CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CCN YÊN DƯƠNG

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Tháng 02/2026

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1	2026-02-01 00:00:00	1,28	35,56	4,84	0,1	3,13	22,52	7,79	-	-
2	2026-02-01 00:05:00	1,27	35,57	4,84	0,1	3,13	22,51	7,79	-	-
3	2026-02-01 00:15:00	1,3	35,71	4,84	0,1	3,11	22,52	7,8	-	-
4	2026-02-01 00:20:00	1,29	35,56	4,84	0,1	3,06	22,49	7,8	-	-
5	2026-02-01 00:25:00	1,29	35,65	4,84	0,1	3,1	22,52	7,8	-	-
6	2026-02-01 00:30:00	1,28	35,54	4,84	0,1	3,08	22,49	7,79	-	-
7	2026-02-01 00:35:00	1,3	35,56	4,84	0,1	3,07	22,52	7,8	-	-
8	2026-02-01 00:40:00	1,28	35,55	4,84	0,1	3,07	22,49	7,8	-	-
9	2026-02-01 00:45:00	1,3	35,67	4,84	0,1	3,08	22,51	7,8	-	-
10	2026-02-01 00:50:00	1,28	35,51	4,84	0,1	3,05	22,49	7,8	-	-
11	2026-02-01 00:55:00	1,3	35,63	4,84	0,1	3,07	22,5	7,8	-	-
12	2026-02-01 01:00:00	1,28	35,49	4,84	0,1	3,08	22,48	7,8	-	-
13	2026-02-01 01:05:00	1,3	35,56	4,84	0,1	3,06	22,5	7,81	-	-
14	2026-02-01 01:10:00	1,28	35,53	4,84	0,1	3,03	22,48	7,8	-	-
15	2026-02-01 01:15:00	1,3	35,59	4,84	0,1	3,17	22,49	7,81	-	-
16	2026-02-01 01:20:00	1,28	35,48	4,84	0,1	3,13	22,48	7,8	-	-
17	2026-02-01 01:25:00	1,3	35,61	4,84	0,1	3,3	22,49	7,81	-	-
18	2026-02-01 01:30:00	1,28	35,47	4,84	0,1	3,27	22,48	7,8	-	-
19	2026-02-01 01:35:00	1,3	35,64	4,84	0,1	3,08	22,49	7,81	-	-
20	2026-02-01 01:40:00	1,29	35,46	4,84	0,1	3,06	22,48	7,8	-	-
21	2026-02-01 01:45:00	1,3	35,59	4,84	0,1	3,07	22,49	7,81	-	-
22	2026-02-01 01:50:00	1,28	35,48	4,84	0,1	3,05	22,45	7,8	-	-
23	2026-02-01 01:55:00	1,31	35,66	4,84	0,1	3,07	22,48	7,81	-	-
24	2026-02-01 02:00:00	1,29	35,47	4,84	0,1	3,02	22,44	7,8	-	-
25	2026-02-01 02:05:00	1,32	35,45	4,84	0,1	3,04	22,48	7,81	-	-
26	2026-02-01 02:10:00	1,31	35,47	4,84	0,1	3,02	22,44	7,8	-	-
27	2026-02-01 02:15:00	1,31	35,62	4,84	0,1	3,08	22,48	7,81	-	-
28	2026-02-01 02:20:00	1,29	35,44	4,84	0,1	3,04	22,44	7,81	-	-
29	2026-02-01 02:25:00	1,31	35,49	4,84	0,1	3,08	22,46	7,81	-	-
30	2026-02-01 02:30:00	1,29	35,44	4,84	0,1	3,06	22,44	7,8	-	-
31	2026-02-01 02:35:00	1,32	35,46	4,84	0,1	3,07	22,47	7,81	-	-
32	2026-02-01 02:40:00	1,3	35,46	4,84	0,1	3,02	22,44	7,8	-	-
33	2026-02-01 02:45:00	1,32	35,59	4,84	0,1	3,25	22,47	7,81	-	-
34	2026-02-01 02:50:00	1,3	35,45	4,84	0,1	3,2	22,43	7,8	-	-
35	2026-02-01 02:55:00	1,31	35,55	4,84	0,1	3,01	22,44	7,81	-	-
36	2026-02-01 03:00:00	1,29	35,43	4,84	0,1	3	22,43	7,8	-	-
37	2026-02-01 03:05:00	1,31	35,41	4,84	0,1	3,73	22,44	7,81	-	-
38	2026-02-01 03:10:00	1,29	35,41	4,84	0,1	3,65	22,4	7,8	-	-
39	2026-02-01 03:15:00	1,31	35,63	4,84	0,1	3,05	22,44	7,81	-	-
40	2026-02-01 03:20:00	1,3	35,48	4,84	0,1	3,02	22,41	7,81	-	-
41	2026-02-01 03:25:00	1,31	35,56	4,84	0,1	3,05	22,43	7,81	-	-
42	2026-02-01 03:30:00	1,29	35,46	4,84	0,1	3,02	22,4	7,81	-	-
43	2026-02-01 03:35:00	1,31	35,56	4,84	0,1	3	22,43	7,81	-	-
44	2026-02-01 03:40:00	1,3	35,45	4,84	0,1	2,97	22,39	7,81	-	-
45	2026-02-01 03:45:00	1,31	35,39	4,84	0,1	3,36	22,42	7,81	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
46	2026-02-01 03:50:00	1,31	35,47	4,84	0,1	3,34	22,38	7,81	-	-
47	2026-02-01 03:55:00	1,32	35,55	4,84	0,1	3,06	22,41	7,81	-	-
48	2026-02-01 04:00:00	1,3	35,5	4,84	0,1	3,06	22,38	7,81	-	-
49	2026-02-01 04:05:00	1,32	35,49	4,84	0,1	3,01	22,41	7,82	-	-
50	2026-02-01 04:10:00	1,31	35,41	4,84	0,1	3	22,38	7,81	-	-
51	2026-02-01 04:15:00	1,32	35,48	4,84	0,1	3,05	22,39	7,82	-	-
52	2026-02-01 04:20:00	1,3	35,36	4,84	0,1	3,02	22,37	7,81	-	-
53	2026-02-01 04:25:00	1,32	35,43	4,84	0,1	2,98	22,39	7,82	-	-
54	2026-02-01 04:30:00	1,3	35,41	4,84	0,1	2,98	22,35	7,81	-	-
55	2026-02-01 04:35:00	1,32	35,4	4,84	0,1	3,03	22,38	7,82	-	-
56	2026-02-01 04:40:00	1,31	35,38	4,84	0,1	3,01	22,35	7,81	-	-
57	2026-02-01 04:45:00	1,32	35,42	4,84	0,1	3,03	22,38	7,82	-	-
58	2026-02-01 04:50:00	1,31	35,39	4,84	0,1	2,99	22,36	7,81	-	-
59	2026-02-01 04:55:00	1,32	35,42	4,84	0,1	3,04	22,38	7,82	-	-
60	2026-02-01 05:00:00	1,31	35,36	4,84	0,1	3	22,34	7,81	-	-
61	2026-02-01 05:05:00	1,32	35,44	4,84	0,1	3,05	22,38	7,82	-	-
62	2026-02-01 05:10:00	1,3	35,33	4,84	0,1	3,01	22,34	7,81	-	-
63	2026-02-01 05:15:00	1,33	35,42	4,84	0,1	2,99	22,37	7,82	-	-
64	2026-02-01 05:20:00	1,32	35,34	4,84	0,1	2,97	22,34	7,82	-	-
65	2026-02-01 05:25:00	1,33	35,38	4,84	0,1	2,98	22,35	7,82	-	-
66	2026-02-01 05:30:00	1,32	35,29	4,84	0,1	2,94	22,33	7,81	-	-
67	2026-02-01 05:35:00	1,33	35,42	4,84	0,1	2,99	22,34	7,82	-	-
68	2026-02-01 05:40:00	1,31	35,32	4,84	0,1	2,98	22,33	7,82	-	-
69	2026-02-01 05:45:00	1,33	35,45	4,84	0,1	3,58	22,34	7,82	-	-
70	2026-02-01 05:50:00	1,31	35,28	4,84	0,1	3,54	22,32	7,82	-	-
71	2026-02-01 05:55:00	1,33	35,42	4,84	0,1	3,08	22,33	7,82	-	-
72	2026-02-01 06:00:00	1,31	35,3	4,84	0,1	3,02	22,29	7,82	-	-
73	2026-02-01 06:05:00	1,33	35,35	4,84	0,1	3,02	22,33	7,82	-	-
74	2026-02-01 06:10:00	1,32	35,3	4,84	0,1	2,99	22,29	7,82	-	-
75	2026-02-01 06:15:00	1,33	35,46	4,84	0,1	2,98	22,33	7,82	-	-
76	2026-02-01 06:20:00	1,32	35,29	4,84	0,1	2,94	22,29	7,82	-	-
77	2026-02-01 06:25:00	1,33	35,3	4,84	0,1	2,94	22,32	7,82	-	-
78	2026-02-01 06:30:00	1,32	35,27	4,84	0,1	2,93	22,28	7,82	-	-
79	2026-02-01 06:35:00	1,33	35,34	4,84	0,1	2,98	22,3	7,83	-	-
80	2026-02-01 06:40:00	1,31	35,31	4,84	0,1	2,95	22,26	7,82	-	-
81	2026-02-01 06:45:00	1,33	35,21	4,84	0,1	3,02	22,28	7,83	-	-
82	2026-02-01 06:50:00	1,32	35,27	4,84	0,1	2,96	22,28	7,82	-	-
83	2026-02-01 06:55:00	1,33	35,33	4,84	0,1	2,98	22,29	7,83	-	-
84	2026-02-01 07:00:00	1,32	35,28	4,84	0,1	2,99	22,27	7,82	-	-
85	2026-02-01 07:05:00	1,33	35,29	4,84	0,1	3,01	22,29	7,83	-	-
86	2026-02-01 07:10:00	1,33	35,23	4,84	0,1	2,99	22,26	7,82	-	-
87	2026-02-01 07:15:00	1,32	35,35	4,84	0,1	2,97	22,27	7,83	-	-
88	2026-02-01 07:20:00	1,32	35,21	4,84	0,1	2,94	22,24	7,82	-	-
89	2026-02-01 07:25:00	1,33	35,27	4,84	0,1	2,98	22,25	7,83	-	-
90	2026-02-01 07:30:00	1,32	35,21	4,84	0,1	2,95	22,24	7,82	-	-
91	2026-02-01 07:35:00	1,34	35,32	4,84	0,1	3,01	22,17	7,84	-	-
92	2026-02-01 07:40:00	1,32	35,21	4,84	0,1	3,02	22,05	7,83	-	-
93	2026-02-01 07:45:00	1,33	35,32	4,84	0,1	2,91	22,03	7,84	-	-
94	2026-02-01 07:50:00	1,31	35,23	4,84	0,1	2,92	21,94	7,83	-	-
95	2026-02-01 07:55:00	1,34	35,32	4,84	0,1	2,96	21,95	7,84	-	-
96	2026-02-01 08:00:00	1,33	35,2	4,84	0,1	2,95	21,86	7,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
97	2026-02-01 08:05:00	1,34	35,2	4,84	0,1	2,94	21,89	7,84	-	-
98	2026-02-01 08:10:00	1,33	35,26	4,84	0,1	2,94	21,85	7,84	-	-
99	2026-02-01 08:15:00	1,34	35,2	4,84	0,1	2,95	21,87	7,84	-	-
100	2026-02-01 08:20:00	1,34	35,17	4,84	0,1	2,91	21,84	7,84	-	-
101	2026-02-01 08:25:00	1,34	35,19	4,84	0,1	2,93	21,85	7,85	-	-
102	2026-02-01 08:30:00	1,32	35,23	4,84	0,1	2,93	21,78	7,84	-	-
103	2026-02-01 08:35:00	1,34	35,31	4,84	0,1	3,05	21,8	7,85	-	-
104	2026-02-01 08:40:00	1,34	35,14	4,84	0,1	2,98	21,74	7,84	-	-
105	2026-02-01 08:45:00	1,35	35,17	4,84	0,1	2,89	21,75	7,85	-	-
106	2026-02-01 08:50:00	1,35	35,26	4,84	0,1	2,88	21,69	7,85	-	-
107	2026-02-01 08:55:00	1,35	35,23	4,84	0,1	2,9	21,69	7,85	-	-
108	2026-02-01 09:00:00	1,35	35,2	4,84	0,1	2,87	21,63	7,85	-	-
109	2026-02-01 09:05:00	1,34	35,23	4,84	0,1	3,08	21,64	7,86	-	-
110	2026-02-01 09:10:00	1,34	35,13	4,84	0,1	2,99	21,57	7,85	-	-
111	2026-02-01 09:15:00	1,36	35,16	4,84	0,1	2,99	21,6	7,86	-	-
112	2026-02-01 09:20:00	1,35	35,12	4,84	0,1	2,96	21,51	7,85	-	-
113	2026-02-01 09:25:00	1,36	35,13	4,84	0,1	2,93	21,54	7,86	-	-
114	2026-02-01 09:30:00	1,34	35,09	4,84	0,1	2,91	21,47	7,85	-	-
115	2026-02-01 09:35:00	1,37	35,16	4,84	0,1	2,89	21,5	7,86	-	-
116	2026-02-01 09:40:00	1,36	35,18	4,84	0,1	2,88	21,44	7,85	-	-
117	2026-02-01 09:45:00	1,37	35,1	4,84	0,1	3,02	21,45	7,86	-	-
118	2026-02-01 09:50:00	1,36	35,03	4,84	0,1	3,03	21,4	7,86	-	-
119	2026-02-01 09:55:00	1,37	35,21	4,84	0,1	3,06	21,42	7,86	-	-
120	2026-02-01 10:00:00	1,36	35,1	4,84	0,1	3,04	21,37	7,86	-	-
121	2026-02-01 10:05:00	1,38	35,11	4,84	0,1	2,94	21,4	7,87	-	-
122	2026-02-01 10:10:00	1,36	35,03	4,84	0,1	2,91	21,32	7,86	-	-
123	2026-02-01 10:15:00	1,38	35,17	4,84	0,1	2,96	21,35	7,87	-	-
124	2026-02-01 10:20:00	1,35	35,06	4,84	0,1	2,92	21,27	7,86	-	-
125	2026-02-01 10:25:00	1,37	35,16	4,84	0,1	2,9	21,32	7,87	-	-
126	2026-02-01 10:30:00	1,37	35,06	4,84	0,1	2,87	21,26	7,86	-	-
127	2026-02-01 10:35:00	1,37	35,19	4,84	0,1	2,89	21,27	7,87	-	-
128	2026-02-01 10:40:00	1,36	35,05	4,84	0,1	2,85	21,2	7,86	-	-
129	2026-02-01 10:45:00	1,38	35,16	4,84	0,1	2,93	21,22	7,87	-	-
130	2026-02-01 10:50:00	1,38	35,1	4,84	0,1	2,92	21,16	7,87	-	-
131	2026-02-01 10:55:00	1,39	35,12	4,84	0,1	2,9	21,2	7,87	-	-
132	2026-02-01 11:00:00	1,38	35,03	4,84	0,1	2,9	21,13	7,87	-	-
133	2026-02-01 11:05:00	1,39	35,15	4,84	0,1	2,91	21,16	7,87	-	-
134	2026-02-01 11:10:00	1,37	35,06	4,84	0,1	2,88	21,11	7,87	-	-
135	2026-02-01 11:15:00	1,39	35,08	4,84	0,1	2,86	21,13	7,87	-	-
136	2026-02-01 11:20:00	1,37	34,96	4,84	0,1	2,86	21,08	7,87	-	-
137	2026-02-01 11:25:00	1,38	35,1	4,84	0,1	2,91	21,11	7,87	-	-
138	2026-02-01 11:30:00	1,37	34,97	4,84	0,1	2,88	21,06	7,87	-	-
139	2026-02-01 11:35:00	1,38	35,04	4,84	0,1	2,88	21,06	7,88	-	-
140	2026-02-01 11:40:00	1,38	35,04	4,84	0,1	2,88	21,01	7,87	-	-
141	2026-02-01 11:45:00	1,39	35,13	4,84	0,1	3,01	21,02	7,87	-	-
142	2026-02-01 11:50:00	1,39	34,95	4,84	0,1	2,95	20,97	7,87	-	-
143	2026-02-01 11:55:00	1,41	35,13	4,84	0,1	2,96	21,02	7,88	-	-
144	2026-02-01 12:00:00	1,41	34,97	4,84	0,1	2,93	20,96	7,87	-	-
145	2026-02-01 12:05:00	1,42	35,04	4,84	0,1	2,92	21,01	7,88	-	-
146	2026-02-01 12:10:00	1,41	34,96	4,84	0,1	2,91	20,97	7,87	-	-
147	2026-02-01 12:15:00	1,42	34,87	4,84	0,1	2,9	21,01	7,88	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
148	2026-02-01 12:20:00	1,42	34,96	4,84	0,1	2,87	20,94	7,87	-	-
149	2026-02-01 12:25:00	1,43	35,13	4,84	0,1	2,89	20,97	7,88	-	-
150	2026-02-01 12:30:00	1,41	35,02	4,84	0,1	2,84	20,91	7,87	-	-
151	2026-02-01 12:35:00	1,43	35,14	4,84	0,1	3,02	20,96	7,88	-	-
152	2026-02-01 12:40:00	1,41	34,98	4,84	0,1	2,97	20,92	7,87	-	-
153	2026-02-01 12:45:00	1,43	35,01	4,84	0,1	2,85	20,96	7,88	-	-
154	2026-02-01 12:50:00	1,41	34,94	4,84	0,1	2,82	20,92	7,88	-	-
155	2026-02-01 12:55:00	1,42	35,07	4,84	0,1	2,86	21	7,88	-	-
156	2026-02-01 13:00:00	1,41	35,01	4,84	0,1	2,83	20,99	7,87	-	-
157	2026-02-01 13:05:00	1,43	35,01	4,84	0,1	2,85	21,05	7,88	-	-
158	2026-02-01 13:10:00	1,41	34,99	4,84	0,1	2,81	21,02	7,87	-	-
159	2026-02-01 13:15:00	1,43	35,02	4,84	0,1	2,89	21,07	7,88	-	-
160	2026-02-01 13:20:00	1,41	35,01	4,84	0,1	2,85	21,09	7,87	-	-
161	2026-02-01 13:25:00	1,43	35,12	4,84	0,1	2,86	21,11	7,88	-	-
162	2026-02-01 13:30:00	1,41	35,01	4,84	0,1	2,82	21,11	7,87	-	-
163	2026-02-01 13:35:00	1,42	35,14	4,84	0,1	2,85	21,14	7,88	-	-
164	2026-02-01 13:40:00	1,4	35,07	4,84	0,1	2,82	21,12	7,87	-	-
165	2026-02-01 13:45:00	1,42	35,08	4,84	0,1	2,89	21,12	7,88	-	-
166	2026-02-01 13:50:00	1,41	35,1	4,84	0,1	2,86	21,11	7,87	-	-
167	2026-02-01 13:55:00	1,43	35,09	4,84	0,1	2,84	21,13	7,87	-	-
168	2026-02-01 14:00:00	1,42	35,03	4,84	0,1	2,81	21,11	7,87	-	-
169	2026-02-01 14:05:00	1,43	35,16	4,84	0,1	3,23	21,15	7,87	-	-
170	2026-02-01 14:10:00	1,42	34,99	4,84	0,1	3,17	21,12	7,87	-	-
171	2026-02-01 14:15:00	1,43	35,16	4,84	0,1	2,85	21,15	7,87	-	-
172	2026-02-01 14:20:00	1,42	35,04	4,84	0,1	2,81	21,13	7,87	-	-
173	2026-02-01 14:25:00	1,44	35,18	4,84	0,1	2,84	21,12	7,87	-	-
174	2026-02-01 14:30:00	1,42	35	4,84	0,1	2,81	21,06	7,87	-	-
175	2026-02-01 14:35:00	1,43	35,1	4,84	0,1	2,84	21,07	7,87	-	-
176	2026-02-01 14:40:00	1,4	34,96	4,84	0,1	2,83	21,06	7,87	-	-
177	2026-02-01 14:45:00	1,42	35,13	4,84	0,1	2,82	21,1	7,88	-	-
178	2026-02-01 14:50:00	1,41	35,06	4,84	0,1	2,82	21,06	7,87	-	-
179	2026-02-01 14:55:00	1,44	35,12	4,84	0,1	2,82	21,06	7,88	-	-
180	2026-02-01 15:00:00	1,42	34,97	4,84	0,1	2,79	21	7,87	-	-
181	2026-02-01 15:05:00	1,43	35,03	4,84	0,1	2,91	21,04	7,88	-	-
182	2026-02-01 15:10:00	1,41	35,01	4,84	0,1	2,87	21,01	7,87	-	-
183	2026-02-01 15:15:00	1,43	35,04	4,84	0,1	2,83	21,05	7,88	-	-
184	2026-02-01 15:20:00	1,43	35,04	4,84	0,1	2,78	21,01	7,87	-	-
185	2026-02-01 15:25:00	1,44	35,12	4,84	0,1	2,81	21,05	7,88	-	-
186	2026-02-01 15:30:00	1,42	35,05	4,84	0,1	2,77	21	7,87	-	-
187	2026-02-01 15:35:00	1,43	35,11	4,84	0,1	2,95	21,05	7,88	-	-
188	2026-02-01 15:40:00	1,41	35,02	4,84	0,1	2,93	21,02	7,87	-	-
189	2026-02-01 15:45:00	1,42	34,96	4,84	0,1	2,83	21,06	7,88	-	-
190	2026-02-01 15:50:00	1,42	34,97	4,84	0,1	2,8	21,01	7,88	-	-
191	2026-02-01 15:55:00	1,43	35,12	4,84	0,1	2,92	21,05	7,88	-	-
192	2026-02-01 16:00:00	1,4	35,01	4,84	0,1	2,91	21,01	7,87	-	-
193	2026-02-01 16:05:00	1,42	35,1	4,84	0,1	2,98	21,04	7,88	-	-
194	2026-02-01 16:10:00	1,41	34,96	4,84	0,1	2,96	21,01	7,88	-	-
195	2026-02-01 16:15:00	1,41	35,07	4,84	0,1	2,99	21,02	7,88	-	-
196	2026-02-01 16:20:00	1,42	35	4,84	0,1	2,96	20,97	7,88	-	-
197	2026-02-01 16:25:00	1,43	35,17	4,84	0,1	3,02	21	7,89	-	-
198	2026-02-01 16:30:00	1,41	34,94	4,84	0,1	2,96	20,96	7,88	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
199	2026-02-01 16:35:00	1,42	35,1	4,84	0,1	2,81	21,01	7,89	-	-
200	2026-02-01 16:40:00	1,4	35,01	4,84	0,1	2,8	20,96	7,88	-	-
201	2026-02-01 16:45:00	1,43	35,04	4,84	0,1	2,78	21	7,89	-	-
202	2026-02-01 16:50:00	1,4	34,98	4,84	0,1	2,77	20,96	7,88	-	-
203	2026-02-01 16:55:00	1,42	34,97	4,84	0,1	2,94	21	7,89	-	-
204	2026-02-01 17:00:00	1,42	34,99	4,84	0,1	2,9	20,94	7,88	-	-
205	2026-02-01 17:05:00	1,43	34,93	4,84	0,1	2,77	20,92	7,89	-	-
206	2026-02-01 17:10:00	1,41	34,95	4,84	0,1	2,77	20,87	7,88	-	-
207	2026-02-01 17:15:00	1,43	35,16	4,84	0,1	2,76	20,91	7,89	-	-
208	2026-02-01 17:20:00	1,41	35,02	4,84	0,1	2,76	20,86	7,88	-	-
209	2026-02-01 17:25:00	1,41	35,08	4,84	0,1	2,8	20,87	7,89	-	-
210	2026-02-01 17:30:00	1,41	35	4,84	0,1	2,79	20,82	7,88	-	-
211	2026-02-01 17:35:00	1,43	35,05	4,84	0,1	2,77	20,87	7,89	-	-
212	2026-02-01 17:40:00	1,41	34,98	4,84	0,1	2,77	20,84	7,89	-	-
213	2026-02-01 17:45:00	1,43	35,21	4,84	0,1	2,82	20,86	7,89	-	-
214	2026-02-01 17:50:00	1,41	34,95	4,84	0,1	2,79	20,81	7,89	-	-
215	2026-02-01 17:55:00	1,42	35,1	4,84	0,1	2,99	20,86	7,89	-	-
216	2026-02-01 18:00:00	1,41	35	4,84	0,1	2,97	20,8	7,89	-	-
217	2026-02-01 18:05:00	1,42	35,08	4,84	0,1	2,8	20,83	7,9	-	-
218	2026-02-01 18:10:00	1,41	34,98	4,84	0,1	2,8	20,81	7,89	-	-
219	2026-02-01 18:15:00	1,42	35,06	4,84	0,1	2,79	20,82	7,9	-	-
220	2026-02-01 18:20:00	1,41	35,01	4,84	0,1	2,79	20,78	7,89	-	-
221	2026-02-01 18:25:00	1,41	35,03	4,84	0,1	2,97	20,82	7,9	-	-
222	2026-02-01 18:30:00	1,41	34,93	4,84	0,1	2,92	20,8	7,89	-	-
223	2026-02-01 18:35:00	1,41	35,13	4,84	0,1	2,87	20,81	7,9	-	-
224	2026-02-01 18:40:00	1,39	35,01	4,84	0,1	2,88	20,78	7,89	-	-
225	2026-02-01 18:45:00	1,41	35,1	4,84	0,1	3,14	20,82	7,9	-	-
226	2026-02-01 18:50:00	1,4	35,04	4,84	0,1	3,06	20,8	7,89	-	-
227	2026-02-01 18:55:00	1,41	35,14	4,84	0,1	2,84	20,81	7,9	-	-
228	2026-02-01 19:00:00	1,41	35,03	4,84	0,1	2,8	20,77	7,89	-	-
229	2026-02-01 19:05:00	1,41	35,05	4,84	0,1	2,79	20,79	7,9	-	-
230	2026-02-01 19:10:00	1,4	35,01	4,84	0,1	2,77	20,77	7,9	-	-
231	2026-02-01 19:15:00	1,41	35,14	4,84	0,1	2,77	20,81	7,9	-	-
232	2026-02-01 19:20:00	1,4	35,01	4,84	0,1	2,76	20,8	7,89	-	-
233	2026-02-01 19:25:00	1,42	35,11	4,84	0,1	2,8	20,83	7,9	-	-
234	2026-02-01 19:30:00	1,4	35	4,84	0,1	2,77	20,8	7,9	-	-
235	2026-02-01 19:35:00	1,41	35,05	4,84	0,1	2,85	20,82	7,9	-	-
236	2026-02-01 19:40:00	1,4	35	4,84	0,1	2,82	20,79	7,9	-	-
237	2026-02-01 19:45:00	1,41	35,06	4,84	0,1	2,77	20,82	7,9	-	-
238	2026-02-01 19:50:00	1,4	34,99	4,84	0,1	2,77	20,79	7,9	-	-
239	2026-02-01 19:55:00	1,41	35,18	4,84	0,1	2,73	20,81	7,9	-	-
240	2026-02-01 20:00:00	1,4	35,01	4,84	0,1	2,73	20,78	7,9	-	-
241	2026-02-01 20:05:00	1,41	35,15	4,84	0,1	2,76	20,78	7,91	-	-
242	2026-02-01 20:10:00	1,39	35	4,84	0,1	2,75	20,74	7,9	-	-
243	2026-02-01 20:15:00	1,4	35,06	4,84	0,1	2,75	20,77	7,91	-	-
244	2026-02-01 20:20:00	1,4	35,06	4,84	0,1	2,75	20,75	7,9	-	-
245	2026-02-01 20:25:00	1,41	35,1	4,84	0,1	2,75	20,77	7,91	-	-
246	2026-02-01 20:30:00	1,39	35	4,84	0,1	2,75	20,77	7,9	-	-
247	2026-02-01 20:35:00	1,41	35,11	4,84	0,1	2,74	20,8	7,91	-	-
248	2026-02-01 20:40:00	1,4	35,04	4,84	0,1	2,72	20,77	7,9	-	-
249	2026-02-01 20:45:00	1,4	35,24	4,84	0,1	2,77	20,79	7,91	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
250	2026-02-01 20:50:00	1,39	34,98	4,84	0,1	2,72	20,77	7,9	-	-
251	2026-02-01 20:55:00	1,41	35,17	4,84	0,1	2,75	20,81	7,91	-	-
252	2026-02-01 21:00:00	1,4	35,09	4,84	0,1	2,72	20,81	7,9	-	-
253	2026-02-01 21:05:00	1,41	35,19	4,84	0,1	2,86	20,82	7,91	-	-
254	2026-02-01 21:10:00	1,4	35,06	4,84	0,1	2,82	20,81	7,9	-	-
255	2026-02-01 21:15:00	1,4	35,2	4,84	0,1	2,78	20,84	7,91	-	-
256	2026-02-01 21:20:00	1,39	35,1	4,84	0,1	2,74	20,82	7,9	-	-
257	2026-02-01 21:25:00	1,41	35,17	4,84	0,1	2,89	20,84	7,91	-	-
258	2026-02-01 21:30:00	1,39	35,07	4,84	0,1	2,86	20,83	7,91	-	-
259	2026-02-01 21:35:00	1,4	35,07	4,84	0,1	2,73	20,85	7,91	-	-
260	2026-02-01 21:40:00	1,39	35,05	4,84	0,1	2,71	20,83	7,9	-	-
261	2026-02-01 21:45:00	1,41	35,15	4,84	0,1	2,84	20,87	7,91	-	-
262	2026-02-01 21:50:00	1,39	35,11	4,84	0,1	2,81	20,88	7,9	-	-
263	2026-02-01 21:55:00	1,4	35,17	4,84	0,1	2,94	20,91	7,91	-	-
264	2026-02-01 22:00:00	1,39	35,1	4,84	0,1	2,9	20,91	7,9	-	-
265	2026-02-01 22:05:00	1,4	35,27	4,84	0,1	2,73	20,92	7,91	-	-
266	2026-02-01 22:10:00	1,38	35,13	4,84	0,1	2,74	20,91	7,9	-	-
267	2026-02-01 22:15:00	1,4	35,17	4,84	0,1	2,94	20,92	7,91	-	-
268	2026-02-01 22:20:00	1,38	35,09	4,84	0,1	2,88	20,91	7,9	-	-
269	2026-02-01 22:25:00	1,4	35,16	4,84	0,1	2,73	20,93	7,91	-	-
270	2026-02-01 22:30:00	1,39	35,16	4,84	0,1	2,7	20,92	7,9	-	-
271	2026-02-01 22:35:00	1,4	35,28	4,84	0,1	2,85	20,93	7,91	-	-
272	2026-02-01 22:40:00	1,37	35,12	4,84	0,1	2,82	20,91	7,9	-	-
273	2026-02-01 22:45:00	1,39	35,25	4,84	0,1	2,81	20,93	7,91	-	-
274	2026-02-01 22:50:00	1,38	35,08	4,84	0,1	2,79	20,92	7,9	-	-
275	2026-02-01 22:55:00	1,4	35,28	4,84	0,1	2,74	20,92	7,91	-	-
276	2026-02-01 23:00:00	1,39	35,14	4,84	0,1	2,71	20,92	7,9	-	-
277	2026-02-01 23:05:00	1,4	35,2	4,84	0,1	2,72	20,94	7,91	-	-
278	2026-02-01 23:10:00	1,37	35,15	4,84	0,1	2,72	20,94	7,91	-	-
279	2026-02-01 23:15:00	1,39	35,16	4,84	0,1	2,72	20,96	7,91	-	-
280	2026-02-01 23:20:00	1,37	35,19	4,84	0,1	2,72	20,96	7,91	-	-
281	2026-02-01 23:25:00	1,39	35,21	4,84	0,1	2,76	20,96	7,91	-	-
282	2026-02-01 23:30:00	1,37	35,18	4,84	0,1	2,75	20,96	7,91	-	-
283	2026-02-01 23:35:00	1,39	35,35	4,84	0,1	2,77	20,97	7,91	-	-
284	2026-02-01 23:40:00	1,37	35,14	4,84	0,1	2,71	20,96	7,91	-	-
285	2026-02-01 23:45:00	1,39	35,3	4,84	0,1	2,69	20,97	7,91	-	-
286	2026-02-01 23:50:00	1,38	35,18	4,84	0,1	2,69	20,96	7,91	-	-
287	2026-02-01 23:55:00	1,39	35,2	4,84	0,1	2,72	20,97	7,92	-	-
288	2026-02-02 00:00:00	1,38	35,18	4,84	0,1	2,7	20,96	7,91	-	-
289	2026-02-02 00:05:00	1,38	35,18	4,84	0,1	2,75	20,97	7,91	-	-
290	2026-02-02 00:15:00	1,4	35,2	4,84	0,1	2,74	20,97	7,92	-	-
291	2026-02-02 00:20:00	1,38	35,21	4,84	0,1	2,73	20,96	7,91	-	-
292	2026-02-02 00:25:00	1,4	35,45	4,84	0,1	2,74	20,98	7,92	-	-
293	2026-02-02 00:30:00	1,38	35,23	4,84	0,1	2,71	20,97	7,91	-	-
294	2026-02-02 00:35:00	1,39	35,25	4,84	0,1	2,73	20,98	7,92	-	-
295	2026-02-02 00:40:00	1,37	35,18	4,84	0,1	2,7	20,96	7,91	-	-
296	2026-02-02 00:45:00	1,39	35,35	4,84	0,1	2,81	20,98	7,92	-	-
297	2026-02-02 00:50:00	1,37	35,22	4,84	0,1	2,74	20,96	7,91	-	-
298	2026-02-02 00:55:00	1,39	35,21	4,84	0,1	2,83	20,98	7,92	-	-
299	2026-02-02 01:00:00	1,38	35,26	4,84	0,1	2,81	20,97	7,91	-	-
300	2026-02-02 01:05:00	1,39	35,28	4,84	0,1	2,73	20,99	7,92	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
301	2026-02-02 01:10:00	1,37	35,23	4,84	0,1	2,7	20,97	7,91	-	-
302	2026-02-02 01:15:00	1,39	35,3	4,84	0,1	2,77	20,98	7,92	-	-
303	2026-02-02 01:20:00	1,37	35,26	4,84	0,1	2,72	20,97	7,91	-	-
304	2026-02-02 01:25:00	1,39	35,29	4,84	0,1	2,85	20,99	7,92	-	-
305	2026-02-02 01:30:00	1,37	35,23	4,84	0,1	2,83	20,97	7,92	-	-
306	2026-02-02 01:35:00	1,39	35,26	4,84	0,1	2,81	20,99	7,92	-	-
307	2026-02-02 01:40:00	1,37	35,28	4,84	0,1	2,76	20,97	7,92	-	-
308	2026-02-02 01:45:00	1,39	35,37	4,84	0,1	2,72	20,99	7,92	-	-
309	2026-02-02 01:50:00	1,37	35,28	4,84	0,1	2,7	20,97	7,92	-	-
310	2026-02-02 01:55:00	1,38	35,32	4,84	0,1	2,97	21,01	7,92	-	-
311	2026-02-02 02:00:00	1,37	35,32	4,84	0,1	2,93	20,97	7,92	-	-
312	2026-02-02 02:05:00	1,38	35,26	4,84	0,1	2,71	21	7,92	-	-
313	2026-02-02 02:10:00	1,38	35,33	4,84	0,1	2,68	20,97	7,92	-	-
314	2026-02-02 02:15:00	1,38	35,35	4,84	0,1	2,7	21	7,92	-	-
315	2026-02-02 02:20:00	1,37	35,31	4,84	0,1	2,7	20,97	7,92	-	-
316	2026-02-02 02:25:00	1,39	35,42	4,84	0,1	2,77	21,01	7,92	-	-
317	2026-02-02 02:30:00	1,38	35,33	4,84	0,1	2,74	20,99	7,92	-	-
318	2026-02-02 02:35:00	1,39	35,27	4,84	0,1	2,72	21,01	7,92	-	-
319	2026-02-02 02:40:00	1,37	35,33	4,84	0,1	2,68	21	7,92	-	-
320	2026-02-02 02:45:00	1,37	35,42	4,84	0,1	2,86	21,02	7,93	-	-
321	2026-02-02 02:50:00	1,37	35,31	4,84	0,1	2,84	20,99	7,92	-	-
322	2026-02-02 02:55:00	1,38	35,43	4,84	0,1	2,67	21,01	7,93	-	-
323	2026-02-02 03:00:00	1,36	35,35	4,84	0,1	2,65	21	7,92	-	-
324	2026-02-02 03:05:00	1,39	35,51	4,84	0,1	2,85	21,02	7,93	-	-
325	2026-02-02 03:10:00	1,37	35,31	4,84	0,1	2,79	21,01	7,92	-	-
326	2026-02-02 03:15:00	1,38	35,56	4,84	0,1	3,01	21,02	7,93	-	-
327	2026-02-02 03:20:00	1,37	35,35	4,84	0,1	2,96	21,01	7,92	-	-
328	2026-02-02 03:25:00	1,39	35,42	4,84	0,1	2,71	21,03	7,93	-	-
329	2026-02-02 03:30:00	1,36	35,37	4,84	0,1	2,68	21,01	7,92	-	-
330	2026-02-02 03:35:00	1,38	35,49	4,84	0,1	2,68	21,03	7,93	-	-
331	2026-02-02 03:40:00	1,37	35,42	4,84	0,1	2,67	21,01	7,92	-	-
332	2026-02-02 03:45:00	1,38	35,34	4,84	0,1	3,03	21,03	7,93	-	-
333	2026-02-02 03:50:00	1,37	35,42	4,84	0,1	3	21,01	7,92	-	-
334	2026-02-02 03:55:00	1,38	35,45	4,84	0,1	2,71	21,04	7,93	-	-
335	2026-02-02 04:00:00	1,36	35,4	4,84	0,1	2,69	21,02	7,92	-	-
336	2026-02-02 04:05:00	1,38	35,52	4,84	0,1	2,78	21,03	7,93	-	-
337	2026-02-02 04:10:00	1,36	35,43	4,84	0,1	2,73	21,01	7,92	-	-
338	2026-02-02 04:15:00	1,38	35,47	4,84	0,1	2,79	21,02	7,93	-	-
339	2026-02-02 04:20:00	1,37	35,42	4,84	0,1	2,76	21,01	7,92	-	-
340	2026-02-02 04:25:00	1,38	35,35	4,84	0,1	2,77	21,02	7,93	-	-
341	2026-02-02 04:30:00	1,37	35,43	4,84	0,1	2,74	21,01	7,92	-	-
342	2026-02-02 04:35:00	1,38	35,58	4,84	0,1	2,75	21,04	7,93	-	-
343	2026-02-02 04:40:00	1,37	35,44	4,84	0,1	2,7	21,02	7,93	-	-
344	2026-02-02 04:45:00	1,37	35,63	4,84	0,1	2,74	21,03	7,93	-	-
345	2026-02-02 04:50:00	1,36	35,46	4,84	0,1	2,7	21,01	7,93	-	-
346	2026-02-02 04:55:00	1,38	35,58	4,84	0,1	2,69	21,02	7,93	-	-
347	2026-02-02 05:00:00	1,36	35,47	4,84	0,1	2,67	21,02	7,93	-	-
348	2026-02-02 05:05:00	1,38	35,5	4,84	0,1	2,69	21,03	7,93	-	-
349	2026-02-02 05:10:00	1,36	35,51	4,84	0,1	2,67	21,02	7,93	-	-
350	2026-02-02 05:15:00	1,38	35,57	4,84	0,1	2,69	21,05	7,94	-	-
351	2026-02-02 05:20:00	1,37	35,46	4,84	0,1	2,66	21,02	7,93	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
352	2026-02-02 05:25:00	1,38	35,5	4,84	0,1	3,02	21,04	7,94	-	-
353	2026-02-02 05:30:00	1,36	35,5	4,84	0,1	2,95	21,02	7,93	-	-
354	2026-02-02 05:35:00	1,37	35,63	4,84	0,1	2,72	21,03	7,93	-	-
355	2026-02-02 05:40:00	1,36	35,46	4,84	0,1	2,7	21,01	7,93	-	-
356	2026-02-02 05:45:00	1,37	35,6	4,84	0,1	2,76	21,03	7,94	-	-
357	2026-02-02 05:50:00	1,37	35,54	4,84	0,1	2,73	21,01	7,93	-	-
358	2026-02-02 05:55:00	1,37	35,58	4,84	0,1	2,7	21,04	7,94	-	-
359	2026-02-02 06:00:00	1,35	35,5	4,84	0,1	2,66	21,01	7,93	-	-
360	2026-02-02 06:05:00	1,38	35,67	4,84	0,1	2,66	21,02	7,94	-	-
361	2026-02-02 06:10:00	1,36	35,54	4,84	0,1	2,66	21	7,93	-	-
362	2026-02-02 06:15:00	1,37	35,72	4,84	0,1	2,73	21,02	7,94	-	-
363	2026-02-02 06:20:00	1,36	35,54	4,84	0,1	2,71	21	7,93	-	-
364	2026-02-02 06:25:00	1,37	35,66	4,84	0,1	2,77	21,02	7,94	-	-
365	2026-02-02 06:30:00	1,37	35,53	4,84	0,1	2,76	20,99	7,93	-	-
366	2026-02-02 06:35:00	1,37	35,66	4,84	0,1	2,66	21,02	7,94	-	-
367	2026-02-02 06:40:00	1,37	35,57	4,84	0,1	2,66	21,01	7,94	-	-
368	2026-02-02 06:45:00	1,38	35,81	4,84	0,1	3,06	20,99	7,94	-	-
369	2026-02-02 06:50:00	1,36	35,53	4,84	0,1	3,04	20,91	7,94	-	-
370	2026-02-02 06:55:00	1,38	35,77	4,84	0,1	2,75	20,92	7,94	-	-
371	2026-02-02 07:00:00	1,37	35,61	4,84	0,1	2,74	20,87	7,94	-	-
372	2026-02-02 07:05:00	1,37	35,62	4,84	0,1	2,82	20,87	7,94	-	-
373	2026-02-02 07:10:00	1,37	35,58	4,84	0,1	2,79	20,83	7,94	-	-
374	2026-02-02 07:15:00	1,38	35,7	4,84	0,1	2,71	20,83	7,95	-	-
375	2026-02-02 07:20:00	1,37	35,61	4,84	0,1	2,67	20,77	7,94	-	-
376	2026-02-02 07:25:00	1,38	35,87	4,84	0,1	2,69	20,81	7,95	-	-
377	2026-02-02 07:30:00	1,38	35,58	4,84	0,1	2,65	20,76	7,94	-	-
378	2026-02-02 07:35:00	1,38	35,62	4,84	0,1	2,67	20,78	7,95	-	-
379	2026-02-02 07:40:00	1,37	35,6	4,84	0,1	2,67	20,74	7,94	-	-
380	2026-02-02 07:45:00	1,38	35,75	4,84	0,1	2,85	20,76	7,95	-	-
381	2026-02-02 07:50:00	1,37	35,65	4,84	0,1	2,82	20,71	7,94	-	-
382	2026-02-02 07:55:00	1,39	35,75	4,84	0,1	2,91	20,72	7,95	-	-
383	2026-02-02 08:00:00	1,37	35,66	4,84	0,1	2,87	20,67	7,95	-	-
384	2026-02-02 08:05:00	1,39	35,78	4,84	0,1	2,78	20,7	7,95	-	-
385	2026-02-02 08:10:00	1,38	35,69	4,84	0,1	2,77	20,62	7,95	-	-
386	2026-02-02 08:15:00	1,39	35,81	4,84	0,1	2,71	20,67	7,96	-	-
387	2026-02-02 08:20:00	1,38	35,68	4,84	0,1	2,71	20,62	7,95	-	-
388	2026-02-02 08:25:00	1,4	35,81	4,84	0,1	2,67	20,64	7,96	-	-
389	2026-02-02 08:30:00	1,39	35,69	4,84	0,1	2,67	20,58	7,95	-	-
390	2026-02-02 08:35:00	1,4	35,62	4,84	0,1	2,77	20,62	7,96	-	-
391	2026-02-02 08:40:00	1,39	35,7	4,84	0,1	2,73	20,57	7,95	-	-
392	2026-02-02 08:45:00	1,4	35,91	4,84	0,1	3,38	20,58	7,97	-	-
393	2026-02-02 08:50:00	1,38	35,71	4,84	0,1	3,35	20,52	7,96	-	-
394	2026-02-02 08:55:00	1,39	35,73	4,84	0,1	2,67	20,53	7,97	-	-
395	2026-02-02 09:00:00	1,39	35,79	4,84	0,1	2,66	20,48	7,96	-	-
396	2026-02-02 09:05:00	1,41	35,75	4,84	0,1	2,84	20,52	7,97	-	-
397	2026-02-02 09:10:00	1,4	35,83	4,84	0,1	2,78	20,41	7,96	-	-
398	2026-02-02 09:15:00	1,4	35,8	4,84	0,1	2,73	20,46	7,97	-	-
399	2026-02-02 09:20:00	1,39	35,77	4,84	0,1	2,71	20,36	7,97	-	-
400	2026-02-02 09:25:00	1,41	35,75	4,84	0,1	2,72	20,37	7,97	-	-
401	2026-02-02 09:30:00	1,4	35,72	4,84	0,1	2,7	20,31	7,97	-	-
402	2026-02-02 09:35:00	1,41	35,78	4,84	0,1	2,68	20,32	7,97	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
403	2026-02-02 09:40:00	1,4	35,77	4,84	0,1	2,68	20,25	7,97	-	-
404	2026-02-02 09:45:00	1,41	35,83	4,84	0,1	2,7	20,28	7,97	-	-
405	2026-02-02 09:50:00	1,41	35,71	4,84	0,1	2,69	20,22	7,97	-	-
406	2026-02-02 09:55:00	1,41	35,91	4,84	0,09	2,67	20,23	7,98	-	-
407	2026-02-02 10:00:00	1,41	35,8	4,84	0,09	2,66	20,17	7,97	-	-
408	2026-02-02 10:05:00	1,42	35,69	4,84	0,09	2,7	20,21	7,98	-	-
409	2026-02-02 10:10:00	1,4	35,83	4,84	0,09	2,67	20,12	7,98	-	-
410	2026-02-02 10:15:00	1,42	35,8	4,84	0,09	2,78	20,16	7,98	-	-
411	2026-02-02 10:20:00	1,42	35,66	4,84	0,09	2,74	20,07	7,98	-	-
412	2026-02-02 10:25:00	1,43	35,76	4,84	0,09	2,86	20,11	7,98	-	-
413	2026-02-02 10:30:00	1,42	36,01	4,84	0,09	2,82	20,03	7,98	-	-
414	2026-02-02 10:35:00	1,43	35,88	4,84	0,09	2,67	20,07	7,98	-	-
415	2026-02-02 10:40:00	1,42	35,84	4,84	0,09	2,64	19,98	7,98	-	-
416	2026-02-02 10:45:00	1,43	35,85	4,84	0,09	2,73	20,02	7,99	-	-
417	2026-02-02 10:50:00	1,42	35,81	4,84	0,09	2,66	19,92	7,98	-	-
418	2026-02-02 10:55:00	1,43	35,76	4,84	0,09	3,1	19,96	7,99	-	-
419	2026-02-02 11:00:00	1,41	35,78	4,84	0,09	3,07	19,9	7,98	-	-
420	2026-02-02 11:05:00	1,43	35,82	4,84	0,09	2,84	19,94	7,99	-	-
421	2026-02-02 11:10:00	1,42	36,03	4,84	0,09	2,8	19,88	7,98	-	-
422	2026-02-02 11:15:00	1,43	35,81	4,84	0,09	2,85	19,92	7,98	-	-
423	2026-02-02 11:20:00	1,43	35,84	4,84	0,09	2,82	19,83	7,98	-	-
424	2026-02-02 11:25:00	1,43	35,96	4,84	0,09	2,88	19,9	7,98	-	-
425	2026-02-02 11:30:00	1,42	35,77	4,84	0,09	2,88	19,82	7,98	-	-
426	2026-02-02 11:35:00	1,43	35,93	4,84	0,09	2,69	19,88	7,98	-	-
427	2026-02-02 11:40:00	1,42	35,9	4,84	0,09	2,65	19,83	7,98	-	-
428	2026-02-02 11:45:00	1,44	35,96	4,84	0,09	2,68	19,87	7,98	-	-
429	2026-02-02 11:50:00	1,43	35,82	4,84	0,09	2,65	19,82	7,98	-	-
430	2026-02-02 11:55:00	1,44	35,85	4,84	0,09	2,66	19,87	7,99	-	-
431	2026-02-02 12:00:00	1,43	35,97	4,84	0,09	2,64	19,77	7,98	-	-
432	2026-02-02 12:05:00	1,44	35,89	4,84	0,09	2,74	19,82	7,98	-	-
433	2026-02-02 12:10:00	1,43	35,9	4,84	0,09	2,7	19,76	7,98	-	-
434	2026-02-02 12:15:00	1,44	35,9	4,84	0,09	2,69	19,81	7,98	-	-
435	2026-02-02 12:20:00	1,42	35,96	4,84	0,09	2,64	19,74	7,98	-	-
436	2026-02-02 12:25:00	1,44	35,87	4,84	0,09	2,7	19,8	7,99	-	-
437	2026-02-02 12:30:00	1,43	35,88	4,84	0,09	2,67	19,73	7,98	-	-
438	2026-02-02 12:35:00	1,44	35,87	4,84	0,09	2,65	19,77	7,99	-	-
439	2026-02-02 12:40:00	1,43	35,91	4,84	0,09	2,64	19,77	7,98	-	-
440	2026-02-02 12:45:00	1,45	35,97	4,84	0,09	2,65	19,86	7,99	-	-
441	2026-02-02 12:50:00	1,44	35,85	4,84	0,09	2,63	19,85	7,98	-	-
442	2026-02-02 12:55:00	1,46	36,04	4,84	0,09	2,65	19,91	7,98	-	-
443	2026-02-02 13:00:00	1,45	35,96	4,84	0,09	2,65	19,89	7,98	-	-
444	2026-02-02 13:05:00	1,46	35,9	4,84	0,09	2,82	19,92	7,98	-	-
445	2026-02-02 13:10:00	1,46	35,92	4,84	0,09	2,78	19,9	7,98	-	-
446	2026-02-02 13:15:00	1,47	35,97	4,84	0,09	2,7	19,92	7,98	-	-
447	2026-02-02 13:20:00	1,46	35,95	4,84	0,09	2,67	19,92	7,98	-	-
448	2026-02-02 13:25:00	1,47	36,11	4,84	0,09	2,69	19,95	7,98	-	-
449	2026-02-02 13:30:00	1,46	35,98	4,84	0,09	2,67	19,93	7,98	-	-
450	2026-02-02 13:35:00	1,48	36,09	4,84	0,09	2,64	19,97	7,98	-	-
451	2026-02-02 13:40:00	1,46	35,98	4,84	0,09	2,61	19,96	7,98	-	-
452	2026-02-02 13:45:00	1,47	36,06	4,84	0,09	2,64	20	7,98	-	-
453	2026-02-02 13:50:00	1,46	35,98	4,84	0,09	2,62	19,98	7,98	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
454	2026-02-02 13:55:00	1,47	36,17	4,84	0,09	2,68	20,02	7,98	-	-
455	2026-02-02 14:00:00	1,46	36,07	4,84	0,09	2,68	19,99	7,97	-	-
456	2026-02-02 14:05:00	1,47	36,11	4,84	0,09	2,64	20,02	7,98	-	-
457	2026-02-02 14:10:00	1,45	36,02	4,84	0,09	2,63	20,02	7,97	-	-
458	2026-02-02 14:15:00	1,47	36,17	4,84	0,09	2,63	20,03	7,97	-	-
459	2026-02-02 14:20:00	1,45	36,07	4,84	0,09	2,62	19,97	7,97	-	-
460	2026-02-02 14:25:00	1,47	36,14	4,84	0,09	2,66	19,97	7,98	-	-
461	2026-02-02 14:30:00	1,45	36,05	4,84	0,09	2,65	19,89	7,97	-	-
462	2026-02-02 14:35:00	1,47	36,15	4,84	0,09	2,65	19,92	7,98	-	-
463	2026-02-02 14:40:00	1,45	36,04	4,84	0,09	2,61	19,87	7,97	-	-
464	2026-02-02 14:45:00	1,47	36,31	4,84	0,09	2,66	19,92	7,98	-	-
465	2026-02-02 14:50:00	1,45	36,11	4,84	0,09	2,62	19,84	7,98	-	-
466	2026-02-02 14:55:00	1,46	36,28	4,84	0,09	2,65	19,87	7,98	-	-
467	2026-02-02 15:00:00	1,45	36,08	4,84	0,09	2,63	19,82	7,98	-	-
468	2026-02-02 15:05:00	1,46	36,18	4,84	0,09	2,64	19,89	7,98	-	-
469	2026-02-02 15:10:00	1,45	36,11	4,84	0,09	2,62	19,84	7,98	-	-
470	2026-02-02 15:15:00	1,46	36,23	4,84	0,09	2,67	19,9	7,98	-	-
471	2026-02-02 15:20:00	1,45	36,07	4,84	0,09	2,64	19,83	7,98	-	-
472	2026-02-02 15:25:00	1,46	36,11	4,84	0,09	2,67	19,87	7,98	-	-
473	2026-02-02 15:30:00	1,45	36,13	4,84	0,09	2,66	19,82	7,98	-	-
474	2026-02-02 15:35:00	1,47	36,05	4,84	0,09	2,63	19,87	7,98	-	-
475	2026-02-02 15:40:00	1,44	36,15	4,84	0,09	2,62	19,82	7,98	-	-
476	2026-02-02 15:45:00	1,46	36,12	4,84	0,09	2,72	19,87	7,98	-	-
477	2026-02-02 15:50:00	1,44	36,14	4,84	0,09	2,67	19,83	7,98	-	-
478	2026-02-02 15:55:00	1,46	36,19	4,84	0,09	2,65	19,88	7,98	-	-
479	2026-02-02 16:00:00	1,44	36,16	4,84	0,09	2,6	19,86	7,98	-	-
480	2026-02-02 16:05:00	1,46	36,3	4,84	0,09	2,74	19,92	7,98	-	-
481	2026-02-02 16:10:00	1,44	36,18	4,84	0,09	2,69	19,87	7,98	-	-
482	2026-02-02 16:15:00	1,45	36,26	4,84	0,09	2,67	19,92	7,98	-	-
483	2026-02-02 16:20:00	1,45	36,16	4,84	0,09	2,64	19,85	7,98	-	-
484	2026-02-02 16:25:00	1,45	36,23	4,84	0,09	2,65	19,9	7,98	-	-
485	2026-02-02 16:30:00	1,43	36,22	4,84	0,09	2,66	19,86	7,98	-	-
486	2026-02-02 16:35:00	1,45	36,18	4,84	0,09	2,69	19,9	7,98	-	-
487	2026-02-02 16:40:00	1,45	36,33	4,84	0,09	2,66	19,87	7,98	-	-
488	2026-02-02 16:45:00	1,45	36,2	4,84	0,09	2,81	19,92	7,98	-	-
489	2026-02-02 16:50:00	1,44	36,21	4,84	0,09	2,77	19,87	7,98	-	-
490	2026-02-02 16:55:00	1,45	36,33	4,84	0,08	2,63	19,92	7,99	-	-
491	2026-02-02 17:00:00	1,43	36,18	4,84	0,08	2,62	19,87	7,98	-	-
492	2026-02-02 17:05:00	1,45	36,32	4,84	0,08	2,62	19,89	7,99	-	-
493	2026-02-02 17:10:00	1,43	36,22	4,84	0,08	2,6	19,82	7,98	-	-
494	2026-02-02 17:15:00	1,45	36,4	4,84	0,08	2,65	19,87	7,99	-	-
495	2026-02-02 17:20:00	1,44	36,19	4,84	0,08	2,65	19,82	7,98	-	-
496	2026-02-02 17:25:00	1,45	36,26	4,84	0,08	2,62	19,87	7,99	-	-
497	2026-02-02 17:30:00	1,44	36,24	4,84	0,08	2,61	19,81	7,98	-	-
498	2026-02-02 17:35:00	1,45	36,25	4,84	0,08	2,63	19,87	7,99	-	-
499	2026-02-02 17:40:00	1,43	36,2	4,84	0,08	2,61	19,78	7,98	-	-
500	2026-02-02 17:45:00	1,45	36,36	4,84	0,08	3,38	19,84	7,99	-	-
501	2026-02-02 17:50:00	1,44	36,28	4,84	0,08	3,36	19,77	7,98	-	-
502	2026-02-02 17:55:00	1,45	36,29	4,84	0,08	2,62	19,82	7,99	-	-
503	2026-02-02 18:00:00	1,44	36,25	4,84	0,08	2,61	19,74	7,98	-	-
504	2026-02-02 18:05:00	1,46	36,37	4,84	0,08	2,67	19,82	7,99	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
505	2026-02-02 18:10:00	1,44	36,19	4,84	0,08	2,65	19,75	7,99	-	-
506	2026-02-02 18:15:00	1,45	36,32	4,84	0,08	2,64	19,78	7,99	-	-
507	2026-02-02 18:20:00	1,44	36,29	4,84	0,08	2,62	19,74	7,99	-	-
508	2026-02-02 18:25:00	1,46	36,38	4,84	0,08	2,66	19,79	7,99	-	-
509	2026-02-02 18:30:00	1,44	36,27	4,84	0,08	2,62	19,76	7,99	-	-
510	2026-02-02 18:35:00	1,45	36,43	4,84	0,08	2,8	19,82	7,99	-	-
511	2026-02-02 18:40:00	1,43	36,29	4,84	0,08	2,76	19,77	7,99	-	-
512	2026-02-02 18:45:00	1,45	36,38	4,84	0,08	2,64	19,82	7,99	-	-
513	2026-02-02 18:50:00	1,43	36,25	4,84	0,08	2,62	19,77	7,99	-	-
514	2026-02-02 18:55:00	1,45	36,25	4,84	0,08	2,78	19,82	7,99	-	-
515	2026-02-02 19:00:00	1,44	36,32	4,84	0,08	2,75	19,77	7,99	-	-
516	2026-02-02 19:05:00	1,45	36,33	4,84	0,08	2,66	19,81	7,99	-	-
517	2026-02-02 19:10:00	1,44	36,38	4,84	0,08	2,63	19,75	7,99	-	-
518	2026-02-02 19:15:00	1,45	36,45	4,84	0,08	2,66	19,78	7,99	-	-
519	2026-02-02 19:20:00	1,44	36,31	4,84	0,08	2,63	19,74	7,99	-	-
520	2026-02-02 19:25:00	1,45	36,43	4,84	0,08	2,62	19,78	7,99	-	-
521	2026-02-02 19:30:00	1,44	36,33	4,84	0,08	2,61	19,77	7,99	-	-
522	2026-02-02 19:35:00	1,44	36,37	4,84	0,08	2,62	19,8	7,99	-	-
523	2026-02-02 19:40:00	1,44	36,33	4,84	0,08	2,6	19,75	7,99	-	-
524	2026-02-02 19:45:00	1,44	36,34	4,84	0,08	2,65	19,79	7,99	-	-
525	2026-02-02 19:50:00	1,43	36,37	4,84	0,08	2,61	19,72	7,99	-	-
526	2026-02-02 19:55:00	1,45	36,48	4,84	0,08	2,61	19,77	7,99	-	-
527	2026-02-02 20:00:00	1,44	36,29	4,84	0,08	2,61	19,72	7,99	-	-
528	2026-02-02 20:05:00	1,45	36,41	4,84	0,08	2,62	19,77	8	-	-
529	2026-02-02 20:10:00	1,43	36,37	4,84	0,08	2,61	19,72	7,99	-	-
530	2026-02-02 20:15:00	1,45	36,58	4,84	0,08	2,62	19,76	8	-	-
531	2026-02-02 20:20:00	1,43	36,44	4,84	0,08	2,61	19,72	7,99	-	-
532	2026-02-02 20:25:00	1,45	36,47	4,84	0,08	2,67	19,75	8	-	-
533	2026-02-02 20:30:00	1,43	36,37	4,84	0,08	2,64	19,77	7,99	-	-
534	2026-02-02 20:35:00	1,45	36,45	4,84	0,08	2,75	19,83	7,99	-	-
535	2026-02-02 20:40:00	1,42	36,44	4,84	0,08	2,68	19,82	7,99	-	-
536	2026-02-02 20:45:00	1,46	36,49	4,84	0,08	2,81	19,87	7,99	-	-
537	2026-02-02 20:50:00	1,43	36,46	4,84	0,08	2,79	19,86	7,99	-	-
538	2026-02-02 20:55:00	1,46	36,57	4,84	0,08	2,59	19,88	7,99	-	-
539	2026-02-02 21:00:00	1,44	36,48	4,84	0,08	2,58	19,87	7,99	-	-
540	2026-02-02 21:05:00	1,45	36,41	4,84	0,08	2,89	19,92	7,99	-	-
541	2026-02-02 21:10:00	1,43	36,46	4,84	0,08	2,85	19,88	7,99	-	-
542	2026-02-02 21:15:00	1,45	36,55	4,84	0,08	2,65	19,92	7,99	-	-
543	2026-02-02 21:20:00	1,43	36,51	4,84	0,08	2,62	19,92	7,99	-	-
544	2026-02-02 21:25:00	1,45	36,62	4,84	0,08	2,6	19,93	7,99	-	-
545	2026-02-02 21:30:00	1,43	36,5	4,84	0,08	2,58	19,92	7,99	-	-
546	2026-02-02 21:35:00	1,45	36,5	4,84	0,08	2,84	19,95	7,99	-	-
547	2026-02-02 21:40:00	1,45	36,57	4,84	0,08	2,8	19,94	7,99	-	-
548	2026-02-02 21:45:00	1,46	36,69	4,84	0,08	2,61	19,97	7,99	-	-
549	2026-02-02 21:50:00	1,44	36,57	4,84	0,08	2,61	19,97	7,99	-	-
550	2026-02-02 21:55:00	1,45	36,64	4,84	0,08	2,6	19,97	7,99	-	-
551	2026-02-02 22:00:00	1,44	36,55	4,84	0,08	2,57	19,96	7,99	-	-
552	2026-02-02 22:05:00	1,46	36,75	4,84	0,08	2,59	19,97	7,99	-	-
553	2026-02-02 22:10:00	1,45	36,55	4,84	0,08	2,6	19,92	7,99	-	-
554	2026-02-02 22:15:00	1,46	36,69	4,84	0,08	2,61	19,95	7,99	-	-
555	2026-02-02 22:20:00	1,44	36,55	4,84	0,08	2,6	19,92	7,99	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
556	2026-02-02 22:25:00	1,46	36,68	4,84	0,08	2,62	19,93	7,99	-	-
557	2026-02-02 22:30:00	1,44	36,55	4,84	0,08	2,61	19,9	7,99	-	-
558	2026-02-02 22:35:00	1,46	36,51	4,84	0,08	2,62	19,94	7,99	-	-
559	2026-02-02 22:40:00	1,45	36,6	4,84	0,08	2,59	19,9	7,99	-	-
560	2026-02-02 22:45:00	1,46	36,79	4,84	0,08	2,61	19,92	7,99	-	-
561	2026-02-02 22:50:00	1,44	36,67	4,84	0,08	2,59	19,88	7,99	-	-
562	2026-02-02 22:55:00	1,46	36,75	4,84	0,08	2,67	19,92	7,99	-	-
563	2026-02-02 23:00:00	1,44	36,6	4,84	0,08	2,64	19,88	7,99	-	-
564	2026-02-02 23:05:00	1,45	36,72	4,84	0,08	2,7	19,93	7,99	-	-
565	2026-02-02 23:10:00	1,45	36,61	4,84	0,08	2,68	19,89	7,99	-	-
566	2026-02-02 23:15:00	1,45	36,76	4,84	0,08	2,95	19,93	7,99	-	-
567	2026-02-02 23:20:00	1,44	36,63	4,84	0,08	2,91	19,91	7,99	-	-
568	2026-02-02 23:25:00	1,45	36,81	4,84	0,08	2,6	19,94	7,99	-	-
569	2026-02-02 23:30:00	1,44	36,64	4,84	0,08	2,6	19,91	7,99	-	-
570	2026-02-02 23:35:00	1,46	36,79	4,84	0,08	2,79	19,93	7,99	-	-
571	2026-02-02 23:40:00	1,44	36,79	4,84	0,08	2,76	19,87	7,99	-	-
572	2026-02-02 23:45:00	1,46	36,71	4,84	0,08	2,68	19,92	7,99	-	-
573	2026-02-02 23:50:00	1,44	36,65	4,84	0,08	2,65	19,91	7,99	-	-
574	2026-02-02 23:55:00	1,46	36,75	4,84	0,08	2,6	19,95	7,99	-	-
575	2026-02-03 00:00:00	1,45	36,68	4,84	0,08	2,57	19,92	7,99	-	-
576	2026-02-03 00:05:00	1,44	36,76	4,84	0,08	2,59	19,97	7,99	-	-
577	2026-02-03 00:15:00	1,46	36,75	4,84	0,08	2,73	19,98	7,99	-	-
578	2026-02-03 00:20:00	1,45	36,71	4,84	0,08	2,68	19,97	7,99	-	-
579	2026-02-03 00:25:00	1,46	36,77	4,84	0,08	2,81	19,99	7,99	-	-
580	2026-02-03 00:30:00	1,45	36,73	4,84	0,08	2,79	19,97	7,99	-	-
581	2026-02-03 00:35:00	1,46	36,84	4,84	0,08	2,61	19,98	7,99	-	-
582	2026-02-03 00:40:00	1,44	36,72	4,84	0,08	2,58	19,97	7,99	-	-
583	2026-02-03 00:45:00	1,46	36,88	4,84	0,08	2,8	20,01	7,99	-	-
584	2026-02-03 00:50:00	1,44	36,75	4,84	0,08	2,78	20,01	7,99	-	-
585	2026-02-03 00:55:00	1,46	36,81	4,84	0,08	2,58	20,02	7,99	-	-
586	2026-02-03 01:00:00	1,45	36,65	4,84	0,08	2,56	20,01	7,99	-	-
587	2026-02-03 01:05:00	1,46	36,69	4,84	0,08	2,61	20,02	7,99	-	-
588	2026-02-03 01:10:00	1,44	36,76	4,84	0,08	2,57	19,99	7,99	-	-
589	2026-02-03 01:15:00	1,46	36,93	4,84	0,08	2,62	20,01	7,99	-	-
590	2026-02-03 01:20:00	1,44	36,75	4,84	0,08	2,6	19,97	7,99	-	-
591	2026-02-03 01:25:00	1,46	36,88	4,84	0,08	2,61	20,02	7,99	-	-
592	2026-02-03 01:30:00	1,44	36,68	4,84	0,08	2,59	19,97	7,99	-	-
593	2026-02-03 01:35:00	1,46	36,85	4,84	0,08	2,63	20,01	7,99	-	-
594	2026-02-03 01:40:00	1,45	36,73	4,84	0,08	2,61	19,97	7,99	-	-
595	2026-02-03 01:45:00	1,46	36,8	4,84	0,08	2,58	20	7,99	-	-
596	2026-02-03 01:50:00	1,44	36,74	4,84	0,08	2,58	19,95	7,99	-	-
597	2026-02-03 01:55:00	1,46	36,74	4,84	0,08	2,63	19,97	7,99	-	-
598	2026-02-03 02:00:00	1,44	36,78	4,84	0,08	2,6	19,93	7,99	-	-
599	2026-02-03 02:05:00	1,46	36,97	4,84	0,08	2,62	19,97	7,99	-	-
600	2026-02-03 02:10:00	1,44	36,79	4,84	0,08	2,61	19,92	7,99	-	-
601	2026-02-03 02:15:00	1,46	36,86	4,84	0,08	2,61	19,97	7,99	-	-
602	2026-02-03 02:20:00	1,45	36,79	4,84	0,08	2,6	19,95	7,99	-	-
603	2026-02-03 02:25:00	1,46	36,92	4,84	0,08	2,63	19,97	8	-	-
604	2026-02-03 02:30:00	1,44	36,82	4,84	0,08	2,58	19,92	7,99	-	-
605	2026-02-03 02:35:00	1,46	36,78	4,84	0,08	2,56	19,96	8	-	-
606	2026-02-03 02:40:00	1,45	36,84	4,84	0,08	2,57	19,92	7,99	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
607	2026-02-03 02:45:00	1,46	37,03	4,84	0,08	2,6	19,97	8	-	-
608	2026-02-03 02:50:00	1,44	36,81	4,84	0,08	2,58	19,93	7,99	-	-
609	2026-02-03 02:55:00	1,47	37	4,84	0,08	2,57	19,97	8	-	-
610	2026-02-03 03:00:00	1,44	36,84	4,84	0,08	2,58	19,91	7,99	-	-
611	2026-02-03 03:05:00	1,46	36,88	4,84	0,08	2,66	19,95	8	-	-
612	2026-02-03 03:10:00	1,45	36,86	4,84	0,08	2,64	19,89	7,99	-	-
613	2026-02-03 03:15:00	1,46	36,99	4,84	0,08	2,61	19,92	8	-	-
614	2026-02-03 03:20:00	1,46	36,84	4,84	0,08	2,59	19,87	7,99	-	-
615	2026-02-03 03:25:00	1,47	36,88	4,84	0,08	2,76	19,92	8	-	-
616	2026-02-03 03:30:00	1,44	36,89	4,84	0,08	2,73	19,87	8	-	-
617	2026-02-03 03:35:00	1,47	37,09	4,84	0,08	2,7	19,92	8	-	-
618	2026-02-03 03:40:00	1,45	36,89	4,84	0,08	2,65	19,87	8	-	-
619	2026-02-03 03:45:00	1,47	36,97	4,84	0,08	2,64	19,91	8	-	-
620	2026-02-03 03:50:00	1,45	36,87	4,84	0,08	2,61	19,83	8	-	-
621	2026-02-03 03:55:00	1,47	37,07	4,84	0,08	2,59	19,87	8	-	-
622	2026-02-03 04:00:00	1,45	36,85	4,84	0,08	2,59	19,84	8	-	-
623	2026-02-03 04:05:00	1,47	37	4,84	0,08	3,05	19,88	8	-	-
624	2026-02-03 04:10:00	1,45	36,93	4,84	0,08	3,01	19,85	8	-	-
625	2026-02-03 04:15:00	1,46	37,12	4,84	0,08	2,62	19,88	8	-	-
626	2026-02-03 04:20:00	1,44	36,9	4,84	0,08	2,61	19,83	8	-	-
627	2026-02-03 04:25:00	1,47	37,04	4,84	0,08	2,69	19,87	8	-	-
628	2026-02-03 04:30:00	1,45	36,95	4,84	0,08	2,67	19,82	8	-	-
629	2026-02-03 04:35:00	1,44	36,93	4,84	0,08	3,2	19,87	8	-	-
630	2026-02-03 04:40:00	1,46	36,91	4,84	0,08	3,17	19,8	8	-	-
631	2026-02-03 04:45:00	1,47	37,01	4,84	0,08	2,55	19,85	8,01	-	-
632	2026-02-03 04:50:00	1,46	36,92	4,84	0,08	2,55	19,79	8	-	-
633	2026-02-03 04:55:00	1,47	36,98	4,84	0,08	2,57	19,84	8,01	-	-
634	2026-02-03 05:00:00	1,46	36,86	4,84	0,08	2,55	19,8	8	-	-
635	2026-02-03 05:05:00	1,46	36,97	4,84	0,08	2,61	19,84	8,01	-	-
636	2026-02-03 05:10:00	1,45	36,9	4,84	0,08	2,6	19,76	8	-	-
637	2026-02-03 05:15:00	1,48	37,09	4,84	0,08	2,56	19,82	8,01	-	-
638	2026-02-03 05:20:00	1,45	36,89	4,84	0,08	2,56	19,76	8	-	-
639	2026-02-03 05:25:00	1,47	37	4,84	0,08	2,6	19,82	8,01	-	-
640	2026-02-03 05:30:00	1,47	36,98	4,84	0,08	2,58	19,75	8	-	-
641	2026-02-03 05:35:00	1,47	37,15	4,84	0,08	2,59	19,78	8,01	-	-
642	2026-02-03 05:40:00	1,47	36,9	4,84	0,08	2,57	19,73	8	-	-
643	2026-02-03 05:45:00	1,48	37,15	4,84	0,08	2,57	19,79	8,01	-	-
644	2026-02-03 05:50:00	1,47	36,96	4,84	0,08	2,55	19,74	8,01	-	-
645	2026-02-03 05:55:00	1,47	37,09	4,84	0,08	2,54	19,77	8,01	-	-
646	2026-02-03 06:00:00	1,47	36,95	4,84	0,08	2,55	19,72	8,01	-	-
647	2026-02-03 06:05:00	1,48	36,99	4,84	0,08	2,61	19,77	8,01	-	-
648	2026-02-03 06:10:00	1,45	37,02	4,84	0,08	2,6	19,72	8,01	-	-
649	2026-02-03 06:15:00	1,47	37,17	4,84	0,08	2,55	19,77	8,01	-	-
650	2026-02-03 06:20:00	1,46	36,97	4,84	0,08	2,54	19,72	8,01	-	-
651	2026-02-03 06:25:00	1,48	37,1	4,84	0,08	2,56	19,75	8,01	-	-
652	2026-02-03 06:30:00	1,47	36,97	4,84	0,08	2,53	19,72	8,01	-	-
653	2026-02-03 06:35:00	1,48	37,07	4,84	0,08	2,74	19,76	8,01	-	-
654	2026-02-03 06:40:00	1,47	36,96	4,84	0,08	2,71	19,7	8,01	-	-
655	2026-02-03 06:45:00	1,47	37,04	4,84	0,08	2,7	19,73	8,01	-	-
656	2026-02-03 06:50:00	1,46	37,01	4,84	0,08	2,65	19,72	8,01	-	-
657	2026-02-03 06:55:00	1,48	37,22	4,84	0,08	2,6	19,74	8,01	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
658	2026-02-03 07:00:00	1,47	36,99	4,84	0,08	2,58	19,68	8,01	-	-
659	2026-02-03 07:05:00	1,48	37,25	4,84	0,08	2,66	19,73	8,01	-	-
660	2026-02-03 07:10:00	1,47	37,01	4,84	0,08	2,63	19,67	8,01	-	-
661	2026-02-03 07:15:00	1,48	37,13	4,84	0,08	2,55	19,72	8,01	-	-
662	2026-02-03 07:20:00	1,47	37,04	4,84	0,08	2,54	19,58	8,01	-	-
663	2026-02-03 07:25:00	1,49	36,95	4,84	0,08	2,62	19,68	8,02	-	-
664	2026-02-03 07:30:00	1,48	37,05	4,84	0,08	2,59	19,58	8,01	-	-
665	2026-02-03 07:35:00	1,49	37,14	4,84	0,08	2,58	19,62	8,02	-	-
666	2026-02-03 07:40:00	1,48	37,05	4,84	0,08	2,55	19,58	8,01	-	-
667	2026-02-03 07:45:00	1,48	37,3	4,84	0,08	2,58	19,6	8,02	-	-
668	2026-02-03 07:50:00	1,48	37,09	4,84	0,08	2,57	19,54	8,01	-	-
669	2026-02-03 07:55:00	1,49	37,12	4,84	0,08	2,57	19,58	8,02	-	-
670	2026-02-03 08:00:00	1,48	37,06	4,84	0,08	2,55	19,52	8,01	-	-
671	2026-02-03 08:05:00	1,49	37,06	4,84	0,08	2,55	19,54	8,02	-	-
672	2026-02-03 08:10:00	1,49	37,08	4,84	0,08	2,53	19,46	8,02	-	-
673	2026-02-03 08:15:00	1,49	37,1	4,84	0,08	2,56	19,51	8,02	-	-
674	2026-02-03 08:20:00	1,49	37,09	4,84	0,08	2,55	19,41	8,02	-	-
675	2026-02-03 08:25:00	1,5	37,23	4,84	0,08	2,56	19,44	8,02	-	-
676	2026-02-03 08:30:00	1,48	37,07	4,84	0,08	2,56	19,35	8,02	-	-
677	2026-02-03 08:35:00	1,49	37,25	4,84	0,08	2,54	19,38	8,02	-	-
678	2026-02-03 08:40:00	1,49	37,1	4,84	0,08	2,53	19,3	8,02	-	-
679	2026-02-03 08:45:00	1,5	37,18	4,84	0,08	2,57	19,36	8,03	-	-
680	2026-02-03 08:50:00	1,5	37,14	4,84	0,08	2,56	19,29	8,02	-	-
681	2026-02-03 08:55:00	1,5	37,27	4,84	0,08	2,62	19,33	8,03	-	-
682	2026-02-03 09:00:00	1,49	37,17	4,84	0,08	2,58	19,24	8,02	-	-
683	2026-02-03 09:05:00	1,51	37,01	4,84	0,08	2,57	19,29	8,03	-	-
684	2026-02-03 09:10:00	1,5	37,09	4,84	0,08	2,55	19,24	8,02	-	-
685	2026-02-03 09:15:00	1,51	37,22	4,84	0,08	2,69	19,28	8,03	-	-
686	2026-02-03 09:20:00	1,49	37,11	4,84	0,08	2,65	19,22	8,03	-	-
687	2026-02-03 09:25:00	1,51	37,13	4,84	0,08	2,58	19,27	8,03	-	-
688	2026-02-03 09:30:00	1,51	37,08	4,84	0,08	2,56	19,19	8,03	-	-
689	2026-02-03 09:35:00	1,51	37,29	4,84	0,08	2,54	19,25	8,03	-	-
690	2026-02-03 09:40:00	1,5	37,11	4,84	0,08	2,53	19,17	8,03	-	-
691	2026-02-03 09:45:00	1,52	37,16	4,84	0,08	2,56	19,21	8,03	-	-
692	2026-02-03 09:50:00	1,51	37,15	4,84	0,08	2,55	19,14	8,03	-	-
693	2026-02-03 09:55:00	1,52	37,29	4,84	0,08	2,85	19,21	8,03	-	-
694	2026-02-03 10:00:00	1,51	37	4,84	0,07	2,82	19,14	8,03	-	-
695	2026-02-03 10:05:00	1,52	37,23	4,84	0,07	2,54	19,19	8,03	-	-
696	2026-02-03 10:10:00	1,5	37,13	4,84	0,07	2,54	19,13	8,03	-	-
697	2026-02-03 10:15:00	1,52	37,27	4,84	0,07	2,55	19,21	8,03	-	-
698	2026-02-03 10:20:00	1,51	36,98	4,84	0,07	2,54	19,13	8,03	-	-
699	2026-02-03 10:25:00	1,52	37,2	4,84	0,07	2,57	19,18	8,03	-	-
700	2026-02-03 10:30:00	1,51	37,09	4,84	0,07	2,56	19,14	8,03	-	-
701	2026-02-03 10:35:00	1,53	37,13	4,84	0,07	2,55	19,18	8,03	-	-
702	2026-02-03 10:40:00	1,52	37,09	4,84	0,07	2,54	19,13	8,03	-	-
703	2026-02-03 10:45:00	1,53	37,31	4,84	0,07	2,58	19,21	8,03	-	-
704	2026-02-03 10:50:00	1,51	37,08	4,84	0,07	2,57	19,15	8,03	-	-
705	2026-02-03 10:55:00	1,53	37,19	4,84	0,07	2,53	19,23	8,03	-	-
706	2026-02-03 11:00:00	1,52	37,18	4,84	0,07	2,52	19,18	8,03	-	-
707	2026-02-03 11:05:00	1,52	37,24	4,84	0,07	2,57	19,23	8,03	-	-
708	2026-02-03 11:10:00	1,5	37,09	4,84	0,07	2,55	19,19	8,03	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
709	2026-02-03 11:15:00	1,52	37,2	4,84	0,07	2,58	19,26	8,03	-	-
710	2026-02-03 11:20:00	1,51	37,15	4,84	0,07	2,55	19,2	8,03	-	-
711	2026-02-03 11:25:00	1,53	37,18	4,84	0,07	2,61	19,25	8,03	-	-
712	2026-02-03 11:30:00	1,51	37,14	4,84	0,07	2,58	19,19	8,03	-	-
713	2026-02-03 11:35:00	1,52	37,18	4,84	0,07	2,53	19,25	8,03	-	-
714	2026-02-03 11:40:00	1,51	37,12	4,84	0,07	2,53	19,23	8,03	-	-
715	2026-02-03 11:45:00	1,53	37,21	4,84	0,07	2,67	19,28	8,03	-	-
716	2026-02-03 11:50:00	1,51	37,22	4,84	0,07	2,63	19,23	8,02	-	-
717	2026-02-03 11:55:00	1,53	37,27	4,84	0,07	2,98	19,28	8,03	-	-
718	2026-02-03 12:00:00	1,51	37,16	4,84	0,07	2,95	19,23	8,03	-	-
719	2026-02-03 12:05:00	1,53	37,25	4,84	0,07	2,52	19,27	8,03	-	-
720	2026-02-03 12:10:00	1,5	37,14	4,84	0,07	2,52	19,2	8,03	-	-
721	2026-02-03 12:15:00	1,52	37,18	4,84	0,07	2,6	19,28	8,03	-	-
722	2026-02-03 12:20:00	1,5	37,13	4,84	0,07	2,56	19,25	8,03	-	-
723	2026-02-03 12:25:00	1,52	37,36	4,84	0,07	2,54	19,28	8,03	-	-
724	2026-02-03 12:30:00	1,5	37,18	4,84	0,07	2,53	19,24	8,03	-	-
725	2026-02-03 12:35:00	1,52	37,28	4,84	0,07	2,53	19,3	8,03	-	-
726	2026-02-03 12:40:00	1,5	37,28	4,84	0,07	2,5	19,28	8,02	-	-
727	2026-02-03 12:45:00	1,51	37,28	4,84	0,07	2,6	19,33	8,03	-	-
728	2026-02-03 12:50:00	1,51	37,17	4,84	0,07	2,57	19,28	8,02	-	-
729	2026-02-03 12:55:00	1,51	37,28	4,84	0,07	2,54	19,34	8,03	-	-
730	2026-02-03 13:00:00	1,49	37,22	4,84	0,07	2,51	19,32	8,02	-	-
731	2026-02-03 13:05:00	1,51	37,18	4,84	0,07	2,54	19,34	8,03	-	-
732	2026-02-03 13:10:00	1,5	37,21	4,84	0,07	2,53	19,33	8,02	-	-
733	2026-02-03 13:15:00	1,52	37,23	4,84	0,07	2,54	19,38	8,02	-	-
734	2026-02-03 13:20:00	1,49	37,24	4,84	0,07	2,51	19,34	8,02	-	-
735	2026-02-03 13:25:00	1,51	37,32	4,84	0,07	2,54	19,39	8,02	-	-
736	2026-02-03 13:30:00	1,49	37,25	4,84	0,07	2,52	19,37	8,02	-	-
737	2026-02-03 13:35:00	1,51	37,32	4,84	0,07	2,56	19,39	8,02	-	-
738	2026-02-03 13:40:00	1,5	37,22	4,84	0,07	2,54	19,38	8,02	-	-
739	2026-02-03 13:45:00	1,51	37,41	4,84	0,07	2,53	19,41	8,02	-	-
740	2026-02-03 13:50:00	1,49	37,27	4,84	0,07	2,5	19,41	8,02	-	-
741	2026-02-03 13:55:00	1,51	37,45	4,84	0,07	2,55	19,43	8,02	-	-
742	2026-02-03 14:00:00	1,5	37,27	4,84	0,07	2,54	19,42	8,02	-	-
743	2026-02-03 14:05:00	1,51	37,24	4,84	0,07	2,57	19,46	8,02	-	-
744	2026-02-03 14:10:00	1,5	37,24	4,84	0,07	2,53	19,46	8,02	-	-
745	2026-02-03 14:15:00	1,51	37,19	4,84	0,07	2,53	19,49	8,02	-	-
746	2026-02-03 14:20:00	1,5	37,26	4,84	0,07	2,52	19,47	8,02	-	-
747	2026-02-03 14:25:00	1,51	37,38	4,84	0,07	2,6	19,5	8,02	-	-
748	2026-02-03 14:30:00	1,5	37,23	4,84	0,07	2,57	19,48	8,02	-	-
749	2026-02-03 14:35:00	1,51	37,4	4,84	0,07	2,53	19,5	8,02	-	-
750	2026-02-03 14:40:00	1,5	37,28	4,84	0,07	2,51	19,48	8,02	-	-
751	2026-02-03 14:45:00	1,52	37,18	4,84	0,07	2,71	19,52	8,02	-	-
752	2026-02-03 14:50:00	1,49	37,18	4,84	0,07	2,69	19,5	8,02	-	-
753	2026-02-03 14:55:00	1,51	37,52	4,84	0,07	2,59	19,54	8,02	-	-
754	2026-02-03 15:00:00	1,5	37,37	4,84	0,07	2,57	19,52	8,01	-	-
755	2026-02-03 15:05:00	1,51	37,37	4,84	0,07	2,6	19,53	8,02	-	-
756	2026-02-03 15:10:00	1,5	37,37	4,84	0,07	2,6	19,52	8,02	-	-
757	2026-02-03 15:15:00	1,51	37,37	4,84	0,07	2,57	19,55	8,02	-	-
758	2026-02-03 15:20:00	1,48	37,34	4,84	0,07	2,58	19,57	8,02	-	-
759	2026-02-03 15:25:00	1,5	37,41	4,84	0,07	2,58	19,6	8,02	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
760	2026-02-03 15:30:00	1,49	37,28	4,84	0,07	2,54	19,6	8,01	-	-
761	2026-02-03 15:35:00	1,5	37,27	4,84	0,07	2,54	19,65	8,02	-	-
762	2026-02-03 15:40:00	1,49	37,27	4,84	0,07	2,52	19,59	8,02	-	-
763	2026-02-03 15:45:00	1,5	37,37	4,84	0,07	2,51	19,64	8,02	-	-
764	2026-02-03 15:50:00	1,49	37,44	4,84	0,07	2,5	19,64	8,01	-	-
765	2026-02-03 15:55:00	1,5	37,39	4,84	0,07	2,7	19,68	8,02	-	-
766	2026-02-03 16:00:00	1,48	37,41	4,84	0,07	2,67	19,66	8,01	-	-
767	2026-02-03 16:05:00	1,5	37,43	4,84	0,07	2,65	19,72	8,02	-	-
768	2026-02-03 16:10:00	1,49	37,42	4,84	0,07	2,61	19,73	8,01	-	-
769	2026-02-03 16:15:00	1,5	37,56	4,84	0,07	2,59	19,74	8,02	-	-
770	2026-02-03 16:20:00	1,48	37,41	4,84	0,07	2,57	19,75	8,01	-	-
771	2026-02-03 16:25:00	1,5	37,46	4,84	0,07	2,53	19,77	8,02	-	-
772	2026-02-03 16:30:00	1,48	37,33	4,84	0,07	2,51	19,71	8,01	-	-
773	2026-02-03 16:35:00	1,49	37,45	4,84	0,07	2,5	19,74	8,02	-	-
774	2026-02-03 16:40:00	1,49	37,4	4,84	0,07	2,49	19,76	8,01	-	-
775	2026-02-03 16:45:00	1,5	37,38	4,84	0,07	2,56	19,77	8,02	-	-
776	2026-02-03 16:50:00	1,48	37,41	4,84	0,07	2,54	19,78	8,01	-	-
777	2026-02-03 16:55:00	1,5	37,48	4,84	0,07	3	19,79	8,02	-	-
778	2026-02-03 17:00:00	1,49	37,36	4,84	0,08	2,99	19,77	8,01	-	-
779	2026-02-03 17:05:00	1,49	37,45	4,84	0,08	2,52	19,81	8,02	-	-
780	2026-02-03 17:10:00	1,48	37,32	4,84	0,08	2,49	19,8	8,01	-	-
781	2026-02-03 17:15:00	1,49	37,5	4,84	0,08	2,52	19,82	8,02	-	-
782	2026-02-03 17:20:00	1,48	37,35	4,84	0,08	2,49	19,79	8,01	-	-
783	2026-02-03 17:25:00	1,49	37,45	4,84	0,08	2,57	19,82	8,02	-	-
784	2026-02-03 17:30:00	1,48	37,38	4,84	0,08	2,55	19,83	8,01	-	-
785	2026-02-03 17:35:00	1,49	37,39	4,84	0,08	2,55	19,85	8,02	-	-
786	2026-02-03 17:40:00	1,48	37,37	4,84	0,08	2,52	19,84	8,01	-	-
787	2026-02-03 17:45:00	1,49	37,45	4,84	0,08	2,57	19,85	8,02	-	-
788	2026-02-03 17:50:00	1,47	37,36	4,84	0,08	2,54	19,79	8,01	-	-
789	2026-02-03 17:55:00	1,49	37,49	4,84	0,08	2,54	19,82	8,02	-	-
790	2026-02-03 18:00:00	1,48	37,39	4,84	0,08	2,55	19,77	8,01	-	-
791	2026-02-03 18:05:00	1,49	37,57	4,84	0,08	2,56	19,79	8,02	-	-
792	2026-02-03 18:10:00	1,48	37,36	4,84	0,08	2,53	19,77	8,02	-	-
793	2026-02-03 18:15:00	1,5	37,57	4,84	0,08	2,51	19,79	8,02	-	-
794	2026-02-03 18:20:00	1,47	37,37	4,84	0,08	2,48	19,77	8,02	-	-
795	2026-02-03 18:25:00	1,5	37,41	4,84	0,08	2,53	19,82	8,02	-	-
796	2026-02-03 18:30:00	1,48	37,42	4,84	0,08	2,5	19,78	8,02	-	-
797	2026-02-03 18:35:00	1,49	37,33	4,84	0,08	2,56	19,82	8,02	-	-
798	2026-02-03 18:40:00	1,48	37,39	4,84	0,08	2,5	19,78	8,02	-	-
799	2026-02-03 18:45:00	1,49	37,5	4,84	0,08	2,52	19,82	8,02	-	-
800	2026-02-03 18:50:00	1,47	37,41	4,84	0,08	2,5	19,79	8,02	-	-
801	2026-02-03 18:55:00	1,49	37,6	4,84	0,08	2,53	19,87	8,02	-	-
802	2026-02-03 19:00:00	1,47	37,37	4,84	0,08	2,51	19,87	8,02	-	-
803	2026-02-03 19:05:00	1,5	37,51	4,84	0,08	2,5	19,92	8,02	-	-
804	2026-02-03 19:10:00	1,47	37,36	4,84	0,08	2,48	19,9	8,02	-	-
805	2026-02-03 19:15:00	1,5	37,43	4,84	0,08	2,52	19,92	8,02	-	-
806	2026-02-03 19:20:00	1,48	37,33	4,84	0,08	2,51	19,91	8,02	-	-
807	2026-02-03 19:25:00	1,49	37,42	4,84	0,08	2,51	19,92	8,02	-	-
808	2026-02-03 19:30:00	1,49	37,44	4,84	0,08	2,48	19,89	8,02	-	-
809	2026-02-03 19:35:00	1,49	37,59	4,84	0,08	2,53	19,92	8,02	-	-
810	2026-02-03 19:40:00	1,47	37,41	4,84	0,08	2,51	19,9	8,02	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
811	2026-02-03 19:45:00	1,49	37,51	4,84	0,08	2,48	19,92	8,02	-	-
812	2026-02-03 19:50:00	1,47	37,44	4,84	0,08	2,48	19,89	8,02	-	-
813	2026-02-03 19:55:00	1,49	37,54	4,84	0,08	2,52	19,92	8,02	-	-
814	2026-02-03 20:00:00	1,47	37,39	4,84	0,08	2,5	19,89	8,02	-	-
815	2026-02-03 20:05:00	1,49	37,62	4,84	0,08	2,5	19,92	8,02	-	-
816	2026-02-03 20:10:00	1,48	37,4	4,84	0,08	2,48	19,92	8,02	-	-
817	2026-02-03 20:15:00	1,49	37,57	4,84	0,08	2,53	19,97	8,02	-	-
818	2026-02-03 20:20:00	1,48	37,41	4,84	0,08	2,51	19,94	8,02	-	-
819	2026-02-03 20:25:00	1,49	37,64	4,84	0,08	2,55	19,97	8,02	-	-
820	2026-02-03 20:30:00	1,48	37,44	4,84	0,08	2,53	19,94	8,02	-	-
821	2026-02-03 20:35:00	1,5	37,57	4,84	0,08	2,48	19,97	8,02	-	-
822	2026-02-03 20:40:00	1,48	37,37	4,84	0,08	2,5	19,96	8,02	-	-
823	2026-02-03 20:45:00	1,5	37,49	4,84	0,08	2,53	19,98	8,02	-	-
824	2026-02-03 20:50:00	1,48	37,43	4,84	0,08	2,49	19,97	8,02	-	-
825	2026-02-03 20:55:00	1,49	37,46	4,84	0,08	2,51	20,01	8,02	-	-
826	2026-02-03 21:00:00	1,48	37,45	4,84	0,08	2,49	20	8,02	-	-
827	2026-02-03 21:05:00	1,49	37,67	4,84	0,08	2,51	20,02	8,02	-	-
828	2026-02-03 21:10:00	1,48	37,46	4,84	0,08	2,5	20,01	8,02	-	-
829	2026-02-03 21:15:00	1,49	37,64	4,84	0,08	2,54	20,02	8,02	-	-
830	2026-02-03 21:20:00	1,48	37,48	4,84	0,08	2,52	20,02	8,02	-	-
831	2026-02-03 21:25:00	1,49	37,4	4,84	0,08	2,59	20,04	8,02	-	-
832	2026-02-03 21:30:00	1,47	37,45	4,84	0,08	2,54	20,03	8,01	-	-
833	2026-02-03 21:35:00	1,49	37,63	4,84	0,08	2,57	20,07	8,02	-	-
834	2026-02-03 21:40:00	1,47	37,42	4,84	0,08	2,54	20,04	8,01	-	-
835	2026-02-03 21:45:00	1,49	37,43	4,84	0,08	2,5	20,07	8,02	-	-
836	2026-02-03 21:50:00	1,48	37,48	4,84	0,08	2,48	20,07	8,01	-	-
837	2026-02-03 21:55:00	1,48	37,5	4,84	0,08	2,47	20,09	8,01	-	-
838	2026-02-03 22:00:00	1,48	37,45	4,84	0,08	2,47	20,08	8,01	-	-
839	2026-02-03 22:05:00	1,5	37,55	4,84	0,08	2,61	20,11	8,01	-	-
840	2026-02-03 22:10:00	1,47	37,45	4,84	0,08	2,57	20,08	8,01	-	-
841	2026-02-03 22:15:00	1,5	37,59	4,84	0,08	2,57	20,11	8,01	-	-
842	2026-02-03 22:20:00	1,47	37,47	4,84	0,08	2,54	20,09	8,01	-	-
843	2026-02-03 22:25:00	1,49	37,52	4,84	0,08	2,79	20,12	8,01	-	-
844	2026-02-03 22:30:00	1,47	37,52	4,84	0,08	2,75	20,11	8	-	-
845	2026-02-03 22:35:00	1,48	37,54	4,84	0,08	2,48	20,13	8,01	-	-
846	2026-02-03 22:40:00	1,47	37,49	4,84	0,08	2,47	20,12	8	-	-
847	2026-02-03 22:45:00	1,49	37,6	4,84	0,08	2,78	20,15	8,01	-	-
848	2026-02-03 22:50:00	1,47	37,5	4,84	0,08	2,76	20,13	8	-	-
849	2026-02-03 22:55:00	1,47	37,57	4,84	0,08	2,49	20,16	8	-	-
850	2026-02-03 23:00:00	1,46	37,49	4,84	0,08	2,48	20,14	8	-	-
851	2026-02-03 23:05:00	1,49	37,45	4,84	0,08	2,61	20,17	8	-	-
852	2026-02-03 23:10:00	1,46	37,49	4,84	0,08	2,54	20,17	8	-	-
853	2026-02-03 23:15:00	1,48	37,59	4,84	0,08	2,51	20,19	8	-	-
854	2026-02-03 23:20:00	1,46	37,49	4,84	0,08	2,49	20,17	8	-	-
855	2026-02-03 23:25:00	1,49	37,63	4,84	0,08	2,48	20,21	8	-	-
856	2026-02-03 23:30:00	1,47	37,49	4,84	0,08	2,46	20,2	7,99	-	-
857	2026-02-03 23:35:00	1,49	37,59	4,84	0,08	2,5	20,22	8	-	-
858	2026-02-03 23:40:00	1,47	37,5	4,84	0,08	2,47	20,23	7,99	-	-
859	2026-02-03 23:45:00	1,49	37,46	4,84	0,08	2,56	20,27	7,99	-	-
860	2026-02-03 23:50:00	1,48	37,52	4,84	0,08	2,5	20,27	7,99	-	-
861	2026-02-03 23:55:00	1,49	37,57	4,84	0,08	2,47	20,27	7,99	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
862	2026-02-04 00:00:00	1,47	37,51	4,84	0,08	2,45	20,28	7,99	-	-
863	2026-02-04 00:05:00	1,47	37,49	4,84	0,08	2,48	20,32	7,99	-	-
864	2026-02-04 00:15:00	1,49	37,63	4,84	0,08	2,55	20,32	7,99	-	-
865	2026-02-04 00:20:00	1,47	37,5	4,84	0,08	2,55	20,32	7,98	-	-
866	2026-02-04 00:25:00	1,48	37,72	4,84	0,08	2,52	20,34	7,99	-	-
867	2026-02-04 00:30:00	1,46	37,52	4,84	0,08	2,49	20,32	7,98	-	-
868	2026-02-04 00:35:00	1,48	37,48	4,84	0,08	2,48	20,34	7,99	-	-
869	2026-02-04 00:40:00	1,47	37,43	4,84	0,08	2,47	20,34	7,98	-	-
870	2026-02-04 00:45:00	1,49	37,71	4,84	0,08	2,54	20,33	7,98	-	-
871	2026-02-04 00:50:00	1,47	37,48	4,84	0,08	2,51	20,32	7,98	-	-
872	2026-02-04 00:55:00	1,49	37,56	4,84	0,08	2,53	20,33	7,98	-	-
873	2026-02-04 01:00:00	1,46	37,46	4,84	0,08	2,48	20,32	7,98	-	-
874	2026-02-04 01:05:00	1,48	37,63	4,84	0,08	2,56	20,32	7,98	-	-
875	2026-02-04 01:10:00	1,47	37,5	4,84	0,08	2,52	20,31	7,98	-	-
876	2026-02-04 01:15:00	1,49	37,68	4,84	0,08	2,66	20,32	7,98	-	-
877	2026-02-04 01:20:00	1,47	37,5	4,84	0,08	2,63	20,32	7,98	-	-
878	2026-02-04 01:25:00	1,49	37,57	4,84	0,08	2,5	20,32	7,98	-	-
879	2026-02-04 01:30:00	1,47	37,47	4,84	0,08	2,49	20,32	7,98	-	-
880	2026-02-04 01:35:00	1,48	37,69	4,84	0,08	2,51	20,33	7,98	-	-
881	2026-02-04 01:40:00	1,47	37,44	4,84	0,08	2,48	20,32	7,98	-	-
882	2026-02-04 01:45:00	1,48	37,62	4,84	0,08	2,57	20,34	7,98	-	-
883	2026-02-04 01:50:00	1,47	37,49	4,84	0,08	2,53	20,32	7,97	-	-
884	2026-02-04 01:55:00	1,49	37,62	4,84	0,08	2,53	20,36	7,98	-	-
885	2026-02-04 02:00:00	1,47	37,48	4,84	0,08	2,49	20,33	7,97	-	-
886	2026-02-04 02:05:00	1,49	37,65	4,84	0,08	2,49	20,36	7,98	-	-
887	2026-02-04 02:10:00	1,47	37,48	4,84	0,08	2,46	20,37	7,97	-	-
888	2026-02-04 02:15:00	1,49	37,6	4,84	0,08	2,57	20,38	7,97	-	-
889	2026-02-04 02:20:00	1,46	37,51	4,84	0,08	2,55	20,37	7,97	-	-
890	2026-02-04 02:25:00	1,49	37,58	4,84	0,08	2,61	20,38	7,97	-	-
891	2026-02-04 02:30:00	1,47	37,51	4,84	0,08	2,57	20,37	7,97	-	-
892	2026-02-04 02:35:00	1,49	37,75	4,84	0,08	2,55	20,39	7,97	-	-
893	2026-02-04 02:40:00	1,48	37,49	4,84	0,08	2,52	20,38	7,96	-	-
894	2026-02-04 02:45:00	1,49	37,56	4,84	0,08	2,48	20,41	7,96	-	-
895	2026-02-04 02:50:00	1,47	37,54	4,84	0,08	2,48	20,37	7,96	-	-
896	2026-02-04 02:55:00	1,49	37,49	4,84	0,08	2,49	20,4	7,96	-	-
897	2026-02-04 03:00:00	1,47	37,55	4,84	0,08	2,48	20,37	7,96	-	-
898	2026-02-04 03:05:00	1,48	37,53	4,84	0,08	2,51	20,4	7,96	-	-
899	2026-02-04 03:10:00	1,46	37,5	4,84	0,08	2,49	20,37	7,96	-	-
900	2026-02-04 03:15:00	1,48	37,59	4,84	0,08	2,97	20,42	7,96	-	-
901	2026-02-04 03:20:00	1,46	37,51	4,84	0,08	2,93	20,39	7,95	-	-
902	2026-02-04 03:25:00	1,49	37,64	4,84	0,08	2,51	20,43	7,96	-	-
903	2026-02-04 03:30:00	1,46	37,52	4,84	0,08	2,51	20,41	7,95	-	-
904	2026-02-04 03:35:00	1,47	37,6	4,84	0,08	2,56	20,45	7,96	-	-
905	2026-02-04 03:40:00	1,46	37,55	4,84	0,08	2,53	20,43	7,95	-	-
906	2026-02-04 03:45:00	1,48	37,54	4,84	0,08	2,52	20,46	7,95	-	-
907	2026-02-04 03:50:00	1,47	37,55	4,84	0,08	2,49	20,45	7,95	-	-
908	2026-02-04 03:55:00	1,48	37,71	4,84	0,08	2,45	20,47	7,95	-	-
909	2026-02-04 04:00:00	1,46	37,54	4,84	0,08	2,45	20,45	7,95	-	-
910	2026-02-04 04:05:00	1,48	37,68	4,84	0,08	2,46	20,47	7,95	-	-
911	2026-02-04 04:10:00	1,46	37,56	4,84	0,08	2,45	20,45	7,94	-	-
912	2026-02-04 04:15:00	1,48	37,63	4,84	0,08	2,44	20,47	7,95	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
913	2026-02-04 04:20:00	1,47	37,52	4,84	0,08	2,44	20,45	7,94	-	-
914	2026-02-04 04:25:00	1,48	37,56	4,84	0,08	2,53	20,47	7,94	-	-
915	2026-02-04 04:30:00	1,47	37,51	4,84	0,08	2,49	20,46	7,94	-	-
916	2026-02-04 04:35:00	1,48	37,69	4,84	0,08	2,46	20,48	7,94	-	-
917	2026-02-04 04:40:00	1,46	37,5	4,84	0,08	2,45	20,47	7,94	-	-
918	2026-02-04 04:45:00	1,48	37,64	4,84	0,08	2,47	20,47	7,94	-	-
919	2026-02-04 04:50:00	1,46	37,54	4,84	0,08	2,46	20,42	7,94	-	-
920	2026-02-04 04:55:00	1,48	37,72	4,84	0,08	2,52	20,46	7,94	-	-
921	2026-02-04 05:00:00	1,46	37,52	4,84	0,08	2,5	20,42	7,93	-	-
922	2026-02-04 05:05:00	1,49	37,53	4,84	0,08	2,45	20,45	7,94	-	-
923	2026-02-04 05:10:00	1,46	37,52	4,84	0,08	2,45	20,41	7,93	-	-
924	2026-02-04 05:15:00	1,48	37,63	4,84	0,08	2,44	20,45	7,94	-	-
925	2026-02-04 05:20:00	1,47	37,51	4,84	0,08	2,45	20,42	7,93	-	-
926	2026-02-04 05:25:00	1,49	37,72	4,84	0,08	2,48	20,44	7,93	-	-
927	2026-02-04 05:30:00	1,47	37,53	4,84	0,08	2,45	20,41	7,93	-	-
928	2026-02-04 05:35:00	1,48	37,7	4,84	0,08	2,48	20,44	7,93	-	-
929	2026-02-04 05:40:00	1,47	37,51	4,84	0,08	2,47	20,4	7,93	-	-
930	2026-02-04 05:45:00	1,49	37,59	4,84	0,08	2,45	20,42	7,93	-	-
931	2026-02-04 05:50:00	1,46	37,52	4,84	0,08	2,45	20,38	7,93	-	-
932	2026-02-04 05:55:00	1,49	37,63	4,84	0,08	2,52	20,43	7,93	-	-
933	2026-02-04 06:00:00	1,48	37,5	4,84	0,08	2,49	20,39	7,93	-	-
934	2026-02-04 06:05:00	1,49	37,72	4,84	0,08	2,45	20,45	7,93	-	-
935	2026-02-04 06:10:00	1,47	37,56	4,84	0,08	2,44	20,39	7,92	-	-
936	2026-02-04 06:15:00	1,5	37,67	4,84	0,08	2,53	20,43	7,93	-	-
937	2026-02-04 06:20:00	1,47	37,57	4,84	0,08	2,5	20,37	7,92	-	-
938	2026-02-04 06:25:00	1,49	37,71	4,84	0,08	2,5	20,43	7,92	-	-
939	2026-02-04 06:30:00	1,48	37,55	4,84	0,08	2,49	20,4	7,92	-	-
940	2026-02-04 06:35:00	1,49	37,7	4,84	0,08	2,46	20,44	7,92	-	-
941	2026-02-04 06:40:00	1,47	37,55	4,84	0,08	2,44	20,43	7,92	-	-
942	2026-02-04 06:45:00	1,49	37,65	4,84	0,08	2,56	20,45	7,92	-	-
943	2026-02-04 06:50:00	1,48	37,59	4,84	0,08	2,55	20,37	7,92	-	-
944	2026-02-04 06:55:00	1,5	37,62	4,84	0,08	2,48	20,37	7,92	-	-
945	2026-02-04 07:00:00	1,48	37,6	4,84	0,08	2,47	20,32	7,92	-	-
946	2026-02-04 07:05:00	1,5	37,67	4,84	0,08	2,6	20,32	7,93	-	-
947	2026-02-04 07:10:00	1,49	37,58	4,84	0,08	2,59	20,26	7,92	-	-
948	2026-02-04 07:15:00	1,5	37,71	4,84	0,08	2,7	20,29	7,93	-	-
949	2026-02-04 07:20:00	1,5	37,61	4,84	0,08	2,68	20,23	7,92	-	-
950	2026-02-04 07:25:00	1,5	37,78	4,84	0,08	2,45	20,27	7,93	-	-
951	2026-02-04 07:30:00	1,49	37,57	4,84	0,08	2,45	20,21	7,93	-	-
952	2026-02-04 07:35:00	1,52	37,7	4,84	0,08	2,58	20,27	7,93	-	-
953	2026-02-04 07:40:00	1,5	37,61	4,84	0,08	2,58	20,22	7,93	-	-
954	2026-02-04 07:45:00	1,51	37,82	4,84	0,08	2,46	20,24	7,93	-	-
955	2026-02-04 07:50:00	1,49	37,6	4,84	0,08	2,45	20,17	7,93	-	-
956	2026-02-04 07:55:00	1,52	37,66	4,84	0,08	2,44	20,22	7,93	-	-
957	2026-02-04 08:00:00	1,5	37,6	4,84	0,08	2,45	20,16	7,93	-	-
958	2026-02-04 08:05:00	1,51	37,78	4,84	0,08	2,45	20,21	7,93	-	-
959	2026-02-04 08:10:00	1,5	37,65	4,84	0,08	2,45	20,17	7,93	-	-
960	2026-02-04 08:15:00	1,51	37,68	4,84	0,08	2,44	20,19	7,94	-	-
961	2026-02-04 08:20:00	1,51	37,67	4,84	0,08	2,44	20,2	7,93	-	-
962	2026-02-04 08:25:00	1,53	37,82	4,84	0,08	2,48	20,21	7,94	-	-
963	2026-02-04 08:30:00	1,52	37,65	4,84	0,08	2,46	20,21	7,94	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
964	2026-02-04 08:35:00	1,53	37,68	4,84	0,08	2,5	20,22	7,94	-	-
965	2026-02-04 08:40:00	1,52	37,64	4,84	0,08	2,47	20,21	7,94	-	-
966	2026-02-04 08:45:00	1,53	37,86	4,84	0,08	2,52	20,24	7,94	-	-
967	2026-02-04 08:50:00	1,51	37,74	4,84	0,08	2,5	20,25	7,94	-	-
968	2026-02-04 08:55:00	1,54	37,84	4,84	0,08	2,46	20,27	7,94	-	-
969	2026-02-04 09:00:00	1,52	37,67	4,84	0,08	2,45	20,23	7,94	-	-
970	2026-02-04 09:05:00	1,53	37,83	4,84	0,08	2,45	20,28	7,94	-	-
971	2026-02-04 09:10:00	1,52	37,66	4,84	0,08	2,43	20,27	7,94	-	-
972	2026-02-04 09:15:00	1,54	37,83	4,84	0,08	2,49	20,3	7,94	-	-
973	2026-02-04 09:20:00	1,52	37,68	4,84	0,08	2,47	20,3	7,94	-	-
974	2026-02-04 09:25:00	1,53	37,83	4,84	0,08	2,53	20,32	7,94	-	-
975	2026-02-04 09:30:00	1,52	37,68	4,84	0,08	2,54	20,32	7,94	-	-
976	2026-02-04 09:35:00	1,54	37,82	4,84	0,08	2,55	20,35	7,94	-	-
977	2026-02-04 09:40:00	1,51	37,72	4,84	0,08	2,53	20,32	7,94	-	-
978	2026-02-04 09:45:00	1,53	37,77	4,84	0,08	2,44	20,36	7,94	-	-
979	2026-02-04 09:50:00	1,51	37,72	4,84	0,08	2,42	20,37	7,94	-	-
980	2026-02-04 09:55:00	1,53	37,87	4,84	0,06	2,47	20,39	7,95	-	-
981	2026-02-04 10:00:00	1,52	37,73	4,84	0,06	2,48	20,36	7,94	-	-
982	2026-02-04 10:05:00	1,54	37,8	4,84	0,06	2,43	20,41	7,95	-	-
983	2026-02-04 10:10:00	1,51	37,76	4,84	0,06	2,42	20,41	7,94	-	-
984	2026-02-04 10:15:00	1,54	37,81	4,84	0,06	2,48	20,46	7,95	-	-
985	2026-02-04 10:20:00	1,52	37,74	4,84	0,06	2,45	20,43	7,94	-	-
986	2026-02-04 10:25:00	1,54	37,87	4,84	0,06	2,43	20,46	7,95	-	-
987	2026-02-04 10:30:00	1,52	37,76	4,84	0,06	2,41	20,43	7,94	-	-
988	2026-02-04 10:35:00	1,54	37,82	4,84	0,06	2,53	20,48	7,95	-	-
989	2026-02-04 10:40:00	1,52	37,8	4,84	0,06	2,5	20,51	7,95	-	-
990	2026-02-04 10:45:00	1,54	37,92	4,84	0,06	2,49	20,53	7,95	-	-
991	2026-02-04 10:50:00	1,51	37,79	4,84	0,06	2,46	20,55	7,94	-	-
992	2026-02-04 10:55:00	1,54	38	4,84	0,06	2,42	20,57	7,95	-	-
993	2026-02-04 11:00:00	1,52	37,74	4,84	0,06	2,42	20,62	7,94	-	-
994	2026-02-04 11:05:00	1,54	37,86	4,84	0,06	2,43	20,64	7,95	-	-
995	2026-02-04 11:10:00	1,51	37,8	4,84	0,06	2,42	20,67	7,94	-	-
996	2026-02-04 11:15:00	1,53	38,01	4,84	0,06	2,46	20,66	7,95	-	-
997	2026-02-04 11:20:00	1,52	37,78	4,84	0,06	2,45	20,65	7,94	-	-
998	2026-02-04 11:25:00	1,53	37,97	4,84	0,06	2,43	20,63	7,95	-	-
999	2026-02-04 11:30:00	1,52	37,78	4,84	0,06	2,41	20,61	7,95	-	-
1000	2026-02-04 11:35:00	1,53	37,87	4,84	0,06	2,52	20,63	7,95	-	-
1001	2026-02-04 11:40:00	1,51	37,82	4,84	0,06	2,49	20,62	7,95	-	-
1002	2026-02-04 11:45:00	1,53	37,98	4,84	0,06	2,47	20,64	7,95	-	-
1003	2026-02-04 11:50:00	1,52	37,82	4,84	0,06	2,42	20,62	7,95	-	-
1004	2026-02-04 11:55:00	1,54	37,9	4,84	0,06	2,43	20,64	7,95	-	-
1005	2026-02-04 12:00:00	1,52	37,84	4,84	0,06	2,42	20,62	7,95	-	-
1006	2026-02-04 12:05:00	1,53	37,85	4,84	0,06	2,53	20,67	7,95	-	-
1007	2026-02-04 12:10:00	1,52	37,89	4,84	0,06	2,52	20,67	7,95	-	-
1008	2026-02-04 12:15:00	1,53	37,88	4,84	0,06	2,42	20,68	7,95	-	-
1009	2026-02-04 12:20:00	1,5	37,94	4,84	0,06	2,41	20,67	7,95	-	-
1010	2026-02-04 12:25:00	1,53	38,1	4,84	0,06	2,43	20,71	7,95	-	-
1011	2026-02-04 12:30:00	1,52	37,92	4,84	0,06	2,43	20,72	7,95	-	-
1012	2026-02-04 12:35:00	1,54	38,1	4,84	0,06	2,46	20,72	7,96	-	-
1013	2026-02-04 12:40:00	1,51	37,95	4,84	0,06	2,41	20,71	7,95	-	-
1014	2026-02-04 12:45:00	1,52	38,15	4,84	0,06	2,41	20,72	7,96	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1015	2026-02-04 12:50:00	1,5	37,94	4,84	0,06	2,4	20,69	7,95	-	-
1016	2026-02-04 12:55:00	1,53	37,98	4,84	0,06	2,42	20,72	7,96	-	-
1017	2026-02-04 13:00:00	1,52	37,99	4,84	0,06	2,42	20,7	7,95	-	-
1018	2026-02-04 13:05:00	1,53	38,02	4,84	0,06	2,45	20,72	7,96	-	-
1019	2026-02-04 13:10:00	1,52	38,02	4,84	0,06	2,44	20,71	7,95	-	-
1020	2026-02-04 13:15:00	1,53	38,12	4,84	0,06	2,43	20,73	7,96	-	-
1021	2026-02-04 13:20:00	1,51	38,03	4,84	0,06	2,41	20,73	7,96	-	-
1022	2026-02-04 13:25:00	1,54	38,1	4,84	0,06	2,44	20,76	7,96	-	-
1023	2026-02-04 13:30:00	1,53	38,01	4,84	0,06	2,46	20,74	7,96	-	-
1024	2026-02-04 13:35:00	1,54	38,06	4,84	0,06	2,62	20,77	7,96	-	-
1025	2026-02-04 13:40:00	1,52	38,05	4,84	0,06	2,61	20,75	7,96	-	-
1026	2026-02-04 13:45:00	1,54	38,1	4,84	0,06	2,46	20,77	7,96	-	-
1027	2026-02-04 13:50:00	1,52	38,03	4,84	0,06	2,45	20,77	7,96	-	-
1028	2026-02-04 13:55:00	1,54	38,16	4,84	0,06	2,47	20,81	7,96	-	-
1029	2026-02-04 14:00:00	1,52	38,04	4,84	0,06	2,45	20,77	7,96	-	-
1030	2026-02-04 14:05:00	1,55	38,14	4,84	0,06	2,44	20,82	7,96	-	-
1031	2026-02-04 14:10:00	1,52	38,05	4,84	0,06	2,43	20,81	7,96	-	-
1032	2026-02-04 14:15:00	1,54	38,18	4,84	0,06	2,44	20,82	7,96	-	-
1033	2026-02-04 14:20:00	1,52	38,06	4,84	0,06	2,4	20,79	7,96	-	-
1034	2026-02-04 14:25:00	1,54	38,18	4,84	0,06	2,4	20,84	7,96	-	-
1035	2026-02-04 14:30:00	1,51	38,08	4,84	0,06	2,4	20,84	7,96	-	-
1036	2026-02-04 14:35:00	1,54	38,35	4,84	0,06	2,48	20,88	7,96	-	-
1037	2026-02-04 14:40:00	1,52	38,07	4,84	0,06	2,45	20,87	7,96	-	-
1038	2026-02-04 14:45:00	1,54	38,33	4,84	0,06	2,42	20,92	7,96	-	-
1039	2026-02-04 14:50:00	1,52	38,09	4,84	0,06	2,4	20,91	7,96	-	-
1040	2026-02-04 14:55:00	1,54	38,29	4,84	0,06	2,45	20,91	7,96	-	-
1041	2026-02-04 15:00:00	1,52	38,08	4,84	0,06	2,44	20,9	7,96	-	-
1042	2026-02-04 15:05:00	1,54	38,18	4,84	0,06	2,43	20,92	7,96	-	-
1043	2026-02-04 15:10:00	1,52	38,11	4,84	0,06	2,4	20,91	7,96	-	-
1044	2026-02-04 15:15:00	1,53	38,21	4,84	0,06	2,43	20,96	7,96	-	-
1045	2026-02-04 15:20:00	1,53	38,15	4,84	0,06	2,4	20,96	7,96	-	-
1046	2026-02-04 15:25:00	1,55	38,32	4,84	0,06	2,42	20,97	7,96	-	-
1047	2026-02-04 15:30:00	1,53	38,13	4,84	0,06	2,41	20,96	7,96	-	-
1048	2026-02-04 15:35:00	1,55	38,36	4,84	0,06	2,44	20,97	7,97	-	-
1049	2026-02-04 15:40:00	1,53	38,17	4,84	0,06	2,43	20,96	7,96	-	-
1050	2026-02-04 15:45:00	1,55	38,32	4,84	0,06	2,43	21,01	7,97	-	-
1051	2026-02-04 15:50:00	1,54	38,16	4,84	0,06	2,41	20,97	7,96	-	-
1052	2026-02-04 15:55:00	1,55	38,26	4,84	0,06	2,39	21,02	7,97	-	-
1053	2026-02-04 16:00:00	1,53	38,17	4,84	0,06	2,4	20,98	7,96	-	-
1054	2026-02-04 16:05:00	1,55	38,21	4,84	0,06	2,41	21,02	7,97	-	-
1055	2026-02-04 16:10:00	1,54	38,2	4,84	0,06	2,4	21	7,96	-	-
1056	2026-02-04 16:15:00	1,56	38,21	4,84	0,06	2,44	21,03	7,97	-	-
1057	2026-02-04 16:20:00	1,54	38,21	4,84	0,06	2,41	20,97	7,96	-	-
1058	2026-02-04 16:25:00	1,55	38,54	4,84	0,06	2,44	21,05	7,97	-	-
1059	2026-02-04 16:30:00	1,53	38,33	4,84	0,06	2,42	21,03	7,97	-	-
1060	2026-02-04 16:35:00	1,55	38,36	4,84	0,06	2,41	21,06	7,97	-	-
1061	2026-02-04 16:40:00	1,52	38,29	4,84	0,06	2,4	21,01	7,97	-	-
1062	2026-02-04 16:45:00	1,55	38,44	4,84	0,06	2,44	21,06	7,97	-	-
1063	2026-02-04 16:50:00	1,54	38,29	4,84	0,06	2,42	21,02	7,97	-	-
1064	2026-02-04 16:55:00	1,56	38,52	4,84	0,06	2,44	21,08	7,97	-	-
1065	2026-02-04 17:00:00	1,53	38,32	4,84	0,06	2,43	21,06	7,97	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1066	2026-02-04 17:05:00	1,55	38,45	4,84	0,06	2,49	21,11	7,97	-	-
1067	2026-02-04 17:10:00	1,53	38,27	4,84	0,06	2,45	21,1	7,97	-	-
1068	2026-02-04 17:15:00	1,55	38,29	4,84	0,06	2,47	21,13	7,97	-	-
1069	2026-02-04 17:20:00	1,54	38,33	4,84	0,06	2,44	21,09	7,97	-	-
1070	2026-02-04 17:25:00	1,56	38,41	4,84	0,06	3,31	21,14	7,98	-	-
1071	2026-02-04 17:30:00	1,53	38,31	4,84	0,06	3,29	21,12	7,97	-	-
1072	2026-02-04 17:35:00	1,56	38,42	4,84	0,06	2,41	21,16	7,98	-	-
1073	2026-02-04 17:40:00	1,53	38,27	4,84	0,06	2,4	21,11	7,97	-	-
1074	2026-02-04 17:45:00	1,56	38,47	4,84	0,06	2,57	21,15	7,98	-	-
1075	2026-02-04 17:50:00	1,54	38,34	4,84	0,06	2,55	21,11	7,97	-	-
1076	2026-02-04 17:55:00	1,56	38,55	4,84	0,06	2,5	21,13	7,98	-	-
1077	2026-02-04 18:00:00	1,55	38,33	4,84	0,06	2,47	21,11	7,98	-	-
1078	2026-02-04 18:05:00	1,56	38,38	4,84	0,06	2,41	21,15	7,98	-	-
1079	2026-02-04 18:10:00	1,55	38,36	4,84	0,06	2,39	21,12	7,98	-	-
1080	2026-02-04 18:15:00	1,57	38,46	4,84	0,06	2,44	21,12	7,98	-	-
1081	2026-02-04 18:20:00	1,55	38,34	4,84	0,06	2,44	21,1	7,98	-	-
1082	2026-02-04 18:25:00	1,57	38,49	4,84	0,06	2,42	21,16	7,98	-	-
1083	2026-02-04 18:30:00	1,55	38,36	4,84	0,06	2,39	21,11	7,98	-	-
1084	2026-02-04 18:35:00	1,57	38,42	4,84	0,06	2,42	21,16	7,98	-	-
1085	2026-02-04 18:40:00	1,54	38,3	4,84	0,06	2,41	21,12	7,98	-	-
1086	2026-02-04 18:45:00	1,57	38,42	4,84	0,06	2,39	21,16	7,98	-	-
1087	2026-02-04 18:50:00	1,56	38,39	4,84	0,06	2,41	21,12	7,98	-	-
1088	2026-02-04 18:55:00	1,57	38,47	4,84	0,06	2,44	21,16	7,98	-	-
1089	2026-02-04 19:00:00	1,55	38,36	4,84	0,06	2,42	21,11	7,98	-	-
1090	2026-02-04 19:05:00	1,58	38,57	4,84	0,06	2,44	21,12	7,98	-	-
1091	2026-02-04 19:10:00	1,56	38,43	4,84	0,06	2,42	21,06	7,98	-	-
1092	2026-02-04 19:15:00	1,58	38,55	4,84	0,06	2,44	21,11	7,99	-	-
1093	2026-02-04 19:20:00	1,55	38,4	4,84	0,06	2,42	21,07	7,98	-	-
1094	2026-02-04 19:25:00	1,58	38,48	4,84	0,06	2,45	21,1	7,99	-	-
1095	2026-02-04 19:30:00	1,56	38,41	4,84	0,06	2,43	21,05	7,99	-	-
1096	2026-02-04 19:35:00	1,58	38,48	4,84	0,06	2,51	21,1	7,99	-	-
1097	2026-02-04 19:40:00	1,56	38,4	4,84	0,06	2,5	21,07	7,99	-	-
1098	2026-02-04 19:45:00	1,58	38,59	4,84	0,06	2,45	21,14	7,99	-	-
1099	2026-02-04 19:50:00	1,55	38,37	4,84	0,06	2,42	21,16	7,98	-	-
1100	2026-02-04 19:55:00	1,58	38,55	4,84	0,06	2,41	21,2	7,99	-	-
1101	2026-02-04 20:00:00	1,55	38,42	4,84	0,06	2,38	21,18	7,98	-	-
1102	2026-02-04 20:05:00	1,58	38,6	4,84	0,06	2,41	21,22	7,99	-	-
1103	2026-02-04 20:10:00	1,55	38,44	4,84	0,06	2,39	21,23	7,98	-	-
1104	2026-02-04 20:15:00	1,58	38,69	4,84	0,06	2,4	21,27	7,99	-	-
1105	2026-02-04 20:20:00	1,56	38,44	4,84	0,06	2,39	21,27	7,98	-	-
1106	2026-02-04 20:25:00	1,58	38,63	4,84	0,06	2,43	21,28	7,99	-	-
1107	2026-02-04 20:30:00	1,56	38,52	4,84	0,06	2,4	21,29	7,98	-	-
1108	2026-02-04 20:35:00	1,58	38,66	4,84	0,06	2,38	21,3	7,99	-	-
1109	2026-02-04 20:40:00	1,56	38,48	4,84	0,06	2,37	21,3	7,98	-	-
1110	2026-02-04 20:45:00	1,58	38,64	4,84	0,06	2,48	21,32	7,99	-	-
1111	2026-02-04 20:50:00	1,56	38,48	4,84	0,06	2,45	21,32	7,98	-	-
1112	2026-02-04 20:55:00	1,58	38,52	4,84	0,06	2,4	21,32	7,99	-	-
1113	2026-02-04 21:00:00	1,57	38,46	4,84	0,06	2,38	21,32	7,98	-	-
1114	2026-02-04 21:05:00	1,59	38,53	4,84	0,06	3,03	21,32	7,99	-	-
1115	2026-02-04 21:10:00	1,56	38,47	4,84	0,06	3	21,32	7,98	-	-
1116	2026-02-04 21:15:00	1,59	38,64	4,84	0,06	2,48	21,32	7,99	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1117	2026-02-04 21:20:00	1,57	38,52	4,84	0,06	2,44	21,32	7,98	-	-
1118	2026-02-04 21:25:00	1,59	38,6	4,84	0,06	2,5	21,31	7,99	-	-
1119	2026-02-04 21:30:00	1,57	38,49	4,84	0,06	2,45	21,27	7,98	-	-
1120	2026-02-04 21:35:00	1,59	38,71	4,84	0,06	2,4	21,28	7,99	-	-
1121	2026-02-04 21:40:00	1,58	38,53	4,84	0,06	2,39	21,29	7,99	-	-
1122	2026-02-04 21:45:00	1,59	38,58	4,84	0,06	3,03	21,32	7,99	-	-
1123	2026-02-04 21:50:00	1,56	38,53	4,84	0,06	3	21,32	7,98	-	-
1124	2026-02-04 21:55:00	1,59	38,61	4,84	0,06	2,72	21,34	7,99	-	-
1125	2026-02-04 22:00:00	1,58	38,53	4,84	0,06	2,67	21,35	7,99	-	-
1126	2026-02-04 22:05:00	1,59	38,68	4,84	0,06	2,45	21,37	7,99	-	-
1127	2026-02-04 22:10:00	1,57	38,56	4,84	0,06	2,42	21,37	7,98	-	-
1128	2026-02-04 22:15:00	1,58	38,72	4,84	0,06	2,41	21,37	7,99	-	-
1129	2026-02-04 22:20:00	1,57	38,55	4,84	0,06	2,39	21,37	7,99	-	-
1130	2026-02-04 22:25:00	1,59	38,64	4,84	0,06	2,41	21,37	7,99	-	-
1131	2026-02-04 22:30:00	1,57	38,58	4,84	0,06	2,39	21,37	7,98	-	-
1132	2026-02-04 22:35:00	1,59	38,69	4,84	0,06	2,51	21,38	7,99	-	-
1133	2026-02-04 22:40:00	1,57	38,59	4,84	0,06	2,49	21,38	7,98	-	-
1134	2026-02-04 22:45:00	1,59	38,73	4,84	0,06	2,4	21,38	7,99	-	-
1135	2026-02-04 22:50:00	1,57	38,55	4,84	0,06	2,38	21,36	7,98	-	-
1136	2026-02-04 22:55:00	1,59	38,69	4,84	0,06	2,55	21,37	7,99	-	-
1137	2026-02-04 23:00:00	1,56	38,63	4,84	0,06	2,54	21,37	7,98	-	-
1138	2026-02-04 23:05:00	1,59	38,79	4,84	0,06	2,58	21,39	7,99	-	-
1139	2026-02-04 23:10:00	1,56	38,64	4,84	0,06	2,59	21,39	7,98	-	-
1140	2026-02-04 23:15:00	1,59	38,77	4,84	0,06	2,48	21,41	7,99	-	-
1141	2026-02-04 23:20:00	1,58	38,61	4,84	0,06	2,45	21,41	7,98	-	-
1142	2026-02-04 23:25:00	1,59	38,69	4,84	0,06	2,44	21,42	7,99	-	-
1143	2026-02-04 23:30:00	1,57	38,61	4,84	0,06	2,4	21,42	7,98	-	-
1144	2026-02-04 23:35:00	1,59	38,72	4,84	0,06	2,4	21,42	7,99	-	-
1145	2026-02-04 23:40:00	1,57	38,61	4,84	0,06	2,38	21,43	7,98	-	-
1146	2026-02-04 23:45:00	1,59	38,76	4,84	0,06	2,42	21,44	7,99	-	-
1147	2026-02-04 23:50:00	1,57	38,66	4,84	0,06	2,39	21,43	7,98	-	-
1148	2026-02-04 23:55:00	1,59	38,74	4,84	0,06	2,42	21,44	7,99	-	-
1149	2026-02-05 00:00:00	1,56	38,65	4,84	0,06	2,4	21,44	7,99	-	-
1150	2026-02-05 00:05:00	1,57	38,65	4,84	0,06	2,36	21,44	7,99	-	-
1151	2026-02-05 00:15:00	1,59	38,79	4,84	0,06	2,41	21,46	7,99	-	-
1152	2026-02-05 00:20:00	1,58	38,67	4,84	0,06	2,39	21,45	7,99	-	-
1153	2026-02-05 00:25:00	1,59	38,68	4,84	0,06	2,71	21,45	7,99	-	-
1154	2026-02-05 00:30:00	1,58	38,77	4,84	0,06	2,65	21,44	7,98	-	-
1155	2026-02-05 00:35:00	1,6	38,8	4,84	0,06	2,39	21,45	7,99	-	-
1156	2026-02-05 00:40:00	1,58	38,69	4,84	0,06	2,37	21,45	7,99	-	-
1157	2026-02-05 00:45:00	1,59	38,78	4,84	0,06	2,39	21,45	7,99	-	-
1158	2026-02-05 00:50:00	1,57	38,72	4,84	0,06	2,37	21,45	7,99	-	-
1159	2026-02-05 00:55:00	1,59	38,71	4,84	0,06	2,42	21,45	7,99	-	-
1160	2026-02-05 01:00:00	1,58	38,76	4,84	0,06	2,4	21,45	7,99	-	-
1161	2026-02-05 01:05:00	1,59	38,83	4,84	0,06	2,39	21,45	7,99	-	-
1162	2026-02-05 01:10:00	1,58	38,71	4,84	0,06	2,36	21,45	7,99	-	-
1163	2026-02-05 01:15:00	1,6	38,82	4,84	0,06	2,38	21,45	7,99	-	-
1164	2026-02-05 01:20:00	1,57	38,73	4,84	0,06	2,37	21,45	7,99	-	-
1165	2026-02-05 01:25:00	1,59	38,98	4,84	0,06	2,38	21,46	7,99	-	-
1166	2026-02-05 01:30:00	1,58	38,78	4,84	0,06	2,35	21,46	7,99	-	-
1167	2026-02-05 01:35:00	1,6	38,85	4,84	0,06	2,42	21,47	7,99	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1168	2026-02-05 01:40:00	1,57	38,8	4,84	0,06	2,39	21,45	7,99	-	-
1169	2026-02-05 01:45:00	1,6	38,83	4,84	0,06	2,43	21,47	7,99	-	-
1170	2026-02-05 01:50:00	1,58	38,8	4,84	0,06	2,42	21,46	7,99	-	-
1171	2026-02-05 01:55:00	1,6	38,93	4,84	0,06	2,4	21,48	7,99	-	-
1172	2026-02-05 02:00:00	1,57	38,78	4,84	0,06	2,37	21,46	7,99	-	-
1173	2026-02-05 02:05:00	1,59	38,87	4,84	0,06	2,4	21,48	7,99	-	-
1174	2026-02-05 02:10:00	1,58	38,79	4,84	0,06	2,38	21,45	7,99	-	-
1175	2026-02-05 02:15:00	1,6	38,89	4,84	0,06	2,47	21,46	7,99	-	-
1176	2026-02-05 02:20:00	1,57	38,77	4,84	0,06	2,45	21,45	7,99	-	-
1177	2026-02-05 02:25:00	1,6	38,82	4,84	0,06	2,38	21,46	7,99	-	-
1178	2026-02-05 02:30:00	1,57	38,82	4,84	0,06	2,34	21,45	7,99	-	-
1179	2026-02-05 02:35:00	1,6	39,02	4,84	0,06	2,41	21,46	7,99	-	-
1180	2026-02-05 02:40:00	1,59	38,83	4,84	0,06	2,4	21,44	7,99	-	-
1181	2026-02-05 02:45:00	1,6	38,94	4,84	0,06	2,5	21,45	7,99	-	-
1182	2026-02-05 02:50:00	1,57	38,87	4,84	0,06	2,46	21,46	7,99	-	-
1183	2026-02-05 02:55:00	1,6	39	4,84	0,06	2,41	21,45	8	-	-
1184	2026-02-05 03:00:00	1,58	38,84	4,84	0,06	2,39	21,45	7,99	-	-
1185	2026-02-05 03:05:00	1,6	39	4,84	0,06	2,5	21,45	7,99	-	-
1186	2026-02-05 03:10:00	1,57	38,87	4,84	0,06	2,45	21,44	7,99	-	-
1187	2026-02-05 03:15:00	1,6	39,03	4,84	0,06	2,39	21,45	8	-	-
1188	2026-02-05 03:20:00	1,58	38,88	4,84	0,06	2,36	21,44	7,99	-	-
1189	2026-02-05 03:25:00	1,6	39,04	4,84	0,06	2,44	21,45	8	-	-
1190	2026-02-05 03:30:00	1,58	38,86	4,84	0,06	2,4	21,46	7,99	-	-
1191	2026-02-05 03:35:00	1,6	39	4,84	0,06	2,38	21,45	8	-	-
1192	2026-02-05 03:40:00	1,57	38,83	4,84	0,06	2,34	21,45	7,99	-	-
1193	2026-02-05 03:45:00	1,6	38,93	4,84	0,06	2,37	21,46	8	-	-
1194	2026-02-05 03:50:00	1,58	38,83	4,84	0,06	2,36	21,45	7,99	-	-
1195	2026-02-05 03:55:00	1,6	38,99	4,84	0,06	2,37	21,46	8	-	-
1196	2026-02-05 04:00:00	1,57	38,85	4,84	0,06	2,37	21,45	7,99	-	-
1197	2026-02-05 04:05:00	1,6	38,86	4,84	0,06	2,41	21,46	8	-	-
1198	2026-02-05 04:10:00	1,58	38,82	4,84	0,06	2,39	21,45	7,99	-	-
1199	2026-02-05 04:15:00	1,6	38,83	4,84	0,06	2,37	21,46	8	-	-
1200	2026-02-05 04:20:00	1,58	38,83	4,84	0,06	2,35	21,45	7,99	-	-
1201	2026-02-05 04:25:00	1,6	38,9	4,84	0,06	2,39	21,46	8	-	-
1202	2026-02-05 04:30:00	1,58	38,85	4,84	0,06	2,37	21,45	7,99	-	-
1203	2026-02-05 04:35:00	1,61	38,95	4,84	0,06	2,41	21,48	8	-	-
1204	2026-02-05 04:40:00	1,58	38,86	4,84	0,06	2,4	21,46	7,99	-	-
1205	2026-02-05 04:45:00	1,6	38,98	4,84	0,06	2,39	21,48	8	-	-
1206	2026-02-05 04:50:00	1,57	38,9	4,84	0,06	2,37	21,45	7,99	-	-
1207	2026-02-05 04:55:00	1,61	39,02	4,84	0,06	2,36	21,47	8	-	-
1208	2026-02-05 05:00:00	1,58	38,86	4,84	0,06	2,35	21,45	7,99	-	-
1209	2026-02-05 05:05:00	1,6	38,97	4,84	0,06	2,37	21,47	8	-	-
1210	2026-02-05 05:10:00	1,59	38,84	4,84	0,06	2,36	21,45	7,99	-	-
1211	2026-02-05 05:15:00	1,6	39	4,84	0,06	2,56	21,46	8	-	-
1212	2026-02-05 05:20:00	1,57	38,86	4,84	0,06	2,52	21,45	7,99	-	-
1213	2026-02-05 05:25:00	1,61	38,93	4,84	0,06	2,38	21,46	8	-	-
1214	2026-02-05 05:30:00	1,59	38,87	4,84	0,06	2,37	21,45	8	-	-
1215	2026-02-05 05:35:00	1,61	39,07	4,84	0,06	2,39	21,46	8	-	-
1216	2026-02-05 05:40:00	1,58	38,9	4,84	0,06	2,37	21,45	7,99	-	-
1217	2026-02-05 05:45:00	1,61	39,11	4,84	0,06	2,38	21,48	8	-	-
1218	2026-02-05 05:50:00	1,59	38,92	4,84	0,06	2,35	21,45	8	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1219	2026-02-05 05:55:00	1,61	39,13	4,84	0,06	2,37	21,48	8	-	-
1220	2026-02-05 06:00:00	1,59	38,91	4,84	0,06	2,35	21,46	8	-	-
1221	2026-02-05 06:05:00	1,61	39,1	4,84	0,06	2,39	21,48	8	-	-
1222	2026-02-05 06:10:00	1,59	38,96	4,84	0,06	2,36	21,45	8	-	-
1223	2026-02-05 06:15:00	1,61	39,02	4,84	0,06	2,48	21,47	8	-	-
1224	2026-02-05 06:20:00	1,61	39	4,84	0,06	2,47	21,44	8	-	-
1225	2026-02-05 06:25:00	1,61	39,19	4,84	0,06	2,42	21,45	8	-	-
1226	2026-02-05 06:30:00	1,59	38,96	4,84	0,06	2,39	21,43	8	-	-
1227	2026-02-05 06:35:00	1,61	39,08	4,84	0,06	2,5	21,45	8	-	-
1228	2026-02-05 06:40:00	1,6	38,98	4,84	0,06	2,46	21,42	8	-	-
1229	2026-02-05 06:45:00	1,61	39,14	4,84	0,06	2,36	21,45	8	-	-
1230	2026-02-05 06:50:00	1,6	39,02	4,84	0,06	2,35	21,41	8	-	-
1231	2026-02-05 06:55:00	1,57	39,21	4,84	0,06	2,56	21,41	7,94	-	-
1232	2026-02-05 07:00:00	1,56	39,35	4,84	0,06	2,5	21,43	7,93	-	-
1233	2026-02-05 07:05:00	1,57	39,32	4,84	0,06	2,58	21,45	7,93	-	-
1234	2026-02-05 07:10:00	1,55	39,42	4,84	0,06	2,55	21,45	7,92	-	-
1235	2026-02-05 07:15:00	1,57	39,44	4,84	0,06	2,66	21,44	7,92	-	-
1236	2026-02-05 07:20:00	1,57	39,33	4,84	0,06	2,61	21,43	7,91	-	-
1237	2026-02-05 07:25:00	1,57	39,44	4,84	0,06	2,68	21,42	7,92	-	-
1238	2026-02-05 07:30:00	1,56	39,33	4,84	0,06	2,62	21,42	7,91	-	-
1239	2026-02-05 07:35:00	1,57	39,43	4,84	0,06	2,58	21,41	7,92	-	-
1240	2026-02-05 07:40:00	1,56	39,32	4,84	0,06	2,55	21,38	7,91	-	-
1241	2026-02-05 07:45:00	1,58	39,41	4,84	0,06	2,53	21,38	7,92	-	-
1242	2026-02-05 07:50:00	1,57	39,35	4,84	0,06	2,51	21,37	7,92	-	-
1243	2026-02-05 07:55:00	1,58	39,39	4,84	0,06	2,66	21,37	7,92	-	-
1244	2026-02-05 08:00:00	1,57	39,35	4,84	0,06	2,62	21,36	7,92	-	-
1245	2026-02-05 08:05:00	1,58	39,46	4,84	0,06	2,57	21,35	7,92	-	-
1246	2026-02-05 08:10:00	1,58	39,34	4,84	0,06	2,52	21,32	7,92	-	-
1247	2026-02-05 08:15:00	1,59	39,28	4,84	0,06	2,52	21,32	7,92	-	-
1248	2026-02-05 08:20:00	1,58	39,26	4,84	0,06	2,5	21,32	7,92	-	-
1249	2026-02-05 08:25:00	1,58	39,48	4,84	0,06	2,51	21,32	7,92	-	-
1250	2026-02-05 08:30:00	1,58	39,31	4,84	0,06	2,49	21,31	7,92	-	-
1251	2026-02-05 08:35:00	1,58	39,36	4,84	0,06	2,5	21,31	7,93	-	-
1252	2026-02-05 08:40:00	1,58	39,32	4,84	0,06	2,47	21,3	7,92	-	-
1253	2026-02-05 08:45:00	1,59	39,45	4,84	0,06	2,51	21,29	7,93	-	-
1254	2026-02-05 08:50:00	1,57	39,32	4,84	0,06	2,5	21,28	7,93	-	-
1255	2026-02-05 08:55:00	1,59	39,26	4,84	0,06	2,5	21,29	7,93	-	-
1256	2026-02-05 09:00:00	1,57	39,34	4,84	0,06	2,49	21,27	7,93	-	-
1257	2026-02-05 09:05:00	1,6	39,48	4,84	0,06	2,47	21,28	7,93	-	-
1258	2026-02-05 09:10:00	1,59	39,39	4,84	0,06	2,46	21,28	7,93	-	-
1259	2026-02-05 09:15:00	1,6	39,52	4,84	0,06	2,56	21,3	7,93	-	-
1260	2026-02-05 09:20:00	1,58	39,35	4,84	0,06	2,55	21,28	7,93	-	-
1261	2026-02-05 09:25:00	1,6	39,45	4,84	0,06	2,67	21,3	7,93	-	-
1262	2026-02-05 09:30:00	1,58	39,4	4,84	0,06	2,61	21,29	7,93	-	-
1263	2026-02-05 09:35:00	1,61	39,57	4,84	0,06	2,55	21,31	7,93	-	-
1264	2026-02-05 09:40:00	1,59	39,35	4,84	0,06	2,49	21,31	7,93	-	-
1265	2026-02-05 09:45:00	1,61	39,42	4,84	0,06	2,56	21,32	7,94	-	-
1266	2026-02-05 09:50:00	1,59	39,37	4,84	0,06	2,51	21,32	7,93	-	-
1267	2026-02-05 09:55:00	1,6	39,47	4,84	0,06	2,47	21,32	7,94	-	-
1268	2026-02-05 10:00:00	1,59	39,43	4,84	0,04	2,44	21,33	7,93	-	-
1269	2026-02-05 10:05:00	1,6	39,65	4,84	0,04	2,47	21,36	7,94	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1270	2026-02-05 10:10:00	1,58	39,43	4,84	0,04	2,44	21,34	7,93	-	-
1271	2026-02-05 10:15:00	1,6	39,57	4,84	0,04	2,49	21,37	7,94	-	-
1272	2026-02-05 10:20:00	1,6	39,4	4,84	0,04	2,46	21,37	7,93	-	-
1273	2026-02-05 10:25:00	1,6	39,41	4,84	0,04	2,51	21,37	7,94	-	-
1274	2026-02-05 10:30:00	1,59	39,42	4,84	0,04	2,48	21,37	7,93	-	-
1275	2026-02-05 10:35:00	1,61	39,49	4,84	0,04	2,61	21,39	7,94	-	-
1276	2026-02-05 10:40:00	1,59	39,43	4,84	0,04	2,71	21,39	7,94	-	-
1277	2026-02-05 10:45:00	1,61	39,49	4,84	0,04	2,75	21,41	7,94	-	-
1278	2026-02-05 10:50:00	1,59	39,46	4,84	0,04	2,65	21,4	7,94	-	-
1279	2026-02-05 10:55:00	1,61	39,59	4,84	0,04	2,52	21,42	7,94	-	-
1280	2026-02-05 11:00:00	1,6	39,44	4,84	0,04	2,5	21,42	7,94	-	-
1281	2026-02-05 11:05:00	1,61	39,66	4,84	0,04	2,52	21,44	7,94	-	-
1282	2026-02-05 11:10:00	1,59	39,43	4,84	0,04	2,49	21,43	7,94	-	-
1283	2026-02-05 11:15:00	1,61	39,48	4,84	0,04	2,7	21,45	7,94	-	-
1284	2026-02-05 11:20:00	1,59	39,48	4,84	0,04	2,64	21,45	7,94	-	-
1285	2026-02-05 11:25:00	1,61	39,55	4,84	0,04	2,71	21,45	7,94	-	-
1286	2026-02-05 11:30:00	1,6	39,62	4,84	0,04	2,67	21,45	7,94	-	-
1287	2026-02-05 11:35:00	1,62	39,71	4,84	0,04	2,46	21,45	7,95	-	-
1288	2026-02-05 11:40:00	1,6	39,57	4,84	0,04	2,43	21,46	7,94	-	-
1289	2026-02-05 11:45:00	1,61	39,63	4,84	0,04	2,46	21,48	7,94	-	-
1290	2026-02-05 11:50:00	1,6	39,56	4,84	0,04	2,45	21,5	7,94	-	-
1291	2026-02-05 11:55:00	1,61	39,57	4,84	0,04	2,46	21,5	7,95	-	-
1292	2026-02-05 12:00:00	1,59	39,62	4,84	0,04	2,43	21,51	7,94	-	-
1293	2026-02-05 12:05:00	1,61	39,68	4,84	0,04	2,5	21,55	7,95	-	-
1294	2026-02-05 12:10:00	1,59	39,61	4,84	0,04	2,48	21,55	7,94	-	-
1295	2026-02-05 12:15:00	1,61	39,51	4,84	0,04	2,48	21,55	7,95	-	-
1296	2026-02-05 12:20:00	1,59	39,57	4,84	0,04	2,45	21,56	7,94	-	-
1297	2026-02-05 12:25:00	1,61	39,82	4,84	0,04	2,68	21,59	7,95	-	-
1298	2026-02-05 12:30:00	1,59	39,61	4,84	0,04	2,63	21,59	7,94	-	-
1299	2026-02-05 12:35:00	1,61	39,68	4,84	0,04	2,46	21,59	7,95	-	-
1300	2026-02-05 12:40:00	1,6	39,63	4,84	0,04	2,44	21,6	7,94	-	-
1301	2026-02-05 12:45:00	1,62	39,78	4,84	0,04	2,66	21,6	7,95	-	-
1302	2026-02-05 12:50:00	1,59	39,62	4,84	0,04	2,63	21,63	7,94	-	-
1303	2026-02-05 12:55:00	1,61	39,65	4,84	0,04	2,47	21,64	7,95	-	-
1304	2026-02-05 13:00:00	1,6	39,64	4,84	0,04	2,44	21,65	7,94	-	-
1305	2026-02-05 13:05:00	1,61	39,77	4,84	0,04	2,46	21,65	7,95	-	-
1306	2026-02-05 13:10:00	1,59	39,62	4,84	0,04	2,44	21,66	7,94	-	-
1307	2026-02-05 13:15:00	1,61	39,59	4,84	0,04	2,51	21,68	7,94	-	-
1308	2026-02-05 13:20:00	1,59	39,67	4,84	0,04	2,45	21,69	7,94	-	-
1309	2026-02-05 13:25:00	1,61	39,68	4,84	0,04	2,46	21,7	7,95	-	-
1310	2026-02-05 13:30:00	1,6	39,68	4,84	0,04	2,44	21,7	7,94	-	-
1311	2026-02-05 13:35:00	1,61	39,82	4,84	0,04	2,47	21,72	7,95	-	-
1312	2026-02-05 13:40:00	1,59	39,67	4,84	0,04	2,44	21,74	7,94	-	-
1313	2026-02-05 13:45:00	1,61	39,84	4,84	0,04	2,92	21,73	7,95	-	-
1314	2026-02-05 13:50:00	1,6	39,66	4,84	0,04	2,85	21,74	7,94	-	-
1315	2026-02-05 13:55:00	1,61	39,76	4,84	0,04	2,49	21,74	7,95	-	-
1316	2026-02-05 14:00:00	1,6	39,71	4,84	0,04	2,47	21,74	7,95	-	-
1317	2026-02-05 14:05:00	1,61	39,73	4,84	0,04	2,44	21,75	7,95	-	-
1318	2026-02-05 14:10:00	1,6	39,69	4,84	0,04	2,44	21,78	7,95	-	-
1319	2026-02-05 14:15:00	1,62	39,8	4,84	0,04	2,5	21,79	7,95	-	-
1320	2026-02-05 14:20:00	1,61	39,72	4,84	0,04	2,46	21,82	7,95	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1321	2026-02-05 14:25:00	1,62	39,79	4,84	0,04	2,46	21,84	7,95	-	-
1322	2026-02-05 14:30:00	1,61	39,75	4,84	0,04	2,42	21,85	7,95	-	-
1323	2026-02-05 14:35:00	1,62	39,74	4,84	0,04	2,51	21,87	7,95	-	-
1324	2026-02-05 14:40:00	1,6	39,79	4,84	0,04	2,48	21,89	7,95	-	-
1325	2026-02-05 14:45:00	1,62	39,89	4,84	0,04	2,52	21,89	7,95	-	-
1326	2026-02-05 14:50:00	1,61	39,78	4,84	0,04	2,47	21,9	7,95	-	-
1327	2026-02-05 14:55:00	1,62	40	4,84	0,04	2,45	21,9	7,95	-	-
1328	2026-02-05 15:00:00	1,59	39,79	4,84	0,04	2,41	21,91	7,95	-	-
1329	2026-02-05 15:05:00	1,62	39,86	4,84	0,04	2,5	21,93	7,95	-	-
1330	2026-02-05 15:10:00	1,6	39,8	4,84	0,04	2,47	21,94	7,95	-	-
1331	2026-02-05 15:15:00	1,61	39,87	4,84	0,04	2,52	21,95	7,95	-	-
1332	2026-02-05 15:20:00	1,58	39,75	4,84	0,04	2,49	21,95	7,95	-	-
1333	2026-02-05 15:25:00	1,61	39,81	4,84	0,04	2,41	21,97	7,96	-	-
1334	2026-02-05 15:30:00	1,59	39,81	4,84	0,04	2,39	21,98	7,95	-	-
1335	2026-02-05 15:35:00	1,61	39,89	4,84	0,04	2,45	22	7,95	-	-
1336	2026-02-05 15:40:00	1,6	39,79	4,84	0,04	2,44	22,02	7,95	-	-
1337	2026-02-05 15:45:00	1,62	39,83	4,84	0,04	2,44	22,04	7,96	-	-
1338	2026-02-05 15:50:00	1,61	39,77	4,84	0,04	2,44	22,05	7,95	-	-
1339	2026-02-05 15:55:00	1,62	39,8	4,84	0,04	2,45	22,07	7,96	-	-
1340	2026-02-05 16:00:00	1,61	39,81	4,84	0,04	2,4	22,08	7,95	-	-
1341	2026-02-05 16:05:00	1,62	39,78	4,84	0,04	2,46	22,07	7,96	-	-
1342	2026-02-05 16:10:00	1,6	39,85	4,84	0,04	2,44	22,06	7,95	-	-
1343	2026-02-05 16:15:00	1,63	39,92	4,84	0,04	2,48	22,06	7,96	-	-
1344	2026-02-05 16:20:00	1,62	39,9	4,84	0,04	2,43	22,06	7,96	-	-
1345	2026-02-05 16:25:00	1,63	39,94	4,84	0,04	2,44	22,09	7,96	-	-
1346	2026-02-05 16:30:00	1,61	39,86	4,84	0,04	2,43	22,09	7,96	-	-
1347	2026-02-05 16:35:00	1,63	39,94	4,84	0,04	2,66	22,1	7,96	-	-
1348	2026-02-05 16:40:00	1,62	39,89	4,84	0,04	2,58	22,1	7,96	-	-
1349	2026-02-05 16:45:00	1,62	40,04	4,84	0,04	2,52	22,1	7,96	-	-
1350	2026-02-05 16:50:00	1,6	39,88	4,84	0,04	2,48	22,1	7,96	-	-
1351	2026-02-05 16:55:00	1,62	40,08	4,84	0,06	2,42	22,12	7,96	-	-
1352	2026-02-05 17:00:00	1,61	39,91	4,84	0,06	2,4	22,12	7,96	-	-
1353	2026-02-05 17:05:00	1,62	39,96	4,84	0,06	2,44	22,14	7,96	-	-
1354	2026-02-05 17:10:00	1,61	39,91	4,84	0,06	2,41	22,12	7,96	-	-
1355	2026-02-05 17:15:00	1,62	40,02	4,84	0,06	2,5	22,15	7,96	-	-
1356	2026-02-05 17:20:00	1,61	39,88	4,84	0,06	2,47	22,14	7,96	-	-
1357	2026-02-05 17:25:00	1,62	40,12	4,84	0,06	2,4	22,15	7,97	-	-
1358	2026-02-05 17:30:00	1,6	39,92	4,84	0,06	2,4	22,15	7,96	-	-
1359	2026-02-05 17:35:00	1,62	39,97	4,84	0,06	2,42	22,15	7,97	-	-
1360	2026-02-05 17:40:00	1,61	39,96	4,84	0,06	2,41	22,15	7,96	-	-
1361	2026-02-05 17:45:00	1,63	40,03	4,84	0,06	2,41	22,16	7,97	-	-
1362	2026-02-05 17:50:00	1,61	39,92	4,84	0,06	2,39	22,16	7,96	-	-
1363	2026-02-05 17:55:00	1,63	40,07	4,84	0,06	2,42	22,18	7,97	-	-
1364	2026-02-05 18:00:00	1,61	39,97	4,84	0,06	2,4	22,17	7,97	-	-
1365	2026-02-05 18:05:00	1,63	40,14	4,84	0,06	2,75	22,2	7,97	-	-
1366	2026-02-05 18:10:00	1,61	39,97	4,84	0,06	2,73	22,17	7,97	-	-
1367	2026-02-05 18:15:00	1,63	40,09	4,84	0,06	2,42	22,19	7,97	-	-
1368	2026-02-05 18:20:00	1,6	39,99	4,84	0,06	2,39	22,19	7,97	-	-
1369	2026-02-05 18:25:00	1,63	40,07	4,84	0,06	2,56	22,2	7,97	-	-
1370	2026-02-05 18:30:00	1,61	40,02	4,84	0,06	2,54	22,19	7,97	-	-
1371	2026-02-05 18:35:00	1,63	40,12	4,84	0,06	2,43	22,2	7,97	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1372	2026-02-05 18:40:00	1,62	40,04	4,84	0,06	2,41	22,2	7,97	-	-
1373	2026-02-05 18:45:00	1,64	40,04	4,84	0,06	2,5	22,2	7,97	-	-
1374	2026-02-05 18:50:00	1,62	40,03	4,84	0,06	2,47	22,2	7,97	-	-
1375	2026-02-05 18:55:00	1,64	40,19	4,84	0,06	2,48	22,21	7,97	-	-
1376	2026-02-05 19:00:00	1,62	40,05	4,84	0,06	2,43	22,2	7,97	-	-
1377	2026-02-05 19:05:00	1,64	40,3	4,84	0,06	2,41	22,22	7,97	-	-
1378	2026-02-05 19:10:00	1,63	40,03	4,84	0,06	2,41	22,22	7,97	-	-
1379	2026-02-05 19:15:00	1,65	40,24	4,84	0,06	2,43	22,24	7,97	-	-
1380	2026-02-05 19:20:00	1,62	40,07	4,84	0,06	2,42	22,23	7,97	-	-
1381	2026-02-05 19:25:00	1,64	40,15	4,84	0,06	2,42	22,25	7,98	-	-
1382	2026-02-05 19:30:00	1,62	40,08	4,84	0,06	2,41	22,25	7,97	-	-
1383	2026-02-05 19:35:00	1,64	40,22	4,84	0,06	2,45	22,25	7,98	-	-
1384	2026-02-05 19:40:00	1,62	40,14	4,84	0,06	2,42	22,25	7,97	-	-
1385	2026-02-05 19:45:00	1,65	40,13	4,84	0,06	2,45	22,27	7,98	-	-
1386	2026-02-05 19:50:00	1,64	40,09	4,84	0,06	2,44	22,27	7,97	-	-
1387	2026-02-05 19:55:00	1,65	40,33	4,84	0,06	2,45	22,28	7,98	-	-
1388	2026-02-05 20:00:00	1,64	40,12	4,84	0,06	2,42	22,28	7,97	-	-
1389	2026-02-05 20:05:00	1,65	40,29	4,84	0,06	2,43	22,29	7,98	-	-
1390	2026-02-05 20:10:00	1,63	40,12	4,84	0,06	2,4	22,29	7,97	-	-
1391	2026-02-05 20:15:00	1,64	40,3	4,84	0,06	2,41	22,29	7,98	-	-
1392	2026-02-05 20:20:00	1,63	40,15	4,84	0,06	2,39	22,29	7,97	-	-
1393	2026-02-05 20:25:00	1,66	40,25	4,84	0,06	2,47	22,29	7,98	-	-
1394	2026-02-05 20:30:00	1,63	40,16	4,84	0,06	2,44	22,3	7,97	-	-
1395	2026-02-05 20:35:00	1,64	40,28	4,84	0,06	2,4	22,32	7,98	-	-
1396	2026-02-05 20:40:00	1,63	40,17	4,84	0,06	2,38	22,32	7,97	-	-
1397	2026-02-05 20:45:00	1,66	40,25	4,84	0,06	2,51	22,34	7,98	-	-
1398	2026-02-05 20:50:00	1,63	40,18	4,84	0,06	2,46	22,33	7,97	-	-
1399	2026-02-05 20:55:00	1,65	40,26	4,84	0,06	2,45	22,34	7,98	-	-
1400	2026-02-05 21:00:00	1,64	40,19	4,84	0,06	2,43	22,34	7,97	-	-
1401	2026-02-05 21:05:00	1,65	40,29	4,84	0,06	2,47	22,36	7,98	-	-
1402	2026-02-05 21:10:00	1,63	40,15	4,84	0,06	2,43	22,37	7,97	-	-
1403	2026-02-05 21:15:00	1,65	40,29	4,84	0,06	2,42	22,38	7,98	-	-
1404	2026-02-05 21:20:00	1,64	40,18	4,84	0,06	2,39	22,39	7,97	-	-
1405	2026-02-05 21:25:00	1,65	40,21	4,84	0,06	2,43	22,39	7,98	-	-
1406	2026-02-05 21:30:00	1,64	40,19	4,84	0,06	2,38	22,41	7,97	-	-
1407	2026-02-05 21:35:00	1,65	40,31	4,84	0,06	2,42	22,42	7,98	-	-
1408	2026-02-05 21:40:00	1,64	40,15	4,84	0,06	2,4	22,43	7,97	-	-
1409	2026-02-05 21:45:00	1,65	40,27	4,84	0,06	3,05	22,43	7,98	-	-
1410	2026-02-05 21:50:00	1,64	40,15	4,84	0,06	3,02	22,43	7,97	-	-
1411	2026-02-05 21:55:00	1,66	40,12	4,84	0,06	2,51	22,44	7,98	-	-
1412	2026-02-05 22:00:00	1,64	40,17	4,84	0,06	2,5	22,44	7,97	-	-
1413	2026-02-05 22:05:00	1,66	40,37	4,84	0,06	2,42	22,45	7,97	-	-
1414	2026-02-05 22:10:00	1,64	40,21	4,84	0,06	2,4	22,45	7,97	-	-
1415	2026-02-05 22:15:00	1,66	40,41	4,84	0,06	2,42	22,47	7,97	-	-
1416	2026-02-05 22:20:00	1,64	40,21	4,84	0,06	2,41	22,48	7,97	-	-
1417	2026-02-05 22:25:00	1,65	40,27	4,84	0,06	2,44	22,48	7,97	-	-
1418	2026-02-05 22:30:00	1,64	40,3	4,84	0,06	2,42	22,49	7,97	-	-
1419	2026-02-05 22:35:00	1,65	40,24	4,84	0,06	2,47	22,49	7,98	-	-
1420	2026-02-05 22:40:00	1,62	40,29	4,84	0,06	2,45	22,49	7,97	-	-
1421	2026-02-05 22:45:00	1,66	40,46	4,84	0,06	2,47	22,49	7,98	-	-
1422	2026-02-05 22:50:00	1,64	40,23	4,84	0,06	2,44	22,5	7,97	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1423	2026-02-05 22:55:00	1,66	40,26	4,84	0,06	2,72	22,51	7,97	-	-
1424	2026-02-05 23:00:00	1,65	40,31	4,84	0,06	2,68	22,52	7,97	-	-
1425	2026-02-05 23:05:00	1,66	40,3	4,84	0,06	2,42	22,53	7,98	-	-
1426	2026-02-05 23:10:00	1,64	40,33	4,84	0,06	2,39	22,53	7,97	-	-
1427	2026-02-05 23:15:00	1,65	40,44	4,84	0,06	2,43	22,53	7,97	-	-
1428	2026-02-05 23:20:00	1,64	40,31	4,84	0,06	2,41	22,53	7,97	-	-
1429	2026-02-05 23:25:00	1,66	40,47	4,84	0,06	2,39	22,54	7,98	-	-
1430	2026-02-05 23:30:00	1,64	40,29	4,84	0,06	2,37	22,55	7,97	-	-
1431	2026-02-05 23:35:00	1,66	40,42	4,84	0,06	2,44	22,55	7,97	-	-
1432	2026-02-05 23:40:00	1,64	40,31	4,84	0,06	2,41	22,58	7,97	-	-
1433	2026-02-05 23:45:00	1,66	40,28	4,84	0,06	2,42	22,58	7,98	-	-
1434	2026-02-05 23:50:00	1,64	40,31	4,84	0,06	2,4	22,58	7,97	-	-
1435	2026-02-05 23:55:00	1,66	40,57	4,84	0,06	2,42	22,58	7,98	-	-
1436	2026-02-06 00:00:00	1,65	40,34	4,84	0,06	2,42	22,58	7,97	-	-
1437	2026-02-06 00:05:00	1,64	40,36	4,84	0,06	2,41	22,59	7,97	-	-
1438	2026-02-06 00:15:00	1,66	40,43	4,84	0,06	2,41	22,59	7,98	-	-
1439	2026-02-06 00:20:00	1,64	40,38	4,84	0,06	2,4	22,6	7,97	-	-
1440	2026-02-06 00:25:00	1,66	40,37	4,84	0,06	2,41	22,61	7,98	-	-
1441	2026-02-06 00:30:00	1,65	40,34	4,84	0,06	2,37	22,62	7,97	-	-
1442	2026-02-06 00:35:00	1,66	40,57	4,84	0,06	2,38	22,63	7,98	-	-
1443	2026-02-06 00:40:00	1,65	40,35	4,84	0,06	2,37	22,63	7,97	-	-
1444	2026-02-06 00:45:00	1,66	40,57	4,84	0,06	2,38	22,63	7,98	-	-
1445	2026-02-06 00:50:00	1,64	40,35	4,84	0,06	2,36	22,63	7,97	-	-
1446	2026-02-06 00:55:00	1,66	40,56	4,84	0,06	2,38	22,63	7,98	-	-
1447	2026-02-06 01:00:00	1,63	40,37	4,84	0,06	2,36	22,63	7,97	-	-
1448	2026-02-06 01:05:00	1,66	40,46	4,84	0,06	2,39	22,63	7,98	-	-
1449	2026-02-06 01:10:00	1,65	40,36	4,84	0,06	2,37	22,64	7,97	-	-
1450	2026-02-06 01:15:00	1,64	40,36	4,84	0,06	2,39	22,64	7,98	-	-
1451	2026-02-06 01:20:00	1,65	40,36	4,84	0,06	2,37	22,65	7,97	-	-
1452	2026-02-06 01:25:00	1,66	40,65	4,84	0,06	2,37	22,65	7,98	-	-
1453	2026-02-06 01:30:00	1,64	40,5	4,84	0,06	2,36	22,66	7,97	-	-
1454	2026-02-06 01:35:00	1,67	40,63	4,84	0,06	2,44	22,67	7,98	-	-
1455	2026-02-06 01:40:00	1,64	40,48	4,84	0,06	2,42	22,67	7,97	-	-
1456	2026-02-06 01:45:00	1,65	40,62	4,84	0,06	2,45	22,68	7,98	-	-
1457	2026-02-06 01:50:00	1,63	40,42	4,84	0,06	2,42	22,68	7,97	-	-
1458	2026-02-06 01:55:00	1,65	40,64	4,84	0,06	2,41	22,68	7,98	-	-
1459	2026-02-06 02:00:00	1,64	40,41	4,84	0,06	2,39	22,68	7,97	-	-
1460	2026-02-06 02:05:00	1,66	40,47	4,84	0,06	2,41	22,68	7,98	-	-
1461	2026-02-06 02:10:00	1,63	40,47	4,84	0,06	2,39	22,68	7,97	-	-
1462	2026-02-06 02:15:00	1,66	40,6	4,84	0,06	2,41	22,69	7,98	-	-
1463	2026-02-06 02:20:00	1,63	40,41	4,84	0,06	2,39	22,69	7,97	-	-
1464	2026-02-06 02:25:00	1,66	40,59	4,84	0,06	2,45	22,69	7,98	-	-
1465	2026-02-06 02:30:00	1,64	40,42	4,84	0,06	2,42	22,69	7,98	-	-
1466	2026-02-06 02:35:00	1,65	40,41	4,84	0,06	2,39	22,7	7,98	-	-
1467	2026-02-06 02:40:00	1,63	40,42	4,84	0,06	2,37	22,7	7,98	-	-
1468	2026-02-06 02:45:00	1,66	40,59	4,84	0,06	2,41	22,7	7,98	-	-
1469	2026-02-06 02:50:00	1,65	40,4	4,84	0,06	2,39	22,68	7,98	-	-
1470	2026-02-06 02:55:00	1,67	40,53	4,84	0,06	2,38	22,69	7,98	-	-
1471	2026-02-06 03:00:00	1,65	40,45	4,84	0,06	2,36	22,7	7,98	-	-
1472	2026-02-06 03:05:00	1,66	40,51	4,84	0,06	2,58	22,72	7,98	-	-
1473	2026-02-06 03:10:00	1,63	40,47	4,84	0,06	2,55	22,72	7,98	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1474	2026-02-06 03:15:00	1,66	40,62	4,84	0,06	2,57	22,72	7,98	-	-
1475	2026-02-06 03:20:00	1,65	40,46	4,84	0,06	2,53	22,73	7,98	-	-
1476	2026-02-06 03:25:00	1,66	40,62	4,84	0,06	2,38	22,73	7,98	-	-
1477	2026-02-06 03:30:00	1,64	40,45	4,84	0,06	2,37	22,73	7,98	-	-
1478	2026-02-06 03:35:00	1,66	40,64	4,84	0,06	2,43	22,73	7,99	-	-
1479	2026-02-06 03:40:00	1,65	40,45	4,84	0,06	2,39	22,73	7,98	-	-
1480	2026-02-06 03:45:00	1,66	40,57	4,84	0,06	2,43	22,73	7,99	-	-
1481	2026-02-06 03:50:00	1,63	40,49	4,84	0,06	2,4	22,73	7,98	-	-
1482	2026-02-06 03:55:00	1,66	40,64	4,84	0,06	2,39	22,74	7,98	-	-
1483	2026-02-06 04:00:00	1,64	40,48	4,84	0,06	2,36	22,73	7,98	-	-
1484	2026-02-06 04:05:00	1,67	40,7	4,84	0,06	2,49	22,74	7,98	-	-
1485	2026-02-06 04:10:00	1,63	40,49	4,84	0,06	2,47	22,74	7,98	-	-
1486	2026-02-06 04:15:00	1,67	40,63	4,84	0,06	2,46	22,74	7,98	-	-
1487	2026-02-06 04:20:00	1,64	40,51	4,84	0,06	2,44	22,74	7,98	-	-
1488	2026-02-06 04:25:00	1,65	40,61	4,84	0,06	2,39	22,75	7,99	-	-
1489	2026-02-06 04:30:00	1,64	40,53	4,84	0,06	2,37	22,75	7,98	-	-
1490	2026-02-06 04:35:00	1,67	40,74	4,84	0,06	2,4	22,77	7,99	-	-
1491	2026-02-06 04:40:00	1,64	40,54	4,84	0,06	2,38	22,76	7,98	-	-
1492	2026-02-06 04:45:00	1,67	40,69	4,84	0,06	2,41	22,78	7,98	-	-
1493	2026-02-06 04:50:00	1,64	40,53	4,84	0,06	2,38	22,78	7,98	-	-
1494	2026-02-06 04:55:00	1,67	40,63	4,84	0,06	2,38	22,78	7,99	-	-
1495	2026-02-06 05:00:00	1,64	40,53	4,84	0,06	2,36	22,78	7,98	-	-
1496	2026-02-06 05:05:00	1,68	40,58	4,84	0,06	2,46	22,79	7,99	-	-
1497	2026-02-06 05:10:00	1,66	40,5	4,84	0,06	2,44	22,78	7,98	-	-
1498	2026-02-06 05:15:00	1,67	40,49	4,84	0,06	2,49	22,79	7,99	-	-
1499	2026-02-06 05:20:00	1,66	40,52	4,84	0,06	2,36	22,8	7,98	-	-
1500	2026-02-06 05:25:00	1,67	40,71	4,84	0,06	2,47	22,8	7,99	-	-
1501	2026-02-06 05:30:00	1,65	40,51	4,84	0,06	2,44	22,8	7,98	-	-
1502	2026-02-06 05:35:00	1,67	40,59	4,84	0,06	2,48	22,82	7,99	-	-
1503	2026-02-06 05:40:00	1,65	40,57	4,84	0,06	2,45	22,82	7,98	-	-
1504	2026-02-06 05:45:00	1,67	40,54	4,84	0,06	2,41	22,82	7,99	-	-
1505	2026-02-06 05:50:00	1,65	40,6	4,84	0,06	2,39	22,82	7,98	-	-
1506	2026-02-06 05:55:00	1,66	40,55	4,84	0,06	2,45	22,83	7,99	-	-
1507	2026-02-06 06:00:00	1,65	40,58	4,84	0,06	2,42	22,82	7,98	-	-
1508	2026-02-06 06:05:00	1,66	40,76	4,84	0,06	2,41	22,83	7,99	-	-
1509	2026-02-06 06:10:00	1,64	40,58	4,84	0,06	2,37	22,82	7,98	-	-
1510	2026-02-06 06:15:00	1,66	40,76	4,84	0,06	2,42	22,83	7,99	-	-
1511	2026-02-06 06:20:00	1,64	40,59	4,84	0,06	2,4	22,83	7,98	-	-
1512	2026-02-06 06:25:00	1,66	40,78	4,84	0,06	2,37	22,84	7,99	-	-
1513	2026-02-06 06:30:00	1,64	40,59	4,84	0,06	2,35	22,83	7,99	-	-
1514	2026-02-06 06:35:00	1,66	40,65	4,84	0,06	2,37	22,79	7,99	-	-
1515	2026-02-06 06:40:00	1,65	40,63	4,84	0,06	2,36	22,74	7,99	-	-
1516	2026-02-06 06:45:00	1,66	40,77	4,84	0,06	2,41	22,73	7,99	-	-
1517	2026-02-06 06:50:00	1,65	40,63	4,84	0,06	2,39	22,73	7,99	-	-
1518	2026-02-06 06:55:00	1,66	40,72	4,84	0,06	2,47	22,73	8	-	-
1519	2026-02-06 07:00:00	1,64	40,6	4,84	0,06	2,46	22,71	7,99	-	-
1520	2026-02-06 07:05:00	1,66	40,55	4,84	0,06	2,38	22,71	8	-	-
1521	2026-02-06 07:10:00	1,66	40,66	4,84	0,06	2,37	22,68	7,99	-	-
1522	2026-02-06 07:15:00	1,67	40,76	4,84	0,06	2,52	22,69	8	-	-
1523	2026-02-06 07:20:00	1,64	40,65	4,84	0,06	2,5	22,68	7,99	-	-
1524	2026-02-06 07:25:00	1,66	40,7	4,84	0,06	2,37	22,68	8	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1525	2026-02-06 07:30:00	1,63	40,68	4,84	0,06	2,36	22,67	8	-	-
1526	2026-02-06 07:35:00	1,66	40,89	4,84	0,06	2,4	22,68	8	-	-
1527	2026-02-06 07:40:00	1,64	40,69	4,84	0,06	2,39	22,66	8	-	-
1528	2026-02-06 07:45:00	1,65	38,2	4,84	0,06	2,4	22,68	8,01	-	-
1529	2026-02-06 07:50:00	1,66	38,35	4,84	0,06	2,38	22,68	8	-	-
1530	2026-02-06 07:55:00	1,65	38,74	4,84	0,06	2,42	22,68	8	-	-
1531	2026-02-06 08:00:00	1,64	38,64	4,84	0,06	2,4	22,66	7,99	-	-
1532	2026-02-06 08:05:00	1,65	39,02	4,84	0,06	2,49	22,67	8	-	-
1533	2026-02-06 08:10:00	1,65	38,86	4,84	0,06	2,47	22,66	8	-	-
1534	2026-02-06 08:15:00	1,54	39,44	4,84	0,06	31,59	22,44	7,82	-	-
1535	2026-02-06 08:20:00	1,74	38,67	4,84	0,06	6,06	21,79	7,71	-	-
1536	2026-02-06 08:25:00	1,74	38,1	4,84	0,06	6,63	21,74	7,69	-	-
1537	2026-02-06 08:30:00	1,74	38,09	4,84	0,06	6,4	21,72	7,68	-	-
1538	2026-02-06 08:35:00	1,72	37,67	4,84	0,06	6,26	21,71	7,68	-	-
1539	2026-02-06 08:40:00	1,72	37,81	4,84	0,06	5,98	21,72	7,67	-	-
1540	2026-02-06 08:45:00	1,71	37,51	4,84	0,06	6,41	21,73	7,67	-	-
1541	2026-02-06 08:50:00	1,71	37,6	4,84	0,06	6,17	21,73	7,66	-	-
1542	2026-02-06 08:55:00	1,7	37,29	4,84	0,06	5,98	21,74	7,66	-	-
1543	2026-02-06 09:00:00	1,7	37,31	4,84	0,06	5,76	21,74	7,66	-	-
1544	2026-02-06 09:05:00	1,74	37,36	4,84	0,06	35,6	21,71	7,81	-	-
1545	2026-02-06 09:10:00	1,74	37,36	4,84	0,06	35,6	21,71	7,81	-	-
1546	2026-02-06 09:15:00	2,1	48,74	4,84	0,06	12,93	21,5	7,51	-	-
1547	2026-02-06 09:20:00	2,21	51,9	4,84	0,06	13,79	21,45	7,49	-	-
1548	2026-02-06 09:25:00	2,28	52,69	4,84	0,06	14,64	21,45	7,48	-	-
1549	2026-02-06 09:30:00	2,27	52,8	4,84	0,06	14,41	21,45	7,49	-	-
1550	2026-02-06 09:35:00	2,27	52,29	4,84	0,06	14,52	21,49	7,49	-	-
1551	2026-02-06 09:40:00	2,25	52,52	4,84	0,06	13,92	21,5	7,49	-	-
1552	2026-02-06 09:45:00	2,25	52,1	4,84	0,06	13,66	21,53	7,49	-	-
1553	2026-02-06 09:50:00	2,16	52,17	4,84	0,06	13,33	21,75	7,54	-	-

Ninh Bình, ngày 01 tháng 03 năm 2026

TM. BQL CCN YÊN DƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Lực

Người tổng hợp



Phan Thị Hương