CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CCN YÊN DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Tháng 03/2026

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1	2026-03-01 10:00:00	1,07	32,38	4,84	0,14	0	0	0	-	-
2	2026-03-01 19:15:00	1,1	33,42	4,84	0,14	0	26,6	7,34	-	-
3	2026-03-01 19:20:00	1,11	33,36	4,84	0,14	0	26,59	7,34	-	-
4	2026-03-01 19:25:00	1,05	33,24	4,84	0,14	0	26,59	7,35	-	-
5	2026-03-01 19:30:00	1,07	33,22	4,84	0,14	0	26,57	7,34	-	-
6	2026-03-01 19:35:00	1,07	32,86	4,84	0,14	0	26,56	7,35	-	-
7	2026-03-01 19:40:00	1,09	32,86	4,84	0,14	0	26,55	7,34	-	-
8	2026-03-01 19:45:00	1,08	33,14	4,84	0,14	0	26,55	7,35	-	-
9	2026-03-01 19:50:00	1,09	33,26	4,84	0,14	0	26,53	7,34	-	-
10	2026-03-01 19:55:00	1,07	33,14	4,84	0,14	0	26,53	7,35	-	-
11	2026-03-01 20:00:00	1,09	32,99	4,84	0,14	0	26,5	7,35	-	-
12	2026-03-01 20:05:00	1,07	33,33	4,84	0,14	0	26,51	7,35	-	-
13	2026-03-01 20:10:00	1,09	33,09	4,84	0,14	0	26,5	7,35	-	-
14	2026-03-01 20:15:00	1,08	33,13	4,84	0,14	0	26,5	7,36	-	-
15	2026-03-01 20:20:00	1,09	33,09	4,84	0,14	0	26,49	7,35	-	-
16	2026-03-01 20:25:00	1,07	33,01	4,84	0,14	0	26,5	7,36	-	-
17	2026-03-01 20:30:00	1,09	33,1	4,84	0,14	0	26,48	7,35	-	-
18	2026-03-01 20:35:00	1,08	33,1	4,84	0,14	0	26,49	7,36	-	-
19	2026-03-01 20:40:00	1,09	33,21	4,84	0,14	0	26,45	7,35	-	-
20	2026-03-01 20:45:00	1,07	33,25	4,84	0,14	0	26,48	7,36	-	-
21	2026-03-01 20:50:00	1,09	32,93	4,84	0,14	0	26,45	7,35	-	-
22	2026-03-01 20:55:00	1,08	32,93	4,84	0,14	0	26,47	7,36	-	-
23	2026-03-01 21:00:00	1,09	33,11	4,84	0,14	0	26,45	7,36	-	-
24	2026-03-01 21:05:00	1,08	33,07	4,84	0,14	0	26,46	7,36	-	-
25	2026-03-01 21:10:00	1,09	33,27	4,84	0,14	0	26,45	7,36	-	-
26	2026-03-01 21:15:00	1,08	33,3	4,84	0,14	0	26,45	7,36	-	-
27	2026-03-01 21:20:00	1,09	32,95	4,84	0,14	0	26,45	7,36	-	-
28	2026-03-01 21:25:00	1,08	33,23	4,84	0,14	0	26,45	7,36	-	-
29	2026-03-01 21:30:00	1,09	33,32	4,84	0,14	0	26,42	7,36	-	-
30	2026-03-01 21:35:00	1,08	33,12	4,84	0,14	0	26,45	7,37	-	-
31	2026-03-01 21:40:00	1,09	33,24	4,84	0,14	0	26,45	7,36	-	-
32	2026-03-01 21:45:00	1,08	33,27	4,84	0,14	0	26,48	7,37	-	-
33	2026-03-01 21:50:00	1,09	33,07	4,84	0,14	0	26,49	7,36	-	-
34	2026-03-01 21:55:00	1,07	33,2	4,84	0,14	0	26,5	7,37	-	-
35	2026-03-01 22:00:00	1,08	33,35	4,84	0,14	0	26,5	7,36	-	-
36	2026-03-01 22:05:00	1,07	33,05	4,84	0,14	0	26,5	7,37	-	-
37	2026-03-01 22:10:00	1,08	33,02	4,84	0,14	0	26,5	7,36	-	-
38	2026-03-01 22:15:00	1,08	32,74	4,84	0,14	0	26,51	7,37	-	-
39	2026-03-01 22:20:00	1,09	33,27	4,84	0,14	0	26,5	7,36	-	-
40	2026-03-01 22:25:00	1,08	33,11	4,84	0,14	0	26,53	7,37	-	-
41	2026-03-01 22:30:00	1,09	33,05	4,84	0,14	0	26,52	7,36	-	-
42	2026-03-01 22:35:00	1,08	32,99	4,84	0,14	0	26,54	7,37	-	-
43	2026-03-01 22:40:00	1,09	33,38	4,84	0,14	0	26,52	7,36	-	-
44	2026-03-01 22:45:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
45	2026-03-01 22:50:00	1,08	33,28	4,84	0,14	0	26,54	7,36	-	-
46	2026-03-01 22:55:00	1,09	33,14	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
47	2026-03-01 23:00:00	1,09	33,26	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
48	2026-03-01 23:05:00	1,08	32,92	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
49	2026-03-01 23:10:00	1,09	33,23	4,84	0,14	0	26,54	7,37	-	-
50	2026-03-01 23:15:00	1,07	32,82	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
51	2026-03-01 23:20:00	1,08	33,38	4,84	0,14	0	26,54	7,37	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
52	2026-03-01 23:25:00	1,07	33,22	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
53	2026-03-01 23:30:00	1,08	33,22	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
54	2026-03-01 23:35:00	1,07	33,42	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
55	2026-03-01 23:40:00	1,08	33,22	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
56	2026-03-01 23:45:00	1,07	33,19	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
57	2026-03-01 23:50:00	1,08	33,57	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
58	2026-03-01 23:55:00	1,07	33,36	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
59	2026-03-02 00:00:00	1,08	33,06	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
60	2026-03-02 00:05:00	1,06	32,4	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
61	2026-03-02 00:20:00	1,08	32,6	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
62	2026-03-02 00:25:00	1,08	33,15	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
63	2026-03-02 00:30:00	1,09	33,42	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
64	2026-03-02 00:35:00	1,07	32,84	4,84	0,14	0	26,56	7,38	-	-
65	2026-03-02 00:40:00	1,09	33,17	4,84	0,14	0	26,54	7,37	-	-
66	2026-03-02 00:45:00	1,07	32,98	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
67	2026-03-02 00:50:00	1,08	33,4	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
68	2026-03-02 00:55:00	1,07	33,4	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
69	2026-03-02 01:00:00	1,08	33,31	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
70	2026-03-02 01:05:00	1,07	33,23	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
71	2026-03-02 01:10:00	1,08	32,98	4,84	0,14	0	26,55	7,37	-	-
72	2026-03-02 01:15:00	1,05	33,07	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
73	2026-03-02 01:20:00	1,07	33,03	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
74	2026-03-02 01:25:00	1,06	32,32	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
75	2026-03-02 01:30:00	1,08	32,39	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
76	2026-03-02 01:35:00	1,06	33,24	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
77	2026-03-02 01:40:00	1,08	33,3	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
78	2026-03-02 01:45:00	1,07	32,89	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
79	2026-03-02 01:50:00	1,08	33,22	4,84	0,14	0	26,54	7,38	-	-
80	2026-03-02 01:55:00	1,07	33,12	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
81	2026-03-02 02:00:00	1,08	33,3	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
82	2026-03-02 02:05:00	1,07	33,2	4,84	0,14	0,38	26,55	7,38	-	-
83	2026-03-02 02:10:00	1,08	33,3	4,84	0,14	0,36	26,54	7,38	-	-
84	2026-03-02 02:15:00	1,06	32,22	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
85	2026-03-02 02:20:00	1,07	32,18	4,84	0,14	0	26,54	7,38	-	-
86	2026-03-02 02:25:00	1,05	33,18	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
87	2026-03-02 02:30:00	1,06	33,34	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
88	2026-03-02 02:35:00	1,06	33,58	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
89	2026-03-02 02:40:00	1,07	33,24	4,84	0,14	0	26,54	7,38	-	-
90	2026-03-02 02:45:00	1,06	33,04	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
91	2026-03-02 02:50:00	1,07	33,37	4,84	0,14	0	26,53	7,38	-	-
92	2026-03-02 02:55:00	1,07	33,32	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
93	2026-03-02 03:00:00	1,08	33,45	4,84	0,14	0	26,54	7,38	-	-
94	2026-03-02 03:05:00	1,07	33,5	4,84	0,14	0	26,55	7,39	-	-
95	2026-03-02 03:10:00	1,08	33,41	4,84	0,14	0	26,55	7,38	-	-
96	2026-03-02 03:15:00	1,07	33,27	4,84	0,14	0	26,55	7,39	-	-
97	2026-03-02 03:20:00	1,08	33,07	4,84	0,14	0	26,53	7,38	-	-
98	2026-03-02 03:25:00	1,06	33,29	4,84	0,14	0	26,55	7,39	-	-
99	2026-03-02 03:30:00	1,07	33,48	4,84	0,14	0	26,52	7,38	-	-
100	2026-03-02 03:35:00	1,05	33,36	4,84	0,14	0	26,55	7,39	-	-
101	2026-03-02 03:40:00	1,07	33,3	4,84	0,14	0	26,54	7,38	-	-
102	2026-03-02 03:45:00	1,09	33,47	4,84	0,14	0	26,55	7,39	-	-
103	2026-03-02 03:50:00	1,1	33,15	4,84	0,14	0	26,54	7,38	-	-
104	2026-03-02 03:55:00	1,06	33,09	4,84	0,14	0	26,54	7,39	-	-
105	2026-03-02 04:00:00	1,07	33,17	4,84	0,14	0	26,52	7,38	-	-
106	2026-03-02 04:05:00	1,06	33,39	4,84	0,14	0	26,54	7,39	-	-
107	2026-03-02 04:10:00	1,07	33,54	4,84	0,14	0	26,52	7,38	-	-
108	2026-03-02 04:15:00	1,06	33,29	4,84	0,14	0	26,55	7,39	-	-
109	2026-03-02 04:20:00	1,07	33,21	4,84	0,14	0	26,53	7,39	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
110	2026-03-02 04:25:00	1,06	33,41	4,84	0,14	0	26,55	7,39	-	-
111	2026-03-02 04:30:00	1,08	33,22	4,84	0,14	0	26,51	7,38	-	-
112	2026-03-02 04:35:00	1,06	33,13	4,84	0,14	0	26,54	7,39	-	-
113	2026-03-02 04:40:00	1,07	33,2	4,84	0,14	0	26,51	7,39	-	-
114	2026-03-02 04:45:00	1,06	32,98	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
115	2026-03-02 04:50:00	1,07	33,35	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
116	2026-03-02 04:55:00	1,05	33,45	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
117	2026-03-02 05:00:00	1,06	33,42	4,84	0,14	0	26,51	7,39	-	-
118	2026-03-02 05:05:00	1,06	33,01	4,84	0,14	0	26,53	7,39	-	-
119	2026-03-02 05:10:00	1,07	33,36	4,84	0,14	0	26,51	7,39	-	-
120	2026-03-02 05:15:00	1,05	33,54	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
121	2026-03-02 05:20:00	1,07	33,38	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
122	2026-03-02 05:25:00	1,06	33,4	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
123	2026-03-02 05:30:00	1,07	33,51	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
124	2026-03-02 05:35:00	1,06	33,48	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
125	2026-03-02 05:40:00	1,07	33,08	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
126	2026-03-02 05:45:00	1,06	33,21	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
127	2026-03-02 05:50:00	1,07	33,27	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
128	2026-03-02 05:55:00	1,06	33,6	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
129	2026-03-02 06:00:00	1,07	33,6	4,84	0,14	0	26,51	7,39	-	-
130	2026-03-02 06:05:00	1,06	33,08	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
131	2026-03-02 06:10:00	1,07	33,45	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
132	2026-03-02 06:15:00	1,05	33,48	4,84	0,14	0	26,52	7,39	-	-
133	2026-03-02 06:20:00	1,06	33,54	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
134	2026-03-02 06:25:00	1,05	33,12	4,84	0,14	0	26,51	7,39	-	-
135	2026-03-02 06:30:00	1,07	33,31	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
136	2026-03-02 06:35:00	1,06	33,3	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
137	2026-03-02 06:40:00	1,07	33,51	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
138	2026-03-02 06:45:00	1,06	32,83	4,84	0,14	0	26,5	7,39	-	-
139	2026-03-02 06:50:00	1,07	32,64	4,84	0,14	0	26,45	7,39	-	-
140	2026-03-02 06:55:00	1,06	33,45	4,84	0,14	0	26,44	7,39	-	-
141	2026-03-02 07:00:00	1,08	33,43	4,84	0,14	0	26,4	7,39	-	-
142	2026-03-02 07:05:00	1,07	33,39	4,84	0,14	0	26,4	7,4	-	-
143	2026-03-02 07:10:00	1,07	33,43	4,84	0,14	0	26,36	7,39	-	-
144	2026-03-02 07:15:00	1,07	32,98	4,84	0,14	0	26,35	7,4	-	-
145	2026-03-02 07:20:00	1,08	33,46	4,84	0,14	0	26,34	7,4	-	-
146	2026-03-02 07:25:00	1,06	32,74	4,84	0,14	0	26,35	7,4	-	-
147	2026-03-02 07:30:00	1,08	32,22	4,84	0,14	0	26,34	7,39	-	-
148	2026-03-02 07:35:00	1,06	33,39	4,84	0,14	0	26,35	7,4	-	-
149	2026-03-02 07:40:00	1,07	33,41	4,84	0,14	0	26,3	7,4	-	-
150	2026-03-02 07:45:00	1,06	33,19	4,84	0,14	0	26,31	7,4	-	-
151	2026-03-02 07:50:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,3	7,4	-	-
152	2026-03-02 07:55:00	1,06	33,47	4,84	0,14	0	26,3	7,41	-	-
153	2026-03-02 08:00:00	1,07	33,53	4,84	0,14	0	26,29	7,4	-	-
154	2026-03-02 08:05:00	1,06	33,23	4,84	0,14	0	26,3	7,41	-	-
155	2026-03-02 08:10:00	1,08	33,21	4,84	0,14	0	26,26	7,4	-	-
156	2026-03-02 08:15:00	1,06	33,33	4,84	0,14	0	26,25	7,41	-	-
157	2026-03-02 08:20:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
158	2026-03-02 08:25:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
159	2026-03-02 08:30:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
160	2026-03-02 08:35:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
161	2026-03-02 08:40:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
162	2026-03-02 08:45:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
163	2026-03-02 08:50:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
164	2026-03-02 08:55:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
165	2026-03-02 09:00:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
166	2026-03-02 09:05:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
167	2026-03-02 09:10:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
168	2026-03-02 09:15:00	1,07	33,34	4,84	0,14	0	26,25	7,4	-	-
169	2026-03-02 09:20:00	1,19	16,64	4,84	0,14	22,7	26,15	7,4	-	-
170	2026-03-02 09:25:00	1,19	17,1	4,84	0,14	22,71	26,16	7,39	-	-
171	2026-03-02 09:30:00	1,2	17,17	4,84	0,14	22,7	26,18	7,39	-	-
172	2026-03-02 09:35:00	1,05	16,72	4,84	0,14	22,68	26,19	7,4	-	-
173	2026-03-02 09:40:00	1,07	17,16	4,84	0,14	22,67	26,18	7,39	-	-
174	2026-03-02 09:45:00	1,05	17,21	4,84	0,14	22,67	26,18	7,4	-	-
175	2026-03-02 09:50:00	1,06	17,61	4,84	0,14	22,67	26,16	7,39	-	-
176	2026-03-02 09:55:00	1,05	17,75	4,84	0,14	22,67	26,16	7,4	-	-
177	2026-03-02 10:00:00	1,06	17,59	4,84	0,14	22,68	26,15	7,4	-	-
178	2026-03-02 10:05:00	1,05	17,68	4,84	0,14	22,7	26,15	7,4	-	-
179	2026-03-02 10:10:00	1,07	17,74	4,84	0,14	22,7	26,12	7,4	-	-
180	2026-03-02 10:15:00	1,05	17,91	4,84	0,14	22,67	26,14	7,4	-	-
181	2026-03-02 10:20:00	1,07	18,11	4,84	0,14	22,67	26,14	7,4	-	-
182	2026-03-02 10:25:00	1,05	18,05	4,84	0,14	22,68	26,15	7,4	-	-
183	2026-03-02 10:30:00	1,06	18,07	4,84	0,14	22,68	26,14	7,4	-	-
184	2026-03-02 10:35:00	1,06	18,02	4,84	0,14	22,67	26,15	7,4	-	-
185	2026-03-02 10:40:00	1,07	18,32	4,84	0,14	22,68	26,15	7,4	-	-
186	2026-03-02 10:45:00	1,06	17,92	4,84	0,14	22,68	26,14	7,4	-	-
187	2026-03-02 10:50:00	1,07	18,32	4,84	0,14	22,68	26,15	7,4	-	-
188	2026-03-02 10:55:00	1,06	18,6	4,84	0,14	22,68	26,16	7,4	-	-
189	2026-03-02 11:00:00	1,07	18,36	4,84	0,14	22,68	26,19	7,4	-	-
190	2026-03-02 11:05:00	1,06	18,57	4,84	0,14	22,68	26,19	7,4	-	-
191	2026-03-02 11:10:00	1,07	18,46	4,84	0,14	22,67	26,19	7,4	-	-
192	2026-03-02 11:15:00	1,06	18,62	4,84	0,14	22,68	26,2	7,4	-	-
193	2026-03-02 11:20:00	1,07	18,73	4,84	0,14	22,67	26,19	7,4	-	-
194	2026-03-02 11:25:00	1,06	18,92	4,84	0,14	22,67	26,21	7,4	-	-
195	2026-03-02 11:30:00	1,06	18,88	4,84	0,14	22,67	26,25	7,4	-	-
196	2026-03-02 11:35:00	1,05	18,87	4,84	0,14	22,67	26,26	7,4	-	-
197	2026-03-02 11:40:00	1,07	18,87	4,84	0,14	22,67	26,28	7,4	-	-
198	2026-03-02 11:45:00	1,06	19,93	4,84	0,14	22,67	26,3	7,4	-	-
199	2026-03-02 11:50:00	1,07	19,91	4,84	0,14	22,67	26,3	7,4	-	-
200	2026-03-02 11:55:00	1,05	19,52	4,84	0,14	22,68	26,31	7,4	-	-
201	2026-03-02 12:00:00	1,07	19,12	4,84	0,14	22,67	26,33	7,4	-	-
202	2026-03-02 12:05:00	1,04	19,59	4,84	0,14	22,68	26,34	7,4	-	-
203	2026-03-02 12:10:00	1,05	19,66	4,84	0,14	22,67	26,35	7,39	-	-
204	2026-03-02 12:15:00	1,05	19,69	4,84	0,14	22,67	26,36	7,4	-	-
205	2026-03-02 12:20:00	1,06	19,63	4,84	0,14	22,69	26,39	7,39	-	-
206	2026-03-02 12:25:00	1,05	19,7	4,84	0,14	22,68	26,4	7,4	-	-
207	2026-03-02 12:30:00	1,06	19,71	4,84	0,14	22,67	26,4	7,39	-	-
208	2026-03-02 12:35:00	1,05	23,6	4,84	0,14	22,67	26,4	7,39	-	-
209	2026-03-02 12:40:00	1,06	23,88	4,84	0,14	22,68	26,42	7,39	-	-
210	2026-03-02 12:45:00	1,05	19,95	4,84	0,14	22,67	26,42	7,39	-	-
211	2026-03-02 12:50:00	1,06	20,11	4,84	0,14	22,68	26,44	7,39	-	-
212	2026-03-02 12:55:00	1,04	19,16	4,84	0,14	22,67	26,45	7,39	-	-
213	2026-03-02 13:00:00	1,06	19,13	4,84	0,14	22,68	26,45	7,38	-	-
214	2026-03-02 13:05:00	1,04	19,99	4,84	0,14	22,66	26,45	7,39	-	-
215	2026-03-02 13:10:00	1,05	20,22	4,84	0,14	22,67	26,47	7,38	-	-
216	2026-03-02 13:15:00	1,04	20,37	4,84	0,14	22,67	26,46	7,39	-	-
217	2026-03-02 13:20:00	1,05	20,22	4,84	0,14	22,69	26,47	7,38	-	-
218	2026-03-02 13:25:00	1,04	20,21	4,84	0,14	22,67	26,49	7,39	-	-
219	2026-03-02 13:30:00	1,05	20,5	4,84	0,14	22,67	26,5	7,38	-	-
220	2026-03-02 13:35:00	1,03	20,4	4,84	0,14	22,66	26,5	7,39	-	-
221	2026-03-02 13:40:00	1,04	20,5	4,84	0,14	22,66	26,54	7,38	-	-
222	2026-03-02 13:45:00	1,03	20,45	4,84	0,14	22,66	26,55	7,39	-	-
223	2026-03-02 13:50:00	1,04	20,67	4,84	0,14	22,67	26,58	7,38	-	-
224	2026-03-02 13:55:00	1,04	20,51	4,84	0,14	22,67	26,58	7,38	-	-
225	2026-03-02 14:00:00	1,05	20,42	4,84	0,14	22,68	26,6	7,38	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
226	2026-03-02 14:05:00	1,03	20,62	4,84	0,14	22,66	26,6	7,38	-	-
227	2026-03-02 14:10:00	1,04	20,67	4,84	0,14	22,66	26,65	7,38	-	-
228	2026-03-02 14:15:00	1,03	20,69	4,84	0,14	22,67	26,64	7,38	-	-
229	2026-03-02 14:20:00	1,04	20,97	4,84	0,14	22,68	26,65	7,38	-	-
230	2026-03-02 14:25:00	1,03	20,92	4,84	0,14	22,69	26,65	7,38	-	-
231	2026-03-02 14:30:00	1,04	21,07	4,84	0,14	22,68	26,65	7,38	-	-
232	2026-03-02 14:35:00	1,03	20,9	4,84	0,14	22,68	26,65	7,38	-	-
233	2026-03-02 14:40:00	1,04	21,07	4,84	0,14	22,68	26,66	7,38	-	-
234	2026-03-02 14:45:00	1,03	20,92	4,84	0,14	22,66	26,66	7,38	-	-
235	2026-03-02 14:50:00	1,04	21,15	4,84	0,14	22,66	26,65	7,38	-	-
236	2026-03-02 14:55:00	1,03	21	4,84	0,14	22,65	26,66	7,38	-	-
237	2026-03-02 15:00:00	1,05	21,26	4,84	0,14	22,66	26,68	7,38	-	-
238	2026-03-02 15:05:00	1,02	21,09	4,84	0,14	22,77	26,69	7,38	-	-
239	2026-03-02 15:10:00	1,04	21,34	4,84	0,14	22,77	26,7	7,38	-	-
240	2026-03-02 15:15:00	1,03	21,37	4,84	0,14	22,67	26,7	7,38	-	-
241	2026-03-02 15:20:00	1,04	21,24	4,84	0,14	22,66	26,7	7,38	-	-
242	2026-03-02 15:25:00	1,03	21,31	4,84	0,14	22,67	26,71	7,38	-	-
243	2026-03-02 15:30:00	1,04	21,33	4,84	0,14	22,65	26,7	7,38	-	-
244	2026-03-02 15:35:00	1,03	21,56	4,84	0,14	22,66	26,72	7,38	-	-
245	2026-03-02 15:40:00	1,04	21,75	4,84	0,14	22,67	26,72	7,38	-	-
246	2026-03-02 15:45:00	1,02	21,64	4,84	0,14	22,68	26,73	7,38	-	-
247	2026-03-02 15:50:00	1,04	21,58	4,84	0,14	22,67	26,74	7,38	-	-
248	2026-03-02 15:55:00	1,02	21,61	4,84	0,14	22,67	26,75	7,39	-	-
249	2026-03-02 16:00:00	1,03	21,56	4,84	0,14	22,66	26,75	7,38	-	-
250	2026-03-02 16:05:00	1,03	21,47	4,84	0,14	22,66	26,76	7,39	-	-
251	2026-03-02 16:10:00	1,04	21,71	4,84	0,14	22,66	26,75	7,38	-	-
252	2026-03-02 16:15:00	1,02	21,65	4,84	0,14	22,68	26,76	7,39	-	-
253	2026-03-02 16:20:00	1,03	21,6	4,84	0,14	22,68	26,77	7,38	-	-
254	2026-03-02 16:25:00	1,03	21,86	4,84	0,14	22,66	26,77	7,39	-	-
255	2026-03-02 16:30:00	1,03	21,86	4,84	0,14	22,66	26,76	7,39	-	-
256	2026-03-02 16:35:00	1,03	21,36	4,84	0,14	22,66	26,77	7,39	-	-
257	2026-03-02 16:40:00	1,03	21,89	4,84	0,14	22,66	26,77	7,39	-	-
258	2026-03-02 16:45:00	1,03	21,85	4,84	0,14	22,65	26,79	7,39	-	-
259	2026-03-02 16:50:00	1,04	21,92	4,84	0,14	22,66	26,79	7,39	-	-
260	2026-03-02 16:55:00	1,02	29,01	4,84	0,14	22,65	26,8	7,39	-	-
261	2026-03-02 17:00:00	1,03	28,9	4,84	0,14	22,66	26,8	7,39	-	-
262	2026-03-02 17:05:00	1,02	21,94	4,84	0,13	22,66	26,81	7,39	-	-
263	2026-03-02 17:10:00	1,03	22,07	4,84	0,13	22,66	26,8	7,39	-	-
264	2026-03-02 17:15:00	1,02	22,45	4,84	0,13	22,66	26,82	7,39	-	-
265	2026-03-02 17:20:00	1,03	22,06	4,84	0,13	22,66	26,79	7,39	-	-
266	2026-03-02 17:25:00	1,02	22,12	4,84	0,13	22,66	26,79	7,39	-	-
267	2026-03-02 17:30:00	1,03	22,15	4,84	0,13	22,67	26,76	7,39	-	-
268	2026-03-02 17:35:00	1,02	22,34	4,84	0,13	22,67	26,78	7,39	-	-
269	2026-03-02 17:40:00	1,03	22,33	4,84	0,13	22,66	26,78	7,39	-	-
270	2026-03-02 17:45:00	1,01	22,11	4,84	0,13	22,65	26,78	7,39	-	-
271	2026-03-02 17:50:00	1,02	22,3	4,84	0,13	22,67	26,76	7,39	-	-
272	2026-03-02 17:55:00	1,02	22,14	4,84	0,13	22,68	26,78	7,39	-	-
273	2026-03-02 18:00:00	1,03	22,1	4,84	0,13	22,69	26,77	7,39	-	-
274	2026-03-02 18:05:00	1,02	22,46	4,84	0,13	22,66	26,78	7,39	-	-
275	2026-03-02 18:10:00	1,03	22,4	4,84	0,13	22,65	26,76	7,39	-	-
276	2026-03-02 18:15:00	1,03	22,14	4,84	0,13	22,66	26,77	7,39	-	-
277	2026-03-02 18:20:00	1,04	22,59	4,84	0,13	22,66	26,75	7,39	-	-
278	2026-03-02 18:25:00	1,02	22,44	4,84	0,13	22,66	26,76	7,4	-	-
279	2026-03-02 18:30:00	1,03	22,58	4,84	0,13	22,66	26,75	7,39	-	-
280	2026-03-02 18:35:00	1,02	21,29	4,84	0,13	22,65	26,76	7,4	-	-
281	2026-03-02 18:40:00	1,04	21,48	4,84	0,13	22,67	26,74	7,39	-	-
282	2026-03-02 18:45:00	1,02	22,33	4,84	0,13	22,67	26,75	7,4	-	-
283	2026-03-02 18:50:00	1,03	22,65	4,84	0,13	22,67	26,73	7,39	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
284	2026-03-02 18:55:00	1,02	22,54	4,84	0,13	22,7	26,75	7,4	-	-
285	2026-03-02 19:00:00	1,03	22,48	4,84	0,13	22,69	26,73	7,39	-	-
286	2026-03-02 19:05:00	1,02	22,61	4,84	0,13	22,65	26,74	7,4	-	-
287	2026-03-02 19:10:00	1,04	22,91	4,84	0,13	22,66	26,71	7,39	-	-
288	2026-03-02 19:15:00	1,03	22,85	4,84	0,13	22,89	26,75	7,4	-	-
289	2026-03-02 19:20:00	1,04	22,81	4,84	0,13	22,89	26,75	7,4	-	-
290	2026-03-02 19:25:00	1,03	22,95	4,84	0,13	22,75	26,77	7,4	-	-
291	2026-03-02 19:30:00	1,04	22,73	4,84	0,13	22,74	26,76	7,39	-	-
292	2026-03-02 19:35:00	1,02	22,84	4,84	0,13	22,65	26,79	7,4	-	-
293	2026-03-02 19:40:00	1,03	23,06	4,84	0,13	22,66	26,78	7,39	-	-
294	2026-03-02 19:45:00	1,02	22,96	4,84	0,13	22,68	26,79	7,4	-	-
295	2026-03-02 19:50:00	1,04	22,99	4,84	0,13	22,67	26,78	7,4	-	-
296	2026-03-02 19:55:00	1,02	23,27	4,84	0,13	22,67	26,79	7,4	-	-
297	2026-03-02 20:00:00	1,04	23,08	4,84	0,13	22,66	26,78	7,4	-	-
298	2026-03-02 20:05:00	1,03	23,15	4,84	0,13	22,69	26,79	7,4	-	-
299	2026-03-02 20:10:00	1,04	23,08	4,84	0,13	22,69	26,78	7,4	-	-
300	2026-03-02 20:15:00	1,02	23,27	4,84	0,13	22,66	26,79	7,4	-	-
301	2026-03-02 20:20:00	1,04	23,1	4,84	0,13	22,66	26,76	7,4	-	-
302	2026-03-02 20:25:00	1,03	22,99	4,84	0,13	22,65	26,78	7,4	-	-
303	2026-03-02 20:30:00	1,04	22,98	4,84	0,13	22,66	26,78	7,4	-	-
304	2026-03-02 20:35:00	1,03	23,1	4,84	0,13	22,67	26,8	7,4	-	-
305	2026-03-02 20:40:00	1,04	23,39	4,84	0,13	22,67	26,8	7,39	-	-
306	2026-03-02 20:45:00	1,03	23,33	4,84	0,13	22,7	26,82	7,4	-	-
307	2026-03-02 20:50:00	1,03	23,26	4,84	0,13	22,69	26,82	7,4	-	-
308	2026-03-02 20:55:00	1,02	22,55	4,84	0,13	22,65	26,84	7,4	-	-
309	2026-03-02 21:00:00	1,03	22,53	4,84	0,13	22,65	26,82	7,39	-	-
310	2026-03-02 21:05:00	1,02	23,44	4,84	0,13	22,66	26,85	7,4	-	-
311	2026-03-02 21:10:00	1,04	23,52	4,84	0,13	22,65	26,85	7,39	-	-
312	2026-03-02 21:15:00	1,03	23,55	4,84	0,13	22,65	26,86	7,4	-	-
313	2026-03-02 21:20:00	1,04	23,62	4,84	0,13	22,66	26,87	7,39	-	-
314	2026-03-02 21:25:00	1,03	23,49	4,84	0,13	22,65	26,89	7,39	-	-
315	2026-03-02 21:30:00	1,03	23,55	4,84	0,13	22,67	26,9	7,39	-	-
316	2026-03-02 21:35:00	1,03	23,64	4,84	0,13	22,66	26,89	7,39	-	-
317	2026-03-02 21:40:00	1,03	23,65	4,84	0,13	22,66	26,9	7,39	-	-
318	2026-03-02 21:45:00	1,02	23,56	4,84	0,13	22,97	26,9	7,39	-	-
319	2026-03-02 21:50:00	1,03	23,76	4,84	0,13	22,98	26,91	7,39	-	-
320	2026-03-02 21:55:00	1,02	23,67	4,84	0,13	22,66	26,93	7,39	-	-
321	2026-03-02 22:00:00	1,04	23,59	4,84	0,13	22,65	26,93	7,39	-	-
322	2026-03-02 22:05:00	1,03	23,08	4,84	0,13	22,65	26,94	7,39	-	-
323	2026-03-02 22:10:00	1,04	23,28	4,84	0,13	22,65	26,94	7,38	-	-
324	2026-03-02 22:15:00	1,02	23,79	4,84	0,13	22,66	26,95	7,39	-	-
325	2026-03-02 22:20:00	1,03	23,83	4,84	0,13	22,66	26,95	7,38	-	-
326	2026-03-02 22:25:00	1,02	23,81	4,84	0,13	22,64	26,96	7,39	-	-
327	2026-03-02 22:30:00	1,03	23,78	4,84	0,13	22,66	26,97	7,38	-	-
328	2026-03-02 22:35:00	1	23,27	4,84	0,13	22,66	26,96	7,38	-	-
329	2026-03-02 22:40:00	1,02	23,39	4,84	0,13	22,66	26,96	7,38	-	-
330	2026-03-02 22:45:00	1,04	23,01	4,84	0,13	22,66	26,99	7,38	-	-
331	2026-03-02 22:50:00	1,04	23,18	4,84	0,13	22,67	26,97	7,38	-	-
332	2026-03-02 22:55:00	1	23,96	4,84	0,13	22,65	27	7,38	-	-
333	2026-03-02 23:00:00	1,01	23,9	4,84	0,13	22,66	26,99	7,37	-	-
334	2026-03-02 23:05:00	1,01	23,69	4,84	0,13	22,71	27	7,38	-	-
335	2026-03-02 23:10:00	1,02	23,98	4,84	0,13	22,72	27	7,37	-	-
336	2026-03-02 23:15:00	1,01	24,03	4,84	0,13	22,66	27,01	7,37	-	-
337	2026-03-02 23:20:00	1,02	23,89	4,84	0,13	22,67	27	7,37	-	-
338	2026-03-02 23:25:00	1,02	23,89	4,84	0,13	22,67	27,02	7,37	-	-
339	2026-03-02 23:30:00	1,03	23,89	4,84	0,13	22,67	27,02	7,37	-	-
340	2026-03-02 23:35:00	1,02	24,13	4,84	0,13	22,66	27,04	7,37	-	-
341	2026-03-02 23:40:00	1,03	24,22	4,84	0,13	22,67	27,03	7,37	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
342	2026-03-02 23:45:00	1,02	23,89	4,84	0,13	22,65	27,04	7,37	-	-
343	2026-03-02 23:50:00	1,03	24,08	4,84	0,13	22,65	27,04	7,37	-	-
344	2026-03-02 23:55:00	1,01	23,89	4,84	0,13	22,67	27,05	7,37	-	-
345	2026-03-03 00:00:00	1,02	24,1	4,84	0,13	22,67	27,04	7,37	-	-
346	2026-03-03 00:05:00	1,02	24,12	4,84	0,13	22,66	27,05	7,36	-	-
347	2026-03-03 00:15:00	1,01	23,73	4,84	0,13	22,64	27,05	7,37	-	-
348	2026-03-03 00:20:00	1,02	24,16	4,84	0,13	22,65	27,05	7,36	-	-
349	2026-03-03 00:25:00	1,01	27,59	4,84	0,13	22,66	27,05	7,37	-	-
350	2026-03-03 00:30:00	1,02	27,74	4,84	0,13	22,66	27,05	7,36	-	-
351	2026-03-03 00:35:00	1,01	23,99	4,84	0,13	22,64	27,06	7,36	-	-
352	2026-03-03 00:40:00	1,03	24,25	4,84	0,13	22,65	27,06	7,36	-	-
353	2026-03-03 00:45:00	1,01	24,31	4,84	0,13	22,64	27,08	7,36	-	-
354	2026-03-03 00:50:00	1,02	24,17	4,84	0,13	22,65	27,05	7,36	-	-
355	2026-03-03 00:55:00	1,01	23,44	4,84	0,13	22,65	27,08	7,36	-	-
356	2026-03-03 01:00:00	1,02	23,49	4,84	0,13	22,65	27,05	7,36	-	-
357	2026-03-03 01:05:00	1,01	24,24	4,84	0,13	22,64	27,09	7,36	-	-
358	2026-03-03 01:10:00	1,02	24,37	4,84	0,13	22,65	27,06	7,36	-	-
359	2026-03-03 01:15:00	1,01	24,4	4,84	0,13	22,64	27,07	7,36	-	-
360	2026-03-03 01:20:00	1,02	24,41	4,84	0,13	22,64	27,06	7,36	-	-
361	2026-03-03 01:25:00	1,01	24,43	4,84	0,13	22,7	27,09	7,36	-	-
362	2026-03-03 01:30:00	1,02	24,4	4,84	0,13	22,7	27,08	7,36	-	-
363	2026-03-03 01:35:00	1,01	24,38	4,84	0,13	22,64	27,09	7,36	-	-
364	2026-03-03 01:40:00	1,02	24,4	4,84	0,13	22,64	27,08	7,36	-	-
365	2026-03-03 01:45:00	1,01	24,2	4,84	0,13	23,24	27,1	7,36	-	-
366	2026-03-03 01:50:00	1,02	24,5	4,84	0,13	23,24	27,1	7,36	-	-
367	2026-03-03 01:55:00	1,01	24,29	4,84	0,13	22,65	27,1	7,36	-	-
368	2026-03-03 02:00:00	1,02	24,35	4,84	0,13	22,65	27,1	7,36	-	-
369	2026-03-03 02:05:00	1,01	25,92	4,84	0,13	22,64	27,1	7,36	-	-
370	2026-03-03 02:10:00	1,02	25,97	4,84	0,13	22,64	27,09	7,36	-	-
371	2026-03-03 02:15:00	1,01	23,42	4,84	0,13	22,66	27,1	7,36	-	-
372	2026-03-03 02:20:00	1,02	23,52	4,84	0,13	22,65	27,1	7,36	-	-
373	2026-03-03 02:25:00	1,01	24,5	4,84	0,13	22,66	27,1	7,36	-	-
374	2026-03-03 02:30:00	1,02	24,53	4,84	0,13	22,66	27,1	7,36	-	-
375	2026-03-03 02:35:00	1,02	24,4	4,84	0,13	22,65	27,1	7,36	-	-
376	2026-03-03 02:40:00	1,03	24,54	4,84	0,13	22,67	27,1	7,36	-	-
377	2026-03-03 02:45:00	1,01	24,53	4,84	0,13	22,65	27,12	7,36	-	-
378	2026-03-03 02:50:00	1,02	24,36	4,84	0,13	22,65	27,1	7,36	-	-
379	2026-03-03 02:55:00	1,01	24,78	4,84	0,13	22,65	27,12	7,36	-	-
380	2026-03-03 03:00:00	1,02	24,72	4,84	0,13	22,65	27,11	7,35	-	-
381	2026-03-03 03:05:00	1	23,85	4,84	0,13	22,65	27,13	7,36	-	-
382	2026-03-03 03:10:00	1,02	23,87	4,84	0,13	22,65	27,12	7,36	-	-
383	2026-03-03 03:15:00	1,01	24,63	4,84	0,13	22,65	27,13	7,36	-	-
384	2026-03-03 03:20:00	1,02	24,56	4,84	0,13	22,65	27,11	7,35	-	-
385	2026-03-03 03:25:00	1,01	24,74	4,84	0,13	22,64	27,14	7,36	-	-
386	2026-03-03 03:30:00	1,02	24,72	4,84	0,13	22,64	27,12	7,35	-	-
387	2026-03-03 03:35:00	1,01	24,6	4,84	0,13	22,64	27,14	7,36	-	-
388	2026-03-03 03:40:00	1,02	24,49	4,84	0,13	22,65	27,13	7,35	-	-
389	2026-03-03 03:45:00	1,01	24,58	4,84	0,13	22,64	27,14	7,36	-	-
390	2026-03-03 03:50:00	1,02	24,73	4,84	0,13	22,65	27,11	7,35	-	-
391	2026-03-03 03:55:00	1,01	24,63	4,84	0,13	22,7	27,14	7,36	-	-
392	2026-03-03 04:00:00	1,02	24,78	4,84	0,13	22,65	27,12	7,35	-	-
393	2026-03-03 04:05:00	1,01	30,93	4,84	0,13	22,65	27,15	7,36	-	-
394	2026-03-03 04:10:00	1,02	30,98	4,84	0,13	22,65	27,14	7,35	-	-
395	2026-03-03 04:15:00	1,01	24,74	4,84	0,13	22,64	27,14	7,35	-	-
396	2026-03-03 04:20:00	1,02	24,49	4,84	0,13	22,65	27,13	7,35	-	-
397	2026-03-03 04:25:00	1,01	24,78	4,84	0,13	22,64	27,15	7,35	-	-
398	2026-03-03 04:30:00	1,02	24,79	4,84	0,13	22,64	27,14	7,35	-	-
399	2026-03-03 04:35:00	1,01	24,8	4,84	0,13	22,64	27,15	7,36	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
400	2026-03-03 04:40:00	1,02	24,93	4,84	0,13	22,65	27,14	7,35	-	-
401	2026-03-03 04:45:00	1,01	24,89	4,84	0,13	22,65	27,15	7,36	-	-
402	2026-03-03 04:50:00	1,02	24,71	4,84	0,13	22,65	27,12	7,35	-	-
403	2026-03-03 04:55:00	1,01	24,82	4,84	0,13	24,19	27,14	7,36	-	-
404	2026-03-03 05:00:00	1,02	24,88	4,84	0,13	24,17	27,12	7,35	-	-
405	2026-03-03 05:05:00	1,01	25,01	4,84	0,13	22,87	27,14	7,36	-	-
406	2026-03-03 05:10:00	1,02	24,94	4,84	0,13	22,86	27,13	7,35	-	-
407	2026-03-03 05:15:00	1,01	24,89	4,84	0,13	22,65	27,14	7,36	-	-
408	2026-03-03 05:20:00	1,02	24,75	4,84	0,13	22,65	27,13	7,35	-	-
409	2026-03-03 05:25:00	1,01	24,87	4,84	0,13	22,65	27,14	7,36	-	-
410	2026-03-03 05:30:00	1,02	24,93	4,84	0,13	22,65	27,1	7,35	-	-
411	2026-03-03 05:35:00	1,01	25	4,84	0,13	22,64	27,14	7,36	-	-
412	2026-03-03 05:40:00	1,02	25,12	4,84	0,13	22,65	27,11	7,35	-	-
413	2026-03-03 05:45:00	1,01	24,94	4,84	0,13	22,65	27,13	7,36	-	-
414	2026-03-03 05:50:00	1,02	25,08	4,84	0,13	22,66	27,1	7,35	-	-
415	2026-03-03 05:55:00	1,01	24,8	4,84	0,13	22,65	27,11	7,36	-	-
416	2026-03-03 06:00:00	1,02	24,99	4,84	0,13	22,66	27,1	7,35	-	-
417	2026-03-03 06:05:00	1,02	25	4,84	0,13	22,64	27,1	7,36	-	-
418	2026-03-03 06:10:00	1,03	25,03	4,84	0,13	22,64	27,09	7,35	-	-
419	2026-03-03 06:15:00	1,01	24,94	4,84	0,13	22,64	27,08	7,36	-	-
420	2026-03-03 06:20:00	1,02	25,02	4,84	0,13	22,64	27,05	7,35	-	-
421	2026-03-03 06:25:00	0,98	25,09	4,84	0,13	22,65	27,05	7,36	-	-
422	2026-03-03 06:30:00	0,99	25,03	4,84	0,13	22,65	27,02	7,35	-	-
423	2026-03-03 06:35:00	0,99	25,17	4,84	0,13	22,64	27,04	7,36	-	-
424	2026-03-03 06:40:00	1	25,2	4,84	0,13	22,64	27	7,36	-	-
425	2026-03-03 06:45:00	1,01	24,92	4,84	0,13	22,66	27,02	7,36	-	-
426	2026-03-03 06:50:00	1,02	25,11	4,84	0,13	22,65	26,99	7,35	-	-
427	2026-03-03 06:55:00	1,01	25,2	4,84	0,13	22,64	26,95	7,36	-	-
428	2026-03-03 07:00:00	1,03	25,19	4,84	0,13	22,65	26,85	7,36	-	-
429	2026-03-03 07:05:00	1,02	25,41	4,84	0,13	22,64	26,8	7,36	-	-
430	2026-03-03 07:10:00	1,03	25,23	4,84	0,13	22,64	26,7	7,36	-	-
431	2026-03-03 07:15:00	1,02	24,98	4,84	0,13	23,21	26,68	7,37	-	-
432	2026-03-03 07:20:00	1,03	25,3	4,84	0,13	23,2	26,61	7,36	-	-
433	2026-03-03 07:25:00	1,01	25,1	4,84	0,13	22,65	26,6	7,37	-	-
434	2026-03-03 07:30:00	1,03	25,12	4,84	0,13	22,65	26,54	7,37	-	-
435	2026-03-03 07:35:00	1,02	25,09	4,84	0,13	22,64	26,55	7,37	-	-
436	2026-03-03 07:40:00	1,03	25,12	4,84	0,13	22,65	26,55	7,37	-	-
437	2026-03-03 07:45:00	1,03	24,94	4,84	0,13	22,64	26,5	7,38	-	-
438	2026-03-03 07:50:00	1,03	25,43	4,84	0,13	22,64	26,46	7,37	-	-
439	2026-03-03 07:55:00	1,02	25,27	4,84	0,13	22,65	26,45	7,38	-	-
440	2026-03-03 08:00:00	1,03	25,34	4,84	0,13	22,65	26,4	7,37	-	-
441	2026-03-03 08:05:00	1,03	24,87	4,84	0,13	22,64	26,39	7,38	-	-
442	2026-03-03 08:10:00	1,04	25,51	4,84	0,13	22,64	26,35	7,38	-	-
443	2026-03-03 08:15:00	1,03	24,46	4,84	0,13	22,64	26,35	7,38	-	-
444	2026-03-03 08:20:00	1,04	24,42	4,84	0,13	22,65	26,31	7,38	-	-
445	2026-03-03 08:25:00	1,03	24,43	4,84	0,13	22,64	26,29	7,38	-	-
446	2026-03-03 08:30:00	1,04	24,87	4,84	0,13	22,64	26,25	7,38	-	-
447	2026-03-03 08:35:00	1,03	25,46	4,84	0,13	22,64	26,25	7,39	-	-
448	2026-03-03 08:40:00	1,05	25,48	4,84	0,13	22,65	26,2	7,38	-	-
449	2026-03-03 08:45:00	1,03	25,27	4,84	0,13	22,64	26,21	7,39	-	-
450	2026-03-03 08:50:00	1,04	25,39	4,84	0,13	22,65	26,19	7,38	-	-
451	2026-03-03 08:55:00	1,03	25,47	4,84	0,13	22,65	26,19	7,39	-	-
452	2026-03-03 09:00:00	1,05	25,37	4,84	0,13	22,67	26,13	7,38	-	-
453	2026-03-03 09:05:00	1,03	34,2	4,84	0,13	22,65	26,12	7,39	-	-
454	2026-03-03 09:10:00	1,04	34,15	4,84	0,13	22,65	26,09	7,39	-	-
455	2026-03-03 09:15:00	1,01	25,49	4,84	0,13	22,65	26,06	7,4	-	-
456	2026-03-03 09:20:00	1,02	25,56	4,84	0,13	22,65	25,99	7,39	-	-
457	2026-03-03 09:25:00	1,02	25,53	4,84	0,13	22,65	26	7,4	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
458	2026-03-03 09:30:00	1,03	25,53	4,84	0,13	22,64	25,94	7,39	-	-
459	2026-03-03 09:35:00	1,03	25,34	4,84	0,13	22,65	25,96	7,4	-	-
460	2026-03-03 09:40:00	1,04	25,64	4,84	0,13	22,65	25,89	7,4	-	-
461	2026-03-03 09:45:00	1,04	25,68	4,84	0,13	22,65	25,85	7,4	-	-
462	2026-03-03 09:50:00	1,05	25,63	4,84	0,13	22,65	25,79	7,4	-	-
463	2026-03-03 09:55:00	1,05	25,5	4,84	0,13	22,64	25,8	7,4	-	-
464	2026-03-03 10:00:00	1,06	25,49	4,84	0,13	22,65	25,75	7,4	-	-
465	2026-03-03 10:05:00	1,04	25,2	4,84	0,09	22,64	25,75	7,4	-	-
466	2026-03-03 10:10:00	1,05	25,49	4,84	0,09	22,68	25,71	7,4	-	-
467	2026-03-03 10:15:00	1,05	25,6	4,84	0,09	22,68	25,73	7,4	-	-
468	2026-03-03 10:20:00	1,06	25,72	4,84	0,09	22,66	25,7	7,4	-	-
469	2026-03-03 10:25:00	1,05	25,69	4,84	0,09	22,64	25,73	7,41	-	-
470	2026-03-03 10:30:00	1,06	25,69	4,84	0,09	22,65	25,69	7,4	-	-
471	2026-03-03 10:35:00	1,04	24,99	4,84	0,09	22,65	25,7	7,41	-	-
472	2026-03-03 10:40:00	1,05	24,8	4,84	0,09	22,65	25,65	7,4	-	-
473	2026-03-03 10:45:00	1,04	25,69	4,84	0,09	22,64	25,66	7,41	-	-
474	2026-03-03 10:50:00	1,06	25,79	4,84	0,09	22,65	25,63	7,41	-	-
475	2026-03-03 10:55:00	1,05	25,76	4,84	0,09	22,65	25,64	7,41	-	-
476	2026-03-03 11:00:00	1,06	25,67	4,84	0,09	22,64	25,55	7,41	-	-
477	2026-03-03 11:05:00	1,04	25,66	4,84	0,09	22,65	25,53	7,41	-	-
478	2026-03-03 11:10:00	1,06	25,76	4,84	0,09	22,65	25,5	7,41	-	-
479	2026-03-03 11:15:00	1,04	25,92	4,84	0,09	22,65	25,53	7,41	-	-
480	2026-03-03 11:20:00	1,05	25,87	4,84	0,09	22,66	25,5	7,41	-	-
481	2026-03-03 11:25:00	1,04	28,54	4,84	0,09	22,66	25,5	7,41	-	-
482	2026-03-03 11:30:00	1,05	28,79	4,84	0,09	22,67	25,48	7,41	-	-
483	2026-03-03 11:35:00	1,04	25,69	4,84	0,09	22,65	25,46	7,42	-	-
484	2026-03-03 11:40:00	1,05	25,84	4,84	0,09	22,66	25,45	7,41	-	-
485	2026-03-03 11:45:00	1,04	25,76	4,84	0,09	22,65	25,45	7,42	-	-
486	2026-03-03 11:50:00	1,06	25,98	4,84	0,09	22,65	25,44	7,41	-	-
487	2026-03-03 11:55:00	1,04	25,65	4,84	0,09	22,64	25,45	7,42	-	-
488	2026-03-03 12:00:00	1,05	26,01	4,84	0,09	22,65	25,41	7,42	-	-
489	2026-03-03 12:05:00	1,03	25,74	4,84	0,09	22,65	25,4	7,42	-	-
490	2026-03-03 12:10:00	1,05	25,9	4,84	0,09	22,65	25,35	7,42	-	-
491	2026-03-03 12:15:00	1,04	25,83	4,84	0,09	22,65	25,35	7,42	-	-
492	2026-03-03 12:20:00	1,05	26,15	4,84	0,09	22,65	25,3	7,42	-	-
493	2026-03-03 12:25:00	1,04	25,64	4,84	0,09	22,65	25,31	7,42	-	-
494	2026-03-03 12:30:00	1,05	26,01	4,84	0,09	22,66	25,27	7,42	-	-
495	2026-03-03 12:35:00	1,04	25,79	4,84	0,09	22,65	25,27	7,42	-	-
496	2026-03-03 12:40:00	1,05	25,95	4,84	0,09	22,65	25,2	7,42	-	-
497	2026-03-03 12:45:00	1,04	25,93	4,84	0,09	22,64	25,22	7,42	-	-
498	2026-03-03 12:50:00	1,05	26,14	4,84	0,09	22,64	25,22	7,42	-	-
499	2026-03-03 12:55:00	1,04	25,91	4,84	0,09	22,64	25,25	7,42	-	-
500	2026-03-03 13:00:00	1,05	26,12	4,84	0,09	22,65	25,22	7,42	-	-
501	2026-03-03 13:05:00	1,04	26,09	4,84	0,09	22,66	25,25	7,42	-	-
502	2026-03-03 13:10:00	1,05	25,94	4,84	0,09	22,67	25,19	7,42	-	-
503	2026-03-03 13:15:00	1,05	26,17	4,84	0,09	22,66	25,22	7,42	-	-
504	2026-03-03 13:20:00	1,05	25,78	4,84	0,09	22,66	25,17	7,42	-	-
505	2026-03-03 13:25:00	1,04	25,94	4,84	0,09	22,65	25,19	7,42	-	-
506	2026-03-03 13:30:00	1,05	26,09	4,84	0,09	22,64	25,17	7,42	-	-
507	2026-03-03 13:35:00	1,07	25,16	4,84	0,09	22,64	25,21	7,42	-	-
508	2026-03-03 13:40:00	1,07	25,36	4,84	0,09	22,65	25,16	7,42	-	-
509	2026-03-03 13:45:00	1,02	25	4,84	0,09	22,87	25,17	7,42	-	-
510	2026-03-03 13:50:00	1,02	25,05	4,84	0,09	22,85	25,13	7,42	-	-
511	2026-03-03 13:55:00	1,02	34,56	4,84	0,09	22,62	25,15	7,42	-	-
512	2026-03-03 14:00:00	1,03	34,57	4,84	0,09	22,64	25,13	7,42	-	-
513	2026-03-03 14:05:00	1,02	26	4,84	0,09	22,7	25,13	7,42	-	-
514	2026-03-03 14:10:00	1,02	26,25	4,84	0,09	22,69	25,07	7,42	-	-
515	2026-03-03 14:15:00	1,03	26,23	4,84	0,09	22,72	25,03	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
516	2026-03-03 14:20:00	1,04	25,96	4,84	0,09	22,72	24,95	7,42	-	-
517	2026-03-03 14:25:00	1,03	26,2	4,84	0,09	22,64	24,9	7,43	-	-
518	2026-03-03 14:30:00	1,05	26,08	4,84	0,09	22,65	24,83	7,43	-	-
519	2026-03-03 14:35:00	1,04	25,9	4,84	0,09	22,64	24,82	7,43	-	-
520	2026-03-03 14:40:00	1,05	26,19	4,84	0,09	22,67	24,77	7,43	-	-
521	2026-03-03 14:45:00	1,02	26,09	4,84	0,09	22,65	24,76	7,43	-	-
522	2026-03-03 14:50:00	1,04	25,85	4,84	0,09	22,65	24,72	7,43	-	-
523	2026-03-03 14:55:00	1,03	26,2	4,84	0,09	24,5	24,7	7,43	-	-
524	2026-03-03 15:00:00	1,04	26,45	4,84	0,09	24,47	24,66	7,43	-	-
525	2026-03-03 15:05:00	1,03	26,29	4,84	0,09	22,66	24,66	7,43	-	-
526	2026-03-03 15:10:00	1,04	26,05	4,84	0,09	22,65	24,62	7,43	-	-
527	2026-03-03 15:15:00	1,03	26,26	4,84	0,09	22,66	24,61	7,44	-	-
528	2026-03-03 15:20:00	1,04	26,27	4,84	0,09	22,66	24,57	7,43	-	-
529	2026-03-03 15:25:00	1,02	32,65	4,84	0,09	23,03	24,57	7,44	-	-
530	2026-03-03 15:30:00	1,04	32,89	4,84	0,09	23,01	24,53	7,43	-	-
531	2026-03-03 15:35:00	1,03	26,28	4,84	0,09	22,65	24,56	7,44	-	-
532	2026-03-03 15:40:00	1,04	25,96	4,84	0,09	22,65	24,5	7,43	-	-
533	2026-03-03 15:45:00	1,03	26,12	4,84	0,09	22,66	24,47	7,44	-	-
534	2026-03-03 15:50:00	1,05	26,4	4,84	0,09	22,66	24,42	7,44	-	-
535	2026-03-03 15:55:00	1,04	25,26	4,84	0,09	22,65	24,42	7,44	-	-
536	2026-03-03 16:00:00	1,05	25,68	4,84	0,09	22,66	24,34	7,44	-	-
537	2026-03-03 16:05:00	1,06	25,95	4,84	0,09	22,65	24,33	7,44	-	-
538	2026-03-03 16:10:00	1,07	26,38	4,84	0,09	22,67	24,27	7,44	-	-
539	2026-03-03 16:15:00	1,09	26,5	4,84	0,09	22,68	24,28	7,44	-	-
540	2026-03-03 16:20:00	1,09	26,44	4,84	0,09	22,67	24,22	7,44	-	-
541	2026-03-03 16:25:00	1,1	26,23	4,84	0,09	22,67	24,22	7,45	-	-
542	2026-03-03 16:30:00	1,1	26,36	4,84	0,09	22,67	24,17	7,45	-	-
543	2026-03-03 16:35:00	1,06	26,66	4,84	0,09	22,67	24,17	7,45	-	-
544	2026-03-03 16:40:00	1,07	26,61	4,84	0,09	22,65	24,15	7,45	-	-
545	2026-03-03 16:45:00	1,04	26,48	4,84	0,09	22,65	24,16	7,45	-	-
546	2026-03-03 16:50:00	1,05	26,43	4,84	0,09	22,66	24,09	7,45	-	-
547	2026-03-03 16:55:00	1,03	25,75	4,84	0,09	22,66	24,12	7,45	-	-
548	2026-03-03 17:00:00	1,04	25,77	4,84	0,09	22,67	24,09	7,45	-	-
549	2026-03-03 17:05:00	1,04	25,88	4,84	0,07	22,65	24,12	7,45	-	-
550	2026-03-03 17:10:00	1,05	25,72	4,84	0,07	22,66	24,05	7,45	-	-
551	2026-03-03 17:15:00	1,03	25,52	4,84	0,07	22,66	24,07	7,45	-	-
552	2026-03-03 17:20:00	1,04	25,72	4,84	0,07	22,67	24,02	7,45	-	-
553	2026-03-03 17:25:00	1,03	26,4	4,84	0,07	22,67	24,03	7,45	-	-
554	2026-03-03 17:30:00	1,04	26,51	4,84	0,07	22,67	23,97	7,45	-	-
555	2026-03-03 17:35:00	1,03	26,58	4,84	0,07	22,68	23,98	7,45	-	-
556	2026-03-03 17:40:00	1,04	26,58	4,84	0,07	22,66	23,95	7,45	-	-
557	2026-03-03 17:45:00	1,03	26,41	4,84	0,07	22,65	23,97	7,45	-	-
558	2026-03-03 17:50:00	1,04	26,62	4,84	0,07	22,67	23,96	7,45	-	-
559	2026-03-03 17:55:00	1,03	26,56	4,84	0,07	22,68	23,95	7,45	-	-
560	2026-03-03 18:00:00	1,04	26,66	4,84	0,07	22,68	23,93	7,45	-	-
561	2026-03-03 18:05:00	1,06	26,49	4,84	0,07	22,76	23,94	7,45	-	-
562	2026-03-03 18:10:00	1,07	26,61	4,84	0,07	22,74	23,92	7,45	-	-
563	2026-03-03 18:15:00	1,08	26,68	4,84	0,07	22,66	23,94	7,45	-	-
564	2026-03-03 18:20:00	1,09	26,72	4,84	0,07	22,65	23,88	7,45	-	-
565	2026-03-03 18:25:00	1,05	26,65	4,84	0,07	22,66	23,9	7,46	-	-
566	2026-03-03 18:30:00	1,06	26,63	4,84	0,07	22,66	23,87	7,46	-	-
567	2026-03-03 18:35:00	1,03	26,76	4,84	0,07	22,66	23,87	7,46	-	-
568	2026-03-03 18:40:00	1,04	26,85	4,84	0,07	22,67	23,84	7,46	-	-
569	2026-03-03 18:45:00	1,02	26,78	4,84	0,07	22,65	23,86	7,46	-	-
570	2026-03-03 18:50:00	1,04	26,57	4,84	0,07	22,66	23,84	7,46	-	-
571	2026-03-03 18:55:00	1,03	26,02	4,84	0,07	22,66	23,85	7,46	-	-
572	2026-03-03 19:00:00	1,04	26,11	4,84	0,07	22,67	23,83	7,45	-	-
573	2026-03-03 19:05:00	1,02	26,89	4,84	0,07	22,65	23,86	7,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
574	2026-03-03 19:10:00	1,03	26,82	4,84	0,07	22,66	23,83	7,45	-	-
575	2026-03-03 19:15:00	1,03	26,84	4,84	0,07	22,67	23,86	7,46	-	-
576	2026-03-03 19:20:00	1,04	26,75	4,84	0,07	22,67	23,83	7,46	-	-
577	2026-03-03 19:25:00	1,03	26,79	4,84	0,07	22,66	23,83	7,46	-	-
578	2026-03-03 19:30:00	1,04	26,87	4,84	0,07	22,67	23,79	7,46	-	-
579	2026-03-03 19:35:00	1,03	26,57	4,84	0,07	22,67	23,78	7,46	-	-
580	2026-03-03 19:40:00	1,03	26,74	4,84	0,07	22,65	23,77	7,46	-	-
581	2026-03-03 19:45:00	1,02	26,82	4,84	0,07	22,65	23,78	7,46	-	-
582	2026-03-03 19:50:00	1,03	26,85	4,84	0,07	22,67	23,73	7,46	-	-
583	2026-03-03 19:55:00	1,03	26,6	4,84	0,07	22,66	23,71	7,46	-	-
584	2026-03-03 20:00:00	1,04	26,83	4,84	0,07	22,66	23,68	7,46	-	-
585	2026-03-03 20:05:00	1,02	25,92	4,84	0,07	22,65	23,68	7,46	-	-
586	2026-03-03 20:10:00	1,03	26,18	4,84	0,07	22,65	23,65	7,46	-	-
587	2026-03-03 20:15:00	1,02	26,75	4,84	0,07	22,65	23,66	7,46	-	-
588	2026-03-03 20:20:00	1,04	26,89	4,84	0,07	22,65	23,63	7,46	-	-
589	2026-03-03 20:25:00	1,02	26,65	4,84	0,07	22,64	23,65	7,46	-	-
590	2026-03-03 20:30:00	1,03	26,68	4,84	0,07	22,65	23,65	7,46	-	-
591	2026-03-03 20:35:00	1,02	27,02	4,84	0,07	22,67	23,68	7,46	-	-
592	2026-03-03 20:40:00	1,03	26,81	4,84	0,07	22,66	23,68	7,46	-	-
593	2026-03-03 20:45:00	1,02	26,98	4,84	0,07	22,66	23,71	7,46	-	-
594	2026-03-03 20:50:00	1,03	26,96	4,84	0,07	22,65	23,68	7,46	-	-
595	2026-03-03 20:55:00	1,02	26,79	4,84	0,07	22,64	23,69	7,46	-	-
596	2026-03-03 21:00:00	1,03	26,95	4,84	0,07	22,66	23,68	7,46	-	-
597	2026-03-03 21:05:00	1,02	27,18	4,84	0,07	22,65	23,7	7,46	-	-
598	2026-03-03 21:10:00	1,03	27,05	4,84	0,07	22,65	23,69	7,46	-	-
599	2026-03-03 21:15:00	1,02	27,06	4,84	0,07	22,66	23,69	7,46	-	-
600	2026-03-03 21:20:00	1,03	26,96	4,84	0,07	22,66	23,67	7,46	-	-
601	2026-03-03 21:25:00	1,02	33,54	4,84	0,07	22,67	23,68	7,46	-	-
602	2026-03-03 21:30:00	1,03	33,8	4,84	0,07	22,66	23,68	7,46	-	-
603	2026-03-03 21:35:00	1,02	27	4,84	0,07	22,65	23,68	7,46	-	-
604	2026-03-03 21:40:00	1,03	26,98	4,84	0,07	22,65	23,68	7,46	-	-
605	2026-03-03 21:45:00	1,02	27,04	4,84	0,07	22,64	23,71	7,46	-	-
606	2026-03-03 21:50:00	1,03	27,04	4,84	0,07	22,65	23,69	7,46	-	-
607	2026-03-03 21:55:00	1,02	27,95	4,84	0,07	22,64	23,69	7,46	-	-
608	2026-03-03 22:00:00	1,03	28,14	4,84	0,07	22,65	23,68	7,46	-	-
609	2026-03-03 22:05:00	1,02	27	4,84	0,07	22,64	23,68	7,46	-	-
610	2026-03-03 22:10:00	1,03	26,75	4,84	0,07	22,65	23,68	7,45	-	-
611	2026-03-03 22:15:00	1,04	27,24	4,84	0,07	22,64	23,69	7,46	-	-
612	2026-03-03 22:20:00	1,05	26,95	4,84	0,07	22,65	23,67	7,46	-	-
613	2026-03-03 22:25:00	1,07	27,11	4,84	0,07	22,65	23,68	7,46	-	-
614	2026-03-03 22:30:00	1,07	27,07	4,84	0,07	22,65	23,64	7,46	-	-
615	2026-03-03 22:35:00	1,03	27,14	4,84	0,07	22,65	23,66	7,46	-	-
616	2026-03-03 22:40:00	1,04	27,13	4,84	0,07	22,66	23,61	7,46	-	-
617	2026-03-03 22:45:00	1	27,18	4,84	0,07	22,65	23,62	7,46	-	-
618	2026-03-03 22:50:00	1,02	27,1	4,84	0,07	22,65	23,56	7,46	-	-
619	2026-03-03 22:55:00	1	27,08	4,84	0,07	22,66	23,56	7,46	-	-
620	2026-03-03 23:00:00	1,02	27,24	4,84	0,07	22,66	23,53	7,46	-	-
621	2026-03-03 23:05:00	1,01	30,14	4,84	0,07	22,65	23,53	7,46	-	-
622	2026-03-03 23:10:00	1,02	29,81	4,84	0,07	22,65	23,5	7,46	-	-
623	2026-03-03 23:15:00	1,01	27,05	4,84	0,07	22,66	23,52	7,46	-	-
624	2026-03-03 23:20:00	1,02	27,25	4,84	0,07	22,64	23,48	7,46	-	-
625	2026-03-03 23:25:00	1,02	27,32	4,84	0,07	22,8	23,48	7,46	-	-
626	2026-03-03 23:30:00	1,03	27,06	4,84	0,07	22,78	23,43	7,46	-	-
627	2026-03-03 23:35:00	1	27,25	4,84	0,07	22,65	23,44	7,46	-	-
628	2026-03-03 23:40:00	1,01	27,16	4,84	0,07	22,65	23,42	7,46	-	-
629	2026-03-03 23:45:00	1	27,03	4,84	0,07	22,65	23,43	7,46	-	-
630	2026-03-03 23:50:00	1,02	27,44	4,84	0,07	22,65	23,38	7,46	-	-
631	2026-03-03 23:55:00	1,03	26,75	4,84	0,07	22,66	23,41	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
632	2026-03-04 00:00:00	1,04	26,65	4,84	0,07	22,65	23,35	7,46	-	-
633	2026-03-04 00:05:00	1,06	27,25	4,84	0,07	22,8	23,37	7,46	-	-
634	2026-03-04 00:15:00	1,02	27,23	4,84	0,07	22,65	23,38	7,46	-	-
635	2026-03-04 00:20:00	1,03	27,3	4,84	0,07	22,66	23,33	7,46	-	-
636	2026-03-04 00:25:00	1	27,5	4,84	0,07	22,64	23,36	7,46	-	-
637	2026-03-04 00:30:00	1,01	27,15	4,84	0,07	22,65	23,33	7,46	-	-
638	2026-03-04 00:35:00	1	27,26	4,84	0,07	22,65	23,33	7,46	-	-
639	2026-03-04 00:40:00	1,01	27,36	4,84	0,07	22,65	23,28	7,46	-	-
640	2026-03-04 00:45:00	1	27,05	4,84	0,07	22,65	23,28	7,46	-	-
641	2026-03-04 00:50:00	1,01	27,33	4,84	0,07	22,66	23,28	7,46	-	-
642	2026-03-04 00:55:00	1	27,16	4,84	0,07	22,66	23,28	7,46	-	-
643	2026-03-04 01:00:00	1,01	27,25	4,84	0,07	22,66	23,23	7,46	-	-
644	2026-03-04 01:05:00	1,01	27,37	4,84	0,07	22,64	23,25	7,47	-	-
645	2026-03-04 01:10:00	1,02	27,17	4,84	0,07	22,64	23,23	7,46	-	-
646	2026-03-04 01:15:00	1	27,44	4,84	0,07	22,65	23,28	7,47	-	-
647	2026-03-04 01:20:00	1,01	27,45	4,84	0,07	22,66	23,23	7,46	-	-
648	2026-03-04 01:25:00	1	27,43	4,84	0,07	22,65	23,23	7,47	-	-
649	2026-03-04 01:30:00	1,02	27,59	4,84	0,07	22,65	23,19	7,46	-	-
650	2026-03-04 01:35:00	1,01	27,48	4,84	0,07	22,64	23,23	7,47	-	-
651	2026-03-04 01:40:00	1,02	27,44	4,84	0,07	22,65	23,22	7,47	-	-
652	2026-03-04 01:45:00	1	27,34	4,84	0,07	22,64	23,23	7,47	-	-
653	2026-03-04 01:50:00	1,01	27,43	4,84	0,07	22,64	23,19	7,47	-	-
654	2026-03-04 01:55:00	1	27,35	4,84	0,07	22,64	23,23	7,47	-	-
655	2026-03-04 02:00:00	1,02	27,59	4,84	0,07	22,64	23,2	7,47	-	-
656	2026-03-04 02:05:00	1	27,33	4,84	0,07	22,65	23,23	7,47	-	-
657	2026-03-04 02:10:00	1,02	27,36	4,84	0,07	22,64	23,18	7,47	-	-
658	2026-03-04 02:15:00	1,01	27,48	4,84	0,07	22,64	23,19	7,47	-	-
659	2026-03-04 02:20:00	1,02	27,45	4,84	0,07	22,64	23,13	7,47	-	-
660	2026-03-04 02:25:00	1,01	27,47	4,84	0,07	22,69	23,13	7,47	-	-
661	2026-03-04 02:30:00	1,01	27,48	4,84	0,07	22,68	23,11	7,47	-	-
662	2026-03-04 02:35:00	1	27,51	4,84	0,07	22,66	23,14	7,47	-	-
663	2026-03-04 02:40:00	1,02	27,64	4,84	0,07	22,66	23,13	7,47	-	-
664	2026-03-04 02:45:00	1	27,54	4,84	0,07	22,64	23,13	7,47	-	-
665	2026-03-04 02:50:00	1,02	27,72	4,84	0,07	22,65	23,09	7,47	-	-
666	2026-03-04 02:55:00	1	27,45	4,84	0,07	22,65	23,1	7,47	-	-
667	2026-03-04 03:00:00	1,02	27,52	4,84	0,07	22,65	23,04	7,47	-	-
668	2026-03-04 03:05:00	1	27,59	4,84	0,07	22,64	23,08	7,47	-	-
669	2026-03-04 03:10:00	1,02	27,75	4,84	0,07	22,64	23,03	7,47	-	-
670	2026-03-04 03:15:00	1,01	27,2	4,84	0,07	22,65	23,04	7,47	-	-
671	2026-03-04 03:20:00	1,02	27,28	4,84	0,07	22,64	23,03	7,47	-	-
672	2026-03-04 03:25:00	1,01	27,72	4,84	0,07	22,64	23,03	7,47	-	-
673	2026-03-04 03:30:00	1,02	27,47	4,84	0,07	22,64	22,98	7,47	-	-
674	2026-03-04 03:35:00	1	27,68	4,84	0,07	22,65	22,99	7,47	-	-
675	2026-03-04 03:40:00	1,02	27,65	4,84	0,07	22,64	22,98	7,47	-	-
676	2026-03-04 03:45:00	1,01	27,48	4,84	0,07	22,65	23	7,47	-	-
677	2026-03-04 03:50:00	1,02	27,36	4,84	0,07	22,64	22,96	7,47	-	-
678	2026-03-04 03:55:00	1	27,3	4,84	0,07	22,64	22,98	7,47	-	-
679	2026-03-04 04:00:00	1,01	27,73	4,84	0,07	22,64	22,93	7,47	-	-
680	2026-03-04 04:05:00	1,02	27,65	4,84	0,07	22,64	22,98	7,47	-	-
681	2026-03-04 04:10:00	1,03	27,52	4,84	0,07	22,64	22,93	7,47	-	-
682	2026-03-04 04:15:00	0,99	27,64	4,84	0,07	22,69	22,95	7,47	-	-
683	2026-03-04 04:20:00	1	27,85	4,84	0,07	22,7	22,93	7,47	-	-
684	2026-03-04 04:25:00	1	27,57	4,84	0,07	22,63	22,95	7,48	-	-
685	2026-03-04 04:30:00	1,01	27,81	4,84	0,07	22,64	22,89	7,47	-	-
686	2026-03-04 04:35:00	0,98	27,75	4,84	0,07	22,67	22,93	7,48	-	-
687	2026-03-04 04:40:00	0,99	27,57	4,84	0,07	22,67	22,88	7,47	-	-
688	2026-03-04 04:45:00	0,99	27,52	4,84	0,07	22,64	22,93	7,48	-	-
689	2026-03-04 04:50:00	1	27,74	4,84	0,07	22,65	22,88	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
690	2026-03-04 04:55:00	0,99	27,67	4,84	0,07	22,65	22,88	7,48	-	-
691	2026-03-04 05:00:00	0,99	27,79	4,84	0,07	22,64	22,8	7,47	-	-
692	2026-03-04 05:05:00	0,99	27,81	4,84	0,07	22,64	22,83	7,48	-	-
693	2026-03-04 05:10:00	1	27,88	4,84	0,07	22,64	22,81	7,47	-	-
694	2026-03-04 05:15:00	0,99	27,76	4,84	0,07	22,64	22,88	7,48	-	-
695	2026-03-04 05:20:00	1	27,6	4,84	0,07	22,64	22,85	7,47	-	-
696	2026-03-04 05:25:00	1	28,01	4,84	0,07	22,66	22,88	7,48	-	-
697	2026-03-04 05:30:00	1	27,88	4,84	0,07	22,67	22,84	7,48	-	-
698	2026-03-04 05:35:00	0,99	27,94	4,84	0,07	22,65	22,86	7,48	-	-
699	2026-03-04 05:40:00	1	27,83	4,84	0,07	22,64	22,82	7,48	-	-
700	2026-03-04 05:45:00	0,99	28	4,84	0,07	22,65	22,83	7,48	-	-
701	2026-03-04 05:50:00	1	27,86	4,84	0,07	22,64	22,78	7,48	-	-
702	2026-03-04 05:55:00	0,99	27,61	4,84	0,07	22,64	22,78	7,48	-	-
703	2026-03-04 06:00:00	1	27,7	4,84	0,07	22,66	22,78	7,48	-	-
704	2026-03-04 06:05:00	1	31,99	4,84	0,07	22,64	22,82	7,48	-	-
705	2026-03-04 06:10:00	1	32,05	4,84	0,07	22,65	22,8	7,48	-	-
706	2026-03-04 06:15:00	0,99	27,92	4,84	0,07	22,65	22,81	7,48	-	-
707	2026-03-04 06:20:00	1	27,98	4,84	0,07	22,65	22,75	7,48	-	-
708	2026-03-04 06:25:00	1	27,89	4,84	0,07	22,64	22,74	7,48	-	-
709	2026-03-04 06:30:00	1	27,87	4,84	0,07	22,65	22,73	7,48	-	-
710	2026-03-04 06:35:00	0,99	27,96	4,84	0,07	22,64	22,73	7,48	-	-
711	2026-03-04 06:40:00	1	27,94	4,84	0,07	22,65	22,71	7,48	-	-
712	2026-03-04 06:45:00	0,99	27,8	4,84	0,07	22,64	22,73	7,48	-	-
713	2026-03-04 06:50:00	1	27,89	4,84	0,07	22,64	22,71	7,48	-	-
714	2026-03-04 06:55:00	0,99	28,01	4,84	0,07	22,87	22,73	7,48	-	-
715	2026-03-04 07:00:00	1	28,06	4,84	0,07	22,88	22,73	7,48	-	-
716	2026-03-04 07:05:00	0,99	31,46	4,84	0,07	22,66	22,76	7,48	-	-
717	2026-03-04 07:10:00	1	31,49	4,84	0,07	22,64	22,73	7,48	-	-
718	2026-03-04 07:15:00	0,99	27,95	4,84	0,07	22,69	22,68	7,48	-	-
719	2026-03-04 07:20:00	1	28,03	4,84	0,07	22,7	22,56	7,48	-	-
720	2026-03-04 07:25:00	0,99	27,86	4,84	0,07	22,65	22,49	7,49	-	-
721	2026-03-04 07:30:00	1	28,17	4,84	0,07	22,66	22,43	7,49	-	-
722	2026-03-04 07:35:00	0,99	27,95	4,84	0,07	22,72	22,41	7,49	-	-
723	2026-03-04 07:40:00	1	28,02	4,84	0,07	22,72	22,33	7,49	-	-
724	2026-03-04 07:45:00	0,99	27,86	4,84	0,07	22,64	22,34	7,49	-	-
725	2026-03-04 07:50:00	1	27,93	4,84	0,07	22,64	22,28	7,49	-	-
726	2026-03-04 07:55:00	1	27,84	4,84	0,07	22,64	22,28	7,49	-	-
727	2026-03-04 08:00:00	1	28,14	4,84	0,07	22,65	22,21	7,49	-	-
728	2026-03-04 08:05:00	1	27,76	4,84	0,07	22,84	22,2	7,5	-	-
729	2026-03-04 08:10:00	1	28,05	4,84	0,07	22,81	22,14	7,5	-	-
730	2026-03-04 08:15:00	1	27,97	4,84	0,07	22,64	22,11	7,5	-	-
731	2026-03-04 08:20:00	1	27,88	4,84	0,07	22,65	22,03	7,5	-	-
732	2026-03-04 08:25:00	1	28,02	4,84	0,07	22,66	22,01	7,5	-	-
733	2026-03-04 08:30:00	1	28,02	4,84	0,07	22,66	21,94	7,5	-	-
734	2026-03-04 08:35:00	1	27,96	4,84	0,07	22,65	21,95	7,5	-	-
735	2026-03-04 08:40:00	1,01	27,96	4,84	0,07	22,64	21,9	7,5	-	-
736	2026-03-04 08:45:00	1	27,72	4,84	0,07	22,67	21,87	7,5	-	-
737	2026-03-04 08:50:00	1,01	28	4,84	0,07	22,66	21,81	7,5	-	-
738	2026-03-04 08:55:00	1	28,21	4,84	0,07	22,64	21,82	7,5	-	-
739	2026-03-04 09:00:00	1,01	27,77	4,84	0,07	22,64	21,74	7,5	-	-
740	2026-03-04 09:05:00	1	27,89	4,84	0,07	22,66	21,76	7,5	-	-
741	2026-03-04 09:10:00	1,01	27,94	4,84	0,07	22,67	21,68	7,51	-	-
742	2026-03-04 09:15:00	1,02	27,88	4,84	0,07	22,66	21,7	7,51	-	-
743	2026-03-04 09:20:00	1,03	27,93	4,84	0,07	22,65	21,64	7,51	-	-
744	2026-03-04 09:25:00	1	27,93	4,84	0,07	22,65	21,64	7,51	-	-
745	2026-03-04 09:30:00	1,01	27,93	4,84	0,07	22,65	21,59	7,51	-	-
746	2026-03-04 09:35:00	1	28,04	4,84	0,07	22,65	21,57	7,51	-	-
747	2026-03-04 09:40:00	1,01	28,22	4,84	0,07	22,65	21,53	7,51	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
748	2026-03-04 09:45:00	1,01	28,03	4,84	0,07	22,75	21,52	7,51	-	-
749	2026-03-04 09:50:00	1,01	28,42	4,84	0,07	22,75	21,45	7,51	-	-
750	2026-03-04 09:55:00	1,01	27,01	4,84	0,07	22,72	21,48	7,51	-	-
751	2026-03-04 10:00:00	1,01	27,43	4,84	0,07	22,72	21,46	7,51	-	-
752	2026-03-04 10:05:00	1,01	28,46	4,84	0,09	22,65	21,45	7,51	-	-
753	2026-03-04 10:10:00	1,01	27,98	4,84	0,09	22,66	21,38	7,51	-	-
754	2026-03-04 10:15:00	1,01	28,21	4,84	0,09	22,65	21,42	7,51	-	-
755	2026-03-04 10:20:00	1,01	27,96	4,84	0,09	22,65	21,37	7,51	-	-
756	2026-03-04 10:25:00	1,01	28,25	4,84	0,09	22,66	21,38	7,51	-	-
757	2026-03-04 10:30:00	1,01	28,03	4,84	0,09	22,65	21,32	7,51	-	-
758	2026-03-04 10:35:00	1,01	28,06	4,84	0,09	22,65	21,33	7,51	-	-
759	2026-03-04 10:40:00	1,01	28,02	4,84	0,09	22,65	21,27	7,51	-	-
760	2026-03-04 10:45:00	1,01	28,33	4,84	0,09	22,66	21,27	7,51	-	-
761	2026-03-04 10:50:00	1,01	28,38	4,84	0,09	22,66	21,25	7,51	-	-
762	2026-03-04 10:55:00	1,01	27,41	4,84	0,09	22,65	21,27	7,51	-	-
763	2026-03-04 11:00:00	1,01	27,66	4,84	0,09	22,65	21,22	7,51	-	-
764	2026-03-04 11:05:00	1,01	28,17	4,84	0,09	22,65	21,22	7,51	-	-
765	2026-03-04 11:10:00	1,01	28,45	4,84	0,09	22,65	21,2	7,51	-	-
766	2026-03-04 11:15:00	1,01	28,41	4,84	0,09	22,65	21,2	7,51	-	-
767	2026-03-04 11:20:00	1,01	28,17	4,84	0,09	22,65	21,18	7,51	-	-
768	2026-03-04 11:25:00	1,01	28,06	4,84	0,09	22,69	21,22	7,51	-	-
769	2026-03-04 11:30:00	1,01	28,24	4,84	0,09	22,69	21,16	7,51	-	-
770	2026-03-04 11:35:00	1,01	28,49	4,84	0,09	22,66	21,17	7,51	-	-
771	2026-03-04 11:40:00	1,01	28,31	4,84	0,09	22,65	21,12	7,51	-	-
772	2026-03-04 11:45:00	1,01	28,47	4,84	0,09	22,65	21,17	7,51	-	-
773	2026-03-04 11:50:00	1,01	28,18	4,84	0,09	22,65	21,12	7,51	-	-
774	2026-03-04 11:55:00	1,02	28,29	4,84	0,09	22,64	21,17	7,51	-	-
775	2026-03-04 12:00:00	1,02	28,26	4,84	0,09	22,64	21,16	7,51	-	-
776	2026-03-04 12:05:00	1,02	28,37	4,84	0,09	22,65	21,22	7,51	-	-
777	2026-03-04 12:10:00	1,02	28,46	4,84	0,09	22,66	21,21	7,51	-	-
778	2026-03-04 12:15:00	1,03	28,5	4,84	0,09	22,72	21,24	7,51	-	-
779	2026-03-04 12:20:00	1,03	28,49	4,84	0,09	22,72	21,2	7,5	-	-
780	2026-03-04 12:25:00	1,04	28,49	4,84	0,09	22,64	21,22	7,51	-	-
781	2026-03-04 12:30:00	1,03	28,54	4,84	0,09	22,64	21,19	7,5	-	-
782	2026-03-04 12:35:00	1,04	28,5	4,84	0,09	22,65	21,26	7,5	-	-
783	2026-03-04 12:40:00	1,05	28,28	4,84	0,09	22,65	21,24	7,5	-	-
784	2026-03-04 12:45:00	1,06	32,17	4,84	0,09	22,66	21,29	7,5	-	-
785	2026-03-04 12:50:00	1,06	32,17	4,84	0,09	22,66	21,26	7,5	-	-
786	2026-03-04 12:55:00	1,07	27,3	4,84	0,09	22,64	21,27	7,5	-	-
787	2026-03-04 13:00:00	1,07	27,37	4,84	0,09	22,65	21,23	7,5	-	-
788	2026-03-04 13:05:00	1,08	28,46	4,84	0,09	22,64	21,27	7,5	-	-
789	2026-03-04 13:10:00	1,08	28,61	4,84	0,09	22,64	21,26	7,5	-	-
790	2026-03-04 13:15:00	1,09	28,65	4,84	0,09	22,65	21,31	7,5	-	-
791	2026-03-04 13:20:00	1,08	28,45	4,84	0,09	22,66	21,27	7,49	-	-
792	2026-03-04 13:25:00	1,09	28,71	4,84	0,09	22,64	21,32	7,49	-	-
793	2026-03-04 13:30:00	1,09	28,43	4,84	0,09	22,65	21,29	7,49	-	-
794	2026-03-04 13:35:00	1,09	28,55	4,84	0,09	22,64	21,32	7,49	-	-
795	2026-03-04 13:40:00	1,1	28,55	4,84	0,09	22,65	21,24	7,49	-	-
796	2026-03-04 13:45:00	1,1	28,76	4,84	0,09	22,66	21,22	7,49	-	-
797	2026-03-04 13:50:00	1,11	28,76	4,84	0,09	22,65	21,21	7,49	-	-
798	2026-03-04 13:55:00	1,11	28,62	4,84	0,09	22,64	21,22	7,49	-	-
799	2026-03-04 14:00:00	1,11	28,62	4,84	0,09	22,65	21,21	7,49	-	-
800	2026-03-04 14:05:00	1,11	28,74	4,84	0,09	22,66	21,23	7,49	-	-
801	2026-03-04 14:10:00	1,11	28,45	4,84	0,09	22,65	21,22	7,49	-	-
802	2026-03-04 14:15:00	1,12	28,6	4,84	0,09	22,65	21,22	7,49	-	-
803	2026-03-04 14:20:00	1,12	28,63	4,84	0,09	22,65	21,21	7,49	-	-
804	2026-03-04 14:25:00	1,12	28,47	4,84	0,09	22,64	21,24	7,49	-	-
805	2026-03-04 14:30:00	1,12	28,81	4,84	0,09	22,64	21,2	7,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
806	2026-03-04 14:35:00	1,13	28,8	4,84	0,09	22,64	21,21	7,49	-	-
807	2026-03-04 14:40:00	1,12	28,79	4,84	0,09	22,65	21,2	7,48	-	-
808	2026-03-04 14:45:00	1,13	28,71	4,84	0,09	22,65	21,22	7,49	-	-
809	2026-03-04 14:50:00	1,13	28,84	4,84	0,09	22,64	21,2	7,48	-	-
810	2026-03-04 14:55:00	1,13	28,65	4,84	0,09	22,69	21,21	7,49	-	-
811	2026-03-04 15:00:00	1,13	28,81	4,84	0,09	22,68	21,2	7,48	-	-
812	2026-03-04 15:05:00	1,14	28,02	4,84	0,09	22,65	21,26	7,49	-	-
813	2026-03-04 15:10:00	1,13	28,08	4,84	0,09	22,64	21,24	7,48	-	-
814	2026-03-04 15:15:00	1,14	28,59	4,84	0,09	22,66	21,23	7,49	-	-
815	2026-03-04 15:20:00	1,14	28,84	4,84	0,09	22,64	21,22	7,48	-	-
816	2026-03-04 15:25:00	1,14	28,71	4,84	0,09	22,64	21,26	7,49	-	-
817	2026-03-04 15:30:00	1,14	28,85	4,84	0,09	22,65	21,22	7,48	-	-
818	2026-03-04 15:35:00	1,14	28,75	4,84	0,09	22,64	21,23	7,49	-	-
819	2026-03-04 15:40:00	1,14	28,67	4,84	0,09	22,64	21,21	7,48	-	-
820	2026-03-04 15:45:00	1,14	28,76	4,84	0,09	22,69	21,25	7,49	-	-
821	2026-03-04 15:50:00	1,14	28,7	4,84	0,09	22,68	21,24	7,48	-	-
822	2026-03-04 15:55:00	1,14	28,83	4,84	0,09	22,64	21,27	7,49	-	-
823	2026-03-04 16:00:00	1,14	28,68	4,84	0,09	22,64	21,23	7,48	-	-
824	2026-03-04 16:05:00	1,13	28,98	4,84	0,09	22,64	21,27	7,49	-	-
825	2026-03-04 16:10:00	1,12	28,8	4,84	0,09	22,65	21,22	7,48	-	-
826	2026-03-04 16:15:00	1,08	28,96	4,84	0,09	22,63	21,26	7,49	-	-
827	2026-03-04 16:20:00	1,08	28,72	4,84	0,09	22,63	21,25	7,48	-	-
828	2026-03-04 16:25:00	1,09	28,77	4,84	0,09	22,65	21,28	7,48	-	-
829	2026-03-04 16:30:00	1,08	29,07	4,84	0,09	22,65	21,27	7,48	-	-
830	2026-03-04 16:35:00	1,09	28,96	4,84	0,09	22,79	21,29	7,49	-	-
831	2026-03-04 16:40:00	1,09	28,87	4,84	0,09	22,78	21,25	7,48	-	-
832	2026-03-04 16:45:00	1,08	28,87	4,84	0,09	22,67	21,28	7,48	-	-
833	2026-03-04 16:50:00	1,08	28,53	4,84	0,09	22,65	21,26	7,48	-	-
834	2026-03-04 16:55:00	1,06	28,88	4,84	0,09	24,02	21,28	7,48	-	-
835	2026-03-04 17:00:00	1,06	28,85	4,84	0,09	24	21,26	7,48	-	-
836	2026-03-04 17:05:00	1,05	28,93	4,84	0,09	22,64	21,26	7,48	-	-
837	2026-03-04 17:10:00	1,05	28,92	4,84	0,09	22,66	21,22	7,48	-	-
838	2026-03-04 17:15:00	1,05	33,34	4,84	0,09	22,64	21,25	7,48	-	-
839	2026-03-04 17:20:00	1,05	33,31	4,84	0,09	22,65	21,21	7,48	-	-
840	2026-03-04 17:25:00	1,06	28,7	4,84	0,09	22,63	21,23	7,48	-	-
841	2026-03-04 17:30:00	1,06	28,81	4,84	0,09	22,63	21,2	7,48	-	-
842	2026-03-04 17:35:00	1,07	28,83	4,84	0,09	22,64	21,22	7,48	-	-
843	2026-03-04 17:40:00	1,07	28,93	4,84	0,09	22,65	21,17	7,48	-	-
844	2026-03-04 17:45:00	1,04	28,31	4,84	0,09	22,64	21,21	7,48	-	-
845	2026-03-04 17:50:00	1,05	27,9	4,84	0,09	22,64	21,14	7,48	-	-
846	2026-03-04 17:55:00	1,05	28,9	4,84	0,09	22,66	21,18	7,48	-	-
847	2026-03-04 18:00:00	1,05	28,87	4,84	0,09	22,66	21,17	7,48	-	-
848	2026-03-04 18:05:00	1,06	29	4,84	0,09	22,7	21,22	7,48	-	-
849	2026-03-04 18:10:00	1,06	28,97	4,84	0,09	22,69	21,21	7,48	-	-
850	2026-03-04 18:15:00	1,05	28,89	4,84	0,09	22,65	21,22	7,49	-	-
851	2026-03-04 18:20:00	1,06	28,95	4,84	0,09	22,64	21,2	7,48	-	-
852	2026-03-04 18:25:00	1,06	28,85	4,84	0,09	22,67	21,22	7,48	-	-
853	2026-03-04 18:30:00	1,06	28,96	4,84	0,09	22,68	21,2	7,48	-	-
854	2026-03-04 18:35:00	1,07	28,89	4,84	0,09	22,66	21,22	7,48	-	-
855	2026-03-04 18:40:00	1,07	29,02	4,84	0,09	22,65	21,21	7,48	-	-
856	2026-03-04 18:45:00	1,06	28,93	4,84	0,09	22,66	21,25	7,48	-	-
857	2026-03-04 18:50:00	1,07	29,09	4,84	0,09	22,64	21,22	7,48	-	-
858	2026-03-04 18:55:00	1,04	28,74	4,84	0,09	22,65	21,26	7,48	-	-
859	2026-03-04 19:00:00	1,04	29,04	4,84	0,09	22,65	21,22	7,48	-	-
860	2026-03-04 19:05:00	1,04	28,95	4,84	0,09	22,64	21,26	7,48	-	-
861	2026-03-04 19:10:00	1,05	28,73	4,84	0,09	22,65	21,22	7,48	-	-
862	2026-03-04 19:15:00	1,04	28,96	4,84	0,09	22,66	21,27	7,48	-	-
863	2026-03-04 19:20:00	1,04	28,77	4,84	0,09	22,66	21,24	7,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
864	2026-03-04 19:25:00	1,05	29,13	4,84	0,09	22,64	21,26	7,48	-	-
865	2026-03-04 19:30:00	1,05	28,97	4,84	0,09	22,65	21,24	7,48	-	-
866	2026-03-04 19:35:00	1,05	29,01	4,84	0,09	22,64	21,28	7,48	-	-
867	2026-03-04 19:40:00	1,05	29,07	4,84	0,09	22,66	21,25	7,48	-	-
868	2026-03-04 19:45:00	1,06	29,14	4,84	0,09	22,8	21,27	7,49	-	-
869	2026-03-04 19:50:00	1,05	28,96	4,84	0,09	22,8	21,26	7,48	-	-
870	2026-03-04 19:55:00	1,02	29,1	4,84	0,09	22,65	21,29	7,49	-	-
871	2026-03-04 20:00:00	1,02	28,99	4,84	0,09	22,64	21,26	7,48	-	-
872	2026-03-04 20:05:00	1,02	29,01	4,84	0,09	22,65	21,27	7,48	-	-
873	2026-03-04 20:10:00	1,02	28,99	4,84	0,09	22,64	21,25	7,48	-	-
874	2026-03-04 20:15:00	1,03	29,08	4,84	0,09	22,64	21,29	7,48	-	-
875	2026-03-04 20:20:00	1,03	29,09	4,84	0,09	22,66	21,26	7,48	-	-
876	2026-03-04 20:25:00	1,03	29,07	4,84	0,09	22,64	21,28	7,48	-	-
877	2026-03-04 20:30:00	1,03	29,01	4,84	0,09	22,64	21,27	7,48	-	-
878	2026-03-04 20:35:00	1,04	29,1	4,84	0,09	22,64	21,31	7,48	-	-
879	2026-03-04 20:40:00	1,04	29,19	4,84	0,09	22,65	21,28	7,48	-	-
880	2026-03-04 20:45:00	1,03	33,78	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
881	2026-03-04 20:50:00	1,03	33,6	4,84	0,09	22,65	21,31	7,48	-	-
882	2026-03-04 20:55:00	1,04	29,08	4,84	0,09	22,67	21,34	7,48	-	-
883	2026-03-04 21:00:00	1,03	28,99	4,84	0,09	22,67	21,32	7,48	-	-
884	2026-03-04 21:05:00	1,04	28,84	4,84	0,09	22,69	21,37	7,48	-	-
885	2026-03-04 21:10:00	1,04	28,9	4,84	0,09	22,68	21,34	7,48	-	-
886	2026-03-04 21:15:00	1,04	28,61	4,84	0,09	22,65	21,36	7,48	-	-
887	2026-03-04 21:20:00	1,04	28,74	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
888	2026-03-04 21:25:00	1,04	28,86	4,84	0,09	22,67	21,36	7,48	-	-
889	2026-03-04 21:30:00	1,04	28,99	4,84	0,09	22,67	21,35	7,48	-	-
890	2026-03-04 21:35:00	1,03	28,86	4,84	0,09	22,64	21,38	7,48	-	-
891	2026-03-04 21:40:00	1,03	29,17	4,84	0,09	22,65	21,4	7,47	-	-
892	2026-03-04 21:45:00	1,02	28,92	4,84	0,09	22,64	21,42	7,48	-	-
893	2026-03-04 21:50:00	1,03	29,24	4,84	0,09	22,64	21,43	7,47	-	-
894	2026-03-04 21:55:00	1,03	29,06	4,84	0,09	22,64	21,45	7,48	-	-
895	2026-03-04 22:00:00	1,03	28,93	4,84	0,09	22,64	21,45	7,47	-	-
896	2026-03-04 22:05:00	1,03	29,13	4,84	0,09	22,64	21,46	7,48	-	-
897	2026-03-04 22:10:00	1,03	29,28	4,84	0,09	22,64	21,47	7,47	-	-
898	2026-03-04 22:15:00	1,03	29,12	4,84	0,09	22,93	21,49	7,48	-	-
899	2026-03-04 22:20:00	1,03	29,12	4,84	0,09	22,92	21,49	7,47	-	-
900	2026-03-04 22:25:00	1,03	29,19	4,84	0,09	22,6	21,5	7,48	-	-
901	2026-03-04 22:30:00	1,03	29,24	4,84	0,09	22,6	21,47	7,47	-	-
902	2026-03-04 22:35:00	1,04	28,89	4,84	0,09	22,65	21,47	7,48	-	-
903	2026-03-04 22:40:00	1,04	29,31	4,84	0,09	22,66	21,46	7,47	-	-
904	2026-03-04 22:45:00	1,05	29,21	4,84	0,09	22,65	21,49	7,48	-	-
905	2026-03-04 22:50:00	1,04	29,28	4,84	0,09	22,66	21,45	7,47	-	-
906	2026-03-04 22:55:00	1,04	29,16	4,84	0,09	22,71	21,47	7,48	-	-
907	2026-03-04 23:00:00	1,04	29,29	4,84	0,09	22,69	21,46	7,47	-	-
908	2026-03-04 23:05:00	1,03	29,22	4,84	0,09	22,65	21,5	7,48	-	-
909	2026-03-04 23:10:00	1,03	29,33	4,84	0,09	22,64	21,48	7,47	-	-
910	2026-03-04 23:15:00	1,03	29,29	4,84	0,09	22,68	21,5	7,47	-	-
911	2026-03-04 23:20:00	1,03	28,97	4,84	0,09	22,67	21,48	7,47	-	-
912	2026-03-04 23:25:00	1,02	29,14	4,84	0,09	22,64	21,51	7,48	-	-
913	2026-03-04 23:30:00	1,02	28,93	4,84	0,09	22,65	21,5	7,47	-	-
914	2026-03-04 23:35:00	1,02	29,33	4,84	0,09	22,64	21,5	7,48	-	-
915	2026-03-04 23:40:00	1,02	29,3	4,84	0,09	22,64	21,51	7,47	-	-
916	2026-03-04 23:45:00	1,03	29,19	4,84	0,09	22,65	21,52	7,48	-	-
917	2026-03-04 23:50:00	1,02	29,33	4,84	0,09	22,65	21,5	7,47	-	-
918	2026-03-04 23:55:00	1,02	29,36	4,84	0,09	22,65	21,51	7,47	-	-
919	2026-03-05 00:00:00	1,03	29,18	4,84	0,09	22,66	21,5	7,47	-	-
920	2026-03-05 00:05:00	1,03	29,16	4,84	0,09	22,64	21,5	7,47	-	-
921	2026-03-05 00:15:00	1,03	29,11	4,84	0,09	22,7	21,5	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
922	2026-03-05 00:20:00	1,02	29,12	4,84	0,09	22,69	21,5	7,47	-	-
923	2026-03-05 00:25:00	1,02	29	4,84	0,09	22,63	21,54	7,47	-	-
924	2026-03-05 00:30:00	1,02	29,22	4,84	0,09	22,64	21,53	7,47	-	-
925	2026-03-05 00:35:00	1,02	29,3	4,84	0,09	22,64	21,54	7,47	-	-
926	2026-03-05 00:40:00	1,02	29,41	4,84	0,09	22,64	21,53	7,47	-	-
927	2026-03-05 00:45:00	1,03	29,31	4,84	0,09	22,65	21,55	7,47	-	-
928	2026-03-05 00:50:00	1,03	29,17	4,84	0,09	22,64	21,53	7,47	-	-
929	2026-03-05 00:55:00	1,01	29,43	4,84	0,09	22,65	21,54	7,47	-	-
930	2026-03-05 01:00:00	1,01	29,28	4,84	0,09	22,64	21,52	7,47	-	-
931	2026-03-05 01:05:00	1,01	29,02	4,84	0,09	22,65	21,55	7,47	-	-
932	2026-03-05 01:10:00	1,01	29,04	4,84	0,09	22,64	21,54	7,47	-	-
933	2026-03-05 01:15:00	1,02	29,27	4,84	0,09	22,68	21,55	7,47	-	-
934	2026-03-05 01:20:00	1,02	29,37	4,84	0,09	22,68	21,55	7,47	-	-
935	2026-03-05 01:25:00	1,02	29,34	4,84	0,09	22,64	21,56	7,47	-	-
936	2026-03-05 01:30:00	1,02	29,35	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
937	2026-03-05 01:35:00	1,03	29,23	4,84	0,09	22,64	21,57	7,47	-	-
938	2026-03-05 01:40:00	1,03	29,37	4,84	0,09	22,63	21,55	7,47	-	-
939	2026-03-05 01:45:00	1,02	29,42	4,84	0,09	22,63	21,56	7,47	-	-
940	2026-03-05 01:50:00	1,02	29,57	4,84	0,09	22,63	21,55	7,47	-	-
941	2026-03-05 01:55:00	1,03	29,31	4,84	0,09	22,64	21,57	7,47	-	-
942	2026-03-05 02:00:00	1,03	29,21	4,84	0,09	22,65	21,55	7,47	-	-
943	2026-03-05 02:05:00	1,04	29,17	4,84	0,09	22,64	21,59	7,47	-	-
944	2026-03-05 02:10:00	1,03	29,43	4,84	0,09	22,64	21,56	7,47	-	-
945	2026-03-05 02:15:00	1,04	29,38	4,84	0,09	22,71	21,58	7,47	-	-
946	2026-03-05 02:20:00	1,04	29,48	4,84	0,09	22,7	21,57	7,47	-	-
947	2026-03-05 02:25:00	1,04	29,24	4,84	0,09	22,63	21,58	7,47	-	-
948	2026-03-05 02:30:00	1,04	29,28	4,84	0,09	22,63	21,58	7,47	-	-
949	2026-03-05 02:35:00	1,04	29,45	4,84	0,09	22,65	21,59	7,47	-	-
950	2026-03-05 02:40:00	1,04	29,41	4,84	0,09	22,64	21,57	7,47	-	-
951	2026-03-05 02:45:00	1,03	29,47	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
952	2026-03-05 02:50:00	1,03	29,42	4,84	0,09	22,64	21,57	7,46	-	-
953	2026-03-05 02:55:00	1,03	29,32	4,84	0,09	22,65	21,6	7,47	-	-
954	2026-03-05 03:00:00	1,03	29,24	4,84	0,09	22,64	21,59	7,47	-	-
955	2026-03-05 03:05:00	1,04	29,12	4,84	0,09	22,66	21,6	7,47	-	-
956	2026-03-05 03:10:00	1,04	29,44	4,84	0,09	22,65	21,58	7,46	-	-
957	2026-03-05 03:15:00	1,02	29,44	4,84	0,09	22,66	21,6	7,47	-	-
958	2026-03-05 03:20:00	1,02	29,44	4,84	0,09	22,64	21,56	7,46	-	-
959	2026-03-05 03:25:00	1,02	28,08	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
960	2026-03-05 03:30:00	1,02	28,43	4,84	0,09	22,66	21,6	7,47	-	-
961	2026-03-05 03:35:00	1,01	29,21	4,84	0,09	22,65	21,6	7,47	-	-
962	2026-03-05 03:40:00	1,01	29,44	4,84	0,09	22,65	21,59	7,47	-	-
963	2026-03-05 03:45:00	1,02	29,34	4,84	0,09	22,63	21,6	7,47	-	-
964	2026-03-05 03:50:00	1,02	29,4	4,84	0,09	22,64	21,59	7,47	-	-
965	2026-03-05 03:55:00	1,03	29,37	4,84	0,09	22,67	21,6	7,47	-	-
966	2026-03-05 04:00:00	1,03	29,36	4,84	0,09	22,65	21,6	7,47	-	-
967	2026-03-05 04:05:00	1,03	33,93	4,84	0,09	22,68	21,61	7,47	-	-
968	2026-03-05 04:10:00	1,03	33,93	4,84	0,09	22,67	21,6	7,46	-	-
969	2026-03-05 04:15:00	1,04	28,92	4,84	0,09	22,65	21,61	7,47	-	-
970	2026-03-05 04:20:00	1,04	29,13	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
971	2026-03-05 04:25:00	1,05	29,52	4,84	0,09	22,66	21,62	7,47	-	-
972	2026-03-05 04:30:00	1,04	29,58	4,84	0,09	22,67	21,6	7,46	-	-
973	2026-03-05 04:35:00	1,04	29,41	4,84	0,09	22,65	21,62	7,47	-	-
974	2026-03-05 04:40:00	1,04	29,5	4,84	0,09	22,64	21,6	7,46	-	-
975	2026-03-05 04:45:00	1,04	29,47	4,84	0,09	22,64	21,61	7,47	-	-
976	2026-03-05 04:50:00	1,04	29,54	4,84	0,09	22,64	21,6	7,46	-	-
977	2026-03-05 04:55:00	1,04	29,46	4,84	0,09	22,65	21,61	7,47	-	-
978	2026-03-05 05:00:00	1,04	29,49	4,84	0,09	22,65	21,6	7,47	-	-
979	2026-03-05 05:05:00	1,05	29,42	4,84	0,09	22,65	21,6	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
980	2026-03-05 05:10:00	1,05	29,5	4,84	0,09	22,64	21,59	7,47	-	-
981	2026-03-05 05:15:00	1,05	29,39	4,84	0,09	22,64	21,61	7,47	-	-
982	2026-03-05 05:20:00	1,05	29,31	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
983	2026-03-05 05:25:00	1,02	29,48	4,84	0,09	22,63	21,61	7,47	-	-
984	2026-03-05 05:30:00	1,03	29,57	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
985	2026-03-05 05:35:00	1,04	28,98	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
986	2026-03-05 05:40:00	1,04	29,42	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
987	2026-03-05 05:45:00	1,04	29,24	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
988	2026-03-05 05:50:00	1,05	29,39	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
989	2026-03-05 05:55:00	1,03	29,23	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
990	2026-03-05 06:00:00	1,03	29,54	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
991	2026-03-05 06:05:00	1,05	29,42	4,84	0,09	22,64	21,61	7,47	-	-
992	2026-03-05 06:10:00	1,03	29,5	4,84	0,09	22,64	21,6	7,46	-	-
993	2026-03-05 06:15:00	1,04	29,54	4,84	0,09	22,63	21,64	7,47	-	-
994	2026-03-05 06:20:00	1,03	29,55	4,84	0,09	22,64	21,63	7,46	-	-
995	2026-03-05 06:25:00	1,04	29,35	4,84	0,09	22,67	21,64	7,47	-	-
996	2026-03-05 06:30:00	1,04	29,36	4,84	0,09	22,66	21,6	7,46	-	-
997	2026-03-05 06:35:00	1,05	29,63	4,84	0,09	23,26	21,61	7,47	-	-
998	2026-03-05 06:40:00	1,05	29,57	4,84	0,09	23,24	21,6	7,47	-	-
999	2026-03-05 06:45:00	1,05	29,54	4,84	0,09	22,67	21,62	7,47	-	-
###	2026-03-05 06:50:00	1,05	29,5	4,84	0,09	22,66	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 06:55:00	1,03	29,18	4,84	0,09	23,2	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:00:00	1,03	29,42	4,84	0,09	23,2	21,59	7,46	-	-
###	2026-03-05 07:05:00	1,04	29,48	4,84	0,09	22,65	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:10:00	1,04	29,32	4,84	0,09	22,63	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:15:00	1,05	29,59	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:20:00	1,04	29,27	4,84	0,09	22,64	21,57	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:25:00	1,02	29,43	4,84	0,09	22,65	21,59	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:30:00	1,03	29,31	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:35:00	1,04	29,63	4,84	0,09	22,65	21,58	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:40:00	1,04	29,55	4,84	0,09	22,64	21,57	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:45:00	1,05	29,62	4,84	0,09	22,82	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 07:50:00	1,05	29,56	4,84	0,09	22,83	21,57	7,46	-	-
###	2026-03-05 07:55:00	1,05	28,49	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:00:00	1,05	28,56	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:05:00	1,06	29,39	4,84	0,09	22,64	21,57	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:10:00	1,06	29,37	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:15:00	1,07	29,68	4,84	0,09	22,65	21,56	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:20:00	1,07	29,64	4,84	0,09	22,65	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:25:00	1,07	29,72	4,84	0,09	22,64	21,56	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:30:00	1,07	29,39	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:35:00	1,08	29,57	4,84	0,09	22,62	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:40:00	1,07	29,62	4,84	0,09	22,63	21,54	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:45:00	1,08	28,74	4,84	0,09	22,65	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:50:00	1,08	28,9	4,84	0,09	22,64	21,52	7,47	-	-
###	2026-03-05 08:55:00	1,08	29,31	4,84	0,09	22,63	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:00:00	1,09	29,44	4,84	0,09	22,63	21,52	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:05:00	1,09	29,51	4,84	0,09	22,63	21,54	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:10:00	1,09	29,67	4,84	0,09	22,63	21,52	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:15:00	1,09	29,69	4,84	0,09	22,66	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:20:00	1,09	29,52	4,84	0,09	22,65	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:25:00	1,09	29,54	4,84	0,09	22,63	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:30:00	1,09	29,39	4,84	0,09	22,63	21,54	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:35:00	1,09	29,61	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:40:00	1,1	29,46	4,84	0,09	22,64	21,5	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:45:00	1,1	29,39	4,84	0,09	22,68	21,51	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:50:00	1,1	29,57	4,84	0,09	22,69	21,5	7,47	-	-
###	2026-03-05 09:55:00	1,08	29,62	4,84	0,09	22,58	21,52	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-05 10:00:00	1,08	29,55	4,84	0,09	22,59	21,5	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:05:00	1,04	29,63	4,84	0,09	22,64	21,5	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:10:00	1,04	29,68	4,84	0,09	22,64	21,5	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:15:00	1,04	29,55	4,84	0,09	22,75	21,49	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:20:00	1,04	29,5	4,84	0,09	22,74	21,45	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:25:00	1,05	29,49	4,84	0,09	22,63	21,5	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:30:00	1,05	29,63	4,84	0,09	22,64	21,45	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:35:00	1,05	29,48	4,84	0,09	22,64	21,45	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:40:00	1,05	29,55	4,84	0,09	22,64	21,45	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:45:00	1,04	29,74	4,84	0,09	22,63	21,45	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:50:00	1,04	29,69	4,84	0,09	22,63	21,44	7,47	-	-
###	2026-03-05 10:55:00	1,05	29,2	4,84	0,09	22,64	21,44	7,47	-	-
###	2026-03-05 11:00:00	1,05	29,14	4,84	0,09	22,63	21,41	7,47	-	-
###	2026-03-05 11:05:00	1,06	29,06	4,84	0,09	22,64	21,4	7,48	-	-
###	2026-03-05 11:10:00	1,06	29,5	4,84	0,09	22,64	21,36	7,47	-	-
###	2026-03-05 11:15:00	1,06	29,45	4,84	0,09	22,64	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 11:20:00	1,06	29,54	4,84	0,09	24,53	21,34	7,47	-	-
###	2026-03-05 11:25:00	1,06	29,38	4,84	0,09	22,64	21,36	7,48	-	-
###	2026-03-05 11:30:00	1,07	29,47	4,84	0,09	22,64	21,28	7,48	-	-
###	2026-03-05 11:35:00	1,06	29,79	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 11:40:00	1,06	29,76	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 11:45:00	1,06	29,57	4,84	0,09	22,68	21,35	7,48	-	-
###	2026-03-05 11:50:00	1,07	29,42	4,84	0,09	22,68	21,32	7,47	-	-
###	2026-03-05 11:55:00	1,06	29,72	4,84	0,09	22,68	21,28	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:00:00	1,06	29,45	4,84	0,09	22,67	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:05:00	1,07	29,75	4,84	0,09	22,64	21,28	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:10:00	1,07	29,6	4,84	0,09	22,65	21,23	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:15:00	1,07	29,88	4,84	0,09	22,67	21,31	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:20:00	1,07	29,6	4,84	0,09	22,68	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:25:00	1,07	29,36	4,84	0,09	22,64	21,31	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:30:00	1,07	29,45	4,84	0,09	22,63	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:35:00	1,08	29,78	4,84	0,09	22,63	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:40:00	1,08	29,66	4,84	0,09	22,64	21,22	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:45:00	1,08	29,49	4,84	0,09	23,04	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:50:00	1,08	29,55	4,84	0,09	23,02	21,22	7,48	-	-
###	2026-03-05 12:55:00	1,07	29,69	4,84	0,09	22,63	21,29	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:00:00	1,07	29,83	4,84	0,09	22,63	21,29	7,47	-	-
###	2026-03-05 13:05:00	1,06	29,55	4,84	0,09	22,68	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:10:00	1,06	29,56	4,84	0,09	22,69	21,29	7,47	-	-
###	2026-03-05 13:15:00	1,07	29,8	4,84	0,09	22,63	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:20:00	1,07	29,79	4,84	0,09	22,63	21,28	7,47	-	-
###	2026-03-05 13:25:00	1,06	29,75	4,84	0,09	23,1	21,3	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:30:00	1,06	29,68	4,84	0,09	23,08	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:35:00	1,06	29,68	4,84	0,09	22,64	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:40:00	1,06	29,64	4,84	0,09	22,65	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:45:00	1,06	29,4	4,84	0,09	22,64	21,28	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:50:00	1,06	29,69	4,84	0,09	22,63	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 13:55:00	1,04	29,79	4,84	0,09	23	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:00:00	1,05	29,48	4,84	0,09	22,95	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:05:00	1,05	29,88	4,84	0,09	22,65	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:10:00	1,05	29,6	4,84	0,09	22,64	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:15:00	1,06	29,88	4,84	0,09	22,62	21,29	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:20:00	1,06	29,54	4,84	0,09	22,63	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:25:00	1,07	29,74	4,84	0,09	22,64	21,28	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:30:00	1,08	29,72	4,84	0,09	22,64	21,23	7,47	-	-
###	2026-03-05 14:35:00	1,07	29,82	4,84	0,09	22,69	21,22	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:40:00	1,07	29,75	4,84	0,09	22,7	21,17	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:45:00	1,08	29,55	4,84	0,09	22,64	21,23	7,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-05 14:50:00	1,07	29,54	4,84	0,09	22,64	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 14:55:00	1,08	29,9	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:00:00	1,08	29,64	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:05:00	1,07	29,71	4,84	0,09	23,01	21,36	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:10:00	1,07	29,61	4,84	0,09	22,99	21,36	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:15:00	1,07	29,91	4,84	0,09	22,64	21,41	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:20:00	1,07	29,84	4,84	0,09	22,64	21,41	7,47	-	-
###	2026-03-05 15:25:00	1,07	29,93	4,84	0,09	22,64	21,42	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:30:00	1,07	29,91	4,84	0,09	22,64	21,38	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:35:00	1,08	29,43	4,84	0,09	22,63	21,38	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:40:00	1,07	29,8	4,84	0,09	22,64	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:45:00	1,08	29,68	4,84	0,09	22,65	21,36	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:50:00	1,08	29,62	4,84	0,09	22,65	21,28	7,48	-	-
###	2026-03-05 15:55:00	1,08	29,95	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 16:00:00	1,08	29,68	4,84	0,09	22,64	21,31	7,47	-	-
###	2026-03-05 16:05:00	1,07	29,58	4,84	0,09	24,16	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 16:10:00	1,07	29,66	4,84	0,09	24,15	21,34	7,47	-	-
###	2026-03-05 16:15:00	1,08	29,7	4,84	0,09	22,64	21,38	7,48	-	-
###	2026-03-05 16:20:00	1,08	29,82	4,84	0,09	22,65	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 16:25:00	1,08	29,55	4,84	0,09	22,66	21,38	7,48	-	-
###	2026-03-05 16:30:00	1,08	29,77	4,84	0,09	22,65	21,37	7,47	-	-
###	2026-03-05 16:35:00	1,08	29,51	4,84	0,09	22,64	21,4	7,48	-	-
###	2026-03-05 16:40:00	1,07	29,46	4,84	0,09	22,64	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 16:45:00	1,07	29,71	4,84	0,09	22,63	21,38	7,48	-	-
###	2026-03-05 16:50:00	1,07	29,77	4,84	0,09	22,63	21,37	7,47	-	-
###	2026-03-05 16:55:00	1,07	29,45	4,84	0,09	22,69	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 17:00:00	1,07	30,05	4,84	0,09	22,69	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 17:05:00	1,07	29,9	4,84	0,09	22,63	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 17:10:00	1,07	29,91	4,84	0,09	22,66	21,34	7,47	-	-
###	2026-03-05 17:15:00	1,07	29,93	4,84	0,09	22,63	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 17:20:00	1,07	29,75	4,84	0,09	22,65	21,35	7,47	-	-
###	2026-03-05 17:25:00	1,07	29,82	4,84	0,09	22,63	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 17:30:00	1,07	29,97	4,84	0,09	22,63	21,36	7,47	-	-
###	2026-03-05 17:35:00	1,08	29,42	4,84	0,09	22,91	21,38	7,48	-	-
###	2026-03-05 17:40:00	1,08	29,28	4,84	0,09	22,9	21,37	7,47	-	-
###	2026-03-05 17:45:00	1,07	29,84	4,84	0,09	22,65	21,39	7,48	-	-
###	2026-03-05 17:50:00	1,07	29,8	4,84	0,09	22,65	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 17:55:00	1,06	29,52	4,84	0,09	22,63	21,33	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:00:00	1,06	29,88	4,84	0,09	22,65	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:05:00	1,06	30,02	4,84	0,09	22,64	21,31	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:10:00	1,06	29,73	4,84	0,09	22,66	21,29	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:15:00	1,07	30,15	4,84	0,09	22,63	21,28	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:20:00	1,07	29,79	4,84	0,09	22,65	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:25:00	1,08	29,93	4,84	0,09	22,63	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:30:00	1,08	29,66	4,84	0,09	22,65	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:35:00	1,07	30,01	4,84	0,09	22,63	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:40:00	1,07	29,83	4,84	0,09	22,64	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:45:00	1,05	29,89	4,84	0,09	22,63	21,3	7,48	-	-
###	2026-03-05 18:50:00	1,05	29,78	4,84	0,09	22,64	21,27	7,47	-	-
###	2026-03-05 18:55:00	1,06	29,66	4,84	0,09	22,63	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:00:00	1,06	29,84	4,84	0,09	22,63	21,33	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:05:00	1,07	30	4,84	0,09	22,64	21,39	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:10:00	1,07	30,07	4,84	0,09	22,65	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:15:00	1,05	29,94	4,84	0,09	22,64	21,42	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:20:00	1,05	30,03	4,84	0,09	22,64	21,4	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:25:00	1,06	30	4,84	0,09	22,65	21,42	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:30:00	1,06	29,89	4,84	0,09	22,63	21,42	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:35:00	1,06	30,07	4,84	0,09	22,64	21,44	7,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-05 19:40:00	1,06	30,01	4,84	0,09	22,63	21,42	7,47	-	-
###	2026-03-05 19:45:00	1,06	30	4,84	0,09	22,66	21,46	7,48	-	-
###	2026-03-05 19:50:00	1,06	30,06	4,84	0,09	22,65	21,43	7,47	-	-
###	2026-03-05 19:55:00	1,07	29,87	4,84	0,09	22,66	21,45	7,48	-	-
###	2026-03-05 20:00:00	1,06	29,93	4,84	0,09	22,64	21,44	7,47	-	-
###	2026-03-05 20:05:00	1,05	30,11	4,84	0,09	22,63	21,45	7,48	-	-
###	2026-03-05 20:10:00	1,05	30	4,84	0,09	22,64	21,45	7,47	-	-
###	2026-03-05 20:15:00	1,04	30,1	4,84	0,09	22,63	21,45	7,48	-	-
###	2026-03-05 20:20:00	1,04	29,82	4,84	0,09	22,64	21,45	7,47	-	-
###	2026-03-05 20:25:00	1,04	29,93	4,84	0,09	22,63	21,47	7,48	-	-
###	2026-03-05 20:30:00	1,04	29,89	4,84	0,09	22,63	21,46	7,47	-	-
###	2026-03-05 20:35:00	1,05	30,19	4,84	0,09	22,64	21,5	7,48	-	-
###	2026-03-05 20:40:00	1,05	30,07	4,84	0,09	22,64	21,49	7,47	-	-
###	2026-03-05 20:45:00	1,06	29,96	4,84	0,09	22,64	21,51	7,47	-	-
###	2026-03-05 20:50:00	1,05	29,91	4,84	0,09	22,65	21,5	7,47	-	-
###	2026-03-05 20:55:00	1,06	30,01	4,84	0,09	22,68	21,53	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:00:00	1,05	29,81	4,84	0,09	22,69	21,53	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:05:00	1,06	30	4,84	0,09	22,63	21,54	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:10:00	1,06	30,12	4,84	0,09	22,64	21,54	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:15:00	1,06	29,75	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:20:00	1,06	29,86	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:25:00	1,06	29,92	4,84	0,09	22,65	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:30:00	1,05	30,06	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:35:00	1,06	30,23	4,84	0,09	22,64	21,58	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:40:00	1,06	30,06	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:45:00	1,05	29,87	4,84	0,09	22,63	21,57	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:50:00	1,04	29,86	4,84	0,09	22,63	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-05 21:55:00	1,04	30,11	4,84	0,09	22,63	21,59	7,47	-	-
###	2026-03-05 22:00:00	1,04	30,14	4,84	0,09	22,63	21,58	7,46	-	-
###	2026-03-05 22:05:00	1,05	30,09	4,84	0,09	22,61	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 22:10:00	1,05	29,95	4,84	0,09	22,62	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-05 22:15:00	1,06	30	4,84	0,09	22,63	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 22:20:00	1,05	29,9	4,84	0,09	22,63	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-05 22:25:00	1,05	30,17	4,84	0,09	22,84	21,61	7,47	-	-
###	2026-03-05 22:30:00	1,05	30,08	4,84	0,09	22,81	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-05 22:35:00	1,04	30,11	4,84	0,09	22,76	21,61	7,47	-	-
###	2026-03-05 22:40:00	1,04	29,92	4,84	0,09	22,76	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-05 22:45:00	1,04	29,58	4,84	0,09	22,63	21,63	7,47	-	-
###	2026-03-05 22:50:00	1,03	29,72	4,84	0,09	22,63	21,61	7,46	-	-
###	2026-03-05 22:55:00	1,04	30,02	4,84	0,09	22,62	21,63	7,47	-	-
###	2026-03-05 23:00:00	1,04	30,02	4,84	0,09	22,63	21,61	7,46	-	-
###	2026-03-05 23:05:00	1,04	29,99	4,84	0,09	22,63	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 23:10:00	1,04	30,09	4,84	0,09	22,63	21,59	7,46	-	-
###	2026-03-05 23:15:00	1,05	30,05	4,84	0,09	22,66	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 23:20:00	1,05	29,82	4,84	0,09	22,66	21,57	7,46	-	-
###	2026-03-05 23:25:00	1,05	29,76	4,84	0,09	22,63	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-05 23:30:00	1,05	30,12	4,84	0,09	22,63	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-05 23:35:00	1,06	30,16	4,84	0,09	22,74	21,61	7,47	-	-
###	2026-03-05 23:40:00	1,06	30,21	4,84	0,09	22,72	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-05 23:45:00	1,07	30,01	4,84	0,09	22,64	21,63	7,47	-	-
###	2026-03-05 23:50:00	1,07	29,84	4,84	0,09	22,64	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-05 23:55:00	1,06	30,14	4,84	0,09	22,63	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-06 00:00:00	1,05	29,9	4,84	0,09	22,63	21,61	7,46	-	-
###	2026-03-06 00:05:00	1,05	30,19	4,84	0,09	22,66	21,62	7,46	-	-
###	2026-03-06 00:15:00	1,06	29,77	4,84	0,09	22,63	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-06 00:20:00	1,06	29,69	4,84	0,09	22,63	21,61	7,47	-	-
###	2026-03-06 00:25:00	1,06	30,08	4,84	0,09	22,64	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-06 00:30:00	1,06	29,92	4,84	0,09	22,64	21,62	7,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-06 00:35:00	1,06	30,21	4,84	0,09	22,63	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-06 00:40:00	1,05	29,93	4,84	0,09	22,62	21,63	7,47	-	-
###	2026-03-06 00:45:00	1,06	30,08	4,84	0,09	22,63	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-06 00:50:00	1,06	30,12	4,84	0,09	22,64	21,65	7,46	-	-
###	2026-03-06 00:55:00	1,06	30,07	4,84	0,09	22,63	21,66	7,47	-	-
###	2026-03-06 01:00:00	1,06	29,83	4,84	0,09	22,63	21,65	7,46	-	-
###	2026-03-06 01:05:00	1,07	30,03	4,84	0,09	22,63	21,68	7,47	-	-
###	2026-03-06 01:10:00	1,06	29,99	4,84	0,09	22,62	21,66	7,46	-	-
###	2026-03-06 01:15:00	1,06	30,04	4,84	0,09	22,63	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 01:20:00	1,06	30,11	4,84	0,09	22,64	21,68	7,46	-	-
###	2026-03-06 01:25:00	1,06	29,87	4,84	0,09	22,64	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 01:30:00	1,05	30,16	4,84	0,09	22,64	21,69	7,46	-	-
###	2026-03-06 01:35:00	1,06	29,7	4,84	0,09	22,62	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 01:40:00	1,06	29,86	4,84	0,09	22,63	21,69	7,46	-	-
###	2026-03-06 01:45:00	1,07	30,04	4,84	0,09	22,62	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 01:50:00	1,06	29,88	4,84	0,09	22,63	21,7	7,46	-	-
###	2026-03-06 01:55:00	1,07	30,2	4,84	0,09	22,65	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:00:00	1,07	29,83	4,84	0,09	22,64	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:05:00	1,06	30,15	4,84	0,09	22,66	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:10:00	1,05	30,1	4,84	0,09	22,65	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:15:00	1,06	30,1	4,84	0,09	22,62	21,71	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:20:00	1,05	30,1	4,84	0,09	22,62	21,7	7,46	-	-
###	2026-03-06 02:25:00	1,04	30,01	4,84	0,09	22,63	21,73	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:30:00	1,04	29,99	4,84	0,09	22,63	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:35:00	1,05	30,05	4,84	0,09	22,63	21,72	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:40:00	1,05	30,1	4,84	0,09	22,63	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:45:00	1,06	29,61	4,84	0,09	22,62	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:50:00	1,05	29,58	4,84	0,09	22,62	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 02:55:00	1,06	29,16	4,84	0,09	22,63	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:00:00	1,07	29,12	4,84	0,09	22,62	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:05:00	1,08	30,18	4,84	0,09	22,64	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:10:00	1,07	30,09	4,84	0,09	22,64	21,68	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:15:00	1,08	29,1	4,84	0,09	22,69	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:20:00	1,08	29	4,84	0,09	22,68	21,68	7,46	-	-
###	2026-03-06 03:25:00	1,08	30,2	4,84	0,09	22,63	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:30:00	1,08	29,84	4,84	0,09	22,62	21,68	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:35:00	1,08	29,85	4,84	0,09	22,67	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:40:00	1,08	30,03	4,84	0,09	22,65	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:45:00	1,08	29,98	4,84	0,09	22,63	21,66	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:50:00	1,08	30,08	4,84	0,09	22,63	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-06 03:55:00	1,09	30,27	4,84	0,09	22,63	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:00:00	1,09	29,92	4,84	0,09	22,64	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:05:00	1,09	30,24	4,84	0,09	22,64	21,66	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:10:00	1,09	30,21	4,84	0,09	22,63	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:15:00	1,1	29,87	4,84	0,09	22,63	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:20:00	1,09	29,99	4,84	0,09	22,62	21,67	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:25:00	1,1	30,16	4,84	0,09	22,63	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:30:00	1,09	30,01	4,84	0,09	22,62	21,66	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:35:00	1,08	30	4,84	0,09	22,79	21,7	7,48	-	-
###	2026-03-06 04:40:00	1,08	29,86	4,84	0,09	22,79	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:45:00	1,08	30,28	4,84	0,09	22,7	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:50:00	1,08	30,19	4,84	0,09	22,68	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 04:55:00	1,09	30,28	4,84	0,09	22,99	21,71	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:00:00	1,08	30,08	4,84	0,09	22,99	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:05:00	1,09	30,19	4,84	0,09	22,63	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:10:00	1,08	30,15	4,84	0,09	22,63	21,73	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:15:00	1,09	29,93	4,84	0,09	22,63	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:20:00	1,09	30,03	4,84	0,09	22,63	21,73	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-06 05:25:00	1,1	30,1	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:30:00	1,09	29,85	4,84	0,09	22,62	21,72	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:35:00	1,1	30,15	4,84	0,09	22,68	21,72	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:40:00	1,09	30,05	4,84	0,09	22,68	21,71	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:45:00	1,1	30,27	4,84	0,09	22,62	21,72	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:50:00	1,1	30,04	4,84	0,09	22,63	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 05:55:00	1,11	30,2	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:00:00	1,1	29,99	4,84	0,09	22,62	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:05:00	1,11	29,99	4,84	0,09	22,74	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:10:00	1,11	30,06	4,84	0,09	22,73	21,71	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:15:00	1,11	30,18	4,84	0,09	22,63	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:20:00	1,11	30,24	4,84	0,09	22,63	21,73	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:25:00	1,12	30,18	4,84	0,09	22,63	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:30:00	1,11	30,08	4,84	0,09	22,63	21,73	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:35:00	1,12	29,99	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:40:00	1,12	30,24	4,84	0,09	22,62	21,75	7,46	-	-
###	2026-03-06 06:45:00	1,12	29,91	4,84	0,09	22,62	21,78	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:50:00	1,11	30,27	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 06:55:00	1,09	29,86	4,84	0,09	22,63	21,77	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:00:00	1,08	30,07	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:05:00	1,09	29,73	4,84	0,09	22,82	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:10:00	1,08	29,41	4,84	0,09	22,82	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:15:00	1,07	30,23	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:20:00	1,07	30,16	4,84	0,09	22,63	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:25:00	1,08	30,31	4,84	0,09	22,87	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:30:00	1,08	29,94	4,84	0,09	22,86	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:35:00	1,09	29,82	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:40:00	1,08	29,75	4,84	0,09	22,63	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:45:00	1,07	30,25	4,84	0,09	22,63	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:50:00	1,07	30,07	4,84	0,09	22,63	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 07:55:00	1,08	30,12	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 08:00:00	1,07	29,93	4,84	0,09	22,63	21,73	7,47	-	-
###	2026-03-06 08:05:00	1,08	30,19	4,84	0,09	22,64	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 08:10:00	1,08	30,06	4,84	0,09	22,62	21,67	7,47	-	-
###	2026-03-06 08:15:00	1,08	30,14	4,84	0,09	22,63	21,67	7,48	-	-
###	2026-03-06 08:20:00	1,09	30,28	4,84	0,09	22,62	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-06 08:25:00	1,09	29,89	4,84	0,09	22,62	21,64	7,48	-	-
###	2026-03-06 08:30:00	1,09	30,26	4,84	0,09	22,62	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-06 08:35:00	1,08	29,93	4,84	0,09	22,7	21,6	7,48	-	-
###	2026-03-06 08:40:00	1,08	29,75	4,84	0,09	22,71	21,56	7,47	-	-
###	2026-03-06 08:45:00	1,07	30,22	4,84	0,09	22,62	21,6	7,48	-	-
###	2026-03-06 08:50:00	1,07	29,96	4,84	0,09	22,62	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-06 08:55:00	1,08	30,13	4,84	0,09	22,64	21,62	7,48	-	-
###	2026-03-06 09:00:00	1,08	30,05	4,84	0,09	22,63	21,58	7,47	-	-
###	2026-03-06 09:05:00	1,09	30,2	4,84	0,09	22,63	21,6	7,48	-	-
###	2026-03-06 09:10:00	1,09	30,17	4,84	0,09	22,63	21,56	7,47	-	-
###	2026-03-06 09:15:00	1,08	29,99	4,84	0,09	22,65	21,59	7,48	-	-
###	2026-03-06 09:20:00	1,08	30,22	4,84	0,09	22,65	21,57	7,47	-	-
###	2026-03-06 09:25:00	1,03	30,3	4,84	0,09	22,62	21,6	7,48	-	-
###	2026-03-06 09:30:00	1,03	30,29	4,84	0,09	22,63	21,57	7,47	-	-
###	2026-03-06 09:35:00	1,03	30,23	4,84	0,09	23	21,6	7,48	-	-
###	2026-03-06 09:40:00	1,04	30,04	4,84	0,09	22,99	21,58	7,48	-	-
###	2026-03-06 09:45:00	1,04	30,02	4,84	0,09	22,64	21,62	7,48	-	-
###	2026-03-06 09:50:00	1,04	30,18	4,84	0,09	22,64	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-06 09:55:00	1,03	30,19	4,84	0,09	22,62	21,61	7,48	-	-
###	2026-03-06 10:00:00	1,03	30,13	4,84	0,09	22,62	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-06 10:05:00	1,04	30,25	4,84	0,09	22,64	21,64	7,48	-	-
###	2026-03-06 10:10:00	1,04	30,21	4,84	0,09	22,63	21,6	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-06 10:15:00	1,04	30,22	4,84	0,09	22,62	21,64	7,48	-	-
###	2026-03-06 10:20:00	1,04	30,29	4,84	0,09	22,62	21,63	7,47	-	-
###	2026-03-06 10:25:00	1,04	30,1	4,84	0,09	22,64	21,65	7,48	-	-
###	2026-03-06 10:30:00	1,03	30,46	4,84	0,09	22,63	21,63	7,47	-	-
###	2026-03-06 10:35:00	1,04	29,98	4,84	0,09	22,62	21,65	7,48	-	-
###	2026-03-06 10:40:00	1,05	30,35	4,84	0,09	22,62	21,62	7,48	-	-
###	2026-03-06 10:45:00	1,05	30,24	4,84	0,09	22,63	21,65	7,48	-	-
###	2026-03-06 10:50:00	1,04	30,26	4,84	0,09	22,62	21,63	7,47	-	-
###	2026-03-06 10:55:00	1,05	30,23	4,84	0,09	22,62	21,65	7,48	-	-
###	2026-03-06 11:00:00	1,05	30,11	4,84	0,09	22,62	21,62	7,47	-	-
###	2026-03-06 11:05:00	1,05	30,23	4,84	0,09	22,62	21,65	7,48	-	-
###	2026-03-06 11:10:00	1,04	30,2	4,84	0,09	22,63	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-06 11:15:00	1,05	30,24	4,84	0,09	22,62	21,66	7,48	-	-
###	2026-03-06 11:20:00	1,05	29,98	4,84	0,09	22,62	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-06 11:25:00	1,04	30,34	4,84	0,09	22,63	21,69	7,48	-	-
###	2026-03-06 11:30:00	1,04	30,46	4,84	0,09	22,63	21,66	7,47	-	-
###	2026-03-06 11:35:00	1,03	29,98	4,84	0,09	22,63	21,7	7,48	-	-
###	2026-03-06 11:40:00	1,04	30,11	4,84	0,09	22,62	21,68	7,47	-	-
###	2026-03-06 11:45:00	1,04	30,23	4,84	0,09	22,62	21,7	7,48	-	-
###	2026-03-06 11:50:00	1,04	30,2	4,84	0,09	22,62	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 11:55:00	1,04	30,3	4,84	0,09	23,15	21,7	7,48	-	-
###	2026-03-06 12:00:00	1,04	30,19	4,84	0,09	23,13	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-06 12:05:00	1,05	30,31	4,84	0,09	22,62	21,7	7,48	-	-
###	2026-03-06 12:10:00	1,05	30,3	4,84	0,09	22,63	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-06 12:15:00	1,06	30,22	4,84	0,09	22,62	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 12:20:00	1,05	30,18	4,84	0,09	22,62	21,7	7,46	-	-
###	2026-03-06 12:25:00	1,06	30,29	4,84	0,09	22,62	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-06 12:30:00	1,05	30,39	4,84	0,09	22,62	21,73	7,46	-	-
###	2026-03-06 12:35:00	1,03	30,32	4,84	0,09	22,63	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-06 12:40:00	1,03	30,46	4,84	0,09	22,63	21,75	7,46	-	-
###	2026-03-06 12:45:00	1,04	29,65	4,84	0,09	22,62	21,78	7,47	-	-
###	2026-03-06 12:50:00	1,03	29,54	4,84	0,09	22,62	21,78	7,46	-	-
###	2026-03-06 12:55:00	1,04	30,22	4,84	0,09	22,64	21,8	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:00:00	1,04	30,23	4,84	0,09	22,64	21,8	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:05:00	1,03	30,24	4,84	0,09	22,64	21,8	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:10:00	1,03	30,31	4,84	0,09	22,63	21,79	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:15:00	1,04	30,35	4,84	0,09	22,64	21,8	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:20:00	1,03	30,25	4,84	0,09	22,62	21,78	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:25:00	1,04	30,21	4,84	0,09	22,76	21,8	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:30:00	1,04	30,48	4,84	0,09	22,74	21,79	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:35:00	1,05	29,99	4,84	0,09	22,62	21,84	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:40:00	1,05	30,02	4,84	0,09	22,62	21,81	7,45	-	-
###	2026-03-06 13:45:00	1,05	30,47	4,84	0,09	22,62	21,85	7,46	-	-
###	2026-03-06 13:50:00	1,05	30,51	4,84	0,09	22,62	21,85	7,45	-	-
###	2026-03-06 13:55:00	1,06	30,31	4,84	0,09	22,63	21,85	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:00:00	1,05	30,33	4,84	0,09	22,63	21,85	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:05:00	1,05	30,29	4,84	0,09	22,62	21,86	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:10:00	1,05	30,42	4,84	0,09	22,62	21,88	7,45	-	-
###	2026-03-06 14:15:00	1,03	30,26	4,84	0,09	22,62	21,9	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:20:00	1,03	30,51	4,84	0,09	22,62	21,89	7,45	-	-
###	2026-03-06 14:25:00	1,04	30,31	4,84	0,09	22,62	21,91	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:30:00	1,03	30,49	4,84	0,09	22,63	21,9	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:35:00	1,02	30,31	4,84	0,09	22,68	21,92	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:40:00	1,02	30,32	4,84	0,09	22,67	21,92	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:45:00	1,02	30,44	4,84	0,09	22,61	21,95	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:50:00	1,02	30,33	4,84	0,09	22,62	21,93	7,46	-	-
###	2026-03-06 14:55:00	1,03	30,47	4,84	0,09	22,82	21,94	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:00:00	1,03	30,42	4,84	0,09	22,84	21,91	7,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-06 15:05:00	1,03	29,69	4,84	0,09	22,62	21,95	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:10:00	1,04	29,54	4,84	0,09	22,62	21,93	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:15:00	1,03	30,35	4,84	0,09	22,62	21,95	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:20:00	1,02	30,4	4,84	0,09	22,61	21,96	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:25:00	1,03	30,4	4,84	0,09	22,62	22	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:30:00	1,03	30,61	4,84	0,09	22,62	22	7,45	-	-
###	2026-03-06 15:35:00	1,02	30,5	4,84	0,09	22,61	22,01	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:40:00	1,02	30,52	4,84	0,09	22,63	21,99	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:45:00	1,02	30,47	4,84	0,09	22,61	21,99	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:50:00	1,02	30,55	4,84	0,09	22,62	22,01	7,46	-	-
###	2026-03-06 15:55:00	1,03	30,52	4,84	0,09	22,61	22,01	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:00:00	1,03	30,51	4,84	0,09	22,63	21,96	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:05:00	1,03	30,44	4,84	0,09	22,61	22	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:10:00	1,03	30,42	4,84	0,09	22,63	21,99	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:15:00	1,02	30,42	4,84	0,09	22,62	22,04	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:20:00	1,02	30,15	4,84	0,09	22,62	22,01	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:25:00	1,03	30,44	4,84	0,09	22,62	22,06	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:30:00	1,02	30,22	4,84	0,09	22,62	22,03	7,45	-	-
###	2026-03-06 16:35:00	1,03	30,45	4,84	0,09	22,68	22,06	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:40:00	1,03	30,41	4,84	0,09	22,68	22,07	7,45	-	-
###	2026-03-06 16:45:00	1,03	30,29	4,84	0,09	22,61	22,09	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:50:00	1,03	30,22	4,84	0,09	22,62	22,05	7,46	-	-
###	2026-03-06 16:55:00	1,02	30,47	4,84	0,09	22,66	22,07	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:00:00	1,03	30,3	4,84	0,09	22,66	22,04	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:05:00	1,03	30,5	4,84	0,09	22,64	22,07	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:10:00	1,03	30,28	4,84	0,09	22,62	22,06	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:15:00	1,03	30,22	4,84	0,09	22,62	22,05	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:20:00	1,03	30,4	4,84	0,09	22,61	22,05	7,45	-	-
###	2026-03-06 17:25:00	1,04	30,43	4,84	0,09	22,61	22,1	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:30:00	1,04	30,31	4,84	0,09	22,6	22,04	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:35:00	1,05	30,33	4,84	0,09	22,62	22,09	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:40:00	1,05	30,28	4,84	0,09	22,62	22,06	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:45:00	1,03	30,41	4,84	0,09	22,64	22,09	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:50:00	1,03	30,34	4,84	0,09	22,63	22,04	7,46	-	-
###	2026-03-06 17:55:00	1,03	30,59	4,84	0,09	22,62	22,09	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:00:00	1,03	30,22	4,84	0,09	22,63	22,05	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:05:00	1,02	30,56	4,84	0,09	22,62	22,09	7,47	-	-
###	2026-03-06 18:10:00	1,02	30,54	4,84	0,09	22,62	22,06	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:15:00	1,02	30,28	4,84	0,09	22,64	22,1	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:20:00	1,02	30,32	4,84	0,09	22,64	22,06	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:25:00	1,03	30,63	4,84	0,09	22,77	22,1	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:30:00	1,03	30,56	4,84	0,09	22,77	22,09	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:35:00	1,04	30,46	4,84	0,09	22,63	22,1	7,47	-	-
###	2026-03-06 18:40:00	1,04	30,53	4,84	0,09	22,62	22,09	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:45:00	1,05	30,62	4,84	0,09	22,62	22,1	7,47	-	-
###	2026-03-06 18:50:00	1,04	30,42	4,84	0,09	22,62	22,09	7,46	-	-
###	2026-03-06 18:55:00	1,05	30,46	4,84	0,09	22,63	22,13	7,47	-	-
###	2026-03-06 19:00:00	1,05	30,43	4,84	0,09	22,62	22,11	7,46	-	-
###	2026-03-06 19:05:00	1,04	30,6	4,84	0,09	22,63	22,15	7,47	-	-
###	2026-03-06 19:10:00	1,04	30,45	4,84	0,09	22,64	22,15	7,46	-	-
###	2026-03-06 19:15:00	1,04	30,71	4,84	0,09	22,62	22,19	7,47	-	-
###	2026-03-06 19:20:00	1,04	30,37	4,84	0,09	22,62	22,18	7,46	-	-
###	2026-03-06 19:25:00	1,04	30,47	4,84	0,09	23,28	22,2	7,46	-	-
###	2026-03-06 19:30:00	1,04	30,38	4,84	0,09	23,25	22,2	7,46	-	-
###	2026-03-06 19:35:00	1,03	30,42	4,84	0,09	22,62	22,23	7,46	-	-
###	2026-03-06 19:40:00	1,03	30,18	4,84	0,09	22,62	22,2	7,46	-	-
###	2026-03-06 19:45:00	1,03	30,18	4,84	0,09	22,62	22,22	7,46	-	-
###	2026-03-06 19:50:00	1,03	30,18	4,84	0,09	22,62	22,2	7,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-06 19:55:00	1,04	30,65	4,84	0,09	22,62	22,24	7,46	-	-
###	2026-03-06 20:00:00	1,04	30,3	4,84	0,09	22,63	22,22	7,46	-	-
###	2026-03-06 20:05:00	1,04	30,35	4,84	0,09	22,62	22,25	7,47	-	-
###	2026-03-06 20:10:00	1,04	30,51	4,84	0,09	22,62	22,25	7,46	-	-
###	2026-03-06 20:15:00	1,04	30,47	4,84	0,09	22,64	22,27	7,46	-	-
###	2026-03-06 20:20:00	1,04	30,37	4,84	0,09	22,63	22,28	7,46	-	-
###	2026-03-06 20:25:00	1,04	30,45	4,84	0,09	22,62	22,29	7,47	-	-
###	2026-03-06 20:30:00	1,04	30,38	4,84	0,09	22,63	22,26	7,46	-	-
###	2026-03-06 20:35:00	1,05	30,62	4,84	0,09	22,63	22,28	7,47	-	-
###	2026-03-06 20:40:00	1,04	30,61	4,84	0,09	22,62	22,25	7,46	-	-
###	2026-03-06 20:45:00	1,05	30,61	4,84	0,09	22,64	22,26	7,47	-	-
###	2026-03-06 20:50:00	1,05	30,4	4,84	0,09	22,64	22,25	7,46	-	-
###	2026-03-06 20:55:00	1,06	30,7	4,84	0,09	22,63	22,25	7,47	-	-
###	2026-03-06 21:00:00	1,05	30,69	4,84	0,09	22,63	22,24	7,46	-	-
###	2026-03-06 21:05:00	1,07	30,43	4,84	0,09	22,62	22,25	7,47	-	-
###	2026-03-06 21:10:00	1,07	30,61	4,84	0,09	22,62	22,25	7,46	-	-
###	2026-03-06 21:15:00	1,07	30,35	4,84	0,09	22,63	22,25	7,47	-	-
###	2026-03-06 21:20:00	1,07	30,48	4,84	0,09	22,63	22,25	7,46	-	-
###	2026-03-06 21:25:00	1,04	30,4	4,84	0,09	22,65	22,25	7,47	-	-
###	2026-03-06 21:30:00	1,05	30,31	4,84	0,09	22,65	22,19	7,46	-	-
###	2026-03-06 21:35:00	1,05	30,18	4,84	0,09	22,63	22,15	7,47	-	-
###	2026-03-06 21:40:00	1,05	30,31	4,84	0,09	22,63	22,14	7,46	-	-
###	2026-03-06 21:45:00	1,06	30,47	4,84	0,09	22,66	22,19	7,47	-	-
###	2026-03-06 21:50:00	1,06	30,67	4,84	0,09	22,67	22,21	7,46	-	-
###	2026-03-06 21:55:00	1,03	30,35	4,84	0,09	22,62	22,26	7,47	-	-
###	2026-03-06 22:00:00	1,03	30,35	4,84	0,09	22,63	22,27	7,46	-	-
###	2026-03-06 22:05:00	1,04	30,18	4,84	0,09	22,61	22,29	7,46	-	-
###	2026-03-06 22:10:00	1,04	30,37	4,84	0,09	22,61	22,29	7,45	-	-
###	2026-03-06 22:15:00	1,04	30,47	4,84	0,09	22,63	22,32	7,46	-	-
###	2026-03-06 22:20:00	1,05	30,72	4,84	0,09	22,62	22,3	7,45	-	-
###	2026-03-06 22:25:00	1,04	30,35	4,84	0,09	22,61	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-06 22:30:00	1,04	30,58	4,84	0,09	22,62	22,34	7,45	-	-
###	2026-03-06 22:35:00	1,04	30,67	4,84	0,09	22,61	22,38	7,45	-	-
###	2026-03-06 22:40:00	1,04	30,67	4,84	0,09	22,62	22,39	7,45	-	-
###	2026-03-06 22:45:00	1,04	30,55	4,84	0,09	22,61	22,39	7,45	-	-
###	2026-03-06 22:50:00	1,04	30,62	4,84	0,09	22,61	22,39	7,45	-	-
###	2026-03-06 22:55:00	1,05	30,59	4,84	0,09	22,64	22,39	7,45	-	-
###	2026-03-06 23:00:00	1,05	30,76	4,84	0,09	22,64	22,38	7,44	-	-
###	2026-03-06 23:05:00	1,06	30,52	4,84	0,09	22,61	22,4	7,45	-	-
###	2026-03-06 23:10:00	1,06	30,62	4,84	0,09	22,62	22,39	7,44	-	-
###	2026-03-06 23:15:00	1,03	30,37	4,84	0,09	22,62	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-06 23:20:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,61	22,43	7,43	-	-
###	2026-03-06 23:25:00	1,03	30,5	4,84	0,09	22,62	22,44	7,44	-	-
###	2026-03-06 23:30:00	1,03	30,71	4,84	0,09	22,62	22,44	7,43	-	-
###	2026-03-06 23:35:00	1,04	30,56	4,84	0,09	23,83	22,44	7,43	-	-
###	2026-03-06 23:40:00	1,04	30,59	4,84	0,09	23,81	22,43	7,43	-	-
###	2026-03-06 23:45:00	1,04	30,86	4,84	0,09	22,62	22,44	7,43	-	-
###	2026-03-06 23:50:00	1,04	30,56	4,84	0,09	22,62	22,43	7,43	-	-
###	2026-03-06 23:55:00	1,05	30,5	4,84	0,09	22,62	22,45	7,43	-	-
###	2026-03-07 00:00:00	1,05	30,4	4,84	0,09	22,63	22,44	7,42	-	-
###	2026-03-07 00:05:00	1,04	30,54	4,84	0,09	22,62	22,46	7,42	-	-
###	2026-03-07 00:15:00	1,03	29,66	4,84	0,09	22,61	22,48	7,42	-	-
###	2026-03-07 00:20:00	1,03	29,8	4,84	0,09	22,61	22,45	7,42	-	-
###	2026-03-07 00:25:00	1,03	30,49	4,84	0,09	22,62	22,47	7,42	-	-
###	2026-03-07 00:30:00	1,03	30,52	4,84	0,09	22,63	22,47	7,41	-	-
###	2026-03-07 00:35:00	1,02	30,63	4,84	0,09	22,63	22,48	7,41	-	-
###	2026-03-07 00:40:00	1,02	30,54	4,84	0,09	22,66	22,48	7,41	-	-
###	2026-03-07 00:45:00	1,03	30,7	4,84	0,09	22,64	22,48	7,41	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-07 00:50:00	1,02	30,69	4,84	0,09	22,65	22,47	7,4	-	-
###	2026-03-07 00:55:00	1,03	30,52	4,84	0,09	22,64	22,48	7,41	-	-
###	2026-03-07 01:00:00	1,03	30,63	4,84	0,09	22,63	22,48	7,4	-	-
###	2026-03-07 01:05:00	1,03	29,58	4,84	0,09	22,61	22,51	7,4	-	-
###	2026-03-07 01:10:00	1,04	29,56	4,84	0,09	22,62	22,49	7,4	-	-
###	2026-03-07 01:15:00	1,03	29,65	4,84	0,09	22,65	22,53	7,4	-	-
###	2026-03-07 01:20:00	1,02	29,59	4,84	0,09	22,63	22,5	7,39	-	-
###	2026-03-07 01:25:00	1,02	30,66	4,84	0,09	22,62	22,53	7,4	-	-
###	2026-03-07 01:30:00	1,02	30,72	4,84	0,09	22,62	22,53	7,39	-	-
###	2026-03-07 01:35:00	1,02	30,5	4,84	0,09	22,62	22,53	7,39	-	-
###	2026-03-07 01:40:00	1,02	30,8	4,84	0,09	22,63	22,53	7,39	-	-
###	2026-03-07 01:45:00	1,02	30,45	4,84	0,09	22,64	22,53	7,39	-	-
###	2026-03-07 01:50:00	1,02	30,67	4,84	0,09	22,62	22,53	7,38	-	-
###	2026-03-07 01:55:00	1,02	30,64	4,84	0,09	22,63	22,55	7,38	-	-
###	2026-03-07 02:00:00	1,02	30,67	4,84	0,09	22,63	22,54	7,38	-	-
###	2026-03-07 02:05:00	1,03	30,35	4,84	0,09	22,64	22,57	7,38	-	-
###	2026-03-07 02:10:00	1,03	30,43	4,84	0,09	22,64	22,54	7,38	-	-
###	2026-03-07 02:15:00	1,03	30,76	4,84	0,09	22,62	22,57	7,38	-	-
###	2026-03-07 02:20:00	1,03	30,86	4,84	0,09	22,62	22,56	7,37	-	-
###	2026-03-07 02:25:00	1,02	30,72	4,84	0,09	22,64	22,58	7,37	-	-
###	2026-03-07 02:30:00	1,02	30,5	4,84	0,09	22,62	22,57	7,37	-	-
###	2026-03-07 02:35:00	1,02	30,59	4,84	0,09	22,62	22,59	7,37	-	-
###	2026-03-07 02:40:00	1,02	30,53	4,84	0,09	22,62	22,58	7,37	-	-
###	2026-03-07 02:45:00	1,02	30,72	4,84	0,09	22,63	22,58	7,37	-	-
###	2026-03-07 02:50:00	1,02	30,61	4,84	0,09	22,63	22,58	7,36	-	-
###	2026-03-07 02:55:00	1,03	30,69	4,84	0,09	22,62	22,58	7,36	-	-
###	2026-03-07 03:00:00	1,03	30,64	4,84	0,09	22,62	22,58	7,36	-	-
###	2026-03-07 03:05:00	1,03	30,44	4,84	0,09	22,59	22,6	7,36	-	-
###	2026-03-07 03:10:00	1,03	30,26	4,84	0,09	22,6	22,58	7,36	-	-
###	2026-03-07 03:15:00	1,02	30,52	4,84	0,09	22,62	22,62	7,36	-	-
###	2026-03-07 03:20:00	1,02	30,52	4,84	0,09	22,63	22,59	7,36	-	-
###	2026-03-07 03:25:00	1,02	30,02	4,84	0,09	22,66	22,62	7,36	-	-
###	2026-03-07 03:30:00	1,02	30,05	4,84	0,09	22,66	22,59	7,35	-	-
###	2026-03-07 03:35:00	1,03	30,91	4,84	0,09	22,64	22,62	7,35	-	-
###	2026-03-07 03:40:00	1,03	30,82	4,84	0,09	22,64	22,6	7,35	-	-
###	2026-03-07 03:45:00	1,02	30,56	4,84	0,09	22,64	22,63	7,35	-	-
###	2026-03-07 03:50:00	1,02	30,7	4,84	0,09	22,64	22,61	7,35	-	-
###	2026-03-07 03:55:00	1,02	30,63	4,84	0,09	22,63	22,63	7,35	-	-
###	2026-03-07 04:00:00	1,02	30,54	4,84	0,09	22,63	22,63	7,34	-	-
###	2026-03-07 04:05:00	1,02	30,43	4,84	0,09	22,63	22,65	7,35	-	-
###	2026-03-07 04:10:00	1,02	30,48	4,84	0,09	22,64	22,63	7,34	-	-
###	2026-03-07 04:15:00	1,02	30,04	4,84	0,09	22,65	22,66	7,34	-	-
###	2026-03-07 04:20:00	1,02	30,08	4,84	0,09	22,65	22,63	7,34	-	-
###	2026-03-07 04:25:00	1,03	30,47	4,84	0,09	22,63	22,66	7,34	-	-
###	2026-03-07 04:30:00	1,03	30,42	4,84	0,09	22,64	22,63	7,34	-	-
###	2026-03-07 04:35:00	1,03	30,37	4,84	0,09	22,63	22,66	7,34	-	-
###	2026-03-07 04:40:00	1,03	30,52	4,84	0,09	22,63	22,63	7,33	-	-
###	2026-03-07 04:45:00	1,02	30,65	4,84	0,09	22,63	22,66	7,34	-	-
###	2026-03-07 04:50:00	1,02	30,68	4,84	0,09	22,63	22,64	7,33	-	-
###	2026-03-07 04:55:00	1,02	30,45	4,84	0,09	23,23	22,68	7,33	-	-
###	2026-03-07 05:00:00	1,02	30,44	4,84	0,09	23,22	22,66	7,33	-	-
###	2026-03-07 05:05:00	1,02	30,74	4,84	0,09	22,64	22,68	7,33	-	-
###	2026-03-07 05:10:00	1,02	30,66	4,84	0,09	22,63	22,68	7,33	-	-
###	2026-03-07 05:15:00	1,02	30,67	4,84	0,09	22,64	22,7	7,33	-	-
###	2026-03-07 05:20:00	1,02	30,76	4,84	0,09	22,65	22,68	7,32	-	-
###	2026-03-07 05:25:00	1,02	29,6	4,84	0,09	22,64	22,7	7,33	-	-
###	2026-03-07 05:30:00	1,02	29,61	4,84	0,09	22,64	22,69	7,32	-	-
###	2026-03-07 05:35:00	1,02	30,29	4,84	0,09	22,63	22,7	7,32	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-07 05:40:00	1,02	30,45	4,84	0,09	22,64	22,68	7,32	-	-
###	2026-03-07 05:45:00	1,02	30,63	4,84	0,09	22,63	22,71	7,32	-	-
###	2026-03-07 05:50:00	1,02	30,48	4,84	0,09	22,64	22,68	7,32	-	-
###	2026-03-07 05:55:00	1,02	30,53	4,84	0,09	22,66	22,72	7,32	-	-
###	2026-03-07 06:00:00	1,02	30,61	4,84	0,09	22,65	22,68	7,31	-	-
###	2026-03-07 06:05:00	1,02	30,53	4,84	0,09	22,64	22,72	7,32	-	-
###	2026-03-07 06:10:00	1,02	30,45	4,84	0,09	22,63	22,69	7,32	-	-
###	2026-03-07 06:15:00	1,02	30,61	4,84	0,09	22,65	22,72	7,32	-	-
###	2026-03-07 06:20:00	1,02	30,66	4,84	0,09	22,64	22,7	7,31	-	-
###	2026-03-07 06:25:00	1,02	30,19	4,84	0,09	22,63	22,73	7,32	-	-
###	2026-03-07 06:30:00	1,02	30,46	4,84	0,09	22,63	22,69	7,31	-	-
###	2026-03-07 06:35:00	1,02	30,42	4,84	0,09	22,64	22,73	7,31	-	-
###	2026-03-07 06:40:00	1,02	30,5	4,84	0,09	22,64	22,7	7,31	-	-
###	2026-03-07 06:45:00	1,03	30,49	4,84	0,09	22,65	22,7	7,31	-	-
###	2026-03-07 06:50:00	1,04	30,43	4,84	0,09	22,64	22,68	7,31	-	-
###	2026-03-07 06:55:00	1,02	30,24	4,84	0,09	22,64	22,68	7,32	-	-
###	2026-03-07 07:00:00	1,03	30,16	4,84	0,09	22,65	22,65	7,31	-	-
###	2026-03-07 07:05:00	1,03	30,38	4,84	0,09	22,63	22,67	7,32	-	-
###	2026-03-07 07:10:00	1,03	30,48	4,84	0,09	22,64	22,64	7,31	-	-
###	2026-03-07 07:15:00	1,03	30,59	4,84	0,09	22,63	22,64	7,32	-	-
###	2026-03-07 07:20:00	1,02	30,52	4,84	0,09	22,63	22,63	7,31	-	-
###	2026-03-07 07:25:00	1,03	30,71	4,84	0,09	22,71	22,63	7,32	-	-
###	2026-03-07 07:30:00	1,03	30,67	4,84	0,09	22,7	22,59	7,32	-	-
###	2026-03-07 07:35:00	1,03	30,67	4,84	0,09	22,66	22,59	7,32	-	-
###	2026-03-07 07:40:00	1,03	30,71	4,84	0,09	22,66	22,56	7,32	-	-
###	2026-03-07 07:45:00	1,03	30,69	4,84	0,09	22,65	22,57	7,33	-	-
###	2026-03-07 07:50:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 07:55:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:00:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:05:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:10:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:15:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:20:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:25:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:30:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:35:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:40:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:45:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:50:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 08:55:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:00:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:05:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:10:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:15:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:20:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:25:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:30:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:35:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:40:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:45:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:50:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 09:55:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:00:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:05:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:10:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:15:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:20:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:25:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-07 10:30:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:35:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:40:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:45:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:50:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 10:55:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:00:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:05:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:10:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:15:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:20:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:25:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:30:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:35:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:40:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:45:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:50:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 11:55:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:00:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:05:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:10:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:15:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:20:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:25:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:30:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:35:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:40:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:45:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:50:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 12:55:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:00:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:05:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:10:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:15:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:20:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:25:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:30:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:35:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:40:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:45:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:50:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 13:55:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:00:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:05:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:10:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:15:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:20:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:25:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:30:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:35:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:40:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:45:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:50:00	1,03	30,57	4,84	0,09	22,65	22,54	7,33	-	-
###	2026-03-07 14:55:00	1,14	32,36	4,84	0,09	22,64	23,18	7,26	-	-
###	2026-03-07 15:00:00	1,14	32,36	4,84	0,09	22,64	23,18	7,26	-	-
###	2026-03-07 15:05:00	1,15	31,8	4,84	0,09	22,63	23,18	7,27	-	-
###	2026-03-07 15:10:00	1,15	31,81	4,84	0,09	22,63	23,18	7,27	-	-
###	2026-03-07 15:15:00	1,15	31,73	4,84	0,09	22,64	23,18	7,27	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-07 15:20:00	1,15	31,74	4,84	0,09	22,63	23,13	7,27	-	-
###	2026-03-07 15:25:00	1,15	31,78	4,84	0,09	22,63	23,16	7,28	-	-
###	2026-03-07 15:30:00	1,15	31,7	4,84	0,09	22,63	23,14	7,27	-	-
###	2026-03-07 15:35:00	1,15	31,68	4,84	0,09	22,64	23,14	7,28	-	-
###	2026-03-07 15:40:00	1,15	31,61	4,84	0,09	22,64	23,14	7,28	-	-
###	2026-03-07 15:45:00	1,02	31,66	4,84	0,09	22,63	23,17	7,28	-	-
###	2026-03-07 15:50:00	1,02	31,66	4,84	0,09	22,63	23,15	7,28	-	-
###	2026-03-07 15:55:00	1,03	31,78	4,84	0,09	22,63	23,18	7,28	-	-
###	2026-03-07 16:00:00	1,04	31,6	4,84	0,09	22,63	23,16	7,28	-	-
###	2026-03-07 16:05:00	1,03	31,69	4,84	0,09	22,63	23,18	7,29	-	-
###	2026-03-07 16:10:00	1,03	31,59	4,84	0,09	22,63	23,16	7,29	-	-
###	2026-03-07 16:15:00	1,04	31,59	4,84	0,09	22,68	23,18	7,29	-	-
###	2026-03-07 16:20:00	1,04	31,62	4,84	0,09	22,66	23,13	7,29	-	-
###	2026-03-07 16:25:00	1,04	31,54	4,84	0,09	22,63	23,13	7,29	-	-
###	2026-03-07 16:30:00	1,04	31,62	4,84	0,09	22,63	23,11	7,29	-	-
###	2026-03-07 16:35:00	1,04	31,76	4,84	0,09	22,63	23,12	7,3	-	-
###	2026-03-07 16:40:00	1,04	31,59	4,84	0,09	22,63	23,08	7,29	-	-
###	2026-03-07 16:45:00	1,04	31,6	4,84	0,09	22,7	23,11	7,3	-	-
###	2026-03-07 16:50:00	1,04	31,59	4,84	0,09	22,7	23,09	7,29	-	-
###	2026-03-07 16:55:00	1,04	31,75	4,84	0,09	22,67	23,13	7,3	-	-
###	2026-03-07 17:00:00	1,04	31,61	4,84	0,09	22,67	23,12	7,3	-	-
###	2026-03-07 17:05:00	1,04	31,76	4,84	0,09	23,07	23,16	7,3	-	-
###	2026-03-07 17:10:00	1,04	31,57	4,84	0,09	23,05	23,13	7,3	-	-
###	2026-03-07 17:15:00	1,04	31,6	4,84	0,09	22,63	23,18	7,3	-	-
###	2026-03-07 17:20:00	1,04	31,61	4,84	0,09	22,63	23,16	7,3	-	-
###	2026-03-07 17:25:00	1,05	31,64	4,84	0,09	22,63	23,2	7,31	-	-
###	2026-03-07 17:30:00	1,04	31,6	4,84	0,09	22,63	23,18	7,3	-	-
###	2026-03-07 17:35:00	1,04	31,66	4,84	0,09	22,63	23,21	7,31	-	-
###	2026-03-07 17:40:00	1,04	31,59	4,84	0,09	22,64	23,22	7,3	-	-
###	2026-03-07 17:45:00	1,05	31,6	4,84	0,09	22,65	23,24	7,31	-	-
###	2026-03-07 17:50:00	1,04	31,6	4,84	0,09	22,64	23,23	7,31	-	-
###	2026-03-07 17:55:00	1,05	31,6	4,84	0,09	22,75	23,24	7,31	-	-
###	2026-03-07 18:00:00	1,05	31,56	4,84	0,09	22,75	23,24	7,31	-	-
###	2026-03-07 18:05:00	1,05	31,63	4,84	0,09	22,64	23,23	7,31	-	-
###	2026-03-07 18:10:00	1,05	31,61	4,84	0,09	22,64	23,22	7,31	-	-
###	2026-03-07 18:15:00	1,04	31,71	4,84	0,09	22,64	23,23	7,32	-	-
###	2026-03-07 18:20:00	1,04	31,61	4,84	0,09	22,64	23,21	7,31	-	-
###	2026-03-07 18:25:00	1,05	31,6	4,84	0,09	22,63	23,23	7,32	-	-
###	2026-03-07 18:30:00	1,04	31,58	4,84	0,09	22,63	23,23	7,32	-	-
###	2026-03-07 18:35:00	1,05	31,58	4,84	0,09	22,64	23,24	7,32	-	-
###	2026-03-07 18:40:00	1,04	31,57	4,84	0,09	22,64	23,23	7,32	-	-
###	2026-03-07 18:45:00	1,05	31,81	4,84	0,09	22,64	23,25	7,32	-	-
###	2026-03-07 18:50:00	1,04	31,61	4,84	0,09	22,63	23,25	7,32	-	-
###	2026-03-07 18:55:00	1,05	31,63	4,84	0,09	22,65	23,28	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:00:00	1,04	31,58	4,84	0,09	22,64	23,27	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:05:00	1,04	31,69	4,84	0,09	22,64	23,28	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:10:00	1,05	31,66	4,84	0,09	22,64	23,27	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:15:00	1,05	31,64	4,84	0,09	22,63	23,29	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:20:00	1,04	31,63	4,84	0,09	22,63	23,28	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:25:00	1,05	31,67	4,84	0,09	22,65	23,32	7,33	-	-
###	2026-03-07 19:30:00	1,04	31,61	4,84	0,09	22,64	23,32	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:35:00	1,05	31,7	4,84	0,09	22,63	23,33	7,33	-	-
###	2026-03-07 19:40:00	1,04	31,72	4,84	0,09	22,64	23,33	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:45:00	1,05	31,66	4,84	0,09	22,64	23,34	7,33	-	-
###	2026-03-07 19:50:00	1,04	31,7	4,84	0,09	22,64	23,34	7,32	-	-
###	2026-03-07 19:55:00	1,05	31,74	4,84	0,09	22,63	23,37	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:00:00	1,04	31,66	4,84	0,09	22,64	23,38	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:05:00	1,05	31,92	4,84	0,09	22,63	23,38	7,33	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-07 20:10:00	1,04	31,65	4,84	0,09	22,65	23,38	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:15:00	1,05	31,63	4,84	0,09	22,65	23,38	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:20:00	1,04	31,61	4,84	0,09	22,64	23,38	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:25:00	1,04	31,65	4,84	0,09	22,65	23,38	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:30:00	1,05	31,66	4,84	0,09	22,65	23,38	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:35:00	1,05	31,67	4,84	0,09	22,65	23,39	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:40:00	1,04	31,67	4,84	0,09	22,64	23,39	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:45:00	1,05	31,85	4,84	0,09	22,64	23,4	7,34	-	-
###	2026-03-07 20:50:00	1,04	31,6	4,84	0,09	22,65	23,39	7,33	-	-
###	2026-03-07 20:55:00	1,05	31,73	4,84	0,09	22,63	23,41	7,34	-	-
###	2026-03-07 21:00:00	1,05	31,63	4,84	0,09	22,63	23,42	7,33	-	-
###	2026-03-07 21:05:00	1,05	31,67	4,84	0,09	22,67	23,42	7,34	-	-
###	2026-03-07 21:10:00	1,05	31,68	4,84	0,09	22,66	23,42	7,33	-	-
###	2026-03-07 21:15:00	1,05	31,67	4,84	0,09	22,64	23,43	7,34	-	-
###	2026-03-07 21:20:00	1,05	31,62	4,84	0,09	22,64	23,43	7,33	-	-
###	2026-03-07 21:25:00	1,05	31,67	4,84	0,09	22,75	23,43	7,34	-	-
###	2026-03-07 21:30:00	1,05	31,65	4,84	0,09	22,73	23,43	7,34	-	-
###	2026-03-07 21:35:00	1,05	31,78	4,84	0,09	22,64	23,43	7,34	-	-
###	2026-03-07 21:40:00	1,05	31,68	4,84	0,09	22,63	23,43	7,33	-	-
###	2026-03-07 21:45:00	1,05	31,71	4,84	0,09	22,63	23,43	7,34	-	-
###	2026-03-07 21:50:00	1,05	31,7	4,84	0,09	22,63	23,42	7,33	-	-
###	2026-03-07 21:55:00	1,05	31,66	4,84	0,09	22,65	23,43	7,34	-	-
###	2026-03-07 22:00:00	1,05	31,72	4,84	0,09	22,63	23,42	7,34	-	-
###	2026-03-07 22:05:00	1,05	31,82	4,84	0,09	22,63	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:10:00	1,04	31,64	4,84	0,09	22,64	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:15:00	1,05	31,68	4,84	0,09	22,66	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:20:00	1,05	31,62	4,84	0,09	22,67	23,42	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:25:00	1,05	31,82	4,84	0,09	22,63	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:30:00	1,05	31,7	4,84	0,09	22,63	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:35:00	1,05	31,73	4,84	0,09	22,64	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:40:00	1,05	31,67	4,84	0,09	22,64	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:45:00	1,05	31,74	4,84	0,09	22,65	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:50:00	1,05	31,71	4,84	0,09	22,66	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 22:55:00	1,05	31,74	4,84	0,09	22,63	23,44	7,36	-	-
###	2026-03-07 23:00:00	1,05	31,73	4,84	0,09	22,63	23,43	7,35	-	-
###	2026-03-07 23:05:00	1,06	31,74	4,84	0,09	22,63	23,44	7,36	-	-
###	2026-03-07 23:10:00	1,05	31,66	4,84	0,09	22,64	23,46	7,35	-	-
###	2026-03-07 23:15:00	1,05	31,81	4,84	0,09	22,77	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-07 23:20:00	1,05	31,69	4,84	0,09	22,76	23,48	7,35	-	-
###	2026-03-07 23:25:00	1,05	31,76	4,84	0,09	23,17	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-07 23:30:00	1,05	31,74	4,84	0,09	23,15	23,47	7,35	-	-
###	2026-03-07 23:35:00	1,05	31,9	4,84	0,09	22,64	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-07 23:40:00	1,05	31,78	4,84	0,09	22,64	23,47	7,35	-	-
###	2026-03-07 23:45:00	1,05	31,91	4,84	0,09	22,62	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-07 23:50:00	1,05	31,71	4,84	0,09	22,63	23,45	7,36	-	-
###	2026-03-07 23:55:00	1,05	31,82	4,84	0,09	22,64	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-08 00:00:00	1,05	31,69	4,84	0,09	22,63	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-08 00:05:00	1,05	31,74	4,84	0,09	22,7	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-08 00:15:00	1,05	31,88	4,84	0,09	22,63	23,49	7,37	-	-
###	2026-03-08 00:20:00	1,05	31,79	4,84	0,09	22,63	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-08 00:25:00	1,05	31,92	4,84	0,09	22,63	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 00:30:00	1,05	31,73	4,84	0,09	22,63	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-08 00:35:00	1,05	31,88	4,84	0,09	22,63	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 00:40:00	1,05	31,73	4,84	0,09	22,62	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-08 00:45:00	1,05	31,85	4,84	0,09	22,64	23,49	7,37	-	-
###	2026-03-08 00:50:00	1,05	31,71	4,84	0,09	22,63	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 00:55:00	1,05	31,89	4,84	0,09	22,63	23,5	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:00:00	1,05	31,75	4,84	0,09	22,64	23,48	7,37	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-08 01:05:00	1,05	31,8	4,84	0,09	22,62	23,5	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:10:00	1,05	31,79	4,84	0,09	22,63	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:15:00	1,05	31,96	4,84	0,09	22,64	23,49	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:20:00	1,05	31,81	4,84	0,09	22,63	23,48	7,36	-	-
###	2026-03-08 01:25:00	1,05	31,9	4,84	0,09	22,55	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:30:00	1,05	31,77	4,84	0,09	22,56	23,49	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:35:00	1,05	31,89	4,84	0,09	22,64	23,49	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:40:00	1,05	31,76	4,84	0,09	22,64	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:45:00	1,05	31,77	4,84	0,09	22,64	23,49	7,38	-	-
###	2026-03-08 01:50:00	1,05	31,8	4,84	0,09	22,64	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 01:55:00	1,05	31,82	4,84	0,09	22,63	23,49	7,38	-	-
###	2026-03-08 02:00:00	1,05	31,82	4,84	0,09	22,64	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 02:05:00	1,05	31,9	4,84	0,09	22,64	23,5	7,38	-	-
###	2026-03-08 02:10:00	1,05	31,85	4,84	0,09	22,65	23,49	7,37	-	-
###	2026-03-08 02:15:00	1,06	31,87	4,84	0,09	22,63	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 02:20:00	1,05	31,82	4,84	0,09	22,63	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 02:25:00	1,06	31,88	4,84	0,09	22,64	23,5	7,38	-	-
###	2026-03-08 02:30:00	1,06	31,87	4,84	0,09	22,64	23,48	7,37	-	-
###	2026-03-08 02:35:00	1,06	31,9	4,84	0,09	22,95	23,5	7,38	-	-
###	2026-03-08 02:40:00	1,05	31,87	4,84	0,09	22,94	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 02:45:00	1,05	31,9	4,84	0,09	22,63	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 02:50:00	1,05	31,89	4,84	0,09	22,63	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 02:55:00	1,06	31,99	4,84	0,09	22,69	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 03:00:00	1,05	31,88	4,84	0,09	22,69	23,47	7,38	-	-
###	2026-03-08 03:05:00	1,06	31,95	4,84	0,09	22,62	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 03:10:00	1,05	31,88	4,84	0,09	22,62	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 03:15:00	1,06	31,93	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 03:20:00	1,06	31,86	4,84	0,09	22,64	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 03:25:00	1,06	31,93	4,84	0,09	22,64	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 03:30:00	1,06	31,9	4,84	0,09	22,64	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 03:35:00	1,06	32,08	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 03:40:00	1,05	31,86	4,84	0,09	22,64	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 03:45:00	1,06	31,94	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 03:50:00	1,06	31,91	4,84	0,09	22,63	23,48	7,38	-	-
###	2026-03-08 03:55:00	1,06	31,95	4,84	0,09	22,65	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 04:00:00	1,05	31,97	4,84	0,09	22,64	23,47	7,38	-	-
###	2026-03-08 04:05:00	1,06	32,06	4,84	0,09	22,94	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 04:10:00	1,05	31,93	4,84	0,09	22,94	23,47	7,38	-	-
###	2026-03-08 04:15:00	1,06	32,07	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 04:20:00	1,06	31,9	4,84	0,09	22,64	23,46	7,38	-	-
###	2026-03-08 04:25:00	1,06	31,87	4,84	0,09	22,64	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 04:30:00	1,05	31,95	4,84	0,09	22,63	23,45	7,38	-	-
###	2026-03-08 04:35:00	1,06	32,04	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 04:40:00	1,05	31,9	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 04:45:00	1,06	31,97	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 04:50:00	1,05	31,96	4,84	0,09	22,64	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 04:55:00	1,06	32,19	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 05:00:00	1,05	31,92	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 05:05:00	1,06	31,97	4,84	0,09	22,64	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 05:10:00	1,06	31,94	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 05:15:00	1,06	31,96	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 05:20:00	1,06	31,94	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 05:25:00	1,06	32,03	4,84	0,09	22,67	23,48	7,4	-	-
###	2026-03-08 05:30:00	1,05	31,96	4,84	0,09	22,68	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 05:35:00	1,06	32,05	4,84	0,09	22,68	23,48	7,4	-	-
###	2026-03-08 05:40:00	1,05	31,99	4,84	0,09	22,67	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 05:45:00	1,06	32,1	4,84	0,09	22,63	23,48	7,4	-	-
###	2026-03-08 05:50:00	1,06	31,97	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-08 05:55:00	1,06	32,09	4,84	0,09	22,63	23,48	7,4	-	-
###	2026-03-08 06:00:00	1,05	31,93	4,84	0,09	22,63	23,48	7,39	-	-
###	2026-03-08 06:05:00	1,06	32,05	4,84	0,09	22,63	23,48	7,4	-	-
###	2026-03-08 06:10:00	1,06	32,06	4,84	0,09	22,63	23,47	7,39	-	-
###	2026-03-08 06:15:00	1,06	32,21	4,84	0,09	22,69	23,48	7,4	-	-
###	2026-03-08 06:20:00	1,06	32,03	4,84	0,09	22,69	23,47	7,39	-	-
###	2026-03-08 06:25:00	1,06	32,15	4,84	0,09	22,63	23,48	7,4	-	-
###	2026-03-08 06:30:00	1,06	32,03	4,84	0,09	22,63	23,45	7,39	-	-
###	2026-03-08 06:35:00	1,06	32,08	4,84	0,09	22,62	23,48	7,4	-	-
###	2026-03-08 06:40:00	1,06	32,04	4,84	0,09	22,62	23,43	7,39	-	-
###	2026-03-08 06:45:00	1,06	32,17	4,84	0,09	22,63	23,43	7,4	-	-
###	2026-03-08 06:50:00	1,06	32,06	4,84	0,09	22,63	23,42	7,39	-	-
###	2026-03-08 06:55:00	1,07	32,11	4,84	0,09	22,64	23,42	7,4	-	-
###	2026-03-08 07:00:00	1,07	32,06	4,84	0,09	22,64	23,39	7,4	-	-
###	2026-03-08 07:05:00	1,06	32,12	4,84	0,09	22,63	23,42	7,4	-	-
###	2026-03-08 07:10:00	1,06	32,02	4,84	0,09	22,63	23,38	7,41	-	-
###	2026-03-08 07:15:00	1,06	32,08	4,84	0,09	22,63	23,38	7,41	-	-
###	2026-03-08 07:20:00	1,06	32,11	4,84	0,09	22,64	23,37	7,4	-	-
###	2026-03-08 07:25:00	1,06	32,23	4,84	0,09	22,62	23,39	7,41	-	-
###	2026-03-08 07:30:00	1,06	32,01	4,84	0,09	22,63	23,37	7,41	-	-
###	2026-03-08 07:35:00	1,07	32,22	4,84	0,09	22,63	23,38	7,41	-	-
###	2026-03-08 07:40:00	1,07	32,03	4,84	0,09	22,63	23,37	7,41	-	-
###	2026-03-08 07:45:00	1,07	32,09	4,84	0,09	22,62	23,38	7,41	-	-
###	2026-03-08 07:50:00	1,06	32,11	4,84	0,09	22,62	23,37	7,41	-	-
###	2026-03-08 07:55:00	1,07	32,1	4,84	0,09	22,62	23,4	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:00:00	1,06	32,06	4,84	0,09	22,63	23,4	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:05:00	1,07	32,18	4,84	0,09	22,68	23,43	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:10:00	1,07	32,11	4,84	0,09	22,68	23,41	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:15:00	1,07	32,09	4,84	0,09	22,64	23,43	7,42	-	-
###	2026-03-08 08:20:00	1,07	32,13	4,84	0,09	22,63	23,4	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:25:00	1,07	32,2	4,84	0,09	22,62	23,42	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:30:00	1,06	32,11	4,84	0,09	22,62	23,4	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:35:00	1,07	32,13	4,84	0,09	22,62	23,43	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:40:00	1,07	32,13	4,84	0,09	22,63	23,4	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:45:00	1,07	32,21	4,84	0,09	22,62	23,42	7,42	-	-
###	2026-03-08 08:50:00	1,06	32,16	4,84	0,09	22,63	23,39	7,41	-	-
###	2026-03-08 08:55:00	1,07	32,28	4,84	0,09	22,64	23,43	7,42	-	-
###	2026-03-08 09:00:00	1,07	32,13	4,84	0,09	22,63	23,38	7,41	-	-
###	2026-03-08 09:05:00	1,07	32,16	4,84	0,09	22,65	23,43	7,42	-	-
###	2026-03-08 09:10:00	1,07	32,21	4,84	0,09	22,64	23,39	7,41	-	-
###	2026-03-08 09:15:00	1,07	32,16	4,84	0,09	22,63	23,41	7,42	-	-
###	2026-03-08 09:20:00	1,07	32,14	4,84	0,09	22,63	23,38	7,42	-	-
###	2026-03-08 09:25:00	1,07	32,22	4,84	0,09	22,62	23,4	7,42	-	-
###	2026-03-08 09:30:00	1,07	32,23	4,84	0,09	22,64	23,38	7,41	-	-
###	2026-03-08 09:35:00	1,07	32,3	4,84	0,09	22,63	23,41	7,42	-	-
###	2026-03-08 09:40:00	1,06	32,19	4,84	0,09	22,64	23,4	7,41	-	-
###	2026-03-08 09:45:00	1,07	32,24	4,84	0,09	22,63	23,43	7,42	-	-
###	2026-03-08 09:50:00	1,06	32,16	4,84	0,09	22,62	23,4	7,42	-	-
###	2026-03-08 09:55:00	1,07	32,33	4,84	0,09	22,65	23,43	7,42	-	-
###	2026-03-08 10:00:00	1,06	32,18	4,84	0,09	22,64	23,41	7,42	-	-
###	2026-03-08 10:05:00	1,07	32,28	4,84	0,09	22,64	23,42	7,42	-	-
###	2026-03-08 10:10:00	1,07	32,19	4,84	0,09	22,63	23,39	7,42	-	-
###	2026-03-08 10:15:00	1,07	32,24	4,84	0,09	22,63	23,37	7,42	-	-
###	2026-03-08 10:20:00	1,07	32,22	4,84	0,09	22,63	23,37	7,42	-	-
###	2026-03-08 10:25:00	1,08	32,26	4,84	0,09	22,65	23,38	7,43	-	-
###	2026-03-08 10:30:00	1,08	32,21	4,84	0,09	22,64	23,38	7,42	-	-
###	2026-03-08 10:35:00	1,07	32,33	4,84	0,09	22,62	23,38	7,43	-	-
###	2026-03-08 10:40:00	1,07	32,2	4,84	0,09	22,63	23,38	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-08 10:45:00	1,07	32,25	4,84	0,09	22,64	23,39	7,43	-	-
###	2026-03-08 10:50:00	1,06	32,27	4,84	0,09	22,63	23,38	7,42	-	-
###	2026-03-08 10:55:00	1,07	32,45	4,84	0,09	22,63	23,4	7,43	-	-
###	2026-03-08 11:00:00	1,06	32,3	4,84	0,09	22,63	23,37	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:05:00	1,07	32,38	4,84	0,09	22,62	23,38	7,43	-	-
###	2026-03-08 11:10:00	1,06	32,3	4,84	0,09	22,62	23,39	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:15:00	1,07	32,32	4,84	0,09	22,62	23,43	7,43	-	-
###	2026-03-08 11:20:00	1,07	32,27	4,84	0,09	22,62	23,42	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:25:00	1,08	32,43	4,84	0,09	22,63	23,45	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:30:00	1,08	32,37	4,84	0,09	22,64	23,43	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:35:00	1,06	32,44	4,84	0,09	22,64	23,47	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:40:00	1,07	32,28	4,84	0,09	22,64	23,44	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:45:00	1,07	32,4	4,84	0,09	22,63	23,43	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:50:00	1,08	32,3	4,84	0,09	22,62	23,42	7,42	-	-
###	2026-03-08 11:55:00	1,08	32,35	4,84	0,09	22,75	23,43	7,42	-	-
###	2026-03-08 12:00:00	1,08	32,33	4,84	0,09	22,76	23,44	7,41	-	-
###	2026-03-08 12:05:00	1,09	32,43	4,84	0,09	22,63	23,48	7,42	-	-
###	2026-03-08 12:10:00	1,09	32,38	4,84	0,09	22,63	23,49	7,42	-	-
###	2026-03-08 12:15:00	1,06	32,45	4,84	0,09	22,62	23,53	7,42	-	-
###	2026-03-08 12:20:00	1,06	32,34	4,84	0,09	22,63	23,54	7,41	-	-
###	2026-03-08 12:25:00	1,06	32,68	4,84	0,09	22,63	23,57	7,42	-	-
###	2026-03-08 12:30:00	1,06	32,36	4,84	0,09	22,63	23,58	7,41	-	-
###	2026-03-08 12:35:00	1,06	32,4	4,84	0,09	22,62	23,58	7,42	-	-
###	2026-03-08 12:40:00	1,06	32,38	4,84	0,09	22,62	23,59	7,42	-	-
###	2026-03-08 12:45:00	1,06	32,39	4,84	0,09	22,62	23,61	7,42	-	-
###	2026-03-08 12:50:00	1,05	32,43	4,84	0,09	22,64	23,58	7,41	-	-
###	2026-03-08 12:55:00	1,06	32,65	4,84	0,09	22,62	23,63	7,42	-	-
###	2026-03-08 13:00:00	1,06	32,39	4,84	0,09	22,62	23,61	7,41	-	-
###	2026-03-08 13:05:00	1,06	32,39	4,84	0,09	22,63	23,64	7,42	-	-
###	2026-03-08 13:10:00	1,06	32,42	4,84	0,09	22,63	23,64	7,41	-	-
###	2026-03-08 13:15:00	1,06	32,44	4,84	0,09	22,63	23,66	7,42	-	-
###	2026-03-08 13:20:00	1,06	32,44	4,84	0,09	22,63	23,67	7,41	-	-
###	2026-03-08 13:25:00	1,06	32,44	4,84	0,09	22,62	23,68	7,41	-	-
###	2026-03-08 13:30:00	1,06	32,45	4,84	0,09	22,63	23,68	7,4	-	-
###	2026-03-08 13:35:00	1,06	32,44	4,84	0,09	22,63	23,71	7,41	-	-
###	2026-03-08 13:40:00	1,06	32,44	4,84	0,09	22,63	23,73	7,41	-	-
###	2026-03-08 13:45:00	1,06	32,49	4,84	0,09	22,62	23,73	7,41	-	-
###	2026-03-08 13:50:00	1,06	32,38	4,84	0,09	22,63	23,68	7,41	-	-
###	2026-03-08 13:55:00	1,06	32,48	4,84	0,09	22,63	23,68	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:00:00	1,06	32,4	4,84	0,09	22,63	23,63	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:05:00	1,06	32,45	4,84	0,09	22,64	23,63	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:10:00	1,06	32,35	4,84	0,09	22,63	23,61	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:15:00	1,06	32,56	4,84	0,09	22,61	23,65	7,42	-	-
###	2026-03-08 14:20:00	1,06	32,47	4,84	0,09	22,62	23,64	7,4	-	-
###	2026-03-08 14:25:00	1,07	32,46	4,84	0,09	22,62	23,68	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:30:00	1,07	32,46	4,84	0,09	22,63	23,64	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:35:00	1,08	32,48	4,84	0,09	22,63	23,63	7,42	-	-
###	2026-03-08 14:40:00	1,08	32,46	4,84	0,09	22,63	23,59	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:45:00	1,06	32,56	4,84	0,09	22,64	23,63	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:50:00	1,06	32,49	4,84	0,09	22,65	23,62	7,41	-	-
###	2026-03-08 14:55:00	1,05	32,43	4,84	0,09	22,63	23,62	7,42	-	-
###	2026-03-08 15:00:00	1,05	32,49	4,84	0,09	22,63	23,55	7,41	-	-
###	2026-03-08 15:05:00	1,05	32,49	4,84	0,09	22,62	23,58	7,42	-	-
###	2026-03-08 15:10:00	1,05	32,5	4,84	0,09	22,63	23,54	7,41	-	-
###	2026-03-08 15:15:00	1,05	32,53	4,84	0,09	22,65	23,55	7,42	-	-
###	2026-03-08 15:20:00	1,05	32,49	4,84	0,09	22,63	23,53	7,42	-	-
###	2026-03-08 15:25:00	1,05	32,59	4,84	0,09	22,62	23,56	7,42	-	-
###	2026-03-08 15:30:00	1,05	32,49	4,84	0,09	22,63	23,57	7,41	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-08 15:35:00	1,05	32,6	4,84	0,09	22,63	23,62	7,42	-	-
###	2026-03-08 15:40:00	1,05	32,46	4,84	0,09	22,64	23,53	7,41	-	-
###	2026-03-08 15:45:00	1,06	32,57	4,84	0,09	22,69	23,58	7,42	-	-
###	2026-03-08 15:50:00	1,06	32,51	4,84	0,09	22,68	23,59	7,41	-	-
###	2026-03-08 15:55:00	1,05	32,67	4,84	0,09	22,72	23,62	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:00:00	1,06	32,5	4,84	0,09	22,72	23,6	7,41	-	-
###	2026-03-08 16:05:00	1,05	32,75	4,84	0,09	22,63	23,58	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:10:00	1,05	32,53	4,84	0,09	22,62	23,55	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:15:00	1,05	32,61	4,84	0,09	24,04	23,57	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:20:00	1,05	32,6	4,84	0,09	24,01	23,52	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:25:00	1,06	32,58	4,84	0,09	22,62	23,53	7,43	-	-
###	2026-03-08 16:30:00	1,06	32,5	4,84	0,09	22,62	23,5	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:35:00	1,05	32,66	4,84	0,09	22,63	23,55	7,43	-	-
###	2026-03-08 16:40:00	1,05	32,61	4,84	0,09	22,62	23,52	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:45:00	1,06	32,68	4,84	0,09	22,63	23,53	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:50:00	1,05	32,57	4,84	0,09	22,62	23,52	7,42	-	-
###	2026-03-08 16:55:00	1,06	32,61	4,84	0,09	22,62	23,53	7,42	-	-
###	2026-03-08 17:00:00	1,05	32,6	4,84	0,09	22,62	23,5	7,42	-	-
###	2026-03-08 17:05:00	1,06	32,66	4,84	0,09	22,66	23,52	7,43	-	-
###	2026-03-08 17:10:00	1,05	32,58	4,84	0,09	22,66	23,52	7,42	-	-
###	2026-03-08 17:15:00	1,05	32,55	4,84	0,09	22,63	23,56	7,43	-	-
###	2026-03-08 17:20:00	1,06	32,67	4,84	0,09	22,65	23,55	7,42	-	-
###	2026-03-08 17:25:00	1,05	32,69	4,84	0,09	22,62	23,58	7,43	-	-
###	2026-03-08 17:30:00	1,05	32,6	4,84	0,09	22,62	23,57	7,42	-	-
###	2026-03-08 17:35:00	1,06	32,74	4,84	0,09	22,62	23,59	7,43	-	-
###	2026-03-08 17:40:00	1,05	32,6	4,84	0,09	22,62	23,57	7,42	-	-
###	2026-03-08 17:45:00	1,06	32,68	4,84	0,09	22,62	23,58	7,43	-	-
###	2026-03-08 17:50:00	1,05	32,62	4,84	0,09	22,62	23,54	7,42	-	-
###	2026-03-08 17:55:00	1,06	32,69	4,84	0,09	22,63	23,59	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:00:00	1,06	32,62	4,84	0,09	22,93	23,58	7,42	-	-
###	2026-03-08 18:05:00	1,06	32,75	4,84	0,09	22,62	23,59	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:10:00	1,06	32,65	4,84	0,09	22,62	23,57	7,42	-	-
###	2026-03-08 18:15:00	1,06	32,73	4,84	0,09	22,62	23,58	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:20:00	1,06	32,7	4,84	0,09	22,62	23,55	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:25:00	1,07	32,66	4,84	0,09	22,63	23,59	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:30:00	1,07	32,68	4,84	0,09	22,63	23,56	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:35:00	1,06	32,76	4,84	0,09	22,62	23,6	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:40:00	1,06	32,62	4,84	0,09	22,63	23,56	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:45:00	1,07	32,78	4,84	0,09	22,62	23,58	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:50:00	1,07	32,68	4,84	0,09	22,62	23,57	7,43	-	-
###	2026-03-08 18:55:00	1,08	32,67	4,84	0,09	22,63	23,59	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:00:00	1,08	32,67	4,84	0,09	22,63	23,55	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:05:00	1,06	32,74	4,84	0,09	22,63	23,58	7,44	-	-
###	2026-03-08 19:10:00	1,06	32,72	4,84	0,09	22,63	23,55	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:15:00	1,06	32,77	4,84	0,09	22,63	23,58	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:20:00	1,06	32,75	4,84	0,09	22,63	23,61	7,42	-	-
###	2026-03-08 19:25:00	1,06	32,82	4,84	0,09	22,63	23,64	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:30:00	1,06	32,78	4,84	0,09	22,62	23,63	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:35:00	1,06	32,79	4,84	0,09	22,63	23,68	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:40:00	1,06	32,73	4,84	0,09	22,62	23,67	7,42	-	-
###	2026-03-08 19:45:00	1,06	32,81	4,84	0,09	22,62	23,68	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:50:00	1,06	32,72	4,84	0,09	22,63	23,65	7,43	-	-
###	2026-03-08 19:55:00	1,07	32,8	4,84	0,09	22,62	23,68	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:00:00	1,07	32,74	4,84	0,09	22,64	23,66	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:05:00	1,08	32,78	4,84	0,09	22,62	23,68	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:10:00	1,08	32,81	4,84	0,09	22,62	23,65	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:15:00	1,09	32,79	4,84	0,09	22,64	23,68	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:20:00	1,09	32,76	4,84	0,09	22,63	23,68	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-08 20:25:00	1,1	32,77	4,84	0,09	22,63	23,69	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:30:00	1,1	32,81	4,84	0,09	22,62	23,68	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:35:00	1,1	32,71	4,84	0,09	22,56	23,69	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:40:00	1,1	32,85	4,84	0,09	22,58	23,68	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:45:00	1,11	32,95	4,84	0,09	22,62	23,69	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:50:00	1,11	32,8	4,84	0,09	22,63	23,68	7,43	-	-
###	2026-03-08 20:55:00	1,11	32,87	4,84	0,09	22,64	23,72	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:00:00	1,11	32,81	4,84	0,09	22,64	23,72	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:05:00	1,12	32,89	4,84	0,09	22,62	23,73	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:10:00	1,12	32,85	4,84	0,09	22,63	23,73	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:15:00	1,07	32,92	4,84	0,09	22,63	23,76	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:20:00	1,07	32,9	4,84	0,09	22,62	23,74	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:25:00	1,08	32,81	4,84	0,09	22,62	23,77	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:30:00	1,08	32,82	4,84	0,09	22,63	23,78	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:35:00	1,07	32,84	4,84	0,09	22,62	23,78	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:40:00	1,07	32,81	4,84	0,09	22,62	23,78	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:45:00	1,06	32,88	4,84	0,09	22,64	23,8	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:50:00	1,06	32,82	4,84	0,09	22,64	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-08 21:55:00	1,06	32,97	4,84	0,09	22,74	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:00:00	1,06	32,83	4,84	0,09	22,75	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:05:00	1,06	32,82	4,84	0,09	22,62	23,82	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:10:00	1,06	32,83	4,84	0,09	22,62	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:15:00	1,06	32,83	4,84	0,09	22,63	23,81	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:20:00	1,06	32,88	4,84	0,09	22,62	23,79	7,42	-	-
###	2026-03-08 22:25:00	1,06	32,99	4,84	0,09	22,62	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:30:00	1,06	32,87	4,84	0,09	22,62	23,78	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:35:00	1,06	32,9	4,84	0,09	22,63	23,8	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:40:00	1,06	32,82	4,84	0,09	22,62	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:45:00	1,06	32,9	4,84	0,09	22,63	23,82	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:50:00	1,06	32,89	4,84	0,09	22,62	23,8	7,43	-	-
###	2026-03-08 22:55:00	1,07	32,96	4,84	0,09	22,63	23,82	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:00:00	1,07	32,86	4,84	0,09	22,61	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:05:00	1,08	32,93	4,84	0,09	22,63	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:10:00	1,08	32,95	4,84	0,09	22,63	23,82	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:15:00	1,06	32,96	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:20:00	1,06	32,87	4,84	0,09	22,63	23,82	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:25:00	1,06	32,94	4,84	0,09	22,61	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:30:00	1,06	32,83	4,84	0,09	22,62	23,83	7,42	-	-
###	2026-03-08 23:35:00	1,06	32,91	4,84	0,09	22,62	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:40:00	1,06	32,87	4,84	0,09	22,62	23,83	7,42	-	-
###	2026-03-08 23:45:00	1,06	32,88	4,84	0,09	22,61	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:50:00	1,07	32,92	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-08 23:55:00	1,06	32,96	4,84	0,09	22,61	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:00:00	1,06	32,86	4,84	0,09	22,64	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:05:00	1,06	32,94	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:15:00	1,06	32,93	4,84	0,09	22,64	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:20:00	1,06	32,94	4,84	0,09	22,64	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:25:00	1,06	32,92	4,84	0,09	22,65	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:30:00	1,06	32,91	4,84	0,09	22,65	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:35:00	1,06	32,91	4,84	0,09	22,62	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:40:00	1,06	32,92	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:45:00	1,06	32,94	4,84	0,09	22,69	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:50:00	1,06	32,93	4,84	0,09	22,68	23,82	7,43	-	-
###	2026-03-09 00:55:00	1,06	32,96	4,84	0,09	22,61	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 01:00:00	1,06	32,91	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 01:05:00	1,06	32,97	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 01:10:00	1,06	32,88	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 01:15:00	1,07	32,99	4,84	0,09	22,63	23,84	7,44	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-09 01:20:00	1,07	32,93	4,84	0,09	22,63	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 01:25:00	1,07	33,03	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 01:30:00	1,07	32,99	4,84	0,09	22,63	23,82	7,43	-	-
###	2026-03-09 01:35:00	1,06	33,06	4,84	0,09	22,62	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 01:40:00	1,06	32,98	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 01:45:00	1,06	33	4,84	0,09	22,61	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 01:50:00	1,06	32,9	4,84	0,09	22,63	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 01:55:00	1,06	33,09	4,84	0,09	22,63	23,85	7,44	-	-
###	2026-03-09 02:00:00	1,06	32,92	4,84	0,09	22,64	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 02:05:00	1,06	33	4,84	0,09	22,63	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 02:10:00	1,06	32,89	4,84	0,09	22,61	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 02:15:00	1,06	32,92	4,84	0,09	22,62	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 02:20:00	1,06	32,99	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 02:25:00	1,06	33	4,84	0,09	22,64	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 02:30:00	1,06	32,94	4,84	0,09	22,64	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 02:35:00	1,06	33,06	4,84	0,09	22,61	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 02:40:00	1,06	32,98	4,84	0,09	22,63	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 02:45:00	1,07	33,12	4,84	0,09	22,63	23,86	7,44	-	-
###	2026-03-09 02:50:00	1,07	33	4,84	0,09	22,61	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 02:55:00	1,08	33,01	4,84	0,09	22,62	23,86	7,44	-	-
###	2026-03-09 03:00:00	1,08	32,97	4,84	0,09	22,62	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 03:05:00	1,09	33,17	4,84	0,09	22,62	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 03:10:00	1,09	32,98	4,84	0,09	22,62	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 03:15:00	1,09	33,18	4,84	0,09	22,61	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 03:20:00	1,09	33,05	4,84	0,09	22,61	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 03:25:00	1,07	33,08	4,84	0,09	22,62	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 03:30:00	1,07	33,02	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 03:35:00	1,06	33,19	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 03:40:00	1,06	32,98	4,84	0,09	22,62	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 03:45:00	1,06	33,1	4,84	0,09	22,63	23,85	7,44	-	-
###	2026-03-09 03:50:00	1,06	33,04	4,84	0,09	22,64	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 03:55:00	1,06	33,17	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:00:00	1,06	33,06	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:05:00	1,06	33,08	4,84	0,09	22,63	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:10:00	1,06	32,98	4,84	0,09	22,61	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:15:00	1,06	33,06	4,84	0,09	23,07	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:20:00	1,06	33,05	4,84	0,09	23,05	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 04:25:00	1,06	33,17	4,84	0,09	22,61	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:30:00	1,06	33,02	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:35:00	1,06	33,1	4,84	0,09	22,65	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:40:00	1,06	33,01	4,84	0,09	22,64	23,83	7,43	-	-
###	2026-03-09 04:45:00	1,07	33,04	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:50:00	1,06	33,04	4,84	0,09	22,62	23,82	7,44	-	-
###	2026-03-09 04:55:00	1,07	33,24	4,84	0,09	22,63	23,82	7,44	-	-
###	2026-03-09 05:00:00	1,06	32,97	4,84	0,09	22,63	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-09 05:05:00	1,06	33,18	4,84	0,09	22,62	23,81	7,44	-	-
###	2026-03-09 05:10:00	1,06	33,04	4,84	0,09	22,62	23,8	7,43	-	-
###	2026-03-09 05:15:00	1,07	33,21	4,84	0,09	22,62	23,83	7,44	-	-
###	2026-03-09 05:20:00	1,06	33,05	4,84	0,09	22,61	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-09 05:25:00	1,07	33,13	4,84	0,09	22,62	23,8	7,44	-	-
###	2026-03-09 05:30:00	1,06	33,07	4,84	0,09	22,61	23,79	7,43	-	-
###	2026-03-09 05:35:00	1,07	33,14	4,84	0,09	22,61	23,81	7,44	-	-
###	2026-03-09 05:40:00	1,06	33,03	4,84	0,09	22,62	23,79	7,44	-	-
###	2026-03-09 05:45:00	1,07	33,11	4,84	0,09	22,63	23,82	7,44	-	-
###	2026-03-09 05:50:00	1,06	33,06	4,84	0,09	22,63	23,8	7,44	-	-
###	2026-03-09 05:55:00	1,07	33,1	4,84	0,09	22,61	23,82	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:00:00	1,06	33,11	4,84	0,09	22,62	23,79	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:05:00	1,07	33,27	4,84	0,09	22,63	23,83	7,44	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-09 06:10:00	1,06	33,11	4,84	0,09	22,63	23,79	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:15:00	1,07	33,29	4,84	0,09	22,63	23,8	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:20:00	1,07	33,12	4,84	0,09	22,63	23,78	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:25:00	1,07	33,17	4,84	0,09	22,62	23,79	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:30:00	1,06	33,18	4,84	0,09	22,61	23,79	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:35:00	1,07	33,17	4,84	0,09	22,62	23,81	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:40:00	1,06	33,12	4,84	0,09	22,62	23,79	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:45:00	1,06	33,14	4,84	0,09	22,61	23,82	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:50:00	1,06	33,1	4,84	0,09	22,61	23,79	7,44	-	-
###	2026-03-09 06:55:00	1,07	33,15	4,84	0,09	22,62	23,82	7,44	-	-
###	2026-03-09 07:00:00	1,06	33,14	4,84	0,09	22,61	23,78	7,44	-	-
###	2026-03-09 07:05:00	1,06	33,16	4,84	0,09	22,58	23,78	7,45	-	-
###	2026-03-09 07:10:00	1,06	33,13	4,84	0,09	22,61	23,78	7,44	-	-
###	2026-03-09 07:15:00	1,07	33,29	4,84	0,09	22,73	23,78	7,45	-	-
###	2026-03-09 07:20:00	1,06	33,21	4,84	0,09	22,73	23,72	7,44	-	-
###	2026-03-09 07:25:00	1,07	33,17	4,84	0,09	22,64	23,69	7,45	-	-
###	2026-03-09 07:30:00	1,07	33,17	4,84	0,09	22,63	23,66	7,44	-	-
###	2026-03-09 07:35:00	1,07	33,27	4,84	0,09	22,62	23,68	7,44	-	-
###	2026-03-09 07:40:00	1,07	33,15	4,84	0,09	22,62	23,63	7,44	-	-
###	2026-03-09 07:45:00	1,07	33,16	4,84	0,09	22,62	23,64	7,45	-	-
###	2026-03-09 07:50:00	1,06	33,18	4,84	0,09	22,62	23,61	7,44	-	-
###	2026-03-09 07:55:00	1,07	33,19	4,84	0,09	22,62	23,63	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:00:00	1,07	33,18	4,84	0,09	22,62	23,58	7,44	-	-
###	2026-03-09 08:05:00	1,07	33,14	4,84	0,09	22,69	23,58	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:10:00	1,07	33,24	4,84	0,09	22,69	23,55	7,44	-	-
###	2026-03-09 08:15:00	1,07	33,66	4,84	0,09	22,61	23,62	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:20:00	1,07	33,49	4,84	0,09	22,62	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:25:00	1,07	33,36	4,84	0,09	22,61	23,51	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:30:00	1,07	33,24	4,84	0,09	22,62	23,5	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:35:00	1,08	33,25	4,84	0,09	22,61	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:40:00	1,07	33,24	4,84	0,09	22,62	23,5	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:45:00	1,08	33,37	4,84	0,09	22,64	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:50:00	1,07	33,22	4,84	0,09	22,63	23,48	7,45	-	-
###	2026-03-09 08:55:00	1,08	33,24	4,84	0,09	22,62	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 09:00:00	1,07	33,19	4,84	0,09	22,61	23,48	7,45	-	-
###	2026-03-09 09:05:00	1,08	33,22	4,84	0,09	22,62	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 09:10:00	1,07	33,2	4,84	0,09	22,62	23,49	7,44	-	-
###	2026-03-09 09:15:00	1,08	33,29	4,84	0,09	22,63	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 09:20:00	1,07	33,21	4,84	0,09	22,62	23,52	7,44	-	-
###	2026-03-09 09:25:00	1,07	33,2	4,84	0,09	22,61	23,54	7,45	-	-
###	2026-03-09 09:30:00	1,07	33,19	4,84	0,09	22,61	23,53	7,44	-	-
###	2026-03-09 09:35:00	1,08	33,29	4,84	0,09	22,62	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 09:40:00	1,07	33,23	4,84	0,09	22,62	23,53	7,44	-	-
###	2026-03-09 09:45:00	1,07	33,38	4,84	0,09	22,61	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 09:50:00	1,07	33,2	4,84	0,09	22,61	23,53	7,44	-	-
###	2026-03-09 09:55:00	1,07	33,26	4,84	0,09	22,6	23,58	7,45	-	-
###	2026-03-09 10:00:00	1,07	33,28	4,84	0,09	22,61	23,59	7,44	-	-
###	2026-03-09 10:05:00	1,07	33,42	4,84	0,09	22,61	23,59	7,45	-	-
###	2026-03-09 10:10:00	1,07	33,2	4,84	0,09	22,61	23,56	7,45	-	-
###	2026-03-09 10:15:00	1,07	33,25	4,84	0,09	22,6	23,58	7,45	-	-
###	2026-03-09 10:20:00	1,07	33,23	4,84	0,09	22,61	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 10:25:00	1,07	33,31	4,84	0,09	22,61	23,57	7,45	-	-
###	2026-03-09 10:30:00	1,07	33,28	4,84	0,09	22,61	23,53	7,44	-	-
###	2026-03-09 10:35:00	1,07	33,32	4,84	0,09	22,65	23,59	7,45	-	-
###	2026-03-09 10:40:00	1,07	33,3	4,84	0,09	22,65	23,57	7,44	-	-
###	2026-03-09 10:45:00	1,08	33,36	4,84	0,09	22,6	23,61	7,45	-	-
###	2026-03-09 10:50:00	1,07	33,29	4,84	0,09	22,61	23,58	7,44	-	-
###	2026-03-09 10:55:00	1,07	33,43	4,84	0,09	22,61	23,62	7,45	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-09 11:00:00	1,06	33,32	4,84	0,09	22,61	23,63	7,44	-	-
###	2026-03-09 11:05:00	1,07	33,38	4,84	0,09	22,61	23,63	7,45	-	-
###	2026-03-09 11:10:00	1,06	33,37	4,84	0,09	22,62	23,59	7,44	-	-
###	2026-03-09 11:15:00	1,07	33,4	4,84	0,09	22,62	23,57	7,45	-	-
###	2026-03-09 11:20:00	1,06	33,32	4,84	0,09	22,6	23,53	7,44	-	-
###	2026-03-09 11:25:00	1,07	33,44	4,84	0,09	22,61	23,58	7,45	-	-
###	2026-03-09 11:30:00	1,06	33,34	4,84	0,09	22,62	23,53	7,45	-	-
###	2026-03-09 11:35:00	1,07	33,39	4,84	0,09	22,62	23,6	7,45	-	-
###	2026-03-09 11:40:00	1,06	33,34	4,84	0,09	22,6	23,58	7,45	-	-
###	2026-03-09 11:45:00	1,07	33,46	4,84	0,09	22,61	23,63	7,45	-	-
###	2026-03-09 11:50:00	1,07	33,35	4,84	0,09	22,61	23,62	7,44	-	-
###	2026-03-09 11:55:00	1,07	33,41	4,84	0,09	22,62	23,65	7,45	-	-
###	2026-03-09 12:00:00	1,06	33,43	4,84	0,09	22,61	23,63	7,45	-	-
###	2026-03-09 12:05:00	1,07	33,46	4,84	0,09	22,61	23,64	7,45	-	-
###	2026-03-09 12:10:00	1,07	33,39	4,84	0,09	22,61	23,65	7,44	-	-
###	2026-03-09 12:15:00	1,06	33,48	4,84	0,09	22,61	23,68	7,45	-	-
###	2026-03-09 12:20:00	1,06	33,41	4,84	0,09	22,61	23,68	7,44	-	-
###	2026-03-09 12:25:00	1,07	33,49	4,84	0,09	22,61	23,68	7,45	-	-
###	2026-03-09 12:30:00	1,06	33,43	4,84	0,09	22,61	23,67	7,44	-	-
###	2026-03-09 12:35:00	1,07	33,5	4,84	0,09	22,61	23,68	7,45	-	-
###	2026-03-09 12:40:00	1,06	33,42	4,84	0,09	22,61	23,67	7,44	-	-
###	2026-03-09 12:45:00	1,07	33,5	4,84	0,09	22,65	23,69	7,45	-	-
###	2026-03-09 12:50:00	1,06	33,43	4,84	0,09	22,62	23,68	7,44	-	-
###	2026-03-09 12:55:00	1,06	33,51	4,84	0,09	22,6	23,69	7,45	-	-
###	2026-03-09 13:00:00	1,06	33,47	4,84	0,09	22,61	23,68	7,44	-	-
###	2026-03-09 13:05:00	1,07	33,49	4,84	0,09	22,62	23,73	7,45	-	-
###	2026-03-09 13:10:00	1,08	33,43	4,84	0,09	22,6	23,73	7,44	-	-
###	2026-03-09 13:15:00	1,08	33,51	4,84	0,09	22,6	23,78	7,45	-	-
###	2026-03-09 13:20:00	1,07	33,45	4,84	0,09	22,6	23,78	7,44	-	-
###	2026-03-09 13:25:00	1,08	33,53	4,84	0,09	22,6	23,82	7,44	-	-
###	2026-03-09 13:30:00	1,08	33,51	4,84	0,09	22,6	23,82	7,44	-	-
###	2026-03-09 13:35:00	1,07	33,52	4,84	0,09	22,61	23,84	7,44	-	-
###	2026-03-09 13:40:00	1,08	33,47	4,84	0,09	22,61	23,84	7,43	-	-
###	2026-03-09 13:45:00	1,07	33,55	4,84	0,09	22,61	23,86	7,44	-	-
###	2026-03-09 13:50:00	1,08	33,48	4,84	0,09	22,62	23,86	7,43	-	-
###	2026-03-09 13:55:00	1,07	33,56	4,84	0,09	22,61	23,87	7,44	-	-
###	2026-03-09 14:00:00	1,08	33,49	4,84	0,09	22,61	23,87	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:05:00	1,07	33,51	4,84	0,09	22,62	23,89	7,44	-	-
###	2026-03-09 14:10:00	1,08	33,52	4,84	0,09	22,62	23,87	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:15:00	1,07	33,6	4,84	0,09	22,62	23,87	7,44	-	-
###	2026-03-09 14:20:00	1,08	33,47	4,84	0,09	22,62	23,86	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:25:00	1,07	33,57	4,84	0,09	22,6	23,87	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:30:00	1,07	33,53	4,84	0,09	22,61	23,87	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:35:00	1,07	33,61	4,84	0,09	22,6	23,88	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:40:00	1,07	33,5	4,84	0,09	22,62	23,88	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:45:00	1,07	33,58	4,84	0,09	22,61	23,91	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:50:00	1,07	33,51	4,84	0,09	22,61	23,91	7,43	-	-
###	2026-03-09 14:55:00	1,06	33,58	4,84	0,09	22,61	23,92	7,43	-	-
###	2026-03-09 15:00:00	1,07	33,55	4,84	0,09	22,61	23,92	7,42	-	-
###	2026-03-09 15:05:00	1,06	33,56	4,84	0,09	22,61	23,92	7,43	-	-
###	2026-03-09 15:10:00	1,07	33,52	4,84	0,09	22,61	23,92	7,42	-	-
###	2026-03-09 15:15:00	1,07	33,69	4,84	0,09	22,6	23,92	7,43	-	-
###	2026-03-09 15:20:00	1,07	33,53	4,84	0,09	22,62	23,92	7,41	-	-
###	2026-03-09 15:25:00	1,07	33,57	4,84	0,09	22,62	23,92	7,42	-	-
###	2026-03-09 15:30:00	1,07	33,53	4,84	0,09	22,62	23,92	7,42	-	-
###	2026-03-09 15:35:00	1,06	33,69	4,84	0,09	22,62	23,93	7,42	-	-
###	2026-03-09 15:40:00	1,07	33,53	4,84	0,09	22,61	23,92	7,41	-	-
###	2026-03-09 15:45:00	1,07	33,62	4,84	0,09	22,61	23,92	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-09 15:50:00	1,07	33,51	4,84	0,09	22,61	23,92	7,41	-	-
###	2026-03-09 15:55:00	1,06	33,56	4,84	0,09	22,6	23,95	7,42	-	-
###	2026-03-09 16:00:00	1,07	33,58	4,84	0,09	22,61	23,92	7,41	-	-
###	2026-03-09 16:05:00	1,08	33,54	4,84	0,09	22,62	23,92	7,42	-	-
###	2026-03-09 16:10:00	1,09	33,54	4,84	0,09	22,62	23,92	7,41	-	-
###	2026-03-09 16:15:00	1,07	33,68	4,84	0,09	22,61	23,92	7,41	-	-
###	2026-03-09 16:20:00	1,07	33,53	4,84	0,09	22,63	23,87	7,41	-	-
###	2026-03-09 16:25:00	1,06	33,56	4,84	0,09	22,6	23,83	7,41	-	-
###	2026-03-09 16:30:00	1,07	33,52	4,84	0,09	22,62	23,79	7,41	-	-
###	2026-03-09 16:35:00	1,07	33,58	4,84	0,09	22,62	23,75	7,42	-	-
###	2026-03-09 16:40:00	1,08	33,56	4,84	0,09	22,63	23,69	7,41	-	-
###	2026-03-09 16:45:00	1,06	33,8	4,84	0,09	22,62	23,64	7,42	-	-
###	2026-03-09 16:50:00	1,07	33,59	4,84	0,09	22,63	23,57	7,41	-	-
###	2026-03-09 16:55:00	1,07	33,61	4,84	0,09	22,61	23,57	7,42	-	-
###	2026-03-09 17:00:00	1,08	33,56	4,84	0,09	22,61	23,53	7,41	-	-
###	2026-03-09 17:05:00	1,07	33,54	4,84	0,09	22,61	23,56	7,42	-	-
###	2026-03-09 17:10:00	1,08	33,56	4,84	0,09	22,61	23,51	7,41	-	-
###	2026-03-09 17:15:00	1,07	33,53	4,84	0,09	22,62	23,52	7,42	-	-
###	2026-03-09 17:20:00	1,08	33,54	4,84	0,09	22,62	23,5	7,41	-	-
###	2026-03-09 17:25:00	1,08	33,68	4,84	0,09	22,62	23,52	7,42	-	-
###	2026-03-09 17:30:00	1,08	33,55	4,84	0,09	22,62	23,49	7,41	-	-
###	2026-03-09 17:35:00	1,07	33,55	4,84	0,09	22,62	23,51	7,42	-	-
###	2026-03-09 17:40:00	1,08	33,55	4,84	0,09	22,62	23,49	7,42	-	-
###	2026-03-09 17:45:00	1,07	33,57	4,84	0,09	22,62	23,54	7,42	-	-
###	2026-03-09 17:50:00	1,08	33,54	4,84	0,09	22,62	23,5	7,41	-	-
###	2026-03-09 17:55:00	1,07	33,54	4,84	0,09	22,69	23,51	7,42	-	-
###	2026-03-09 18:00:00	1,08	33,53	4,84	0,09	22,67	23,48	7,42	-	-
###	2026-03-09 18:05:00	1,07	33,73	4,84	0,09	22,92	23,49	7,42	-	-
###	2026-03-09 18:10:00	1,08	33,56	4,84	0,09	22,9	23,37	7,43	-	-
###	2026-03-09 18:15:00	1,06	33,57	4,84	0,09	22,77	23,32	7,43	-	-
###	2026-03-09 18:20:00	1,08	33,57	4,84	0,09	22,76	23,33	7,42	-	-
###	2026-03-09 18:25:00	1,09	33,48	4,84	0,09	22,62	23,34	7,43	-	-
###	2026-03-09 18:30:00	1,1	33,68	4,84	0,09	22,62	23,25	7,43	-	-
###	2026-03-09 18:35:00	1,09	33,88	4,84	0,09	22,62	23,28	7,43	-	-
###	2026-03-09 18:40:00	1,09	33,67	4,84	0,09	22,62	23,19	7,42	-	-
###	2026-03-09 18:45:00	1,09	33,68	4,84	0,09	22,62	23,2	7,43	-	-
###	2026-03-09 18:50:00	1,1	33,71	4,84	0,09	22,63	23,13	7,43	-	-
###	2026-03-09 18:55:00	1,09	33,57	4,84	0,09	22,7	23,12	7,44	-	-
###	2026-03-09 19:00:00	1,1	33,55	4,84	0,09	22,71	23,14	7,43	-	-
###	2026-03-09 19:05:00	1,09	33,78	4,84	0,09	22,61	23,13	7,44	-	-
###	2026-03-09 19:10:00	1,1	33,53	4,84	0,09	22,61	23,18	7,42	-	-
###	2026-03-09 19:15:00	1,07	33,58	4,84	0,09	22,62	23,27	7,43	-	-
###	2026-03-09 19:20:00	1,08	33,46	4,84	0,09	22,62	23,26	7,42	-	-
###	2026-03-09 19:25:00	1,07	33,59	4,84	0,09	22,62	23,28	7,43	-	-
###	2026-03-09 19:30:00	1,08	33,53	4,84	0,09	22,62	23,25	7,42	-	-
###	2026-03-09 19:35:00	1,08	33,48	4,84	0,09	22,63	23,28	7,43	-	-
###	2026-03-09 19:40:00	1,08	33,54	4,84	0,09	22,63	23,23	7,42	-	-
###	2026-03-09 19:45:00	1,08	33,62	4,84	0,09	22,62	23,27	7,43	-	-
###	2026-03-09 19:50:00	1,09	33,52	4,84	0,09	22,62	23,23	7,42	-	-
###	2026-03-09 19:55:00	1,08	33,59	4,84	0,09	22,61	23,24	7,43	-	-
###	2026-03-09 20:00:00	1,09	33,53	4,84	0,09	22,62	23,23	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:05:00	1,08	33,62	4,84	0,09	22,72	23,23	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:10:00	1,1	33,61	4,84	0,09	22,71	23,22	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:15:00	1,11	33,66	4,84	0,09	22,62	23,23	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:20:00	1,12	33,57	4,84	0,09	22,63	23,2	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:25:00	1,13	33,6	4,84	0,09	22,63	23,23	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:30:00	1,14	33,58	4,84	0,09	22,63	23,19	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:35:00	1,14	33,64	4,84	0,09	22,62	23,21	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-09 20:40:00	1,14	33,56	4,84	0,09	22,63	23,21	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:45:00	1,15	33,65	4,84	0,09	22,63	23,21	7,42	-	-
###	2026-03-09 20:50:00	1,16	33,57	4,84	0,09	22,64	23,2	7,41	-	-
###	2026-03-09 20:55:00	1,16	33,65	4,84	0,09	22,75	23,22	7,42	-	-
###	2026-03-09 21:00:00	1,17	33,62	4,84	0,09	22,75	23,18	7,41	-	-
###	2026-03-09 21:05:00	1,18	33,65	4,84	0,09	22,62	23,19	7,42	-	-
###	2026-03-09 21:10:00	1,18	33,64	4,84	0,09	22,62	23,18	7,41	-	-
###	2026-03-09 21:15:00	1,18	33,7	4,84	0,09	22,63	23,17	7,42	-	-
###	2026-03-09 21:20:00	1,19	33,61	4,84	0,09	22,62	23,14	7,42	-	-
###	2026-03-09 21:25:00	1,18	33,7	4,84	0,09	22,62	23,16	7,42	-	-
###	2026-03-09 21:30:00	1,19	33,53	4,84	0,09	22,64	23,13	7,42	-	-
###	2026-03-09 21:35:00	1,19	33,72	4,84	0,09	22,62	23,15	7,42	-	-
###	2026-03-09 21:40:00	1,19	33,63	4,84	0,09	22,62	23,15	7,41	-	-
###	2026-03-09 21:45:00	1,2	33,62	4,84	0,09	22,64	23,18	7,42	-	-
###	2026-03-09 21:50:00	1,2	33,57	4,84	0,09	22,63	23,13	7,41	-	-
###	2026-03-09 21:55:00	1,2	33,63	4,84	0,09	22,64	23,14	7,42	-	-
###	2026-03-09 22:00:00	1,2	33,6	4,84	0,09	22,62	23,03	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:05:00	1,2	33,66	4,84	0,09	22,63	23,03	7,42	-	-
###	2026-03-09 22:10:00	1,2	33,62	4,84	0,09	22,63	23,03	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:15:00	1,21	33,83	4,84	0,09	22,65	23,09	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:20:00	1,21	33,61	4,84	0,09	22,64	23,08	7,4	-	-
###	2026-03-09 22:25:00	1,21	33,73	4,84	0,09	22,69	23,1	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:30:00	1,21	33,66	4,84	0,09	22,69	23,06	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:35:00	1,21	33,64	4,84	0,09	22,63	23,08	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:40:00	1,21	33,66	4,84	0,09	22,63	23,06	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:45:00	1,21	33,67	4,84	0,09	22,7	23,06	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:50:00	1,21	33,62	4,84	0,09	22,7	23,03	7,41	-	-
###	2026-03-09 22:55:00	1,22	33,68	4,84	0,09	22,68	23,06	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:00:00	1,22	33,61	4,84	0,09	22,66	23,03	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:05:00	1,21	33,66	4,84	0,09	22,62	23,03	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:10:00	1,22	33,64	4,84	0,09	22,62	23,02	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:15:00	1,22	33,68	4,84	0,09	22,63	23,05	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:20:00	1,22	33,63	4,84	0,09	22,64	23,03	7,4	-	-
###	2026-03-09 23:25:00	1,22	33,69	4,84	0,09	22,62	23,03	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:30:00	1,22	33,68	4,84	0,09	22,62	22,99	7,4	-	-
###	2026-03-09 23:35:00	1,22	33,75	4,84	0,09	22,64	23	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:40:00	1,22	33,67	4,84	0,09	22,63	22,97	7,4	-	-
###	2026-03-09 23:45:00	1,22	33,69	4,84	0,09	22,62	22,98	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:50:00	1,22	33,61	4,84	0,09	22,63	22,95	7,41	-	-
###	2026-03-09 23:55:00	1,22	33,73	4,84	0,09	22,66	22,97	7,41	-	-
###	2026-03-10 00:00:00	1,22	33,64	4,84	0,09	22,67	22,96	7,41	-	-
###	2026-03-10 00:05:00	1,22	33,61	4,84	0,09	22,64	22,95	7,4	-	-
###	2026-03-10 00:15:00	1,22	33,67	4,84	0,09	23,19	22,92	7,41	-	-
###	2026-03-10 00:20:00	1,22	33,63	4,84	0,09	23,18	22,87	7,41	-	-
###	2026-03-10 00:25:00	1,22	33,7	4,84	0,09	22,65	22,88	7,41	-	-
###	2026-03-10 00:30:00	1,22	33,65	4,84	0,09	22,64	22,86	7,41	-	-
###	2026-03-10 00:35:00	1,22	33,65	4,84	0,09	22,67	22,81	7,41	-	-
###	2026-03-10 00:40:00	1,22	33,65	4,84	0,09	22,64	22,73	7,39	-	-
###	2026-03-10 00:45:00	1,22	33,84	4,84	0,09	22,62	22,79	7,4	-	-
###	2026-03-10 00:50:00	1,22	33,75	4,84	0,09	22,63	22,78	7,4	-	-
###	2026-03-10 00:55:00	1,23	33,77	4,84	0,09	22,62	22,83	7,41	-	-
###	2026-03-10 01:00:00	1,22	33,71	4,84	0,09	22,62	22,77	7,4	-	-
###	2026-03-10 01:05:00	1,23	33,64	4,84	0,09	22,67	22,79	7,41	-	-
###	2026-03-10 01:10:00	1,23	33,66	4,84	0,09	22,66	22,74	7,4	-	-
###	2026-03-10 01:15:00	1,23	33,68	4,84	0,09	22,63	22,78	7,41	-	-
###	2026-03-10 01:20:00	1,23	33,67	4,84	0,09	22,64	22,73	7,4	-	-
###	2026-03-10 01:25:00	1,23	33,71	4,84	0,09	22,65	22,73	7,4	-	-
###	2026-03-10 01:30:00	1,23	33,66	4,84	0,09	22,65	22,71	7,4	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-10 01:35:00	1,23	33,75	4,84	0,09	22,63	22,71	7,41	-	-
###	2026-03-10 01:40:00	1,23	33,65	4,84	0,09	22,63	22,68	7,4	-	-
###	2026-03-10 01:45:00	1,23	33,76	4,84	0,09	22,63	22,69	7,4	-	-
###	2026-03-10 01:50:00	1,23	33,69	4,84	0,09	22,63	22,68	7,4	-	-
###	2026-03-10 01:55:00	1,23	33,85	4,84	0,09	22,63	22,68	7,41	-	-
###	2026-03-10 02:00:00	1,23	33,7	4,84	0,09	22,63	22,64	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:05:00	1,23	33,75	4,84	0,09	22,63	22,68	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:10:00	1,23	33,72	4,84	0,09	22,63	22,67	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:15:00	1,23	33,67	4,84	0,09	22,63	22,65	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:20:00	1,23	33,71	4,84	0,09	22,63	22,59	7,39	-	-
###	2026-03-10 02:25:00	1,23	33,76	4,84	0,09	22,64	22,55	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:30:00	1,23	33,66	4,84	0,09	22,63	22,53	7,39	-	-
###	2026-03-10 02:35:00	1,23	33,84	4,84	0,09	22,65	22,54	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:40:00	1,23	33,64	4,84	0,09	22,66	22,51	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:45:00	1,23	33,72	4,84	0,09	22,63	22,5	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:50:00	1,23	33,71	4,84	0,09	22,63	22,47	7,4	-	-
###	2026-03-10 02:55:00	1,23	33,77	4,84	0,09	22,63	22,53	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:00:00	1,23	33,67	4,84	0,09	22,62	22,51	7,39	-	-
###	2026-03-10 03:05:00	1,23	33,75	4,84	0,09	22,63	22,54	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:10:00	1,23	33,7	4,84	0,09	22,63	22,48	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:15:00	1,23	33,75	4,84	0,09	22,73	22,46	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:20:00	1,23	33,69	4,84	0,09	22,72	22,39	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:25:00	1,23	33,74	4,84	0,09	22,63	22,46	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:30:00	1,23	33,72	4,84	0,09	22,62	22,43	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:35:00	1,24	33,73	4,84	0,09	22,63	22,43	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:40:00	1,24	33,73	4,84	0,09	22,63	22,38	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:45:00	1,23	33,74	4,84	0,09	22,63	22,39	7,41	-	-
###	2026-03-10 03:50:00	1,24	33,76	4,84	0,09	22,63	22,36	7,4	-	-
###	2026-03-10 03:55:00	1,24	33,76	4,84	0,09	22,63	22,35	7,41	-	-
###	2026-03-10 04:00:00	1,24	33,69	4,84	0,09	22,64	22,34	7,4	-	-
###	2026-03-10 04:05:00	1,24	33,77	4,84	0,09	22,63	22,39	7,4	-	-
###	2026-03-10 04:10:00	1,24	33,74	4,84	0,09	22,64	22,36	7,4	-	-
###	2026-03-10 04:15:00	1,24	33,8	4,84	0,09	22,63	22,38	7,4	-	-
###	2026-03-10 04:20:00	1,24	33,7	4,84	0,09	22,65	22,33	7,39	-	-
###	2026-03-10 04:25:00	1,24	33,79	4,84	0,09	22,63	22,32	7,41	-	-
###	2026-03-10 04:30:00	1,24	33,75	4,84	0,09	22,63	22,29	7,4	-	-
###	2026-03-10 04:35:00	1,24	33,77	4,84	0,09	24,01	22,29	7,41	-	-
###	2026-03-10 04:40:00	1,24	33,73	4,84	0,09	23,99	22,26	7,4	-	-
###	2026-03-10 04:45:00	1,24	33,87	4,84	0,09	22,62	22,29	7,41	-	-
###	2026-03-10 04:50:00	1,24	33,71	4,84	0,09	22,64	22,25	7,4	-	-
###	2026-03-10 04:55:00	1,24	33,75	4,84	0,09	22,63	22,29	7,41	-	-
###	2026-03-10 05:00:00	1,23	33,81	4,84	0,09	22,64	22,3	7,4	-	-
###	2026-03-10 05:05:00	1,24	33,73	4,84	0,09	22,66	22,32	7,41	-	-
###	2026-03-10 05:10:00	1,24	33,75	4,84	0,09	22,64	22,29	7,39	-	-
###	2026-03-10 05:15:00	1,24	33,79	4,84	0,09	22,62	22,26	7,4	-	-
###	2026-03-10 05:20:00	1,24	33,75	4,84	0,09	22,63	22,19	7,39	-	-
###	2026-03-10 05:25:00	1,24	33,8	4,84	0,09	22,63	22,2	7,4	-	-
###	2026-03-10 05:30:00	1,24	33,74	4,84	0,09	22,64	22,16	7,4	-	-
###	2026-03-10 05:35:00	1,24	33,83	4,84	0,09	22,63	22,18	7,4	-	-
###	2026-03-10 05:40:00	1,24	33,79	4,84	0,09	22,63	22,15	7,4	-	-
###	2026-03-10 05:45:00	1,24	33,76	4,84	0,09	22,63	22,15	7,4	-	-
###	2026-03-10 05:50:00	1,24	33,79	4,84	0,09	22,63	22,15	7,39	-	-
###	2026-03-10 05:55:00	1,24	33,91	4,84	0,09	22,63	22,2	7,4	-	-
###	2026-03-10 06:00:00	1,24	33,76	4,84	0,09	22,65	22,15	7,4	-	-
###	2026-03-10 06:05:00	1,24	33,82	4,84	0,09	22,64	22,15	7,41	-	-
###	2026-03-10 06:10:00	1,24	33,75	4,84	0,09	22,63	22,06	7,4	-	-
###	2026-03-10 06:15:00	1,24	33,75	4,84	0,09	22,64	22,05	7,4	-	-
###	2026-03-10 06:20:00	1,24	33,79	4,84	0,09	22,65	22,01	7,4	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-10 06:25:00	1,25	33,86	4,84	0,09	22,63	22,05	7,41	-	-
###	2026-03-10 06:30:00	1,24	33,78	4,84	0,09	22,63	21,95	7,4	-	-
###	2026-03-10 06:35:00	1,25	33,87	4,84	0,09	22,63	21,75	7,41	-	-
###	2026-03-10 06:40:00	1,24	33,75	4,84	0,09	22,63	21,65	7,41	-	-
###	2026-03-10 06:45:00	1,25	34,36	4,84	0,09	22,62	21,61	7,42	-	-
###	2026-03-10 06:50:00	1,25	33,95	4,84	0,09	22,62	21,5	7,41	-	-
###	2026-03-10 06:55:00	1,25	33,89	4,84	0,09	22,63	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 07:00:00	1,25	33,67	4,84	0,09	22,64	21,38	7,41	-	-
###	2026-03-10 07:05:00	1,25	33,84	4,84	0,09	22,63	21,3	7,42	-	-
###	2026-03-10 07:10:00	1,25	33,82	4,84	0,09	22,64	21,23	7,42	-	-
###	2026-03-10 07:15:00	1,26	34,12	4,84	0,09	22,69	21,26	7,42	-	-
###	2026-03-10 07:20:00	1,26	33,77	4,84	0,09	22,66	21,22	7,42	-	-
###	2026-03-10 07:25:00	1,26	33,83	4,84	0,09	22,66	21,2	7,43	-	-
###	2026-03-10 07:30:00	1,26	33,8	4,84	0,09	22,65	21,17	7,43	-	-
###	2026-03-10 07:35:00	1,26	33,99	4,84	0,09	22,67	21,12	7,43	-	-
###	2026-03-10 07:40:00	1,26	33,69	4,84	0,09	22,66	21,11	7,43	-	-
###	2026-03-10 07:45:00	1,26	33,67	4,84	0,09	22,63	21,06	7,44	-	-
###	2026-03-10 07:50:00	1,26	33,88	4,84	0,09	22,64	21,01	7,43	-	-
###	2026-03-10 07:55:00	1,27	34,06	4,84	0,09	22,63	21,01	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:00:00	1,27	33,99	4,84	0,09	22,63	20,96	7,43	-	-
###	2026-03-10 08:05:00	1,27	33,86	4,84	0,09	23,09	20,96	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:10:00	1,27	33,9	4,84	0,09	23,08	20,9	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:15:00	1,27	33,76	4,84	0,09	22,86	20,92	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:20:00	1,27	33,7	4,84	0,09	22,85	20,89	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:25:00	1,27	34,02	4,84	0,09	22,7	20,92	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:30:00	1,27	33,98	4,84	0,09	22,7	20,9	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:35:00	1,28	33,31	4,84	0,09	22,67	20,97	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:40:00	1,28	33,53	4,84	0,09	22,66	21,1	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:45:00	1,28	33,6	4,84	0,09	22,85	21,15	7,44	-	-
###	2026-03-10 08:50:00	1,28	33,55	4,84	0,09	22,85	21,11	7,43	-	-
###	2026-03-10 08:55:00	1,27	33,58	4,84	0,09	22,65	21,17	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:00:00	1,28	33,57	4,84	0,09	22,65	21,17	7,43	-	-
###	2026-03-10 09:05:00	1,28	33,6	4,84	0,09	22,71	21,19	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:10:00	1,27	33,51	4,84	0,09	22,7	21,13	7,43	-	-
###	2026-03-10 09:15:00	1,27	33,72	4,84	0,09	22,67	21,18	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:20:00	1,27	33,58	4,84	0,09	22,67	21,15	7,43	-	-
###	2026-03-10 09:25:00	1,28	33,57	4,84	0,09	22,66	21,19	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:30:00	1,27	33,63	4,84	0,09	22,66	21,17	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:35:00	1,27	33,94	4,84	0,09	22,66	21,22	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:40:00	1,27	33,61	4,84	0,09	22,66	21,16	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:45:00	1,27	33,55	4,84	0,09	22,89	21,16	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:50:00	1,27	33,56	4,84	0,09	22,88	21,15	7,44	-	-
###	2026-03-10 09:55:00	1,27	33,53	4,84	0,09	22,65	21,17	7,44	-	-
###	2026-03-10 10:00:00	1,27	33,56	4,84	0,09	22,65	21,14	7,44	-	-
###	2026-03-10 10:05:00	1,27	33,56	4,84	0,09	22,65	21,16	7,44	-	-
###	2026-03-10 10:10:00	1,26	33,56	4,84	0,09	22,64	21,08	7,44	-	-
###	2026-03-10 10:15:00	1,27	34,24	4,84	0,09	22,86	21,11	7,45	-	-
###	2026-03-10 10:20:00	1,26	33,98	4,84	0,09	22,85	21,02	7,44	-	-
###	2026-03-10 10:25:00	1,27	33,98	4,84	0,09	22,65	21,06	7,45	-	-
###	2026-03-10 10:30:00	1,26	33,69	4,84	0,09	22,64	21,06	7,44	-	-
###	2026-03-10 10:35:00	1,27	34,1	4,84	0,09	22,64	21,06	7,45	-	-
###	2026-03-10 10:40:00	1,26	33,88	4,84	0,09	22,65	21,01	7,45	-	-
###	2026-03-10 10:45:00	1,26	33,64	4,84	0,09	22,66	21,02	7,45	-	-
###	2026-03-10 10:50:00	1,26	33,48	4,84	0,09	22,66	20,98	7,45	-	-
###	2026-03-10 10:55:00	1,26	33,54	4,84	0,09	22,64	21,03	7,46	-	-
###	2026-03-10 11:00:00	1,26	33,56	4,84	0,09	22,64	21,02	7,45	-	-
###	2026-03-10 11:05:00	1,26	33,71	4,84	0,09	22,65	21	7,46	-	-
###	2026-03-10 11:10:00	1,25	33,45	4,84	0,09	22,67	20,99	7,45	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-10 11:15:00	1,26	33,93	4,84	0,09	22,65	21,01	7,46	-	-
###	2026-03-10 11:20:00	1,26	33,8	4,84	0,09	22,64	20,95	7,45	-	-
###	2026-03-10 11:25:00	1,26	33,99	4,84	0,09	22,81	20,96	7,46	-	-
###	2026-03-10 11:30:00	1,26	33,55	4,84	0,09	22,81	20,96	7,45	-	-
###	2026-03-10 11:35:00	1,25	33,94	4,84	0,09	22,64	20,93	7,46	-	-
###	2026-03-10 11:40:00	1,25	33,59	4,84	0,09	22,64	20,93	7,46	-	-
###	2026-03-10 11:45:00	1,26	33,58	4,84	0,09	22,64	20,95	7,46	-	-
###	2026-03-10 11:50:00	1,25	34	4,84	0,09	22,64	20,91	7,46	-	-
###	2026-03-10 11:55:00	1,25	33,68	4,84	0,09	22,64	20,92	7,46	-	-
###	2026-03-10 12:00:00	1,25	33,54	4,84	0,09	22,64	20,9	7,46	-	-
###	2026-03-10 12:05:00	1,25	33,59	4,84	0,09	22,64	20,97	7,46	-	-
###	2026-03-10 12:10:00	1,25	33,57	4,84	0,09	22,66	20,96	7,45	-	-
###	2026-03-10 12:15:00	1,25	33,58	4,84	0,09	22,65	20,99	7,45	-	-
###	2026-03-10 12:20:00	1,25	33,58	4,84	0,09	22,65	21,01	7,45	-	-
###	2026-03-10 12:25:00	1,25	33,61	4,84	0,09	22,65	21,05	7,45	-	-
###	2026-03-10 12:30:00	1,25	33,53	4,84	0,09	22,63	21,06	7,44	-	-
###	2026-03-10 12:35:00	1,25	33,75	4,84	0,09	22,65	21,07	7,45	-	-
###	2026-03-10 12:40:00	1,24	33,61	4,84	0,09	22,65	21,03	7,44	-	-
###	2026-03-10 12:45:00	1,24	33,64	4,84	0,09	22,69	21,09	7,45	-	-
###	2026-03-10 12:50:00	1,24	33,64	4,84	0,09	22,69	21,08	7,44	-	-
###	2026-03-10 12:55:00	1,24	33,66	4,84	0,09	22,65	21,11	7,44	-	-
###	2026-03-10 13:00:00	1,24	33,62	4,84	0,09	22,65	21,11	7,43	-	-
###	2026-03-10 13:05:00	1,24	33,66	4,84	0,09	22,67	21,13	7,44	-	-
###	2026-03-10 13:10:00	1,23	33,6	4,84	0,09	22,67	21,12	7,43	-	-
###	2026-03-10 13:15:00	1,23	33,71	4,84	0,09	22,67	21,16	7,44	-	-
###	2026-03-10 13:20:00	1,23	33,71	4,84	0,09	22,67	21,16	7,43	-	-
###	2026-03-10 13:25:00	1,23	33,78	4,84	0,09	22,65	21,17	7,43	-	-
###	2026-03-10 13:30:00	1,23	33,77	4,84	0,09	22,66	21,18	7,42	-	-
###	2026-03-10 13:35:00	1,23	33,73	4,84	0,09	22,65	21,21	7,43	-	-
###	2026-03-10 13:40:00	1,23	33,76	4,84	0,09	22,63	21,17	7,42	-	-
###	2026-03-10 13:45:00	1,23	33,72	4,84	0,09	22,64	21,18	7,42	-	-
###	2026-03-10 13:50:00	1,23	33,82	4,84	0,09	22,65	21,19	7,42	-	-
###	2026-03-10 13:55:00	1,23	33,85	4,84	0,09	22,65	21,2	7,42	-	-
###	2026-03-10 14:00:00	1,23	33,76	4,84	0,09	22,65	21,17	7,42	-	-
###	2026-03-10 14:05:00	1,22	33,76	4,84	0,09	22,65	21,22	7,42	-	-
###	2026-03-10 14:10:00	1,22	33,85	4,84	0,09	22,67	21,2	7,41	-	-
###	2026-03-10 14:15:00	1,22	33,91	4,84	0,09	22,65	21,22	7,42	-	-
###	2026-03-10 14:20:00	1,22	33,86	4,84	0,09	22,65	21,21	7,41	-	-
###	2026-03-10 14:25:00	1,22	33,84	4,84	0,09	22,65	21,22	7,42	-	-
###	2026-03-10 14:30:00	1,22	33,89	4,84	0,09	22,66	21,21	7,41	-	-
###	2026-03-10 14:35:00	1,22	33,91	4,84	0,09	22,65	21,24	7,42	-	-
###	2026-03-10 14:40:00	1,22	33,93	4,84	0,09	22,65	21,25	7,42	-	-
###	2026-03-10 14:45:00	1,22	34,21	4,84	0,09	23,32	21,27	7,42	-	-
###	2026-03-10 14:50:00	1,22	33,91	4,84	0,09	23,3	21,29	7,41	-	-
###	2026-03-10 14:55:00	1,22	33,98	4,84	0,09	22,66	21,3	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:00:00	1,21	33,96	4,84	0,09	22,65	21,28	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:05:00	1,22	34	4,84	0,09	22,66	21,32	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:10:00	1,21	33,94	4,84	0,09	22,65	21,31	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:15:00	1,21	34	4,84	0,09	22,65	21,32	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:20:00	1,21	33,85	4,84	0,09	22,64	21,32	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:25:00	1,21	34	4,84	0,09	22,69	21,34	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:30:00	1,21	33,81	4,84	0,09	22,69	21,32	7,41	-	-
###	2026-03-10 15:35:00	1,21	33,83	4,84	0,09	22,65	21,34	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:40:00	1,21	33,95	4,84	0,09	22,64	21,32	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:45:00	1,21	34,11	4,84	0,09	22,65	21,35	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:50:00	1,2	33,9	4,84	0,09	22,66	21,37	7,42	-	-
###	2026-03-10 15:55:00	1,21	34,01	4,84	0,09	22,65	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:00:00	1,2	33,9	4,84	0,09	22,66	21,38	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-10 16:05:00	1,21	34,07	4,84	0,09	22,64	21,37	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:10:00	1,2	33,88	4,84	0,09	22,64	21,37	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:15:00	1,21	34	4,84	0,09	22,65	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:20:00	1,2	33,88	4,84	0,09	22,64	21,42	7,41	-	-
###	2026-03-10 16:25:00	1,2	34,04	4,84	0,09	22,63	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:30:00	1,2	33,91	4,84	0,09	22,64	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:35:00	1,2	33,94	4,84	0,09	22,65	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:40:00	1,2	33,9	4,84	0,09	22,65	21,37	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:45:00	1,2	34,08	4,84	0,09	22,64	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 16:50:00	1,2	33,94	4,84	0,09	22,65	21,42	7,41	-	-
###	2026-03-10 16:55:00	1,2	34,03	4,84	0,09	22,65	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:00:00	1,2	33,94	4,84	0,09	22,64	21,43	7,41	-	-
###	2026-03-10 17:05:00	1,2	34,17	4,84	0,09	22,64	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:10:00	1,2	33,96	4,84	0,09	22,64	21,42	7,41	-	-
###	2026-03-10 17:15:00	1,2	34,1	4,84	0,09	22,63	21,44	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:20:00	1,2	33,89	4,84	0,09	22,64	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:25:00	1,2	33,96	4,84	0,09	22,64	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:30:00	1,2	33,93	4,84	0,09	22,65	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:35:00	1,2	33,91	4,84	0,09	22,64	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:40:00	1,19	33,92	4,84	0,09	22,65	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:45:00	1,2	33,96	4,84	0,09	22,66	21,45	7,43	-	-
###	2026-03-10 17:50:00	1,19	33,95	4,84	0,09	22,67	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 17:55:00	1,2	34,03	4,84	0,09	24,07	21,43	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:00:00	1,19	33,92	4,84	0,09	24,04	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 18:05:00	1,2	34,02	4,84	0,09	22,69	21,43	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:10:00	1,2	33,96	4,84	0,09	22,69	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 18:15:00	1,2	34,04	4,84	0,09	22,64	21,43	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:20:00	1,2	34	4,84	0,09	22,66	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 18:25:00	1,2	34,05	4,84	0,09	22,82	21,45	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:30:00	1,2	34	4,84	0,09	22,81	21,42	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:35:00	1,2	33,9	4,84	0,09	22,65	21,42	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:40:00	1,2	34	4,84	0,09	22,64	21,4	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:45:00	1,2	34,05	4,84	0,09	22,65	21,42	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:50:00	1,2	33,98	4,84	0,09	22,64	21,4	7,43	-	-
###	2026-03-10 18:55:00	1,21	34,06	4,84	0,09	22,64	21,42	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:00:00	1,2	33,99	4,84	0,09	22,65	21,42	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:05:00	1,21	34	4,84	0,09	22,64	21,43	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:10:00	1,2	34	4,84	0,09	22,66	21,41	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:15:00	1,21	34,22	4,84	0,09	22,74	21,45	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:20:00	1,2	33,99	4,84	0,09	22,74	21,42	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:25:00	1,21	34,07	4,84	0,09	22,64	21,44	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:30:00	1,2	34	4,84	0,09	22,63	21,42	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:35:00	1,21	34,18	4,84	0,09	22,67	21,45	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:40:00	1,21	34,04	4,84	0,09	22,66	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 19:45:00	1,21	34,23	4,84	0,09	22,65	21,45	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:50:00	1,21	34,02	4,84	0,09	22,64	21,42	7,43	-	-
###	2026-03-10 19:55:00	1,21	34,13	4,84	0,09	22,65	21,46	7,43	-	-
###	2026-03-10 20:00:00	1,21	34,07	4,84	0,09	22,66	21,42	7,42	-	-
###	2026-03-10 20:05:00	1,21	34,26	4,84	0,09	22,65	21,44	7,43	-	-
###	2026-03-10 20:10:00	1,21	34,06	4,84	0,09	22,64	21,43	7,42	-	-
###	2026-03-10 20:15:00	1,21	34,08	4,84	0,09	22,64	21,45	7,43	-	-
###	2026-03-10 20:20:00	1,21	34,03	4,84	0,09	22,65	21,44	7,42	-	-
###	2026-03-10 20:25:00	1,21	34,18	4,84	0,09	22,65	21,46	7,43	-	-
###	2026-03-10 20:30:00	1,21	34,08	4,84	0,09	22,65	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 20:35:00	1,21	34,18	4,84	0,09	22,64	21,45	7,43	-	-
###	2026-03-10 20:40:00	1,21	34,04	4,84	0,09	22,65	21,45	7,43	-	-
###	2026-03-10 20:45:00	1,21	34,16	4,84	0,09	22,64	21,49	7,43	-	-
###	2026-03-10 20:50:00	1,21	34,05	4,84	0,09	22,66	21,46	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-10 20:55:00	1,21	34,13	4,84	0,09	22,66	21,5	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:00:00	1,21	34,08	4,84	0,09	22,64	21,46	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:05:00	1,21	34,1	4,84	0,09	22,66	21,5	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:10:00	1,21	34,08	4,84	0,09	22,65	21,45	7,42	-	-
###	2026-03-10 21:15:00	1,21	34,15	4,84	0,09	22,65	21,5	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:20:00	1,2	34,18	4,84	0,09	22,64	21,46	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:25:00	1,21	34,17	4,84	0,09	22,65	21,5	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:30:00	1,2	34,15	4,84	0,09	22,65	21,5	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:35:00	1,21	34,23	4,84	0,09	22,64	21,51	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:40:00	1,2	34,14	4,84	0,09	22,64	21,51	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:45:00	1,21	34,25	4,84	0,09	22,64	21,54	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:50:00	1,21	34,16	4,84	0,09	22,66	21,54	7,43	-	-
###	2026-03-10 21:55:00	1,21	34,18	4,84	0,09	22,64	21,56	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:00:00	1,2	34,18	4,84	0,09	22,64	21,55	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:05:00	1,21	34,25	4,84	0,09	22,64	21,58	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:10:00	1,21	34,19	4,84	0,09	22,64	21,55	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:15:00	1,21	34,22	4,84	0,09	22,65	21,58	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:20:00	1,21	34,2	4,84	0,09	22,64	21,55	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:25:00	1,21	34,25	4,84	0,09	22,65	21,57	7,44	-	-
###	2026-03-10 22:30:00	1,21	34,16	4,84	0,09	22,64	21,55	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:35:00	1,21	34,28	4,84	0,09	22,64	21,55	7,44	-	-
###	2026-03-10 22:40:00	1,21	34,22	4,84	0,09	22,64	21,55	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:45:00	1,21	34,28	4,84	0,09	22,86	21,59	7,44	-	-
###	2026-03-10 22:50:00	1,21	34,2	4,84	0,09	22,86	21,59	7,43	-	-
###	2026-03-10 22:55:00	1,21	34,53	4,84	0,09	23,14	21,6	7,44	-	-
###	2026-03-10 23:00:00	1,21	34,33	4,84	0,09	23,1	21,59	7,43	-	-
###	2026-03-10 23:05:00	1,21	34,14	4,84	0,09	22,66	21,6	7,44	-	-
###	2026-03-10 23:10:00	1,21	34,23	4,84	0,09	22,65	21,6	7,43	-	-
###	2026-03-10 23:15:00	1,21	34,43	4,84	0,09	22,64	21,63	7,44	-	-
###	2026-03-10 23:20:00	1,21	34,27	4,84	0,09	22,65	21,6	7,43	-	-
###	2026-03-10 23:25:00	1,21	34,43	4,84	0,09	22,76	21,64	7,44	-	-
###	2026-03-10 23:30:00	1,21	34,17	4,84	0,09	22,75	21,62	7,43	-	-
###	2026-03-10 23:35:00	1,21	34,29	4,84	0,09	22,82	21,64	7,44	-	-
###	2026-03-10 23:40:00	1,21	34,17	4,84	0,09	22,81	21,61	7,43	-	-
###	2026-03-10 23:45:00	1,21	34,2	4,84	0,09	22,66	21,63	7,44	-	-
###	2026-03-10 23:50:00	1,21	34,18	4,84	0,09	22,65	21,6	7,43	-	-
###	2026-03-10 23:55:00	1,21	34,16	4,84	0,09	22,67	21,6	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:00:00	1,21	34,13	4,84	0,09	22,67	21,57	7,43	-	-
###	2026-03-11 00:05:00	1,21	34,2	4,84	0,09	22,66	21,6	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:15:00	1,21	34,27	4,84	0,09	22,65	21,6	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:20:00	1,21	34,2	4,84	0,09	22,65	21,59	7,43	-	-
###	2026-03-11 00:25:00	1,21	34,26	4,84	0,09	22,65	21,6	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:30:00	1,21	34,21	4,84	0,09	22,65	21,58	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:35:00	1,21	34,29	4,84	0,09	22,61	21,6	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:40:00	1,21	34,22	4,84	0,09	22,64	21,57	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:45:00	1,22	34,3	4,84	0,09	22,64	21,6	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:50:00	1,21	34,23	4,84	0,09	22,64	21,59	7,44	-	-
###	2026-03-11 00:55:00	1,22	34,27	4,84	0,09	22,78	21,59	7,45	-	-
###	2026-03-11 01:00:00	1,21	34,26	4,84	0,09	22,77	21,57	7,44	-	-
###	2026-03-11 01:05:00	1,22	34,24	4,84	0,09	22,66	21,58	7,45	-	-
###	2026-03-11 01:10:00	1,22	34,18	4,84	0,09	22,65	21,55	7,44	-	-
###	2026-03-11 01:15:00	1,22	34,28	4,84	0,09	22,68	21,58	7,45	-	-
###	2026-03-11 01:20:00	1,22	34,27	4,84	0,09	22,67	21,55	7,44	-	-
###	2026-03-11 01:25:00	1,22	34,27	4,84	0,09	22,65	21,58	7,45	-	-
###	2026-03-11 01:30:00	1,22	34,26	4,84	0,09	22,65	21,55	7,44	-	-
###	2026-03-11 01:35:00	1,22	34,3	4,84	0,09	22,69	21,59	7,45	-	-
###	2026-03-11 01:40:00	1,21	34,26	4,84	0,09	22,7	21,55	7,44	-	-
###	2026-03-11 01:45:00	1,22	34,2	4,84	0,09	22,64	21,59	7,45	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-11 01:50:00	1,22	34,24	4,84	0,09	22,64	21,56	7,44	-	-
###	2026-03-11 01:55:00	1,22	34,61	4,84	0,09	22,66	21,57	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:00:00	1,22	34,2	4,84	0,09	22,66	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:05:00	1,22	34,26	4,84	0,09	22,65	21,56	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:10:00	1,22	34,26	4,84	0,09	22,65	21,55	7,44	-	-
###	2026-03-11 02:15:00	1,22	34,35	4,84	0,09	22,66	21,56	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:20:00	1,22	34,24	4,84	0,09	22,64	21,54	7,44	-	-
###	2026-03-11 02:25:00	1,22	34,29	4,84	0,09	22,65	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:30:00	1,22	34,2	4,84	0,09	22,64	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:35:00	1,22	34,25	4,84	0,09	22,65	21,56	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:40:00	1,22	34,24	4,84	0,09	22,64	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:45:00	1,22	34,25	4,84	0,09	23,09	21,58	7,45	-	-
###	2026-03-11 02:50:00	1,22	34,39	4,84	0,09	23,06	21,55	7,44	-	-
###	2026-03-11 02:55:00	1,23	34,35	4,84	0,09	22,65	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:00:00	1,22	34,22	4,84	0,09	22,64	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:05:00	1,23	34,39	4,84	0,09	22,64	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:10:00	1,22	34,22	4,84	0,09	22,64	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:15:00	1,23	34,33	4,84	0,09	23,03	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:20:00	1,22	34,22	4,84	0,09	23	21,56	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:25:00	1,23	34,31	4,84	0,09	22,67	21,59	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:30:00	1,22	34,27	4,84	0,09	22,67	21,57	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:35:00	1,23	34,3	4,84	0,09	22,64	21,6	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:40:00	1,22	34,18	4,84	0,09	22,66	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:45:00	1,23	34,23	4,84	0,09	22,65	21,59	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:50:00	1,23	34,26	4,84	0,09	22,67	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 03:55:00	1,23	34,35	4,84	0,09	22,67	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:00:00	1,23	34,31	4,84	0,09	22,66	21,54	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:05:00	1,23	34,31	4,84	0,09	22,65	21,55	7,46	-	-
###	2026-03-11 04:10:00	1,23	34,31	4,84	0,09	22,65	21,54	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:15:00	1,23	34,51	4,84	0,09	22,65	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:20:00	1,23	34,42	4,84	0,09	22,64	21,54	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:25:00	1,23	34,34	4,84	0,09	22,65	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:30:00	1,23	34,32	4,84	0,09	22,67	21,54	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:35:00	1,23	34,4	4,84	0,09	22,65	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:40:00	1,23	34,39	4,84	0,09	22,64	21,52	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:45:00	1,23	34,46	4,84	0,09	22,65	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:50:00	1,23	34,33	4,84	0,09	22,65	21,54	7,45	-	-
###	2026-03-11 04:55:00	1,23	34,47	4,84	0,09	22,67	21,55	7,46	-	-
###	2026-03-11 05:00:00	1,23	34,28	4,84	0,09	22,66	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 05:05:00	1,23	34,37	4,84	0,09	22,66	21,56	7,46	-	-
###	2026-03-11 05:10:00	1,23	34,23	4,84	0,09	22,65	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 05:15:00	1,23	34,36	4,84	0,09	22,64	21,58	7,46	-	-
###	2026-03-11 05:20:00	1,23	34,23	4,84	0,09	22,64	21,58	7,45	-	-
###	2026-03-11 05:25:00	1,24	34,33	4,84	0,09	22,65	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-11 05:30:00	1,23	34,31	4,84	0,09	22,65	21,6	7,45	-	-
###	2026-03-11 05:35:00	1,23	34,3	4,84	0,09	22,72	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-11 05:40:00	1,23	34,25	4,84	0,09	22,71	21,58	7,45	-	-
###	2026-03-11 05:45:00	1,24	34,47	4,84	0,09	22,64	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-11 05:50:00	1,23	34,29	4,84	0,09	22,64	21,56	7,45	-	-
###	2026-03-11 05:55:00	1,23	34,36	4,84	0,09	22,64	21,58	7,46	-	-
###	2026-03-11 06:00:00	1,23	34,29	4,84	0,09	22,64	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 06:05:00	1,24	34,4	4,84	0,09	22,63	21,56	7,46	-	-
###	2026-03-11 06:10:00	1,23	34,28	4,84	0,09	22,64	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 06:15:00	1,24	34,47	4,84	0,09	22,65	21,57	7,46	-	-
###	2026-03-11 06:20:00	1,23	34,31	4,84	0,09	22,64	21,55	7,46	-	-
###	2026-03-11 06:25:00	1,24	34,35	4,84	0,09	22,64	21,56	7,46	-	-
###	2026-03-11 06:30:00	1,23	34,33	4,84	0,09	22,65	21,55	7,46	-	-
###	2026-03-11 06:35:00	1,24	34,4	4,84	0,09	22,64	21,55	7,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-11 06:40:00	1,23	34,3	4,84	0,09	22,64	21,55	7,45	-	-
###	2026-03-11 06:45:00	1,24	34,47	4,84	0,09	22,65	21,57	7,46	-	-
###	2026-03-11 06:50:00	1,24	34,32	4,84	0,09	22,64	21,57	7,45	-	-
###	2026-03-11 06:55:00	1,2	34,53	4,84	0,09	22,63	21,59	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:00:00	1,2	34,31	4,84	0,09	22,65	21,56	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:05:00	1,2	34,36	4,84	0,09	22,64	21,6	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:10:00	1,2	34,33	4,84	0,09	22,64	21,55	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:15:00	1,2	34,38	4,84	0,09	22,64	21,55	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:20:00	1,21	34,31	4,84	0,09	22,65	21,5	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:25:00	1,21	34,4	4,84	0,09	22,62	21,51	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:30:00	1,21	34,35	4,84	0,09	22,65	21,47	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:35:00	1,21	34,39	4,84	0,09	22,7	21,49	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:40:00	1,21	34,35	4,84	0,09	22,69	21,46	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:45:00	1,21	34,38	4,84	0,09	22,65	21,44	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:50:00	1,21	34,27	4,84	0,09	22,63	21,38	7,46	-	-
###	2026-03-11 07:55:00	1,21	34,51	4,84	0,09	22,65	21,39	7,47	-	-
###	2026-03-11 08:00:00	1,21	34,38	4,84	0,09	22,65	21,35	7,47	-	-
###	2026-03-11 08:05:00	1,21	34,3	4,84	0,09	22,64	21,37	7,47	-	-
###	2026-03-11 08:30:00	1,22	34,16	4,84	0,09	22,69	21,36	7,46	-	-
###	2026-03-11 08:35:00	1,22	34,38	4,84	0,09	22,67	21,32	7,46	-	-
###	2026-03-11 08:40:00	1,23	34,26	4,84	0,09	22,64	21,33	7,47	-	-
###	2026-03-11 08:45:00	1,23	34,35	4,84	0,09	22,64	21,29	7,47	-	-
###	2026-03-11 08:50:00	1,23	34,12	4,84	0,09	22,64	21,34	7,47	-	-
###	2026-03-11 08:55:00	1,23	34,18	4,84	0,09	22,64	21,28	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:00:00	1,23	34,24	4,84	0,09	22,63	21,31	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:05:00	1,23	34,34	4,84	0,09	22,64	21,27	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:10:00	1,23	34,17	4,84	0,09	22,63	21,29	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:15:00	1,23	34,32	4,84	0,09	22,64	21,25	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:20:00	1,23	34,3	4,84	0,09	22,68	21,27	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:25:00	1,23	34,29	4,84	0,09	22,67	21,22	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:30:00	1,24	34,44	4,84	0,09	22,66	21,26	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:35:00	1,23	34,47	4,84	0,09	22,65	21,18	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:40:00	1,21	34,18	4,84	0,09	22,66	21,24	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:45:00	1,21	34,42	4,84	0,09	22,65	21,18	7,47	-	-
###	2026-03-11 09:50:00	1,21	34,15	4,84	0,09	22,64	21,22	7,48	-	-
###	2026-03-11 09:55:00	1,21	34,4	4,84	0,09	22,64	21,19	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:00:00	1,2	34,44	4,84	0,09	22,76	21,25	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:05:00	1,2	34,3	4,84	0,09	22,75	21,24	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:10:00	1,21	34,23	4,84	0,09	22,71	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:15:00	1,2	34,39	4,84	0,09	22,7	21,22	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:20:00	1,2	34,46	4,84	0,09	22,7	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:25:00	1,2	34,38	4,84	0,09	22,69	21,26	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:30:00	1,2	34,23	4,84	0,09	22,64	21,31	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:35:00	1,2	34,38	4,84	0,09	22,63	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:40:00	1,2	34,48	4,84	0,09	22,65	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:45:00	1,2	34,43	4,84	0,09	22,65	21,29	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:50:00	1,2	34,36	4,84	0,09	22,65	21,31	7,48	-	-
###	2026-03-11 10:55:00	1,2	34,35	4,84	0,09	22,64	21,27	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:00:00	1,19	34,45	4,84	0,09	22,66	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:05:00	1,19	34,48	4,84	0,09	22,66	21,3	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:10:00	1,19	34,51	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:15:00	1,19	34,45	4,84	0,09	22,63	21,31	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:20:00	1,2	34,39	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:25:00	1,2	34,52	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:30:00	1,19	34,56	4,84	0,09	22,64	21,36	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:35:00	1,19	34,52	4,84	0,09	22,63	21,33	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:40:00	1,2	34,41	4,84	0,09	22,63	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:45:00	1,19	34,47	4,84	0,09	22,73	21,36	7,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-11 11:50:00	1,19	34,31	4,84	0,09	22,64	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-11 11:55:00	1,19	34,5	4,84	0,09	22,64	21,32	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:00:00	1,19	34,5	4,84	0,09	22,64	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:05:00	1,19	34,46	4,84	0,09	22,64	21,35	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:10:00	1,18	34,51	4,84	0,09	22,64	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:15:00	1,18	34,61	4,84	0,09	22,65	21,37	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:20:00	1,19	34,46	4,84	0,09	22,75	21,41	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:25:00	1,19	34,46	4,84	0,09	22,75	21,38	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:30:00	1,19	34,35	4,84	0,09	22,63	21,43	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:35:00	1,19	34,78	4,84	0,09	22,63	21,42	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:40:00	1,19	34,51	4,84	0,09	22,64	21,45	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:45:00	1,19	34,53	4,84	0,09	22,64	21,46	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:50:00	1,19	34,48	4,84	0,09	22,64	21,47	7,48	-	-
###	2026-03-11 12:55:00	1,18	34,49	4,84	0,09	22,63	21,45	7,48	-	-
###	2026-03-11 13:00:00	1,18	34,49	4,84	0,09	22,62	21,49	7,48	-	-
###	2026-03-11 13:05:00	1,18	34,53	4,84	0,09	22,62	21,48	7,48	-	-
###	2026-03-11 13:10:00	1,19	34,39	4,84	0,09	22,63	21,5	7,48	-	-
###	2026-03-11 13:15:00	1,18	34,59	4,84	0,09	22,64	21,47	7,48	-	-
###	2026-03-11 13:20:00	1,18	34,57	4,84	0,09	22,63	21,49	7,47	-	-
###	2026-03-11 13:25:00	1,18	34,57	4,84	0,09	22,63	21,47	7,48	-	-
###	2026-03-11 13:30:00	1,18	34,5	4,84	0,09	22,63	21,5	7,47	-	-
###	2026-03-11 13:35:00	1,17	34,54	4,84	0,09	22,63	21,49	7,47	-	-
###	2026-03-11 13:40:00	1,17	34,5	4,84	0,09	23,06	21,54	7,47	-	-
###	2026-03-11 13:45:00	1,17	34,57	4,84	0,09	23,04	21,5	7,48	-	-
###	2026-03-11 13:50:00	1,18	34,56	4,84	0,09	23,38	21,54	7,48	-	-
###	2026-03-11 13:55:00	1,18	34,55	4,84	0,09	23,39	21,53	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:00:00	1,18	34,56	4,84	0,09	22,63	21,55	7,48	-	-
###	2026-03-11 14:05:00	1,18	34,55	4,84	0,09	22,62	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:10:00	1,19	34,32	4,84	0,09	22,63	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:15:00	1,19	34,64	4,84	0,09	22,62	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:20:00	1,19	34,5	4,84	0,09	22,64	21,58	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:25:00	1,19	34,6	4,84	0,09	22,64	21,55	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:30:00	1,19	34,61	4,84	0,09	22,63	21,59	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:35:00	1,19	34,56	4,84	0,09	22,63	21,6	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:40:00	1,2	34,63	4,84	0,09	22,63	21,62	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:45:00	1,2	34,57	4,84	0,09	22,62	21,61	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:50:00	1,17	34,56	4,84	0,09	22,63	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-11 14:55:00	1,17	34,64	4,84	0,09	22,62	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:00:00	1,17	34,6	4,84	0,09	23,49	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:05:00	1,17	34,64	4,84	0,09	23,49	21,61	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:10:00	1,17	34,52	4,84	0,09	22,62	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:15:00	1,17	34,61	4,84	0,09	22,63	21,61	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:20:00	1,18	34,64	4,84	0,09	22,66	21,63	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:25:00	1,18	34,54	4,84	0,09	22,66	21,62	7,48	-	-
###	2026-03-11 15:30:00	1,19	34,52	4,84	0,09	22,67	21,65	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:35:00	1,18	34,62	4,84	0,09	22,66	21,61	7,48	-	-
###	2026-03-11 15:40:00	1,19	34,62	4,84	0,09	22,63	21,64	7,48	-	-
###	2026-03-11 15:45:00	1,19	34,62	4,84	0,09	22,63	21,64	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:50:00	1,19	34,55	4,84	0,09	22,66	21,66	7,47	-	-
###	2026-03-11 15:55:00	1,19	34,68	4,84	0,09	22,66	21,66	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:00:00	1,18	34,52	4,84	0,09	22,67	21,69	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:05:00	1,17	34,67	4,84	0,09	22,66	21,67	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:10:00	1,14	34,58	4,84	0,09	22,63	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:15:00	1,15	34,69	4,84	0,09	22,62	21,68	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:20:00	1,13	34,72	4,84	0,09	22,62	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:25:00	1,14	34,75	4,84	0,09	22,62	21,67	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:30:00	1,13	34,64	4,84	0,09	22,73	21,71	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:35:00	1,13	34,7	4,84	0,09	22,72	21,69	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-11 16:40:00	1,09	34,65	4,84	0,09	22,63	21,73	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:45:00	1,11	34,68	4,84	0,09	22,61	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:50:00	1,1	34,58	4,84	0,09	22,63	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-11 16:55:00	1,11	34,73	4,84	0,09	22,62	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:00:00	1,11	34,52	4,84	0,09	22,63	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:05:00	1,11	34,71	4,84	0,09	22,64	21,7	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:10:00	1,11	34,53	4,84	0,09	22,64	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:15:00	1,12	34,75	4,84	0,09	22,64	21,73	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:20:00	1,1	34,64	4,84	0,09	22,62	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:25:00	1,1	34,65	4,84	0,09	22,63	21,74	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:30:00	1,1	34,77	4,84	0,09	22,62	21,75	7,48	-	-
###	2026-03-11 17:35:00	1,11	34,74	4,84	0,09	22,63	21,75	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:40:00	1,11	34,55	4,84	0,09	22,63	21,78	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:45:00	1,1	34,77	4,84	0,09	22,62	21,76	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:50:00	1,11	34,71	4,84	0,09	22,63	21,79	7,47	-	-
###	2026-03-11 17:55:00	1,11	34,68	4,84	0,09	22,62	21,79	7,47	-	-
###	2026-03-11 18:00:00	1,13	34,73	4,84	0,09	22,65	21,82	7,47	-	-
###	2026-03-11 18:05:00	1,13	34,75	4,84	0,09	22,64	21,8	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:10:00	1,15	34,77	4,84	0,09	22,65	21,81	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:15:00	1,15	34,69	4,84	0,09	22,62	21,76	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:20:00	1,16	34,62	4,84	0,09	22,62	21,79	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:25:00	1,17	34,66	4,84	0,09	22,63	21,75	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:30:00	1,18	34,7	4,84	0,09	22,62	21,78	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:35:00	1,18	34,73	4,84	0,09	22,62	21,75	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:40:00	1,13	34,77	4,84	0,09	22,68	21,78	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:45:00	1,13	34,73	4,84	0,09	22,67	21,74	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:50:00	1,1	34,54	4,84	0,09	22,62	21,78	7,48	-	-
###	2026-03-11 18:55:00	1,1	34,76	4,84	0,09	22,62	21,75	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:00:00	1,11	34,83	4,84	0,09	22,62	21,79	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:05:00	1,1	34,75	4,84	0,09	22,62	21,79	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:10:00	1,11	34,72	4,84	0,09	22,63	21,82	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:15:00	1,1	34,74	4,84	0,09	22,62	21,8	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:20:00	1,11	34,7	4,84	0,09	22,62	21,84	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:25:00	1,11	34,75	4,84	0,09	22,63	21,8	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:30:00	1,11	34,7	4,84	0,09	22,92	21,85	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:35:00	1,11	34,76	4,84	0,09	22,93	21,81	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:40:00	1,11	34,67	4,84	0,09	22,62	21,84	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:45:00	1,1	34,78	4,84	0,09	22,62	21,81	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:50:00	1,11	34,63	4,84	0,09	22,65	21,85	7,48	-	-
###	2026-03-11 19:55:00	1,11	34,83	4,84	0,09	22,63	21,82	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:00:00	1,12	34,87	4,84	0,09	22,63	21,85	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:05:00	1,11	34,82	4,84	0,09	22,63	21,84	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:10:00	1,13	34,74	4,84	0,09	22,63	21,89	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:15:00	1,13	34,81	4,84	0,09	22,62	21,89	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:20:00	1,13	34,8	4,84	0,09	22,62	21,9	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:25:00	1,13	34,84	4,84	0,09	22,62	21,9	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:30:00	1,14	34,73	4,84	0,09	23,26	21,93	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:35:00	1,14	34,87	4,84	0,09	23,25	21,92	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:40:00	1,16	34,77	4,84	0,09	22,63	21,95	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:45:00	1,15	34,87	4,84	0,09	22,63	21,95	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:50:00	1,15	34,83	4,84	0,09	22,62	21,99	7,48	-	-
###	2026-03-11 20:55:00	1,15	34,8	4,84	0,09	22,61	21,97	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:00:00	1,16	34,85	4,84	0,09	22,62	22	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:05:00	1,16	34,77	4,84	0,09	22,62	22	7,47	-	-
###	2026-03-11 21:10:00	1,15	34,92	4,84	0,09	22,73	22,05	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:15:00	1,15	34,83	4,84	0,09	22,71	22,06	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:20:00	1,16	34,78	4,84	0,09	22,62	22,09	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:25:00	1,16	34,87	4,84	0,09	22,62	22,06	7,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-11 21:30:00	1,17	34,82	4,84	0,09	22,61	22,07	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:35:00	1,17	34,85	4,84	0,09	22,61	22,05	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:40:00	1,17	34,86	4,84	0,09	22,62	22,07	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:45:00	1,16	34,84	4,84	0,09	22,61	22,04	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:50:00	1,15	34,86	4,84	0,09	22,61	22,05	7,48	-	-
###	2026-03-11 21:55:00	1,14	34,84	4,84	0,09	22,61	22,02	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:00:00	1,14	34,77	4,84	0,09	22,61	22,05	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:05:00	1,14	34,87	4,84	0,09	22,62	22,07	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:10:00	1,15	34,69	4,84	0,09	22,62	22,1	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:15:00	1,14	34,85	4,84	0,09	22,61	22,09	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:20:00	1,16	34,75	4,84	0,09	22,64	22,13	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:25:00	1,16	34,87	4,84	0,09	22,64	22,12	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:30:00	1,12	34,84	4,84	0,09	22,61	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:35:00	1,13	34,89	4,84	0,09	22,62	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:40:00	1,13	34,88	4,84	0,09	22,68	22,17	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:45:00	1,14	34,89	4,84	0,09	22,67	22,16	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:50:00	1,13	34,74	4,84	0,09	22,62	22,19	7,48	-	-
###	2026-03-11 22:55:00	1,13	34,94	4,84	0,09	22,61	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:00:00	1,14	34,95	4,84	0,09	22,61	22,23	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:05:00	1,14	34,9	4,84	0,09	22,61	22,22	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:10:00	1,1	34,77	4,84	0,09	22,61	22,25	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:15:00	1,11	35,28	4,84	0,09	22,61	22,24	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:20:00	1,1	34,71	4,84	0,09	22,61	22,25	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:25:00	1,1	34,85	4,84	0,09	22,61	22,25	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:30:00	1,1	34,75	4,84	0,09	22,61	22,27	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:35:00	1,1	34,91	4,84	0,09	22,61	22,27	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:40:00	1,1	34,87	4,84	0,09	23,49	22,28	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:45:00	1,1	34,87	4,84	0,09	23,47	22,27	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:50:00	1,11	34,87	4,84	0,09	22,62	22,29	7,48	-	-
###	2026-03-11 23:55:00	1,11	34,97	4,84	0,09	22,62	22,27	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:00:00	1,12	34,86	4,84	0,09	22,63	22,28	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:05:00	1,12	34,77	4,84	0,09	22,73	22,29	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:15:00	1,12	34,84	4,84	0,09	22,72	22,29	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:20:00	1,13	34,81	4,84	0,09	22,7	22,29	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:25:00	1,13	34,92	4,84	0,09	22,71	22,3	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:30:00	1,12	34,83	4,84	0,09	22,62	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:35:00	1,12	34,9	4,84	0,09	22,61	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:40:00	1,1	34,91	4,84	0,09	22,61	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:45:00	1,1	34,86	4,84	0,09	22,6	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:50:00	1,11	34,85	4,84	0,09	22,71	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 00:55:00	1,11	34,97	4,84	0,09	22,71	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:00:00	1,12	34,84	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:05:00	1,12	34,88	4,84	0,09	22,62	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:10:00	1,12	34,99	4,84	0,09	22,64	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:15:00	1,12	34,87	4,84	0,09	22,63	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:20:00	1,13	34,89	4,84	0,09	23,27	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:25:00	1,13	34,92	4,84	0,09	23,24	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:30:00	1,14	35,02	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:35:00	1,14	34,93	4,84	0,09	22,6	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:40:00	1,14	34,97	4,84	0,09	22,62	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:45:00	1,14	34,98	4,84	0,09	22,64	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:50:00	1,15	34,85	4,84	0,09	22,63	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 01:55:00	1,14	35,03	4,84	0,09	22,64	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:00:00	1,15	34,98	4,84	0,09	22,61	22,36	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:05:00	1,16	35	4,84	0,09	22,61	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:10:00	1,16	34,97	4,84	0,09	22,63	22,37	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:15:00	1,15	34,92	4,84	0,09	22,62	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:20:00	1,16	34,97	4,84	0,09	22,61	22,38	7,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-12 02:25:00	1,16	34,98	4,84	0,09	22,61	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:30:00	1,16	34,95	4,84	0,09	22,68	22,38	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:35:00	1,16	35,03	4,84	0,09	22,67	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:40:00	1,17	35,05	4,84	0,09	22,75	22,37	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:45:00	1,16	34,95	4,84	0,09	22,75	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:50:00	1,17	34,93	4,84	0,09	22,61	22,38	7,48	-	-
###	2026-03-12 02:55:00	1,16	34,96	4,84	0,09	22,6	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:00:00	1,17	34,99	4,84	0,09	22,62	22,36	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:05:00	1,16	34,98	4,84	0,09	22,63	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:10:00	1,17	35,02	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:15:00	1,17	34,96	4,84	0,09	22,6	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:20:00	1,17	34,88	4,84	0,09	22,63	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:25:00	1,17	34,97	4,84	0,09	22,62	22,31	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:30:00	1,18	34,92	4,84	0,09	22,66	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:35:00	1,17	35,01	4,84	0,09	22,65	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:40:00	1,18	34,98	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:45:00	1,17	34,98	4,84	0,09	22,6	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:50:00	1,18	35,04	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 03:55:00	1,18	35,07	4,84	0,09	22,6	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:00:00	1,18	34,99	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:05:00	1,18	35,09	4,84	0,09	22,61	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:10:00	1,19	34,96	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:15:00	1,18	35,01	4,84	0,09	22,61	22,32	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:20:00	1,19	35,16	4,84	0,09	22,62	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:25:00	1,18	35,03	4,84	0,09	22,63	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:30:00	1,19	35,04	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:35:00	1,19	34,99	4,84	0,09	22,6	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:40:00	1,2	34,9	4,84	0,09	22,62	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:45:00	1,19	35,02	4,84	0,09	22,61	22,32	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:50:00	1,2	34,98	4,84	0,09	22,61	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 04:55:00	1,19	34,98	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 05:00:00	1,2	35,04	4,84	0,09	22,62	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 05:05:00	1,19	35,01	4,84	0,09	22,62	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 05:10:00	1,2	35,04	4,84	0,09	22,6	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 05:15:00	1,2	35,07	4,84	0,09	22,61	22,34	7,48	-	-
###	2026-03-12 05:20:00	1,2	34,98	4,84	0,09	22,63	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 05:25:00	1,2	34,98	4,84	0,09	22,63	22,33	7,48	-	-
###	2026-03-12 05:30:00	1,21	35	4,84	0,09	22,62	22,34	7,49	-	-
###	2026-03-12 05:35:00	1,21	35,04	4,84	0,09	22,62	22,33	7,49	-	-
###	2026-03-12 05:40:00	1,21	34,97	4,84	0,09	22,62	22,34	7,49	-	-
###	2026-03-12 05:45:00	1,21	35,05	4,84	0,09	22,62	22,34	7,49	-	-
###	2026-03-12 05:50:00	1,18	35,05	4,84	0,09	22,71	22,35	7,49	-	-
###	2026-03-12 05:55:00	1,18	35,03	4,84	0,09	22,69	22,33	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:00:00	1,17	35,05	4,84	0,09	22,6	22,35	7,48	-	-
###	2026-03-12 06:05:00	1,16	35,08	4,84	0,09	22,6	22,34	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:10:00	1,17	35,07	4,84	0,09	22,6	22,34	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:15:00	1,18	35,06	4,84	0,09	22,61	22,31	7,48	-	-
###	2026-03-12 06:20:00	1,18	34,89	4,84	0,09	22,62	22,33	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:25:00	1,18	35,14	4,84	0,09	22,6	22,31	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:30:00	1,19	35,15	4,84	0,09	22,6	22,34	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:35:00	1,19	35,11	4,84	0,09	22,61	22,3	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:40:00	1,2	34,99	4,84	0,09	22,6	22,33	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:45:00	1,2	35,08	4,84	0,09	22,6	22,3	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:50:00	1,2	35,23	4,84	0,09	22,6	22,34	7,49	-	-
###	2026-03-12 06:55:00	1,2	35,07	4,84	0,09	22,61	22,29	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:00:00	1,2	35,09	4,84	0,09	22,62	22,29	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:05:00	1,21	34,97	4,84	0,09	22,62	22,24	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:10:00	1,21	35,03	4,84	0,09	22,61	22,25	7,49	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-12 07:15:00	1,21	35,03	4,84	0,09	22,61	22,17	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:20:00	1,21	35,03	4,84	0,09	22,61	22,2	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:25:00	1,22	35,3	4,84	0,09	22,61	22,13	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:30:00	1,22	35,01	4,84	0,09	22,64	22,15	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:35:00	1,22	35,18	4,84	0,09	22,63	22,09	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:40:00	1,22	35,15	4,84	0,09	22,61	22,11	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:45:00	1,22	35,11	4,84	0,09	22,6	22,05	7,49	-	-
###	2026-03-12 07:50:00	1,19	35,11	4,84	0,09	22,6	22,09	7,5	-	-
###	2026-03-12 07:55:00	1,19	35,11	4,84	0,09	22,6	21,99	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:00:00	1,2	35,17	4,84	0,09	22,61	22,04	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:05:00	1,19	35,13	4,84	0,09	22,6	21,98	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:10:00	1,2	34,96	4,84	0,09	22,6	22	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:15:00	1,21	35,09	4,84	0,09	22,59	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:20:00	1,21	35,2	4,84	0,09	22,6	21,98	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:25:00	1,21	35,07	4,84	0,09	22,59	21,91	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:30:00	1,22	35,03	4,84	0,09	22,63	21,96	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:35:00	1,22	35,03	4,84	0,09	22,64	21,94	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:40:00	1,22	35,33	4,84	0,09	22,65	21,96	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:45:00	1,22	35,24	4,84	0,09	22,65	21,91	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:50:00	1,21	34,98	4,84	0,09	22,63	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 08:55:00	1,21	35,21	4,84	0,09	22,64	21,9	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:00:00	1,21	34,87	4,84	0,09	22,65	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:05:00	1,21	35,08	4,84	0,09	22,65	21,91	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:10:00	1,22	34,91	4,84	0,09	22,61	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:15:00	1,22	35,03	4,84	0,09	22,61	21,92	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:20:00	1,23	34,88	4,84	0,09	22,62	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:25:00	1,22	35,24	4,84	0,09	22,61	21,92	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:30:00	1,23	35,01	4,84	0,09	22,6	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:35:00	1,24	34,97	4,84	0,09	22,61	21,9	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:40:00	1,24	34,92	4,84	0,09	22,62	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:45:00	1,23	35,03	4,84	0,09	22,61	21,9	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:50:00	1,23	35,2	4,84	0,09	22,6	21,94	7,5	-	-
###	2026-03-12 09:55:00	1,23	35,03	4,84	0,09	22,6	21,89	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:00:00	1,23	35,02	4,84	0,09	22,6	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:05:00	1,23	35,13	4,84	0,09	22,62	21,92	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:10:00	1,24	35,01	4,84	0,09	22,61	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:15:00	1,23	35,1	4,84	0,09	22,61	21,9	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:20:00	1,23	34,99	4,84	0,09	22,6	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:25:00	1,23	35,53	4,84	0,09	22,59	21,91	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:30:00	1,16	35,5	4,84	0,09	22,6	21,94	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:35:00	1,17	35,5	4,84	0,09	22,6	21,9	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:40:00	1,14	35,08	4,84	0,09	22,63	21,94	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:45:00	1,14	35,52	4,84	0,09	22,63	21,89	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:50:00	1,15	34,96	4,84	0,09	22,6	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 10:55:00	1,15	35,07	4,84	0,09	22,6	21,93	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:00:00	1,15	35,03	4,84	0,09	22,61	21,96	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:05:00	1,15	35,13	4,84	0,09	22,59	21,95	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:10:00	1,15	35,07	4,84	0,09	22,61	21,98	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:15:00	1,14	35,1	4,84	0,09	22,62	21,96	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:20:00	1,15	34,97	4,84	0,09	22,6	22	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:25:00	1,15	35,05	4,84	0,09	22,6	21,99	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:30:00	1,15	34,94	4,84	0,09	22,59	22,01	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:35:00	1,14	35,05	4,84	0,09	22,6	21,99	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:40:00	1,15	35,07	4,84	0,09	22,6	22,03	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:45:00	1,14	35,07	4,84	0,09	22,6	21,98	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:50:00	1,15	35,06	4,84	0,09	22,62	22,07	7,5	-	-
###	2026-03-12 11:55:00	1,15	35,15	4,84	0,09	22,62	22,05	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:00:00	1,14	35,1	4,84	0,09	22,6	22,1	7,5	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-12 12:05:00	1,14	35,09	4,84	0,09	22,61	22,1	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:10:00	1,14	35,16	4,84	0,09	22,61	22,14	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:15:00	1,13	35,05	4,84	0,09	22,61	22,13	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:20:00	1,14	35,15	4,84	0,09	22,58	22,15	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:25:00	1,14	35,08	4,84	0,09	22,59	22,13	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:30:00	1,14	35,08	4,84	0,09	22,6	22,16	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:35:00	1,14	35,1	4,84	0,09	22,6	22,17	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:40:00	1,14	34,9	4,84	0,09	22,6	22,19	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:45:00	1,13	35,09	4,84	0,09	22,6	22,16	7,5	-	-
###	2026-03-12 12:50:00	1,13	34,98	4,84	0,09	22,58	22,2	7,49	-	-
###	2026-03-12 12:55:00	1,13	35,17	4,84	0,09	22,58	22,16	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:00:00	1,13	35,12	4,84	0,09	22,6	22,2	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:05:00	1,13	35,13	4,84	0,09	22,6	22,2	7,5	-	-
###	2026-03-12 13:10:00	1,13	35,02	4,84	0,09	22,6	22,24	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:15:00	1,13	35,13	4,84	0,09	22,59	22,2	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:20:00	1,13	35,03	4,84	0,09	22,59	22,25	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:25:00	1,13	35,11	4,84	0,09	22,6	22,21	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:30:00	1,12	35	4,84	0,09	22,59	22,25	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:35:00	1,12	35,08	4,84	0,09	22,6	22,2	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:40:00	1,12	35,01	4,84	0,09	22,59	22,21	7,49	-	-
###	2026-03-12 13:45:00	1,12	35,18	4,84	0,09	22,6	22,18	7,48	-	-
###	2026-03-12 13:50:00	1,12	35,11	4,84	0,09	22,59	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-12 13:55:00	1,12	35,14	4,84	0,09	22,6	22,16	7,48	-	-
###	2026-03-12 14:00:00	1,12	35,12	4,84	0,09	22,59	22,21	7,47	-	-
###	2026-03-12 14:05:00	1,12	35,17	4,84	0,09	22,59	22,2	7,47	-	-
###	2026-03-12 14:10:00	1,12	35,1	4,84	0,09	22,59	22,18	7,47	-	-
###	2026-03-12 14:15:00	1,11	35,15	4,84	0,09	22,59	22,15	7,47	-	-
###	2026-03-12 14:20:00	1,12	35,12	4,84	0,09	22,61	22,19	7,47	-	-
###	2026-03-12 14:25:00	1,11	35,2	4,84	0,09	22,6	22,18	7,46	-	-
###	2026-03-12 14:30:00	1,11	35,08	4,84	0,09	22,62	22,24	7,46	-	-
###	2026-03-12 14:35:00	1,11	35,22	4,84	0,09	22,61	22,21	7,46	-	-
###	2026-03-12 14:40:00	1,11	35,15	4,84	0,09	22,59	22,25	7,46	-	-
###	2026-03-12 14:45:00	1,11	35,19	4,84	0,09	22,6	22,22	7,45	-	-
###	2026-03-12 14:50:00	1,11	35,1	4,84	0,09	22,6	22,28	7,45	-	-
###	2026-03-12 14:55:00	1,11	35,22	4,84	0,09	22,59	22,25	7,45	-	-
###	2026-03-12 15:00:00	1,11	35,22	4,84	0,09	22,59	22,29	7,45	-	-
###	2026-03-12 15:05:00	1,11	35,17	4,84	0,09	22,6	22,29	7,44	-	-
###	2026-03-12 15:10:00	1,11	35,06	4,84	0,09	23,43	22,33	7,44	-	-
###	2026-03-12 15:15:00	1,11	35,26	4,84	0,09	23,4	22,33	7,44	-	-
###	2026-03-12 15:20:00	1,11	35,19	4,84	0,09	22,62	22,37	7,44	-	-
###	2026-03-12 15:25:00	1,11	35,21	4,84	0,09	22,61	22,33	7,44	-	-
###	2026-03-12 15:30:00	1,11	35,11	4,84	0,09	22,62	22,38	7,44	-	-
###	2026-03-12 15:35:00	1,1	35,24	4,84	0,09	22,62	22,34	7,44	-	-
###	2026-03-12 15:40:00	1,11	35,25	4,84	0,09	22,6	22,37	7,43	-	-
###	2026-03-12 15:45:00	1,11	35,16	4,84	0,09	22,6	22,33	7,44	-	-
###	2026-03-12 15:50:00	1,11	35,16	4,84	0,09	22,61	22,34	7,43	-	-
###	2026-03-12 15:55:00	1,11	35,23	4,84	0,09	22,7	22,33	7,43	-	-
###	2026-03-12 16:00:00	1,1	35,28	4,84	0,09	22,63	22,38	7,43	-	-
###	2026-03-12 16:05:00	1,1	35,2	4,84	0,09	22,61	22,34	7,43	-	-
###	2026-03-12 16:10:00	1,1	35,28	4,84	0,09	22,62	22,38	7,43	-	-
###	2026-03-12 16:15:00	1,1	35,28	4,84	0,09	22,6	22,32	7,42	-	-
###	2026-03-12 16:20:00	1,11	35,23	4,84	0,09	22,61	22,34	7,42	-	-
###	2026-03-12 16:25:00	1,11	35,28	4,84	0,09	22,62	22,29	7,42	-	-
###	2026-03-12 16:30:00	1,1	35,12	4,84	0,09	22,62	22,34	7,42	-	-
###	2026-03-12 16:35:00	1,11	35,22	4,84	0,09	22,62	22,28	7,42	-	-
###	2026-03-12 16:40:00	1,1	35,36	4,84	0,09	22,61	22,3	7,42	-	-
###	2026-03-12 16:45:00	1,11	35,19	4,84	0,09	22,61	22,25	7,42	-	-
###	2026-03-12 16:50:00	1,11	35,23	4,84	0,09	22,61	22,29	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-12 16:55:00	1,11	35,16	4,84	0,09	22,61	22,26	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:00:00	1,1	35,21	4,84	0,09	22,61	22,29	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:05:00	1,1	35,22	4,84	0,09	22,73	22,27	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:10:00	1,1	35,16	4,84	0,09	22,62	22,29	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:15:00	1,1	35,19	4,84	0,09	22,63	22,26	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:20:00	1,1	35,33	4,84	0,09	22,66	22,29	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:25:00	1,1	35,28	4,84	0,09	22,66	22,25	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:30:00	1,1	35,21	4,84	0,09	22,61	22,29	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:35:00	1,1	35,32	4,84	0,09	22,61	22,24	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:40:00	1,1	35,22	4,84	0,09	22,62	22,29	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:45:00	1,1	35,29	4,84	0,09	22,61	22,25	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:50:00	1,1	35,4	4,84	0,09	22,62	22,29	7,42	-	-
###	2026-03-12 17:55:00	1,1	35,31	4,84	0,09	22,61	22,25	7,42	-	-
###	2026-03-12 18:00:00	1,1	35,23	4,84	0,09	22,62	22,32	7,42	-	-
###	2026-03-12 18:05:00	1,1	35,3	4,84	0,09	22,61	22,28	7,42	-	-
###	2026-03-12 18:10:00	1,1	35,16	4,84	0,09	22,63	22,32	7,42	-	-
###	2026-03-12 18:15:00	1,1	35,33	4,84	0,09	22,62	22,28	7,42	-	-
###	2026-03-12 18:20:00	1,1	35,28	4,84	0,09	22,64	22,32	7,42	-	-
###	2026-03-12 18:25:00	1,11	35,27	4,84	0,09	22,64	22,29	7,43	-	-
###	2026-03-12 18:30:00	1,11	35,44	4,84	0,09	22,62	22,31	7,43	-	-
###	2026-03-12 18:35:00	1,1	35,3	4,84	0,09	22,62	22,28	7,43	-	-
###	2026-03-12 18:40:00	1,1	35,35	4,84	0,09	22,89	22,32	7,43	-	-
###	2026-03-12 18:45:00	1,1	35,36	4,84	0,09	22,87	22,3	7,43	-	-
###	2026-03-12 18:50:00	1,11	35,16	4,84	0,09	22,63	22,34	7,43	-	-
###	2026-03-12 18:55:00	1,11	35,29	4,84	0,09	22,63	22,3	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:00:00	1,11	35,21	4,84	0,09	22,62	22,34	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:05:00	1,1	35,31	4,84	0,09	22,61	22,32	7,42	-	-
###	2026-03-12 19:10:00	1,1	35,35	4,84	0,09	22,62	22,37	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:15:00	1,1	35,32	4,84	0,09	22,62	22,36	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:20:00	1,11	35,27	4,84	0,09	22,62	22,43	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:25:00	1,1	35,28	4,84	0,09	22,62	22,42	7,42	-	-
###	2026-03-12 19:30:00	1,1	35,32	4,84	0,09	22,62	22,46	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:35:00	1,11	35,27	4,84	0,09	22,71	22,45	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:40:00	1,11	35,24	4,84	0,09	22,61	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:45:00	1,1	35,34	4,84	0,09	22,62	22,48	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:50:00	1,11	35,32	4,84	0,09	22,61	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 19:55:00	1,11	35,26	4,84	0,09	22,61	22,48	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:00:00	1,12	35,3	4,84	0,09	22,62	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:05:00	1,12	35,32	4,84	0,09	22,61	22,48	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:10:00	1,13	35,34	4,84	0,09	22,62	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:15:00	1,13	35,33	4,84	0,09	22,62	22,48	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:20:00	1,14	35,26	4,84	0,09	22,61	22,5	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:25:00	1,14	35,48	4,84	0,09	22,61	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:30:00	1,14	35,15	4,84	0,09	22,62	22,51	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:35:00	1,14	35,29	4,84	0,09	22,62	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:40:00	1,15	35,25	4,84	0,09	22,64	22,51	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:45:00	1,15	35,26	4,84	0,09	22,63	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:50:00	1,16	35,22	4,84	0,09	22,62	22,5	7,43	-	-
###	2026-03-12 20:55:00	1,16	35,33	4,84	0,09	22,63	22,48	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:00:00	1,16	35,13	4,84	0,09	22,62	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:05:00	1,16	35,26	4,84	0,09	22,61	22,47	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:10:00	1,17	35,37	4,84	0,09	22,62	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:15:00	1,17	35,33	4,84	0,09	22,63	22,48	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:20:00	1,17	35,3	4,84	0,09	23,45	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:25:00	1,17	35,36	4,84	0,09	23,42	22,45	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:30:00	1,19	35,38	4,84	0,09	22,61	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:35:00	1,19	35,38	4,84	0,09	22,61	22,47	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:40:00	1,19	35,32	4,84	0,09	23,16	22,49	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-12 21:45:00	1,19	35,32	4,84	0,09	23,14	22,45	7,44	-	-
###	2026-03-12 21:50:00	1,2	35,23	4,84	0,09	22,62	22,47	7,43	-	-
###	2026-03-12 21:55:00	1,2	35,35	4,84	0,09	22,62	22,44	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:00:00	1,2	35,28	4,84	0,09	22,61	22,48	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:05:00	1,2	35,31	4,84	0,09	22,62	22,46	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:10:00	1,2	35,19	4,84	0,09	22,61	22,49	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:15:00	1,2	35,32	4,84	0,09	22,61	22,49	7,43	-	-
###	2026-03-12 22:20:00	1,21	35,2	4,84	0,09	22,61	22,52	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:25:00	1,21	35,31	4,84	0,09	22,62	22,48	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:30:00	1,21	35,35	4,84	0,09	22,63	22,49	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:35:00	1,21	35,26	4,84	0,09	22,62	22,46	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:40:00	1,22	35,22	4,84	0,09	22,61	22,49	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:45:00	1,22	35,36	4,84	0,09	22,62	22,48	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:50:00	1,22	35,25	4,84	0,09	22,61	22,48	7,44	-	-
###	2026-03-12 22:55:00	1,22	35,3	4,84	0,09	22,61	22,44	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:00:00	1,23	35,38	4,84	0,09	22,64	22,48	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:05:00	1,22	35,29	4,84	0,09	22,61	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:10:00	1,23	35,06	4,84	0,09	22,61	22,45	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:15:00	1,23	35,29	4,84	0,09	22,7	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:20:00	1,23	35,35	4,84	0,09	22,61	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:25:00	1,23	35,23	4,84	0,09	22,62	22,38	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:30:00	1,24	35,22	4,84	0,09	22,61	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:35:00	1,24	35,34	4,84	0,09	22,61	22,39	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:40:00	1,24	35,1	4,84	0,09	22,61	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:45:00	1,24	35,25	4,84	0,09	22,61	22,38	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:50:00	1,24	35,12	4,84	0,09	22,64	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-12 23:55:00	1,24	35,31	4,84	0,09	22,63	22,39	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:00:00	1,25	35,28	4,84	0,09	22,62	22,44	7,45	-	-
###	2026-03-13 00:05:00	1,25	35,14	4,84	0,09	22,61	22,44	7,45	-	-
###	2026-03-13 00:15:00	1,25	35,25	4,84	0,09	22,59	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:20:00	1,25	35,16	4,84	0,09	22,61	22,47	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:25:00	1,25	35,36	4,84	0,09	22,62	22,44	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:30:00	1,25	35,11	4,84	0,09	22,62	22,47	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:35:00	1,25	35,44	4,84	0,09	22,61	22,44	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:40:00	1,26	35,26	4,84	0,09	22,61	22,48	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:45:00	1,25	35,34	4,84	0,09	22,6	22,44	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:50:00	1,26	35,37	4,84	0,09	22,61	22,47	7,44	-	-
###	2026-03-13 00:55:00	1,26	35,36	4,84	0,09	22,61	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-13 01:00:00	1,26	35,22	4,84	0,09	22,65	22,48	7,45	-	-
###	2026-03-13 01:05:00	1,26	35,4	4,84	0,09	22,65	22,44	7,44	-	-
###	2026-03-13 01:10:00	1,26	35,26	4,84	0,09	22,64	22,45	7,45	-	-
###	2026-03-13 01:15:00	1,26	35,35	4,84	0,09	22,63	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 01:20:00	1,26	35,15	4,84	0,09	22,61	22,48	7,45	-	-
###	2026-03-13 01:25:00	1,26	35,34	4,84	0,09	22,62	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-13 01:30:00	1,26	35,15	4,84	0,09	22,61	22,48	7,45	-	-
###	2026-03-13 01:35:00	1,26	35,38	4,84	0,09	22,61	22,43	7,44	-	-
###	2026-03-13 01:40:00	1,26	35,23	4,84	0,09	22,63	22,47	7,45	-	-
###	2026-03-13 01:45:00	1,26	35,37	4,84	0,09	22,62	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 01:50:00	1,26	35,33	4,84	0,09	22,64	22,46	7,45	-	-
###	2026-03-13 01:55:00	1,26	35,33	4,84	0,09	22,61	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:00:00	1,27	35,14	4,84	0,09	22,67	22,45	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:05:00	1,26	35,36	4,84	0,09	22,64	22,41	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:10:00	1,27	35,29	4,84	0,09	22,62	22,44	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:15:00	1,27	35,33	4,84	0,09	22,63	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:20:00	1,27	35,22	4,84	0,09	22,63	22,45	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:25:00	1,27	35,38	4,84	0,09	22,61	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:30:00	1,27	35,2	4,84	0,09	22,61	22,45	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:35:00	1,27	35,43	4,84	0,09	22,61	22,43	7,45	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-13 02:40:00	1,27	35,25	4,84	0,09	22,61	22,46	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:45:00	1,26	35,4	4,84	0,09	22,61	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:50:00	1,26	35,36	4,84	0,09	22,68	22,48	7,45	-	-
###	2026-03-13 02:55:00	1,27	35,57	4,84	0,09	22,67	22,4	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:00:00	1,27	35,42	4,84	0,09	22,61	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:05:00	1,26	35,54	4,84	0,09	22,6	22,39	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:10:00	1,27	35,34	4,84	0,09	22,6	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:15:00	1,26	35,35	4,84	0,09	22,6	22,39	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:20:00	1,27	35,27	4,84	0,09	22,61	22,44	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:25:00	1,27	35,4	4,84	0,09	22,61	22,41	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:30:00	1,27	35,39	4,84	0,09	22,61	22,44	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:35:00	1,27	35,36	4,84	0,09	22,61	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:40:00	1,27	35,45	4,84	0,09	22,6	22,47	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:45:00	1,26	35,58	4,84	0,09	22,6	22,44	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:50:00	1,27	35,41	4,84	0,09	22,83	22,48	7,45	-	-
###	2026-03-13 03:55:00	1,27	35,35	4,84	0,09	22,83	22,44	7,45	-	-
###	2026-03-13 04:00:00	1,27	35,34	4,84	0,09	22,6	22,48	7,45	-	-
###	2026-03-13 04:05:00	1,27	35,44	4,84	0,09	22,6	22,44	7,45	-	-
###	2026-03-13 04:10:00	1,27	35,33	4,84	0,09	22,74	22,46	7,45	-	-
###	2026-03-13 04:15:00	1,27	35,35	4,84	0,09	22,74	22,43	7,45	-	-
###	2026-03-13 04:20:00	1,27	35,21	4,84	0,09	22,6	22,46	7,45	-	-
###	2026-03-13 04:25:00	1,27	35,5	4,84	0,09	22,6	22,41	7,46	-	-
###	2026-03-13 04:30:00	1,27	35,22	4,84	0,09	22,6	22,44	7,46	-	-
###	2026-03-13 04:35:00	1,27	35,65	4,84	0,09	22,61	22,39	7,45	-	-
###	2026-03-13 04:40:00	1,27	35,21	4,84	0,09	22,61	22,43	7,46	-	-
###	2026-03-13 04:45:00	1,27	35,37	4,84	0,09	22,6	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 04:50:00	1,27	35,34	4,84	0,09	22,62	22,43	7,46	-	-
###	2026-03-13 04:55:00	1,27	35,23	4,84	0,09	22,65	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:00:00	1,27	35,21	4,84	0,09	22,68	22,41	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:05:00	1,27	35,57	4,84	0,09	22,67	22,37	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:10:00	1,27	35,3	4,84	0,09	22,61	22,41	7,45	-	-
###	2026-03-13 05:15:00	1,27	35,28	4,84	0,09	22,62	22,37	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:20:00	1,27	35,37	4,84	0,09	22,6	22,4	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:25:00	1,27	35,44	4,84	0,09	22,62	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:30:00	1,27	35,31	4,84	0,09	22,61	22,39	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:35:00	1,27	35,25	4,84	0,09	22,6	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:40:00	1,27	35,29	4,84	0,09	22,6	22,4	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:45:00	1,27	35,44	4,84	0,09	22,6	22,35	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:50:00	1,27	35,35	4,84	0,09	22,69	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 05:55:00	1,27	35,48	4,84	0,09	22,66	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:00:00	1,27	35,35	4,84	0,09	22,65	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:05:00	1,27	35,36	4,84	0,09	22,64	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:10:00	1,27	35,27	4,84	0,09	22,65	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:15:00	1,27	35,3	4,84	0,09	22,65	22,33	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:20:00	1,27	35,17	4,84	0,09	22,61	22,37	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:25:00	1,27	35,31	4,84	0,09	22,61	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:30:00	1,27	35,26	4,84	0,09	22,6	22,36	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:35:00	1,27	35,29	4,84	0,09	22,61	22,32	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:40:00	1,27	35,36	4,84	0,09	22,61	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:45:00	1,27	35,35	4,84	0,09	22,6	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:50:00	1,27	35,43	4,84	0,09	22,65	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 06:55:00	1,27	35,33	4,84	0,09	22,65	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-13 07:00:00	1,27	35,3	4,84	0,09	22,61	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 07:05:00	1,27	35,33	4,84	0,09	22,6	22,34	7,46	-	-
###	2026-03-13 07:10:00	1,28	35,26	4,84	0,09	22,62	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 07:15:00	1,27	35,32	4,84	0,09	22,62	22,35	7,46	-	-
###	2026-03-13 07:20:00	1,28	35,22	4,84	0,09	22,6	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 07:25:00	1,28	35,34	4,84	0,09	22,6	22,35	7,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-13 07:30:00	1,28	35,38	4,84	0,09	22,61	22,38	7,46	-	-
###	2026-03-13 07:35:00	1,27	35,33	4,84	0,09	22,62	22,33	7,46	-	-
###	2026-03-13 07:40:00	1,28	35,29	4,84	0,09	22,62	22,34	7,47	-	-
###	2026-03-13 07:45:00	1,28	35,34	4,84	0,09	22,62	22,29	7,47	-	-
###	2026-03-13 07:50:00	1,28	35,43	4,84	0,09	22,61	22,31	7,47	-	-
###	2026-03-13 07:55:00	1,27	35,34	4,84	0,09	22,6	22,26	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:00:00	1,28	35,39	4,84	0,09	22,6	22,29	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:05:00	1,28	35,32	4,84	0,09	22,61	22,25	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:10:00	1,28	35,4	4,84	0,09	22,6	22,27	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:15:00	1,27	35,39	4,84	0,09	22,6	22,21	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:20:00	1,28	35,33	4,84	0,09	22,63	22,26	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:25:00	1,28	35,62	4,84	0,09	22,62	22,2	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:30:00	1,28	35,39	4,84	0,09	22,61	22,25	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:35:00	1,28	35,38	4,84	0,09	22,61	22,17	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:40:00	1,28	35,37	4,84	0,09	22,63	22,22	7,47	-	-
###	2026-03-13 08:45:00	1,28	35,65	4,84	0,09	22,63	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-13 08:50:00	1,28	35,4	4,84	0,09	22,66	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-13 08:55:00	1,28	35,37	4,84	0,09	22,67	22,16	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:00:00	1,28	35,38	4,84	0,09	22,62	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:05:00	1,28	35,57	4,84	0,09	22,63	22,16	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:10:00	1,28	35,45	4,84	0,09	22,65	22,21	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:15:00	1,28	35,4	4,84	0,09	22,65	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:20:00	1,28	35,27	4,84	0,09	22,61	22,17	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:25:00	1,28	35,36	4,84	0,09	22,6	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:30:00	1,28	35,3	4,84	0,09	22,61	22,19	7,47	-	-
###	2026-03-13 09:35:00	1,28	35,4	4,84	0,09	22,62	22,15	7,47	-	-
###	2026-03-13 09:40:00	1,28	35,48	4,84	0,09	22,61	22,21	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:45:00	1,28	35,39	4,84	0,09	22,62	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:50:00	1,28	35,56	4,84	0,09	22,61	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-13 09:55:00	1,27	35,37	4,84	0,09	22,61	22,16	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:00:00	1,28	35,38	4,84	0,09	22,59	22,2	7,47	-	-
###	2026-03-13 10:05:00	1,27	35,55	4,84	0,09	22,6	22,15	7,47	-	-
###	2026-03-13 10:10:00	1,28	35,37	4,84	0,09	22,56	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:15:00	1,28	35,4	4,84	0,09	22,58	22,16	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:20:00	1,28	35,49	4,84	0,09	22,62	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:25:00	1,28	35,38	4,84	0,09	22,61	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:30:00	1,28	35,43	4,84	0,09	23,25	22,19	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:35:00	1,27	35,41	4,84	0,09	23,23	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:40:00	1,28	35,49	4,84	0,09	23,62	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:45:00	1,28	35,44	4,84	0,09	23,61	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:50:00	1,28	35,34	4,84	0,09	22,6	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-13 10:55:00	1,28	35,42	4,84	0,09	22,61	22,15	7,47	-	-
###	2026-03-13 11:00:00	1,28	35,43	4,84	0,09	22,61	22,2	7,48	-	-
###	2026-03-13 11:05:00	1,27	35,43	4,84	0,09	22,6	22,15	7,48	-	-
###	2026-03-13 11:10:00	1,28	35,52	4,84	0,09	22,59	22,18	7,48	-	-
###	2026-03-13 11:15:00	1,27	35,53	4,84	0,09	22,59	22,15	7,47	-	-
###	2026-03-13 11:20:00	1,27	35,34	4,84	0,09	22,6	22,19	7,47	-	-
###	2026-03-13 11:25:00	1,27	35,46	4,84	0,09	22,59	22,19	7,47	-	-
###	2026-03-13 11:30:00	1,27	35,47	4,84	0,09	22,59	22,22	7,47	-	-
###	2026-03-13 11:35:00	1,27	35,5	4,84	0,09	22,61	22,2	7,47	-	-
###	2026-03-13 11:40:00	1,27	35,55	4,84	0,09	22,73	22,26	7,48	-	-
###	2026-03-13 11:45:00	1,27	35,51	4,84	0,09	22,72	22,22	7,47	-	-
###	2026-03-13 11:50:00	1,27	35,6	4,84	0,09	22,62	22,28	7,48	-	-
###	2026-03-13 11:55:00	1,27	35,63	4,84	0,09	22,6	22,26	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:00:00	1,27	35,44	4,84	0,09	22,6	22,31	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:05:00	1,27	35,62	4,84	0,09	22,59	22,29	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:10:00	1,27	35,41	4,84	0,09	22,66	22,34	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:15:00	1,26	35,6	4,84	0,09	22,66	22,32	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-13 12:20:00	1,26	35,44	4,84	0,09	22,6	22,37	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:25:00	1,26	35,68	4,84	0,09	22,6	22,34	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:30:00	1,26	35,51	4,84	0,09	22,58	22,39	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:35:00	1,26	35,63	4,84	0,09	22,58	22,38	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:40:00	1,26	35,4	4,84	0,09	22,6	22,41	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:45:00	1,26	35,58	4,84	0,09	22,58	22,39	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:50:00	1,26	35,54	4,84	0,09	22,59	22,43	7,47	-	-
###	2026-03-13 12:55:00	1,26	35,57	4,84	0,09	22,6	22,4	7,47	-	-
###	2026-03-13 13:00:00	1,26	35,65	4,84	0,09	22,59	22,47	7,47	-	-
###	2026-03-13 13:05:00	1,26	35,6	4,84	0,09	22,59	22,44	7,47	-	-
###	2026-03-13 13:10:00	1,25	35,62	4,84	0,09	22,59	22,49	7,47	-	-
###	2026-03-13 13:15:00	1,25	35,77	4,84	0,09	22,59	22,49	7,47	-	-
###	2026-03-13 13:20:00	1,25	35,41	4,84	0,09	22,59	22,53	7,47	-	-
###	2026-03-13 13:25:00	1,25	35,7	4,84	0,09	22,59	22,5	7,47	-	-
###	2026-03-13 13:30:00	1,25	35,48	4,84	0,09	22,59	22,55	7,46	-	-
###	2026-03-13 13:35:00	1,25	35,62	4,84	0,09	22,59	22,53	7,46	-	-
###	2026-03-13 13:40:00	1,25	35,66	4,84	0,09	22,6	22,56	7,46	-	-
###	2026-03-13 13:45:00	1,25	35,55	4,84	0,09	22,6	22,54	7,46	-	-
###	2026-03-13 13:50:00	1,25	35,52	4,84	0,09	22,59	22,58	7,46	-	-
###	2026-03-13 13:55:00	1,24	35,55	4,84	0,09	22,6	22,55	7,46	-	-
###	2026-03-13 14:00:00	1,25	35,47	4,84	0,09	22,59	22,63	7,46	-	-
###	2026-03-13 14:05:00	1,24	35,59	4,84	0,09	22,59	22,59	7,46	-	-
###	2026-03-13 14:10:00	1,25	35,63	4,84	0,09	22,59	22,64	7,46	-	-
###	2026-03-13 14:15:00	1,24	35,65	4,84	0,09	22,6	22,65	7,46	-	-
###	2026-03-13 14:20:00	1,25	35,56	4,84	0,09	22,58	22,7	7,46	-	-
###	2026-03-13 14:25:00	1,24	35,69	4,84	0,09	22,59	22,69	7,45	-	-
###	2026-03-13 14:30:00	1,26	50,05	4,84	0,09	22,59	22,71	7,45	-	-
###	2026-03-13 14:35:00	1,26	50,29	4,84	0,09	25,63	23,23	7,55	-	-
###	2026-03-13 14:40:00	1,27	40	4,84	0,09	25,22	23,4	7,62	-	-
###	2026-03-13 14:45:00	1,27	42,36	4,84	0,09	25,47	23,47	7,66	-	-
###	2026-03-13 14:50:00	1,28	43,26	4,84	0,09	25,55	23,49	7,69	-	-
###	2026-03-13 14:55:00	1,28	44,32	4,84	0,09	25,84	23,52	7,73	-	-
###	2026-03-13 15:00:00	1,28	44,54	4,84	0,09	26,11	23,53	7,76	-	-
###	2026-03-13 15:05:00	1,28	45,18	4,84	0,09	26,15	23,55	7,78	-	-
###	2026-03-13 15:10:00	1,28	44,79	4,84	0,09	26,35	23,57	7,79	-	-
###	2026-03-13 15:15:00	1,28	45,4	4,84	0,09	26,5	23,58	7,8	-	-
###	2026-03-13 15:20:00	1,28	45	4,84	0,09	26,62	23,58	7,81	-	-
###	2026-03-13 15:25:00	1,28	45,52	4,84	0,09	26,6	23,59	7,82	-	-
###	2026-03-13 15:30:00	1,28	44,89	4,84	0,09	26,86	23,6	7,82	-	-
###	2026-03-13 15:35:00	1,28	47,46	4,84	0,09	30,42	23,55	7,83	-	-
###	2026-03-13 15:40:00	1,28	45,97	4,84	0,09	27,69	23,52	7,84	-	-
###	2026-03-13 15:45:00	1,28	46,09	4,84	0,09	28,58	23,53	7,84	-	-
###	2026-03-13 15:50:00	1,27	45,39	4,84	0,09	27,12	23,57	7,84	-	-
###	2026-03-13 15:55:00	1,27	45,76	4,84	0,09	26,84	23,59	7,84	-	-
###	2026-03-13 16:00:00	1,27	45,32	4,84	0,09	27,19	23,62	7,84	-	-
###	2026-03-13 16:05:00	1,26	45,76	4,84	0,09	27,18	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-13 16:10:00	1,26	45,27	4,84	0,09	27,11	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-13 16:15:00	1,26	45,6	4,84	0,09	27,07	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-13 16:20:00	1,25	45,14	4,84	0,09	27,1	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-13 16:25:00	1,25	45,51	4,84	0,09	27,09	23,62	7,84	-	-
###	2026-03-13 16:30:00	1,25	45,03	4,84	0,09	27,12	23,62	7,84	-	-
###	2026-03-13 16:35:00	1,25	45,34	4,84	0,09	27,07	23,62	7,83	-	-
###	2026-03-13 16:40:00	1,24	45,01	4,84	0,09	26,99	23,61	7,83	-	-
###	2026-03-13 16:45:00	1,24	45,18	4,84	0,09	26,77	23,59	7,83	-	-
###	2026-03-13 16:50:00	1,24	44,53	4,84	0,09	26,8	23,58	7,83	-	-
###	2026-03-13 16:55:00	1,24	44,75	4,84	0,09	26,61	23,56	7,83	-	-
###	2026-03-13 17:00:00	1,24	44,43	4,84	0,09	26,71	23,54	7,83	-	-
###	2026-03-13 17:05:00	1,24	44,7	4,84	0,09	26,47	23,53	7,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-13 17:10:00	1,23	44,24	4,84	0,09	26,94	23,53	7,83	-	-
###	2026-03-13 17:15:00	1,23	44,42	4,84	0,09	26,84	23,53	7,83	-	-
###	2026-03-13 17:20:00	1,23	44,15	4,84	0,09	26,36	23,52	7,82	-	-
###	2026-03-13 17:25:00	1,23	44,42	4,84	0,09	26,04	23,5	7,82	-	-
###	2026-03-13 17:30:00	1,23	43,91	4,84	0,09	26,47	23,5	7,82	-	-
###	2026-03-13 17:35:00	1,23	43,93	4,84	0,09	26,55	23,48	7,82	-	-
###	2026-03-13 17:40:00	1,23	43,61	4,84	0,09	26,71	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 17:45:00	1,22	43,94	4,84	0,09	26,54	23,4	7,82	-	-
###	2026-03-13 17:50:00	1,23	43,71	4,84	0,09	26,42	23,38	7,82	-	-
###	2026-03-13 17:55:00	1,23	43,78	4,84	0,09	26,24	23,37	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:00:00	1,23	43,55	4,84	0,09	26,41	23,37	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:05:00	1,23	43,86	4,84	0,09	26,28	23,33	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:10:00	1,23	43,59	4,84	0,09	26,36	23,36	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:15:00	1,23	43,73	4,84	0,09	26,18	23,33	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:20:00	1,23	43,5	4,84	0,09	26,38	23,34	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:25:00	1,22	43,67	4,84	0,09	26,24	23,34	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:30:00	1,23	43,54	4,84	0,09	26,26	23,38	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:35:00	1,22	43,69	4,84	0,09	26,08	23,38	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:40:00	1,23	43,33	4,84	0,09	26,23	23,39	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:45:00	1,22	43,63	4,84	0,09	26,11	23,38	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:50:00	1,23	43,21	4,84	0,09	26,24	23,41	7,82	-	-
###	2026-03-13 18:55:00	1,21	43,49	4,84	0,09	26,03	23,4	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:00:00	1,22	43,27	4,84	0,09	26,06	23,42	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:05:00	1,22	43,48	4,84	0,09	26,03	23,42	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:10:00	1,23	43,26	4,84	0,09	26,14	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:15:00	1,23	43,38	4,84	0,09	25,96	23,42	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:20:00	1,22	43,31	4,84	0,09	26,17	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:25:00	1,21	43,39	4,84	0,09	25,96	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:30:00	1,22	43,18	4,84	0,09	26,01	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:35:00	1,22	43,26	4,84	0,09	26,01	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:40:00	1,22	43,27	4,84	0,09	26,09	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:45:00	1,21	43,2	4,84	0,09	25,83	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 19:50:00	1,22	43,07	4,84	0,09	25,99	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 19:55:00	1,22	43,26	4,84	0,09	25,98	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 20:00:00	1,22	42,96	4,84	0,09	25,86	23,45	7,83	-	-
###	2026-03-13 20:05:00	1,21	43,16	4,84	0,09	25,87	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 20:10:00	1,22	43,08	4,84	0,09	25,95	23,45	7,83	-	-
###	2026-03-13 20:15:00	1,21	43,11	4,84	0,09	25,83	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 20:20:00	1,22	43	4,84	0,09	25,93	23,44	7,83	-	-
###	2026-03-13 20:25:00	1,2	43,1	4,84	0,09	25,77	23,44	7,82	-	-
###	2026-03-13 20:30:00	1,22	42,89	4,84	0,09	25,92	23,46	7,83	-	-
###	2026-03-13 20:35:00	1,22	43,06	4,84	0,09	25,81	23,45	7,82	-	-
###	2026-03-13 20:40:00	1,22	42,92	4,84	0,09	25,9	23,47	7,83	-	-
###	2026-03-13 20:45:00	1,21	42,97	4,84	0,09	26,08	23,46	7,83	-	-
###	2026-03-13 20:50:00	1,22	42,91	4,84	0,09	25,87	23,45	7,83	-	-
###	2026-03-13 20:55:00	1,21	43,1	4,84	0,09	25,73	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:00:00	1,22	42,78	4,84	0,09	25,81	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:05:00	1,21	42,98	4,84	0,09	25,71	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:10:00	1,22	42,71	4,84	0,09	28,83	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:15:00	1,21	42,93	4,84	0,09	28,69	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:20:00	1,22	42,84	4,84	0,09	25,78	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:25:00	1,21	42,95	4,84	0,09	25,67	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:30:00	1,22	42,6	4,84	0,09	25,82	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:35:00	1,22	42,79	4,84	0,09	25,72	23,43	7,82	-	-
###	2026-03-13 21:40:00	1,22	42,72	4,84	0,09	25,82	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:45:00	1,21	42,75	4,84	0,09	25,65	23,43	7,83	-	-
###	2026-03-13 21:50:00	1,22	42,72	4,84	0,09	25,67	23,43	7,84	-	-
###	2026-03-13 21:55:00	1,21	42,73	4,84	0,09	25,64	23,43	7,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-13 22:00:00	1,22	42,59	4,84	0,09	25,67	23,45	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:05:00	1,21	42,79	4,84	0,09	25,52	23,44	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:10:00	1,22	42,58	4,84	0,09	25,69	23,47	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:15:00	1,21	42,7	4,84	0,09	25,52	23,47	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:20:00	1,22	42,64	4,84	0,09	25,6	23,48	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:25:00	1,2	42,64	4,84	0,09	25,47	23,48	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:30:00	1,21	42,41	4,84	0,09	25,66	23,48	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:35:00	1,2	42,9	4,84	0,09	25,53	23,48	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:40:00	1,21	42,59	4,84	0,09	25,63	23,48	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:45:00	1,21	42,82	4,84	0,09	25,48	23,48	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:50:00	1,21	42,47	4,84	0,09	25,55	23,48	7,83	-	-
###	2026-03-13 22:55:00	1,2	42,68	4,84	0,09	25,5	23,48	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:00:00	1,21	42,39	4,84	0,09	25,54	23,49	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:05:00	1,2	42,71	4,84	0,09	25,46	23,48	7,82	-	-
###	2026-03-13 23:10:00	1,21	42,37	4,84	0,09	25,49	23,49	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:15:00	1,2	42,78	4,84	0,09	25,5	23,49	7,82	-	-
###	2026-03-13 23:20:00	1,21	42,37	4,84	0,09	25,49	23,51	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:25:00	1,2	42,57	4,84	0,09	25,39	23,5	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:30:00	1,21	42,32	4,84	0,09	25,59	23,51	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:35:00	1,21	42,5	4,84	0,09	25,43	23,5	7,82	-	-
###	2026-03-13 23:40:00	1,21	42,33	4,84	0,09	25,45	23,52	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:45:00	1,21	42,78	4,84	0,09	25,35	23,49	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:50:00	1,21	42,15	4,84	0,09	25,52	23,52	7,83	-	-
###	2026-03-13 23:55:00	1,2	42,42	4,84	0,09	25,39	23,5	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:00:00	1,21	42,08	4,84	0,09	25,41	23,52	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:05:00	1,21	42,24	4,84	0,09	25,41	23,53	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:15:00	1,2	42,68	4,84	0,09	25,27	23,52	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:20:00	1,21	42,1	4,84	0,09	25,37	23,53	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:25:00	1,21	42,65	4,84	0,09	25,3	23,53	7,82	-	-
###	2026-03-14 00:30:00	1,21	42,03	4,84	0,09	25,35	23,53	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:35:00	1,2	42,64	4,84	0,09	25,26	23,53	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:40:00	1,21	42,03	4,84	0,09	25,35	23,53	7,84	-	-
###	2026-03-14 00:45:00	1,2	42,26	4,84	0,09	25,21	23,53	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:50:00	1,21	42,17	4,84	0,09	25,32	23,56	7,83	-	-
###	2026-03-14 00:55:00	1,2	42,56	4,84	0,09	25,25	23,54	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:00:00	1,21	42,08	4,84	0,09	25,37	23,56	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:05:00	1,2	42,11	4,84	0,09	25,25	23,55	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:10:00	1,21	42,09	4,84	0,09	25,3	23,57	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:15:00	1,2	42,17	4,84	0,09	25,18	23,57	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:20:00	1,21	41,87	4,84	0,09	25,27	23,58	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:25:00	1,2	42,38	4,84	0,09	25,18	23,58	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:30:00	1,21	42,08	4,84	0,09	25,35	23,58	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:35:00	1,2	42,31	4,84	0,09	25,2	23,57	7,82	-	-
###	2026-03-14 01:40:00	1,21	41,91	4,84	0,09	25,28	23,58	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:45:00	1,2	42,39	4,84	0,09	25,15	23,57	7,82	-	-
###	2026-03-14 01:50:00	1,21	41,84	4,84	0,09	25,95	23,58	7,83	-	-
###	2026-03-14 01:55:00	1,2	42,4	4,84	0,09	25,81	23,58	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:00:00	1,21	41,79	4,84	0,09	25,27	23,59	7,84	-	-
###	2026-03-14 02:05:00	1,21	42,08	4,84	0,09	25,16	23,59	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:10:00	1,21	41,74	4,84	0,09	25,21	23,6	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:15:00	1,2	42,18	4,84	0,09	25,07	23,58	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:20:00	1,21	41,85	4,84	0,09	25,13	23,61	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:25:00	1,2	42,02	4,84	0,09	25,05	23,6	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:30:00	1,21	41,91	4,84	0,09	25,12	23,61	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:35:00	1,2	42,22	4,84	0,09	25,06	23,59	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:40:00	1,21	41,71	4,84	0,09	25,17	23,6	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:45:00	1,2	41,89	4,84	0,09	25,08	23,59	7,83	-	-
###	2026-03-14 02:50:00	1,21	41,57	4,84	0,09	25,1	23,61	7,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-14 02:55:00	1,21	42,06	4,84	0,09	25	23,59	7,83	-	-
###	2026-03-14 03:00:00	1,21	41,65	4,84	0,09	25,65	23,61	7,83	-	-
###	2026-03-14 03:05:00	1,2	42	4,84	0,09	25,57	23,61	7,83	-	-
###	2026-03-14 03:10:00	1,21	41,57	4,84	0,09	25,1	23,62	7,84	-	-
###	2026-03-14 03:15:00	1,2	42,12	4,84	0,09	25	23,61	7,83	-	-
###	2026-03-14 03:20:00	1,21	41,65	4,84	0,09	25,09	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 03:25:00	1,2	41,91	4,84	0,09	24,97	23,62	7,82	-	-
###	2026-03-14 03:30:00	1,21	41,59	4,84	0,09	25,25	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 03:35:00	1,2	42,12	4,84	0,09	25,14	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 03:40:00	1,21	41,62	4,84	0,09	25,03	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 03:45:00	1,2	42,1	4,84	0,09	24,92	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 03:50:00	1,21	41,6	4,84	0,09	25,02	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 03:55:00	1,2	42,1	4,84	0,09	24,9	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 04:00:00	1,21	41,58	4,84	0,09	25,03	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 04:05:00	1,2	41,83	4,84	0,09	24,93	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 04:10:00	1,21	41,43	4,84	0,09	24,97	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 04:15:00	1,2	41,86	4,84	0,09	24,91	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 04:20:00	1,21	41,6	4,84	0,09	24,93	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 04:25:00	1,2	41,68	4,84	0,09	25,1	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 04:30:00	1,21	41,5	4,84	0,09	24,92	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 04:35:00	1,21	41,48	4,84	0,09	24,89	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 04:40:00	1,21	41,35	4,84	0,09	24,9	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 04:45:00	1,2	41,75	4,84	0,09	24,85	23,61	7,84	-	-
###	2026-03-14 04:50:00	1,21	41,39	4,84	0,09	24,97	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 04:55:00	1,2	41,73	4,84	0,09	24,85	23,62	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:00:00	1,21	41,25	4,84	0,09	26,06	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:05:00	1,2	42	4,84	0,09	26	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:10:00	1,21	41,32	4,84	0,09	24,95	23,64	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:15:00	1,21	41,59	4,84	0,09	24,81	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 05:20:00	1,21	41,41	4,84	0,09	24,88	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:25:00	1,21	41,73	4,84	0,09	24,82	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 05:30:00	1,21	41,34	4,84	0,09	24,91	23,64	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:35:00	1,21	41,61	4,84	0,09	24,82	23,64	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:40:00	1,21	41,26	4,84	0,09	25,02	23,64	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:45:00	1,2	41,7	4,84	0,09	24,93	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 05:50:00	1,21	41,26	4,84	0,09	24,81	23,65	7,84	-	-
###	2026-03-14 05:55:00	1,21	41,44	4,84	0,09	24,7	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 06:00:00	1,21	41,21	4,84	0,09	24,88	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 06:05:00	1,2	41,75	4,84	0,09	24,81	23,62	7,83	-	-
###	2026-03-14 06:10:00	1,21	41,22	4,84	0,09	25,4	23,64	7,84	-	-
###	2026-03-14 06:15:00	1,2	41,65	4,84	0,09	25,26	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 06:20:00	1,21	41,32	4,84	0,09	24,79	23,64	7,84	-	-
###	2026-03-14 06:25:00	1,2	41,4	4,84	0,09	24,7	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 06:30:00	1,21	41,07	4,84	0,09	24,83	23,64	7,84	-	-
###	2026-03-14 06:35:00	1,2	41,23	4,84	0,09	24,68	23,63	7,83	-	-
###	2026-03-14 06:40:00	1,21	41,19	4,84	0,09	24,75	23,64	7,84	-	-
###	2026-03-14 06:45:00	1,21	41,2	4,84	0,09	24,71	23,63	7,84	-	-
###	2026-03-14 06:50:00	1,21	41,09	4,84	0,09	24,73	23,63	7,85	-	-
###	2026-03-14 06:55:00	1,2	41,19	4,84	0,09	24,67	23,59	7,83	-	-
###	2026-03-14 07:00:00	1,21	41,06	4,84	0,09	24,73	23,57	7,85	-	-
###	2026-03-14 07:05:00	1,21	41,07	4,84	0,09	24,73	23,53	7,84	-	-
###	2026-03-14 07:10:00	1,21	40,95	4,84	0,09	24,7	23,53	7,85	-	-
###	2026-03-14 07:15:00	1,21	41,06	4,84	0,09	24,65	23,49	7,84	-	-
###	2026-03-14 07:20:00	1,21	41,01	4,84	0,09	24,65	23,49	7,85	-	-
###	2026-03-14 07:25:00	1,21	41,13	4,84	0,09	24,62	23,47	7,84	-	-
###	2026-03-14 07:30:00	1,22	40,8	4,84	0,09	24,66	23,48	7,85	-	-
###	2026-03-14 07:35:00	1,21	41,02	4,84	0,09	24,63	23,43	7,84	-	-
###	2026-03-14 07:40:00	1,22	41,03	4,84	0,09	24,67	23,43	7,85	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-14 07:45:00	1,21	40,96	4,84	0,09	24,58	23,39	7,83	-	-
###	2026-03-14 07:50:00	1,22	41,07	4,84	0,09	24,64	23,38	7,85	-	-
###	2026-03-14 07:55:00	1,21	41,04	4,84	0,09	24,6	23,35	7,84	-	-
###	2026-03-14 08:00:00	1,22	40,91	4,84	0,09	24,64	23,37	7,85	-	-
###	2026-03-14 08:05:00	1,22	40,92	4,84	0,09	24,57	23,33	7,84	-	-
###	2026-03-14 08:10:00	1,22	40,97	4,84	0,09	24,62	23,33	7,85	-	-
###	2026-03-14 08:15:00	1,23	40,83	4,84	0,09	24,56	23,3	7,85	-	-
###	2026-03-14 08:20:00	1,22	40,71	4,84	0,09	24,57	23,3	7,86	-	-
###	2026-03-14 08:25:00	1,22	40,86	4,84	0,09	24,52	23,28	7,85	-	-
###	2026-03-14 08:30:00	1,23	40,75	4,84	0,09	24,63	23,28	7,86	-	-
###	2026-03-14 08:35:00	1,22	40,82	4,84	0,09	24,55	23,28	7,85	-	-
###	2026-03-14 08:40:00	1,23	40,8	4,84	0,09	25,05	23,28	7,86	-	-
###	2026-03-14 08:45:00	1,22	40,86	4,84	0,09	24,95	23,23	7,85	-	-
###	2026-03-14 08:50:00	1,23	40,59	4,84	0,09	24,6	23,24	7,86	-	-
###	2026-03-14 08:55:00	1,22	40,86	4,84	0,09	24,5	23,23	7,85	-	-
###	2026-03-14 09:00:00	1,23	40,75	4,84	0,09	24,57	23,24	7,85	-	-
###	2026-03-14 09:05:00	1,22	40,77	4,84	0,09	24,55	23,23	7,84	-	-
###	2026-03-14 09:10:00	1,23	40,69	4,84	0,09	24,54	23,25	7,86	-	-
###	2026-03-14 09:15:00	1,22	40,8	4,84	0,09	24,49	23,23	7,84	-	-
###	2026-03-14 09:20:00	1,23	40,76	4,84	0,09	24,58	23,26	7,85	-	-
###	2026-03-14 09:25:00	1,22	40,79	4,84	0,09	24,49	23,24	7,84	-	-
###	2026-03-14 09:30:00	1,23	40,72	4,84	0,09	24,52	23,29	7,85	-	-
###	2026-03-14 09:35:00	1,22	40,7	4,84	0,09	24,44	23,28	7,84	-	-
###	2026-03-14 09:40:00	1,23	40,7	4,84	0,09	24,49	23,29	7,85	-	-
###	2026-03-14 09:45:00	1,22	40,77	4,84	0,09	24,43	23,29	7,84	-	-
###	2026-03-14 09:50:00	1,23	40,66	4,84	0,09	24,53	23,32	7,85	-	-
###	2026-03-14 09:55:00	1,21	40,72	4,84	0,09	24,42	23,3	7,84	-	-
###	2026-03-14 10:00:00	1,22	40,71	4,84	0,09	24,49	23,33	7,85	-	-
###	2026-03-14 10:05:00	1,21	40,73	4,84	0,09	24,42	23,33	7,84	-	-
###	2026-03-14 10:10:00	1,22	40,76	4,84	0,09	24,62	23,33	7,85	-	-
###	2026-03-14 10:15:00	1,22	40,58	4,84	0,09	24,57	23,33	7,85	-	-
###	2026-03-14 10:20:00	1,22	40,58	4,84	0,09	24,57	23,33	7,85	-	-
###	2026-03-14 10:25:00	1,22	40,58	4,84	0,09	24,57	23,33	7,85	-	-
###	2026-03-14 10:30:00	1	39,92	4,84	0,09	24,84	23,19	7,67	-	-
###	2026-03-14 10:35:00	1	40,78	4,84	0,09	25,38	23,27	7,68	-	-
###	2026-03-14 10:40:00	1	43,04	4,84	0,09	29,52	23,22	7,68	-	-
###	2026-03-14 10:45:00	1	42,9	4,84	0,09	29,03	23,23	7,68	-	-
###	2026-03-14 10:50:00	1	42,24	4,84	0,09	26,21	23,28	7,67	-	-
###	2026-03-14 10:55:00	1	42,26	4,84	0,09	25,81	23,33	7,67	-	-
###	2026-03-14 11:00:00	1	41,85	4,84	0,09	25,86	23,38	7,67	-	-
###	2026-03-14 11:05:00	1	41,96	4,84	0,09	25,71	23,41	7,68	-	-
###	2026-03-14 11:10:00	1	41,61	4,84	0,09	25,6	23,43	7,68	-	-
###	2026-03-14 11:15:00	1	41,68	4,84	0,09	25,5	23,48	7,68	-	-
###	2026-03-14 11:20:00	1	41,5	4,84	0,09	25,55	23,5	7,69	-	-
###	2026-03-14 11:25:00	1	41,57	4,84	0,09	25,21	23,53	7,69	-	-
###	2026-03-14 11:30:00	1	41,41	4,84	0,09	25,5	23,57	7,7	-	-
###	2026-03-14 11:35:00	1	41,57	4,84	0,09	25,31	23,6	7,7	-	-
###	2026-03-14 11:40:00	1	41,37	4,84	0,09	25,35	23,63	7,71	-	-
###	2026-03-14 11:45:00	1	41,52	4,84	0,09	25,38	23,66	7,72	-	-
###	2026-03-14 11:50:00	1	41,22	4,84	0,09	25,41	23,68	7,74	-	-
###	2026-03-14 11:55:00	1	41,44	4,84	0,09	25,11	23,67	7,74	-	-
###	2026-03-14 12:00:00	1	41,26	4,84	0,09	25,78	23,68	7,75	-	-
###	2026-03-14 12:05:00	1	41,42	4,84	0,09	25,66	23,68	7,76	-	-
###	2026-03-14 12:10:00	1	41,17	4,84	0,09	25,24	23,69	7,77	-	-
###	2026-03-14 12:15:00	1,01	41,34	4,84	0,09	25,2	23,72	7,78	-	-
###	2026-03-14 12:20:00	1,01	41,12	4,84	0,09	25,16	23,74	7,79	-	-
###	2026-03-14 12:25:00	1,01	41,32	4,84	0,09	25,04	23,74	7,79	-	-
###	2026-03-14 12:30:00	1,01	41,12	4,84	0,09	25,11	23,79	7,81	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-14 12:35:00	1,01	41,22	4,84	0,09	24,98	23,79	7,81	-	-
###	2026-03-14 12:40:00	1,01	41,03	4,84	0,09	25,04	23,83	7,82	-	-
###	2026-03-14 12:45:00	1,01	41,76	4,84	0,09	25,26	23,83	7,83	-	-
###	2026-03-14 12:50:00	1,01	41,41	4,84	0,09	25,47	23,87	7,84	-	-
###	2026-03-14 12:55:00	1,01	41,46	4,84	0,09	25,25	23,87	7,85	-	-
###	2026-03-14 13:00:00	1,01	41,13	4,84	0,09	25,16	23,9	7,86	-	-
###	2026-03-14 13:05:00	1,01	41,25	4,84	0,09	25,11	23,92	7,86	-	-
###	2026-03-14 13:10:00	1,01	40,99	4,84	0,09	25,02	23,92	7,87	-	-
###	2026-03-14 13:15:00	1,01	41,11	4,84	0,09	25,06	23,93	7,88	-	-
###	2026-03-14 13:20:00	1,01	40,93	4,84	0,09	24,92	23,94	7,88	-	-
###	2026-03-14 13:25:00	1,01	41,11	4,84	0,09	24,97	23,95	7,88	-	-
###	2026-03-14 13:30:00	1,01	40,84	4,84	0,09	24,92	23,96	7,88	-	-
###	2026-03-14 13:35:00	1,01	41,07	4,84	0,09	24,81	23,96	7,89	-	-
###	2026-03-14 13:40:00	1,01	40,88	4,84	0,09	24,87	23,96	7,88	-	-
###	2026-03-14 13:45:00	1,01	41,05	4,84	0,09	24,68	23,96	7,89	-	-
###	2026-03-14 13:50:00	1,01	40,9	4,84	0,09	24,86	23,96	7,89	-	-
###	2026-03-14 13:55:00	1,01	41,05	4,84	0,09	24,84	23,96	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:00:00	1,01	40,84	4,84	0,09	24,86	23,94	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:05:00	1,01	41,05	4,84	0,09	24,75	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:10:00	1,01	40,83	4,84	0,09	25,08	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:15:00	1,01	41,08	4,84	0,09	24,93	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:20:00	1,01	40,85	4,84	0,09	24,84	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:25:00	1	40,98	4,84	0,09	24,74	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:30:00	1	40,89	4,84	0,09	24,81	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:35:00	1	41,15	4,84	0,09	24,7	23,91	7,88	-	-
###	2026-03-14 14:40:00	1	40,9	4,84	0,09	24,75	23,9	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:45:00	1	41,08	4,84	0,09	24,69	23,89	7,89	-	-
###	2026-03-14 14:50:00	1,01	40,92	4,84	0,09	24,92	23,89	7,9	-	-
###	2026-03-14 14:55:00	1,02	42,21	4,84	0,09	25,46	23,91	7,92	-	-
###	2026-03-14 15:00:00	1,03	41,58	4,84	0,09	25,47	23,88	7,95	-	-
###	2026-03-14 15:05:00	1,04	41,7	4,84	0,09	25,18	23,87	7,97	-	-
###	2026-03-14 15:10:00	1,04	41,28	4,84	0,09	25,12	23,87	8	-	-
###	2026-03-14 15:15:00	1,05	41,45	4,84	0,09	25	23,87	8,01	-	-
###	2026-03-14 15:20:00	1,05	40,93	4,84	0,09	25,13	23,87	8,02	-	-
###	2026-03-14 15:25:00	1,05	41,21	4,84	0,09	25,03	23,83	8,02	-	-
###	2026-03-14 15:30:00	1,05	41,03	4,84	0,09	24,96	23,81	8,02	-	-
###	2026-03-14 15:35:00	1,05	41,06	4,84	0,09	24,88	23,78	8,02	-	-
###	2026-03-14 15:40:00	1,05	41,02	4,84	0,09	25,06	23,78	8,02	-	-
###	2026-03-14 15:45:00	1,04	41,05	4,84	0,09	24,93	23,76	8,01	-	-
###	2026-03-14 15:50:00	1,05	40,82	4,84	0,09	25,02	23,75	8,02	-	-
###	2026-03-14 15:55:00	1,05	41,07	4,84	0,09	24,93	23,73	8,01	-	-
###	2026-03-14 16:00:00	1,05	40,92	4,84	0,09	25,11	23,73	8,02	-	-
###	2026-03-14 16:05:00	1,05	40,97	4,84	0,09	25,05	23,71	8	-	-
###	2026-03-14 16:10:00	1,05	40,89	4,84	0,09	24,89	23,72	8,02	-	-
###	2026-03-14 16:15:00	1,04	40,96	4,84	0,09	24,81	23,71	8,02	-	-
###	2026-03-14 16:20:00	1,05	40,76	4,84	0,09	24,96	23,7	8,02	-	-
###	2026-03-14 16:25:00	1,05	40,92	4,84	0,09	24,86	23,71	8,01	-	-
###	2026-03-14 16:30:00	1,05	40,9	4,84	0,09	24,88	23,69	8,02	-	-
###	2026-03-14 16:35:00	1,05	40,86	4,84	0,09	24,74	23,69	8,01	-	-
###	2026-03-14 16:40:00	1,05	41	4,84	0,09	24,84	23,68	8,02	-	-
###	2026-03-14 16:45:00	1,05	41	4,84	0,09	24,67	23,68	8,01	-	-
###	2026-03-14 16:50:00	1,05	40,77	4,84	0,09	24,81	23,68	8,01	-	-
###	2026-03-14 16:55:00	1,05	40,85	4,84	0,09	24,7	23,68	8,01	-	-
###	2026-03-14 17:00:00	1,05	40,8	4,84	0,09	24,81	23,67	8,02	-	-
###	2026-03-14 17:05:00	1,05	40,78	4,84	0,09	24,7	23,64	8,01	-	-
###	2026-03-14 17:10:00	1,05	40,8	4,84	0,09	24,74	23,67	8,02	-	-
###	2026-03-14 17:15:00	1,05	40,82	4,84	0,09	24,69	23,67	8,01	-	-
###	2026-03-14 17:20:00	1,05	40,71	4,84	0,09	24,84	23,67	8,01	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-14 17:25:00	1,05	40,73	4,84	0,09	24,72	23,65	8,02	-	-
###	2026-03-14 17:30:00	1,05	40,65	4,84	0,09	24,69	23,66	8,01	-	-
###	2026-03-14 17:35:00	1,04	40,69	4,84	0,09	24,62	23,64	8,01	-	-
###	2026-03-14 17:40:00	1,05	40,54	4,84	0,09	24,7	23,66	8,02	-	-
###	2026-03-14 17:45:00	1,05	40,68	4,84	0,09	24,59	23,64	8,01	-	-
###	2026-03-14 17:50:00	1,05	40,7	4,84	0,09	24,58	23,68	8,02	-	-
###	2026-03-14 17:55:00	1,04	40,72	4,84	0,09	24,55	23,67	8,01	-	-
###	2026-03-14 18:00:00	1,05	40,55	4,84	0,09	26,04	23,64	8,02	-	-
###	2026-03-14 18:05:00	1,05	40,66	4,84	0,09	25,93	23,63	8,01	-	-
###	2026-03-14 18:10:00	1,05	40,65	4,84	0,09	24,7	23,64	8,01	-	-
###	2026-03-14 18:15:00	1,05	40,63	4,84	0,09	24,59	23,64	8,01	-	-
###	2026-03-14 18:20:00	1,05	40,59	4,84	0,09	24,84	23,64	8	-	-
###	2026-03-14 18:25:00	1,05	40,62	4,84	0,09	24,73	23,65	8	-	-
###	2026-03-14 18:30:00	1,05	40,62	4,84	0,09	24,77	23,65	8,01	-	-
###	2026-03-14 18:35:00	1,05	40,56	4,84	0,09	24,69	23,64	7,99	-	-
###	2026-03-14 18:40:00	1,05	40,58	4,84	0,09	24,63	23,65	8	-	-
###	2026-03-14 18:45:00	1,03	40,51	4,84	0,09	24,51	23,66	8	-	-
###	2026-03-14 18:50:00	1,05	40,43	4,84	0,09	24,55	23,68	8,01	-	-
###	2026-03-14 18:55:00	1,03	40,58	4,84	0,09	24,44	23,68	8,01	-	-
###	2026-03-14 19:00:00	1,04	40,53	4,84	0,09	24,56	23,69	8,01	-	-
###	2026-03-14 19:05:00	1,03	40,51	4,84	0,09	24,47	23,69	8	-	-
###	2026-03-14 19:10:00	1,05	40,5	4,84	0,09	24,55	23,69	8,01	-	-
###	2026-03-14 19:15:00	1,03	40,49	4,84	0,09	24,5	23,69	8	-	-
###	2026-03-14 19:20:00	1,04	40,43	4,84	0,09	24,52	23,69	8,01	-	-
###	2026-03-14 19:25:00	1,04	40,46	4,84	0,09	24,42	23,7	8	-	-
###	2026-03-14 19:30:00	1,04	40,37	4,84	0,09	24,52	23,71	8,01	-	-
###	2026-03-14 19:35:00	1,03	40,48	4,84	0,09	24,4	23,72	8	-	-
###	2026-03-14 19:40:00	1,04	40,44	4,84	0,09	24,47	23,73	8,01	-	-
###	2026-03-14 19:45:00	1,03	40,31	4,84	0,09	24,38	23,73	8	-	-
###	2026-03-14 19:50:00	1,04	40,34	4,84	0,09	24,45	23,73	8	-	-
###	2026-03-14 19:55:00	1,03	40,38	4,84	0,09	24,35	23,74	8	-	-
###	2026-03-14 20:00:00	1,04	40,26	4,84	0,09	24,51	23,76	8	-	-
###	2026-03-14 20:05:00	1,02	40,44	4,84	0,09	24,43	23,76	8	-	-
###	2026-03-14 20:10:00	1,04	40,19	4,84	0,09	24,45	23,78	8	-	-
###	2026-03-14 20:15:00	1,03	40,33	4,84	0,09	24,34	23,78	8	-	-
###	2026-03-14 20:20:00	1,04	40,36	4,84	0,09	24,41	23,78	8	-	-
###	2026-03-14 20:25:00	1,03	40,38	4,84	0,09	24,34	23,78	8	-	-
###	2026-03-14 20:30:00	1,04	40,33	4,84	0,09	24,38	23,79	8	-	-
###	2026-03-14 20:35:00	1,02	40,35	4,84	0,09	24,31	23,79	7,99	-	-
###	2026-03-14 20:40:00	1,03	40,26	4,84	0,09	24,89	23,79	8	-	-
###	2026-03-14 20:45:00	1,03	40,35	4,84	0,09	24,81	23,79	8	-	-
###	2026-03-14 20:50:00	1,03	40,23	4,84	0,09	24,39	23,79	8	-	-
###	2026-03-14 20:55:00	1,02	40,3	4,84	0,09	24,27	23,8	8	-	-
###	2026-03-14 21:00:00	1,03	40,28	4,84	0,09	24,38	23,8	8	-	-
###	2026-03-14 21:05:00	1,02	40,28	4,84	0,09	24,28	23,8	8	-	-
###	2026-03-14 21:10:00	1,03	40,35	4,84	0,09	24,37	23,8	8	-	-
###	2026-03-14 21:15:00	1,03	40,25	4,84	0,09	24,27	23,8	7,99	-	-
###	2026-03-14 21:20:00	1,03	40,25	4,84	0,09	24,32	23,81	8	-	-
###	2026-03-14 21:25:00	1,02	40,23	4,84	0,09	24,25	23,81	7,99	-	-
###	2026-03-14 21:30:00	1,03	40,31	4,84	0,09	24,33	23,82	8	-	-
###	2026-03-14 21:35:00	1,02	39,98	4,84	0,09	24,25	23,82	8	-	-
###	2026-03-14 21:40:00	1,03	40,24	4,84	0,09	24,32	23,82	8	-	-
###	2026-03-14 21:45:00	1,01	40,23	4,84	0,09	24,23	23,82	8	-	-
###	2026-03-14 21:50:00	1,03	40,27	4,84	0,09	24,29	23,82	8,01	-	-
###	2026-03-14 21:55:00	1,02	40,28	4,84	0,09	24,22	23,83	7,99	-	-
###	2026-03-14 22:00:00	1,03	40,24	4,84	0,09	24,28	23,83	8	-	-
###	2026-03-14 22:05:00	1,01	40,32	4,84	0,09	24,19	23,83	7,99	-	-
###	2026-03-14 22:10:00	1,03	40,11	4,84	0,09	24,26	23,84	8	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-14 22:15:00	1,02	40,12	4,84	0,09	24,18	23,84	8	-	-
###	2026-03-14 22:20:00	1,02	40,13	4,84	0,09	24,27	23,84	8	-	-
###	2026-03-14 22:25:00	1,02	40,23	4,84	0,09	24,2	23,83	8	-	-
###	2026-03-14 22:30:00	1,02	40,21	4,84	0,09	24,28	23,83	8	-	-
###	2026-03-14 22:35:00	1,01	40,08	4,84	0,09	24,17	23,83	8	-	-
###	2026-03-14 22:40:00	1,02	40,12	4,84	0,09	24,21	23,83	8	-	-
###	2026-03-14 22:45:00	1,01	40,34	4,84	0,09	24,15	23,83	7,99	-	-
###	2026-03-14 22:50:00	1,02	40,16	4,84	0,09	24,2	23,83	8	-	-
###	2026-03-14 22:55:00	1,02	40,22	4,84	0,09	24,16	23,83	7,99	-	-
###	2026-03-14 23:00:00	1,02	40,18	4,84	0,09	24,39	23,84	7,99	-	-
###	2026-03-14 23:05:00	1,02	40,3	4,84	0,09	24,29	23,83	8	-	-
###	2026-03-14 23:10:00	1,02	40,15	4,84	0,09	24,21	23,84	8	-	-
###	2026-03-14 23:15:00	1,01	40,41	4,84	0,09	24,12	23,84	7,99	-	-
###	2026-03-14 23:20:00	1,02	40,01	4,84	0,09	24,24	23,84	8	-	-
###	2026-03-14 23:25:00	1,01	40,08	4,84	0,09	24,15	23,84	7,98	-	-
###	2026-03-14 23:30:00	1,02	39,93	4,84	0,09	24,24	23,83	8	-	-
###	2026-03-14 23:35:00	1,01	40,66	4,84	0,09	24,16	23,84	7,99	-	-
###	2026-03-14 23:40:00	1,02	40,19	4,84	0,09	24,3	23,84	8	-	-
###	2026-03-14 23:45:00	1,01	40,16	4,84	0,09	24,2	23,83	7,98	-	-
###	2026-03-14 23:50:00	1,02	40,2	4,84	0,09	24,21	23,86	8	-	-
###	2026-03-14 23:55:00	1,01	40,22	4,84	0,09	24,11	23,86	7,99	-	-
###	2026-03-15 00:00:00	1,02	39,97	4,84	0,09	24,19	23,87	8	-	-
###	2026-03-15 00:05:00	1,01	40,04	4,84	0,09	24,16	23,87	8	-	-
###	2026-03-15 00:15:00	1,01	40,27	4,84	0,09	24,1	23,87	8	-	-
###	2026-03-15 00:20:00	1,02	40,05	4,84	0,09	24,96	23,87	8	-	-
###	2026-03-15 00:25:00	1	40,23	4,84	0,09	24,9	23,87	7,99	-	-
###	2026-03-15 00:30:00	1,02	40,08	4,84	0,09	24,17	23,87	8	-	-
###	2026-03-15 00:35:00	1,01	40,34	4,84	0,09	24,06	23,87	7,99	-	-
###	2026-03-15 00:40:00	1,02	40,07	4,84	0,09	24,11	23,87	8	-	-
###	2026-03-15 00:45:00	1,01	40,28	4,84	0,09	24,06	23,87	7,99	-	-
###	2026-03-15 00:50:00	1,02	40,08	4,84	0,09	24,09	23,87	8	-	-
###	2026-03-15 00:55:00	1,01	40,34	4,84	0,09	24,05	23,87	7,98	-	-
###	2026-03-15 01:00:00	1,02	40,01	4,84	0,09	24,1	23,89	7,99	-	-
###	2026-03-15 01:05:00	1,01	40,28	4,84	0,09	24,04	23,9	7,98	-	-
###	2026-03-15 01:10:00	1,01	40,04	4,84	0,09	24,13	23,9	8	-	-
###	2026-03-15 01:15:00	1,01	40,22	4,84	0,09	24,07	23,9	7,98	-	-
###	2026-03-15 01:20:00	1,01	40,04	4,84	0,09	24,06	23,9	7,99	-	-
###	2026-03-15 01:25:00	1,01	40,12	4,84	0,09	24,01	23,91	7,98	-	-
###	2026-03-15 01:30:00	1,01	40,06	4,84	0,09	24,06	23,92	7,99	-	-
###	2026-03-15 01:35:00	1,01	40,05	4,84	0,09	24,02	23,92	7,98	-	-
###	2026-03-15 01:40:00	1,01	39,97	4,84	0,09	24,05	23,92	8	-	-
###	2026-03-15 01:45:00	1,01	40	4,84	0,09	24,02	23,92	7,98	-	-
###	2026-03-15 01:50:00	1,01	39,99	4,84	0,09	24,07	23,92	7,99	-	-
###	2026-03-15 01:55:00	1,01	40,07	4,84	0,09	24	23,92	7,98	-	-
###	2026-03-15 02:00:00	1,01	40,08	4,84	0,09	24,05	23,92	7,99	-	-
###	2026-03-15 02:05:00	1	40,27	4,84	0,09	23,99	23,92	7,98	-	-
###	2026-03-15 02:10:00	1,01	39,99	4,84	0,09	24,11	23,92	7,98	-	-
###	2026-03-15 02:15:00	1	40,12	4,84	0,09	24,05	23,92	7,97	-	-
###	2026-03-15 02:20:00	1,01	39,92	4,84	0,09	24,46	23,92	7,99	-	-
###	2026-03-15 02:25:00	1,01	40,24	4,84	0,09	24,41	23,92	7,97	-	-
###	2026-03-15 02:30:00	1,01	39,95	4,84	0,09	24,19	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 02:35:00	1,01	39,99	4,84	0,09	24,1	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 02:40:00	1	39,91	4,84	0,09	24,05	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 02:45:00	1	40,04	4,84	0,09	23,97	23,92	7,98	-	-
###	2026-03-15 02:50:00	1,01	39,89	4,84	0,09	24,04	23,93	7,99	-	-
###	2026-03-15 02:55:00	1	39,95	4,84	0,09	23,98	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 03:00:00	1,01	39,91	4,84	0,09	24,01	23,93	7,99	-	-
###	2026-03-15 03:05:00	1	40,02	4,84	0,09	23,98	23,94	7,98	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-15 03:10:00	1,01	39,92	4,84	0,09	24,13	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 03:15:00	1	40,06	4,84	0,09	24,1	23,94	7,98	-	-
###	2026-03-15 03:20:00	1,01	39,82	4,84	0,09	24,57	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 03:25:00	0,99	40,01	4,84	0,09	24,54	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 03:30:00	1,01	39,84	4,84	0,09	24,22	23,92	7,98	-	-
###	2026-03-15 03:35:00	1	40,08	4,84	0,09	24,18	23,93	7,96	-	-
###	2026-03-15 03:40:00	1,01	39,83	4,84	0,09	23,99	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 03:45:00	1	40,03	4,84	0,09	23,94	23,92	7,96	-	-
###	2026-03-15 03:50:00	1,01	39,93	4,84	0,09	24	23,94	7,99	-	-
###	2026-03-15 03:55:00	1	40,04	4,84	0,09	23,95	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 04:00:00	1	39,77	4,84	0,09	24,13	23,93	7,99	-	-
###	2026-03-15 04:05:00	1	40,11	4,84	0,09	24,07	23,94	7,98	-	-
###	2026-03-15 04:10:00	1	39,85	4,84	0,09	23,96	23,95	7,99	-	-
###	2026-03-15 04:15:00	1	39,84	4,84	0,09	23,92	23,95	7,98	-	-
###	2026-03-15 04:20:00	1	39,8	4,84	0,09	23,94	23,95	7,99	-	-
###	2026-03-15 04:25:00	1	39,78	4,84	0,09	23,91	23,94	7,97	-	-
###	2026-03-15 04:30:00	1	39,74	4,84	0,09	23,95	23,94	7,99	-	-
###	2026-03-15 04:35:00	1	39,84	4,84	0,09	23,89	23,94	7,97	-	-
###	2026-03-15 04:40:00	1	39,79	4,84	0,09	23,95	23,94	7,98	-	-
###	2026-03-15 04:45:00	1	39,78	4,84	0,09	23,91	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 04:50:00	1	39,84	4,84	0,09	23,94	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 04:55:00	0,99	39,88	4,84	0,09	23,92	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 05:00:00	1	39,8	4,84	0,09	24,01	23,93	7,99	-	-
###	2026-03-15 05:05:00	1	39,98	4,84	0,09	23,94	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 05:10:00	1	39,7	4,84	0,09	23,92	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 05:15:00	1	39,88	4,84	0,09	23,88	23,93	7,96	-	-
###	2026-03-15 05:20:00	1	39,88	4,84	0,09	23,95	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 05:25:00	0,99	39,83	4,84	0,09	23,87	23,93	7,95	-	-
###	2026-03-15 05:30:00	1	39,86	4,84	0,09	24,06	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 05:35:00	1	40,16	4,84	0,09	23,99	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 05:40:00	1	39,64	4,84	0,09	23,9	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 05:45:00	0,99	40,01	4,84	0,09	23,88	23,93	7,96	-	-
###	2026-03-15 05:50:00	1	39,81	4,84	0,09	24,01	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 05:55:00	1	40	4,84	0,09	23,96	23,94	7,97	-	-
###	2026-03-15 06:00:00	1	39,76	4,84	0,09	24,19	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 06:05:00	1	40	4,84	0,09	24,15	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 06:10:00	1	39,73	4,84	0,09	23,89	23,92	7,97	-	-
###	2026-03-15 06:15:00	0,99	40,05	4,84	0,09	23,84	23,92	7,97	-	-
###	2026-03-15 06:20:00	1	39,76	4,84	0,09	23,89	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 06:25:00	1	39,74	4,84	0,09	23,84	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 06:30:00	1	39,67	4,84	0,09	23,86	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 06:35:00	0,98	39,73	4,84	0,09	23,83	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 06:40:00	1	39,74	4,84	0,09	23,87	23,93	7,98	-	-
###	2026-03-15 06:45:00	1	39,68	4,84	0,09	23,81	23,93	7,97	-	-
###	2026-03-15 06:50:00	1	39,72	4,84	0,09	23,87	23,92	7,98	-	-
###	2026-03-15 06:55:00	0,99	39,74	4,84	0,09	23,84	23,92	7,95	-	-
###	2026-03-15 07:00:00	1	39,74	4,84	0,09	23,91	23,92	7,97	-	-
###	2026-03-15 07:05:00	0,99	39,72	4,84	0,09	23,86	23,92	7,97	-	-
###	2026-03-15 07:10:00	1	39,72	4,84	0,09	23,88	23,92	7,97	-	-
###	2026-03-15 07:15:00	0,99	39,65	4,84	0,09	23,8	23,9	7,95	-	-
###	2026-03-15 07:20:00	1	39,65	4,84	0,09	23,84	23,9	7,97	-	-
###	2026-03-15 07:25:00	0,99	39,69	4,84	0,09	23,81	23,9	7,98	-	-
###	2026-03-15 07:30:00	1	39,59	4,84	0,09	24,06	23,88	7,97	-	-
###	2026-03-15 07:35:00	0,99	39,65	4,84	0,09	24	23,88	7,98	-	-
###	2026-03-15 07:40:00	1	39,57	4,84	0,09	23,87	23,87	7,97	-	-
###	2026-03-15 07:45:00	0,99	39,71	4,84	0,09	23,82	23,86	7,97	-	-
###	2026-03-15 07:50:00	0,99	39,68	4,84	0,09	23,83	23,85	7,98	-	-
###	2026-03-15 07:55:00	0,99	39,67	4,84	0,09	23,82	23,83	7,95	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-15 08:00:00	1	39,61	4,84	0,09	23,84	23,83	7,98	-	-
###	2026-03-15 08:05:00	0,99	39,66	4,84	0,09	23,82	23,83	7,95	-	-
###	2026-03-15 08:10:00	1	39,69	4,84	0,09	23,83	23,83	7,96	-	-
###	2026-03-15 08:15:00	1	39,67	4,84	0,09	23,81	23,83	7,94	-	-
###	2026-03-15 08:20:00	1	39,65	4,84	0,09	23,85	23,82	7,96	-	-
###	2026-03-15 08:25:00	0,99	39,66	4,84	0,09	23,81	23,82	7,97	-	-
###	2026-03-15 08:30:00	1	39,68	4,84	0,09	23,82	23,81	7,98	-	-
###	2026-03-15 08:35:00	0,99	39,64	4,84	0,09	23,82	23,78	7,96	-	-
###	2026-03-15 08:40:00	0,99	39,62	4,84	0,09	23,81	23,78	7,97	-	-
###	2026-03-15 08:45:00	1	39,7	4,84	0,09	23,8	23,78	7,96	-	-
###	2026-03-15 08:50:00	1	39,7	4,84	0,09	23,81	23,78	7,97	-	-
###	2026-03-15 08:55:00	1	39,64	4,84	0,09	23,81	23,78	7,96	-	-
###	2026-03-15 09:00:00	1	39,69	4,84	0,09	23,82	23,78	7,97	-	-
###	2026-03-15 09:05:00	1	39,59	4,84	0,09	23,83	23,78	7,96	-	-
###	2026-03-15 09:10:00	1	39,62	4,84	0,09	23,82	23,78	7,97	-	-
###	2026-03-15 09:15:00	1	39,58	4,84	0,09	23,78	23,74	7,94	-	-
###	2026-03-15 09:20:00	1	39,64	4,84	0,09	23,87	23,73	7,98	-	-
###	2026-03-15 09:25:00	0,99	39,62	4,84	0,09	23,81	23,73	7,96	-	-
###	2026-03-15 09:30:00	1	39,64	4,84	0,09	23,78	23,73	7,98	-	-
###	2026-03-15 09:35:00	1	39,64	4,84	0,09	23,77	23,73	7,97	-	-
###	2026-03-15 09:40:00	1	39,62	4,84	0,09	23,8	23,72	7,97	-	-
###	2026-03-15 09:45:00	1	39,63	4,84	0,09	23,78	23,71	7,96	-	-
###	2026-03-15 09:50:00	1	39,56	4,84	0,09	24,02	23,71	7,98	-	-
###	2026-03-15 09:55:00	0,99	39,64	4,84	0,09	23,96	23,7	7,96	-	-
###	2026-03-15 10:00:00	1	39,63	4,84	0,09	23,95	23,69	7,97	-	-
###	2026-03-15 10:05:00	1	39,56	4,84	0,09	23,9	23,68	7,93	-	-
###	2026-03-15 10:10:00	1	39,56	4,84	0,09	23,79	23,68	7,97	-	-
###	2026-03-15 10:15:00	0,99	39,6	4,84	0,09	23,75	23,69	7,97	-	-
###	2026-03-15 10:20:00	1	39,57	4,84	0,09	23,76	23,69	7,97	-	-
###	2026-03-15 10:25:00	1	39,59	4,84	0,09	23,73	23,7	7,97	-	-
###	2026-03-15 10:30:00	1	39,67	4,84	0,09	23,83	23,69	7,97	-	-
###	2026-03-15 10:35:00	0,99	39,65	4,84	0,09	23,72	23,7	7,96	-	-
###	2026-03-15 10:40:00	0,99	39,6	4,84	0,09	23,75	23,72	7,97	-	-
###	2026-03-15 10:45:00	0,98	39,59	4,84	0,09	23,71	23,73	7,95	-	-
###	2026-03-15 10:50:00	0,99	39,57	4,84	0,09	23,78	23,73	7,97	-	-
###	2026-03-15 10:55:00	0,99	39,62	4,84	0,09	23,74	23,74	7,95	-	-
###	2026-03-15 11:00:00	1	39,56	4,84	0,09	23,78	23,73	7,97	-	-
###	2026-03-15 11:05:00	0,98	39,57	4,84	0,09	23,71	23,73	7,95	-	-
###	2026-03-15 11:10:00	0,99	39,57	4,84	0,09	23,77	23,73	7,97	-	-
###	2026-03-15 11:15:00	0,99	39,62	4,84	0,09	23,73	23,71	7,95	-	-
###	2026-03-15 11:20:00	0,99	39,6	4,84	0,09	23,75	23,69	7,96	-	-
###	2026-03-15 11:25:00	0,99	39,64	4,84	0,09	23,71	23,69	7,95	-	-
###	2026-03-15 11:30:00	0,99	39,6	4,84	0,09	23,74	23,7	7,97	-	-
###	2026-03-15 11:35:00	0,99	39,59	4,84	0,09	23,72	23,68	7,95	-	-
###	2026-03-15 11:40:00	0,99	39,54	4,84	0,09	23,76	23,69	7,97	-	-
###	2026-03-15 11:45:00	0,99	39,63	4,84	0,09	23,73	23,69	7,96	-	-
###	2026-03-15 11:50:00	0,99	39,65	4,84	0,09	23,76	23,69	7,97	-	-
###	2026-03-15 11:55:00	0,98	39,6	4,84	0,09	23,73	23,69	7,94	-	-
###	2026-03-15 12:00:00	0,99	39,63	4,84	0,09	23,76	23,71	7,95	-	-
###	2026-03-15 12:05:00	0,99	39,62	4,84	0,09	23,71	23,72	7,95	-	-
###	2026-03-15 12:10:00	0,99	39,6	4,84	0,09	23,74	23,73	7,96	-	-
###	2026-03-15 12:15:00	0,98	39,58	4,84	0,09	23,7	23,73	7,94	-	-
###	2026-03-15 12:20:00	0,99	39,57	4,84	0,09	23,74	23,74	7,97	-	-
###	2026-03-15 12:25:00	0,98	39,61	4,84	0,09	23,69	23,76	7,94	-	-
###	2026-03-15 12:30:00	0,98	39,59	4,84	0,09	23,72	23,77	7,96	-	-
###	2026-03-15 12:35:00	0,98	39,57	4,84	0,09	23,68	23,78	7,93	-	-
###	2026-03-15 12:40:00	0,98	39,49	4,84	0,09	23,73	23,78	7,95	-	-
###	2026-03-15 12:45:00	0,97	39,55	4,84	0,09	23,68	23,78	7,94	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-15 12:50:00	0,98	39,54	4,84	0,09	23,74	23,79	7,95	-	-
###	2026-03-15 12:55:00	0,97	39,56	4,84	0,09	23,67	23,81	7,93	-	-
###	2026-03-15 13:00:00	0,98	39,5	4,84	0,09	23,73	23,82	7,95	-	-
###	2026-03-15 13:05:00	0,97	39,57	4,84	0,09	23,67	23,83	7,93	-	-
###	2026-03-15 13:10:00	0,98	39,62	4,84	0,09	23,73	23,83	7,94	-	-
###	2026-03-15 13:15:00	0,97	39,54	4,84	0,09	23,66	23,84	7,92	-	-
###	2026-03-15 13:20:00	0,97	39,5	4,84	0,09	23,72	23,85	7,95	-	-
###	2026-03-15 13:25:00	0,97	39,55	4,84	0,09	23,65	23,86	7,92	-	-
###	2026-03-15 13:30:00	0,97	39,59	4,84	0,09	23,7	23,86	7,94	-	-
###	2026-03-15 13:35:00	0,96	39,49	4,84	0,09	23,66	23,84	7,92	-	-
###	2026-03-15 13:40:00	0,97	39,51	4,84	0,09	23,7	23,83	7,94	-	-
###	2026-03-15 13:45:00	0,96	39,54	4,84	0,09	23,65	23,83	7,92	-	-
###	2026-03-15 13:50:00	0,97	39,61	4,84	0,09	23,77	23,83	7,94	-	-
###	2026-03-15 13:55:00	0,96	39,53	4,84	0,09	23,73	23,84	7,92	-	-
###	2026-03-15 14:00:00	0,97	39,48	4,84	0,09	23,72	23,85	7,95	-	-
###	2026-03-15 14:05:00	0,96	39,53	4,84	0,09	23,67	23,87	7,93	-	-
###	2026-03-15 14:10:00	0,97	39,49	4,84	0,09	23,73	23,87	7,94	-	-
###	2026-03-15 14:15:00	0,96	39,58	4,84	0,09	23,68	23,89	7,93	-	-
###	2026-03-15 14:20:00	0,97	39,52	4,84	0,09	23,69	23,9	7,95	-	-
###	2026-03-15 14:25:00	0,96	39,53	4,84	0,09	23,63	23,92	7,92	-	-
###	2026-03-15 14:30:00	0,97	39,49	4,84	0,09	23,67	23,92	7,94	-	-
###	2026-03-15 14:35:00	0,96	39,53	4,84	0,09	23,63	23,92	7,91	-	-
###	2026-03-15 14:40:00	0,96	39,39	4,84	0,09	23,68	23,93	7,94	-	-
###	2026-03-15 14:45:00	0,96	39,58	4,84	0,09	23,63	23,93	7,91	-	-
###	2026-03-15 14:50:00	0,96	39,54	4,84	0,09	23,71	23,95	7,94	-	-
###	2026-03-15 14:55:00	0,95	39,52	4,84	0,09	23,63	23,95	7,91	-	-
###	2026-03-15 15:00:00	0,96	39,54	4,84	0,09	23,67	23,96	7,93	-	-
###	2026-03-15 15:05:00	0,95	39,53	4,84	0,09	23,63	23,97	7,91	-	-
###	2026-03-15 15:10:00	0,96	39,56	4,84	0,09	23,75	23,97	7,93	-	-
###	2026-03-15 15:15:00	0,95	39,5	4,84	0,09	23,69	23,97	7,92	-	-
###	2026-03-15 15:20:00	0,96	39,56	4,84	0,09	23,66	23,98	7,92	-	-
###	2026-03-15 15:25:00	0,95	39,52	4,84	0,09	23,62	23,98	7,91	-	-
###	2026-03-15 15:30:00	0,96	39,58	4,84	0,09	23,66	23,99	7,93	-	-
###	2026-03-15 15:35:00	0,95	39,5	4,84	0,09	23,62	24	7,91	-	-
###	2026-03-15 15:40:00	0,96	39,54	4,84	0,09	23,67	24	7,92	-	-
###	2026-03-15 15:45:00	0,95	39,51	4,84	0,09	23,64	24	7,89	-	-
###	2026-03-15 15:50:00	0,96	39,6	4,84	0,09	24	24,01	7,92	-	-
###	2026-03-15 15:55:00	0,95	39,48	4,84	0,09	23,9	24,01	7,89	-	-
###	2026-03-15 16:00:00	0,96	39,54	4,84	0,09	23,64	24,02	7,91	-	-
###	2026-03-15 16:05:00	0,95	39,48	4,84	0,09	23,61	24,02	7,89	-	-
###	2026-03-15 16:10:00	0,96	39,52	4,84	0,09	23,66	24,02	7,92	-	-
###	2026-03-15 16:15:00	0,95	39,43	4,84	0,09	23,6	24,02	7,9	-	-
###	2026-03-15 16:20:00	0,96	39,55	4,84	0,09	23,64	24	7,91	-	-
###	2026-03-15 16:25:00	0,95	39,49	4,84	0,09	23,6	23,97	7,89	-	-
###	2026-03-15 16:30:00	0,95	39,51	4,84	0,09	23,63	23,96	7,92	-	-
###	2026-03-15 16:35:00	0,94	39,5	4,84	0,09	23,6	23,94	7,89	-	-
###	2026-03-15 16:40:00	0,95	39,52	4,84	0,09	24,01	23,93	7,92	-	-
###	2026-03-15 16:45:00	0,96	39,49	4,84	0,09	23,93	23,92	7,9	-	-
###	2026-03-15 16:50:00	0,95	39,42	4,84	0,09	23,65	23,92	7,93	-	-
###	2026-03-15 16:55:00	0,95	39,43	4,84	0,09	23,62	23,91	7,89	-	-
###	2026-03-15 17:00:00	0,96	39,35	4,84	0,09	23,66	23,9	7,91	-	-
###	2026-03-15 17:05:00	0,95	39,44	4,84	0,09	23,63	23,88	7,91	-	-
###	2026-03-15 17:10:00	0,96	39,46	4,84	0,09	23,61	23,87	7,92	-	-
###	2026-03-15 17:15:00	0,95	39,45	4,84	0,09	23,59	23,87	7,92	-	-
###	2026-03-15 17:20:00	0,96	39,37	4,84	0,09	23,63	23,87	7,93	-	-
###	2026-03-15 17:25:00	0,96	39,48	4,84	0,09	23,58	23,86	7,9	-	-
###	2026-03-15 17:30:00	0,96	39,38	4,84	0,09	23,61	23,86	7,93	-	-
###	2026-03-15 17:35:00	0,96	39,45	4,84	0,09	23,6	23,83	7,9	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-15 17:40:00	0,96	39,32	4,84	0,09	23,62	23,84	7,93	-	-
###	2026-03-15 17:45:00	0,96	39,48	4,84	0,09	23,59	23,83	7,92	-	-
###	2026-03-15 17:50:00	0,96	39,43	4,84	0,09	23,62	23,84	7,9	-	-
###	2026-03-15 17:55:00	0,96	39,46	4,84	0,09	23,6	23,83	7,91	-	-
###	2026-03-15 18:00:00	0,96	39,37	4,84	0,09	23,65	23,83	7,92	-	-
###	2026-03-15 18:05:00	0,96	39,45	4,84	0,09	23,61	23,82	7,9	-	-
###	2026-03-15 18:10:00	0,96	39,36	4,84	0,09	23,62	23,82	7,92	-	-
###	2026-03-15 18:15:00	0,96	39,41	4,84	0,09	23,58	23,82	7,91	-	-
###	2026-03-15 18:20:00	0,96	39,32	4,84	0,09	23,6	23,83	7,92	-	-
###	2026-03-15 18:25:00	0,96	39,46	4,84	0,09	23,57	23,83	7,91	-	-
###	2026-03-15 18:30:00	0,96	39,41	4,84	0,09	23,61	23,84	7,91	-	-
###	2026-03-15 18:35:00	0,96	39,42	4,84	0,09	23,58	23,85	7,9	-	-
###	2026-03-15 18:40:00	0,96	39,33	4,84	0,09	23,59	23,86	7,92	-	-
###	2026-03-15 18:45:00	0,95	39,43	4,84	0,09	23,54	23,87	7,89	-	-
###	2026-03-15 18:50:00	0,96	39,38	4,84	0,09	23,68	23,87	7,92	-	-
###	2026-03-15 18:55:00	0,95	39,38	4,84	0,09	23,64	23,87	7,9	-	-
###	2026-03-15 19:00:00	0,96	39,39	4,84	0,09	23,57	23,88	7,91	-	-
###	2026-03-15 19:05:00	0,95	39,37	4,84	0,09	23,54	23,89	7,89	-	-
###	2026-03-15 19:10:00	0,96	39,46	4,84	0,09	23,6	23,9	7,91	-	-
###	2026-03-15 19:15:00	0,95	39,39	4,84	0,09	23,55	23,89	7,89	-	-
###	2026-03-15 19:20:00	0,96	39,48	4,84	0,09	23,59	23,9	7,91	-	-
###	2026-03-15 19:25:00	0,95	39,4	4,84	0,09	23,56	23,9	7,89	-	-
###	2026-03-15 19:30:00	0,96	39,38	4,84	0,09	23,58	23,91	7,91	-	-
###	2026-03-15 19:35:00	0,95	39,42	4,84	0,09	23,54	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-15 19:40:00	0,96	39,47	4,84	0,09	23,58	23,92	7,91	-	-
###	2026-03-15 19:45:00	0,95	39,38	4,84	0,09	23,54	23,92	7,9	-	-
###	2026-03-15 19:50:00	0,96	39,42	4,84	0,09	23,58	23,92	7,92	-	-
###	2026-03-15 19:55:00	0,94	39,44	4,84	0,09	23,54	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-15 20:00:00	0,96	39,54	4,84	0,09	23,57	23,93	7,92	-	-
###	2026-03-15 20:05:00	0,95	39,39	4,84	0,09	23,52	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-15 20:10:00	0,96	39,43	4,84	0,09	23,63	23,92	7,91	-	-
###	2026-03-15 20:15:00	0,95	39,39	4,84	0,09	23,57	23,92	7,89	-	-
###	2026-03-15 20:20:00	0,95	39,46	4,84	0,09	23,69	23,93	7,9	-	-
###	2026-03-15 20:25:00	0,94	39,39	4,84	0,09	23,64	23,95	7,88	-	-
###	2026-03-15 20:30:00	0,96	39,47	4,84	0,09	23,56	23,95	7,91	-	-
###	2026-03-15 20:35:00	0,95	39,45	4,84	0,09	23,52	23,95	7,89	-	-
###	2026-03-15 20:40:00	0,96	39,47	4,84	0,09	23,54	23,97	7,91	-	-
###	2026-03-15 20:45:00	0,95	39,43	4,84	0,09	23,5	23,97	7,89	-	-
###	2026-03-15 20:50:00	0,95	39,31	4,84	0,09	23,54	23,97	7,89	-	-
###	2026-03-15 20:55:00	0,95	39,43	4,84	0,09	23,5	23,97	7,88	-	-
###	2026-03-15 21:00:00	0,95	39,39	4,84	0,09	23,71	23,97	7,9	-	-
###	2026-03-15 21:05:00	0,95	39,35	4,84	0,09	23,7	23,97	7,87	-	-
###	2026-03-15 21:10:00	0,95	39,47	4,84	0,09	23,52	23,97	7,89	-	-
###	2026-03-15 21:15:00	0,95	39,47	4,84	0,09	23,49	23,97	7,86	-	-
###	2026-03-15 21:20:00	0,95	39,34	4,84	0,09	23,62	23,98	7,88	-	-
###	2026-03-15 21:25:00	0,95	39,35	4,84	0,09	23,57	23,98	7,86	-	-
###	2026-03-15 21:30:00	0,95	39,44	4,84	0,09	23,53	23,99	7,91	-	-
###	2026-03-15 21:35:00	0,94	39,42	4,84	0,09	23,51	23,99	7,88	-	-
###	2026-03-15 21:40:00	0,95	39,42	4,84	0,09	23,53	24	7,9	-	-
###	2026-03-15 21:45:00	0,94	39,46	4,84	0,09	23,48	24	7,88	-	-
###	2026-03-15 21:50:00	0,95	39,31	4,84	0,09	23,53	24,01	7,9	-	-
###	2026-03-15 21:55:00	0,94	39,4	4,84	0,09	23,48	24,01	7,86	-	-
###	2026-03-15 22:00:00	0,95	39,32	4,84	0,09	23,51	24	7,89	-	-
###	2026-03-15 22:05:00	0,94	39,27	4,84	0,09	23,48	24	7,88	-	-
###	2026-03-15 22:10:00	0,95	39,38	4,84	0,09	23,51	24	7,91	-	-
###	2026-03-15 22:15:00	0,94	39,43	4,84	0,09	23,52	24	7,88	-	-
###	2026-03-15 22:20:00	0,95	39,36	4,84	0,09	23,52	24,01	7,89	-	-
###	2026-03-15 22:25:00	0,94	39,38	4,84	0,09	23,48	24	7,88	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-15 22:30:00	0,95	39,31	4,84	0,09	23,55	24,01	7,91	-	-
###	2026-03-15 22:35:00	0,94	39,43	4,84	0,09	23,5	24,01	7,88	-	-
###	2026-03-15 22:40:00	0,95	39,4	4,84	0,09	23,53	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-15 22:45:00	0,94	39,39	4,84	0,09	23,48	24,01	7,85	-	-
###	2026-03-15 22:50:00	0,95	39,42	4,84	0,09	23,5	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-15 22:55:00	0,94	39,29	4,84	0,09	23,48	24,02	7,87	-	-
###	2026-03-15 23:00:00	0,95	39,41	4,84	0,09	23,5	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-15 23:05:00	0,94	39,53	4,84	0,09	23,48	24,02	7,86	-	-
###	2026-03-15 23:10:00	0,95	39,36	4,84	0,09	23,51	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-15 23:15:00	0,94	39,37	4,84	0,09	23,46	24,02	7,85	-	-
###	2026-03-15 23:20:00	0,95	39,36	4,84	0,09	23,5	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-15 23:25:00	0,94	39,45	4,84	0,09	23,45	24,02	7,86	-	-
###	2026-03-15 23:30:00	0,95	39,29	4,84	0,09	23,48	24,02	7,89	-	-
###	2026-03-15 23:35:00	0,94	39,44	4,84	0,09	23,47	24,02	7,86	-	-
###	2026-03-15 23:40:00	0,95	39,31	4,84	0,09	23,61	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-15 23:45:00	0,94	39,5	4,84	0,09	23,58	24,02	7,85	-	-
###	2026-03-15 23:50:00	0,95	39,25	4,84	0,09	23,48	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-15 23:55:00	0,94	39,26	4,84	0,09	23,46	24,02	7,86	-	-
###	2026-03-16 00:00:00	0,94	39,28	4,84	0,09	23,47	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-16 00:05:00	0,95	39,34	4,84	0,09	23,48	24,02	7,87	-	-
###	2026-03-16 00:15:00	0,94	39,29	4,84	0,09	23,44	24,02	7,85	-	-
###	2026-03-16 00:20:00	0,95	39,19	4,84	0,09	23,47	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-16 00:25:00	0,94	39,33	4,84	0,09	23,44	24,02	7,87	-	-
###	2026-03-16 00:30:00	0,95	39,21	4,84	0,09	23,57	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-16 00:35:00	0,94	39,41	4,84	0,09	23,54	24,02	7,84	-	-
###	2026-03-16 00:40:00	0,95	39,26	4,84	0,09	23,46	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-16 00:45:00	0,94	39,36	4,84	0,09	23,43	24,02	7,86	-	-
###	2026-03-16 00:50:00	0,95	39,26	4,84	0,09	23,46	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-16 00:55:00	0,94	39,33	4,84	0,09	23,43	24,01	7,86	-	-
###	2026-03-16 01:00:00	0,95	39,19	4,84	0,09	23,45	24,01	7,87	-	-
###	2026-03-16 01:05:00	0,93	39,3	4,84	0,09	23,41	24,01	7,82	-	-
###	2026-03-16 01:10:00	0,95	39,28	4,84	0,09	23,46	24,01	7,87	-	-
###	2026-03-16 01:15:00	0,94	39,35	4,84	0,09	23,43	24,01	7,85	-	-
###	2026-03-16 01:20:00	0,95	39,27	4,84	0,09	23,44	24,01	7,87	-	-
###	2026-03-16 01:25:00	0,94	39,5	4,84	0,09	23,42	24,01	7,84	-	-
###	2026-03-16 01:30:00	0,95	39,25	4,84	0,09	23,78	24,02	7,87	-	-
###	2026-03-16 01:35:00	0,94	39,5	4,84	0,09	23,71	24,01	7,86	-	-
###	2026-03-16 01:40:00	0,95	39,26	4,84	0,09	23,46	24,02	7,88	-	-
###	2026-03-16 01:45:00	0,93	39,61	4,84	0,09	23,43	24,01	7,84	-	-
###	2026-03-16 01:50:00	0,94	39,22	4,84	0,09	23,43	24,01	7,88	-	-
###	2026-03-16 01:55:00	0,93	39,3	4,84	0,09	23,4	24,01	7,84	-	-
###	2026-03-16 02:00:00	0,95	39,31	4,84	0,09	23,43	24,01	7,86	-	-
###	2026-03-16 02:05:00	0,94	39,47	4,84	0,09	23,4	24	7,84	-	-
###	2026-03-16 02:10:00	0,95	39,21	4,84	0,09	23,66	23,99	7,87	-	-
###	2026-03-16 02:15:00	0,94	39,14	4,84	0,09	23,61	23,99	7,84	-	-
###	2026-03-16 02:20:00	0,95	39,35	4,84	0,09	23,52	24	7,88	-	-
###	2026-03-16 02:25:00	0,94	39,18	4,84	0,09	23,49	24	7,86	-	-
###	2026-03-16 02:30:00	0,95	39,26	4,84	0,09	23,45	23,99	7,86	-	-
###	2026-03-16 02:35:00	0,94	39,23	4,84	0,09	23,42	23,99	7,85	-	-
###	2026-03-16 02:40:00	0,95	39,23	4,84	0,09	23,42	24	7,87	-	-
###	2026-03-16 02:45:00	0,94	39,23	4,84	0,09	23,38	23,99	7,85	-	-
###	2026-03-16 02:50:00	0,95	39,15	4,84	0,09	23,45	23,99	7,87	-	-
###	2026-03-16 02:55:00	0,94	39,38	4,84	0,09	23,42	23,98	7,85	-	-
###	2026-03-16 03:00:00	0,95	39,24	4,84	0,09	23,41	23,99	7,87	-	-
###	2026-03-16 03:05:00	0,94	39,28	4,84	0,09	23,37	23,99	7,84	-	-
###	2026-03-16 03:10:00	0,95	39,23	4,84	0,09	23,42	23,98	7,87	-	-
###	2026-03-16 03:15:00	0,94	39,26	4,84	0,09	23,39	23,98	7,84	-	-
###	2026-03-16 03:20:00	0,95	39,1	4,84	0,09	23,44	23,98	7,85	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-16 03:25:00	0,94	39,29	4,84	0,09	23,39	23,98	7,85	-	-
###	2026-03-16 03:30:00	0,95	39,08	4,84	0,09	23,4	23,98	7,85	-	-
###	2026-03-16 03:35:00	0,94	39,15	4,84	0,09	23,37	23,97	7,83	-	-
###	2026-03-16 03:40:00	0,95	39,12	4,84	0,09	23,38	23,97	7,85	-	-
###	2026-03-16 03:45:00	0,94	39,3	4,84	0,09	23,36	23,98	7,85	-	-
###	2026-03-16 03:50:00	0,95	39,13	4,84	0,09	23,39	23,97	7,87	-	-
###	2026-03-16 03:55:00	0,94	39,21	4,84	0,09	23,41	23,97	7,84	-	-
###	2026-03-16 04:00:00	0,95	39,2	4,84	0,09	23,38	23,97	7,86	-	-
###	2026-03-16 04:05:00	0,93	39,23	4,84	0,09	23,37	23,97	7,85	-	-
###	2026-03-16 04:10:00	0,95	39,2	4,84	0,09	23,43	23,97	7,85	-	-
###	2026-03-16 04:15:00	0,94	39,11	4,84	0,09	23,41	23,97	7,84	-	-
###	2026-03-16 04:20:00	0,95	39,08	4,84	0,09	23,38	23,97	7,85	-	-
###	2026-03-16 04:25:00	0,94	39,06	4,84	0,09	23,34	23,97	7,85	-	-
###	2026-03-16 04:30:00	0,95	39,19	4,84	0,09	23,4	23,97	7,86	-	-
###	2026-03-16 04:35:00	0,94	39,23	4,84	0,09	23,37	23,97	7,84	-	-
###	2026-03-16 04:40:00	0,95	39,07	4,84	0,09	23,37	23,97	7,87	-	-
###	2026-03-16 04:45:00	0,94	39,23	4,84	0,09	23,35	23,97	7,84	-	-
###	2026-03-16 04:50:00	0,95	39,15	4,84	0,09	23,41	23,97	7,86	-	-
###	2026-03-16 04:55:00	0,94	39,15	4,84	0,09	23,37	23,96	7,84	-	-
###	2026-03-16 05:00:00	0,95	39,13	4,84	0,09	23,38	23,95	7,85	-	-
###	2026-03-16 05:05:00	0,94	39,13	4,84	0,09	23,33	23,96	7,84	-	-
###	2026-03-16 05:10:00	0,95	39,15	4,84	0,09	23,36	23,94	7,86	-	-
###	2026-03-16 05:15:00	0,94	39,06	4,84	0,09	23,34	23,95	7,85	-	-
###	2026-03-16 05:20:00	0,95	39,17	4,84	0,09	23,35	23,94	7,87	-	-
###	2026-03-16 05:25:00	0,94	39,11	4,84	0,09	23,33	23,94	7,83	-	-
###	2026-03-16 05:30:00	0,95	39,07	4,84	0,09	23,36	23,94	7,86	-	-
###	2026-03-16 05:35:00	0,94	39,09	4,84	0,09	23,32	23,93	7,84	-	-
###	2026-03-16 05:40:00	0,95	39,01	4,84	0,09	23,37	23,93	7,86	-	-
###	2026-03-16 05:45:00	0,94	39,16	4,84	0,09	23,35	23,93	7,83	-	-
###	2026-03-16 05:50:00	0,95	39,05	4,84	0,09	23,34	23,93	7,84	-	-
###	2026-03-16 05:55:00	0,94	38,99	4,84	0,09	23,33	23,93	7,84	-	-
###	2026-03-16 06:00:00	0,95	39	4,84	0,09	23,34	23,94	7,87	-	-
###	2026-03-16 06:05:00	0,94	39,07	4,84	0,09	23,32	23,93	7,85	-	-
###	2026-03-16 06:10:00	0,95	39,09	4,84	0,09	23,41	23,93	7,85	-	-
###	2026-03-16 06:15:00	0,94	39,17	4,84	0,09	23,37	23,93	7,84	-	-
###	2026-03-16 06:20:00	0,95	39,03	4,84	0,09	23,35	23,93	7,85	-	-
###	2026-03-16 06:25:00	0,93	38,99	4,84	0,09	23,32	23,93	7,84	-	-
###	2026-03-16 06:30:00	0,95	38,98	4,84	0,09	23,31	23,92	7,86	-	-
###	2026-03-16 06:35:00	0,94	39,06	4,84	0,09	23,31	23,92	7,83	-	-
###	2026-03-16 06:40:00	0,95	39,01	4,84	0,09	23,51	23,93	7,86	-	-
###	2026-03-16 06:45:00	0,94	39,05	4,84	0,09	23,47	23,92	7,84	-	-
###	2026-03-16 06:50:00	0,95	38,9	4,84	0,09	23,32	23,92	7,85	-	-
###	2026-03-16 06:55:00	0,94	39,01	4,84	0,09	23,3	23,93	7,84	-	-
###	2026-03-16 07:00:00	0,95	38,9	4,84	0,09	23,33	23,93	7,84	-	-
###	2026-03-16 07:05:00	0,94	39,01	4,84	0,09	23,3	23,92	7,84	-	-
###	2026-03-16 07:10:00	0,95	38,92	4,84	0,09	23,34	23,92	7,84	-	-
###	2026-03-16 07:15:00	0,94	38,98	4,84	0,09	23,32	23,9	7,84	-	-
###	2026-03-16 07:20:00	0,95	38,98	4,84	0,09	23,34	23,89	7,84	-	-
###	2026-03-16 07:25:00	0,93	39	4,84	0,09	23,3	23,87	7,84	-	-
###	2026-03-16 07:30:00	0,95	38,9	4,84	0,09	23,35	23,87	7,84	-	-
###	2026-03-16 07:35:00	0,94	38,99	4,84	0,09	23,34	23,87	7,85	-	-
###	2026-03-16 07:40:00	0,95	39	4,84	0,09	23,31	23,86	7,85	-	-
###	2026-03-16 07:45:00	0,94	39,04	4,84	0,09	23,29	23,85	7,82	-	-
###	2026-03-16 07:50:00	0,95	38,95	4,84	0,09	23,31	23,84	7,81	-	-
###	2026-03-16 07:55:00	0,94	38,98	4,84	0,09	23,3	23,83	7,85	-	-
###	2026-03-16 08:00:00	0,95	38,99	4,84	0,09	23,31	23,83	7,85	-	-
###	2026-03-16 08:05:00	0,94	38,91	4,84	0,09	23,3	23,8	7,81	-	-
###	2026-03-16 08:10:00	0,95	38,93	4,84	0,09	23,28	23,79	7,84	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-16 08:15:00	0,95	38,96	4,84	0,09	23,28	23,78	7,84	-	-
###	2026-03-16 08:20:00	0,95	38,91	4,84	0,09	23,29	23,78	7,84	-	-
###	2026-03-16 08:25:00	0,94	38,91	4,84	0,09	23,28	23,77	7,82	-	-
###	2026-03-16 08:30:00	0,96	38,96	4,84	0,09	23,29	23,77	7,83	-	-
###	2026-03-16 08:35:00	0,94	38,92	4,84	0,09	23,28	23,75	7,81	-	-
###	2026-03-16 08:40:00	0,95	38,85	4,84	0,09	23,33	23,76	7,84	-	-
###	2026-03-16 08:45:00	0,94	38,9	4,84	0,09	23,3	23,74	7,85	-	-
###	2026-03-16 08:50:00	0,96	38,9	4,84	0,09	23,29	23,74	7,84	-	-
###	2026-03-16 08:55:00	0,95	38,88	4,84	0,09	23,27	23,74	7,85	-	-
###	2026-03-16 09:00:00	0,96	38,9	4,84	0,09	23,3	23,75	7,84	-	-
###	2026-03-16 09:05:00	0,94	38,89	4,84	0,09	23,27	23,75	7,83	-	-
###	2026-03-16 09:10:00	0,96	38,85	4,84	0,09	23,31	23,75	7,84	-	-
###	2026-03-16 09:15:00	0,95	38,9	4,84	0,09	23,27	23,73	7,8	-	-
###	2026-03-16 09:20:00	0,96	38,9	4,84	0,09	23,29	23,73	7,81	-	-
###	2026-03-16 09:25:00	0,94	38,88	4,84	0,09	23,27	23,73	7,82	-	-
###	2026-03-16 09:30:00	0,95	38,86	4,84	0,09	23,28	23,73	7,86	-	-
###	2026-03-16 09:35:00	0,95	38,88	4,84	0,09	23,25	23,72	7,79	-	-
###	2026-03-16 09:40:00	0,96	38,86	4,84	0,09	23,3	23,73	7,84	-	-
###	2026-03-16 09:45:00	0,94	38,83	4,84	0,09	23,26	23,73	7,82	-	-
###	2026-03-16 09:50:00	0,96	38,81	4,84	0,09	23,32	23,73	7,85	-	-
###	2026-03-16 09:55:00	0,95	38,8	4,84	0,09	23,27	23,7	7,82	-	-
###	2026-03-16 10:00:00	0,95	38,87	4,84	0,09	23,54	23,68	7,85	-	-
###	2026-03-16 10:05:00	0,94	38,83	4,84	0,09	23,5	23,68	7,84	-	-
###	2026-03-16 10:10:00	0,95	38,85	4,84	0,09	23,27	23,68	7,83	-	-
###	2026-03-16 10:15:00	0,95	38,78	4,84	0,09	23,27	23,68	7,83	-	-
###	2026-03-16 10:20:00	0,94	33,04	4,84	0,09	23,59	23,68	7,51	-	-
###	2026-03-16 10:25:00	0,91	32,96	4,84	0,09	23,56	23,68	7,6	-	-
###	2026-03-16 10:30:00	0,91	32,95	4,84	0,09	23,28	23,67	7,64	-	-
###	2026-03-16 10:35:00	0,9	32,84	4,84	0,09	23,25	23,65	7,61	-	-
###	2026-03-16 10:40:00	0,9	32,94	4,84	0,09	23,27	23,65	7,64	-	-
###	2026-03-16 10:45:00	0,9	32,85	4,84	0,09	23,24	23,66	7,64	-	-
###	2026-03-16 10:50:00	0,9	32,95	4,84	0,09	23,27	23,64	7,67	-	-
###	2026-03-16 10:55:00	0,89	32,89	4,84	0,09	23,24	23,63	7,64	-	-
###	2026-03-16 11:00:00	0,91	32,96	4,84	0,09	23,28	23,62	7,68	-	-
###	2026-03-16 11:05:00	0,9	32,86	4,84	0,09	23,26	23,59	7,59	-	-
###	2026-03-16 11:10:00	0,9	32,93	4,84	0,09	23,26	23,58	7,65	-	-
###	2026-03-16 11:15:00	0,9	32,78	4,84	0,09	23,23	23,58	7,68	-	-
###	2026-03-16 11:20:00	0,91	32,98	4,84	0,09	23,26	23,58	7,68	-	-
###	2026-03-16 11:25:00	0,91	32,78	4,84	0,09	23,24	23,55	7,61	-	-
###	2026-03-16 11:30:00	0,91	32,9	4,84	0,09	23,25	23,56	7,68	-	-
###	2026-03-16 11:35:00	0,9	32,84	4,84	0,09	23,23	23,55	7,65	-	-
###	2026-03-16 11:40:00	0,91	32,82	4,84	0,09	23,26	23,56	7,7	-	-
###	2026-03-16 11:45:00	0,9	32,84	4,84	0,09	23,22	23,54	7,63	-	-
###	2026-03-16 11:50:00	0,91	32,88	4,84	0,09	23,25	23,55	7,67	-	-
###	2026-03-16 11:55:00	0,9	32,8	4,84	0,09	23,22	23,56	7,66	-	-
###	2026-03-16 12:00:00	0,91	32,87	4,84	0,09	23,47	23,56	7,69	-	-
###	2026-03-16 12:05:00	0,9	32,82	4,84	0,09	23,44	23,54	7,67	-	-
###	2026-03-16 12:10:00	0,91	32,85	4,84	0,09	23,23	23,53	7,68	-	-
###	2026-03-16 12:15:00	0,9	32,84	4,84	0,09	23,22	23,53	7,67	-	-
###	2026-03-16 12:20:00	0,91	32,89	4,84	0,09	23,4	23,53	7,69	-	-
###	2026-03-16 12:25:00	0,9	32,71	4,84	0,09	23,37	23,53	7,67	-	-
###	2026-03-16 12:30:00	0,91	32,73	4,84	0,09	23,27	23,53	7,7	-	-
###	2026-03-16 12:35:00	0,9	32,76	4,84	0,09	23,24	23,54	7,59	-	-
###	2026-03-16 12:40:00	0,9	32,85	4,84	0,09	23,22	23,58	7,68	-	-
###	2026-03-16 12:45:00	0,9	32,83	4,84	0,09	23,21	23,59	7,63	-	-
###	2026-03-16 12:50:00	0,91	32,9	4,84	0,09	23,23	23,62	7,67	-	-
###	2026-03-16 12:55:00	0,9	32,76	4,84	0,09	23,21	23,63	7,65	-	-
###	2026-03-16 13:00:00	0,91	32,83	4,84	0,09	23,23	23,64	7,69	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-16 13:05:00	0,89	32,78	4,84	0,09	23,21	23,64	7,68	-	-
###	2026-03-16 13:10:00	0,9	32,9	4,84	0,09	24,17	23,66	7,69	-	-
###	2026-03-16 13:15:00	0,9	32,77	4,84	0,09	24,12	23,67	7,65	-	-
###	2026-03-16 13:20:00	0,9	32,81	4,84	0,09	23,22	23,68	7,68	-	-
###	2026-03-16 13:25:00	0,89	32,74	4,84	0,09	23,19	23,68	7,63	-	-
###	2026-03-16 13:30:00	0,9	32,84	4,84	0,09	23,22	23,68	7,64	-	-
###	2026-03-16 13:35:00	0,89	32,75	4,84	0,09	23,19	23,69	7,64	-	-
###	2026-03-16 13:40:00	0,9	32,92	4,84	0,09	23,22	23,72	7,68	-	-
###	2026-03-16 13:45:00	0,89	32,68	4,84	0,09	23,19	23,73	7,65	-	-
###	2026-03-16 13:50:00	0,9	32,86	4,84	0,09	23,5	23,73	7,64	-	-
###	2026-03-16 13:55:00	0,89	32,78	4,84	0,09	23,46	23,73	7,58	-	-
###	2026-03-16 14:00:00	0,9	32,83	4,84	0,09	23,46	23,75	7,65	-	-
###	2026-03-16 14:05:00	0,89	32,79	4,84	0,09	23,39	23,77	7,61	-	-
###	2026-03-16 14:10:00	0,89	32,87	4,84	0,09	23,23	23,78	7,64	-	-
###	2026-03-16 14:15:00	0,88	32,78	4,84	0,09	23,18	23,78	7,62	-	-
###	2026-03-16 14:20:00	0,89	32,86	4,84	0,09	23,21	23,76	7,67	-	-
###	2026-03-16 14:25:00	0,88	32,75	4,84	0,09	23,17	23,75	7,67	-	-
###	2026-03-16 14:30:00	0,89	32,88	4,84	0,09	23,24	23,75	7,69	-	-
###	2026-03-16 14:35:00	0,88	32,69	4,84	0,09	23,22	23,74	7,66	-	-
###	2026-03-16 14:40:00	0,89	32,86	4,84	0,09	23,2	23,75	7,66	-	-
###	2026-03-16 14:45:00	0,88	32,69	4,84	0,09	23,17	23,76	7,66	-	-
###	2026-03-16 14:50:00	0,89	32,85	4,84	0,09	23,2	23,78	7,66	-	-
###	2026-03-16 14:55:00	0,88	32,71	4,84	0,09	23,16	23,78	7,62	-	-
###	2026-03-16 15:00:00	0,89	32,84	4,84	0,09	23,19	23,79	7,66	-	-
###	2026-03-16 15:05:00	0,88	32,78	4,84	0,09	23,16	23,8	7,64	-	-
###	2026-03-16 15:10:00	0,88	32,82	4,84	0,09	23,18	23,83	7,67	-	-
###	2026-03-16 15:15:00	0,87	32,77	4,84	0,09	23,16	23,83	7,6	-	-
###	2026-03-16 15:20:00	0,89	32,85	4,84	0,09	23,19	23,83	7,68	-	-
###	2026-03-16 15:25:00	0,88	32,72	4,84	0,09	23,16	23,83	7,65	-	-
###	2026-03-16 15:30:00	0,89	32,86	4,84	0,09	23,25	23,83	7,69	-	-
###	2026-03-16 15:35:00	0,88	32,68	4,84	0,09	23,21	23,83	7,64	-	-
###	2026-03-16 15:40:00	0,89	32,8	4,84	0,09	23,19	23,83	7,65	-	-
###	2026-03-16 15:45:00	0,88	32,76	4,84	0,09	23,15	23,83	7,63	-	-
###	2026-03-16 15:50:00	0,89	32,79	4,84	0,09	23,2	23,84	7,67	-	-
###	2026-03-16 15:55:00	0,88	32,73	4,84	0,09	23,17	23,84	7,6	-	-
###	2026-03-16 16:00:00	0,89	32,83	4,84	0,09	23,18	23,83	7,63	-	-
###	2026-03-16 16:05:00	0,88	32,74	4,84	0,09	23,15	23,84	7,62	-	-
###	2026-03-16 16:10:00	0,89	32,79	4,84	0,09	23,24	23,85	7,68	-	-
###	2026-03-16 16:15:00	0,88	32,68	4,84	0,09	23,21	23,84	7,66	-	-
###	2026-03-16 16:20:00	0,89	32,73	4,84	0,09	23,22	23,84	7,66	-	-
###	2026-03-16 16:25:00	0,88	32,72	4,84	0,09	23,2	23,84	7,63	-	-
###	2026-03-16 16:30:00	0,89	32,8	4,84	0,09	23,18	23,86	7,67	-	-
###	2026-03-16 16:35:00	0,88	32,63	4,84	0,09	23,15	23,86	7,62	-	-
###	2026-03-16 16:40:00	0,89	32,78	4,84	0,09	23,18	23,86	7,66	-	-
###	2026-03-16 16:45:00	0,88	32,76	4,84	0,09	23,16	23,87	7,65	-	-
###	2026-03-16 16:50:00	0,89	32,82	4,84	0,09	23,17	23,87	7,67	-	-
###	2026-03-16 16:55:00	0,88	32,73	4,84	0,09	23,14	23,87	7,61	-	-
###	2026-03-16 17:00:00	0,89	32,81	4,84	0,09	23,42	23,87	7,68	-	-
###	2026-03-16 17:05:00	0,87	32,74	4,84	0,09	23,39	23,87	7,65	-	-
###	2026-03-16 17:10:00	0,89	32,61	4,84	0,09	23,2	23,88	7,67	-	-
###	2026-03-16 17:15:00	0,89	32,71	4,84	0,09	23,15	23,88	7,57	-	-
###	2026-03-16 17:20:00	0,89	32,79	4,84	0,09	23,21	23,92	7,65	-	-
###	2026-03-16 17:25:00	0,88	32,71	4,84	0,09	23,18	23,92	7,62	-	-
###	2026-03-16 17:30:00	0,89	32,65	4,84	0,09	23,15	23,92	7,66	-	-
###	2026-03-16 17:35:00	0,88	32,73	4,84	0,09	23,13	23,93	7,65	-	-
###	2026-03-16 17:40:00	0,89	32,72	4,84	0,09	23,19	23,92	7,67	-	-
###	2026-03-16 17:45:00	0,88	32,7	4,84	0,09	23,16	23,92	7,63	-	-
###	2026-03-16 17:50:00	0,88	32,74	4,84	0,09	23,16	23,96	7,67	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-16 17:55:00	0,88	32,69	4,84	0,09	23,12	23,97	7,59	-	-
###	2026-03-16 18:00:00	0,89	32,79	4,84	0,09	23,14	24	7,67	-	-
###	2026-03-16 18:05:00	0,88	32,68	4,84	0,09	23,12	24,02	7,6	-	-
###	2026-03-16 18:10:00	0,89	32,69	4,84	0,09	23,14	24,02	7,66	-	-
###	2026-03-16 18:15:00	0,87	32,64	4,84	0,09	23,11	24,02	7,57	-	-
###	2026-03-16 18:20:00	0,89	32,75	4,84	0,09	23,16	24,04	7,65	-	-
###	2026-03-16 18:25:00	0,88	32,65	4,84	0,09	23,14	24,04	7,62	-	-
###	2026-03-16 18:30:00	0,89	32,75	4,84	0,09	23,14	24,06	7,66	-	-
###	2026-03-16 18:35:00	0,88	32,65	4,84	0,09	23,12	24,06	7,6	-	-
###	2026-03-16 18:40:00	0,89	32,58	4,84	0,09	23,14	24,07	7,65	-	-
###	2026-03-16 18:45:00	0,88	32,63	4,84	0,09	23,11	24,07	7,65	-	-
###	2026-03-16 18:50:00	0,89	32,67	4,84	0,09	23,14	24,07	7,68	-	-
###	2026-03-16 18:55:00	0,88	32,64	4,84	0,09	23,1	24,07	7,62	-	-
###	2026-03-16 19:00:00	0,89	32,72	4,84	0,09	23,16	24,08	7,63	-	-
###	2026-03-16 19:05:00	0,88	32,69	4,84	0,09	23,13	24,08	7,63	-	-
###	2026-03-16 19:10:00	0,89	32,76	4,84	0,09	23,12	24,1	7,67	-	-
###	2026-03-16 19:15:00	0,88	32,7	4,84	0,09	23,1	24,1	7,63	-	-
###	2026-03-16 19:20:00	0,89	32,71	4,84	0,09	23,12	24,11	7,67	-	-
###	2026-03-16 19:25:00	0,88	32,71	4,84	0,09	23,09	24,11	7,62	-	-
###	2026-03-16 19:30:00	0,89	32,76	4,84	0,09	23,12	24,12	7,65	-	-
###	2026-03-16 19:35:00	0,88	32,7	4,84	0,09	23,1	24,12	7,62	-	-
###	2026-03-16 19:40:00	0,89	32,78	4,84	0,09	23,21	24,12	7,63	-	-
###	2026-03-16 19:45:00	0,88	32,71	4,84	0,09	23,19	24,12	7,62	-	-
###	2026-03-16 19:50:00	0,89	32,76	4,84	0,09	23,12	24,12	7,63	-	-
###	2026-03-16 19:55:00	0,88	32,64	4,84	0,09	23,08	24,12	7,61	-	-
###	2026-03-16 20:00:00	0,89	32,73	4,84	0,09	23,12	24,12	7,61	-	-
###	2026-03-16 20:05:00	0,88	32,66	4,84	0,09	23,1	24,12	7,61	-	-
###	2026-03-16 20:10:00	0,89	32,66	4,84	0,09	23,21	24,12	7,65	-	-
###	2026-03-16 20:15:00	0,88	32,65	4,84	0,09	23,19	24,12	7,57	-	-
###	2026-03-16 20:20:00	0,89	32,71	4,84	0,09	23,1	24,13	7,63	-	-
###	2026-03-16 20:25:00	0,89	32,62	4,84	0,09	23,07	24,14	7,65	-	-
###	2026-03-16 20:30:00	0,9	32,71	4,84	0,09	23,09	24,15	7,65	-	-
###	2026-03-16 20:35:00	0,89	32,64	4,84	0,09	23,07	24,15	7,63	-	-
###	2026-03-16 20:40:00	0,89	32,7	4,84	0,09	23,13	24,15	7,64	-	-
###	2026-03-16 20:45:00	0,88	32,61	4,84	0,09	23,11	24,16	7,58	-	-
###	2026-03-16 20:50:00	0,89	32,71	4,84	0,09	23,09	24,17	7,67	-	-
###	2026-03-16 20:55:00	0,88	32,61	4,84	0,09	23,08	24,16	7,57	-	-
###	2026-03-16 21:00:00	0,89	32,71	4,84	0,09	23,12	24,16	7,64	-	-
###	2026-03-16 21:05:00	0,89	32,67	4,84	0,09	23,09	24,16	7,58	-	-
###	2026-03-16 21:10:00	0,89	32,71	4,84	0,09	23,09	24,16	7,65	-	-
###	2026-03-16 21:15:00	0,88	32,62	4,84	0,09	23,07	24,16	7,6	-	-
###	2026-03-16 21:20:00	0,89	32,65	4,84	0,09	23,08	24,17	7,64	-	-
###	2026-03-16 21:25:00	0,88	32,62	4,84	0,09	23,07	24,17	7,58	-	-
###	2026-03-16 21:30:00	0,89	32,64	4,84	0,09	23,12	24,17	7,65	-	-
###	2026-03-16 21:35:00	0,88	32,63	4,84	0,09	23,09	24,16	7,58	-	-
###	2026-03-16 21:40:00	0,89	32,65	4,84	0,09	23,21	24,17	7,65	-	-
###	2026-03-16 21:45:00	0,89	32,62	4,84	0,09	23,18	24,17	7,59	-	-
###	2026-03-16 21:50:00	0,9	32,65	4,84	0,09	23,08	24,17	7,63	-	-
###	2026-03-16 21:55:00	0,89	32,6	4,84	0,09	23,04	24,17	7,62	-	-
###	2026-03-16 22:00:00	0,89	32,61	4,84	0,09	23,11	24,17	7,67	-	-
###	2026-03-16 22:05:00	0,89	32,58	4,84	0,09	23,07	24,17	7,61	-	-
###	2026-03-16 22:10:00	0,89	32,66	4,84	0,09	23,06	24,17	7,65	-	-
###	2026-03-16 22:15:00	0,88	32,57	4,84	0,09	23,04	24,17	7,57	-	-
###	2026-03-16 22:20:00	0,89	32,65	4,84	0,09	23,04	24,16	7,63	-	-
###	2026-03-16 22:25:00	0,89	32,53	4,84	0,09	23,04	24,16	7,59	-	-
###	2026-03-16 22:30:00	0,89	32,48	4,84	0,09	23,05	24,17	7,63	-	-
###	2026-03-16 22:35:00	0,89	32,55	4,84	0,09	23,03	24,17	7,59	-	-
###	2026-03-16 22:40:00	0,89	32,53	4,84	0,09	23,07	24,16	7,64	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-16 22:45:00	0,89	32,51	4,84	0,09	23,05	24,16	7,55	-	-
###	2026-03-16 22:50:00	0,89	32,58	4,84	0,09	23,06	24,16	7,62	-	-
###	2026-03-16 22:55:00	0,88	32,47	4,84	0,09	23,05	24,16	7,58	-	-
###	2026-03-16 23:00:00	0,89	32,61	4,84	0,09	23,05	24,16	7,61	-	-
###	2026-03-16 23:05:00	0,89	32,5	4,84	0,09	23,03	24,17	7,58	-	-
###	2026-03-16 23:10:00	0,89	32,56	4,84	0,09	23,04	24,17	7,63	-	-
###	2026-03-16 23:15:00	0,89	32,45	4,84	0,09	23,02	24,17	7,59	-	-
###	2026-03-16 23:20:00	0,9	32,53	4,84	0,09	23,05	24,17	7,61	-	-
###	2026-03-16 23:25:00	0,89	32,46	4,84	0,09	23,03	24,17	7,59	-	-
###	2026-03-16 23:30:00	0,89	32,57	4,84	0,09	23,04	24,16	7,65	-	-
###	2026-03-16 23:35:00	0,88	32,64	4,84	0,09	23,03	24,14	7,59	-	-
###	2026-03-16 23:40:00	0,89	32,45	4,84	0,09	23,27	24,15	7,62	-	-
###	2026-03-16 23:45:00	0,88	32,51	4,84	0,09	23,25	24,14	7,53	-	-
###	2026-03-16 23:50:00	0,89	32,56	4,84	0,09	23,11	24,14	7,64	-	-
###	2026-03-16 23:55:00	0,89	32,5	4,84	0,09	23,09	24,14	7,59	-	-
###	2026-03-17 00:00:00	0,89	32,49	4,84	0,09	23,02	24,14	7,66	-	-
###	2026-03-17 00:05:00	0,89	32,45	4,84	0,09	23,03	24,15	7,67	-	-
###	2026-03-17 00:15:00	0,88	32,42	4,84	0,09	23,01	24,14	7,55	-	-
###	2026-03-17 00:20:00	0,89	32,5	4,84	0,09	23,08	24,15	7,61	-	-
###	2026-03-17 00:25:00	0,89	32,43	4,84	0,09	23,05	24,15	7,57	-	-
###	2026-03-17 00:30:00	0,9	32,44	4,84	0,09	23,01	24,15	7,64	-	-
###	2026-03-17 00:35:00	0,89	32,42	4,84	0,09	23	24,15	7,61	-	-
###	2026-03-17 00:40:00	0,89	32,48	4,84	0,09	23,02	24,15	7,64	-	-
###	2026-03-17 00:45:00	0,89	32,47	4,84	0,09	23	24,15	7,56	-	-
###	2026-03-17 00:50:00	0,89	32,46	4,84	0,09	23,02	24,15	7,64	-	-
###	2026-03-17 00:55:00	0,89	32,4	4,84	0,09	23	24,15	7,63	-	-
###	2026-03-17 01:00:00	0,89	32,44	4,84	0,09	23	24,15	7,68	-	-
###	2026-03-17 01:05:00	0,88	32,41	4,84	0,09	22,98	24,14	7,65	-	-
###	2026-03-17 01:10:00	0,9	32,45	4,84	0,09	23,02	24,15	7,66	-	-
###	2026-03-17 01:15:00	0,88	32,39	4,84	0,09	23,01	24,15	7,58	-	-
###	2026-03-17 01:20:00	0,89	32,44	4,84	0,09	23,04	24,14	7,64	-	-
###	2026-03-17 01:25:00	0,89	32,39	4,84	0,09	23,01	24,13	7,56	-	-
###	2026-03-17 01:30:00	0,9	32,49	4,84	0,09	23,05	24,14	7,63	-	-
###	2026-03-17 01:35:00	0,89	32,31	4,84	0,09	23,03	24,14	7,51	-	-
###	2026-03-17 01:40:00	0,89	32,34	4,84	0,09	22,99	24,13	7,66	-	-
###	2026-03-17 01:45:00	0,89	32,44	4,84	0,09	22,98	24,13	7,59	-	-
###	2026-03-17 01:50:00	0,9	32,43	4,84	0,09	23,02	24,13	7,66	-	-
###	2026-03-17 01:55:00	0,88	32,37	4,84	0,09	22,99	24,13	7,63	-	-
###	2026-03-17 02:00:00	0,9	32,42	4,84	0,09	22,98	24,13	7,65	-	-
###	2026-03-17 02:05:00	0,89	32,32	4,84	0,09	22,97	24,13	7,51	-	-
###	2026-03-17 02:10:00	0,89	32,41	4,84	0,09	22,98	24,13	7,66	-	-
###	2026-03-17 02:15:00	0,89	32,36	4,84	0,09	22,96	24,12	7,62	-	-
###	2026-03-17 02:20:00	0,89	32,37	4,84	0,09	23,12	24,12	7,65	-	-
###	2026-03-17 02:25:00	0,89	32,32	4,84	0,09	23,09	24,12	7,62	-	-
###	2026-03-17 02:30:00	0,89	32,28	4,84	0,09	22,98	24,12	7,64	-	-
###	2026-03-17 02:35:00	0,89	32,26	4,84	0,09	22,96	24,12	7,6	-	-
###	2026-03-17 02:40:00	0,9	32,45	4,84	0,09	22,97	24,12	7,65	-	-
###	2026-03-17 02:45:00	0,89	32,39	4,84	0,09	22,96	24,12	7,59	-	-
###	2026-03-17 02:50:00	0,89	32,38	4,84	0,09	23,07	24,12	7,64	-	-
###	2026-03-17 02:55:00	0,89	32,27	4,84	0,09	23,05	24,12	7,59	-	-
###	2026-03-17 03:00:00	0,9	32,34	4,84	0,09	23	24,12	7,61	-	-
###	2026-03-17 03:05:00	0,89	32,33	4,84	0,09	22,98	24,12	7,52	-	-
###	2026-03-17 03:10:00	0,89	32,32	4,84	0,09	22,96	24,12	7,66	-	-
###	2026-03-17 03:15:00	0,89	32,31	4,84	0,09	22,95	24,12	7,58	-	-
###	2026-03-17 03:20:00	0,9	32,28	4,84	0,09	22,98	24,12	7,6	-	-
###	2026-03-17 03:25:00	0,89	32,28	4,84	0,09	22,96	24,12	7,54	-	-
###	2026-03-17 03:30:00	0,9	32,34	4,84	0,09	22,95	24,11	7,62	-	-
###	2026-03-17 03:35:00	0,89	32,32	4,84	0,09	22,94	24,09	7,55	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-17 03:40:00	0,89	32,31	4,84	0,09	22,96	24,11	7,66	-	-
###	2026-03-17 03:45:00	0,89	32,24	4,84	0,09	22,94	24,1	7,59	-	-
###	2026-03-17 03:50:00	0,89	32,35	4,84	0,09	22,95	24,08	7,61	-	-
###	2026-03-17 03:55:00	0,89	32,29	4,84	0,09	22,94	24,08	7,52	-	-
###	2026-03-17 04:00:00	0,9	32,25	4,84	0,09	22,95	24,07	7,58	-	-
###	2026-03-17 04:05:00	0,89	32,23	4,84	0,09	22,94	24,08	7,58	-	-
###	2026-03-17 04:10:00	0,89	32,26	4,84	0,09	22,98	24,07	7,62	-	-
###	2026-03-17 04:15:00	0,9	32,19	4,84	0,09	22,96	24,07	7,58	-	-
###	2026-03-17 04:20:00	0,9	32,26	4,84	0,09	22,94	24,07	7,61	-	-
###	2026-03-17 04:25:00	0,89	32,2	4,84	0,09	22,92	24,07	7,62	-	-
###	2026-03-17 04:30:00	0,89	32,26	4,84	0,09	22,94	24,07	7,61	-	-
###	2026-03-17 04:35:00	0,89	32,17	4,84	0,09	22,93	24,07	7,54	-	-
###	2026-03-17 04:40:00	0,89	32,23	4,84	0,09	22,94	24,07	7,64	-	-
###	2026-03-17 04:45:00	0,89	32,31	4,84	0,09	22,92	24,07	7,5	-	-
###	2026-03-17 04:50:00	0,89	32,28	4,84	0,09	23	24,07	7,59	-	-
###	2026-03-17 04:55:00	0,89	32,15	4,84	0,09	22,99	24,06	7,49	-	-
###	2026-03-17 05:00:00	0,89	32,21	4,84	0,09	22,94	24,06	7,58	-	-
###	2026-03-17 05:05:00	0,89	32,11	4,84	0,09	22,91	24,06	7,52	-	-
###	2026-03-17 05:10:00	0,89	32,25	4,84	0,09	22,91	24,05	7,6	-	-
###	2026-03-17 05:15:00	0,89	32,16	4,84	0,09	22,91	24,06	7,61	-	-
###	2026-03-17 05:20:00	0,89	32,08	4,84	0,09	22,91	24,05	7,61	-	-
###	2026-03-17 05:25:00	0,89	32,34	4,84	0,09	22,9	24,03	7,56	-	-
###	2026-03-17 05:30:00	0,9	32,28	4,84	0,09	22,92	24,03	7,61	-	-
###	2026-03-17 05:35:00	0,89	32,15	4,84	0,09	22,9	24,04	7,51	-	-
###	2026-03-17 05:40:00	0,89	32,07	4,84	0,09	23,01	24,04	7,6	-	-
###	2026-03-17 05:45:00	0,89	32,19	4,84	0,09	22,99	24,03	7,59	-	-
###	2026-03-17 05:50:00	0,9	32,14	4,84	0,09	22,98	24,02	7,62	-	-
###	2026-03-17 05:55:00	0,91	32,25	4,84	0,09	22,97	24,02	7,5	-	-
###	2026-03-17 06:00:00	0,9	32,25	4,84	0,09	23,09	24,02	7,61	-	-
###	2026-03-17 06:05:00	0,9	32,14	4,84	0,09	23,07	24,02	7,57	-	-
###	2026-03-17 06:10:00	0,89	32,18	4,84	0,09	22,89	24,02	7,62	-	-
###	2026-03-17 06:15:00	0,88	32,14	4,84	0,09	22,88	24,02	7,61	-	-
###	2026-03-17 06:20:00	0,89	32,15	4,84	0,09	22,9	24,02	7,6	-	-
###	2026-03-17 06:25:00	0,89	32,13	4,84	0,09	22,87	24,02	7,59	-	-
###	2026-03-17 06:30:00	0,88	32,09	4,84	0,09	22,9	24,03	7,65	-	-
###	2026-03-17 06:35:00	0,88	32,12	4,84	0,09	22,88	24,02	7,55	-	-
###	2026-03-17 06:40:00	0,88	32,21	4,84	0,09	23,05	24,02	7,62	-	-
###	2026-03-17 06:45:00	0,88	32,08	4,84	0,09	23,02	24,02	7,57	-	-
###	2026-03-17 06:50:00	0,88	32,19	4,84	0,09	22,94	24,02	7,62	-	-
###	2026-03-17 06:55:00	0,88	32,09	4,84	0,09	22,92	24,02	7,6	-	-
###	2026-03-17 07:00:00	0,89	32,14	4,84	0,09	22,89	24,02	7,65	-	-
###	2026-03-17 07:05:00	0,89	32,04	4,84	0,09	22,88	24,02	7,55	-	-
###	2026-03-17 07:10:00	0,89	32,14	4,84	0,09	22,9	24,02	7,62	-	-
###	2026-03-17 07:15:00	0,89	32,04	4,84	0,09	22,89	24,02	7,53	-	-
###	2026-03-17 07:20:00	0,89	32,1	4,84	0,09	22,89	24,02	7,58	-	-
###	2026-03-17 07:25:00	0,9	32,01	4,84	0,09	22,87	24,01	7,56	-	-
###	2026-03-17 07:30:00	0,89	32,07	4,84	0,09	22,99	23,99	7,63	-	-
###	2026-03-17 07:35:00	0,9	31,99	4,84	0,09	22,98	23,98	7,51	-	-
###	2026-03-17 07:40:00	0,9	32,08	4,84	0,09	22,88	23,97	7,61	-	-
###	2026-03-17 07:45:00	0,89	31,99	4,84	0,09	22,86	23,97	7,53	-	-
###	2026-03-17 07:50:00	0,89	32,1	4,84	0,09	22,88	23,97	7,67	-	-
###	2026-03-17 07:55:00	0,89	32	4,84	0,09	22,86	23,95	7,63	-	-
###	2026-03-17 08:00:00	0,89	32,07	4,84	0,09	22,87	23,93	7,63	-	-
###	2026-03-17 08:05:00	0,89	31,98	4,84	0,09	22,87	23,92	7,58	-	-
###	2026-03-17 08:10:00	0,89	31,93	4,84	0,09	22,93	23,92	7,64	-	-
###	2026-03-17 08:15:00	0,89	31,98	4,84	0,09	22,91	23,92	7,51	-	-
###	2026-03-17 08:20:00	0,89	32,11	4,84	0,09	22,86	23,92	7,61	-	-
###	2026-03-17 08:25:00	0,89	32,04	4,84	0,09	22,84	23,92	7,6	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-17 08:30:00	0,89	32,06	4,84	0,09	22,86	23,91	7,64	-	-
###	2026-03-17 08:35:00	0,9	31,98	4,84	0,09	22,85	23,91	7,63	-	-
###	2026-03-17 08:40:00	0,89	32,03	4,84	0,09	22,87	23,89	7,67	-	-
###	2026-03-17 08:45:00	0,89	31,94	4,84	0,09	22,86	23,88	7,6	-	-
###	2026-03-17 08:50:00	0,89	32,06	4,84	0,09	22,86	23,9	7,64	-	-
###	2026-03-17 08:55:00	0,89	31,94	4,84	0,09	22,83	23,91	7,61	-	-
###	2026-03-17 09:00:00	0,89	31,98	4,84	0,09	22,86	23,91	7,65	-	-
###	2026-03-17 09:05:00	0,89	34,77	4,84	0,09	25,92	23,87	7,64	-	-
###	2026-03-17 09:10:00	0,85	36,05	4,84	0,09	27,26	23,59	7,64	-	-
###	2026-03-17 09:15:00	0,84	35,28	4,84	0,09	25,32	23,33	7,57	-	-
###	2026-03-17 09:20:00	0,83	33,4	4,84	0,09	24,67	23,13	7,58	-	-
###	2026-03-17 09:25:00	0,82	34,72	4,84	0,09	25,69	23,11	7,48	-	-
###	2026-03-17 09:30:00	0,82	34,5	4,84	0,09	26,08	23,19	7,46	-	-
###	2026-03-17 09:35:00	0,82	35,21	4,84	0,09	26,36	23,28	7,41	-	-
###	2026-03-17 09:40:00	0,83	35,32	4,84	0,09	26,85	23,36	7,46	-	-
###	2026-03-17 09:45:00	0,83	35,97	4,84	0,09	26,51	23,4	7,42	-	-
###	2026-03-17 09:50:00	0,83	35,52	4,84	0,09	27,03	23,43	7,49	-	-
###	2026-03-17 09:55:00	0,83	35,89	4,84	0,09	26,54	23,44	7,45	-	-
###	2026-03-17 10:00:00	0,83	35,22	4,84	0,09	26,66	23,47	7,52	-	-
###	2026-03-17 10:05:00	0,83	35,73	4,84	0,09	26,47	23,48	7,48	-	-
###	2026-03-17 10:10:00	0,83	34,91	4,84	0,09	26,43	23,5	7,55	-	-
###	2026-03-17 10:15:00	0,83	35,3	4,84	0,09	26,08	23,53	7,51	-	-
###	2026-03-17 10:20:00	0,83	34,73	4,84	0,09	26,16	23,54	7,59	-	-
###	2026-03-17 10:25:00	0,84	35,07	4,84	0,09	25,68	23,56	7,54	-	-
###	2026-03-17 10:30:00	0,84	34,25	4,84	0,09	25,71	23,59	7,63	-	-
###	2026-03-17 10:35:00	0,84	34,72	4,84	0,09	25,52	23,61	7,56	-	-
###	2026-03-17 10:40:00	0,84	35,95	4,84	0,09	27,3	23,67	7,66	-	-
###	2026-03-17 10:45:00	0,85	36,04	4,84	0,09	26,34	23,73	7,64	-	-
###	2026-03-17 10:50:00	0,85	34,09	4,84	0,09	25,84	23,79	7,71	-	-
###	2026-03-17 10:55:00	0,85	34,24	4,84	0,09	25,37	23,84	7,68	-	-
###	2026-03-17 11:00:00	0,85	33,36	4,84	0,09	25,32	23,88	7,74	-	-
###	2026-03-17 11:05:00	0,85	33,63	4,84	0,09	25,2	23,92	7,71	-	-
###	2026-03-17 11:10:00	0,86	32,99	4,84	0,09	24,98	23,97	7,76	-	-
###	2026-03-17 11:15:00	0,86	33,3	4,84	0,09	24,89	23,98	7,72	-	-
###	2026-03-17 11:20:00	0,86	32,75	4,84	0,09	24,82	24,01	7,77	-	-
###	2026-03-17 11:25:00	0,86	33,02	4,84	0,09	24,85	24,02	7,71	-	-
###	2026-03-17 11:30:00	0,86	32,56	4,84	0,09	24,57	24,02	7,78	-	-
###	2026-03-17 11:35:00	0,86	32,82	4,84	0,09	24,64	24,03	7,73	-	-
###	2026-03-17 11:40:00	0,87	32,53	4,84	0,09	24,51	24,06	7,78	-	-
###	2026-03-17 11:45:00	0,87	32,74	4,84	0,09	24,68	24,07	7,73	-	-
###	2026-03-17 11:50:00	0,87	32,27	4,84	0,09	24,47	24,07	7,8	-	-
###	2026-03-17 11:55:00	0,86	32,47	4,84	0,09	24,36	24,07	7,74	-	-
###	2026-03-17 12:00:00	0,87	32,29	4,84	0,09	24,52	24,07	7,8	-	-
###	2026-03-17 12:05:00	0,86	32,46	4,84	0,09	24,3	24,06	7,73	-	-
###	2026-03-17 12:10:00	0,87	32,31	4,84	0,09	24,56	24,07	7,8	-	-
###	2026-03-17 12:15:00	0,87	32,29	4,84	0,09	24,39	24,07	7,72	-	-
###	2026-03-17 12:20:00	0,87	32,26	4,84	0,09	24,62	24,07	7,82	-	-
###	2026-03-17 12:25:00	0,86	32,36	4,84	0,09	24,45	24,07	7,72	-	-
###	2026-03-17 12:30:00	0,87	32,21	4,84	0,09	24,27	24,11	7,8	-	-
###	2026-03-17 12:35:00	0,86	32,29	4,84	0,09	24,29	24,1	7,7	-	-
###	2026-03-17 12:40:00	0,87	32,1	4,84	0,09	24,62	24,12	7,79	-	-
###	2026-03-17 12:45:00	0,86	32,24	4,84	0,09	24,42	24,12	7,71	-	-
###	2026-03-17 12:50:00	0,86	32,07	4,84	0,09	24,25	24,16	7,8	-	-
###	2026-03-17 12:55:00	0,87	32,1	4,84	0,09	24,14	24,16	7,7	-	-
###	2026-03-17 13:00:00	0,86	32,16	4,84	0,09	24,31	24,17	7,81	-	-
###	2026-03-17 13:05:00	0,87	32,23	4,84	0,09	24,12	24,17	7,71	-	-
###	2026-03-17 13:10:00	0,86	32,08	4,84	0,09	24,22	24,2	7,79	-	-
###	2026-03-17 13:15:00	0,87	32,24	4,84	0,09	24,13	24,21	7,73	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-17 13:20:00	0,86	32,17	4,84	0,09	24,23	24,2	7,79	-	-
###	2026-03-17 13:25:00	0,87	32,28	4,84	0,09	24,05	24,21	7,72	-	-
###	2026-03-17 13:30:00	0,86	32,12	4,84	0,09	24,2	24,22	7,81	-	-
###	2026-03-17 13:35:00	0,87	32,17	4,84	0,09	24,09	24,21	7,7	-	-
###	2026-03-17 13:40:00	0,85	32,18	4,84	0,09	24,19	24,22	7,8	-	-
###	2026-03-17 13:45:00	0,86	32,27	4,84	0,09	24,07	24,22	7,71	-	-
###	2026-03-17 13:50:00	0,85	32,03	4,84	0,09	24,21	24,23	7,78	-	-
###	2026-03-17 13:55:00	0,87	32,28	4,84	0,09	24,2	24,22	7,69	-	-
###	2026-03-17 14:00:00	0,85	32,19	4,84	0,09	24,13	24,25	7,79	-	-
###	2026-03-17 14:05:00	0,86	32,21	4,84	0,09	24,03	24,25	7,7	-	-
###	2026-03-17 14:10:00	0,85	31,94	4,84	0,09	24,12	24,27	7,79	-	-
###	2026-03-17 14:15:00	0,86	32,16	4,84	0,09	24,01	24,27	7,69	-	-
###	2026-03-17 14:20:00	0,85	32,12	4,84	0,09	24,1	24,29	7,81	-	-
###	2026-03-17 14:25:00	0,87	32,09	4,84	0,09	23,98	24,29	7,71	-	-
###	2026-03-17 14:30:00	0,85	32,07	4,84	0,09	24,1	24,31	7,81	-	-
###	2026-03-17 14:35:00	0,86	32,1	4,84	0,09	23,97	24,31	7,71	-	-
###	2026-03-17 14:40:00	0,84	31,89	4,84	0,09	24,04	24,32	7,8	-	-
###	2026-03-17 14:45:00	0,86	32,14	4,84	0,09	23,93	24,32	7,72	-	-
###	2026-03-17 14:50:00	0,84	32,03	4,84	0,09	24,03	24,32	7,82	-	-
###	2026-03-17 14:55:00	0,87	32,11	4,84	0,09	23,92	24,32	7,65	-	-
###	2026-03-17 15:00:00	0,83	32,25	4,84	0,09	23,97	24,34	7,8	-	-
###	2026-03-17 15:05:00	0,86	32,25	4,84	0,09	23,88	24,35	7,69	-	-
###	2026-03-17 15:10:00	0,83	31,85	4,84	0,09	23,99	24,37	7,8	-	-
###	2026-03-17 15:15:00	0,85	32,01	4,84	0,09	23,94	24,37	7,63	-	-
###	2026-03-17 15:20:00	0,83	31,95	4,84	0,09	24,18	24,4	7,8	-	-
###	2026-03-17 15:25:00	0,85	31,96	4,84	0,09	24,05	24,42	7,69	-	-
###	2026-03-17 15:30:00	0,83	31,86	4,84	0,09	23,94	24,42	7,81	-	-
###	2026-03-17 15:35:00	0,86	31,92	4,84	0,09	23,86	24,42	7,66	-	-
###	2026-03-17 15:40:00	0,83	31,83	4,84	0,09	23,96	24,42	7,81	-	-
###	2026-03-17 15:45:00	0,85	31,94	4,84	0,09	23,89	24,42	7,71	-	-
###	2026-03-17 15:50:00	0,83	31,82	4,84	0,09	23,89	24,43	7,81	-	-
###	2026-03-17 15:55:00	0,84	31,84	4,84	0,09	23,83	24,43	7,7	-	-
###	2026-03-17 16:00:00	0,83	31,9	4,84	0,09	23,95	24,46	7,8	-	-
###	2026-03-17 16:05:00	0,85	31,83	4,84	0,09	23,84	24,47	7,69	-	-
###	2026-03-17 16:10:00	0,82	31,66	4,84	0,09	23,91	24,47	7,8	-	-
###	2026-03-17 16:15:00	0,86	31,9	4,84	0,09	23,85	24,46	7,68	-	-
###	2026-03-17 16:20:00	0,83	31,65	4,84	0,09	23,85	24,47	7,8	-	-
###	2026-03-17 16:25:00	0,86	31,91	4,84	0,09	23,85	24,45	7,69	-	-
###	2026-03-17 16:30:00	0,83	31,83	4,84	0,09	23,88	24,46	7,8	-	-
###	2026-03-17 16:35:00	0,85	31,86	4,84	0,09	23,76	24,46	7,69	-	-
###	2026-03-17 16:40:00	0,82	31,87	4,84	0,09	23,94	24,47	7,83	-	-
###	2026-03-17 16:45:00	0,86	31,87	4,84	0,09	23,89	24,46	7,73	-	-
###	2026-03-17 16:50:00	0,82	31,71	4,84	0,09	23,83	24,47	7,83	-	-
###	2026-03-17 16:55:00	0,85	31,76	4,84	0,09	23,75	24,47	7,72	-	-
###	2026-03-17 17:00:00	0,82	31,69	4,84	0,09	23,78	24,47	7,81	-	-
###	2026-03-17 17:05:00	0,85	31,77	4,84	0,09	23,72	24,47	7,7	-	-
###	2026-03-17 17:10:00	0,82	31,65	4,84	0,09	23,84	24,48	7,83	-	-
###	2026-03-17 17:15:00	0,85	31,71	4,84	0,09	23,73	24,48	7,69	-	-
###	2026-03-17 17:20:00	0,82	31,62	4,84	0,09	23,77	24,49	7,81	-	-
###	2026-03-17 17:25:00	0,85	31,59	4,84	0,09	23,68	24,48	7,67	-	-
###	2026-03-17 17:30:00	0,82	31,7	4,84	0,09	23,79	24,51	7,81	-	-
###	2026-03-17 17:35:00	0,85	31,71	4,84	0,09	23,7	24,49	7,69	-	-
###	2026-03-17 17:40:00	0,81	31,7	4,84	0,09	23,8	24,51	7,81	-	-
###	2026-03-17 17:45:00	0,85	31,68	4,84	0,09	23,76	24,5	7,71	-	-
###	2026-03-17 17:50:00	0,82	31,54	4,84	0,09	23,75	24,49	7,8	-	-
###	2026-03-17 17:55:00	0,84	31,68	4,84	0,09	23,7	24,48	7,67	-	-
###	2026-03-17 18:00:00	0,81	31,7	4,84	0,09	23,71	24,51	7,83	-	-
###	2026-03-17 18:05:00	0,85	31,59	4,84	0,09	23,67	24,5	7,73	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-17 18:10:00	0,81	31,57	4,84	0,09	23,7	24,51	7,82	-	-
###	2026-03-17 18:15:00	0,85	31,65	4,84	0,09	23,63	24,48	7,68	-	-
###	2026-03-17 18:20:00	0,81	31,59	4,84	0,09	23,77	24,49	7,81	-	-
###	2026-03-17 18:25:00	0,85	31,63	4,84	0,09	23,73	24,47	7,69	-	-
###	2026-03-17 18:30:00	0,81	31,57	4,84	0,09	23,73	24,47	7,8	-	-
###	2026-03-17 18:35:00	0,84	31,57	4,84	0,09	23,66	24,45	7,65	-	-
###	2026-03-17 18:40:00	0,81	31,54	4,84	0,09	23,68	24,47	7,8	-	-
###	2026-03-17 18:45:00	0,84	31,63	4,84	0,09	23,63	24,45	7,7	-	-
###	2026-03-17 18:50:00	0,81	31,54	4,84	0,09	23,73	24,46	7,81	-	-
###	2026-03-17 18:55:00	0,84	31,56	4,84	0,09	23,69	24,43	7,71	-	-
###	2026-03-17 19:00:00	0,81	31,6	4,84	0,09	23,7	24,43	7,83	-	-
###	2026-03-17 19:05:00	0,84	31,58	4,84	0,09	23,63	24,43	7,7	-	-
###	2026-03-17 19:10:00	0,81	31,52	4,84	0,09	23,67	24,44	7,81	-	-
###	2026-03-17 19:15:00	0,84	31,6	4,84	0,09	23,61	24,42	7,65	-	-
###	2026-03-17 19:20:00	0,81	31,51	4,84	0,09	23,65	24,43	7,81	-	-
###	2026-03-17 19:25:00	0,84	31,63	4,84	0,09	23,59	24,42	7,67	-	-
###	2026-03-17 19:30:00	0,8	31,48	4,84	0,09	23,63	24,42	7,82	-	-
###	2026-03-17 19:35:00	0,85	31,6	4,84	0,09	23,58	24,42	7,67	-	-
###	2026-03-17 19:40:00	0,8	31,52	4,84	0,09	23,62	24,42	7,82	-	-
###	2026-03-17 19:45:00	0,84	31,62	4,84	0,09	23,57	24,4	7,67	-	-
###	2026-03-17 19:50:00	0,79	31,5	4,84	0,09	23,63	24,41	7,81	-	-
###	2026-03-17 19:55:00	0,83	31,59	4,84	0,09	23,58	24,39	7,67	-	-
###	2026-03-17 20:00:00	0,8	31,52	4,84	0,09	23,61	24,4	7,81	-	-
###	2026-03-17 20:05:00	0,84	31,55	4,84	0,09	23,53	24,39	7,73	-	-
###	2026-03-17 20:10:00	0,79	31,55	4,84	0,09	23,58	24,39	7,83	-	-
###	2026-03-17 20:15:00	0,85	31,6	4,84	0,09	23,58	24,38	7,68	-	-
###	2026-03-17 20:20:00	0,79	31,47	4,84	0,09	23,59	24,4	7,82	-	-
###	2026-03-17 20:25:00	0,83	31,53	4,84	0,09	23,52	24,39	7,71	-	-
###	2026-03-17 20:30:00	0,78	31,46	4,84	0,09	23,58	24,42	7,8	-	-
###	2026-03-17 20:35:00	0,83	31,56	4,84	0,09	23,51	24,4	7,69	-	-
###	2026-03-17 20:40:00	0,78	31,41	4,84	0,09	23,6	24,42	7,81	-	-
###	2026-03-17 20:45:00	0,83	31,53	4,84	0,09	23,5	24,43	7,68	-	-
###	2026-03-17 20:50:00	0,78	31,54	4,84	0,09	23,56	24,46	7,83	-	-
###	2026-03-17 20:55:00	0,83	31,53	4,84	0,09	23,5	24,47	7,71	-	-
###	2026-03-17 21:00:00	0,77	31,49	4,84	0,09	23,54	24,47	7,81	-	-
###	2026-03-17 21:05:00	0,82	31,54	4,84	0,09	23,53	24,48	7,71	-	-
###	2026-03-17 21:10:00	0,77	31,54	4,84	0,09	23,62	24,5	7,81	-	-
###	2026-03-17 21:15:00	0,81	31,55	4,84	0,09	23,59	24,52	7,7	-	-
###	2026-03-17 21:20:00	0,77	31,6	4,84	0,09	23,54	24,53	7,78	-	-
###	2026-03-17 21:25:00	0,81	31,56	4,84	0,09	23,48	24,53	7,67	-	-
###	2026-03-17 21:30:00	0,76	31,52	4,84	0,09	23,56	24,54	7,78	-	-
###	2026-03-17 21:35:00	0,81	31,59	4,84	0,09	23,52	24,55	7,65	-	-
###	2026-03-17 21:40:00	0,76	31,56	4,84	0,09	23,53	24,57	7,8	-	-
###	2026-03-17 21:45:00	0,81	31,49	4,84	0,09	23,5	24,58	7,65	-	-
###	2026-03-17 21:50:00	0,76	31,5	4,84	0,09	23,52	24,61	7,79	-	-
###	2026-03-17 21:55:00	0,8	31,61	4,84	0,09	23,45	24,61	7,69	-	-
###	2026-03-17 22:00:00	0,76	31,52	4,84	0,09	23,53	24,62	7,79	-	-
###	2026-03-17 22:05:00	0,8	31,5	4,84	0,09	23,46	24,61	7,65	-	-
###	2026-03-17 22:10:00	0,76	31,52	4,84	0,09	23,5	24,62	7,77	-	-
###	2026-03-17 22:15:00	0,8	31,56	4,84	0,09	23,45	24,62	7,67	-	-
###	2026-03-17 22:20:00	0,75	31,53	4,84	0,09	23,51	24,63	7,81	-	-
###	2026-03-17 22:25:00	0,8	31,61	4,84	0,09	23,47	24,65	7,7	-	-
###	2026-03-17 22:30:00	0,75	31,48	4,84	0,09	23,54	24,67	7,79	-	-
###	2026-03-17 22:35:00	0,8	31,61	4,84	0,09	23,45	24,67	7,69	-	-
###	2026-03-17 22:40:00	0,74	31,57	4,84	0,09	23,47	24,68	7,78	-	-
###	2026-03-17 22:45:00	0,81	31,59	4,84	0,09	23,43	24,69	7,65	-	-
###	2026-03-17 22:50:00	0,73	31,55	4,84	0,09	23,49	24,71	7,79	-	-
###	2026-03-17 22:55:00	0,8	31,63	4,84	0,09	23,42	24,69	7,66	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-17 23:00:00	0,73	31,52	4,84	0,09	23,47	24,71	7,77	-	-
###	2026-03-17 23:05:00	0,8	31,65	4,84	0,09	23,4	24,68	7,62	-	-
###	2026-03-17 23:10:00	0,73	31,58	4,84	0,09	23,46	24,71	7,79	-	-
###	2026-03-17 23:15:00	0,79	31,41	4,84	0,09	23,41	24,71	7,68	-	-
###	2026-03-17 23:20:00	0,73	31,55	4,84	0,09	23,49	24,72	7,78	-	-
###	2026-03-17 23:25:00	0,79	31,52	4,84	0,09	23,43	24,72	7,66	-	-
###	2026-03-17 23:30:00	0,73	31,44	4,84	0,09	23,44	24,72	7,78	-	-
###	2026-03-17 23:35:00	0,8	31,44	4,84	0,09	23,39	24,72	7,61	-	-
###	2026-03-17 23:40:00	0,73	31,54	4,84	0,09	23,46	24,75	7,77	-	-
###	2026-03-17 23:45:00	0,78	31,7	4,84	0,09	23,39	24,75	7,67	-	-
###	2026-03-17 23:50:00	0,72	31,59	4,84	0,09	23,43	24,76	7,79	-	-
###	2026-03-17 23:55:00	0,79	31,54	4,84	0,09	23,37	24,76	7,65	-	-
###	2026-03-18 00:00:00	0,72	31,63	4,84	0,09	23,42	24,77	7,78	-	-
###	2026-03-18 00:05:00	0,72	31,52	4,84	0,09	23,5	24,79	7,76	-	-
###	2026-03-18 00:15:00	0,78	31,52	4,84	0,09	23,44	24,78	7,65	-	-
###	2026-03-18 00:20:00	0,72	31,61	4,84	0,09	23,38	24,81	7,74	-	-
###	2026-03-18 00:25:00	0,78	31,67	4,84	0,09	23,38	24,81	7,65	-	-
###	2026-03-18 00:30:00	0,72	31,58	4,84	0,09	23,4	24,81	7,76	-	-
###	2026-03-18 00:35:00	0,78	31,51	4,84	0,09	23,35	24,81	7,66	-	-
###	2026-03-18 00:40:00	0,71	31,61	4,84	0,09	23,39	24,82	7,75	-	-
###	2026-03-18 00:45:00	0,78	31,57	4,84	0,09	23,36	24,81	7,64	-	-
###	2026-03-18 00:50:00	0,71	31,61	4,84	0,09	23,36	24,82	7,76	-	-
###	2026-03-18 00:55:00	0,78	31,66	4,84	0,09	23,33	24,82	7,67	-	-
###	2026-03-18 01:00:00	0,71	31,61	4,84	0,09	23,55	24,84	7,76	-	-
###	2026-03-18 01:05:00	0,77	31,58	4,84	0,09	23,49	24,84	7,66	-	-
###	2026-03-18 01:10:00	0,71	31,65	4,84	0,09	23,37	24,86	7,76	-	-
###	2026-03-18 01:15:00	0,78	31,6	4,84	0,09	23,32	24,84	7,63	-	-
###	2026-03-18 01:20:00	0,71	31,6	4,84	0,09	23,39	24,86	7,75	-	-
###	2026-03-18 01:25:00	0,78	31,6	4,84	0,09	23,33	24,85	7,61	-	-
###	2026-03-18 01:30:00	0,7	31,57	4,84	0,09	23,35	24,87	7,75	-	-
###	2026-03-18 01:35:00	0,77	31,69	4,84	0,09	23,3	24,86	7,59	-	-
###	2026-03-18 01:40:00	0,7	31,57	4,84	0,09	23,34	24,87	7,75	-	-
###	2026-03-18 01:45:00	0,76	31,85	4,84	0,09	23,31	24,87	7,65	-	-
###	2026-03-18 01:50:00	0,69	31,69	4,84	0,09	23,37	24,88	7,74	-	-
###	2026-03-18 01:55:00	0,77	31,65	4,84	0,09	23,32	24,87	7,62	-	-
###	2026-03-18 02:00:00	0,69	31,7	4,84	0,09	23,35	24,9	7,73	-	-
###	2026-03-18 02:05:00	0,76	31,71	4,84	0,09	23,3	24,88	7,61	-	-
###	2026-03-18 02:10:00	0,69	31,61	4,84	0,09	23,34	24,91	7,75	-	-
###	2026-03-18 02:15:00	0,77	31,64	4,84	0,09	23,28	24,91	7,64	-	-
###	2026-03-18 02:20:00	0,69	31,58	4,84	0,09	23,34	24,92	7,74	-	-
###	2026-03-18 02:25:00	0,76	31,68	4,84	0,09	23,28	24,92	7,64	-	-
###	2026-03-18 02:30:00	0,68	31,68	4,84	0,09	23,34	24,93	7,73	-	-
###	2026-03-18 02:35:00	0,76	31,71	4,84	0,09	23,32	24,92	7,63	-	-
###	2026-03-18 02:40:00	0,68	31,71	4,84	0,09	23,31	24,93	7,75	-	-
###	2026-03-18 02:45:00	0,76	31,91	4,84	0,09	23,26	24,93	7,58	-	-
###	2026-03-18 02:50:00	0,68	31,65	4,84	0,09	23,33	24,96	7,75	-	-
###	2026-03-18 02:55:00	0,76	31,67	4,84	0,09	23,31	24,95	7,62	-	-
###	2026-03-18 03:00:00	0,68	31,7	4,84	0,09	23,37	24,97	7,74	-	-
###	2026-03-18 03:05:00	0,75	31,76	4,84	0,09	23,33	24,96	7,58	-	-
###	2026-03-18 03:10:00	0,67	31,61	4,84	0,09	23,31	24,97	7,74	-	-
###	2026-03-18 03:15:00	0,75	31,65	4,84	0,09	23,24	24,97	7,63	-	-
###	2026-03-18 03:20:00	0,68	31,57	4,84	0,09	23,32	24,97	7,73	-	-
###	2026-03-18 03:25:00	0,75	31,75	4,84	0,09	23,26	24,96	7,61	-	-
###	2026-03-18 03:30:00	0,67	31,66	4,84	0,09	23,28	24,97	7,75	-	-
###	2026-03-18 03:35:00	0,75	31,68	4,84	0,09	23,24	24,97	7,63	-	-
###	2026-03-18 03:40:00	0,67	31,65	4,84	0,09	23,27	24,97	7,74	-	-
###	2026-03-18 03:45:00	0,74	31,73	4,84	0,09	23,23	24,97	7,61	-	-
###	2026-03-18 03:50:00	0,66	31,64	4,84	0,09	23,26	25	7,71	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-18 03:55:00	0,74	31,6	4,84	0,09	23,21	24,98	7,61	-	-
###	2026-03-18 04:00:00	0,67	31,63	4,84	0,09	23,28	25,01	7,76	-	-
###	2026-03-18 04:05:00	0,74	31,64	4,84	0,09	23,24	24,99	7,63	-	-
###	2026-03-18 04:10:00	0,66	31,68	4,84	0,09	23,25	25	7,74	-	-
###	2026-03-18 04:15:00	0,74	31,6	4,84	0,09	23,2	24,98	7,63	-	-
###	2026-03-18 04:20:00	0,66	31,56	4,84	0,09	23,27	25,01	7,75	-	-
###	2026-03-18 04:25:00	0,73	31,63	4,84	0,09	23,22	25	7,63	-	-
###	2026-03-18 04:30:00	0,66	31,59	4,84	0,09	23,26	25,02	7,73	-	-
###	2026-03-18 04:35:00	0,74	31,78	4,84	0,09	23,21	25,01	7,63	-	-
###	2026-03-18 04:40:00	0,66	31,49	4,84	0,09	23,23	25,02	7,73	-	-
###	2026-03-18 04:45:00	0,73	31,56	4,84	0,09	23,19	25,01	7,63	-	-
###	2026-03-18 04:50:00	0,66	31,56	4,84	0,09	23,24	25,02	7,74	-	-
###	2026-03-18 04:55:00	0,73	31,58	4,84	0,09	23,19	25,01	7,63	-	-
###	2026-03-18 05:00:00	0,66	31,48	4,84	0,09	23,21	25,02	7,72	-	-
###	2026-03-18 05:05:00	0,72	31,59	4,84	0,09	23,21	25,02	7,61	-	-
###	2026-03-18 05:10:00	0,66	31,5	4,84	0,09	23,25	25,02	7,73	-	-
###	2026-03-18 05:15:00	0,73	31,54	4,84	0,09	23,2	25,02	7,61	-	-
###	2026-03-18 05:20:00	0,66	31,41	4,84	0,09	23,2	25,04	7,74	-	-
###	2026-03-18 05:25:00	0,73	31,48	4,84	0,09	23,17	25,03	7,62	-	-
###	2026-03-18 05:30:00	0,65	31,54	4,84	0,09	23,19	25,06	7,77	-	-
###	2026-03-18 05:35:00	0,73	31,63	4,84	0,09	23,15	25,04	7,66	-	-
###	2026-03-18 05:40:00	0,65	31,47	4,84	0,09	23,19	25,06	7,73	-	-
###	2026-03-18 05:45:00	0,73	31,46	4,84	0,09	23,15	25,04	7,63	-	-
###	2026-03-18 05:50:00	0,65	31,4	4,84	0,09	23,18	25,06	7,74	-	-
###	2026-03-18 05:55:00	0,73	31,52	4,84	0,09	23,15	25,05	7,59	-	-
###	2026-03-18 06:00:00	0,64	31,37	4,84	0,09	23,19	25,07	7,77	-	-
###	2026-03-18 06:05:00	0,73	31,4	4,84	0,09	23,14	25,06	7,66	-	-
###	2026-03-18 06:10:00	0,65	31,32	4,84	0,09	23,16	25,07	7,76	-	-
###	2026-03-18 06:15:00	0,72	31,39	4,84	0,09	23,14	25,06	7,63	-	-
###	2026-03-18 06:20:00	0,65	31,46	4,84	0,09	23,19	25,07	7,75	-	-
###	2026-03-18 06:25:00	0,73	31,42	4,84	0,09	23,15	25,05	7,64	-	-
###	2026-03-18 06:30:00	0,65	31,43	4,84	0,09	23,16	25,06	7,77	-	-
###	2026-03-18 06:35:00	0,72	31,42	4,84	0,09	23,12	25,04	7,63	-	-
###	2026-03-18 06:40:00	0,64	31,41	4,84	0,09	23,17	25,02	7,76	-	-
###	2026-03-18 06:45:00	0,72	31,46	4,84	0,09	23,13	24,97	7,63	-	-
###	2026-03-18 06:50:00	0,65	31,42	4,84	0,09	23,16	24,96	7,75	-	-
###	2026-03-18 06:55:00	0,72	31,35	4,84	0,09	23,12	24,91	7,65	-	-
###	2026-03-18 07:00:00	0,65	31,36	4,84	0,09	23,13	24,91	7,79	-	-
###	2026-03-18 07:05:00	0,72	31,39	4,84	0,09	23,09	24,87	7,61	-	-
###	2026-03-18 07:10:00	0,65	31,46	4,84	0,09	23,13	24,87	7,78	-	-
###	2026-03-18 07:15:00	0,72	31,37	4,84	0,09	23,11	24,84	7,63	-	-
###	2026-03-18 07:20:00	0,65	31,38	4,84	0,09	23,13	24,86	7,77	-	-
###	2026-03-18 07:25:00	0,73	31,43	4,84	0,09	23,1	24,82	7,63	-	-
###	2026-03-18 07:30:00	0,65	31,31	4,84	0,09	23,13	24,82	7,76	-	-
###	2026-03-18 07:35:00	0,74	31,39	4,84	0,09	23,09	24,81	7,66	-	-
###	2026-03-18 07:40:00	0,65	31,27	4,84	0,09	23,12	24,81	7,8	-	-
###	2026-03-18 07:45:00	0,72	31,31	4,84	0,09	23,09	24,77	7,67	-	-
###	2026-03-18 07:50:00	0,65	31,28	4,84	0,09	23,11	24,79	7,78	-	-
###	2026-03-18 07:55:00	0,73	31,32	4,84	0,09	23,08	24,77	7,66	-	-
###	2026-03-18 08:00:00	0,65	31,27	4,84	0,09	23,09	24,8	7,8	-	-
###	2026-03-18 08:05:00	0,73	31,34	4,84	0,09	23,07	24,77	7,68	-	-
###	2026-03-18 08:10:00	0,65	31,3	4,84	0,09	23,1	24,78	7,78	-	-
###	2026-03-18 08:15:00	0,73	31,32	4,84	0,09	23,07	24,77	7,66	-	-
###	2026-03-18 08:20:00	0,65	31,24	4,84	0,09	23,1	24,77	7,79	-	-
###	2026-03-18 08:25:00	0,74	31,33	4,84	0,09	23,07	24,77	7,68	-	-
###	2026-03-18 08:30:00	0,65	31,29	4,84	0,09	23,09	24,78	7,8	-	-
###	2026-03-18 08:35:00	0,73	31,29	4,84	0,09	23,05	24,76	7,69	-	-
###	2026-03-18 08:40:00	0,66	31,24	4,84	0,09	23,1	24,77	7,8	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-18 08:45:00	0,72	31,27	4,84	0,09	23,06	24,75	7,67	-	-
###	2026-03-18 08:50:00	0,66	31,31	4,84	0,09	23,08	24,76	7,81	-	-
###	2026-03-18 08:55:00	0,73	31,26	4,84	0,09	23,05	24,72	7,68	-	-
###	2026-03-18 09:00:00	0,66	31,21	4,84	0,09	23,08	24,76	7,81	-	-
###	2026-03-18 09:05:00	0,73	31,23	4,84	0,09	23,04	24,74	7,68	-	-
###	2026-03-18 09:10:00	0,66	31,24	4,84	0,09	23,08	24,75	7,79	-	-
###	2026-03-18 09:15:00	0,66	31,69	4,84	0,09	25,43	24,69	7,63	-	-
###	2026-03-18 09:20:00	0,66	33,03	4,84	0,09	24,59	24,62	7,59	-	-
###	2026-03-18 09:25:00	0,66	33,03	4,84	0,09	24,59	24,62	7,59	-	-
###	2026-03-18 09:30:00	0,66	33,03	4,84	0,09	24,59	24,62	7,59	-	-
###	2026-03-18 09:35:00	0,66	33,03	4,84	0,09	24,59	24,62	7,59	-	-
###	2026-03-18 09:40:00	0,66	33,03	4,84	0,09	24,59	24,62	7,59	-	-
###	2026-03-18 09:45:00	0,7	33,4	4,84	0,09	23,65	24,12	7,73	-	-
###	2026-03-18 09:50:00	0,7	31,9	4,84	0,09	24,27	24,12	7,74	-	-
###	2026-03-18 09:55:00	0,7	33,21	4,84	0,09	27,18	24,12	7,75	-	-
###	2026-03-18 10:00:00	0,71	33,6	4,84	0,09	26,28	24,12	7,76	-	-
###	2026-03-18 10:05:00	0,71	34,02	4,84	0,09	30,22	24,17	7,77	-	-
###	2026-03-18 10:10:00	0,72	33,8	4,84	0,09	25,73	24,18	7,78	-	-
###	2026-03-18 10:15:00	0,72	34,44	4,84	0,09	26,44	24,21	7,78	-	-
###	2026-03-18 10:20:00	0,73	34	4,84	0,09	26,78	24,22	7,79	-	-
###	2026-03-18 10:25:00	0,73	34,48	4,84	0,09	27,43	24,22	7,79	-	-
###	2026-03-18 10:30:00	0,74	34,23	4,84	0,09	26,23	24,23	7,8	-	-
###	2026-03-18 10:35:00	0,74	34,53	4,84	0,09	27,46	24,23	7,8	-	-
###	2026-03-18 10:40:00	0,75	34,41	4,84	0,09	27,15	24,24	7,8	-	-
###	2026-03-18 10:45:00	0,75	34,84	4,84	0,09	26,52	24,26	7,8	-	-
###	2026-03-18 10:50:00	0,76	34,42	4,84	0,09	27,5	24,26	7,81	-	-
###	2026-03-18 10:55:00	0,76	34,66	4,84	0,09	27,6	24,27	7,8	-	-
###	2026-03-18 11:00:00	0,77	34,5	4,84	0,09	25,56	24,31	7,82	-	-
###	2026-03-18 11:05:00	0,77	34,69	4,84	0,09	25,67	24,32	7,81	-	-
###	2026-03-18 11:10:00	0,77	34,29	4,84	0,09	25,52	24,33	7,82	-	-
###	2026-03-18 11:15:00	0,77	34,56	4,84	0,09	25,38	24,33	7,78	-	-
###	2026-03-18 11:20:00	0,78	34,43	4,84	0,09	25,41	24,32	7,82	-	-
###	2026-03-18 11:25:00	0,78	34,46	4,84	0,09	25,48	24,32	7,78	-	-
###	2026-03-18 11:30:00	0,79	34,39	4,84	0,09	25,29	24,32	7,82	-	-
###	2026-03-18 11:35:00	0,79	34,34	4,84	0,09	25,19	24,31	7,76	-	-
###	2026-03-18 11:40:00	0,79	34,48	4,84	0,09	25,57	24,32	7,81	-	-
###	2026-03-18 11:45:00	0,79	34,12	4,84	0,09	25,29	24,32	7,79	-	-
###	2026-03-18 11:50:00	0,79	34,37	4,84	0,09	25,52	24,32	7,82	-	-
###	2026-03-18 11:55:00	0,79	34,37	4,84	0,09	25,29	24,32	7,79	-	-
###	2026-03-18 12:00:00	0,8	34,26	4,84	0,09	25,37	24,32	7,82	-	-
###	2026-03-18 12:05:00	0,79	34,32	4,84	0,09	25,21	24,31	7,78	-	-
###	2026-03-18 12:10:00	0,79	34,22	4,84	0,09	25,41	24,32	7,82	-	-
###	2026-03-18 12:15:00	0,79	34,27	4,84	0,09	25,28	24,32	7,79	-	-
###	2026-03-18 12:20:00	0,79	34,1	4,84	0,09	25,41	24,33	7,82	-	-
###	2026-03-18 12:25:00	0,79	34,15	4,84	0,09	25,14	24,33	7,78	-	-
###	2026-03-18 12:30:00	0,79	34,26	4,84	0,09	25,39	24,37	7,82	-	-
###	2026-03-18 12:35:00	0,78	34,18	4,84	0,09	25,22	24,37	7,8	-	-
###	2026-03-18 12:40:00	0,79	34,19	4,84	0,09	25,21	24,39	7,82	-	-
###	2026-03-18 12:45:00	0,79	34,23	4,84	0,09	25,07	24,4	7,77	-	-
###	2026-03-18 12:50:00	0,78	34,13	4,84	0,09	25,5	24,42	7,83	-	-
###	2026-03-18 12:55:00	0,78	34,13	4,84	0,09	25,32	24,42	7,78	-	-
###	2026-03-18 13:00:00	0,78	34,09	4,84	0,09	25,18	24,45	7,83	-	-
###	2026-03-18 13:05:00	0,78	34,14	4,84	0,09	24,94	24,45	7,74	-	-
###	2026-03-18 13:10:00	0,78	34,17	4,84	0,09	25,02	24,47	7,83	-	-
###	2026-03-18 13:15:00	0,77	34,17	4,84	0,09	24,81	24,47	7,78	-	-
###	2026-03-18 13:20:00	0,77	34,17	4,84	0,09	25,04	24,5	7,83	-	-
###	2026-03-18 13:25:00	0,78	34,1	4,84	0,09	24,86	24,5	7,77	-	-
###	2026-03-18 13:30:00	0,77	34,1	4,84	0,09	25,04	24,53	7,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-18 13:35:00	0,77	33,96	4,84	0,09	25,13	24,52	7,74	-	-
###	2026-03-18 13:40:00	0,76	33,88	4,84	0,09	25,09	24,57	7,83	-	-
###	2026-03-18 13:45:00	0,77	34,06	4,84	0,09	24,95	24,57	7,78	-	-
###	2026-03-18 13:50:00	0,76	33,83	4,84	0,09	25,08	24,58	7,84	-	-
###	2026-03-18 13:55:00	0,76	34,08	4,84	0,09	24,98	24,58	7,8	-	-
###	2026-03-18 14:00:00	0,76	33,92	4,84	0,09	25,02	24,58	7,84	-	-
###	2026-03-18 14:05:00	0,76	34,07	4,84	0,09	24,85	24,58	7,8	-	-
###	2026-03-18 14:10:00	0,75	34,05	4,84	0,09	25,01	24,58	7,84	-	-
###	2026-03-18 14:15:00	0,76	33,93	4,84	0,09	24,79	24,6	7,76	-	-
###	2026-03-18 14:20:00	0,75	33,86	4,84	0,09	24,87	24,62	7,84	-	-
###	2026-03-18 14:25:00	0,75	33,9	4,84	0,09	24,68	24,62	7,77	-	-
###	2026-03-18 14:30:00	0,75	33,87	4,84	0,09	24,88	24,64	7,85	-	-
###	2026-03-18 14:35:00	0,75	33,91	4,84	0,09	24,75	24,61	7,8	-	-
###	2026-03-18 14:40:00	0,75	33,85	4,84	0,09	24,78	24,62	7,85	-	-
###	2026-03-18 14:45:00	0,76	33,98	4,84	0,09	24,7	24,61	7,81	-	-
###	2026-03-18 14:50:00	0,75	33,92	4,84	0,09	25,12	24,62	7,85	-	-
###	2026-03-18 14:55:00	0,76	33,97	4,84	0,09	25	24,61	7,82	-	-
###	2026-03-18 15:00:00	0,74	33,8	4,84	0,09	24,84	24,65	7,86	-	-
###	2026-03-18 15:05:00	0,76	33,82	4,84	0,09	24,68	24,65	7,81	-	-
###	2026-03-18 15:10:00	0,75	33,82	4,84	0,09	24,83	24,67	7,86	-	-
###	2026-03-18 15:15:00	0,75	33,84	4,84	0,09	24,72	24,67	7,81	-	-
###	2026-03-18 15:20:00	0,74	33,78	4,84	0,09	24,81	24,7	7,86	-	-
###	2026-03-18 15:25:00	0,75	33,69	4,84	0,09	24,68	24,69	7,82	-	-
###	2026-03-18 15:30:00	0,74	33,72	4,84	0,09	24,89	24,71	7,86	-	-
###	2026-03-18 15:35:00	0,75	33,74	4,84	0,09	24,8	24,71	7,78	-	-
###	2026-03-18 15:40:00	0,73	33,75	4,84	0,09	24,8	24,72	7,86	-	-
###	2026-03-18 15:45:00	0,74	33,81	4,84	0,09	24,7	24,72	7,83	-	-
###	2026-03-18 15:50:00	0,73	33,54	4,84	0,09	24,71	24,75	7,87	-	-
###	2026-03-18 15:55:00	0,74	33,76	4,84	0,09	24,62	24,76	7,78	-	-
###	2026-03-18 16:00:00	0,73	33,76	4,84	0,09	24,75	24,77	7,87	-	-
###	2026-03-18 16:05:00	0,74	33,67	4,84	0,09	24,57	24,76	7,82	-	-
###	2026-03-18 16:10:00	0,73	33,71	4,84	0,09	24,63	24,78	7,87	-	-
###	2026-03-18 16:15:00	0,74	33,61	4,84	0,09	24,53	24,77	7,85	-	-
###	2026-03-18 16:20:00	0,73	33,61	4,84	0,09	24,6	24,78	7,87	-	-
###	2026-03-18 16:25:00	0,74	33,62	4,84	0,09	24,52	24,77	7,82	-	-
###	2026-03-18 16:30:00	0,73	33,68	4,84	0,09	24,73	24,8	7,88	-	-
###	2026-03-18 16:35:00	0,73	33,6	4,84	0,09	24,59	24,78	7,83	-	-
###	2026-03-18 16:40:00	0,73	33,54	4,84	0,09	24,62	24,81	7,88	-	-
###	2026-03-18 16:45:00	0,74	33,48	4,84	0,09	24,52	24,81	7,83	-	-
###	2026-03-18 16:50:00	0,73	33,55	4,84	0,09	24,69	24,81	7,88	-	-
###	2026-03-18 16:55:00	0,74	33,52	4,84	0,09	24,6	24,81	7,85	-	-
###	2026-03-18 17:00:00	0,72	33,57	4,84	0,09	24,6	24,81	7,89	-	-
###	2026-03-18 17:05:00	0,73	33,49	4,84	0,09	24,47	24,79	7,84	-	-
###	2026-03-18 17:10:00	0,72	33,52	4,84	0,09	24,57	24,81	7,89	-	-
###	2026-03-18 17:15:00	0,73	33,45	4,84	0,09	24,5	24,8	7,81	-	-
###	2026-03-18 17:20:00	0,72	33,44	4,84	0,09	24,59	24,81	7,89	-	-
###	2026-03-18 17:25:00	0,74	33,5	4,84	0,09	24,44	24,81	7,84	-	-
###	2026-03-18 17:30:00	0,72	33,48	4,84	0,09	24,54	24,81	7,89	-	-
###	2026-03-18 17:35:00	0,74	33,53	4,84	0,09	24,42	24,81	7,84	-	-
###	2026-03-18 17:40:00	0,72	33,5	4,84	0,09	24,56	24,82	7,89	-	-
###	2026-03-18 17:45:00	0,73	33,46	4,84	0,09	24,39	24,81	7,81	-	-
###	2026-03-18 17:50:00	0,72	33,46	4,84	0,09	24,54	24,82	7,89	-	-
###	2026-03-18 17:55:00	0,74	33,38	4,84	0,09	24,44	24,81	7,83	-	-
###	2026-03-18 18:00:00	0,72	33,45	4,84	0,09	24,48	24,82	7,9	-	-
###	2026-03-18 18:05:00	0,74	33,38	4,84	0,09	24,36	24,81	7,84	-	-
###	2026-03-18 18:10:00	0,72	33,4	4,84	0,09	24,62	24,82	7,9	-	-
###	2026-03-18 18:15:00	0,73	33,38	4,84	0,09	24,49	24,81	7,83	-	-
###	2026-03-18 18:20:00	0,72	33,35	4,84	0,09	24,53	24,82	7,9	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-18 18:25:00	0,73	33,36	4,84	0,09	24,42	24,81	7,86	-	-
###	2026-03-18 18:30:00	0,72	33,4	4,84	0,09	24,42	24,81	7,9	-	-
###	2026-03-18 18:35:00	0,74	33,29	4,84	0,09	24,34	24,81	7,81	-	-
###	2026-03-18 18:40:00	0,72	33,28	4,84	0,09	24,48	24,83	7,9	-	-
###	2026-03-18 18:45:00	0,73	33,31	4,84	0,09	24,37	24,82	7,85	-	-
###	2026-03-18 18:50:00	0,72	33,18	4,84	0,09	24,37	24,83	7,91	-	-
###	2026-03-18 18:55:00	0,73	33,22	4,84	0,09	24,26	24,82	7,81	-	-
###	2026-03-18 19:00:00	0,72	33,16	4,84	0,09	24,39	24,84	7,91	-	-
###	2026-03-18 19:05:00	0,74	33,18	4,84	0,09	24,28	24,83	7,86	-	-
###	2026-03-18 19:10:00	0,71	33,13	4,84	0,09	24,35	24,86	7,91	-	-
###	2026-03-18 19:15:00	0,73	33,23	4,84	0,09	24,25	24,86	7,86	-	-
###	2026-03-18 19:20:00	0,72	33,33	4,84	0,09	24,37	24,86	7,91	-	-
###	2026-03-18 19:25:00	0,72	33,28	4,84	0,09	24,27	24,86	7,87	-	-
###	2026-03-18 19:30:00	0,71	33,16	4,84	0,09	24,35	24,87	7,91	-	-
###	2026-03-18 19:35:00	0,72	33,23	4,84	0,09	24,24	24,86	7,87	-	-
###	2026-03-18 19:40:00	0,71	33,18	4,84	0,09	24,39	24,87	7,91	-	-
###	2026-03-18 19:45:00	0,72	33,14	4,84	0,09	24,29	24,87	7,85	-	-
###	2026-03-18 19:50:00	0,71	33	4,84	0,09	24,62	24,88	7,91	-	-
###	2026-03-18 19:55:00	0,72	33,2	4,84	0,09	24,48	24,86	7,86	-	-
###	2026-03-18 20:00:00	0,71	33,07	4,84	0,09	24,35	24,87	7,91	-	-
###	2026-03-18 20:05:00	0,72	33,08	4,84	0,09	24,25	24,87	7,88	-	-
###	2026-03-18 20:10:00	0,71	33,09	4,84	0,09	24,31	24,87	7,92	-	-
###	2026-03-18 20:15:00	0,72	33,09	4,84	0,09	24,22	24,87	7,86	-	-
###	2026-03-18 20:20:00	0,71	33,11	4,84	0,09	24,18	24,88	7,92	-	-
###	2026-03-18 20:25:00	0,72	33,13	4,84	0,09	24,15	24,87	7,87	-	-
###	2026-03-18 20:30:00	0,7	33,01	4,84	0,09	24,24	24,88	7,92	-	-
###	2026-03-18 20:35:00	0,72	33,06	4,84	0,09	24,23	24,87	7,83	-	-
###	2026-03-18 20:40:00	0,7	33,01	4,84	0,09	24,29	24,88	7,92	-	-
###	2026-03-18 20:45:00	0,72	33,1	4,84	0,09	24,18	24,86	7,87	-	-
###	2026-03-18 20:50:00	0,7	33,12	4,84	0,09	24,28	24,88	7,92	-	-
###	2026-03-18 20:55:00	0,72	32,95	4,84	0,09	24,15	24,87	7,87	-	-
###	2026-03-18 21:00:00	0,7	32,92	4,84	0,09	24,25	24,87	7,92	-	-
###	2026-03-18 21:05:00	0,72	33,04	4,84	0,09	24,12	24,86	7,84	-	-
###	2026-03-18 21:10:00	0,7	32,97	4,84	0,09	24,19	24,86	7,93	-	-
###	2026-03-18 21:15:00	0,71	32,96	4,84	0,09	24,09	24,86	7,88	-	-
###	2026-03-18 21:20:00	0,69	32,83	4,84	0,09	24,37	24,86	7,93	-	-
###	2026-03-18 21:25:00	0,71	32,92	4,84	0,09	24,23	24,83	7,88	-	-
###	2026-03-18 21:30:00	0,69	32,91	4,84	0,09	24,2	24,86	7,93	-	-
###	2026-03-18 21:35:00	0,71	32,89	4,84	0,09	24,08	24,85	7,88	-	-
###	2026-03-18 21:40:00	0,69	32,83	4,84	0,09	24,16	24,87	7,93	-	-
###	2026-03-18 21:45:00	0,71	32,88	4,84	0,09	24,07	24,87	7,89	-	-
###	2026-03-18 21:50:00	0,7	32,97	4,84	0,09	24,17	24,9	7,93	-	-
###	2026-03-18 21:55:00	0,7	32,99	4,84	0,09	24,07	24,89	7,86	-	-
###	2026-03-18 22:00:00	0,68	32,87	4,84	0,09	24,18	24,91	7,93	-	-
###	2026-03-18 22:05:00	0,7	32,76	4,84	0,09	24,06	24,91	7,87	-	-
###	2026-03-18 22:10:00	0,68	32,78	4,84	0,09	24,18	24,92	7,93	-	-
###	2026-03-18 22:15:00	0,7	32,75	4,84	0,09	24,1	24,92	7,87	-	-
###	2026-03-18 22:20:00	0,68	32,81	4,84	0,09	24,09	24,93	7,93	-	-
###	2026-03-18 22:25:00	0,7	32,81	4,84	0,09	23,98	24,93	7,88	-	-
###	2026-03-18 22:30:00	0,68	32,8	4,84	0,09	24,15	24,93	7,93	-	-
###	2026-03-18 22:35:00	0,7	32,77	4,84	0,09	24,02	24,92	7,86	-	-
###	2026-03-18 22:40:00	0,68	32,83	4,84	0,09	24,06	24,95	7,93	-	-
###	2026-03-18 22:45:00	0,7	32,77	4,84	0,09	24	24,95	7,88	-	-
###	2026-03-18 22:50:00	0,68	32,87	4,84	0,09	24,7	24,97	7,93	-	-
###	2026-03-18 22:55:00	0,7	32,72	4,84	0,09	24,62	24,97	7,86	-	-
###	2026-03-18 23:00:00	0,68	32,58	4,84	0,09	24,05	24,97	7,94	-	-
###	2026-03-18 23:05:00	0,69	32,78	4,84	0,09	23,97	24,97	7,87	-	-
###	2026-03-18 23:10:00	0,67	32,68	4,84	0,09	24,38	24,98	7,94	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-18 23:15:00	0,7	32,71	4,84	0,09	24,24	24,98	7,88	-	-
###	2026-03-18 23:20:00	0,67	32,82	4,84	0,09	24,05	25	7,94	-	-
###	2026-03-18 23:25:00	0,69	32,69	4,84	0,09	23,96	25	7,9	-	-
###	2026-03-18 23:30:00	0,67	32,69	4,84	0,09	24,01	25,01	7,94	-	-
###	2026-03-18 23:35:00	0,69	32,65	4,84	0,09	23,91	25,01	7,89	-	-
###	2026-03-18 23:40:00	0,66	32,47	4,84	0,09	25,15	25,01	7,94	-	-
###	2026-03-18 23:45:00	0,7	32,71	4,84	0,09	25,04	25,01	7,88	-	-
###	2026-03-18 23:50:00	0,67	32,61	4,84	0,09	24,02	25,02	7,94	-	-
###	2026-03-18 23:55:00	0,7	32,74	4,84	0,09	23,93	25,02	7,86	-	-
###	2026-03-19 00:00:00	0,67	32,73	4,84	0,09	24,09	25,03	7,94	-	-
###	2026-03-19 00:05:00	0,67	32,62	4,84	0,09	23,99	25,03	7,94	-	-
###	2026-03-19 00:15:00	0,7	32,59	4,84	0,09	23,9	25,04	7,89	-	-
###	2026-03-19 00:20:00	0,67	32,5	4,84	0,09	24,01	25,06	7,94	-	-
###	2026-03-19 00:25:00	0,7	32,61	4,84	0,09	23,89	25,05	7,89	-	-
###	2026-03-19 00:30:00	0,67	32,42	4,84	0,09	23,95	25,06	7,94	-	-
###	2026-03-19 00:35:00	0,7	32,6	4,84	0,09	23,89	25,05	7,88	-	-
###	2026-03-19 00:40:00	0,66	32,61	4,84	0,09	25,04	25,06	7,94	-	-
###	2026-03-19 00:45:00	0,68	32,45	4,84	0,09	24,97	25,06	7,87	-	-
###	2026-03-19 00:50:00	0,65	32,51	4,84	0,09	23,95	25,06	7,94	-	-
###	2026-03-19 00:55:00	0,68	32,5	4,84	0,09	23,86	25,05	7,88	-	-
###	2026-03-19 01:00:00	0,73	32,38	4,84	0,09	23,88	25,07	7,94	-	-
###	2026-03-19 01:05:00	0,73	32,49	4,84	0,09	23,84	25,06	7,89	-	-
###	2026-03-19 01:10:00	0,73	32,38	4,84	0,09	23,99	25,07	7,95	-	-
###	2026-03-19 01:15:00	0,71	32,46	4,84	0,09	23,89	25,06	7,89	-	-
###	2026-03-19 01:20:00	0,72	32,32	4,84	0,09	23,87	25,07	7,95	-	-
###	2026-03-19 01:25:00	0,72	32,55	4,84	0,09	23,81	25,07	7,91	-	-
###	2026-03-19 01:30:00	0,74	32,42	4,84	0,09	23,92	25,07	7,95	-	-
###	2026-03-19 01:35:00	0,72	32,55	4,84	0,09	23,84	25,07	7,89	-	-
###	2026-03-19 01:40:00	0,75	32,31	4,84	0,09	23,91	25,07	7,95	-	-
###	2026-03-19 01:45:00	0,74	32,36	4,84	0,09	23,82	25,07	7,89	-	-
###	2026-03-19 01:50:00	0,76	32,44	4,84	0,09	24,01	25,08	7,95	-	-
###	2026-03-19 01:55:00	0,74	32,34	4,84	0,09	23,91	25,07	7,89	-	-
###	2026-03-19 02:00:00	0,76	32,26	4,84	0,09	24	25,08	7,95	-	-
###	2026-03-19 02:05:00	0,75	32,41	4,84	0,09	23,89	25,08	7,88	-	-
###	2026-03-19 02:10:00	0,76	32,31	4,84	0,09	23,86	25,09	7,95	-	-
###	2026-03-19 02:15:00	0,75	32,34	4,84	0,09	23,81	25,09	7,91	-	-
###	2026-03-19 02:20:00	0,77	32,28	4,84	0,09	23,83	25,1	7,95	-	-
###	2026-03-19 02:25:00	0,76	32,23	4,84	0,09	23,78	25,1	7,91	-	-
###	2026-03-19 02:30:00	0,77	32,22	4,84	0,09	23,89	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 02:35:00	0,76	32,29	4,84	0,09	23,81	25,1	7,89	-	-
###	2026-03-19 02:40:00	0,77	32,41	4,84	0,09	23,8	25,11	7,95	-	-
###	2026-03-19 02:45:00	0,76	32,35	4,84	0,09	23,74	25,11	7,92	-	-
###	2026-03-19 02:50:00	0,77	32,19	4,84	0,09	23,86	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 02:55:00	0,76	32,22	4,84	0,09	23,77	25,1	7,92	-	-
###	2026-03-19 03:00:00	0,77	32,29	4,84	0,09	23,81	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 03:05:00	0,76	32,29	4,84	0,09	23,74	25,09	7,92	-	-
###	2026-03-19 03:10:00	0,78	32,05	4,84	0,09	23,83	25,1	7,96	-	-
###	2026-03-19 03:15:00	0,76	32,17	4,84	0,09	23,76	25,08	7,91	-	-
###	2026-03-19 03:20:00	0,78	32,15	4,84	0,09	23,78	25,1	7,96	-	-
###	2026-03-19 03:25:00	0,77	32,21	4,84	0,09	23,71	25,09	7,93	-	-
###	2026-03-19 03:30:00	0,78	32,25	4,84	0,09	23,73	25,1	7,96	-	-
###	2026-03-19 03:35:00	0,76	32,32	4,84	0,09	23,68	25,08	7,91	-	-
###	2026-03-19 03:40:00	0,78	32,12	4,84	0,09	23,9	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 03:45:00	0,76	32,01	4,84	0,09	23,81	25,11	7,92	-	-
###	2026-03-19 03:50:00	0,77	32,09	4,84	0,09	23,75	25,12	7,96	-	-
###	2026-03-19 03:55:00	0,76	32,17	4,84	0,09	23,68	25,1	7,9	-	-
###	2026-03-19 04:00:00	0,77	32,08	4,84	0,09	23,69	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 04:05:00	0,77	32,23	4,84	0,09	23,64	25,1	7,91	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-19 04:10:00	0,77	32,15	4,84	0,09	23,71	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 04:15:00	0,76	32,2	4,84	0,09	23,65	25,1	7,93	-	-
###	2026-03-19 04:20:00	0,77	32,22	4,84	0,09	23,69	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 04:25:00	0,76	32,15	4,84	0,09	23,63	25,08	7,9	-	-
###	2026-03-19 04:30:00	0,77	32,09	4,84	0,09	23,68	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 04:35:00	0,76	32,14	4,84	0,09	23,63	25,1	7,9	-	-
###	2026-03-19 04:40:00	0,78	32,02	4,84	0,09	23,68	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 04:45:00	0,77	32,24	4,84	0,09	23,6	25,1	7,92	-	-
###	2026-03-19 04:50:00	0,78	31,97	4,84	0,09	23,64	25,12	7,97	-	-
###	2026-03-19 04:55:00	0,76	32,1	4,84	0,09	23,59	25,11	7,92	-	-
###	2026-03-19 05:00:00	0,78	31,94	4,84	0,09	23,65	25,12	7,97	-	-
###	2026-03-19 05:05:00	0,75	32,03	4,84	0,09	23,58	25,1	7,93	-	-
###	2026-03-19 05:10:00	0,77	31,99	4,84	0,09	23,71	25,12	7,96	-	-
###	2026-03-19 05:15:00	0,76	32,08	4,84	0,09	23,64	25,1	7,94	-	-
###	2026-03-19 05:20:00	0,77	31,98	4,84	0,09	23,66	25,11	7,97	-	-
###	2026-03-19 05:25:00	0,75	31,98	4,84	0,09	23,6	25,1	7,94	-	-
###	2026-03-19 05:30:00	0,78	32,01	4,84	0,09	24,13	25,11	7,97	-	-
###	2026-03-19 05:35:00	0,76	32,13	4,84	0,09	24,02	25,1	7,93	-	-
###	2026-03-19 05:40:00	0,77	32,02	4,84	0,09	23,64	25,11	7,97	-	-
###	2026-03-19 05:45:00	0,76	31,89	4,84	0,09	23,57	25,1	7,96	-	-
###	2026-03-19 05:50:00	0,77	31,92	4,84	0,09	23,61	25,11	7,97	-	-
###	2026-03-19 05:55:00	0,75	32,08	4,84	0,09	23,55	25,1	7,94	-	-
###	2026-03-19 06:00:00	0,76	31,81	4,84	0,09	23,63	25,11	7,98	-	-
###	2026-03-19 06:05:00	0,75	31,87	4,84	0,09	23,57	25,1	7,92	-	-
###	2026-03-19 06:10:00	0,76	31,85	4,84	0,09	23,58	25,12	7,97	-	-
###	2026-03-19 06:15:00	0,74	31,84	4,84	0,09	23,54	25,11	7,93	-	-
###	2026-03-19 06:20:00	0,76	31,79	4,84	0,09	24,05	25,11	7,97	-	-
###	2026-03-19 06:25:00	0,75	31,84	4,84	0,09	23,99	25,08	7,93	-	-
###	2026-03-19 06:30:00	0,76	31,9	4,84	0,09	23,75	25,07	7,97	-	-
###	2026-03-19 06:35:00	0,77	31,81	4,84	0,09	23,68	25,07	7,95	-	-
###	2026-03-19 06:40:00	0,77	31,89	4,84	0,09	23,58	25,06	7,98	-	-
###	2026-03-19 06:45:00	0,76	31,87	4,84	0,09	23,55	25,02	7,94	-	-
###	2026-03-19 06:50:00	0,77	31,82	4,84	0,09	23,56	25,05	7,98	-	-
###	2026-03-19 06:55:00	0,78	31,82	4,84	0,09	23,51	25,02	7,91	-	-
###	2026-03-19 07:00:00	0,78	31,79	4,84	0,09	23,58	25,04	7,98	-	-
###	2026-03-19 07:05:00	0,81	31,75	4,84	0,09	23,52	25,02	7,92	-	-
###	2026-03-19 07:10:00	0,78	31,69	4,84	0,09	23,54	25,04	7,98	-	-
###	2026-03-19 07:15:00	0,81	31,81	4,84	0,09	23,48	25,02	7,94	-	-
###	2026-03-19 07:20:00	0,78	31,73	4,84	0,09	23,53	25,02	7,98	-	-
###	2026-03-19 07:25:00	0,8	31,69	4,84	0,09	23,49	25,02	7,98	-	-
###	2026-03-19 07:30:00	0,77	31,72	4,84	0,09	23,53	25,02	7,98	-	-
###	2026-03-19 07:35:00	0,78	31,64	4,84	0,09	23,47	25,02	7,96	-	-
###	2026-03-19 07:40:00	0,74	31,75	4,84	0,09	23,67	25,03	7,98	-	-
###	2026-03-19 07:45:00	0,72	31,71	4,84	0,09	23,58	25,01	7,91	-	-
###	2026-03-19 07:50:00	0,74	31,81	4,84	0,09	23,54	25,02	7,98	-	-
###	2026-03-19 07:55:00	0,77	31,72	4,84	0,09	23,5	25	7,96	-	-
###	2026-03-19 08:00:00	0,74	31,78	4,84	0,09	23,53	25	7,98	-	-
###	2026-03-19 08:05:00	0,76	31,71	4,84	0,09	23,45	24,97	7,95	-	-
###	2026-03-19 08:10:00	0,73	31,61	4,84	0,09	23,51	24,97	7,99	-	-
###	2026-03-19 08:15:00	0,76	31,68	4,84	0,09	23,44	24,95	7,97	-	-
###	2026-03-19 08:20:00	0,71	31,66	4,84	0,09	23,51	24,96	7,98	-	-
###	2026-03-19 08:25:00	0,75	31,68	4,84	0,09	23,44	24,92	7,96	-	-
###	2026-03-19 08:30:00	0,68	31,63	4,84	0,09	23,63	24,92	7,98	-	-
###	2026-03-19 08:35:00	0,72	31,65	4,84	0,09	23,56	24,9	7,96	-	-
###	2026-03-19 08:40:00	0,67	31,62	4,84	0,09	23,55	24,91	7,99	-	-
###	2026-03-19 08:45:00	0,72	31,62	4,84	0,09	23,46	24,87	7,97	-	-
###	2026-03-19 08:50:00	0,66	31,56	4,84	0,09	23,61	24,87	7,99	-	-
###	2026-03-19 08:55:00	0,72	31,63	4,84	0,09	23,55	24,86	7,98	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-19 09:00:00	0,65	31,63	4,84	0,09	23,48	24,86	7,99	-	-
###	2026-03-19 09:05:00	0,71	31,62	4,84	0,09	23,41	24,84	7,97	-	-
###	2026-03-19 09:10:00	0,64	31,65	4,84	0,09	23,91	24,85	8	-	-
###	2026-03-19 09:15:00	0,7	31,45	4,84	0,09	23,81	24,83	7,99	-	-
###	2026-03-19 09:20:00	0,64	31,64	4,84	0,09	23,42	24,86	8	-	-
###	2026-03-19 09:25:00	0,7	31,64	4,84	0,09	23,39	24,85	7,96	-	-
###	2026-03-19 09:30:00	0,64	31,54	4,84	0,09	23,46	24,86	7,99	-	-
###	2026-03-19 09:35:00	0,7	31,56	4,84	0,09	23,42	24,86	7,95	-	-
###	2026-03-19 09:40:00	0,64	31,58	4,84	0,09	23,77	24,87	8	-	-
###	2026-03-19 09:45:00	0,69	31,58	4,84	0,09	23,7	24,86	7,96	-	-
###	2026-03-19 09:50:00	0,65	31,49	4,84	0,09	23,64	24,87	8	-	-
###	2026-03-19 09:55:00	0,69	31,52	4,84	0,09	23,55	24,87	7,95	-	-
###	2026-03-19 10:00:00	0,63	31,51	4,84	0,09	23,4	24,89	8	-	-
###	2026-03-19 10:05:00	0,67	31,54	4,84	0,09	23,37	24,87	7,96	-	-
###	2026-03-19 10:10:00	0,6	31,51	4,84	0,09	23,45	24,9	8	-	-
###	2026-03-19 10:15:00	0,68	31,49	4,84	0,09	23,37	24,88	7,97	-	-
###	2026-03-19 10:20:00	0,6	31,45	4,84	0,09	23,39	24,89	8	-	-
###	2026-03-19 10:25:00	0,68	31,51	4,84	0,09	23,34	24,87	7,93	-	-
###	2026-03-19 10:30:00	0,6	31,41	4,84	0,09	23,93	24,91	8	-	-
###	2026-03-19 10:35:00	0,68	31,44	4,84	0,09	23,86	24,88	7,94	-	-
###	2026-03-19 10:40:00	0,6	31,45	4,84	0,09	23,39	24,91	8	-	-
###	2026-03-19 10:45:00	0,67	31,45	4,84	0,09	23,33	24,9	7,97	-	-
###	2026-03-19 10:50:00	0,59	31,45	4,84	0,09	23,37	24,92	8	-	-
###	2026-03-19 10:55:00	0,68	31,43	4,84	0,09	23,31	24,91	7,98	-	-
###	2026-03-19 11:00:00	0,6	31,45	4,84	0,09	23,44	24,92	8	-	-
###	2026-03-19 11:05:00	0,67	31,45	4,84	0,09	23,36	24,92	7,97	-	-
###	2026-03-19 11:10:00	0,59	31,44	4,84	0,09	23,39	24,94	8	-	-
###	2026-03-19 11:15:00	0,67	31,43	4,84	0,09	23,31	24,92	7,98	-	-
###	2026-03-19 11:20:00	0,59	31,39	4,84	0,09	23,41	24,93	8	-	-
###	2026-03-19 11:25:00	0,66	31,46	4,84	0,09	23,35	24,91	7,94	-	-
###	2026-03-19 11:30:00	0,58	31,43	4,84	0,09	23,36	24,94	7,99	-	-
###	2026-03-19 11:35:00	0,66	31,42	4,84	0,09	23,34	24,92	7,97	-	-
###	2026-03-19 11:40:00	0,57	31,44	4,84	0,09	23,34	24,95	8	-	-
###	2026-03-19 11:45:00	0,66	31,38	4,84	0,09	23,27	24,92	7,96	-	-
###	2026-03-19 11:50:00	0,57	31,44	4,84	0,09	23,35	24,97	7,99	-	-
###	2026-03-19 11:55:00	0,64	31,4	4,84	0,09	23,31	24,99	7,95	-	-
###	2026-03-19 12:00:00	0,6	31,32	4,84	0,09	23,33	25,03	7,99	-	-
###	2026-03-19 12:05:00	0,65	31,34	4,84	0,09	23,27	25,06	7,98	-	-
###	2026-03-19 12:10:00	0,61	31,33	4,84	0,09	23,37	25,07	7,99	-	-
###	2026-03-19 12:15:00	0,64	31,37	4,84	0,09	23,3	25,07	7,98	-	-
###	2026-03-19 12:20:00	0,62	31,35	4,84	0,09	23,44	25,09	7,99	-	-
###	2026-03-19 12:25:00	0,66	31,39	4,84	0,09	23,47	25,08	7,95	-	-
###	2026-03-19 12:30:00	0,62	31,38	4,84	0,09	23,35	25,11	7,99	-	-
###	2026-03-19 12:35:00	0,66	31,37	4,84	0,09	23,27	25,12	7,98	-	-
###	2026-03-19 12:40:00	0,6	31,46	4,84	0,09	23,28	25,13	7,99	-	-
###	2026-03-19 12:45:00	0,64	31,33	4,84	0,09	23,23	25,12	7,97	-	-
###	2026-03-19 12:50:00	0,6	31,37	4,84	0,09	23,38	25,13	7,99	-	-
###	2026-03-19 12:55:00	0,65	31,29	4,84	0,09	23,3	25,12	7,96	-	-
###	2026-03-19 13:00:00	0,61	31,35	4,84	0,09	23,27	25,12	7,99	-	-
###	2026-03-19 13:05:00	0,67	31,33	4,84	0,09	23,22	25,04	7,99	-	-
###	2026-03-19 13:10:00	0,61	31,35	4,84	0,09	23,39	24,98	7,99	-	-
###	2026-03-19 13:15:00	0,67	31,35	4,84	0,09	23,36	24,88	7,91	-	-
###	2026-03-19 13:20:00	0,6	31,22	4,84	0,09	23,59	24,89	7,99	-	-
###	2026-03-19 13:25:00	0,66	31,25	4,84	0,09	23,54	24,82	7,93	-	-
###	2026-03-19 13:30:00	0,59	31,27	4,84	0,09	23,67	24,82	7,99	-	-
###	2026-03-19 13:35:00	0,65	31,33	4,84	0,09	23,57	24,78	7,96	-	-
###	2026-03-19 13:40:00	0,6	31,37	4,84	0,09	23,3	24,8	7,99	-	-
###	2026-03-19 13:45:00	0,65	31,27	4,84	0,09	23,27	24,72	7,95	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-19 13:50:00	0,59	31,26	4,84	0,09	23,28	24,72	7,99	-	-
###	2026-03-19 13:55:00	0,66	31,25	4,84	0,09	23,24	24,66	7,91	-	-
###	2026-03-19 14:00:00	0,59	31,23	4,84	0,09	23,39	24,66	7,99	-	-
###	2026-03-19 14:05:00	0,65	31,27	4,84	0,09	23,33	24,61	7,96	-	-
###	2026-03-19 14:10:00	0,59	31,19	4,84	0,09	23,99	24,62	7,99	-	-
###	2026-03-19 14:15:00	0,66	31,25	4,84	0,09	23,95	24,61	7,96	-	-
###	2026-03-19 14:20:00	0,59	31,28	4,84	0,09	23,33	24,63	7,98	-	-
###	2026-03-19 14:25:00	0,65	31,27	4,84	0,09	23,27	24,63	7,93	-	-
###	2026-03-19 14:30:00	0,58	31,33	4,84	0,09	23,25	24,69	7,98	-	-
###	2026-03-19 14:35:00	0,65	31,2	4,84	0,09	23,2	24,7	7,94	-	-
###	2026-03-19 14:40:00	0,59	31,19	4,84	0,09	23,51	24,76	7,98	-	-
###	2026-03-19 14:45:00	0,66	31,16	4,84	0,09	23,45	24,76	7,93	-	-
###	2026-03-19 14:50:00	0,58	31,17	4,84	0,09	23,24	24,81	7,98	-	-
###	2026-03-19 14:55:00	0,65	31,13	4,84	0,09	23,2	24,79	7,91	-	-
###	2026-03-19 15:00:00	0,57	31,13	4,84	0,09	23,51	24,82	7,97	-	-
###	2026-03-19 15:05:00	0,64	31,13	4,84	0,09	23,44	24,82	7,92	-	-
###	2026-03-19 15:10:00	0,57	31,25	4,84	0,09	23,18	24,84	7,97	-	-
###	2026-03-19 15:15:00	0,65	31,2	4,84	0,09	23,14	24,81	7,92	-	-
###	2026-03-19 15:20:00	0,57	31,23	4,84	0,09	23,71	24,8	7,97	-	-
###	2026-03-19 15:25:00	0,66	31,25	4,84	0,09	23,7	24,72	7,94	-	-
###	2026-03-19 15:30:00	0,57	31,26	4,84	0,09	23,17	24,72	7,98	-	-
###	2026-03-19 15:35:00	0,65	31,16	4,84	0,09	23,22	24,67	7,92	-	-
###	2026-03-19 15:40:00	0,57	31,16	4,84	0,09	23,22	24,67	7,97	-	-
###	2026-03-19 15:45:00	0,65	31,19	4,84	0,09	23,19	24,62	7,94	-	-
###	2026-03-19 15:50:00	0,59	31,11	4,84	0,09	23,16	24,62	7,98	-	-
###	2026-03-19 15:55:00	0,64	31,11	4,84	0,09	23,13	24,57	7,9	-	-
###	2026-03-19 16:00:00	0,58	31,1	4,84	0,09	23,16	24,58	7,98	-	-
###	2026-03-19 16:05:00	0,65	31,14	4,84	0,09	23,13	24,53	7,9	-	-
###	2026-03-19 16:10:00	0,58	31,03	4,84	0,09	23,53	24,56	7,98	-	-
###	2026-03-19 16:15:00	0,65	31,15	4,84	0,09	23,44	24,52	7,95	-	-
###	2026-03-19 16:20:00	0,57	31,15	4,84	0,09	23,15	24,57	7,98	-	-
###	2026-03-19 16:25:00	0,6	31,14	4,84	0,09	23,12	24,57	7,92	-	-
###	2026-03-19 16:30:00	0,63	31,13	4,84	0,09	23,17	24,61	7,98	-	-
###	2026-03-19 16:35:00	0,67	31,05	4,84	0,09	23,12	24,62	7,94	-	-
###	2026-03-19 16:40:00	0,63	31,1	4,84	0,09	23,13	24,66	7,98	-	-
###	2026-03-19 16:45:00	0,67	31,08	4,84	0,09	23,11	24,67	7,93	-	-
###	2026-03-19 16:50:00	0,6	30,95	4,84	0,09	23,13	24,71	7,98	-	-
###	2026-03-19 16:55:00	0,64	31,07	4,84	0,09	23,09	24,71	7,94	-	-
###	2026-03-19 17:00:00	0,58	31,12	4,84	0,09	23,12	24,72	7,98	-	-
###	2026-03-19 17:05:00	0,64	31,05	4,84	0,09	23,08	24,71	7,93	-	-
###	2026-03-19 17:10:00	0,57	31,04	4,84	0,09	23,09	24,72	7,98	-	-
###	2026-03-19 17:15:00	0,63	31,06	4,84	0,09	23,07	24,71	7,95	-	-
###	2026-03-19 17:20:00	0,57	31,18	4,84	0,09	23,22	24,72	7,98	-	-
###	2026-03-19 17:25:00	0,63	31,09	4,84	0,09	23,16	24,72	7,95	-	-
###	2026-03-19 17:30:00	0,55	31,03	4,84	0,09	23,13	24,72	7,98	-	-
###	2026-03-19 17:35:00	0,61	31,08	4,84	0,09	23,1	24,68	7,96	-	-
###	2026-03-19 17:40:00	0,58	31,11	4,84	0,09	23,1	24,67	7,98	-	-
###	2026-03-19 17:45:00	0,62	31,08	4,84	0,09	23,08	24,63	7,92	-	-
###	2026-03-19 17:50:00	0,68	31,06	4,84	0,09	23,12	24,66	7,98	-	-
###	2026-03-19 17:55:00	0,69	31,02	4,84	0,09	23,09	24,65	7,95	-	-
###	2026-03-19 18:00:00	0,7	31,11	4,84	0,09	23,21	24,66	7,98	-	-
###	2026-03-19 18:05:00	0,68	31	4,84	0,09	23,17	24,66	7,95	-	-
###	2026-03-19 18:10:00	0,68	31,15	4,84	0,09	23,1	24,67	7,98	-	-
###	2026-03-19 18:15:00	0,67	31,05	4,84	0,09	23,04	24,68	7,92	-	-
###	2026-03-19 18:20:00	0,68	31,02	4,84	0,09	23,08	24,73	7,97	-	-
###	2026-03-19 18:25:00	0,68	31,01	4,84	0,09	23,03	24,76	7,95	-	-
###	2026-03-19 18:30:00	0,69	30,97	4,84	0,09	23,09	24,78	7,98	-	-
###	2026-03-19 18:35:00	0,72	30,98	4,84	0,09	23,03	24,78	7,96	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-19 18:40:00	0,69	31,06	4,84	0,09	23,37	24,81	7,97	-	-
###	2026-03-19 18:45:00	0,71	31,02	4,84	0,09	23,31	24,82	7,94	-	-
###	2026-03-19 18:50:00	0,67	31,05	4,84	0,09	23,08	24,85	7,97	-	-
###	2026-03-19 18:55:00	0,69	30,99	4,84	0,09	23,03	24,86	7,95	-	-
###	2026-03-19 19:00:00	0,65	30,97	4,84	0,09	23,09	24,87	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:05:00	0,68	31,03	4,84	0,09	23,04	24,88	7,94	-	-
###	2026-03-19 19:10:00	0,62	31,04	4,84	0,09	23,2	24,91	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:15:00	0,66	31,04	4,84	0,09	23,14	24,91	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:20:00	0,59	31,08	4,84	0,09	23,08	24,92	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:25:00	0,65	30,99	4,84	0,09	23,05	24,92	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:30:00	0,59	31,06	4,84	0,09	23,2	24,95	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:35:00	0,65	30,94	4,84	0,09	23,13	24,96	7,94	-	-
###	2026-03-19 19:40:00	0,57	30,93	4,84	0,09	23,03	24,97	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:45:00	0,65	30,96	4,84	0,09	22,98	24,98	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:50:00	0,57	31,02	4,84	0,09	23,19	25	7,97	-	-
###	2026-03-19 19:55:00	0,65	30,96	4,84	0,09	23,11	25,01	7,96	-	-
###	2026-03-19 20:00:00	0,57	31,06	4,84	0,09	23,07	25,02	7,97	-	-
###	2026-03-19 20:05:00	0,65	30,98	4,84	0,09	23,03	25,02	7,94	-	-
###	2026-03-19 20:10:00	0,57	31,03	4,84	0,09	23,02	25,02	7,97	-	-
###	2026-03-19 20:15:00	0,65	30,91	4,84	0,09	22,98	25,03	7,97	-	-
###	2026-03-19 20:20:00	0,56	30,91	4,84	0,09	23,08	25,05	7,97	-	-
###	2026-03-19 20:25:00	0,64	30,92	4,84	0,09	23,02	25,06	7,97	-	-
###	2026-03-19 20:30:00	0,56	31,04	4,84	0,09	23	25,06	7,98	-	-
###	2026-03-19 20:35:00	0,65	30,91	4,84	0,09	22,98	25,07	7,96	-	-
###	2026-03-19 20:40:00	0,56	30,95	4,84	0,09	23,06	25,07	7,97	-	-
###	2026-03-19 20:45:00	0,65	30,88	4,84	0,09	22,99	25,07	7,96	-	-
###	2026-03-19 20:50:00	0,57	30,98	4,84	0,09	23,06	25,08	7,98	-	-
###	2026-03-19 20:55:00	0,64	30,93	4,84	0,09	23	25,09	7,96	-	-
###	2026-03-19 21:00:00	0,54	30,91	4,84	0,09	23,07	25,09	7,98	-	-
###	2026-03-19 21:05:00	0,64	30,89	4,84	0,09	23,01	25,1	7,96	-	-
###	2026-03-19 21:10:00	0,54	30,92	4,84	0,09	22,98	25,11	7,97	-	-
###	2026-03-19 21:15:00	0,64	30,94	4,84	0,09	22,94	25,11	7,96	-	-
###	2026-03-19 21:20:00	0,54	30,89	4,84	0,09	23	25,11	7,97	-	-
###	2026-03-19 21:25:00	0,65	30,86	4,84	0,09	22,95	25,11	7,95	-	-
###	2026-03-19 21:30:00	0,54	31,02	4,84	0,09	23,03	25,12	7,97	-	-
###	2026-03-19 21:35:00	0,64	30,84	4,84	0,09	22,98	25,12	7,96	-	-
###	2026-03-19 21:40:00	0,55	30,88	4,84	0,09	22,97	25,12	7,97	-	-
###	2026-03-19 21:45:00	0,65	30,86	4,84	0,09	22,94	25,12	7,96	-	-
###	2026-03-19 21:50:00	0,54	30,95	4,84	0,09	22,96	25,12	7,98	-	-
###	2026-03-19 21:55:00	0,64	30,81	4,84	0,09	22,92	25,12	7,96	-	-
###	2026-03-19 22:00:00	0,53	30,89	4,84	0,09	22,95	25,12	7,98	-	-
###	2026-03-19 22:05:00	0,59	30,82	4,84	0,09	22,92	25,12	7,96	-	-
###	2026-03-19 22:10:00	0,57	30,86	4,84	0,09	22,98	25,12	7,98	-	-
###	2026-03-19 22:15:00	0,65	30,82	4,84	0,09	22,94	25,12	7,94	-	-
###	2026-03-19 22:20:00	0,59	31,06	4,84	0,09	22,96	25,12	7,98	-	-
###	2026-03-19 22:25:00	0,64	30,97	4,84	0,09	22,92	25,12	7,93	-	-
###	2026-03-19 22:30:00	0,56	30,84	4,84	0,09	22,99	25,14	7,98	-	-
###	2026-03-19 22:35:00	0,64	30,83	4,84	0,09	22,95	25,12	7,94	-	-
###	2026-03-19 22:40:00	0,55	30,91	4,84	0,09	22,95	25,15	7,98	-	-
###	2026-03-19 22:45:00	0,63	31	4,84	0,09	22,9	25,13	7,94	-	-
###	2026-03-19 22:50:00	0,55	30,84	4,84	0,09	22,95	25,15	7,98	-	-
###	2026-03-19 22:55:00	0,62	30,8	4,84	0,09	22,91	25,13	7,96	-	-
###	2026-03-19 23:00:00	0,53	30,87	4,84	0,09	23,05	25,16	7,98	-	-
###	2026-03-19 23:05:00	0,6	30,84	4,84	0,09	22,99	25,15	7,95	-	-
###	2026-03-19 23:10:00	0,55	30,79	4,84	0,09	22,94	25,17	7,98	-	-
###	2026-03-19 23:15:00	0,62	30,85	4,84	0,09	22,89	25,16	7,95	-	-
###	2026-03-19 23:20:00	0,56	30,87	4,84	0,09	23,22	25,17	7,98	-	-
###	2026-03-19 23:25:00	0,63	30,8	4,84	0,09	23,17	25,17	7,93	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-19 23:30:00	0,55	30,82	4,84	0,09	22,94	25,19	7,98	-	-
###	2026-03-19 23:35:00	0,62	30,83	4,84	0,09	22,91	25,18	7,94	-	-
###	2026-03-19 23:40:00	0,55	30,84	4,84	0,09	22,95	25,2	7,98	-	-
###	2026-03-19 23:45:00	0,62	30,74	4,84	0,09	22,92	25,18	7,92	-	-
###	2026-03-19 23:50:00	0,52	30,9	4,84	0,09	22,91	25,21	7,98	-	-
###	2026-03-19 23:55:00	0,61	30,83	4,84	0,09	22,88	25,18	7,95	-	-
###	2026-03-20 00:00:00	0,52	30,87	4,84	0,09	22,89	25,21	7,98	-	-
###	2026-03-20 00:05:00	0,53	30,86	4,84	0,09	22,9	25,22	7,98	-	-
###	2026-03-20 00:15:00	0,61	30,92	4,84	0,09	22,86	25,21	7,94	-	-
###	2026-03-20 00:20:00	0,52	30,84	4,84	0,09	22,91	25,23	7,99	-	-
###	2026-03-20 00:25:00	0,62	30,9	4,84	0,09	22,89	25,22	7,91	-	-
###	2026-03-20 00:30:00	0,52	30,83	4,84	0,09	22,89	25,24	7,98	-	-
###	2026-03-20 00:35:00	0,62	30,75	4,84	0,09	22,85	25,21	7,94	-	-
###	2026-03-20 00:40:00	0,52	30,77	4,84	0,09	22,95	25,23	7,99	-	-
###	2026-03-20 00:45:00	0,63	30,77	4,84	0,09	22,88	25,22	7,95	-	-
###	2026-03-20 00:50:00	0,52	30,77	4,84	0,09	23,43	25,24	7,99	-	-
###	2026-03-20 00:55:00	0,58	30,85	4,84	0,09	23,38	25,22	7,93	-	-
###	2026-03-20 01:00:00	0,54	30,76	4,84	0,09	22,92	25,26	7,99	-	-
###	2026-03-20 01:05:00	0,62	30,74	4,84	0,09	22,88	25,24	7,93	-	-
###	2026-03-20 01:10:00	0,55	30,68	4,84	0,09	22,94	25,27	7,99	-	-
###	2026-03-20 01:15:00	0,62	30,9	4,84	0,09	22,91	25,25	7,94	-	-
###	2026-03-20 01:20:00	0,54	30,76	4,84	0,09	22,88	25,27	7,99	-	-
###	2026-03-20 01:25:00	0,62	30,77	4,84	0,09	22,84	25,26	7,92	-	-
###	2026-03-20 01:30:00	0,53	30,79	4,84	0,09	22,86	25,27	7,99	-	-
###	2026-03-20 01:35:00	0,61	30,9	4,84	0,09	22,83	25,27	7,92	-	-
###	2026-03-20 01:40:00	0,51	30,8	4,84	0,09	22,87	25,27	7,99	-	-
###	2026-03-20 01:45:00	0,61	30,76	4,84	0,09	22,83	25,27	7,95	-	-
###	2026-03-20 01:50:00	0,51	30,74	4,84	0,09	22,9	25,28	7,99	-	-
###	2026-03-20 01:55:00	0,61	30,86	4,84	0,09	22,87	25,27	7,95	-	-
###	2026-03-20 02:00:00	0,51	30,7	4,84	0,09	22,96	25,28	7,99	-	-
###	2026-03-20 02:05:00	0,61	30,79	4,84	0,09	22,9	25,27	7,9	-	-
###	2026-03-20 02:10:00	0,52	30,62	4,84	0,09	22,86	25,28	7,99	-	-
###	2026-03-20 02:15:00	0,59	30,88	4,84	0,09	22,82	25,27	7,94	-	-
###	2026-03-20 02:20:00	0,52	30,77	4,84	0,09	23,35	25,3	7,99	-	-
###	2026-03-20 02:25:00	0,6	30,71	4,84	0,09	23,32	25,27	7,91	-	-
###	2026-03-20 02:30:00	0,54	30,81	4,84	0,09	22,88	25,3	7,99	-	-
###	2026-03-20 02:35:00	0,61	31,02	4,84	0,09	22,88	25,27	7,9	-	-
###	2026-03-20 02:40:00	0,53	30,66	4,84	0,09	22,93	25,3	7,99	-	-
###	2026-03-20 02:45:00	0,61	30,83	4,84	0,09	22,88	25,29	7,93	-	-
###	2026-03-20 02:50:00	0,52	30,72	4,84	0,09	22,88	25,32	7,99	-	-
###	2026-03-20 02:55:00	0,6	30,74	4,84	0,09	22,83	25,28	7,89	-	-
###	2026-03-20 03:00:00	0,5	30,76	4,84	0,09	23,02	25,3	8	-	-
###	2026-03-20 03:05:00	0,6	30,88	4,84	0,09	22,96	25,31	7,96	-	-
###	2026-03-20 03:10:00	0,51	30,9	4,84	0,09	24,37	25,3	7,99	-	-
###	2026-03-20 03:15:00	0,6	30,66	4,84	0,09	24,33	25,32	7,94	-	-
###	2026-03-20 03:20:00	0,51	30,66	4,84	0,09	22,89	25,3	7,99	-	-
###	2026-03-20 03:25:00	0,6	30,63	4,84	0,09	22,85	25,32	7,94	-	-
###	2026-03-20 03:30:00	0,51	30,56	4,84	0,09	22,82	25,3	8	-	-
###	2026-03-20 03:35:00	0,62	30,68	4,84	0,09	22,78	25,32	7,95	-	-
###	2026-03-20 03:40:00	0,53	30,76	4,84	0,09	23,13	25,3	8	-	-
###	2026-03-20 03:45:00	0,56	30,86	4,84	0,09	23,07	25,31	7,91	-	-
###	2026-03-20 03:50:00	0,52	30,74	4,84	0,09	22,82	25,3	8	-	-
###	2026-03-20 03:55:00	0,58	30,63	4,84	0,09	22,79	25,31	7,9	-	-
###	2026-03-20 04:00:00	0,55	30,64	4,84	0,09	22,84	25,3	8	-	-
###	2026-03-20 04:05:00	0,61	30,62	4,84	0,09	22,8	25,32	7,95	-	-
###	2026-03-20 04:10:00	0,55	30,72	4,84	0,09	22,91	25,31	8	-	-
###	2026-03-20 04:15:00	0,61	30,91	4,84	0,09	22,86	25,3	7,93	-	-
###	2026-03-20 04:20:00	0,53	30,58	4,84	0,09	22,84	25,32	8	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-20 04:25:00	0,59	30,77	4,84	0,09	22,81	25,3	7,91	-	-
###	2026-03-20 04:30:00	0,52	30,58	4,84	0,09	22,88	25,31	8	-	-
###	2026-03-20 04:35:00	0,59	30,78	4,84	0,09	22,8	25,3	7,94	-	-
###	2026-03-20 04:40:00	0,53	30,54	4,84	0,09	22,94	25,33	8	-	-
###	2026-03-20 04:45:00	0,58	30,5	4,84	0,09	22,87	25,31	7,93	-	-
###	2026-03-20 04:50:00	0,55	30,57	4,84	0,09	22,81	25,34	8	-	-
###	2026-03-20 04:55:00	0,6	30,52	4,84	0,09	22,77	25,31	7,93	-	-
###	2026-03-20 05:00:00	0,55	30,62	4,84	0,09	22,82	25,33	8	-	-
###	2026-03-20 05:05:00	0,57	30,63	4,84	0,09	22,76	25,31	7,93	-	-
###	2026-03-20 05:10:00	0,58	30,61	4,84	0,09	22,82	25,34	8	-	-
###	2026-03-20 05:15:00	0,63	30,57	4,84	0,09	22,79	25,31	7,91	-	-
###	2026-03-20 05:20:00	0,58	30,64	4,84	0,09	22,8	25,34	8	-	-
###	2026-03-20 05:25:00	0,59	30,84	4,84	0,09	22,78	25,31	7,91	-	-
###	2026-03-20 05:30:00	0,57	30,59	4,84	0,09	22,83	25,34	8	-	-
###	2026-03-20 05:35:00	0,61	30,84	4,84	0,09	22,78	25,31	7,89	-	-
###	2026-03-20 05:40:00	0,56	30,54	4,84	0,09	22,83	25,35	8	-	-
###	2026-03-20 05:45:00	0,61	30,55	4,84	0,09	22,78	25,34	7,94	-	-
###	2026-03-20 05:50:00	0,55	30,65	4,84	0,09	23,1	25,35	8	-	-
###	2026-03-20 05:55:00	0,61	30,82	4,84	0,09	23,06	25,33	7,94	-	-
###	2026-03-20 06:00:00	0,54	30,65	4,84	0,09	22,91	25,35	8	-	-
###	2026-03-20 06:05:00	0,56	30,73	4,84	0,09	22,87	25,35	7,94	-	-
###	2026-03-20 06:10:00	0,57	30,56	4,84	0,09	22,77	25,35	8	-	-
###	2026-03-20 06:15:00	0,58	30,62	4,84	0,09	22,74	25,35	7,93	-	-
###	2026-03-20 06:20:00	0,59	30,56	4,84	0,09	22,81	25,36	8	-	-
###	2026-03-20 06:25:00	0,61	30,51	4,84	0,09	22,77	25,36	7,93	-	-
###	2026-03-20 06:30:00	0,59	30,54	4,84	0,09	22,88	25,36	8,01	-	-
###	2026-03-20 06:35:00	0,62	30,48	4,84	0,09	22,82	25,35	7,94	-	-
###	2026-03-20 06:40:00	0,59	30,63	4,84	0,09	22,85	25,36	8	-	-
###	2026-03-20 06:45:00	0,64	30,47	4,84	0,09	22,8	25,35	7,93	-	-
###	2026-03-20 06:50:00	0,58	30,54	4,84	0,09	22,8	25,36	8	-	-
###	2026-03-20 06:55:00	0,62	30,52	4,84	0,09	22,77	25,35	7,92	-	-
###	2026-03-20 07:00:00	0,58	30,37	4,84	0,09	22,82	25,36	8	-	-
###	2026-03-20 07:05:00	0,6	30,49	4,84	0,09	22,77	25,35	7,93	-	-
###	2026-03-20 07:10:00	0,55	30,49	4,84	0,09	22,76	25,35	8,01	-	-
###	2026-03-20 07:15:00	0,59	30,49	4,84	0,09	22,72	25,35	7,93	-	-
###	2026-03-20 07:20:00	0,54	30,49	4,84	0,09	22,77	25,36	8,01	-	-
###	2026-03-20 07:25:00	0,59	30,4	4,84	0,09	22,72	25,35	7,93	-	-
###	2026-03-20 07:30:00	0,52	30,48	4,84	0,09	22,84	25,35	8,01	-	-
###	2026-03-20 07:35:00	0,6	30,49	4,84	0,09	22,79	25,31	7,93	-	-
###	2026-03-20 07:40:00	0,53	30,52	4,84	0,09	22,75	25,34	8,01	-	-
###	2026-03-20 07:45:00	0,59	30,46	4,84	0,09	22,71	25,3	7,92	-	-
###	2026-03-20 07:50:00	0,53	30,39	4,84	0,09	22,75	25,31	8,01	-	-
###	2026-03-20 07:55:00	0,6	30,48	4,84	0,09	22,72	25,3	7,93	-	-
###	2026-03-20 08:00:00	0,53	30,39	4,84	0,09	22,77	25,3	8,01	-	-
###	2026-03-20 08:05:00	0,6	30,48	4,84	0,09	22,75	25,28	7,92	-	-
###	2026-03-20 08:10:00	0,54	30,47	4,84	0,09	22,75	25,31	8,01	-	-
###	2026-03-20 08:15:00	0,6	30,37	4,84	0,09	22,71	25,27	7,91	-	-
###	2026-03-20 08:20:00	0,52	30,41	4,84	0,09	22,79	25,27	8,01	-	-
###	2026-03-20 08:25:00	0,6	30,44	4,84	0,09	22,74	25,26	7,94	-	-
###	2026-03-20 08:30:00	0,53	30,36	4,84	0,09	22,78	25,27	8,01	-	-
###	2026-03-20 08:35:00	0,61	30,43	4,84	0,09	22,73	25,25	7,94	-	-
###	2026-03-20 08:40:00	0,53	30,42	4,84	0,09	22,75	25,26	8,01	-	-
###	2026-03-20 08:45:00	0,61	30,42	4,84	0,09	22,73	25,21	7,89	-	-
###	2026-03-20 08:50:00	0,53	30,31	4,84	0,09	23,16	25,22	8,01	-	-
###	2026-03-20 08:55:00	0,61	30,45	4,84	0,09	23,13	25,2	7,92	-	-
###	2026-03-20 09:00:00	0,48	30,53	4,84	0,09	23,11	25,16	7,75	-	-
###	2026-03-20 09:05:00	0,59	35,91	4,84	0,09	27,56	25,12	7,79	-	-
###	2026-03-20 09:10:00	0,54	35,56	4,84	0,09	27,31	25,12	7,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-20 09:15:00	0,56	36,27	4,84	0,09	28,89	25,09	7,76	-	-
###	2026-03-20 09:20:00	0,48	33,62	4,84	0,09	27,44	24,88	7,69	-	-
###	2026-03-20 09:25:00	0,5	33,08	4,84	0,09	26,9	24,72	7,6	-	-
###	2026-03-20 09:30:00	0,49	32,01	4,84	0,09	25,14	24,66	7,62	-	-
###	2026-03-20 09:35:00	0,51	32,23	4,84	0,09	24,95	24,62	7,58	-	-
###	2026-03-20 09:40:00	0,51	31,65	4,84	0,09	24,57	24,62	7,61	-	-
###	2026-03-20 09:45:00	0,54	31,56	4,84	0,09	24,41	24,61	7,58	-	-
###	2026-03-20 09:50:00	0,51	31,42	4,84	0,09	24,43	24,6	7,61	-	-
###	2026-03-20 09:55:00	0,54	31,47	4,84	0,09	24,24	24,58	7,58	-	-
###	2026-03-20 10:00:00	0,55	31,02	4,84	0,09	24,43	24,57	7,62	-	-
###	2026-03-20 10:05:00	0,56	31	4,84	0,09	24,44	24,56	7,59	-	-
###	2026-03-20 10:10:00	0,55	30,84	4,84	0,09	24,27	24,56	7,64	-	-
###	2026-03-20 10:15:00	0,56	30,57	4,84	0,09	23,97	24,56	7,6	-	-
###	2026-03-20 10:20:00	0,55	30,49	4,84	0,09	24,32	24,56	7,65	-	-
###	2026-03-20 10:25:00	0,58	30,35	4,84	0,09	24,25	24,57	7,61	-	-
###	2026-03-20 10:30:00	0,55	30,53	4,84	0,09	24,14	24,57	7,66	-	-
###	2026-03-20 10:35:00	0,57	30,53	4,84	0,09	24,14	24,57	7,62	-	-
###	2026-03-20 10:40:00	0,53	30,6	4,84	0,09	24,79	24,57	7,67	-	-
###	2026-03-20 10:45:00	0,54	30,72	4,84	0,09	27,32	24,58	7,64	-	-
###	2026-03-20 10:50:00	0,58	30,88	4,84	0,09	24,49	24,61	7,68	-	-
###	2026-03-20 10:55:00	0,61	30,82	4,84	0,09	24,68	24,63	7,64	-	-
###	2026-03-20 11:00:00	0,62	30,92	4,84	0,09	24,72	24,66	7,68	-	-
###	2026-03-20 11:05:00	0,63	31,21	4,84	0,09	24,65	24,67	7,66	-	-
###	2026-03-20 11:10:00	0,62	31,17	4,84	0,09	24,73	24,67	7,68	-	-
###	2026-03-20 11:15:00	0,62	31,37	4,84	0,09	24,74	24,67	7,66	-	-
###	2026-03-20 11:20:00	0,62	31,33	4,84	0,09	24,54	24,67	7,7	-	-
###	2026-03-20 11:25:00	0,63	31,28	4,84	0,09	24,51	24,71	7,64	-	-
###	2026-03-20 11:30:00	0,63	31,29	4,84	0,09	25,46	24,73	7,7	-	-
###	2026-03-20 11:35:00	0,64	31,21	4,84	0,09	25,45	24,76	7,65	-	-
###	2026-03-20 11:40:00	0,64	31,35	4,84	0,09	24,64	24,77	7,7	-	-
###	2026-03-20 11:45:00	0,65	31,53	4,84	0,09	24,68	24,8	7,64	-	-
###	2026-03-20 11:50:00	0,65	31,52	4,84	0,09	24,55	24,81	7,71	-	-
###	2026-03-20 11:55:00	0,66	31,22	4,84	0,09	24,43	24,82	7,64	-	-
###	2026-03-20 12:00:00	0,66	31,26	4,84	0,09	24,56	24,82	7,7	-	-
###	2026-03-20 12:05:00	0,67	31,21	4,84	0,09	24,36	24,82	7,61	-	-
###	2026-03-20 12:10:00	0,67	31,47	4,84	0,09	24,57	24,81	7,7	-	-
###	2026-03-20 12:15:00	0,67	31,2	4,84	0,09	24,25	24,81	7,63	-	-
###	2026-03-20 12:20:00	0,68	31,31	4,84	0,09	24,62	24,81	7,71	-	-
###	2026-03-20 12:25:00	0,68	31,11	4,84	0,09	24,43	24,81	7,64	-	-
###	2026-03-20 12:30:00	0,69	31,18	4,84	0,09	24,5	24,8	7,71	-	-
###	2026-03-20 12:35:00	0,69	31,26	4,84	0,09	24,38	24,79	7,64	-	-
###	2026-03-20 12:40:00	0,7	31,28	4,84	0,09	24,61	24,79	7,71	-	-
###	2026-03-20 12:45:00	0,7	31,35	4,84	0,09	24,55	24,79	7,61	-	-
###	2026-03-20 12:50:00	0,7	31,56	4,84	0,09	24,74	24,77	7,7	-	-
###	2026-03-20 12:55:00	0,71	31,67	4,84	0,09	24,44	24,8	7,64	-	-
###	2026-03-20 13:00:00	0,72	31,5	4,84	0,09	24,91	24,82	7,71	-	-
###	2026-03-20 13:05:00	0,72	31,17	4,84	0,09	24,8	24,83	7,64	-	-
###	2026-03-20 13:10:00	0,72	31,4	4,84	0,09	24,55	24,83	7,71	-	-
###	2026-03-20 13:15:00	0,72	31,44	4,84	0,09	24,35	24,83	7,63	-	-
###	2026-03-20 13:20:00	0,72	31,39	4,84	0,09	24,9	24,84	7,72	-	-
###	2026-03-20 13:25:00	0,72	31,45	4,84	0,09	24,74	24,83	7,64	-	-
###	2026-03-20 13:30:00	0,73	31,39	4,84	0,09	24,87	24,85	7,71	-	-
###	2026-03-20 13:35:00	0,73	31,46	4,84	0,09	24,66	24,86	7,64	-	-
###	2026-03-20 13:40:00	0,74	31,27	4,84	0,09	24,38	24,87	7,72	-	-
###	2026-03-20 13:45:00	0,74	31,38	4,84	0,09	24,27	24,87	7,63	-	-
###	2026-03-20 13:50:00	0,75	31,33	4,84	0,09	24,47	24,89	7,72	-	-
###	2026-03-20 13:55:00	0,74	31,26	4,84	0,09	24,24	24,89	7,63	-	-
###	2026-03-20 14:00:00	0,75	31,32	4,84	0,09	24,49	24,91	7,71	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-20 14:05:00	0,74	31,32	4,84	0,09	24,37	24,91	7,63	-	-
###	2026-03-20 14:10:00	0,75	31,31	4,84	0,09	24,42	24,92	7,72	-	-
###	2026-03-20 14:15:00	0,75	31,31	4,84	0,09	24,3	24,92	7,63	-	-
###	2026-03-20 14:20:00	0,75	31,39	4,84	0,09	24,52	24,94	7,72	-	-
###	2026-03-20 14:25:00	0,75	31,27	4,84	0,09	24,44	24,94	7,64	-	-
###	2026-03-20 14:30:00	0,75	31,26	4,84	0,09	24,4	24,96	7,72	-	-
###	2026-03-20 14:35:00	0,75	31,23	4,84	0,09	24,29	24,96	7,63	-	-
###	2026-03-20 14:40:00	0,76	31,19	4,84	0,09	24,24	24,97	7,72	-	-
###	2026-03-20 14:45:00	0,75	31,26	4,84	0,09	24,15	24,97	7,64	-	-
###	2026-03-20 14:50:00	0,75	31,18	4,84	0,09	24,39	24,97	7,73	-	-
###	2026-03-20 14:55:00	0,75	31,24	4,84	0,09	24,26	24,97	7,64	-	-
###	2026-03-20 15:00:00	0,75	31,22	4,84	0,09	24,25	24,98	7,73	-	-
###	2026-03-20 15:05:00	0,75	31,18	4,84	0,09	24,12	24,99	7,65	-	-
###	2026-03-20 15:10:00	0,75	31,08	4,84	0,09	24,26	25,01	7,74	-	-
###	2026-03-20 15:15:00	0,74	31,19	4,84	0,09	24,19	25,01	7,63	-	-
###	2026-03-20 15:20:00	0,75	31,08	4,84	0,09	24,26	25,02	7,73	-	-
###	2026-03-20 15:25:00	0,74	31,1	4,84	0,09	24,08	25,01	7,63	-	-
###	2026-03-20 15:30:00	0,75	31,12	4,84	0,09	24,28	25,02	7,74	-	-
###	2026-03-20 15:35:00	0,74	31,13	4,84	0,09	24,15	25,02	7,63	-	-
###	2026-03-20 15:40:00	0,75	31,12	4,84	0,09	24,33	25,03	7,73	-	-
###	2026-03-20 15:45:00	0,74	31,12	4,84	0,09	24,19	25,04	7,65	-	-
###	2026-03-20 15:50:00	0,75	31,04	4,84	0,09	24,18	25,06	7,74	-	-
###	2026-03-20 15:55:00	0,74	31,07	4,84	0,09	24,09	25,06	7,64	-	-
###	2026-03-20 16:00:00	0,74	31,23	4,84	0,09	24,93	25,07	7,74	-	-
###	2026-03-20 16:05:00	0,74	31,09	4,84	0,09	24,85	25,07	7,65	-	-
###	2026-03-20 16:10:00	0,74	30,99	4,84	0,09	24,25	25,08	7,74	-	-
###	2026-03-20 16:15:00	0,74	31,01	4,84	0,09	24,11	25,08	7,63	-	-
###	2026-03-20 16:20:00	0,74	30,87	4,84	0,09	24,48	25,11	7,74	-	-
###	2026-03-20 16:25:00	0,74	31	4,84	0,09	24,38	25,1	7,6	-	-
###	2026-03-20 16:30:00	0,74	30,98	4,84	0,09	24,17	25,11	7,75	-	-
###	2026-03-20 16:35:00	0,73	30,92	4,84	0,09	24,04	25,11	7,65	-	-
###	2026-03-20 16:40:00	0,74	31,04	4,84	0,09	24,14	25,12	7,75	-	-
###	2026-03-20 16:45:00	0,73	30,89	4,84	0,09	24,03	25,12	7,66	-	-
###	2026-03-20 16:50:00	0,73	30,79	4,84	0,09	24,13	25,13	7,76	-	-
###	2026-03-20 16:55:00	0,73	30,99	4,84	0,09	24,02	25,13	7,64	-	-
###	2026-03-20 17:00:00	0,73	30,9	4,84	0,09	24,32	25,15	7,75	-	-
###	2026-03-20 17:05:00	0,73	30,9	4,84	0,09	24,19	25,14	7,63	-	-
###	2026-03-20 17:10:00	0,73	30,81	4,84	0,09	24,14	25,16	7,75	-	-
###	2026-03-20 17:15:00	0,73	30,87	4,84	0,09	24,05	25,17	7,64	-	-
###	2026-03-20 17:20:00	0,74	30,84	4,84	0,09	24,03	25,18	7,76	-	-
###	2026-03-20 17:25:00	0,73	30,84	4,84	0,09	23,88	25,18	7,65	-	-
###	2026-03-20 17:30:00	0,73	30,95	4,84	0,09	23,99	25,21	7,77	-	-
###	2026-03-20 17:35:00	0,73	30,84	4,84	0,09	23,88	25,21	7,66	-	-
###	2026-03-20 17:40:00	0,73	30,89	4,84	0,09	24,1	25,19	7,77	-	-
###	2026-03-20 17:45:00	0,73	30,85	4,84	0,09	24,01	25,17	7,67	-	-
###	2026-03-20 17:50:00	0,73	30,72	4,84	0,09	24	25,15	7,77	-	-
###	2026-03-20 17:55:00	0,73	30,83	4,84	0,09	23,9	25,12	7,66	-	-
###	2026-03-20 18:00:00	0,73	30,8	4,84	0,09	23,91	25,13	7,77	-	-
###	2026-03-20 18:05:00	0,73	30,84	4,84	0,09	23,82	25,12	7,65	-	-
###	2026-03-20 18:10:00	0,72	30,7	4,84	0,09	24,62	25,12	7,77	-	-
###	2026-03-20 18:15:00	0,72	30,82	4,84	0,09	24,51	25,12	7,63	-	-
###	2026-03-20 18:20:00	0,73	30,7	4,84	0,09	23,9	25,12	7,77	-	-
###	2026-03-20 18:25:00	0,72	30,75	4,84	0,09	23,8	25,12	7,66	-	-
###	2026-03-20 18:30:00	0,72	30,81	4,84	0,09	23,92	25,14	7,78	-	-
###	2026-03-20 18:35:00	0,72	30,7	4,84	0,09	23,79	25,16	7,66	-	-
###	2026-03-20 18:40:00	0,72	30,72	4,84	0,09	24,44	25,18	7,78	-	-
###	2026-03-20 18:45:00	0,72	30,76	4,84	0,09	24,34	25,19	7,68	-	-
###	2026-03-20 18:50:00	0,72	30,8	4,84	0,09	23,93	25,21	7,78	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-20 18:55:00	0,72	30,7	4,84	0,09	23,86	25,21	7,66	-	-
###	2026-03-20 19:00:00	0,72	30,71	4,84	0,09	23,85	25,22	7,78	-	-
###	2026-03-20 19:05:00	0,71	30,95	4,84	0,09	23,77	25,22	7,67	-	-
###	2026-03-20 19:10:00	0,72	30,72	4,84	0,09	24,21	25,23	7,78	-	-
###	2026-03-20 19:15:00	0,71	30,7	4,84	0,09	24,08	25,22	7,68	-	-
###	2026-03-20 19:20:00	0,71	30,69	4,84	0,09	24,01	25,23	7,79	-	-
###	2026-03-20 19:25:00	0,71	31	4,84	0,09	23,9	25,23	7,67	-	-
###	2026-03-20 19:30:00	0,71	30,77	4,84	0,09	23,89	25,25	7,79	-	-
###	2026-03-20 19:35:00	0,71	30,77	4,84	0,09	23,81	25,25	7,67	-	-
###	2026-03-20 19:40:00	0,71	30,8	4,84	0,09	23,95	25,27	7,79	-	-
###	2026-03-20 19:45:00	0,7	30,62	4,84	0,09	23,8	25,27	7,7	-	-
###	2026-03-20 19:50:00	0,71	30,71	4,84	0,09	23,83	25,27	7,79	-	-
###	2026-03-20 19:55:00	0,71	30,68	4,84	0,09	23,75	25,27	7,68	-	-
###	2026-03-20 20:00:00	0,7	30,79	4,84	0,09	24,86	25,27	7,79	-	-
###	2026-03-20 20:05:00	0,7	30,71	4,84	0,09	24,81	25,27	7,68	-	-
###	2026-03-20 20:10:00	0,7	30,74	4,84	0,09	23,81	25,28	7,79	-	-
###	2026-03-20 20:15:00	0,73	30,87	4,84	0,09	23,72	25,27	7,68	-	-
###	2026-03-20 20:20:00	0,7	30,72	4,84	0,09	23,74	25,28	7,79	-	-
###	2026-03-20 20:25:00	0,71	30,75	4,84	0,09	23,68	25,28	7,69	-	-
###	2026-03-20 20:30:00	0,68	30,78	4,84	0,09	23,9	25,28	7,8	-	-
###	2026-03-20 20:35:00	0,69	30,69	4,84	0,09	23,84	25,29	7,7	-	-
###	2026-03-20 20:40:00	0,65	30,64	4,84	0,09	23,68	25,3	7,8	-	-
###	2026-03-20 20:45:00	0,67	30,74	4,84	0,09	23,64	25,29	7,68	-	-
###	2026-03-20 20:50:00	0,6	30,75	4,84	0,09	23,98	25,31	7,8	-	-
###	2026-03-20 20:55:00	0,65	30,74	4,84	0,09	23,93	25,31	7,68	-	-
###	2026-03-20 21:00:00	0,57	30,73	4,84	0,09	23,79	25,32	7,8	-	-
###	2026-03-20 21:05:00	0,64	30,88	4,84	0,09	23,7	25,32	7,68	-	-
###	2026-03-20 21:10:00	0,54	30,65	4,84	0,09	24	25,3	7,8	-	-
###	2026-03-20 21:15:00	0,63	30,54	4,84	0,09	23,89	25,3	7,68	-	-
###	2026-03-20 21:20:00	0,54	30,45	4,84	0,09	23,72	25,3	7,81	-	-
###	2026-03-20 21:25:00	0,63	30,78	4,84	0,09	23,65	25,3	7,68	-	-
###	2026-03-20 21:30:00	0,52	30,64	4,84	0,09	23,68	25,3	7,81	-	-
###	2026-03-20 21:35:00	0,61	30,51	4,84	0,09	23,62	25,3	7,69	-	-
###	2026-03-20 21:40:00	0,52	30,68	4,84	0,09	23,72	25,31	7,8	-	-
###	2026-03-20 21:45:00	0,61	30,72	4,84	0,09	23,63	25,31	7,69	-	-
###	2026-03-20 21:50:00	0,54	30,57	4,84	0,09	23,68	25,32	7,81	-	-
###	2026-03-20 21:55:00	0,6	30,67	4,84	0,09	23,6	25,31	7,69	-	-
###	2026-03-20 22:00:00	0,5	30,62	4,84	0,09	23,6	25,32	7,81	-	-
###	2026-03-20 22:05:00	0,61	30,62	4,84	0,09	23,57	25,32	7,73	-	-
###	2026-03-20 22:10:00	0,5	30,56	4,84	0,09	23,67	25,32	7,82	-	-
###	2026-03-20 22:15:00	0,61	30,75	4,84	0,09	23,59	25,32	7,69	-	-
###	2026-03-20 22:20:00	0,51	30,54	4,84	0,09	23,72	25,34	7,82	-	-
###	2026-03-20 22:25:00	0,59	30,55	4,84	0,09	23,65	25,33	7,69	-	-
###	2026-03-20 22:30:00	0,51	30,55	4,84	0,09	23,91	25,35	7,81	-	-
###	2026-03-20 22:35:00	0,6	30,53	4,84	0,09	23,83	25,34	7,7	-	-
###	2026-03-20 22:40:00	0,53	30,5	4,84	0,09	23,74	25,35	7,82	-	-
###	2026-03-20 22:45:00	0,61	30,44	4,84	0,09	23,65	25,35	7,71	-	-
###	2026-03-20 22:50:00	0,51	30,43	4,84	0,09	23,69	25,35	7,82	-	-
###	2026-03-20 22:55:00	0,58	30,68	4,84	0,09	23,6	25,35	7,7	-	-
###	2026-03-20 23:00:00	0,52	30,32	4,84	0,09	23,7	25,35	7,83	-	-
###	2026-03-20 23:05:00	0,6	30,47	4,84	0,09	23,6	25,35	7,7	-	-
###	2026-03-20 23:10:00	0,55	30,49	4,84	0,09	23,67	25,36	7,83	-	-
###	2026-03-20 23:15:00	0,57	30,45	4,84	0,09	23,59	25,35	7,71	-	-
###	2026-03-20 23:20:00	0,57	30,41	4,84	0,09	23,81	25,36	7,82	-	-
###	2026-03-20 23:25:00	0,59	30,48	4,84	0,09	23,75	25,35	7,7	-	-
###	2026-03-20 23:30:00	0,59	30,41	4,84	0,09	23,57	25,36	7,82	-	-
###	2026-03-20 23:35:00	0,59	30,5	4,84	0,09	23,51	25,35	7,71	-	-
###	2026-03-20 23:40:00	0,59	30,43	4,84	0,09	23,61	25,37	7,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-20 23:45:00	0,6	30,59	4,84	0,09	23,55	25,37	7,71	-	-
###	2026-03-20 23:50:00	0,57	30,44	4,84	0,09	23,6	25,38	7,82	-	-
###	2026-03-20 23:55:00	0,58	30,47	4,84	0,09	23,52	25,37	7,69	-	-
###	2026-03-21 00:00:00	0,59	30,37	4,84	0,09	23,55	25,39	7,82	-	-
###	2026-03-21 00:05:00	0,6	30,44	4,84	0,09	23,63	25,39	7,83	-	-
###	2026-03-21 00:15:00	0,6	30,44	4,84	0,09	23,55	25,38	7,69	-	-
###	2026-03-21 00:20:00	0,6	30,42	4,84	0,09	23,54	25,39	7,84	-	-
###	2026-03-21 00:25:00	0,6	30,33	4,84	0,09	23,44	25,39	7,72	-	-
###	2026-03-21 00:30:00	0,59	30,45	4,84	0,09	23,56	25,4	7,84	-	-
###	2026-03-21 00:35:00	0,61	30,49	4,84	0,09	23,49	25,4	7,72	-	-
###	2026-03-21 00:40:00	0,58	30,46	4,84	0,09	23,53	25,4	7,83	-	-
###	2026-03-21 00:45:00	0,61	30,63	4,84	0,09	23,46	25,4	7,71	-	-
###	2026-03-21 00:50:00	0,57	30,2	4,84	0,09	23,5	25,4	7,84	-	-
###	2026-03-21 00:55:00	0,6	30,36	4,84	0,09	23,46	25,4	7,72	-	-
###	2026-03-21 01:00:00	0,55	30,35	4,84	0,09	24,25	25,41	7,84	-	-
###	2026-03-21 01:05:00	0,6	30,33	4,84	0,09	24,15	25,41	7,74	-	-
###	2026-03-21 01:10:00	0,55	30,26	4,84	0,09	23,52	25,41	7,84	-	-
###	2026-03-21 01:15:00	0,61	30,26	4,84	0,09	23,44	25,41	7,71	-	-
###	2026-03-21 01:20:00	0,53	30,42	4,84	0,09	23,49	25,43	7,84	-	-
###	2026-03-21 01:25:00	0,59	30,52	4,84	0,09	23,42	25,42	7,7	-	-
###	2026-03-21 01:30:00	0,51	30,36	4,84	0,09	23,47	25,43	7,84	-	-
###	2026-03-21 01:35:00	0,58	30,43	4,84	0,09	23,42	25,44	7,71	-	-
###	2026-03-21 01:40:00	0,5	30,24	4,84	0,09	23,74	25,45	7,84	-	-
###	2026-03-21 01:45:00	0,58	30,25	4,84	0,09	23,68	25,45	7,72	-	-
###	2026-03-21 01:50:00	0,49	30,64	4,84	0,09	23,48	25,45	7,84	-	-
###	2026-03-21 01:55:00	0,57	30,64	4,84	0,09	23,42	25,45	7,7	-	-
###	2026-03-21 02:00:00	0,5	30,3	4,84	0,09	23,55	25,45	7,83	-	-
###	2026-03-21 02:05:00	0,58	30,16	4,84	0,09	23,46	25,45	7,69	-	-
###	2026-03-21 02:10:00	0,47	30,2	4,84	0,09	23,44	25,46	7,84	-	-
###	2026-03-21 02:15:00	0,57	30,2	4,84	0,09	23,4	25,46	7,73	-	-
###	2026-03-21 02:20:00	0,48	30,22	4,84	0,09	23,45	25,47	7,84	-	-
###	2026-03-21 02:25:00	0,58	30,17	4,84	0,09	23,4	25,46	7,7	-	-
###	2026-03-21 02:30:00	0,47	30,28	4,84	0,09	23,47	25,46	7,85	-	-
###	2026-03-21 02:35:00	0,57	29,99	4,84	0,09	23,37	25,46	7,73	-	-
###	2026-03-21 02:40:00	0,51	30,09	4,84	0,09	23,46	25,47	7,84	-	-
###	2026-03-21 02:45:00	0,57	30,47	4,84	0,09	23,36	25,46	7,7	-	-
###	2026-03-21 02:50:00	0,47	30,18	4,84	0,09	23,41	25,48	7,84	-	-
###	2026-03-21 02:55:00	0,57	30,23	4,84	0,09	23,36	25,46	7,75	-	-
###	2026-03-21 03:00:00	0,47	30,31	4,84	0,09	23,45	25,47	7,85	-	-
###	2026-03-21 03:05:00	0,58	30,06	4,84	0,09	23,37	25,47	7,72	-	-
###	2026-03-21 03:10:00	0,47	30,12	4,84	0,09	23,41	25,48	7,85	-	-
###	2026-03-21 03:15:00	0,58	30,26	4,84	0,09	23,37	25,47	7,73	-	-
###	2026-03-21 03:20:00	0,46	30,09	4,84	0,09	23,4	25,48	7,84	-	-
###	2026-03-21 03:25:00	0,51	30,16	4,84	0,09	23,34	25,48	7,72	-	-
###	2026-03-21 03:30:00	0,54	30,11	4,84	0,09	23,44	25,48	7,86	-	-
###	2026-03-21 03:35:00	0,57	30,08	4,84	0,09	23,41	25,46	7,72	-	-
###	2026-03-21 03:40:00	0,57	30,18	4,84	0,09	23,62	25,48	7,84	-	-
###	2026-03-21 03:45:00	0,61	30,04	4,84	0,09	23,57	25,47	7,7	-	-
###	2026-03-21 03:50:00	0,55	30	4,84	0,09	23,39	25,49	7,85	-	-
###	2026-03-21 03:55:00	0,58	30,06	4,84	0,09	23,32	25,48	7,71	-	-
###	2026-03-21 04:00:00	0,53	30,13	4,84	0,09	23,41	25,49	7,84	-	-
###	2026-03-21 04:05:00	0,57	30,15	4,84	0,09	23,32	25,48	7,7	-	-
###	2026-03-21 04:10:00	0,52	30,07	4,84	0,09	23,38	25,49	7,85	-	-
###	2026-03-21 04:15:00	0,58	30,05	4,84	0,09	23,33	25,5	7,71	-	-
###	2026-03-21 04:20:00	0,51	30,18	4,84	0,09	23,37	25,49	7,85	-	-
###	2026-03-21 04:25:00	0,58	30,14	4,84	0,09	23,31	25,49	7,74	-	-
###	2026-03-21 04:30:00	0,49	30,03	4,84	0,09	23,42	25,49	7,86	-	-
###	2026-03-21 04:35:00	0,57	30,13	4,84	0,09	23,36	25,47	7,72	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-21 04:40:00	0,48	29,97	4,84	0,09	23,4	25,49	7,86	-	-
###	2026-03-21 04:45:00	0,57	30,18	4,84	0,09	23,32	25,46	7,73	-	-
###	2026-03-21 04:50:00	0,48	30,09	4,84	0,09	23,69	25,48	7,85	-	-
###	2026-03-21 04:55:00	0,57	30,04	4,84	0,09	23,63	25,46	7,73	-	-
###	2026-03-21 05:00:00	0,47	29,96	4,84	0,09	23,37	25,48	7,86	-	-
###	2026-03-21 05:05:00	0,57	30,19	4,84	0,09	23,3	25,47	7,74	-	-
###	2026-03-21 05:10:00	0,46	30,11	4,84	0,09	23,38	25,48	7,86	-	-
###	2026-03-21 05:15:00	0,57	30,04	4,84	0,09	23,3	25,46	7,74	-	-
###	2026-03-21 05:20:00	0,46	30,06	4,84	0,09	23,32	25,48	7,86	-	-
###	2026-03-21 05:25:00	0,53	30,01	4,84	0,09	23,27	25,48	7,73	-	-
###	2026-03-21 05:30:00	0,48	30,02	4,84	0,09	23,33	25,49	7,87	-	-
###	2026-03-21 05:35:00	0,56	29,96	4,84	0,09	23,26	25,46	7,74	-	-
###	2026-03-21 05:40:00	0,49	29,99	4,84	0,09	23,37	25,48	7,87	-	-
###	2026-03-21 05:45:00	0,57	30,11	4,84	0,09	23,31	25,46	7,73	-	-
###	2026-03-21 05:50:00	0,5	29,98	4,84	0,09	24,16	25,49	7,87	-	-
###	2026-03-21 05:55:00	0,56	30,08	4,84	0,09	24,08	25,49	7,75	-	-
###	2026-03-21 06:00:00	0,46	30,01	4,84	0,09	23,32	25,5	7,86	-	-
###	2026-03-21 06:05:00	0,51	30,02	4,84	0,09	23,28	25,48	7,73	-	-
###	2026-03-21 06:10:00	0,5	29,93	4,84	0,09	23,51	25,48	7,86	-	-
###	2026-03-21 06:15:00	0,55	29,92	4,84	0,09	23,43	25,47	7,73	-	-
###	2026-03-21 06:20:00	0,57	30,02	4,84	0,09	23,32	25,48	7,86	-	-
###	2026-03-21 06:25:00	0,57	29,88	4,84	0,09	23,27	25,46	7,74	-	-
###	2026-03-21 06:30:00	0,57	29,96	4,84	0,09	23,33	25,45	7,87	-	-
###	2026-03-21 06:35:00	0,57	29,93	4,84	0,09	23,29	25,45	7,75	-	-
###	2026-03-21 06:40:00	0,57	29,94	4,84	0,09	23,29	25,45	7,86	-	-
###	2026-03-21 06:45:00	0,57	29,86	4,84	0,09	23,26	25,45	7,71	-	-
###	2026-03-21 06:50:00	0,57	30,01	4,84	0,09	23,42	25,45	7,87	-	-
###	2026-03-21 06:55:00	0,56	29,94	4,84	0,09	23,37	25,45	7,73	-	-
###	2026-03-21 07:00:00	0,56	29,85	4,84	0,09	23,27	25,45	7,87	-	-
###	2026-03-21 07:05:00	0,57	29,92	4,84	0,09	23,24	25,45	7,73	-	-
###	2026-03-21 07:10:00	0,57	29,87	4,84	0,09	23,3	25,45	7,86	-	-
###	2026-03-21 07:15:00	0,57	29,88	4,84	0,09	23,25	25,45	7,71	-	-
###	2026-03-21 07:20:00	0,56	30,01	4,84	0,09	23,35	25,44	7,86	-	-
###	2026-03-21 07:25:00	0,58	29,9	4,84	0,09	23,31	25,4	7,72	-	-
###	2026-03-21 07:30:00	0,56	29,97	4,84	0,09	23,26	25,4	7,87	-	-
###	2026-03-21 07:35:00	0,58	29,95	4,84	0,09	23,21	25,36	7,75	-	-
###	2026-03-21 07:40:00	0,56	29,92	4,84	0,09	23,25	25,36	7,87	-	-
###	2026-03-21 07:45:00	0,57	29,93	4,84	0,09	23,18	25,35	7,73	-	-
###	2026-03-21 07:50:00	0,57	29,83	4,84	0,09	23,31	25,4	7,87	-	-
###	2026-03-21 07:55:00	0,57	29,87	4,84	0,09	23,24	25,4	7,75	-	-
###	2026-03-21 08:00:00	0,56	29,9	4,84	0,09	23,51	25,41	7,87	-	-
###	2026-03-21 08:05:00	0,57	29,91	4,84	0,09	23,47	25,38	7,73	-	-
###	2026-03-21 08:10:00	0,53	29,89	4,84	0,09	23,24	25,35	7,86	-	-
###	2026-03-21 08:15:00	0,58	29,96	4,84	0,09	23,2	25,32	7,72	-	-
###	2026-03-21 08:20:00	0,53	29,92	4,84	0,09	23,25	25,3	7,87	-	-
###	2026-03-21 08:25:00	0,59	29,98	4,84	0,09	23,23	25,27	7,72	-	-
###	2026-03-21 08:30:00	0,51	29,94	4,84	0,09	23,21	25,27	7,88	-	-
###	2026-03-21 08:35:00	0,58	29,97	4,84	0,09	23,18	25,23	7,75	-	-
###	2026-03-21 08:40:00	0,5	30	4,84	0,09	23,29	25,23	7,88	-	-
###	2026-03-21 08:45:00	0,57	29,95	4,84	0,09	23,24	25,21	7,74	-	-
###	2026-03-21 08:50:00	0,5	29,97	4,84	0,09	23,23	25,21	7,87	-	-
###	2026-03-21 08:55:00	0,57	29,98	4,84	0,09	23,17	25,2	7,73	-	-
###	2026-03-21 09:00:00	0,49	30,05	4,84	0,09	23,21	25,21	7,88	-	-
###	2026-03-21 09:05:00	0,58	29,91	4,84	0,09	23,17	25,17	7,74	-	-
###	2026-03-21 09:10:00	0,48	29,92	4,84	0,09	23,25	25,21	7,88	-	-
###	2026-03-21 09:15:00	0,57	29,92	4,84	0,09	23,21	25,19	7,75	-	-
###	2026-03-21 09:20:00	0,48	29,87	4,84	0,09	23,22	25,21	7,88	-	-
###	2026-03-21 09:25:00	0,56	29,9	4,84	0,09	23,17	25,18	7,73	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-21 09:30:00	0,48	29,88	4,84	0,09	23,49	25,22	7,89	-	-
###	2026-03-21 09:35:00	0,57	29,87	4,84	0,09	23,4	25,21	7,78	-	-
###	2026-03-21 09:40:00	0,5	29,91	4,84	0,09	23,31	25,22	7,87	-	-
###	2026-03-21 09:45:00	0,55	29,87	4,84	0,09	23,24	25,21	7,73	-	-
###	2026-03-21 09:50:00	0,51	29,83	4,84	0,09	23,74	25,22	7,88	-	-
###	2026-03-21 09:55:00	0,56	29,9	4,84	0,09	23,64	25,21	7,73	-	-
###	2026-03-21 10:00:00	0,53	29,84	4,84	0,09	23,18	25,22	7,88	-	-
###	2026-03-21 10:05:00	0,59	29,89	4,84	0,09	23,14	25,22	7,75	-	-
###	2026-03-21 10:10:00	0,53	29,88	4,84	0,09	23,17	25,22	7,88	-	-
###	2026-03-21 10:15:00	0,57	29,82	4,84	0,09	23,12	25,22	7,75	-	-
###	2026-03-21 10:20:00	0,54	29,92	4,84	0,09	23,19	25,23	7,87	-	-
###	2026-03-21 10:25:00	0,57	29,84	4,84	0,09	23,14	25,23	7,75	-	-
###	2026-03-21 10:30:00	0,54	29,85	4,84	0,09	23,18	25,27	7,87	-	-
###	2026-03-21 10:35:00	0,57	29,82	4,84	0,09	23,15	25,27	7,74	-	-
###	2026-03-21 10:40:00	0,51	29,86	4,84	0,09	23,17	25,27	7,87	-	-
###	2026-03-21 10:45:00	0,58	29,84	4,84	0,09	23,13	25,28	7,74	-	-
###	2026-03-21 10:50:00	0,51	29,83	4,84	0,09	23,15	25,31	7,89	-	-
###	2026-03-21 10:55:00	0,58	29,8	4,84	0,09	23,09	25,3	7,76	-	-
###	2026-03-21 11:00:00	0,5	29,82	4,84	0,09	23,13	25,31	7,88	-	-
###	2026-03-21 11:05:00	0,57	29,77	4,84	0,09	23,08	25,32	7,73	-	-
###	2026-03-21 11:10:00	0,49	29,9	4,84	0,09	23,16	25,3	7,89	-	-
###	2026-03-21 11:15:00	0,57	29,78	4,84	0,09	23,1	25,3	7,76	-	-
###	2026-03-21 11:20:00	0,47	29,83	4,84	0,09	23,15	25,3	7,88	-	-
###	2026-03-21 11:25:00	0,56	29,83	4,84	0,09	23,11	25,3	7,75	-	-
###	2026-03-21 11:30:00	0,47	29,7	4,84	0,09	23,16	25,31	7,88	-	-
###	2026-03-21 11:35:00	0,57	29,78	4,84	0,09	23,11	25,31	7,75	-	-
###	2026-03-21 11:40:00	0,46	29,76	4,84	0,09	23,14	25,34	7,87	-	-
###	2026-03-21 11:45:00	0,56	29,72	4,84	0,09	23,08	25,34	7,73	-	-
###	2026-03-21 11:50:00	0,48	29,75	4,84	0,09	23,11	25,35	7,87	-	-
###	2026-03-21 11:55:00	0,56	29,71	4,84	0,09	23,07	25,35	7,76	-	-
###	2026-03-21 12:00:00	0,48	29,69	4,84	0,09	23,09	25,35	7,88	-	-
###	2026-03-21 12:05:00	0,55	29,77	4,84	0,09	23,06	25,35	7,75	-	-
###	2026-03-21 12:10:00	0,48	29,76	4,84	0,09	23,14	25,36	7,87	-	-
###	2026-03-21 12:15:00	0,54	29,77	4,84	0,09	23,09	25,38	7,74	-	-
###	2026-03-21 12:20:00	0,45	29,83	4,84	0,09	23,11	25,4	7,87	-	-
###	2026-03-21 12:25:00	0,53	29,66	4,84	0,09	23,08	25,36	7,74	-	-
###	2026-03-21 12:30:00	0,47	29,68	4,84	0,09	23,33	25,31	7,87	-	-
###	2026-03-21 12:35:00	0,56	29,69	4,84	0,09	23,28	25,24	7,77	-	-
###	2026-03-21 12:40:00	0,48	29,83	4,84	0,09	23,09	25,21	7,88	-	-
###	2026-03-21 12:45:00	0,57	29,71	4,84	0,09	23,07	25,11	7,75	-	-
###	2026-03-21 12:50:00	0,47	29,78	4,84	0,09	23,14	25,07	7,88	-	-
###	2026-03-21 12:55:00	0,56	29,68	4,84	0,09	23,1	25,04	7,73	-	-
###	2026-03-21 13:00:00	0,46	29,74	4,84	0,09	23,15	25,07	7,88	-	-
###	2026-03-21 13:05:00	0,51	29,71	4,84	0,09	23,1	25,07	7,71	-	-
###	2026-03-21 13:10:00	0,49	29,68	4,84	0,09	23,07	25,12	7,88	-	-
###	2026-03-21 13:15:00	0,55	29,59	4,84	0,09	23,03	25,12	7,73	-	-
###	2026-03-21 13:20:00	0,52	29,62	4,84	0,09	23,09	25,2	7,88	-	-
###	2026-03-21 13:25:00	0,57	29,61	4,84	0,09	23,06	25,21	7,74	-	-
###	2026-03-21 13:30:00	0,52	29,72	4,84	0,09	23,22	25,27	7,86	-	-
###	2026-03-21 13:35:00	0,56	29,62	4,84	0,09	23,16	25,27	7,74	-	-
###	2026-03-21 13:40:00	0,5	29,6	4,84	0,09	23,18	25,3	7,85	-	-
###	2026-03-21 13:45:00	0,56	29,64	4,84	0,09	23,11	25,32	7,7	-	-
###	2026-03-21 13:50:00	0,48	29,63	4,84	0,09	23,15	25,31	7,85	-	-
###	2026-03-21 13:55:00	0,52	29,54	4,84	0,09	23,09	25,3	7,73	-	-
###	2026-03-21 14:00:00	0,49	29,67	4,84	0,09	23,47	25,31	7,85	-	-
###	2026-03-21 14:05:00	0,56	29,61	4,84	0,09	23,37	25,31	7,71	-	-
###	2026-03-21 14:10:00	0,49	29,61	4,84	0,09	23,37	25,34	7,85	-	-
###	2026-03-21 14:15:00	0,53	29,64	4,84	0,09	23,3	25,33	7,71	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-21 14:20:00	0,5	29,74	4,84	0,09	23,07	25,35	7,84	-	-
###	2026-03-21 14:25:00	0,56	29,59	4,84	0,09	23,01	25,35	7,71	-	-
###	2026-03-21 14:30:00	0,52	29,69	4,84	0,09	23,07	25,35	7,84	-	-
###	2026-03-21 14:35:00	0,55	29,62	4,84	0,09	23,01	25,35	7,7	-	-
###	2026-03-21 14:40:00	0,5	29,68	4,84	0,09	23,06	25,36	7,84	-	-
###	2026-03-21 14:45:00	0,53	29,6	4,84	0,09	23,01	25,36	7,71	-	-
###	2026-03-21 14:50:00	0,45	29,73	4,84	0,09	23,28	25,38	7,84	-	-
###	2026-03-21 14:55:00	0,53	29,65	4,84	0,09	23,21	25,38	7,69	-	-
###	2026-03-21 15:00:00	0,45	29,68	4,84	0,09	23,05	25,4	7,85	-	-
###	2026-03-21 15:05:00	0,51	29,62	4,84	0,09	23,02	25,4	7,72	-	-
###	2026-03-21 15:10:00	0,47	29,68	4,84	0,09	23,23	25,41	7,83	-	-
###	2026-03-21 15:15:00	0,54	29,64	4,84	0,09	23,18	25,4	7,69	-	-
###	2026-03-21 15:20:00	0,49	29,63	4,84	0,09	23,1	25,43	7,83	-	-
###	2026-03-21 15:25:00	0,54	29,65	4,84	0,09	23,04	25,43	7,7	-	-
###	2026-03-21 15:30:00	0,46	29,75	4,84	0,09	23,54	25,45	7,83	-	-
###	2026-03-21 15:35:00	0,54	29,63	4,84	0,09	23,47	25,45	7,69	-	-
###	2026-03-21 15:40:00	0,45	29,62	4,84	0,09	23,03	25,45	7,83	-	-
###	2026-03-21 15:45:00	0,54	29,63	4,84	0,09	22,99	25,45	7,67	-	-
###	2026-03-21 15:50:00	0,43	29,69	4,84	0,09	23,2	25,46	7,86	-	-
###	2026-03-21 15:55:00	0,51	29,63	4,84	0,09	23,15	25,45	7,74	-	-
###	2026-03-21 16:00:00	0,47	29,69	4,84	0,09	23,06	25,41	7,85	-	-
###	2026-03-21 16:05:00	0,52	29,65	4,84	0,09	23,01	25,33	7,72	-	-
###	2026-03-21 16:10:00	0,47	29,72	4,84	0,09	23,04	25,3	7,83	-	-
###	2026-03-21 16:15:00	0,54	29,65	4,84	0,09	23	25,25	7,68	-	-
###	2026-03-21 16:20:00	0,47	29,6	4,84	0,09	23,1	25,27	7,84	-	-
###	2026-03-21 16:25:00	0,54	29,57	4,84	0,09	23,05	25,27	7,69	-	-
###	2026-03-21 16:30:00	0,46	29,69	4,84	0,09	23,04	25,32	7,82	-	-
###	2026-03-21 16:35:00	0,5	29,6	4,84	0,09	22,99	25,3	7,67	-	-
###	2026-03-21 16:40:00	0,48	29,52	4,84	0,09	23,06	25,34	7,84	-	-
###	2026-03-21 16:45:00	0,54	29,54	4,84	0,09	23	25,33	7,72	-	-
###	2026-03-21 16:50:00	0,49	29,63	4,84	0,09	23,13	25,35	7,84	-	-
###	2026-03-21 16:55:00	0,55	29,57	4,84	0,09	23,07	25,35	7,7	-	-
###	2026-03-21 17:00:00	0,47	29,57	4,84	0,09	23	25,36	7,84	-	-
###	2026-03-21 17:05:00	0,54	29,56	4,84	0,09	22,96	25,35	7,71	-	-
###	2026-03-21 17:10:00	0,44	29,52	4,84	0,09	23,1	25,36	7,85	-	-
###	2026-03-21 17:15:00	0,51	29,57	4,84	0,09	23,05	25,36	7,72	-	-
###	2026-03-21 17:20:00	0,46	29,67	4,84	0,09	23,43	25,4	7,84	-	-
###	2026-03-21 17:25:00	0,53	29,58	4,84	0,09	23,38	25,4	7,69	-	-
###	2026-03-21 17:30:00	0,47	29,58	4,84	0,09	23,23	25,4	7,84	-	-
###	2026-03-21 17:35:00	0,54	29,55	4,84	0,09	23,17	25,4	7,7	-	-
###	2026-03-21 17:40:00	0,45	29,51	4,84	0,09	23,01	25,44	7,83	-	-
###	2026-03-21 17:45:00	0,53	29,59	4,84	0,09	22,99	25,44	7,68	-	-
###	2026-03-21 17:50:00	0,45	29,62	4,84	0,09	23,01	25,45	7,84	-	-
###	2026-03-21 17:55:00	0,52	29,53	4,84	0,09	22,94	25,45	7,71	-	-
###	2026-03-21 18:00:00	0,43	29,57	4,84	0,09	22,97	25,45	7,83	-	-
###	2026-03-21 18:05:00	0,53	29,52	4,84	0,09	22,95	25,45	7,68	-	-
###	2026-03-21 18:10:00	0,44	29,52	4,84	0,09	23,23	25,46	7,82	-	-
###	2026-03-21 18:15:00	0,53	29,55	4,84	0,09	23,17	25,46	7,68	-	-
###	2026-03-21 18:20:00	0,43	29,5	4,84	0,09	23,02	25,48	7,84	-	-
###	2026-03-21 18:25:00	0,53	29,48	4,84	0,09	22,97	25,46	7,7	-	-
###	2026-03-21 18:30:00	0,42	29,6	4,84	0,09	22,99	25,49	7,83	-	-
###	2026-03-21 18:35:00	0,48	29,53	4,84	0,09	22,94	25,47	7,69	-	-
###	2026-03-21 18:40:00	0,46	29,56	4,84	0,09	22,97	25,5	7,83	-	-
###	2026-03-21 18:45:00	0,53	29,49	4,84	0,09	22,94	25,48	7,69	-	-
###	2026-03-21 18:50:00	0,47	29,55	4,84	0,09	23,54	25,5	7,82	-	-
###	2026-03-21 18:55:00	0,53	29,48	4,84	0,09	23,51	25,47	7,68	-	-
###	2026-03-21 19:00:00	0,45	29,53	4,84	0,09	22,97	25,5	7,82	-	-
###	2026-03-21 19:05:00	0,53	29,5	4,84	0,09	22,93	25,5	7,67	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-21 19:10:00	0,43	29,59	4,84	0,09	22,96	25,5	7,82	-	-
###	2026-03-21 19:15:00	0,52	29,47	4,84	0,09	22,91	25,5	7,68	-	-
###	2026-03-21 19:20:00	0,43	29,45	4,84	0,09	23,04	25,51	7,83	-	-
###	2026-03-21 19:25:00	0,52	29,48	4,84	0,09	22,99	25,5	7,68	-	-
###	2026-03-21 19:30:00	0,43	29,55	4,84	0,09	22,95	25,54	7,83	-	-
###	2026-03-21 19:35:00	0,47	29,49	4,84	0,09	22,9	25,51	7,68	-	-
###	2026-03-21 19:40:00	0,46	29,56	4,84	0,09	22,94	25,55	7,85	-	-
###	2026-03-21 19:45:00	0,5	29,47	4,84	0,09	22,9	25,52	7,71	-	-
###	2026-03-21 19:50:00	0,53	29,49	4,84	0,09	22,93	25,54	7,83	-	-
###	2026-03-21 19:55:00	0,56	29,47	4,84	0,09	22,9	25,54	7,69	-	-
###	2026-03-21 20:00:00	0,51	29,46	4,84	0,09	23	25,55	7,82	-	-
###	2026-03-21 20:05:00	0,54	29,48	4,84	0,09	22,94	25,53	7,7	-	-
###	2026-03-21 20:10:00	0,47	29,56	4,84	0,09	23,08	25,55	7,83	-	-
###	2026-03-21 20:15:00	0,53	29,41	4,84	0,09	23	25,54	7,68	-	-
###	2026-03-21 20:20:00	0,46	29,52	4,84	0,09	23,1	25,55	7,82	-	-
###	2026-03-21 20:25:00	0,52	29,45	4,84	0,09	23,04	25,54	7,66	-	-
###	2026-03-21 20:30:00	0,45	29,46	4,84	0,09	23	25,55	7,82	-	-
###	2026-03-21 20:35:00	0,52	29,4	4,84	0,09	22,96	25,55	7,68	-	-
###	2026-03-21 20:40:00	0,43	29,38	4,84	0,09	22,96	25,57	7,83	-	-
###	2026-03-21 20:45:00	0,52	29,46	4,84	0,09	22,92	25,56	7,69	-	-
###	2026-03-21 20:50:00	0,44	29,49	4,84	0,09	22,96	25,6	7,84	-	-
###	2026-03-21 20:55:00	0,52	29,42	4,84	0,09	22,91	25,6	7,71	-	-
###	2026-03-21 21:00:00	0,42	29,48	4,84	0,09	22,9	25,6	7,85	-	-
###	2026-03-21 21:05:00	0,52	29,44	4,84	0,09	22,88	25,6	7,69	-	-
###	2026-03-21 21:10:00	0,42	29,42	4,84	0,09	22,99	25,63	7,85	-	-
###	2026-03-21 21:15:00	0,52	29,46	4,84	0,09	22,93	25,63	7,7	-	-
###	2026-03-21 21:20:00	0,43	29,5	4,84	0,09	22,92	25,65	7,84	-	-
###	2026-03-21 21:25:00	0,49	29,47	4,84	0,09	22,88	25,65	7,68	-	-
###	2026-03-21 21:30:00	0,44	29,47	4,84	0,09	22,98	25,67	7,85	-	-
###	2026-03-21 21:35:00	0,51	29,38	4,84	0,09	22,94	25,68	7,7	-	-
###	2026-03-21 21:40:00	0,46	29,47	4,84	0,09	22,9	25,7	7,83	-	-
###	2026-03-21 21:45:00	0,53	29,36	4,84	0,09	22,86	25,7	7,69	-	-
###	2026-03-21 21:50:00	0,44	29,47	4,84	0,09	22,92	25,7	7,83	-	-
###	2026-03-21 21:55:00	0,52	29,45	4,84	0,09	22,89	25,66	7,68	-	-
###	2026-03-21 22:00:00	0,43	29,31	4,84	0,09	22,95	25,65	7,85	-	-
###	2026-03-21 22:05:00	0,49	29,42	4,84	0,09	22,9	25,63	7,7	-	-
###	2026-03-21 22:10:00	0,45	29,45	4,84	0,09	22,91	25,61	7,83	-	-
###	2026-03-21 22:15:00	0,52	29,31	4,84	0,09	22,86	25,6	7,69	-	-
###	2026-03-21 22:20:00	0,47	29,43	4,84	0,09	22,88	25,62	7,84	-	-
###	2026-03-21 22:25:00	0,52	29,43	4,84	0,09	22,85	25,61	7,68	-	-
###	2026-03-21 22:30:00	0,45	29,3	4,84	0,09	22,93	25,63	7,85	-	-
###	2026-03-21 22:35:00	0,52	29,42	4,84	0,09	22,88	25,61	7,68	-	-
###	2026-03-21 22:40:00	0,44	29,4	4,84	0,09	23,24	25,61	7,85	-	-
###	2026-03-21 22:45:00	0,52	29,4	4,84	0,09	23,19	25,6	7,71	-	-
###	2026-03-21 22:50:00	0,45	29,39	4,84	0,09	22,89	25,6	7,84	-	-
###	2026-03-21 22:55:00	0,51	29,41	4,84	0,09	22,86	25,6	7,68	-	-
###	2026-03-21 23:00:00	0,43	29,51	4,84	0,09	22,9	25,6	7,82	-	-
###	2026-03-21 23:05:00	0,52	29,41	4,84	0,09	22,84	25,6	7,69	-	-
###	2026-03-21 23:10:00	0,43	29,59	4,84	0,09	22,93	25,61	7,83	-	-
###	2026-03-21 23:15:00	0,52	29,44	4,84	0,09	22,89	25,61	7,67	-	-
###	2026-03-21 23:20:00	0,42	29,5	4,84	0,09	22,91	25,64	7,83	-	-
###	2026-03-21 23:25:00	0,51	29,46	4,84	0,09	22,87	25,64	7,68	-	-
###	2026-03-21 23:30:00	0,43	29,47	4,84	0,09	22,89	25,65	7,85	-	-
###	2026-03-21 23:35:00	0,5	29,41	4,84	0,09	22,85	25,65	7,7	-	-
###	2026-03-21 23:40:00	0,43	29,31	4,84	0,09	22,87	25,65	7,84	-	-
###	2026-03-21 23:45:00	0,51	29,45	4,84	0,09	22,85	25,65	7,69	-	-
###	2026-03-21 23:50:00	0,44	29,46	4,84	0,09	22,88	25,66	7,83	-	-
###	2026-03-21 23:55:00	0,52	29,41	4,84	0,09	22,84	25,65	7,69	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-22 00:00:00	0,43	29,34	4,84	0,09	22,88	25,66	7,84	-	-
###	2026-03-22 00:05:00	0,43	29,48	4,84	0,09	22,93	25,68	7,84	-	-
###	2026-03-22 00:15:00	0,52	29,43	4,84	0,09	22,88	25,66	7,69	-	-
###	2026-03-22 00:20:00	0,42	29,42	4,84	0,09	22,85	25,69	7,85	-	-
###	2026-03-22 00:25:00	0,52	29,34	4,84	0,09	22,83	25,69	7,72	-	-
###	2026-03-22 00:30:00	0,43	29,45	4,84	0,09	23,14	25,7	7,84	-	-
###	2026-03-22 00:35:00	0,52	29,43	4,84	0,09	23,07	25,7	7,7	-	-
###	2026-03-22 00:40:00	0,43	29,44	4,84	0,09	22,91	25,7	7,85	-	-
###	2026-03-22 00:45:00	0,52	29,31	4,84	0,09	22,88	25,7	7,69	-	-
###	2026-03-22 00:50:00	0,43	29,42	4,84	0,09	22,85	25,71	7,84	-	-
###	2026-03-22 00:55:00	0,51	29,34	4,84	0,09	22,81	25,71	7,71	-	-
###	2026-03-22 01:00:00	0,42	29,29	4,84	0,09	22,88	25,74	7,85	-	-
###	2026-03-22 01:05:00	0,51	29,33	4,84	0,09	22,83	25,74	7,73	-	-
###	2026-03-22 01:10:00	0,45	29,42	4,84	0,09	22,85	25,74	7,83	-	-
###	2026-03-22 01:15:00	0,5	29,49	4,84	0,09	22,82	25,73	7,68	-	-
###	2026-03-22 01:20:00	0,44	29,33	4,84	0,09	22,85	25,73	7,86	-	-
###	2026-03-22 01:25:00	0,5	29,29	4,84	0,09	22,82	25,72	7,7	-	-
###	2026-03-22 01:30:00	0,45	29,34	4,84	0,09	22,92	25,74	7,83	-	-
###	2026-03-22 01:35:00	0,51	29,33	4,84	0,09	22,87	25,74	7,69	-	-
###	2026-03-22 01:40:00	0,44	29,48	4,84	0,09	22,84	25,74	7,85	-	-
###	2026-03-22 01:45:00	0,5	29,27	4,84	0,09	22,81	25,72	7,69	-	-
###	2026-03-22 01:50:00	0,45	29,31	4,84	0,09	22,84	25,73	7,81	-	-
###	2026-03-22 01:55:00	0,5	29,32	4,84	0,09	22,82	25,72	7,67	-	-
###	2026-03-22 02:00:00	0,44	29,41	4,84	0,09	22,87	25,74	7,86	-	-
###	2026-03-22 02:05:00	0,51	29,38	4,84	0,09	22,85	25,74	7,71	-	-
###	2026-03-22 02:10:00	0,44	29,35	4,84	0,09	22,88	25,75	7,86	-	-
###	2026-03-22 02:15:00	0,51	29,3	4,84	0,09	22,84	25,74	7,74	-	-
###	2026-03-22 02:20:00	0,45	29,39	4,84	0,09	23,08	25,75	7,86	-	-
###	2026-03-22 02:25:00	0,51	29,32	4,84	0,09	23,05	25,73	7,72	-	-
###	2026-03-22 02:30:00	0,42	29,38	4,84	0,09	22,85	25,75	7,84	-	-
###	2026-03-22 02:35:00	0,48	29,31	4,84	0,09	22,81	25,74	7,7	-	-
###	2026-03-22 02:40:00	0,45	29,25	4,84	0,09	22,83	25,75	7,84	-	-
###	2026-03-22 02:45:00	0,52	29,28	4,84	0,09	22,81	25,74	7,69	-	-
###	2026-03-22 02:50:00	0,45	29,35	4,84	0,09	22,91	25,75	7,84	-	-
###	2026-03-22 02:55:00	0,53	29,32	4,84	0,09	22,87	25,73	7,7	-	-
###	2026-03-22 03:00:00	0,44	29,31	4,84	0,09	22,89	25,75	7,85	-	-
###	2026-03-22 03:05:00	0,51	29,24	4,84	0,09	22,85	25,75	7,69	-	-
###	2026-03-22 03:10:00	0,43	29,34	4,84	0,09	22,97	25,75	7,85	-	-
###	2026-03-22 03:15:00	0,51	29,21	4,84	0,09	22,92	25,75	7,68	-	-
###	2026-03-22 03:20:00	0,46	29,4	4,84	0,09	22,81	25,75	7,87	-	-
###	2026-03-22 03:25:00	0,51	29,33	4,84	0,09	22,78	25,75	7,74	-	-
###	2026-03-22 03:30:00	0,44	29,23	4,84	0,09	22,82	25,75	7,88	-	-
###	2026-03-22 03:35:00	0,51	29,23	4,84	0,09	22,79	25,75	7,72	-	-
###	2026-03-22 03:40:00	0,45	29,33	4,84	0,09	22,91	25,75	7,86	-	-
###	2026-03-22 03:45:00	0,51	29,23	4,84	0,09	22,87	25,74	7,7	-	-
###	2026-03-22 03:50:00	0,45	29,32	4,84	0,09	23,22	25,75	7,85	-	-
###	2026-03-22 03:55:00	0,5	29,45	4,84	0,09	23,14	25,73	7,72	-	-
###	2026-03-22 04:00:00	0,45	29,28	4,84	0,09	22,85	25,75	7,85	-	-
###	2026-03-22 04:05:00	0,5	29,23	4,84	0,09	22,79	25,75	7,69	-	-
###	2026-03-22 04:10:00	0,43	29,33	4,84	0,09	22,83	25,75	7,85	-	-
###	2026-03-22 04:15:00	0,51	29,19	4,84	0,09	22,81	25,75	7,71	-	-
###	2026-03-22 04:20:00	0,42	29,17	4,84	0,09	23,08	25,75	7,84	-	-
###	2026-03-22 04:25:00	0,51	29,3	4,84	0,09	23,04	25,74	7,68	-	-
###	2026-03-22 04:30:00	0,43	29,32	4,84	0,09	22,78	25,75	7,84	-	-
###	2026-03-22 04:35:00	0,52	29,46	4,84	0,09	22,76	25,73	7,68	-	-
###	2026-03-22 04:40:00	0,43	29,41	4,84	0,09	22,78	25,74	7,85	-	-
###	2026-03-22 04:45:00	0,52	29,18	4,84	0,09	22,73	25,72	7,69	-	-
###	2026-03-22 04:50:00	0,43	29,32	4,84	0,09	25,19	25,75	7,84	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-22 04:55:00	0,52	29,4	4,84	0,09	25,11	25,71	7,72	-	-
###	2026-03-22 05:00:00	0,43	29,3	4,84	0,09	22,79	25,74	7,85	-	-
###	2026-03-22 05:05:00	0,52	29,4	4,84	0,09	22,76	25,72	7,69	-	-
###	2026-03-22 05:10:00	0,43	29,24	4,84	0,09	22,82	25,74	7,85	-	-
###	2026-03-22 05:15:00	0,52	29,19	4,84	0,09	22,77	25,73	7,67	-	-
###	2026-03-22 05:20:00	0,43	29,31	4,84	0,09	22,77	25,74	7,84	-	-
###	2026-03-22 05:25:00	0,51	29,21	4,84	0,09	22,74	25,73	7,68	-	-
###	2026-03-22 05:30:00	0,42	29,32	4,84	0,09	22,82	25,74	7,85	-	-
###	2026-03-22 05:35:00	0,46	29,45	4,84	0,09	22,77	25,72	7,72	-	-
###	2026-03-22 05:40:00	0,48	29,17	4,84	0,09	22,77	25,74	7,85	-	-
###	2026-03-22 05:45:00	0,53	29,19	4,84	0,09	22,75	25,73	7,69	-	-
###	2026-03-22 05:50:00	0,47	29,46	4,84	0,09	22,85	25,74	7,84	-	-
###	2026-03-22 05:55:00	0,52	29,46	4,84	0,09	22,8	25,72	7,69	-	-
###	2026-03-22 06:00:00	0,45	29,26	4,84	0,09	22,79	25,74	7,86	-	-
###	2026-03-22 06:05:00	0,51	29,24	4,84	0,09	22,75	25,7	7,71	-	-
###	2026-03-22 06:10:00	0,44	29,13	4,84	0,09	22,77	25,72	7,85	-	-
###	2026-03-22 06:15:00	0,51	29,16	4,84	0,09	22,74	25,7	7,68	-	-
###	2026-03-22 06:20:00	0,43	29,14	4,84	0,09	22,85	25,7	7,85	-	-
###	2026-03-22 06:25:00	0,51	29,21	4,84	0,09	22,8	25,7	7,69	-	-
###	2026-03-22 06:30:00	0,43	29,23	4,84	0,09	22,75	25,7	7,86	-	-
###	2026-03-22 06:35:00	0,51	29,19	4,84	0,09	22,72	25,7	7,72	-	-
###	2026-03-22 06:40:00	0,46	29,29	4,84	0,09	22,76	25,7	7,85	-	-
###	2026-03-22 06:45:00	0,51	29,17	4,84	0,09	22,72	25,69	7,72	-	-
###	2026-03-22 06:50:00	0,45	29,17	4,84	0,09	22,74	25,65	7,86	-	-
###	2026-03-22 06:55:00	0,5	29,13	4,84	0,09	22,71	25,6	7,73	-	-
###	2026-03-22 07:00:00	0,45	29,2	4,84	0,09	22,79	25,6	7,84	-	-
###	2026-03-22 07:05:00	0,5	29,15	4,84	0,09	22,76	25,6	7,68	-	-
###	2026-03-22 07:10:00	0,43	29,23	4,84	0,09	22,77	25,6	7,86	-	-
###	2026-03-22 07:15:00	0,51	29,18	4,84	0,09	22,75	25,55	7,72	-	-
###	2026-03-22 07:20:00	0,43	29,18	4,84	0,09	22,75	25,59	7,85	-	-
###	2026-03-22 07:25:00	0,51	29,15	4,84	0,09	22,72	25,55	7,68	-	-
###	2026-03-22 07:30:00	0,44	29,22	4,84	0,09	22,75	25,55	7,83	-	-
###	2026-03-22 07:35:00	0,52	29,14	4,84	0,09	22,74	25,51	7,66	-	-
###	2026-03-22 07:40:00	0,43	29,19	4,84	0,09	22,85	25,53	7,85	-	-
###	2026-03-22 07:45:00	0,52	29,18	4,84	0,09	22,83	25,5	7,71	-	-
###	2026-03-22 07:50:00	0,44	29,23	4,84	0,09	22,72	25,5	7,87	-	-
###	2026-03-22 07:55:00	0,52	29,12	4,84	0,09	22,7	25,5	7,72	-	-
###	2026-03-22 08:00:00	0,44	29,14	4,84	0,09	22,76	25,5	7,84	-	-
###	2026-03-22 08:05:00	0,51	29,08	4,84	0,09	22,73	25,49	7,7	-	-
###	2026-03-22 08:10:00	0,44	29,17	4,84	0,09	22,74	25,5	7,85	-	-
###	2026-03-22 08:15:00	0,52	29,13	4,84	0,09	22,7	25,47	7,71	-	-
###	2026-03-22 08:20:00	0,44	29,2	4,84	0,09	22,75	25,49	7,85	-	-
###	2026-03-22 08:25:00	0,48	29,13	4,84	0,09	22,71	25,47	7,71	-	-
###	2026-03-22 08:30:00	0,46	29,15	4,84	0,09	22,72	25,5	7,84	-	-
###	2026-03-22 08:35:00	0,53	29,09	4,84	0,09	22,7	25,47	7,7	-	-
###	2026-03-22 08:40:00	0,47	29,07	4,84	0,09	22,71	25,49	7,85	-	-
###	2026-03-22 08:45:00	0,52	29,09	4,84	0,09	22,69	25,48	7,7	-	-
###	2026-03-22 08:50:00	0,45	29,23	4,84	0,09	22,74	25,5	7,84	-	-
###	2026-03-22 08:55:00	0,52	29,17	4,84	0,09	22,7	25,48	7,71	-	-
###	2026-03-22 09:00:00	0,46	29,08	4,84	0,09	23,01	25,49	7,86	-	-
###	2026-03-22 09:05:00	0,51	29,1	4,84	0,09	22,97	25,48	7,7	-	-
###	2026-03-22 09:10:00	0,43	29,12	4,84	0,09	22,75	25,47	7,86	-	-
###	2026-03-22 09:15:00	0,51	29,1	4,84	0,09	22,72	25,44	7,72	-	-
###	2026-03-22 09:20:00	0,44	29,14	4,84	0,09	22,82	25,45	7,85	-	-
###	2026-03-22 09:25:00	0,52	29,11	4,84	0,09	22,8	25,45	7,69	-	-
###	2026-03-22 09:30:00	0,43	29,2	4,84	0,09	22,71	25,46	7,85	-	-
###	2026-03-22 09:35:00	0,52	29,13	4,84	0,09	22,67	25,45	7,72	-	-
###	2026-03-22 09:40:00	0,44	29,16	4,84	0,09	23,37	25,46	7,86	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-22 09:45:00	0,52	29,08	4,84	0,09	23,32	25,45	7,73	-	-
###	2026-03-22 09:50:00	0,44	29,12	4,84	0,09	22,74	25,46	7,86	-	-
###	2026-03-22 09:55:00	0,52	29,09	4,84	0,09	22,72	25,45	7,7	-	-
###	2026-03-22 10:00:00	0,44	29,2	4,84	0,09	22,74	25,45	7,84	-	-
###	2026-03-22 10:05:00	0,51	29,1	4,84	0,09	22,71	25,45	7,69	-	-
###	2026-03-22 10:10:00	0,44	29,09	4,84	0,09	22,78	25,45	7,85	-	-
###	2026-03-22 10:15:00	0,43	30,49	4,84	0,09	26,64	25,16	7,56	-	-
###	2026-03-22 10:20:00	0,41	29,72	4,84	0,09	23,95	24,61	7,47	-	-
###	2026-03-22 10:25:00	0,44	29,86	4,84	0,09	23,97	24,49	7,37	-	-
###	2026-03-22 10:30:00	0,43	29,74	4,84	0,09	23,78	24,52	7,4	-	-
###	2026-03-22 10:35:00	0,44	29,95	4,84	0,09	23,88	24,56	7,34	-	-
###	2026-03-22 10:40:00	0,42	29,79	4,84	0,09	24,07	24,59	7,39	-	-
###	2026-03-22 10:45:00	0,43	29,82	4,84	0,09	23,94	24,63	7,35	-	-
###	2026-03-22 10:50:00	0,4	29,85	4,84	0,09	24,35	24,68	7,4	-	-
###	2026-03-22 10:55:00	0,42	30,08	4,84	0,09	24,33	24,72	7,35	-	-
###	2026-03-22 11:00:00	0,42	30,12	4,84	0,09	24,18	24,77	7,42	-	-
###	2026-03-22 11:05:00	0,45	30,09	4,84	0,09	24,23	24,82	7,34	-	-
###	2026-03-22 11:10:00	0,43	30,09	4,84	0,09	24,33	24,87	7,43	-	-
###	2026-03-22 11:15:00	0,45	30,31	4,84	0,09	24,37	24,92	7,37	-	-
###	2026-03-22 11:20:00	0,45	31,16	4,84	0,09	26,08	24,97	7,45	-	-
###	2026-03-22 11:25:00	0,46	31,43	4,84	0,09	26,46	25,01	7,4	-	-
###	2026-03-22 11:30:00	0,46	30,96	4,84	0,09	24,67	25,07	7,49	-	-
###	2026-03-22 11:35:00	0,47	31,22	4,84	0,09	24,77	25,11	7,44	-	-
###	2026-03-22 11:40:00	0,47	30,85	4,84	0,09	24,9	25,14	7,49	-	-
###	2026-03-22 11:45:00	0,47	31,11	4,84	0,09	24,94	25,17	7,43	-	-
###	2026-03-22 11:50:00	0,47	30,8	4,84	0,09	27,17	25,2	7,5	-	-
###	2026-03-22 11:55:00	0,48	31,07	4,84	0,09	27,33	25,22	7,45	-	-
###	2026-03-22 12:00:00	0,49	30,79	4,84	0,09	24,71	25,23	7,51	-	-
###	2026-03-22 12:05:00	0,5	31	4,84	0,09	24,77	25,25	7,45	-	-
###	2026-03-22 12:10:00	0,5	30,6	4,84	0,09	24,86	25,26	7,51	-	-
###	2026-03-22 12:15:00	0,5	30,84	4,84	0,09	24,87	25,27	7,46	-	-
###	2026-03-22 12:20:00	0,5	30,53	4,84	0,09	24,69	25,27	7,52	-	-
###	2026-03-22 12:25:00	0,51	30,76	4,84	0,09	24,71	25,27	7,46	-	-
###	2026-03-22 12:30:00	0,51	30,16	4,84	0,09	24,81	25,27	7,55	-	-
###	2026-03-22 12:35:00	0,51	30,02	4,84	0,09	24,64	25,28	7,45	-	-
###	2026-03-22 12:40:00	0,5	30,24	4,84	0,09	24,56	25,3	7,54	-	-
###	2026-03-22 12:45:00	0,5	30,18	4,84	0,09	24,45	25,29	7,44	-	-
###	2026-03-22 12:50:00	0,5	30,3	4,84	0,09	24,18	25,28	7,51	-	-
###	2026-03-22 12:55:00	0,5	29,98	4,84	0,09	24,06	25,27	7,42	-	-
###	2026-03-22 13:00:00	0,49	30,15	4,84	0,09	24,2	25,28	7,53	-	-
###	2026-03-22 13:05:00	0,5	29,95	4,84	0,09	24,15	25,28	7,43	-	-
###	2026-03-22 13:10:00	0,48	30,05	4,84	0,09	24,28	25,28	7,53	-	-
###	2026-03-22 13:15:00	0,49	29,83	4,84	0,09	24,16	25,28	7,42	-	-
###	2026-03-22 13:20:00	0,45	30	4,84	0,09	24,14	25,29	7,52	-	-
###	2026-03-22 13:25:00	0,47	29,83	4,84	0,09	24,02	25,3	7,42	-	-
###	2026-03-22 13:30:00	0,43	30,15	4,84	0,09	24,24	25,31	7,51	-	-
###	2026-03-22 13:35:00	0,45	29,98	4,84	0,09	24,16	25,35	7,37	-	-
###	2026-03-22 13:40:00	0,42	30,16	4,84	0,09	24,16	25,39	7,51	-	-
###	2026-03-22 13:45:00	0,45	30,2	4,84	0,09	24,41	25,42	7,39	-	-
###	2026-03-22 13:50:00	0,41	30,03	4,84	0,09	24,15	25,45	7,51	-	-
###	2026-03-22 13:55:00	0,45	29,93	4,84	0,09	24,03	25,48	7,4	-	-
###	2026-03-22 14:00:00	0,42	30,09	4,84	0,09	24,18	25,51	7,51	-	-
###	2026-03-22 14:05:00	0,45	30,15	4,84	0,09	24,24	25,54	7,39	-	-
###	2026-03-22 14:10:00	0,42	30,07	4,84	0,09	24,27	25,57	7,52	-	-
###	2026-03-22 14:15:00	0,45	29,95	4,84	0,09	24,18	25,6	7,4	-	-
###	2026-03-22 14:20:00	0,43	30,06	4,84	0,09	24,43	25,61	7,51	-	-
###	2026-03-22 14:25:00	0,45	30,06	4,84	0,09	24,4	25,64	7,39	-	-
###	2026-03-22 14:30:00	0,43	30,18	4,84	0,09	24,08	25,65	7,51	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-22 14:35:00	0,45	30,1	4,84	0,09	24,07	25,65	7,39	-	-
###	2026-03-22 14:40:00	0,43	30,09	4,84	0,09	24,17	25,65	7,53	-	-
###	2026-03-22 14:45:00	0,46	29,9	4,84	0,09	24,09	25,6	7,42	-	-
###	2026-03-22 14:50:00	0,42	30,2	4,84	0,09	24,06	25,6	7,51	-	-
###	2026-03-22 14:55:00	0,46	29,93	4,84	0,09	23,98	25,58	7,41	-	-
###	2026-03-22 15:00:00	0,38	30,04	4,84	0,09	24,1	25,56	7,54	-	-
###	2026-03-22 15:05:00	0,42	30	4,84	0,09	24,06	25,55	7,43	-	-
###	2026-03-22 15:10:00	0,48	30,12	4,84	0,09	24,14	25,55	7,53	-	-
###	2026-03-22 15:15:00	0,52	30,02	4,84	0,09	24,01	25,55	7,43	-	-
###	2026-03-22 15:20:00	0,53	30,17	4,84	0,09	24,11	25,55	7,51	-	-
###	2026-03-22 15:25:00	0,53	29,89	4,84	0,09	23,92	25,53	7,42	-	-
###	2026-03-22 15:30:00	0,53	30,01	4,84	0,09	24,07	25,54	7,54	-	-
###	2026-03-22 15:35:00	0,54	30,44	4,84	0,09	24,17	25,54	7,4	-	-
###	2026-03-22 15:40:00	0,54	30,55	4,84	0,09	24,29	25,55	7,53	-	-
###	2026-03-22 15:45:00	0,54	30,31	4,84	0,09	24,22	25,5	7,42	-	-
###	2026-03-22 15:50:00	0,55	30,42	4,84	0,09	24,43	25,5	7,54	-	-
###	2026-03-22 15:55:00	0,56	30,41	4,84	0,09	24,34	25,47	7,42	-	-
###	2026-03-22 16:00:00	0,53	30,31	4,84	0,09	26,04	25,5	7,54	-	-
###	2026-03-22 16:05:00	0,53	30,45	4,84	0,09	25,9	25,5	7,43	-	-
###	2026-03-22 16:10:00	0,49	30,28	4,84	0,09	24,27	25,5	7,55	-	-
###	2026-03-22 16:15:00	0,5	30,38	4,84	0,09	24,12	25,5	7,44	-	-
###	2026-03-22 16:20:00	0,45	30,44	4,84	0,09	24,48	25,47	7,55	-	-
###	2026-03-22 16:25:00	0,48	30,45	4,84	0,09	24,43	25,45	7,44	-	-
###	2026-03-22 16:30:00	0,42	30,28	4,84	0,09	24,18	25,41	7,56	-	-
###	2026-03-22 16:35:00	0,46	30,43	4,84	0,09	24,05	25,4	7,44	-	-
###	2026-03-22 16:40:00	0,41	30,39	4,84	0,09	24,3	25,37	7,55	-	-
###	2026-03-22 16:45:00	0,46	30,36	4,84	0,09	24,15	25,35	7,44	-	-
###	2026-03-22 16:50:00	0,41	30,36	4,84	0,09	25,57	25,33	7,56	-	-
###	2026-03-22 16:55:00	0,46	30,45	4,84	0,09	25,54	25,3	7,44	-	-
###	2026-03-22 17:00:00	0,41	30,31	4,84	0,09	24,38	25,32	7,57	-	-
###	2026-03-22 17:05:00	0,46	30,39	4,84	0,09	24,3	25,29	7,44	-	-
###	2026-03-22 17:10:00	0,41	30,16	4,84	0,09	25,1	25,27	7,57	-	-
###	2026-03-22 17:15:00	0,47	30,29	4,84	0,09	24,96	25,25	7,46	-	-
###	2026-03-22 17:20:00	0,4	30,38	4,84	0,09	24,05	25,23	7,58	-	-
###	2026-03-22 17:25:00	0,44	30,33	4,84	0,09	23,93	25,19	7,46	-	-
###	2026-03-22 17:30:00	0,43	30,38	4,84	0,09	24,4	25,17	7,58	-	-
###	2026-03-22 17:35:00	0,47	30,28	4,84	0,09	24,37	25,13	7,45	-	-
###	2026-03-22 17:40:00	0,46	30,27	4,84	0,09	24,02	25,17	7,56	-	-
###	2026-03-22 17:45:00	0,5	30,27	4,84	0,09	23,92	25,17	7,44	-	-
###	2026-03-22 17:50:00	0,46	30,15	4,84	0,09	24,07	25,2	7,57	-	-
###	2026-03-22 17:55:00	0,48	30,21	4,84	0,09	23,93	25,22	7,45	-	-
###	2026-03-22 18:00:00	0,43	30,08	4,84	0,09	24,17	25,25	7,59	-	-
###	2026-03-22 18:05:00	0,47	30,17	4,84	0,09	24,04	25,26	7,46	-	-
###	2026-03-22 18:10:00	0,41	30,24	4,84	0,09	23,96	25,27	7,59	-	-
###	2026-03-22 18:15:00	0,45	30,13	4,84	0,09	23,88	25,27	7,47	-	-
###	2026-03-22 18:20:00	0,43	29,99	4,84	0,09	24,08	25,27	7,59	-	-
###	2026-03-22 18:25:00	0,48	30,09	4,84	0,09	23,93	25,22	7,47	-	-
###	2026-03-22 18:30:00	0,44	30,17	4,84	0,09	24,93	25,19	7,59	-	-
###	2026-03-22 18:35:00	0,48	30,25	4,84	0,09	24,82	25,12	7,47	-	-
###	2026-03-22 18:40:00	0,45	30,06	4,84	0,09	23,97	25,1	7,59	-	-
###	2026-03-22 18:45:00	0,49	30	4,84	0,09	23,92	25,06	7,47	-	-
###	2026-03-22 18:50:00	0,47	30,1	4,84	0,09	24	25,05	7,6	-	-
###	2026-03-22 18:55:00	0,49	30,1	4,84	0,09	23,96	25,01	7,47	-	-
###	2026-03-22 19:00:00	0,47	30,22	4,84	0,09	23,88	25,01	7,59	-	-
###	2026-03-22 19:05:00	0,5	30,08	4,84	0,09	23,81	25,02	7,46	-	-
###	2026-03-22 19:10:00	0,48	30,16	4,84	0,09	23,93	25,06	7,58	-	-
###	2026-03-22 19:15:00	0,51	30,02	4,84	0,09	23,81	25,08	7,46	-	-
###	2026-03-22 19:20:00	0,48	29,98	4,84	0,09	23,91	25,1	7,59	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-22 19:25:00	0,5	30,08	4,84	0,09	23,83	25,11	7,46	-	-
###	2026-03-22 19:30:00	0,44	30,13	4,84	0,09	23,9	25,12	7,6	-	-
###	2026-03-22 19:35:00	0,47	30,09	4,84	0,09	23,79	25,12	7,46	-	-
###	2026-03-22 19:40:00	0,44	30,04	4,84	0,09	23,8	25,14	7,59	-	-
###	2026-03-22 19:45:00	0,49	30,05	4,84	0,09	23,76	25,16	7,47	-	-
###	2026-03-22 19:50:00	0,44	30,04	4,84	0,09	23,82	25,17	7,61	-	-
###	2026-03-22 19:55:00	0,47	29,95	4,84	0,09	23,71	25,19	7,49	-	-
###	2026-03-22 20:00:00	0,45	30,08	4,84	0,09	23,9	25,21	7,64	-	-
###	2026-03-22 20:05:00	0,49	29,97	4,84	0,09	23,78	25,21	7,52	-	-
###	2026-03-22 20:10:00	0,46	30	4,84	0,09	23,83	25,22	7,61	-	-
###	2026-03-22 20:15:00	0,49	29,98	4,84	0,09	23,73	25,22	7,48	-	-
###	2026-03-22 20:20:00	0,43	29,96	4,84	0,09	24,03	25,22	7,63	-	-
###	2026-03-22 20:25:00	0,48	29,97	4,84	0,09	23,89	25,21	7,51	-	-
###	2026-03-22 20:30:00	0,41	30,07	4,84	0,09	23,81	25,22	7,61	-	-
###	2026-03-22 20:35:00	0,48	30,07	4,84	0,09	23,72	25,22	7,48	-	-
###	2026-03-22 20:40:00	0,4	30	4,84	0,09	24,14	25,23	7,62	-	-
###	2026-03-22 20:45:00	0,47	29,88	4,84	0,09	24,01	25,24	7,49	-	-
###	2026-03-22 20:50:00	0,39	29,94	4,84	0,09	23,78	25,27	7,6	-	-
###	2026-03-22 20:55:00	0,43	29,92	4,84	0,09	23,67	25,27	7,47	-	-
###	2026-03-22 21:00:00	0,42	29,92	4,84	0,09	23,69	25,27	7,61	-	-
###	2026-03-22 21:05:00	0,47	29,86	4,84	0,09	23,63	25,28	7,48	-	-
###	2026-03-22 21:10:00	0,43	30,02	4,84	0,09	23,79	25,3	7,62	-	-
###	2026-03-22 21:15:00	0,47	29,87	4,84	0,09	23,7	25,3	7,48	-	-
###	2026-03-22 21:20:00	0,42	29,91	4,84	0,09	23,71	25,31	7,6	-	-
###	2026-03-22 21:25:00	0,47	29,99	4,84	0,09	23,63	25,32	7,47	-	-
###	2026-03-22 21:30:00	0,41	29,87	4,84	0,09	23,76	25,3	7,62	-	-
###	2026-03-22 21:35:00	0,45	29,83	4,84	0,09	23,68	25,3	7,5	-	-
###	2026-03-22 21:40:00	0,41	29,88	4,84	0,09	23,79	25,3	7,66	-	-
###	2026-03-22 21:45:00	0,46	29,88	4,84	0,09	23,77	25,3	7,53	-	-
###	2026-03-22 21:50:00	0,4	29,99	4,84	0,09	23,69	25,32	7,61	-	-
###	2026-03-22 21:55:00	0,46	29,88	4,84	0,09	23,61	25,34	7,49	-	-
###	2026-03-22 22:00:00	0,39	29,83	4,84	0,09	23,81	25,35	7,64	-	-
###	2026-03-22 22:05:00	0,47	29,84	4,84	0,09	23,69	25,34	7,51	-	-
###	2026-03-22 22:10:00	0,39	29,8	4,84	0,09	23,64	25,35	7,63	-	-
###	2026-03-22 22:15:00	0,47	29,82	4,84	0,09	23,58	25,34	7,5	-	-
###	2026-03-22 22:20:00	0,39	29,85	4,84	0,09	23,67	25,35	7,64	-	-
###	2026-03-22 22:25:00	0,47	29,88	4,84	0,09	23,59	25,35	7,5	-	-
###	2026-03-22 22:30:00	0,39	29,87	4,84	0,09	23,63	25,36	7,63	-	-
###	2026-03-22 22:35:00	0,47	29,88	4,84	0,09	23,55	25,36	7,5	-	-
###	2026-03-22 22:40:00	0,39	29,84	4,84	0,09	23,67	25,37	7,63	-	-
###	2026-03-22 22:45:00	0,47	29,74	4,84	0,09	23,6	25,37	7,5	-	-
###	2026-03-22 22:50:00	0,39	29,83	4,84	0,09	23,71	25,39	7,64	-	-
###	2026-03-22 22:55:00	0,47	29,79	4,84	0,09	23,6	25,39	7,51	-	-
###	2026-03-22 23:00:00	0,39	29,83	4,84	0,09	23,6	25,4	7,64	-	-
###	2026-03-22 23:05:00	0,43	29,78	4,84	0,09	23,56	25,4	7,51	-	-
###	2026-03-22 23:10:00	0,43	29,82	4,84	0,09	23,74	25,4	7,64	-	-
###	2026-03-22 23:15:00	0,49	29,78	4,84	0,09	23,64	25,4	7,5	-	-
###	2026-03-22 23:20:00	0,44	29,79	4,84	0,09	23,63	25,4	7,63	-	-
###	2026-03-22 23:25:00	0,48	29,74	4,84	0,09	23,55	25,4	7,49	-	-
###	2026-03-22 23:30:00	0,41	29,99	4,84	0,09	23,63	25,41	7,62	-	-
###	2026-03-22 23:35:00	0,47	29,76	4,84	0,09	23,54	25,41	7,49	-	-
###	2026-03-22 23:40:00	0,4	29,76	4,84	0,09	23,85	25,42	7,62	-	-
###	2026-03-22 23:45:00	0,46	29,75	4,84	0,09	23,74	25,42	7,49	-	-
###	2026-03-22 23:50:00	0,39	29,73	4,84	0,09	23,67	25,43	7,65	-	-
###	2026-03-22 23:55:00	0,46	29,73	4,84	0,09	23,54	25,42	7,52	-	-
###	2026-03-23 00:00:00	0,39	29,76	4,84	0,09	23,62	25,43	7,63	-	-
###	2026-03-23 00:05:00	0,39	29,68	4,84	0,09	23,57	25,45	7,64	-	-
###	2026-03-23 00:15:00	0,46	29,71	4,84	0,09	23,49	25,45	7,51	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-23 00:20:00	0,39	29,69	4,84	0,09	23,6	25,45	7,64	-	-
###	2026-03-23 00:25:00	0,46	29,64	4,84	0,09	23,51	25,45	7,51	-	-
###	2026-03-23 00:30:00	0,39	29,71	4,84	0,09	23,95	25,45	7,63	-	-
###	2026-03-23 00:35:00	0,46	29,65	4,84	0,09	23,9	25,45	7,49	-	-
###	2026-03-23 00:40:00	0,39	29,74	4,84	0,09	23,56	25,46	7,63	-	-
###	2026-03-23 00:45:00	0,46	29,73	4,84	0,09	23,48	25,46	7,5	-	-
###	2026-03-23 00:50:00	0,4	29,64	4,84	0,09	23,6	25,47	7,64	-	-
###	2026-03-23 00:55:00	0,46	29,7	4,84	0,09	23,53	25,47	7,49	-	-
###	2026-03-23 01:00:00	0,39	29,81	4,84	0,09	23,52	25,47	7,66	-	-
###	2026-03-23 01:05:00	0,46	29,67	4,84	0,09	23,45	25,48	7,52	-	-
###	2026-03-23 01:10:00	0,39	29,7	4,84	0,09	23,95	25,49	7,64	-	-
###	2026-03-23 01:15:00	0,46	29,75	4,84	0,09	23,87	25,5	7,5	-	-
###	2026-03-23 01:20:00	0,39	29,55	4,84	0,09	23,5	25,5	7,63	-	-
###	2026-03-23 01:25:00	0,46	29,66	4,84	0,09	23,44	25,5	7,49	-	-
###	2026-03-23 01:30:00	0,4	29,72	4,84	0,09	23,58	25,5	7,65	-	-
###	2026-03-23 01:35:00	0,46	29,56	4,84	0,09	23,49	25,5	7,5	-	-
###	2026-03-23 01:40:00	0,39	29,71	4,84	0,09	23,75	25,51	7,64	-	-
###	2026-03-23 01:45:00	0,46	29,63	4,84	0,09	23,65	25,51	7,51	-	-
###	2026-03-23 01:50:00	0,42	29,53	4,84	0,09	23,47	25,52	7,61	-	-
###	2026-03-23 01:55:00	0,46	29,59	4,84	0,09	23,39	25,54	7,47	-	-
###	2026-03-23 02:00:00	0,4	29,48	4,84	0,09	23,56	25,54	7,63	-	-
###	2026-03-23 02:05:00	0,46	29,47	4,84	0,09	23,47	25,55	7,48	-	-
###	2026-03-23 02:10:00	0,39	29,7	4,84	0,09	23,47	25,55	7,65	-	-
###	2026-03-23 02:15:00	0,47	29,57	4,84	0,09	23,41	25,55	7,51	-	-
###	2026-03-23 02:20:00	0,4	29,57	4,84	0,09	23,79	25,55	7,62	-	-
###	2026-03-23 02:25:00	0,46	29,58	4,84	0,09	23,71	25,55	7,47	-	-
###	2026-03-23 02:30:00	0,39	29,63	4,84	0,09	23,55	25,55	7,61	-	-
###	2026-03-23 02:35:00	0,47	29,6	4,84	0,09	23,43	25,55	7,47	-	-
###	2026-03-23 02:40:00	0,4	29,55	4,84	0,09	23,56	25,55	7,62	-	-
###	2026-03-23 02:45:00	0,47	29,69	4,84	0,09	23,52	25,55	7,48	-	-
###	2026-03-23 02:50:00	0,39	29,61	4,84	0,09	23,45	25,56	7,63	-	-
###	2026-03-23 02:55:00	0,47	29,55	4,84	0,09	23,39	25,56	7,49	-	-
###	2026-03-23 03:00:00	0,4	29,58	4,84	0,09	23,61	25,57	7,63	-	-
###	2026-03-23 03:05:00	0,47	29,51	4,84	0,09	23,54	25,57	7,49	-	-
###	2026-03-23 03:10:00	0,4	29,57	4,84	0,09	23,46	25,58	7,63	-	-
###	2026-03-23 03:15:00	0,47	29,54	4,84	0,09	23,4	25,57	7,49	-	-
###	2026-03-23 03:20:00	0,42	29,65	4,84	0,09	23,58	25,57	7,63	-	-
###	2026-03-23 03:25:00	0,46	29,54	4,84	0,09	23,49	25,58	7,5	-	-
###	2026-03-23 03:30:00	0,41	29,59	4,84	0,09	23,39	25,59	7,66	-	-
###	2026-03-23 03:35:00	0,46	29,48	4,84	0,09	23,34	25,58	7,51	-	-
###	2026-03-23 03:40:00	0,4	29,46	4,84	0,09	23,49	25,6	7,64	-	-
###	2026-03-23 03:45:00	0,47	29,47	4,84	0,09	23,42	25,59	7,5	-	-
###	2026-03-23 03:50:00	0,4	29,58	4,84	0,09	23,42	25,6	7,64	-	-
###	2026-03-23 03:55:00	0,47	29,7	4,84	0,09	23,37	25,6	7,49	-	-
###	2026-03-23 04:00:00	0,4	29,5	4,84	0,09	23,39	25,6	7,65	-	-
###	2026-03-23 04:05:00	0,47	29,54	4,84	0,09	23,34	25,6	7,51	-	-
###	2026-03-23 04:10:00	0,4	29,53	4,84	0,09	23,38	25,6	7,66	-	-
###	2026-03-23 04:15:00	0,46	29,49	4,84	0,09	23,32	25,6	7,51	-	-
###	2026-03-23 04:20:00	0,4	29,55	4,84	0,09	23,4	25,6	7,63	-	-
###	2026-03-23 04:25:00	0,47	29,51	4,84	0,09	23,36	25,6	7,49	-	-
###	2026-03-23 04:30:00	0,4	29,51	4,84	0,09	23,38	25,6	7,62	-	-
###	2026-03-23 04:35:00	0,46	29,42	4,84	0,09	23,31	25,59	7,49	-	-
###	2026-03-23 04:40:00	0,42	29,38	4,84	0,09	23,39	25,6	7,61	-	-
###	2026-03-23 04:45:00	0,47	29,44	4,84	0,09	23,34	25,6	7,47	-	-
###	2026-03-23 04:50:00	0,4	29,53	4,84	0,09	23,36	25,6	7,66	-	-
###	2026-03-23 04:55:00	0,47	29,42	4,84	0,09	23,3	25,6	7,51	-	-
###	2026-03-23 05:00:00	0,4	29,35	4,84	0,09	23,35	25,6	7,64	-	-
###	2026-03-23 05:05:00	0,47	29,45	4,84	0,09	23,3	25,6	7,49	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-23 05:10:00	0,4	29,36	4,84	0,09	23,61	25,6	7,62	-	-
###	2026-03-23 05:15:00	0,46	29,54	4,84	0,09	23,55	25,6	7,48	-	-
###	2026-03-23 05:20:00	0,39	29,5	4,84	0,09	23,82	25,6	7,63	-	-
###	2026-03-23 05:25:00	0,42	29,42	4,84	0,09	23,75	25,61	7,47	-	-
###	2026-03-23 05:30:00	0,43	29,52	4,84	0,09	23,34	25,61	7,61	-	-
###	2026-03-23 05:35:00	0,48	29,43	4,84	0,09	23,3	25,6	7,47	-	-
###	2026-03-23 05:40:00	0,43	29,36	4,84	0,09	23,38	25,6	7,62	-	-
###	2026-03-23 05:45:00	0,47	29,43	4,84	0,09	23,32	25,6	7,48	-	-
###	2026-03-23 05:50:00	0,41	29,44	4,84	0,09	23,46	25,6	7,63	-	-
###	2026-03-23 05:55:00	0,46	29,48	4,84	0,09	23,4	25,6	7,47	-	-
###	2026-03-23 06:00:00	0,4	29,72	4,84	0,09	23,78	25,6	7,64	-	-
###	2026-03-23 06:05:00	0,46	29,35	4,84	0,09	23,67	25,6	7,47	-	-
###	2026-03-23 06:10:00	0,4	29,34	4,84	0,09	23,36	25,6	7,64	-	-
###	2026-03-23 06:15:00	0,46	29,36	4,84	0,09	23,3	25,6	7,49	-	-
###	2026-03-23 06:20:00	0,42	29,36	4,84	0,09	23,35	25,6	7,62	-	-
###	2026-03-23 06:25:00	0,45	29,72	4,84	0,09	23,3	25,6	7,47	-	-
###	2026-03-23 06:30:00	0,42	29,33	4,84	0,09	23,43	25,59	7,63	-	-
###	2026-03-23 06:35:00	0,45	29,36	4,84	0,09	23,37	25,59	7,48	-	-
###	2026-03-23 06:40:00	0,42	29,37	4,84	0,09	23,41	25,6	7,64	-	-
###	2026-03-23 06:45:00	0,46	29,36	4,84	0,09	23,32	25,58	7,48	-	-
###	2026-03-23 06:50:00	0,42	29,39	4,84	0,09	23,89	25,59	7,62	-	-
###	2026-03-23 06:55:00	0,46	29,39	4,84	0,09	23,81	25,58	7,47	-	-
###	2026-03-23 07:00:00	0,4	29,38	4,84	0,09	23,73	25,6	7,62	-	-
###	2026-03-23 07:05:00	0,46	29,28	4,84	0,09	23,63	25,59	7,47	-	-
###	2026-03-23 07:10:00	0,4	29,43	4,84	0,09	23,34	25,6	7,63	-	-
###	2026-03-23 07:15:00	0,46	29,35	4,84	0,09	23,28	25,59	7,48	-	-
###	2026-03-23 07:20:00	0,4	29,32	4,84	0,09	23,35	25,6	7,64	-	-
###	2026-03-23 07:25:00	0,47	29,34	4,84	0,09	23,29	25,59	7,49	-	-
###	2026-03-23 07:30:00	0,4	29,34	4,84	0,09	23,44	25,6	7,63	-	-
###	2026-03-23 07:35:00	0,47	29,34	4,84	0,09	23,37	25,6	7,48	-	-
###	2026-03-23 07:40:00	0,4	29,39	4,84	0,09	23,38	25,6	7,62	-	-
###	2026-03-23 07:45:00	0,47	29,33	4,84	0,09	23,3	25,6	7,47	-	-
###	2026-03-23 07:50:00	0,41	29,37	4,84	0,09	23,3	25,6	7,64	-	-
###	2026-03-23 07:55:00	0,47	29,31	4,84	0,09	23,24	25,6	7,48	-	-
###	2026-03-23 08:00:00	0,41	29,27	4,84	0,09	23,29	25,6	7,61	-	-
###	2026-03-23 08:05:00	0,48	29,37	4,84	0,09	23,24	25,58	7,47	-	-
###	2026-03-23 08:10:00	0,4	29,28	4,84	0,09	23,31	25,58	7,61	-	-
###	2026-03-23 08:15:00	0,47	29,28	4,84	0,09	23,25	25,57	7,46	-	-
###	2026-03-23 08:20:00	0,4	29,29	4,84	0,09	23,27	25,57	7,62	-	-
###	2026-03-23 08:25:00	0,43	29,29	4,84	0,09	23,22	25,55	7,46	-	-
###	2026-03-23 08:30:00	0,44	29,29	4,84	0,09	24,12	25,55	7,62	-	-
###	2026-03-23 08:35:00	0,47	29,27	4,84	0,09	24,06	25,55	7,47	-	-
###	2026-03-23 08:40:00	0,46	29,39	4,84	0,09	23,3	25,55	7,62	-	-
###	2026-03-23 08:45:00	0,48	29,26	4,84	0,09	23,23	25,55	7,45	-	-
###	2026-03-23 08:50:00	0,44	29,41	4,84	0,09	23,51	25,55	7,6	-	-
###	2026-03-23 08:55:00	0,47	29,31	4,84	0,09	23,46	25,51	7,43	-	-
###	2026-03-23 09:00:00	0,42	29,29	4,84	0,09	23,26	25,52	7,63	-	-
###	2026-03-23 09:05:00	0,47	29,27	4,84	0,09	23,2	25,51	7,47	-	-
###	2026-03-23 09:10:00	0,41	29,33	4,84	0,09	23,24	25,5	7,62	-	-
###	2026-03-23 09:15:00	0,47	29,24	4,84	0,09	23,19	25,5	7,47	-	-
###	2026-03-23 09:20:00	0,4	29,34	4,84	0,09	23,24	25,5	7,63	-	-
###	2026-03-23 09:25:00	0,46	29,19	4,84	0,09	23,2	25,5	7,48	-	-
###	2026-03-23 09:30:00	0,4	29,27	4,84	0,09	23,37	25,5	7,64	-	-
###	2026-03-23 09:35:00	0,46	29,25	4,84	0,09	23,3	25,5	7,47	-	-
###	2026-03-23 09:40:00	0,4	29,23	4,84	0,09	23,49	25,51	7,62	-	-
###	2026-03-23 09:45:00	0,46	29,26	4,84	0,09	23,41	25,5	7,47	-	-
###	2026-03-23 09:50:00	0,41	29,23	4,84	0,09	23,22	25,51	7,61	-	-
###	2026-03-23 09:55:00	0,46	29,24	4,84	0,09	23,19	25,5	7,45	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-23 10:00:00	0,4	29,24	4,84	0,09	23,36	25,5	7,62	-	-
###	2026-03-23 10:05:00	0,45	29,23	4,84	0,09	23,28	25,5	7,45	-	-
###	2026-03-23 10:10:00	0,4	29,19	4,84	0,09	23,22	25,5	7,64	-	-
###	2026-03-23 10:15:00	0,47	29,27	4,84	0,09	23,17	25,5	7,48	-	-
###	2026-03-23 10:20:00	0,42	29,26	4,84	0,09	23,21	25,5	7,6	-	-
###	2026-03-23 10:25:00	0,47	29,23	4,84	0,09	23,17	25,49	7,45	-	-
###	2026-03-23 10:30:00	0,41	29,26	4,84	0,09	23,17	25,5	7,64	-	-
###	2026-03-23 10:35:00	0,47	29,17	4,84	0,09	23,15	25,5	7,47	-	-
###	2026-03-23 10:40:00	0,4	29,22	4,84	0,09	23,19	25,5	7,63	-	-
###	2026-03-23 10:45:00	0,47	29,17	4,84	0,09	23,14	25,5	7,47	-	-
###	2026-03-23 10:50:00	0,4	29,2	4,84	0,09	23,84	25,5	7,63	-	-
###	2026-03-23 10:55:00	0,47	29,17	4,84	0,09	23,77	25,5	7,47	-	-
###	2026-03-23 11:00:00	0,41	29,15	4,84	0,09	23,3	25,51	7,63	-	-
###	2026-03-23 11:05:00	0,46	29,15	4,84	0,09	23,23	25,5	7,47	-	-
###	2026-03-23 11:10:00	0,4	29,21	4,84	0,09	23,2	25,5	7,63	-	-
###	2026-03-23 11:15:00	0,47	29,18	4,84	0,09	23,15	25,51	7,48	-	-
###	2026-03-23 11:20:00	0,43	29,15	4,84	0,09	23,16	25,51	7,64	-	-
###	2026-03-23 11:25:00	0,46	29,21	4,84	0,09	23,14	25,5	7,46	-	-
###	2026-03-23 11:30:00	0,4	29,25	4,84	0,09	23,18	25,5	7,62	-	-
###	2026-03-23 11:35:00	0,47	29,18	4,84	0,09	23,12	25,5	7,46	-	-
###	2026-03-23 11:40:00	0,4	29,09	4,84	0,09	23,19	25,51	7,63	-	-
###	2026-03-23 11:45:00	0,47	29,17	4,84	0,09	23,11	25,5	7,47	-	-
###	2026-03-23 11:50:00	0,41	29,21	4,84	0,09	23,2	25,51	7,63	-	-
###	2026-03-23 11:55:00	0,46	29,16	4,84	0,09	23,12	25,51	7,46	-	-
###	2026-03-23 12:00:00	0,4	29,19	4,84	0,09	23,17	25,52	7,62	-	-
###	2026-03-23 12:05:00	0,47	29,16	4,84	0,09	23,11	25,52	7,46	-	-
###	2026-03-23 12:10:00	0,39	29,17	4,84	0,09	23,18	25,53	7,66	-	-
###	2026-03-23 12:15:00	0,44	29,16	4,84	0,09	23,13	25,52	7,5	-	-
###	2026-03-23 12:20:00	0,48	29,15	4,84	0,09	23,19	25,54	7,64	-	-
###	2026-03-23 12:25:00	0,5	29,18	4,84	0,09	23,12	25,53	7,48	-	-
###	2026-03-23 12:30:00	0,45	29,21	4,84	0,09	23,14	25,54	7,61	-	-
###	2026-03-23 12:35:00	0,47	29,16	4,84	0,09	23,08	25,54	7,45	-	-
###	2026-03-23 12:40:00	0,39	29,45	4,84	0,09	23,79	25,45	7,34	-	-
###	2026-03-23 12:45:00	0,42	29,38	4,84	0,09	23,67	25,34	7,28	-	-
###	2026-03-23 12:50:00	0,39	29,26	4,84	0,09	23,89	25,31	7,4	-	-
###	2026-03-23 12:55:00	0,43	29,13	4,84	0,09	23,83	25,3	7,29	-	-
###	2026-03-23 13:00:00	0,38	29,24	4,84	0,09	23,79	25,3	7,4	-	-
###	2026-03-23 13:05:00	0,41	29,25	4,84	0,09	23,71	25,3	7,28	-	-
###	2026-03-23 13:10:00	0,37	29,11	4,84	0,09	24,03	25,3	7,41	-	-
###	2026-03-23 13:15:00	0,42	29,2	4,84	0,09	24,04	25,3	7,29	-	-
###	2026-03-23 13:20:00	0,37	29,13	4,84	0,09	23,75	25,32	7,39	-	-
###	2026-03-23 13:25:00	0,43	29,25	4,84	0,09	23,61	25,32	7,27	-	-
###	2026-03-23 13:30:00	0,37	29,21	4,84	0,09	23,74	25,35	7,39	-	-
###	2026-03-23 13:35:00	0,42	29,23	4,84	0,09	23,65	25,35	7,28	-	-
###	2026-03-23 13:40:00	0,37	29,12	4,84	0,09	23,73	25,37	7,4	-	-
###	2026-03-23 13:45:00	0,42	29,24	4,84	0,09	23,61	25,39	7,26	-	-
###	2026-03-23 13:50:00	0,37	29,11	4,84	0,09	23,63	25,4	7,39	-	-
###	2026-03-23 13:55:00	0,42	29,25	4,84	0,09	23,54	25,4	7,28	-	-
###	2026-03-23 14:00:00	0,37	29,17	4,84	0,09	23,78	25,44	7,38	-	-
###	2026-03-23 14:05:00	0,42	29,04	4,84	0,09	23,69	25,45	7,26	-	-
###	2026-03-23 14:10:00	0,37	29,13	4,84	0,09	23,66	25,45	7,39	-	-
###	2026-03-23 14:15:00	0,42	29,17	4,84	0,09	23,56	25,46	7,27	-	-
###	2026-03-23 14:20:00	0,39	29,1	4,84	0,09	23,59	25,5	7,4	-	-
###	2026-03-23 14:25:00	0,42	29,15	4,84	0,09	23,48	25,49	7,28	-	-
###	2026-03-23 14:30:00	0,38	29,01	4,84	0,09	23,66	25,5	7,39	-	-
###	2026-03-23 14:35:00	0,4	29,14	4,84	0,09	23,54	25,5	7,27	-	-
###	2026-03-23 14:40:00	0,39	29,07	4,84	0,09	23,63	25,54	7,39	-	-
###	2026-03-23 14:45:00	0,43	29,08	4,84	0,09	23,52	25,55	7,26	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-23 14:50:00	0,39	29,09	4,84	0,09	23,57	25,55	7,38	-	-
###	2026-03-23 14:55:00	0,43	29,1	4,84	0,09	23,4	25,56	7,27	-	-
###	2026-03-23 15:00:00	0,38	28,98	4,84	0,09	23,71	25,6	7,39	-	-
###	2026-03-23 15:05:00	0,43	29,01	4,84	0,09	23,66	25,6	7,27	-	-
###	2026-03-23 15:10:00	0,4	29,02	4,84	0,09	23,6	25,6	7,38	-	-
###	2026-03-23 15:15:00	0,42	28,88	4,84	0,09	23,53	25,6	7,27	-	-
###	2026-03-23 15:20:00	0,37	28,95	4,84	0,09	23,62	25,6	7,39	-	-
###	2026-03-23 15:25:00	0,42	28,88	4,84	0,09	23,51	25,6	7,26	-	-
###	2026-03-23 15:30:00	0,37	28,93	4,84	0,09	23,5	25,6	7,38	-	-
###	2026-03-23 15:35:00	0,43	28,9	4,84	0,09	23,4	25,61	7,25	-	-
###	2026-03-23 15:40:00	0,37	28,88	4,84	0,09	23,61	25,63	7,36	-	-
###	2026-03-23 15:45:00	0,42	28,93	4,84	0,09	23,52	25,65	7,26	-	-
###	2026-03-23 15:50:00	0,38	31,09	4,84	0,09	25,67	25,71	7,35	-	-
###	2026-03-23 15:55:00	0,41	31,53	4,84	0,09	25,6	25,76	7,19	-	-
###	2026-03-23 16:00:00	0,36	30,48	4,84	0,09	25,14	25,76	7,35	-	-
###	2026-03-23 16:05:00	0,41	30,46	4,84	0,09	24,82	25,76	7,26	-	-
###	2026-03-23 16:10:00	0,37	30,32	4,84	0,09	25,18	25,76	7,36	-	-
###	2026-03-23 16:15:00	0,42	30,2	4,84	0,09	24,91	25,75	7,24	-	-
###	2026-03-23 16:20:00	0,36	30,17	4,84	0,09	24,84	25,75	7,36	-	-
###	2026-03-23 16:25:00	0,42	30,18	4,84	0,09	24,57	25,75	7,22	-	-
###	2026-03-23 16:30:00	0,36	29,98	4,84	0,09	25,13	25,75	7,35	-	-
###	2026-03-23 16:35:00	0,42	30,07	4,84	0,09	24,92	25,74	7,23	-	-
###	2026-03-23 16:40:00	0,36	29,89	4,84	0,09	24,63	25,74	7,36	-	-
###	2026-03-23 16:45:00	0,4	30,02	4,84	0,09	24,47	25,71	7,25	-	-
###	2026-03-23 16:50:00	0,37	29,91	4,84	0,09	24,49	25,71	7,34	-	-
###	2026-03-23 16:55:00	0,42	29,74	4,84	0,09	24,26	25,7	7,24	-	-
###	2026-03-23 17:00:00	0,36	29,84	4,84	0,09	24,39	25,7	7,33	-	-
###	2026-03-23 17:05:00	0,41	30,08	4,84	0,09	24,59	25,68	7,2	-	-
###	2026-03-23 17:10:00	0,37	30	4,84	0,09	24,34	25,65	7,32	-	-
###	2026-03-23 17:15:00	0,38	30,07	4,84	0,09	24,31	25,65	7,23	-	-
###	2026-03-23 17:20:00	0,4	29,73	4,84	0,09	24,51	25,65	7,34	-	-
###	2026-03-23 17:25:00	0,42	29,84	4,84	0,09	24,48	25,66	7,22	-	-
###	2026-03-23 17:30:00	0,41	29,53	4,84	0,09	24,25	25,66	7,34	-	-
###	2026-03-23 17:35:00	0,42	29,56	4,84	0,09	24,06	25,66	7,22	-	-
###	2026-03-23 17:40:00	0,4	29,43	4,84	0,09	24,38	25,66	7,32	-	-
###	2026-03-23 17:45:00	0,42	29,3	4,84	0,09	24,34	25,67	7,2	-	-
###	2026-03-23 17:50:00	0,4	29,39	4,84	0,09	24,16	25,66	7,34	-	-
###	2026-03-23 17:55:00	0,4	29,34	4,84	0,09	23,98	25,65	7,2	-	-
###	2026-03-23 18:00:00	0,37	29,38	4,84	0,09	24,28	25,65	7,3	-	-
###	2026-03-23 18:05:00	0,39	29,15	4,84	0,09	23,98	25,65	7,19	-	-
###	2026-03-23 18:10:00	0,39	29,35	4,84	0,09	24,13	25,65	7,32	-	-
###	2026-03-23 18:15:00	0,4	29,14	4,84	0,09	23,98	25,64	7,22	-	-
###	2026-03-23 18:20:00	0,4	29,27	4,84	0,09	24,09	25,65	7,34	-	-
###	2026-03-23 18:25:00	0,41	29,12	4,84	0,09	23,91	25,64	7,23	-	-
###	2026-03-23 18:30:00	0,41	29,25	4,84	0,09	24,16	25,65	7,35	-	-
###	2026-03-23 18:35:00	0,43	29,38	4,84	0,09	24,03	25,62	7,22	-	-
###	2026-03-23 18:40:00	0,4	29,33	4,84	0,09	24,28	25,63	7,35	-	-
###	2026-03-23 18:45:00	0,42	29,35	4,84	0,09	24,14	25,61	7,24	-	-
###	2026-03-23 18:50:00	0,38	29,21	4,84	0,09	24,53	25,64	7,35	-	-
###	2026-03-23 18:55:00	0,41	29,36	4,84	0,09	24,56	25,62	7,24	-	-
###	2026-03-23 19:00:00	0,36	29,25	4,84	0,09	24,14	25,65	7,36	-	-
###	2026-03-23 19:05:00	0,38	29,34	4,84	0,09	24,03	25,65	7,23	-	-
###	2026-03-23 19:10:00	0,36	29,33	4,84	0,09	24,24	25,65	7,36	-	-
###	2026-03-23 19:15:00	0,4	29,3	4,84	0,09	24,13	25,66	7,22	-	-
###	2026-03-23 19:20:00	0,38	29,22	4,84	0,09	23,93	25,67	7,39	-	-
###	2026-03-23 19:25:00	0,41	29,2	4,84	0,09	23,81	25,68	7,24	-	-
###	2026-03-23 19:30:00	0,37	29,32	4,84	0,09	24,09	25,69	7,36	-	-
###	2026-03-23 19:35:00	0,41	29,3	4,84	0,09	23,93	25,7	7,22	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-23 19:40:00	0,36	29,35	4,84	0,09	24,11	25,7	7,36	-	-
###	2026-03-23 19:45:00	0,41	29,29	4,84	0,09	24,09	25,7	7,24	-	-
###	2026-03-23 19:50:00	0,35	29,24	4,84	0,09	23,91	25,71	7,37	-	-
###	2026-03-23 19:55:00	0,4	29,27	4,84	0,09	23,84	25,73	7,24	-	-
###	2026-03-23 20:00:00	0,37	29,3	4,84	0,09	23,9	25,74	7,38	-	-
###	2026-03-23 20:05:00	0,4	29,24	4,84	0,09	23,87	25,75	7,25	-	-
###	2026-03-23 20:10:00	0,34	29,17	4,84	0,09	23,82	25,75	7,38	-	-
###	2026-03-23 20:15:00	0,41	29,29	4,84	0,09	23,76	25,75	7,25	-	-
###	2026-03-23 20:20:00	0,35	29,28	4,84	0,09	23,91	25,75	7,38	-	-
###	2026-03-23 20:25:00	0,41	29,27	4,84	0,09	23,81	25,75	7,25	-	-
###	2026-03-23 20:30:00	0,35	29,3	4,84	0,09	24	25,75	7,38	-	-
###	2026-03-23 20:35:00	0,41	29,24	4,84	0,09	23,93	25,75	7,24	-	-
###	2026-03-23 20:40:00	0,35	29,26	4,84	0,09	23,86	25,75	7,39	-	-
###	2026-03-23 20:45:00	0,41	29,16	4,84	0,09	23,77	25,75	7,24	-	-
###	2026-03-23 20:50:00	0,36	29,16	4,84	0,09	24,34	25,75	7,37	-	-
###	2026-03-23 20:55:00	0,41	29,22	4,84	0,09	24,22	25,7	7,26	-	-
###	2026-03-23 21:00:00	0,35	29,13	4,84	0,09	23,87	25,7	7,39	-	-
###	2026-03-23 21:05:00	0,41	29,2	4,84	0,09	23,83	25,65	7,25	-	-
###	2026-03-23 21:10:00	0,36	29,1	4,84	0,09	23,77	25,64	7,4	-	-
###	2026-03-23 21:15:00	0,43	29,23	4,84	0,09	23,65	25,6	7,24	-	-
###	2026-03-23 21:20:00	0,36	29,14	4,84	0,09	23,76	25,58	7,39	-	-
###	2026-03-23 21:25:00	0,43	29,17	4,84	0,09	23,73	25,55	7,25	-	-
###	2026-03-23 21:30:00	0,36	29,08	4,84	0,09	23,98	25,55	7,39	-	-
###	2026-03-23 21:35:00	0,43	29,17	4,84	0,09	23,9	25,51	7,25	-	-
###	2026-03-23 21:40:00	0,36	29,16	4,84	0,09	23,99	25,5	7,4	-	-
###	2026-03-23 21:45:00	0,42	29,13	4,84	0,09	23,94	25,48	7,26	-	-
###	2026-03-23 21:50:00	0,36	29,08	4,84	0,09	23,83	25,46	7,4	-	-
###	2026-03-23 21:55:00	0,42	29,11	4,84	0,09	23,76	25,45	7,26	-	-
###	2026-03-23 22:00:00	0,36	29,18	4,84	0,09	23,75	25,41	7,41	-	-
###	2026-03-23 22:05:00	0,42	29,11	4,84	0,09	23,68	25,4	7,23	-	-
###	2026-03-23 22:10:00	0,36	29,06	4,84	0,09	24,64	25,39	7,4	-	-
###	2026-03-23 22:15:00	0,42	29,11	4,84	0,09	24,57	25,36	7,25	-	-
###	2026-03-23 22:20:00	0,36	29,1	4,84	0,09	23,71	25,35	7,41	-	-
###	2026-03-23 22:25:00	0,41	29,14	4,84	0,09	23,62	25,32	7,27	-	-
###	2026-03-23 22:30:00	0,37	29,1	4,84	0,09	24,01	25,3	7,41	-	-
###	2026-03-23 22:35:00	0,43	29,16	4,84	0,09	23,88	25,29	7,26	-	-
###	2026-03-23 22:40:00	0,38	29,08	4,84	0,09	23,84	25,28	7,39	-	-
###	2026-03-23 22:45:00	0,43	29,08	4,84	0,09	23,77	25,26	7,23	-	-
###	2026-03-23 22:50:00	0,37	29,04	4,84	0,09	23,68	25,25	7,41	-	-
###	2026-03-23 22:55:00	0,43	29,08	4,84	0,09	23,63	25,22	7,26	-	-
###	2026-03-23 23:00:00	0,37	29,04	4,84	0,09	23,67	25,21	7,41	-	-
###	2026-03-23 23:05:00	0,43	29,08	4,84	0,09	23,62	25,16	7,27	-	-
###	2026-03-23 23:10:00	0,37	29,02	4,84	0,09	24,81	25,16	7,41	-	-
###	2026-03-23 23:15:00	0,39	29,12	4,84	0,09	24,68	25,12	7,25	-	-
###	2026-03-23 23:20:00	0,4	29,04	4,84	0,09	23,79	25,12	7,42	-	-
###	2026-03-23 23:25:00	0,44	29,02	4,84	0,09	23,72	25,07	7,27	-	-
###	2026-03-23 23:30:00	0,41	29,03	4,84	0,09	24,01	25,07	7,42	-	-
###	2026-03-23 23:35:00	0,44	29,02	4,84	0,09	23,94	25,02	7,26	-	-
###	2026-03-23 23:40:00	0,39	29,07	4,84	0,09	23,69	25,02	7,42	-	-
###	2026-03-23 23:45:00	0,43	29,05	4,84	0,09	23,63	24,97	7,28	-	-
###	2026-03-23 23:50:00	0,39	28,98	4,84	0,09	24,48	24,97	7,43	-	-
###	2026-03-23 23:55:00	0,43	29,04	4,84	0,09	24,43	24,94	7,26	-	-
###	2026-03-24 00:00:00	0,38	28,98	4,84	0,09	24,18	24,91	7,42	-	-
###	2026-03-24 00:05:00	0,39	29	4,84	0,09	23,59	24,87	7,41	-	-
###	2026-03-24 00:15:00	0,43	28,99	4,84	0,09	23,52	24,82	7,26	-	-
###	2026-03-24 00:20:00	0,38	28,94	4,84	0,09	23,57	24,82	7,41	-	-
###	2026-03-24 00:25:00	0,43	28,94	4,84	0,09	23,49	24,8	7,25	-	-
###	2026-03-24 00:30:00	0,38	29,02	4,84	0,09	23,61	24,78	7,41	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-24 00:35:00	0,43	29,02	4,84	0,09	23,52	24,74	7,25	-	-
###	2026-03-24 00:40:00	0,38	29,02	4,84	0,09	23,6	24,74	7,43	-	-
###	2026-03-24 00:45:00	0,44	28,97	4,84	0,09	23,56	24,72	7,25	-	-
###	2026-03-24 00:50:00	0,38	28,98	4,84	0,09	23,78	24,72	7,43	-	-
###	2026-03-24 00:55:00	0,43	28,99	4,84	0,09	23,7	24,7	7,28	-	-
###	2026-03-24 01:00:00	0,4	28,94	4,84	0,09	23,5	24,68	7,43	-	-
###	2026-03-24 01:05:00	0,44	29	4,84	0,09	23,47	24,66	7,28	-	-
###	2026-03-24 01:10:00	0,4	28,87	4,84	0,09	23,54	24,66	7,43	-	-
###	2026-03-24 01:15:00	0,43	28,99	4,84	0,09	23,48	24,62	7,28	-	-
###	2026-03-24 01:20:00	0,4	28,84	4,84	0,09	23,52	24,61	7,42	-	-
###	2026-03-24 01:25:00	0,44	28,9	4,84	0,09	23,44	24,6	7,25	-	-
###	2026-03-24 01:30:00	0,41	28,92	4,84	0,09	23,48	24,59	7,42	-	-
###	2026-03-24 01:35:00	0,43	28,92	4,84	0,09	23,47	24,57	7,26	-	-
###	2026-03-24 01:40:00	0,41	28,85	4,84	0,09	23,54	24,57	7,43	-	-
###	2026-03-24 01:45:00	0,43	28,89	4,84	0,09	23,46	24,57	7,28	-	-
###	2026-03-24 01:50:00	0,41	28,94	4,84	0,09	23,51	24,55	7,44	-	-
###	2026-03-24 01:55:00	0,44	28,88	4,84	0,09	23,42	24,52	7,31	-	-
###	2026-03-24 02:00:00	0,41	28,87	4,84	0,09	23,52	24,51	7,43	-	-
###	2026-03-24 02:05:00	0,44	28,97	4,84	0,09	23,5	24,47	7,28	-	-
###	2026-03-24 02:10:00	0,41	28,97	4,84	0,09	23,47	24,47	7,43	-	-
###	2026-03-24 02:15:00	0,44	28,91	4,84	0,09	23,41	24,43	7,29	-	-
###	2026-03-24 02:20:00	0,42	28,85	4,84	0,09	23,45	24,43	7,43	-	-
###	2026-03-24 02:25:00	0,44	28,8	4,84	0,09	23,43	24,42	7,27	-	-
###	2026-03-24 02:30:00	0,41	28,86	4,84	0,09	23,45	24,4	7,44	-	-
###	2026-03-24 02:35:00	0,45	28,92	4,84	0,09	23,45	24,37	7,28	-	-
###	2026-03-24 02:40:00	0,41	28,81	4,84	0,09	23,48	24,34	7,45	-	-
###	2026-03-24 02:45:00	0,45	28,93	4,84	0,09	23,43	24,32	7,29	-	-
###	2026-03-24 02:50:00	0,42	28,95	4,84	0,09	24,12	24,32	7,45	-	-
###	2026-03-24 02:55:00	0,44	28,9	4,84	0,09	24	24,28	7,28	-	-
###	2026-03-24 03:00:00	0,42	29,03	4,84	0,09	23,52	24,27	7,44	-	-
###	2026-03-24 03:05:00	0,45	28,93	4,84	0,09	23,44	24,23	7,28	-	-
###	2026-03-24 03:10:00	0,42	28,86	4,84	0,09	23,92	24,23	7,46	-	-
###	2026-03-24 03:15:00	0,45	28,97	4,84	0,09	23,83	24,2	7,32	-	-
###	2026-03-24 03:20:00	0,42	29,01	4,84	0,09	23,64	24,2	7,45	-	-
###	2026-03-24 03:25:00	0,45	28,86	4,84	0,09	23,54	24,19	7,28	-	-
###	2026-03-24 03:30:00	0,42	28,94	4,84	0,09	23,5	24,19	7,45	-	-
###	2026-03-24 03:35:00	0,45	28,91	4,84	0,09	23,44	24,17	7,3	-	-
###	2026-03-24 03:40:00	0,42	28,97	4,84	0,09	23,42	24,17	7,44	-	-
###	2026-03-24 03:45:00	0,45	29	4,84	0,09	23,38	24,14	7,3	-	-
###	2026-03-24 03:50:00	0,42	28,95	4,84	0,09	23,5	24,16	7,47	-	-
###	2026-03-24 03:55:00	0,45	29	4,84	0,09	23,44	24,13	7,31	-	-
###	2026-03-24 04:00:00	0,43	28,96	4,84	0,09	23,45	24,16	7,45	-	-
###	2026-03-24 04:05:00	0,45	28,97	4,84	0,09	23,38	24,12	7,32	-	-
###	2026-03-24 04:10:00	0,42	28,88	4,84	0,09	23,92	24,13	7,45	-	-
###	2026-03-24 04:15:00	0,45	29,01	4,84	0,09	23,81	24,12	7,29	-	-
###	2026-03-24 04:20:00	0,43	28,96	4,84	0,09	23,44	24,11	7,44	-	-
###	2026-03-24 04:25:00	0,45	29	4,84	0,09	23,38	24,07	7,28	-	-
###	2026-03-24 04:30:00	0,42	28,98	4,84	0,09	25,33	24,07	7,45	-	-
###	2026-03-24 04:35:00	0,46	29	4,84	0,09	25,15	24,03	7,29	-	-
###	2026-03-24 04:40:00	0,43	29,01	4,84	0,09	23,45	24,03	7,44	-	-
###	2026-03-24 04:45:00	0,45	29	4,84	0,09	23,39	24,02	7,29	-	-
###	2026-03-24 04:50:00	0,42	28,99	4,84	0,09	23,46	24,05	7,45	-	-
###	2026-03-24 04:55:00	0,45	28,99	4,84	0,09	23,38	24,03	7,3	-	-
###	2026-03-24 05:00:00	0,42	29	4,84	0,09	23,42	24,06	7,48	-	-
###	2026-03-24 05:05:00	0,46	29	4,84	0,09	23,37	24,02	7,32	-	-
###	2026-03-24 05:10:00	0,43	28,91	4,84	0,09	23,45	24,02	7,46	-	-
###	2026-03-24 05:15:00	0,45	29,06	4,84	0,09	23,37	24,02	7,3	-	-
###	2026-03-24 05:20:00	0,42	29,03	4,84	0,09	23,44	24,02	7,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-24 05:25:00	0,46	28,99	4,84	0,09	23,37	24,01	7,31	-	-
###	2026-03-24 05:30:00	0,43	28,95	4,84	0,09	23,8	24	7,44	-	-
###	2026-03-24 05:35:00	0,45	28,98	4,84	0,09	23,7	23,98	7,3	-	-
###	2026-03-24 05:40:00	0,42	29,09	4,84	0,09	23,42	23,98	7,45	-	-
###	2026-03-24 05:45:00	0,45	29,04	4,84	0,09	23,34	23,97	7,29	-	-
###	2026-03-24 05:50:00	0,43	29,08	4,84	0,09	23,39	23,97	7,46	-	-
###	2026-03-24 05:55:00	0,45	29,01	4,84	0,09	23,34	23,95	7,31	-	-
###	2026-03-24 06:00:00	0,43	29,1	4,84	0,09	23,39	23,97	7,44	-	-
###	2026-03-24 06:05:00	0,46	29,07	4,84	0,09	23,34	23,95	7,3	-	-
###	2026-03-24 06:10:00	0,43	29,06	4,84	0,09	23,36	23,96	7,45	-	-
###	2026-03-24 06:15:00	0,45	29,04	4,84	0,09	23,33	23,92	7,3	-	-
###	2026-03-24 06:20:00	0,43	29,15	4,84	0,09	23,35	23,93	7,46	-	-
###	2026-03-24 06:25:00	0,45	29,15	4,84	0,09	23,31	23,91	7,31	-	-
###	2026-03-24 06:30:00	0,43	28,99	4,84	0,09	23,54	23,91	7,45	-	-
###	2026-03-24 06:35:00	0,46	28,98	4,84	0,09	23,47	23,91	7,29	-	-
###	2026-03-24 06:40:00	0,43	28,99	4,84	0,09	23,45	23,91	7,46	-	-
###	2026-03-24 06:45:00	0,46	28,97	4,84	0,09	23,38	23,9	7,31	-	-
###	2026-03-24 06:50:00	0,43	29,09	4,84	0,09	23,39	23,92	7,46	-	-
###	2026-03-24 06:55:00	0,45	29,06	4,84	0,09	23,33	23,94	7,31	-	-
###	2026-03-24 07:00:00	0,43	28,93	4,84	0,09	23,44	23,96	7,46	-	-
###	2026-03-24 07:05:00	0,46	29,02	4,84	0,09	23,36	23,97	7,31	-	-
###	2026-03-24 07:10:00	0,43	29,01	4,84	0,09	23,79	24,02	7,46	-	-
###	2026-03-24 07:15:00	0,45	29,03	4,84	0,09	23,68	24,03	7,31	-	-
###	2026-03-24 07:20:00	0,43	28,9	4,84	0,09	23,38	24,03	7,46	-	-
###	2026-03-24 07:25:00	0,45	28,97	4,84	0,09	23,31	24,02	7,31	-	-
###	2026-03-24 07:30:00	0,43	28,93	4,84	0,09	23,38	24,02	7,46	-	-
###	2026-03-24 07:35:00	0,45	28,99	4,84	0,09	23,31	24,02	7,3	-	-
###	2026-03-24 07:40:00	0,43	28,99	4,84	0,09	23,34	24,06	7,46	-	-
###	2026-03-24 07:45:00	0,46	29,03	4,84	0,09	23,29	24,06	7,3	-	-
###	2026-03-24 07:50:00	0,43	29,12	4,84	0,09	23,33	24,07	7,48	-	-
###	2026-03-24 07:55:00	0,45	28,99	4,84	0,09	23,27	24,07	7,33	-	-
###	2026-03-24 08:00:00	0,43	29,05	4,84	0,09	23,39	24,1	7,47	-	-
###	2026-03-24 08:05:00	0,45	29,06	4,84	0,09	23,3	24,1	7,32	-	-
###	2026-03-24 08:10:00	0,43	29,08	4,84	0,09	23,42	24,12	7,47	-	-
###	2026-03-24 08:15:00	0,45	29,05	4,84	0,09	23,36	24,12	7,32	-	-
###	2026-03-24 08:20:00	0,42	29,17	4,84	0,09	23,32	24,17	7,46	-	-
###	2026-03-24 08:25:00	0,45	29,1	4,84	0,09	23,27	24,16	7,32	-	-
###	2026-03-24 08:30:00	0,43	29,13	4,84	0,09	23,32	24,18	7,48	-	-
###	2026-03-24 08:35:00	0,45	29,07	4,84	0,09	23,26	24,22	7,32	-	-
###	2026-03-24 08:40:00	0,43	29,02	4,84	0,09	23,31	24,27	7,48	-	-
###	2026-03-24 08:45:00	0,45	29,01	4,84	0,09	23,23	24,31	7,33	-	-
###	2026-03-24 08:50:00	0,43	28,98	4,84	0,09	23,32	24,33	7,43	-	-
###	2026-03-24 08:55:00	0,45	29,06	4,84	0,09	23,25	24,36	7,3	-	-
###	2026-03-24 09:00:00	0,43	29,06	4,84	0,09	23,88	24,37	7,46	-	-
###	2026-03-24 09:05:00	0,45	28,99	4,84	0,09	23,84	24,38	7,32	-	-
###	2026-03-24 09:10:00	0,42	29,08	4,84	0,09	23,31	24,41	7,48	-	-
###	2026-03-24 09:15:00	0,45	28,98	4,84	0,09	23,28	24,42	7,32	-	-
###	2026-03-24 09:20:00	0,43	29,03	4,84	0,09	23,37	24,42	7,45	-	-
###	2026-03-24 09:25:00	0,45	28,96	4,84	0,09	23,27	24,42	7,31	-	-
###	2026-03-24 09:30:00	0,42	29	4,84	0,09	23,31	24,45	7,47	-	-
###	2026-03-24 09:35:00	0,45	28,95	4,84	0,09	23,25	24,46	7,3	-	-
###	2026-03-24 09:40:00	0,4	29,11	4,84	0,09	24,05	24,5	7,41	-	-
###	2026-03-24 09:45:00	0,42	29,74	4,84	0,09	23,82	24,71	7,26	-	-
###	2026-03-24 09:50:00	0,4	28,81	4,84	0,09	23,94	24,83	7,27	-	-
###	2026-03-24 09:55:00	0,41	29,23	4,84	0,09	23,96	24,93	7,19	-	-
###	2026-03-24 10:00:00	0,39	29,2	4,84	0,09	24,09	25,02	7,22	-	-
###	2026-03-24 10:05:00	0,41	29,23	4,84	0,09	23,94	25,08	7,17	-	-
###	2026-03-24 10:10:00	0,41	28,73	4,84	0,09	24,86	25,12	7,24	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-24 10:15:00	0,42	28,63	4,84	0,09	24,83	25,17	7,1	-	-
###	2026-03-24 10:20:00	0,41	28,65	4,84	0,09	24,07	25,24	7,23	-	-
###	2026-03-24 10:25:00	0,42	28,58	4,84	0,09	24,07	25,27	7,07	-	-
###	2026-03-24 10:30:00	0,4	28,56	4,84	0,09	23,85	25,32	7,21	-	-
###	2026-03-24 10:35:00	0,4	28,63	4,84	0,09	23,86	25,31	7,11	-	-
###	2026-03-24 10:40:00	0,38	28,49	4,84	0,09	23,97	25,34	7,23	-	-
###	2026-03-24 10:45:00	0,4	28,39	4,84	0,09	23,97	25,35	7,08	-	-
###	2026-03-24 10:50:00	0,38	28,42	4,84	0,09	23,94	25,37	7,22	-	-
###	2026-03-24 10:55:00	0,39	28,53	4,84	0,09	24,03	25,39	7,09	-	-
###	2026-03-24 11:00:00	0,37	28,37	4,84	0,09	23,81	25,4	7,23	-	-
###	2026-03-24 11:05:00	0,4	28,51	4,84	0,09	23,82	25,41	7,08	-	-
###	2026-03-24 11:10:00	0,38	28,41	4,84	0,09	23,89	25,42	7,24	-	-
###	2026-03-24 11:15:00	0,4	28,41	4,84	0,09	23,79	25,42	7,12	-	-
###	2026-03-24 11:20:00	0,36	28,39	4,84	0,09	23,96	25,4	7,25	-	-
###	2026-03-24 11:25:00	0,38	28,22	4,84	0,09	23,87	25,4	7,14	-	-
###	2026-03-24 11:30:00	0,38	28,46	4,84	0,09	23,95	25,39	7,25	-	-
###	2026-03-24 11:35:00	0,41	28,38	4,84	0,09	23,86	25,39	7,14	-	-
###	2026-03-24 11:40:00	0,4	28,43	4,84	0,09	23,97	25,4	7,26	-	-
###	2026-03-24 11:45:00	0,41	28,23	4,84	0,09	23,86	25,4	7,15	-	-
###	2026-03-24 11:50:00	0,37	28,26	4,84	0,09	23,73	25,4	7,25	-	-
###	2026-03-24 11:55:00	0,41	28,28	4,84	0,09	23,72	25,4	7,14	-	-
###	2026-03-24 12:00:00	0,37	28,4	4,84	0,09	23,89	25,4	7,26	-	-
###	2026-03-24 12:05:00	0,4	28,79	4,84	0,09	24,31	25,41	7,13	-	-
###	2026-03-24 12:10:00	0,36	28,61	4,84	0,09	24,25	25,45	7,24	-	-
###	2026-03-24 12:15:00	0,4	28,51	4,84	0,09	24,01	25,48	7,13	-	-
###	2026-03-24 12:20:00	0,37	28,3	4,84	0,09	24,2	25,51	7,27	-	-
###	2026-03-24 12:25:00	0,41	28,4	4,84	0,09	24,11	25,55	7,1	-	-
###	2026-03-24 12:30:00	0,37	28,2	4,84	0,09	23,92	25,56	7,26	-	-
###	2026-03-24 12:35:00	0,41	28,18	4,84	0,09	23,91	25,59	7,13	-	-
###	2026-03-24 12:40:00	0,37	28,11	4,84	0,09	23,92	25,6	7,27	-	-
###	2026-03-24 12:45:00	0,41	28,19	4,84	0,09	23,91	25,6	7,13	-	-
###	2026-03-24 12:50:00	0,37	28,09	4,84	0,09	23,85	25,61	7,26	-	-
###	2026-03-24 12:55:00	0,4	28,26	4,84	0,09	23,84	25,62	7,13	-	-
###	2026-03-24 13:00:00	0,37	28,13	4,84	0,09	24,04	25,65	7,27	-	-
###	2026-03-24 13:05:00	0,4	28,2	4,84	0,09	24,09	25,66	7,12	-	-
###	2026-03-24 13:10:00	0,38	28,16	4,84	0,09	24,35	25,7	7,26	-	-
###	2026-03-24 13:15:00	0,4	28,06	4,84	0,09	24,42	25,7	7,15	-	-
###	2026-03-24 13:20:00	0,39	28,11	4,84	0,09	23,76	25,7	7,28	-	-
###	2026-03-24 13:25:00	0,4	28,03	4,84	0,09	23,66	25,7	7,16	-	-
###	2026-03-24 13:30:00	0,38	28,15	4,84	0,09	23,91	25,67	7,28	-	-
###	2026-03-24 13:35:00	0,39	28,09	4,84	0,09	23,71	25,65	7,16	-	-
###	2026-03-24 13:40:00	0,37	28,05	4,84	0,09	23,88	25,65	7,28	-	-
###	2026-03-24 13:45:00	0,4	28,07	4,84	0,09	23,85	25,65	7,16	-	-
###	2026-03-24 13:50:00	0,37	28,09	4,84	0,09	23,73	25,63	7,28	-	-
###	2026-03-24 13:55:00	0,4	28	4,84	0,09	23,79	25,62	7,17	-	-
###	2026-03-24 14:00:00	0,37	28,08	4,84	0,09	24,19	25,61	7,28	-	-
###	2026-03-24 14:05:00	0,4	27,87	4,84	0,09	24,21	25,62	7,16	-	-
###	2026-03-24 14:10:00	0,36	28,14	4,84	0,09	24,34	25,64	7,28	-	-
###	2026-03-24 14:15:00	0,39	29,15	4,84	0,09	25,2	25,65	7,14	-	-
###	2026-03-24 14:20:00	0,38	28,67	4,84	0,09	24,29	25,65	7,27	-	-
###	2026-03-24 14:25:00	0,41	28,53	4,84	0,09	24,14	25,68	7,15	-	-
###	2026-03-24 14:30:00	0,4	28,17	4,84	0,09	24,12	25,7	7,28	-	-
###	2026-03-24 14:35:00	0,41	28,24	4,84	0,09	24,12	25,72	7,14	-	-
###	2026-03-24 14:40:00	0,39	28,1	4,84	0,09	24,25	25,75	7,27	-	-
###	2026-03-24 14:45:00	0,41	28,08	4,84	0,09	24,32	25,75	7,13	-	-
###	2026-03-24 14:50:00	0,39	28	4,84	0,09	23,99	25,75	7,27	-	-
###	2026-03-24 14:55:00	0,42	28,08	4,84	0,09	24,03	25,75	7,13	-	-
###	2026-03-24 15:00:00	0,39	27,92	4,84	0,09	24,04	25,76	7,27	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-24 15:05:00	0,4	28,05	4,84	0,09	24,11	25,76	7,14	-	-
###	2026-03-24 15:10:00	0,43	27,95	4,84	0,09	24,58	25,76	7,25	-	-
###	2026-03-24 15:15:00	0,44	28,1	4,84	0,09	24,66	25,77	7,1	-	-
###	2026-03-24 15:20:00	0,41	27,95	4,84	0,74	23,88	25,78	7,24	-	-
###	2026-03-24 15:25:00	0,42	27,8	4,84	0,74	23,76	25,77	7,12	-	-
###	2026-03-24 15:30:00	0,39	27,98	4,84	0,74	23,76	25,77	7,25	-	-
###	2026-03-24 15:35:00	0,41	27,66	4,84	0,74	23,72	25,77	7,14	-	-
###	2026-03-24 15:40:00	0,37	27,94	4,84	0,74	23,72	25,76	7,24	-	-
###	2026-03-24 15:45:00	0,4	27,7	4,84	0,74	23,68	25,76	7,11	-	-
###	2026-03-24 15:50:00	0,36	27,92	4,84	0,74	23,8	25,76	7,24	-	-
###	2026-03-24 15:55:00	0,39	27,79	4,84	0,74	23,71	25,75	7,12	-	-
###	2026-03-24 16:00:00	0,35	27,94	4,84	0,74	23,76	25,76	7,25	-	-
###	2026-03-24 16:05:00	0,39	27,89	4,84	0,74	23,67	25,75	7,12	-	-
###	2026-03-24 16:10:00	0,35	27,96	4,84	0,48	23,7	25,75	7,24	-	-
###	2026-03-24 16:15:00	0,39	27,89	4,84	0,48	23,63	25,75	7,1	-	-
###	2026-03-24 16:20:00	0,35	29,32	4,84	0,48	24,81	25,75	7,22	-	-
###	2026-03-24 16:25:00	0,39	29,07	4,84	0,48	24,47	25,75	7,05	-	-
###	2026-03-24 16:30:00	0,35	28,44	4,84	0,48	24,34	25,76	7,22	-	-
###	2026-03-24 16:35:00	0,38	28,4	4,84	0,48	24,21	25,78	7,06	-	-
###	2026-03-24 16:40:00	0,36	28,08	4,84	0,48	23,93	25,79	7,22	-	-
###	2026-03-24 16:45:00	0,38	28,23	4,84	0,48	23,96	25,8	7,14	-	-
###	2026-03-24 16:50:00	0,37	28,04	4,84	0,48	23,82	25,8	7,28	-	-
###	2026-03-24 16:55:00	0,4	28,22	4,84	0,48	23,83	25,8	7,18	-	-
###	2026-03-24 17:00:00	0,4	28,04	4,84	0,48	23,95	25,8	7,28	-	-
###	2026-03-24 17:05:00	0,42	28,18	4,84	0,48	24,01	25,8	7,18	-	-
###	2026-03-24 17:10:00	0,39	28,02	4,84	0,48	23,73	25,79	7,26	-	-
###	2026-03-24 17:15:00	0,4	28,11	4,84	0,48	23,66	25,79	7,14	-	-
###	2026-03-24 17:20:00	0,38	28,06	4,84	0,48	23,81	25,78	7,27	-	-
###	2026-03-24 17:25:00	0,4	28,09	4,84	0,48	23,79	25,77	7,16	-	-
###	2026-03-24 17:30:00	0,37	27,93	4,84	0,48	23,82	25,77	7,29	-	-
###	2026-03-24 17:35:00	0,39	27,74	4,84	0,48	23,67	25,76	7,19	-	-
###	2026-03-24 17:40:00	0,36	28,03	4,84	0,48	24,04	25,75	7,3	-	-
###	2026-03-24 17:45:00	0,39	27,83	4,84	0,48	24	25,75	7,18	-	-
###	2026-03-24 17:50:00	0,35	28,01	4,84	0,48	24,26	25,75	7,28	-	-
###	2026-03-24 17:55:00	0,38	27,9	4,84	0,48	24,21	25,73	7,18	-	-
###	2026-03-24 18:00:00	0,35	28,02	4,84	0,48	23,7	25,72	7,28	-	-
###	2026-03-24 18:05:00	0,39	27,98	4,84	0,48	23,73	25,71	7,16	-	-
###	2026-03-24 18:10:00	0,36	28	4,84	0,48	23,83	25,7	7,27	-	-
###	2026-03-24 18:15:00	0,39	27,96	4,84	0,48	23,73	25,7	7,17	-	-
###	2026-03-24 18:20:00	0,36	27,91	4,84	0,48	23,87	25,7	7,27	-	-
###	2026-03-24 18:25:00	0,38	28,44	4,84	0,48	23,94	25,7	7,16	-	-
###	2026-03-24 18:30:00	0,37	29	4,84	0,48	24,83	25,69	7,27	-	-
###	2026-03-24 18:35:00	0,4	28,95	4,84	0,48	24,58	25,68	7,16	-	-
###	2026-03-24 18:40:00	0,37	28,44	4,84	0,48	24,17	25,69	7,26	-	-
###	2026-03-24 18:45:00	0,39	28,44	4,84	0,48	24,18	25,7	7,15	-	-
###	2026-03-24 18:50:00	0,36	28,2	4,84	0,48	24,11	25,7	7,25	-	-
###	2026-03-24 18:55:00	0,38	28,18	4,84	0,48	23,94	25,7	7,15	-	-
###	2026-03-24 19:00:00	0,35	28,02	4,84	0,48	24,14	25,7	7,27	-	-
###	2026-03-24 19:05:00	0,38	28,18	4,84	0,48	24,1	25,7	7,16	-	-
###	2026-03-24 19:10:00	0,36	28	4,84	0,48	23,82	25,7	7,25	-	-
###	2026-03-24 19:15:00	0,38	28,1	4,84	0,48	23,76	25,7	7,13	-	-
###	2026-03-24 19:20:00	0,36	28,01	4,84	0,48	23,95	25,7	7,25	-	-
###	2026-03-24 19:25:00	0,38	28,13	4,84	0,48	23,81	25,7	7,16	-	-
###	2026-03-24 19:30:00	0,35	28,02	4,84	0,48	23,82	25,7	7,27	-	-
###	2026-03-24 19:35:00	0,38	27,97	4,84	0,48	23,66	25,7	7,17	-	-
###	2026-03-24 19:40:00	0,35	27,88	4,84	0,48	24,3	25,7	7,28	-	-
###	2026-03-24 19:45:00	0,38	27,76	4,84	0,48	24,24	25,68	7,18	-	-
###	2026-03-24 19:50:00	0,34	27,9	4,84	0,48	23,78	25,66	7,26	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-24 19:55:00	0,38	27,93	4,84	0,48	23,66	25,65	7,17	-	-
###	2026-03-24 20:00:00	0,33	27,91	4,84	0,48	23,89	25,65	7,27	-	-
###	2026-03-24 20:05:00	0,37	27,71	4,84	0,48	23,73	25,63	7,17	-	-
###	2026-03-24 20:10:00	0,35	27,9	4,84	0,48	24,16	25,61	7,26	-	-
###	2026-03-24 20:15:00	0,39	27,86	4,84	0,48	24,04	25,6	7,18	-	-
###	2026-03-24 20:20:00	0,35	27,91	4,84	0,48	23,77	25,6	7,28	-	-
###	2026-03-24 20:25:00	0,39	27,87	4,84	0,48	23,79	25,6	7,18	-	-
###	2026-03-24 20:30:00	0,35	28,01	4,84	0,48	23,77	25,6	7,25	-	-
###	2026-03-24 20:35:00	0,37	29,3	4,84	0,48	25,05	25,58	7,14	-	-
###	2026-03-24 20:40:00	0,34	28,8	4,84	0,48	24,25	25,58	7,24	-	-
###	2026-03-24 20:45:00	0,37	28,64	4,84	0,48	24,07	25,6	7,15	-	-
###	2026-03-24 20:50:00	0,34	28,13	4,84	0,48	23,97	25,6	7,25	-	-
###	2026-03-24 20:55:00	0,37	28,28	4,84	0,48	23,92	25,62	7,13	-	-
###	2026-03-24 21:00:00	0,34	27,93	4,84	0,48	23,79	25,64	7,24	-	-
###	2026-03-24 21:05:00	0,37	28,06	4,84	0,48	23,79	25,65	7,15	-	-
###	2026-03-24 21:10:00	0,34	27,93	4,84	0,48	24,04	25,65	7,24	-	-
###	2026-03-24 21:15:00	0,37	27,96	4,84	0,48	23,95	25,65	7,17	-	-
###	2026-03-24 21:20:00	0,34	27,85	4,84	0,48	23,71	25,65	7,26	-	-
###	2026-03-24 21:25:00	0,37	27,97	4,84	0,48	23,67	25,65	7,18	-	-
###	2026-03-24 21:30:00	0,33	27,88	4,84	0,48	23,7	25,65	7,25	-	-
###	2026-03-24 21:35:00	0,37	28,01	4,84	0,48	23,66	25,65	7,13	-	-
###	2026-03-24 21:40:00	0,34	27,86	4,84	0,48	23,82	25,65	7,25	-	-
###	2026-03-24 21:45:00	0,37	27,68	4,84	0,48	23,68	25,65	7,15	-	-
###	2026-03-24 21:50:00	0,35	27,84	4,84	0,48	23,72	25,65	7,25	-	-
###	2026-03-24 21:55:00	0,39	27,77	4,84	0,48	23,62	25,65	7,16	-	-
###	2026-03-24 22:00:00	0,35	27,84	4,84	0,48	23,81	25,62	7,25	-	-
###	2026-03-24 22:05:00	0,38	27,73	4,84	0,48	23,68	25,6	7,16	-	-
###	2026-03-24 22:10:00	0,33	27,85	4,84	0,48	23,78	25,6	7,25	-	-
###	2026-03-24 22:15:00	0,35	27,66	4,84	0,48	23,74	25,58	7,16	-	-
###	2026-03-24 22:20:00	0,35	27,72	4,84	0,48	23,66	25,56	7,25	-	-
###	2026-03-24 22:25:00	0,37	27,6	4,84	0,48	23,59	25,55	7,16	-	-
###	2026-03-24 22:30:00	0,37	27,83	4,84	0,48	23,71	25,55	7,25	-	-
###	2026-03-24 22:35:00	0,4	27,75	4,84	0,48	23,62	25,55	7,16	-	-
###	2026-03-24 22:40:00	0,36	29,12	4,84	0,48	25,09	25,55	7,24	-	-
###	2026-03-24 22:45:00	0,38	29,19	4,84	0,48	24,88	25,53	7,13	-	-
###	2026-03-24 22:50:00	0,34	28,47	4,84	0,48	24,18	25,55	7,23	-	-
###	2026-03-24 22:55:00	0,37	28,47	4,84	0,48	23,96	25,56	7,11	-	-
###	2026-03-24 23:00:00	0,34	28,05	4,84	0,48	24,21	25,6	7,23	-	-
###	2026-03-24 23:05:00	0,37	28,03	4,84	0,48	24,11	25,6	7,14	-	-
###	2026-03-24 23:10:00	0,34	27,88	4,84	0,48	23,84	25,61	7,22	-	-
###	2026-03-24 23:15:00	0,36	27,91	4,84	0,48	23,81	25,61	7,12	-	-
###	2026-03-24 23:20:00	0,34	27,75	4,84	0,48	23,76	25,61	7,22	-	-
###	2026-03-24 23:25:00	0,37	27,86	4,84	0,48	23,76	25,61	7,11	-	-
###	2026-03-24 23:30:00	0,34	27,76	4,84	0,48	23,62	25,61	7,23	-	-
###	2026-03-24 23:35:00	0,36	27,77	4,84	0,48	23,52	25,61	7,11	-	-
###	2026-03-24 23:40:00	0,4	27,74	4,84	0,48	23,63	25,6	7,23	-	-
###	2026-03-24 23:45:00	0,41	27,76	4,84	0,48	23,64	25,6	7,13	-	-
###	2026-03-24 23:50:00	0,41	27,59	4,84	0,48	23,61	25,6	7,22	-	-
###	2026-03-24 23:55:00	0,42	27,4	4,84	0,48	23,51	25,6	7,13	-	-
###	2026-03-25 00:00:00	0,41	27,74	4,84	0,48	23,86	25,6	7,22	-	-
###	2026-03-25 00:05:00	0,42	27,64	4,84	0,48	23,59	25,55	7,22	-	-
###	2026-03-25 00:15:00	0,42	27,45	4,84	0,48	23,45	25,53	7,12	-	-
###	2026-03-25 00:20:00	0,43	27,64	4,84	0,48	23,67	25,51	7,21	-	-
###	2026-03-25 00:25:00	0,43	27,57	4,84	0,48	23,58	25,5	7,13	-	-
###	2026-03-25 00:30:00	0,43	27,72	4,84	0,48	23,59	25,5	7,21	-	-
###	2026-03-25 00:35:00	0,44	27,47	4,84	0,48	23,55	25,49	7,12	-	-
###	2026-03-25 00:40:00	0,44	27,63	4,84	0,48	23,72	25,48	7,22	-	-
###	2026-03-25 00:45:00	0,44	27,64	4,84	0,48	23,7	25,46	7,11	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-25 00:50:00	0,44	28,9	4,84	0,48	25,27	25,46	7,2	-	-
###	2026-03-25 00:55:00	0,44	28,52	4,84	0,48	24,85	25,47	7,1	-	-
###	2026-03-25 01:00:00	0,44	28,05	4,84	0,48	24,24	25,5	7,2	-	-
###	2026-03-25 01:05:00	0,44	27,98	4,84	0,48	24,16	25,52	7,08	-	-
###	2026-03-25 01:10:00	0,44	27,74	4,84	0,48	23,84	25,55	7,2	-	-
###	2026-03-25 01:15:00	0,44	27,77	4,84	0,48	23,79	25,55	7,11	-	-
###	2026-03-25 01:20:00	0,44	27,67	4,84	0,48	23,56	25,55	7,21	-	-
###	2026-03-25 01:25:00	0,44	27,74	4,84	0,48	23,54	25,55	7,1	-	-
###	2026-03-25 01:30:00	0,44	27,59	4,84	0,48	23,59	25,55	7,21	-	-
###	2026-03-25 01:35:00	0,44	27,59	4,84	0,48	23,57	25,55	7,12	-	-
###	2026-03-25 01:40:00	0,44	27,53	4,84	0,48	24	25,55	7,21	-	-
###	2026-03-25 01:45:00	0,44	27,6	4,84	0,48	23,97	25,55	7,11	-	-
###	2026-03-25 01:50:00	0,44	27,5	4,84	0,48	23,56	25,55	7,21	-	-
###	2026-03-25 01:55:00	0,44	27,64	4,84	0,48	23,55	25,55	7,11	-	-
###	2026-03-25 02:00:00	0,44	27,52	4,84	0,48	23,55	25,55	7,22	-	-
###	2026-03-25 02:05:00	0,45	27,27	4,84	0,48	23,51	25,54	7,11	-	-
###	2026-03-25 02:10:00	0,45	27,47	4,84	0,48	23,77	25,5	7,21	-	-
###	2026-03-25 02:15:00	0,45	27,34	4,84	0,48	23,71	25,5	7,1	-	-
###	2026-03-25 02:20:00	0,45	27,6	4,84	0,48	23,47	25,47	7,21	-	-
###	2026-03-25 02:25:00	0,45	27,43	4,84	0,48	23,39	25,45	7,11	-	-
###	2026-03-25 02:30:00	0,45	27,57	4,84	0,48	23,42	25,45	7,21	-	-
###	2026-03-25 02:35:00	0,45	27,5	4,84	0,48	23,37	25,43	7,12	-	-
###	2026-03-25 02:40:00	0,45	27,57	4,84	0,48	23,54	25,41	7,21	-	-
###	2026-03-25 02:45:00	0,45	27,29	4,84	0,48	23,5	25,4	7,12	-	-
###	2026-03-25 02:50:00	0,45	27,5	4,84	0,48	23,4	25,4	7,2	-	-
###	2026-03-25 02:55:00	0,45	28,65	4,84	0,48	24,38	25,39	7,11	-	-
###	2026-03-25 03:00:00	0,45	28,32	4,84	0,48	24,09	25,39	7,2	-	-
###	2026-03-25 03:05:00	0,45	28,11	4,84	0,48	23,76	25,4	7,1	-	-
###	2026-03-25 03:10:00	0,45	27,76	4,84	0,48	23,62	25,44	7,2	-	-
###	2026-03-25 03:15:00	0,45	27,71	4,84	0,48	23,48	25,45	7,13	-	-
###	2026-03-25 03:20:00	0,45	27,55	4,84	0,48	23,46	25,46	7,21	-	-
###	2026-03-25 03:25:00	0,46	27,58	4,84	0,48	23,43	25,49	7,12	-	-
###	2026-03-25 03:30:00	0,45	27,42	4,84	0,48	23,4	25,49	7,21	-	-
###	2026-03-25 03:35:00	0,46	27,49	4,84	0,48	23,36	25,49	7,12	-	-
###	2026-03-25 03:40:00	0,46	27,4	4,84	0,48	23,52	25,49	7,21	-	-
###	2026-03-25 03:45:00	0,46	27,39	4,84	0,48	23,49	25,48	7,11	-	-
###	2026-03-25 03:50:00	0,46	27,36	4,84	0,48	23,51	25,48	7,21	-	-
###	2026-03-25 03:55:00	0,46	27,38	4,84	0,48	23,48	25,46	7,11	-	-
###	2026-03-25 04:00:00	0,46	27,38	4,84	0,48	23,54	25,46	7,21	-	-
###	2026-03-25 04:05:00	0,46	27,24	4,84	0,48	23,52	25,46	7,12	-	-
###	2026-03-25 04:10:00	0,46	27,33	4,84	0,48	23,33	25,45	7,21	-	-
###	2026-03-25 04:15:00	0,46	27,21	4,84	0,48	23,29	25,45	7,11	-	-
###	2026-03-25 04:20:00	0,47	27,23	4,84	0,48	23,53	25,43	7,21	-	-
###	2026-03-25 04:25:00	0,47	27,29	4,84	0,48	23,48	25,4	7,13	-	-
###	2026-03-25 04:30:00	0,46	27,37	4,84	0,48	23,33	25,39	7,22	-	-
###	2026-03-25 04:35:00	0,47	27,14	4,84	0,48	23,28	25,37	7,13	-	-
###	2026-03-25 04:40:00	0,46	27,3	4,84	0,48	23,38	25,35	7,22	-	-
###	2026-03-25 04:45:00	0,47	27,11	4,84	0,48	23,33	25,34	7,14	-	-
###	2026-03-25 04:50:00	0,46	27,37	4,84	0,48	23,43	25,31	7,22	-	-
###	2026-03-25 04:55:00	0,47	27,05	4,84	0,48	23,37	25,3	7,13	-	-
###	2026-03-25 05:00:00	0,46	27,85	4,84	0,48	23,88	25,3	7,21	-	-
###	2026-03-25 05:05:00	0,47	28,48	4,84	0,48	24,17	25,32	7,12	-	-
###	2026-03-25 05:10:00	0,46	27,87	4,84	0,48	24	25,31	7,21	-	-
###	2026-03-25 05:15:00	0,47	27,78	4,84	0,48	23,75	25,35	7,13	-	-
###	2026-03-25 05:20:00	0,47	27,47	4,84	0,48	23,67	25,36	7,22	-	-
###	2026-03-25 05:25:00	0,47	27,39	4,84	0,48	23,53	25,39	7,13	-	-
###	2026-03-25 05:30:00	0,47	27,32	4,84	0,48	23,48	25,4	7,22	-	-
###	2026-03-25 05:35:00	0,47	27,25	4,84	0,48	23,42	25,4	7,12	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-25 05:40:00	0,47	27,27	4,84	0,48	23,36	25,4	7,23	-	-
###	2026-03-25 05:45:00	0,47	27,27	4,84	0,48	23,27	25,4	7,13	-	-
###	2026-03-25 05:50:00	0,47	27,24	4,84	0,48	23,23	25,4	7,22	-	-
###	2026-03-25 05:55:00	0,48	27,23	4,84	0,48	23,17	25,4	7,14	-	-
###	2026-03-25 06:00:00	0,47	27,27	4,84	0,48	23,26	25,4	7,23	-	-
###	2026-03-25 06:05:00	0,48	27,27	4,84	0,48	23,21	25,4	7,13	-	-
###	2026-03-25 06:10:00	0,47	27,2	4,84	0,48	23,37	25,4	7,17	-	-
###	2026-03-25 06:15:00	0,48	26,97	4,84	0,48	23,32	25,39	7,05	-	-
###	2026-03-25 06:20:00	0,48	27,31	4,84	0,48	23,3	25,37	7,14	-	-
###	2026-03-25 06:25:00	0,48	27,16	4,84	0,48	23,22	25,35	7,03	-	-
###	2026-03-25 06:30:00	0,48	27,21	4,84	0,48	23,27	25,33	7,16	-	-
###	2026-03-25 06:35:00	0,48	27,17	4,84	0,48	23,25	25,3	7,04	-	-
###	2026-03-25 06:40:00	0,49	27,2	4,84	0,48	23,23	25,3	7,16	-	-
###	2026-03-25 06:45:00	0,49	27,06	4,84	0,48	23,17	25,27	7,05	-	-
###	2026-03-25 06:50:00	0,48	27,16	4,84	0,48	23,46	25,27	7,16	-	-
###	2026-03-25 06:55:00	0,49	27,03	4,84	0,48	23,42	25,24	7,06	-	-
###	2026-03-25 07:00:00	0,49	27,14	4,84	0,48	23,25	25,22	7,16	-	-
###	2026-03-25 07:05:00	0,5	26,93	4,84	0,48	23,18	25,22	7,12	-	-
###	2026-03-25 07:10:00	0,49	28,73	4,84	0,48	24,49	25,22	7,21	-	-
###	2026-03-25 07:15:00	0,5	28,32	4,84	0,48	24,02	25,24	7,15	-	-
###	2026-03-25 07:20:00	0,5	27,72	4,84	0,48	23,61	25,3	7,24	-	-
###	2026-03-25 07:25:00	0,5	27,55	4,84	0,48	23,4	25,31	7,15	-	-
###	2026-03-25 07:30:00	0,5	27,28	4,84	0,48	23,41	25,36	7,23	-	-
###	2026-03-25 07:35:00	0,5	27,3	4,84	0,48	23,31	25,39	7,15	-	-
###	2026-03-25 07:40:00	0,5	27,14	4,84	0,48	23,24	25,4	7,23	-	-
###	2026-03-25 07:45:00	0,5	27,23	4,84	0,48	23,2	25,41	7,15	-	-
###	2026-03-25 07:50:00	0,5	27,19	4,84	0,48	23,69	25,44	7,22	-	-
###	2026-03-25 07:55:00	0,5	27,05	4,84	0,48	23,67	25,45	7,14	-	-
###	2026-03-25 08:00:00	0,5	27,13	4,84	0,48	23,16	25,45	7,22	-	-
###	2026-03-25 08:05:00	0,5	27,05	4,84	0,48	23,13	25,45	7,13	-	-
###	2026-03-25 08:10:00	0,5	27,09	4,84	0,48	23,18	25,45	7,23	-	-
###	2026-03-25 08:15:00	0,5	27,12	4,84	0,48	23,14	25,45	7,14	-	-
###	2026-03-25 08:20:00	0,5	27,08	4,84	0,48	23,32	25,46	7,25	-	-
###	2026-03-25 08:25:00	0,5	27	4,84	0,48	23,22	25,45	7,17	-	-
###	2026-03-25 08:30:00	0,5	27,04	4,84	0,48	23,18	25,45	7,26	-	-
###	2026-03-25 08:35:00	0,5	27,05	4,84	0,48	23,1	25,45	7,18	-	-
###	2026-03-25 08:40:00	0,5	27,14	4,84	0,48	23,29	25,45	7,27	-	-
###	2026-03-25 08:45:00	0,5	27,09	4,84	0,48	23,19	25,45	7,19	-	-
###	2026-03-25 08:50:00	0,5	27,02	4,84	0,48	23,21	25,44	7,27	-	-
###	2026-03-25 08:55:00	0,5	27,06	4,84	0,48	23,13	25,45	7,19	-	-
###	2026-03-25 09:00:00	0,5	27,04	4,84	0,48	23,14	25,45	7,28	-	-
###	2026-03-25 09:05:00	0,5	27,02	4,84	0,48	23,06	25,45	7,2	-	-
###	2026-03-25 09:10:00	0,5	27,09	4,84	0,48	23,36	25,45	7,28	-	-
###	2026-03-25 09:15:00	0,5	27,07	4,84	0,48	23,27	25,45	7,2	-	-
###	2026-03-25 09:20:00	0,5	27,11	4,84	0,48	23,24	25,45	7,29	-	-
###	2026-03-25 09:25:00	0,5	26,99	4,84	0,48	23,15	25,46	7,2	-	-
###	2026-03-25 09:30:00	0,5	27,03	4,84	0,48	23,12	25,46	7,3	-	-
###	2026-03-25 09:35:00	0,51	26,98	4,84	0,48	23,04	25,47	7,21	-	-
###	2026-03-25 09:40:00	0,52	27,07	4,84	0,48	23,19	25,47	7,29	-	-
###	2026-03-25 09:45:00	0,51	27,05	4,84	0,48	23,1	25,47	7,2	-	-
###	2026-03-25 09:50:00	0,49	27,01	4,84	0,48	23,11	25,49	7,29	-	-
###	2026-03-25 09:55:00	0,49	27,02	4,84	0,48	23,08	25,49	7,22	-	-
###	2026-03-25 10:00:00	0,46	27,06	4,84	0,47	23,07	25,5	7,32	-	-
###	2026-03-25 10:05:00	0,46	27,03	4,84	0,47	23,01	25,49	7,24	-	-
###	2026-03-25 10:10:00	0,41	27,01	4,84	0,47	23,14	25,5	7,32	-	-
###	2026-03-25 10:15:00	0,42	27	4,84	0,47	23,09	25,5	7,24	-	-
###	2026-03-25 10:20:00	0,37	26,98	4,84	0,47	23,23	25,5	7,31	-	-
###	2026-03-25 10:25:00	0,4	27	4,84	0,47	23,15	25,5	7,24	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-25 10:30:00	0,36	27,03	4,84	0,47	23,09	25,5	7,33	-	-
###	2026-03-25 10:35:00	0,4	27,05	4,84	0,47	23,03	25,51	7,23	-	-
###	2026-03-25 10:40:00	0,36	27	4,84	0,47	23,04	25,52	7,33	-	-
###	2026-03-25 10:45:00	0,39	26,98	4,84	0,47	23,01	25,53	7,24	-	-
###	2026-03-25 10:50:00	0,36	27,04	4,84	0,47	23,07	25,55	7,33	-	-
###	2026-03-25 10:55:00	0,39	26,97	4,84	0,47	23,01	25,55	7,25	-	-
###	2026-03-25 11:00:00	0,36	27,08	4,84	0,47	23,08	25,55	7,34	-	-
###	2026-03-25 11:05:00	0,4	27	4,84	0,47	23,01	25,55	7,25	-	-
###	2026-03-25 11:10:00	0,36	27	4,84	0,47	23,06	25,59	7,31	-	-
###	2026-03-25 11:15:00	0,4	27	4,84	0,47	23,03	25,6	7,23	-	-
###	2026-03-25 11:20:00	0,37	27,03	4,84	0,47	23,1	25,6	7,32	-	-
###	2026-03-25 11:25:00	0,4	27,03	4,84	0,47	23,03	25,61	7,22	-	-
###	2026-03-25 11:30:00	0,36	27,06	4,84	0,47	23,04	25,64	7,34	-	-
###	2026-03-25 11:35:00	0,41	26,94	4,84	0,47	22,99	25,65	7,25	-	-
###	2026-03-25 11:40:00	0,34	26,99	4,84	0,47	23,04	25,66	7,35	-	-
###	2026-03-25 11:45:00	0,37	27	4,84	0,47	22,96	25,67	7,26	-	-
###	2026-03-25 11:50:00	0,41	26,97	4,84	0,47	23,09	25,7	7,33	-	-
###	2026-03-25 11:55:00	0,43	26,97	4,84	0,47	23,04	25,69	7,24	-	-
###	2026-03-25 12:00:00	0,43	27,02	4,84	0,47	23,17	25,7	7,35	-	-
###	2026-03-25 12:05:00	0,43	27	4,84	0,47	23,12	25,7	7,26	-	-
###	2026-03-25 12:10:00	0,39	27,05	4,84	0,47	23,36	25,74	7,35	-	-
###	2026-03-25 12:15:00	0,4	27,05	4,84	0,47	23,3	25,75	7,26	-	-
###	2026-03-25 12:20:00	0,36	27,02	4,84	0,47	23,07	25,76	7,37	-	-
###	2026-03-25 12:25:00	0,38	26,96	4,84	0,47	23	25,79	7,26	-	-
###	2026-03-25 12:30:00	0,34	27,02	4,84	0,47	23	25,81	7,37	-	-
###	2026-03-25 12:35:00	0,38	26,94	4,84	0,47	22,94	25,82	7,26	-	-
###	2026-03-25 12:40:00	0,34	26,97	4,84	0,47	23,04	25,85	7,35	-	-
###	2026-03-25 12:45:00	0,37	27,03	4,84	0,47	22,97	25,85	7,26	-	-
###	2026-03-25 12:50:00	0,35	27,04	4,84	0,47	22,97	25,89	7,35	-	-
###	2026-03-25 12:55:00	0,39	26,94	4,84	0,47	22,95	25,87	7,26	-	-
###	2026-03-25 13:00:00	0,36	27,04	4,84	0,47	23,13	25,9	7,37	-	-
###	2026-03-25 13:05:00	0,4	27	4,84	0,47	23,05	25,9	7,27	-	-
###	2026-03-25 13:10:00	0,35	26,94	4,84	0,47	23,03	25,92	7,38	-	-
###	2026-03-25 13:15:00	0,38	27	4,84	0,47	22,98	25,94	7,28	-	-
###	2026-03-25 13:20:00	0,36	26,97	4,84	0,47	22,98	26	7,37	-	-
###	2026-03-25 13:25:00	0,39	26,93	4,84	0,47	22,94	26	7,28	-	-
###	2026-03-25 13:30:00	0,36	27,01	4,84	0,47	23,17	26,04	7,37	-	-
###	2026-03-25 13:35:00	0,39	27,01	4,84	0,47	23,08	26,04	7,28	-	-
###	2026-03-25 13:40:00	0,35	27,01	4,84	0,47	23,4	26,05	7,37	-	-
###	2026-03-25 13:45:00	0,39	27,02	4,84	0,47	23,33	26,05	7,27	-	-
###	2026-03-25 13:50:00	0,35	26,98	4,84	0,47	23,01	26,05	7,36	-	-
###	2026-03-25 13:55:00	0,39	27,02	4,84	0,47	22,97	26,05	7,27	-	-
###	2026-03-25 14:00:00	0,35	26,93	4,84	0,47	24,65	26,05	7,37	-	-
###	2026-03-25 14:05:00	0,38	26,94	4,84	0,47	24,55	26,05	7,28	-	-
###	2026-03-25 14:10:00	0,35	26,98	4,84	0,47	22,93	26,08	7,36	-	-
###	2026-03-25 14:15:00	0,4	27,02	4,84	0,47	22,89	26,1	7,26	-	-
###	2026-03-25 14:20:00	0,36	26,93	4,84	0,47	23,19	26,11	7,38	-	-
###	2026-03-25 14:25:00	0,4	27	4,84	0,47	23,13	26,11	7,28	-	-
###	2026-03-25 14:30:00	0,36	27,03	4,84	0,47	23,01	26,15	7,38	-	-
###	2026-03-25 14:35:00	0,4	26,99	4,84	0,47	22,95	26,15	7,29	-	-
###	2026-03-25 14:40:00	0,36	26,95	4,84	0,47	23,03	26,19	7,39	-	-
###	2026-03-25 14:45:00	0,39	26,99	4,84	0,47	22,96	26,2	7,28	-	-
###	2026-03-25 14:50:00	0,36	27,08	4,84	0,47	22,93	26,21	7,38	-	-
###	2026-03-25 14:55:00	0,4	27	4,84	0,47	22,88	26,21	7,29	-	-
###	2026-03-25 15:00:00	0,36	26,87	4,84	0,47	23,06	26,25	7,39	-	-
###	2026-03-25 15:05:00	0,4	26,98	4,84	0,47	22,97	26,24	7,31	-	-
###	2026-03-25 15:10:00	0,37	27,02	4,84	0,47	23,05	26,26	7,4	-	-
###	2026-03-25 15:15:00	0,4	26,93	4,84	0,47	23,01	26,26	7,3	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-25 15:20:00	0,38	27,04	4,84	0,47	22,95	26,3	7,38	-	-
###	2026-03-25 15:25:00	0,4	26,93	4,84	0,47	22,9	26,29	7,29	-	-
###	2026-03-25 15:30:00	0,37	27,07	4,84	0,47	23,12	26,32	7,39	-	-
###	2026-03-25 15:35:00	0,4	26,93	4,84	0,47	23,08	26,34	7,3	-	-
###	2026-03-25 15:40:00	0,38	27,02	4,84	0,47	22,96	26,35	7,39	-	-
###	2026-03-25 15:45:00	0,41	26,92	4,84	0,47	22,91	26,36	7,31	-	-
###	2026-03-25 15:50:00	0,37	26,91	4,84	0,47	22,95	26,39	7,39	-	-
###	2026-03-25 15:55:00	0,4	26,98	4,84	0,47	22,91	26,39	7,31	-	-
###	2026-03-25 16:00:00	0,37	26,98	4,84	0,47	23,08	26,4	7,4	-	-
###	2026-03-25 16:05:00	0,4	26,95	4,84	0,47	23,02	26,4	7,31	-	-
###	2026-03-25 16:10:00	0,37	27,01	4,84	0,47	22,9	26,45	7,42	-	-
###	2026-03-25 16:15:00	0,41	27,01	4,84	0,47	22,87	26,44	7,32	-	-
###	2026-03-25 16:20:00	0,36	26,99	4,84	0,47	23,08	26,45	7,4	-	-
###	2026-03-25 16:25:00	0,4	27	4,84	0,47	23,03	26,46	7,31	-	-
###	2026-03-25 16:30:00	0,36	26,99	4,84	0,47	22,92	26,5	7,43	-	-
###	2026-03-25 16:35:00	0,41	26,95	4,84	0,47	22,86	26,48	7,34	-	-
###	2026-03-25 16:40:00	0,37	26,89	4,84	0,47	22,86	26,5	7,42	-	-
###	2026-03-25 16:45:00	0,4	26,94	4,84	0,47	22,82	26,5	7,32	-	-
###	2026-03-25 16:50:00	0,38	26,86	4,84	0,47	22,9	26,51	7,41	-	-
###	2026-03-25 16:55:00	0,41	26,94	4,84	0,47	22,84	26,5	7,32	-	-
###	2026-03-25 17:00:00	0,37	26,95	4,84	0,47	23,55	26,5	7,41	-	-
###	2026-03-25 17:05:00	0,41	26,91	4,84	0,47	23,48	26,46	7,33	-	-
###	2026-03-25 17:10:00	0,37	26,83	4,84	0,47	22,85	26,47	7,41	-	-
###	2026-03-25 17:15:00	0,41	26,96	4,84	0,47	22,8	26,45	7,3	-	-
###	2026-03-25 17:20:00	0,38	26,85	4,84	0,47	22,86	26,46	7,41	-	-
###	2026-03-25 17:25:00	0,41	26,91	4,84	0,47	22,85	26,45	7,31	-	-
###	2026-03-25 17:30:00	0,38	26,85	4,84	0,47	22,84	26,47	7,41	-	-
###	2026-03-25 17:35:00	0,41	26,92	4,84	0,47	22,82	26,49	7,31	-	-
###	2026-03-25 17:40:00	0,38	26,83	4,84	0,47	23,29	26,5	7,41	-	-
###	2026-03-25 17:45:00	0,41	26,95	4,84	0,47	23,23	26,49	7,31	-	-
###	2026-03-25 17:50:00	0,37	26,85	4,84	0,47	22,89	26,5	7,4	-	-
###	2026-03-25 17:55:00	0,4	26,91	4,84	0,47	22,85	26,48	7,3	-	-
###	2026-03-25 18:00:00	0,38	26,88	4,84	0,47	23,16	26,49	7,41	-	-
###	2026-03-25 18:05:00	0,42	26,9	4,84	0,47	23,1	26,47	7,32	-	-
###	2026-03-25 18:10:00	0,38	26,86	4,84	0,47	22,86	26,49	7,41	-	-
###	2026-03-25 18:15:00	0,42	26,88	4,84	0,47	22,81	26,47	7,31	-	-
###	2026-03-25 18:20:00	0,38	26,88	4,84	0,47	23,31	26,49	7,42	-	-
###	2026-03-25 18:25:00	0,41	26,89	4,84	0,47	23,25	26,47	7,31	-	-
###	2026-03-25 18:30:00	0,38	26,91	4,84	0,47	23,47	26,48	7,42	-	-
###	2026-03-25 18:35:00	0,42	26,84	4,84	0,47	23,41	26,46	7,33	-	-
###	2026-03-25 18:40:00	0,38	26,86	4,84	0,47	23,02	26,5	7,43	-	-
###	2026-03-25 18:45:00	0,41	26,88	4,84	0,47	22,97	26,47	7,33	-	-
###	2026-03-25 18:50:00	0,38	26,82	4,84	0,47	22,9	26,49	7,42	-	-
###	2026-03-25 18:55:00	0,42	26,84	4,84	0,47	22,84	26,49	7,32	-	-
###	2026-03-25 19:00:00	0,38	26,81	4,84	0,47	22,86	26,5	7,44	-	-
###	2026-03-25 19:05:00	0,41	26,8	4,84	0,47	22,8	26,49	7,33	-	-
###	2026-03-25 19:10:00	0,38	26,8	4,84	0,47	23,13	26,5	7,41	-	-
###	2026-03-25 19:15:00	0,41	26,8	4,84	0,47	23,08	26,49	7,33	-	-
###	2026-03-25 19:20:00	0,38	26,8	4,84	0,47	22,85	26,49	7,43	-	-
###	2026-03-25 19:25:00	0,41	26,79	4,84	0,47	22,81	26,49	7,33	-	-
###	2026-03-25 19:30:00	0,38	26,86	4,84	0,47	22,83	26,48	7,43	-	-
###	2026-03-25 19:35:00	0,42	26,79	4,84	0,47	22,78	26,47	7,34	-	-
###	2026-03-25 19:40:00	0,38	26,81	4,84	0,47	22,8	26,47	7,45	-	-
###	2026-03-25 19:45:00	0,42	26,8	4,84	0,47	22,76	26,45	7,35	-	-
###	2026-03-25 19:50:00	0,36	26,8	4,84	0,47	22,8	26,45	7,41	-	-
###	2026-03-25 19:55:00	0,41	26,79	4,84	0,47	22,76	26,45	7,33	-	-
###	2026-03-25 20:00:00	0,43	26,81	4,84	0,47	22,79	26,45	7,43	-	-
###	2026-03-25 20:05:00	0,44	26,8	4,84	0,47	22,76	26,45	7,33	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-25 20:10:00	0,4	26,78	4,84	0,47	22,82	26,45	7,43	-	-
###	2026-03-25 20:15:00	0,42	26,73	4,84	0,47	22,77	26,45	7,34	-	-
###	2026-03-25 20:20:00	0,38	26,73	4,84	0,47	22,93	26,45	7,43	-	-
###	2026-03-25 20:25:00	0,4	26,74	4,84	0,47	22,87	26,48	7,34	-	-
###	2026-03-25 20:30:00	0,38	26,8	4,84	0,47	22,83	26,5	7,47	-	-
###	2026-03-25 20:35:00	0,4	26,69	4,84	0,47	22,78	26,5	7,37	-	-
###	2026-03-25 20:40:00	0,38	26,78	4,84	0,47	22,86	26,51	7,45	-	-
###	2026-03-25 20:45:00	0,4	26,68	4,84	0,47	22,8	26,51	7,36	-	-
###	2026-03-25 20:50:00	0,38	26,75	4,84	0,47	22,78	26,51	7,44	-	-
###	2026-03-25 20:55:00	0,41	26,66	4,84	0,47	22,75	26,51	7,36	-	-
###	2026-03-25 21:00:00	0,38	26,63	4,84	0,47	22,74	26,51	7,44	-	-
###	2026-03-25 21:05:00	0,41	26,62	4,84	0,47	22,71	26,51	7,35	-	-
###	2026-03-25 21:10:00	0,38	26,64	4,84	0,47	22,75	26,53	7,46	-	-
###	2026-03-25 21:15:00	0,41	26,65	4,84	0,47	22,73	26,54	7,37	-	-
###	2026-03-25 21:20:00	0,39	26,6	4,84	0,47	22,86	26,55	7,47	-	-
###	2026-03-25 21:25:00	0,41	26,65	4,84	0,47	22,79	26,55	7,36	-	-
###	2026-03-25 21:30:00	0,39	26,62	4,84	0,47	22,73	26,55	7,46	-	-
###	2026-03-25 21:35:00	0,41	26,66	4,84	0,47	22,7	26,55	7,38	-	-
###	2026-03-25 21:40:00	0,39	26,68	4,84	0,47	22,83	26,55	7,51	-	-
###	2026-03-25 21:45:00	0,42	26,59	4,84	0,47	22,75	26,55	7,41	-	-
###	2026-03-25 21:50:00	0,39	26,61	4,84	0,47	22,88	26,55	7,49	-	-
###	2026-03-25 21:55:00	0,42	26,56	4,84	0,47	22,81	26,55	7,4	-	-
###	2026-03-25 22:00:00	0,38	26,65	4,84	0,47	23,19	26,55	7,52	-	-
###	2026-03-25 22:05:00	0,42	26,56	4,84	0,47	23,1	26,55	7,43	-	-
###	2026-03-25 22:10:00	0,4	26,59	4,84	0,47	22,71	26,56	7,52	-	-
###	2026-03-25 22:15:00	0,42	26,56	4,84	0,47	22,68	26,56	7,4	-	-
###	2026-03-25 22:20:00	0,39	26,56	4,84	0,47	22,73	26,58	7,48	-	-
###	2026-03-25 22:25:00	0,41	26,59	4,84	0,47	22,72	26,58	7,38	-	-
###	2026-03-25 22:30:00	0,39	26,67	4,84	0,47	22,86	26,6	7,48	-	-
###	2026-03-25 22:35:00	0,42	26,58	4,84	0,47	22,8	26,6	7,4	-	-
###	2026-03-25 22:40:00	0,39	26,64	4,84	0,47	22,74	26,6	7,53	-	-
###	2026-03-25 22:45:00	0,42	26,54	4,84	0,47	22,69	26,6	7,42	-	-
###	2026-03-25 22:50:00	0,39	26,57	4,84	0,47	22,76	26,6	7,51	-	-
###	2026-03-25 22:55:00	0,42	26,52	4,84	0,47	22,74	26,61	7,42	-	-
###	2026-03-25 23:00:00	0,39	26,52	4,84	0,47	22,73	26,61	7,5	-	-
###	2026-03-25 23:05:00	0,43	26,55	4,84	0,47	22,73	26,61	7,42	-	-
###	2026-03-25 23:10:00	0,39	26,46	4,84	0,47	22,81	26,61	7,52	-	-
###	2026-03-25 23:15:00	0,42	26,49	4,84	0,47	22,76	26,62	7,43	-	-
###	2026-03-25 23:20:00	0,39	26,57	4,84	0,47	22,85	26,62	7,51	-	-
###	2026-03-25 23:25:00	0,41	26,52	4,84	0,47	22,8	26,62	7,43	-	-
###	2026-03-25 23:30:00	0,39	26,54	4,84	0,47	22,77	26,62	7,51	-	-
###	2026-03-25 23:35:00	0,43	26,5	4,84	0,47	22,71	26,62	7,43	-	-
###	2026-03-25 23:40:00	0,39	26,57	4,84	0,47	22,73	26,65	7,5	-	-
###	2026-03-25 23:45:00	0,42	26,51	4,84	0,47	22,68	26,64	7,41	-	-
###	2026-03-25 23:50:00	0,39	26,58	4,84	0,47	22,69	26,65	7,52	-	-
###	2026-03-25 23:55:00	0,42	26,45	4,84	0,47	22,66	26,65	7,43	-	-
###	2026-03-26 00:00:00	0,39	26,5	4,84	0,47	22,73	26,65	7,52	-	-
###	2026-03-26 00:05:00	0,4	26,46	4,84	0,47	22,77	26,65	7,52	-	-
###	2026-03-26 00:15:00	0,43	26,45	4,84	0,47	22,71	26,65	7,43	-	-
###	2026-03-26 00:20:00	0,39	26,51	4,84	0,47	22,72	26,65	7,51	-	-
###	2026-03-26 00:25:00	0,4	26,42	4,84	0,47	22,67	26,65	7,42	-	-
###	2026-03-26 00:30:00	0,39	26,34	4,84	0,47	23,41	26,65	7,49	-	-
###	2026-03-26 00:35:00	0,43	26,4	4,84	0,47	23,34	26,65	7,41	-	-
###	2026-03-26 00:40:00	0,39	26,37	4,84	0,47	22,67	26,66	7,52	-	-
###	2026-03-26 00:45:00	0,41	26,38	4,84	0,47	22,63	26,66	7,44	-	-
###	2026-03-26 00:50:00	0,39	26,46	4,84	0,47	22,7	26,66	7,51	-	-
###	2026-03-26 00:55:00	0,42	26,4	4,84	0,47	22,66	26,66	7,43	-	-
###	2026-03-26 01:00:00	0,39	26,46	4,84	0,47	22,69	26,67	7,54	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-26 01:05:00	0,43	26,41	4,84	0,47	22,66	26,66	7,45	-	-
###	2026-03-26 01:10:00	0,39	26,31	4,84	0,47	22,74	26,67	7,53	-	-
###	2026-03-26 01:15:00	0,41	26,37	4,84	0,47	22,7	26,67	7,44	-	-
###	2026-03-26 01:20:00	0,39	26,33	4,84	0,47	22,68	26,67	7,53	-	-
###	2026-03-26 01:25:00	0,42	26,36	4,84	0,47	22,63	26,67	7,44	-	-
###	2026-03-26 01:30:00	0,39	26,43	4,84	0,47	22,7	26,67	7,55	-	-
###	2026-03-26 01:35:00	0,42	26,33	4,84	0,47	22,66	26,66	7,47	-	-
###	2026-03-26 01:40:00	0,39	26,44	4,84	0,47	22,68	26,69	7,54	-	-
###	2026-03-26 01:45:00	0,42	26,3	4,84	0,47	22,64	26,69	7,48	-	-
###	2026-03-26 01:50:00	0,39	26,36	4,84	0,47	22,69	26,7	7,55	-	-
###	2026-03-26 01:55:00	0,42	26,27	4,84	0,47	22,65	26,69	7,49	-	-
###	2026-03-26 02:00:00	0,39	26,25	4,84	0,47	22,65	26,7	7,56	-	-
###	2026-03-26 02:05:00	0,42	26,28	4,84	0,47	22,61	26,7	7,49	-	-
###	2026-03-26 02:10:00	0,39	26,32	4,84	0,47	22,68	26,7	7,56	-	-
###	2026-03-26 02:15:00	0,43	26,29	4,84	0,47	22,62	26,68	7,5	-	-
###	2026-03-26 02:20:00	0,39	26,25	4,84	0,47	22,67	26,7	7,57	-	-
###	2026-03-26 02:25:00	0,42	26,31	4,84	0,47	22,63	26,7	7,5	-	-
###	2026-03-26 02:30:00	0,39	26,34	4,84	0,47	22,71	26,7	7,58	-	-
###	2026-03-26 02:35:00	0,43	26,32	4,84	0,47	22,68	26,7	7,49	-	-
###	2026-03-26 02:40:00	0,39	26,35	4,84	0,47	22,66	26,7	7,58	-	-
###	2026-03-26 02:45:00	0,42	26,29	4,84	0,47	22,62	26,7	7,52	-	-
###	2026-03-26 02:50:00	0,39	26,37	4,84	0,47	22,63	26,71	7,58	-	-
###	2026-03-26 02:55:00	0,43	26,29	4,84	0,47	22,59	26,7	7,52	-	-
###	2026-03-26 03:00:00	0,39	26,39	4,84	0,47	22,6	26,71	7,59	-	-
###	2026-03-26 03:05:00	0,41	26,23	4,84	0,47	22,58	26,7	7,5	-	-
###	2026-03-26 03:10:00	0,4	26,3	4,84	0,47	22,63	26,71	7,6	-	-
###	2026-03-26 03:15:00	0,44	26,24	4,84	0,47	22,59	26,7	7,47	-	-
###	2026-03-26 03:20:00	0,4	26,31	4,84	0,47	22,63	26,71	7,58	-	-
###	2026-03-26 03:25:00	0,42	26,19	4,84	0,47	22,6	26,7	7,53	-	-
###	2026-03-26 03:30:00	0,39	26,26	4,84	0,47	22,75	26,71	7,61	-	-
###	2026-03-26 03:35:00	0,41	26,16	4,84	0,47	22,71	26,7	7,54	-	-
###	2026-03-26 03:40:00	0,39	26,23	4,84	0,47	22,65	26,7	7,61	-	-
###	2026-03-26 03:45:00	0,42	26,18	4,84	0,47	22,61	26,71	7,54	-	-
###	2026-03-26 03:50:00	0,39	26,21	4,84	0,47	22,61	26,71	7,6	-	-
###	2026-03-26 03:55:00	0,42	26,18	4,84	0,47	22,57	26,71	7,53	-	-
###	2026-03-26 04:00:00	0,39	26,24	4,84	0,47	22,59	26,71	7,62	-	-
###	2026-03-26 04:05:00	0,42	26,17	4,84	0,47	22,58	26,7	7,54	-	-
###	2026-03-26 04:10:00	0,39	26,2	4,84	0,47	22,61	26,71	7,62	-	-
###	2026-03-26 04:15:00	0,42	26,15	4,84	0,47	22,58	26,7	7,54	-	-
###	2026-03-26 04:20:00	0,4	26,13	4,84	0,47	22,64	26,72	7,6	-	-
###	2026-03-26 04:25:00	0,42	26,16	4,84	0,47	22,61	26,72	7,53	-	-
###	2026-03-26 04:30:00	0,39	26,18	4,84	0,47	22,73	26,74	7,62	-	-
###	2026-03-26 04:35:00	0,43	26,16	4,84	0,47	22,68	26,74	7,54	-	-
###	2026-03-26 04:40:00	0,4	26,17	4,84	0,47	22,72	26,75	7,62	-	-
###	2026-03-26 04:45:00	0,43	26,17	4,84	0,47	22,68	26,74	7,53	-	-
###	2026-03-26 04:50:00	0,39	26,13	4,84	0,47	22,63	26,74	7,61	-	-
###	2026-03-26 04:55:00	0,42	26,08	4,84	0,47	22,6	26,73	7,54	-	-
###	2026-03-26 05:00:00	0,41	26,12	4,84	0,47	22,75	26,74	7,62	-	-
###	2026-03-26 05:05:00	0,44	26,1	4,84	0,47	22,71	26,72	7,51	-	-
###	2026-03-26 05:10:00	0,4	26,16	4,84	0,47	22,79	26,71	7,6	-	-
###	2026-03-26 05:15:00	0,42	26,13	4,84	0,47	22,76	26,68	7,48	-	-
###	2026-03-26 05:20:00	0,4	26,12	4,84	0,47	22,63	26,69	7,58	-	-
###	2026-03-26 05:25:00	0,42	26,09	4,84	0,47	22,58	26,66	7,47	-	-
###	2026-03-26 05:30:00	0,4	26,13	4,84	0,47	22,65	26,66	7,57	-	-
###	2026-03-26 05:35:00	0,42	26,1	4,84	0,47	22,61	26,66	7,48	-	-
###	2026-03-26 05:40:00	0,39	26,03	4,84	0,47	22,57	26,66	7,59	-	-
###	2026-03-26 05:45:00	0,43	26,09	4,84	0,47	22,54	26,65	7,5	-	-
###	2026-03-26 05:50:00	0,4	26,08	4,84	0,47	22,66	26,64	7,62	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-26 05:55:00	0,43	26,05	4,84	0,47	22,61	26,61	7,53	-	-
###	2026-03-26 06:00:00	0,4	26,11	4,84	0,47	22,65	26,62	7,61	-	-
###	2026-03-26 06:05:00	0,43	26,09	4,84	0,47	22,62	26,6	7,52	-	-
###	2026-03-26 06:10:00	0,4	26,1	4,84	0,47	22,59	26,6	7,62	-	-
###	2026-03-26 06:15:00	0,43	26,04	4,84	0,47	22,54	26,58	7,53	-	-
###	2026-03-26 06:20:00	0,4	26,04	4,84	0,47	22,56	26,6	7,62	-	-
###	2026-03-26 06:25:00	0,43	26,06	4,84	0,47	22,53	26,58	7,53	-	-
###	2026-03-26 06:30:00	0,4	26,03	4,84	0,47	22,56	26,58	7,63	-	-
###	2026-03-26 06:35:00	0,43	26,05	4,84	0,47	22,53	26,55	7,53	-	-
###	2026-03-26 06:40:00	0,4	26,09	4,84	0,47	22,55	26,55	7,65	-	-
###	2026-03-26 06:45:00	0,43	26,05	4,84	0,47	22,52	26,55	7,6	-	-
###	2026-03-26 06:50:00	0,4	26,1	4,84	0,47	22,64	26,55	7,67	-	-
###	2026-03-26 06:55:00	0,44	26,02	4,84	0,47	22,6	26,54	7,62	-	-
###	2026-03-26 07:00:00	0,4	26,05	4,84	0,47	22,56	26,55	7,7	-	-
###	2026-03-26 07:05:00	0,44	26,02	4,84	0,47	22,53	26,53	7,63	-	-
###	2026-03-26 07:10:00	0,4	25,95	4,84	0,47	22,57	26,52	7,7	-	-
###	2026-03-26 07:15:00	0,43	25,96	4,84	0,47	22,53	26,5	7,64	-	-
###	2026-03-26 07:20:00	0,41	26,02	4,84	0,47	22,62	26,5	7,71	-	-
###	2026-03-26 07:25:00	0,44	26,01	4,84	0,47	22,58	26,5	7,65	-	-
###	2026-03-26 07:30:00	0,41	26,03	4,84	0,47	22,53	26,5	7,71	-	-
###	2026-03-26 07:35:00	0,43	25,97	4,84	0,47	22,5	26,48	7,64	-	-
###	2026-03-26 07:40:00	0,41	26,01	4,84	0,47	22,59	26,49	7,68	-	-
###	2026-03-26 07:45:00	0,43	25,99	4,84	0,47	22,55	26,47	7,63	-	-
###	2026-03-26 07:50:00	0,4	25,99	4,84	0,47	22,55	26,48	7,71	-	-
###	2026-03-26 07:55:00	0,43	25,97	4,84	0,47	22,5	26,46	7,65	-	-
###	2026-03-26 08:00:00	0,4	25,97	4,84	0,47	22,53	26,46	7,7	-	-
###	2026-03-26 08:05:00	0,43	25,98	4,84	0,47	22,5	26,46	7,65	-	-
###	2026-03-26 08:10:00	0,41	25,98	4,84	0,47	22,69	26,49	7,69	-	-
###	2026-03-26 08:15:00	0,43	26	4,84	0,47	22,64	26,47	7,64	-	-
###	2026-03-26 08:20:00	0,41	26,03	4,84	0,47	22,53	26,48	7,71	-	-
###	2026-03-26 08:25:00	0,44	25,96	4,84	0,47	22,49	26,46	7,65	-	-
###	2026-03-26 08:30:00	0,41	25,96	4,84	0,47	22,52	26,47	7,71	-	-
###	2026-03-26 08:35:00	0,44	25,97	4,84	0,47	22,49	26,46	7,64	-	-
###	2026-03-26 08:40:00	0,41	25,93	4,84	0,47	22,62	26,48	7,7	-	-
###	2026-03-26 08:45:00	0,41	34,15	4,84	0,47	30,39	26,45	7,59	-	-
###	2026-03-26 08:50:00	0,39	32,32	4,84	0,47	27,93	26,23	7,53	-	-
###	2026-03-26 08:55:00	0,39	32,16	4,84	0,47	26,73	25,9	7,48	-	-
###	2026-03-26 09:00:00	0,38	28,71	4,84	0,47	25,6	25,75	7,42	-	-
###	2026-03-26 09:05:00	0,39	29,21	4,84	0,47	25,37	25,7	7,38	-	-
###	2026-03-26 09:10:00	0,38	28,31	4,84	0,47	25,12	25,71	7,38	-	-
###	2026-03-26 09:15:00	0,39	28,52	4,84	0,47	25,24	25,75	7,35	-	-
###	2026-03-26 09:20:00	0,37	27,72	4,84	0,47	24,95	25,75	7,39	-	-
###	2026-03-26 09:25:00	0,39	27,71	4,84	0,47	24,71	25,78	7,35	-	-
###	2026-03-26 09:30:00	0,38	27,16	4,84	0,47	24,66	25,8	7,38	-	-
###	2026-03-26 09:35:00	0,39	27,08	4,84	0,47	24,22	25,84	7,34	-	-
###	2026-03-26 09:40:00	0,37	26,5	4,84	0,47	24,19	25,85	7,4	-	-
###	2026-03-26 09:45:00	0,4	26,3	4,84	0,47	24,03	25,88	7,36	-	-
###	2026-03-26 09:50:00	0,38	26,37	4,84	0,47	24,25	25,89	7,41	-	-
###	2026-03-26 09:55:00	0,4	26,38	4,84	0,47	24,16	25,89	7,38	-	-
###	2026-03-26 10:00:00	0,38	26,13	4,84	0,47	24,08	25,88	7,42	-	-
###	2026-03-26 10:05:00	0,4	26,01	4,84	0,47	23,89	25,88	7,39	-	-
###	2026-03-26 10:10:00	0,38	25,87	4,84	0,47	24,04	25,87	7,43	-	-
###	2026-03-26 10:15:00	0,4	25,79	4,84	0,47	24,02	25,87	7,42	-	-
###	2026-03-26 10:20:00	0,38	25,63	4,84	0,47	23,8	25,89	7,47	-	-
###	2026-03-26 10:25:00	0,4	25,58	4,84	0,47	23,57	25,9	7,44	-	-
###	2026-03-26 10:30:00	0,38	25,75	4,84	0,47	23,61	25,9	7,49	-	-
###	2026-03-26 10:35:00	0,41	25,75	4,84	0,47	23,49	25,91	7,47	-	-
###	2026-03-26 10:40:00	0,38	26,11	4,84	0,47	24,36	25,93	7,51	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-26 10:45:00	0,4	26,54	4,84	0,47	24,56	25,97	7,49	-	-
###	2026-03-26 10:50:00	0,38	25,78	4,84	0,47	24,17	26,04	7,52	-	-
###	2026-03-26 10:55:00	0,41	25,86	4,84	0,47	23,68	26,07	7,49	-	-
###	2026-03-26 11:00:00	0,39	25,37	4,84	0,47	23,6	26,1	7,53	-	-
###	2026-03-26 11:05:00	0,41	25,43	4,84	0,47	23,47	26,14	7,46	-	-
###	2026-03-26 11:10:00	0,4	25,14	4,84	0,47	23,48	26,15	7,54	-	-
###	2026-03-26 11:15:00	0,41	25,25	4,84	0,47	23,44	26,19	7,52	-	-
###	2026-03-26 11:20:00	0,38	25,15	4,84	0,47	23,41	26,2	7,54	-	-
###	2026-03-26 11:25:00	0,4	25,29	4,84	0,47	23,42	26,21	7,52	-	-
###	2026-03-26 11:30:00	0,38	25,42	4,84	0,47	23,49	26,24	7,54	-	-
###	2026-03-26 11:35:00	0,4	25,42	4,84	0,47	23,54	26,25	7,52	-	-
###	2026-03-26 11:40:00	0,38	25,04	4,84	0,47	23,36	26,25	7,54	-	-
###	2026-03-26 11:45:00	0,4	25,21	4,84	0,47	23,39	26,26	7,52	-	-
###	2026-03-26 11:50:00	0,38	25,01	4,84	0,47	23,32	26,26	7,52	-	-
###	2026-03-26 11:55:00	0,41	24,91	4,84	0,47	23,25	26,25	7,47	-	-
###	2026-03-26 12:00:00	0,38	25,01	4,84	0,47	23,32	26,26	7,48	-	-
###	2026-03-26 12:05:00	0,4	24,88	4,84	0,47	23,37	26,25	7,41	-	-
###	2026-03-26 12:10:00	0,37	24,97	4,84	0,47	23,42	26,25	7,44	-	-
###	2026-03-26 12:15:00	0,4	24,92	4,84	0,47	23,34	26,25	7,37	-	-
###	2026-03-26 12:20:00	0,38	24,99	4,84	0,47	23,44	26,25	7,45	-	-
###	2026-03-26 12:25:00	0,41	25,07	4,84	0,47	23,42	26,25	7,42	-	-
###	2026-03-26 12:30:00	0,37	25,12	4,84	0,47	23,23	26,25	7,46	-	-
###	2026-03-26 12:35:00	0,4	25,1	4,84	0,47	23,14	26,25	7,41	-	-
###	2026-03-26 12:40:00	0,37	25,04	4,84	0,47	23,28	26,26	7,45	-	-
###	2026-03-26 12:45:00	0,41	25,02	4,84	0,47	23,2	26,27	7,4	-	-
###	2026-03-26 12:50:00	0,37	25,07	4,84	0,47	23,25	26,29	7,49	-	-
###	2026-03-26 12:55:00	0,4	25,17	4,84	0,47	23,24	26,29	7,47	-	-
###	2026-03-26 13:00:00	0,37	25,09	4,84	0,47	23,3	26,3	7,53	-	-
###	2026-03-26 13:05:00	0,4	25,04	4,84	0,47	23,19	26,3	7,5	-	-
###	2026-03-26 13:10:00	0,38	25,02	4,84	0,47	23,26	26,32	7,54	-	-
###	2026-03-26 13:15:00	0,41	25,07	4,84	0,47	23,17	26,33	7,51	-	-
###	2026-03-26 13:20:00	0,38	25,06	4,84	0,47	23,29	26,35	7,53	-	-
###	2026-03-26 13:25:00	0,4	25,1	4,84	0,47	23,23	26,36	7,51	-	-
###	2026-03-26 13:30:00	0,37	25,07	4,84	0,47	23,17	26,4	7,56	-	-
###	2026-03-26 13:35:00	0,4	25,14	4,84	0,47	23,11	26,4	7,53	-	-
###	2026-03-26 13:40:00	0,36	25,16	4,84	0,47	23,17	26,41	7,56	-	-
###	2026-03-26 13:45:00	0,39	25,13	4,84	0,47	23,04	26,41	7,52	-	-
###	2026-03-26 13:50:00	0,36	25,04	4,84	0,47	23,08	26,45	7,57	-	-
###	2026-03-26 13:55:00	0,4	25,08	4,84	0,47	23,06	26,45	7,53	-	-
###	2026-03-26 14:00:00	0,36	24,93	4,84	0,47	23,16	26,48	7,52	-	-
###	2026-03-26 14:05:00	0,4	25	4,84	0,47	23,12	26,48	7,5	-	-
###	2026-03-26 14:10:00	0,36	24,87	4,84	0,47	23,08	26,5	7,51	-	-
###	2026-03-26 14:15:00	0,39	25,03	4,84	0,47	22,98	26,5	7,41	-	-
###	2026-03-26 14:20:00	0,35	24,9	4,84	0,47	23,08	26,54	7,46	-	-
###	2026-03-26 14:25:00	0,38	25,02	4,84	0,47	22,97	26,53	7,48	-	-
###	2026-03-26 14:30:00	0,41	24,93	4,84	0,47	23,11	26,55	7,57	-	-
###	2026-03-26 14:35:00	0,42	25	4,84	0,47	22,98	26,58	7,54	-	-
###	2026-03-26 14:40:00	0,43	25,08	4,84	0,47	23,17	26,61	7,58	-	-
###	2026-03-26 14:45:00	0,42	25,05	4,84	0,47	23,09	26,64	7,54	-	-
###	2026-03-26 14:50:00	0,42	24,9	4,84	0,47	23,02	26,66	7,54	-	-
###	2026-03-26 14:55:00	0,42	24,94	4,84	0,47	22,96	26,66	7,43	-	-
###	2026-03-26 15:00:00	0,42	24,95	4,84	0,47	22,99	26,69	7,47	-	-
###	2026-03-26 15:05:00	0,42	24,93	4,84	0,47	22,93	26,7	7,34	-	-
###	2026-03-26 15:10:00	0,4	24,99	4,84	0,47	23,04	26,71	7,43	-	-
###	2026-03-26 15:15:00	0,41	24,94	4,84	0,47	22,96	26,71	7,32	-	-
###	2026-03-26 15:20:00	0,37	25,02	4,84	0,47	23,03	26,73	7,44	-	-
###	2026-03-26 15:25:00	0,39	24,89	4,84	0,47	22,96	26,73	7,35	-	-
###	2026-03-26 15:30:00	0,37	24,98	4,84	0,47	23,19	26,74	7,45	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-26 15:35:00	0,39	24,96	4,84	0,47	23,11	26,74	7,34	-	-
###	2026-03-26 15:40:00	0,36	24,92	4,84	0,47	23,04	26,78	7,43	-	-
###	2026-03-26 15:45:00	0,38	24,91	4,84	0,47	22,94	26,77	7,34	-	-
###	2026-03-26 15:50:00	0,35	24,95	4,84	0,47	23,08	26,75	7,47	-	-
###	2026-03-26 15:55:00	0,36	24,92	4,84	0,47	23,03	26,76	7,36	-	-
###	2026-03-26 16:00:00	0,35	24,85	4,84	0,47	22,97	26,77	7,45	-	-
###	2026-03-26 16:05:00	0,39	24,87	4,84	0,47	22,89	26,76	7,34	-	-
###	2026-03-26 16:10:00	0,36	24,88	4,84	0,47	23	26,78	7,45	-	-
###	2026-03-26 16:15:00	0,39	24,96	4,84	0,47	22,92	26,79	7,34	-	-
###	2026-03-26 16:20:00	0,35	24,91	4,84	0,47	23,02	26,77	7,47	-	-
###	2026-03-26 16:25:00	0,38	24,92	4,84	0,47	22,93	26,76	7,34	-	-
###	2026-03-26 16:30:00	0,35	24,9	4,84	0,47	22,95	26,75	7,5	-	-
###	2026-03-26 16:35:00	0,39	24,95	4,84	0,47	22,88	26,74	7,44	-	-
###	2026-03-26 16:40:00	0,36	24,92	4,84	0,47	22,86	26,72	7,53	-	-
###	2026-03-26 16:45:00	0,39	24,86	4,84	0,47	22,78	26,71	7,45	-	-
###	2026-03-26 16:50:00	0,36	24,78	4,84	0,47	22,86	26,71	7,54	-	-
###	2026-03-26 16:55:00	0,39	24,9	4,84	0,47	22,79	26,71	7,44	-	-
###	2026-03-26 17:00:00	0,36	24,81	4,84	0,47	22,96	26,7	7,53	-	-
###	2026-03-26 17:05:00	0,4	24,89	4,84	0,47	22,89	26,7	7,42	-	-
###	2026-03-26 17:10:00	0,36	24,75	4,84	0,47	22,86	26,71	7,55	-	-
###	2026-03-26 17:15:00	0,39	24,82	4,84	0,47	22,8	26,71	7,46	-	-
###	2026-03-26 17:20:00	0,37	24,81	4,84	0,47	23,05	26,7	7,51	-	-
###	2026-03-26 17:25:00	0,4	24,81	4,84	0,47	23	26,71	7,42	-	-
###	2026-03-26 17:30:00	0,37	24,82	4,84	0,47	22,81	26,7	7,5	-	-
###	2026-03-26 17:35:00	0,4	24,81	4,84	0,47	22,74	26,7	7,4	-	-
###	2026-03-26 17:40:00	0,37	24,86	4,84	0,47	22,9	26,7	7,52	-	-
###	2026-03-26 17:45:00	0,4	24,84	4,84	0,47	22,85	26,7	7,44	-	-
###	2026-03-26 17:50:00	0,37	24,84	4,84	0,47	22,89	26,7	7,52	-	-
###	2026-03-26 17:55:00	0,4	24,83	4,84	0,47	22,84	26,7	7,45	-	-
###	2026-03-26 18:00:00	0,37	24,82	4,84	0,47	22,82	26,7	7,56	-	-
###	2026-03-26 18:05:00	0,4	24,82	4,84	0,47	22,73	26,67	7,45	-	-
###	2026-03-26 18:10:00	0,37	24,82	4,84	0,47	22,81	26,7	7,53	-	-
###	2026-03-26 18:15:00	0,4	24,83	4,84	0,47	22,74	26,67	7,41	-	-
###	2026-03-26 18:20:00	0,37	24,81	4,84	0,47	22,82	26,67	7,54	-	-
###	2026-03-26 18:25:00	0,4	24,84	4,84	0,47	22,76	26,66	7,42	-	-
###	2026-03-26 18:30:00	0,37	24,8	4,84	0,47	22,9	26,68	7,55	-	-
###	2026-03-26 18:35:00	0,4	24,72	4,84	0,47	22,82	26,69	7,5	-	-
###	2026-03-26 18:40:00	0,37	24,74	4,84	0,47	22,78	26,7	7,58	-	-
###	2026-03-26 18:45:00	0,41	24,72	4,84	0,47	22,71	26,7	7,53	-	-
###	2026-03-26 18:50:00	0,38	24,7	4,84	0,47	22,73	26,7	7,59	-	-
###	2026-03-26 18:55:00	0,4	24,71	4,84	0,47	22,7	26,7	7,53	-	-
###	2026-03-26 19:00:00	0,38	24,71	4,84	0,47	22,76	26,7	7,6	-	-
###	2026-03-26 19:05:00	0,41	24,81	4,84	0,47	22,7	26,7	7,52	-	-
###	2026-03-26 19:10:00	0,38	24,8	4,84	0,47	22,81	26,69	7,62	-	-
###	2026-03-26 19:15:00	0,41	24,69	4,84	0,47	22,74	26,66	7,56	-	-
###	2026-03-26 19:20:00	0,38	24,64	4,84	0,47	22,86	26,66	7,65	-	-
###	2026-03-26 19:25:00	0,41	24,7	4,84	0,47	22,8	26,65	7,59	-	-
###	2026-03-26 19:30:00	0,38	24,65	4,84	0,47	22,77	26,65	7,65	-	-
###	2026-03-26 19:35:00	0,4	24,69	4,84	0,47	22,68	26,65	7,59	-	-
###	2026-03-26 19:40:00	0,38	24,71	4,84	0,47	22,76	26,65	7,65	-	-
###	2026-03-26 19:45:00	0,42	24,66	4,84	0,47	22,7	26,61	7,57	-	-
###	2026-03-26 19:50:00	0,39	24,67	4,84	0,47	22,71	26,61	7,63	-	-
###	2026-03-26 19:55:00	0,4	24,66	4,84	0,47	22,64	26,61	7,54	-	-
###	2026-03-26 20:00:00	0,38	24,53	4,84	0,47	22,77	26,62	7,64	-	-
###	2026-03-26 20:05:00	0,41	24,61	4,84	0,47	22,72	26,63	7,59	-	-
###	2026-03-26 20:10:00	0,39	24,55	4,84	0,47	22,68	26,65	7,63	-	-
###	2026-03-26 20:15:00	0,41	24,6	4,84	0,47	22,64	26,65	7,59	-	-
###	2026-03-26 20:20:00	0,38	24,54	4,84	0,47	22,93	26,66	7,64	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-26 20:25:00	0,41	24,62	4,84	0,47	22,85	26,67	7,52	-	-
###	2026-03-26 20:30:00	0,38	24,58	4,84	0,47	22,71	26,7	7,63	-	-
###	2026-03-26 20:35:00	0,4	24,6	4,84	0,47	22,66	26,69	7,51	-	-
###	2026-03-26 20:40:00	0,39	24,68	4,84	0,47	23,14	26,7	7,63	-	-
###	2026-03-26 20:45:00	0,41	24,64	4,84	0,47	23,07	26,7	7,58	-	-
###	2026-03-26 20:50:00	0,38	24,64	4,84	0,47	22,71	26,71	7,65	-	-
###	2026-03-26 20:55:00	0,41	24,58	4,84	0,47	22,63	26,71	7,54	-	-
###	2026-03-26 21:00:00	0,39	24,55	4,84	0,47	22,65	26,72	7,67	-	-
###	2026-03-26 21:05:00	0,41	24,61	4,84	0,47	22,62	26,71	7,6	-	-
###	2026-03-26 21:10:00	0,39	24,55	4,84	0,47	22,63	26,73	7,68	-	-
###	2026-03-26 21:15:00	0,41	24,53	4,84	0,47	22,59	26,73	7,61	-	-
###	2026-03-26 21:20:00	0,39	24,6	4,84	0,47	22,62	26,73	7,7	-	-
###	2026-03-26 21:25:00	0,41	24,54	4,84	0,47	22,59	26,71	7,64	-	-
###	2026-03-26 21:30:00	0,39	24,52	4,84	0,47	22,69	26,75	7,72	-	-
###	2026-03-26 21:35:00	0,4	24,49	4,84	0,47	22,64	26,76	7,65	-	-
###	2026-03-26 21:40:00	0,39	24,64	4,84	0,47	22,64	26,79	7,69	-	-
###	2026-03-26 21:45:00	0,4	24,51	4,84	0,47	22,6	26,78	7,63	-	-
###	2026-03-26 21:50:00	0,39	24,51	4,84	0,47	22,6	26,8	7,72	-	-
###	2026-03-26 21:55:00	0,41	24,52	4,84	0,47	22,56	26,79	7,7	-	-
###	2026-03-26 22:00:00	0,39	24,55	4,84	0,47	22,73	26,8	7,74	-	-
###	2026-03-26 22:05:00	0,41	24,53	4,84	0,47	22,69	26,79	7,73	-	-
###	2026-03-26 22:10:00	0,39	24,58	4,84	0,47	22,62	26,8	7,69	-	-
###	2026-03-26 22:15:00	0,42	24,42	4,84	0,47	22,56	26,79	7,63	-	-
###	2026-03-26 22:20:00	0,39	24,47	4,84	0,47	22,61	26,8	7,66	-	-
###	2026-03-26 22:25:00	0,41	24,51	4,84	0,47	22,56	26,79	7,54	-	-
###	2026-03-26 22:30:00	0,38	24,64	4,84	0,47	22,65	26,82	7,66	-	-
###	2026-03-26 22:35:00	0,4	24,56	4,84	0,47	22,58	26,82	7,64	-	-
###	2026-03-26 22:40:00	0,38	24,55	4,84	0,47	22,59	26,83	7,74	-	-
###	2026-03-26 22:45:00	0,4	24,51	4,84	0,47	22,54	26,84	7,66	-	-
###	2026-03-26 22:50:00	0,38	24,54	4,84	0,47	22,6	26,85	7,76	-	-
###	2026-03-26 22:55:00	0,4	24,45	4,84	0,47	22,54	26,85	7,68	-	-
###	2026-03-26 23:00:00	0,38	24,53	4,84	0,47	22,67	26,85	7,74	-	-
###	2026-03-26 23:05:00	0,41	24,53	4,84	0,47	22,63	26,85	7,67	-	-
###	2026-03-26 23:10:00	0,39	24,57	4,84	0,47	22,61	26,85	7,73	-	-
###	2026-03-26 23:15:00	0,4	24,49	4,84	0,47	22,57	26,84	7,67	-	-
###	2026-03-26 23:20:00	0,39	24,49	4,84	0,47	22,63	26,86	7,74	-	-
###	2026-03-26 23:25:00	0,4	24,51	4,84	0,47	22,56	26,85	7,7	-	-
###	2026-03-26 23:30:00	0,38	24,5	4,84	0,47	22,61	26,85	7,78	-	-
###	2026-03-26 23:35:00	0,42	24,47	4,84	0,47	22,56	26,85	7,59	-	-
###	2026-03-26 23:40:00	0,39	24,57	4,84	0,47	22,54	26,88	7,75	-	-
###	2026-03-26 23:45:00	0,41	24,46	4,84	0,47	22,49	26,87	7,52	-	-
###	2026-03-26 23:50:00	0,39	24,52	4,84	0,47	22,72	26,89	7,65	-	-
###	2026-03-26 23:55:00	0,41	24,46	4,84	0,47	22,66	26,86	7,47	-	-
###	2026-03-27 00:00:00	0,39	24,46	4,84	0,47	22,73	26,89	7,63	-	-
###	2026-03-27 00:05:00	0,39	24,41	4,84	0,47	22,66	26,9	7,7	-	-
###	2026-03-27 00:15:00	0,41	24,33	4,84	0,47	22,64	26,89	7,45	-	-
###	2026-03-27 00:20:00	0,39	24,36	4,84	0,47	22,56	26,9	7,62	-	-
###	2026-03-27 00:25:00	0,41	24,23	4,84	0,47	22,51	26,9	7,45	-	-
###	2026-03-27 00:30:00	0,39	24,41	4,84	0,47	22,91	26,91	7,7	-	-
###	2026-03-27 00:35:00	0,41	24,4	4,84	0,47	22,82	26,9	7,49	-	-
###	2026-03-27 00:40:00	0,39	24,31	4,84	0,47	22,55	26,91	7,78	-	-
###	2026-03-27 00:45:00	0,41	24,37	4,84	0,47	22,52	26,9	7,71	-	-
###	2026-03-27 00:50:00	0,39	24,38	4,84	0,47	22,52	26,92	7,64	-	-
###	2026-03-27 00:55:00	0,41	24,33	4,84	0,47	22,48	26,9	7,46	-	-
###	2026-03-27 01:00:00	0,39	24,41	4,84	0,47	22,51	26,91	7,61	-	-
###	2026-03-27 01:05:00	0,41	24,33	4,84	0,47	22,46	26,91	7,46	-	-
###	2026-03-27 01:10:00	0,39	24,32	4,84	0,47	22,59	26,93	7,68	-	-
###	2026-03-27 01:15:00	0,41	24,19	4,84	0,47	22,53	26,91	7,45	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-27 01:20:00	0,39	24,36	4,84	0,47	22,54	26,94	7,64	-	-
###	2026-03-27 01:25:00	0,41	24,3	4,84	0,47	22,49	26,92	7,45	-	-
###	2026-03-27 01:30:00	0,39	24,39	4,84	0,47	22,81	26,94	7,66	-	-
###	2026-03-27 01:35:00	0,41	24,34	4,84	0,47	22,73	26,92	7,47	-	-
###	2026-03-27 01:40:00	0,39	24,25	4,84	0,47	22,53	26,94	7,65	-	-
###	2026-03-27 01:45:00	0,41	24,12	4,84	0,47	22,49	26,91	7,49	-	-
###	2026-03-27 01:50:00	0,39	24,38	4,84	0,47	22,5	26,94	7,68	-	-
###	2026-03-27 01:55:00	0,41	24,3	4,84	0,47	22,52	26,92	7,49	-	-
###	2026-03-27 02:00:00	0,39	24,33	4,84	0,47	22,57	26,94	7,66	-	-
###	2026-03-27 02:05:00	0,41	24,31	4,84	0,47	22,49	26,9	7,47	-	-
###	2026-03-27 02:10:00	0,4	24,28	4,84	0,47	22,54	26,94	7,64	-	-
###	2026-03-27 02:15:00	0,41	24,31	4,84	0,47	22,49	26,94	7,53	-	-
###	2026-03-27 02:20:00	0,4	24,29	4,84	0,47	22,5	26,94	7,69	-	-
###	2026-03-27 02:25:00	0,42	24,27	4,84	0,47	22,47	26,94	7,54	-	-
###	2026-03-27 02:30:00	0,4	24,36	4,84	0,47	22,51	26,95	7,82	-	-
###	2026-03-27 02:35:00	0,42	24,25	4,84	0,47	22,47	26,94	7,8	-	-
###	2026-03-27 02:40:00	0,4	24,25	4,84	0,47	22,95	26,95	7,83	-	-
###	2026-03-27 02:45:00	0,41	24,22	4,84	0,47	22,9	26,95	7,6	-	-
###	2026-03-27 02:50:00	0,4	24,35	4,84	0,47	22,49	26,95	7,71	-	-
###	2026-03-27 02:55:00	0,42	24,31	4,84	0,47	22,45	26,94	7,75	-	-
###	2026-03-27 03:00:00	0,39	24,31	4,84	0,47	22,45	26,96	7,85	-	-
###	2026-03-27 03:05:00	0,41	24,29	4,84	0,47	22,43	26,95	7,83	-	-
###	2026-03-27 03:10:00	0,41	24,3	4,84	0,47	22,49	26,95	7,85	-	-
###	2026-03-27 03:15:00	0,43	24,13	4,84	0,47	22,45	26,94	7,81	-	-
###	2026-03-27 03:20:00	0,4	24,28	4,84	0,47	22,52	26,95	7,82	-	-
###	2026-03-27 03:25:00	0,42	24,22	4,84	0,47	22,48	26,95	7,63	-	-
###	2026-03-27 03:30:00	0,4	24,3	4,84	0,47	22,5	26,95	7,7	-	-
###	2026-03-27 03:35:00	0,41	24,16	4,84	0,47	22,46	26,94	7,69	-	-
###	2026-03-27 03:40:00	0,39	24,24	4,84	0,47	22,63	26,95	7,69	-	-
###	2026-03-27 03:45:00	0,4	24,21	4,84	0,47	22,59	26,94	7,77	-	-
###	2026-03-27 03:50:00	0,4	24,17	4,84	0,47	22,45	26,95	7,81	-	-
###	2026-03-27 03:55:00	0,42	24,26	4,84	0,47	22,41	26,95	7,52	-	-
###	2026-03-27 04:00:00	0,4	24,28	4,84	0,47	22,43	26,95	7,7	-	-
###	2026-03-27 04:05:00	0,42	24,2	4,84	0,47	22,41	26,95	7,78	-	-
###	2026-03-27 04:10:00	0,41	24,26	4,84	0,47	22,42	26,96	7,83	-	-
###	2026-03-27 04:15:00	0,42	24,26	4,84	0,47	22,4	26,95	7,69	-	-
###	2026-03-27 04:20:00	0,4	24,16	4,84	0,47	22,59	26,96	7,74	-	-
###	2026-03-27 04:25:00	0,41	24,05	4,84	0,47	22,53	26,95	7,78	-	-
###	2026-03-27 04:30:00	0,4	24,21	4,84	0,47	22,57	26,95	7,75	-	-
###	2026-03-27 04:35:00	0,41	24,16	4,84	0,47	22,51	26,95	7,59	-	-
###	2026-03-27 04:40:00	0,4	24,27	4,84	0,47	22,49	26,98	7,71	-	-
###	2026-03-27 04:45:00	0,41	24,2	4,84	0,47	22,51	26,96	7,52	-	-
###	2026-03-27 04:50:00	0,4	24,29	4,84	0,47	22,41	26,97	7,69	-	-
###	2026-03-27 04:55:00	0,42	24,22	4,84	0,47	22,37	26,95	7,57	-	-
###	2026-03-27 05:00:00	0,4	24,32	4,84	0,47	22,42	26,95	7,68	-	-
###	2026-03-27 05:05:00	0,41	24,18	4,84	0,47	22,39	26,95	7,59	-	-
###	2026-03-27 05:10:00	0,4	24,3	4,84	0,47	22,4	26,96	7,7	-	-
###	2026-03-27 05:15:00	0,41	24,21	4,84	0,47	22,38	26,94	7,58	-	-
###	2026-03-27 05:20:00	0,4	24,27	4,84	0,47	22,39	26,95	7,71	-	-
###	2026-03-27 05:25:00	0,42	24,16	4,84	0,47	22,36	26,93	7,59	-	-
###	2026-03-27 05:30:00	0,4	24,27	4,84	0,47	22,39	26,95	7,71	-	-
###	2026-03-27 05:35:00	0,41	24,14	4,84	0,47	22,35	26,94	7,57	-	-
###	2026-03-27 05:40:00	0,4	24,12	4,84	0,47	22,38	26,95	7,75	-	-
###	2026-03-27 05:45:00	0,41	24,17	4,84	0,47	22,34	26,95	7,57	-	-
###	2026-03-27 05:50:00	0,4	24,15	4,84	0,47	22,39	26,95	7,72	-	-
###	2026-03-27 05:55:00	0,42	24,21	4,84	0,47	22,37	26,94	7,55	-	-
###	2026-03-27 06:00:00	0,4	24,24	4,84	0,47	22,43	26,95	7,69	-	-
###	2026-03-27 06:05:00	0,41	24,18	4,84	0,47	22,38	26,94	7,56	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-27 06:10:00	0,4	24,25	4,84	0,47	22,49	26,95	7,74	-	-
###	2026-03-27 06:15:00	0,41	24,14	4,84	0,47	22,43	26,91	7,57	-	-
###	2026-03-27 06:20:00	0,4	24,26	4,84	0,47	22,42	26,95	7,69	-	-
###	2026-03-27 06:25:00	0,42	24,08	4,84	0,47	22,36	26,94	7,57	-	-
###	2026-03-27 06:30:00	0,4	24,06	4,84	0,47	22,5	26,95	7,74	-	-
###	2026-03-27 06:35:00	0,41	24,07	4,84	0,47	22,46	26,94	7,55	-	-
###	2026-03-27 06:40:00	0,4	24,09	4,84	0,47	22,42	26,95	7,74	-	-
###	2026-03-27 06:45:00	0,42	24,03	4,84	0,47	22,38	26,94	7,57	-	-
###	2026-03-27 06:50:00	0,4	24,11	4,84	0,47	22,44	26,95	7,76	-	-
###	2026-03-27 06:55:00	0,42	24,19	4,84	0,47	22,37	26,93	7,54	-	-
###	2026-03-27 07:00:00	0,41	24,14	4,84	0,47	22,36	26,95	7,7	-	-
###	2026-03-27 07:05:00	0,42	24,15	4,84	0,47	22,34	26,92	7,56	-	-
###	2026-03-27 07:10:00	0,41	24,16	4,84	0,47	22,54	26,94	7,74	-	-
###	2026-03-27 07:15:00	0,42	24,13	4,84	0,47	22,49	26,92	7,56	-	-
###	2026-03-27 07:20:00	0,41	24,17	4,84	0,47	22,36	26,95	7,72	-	-
###	2026-03-27 07:25:00	0,41	24,15	4,84	0,47	22,33	26,94	7,56	-	-
###	2026-03-27 07:30:00	0,41	24,11	4,84	0,47	22,36	26,95	7,73	-	-
###	2026-03-27 07:35:00	0,42	24,15	4,84	0,47	22,33	26,95	7,57	-	-
###	2026-03-27 07:40:00	0,41	24,18	4,84	0,47	22,35	26,94	7,75	-	-
###	2026-03-27 07:45:00	0,42	24,12	4,84	0,47	22,33	26,9	7,53	-	-
###	2026-03-27 07:50:00	0,41	24,1	4,84	0,47	22,36	26,92	7,74	-	-
###	2026-03-27 07:55:00	0,43	24,17	4,84	0,47	22,36	26,9	7,5	-	-
###	2026-03-27 08:00:00	0,41	24,18	4,84	0,47	22,42	26,9	7,74	-	-
###	2026-03-27 08:05:00	0,42	24,05	4,84	0,47	22,35	26,89	7,56	-	-
###	2026-03-27 08:10:00	0,41	24,14	4,84	0,47	22,35	26,9	7,77	-	-
###	2026-03-27 08:15:00	0,43	24,01	4,84	0,47	22,32	26,87	7,6	-	-
###	2026-03-27 08:20:00	0,41	24,02	4,84	0,47	22,41	26,88	7,74	-	-
###	2026-03-27 08:25:00	0,43	24,08	4,84	0,47	22,36	26,85	7,56	-	-
###	2026-03-27 08:30:00	0,42	24,07	4,84	0,47	22,35	26,86	7,76	-	-
###	2026-03-27 08:35:00	0,42	24,18	4,84	0,47	22,32	26,84	7,56	-	-
###	2026-03-27 08:40:00	0,42	24,17	4,84	0,47	22,38	26,85	7,77	-	-
###	2026-03-27 08:45:00	0,43	24,02	4,84	0,47	22,33	26,84	7,55	-	-
###	2026-03-27 08:50:00	0,42	24,15	4,84	0,47	22,35	26,84	7,79	-	-
###	2026-03-27 08:55:00	0,43	24,02	4,84	0,47	22,32	26,81	7,78	-	-
###	2026-03-27 09:00:00	0,42	24,11	4,84	0,47	22,4	26,82	7,82	-	-
###	2026-03-27 09:05:00	0,43	24,12	4,84	0,47	22,37	26,79	7,77	-	-
###	2026-03-27 09:10:00	0,42	24,1	4,84	0,47	22,37	26,8	7,86	-	-
###	2026-03-27 09:15:00	0,44	24,02	4,84	0,47	22,33	26,77	7,78	-	-
###	2026-03-27 09:20:00	0,42	23,97	4,84	0,47	22,38	26,78	7,87	-	-
###	2026-03-27 09:25:00	0,44	24,04	4,84	0,47	22,32	26,75	7,71	-	-
###	2026-03-27 09:30:00	0,42	23,93	4,84	0,47	22,34	26,75	7,78	-	-
###	2026-03-27 09:35:00	0,43	23,99	4,84	0,47	22,29	26,74	7,6	-	-
###	2026-03-27 09:40:00	0,42	24,1	4,84	0,47	22,32	26,75	7,8	-	-
###	2026-03-27 09:45:00	0,43	24,05	4,84	0,47	22,3	26,7	7,7	-	-
###	2026-03-27 09:50:00	0,42	24	4,84	0,47	22,35	26,71	7,84	-	-
###	2026-03-27 09:55:00	0,44	24,07	4,84	0,47	22,3	26,68	7,66	-	-
###	2026-03-27 10:00:00	0,42	24,1	4,84	0,47	22,33	26,7	7,81	-	-
###	2026-03-27 10:05:00	0,44	24,04	4,84	0,47	22,31	26,66	7,68	-	-
###	2026-03-27 10:10:00	0,42	24,09	4,84	0,47	22,31	26,68	7,81	-	-
###	2026-03-27 10:15:00	0,44	23,96	4,84	0,47	22,29	26,65	7,66	-	-
###	2026-03-27 10:20:00	0,42	24,05	4,84	0,47	22,39	26,67	7,83	-	-
###	2026-03-27 10:25:00	0,43	24	4,84	0,47	22,35	26,66	7,6	-	-
###	2026-03-27 10:30:00	0,44	24,02	4,84	0,47	22,3	26,66	7,83	-	-
###	2026-03-27 10:35:00	0,45	23,99	4,84	0,47	22,27	26,65	7,58	-	-
###	2026-03-27 10:40:00	0,43	24,04	4,84	0,47	22,34	26,66	7,81	-	-
###	2026-03-27 10:45:00	0,44	23,98	4,84	0,47	22,29	26,64	7,6	-	-
###	2026-03-27 10:50:00	0,42	24,06	4,84	0,47	22,78	26,65	7,82	-	-
###	2026-03-27 10:55:00	0,43	24,08	4,84	0,47	22,73	26,63	7,64	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-27 11:00:00	0,42	24,05	4,84	0,47	22,31	26,65	7,84	-	-
###	2026-03-27 11:05:00	0,42	24	4,84	0,47	22,27	26,61	7,67	-	-
###	2026-03-27 11:10:00	0,43	24,08	4,84	0,47	22,44	26,62	7,81	-	-
###	2026-03-27 11:15:00	0,45	23,91	4,84	0,47	22,41	26,6	7,64	-	-
###	2026-03-27 11:20:00	0,42	24,06	4,84	0,47	22,3	26,61	7,84	-	-
###	2026-03-27 11:25:00	0,43	23,96	4,84	0,47	22,28	26,59	7,66	-	-
###	2026-03-27 11:30:00	0,42	23,97	4,84	0,47	22,36	26,6	7,87	-	-
###	2026-03-27 11:35:00	0,44	23,99	4,84	0,47	22,32	26,58	7,61	-	-
###	2026-03-27 11:40:00	0,42	24,04	4,84	0,47	22,32	26,6	7,82	-	-
###	2026-03-27 11:45:00	0,42	24,02	4,84	0,47	22,28	26,58	7,69	-	-
###	2026-03-27 11:50:00	0,44	24,08	4,84	0,47	22,3	26,58	7,85	-	-
###	2026-03-27 11:55:00	0,45	24,03	4,84	0,47	22,26	26,55	7,6	-	-
###	2026-03-27 12:00:00	0,43	24,1	4,84	0,47	22,28	26,57	7,86	-	-
###	2026-03-27 12:05:00	0,44	24,04	4,84	0,47	22,25	26,55	7,68	-	-
###	2026-03-27 12:10:00	0,42	24,09	4,84	0,47	22,29	26,55	7,86	-	-
###	2026-03-27 12:15:00	0,43	23,96	4,84	0,47	22,27	26,53	7,67	-	-
###	2026-03-27 12:20:00	0,42	24,01	4,84	0,47	22,53	26,55	7,88	-	-
###	2026-03-27 12:25:00	0,43	23,91	4,84	0,47	22,47	26,52	7,62	-	-
###	2026-03-27 12:30:00	0,42	24,01	4,84	0,47	22,29	26,55	7,83	-	-
###	2026-03-27 12:35:00	0,43	23,95	4,84	0,47	22,26	26,52	7,68	-	-
###	2026-03-27 12:40:00	0,42	23,95	4,84	0,47	22,49	26,55	7,87	-	-
###	2026-03-27 12:45:00	0,43	23,95	4,84	0,47	22,44	26,55	7,82	-	-
###	2026-03-27 12:50:00	0,41	23,85	4,84	0,47	22,38	26,57	7,91	-	-
###	2026-03-27 12:55:00	0,42	23,95	4,84	0,47	22,33	26,55	7,72	-	-
###	2026-03-27 13:00:00	0,41	23,91	4,84	0,47	22,31	26,6	7,91	-	-
###	2026-03-27 13:05:00	0,44	23,94	4,84	0,47	22,28	26,56	7,85	-	-
###	2026-03-27 13:10:00	0,42	23,98	4,84	0,47	22,26	26,58	7,87	-	-
###	2026-03-27 13:15:00	0,44	23,97	4,84	0,47	22,23	26,55	7,82	-	-
###	2026-03-27 13:20:00	0,42	24,01	4,84	0,47	22,29	26,57	7,89	-	-
###	2026-03-27 13:25:00	0,43	23,94	4,84	0,47	22,25	26,55	7,83	-	-
###	2026-03-27 13:30:00	0,42	23,91	4,84	0,47	22,37	26,6	7,91	-	-
###	2026-03-27 13:35:00	0,44	23,94	4,84	0,47	22,34	26,6	7,8	-	-
###	2026-03-27 13:40:00	0,42	23,99	4,84	0,47	22,29	26,61	7,88	-	-
###	2026-03-27 13:45:00	0,44	23,95	4,84	0,47	22,25	26,6	7,79	-	-
###	2026-03-27 13:50:00	0,41	24,02	4,84	0,47	22,39	26,64	7,89	-	-
###	2026-03-27 13:55:00	0,43	23,99	4,84	0,47	22,34	26,6	7,8	-	-
###	2026-03-27 14:00:00	0,42	24,08	4,84	0,47	22,26	26,65	7,87	-	-
###	2026-03-27 14:05:00	0,43	23,96	4,84	0,47	22,23	26,63	7,81	-	-
###	2026-03-27 14:10:00	0,42	24,02	4,84	0,47	22,33	26,66	7,91	-	-
###	2026-03-27 14:15:00	0,43	23,87	4,84	0,47	22,29	26,65	7,85	-	-
###	2026-03-27 14:20:00	0,41	24,01	4,84	0,47	22,26	26,68	7,89	-	-
###	2026-03-27 14:25:00	0,43	23,96	4,84	0,47	22,22	26,66	7,87	-	-
###	2026-03-27 14:30:00	0,41	24,04	4,84	0,47	22,28	26,7	7,92	-	-
###	2026-03-27 14:35:00	0,43	23,94	4,84	0,47	22,24	26,67	7,86	-	-
###	2026-03-27 14:40:00	0,42	24,04	4,84	0,47	22,26	26,7	7,92	-	-
###	2026-03-27 14:45:00	0,44	23,95	4,84	0,47	22,23	26,7	7,85	-	-
###	2026-03-27 14:50:00	0,42	23,99	4,84	0,47	22,25	26,71	7,88	-	-
###	2026-03-27 14:55:00	0,43	23,9	4,84	0,47	22,22	26,68	7,78	-	-
###	2026-03-27 15:00:00	0,42	24,03	4,84	0,47	22,27	26,7	7,92	-	-
###	2026-03-27 15:05:00	0,43	24,01	4,84	0,47	22,24	26,65	7,88	-	-
###	2026-03-27 15:10:00	0,42	23,97	4,84	0,47	22,37	26,66	7,92	-	-
###	2026-03-27 15:15:00	0,44	23,92	4,84	0,47	22,33	26,61	7,65	-	-
###	2026-03-27 15:20:00	0,42	23,94	4,84	0,47	22,25	26,65	7,86	-	-
###	2026-03-27 15:25:00	0,44	23,93	4,84	0,47	22,35	26,6	7,6	-	-
###	2026-03-27 15:30:00	0,42	24,02	4,84	0,47	22,37	26,61	7,88	-	-
###	2026-03-27 15:35:00	0,44	23,95	4,84	0,47	22,37	26,55	7,79	-	-
###	2026-03-27 15:40:00	0,42	23,92	4,84	0,47	22,27	26,59	7,88	-	-
###	2026-03-27 15:45:00	0,44	23,96	4,84	0,47	22,21	26,54	7,81	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-27 15:50:00	0,42	23,99	4,84	0,47	22,27	26,55	7,87	-	-
###	2026-03-27 15:55:00	0,43	23,96	4,84	0,47	22,24	26,5	7,78	-	-
###	2026-03-27 16:00:00	0,42	23,96	4,84	0,47	22,53	26,53	7,89	-	-
###	2026-03-27 16:05:00	0,45	23,96	4,84	0,47	22,48	26,46	7,79	-	-
###	2026-03-27 16:10:00	0,42	23,95	4,84	0,47	22,23	26,5	7,89	-	-
###	2026-03-27 16:15:00	0,44	23,92	4,84	0,47	22,21	26,41	7,71	-	-
###	2026-03-27 16:20:00	0,42	23,98	4,84	0,47	22,29	26,45	7,9	-	-
###	2026-03-27 16:25:00	0,45	23,99	4,84	0,47	22,25	26,41	7,66	-	-
###	2026-03-27 16:30:00	0,42	23,98	4,84	0,47	22,33	26,45	7,9	-	-
###	2026-03-27 16:35:00	0,44	23,9	4,84	0,47	22,28	26,41	7,67	-	-
###	2026-03-27 16:40:00	0,43	23,88	4,84	0,47	22,33	26,45	7,92	-	-
###	2026-03-27 16:45:00	0,45	23,87	4,84	0,47	22,29	26,4	7,69	-	-
###	2026-03-27 16:50:00	0,43	23,98	4,84	0,47	22,27	26,44	7,89	-	-
###	2026-03-27 16:55:00	0,44	24	4,84	0,47	22,24	26,39	7,72	-	-
###	2026-03-27 17:00:00	0,43	23,98	4,84	0,47	22,27	26,4	7,85	-	-
###	2026-03-27 17:05:00	0,44	23,92	4,84	0,47	22,26	26,35	7,71	-	-
###	2026-03-27 17:10:00	0,42	23,98	4,84	0,47	22,36	26,39	7,88	-	-
###	2026-03-27 17:15:00	0,44	23,93	4,84	0,47	22,31	26,35	7,68	-	-
###	2026-03-27 17:20:00	0,42	24	4,84	0,47	22,28	26,38	7,9	-	-
###	2026-03-27 17:25:00	0,46	23,93	4,84	0,47	22,25	26,35	7,67	-	-
###	2026-03-27 17:30:00	0,43	23,97	4,84	0,47	22,24	26,37	7,9	-	-
###	2026-03-27 17:35:00	0,44	23,89	4,84	0,47	22,2	26,31	7,7	-	-
###	2026-03-27 17:40:00	0,43	23,86	4,84	0,47	22,21	26,35	7,92	-	-
###	2026-03-27 17:45:00	0,45	23,87	4,84	0,47	22,19	26,3	7,82	-	-
###	2026-03-27 17:50:00	0,43	23,97	4,84	0,47	22,31	26,35	7,92	-	-
###	2026-03-27 17:55:00	0,45	23,87	4,84	0,47	22,29	26,3	7,84	-	-
###	2026-03-27 18:00:00	0,43	23,94	4,84	0,47	22,22	26,35	7,94	-	-
###	2026-03-27 18:05:00	0,44	23,94	4,84	0,47	22,19	26,3	7,84	-	-
###	2026-03-27 18:10:00	0,43	23,92	4,84	0,47	22,33	26,35	7,92	-	-
###	2026-03-27 18:15:00	0,45	23,88	4,84	0,47	22,3	26,3	7,69	-	-
###	2026-03-27 18:20:00	0,43	23,94	4,84	0,47	22,29	26,35	7,94	-	-
###	2026-03-27 18:25:00	0,44	23,88	4,84	0,47	22,25	26,34	7,9	-	-
###	2026-03-27 18:30:00	0,43	23,86	4,84	0,47	22,25	26,38	7,95	-	-
###	2026-03-27 18:35:00	0,44	23,87	4,84	0,47	22,22	26,35	7,88	-	-
###	2026-03-27 18:40:00	0,43	23,89	4,84	0,47	22,2	26,4	7,95	-	-
###	2026-03-27 18:45:00	0,45	23,87	4,84	0,47	22,18	26,36	7,85	-	-
###	2026-03-27 18:50:00	0,44	23,89	4,84	0,47	22,21	26,4	7,95	-	-
###	2026-03-27 18:55:00	0,45	23,89	4,84	0,47	22,19	26,38	7,93	-	-
###	2026-03-27 19:00:00	0,43	23,83	4,84	0,47	22,22	26,42	7,96	-	-
###	2026-03-27 19:05:00	0,44	23,9	4,84	0,47	22,2	26,4	7,93	-	-
###	2026-03-27 19:10:00	0,43	23,88	4,84	0,47	22,38	26,43	7,95	-	-
###	2026-03-27 19:15:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,36	26,4	7,92	-	-
###	2026-03-27 19:20:00	0,43	23,91	4,84	0,47	22,19	26,45	7,95	-	-
###	2026-03-27 19:25:00	0,45	23,82	4,84	0,47	22,18	26,4	7,93	-	-
###	2026-03-27 19:30:00	0,43	23,94	4,84	0,47	22,24	26,45	7,95	-	-
###	2026-03-27 19:35:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,2	26,43	7,91	-	-
###	2026-03-27 19:40:00	0,43	23,86	4,84	0,47	22,26	26,46	7,96	-	-
###	2026-03-27 19:45:00	0,44	23,9	4,84	0,47	22,23	26,44	7,93	-	-
###	2026-03-27 19:50:00	0,43	23,86	4,84	0,47	22,21	26,46	7,95	-	-
###	2026-03-27 19:55:00	0,44	23,87	4,84	0,47	22,19	26,45	7,89	-	-
###	2026-03-27 20:00:00	0,43	23,9	4,84	0,47	22,27	26,47	7,96	-	-
###	2026-03-27 20:05:00	0,44	23,84	4,84	0,47	22,22	26,44	7,87	-	-
###	2026-03-27 20:10:00	0,43	23,96	4,84	0,47	22,23	26,46	7,96	-	-
###	2026-03-27 20:15:00	0,45	23,87	4,84	0,47	22,2	26,45	7,95	-	-
###	2026-03-27 20:20:00	0,43	23,95	4,84	0,47	22,21	26,48	7,96	-	-
###	2026-03-27 20:25:00	0,45	23,85	4,84	0,47	22,19	26,45	7,89	-	-
###	2026-03-27 20:30:00	0,44	23,9	4,84	0,47	22,3	26,5	7,96	-	-
###	2026-03-27 20:35:00	0,44	23,71	4,84	0,47	22,28	26,45	7,84	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-27 20:40:00	0,43	23,93	4,84	0,47	22,22	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-27 20:45:00	0,44	23,77	4,84	0,47	22,19	26,45	7,9	-	-
###	2026-03-27 20:50:00	0,43	23,88	4,84	0,47	22,19	26,5	7,94	-	-
###	2026-03-27 20:55:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,17	26,46	7,81	-	-
###	2026-03-27 21:00:00	0,43	23,84	4,84	0,47	22,19	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-27 21:05:00	0,44	23,84	4,84	0,47	22,17	26,49	7,9	-	-
###	2026-03-27 21:10:00	0,43	23,91	4,84	0,47	22,2	26,51	7,93	-	-
###	2026-03-27 21:15:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,18	26,49	7,95	-	-
###	2026-03-27 21:20:00	0,43	23,89	4,84	0,47	22,19	26,51	7,96	-	-
###	2026-03-27 21:25:00	0,45	23,86	4,84	0,47	22,17	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-27 21:30:00	0,43	23,87	4,84	0,47	22,27	26,52	7,96	-	-
###	2026-03-27 21:35:00	0,46	23,86	4,84	0,47	22,25	26,4	7,82	-	-
###	2026-03-27 21:40:00	0,43	23,91	4,84	0,47	22,27	26,34	7,96	-	-
###	2026-03-27 21:45:00	0,45	23,86	4,84	0,47	22,24	26,16	7,92	-	-
###	2026-03-27 21:50:00	0,43	23,85	4,84	0,47	22,19	26,1	7,96	-	-
###	2026-03-27 21:55:00	0,46	23,88	4,84	0,47	22,17	25,9	7,87	-	-
###	2026-03-27 22:00:00	0,43	23,89	4,84	0,47	22,19	25,9	7,96	-	-
###	2026-03-27 22:05:00	0,45	23,86	4,84	0,47	22,18	25,76	7,93	-	-
###	2026-03-27 22:10:00	0,44	23,91	4,84	0,47	22,19	25,7	7,95	-	-
###	2026-03-27 22:15:00	0,46	23,86	4,84	0,47	22,17	25,6	7,92	-	-
###	2026-03-27 22:20:00	0,44	23,94	4,84	0,47	22,22	25,55	7,97	-	-
###	2026-03-27 22:25:00	0,46	23,8	4,84	0,47	22,19	25,42	7,88	-	-
###	2026-03-27 22:30:00	0,44	23,96	4,84	0,47	22,21	25,41	7,97	-	-
###	2026-03-27 22:35:00	0,47	23,85	4,84	0,47	22,19	25,27	7,87	-	-
###	2026-03-27 22:40:00	0,45	23,96	4,84	0,47	22,21	25,27	7,97	-	-
###	2026-03-27 22:45:00	0,46	23,86	4,84	0,47	22,18	25,09	7,88	-	-
###	2026-03-27 22:50:00	0,45	23,86	4,84	0,47	22,16	25,12	7,98	-	-
###	2026-03-27 22:55:00	0,47	23,82	4,84	0,47	22,15	24,94	7,89	-	-
###	2026-03-27 23:00:00	0,45	23,89	4,84	0,47	22,19	24,98	7,98	-	-
###	2026-03-27 23:05:00	0,47	23,91	4,84	0,47	22,16	24,82	7,9	-	-
###	2026-03-27 23:10:00	0,44	23,92	4,84	0,47	22,27	24,86	7,98	-	-
###	2026-03-27 23:15:00	0,46	23,85	4,84	0,47	22,23	24,72	7,86	-	-
###	2026-03-27 23:20:00	0,45	23,85	4,84	0,47	22,2	24,77	7,98	-	-
###	2026-03-27 23:25:00	0,48	23,86	4,84	0,47	22,18	24,64	7,89	-	-
###	2026-03-27 23:30:00	0,45	23,83	4,84	0,47	22,16	24,67	7,98	-	-
###	2026-03-27 23:35:00	0,47	23,81	4,84	0,47	22,15	24,5	7,87	-	-
###	2026-03-27 23:40:00	0,45	23,85	4,84	0,47	22,18	24,52	7,98	-	-
###	2026-03-27 23:45:00	0,46	23,82	4,84	0,47	22,18	24,36	7,86	-	-
###	2026-03-27 23:50:00	0,45	23,85	4,84	0,47	22,19	24,36	7,98	-	-
###	2026-03-27 23:55:00	0,46	23,85	4,84	0,47	22,16	24,22	7,9	-	-
###	2026-03-28 00:00:00	0,45	23,88	4,84	0,47	22,18	24,25	7,98	-	-
###	2026-03-28 00:05:00	0,45	23,84	4,84	0,47	22,18	24,17	7,98	-	-
###	2026-03-28 00:15:00	0,46	23,76	4,84	0,47	22,17	24,02	7,91	-	-
###	2026-03-28 00:20:00	0,46	23,85	4,84	0,47	22,22	24,03	7,97	-	-
###	2026-03-28 00:25:00	0,48	23,78	4,84	0,47	22,21	23,89	7,91	-	-
###	2026-03-28 00:30:00	0,45	23,86	4,84	0,47	22,24	23,94	7,97	-	-
###	2026-03-28 00:35:00	0,47	23,77	4,84	0,47	22,22	23,79	7,83	-	-
###	2026-03-28 00:40:00	0,45	23,78	4,84	0,47	22,21	23,83	7,97	-	-
###	2026-03-28 00:45:00	0,46	23,62	4,84	0,47	22,19	23,7	7,88	-	-
###	2026-03-28 00:50:00	0,45	23,83	4,84	0,47	22,25	23,74	7,97	-	-
###	2026-03-28 00:55:00	0,47	23,78	4,84	0,47	22,21	23,59	7,88	-	-
###	2026-03-28 01:00:00	0,45	23,74	4,84	0,47	22,22	23,64	7,97	-	-
###	2026-03-28 01:05:00	0,48	23,74	4,84	0,47	22,18	23,48	7,86	-	-
###	2026-03-28 01:10:00	0,45	23,76	4,84	0,47	22,18	23,53	7,97	-	-
###	2026-03-28 01:15:00	0,47	23,72	4,84	0,47	22,16	23,44	7,91	-	-
###	2026-03-28 01:20:00	0,45	23,74	4,84	0,47	22,18	23,51	7,97	-	-
###	2026-03-28 01:25:00	0,47	23,75	4,84	0,47	22,16	23,43	7,91	-	-
###	2026-03-28 01:30:00	0,45	23,82	4,84	0,47	22,18	23,53	7,97	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-28 01:35:00	0,47	23,76	4,84	0,47	22,16	23,42	7,94	-	-
###	2026-03-28 01:40:00	0,46	23,76	4,84	0,47	22,18	23,44	7,97	-	-
###	2026-03-28 01:45:00	0,47	23,76	4,84	0,47	22,15	23,28	7,92	-	-
###	2026-03-28 01:50:00	0,46	23,93	4,84	0,47	22,15	23,33	7,97	-	-
###	2026-03-28 01:55:00	0,47	23,79	4,84	0,47	22,15	23,18	7,91	-	-
###	2026-03-28 02:00:00	0,46	23,88	4,84	0,47	22,23	23,19	7,97	-	-
###	2026-03-28 02:05:00	0,47	23,7	4,84	0,47	22,21	23,08	7,92	-	-
###	2026-03-28 02:10:00	0,45	23,79	4,84	0,47	22,19	23,12	7,96	-	-
###	2026-03-28 02:15:00	0,47	23,8	4,84	0,47	22,18	23,03	7,93	-	-
###	2026-03-28 02:20:00	0,45	23,87	4,84	0,47	22,19	23,1	7,96	-	-
###	2026-03-28 02:25:00	0,47	23,82	4,84	0,47	22,17	22,98	7,91	-	-
###	2026-03-28 02:30:00	0,45	23,84	4,84	0,47	22,18	23,08	7,96	-	-
###	2026-03-28 02:35:00	0,47	23,79	4,84	0,47	22,16	22,98	7,9	-	-
###	2026-03-28 02:40:00	0,46	23,83	4,84	0,47	22,17	23,07	7,95	-	-
###	2026-03-28 02:45:00	0,48	23,85	4,84	0,47	22,15	22,96	7,92	-	-
###	2026-03-28 02:50:00	0,46	23,9	4,84	0,47	22,25	23,01	7,95	-	-
###	2026-03-28 02:55:00	0,47	23,83	4,84	0,47	22,21	22,92	7,89	-	-
###	2026-03-28 03:00:00	0,45	23,77	4,84	0,47	22,21	22,98	7,95	-	-
###	2026-03-28 03:05:00	0,45	23,69	4,84	0,47	22,18	22,88	7,89	-	-
###	2026-03-28 03:10:00	0,45	23,8	4,84	0,47	22,23	22,93	7,94	-	-
###	2026-03-28 03:15:00	0,45	23,83	4,84	0,47	22,18	22,73	7,91	-	-
###	2026-03-28 03:20:00	0,45	23,91	4,84	0,47	22,21	22,82	7,95	-	-
###	2026-03-28 03:25:00	0,46	23,81	4,84	0,47	22,18	22,64	7,91	-	-
###	2026-03-28 03:30:00	0,46	23,81	4,84	0,47	22,35	22,68	7,95	-	-
###	2026-03-28 03:35:00	0,46	23,81	4,84	0,47	22,3	22,55	7,91	-	-
###	2026-03-28 03:40:00	0,45	23,88	4,84	0,47	22,16	22,62	7,95	-	-
###	2026-03-28 03:45:00	0,45	23,81	4,84	0,47	22,15	22,53	7,89	-	-
###	2026-03-28 03:50:00	0,44	23,85	4,84	0,47	22,2	22,62	7,94	-	-
###	2026-03-28 03:55:00	0,45	23,81	4,84	0,47	22,18	22,53	7,91	-	-
###	2026-03-28 04:00:00	0,44	23,89	4,84	0,47	22,18	22,56	7,94	-	-
###	2026-03-28 04:05:00	0,45	23,81	4,84	0,47	22,16	22,42	7,91	-	-
###	2026-03-28 04:10:00	0,44	23,84	4,84	0,47	22,22	22,44	7,94	-	-
###	2026-03-28 04:15:00	0,44	23,81	4,84	0,47	22,18	22,29	7,91	-	-
###	2026-03-28 04:20:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,25	22,32	7,94	-	-
###	2026-03-28 04:25:00	0,44	23,81	4,84	0,47	22,21	22,15	7,87	-	-
###	2026-03-28 04:30:00	0,44	23,82	4,84	0,47	22,19	22,2	7,94	-	-
###	2026-03-28 04:35:00	0,45	23,79	4,84	0,47	22,18	22,08	7,88	-	-
###	2026-03-28 04:40:00	0,44	23,88	4,84	0,47	22,29	22,14	7,93	-	-
###	2026-03-28 04:45:00	0,44	23,66	4,84	0,47	22,24	22	7,9	-	-
###	2026-03-28 04:50:00	0,44	23,88	4,84	0,47	22,2	22,03	7,93	-	-
###	2026-03-28 04:55:00	0,45	23,74	4,84	0,47	22,16	21,9	7,88	-	-
###	2026-03-28 05:00:00	0,44	23,9	4,84	0,47	22,29	21,94	7,93	-	-
###	2026-03-28 05:05:00	0,45	23,81	4,84	0,47	22,24	21,8	7,88	-	-
###	2026-03-28 05:10:00	0,44	23,84	4,84	0,47	22,17	21,86	7,93	-	-
###	2026-03-28 05:15:00	0,45	23,82	4,84	0,47	22,15	21,7	7,89	-	-
###	2026-03-28 05:20:00	0,44	23,77	4,84	0,47	22,3	21,75	7,92	-	-
###	2026-03-28 05:25:00	0,46	23,77	4,84	0,47	22,25	21,65	7,87	-	-
###	2026-03-28 05:30:00	0,44	23,88	4,84	0,47	22,24	21,68	7,93	-	-
###	2026-03-28 05:35:00	0,45	23,74	4,84	0,47	22,2	21,55	7,79	-	-
###	2026-03-28 05:40:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,25	21,6	7,93	-	-
###	2026-03-28 05:45:00	0,44	23,81	4,84	0,47	22,23	21,45	7,89	-	-
###	2026-03-28 05:50:00	0,44	23,85	4,84	0,47	22,19	21,52	7,93	-	-
###	2026-03-28 05:55:00	0,46	23,86	4,84	0,47	22,16	21,42	7,83	-	-
###	2026-03-28 06:00:00	0,44	23,92	4,84	0,47	22,24	21,46	7,92	-	-
###	2026-03-28 06:05:00	0,44	23,82	4,84	0,47	22,21	21,37	7,88	-	-
###	2026-03-28 06:10:00	0,44	23,91	4,84	0,47	22,22	21,42	7,92	-	-
###	2026-03-28 06:15:00	0,45	23,82	4,84	0,47	22,19	21,31	7,85	-	-
###	2026-03-28 06:20:00	0,44	23,91	4,84	0,47	22,25	21,44	7,92	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-28 06:25:00	0,44	23,85	4,84	0,47	22,21	21,37	7,83	-	-
###	2026-03-28 06:30:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,29	21,45	7,91	-	-
###	2026-03-28 06:35:00	0,44	23,77	4,84	0,47	22,22	21,37	7,81	-	-
###	2026-03-28 06:40:00	0,44	23,88	4,84	0,47	22,2	21,46	7,91	-	-
###	2026-03-28 06:45:00	0,45	23,8	4,84	0,47	22,17	21,41	7,89	-	-
###	2026-03-28 06:50:00	0,44	23,83	4,84	0,47	22,26	21,45	7,91	-	-
###	2026-03-28 06:55:00	0,44	23,83	4,84	0,47	22,24	21,42	7,87	-	-
###	2026-03-28 07:00:00	0,44	23,85	4,84	0,47	22,37	21,55	7,91	-	-
###	2026-03-28 07:05:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,3	21,68	7,84	-	-
###	2026-03-28 07:10:00	0,44	23,86	4,84	0,47	22,27	21,85	7,9	-	-
###	2026-03-28 07:15:00	0,45	23,8	4,84	0,47	22,23	21,99	7,83	-	-
###	2026-03-28 07:20:00	0,43	23,88	4,84	0,47	22,21	22,11	7,9	-	-
###	2026-03-28 07:25:00	0,44	23,81	4,84	0,47	22,18	22,25	7,86	-	-
###	2026-03-28 07:30:00	0,43	23,93	4,84	0,47	22,22	22,29	7,9	-	-
###	2026-03-28 07:35:00	0,45	23,85	4,84	0,47	22,18	22,41	7,87	-	-
###	2026-03-28 07:40:00	0,44	23,98	4,84	0,47	22,22	22,41	7,9	-	-
###	2026-03-28 07:45:00	0,44	23,89	4,84	0,47	22,2	22,51	7,87	-	-
###	2026-03-28 07:50:00	0,43	23,92	4,84	0,47	22,32	22,51	7,9	-	-
###	2026-03-28 07:55:00	0,43	23,79	4,84	0,47	22,27	22,61	7,88	-	-
###	2026-03-28 08:00:00	0,43	23,9	4,84	0,47	22,24	22,59	7,9	-	-
###	2026-03-28 08:05:00	0,43	23,89	4,84	0,47	22,2	22,68	7,86	-	-
###	2026-03-28 08:10:00	0,43	23,97	4,84	0,47	22,21	22,67	7,89	-	-
###	2026-03-28 08:15:00	0,44	23,92	4,84	0,47	22,18	22,77	7,84	-	-
###	2026-03-28 08:20:00	0,43	23,93	4,84	0,47	22,18	22,74	7,9	-	-
###	2026-03-28 08:25:00	0,43	23,91	4,84	0,47	22,16	22,88	7,89	-	-
###	2026-03-28 08:30:00	0,43	23,98	4,84	0,47	22,17	22,86	7,9	-	-
###	2026-03-28 08:35:00	0,43	23,81	4,84	0,47	22,15	22,94	7,82	-	-
###	2026-03-28 08:40:00	0,42	24,03	4,84	0,47	22,18	22,93	7,9	-	-
###	2026-03-28 08:45:00	0,43	23,83	4,84	0,47	22,15	23,03	7,88	-	-
###	2026-03-28 08:50:00	0,42	23,97	4,84	0,47	22,16	23	7,9	-	-
###	2026-03-28 08:55:00	0,4	24,79	4,84	0,47	23,02	23,41	7,74	-	-
###	2026-03-28 09:00:00	0,38	24,56	4,84	0,47	23,36	24,19	7,68	-	-
###	2026-03-28 09:05:00	0,38	24,65	4,84	0,47	23,38	24,81	7,61	-	-
###	2026-03-28 09:10:00	0,37	23,89	4,84	0,47	23,28	25,17	7,62	-	-
###	2026-03-28 09:15:00	0,37	25,9	4,84	0,47	25,4	25,48	7,61	-	-
###	2026-03-28 09:20:00	0,37	24,58	4,84	0,47	23,85	25,7	7,62	-	-
###	2026-03-28 09:25:00	0,38	24,41	4,84	0,47	23,51	25,81	7,63	-	-
###	2026-03-28 09:30:00	0,37	24,24	4,84	0,47	23,74	25,86	7,63	-	-
###	2026-03-28 09:35:00	0,39	24,4	4,84	0,47	23,87	25,9	7,63	-	-
###	2026-03-28 09:40:00	0,37	24,3	4,84	0,47	23,54	25,91	7,64	-	-
###	2026-03-28 09:45:00	0,38	24,61	4,84	0,47	23,67	25,95	7,64	-	-
###	2026-03-28 09:50:00	0,39	24,4	4,84	0,47	23,52	26	7,64	-	-
###	2026-03-28 09:55:00	0,4	24,69	4,84	0,47	23,54	26,03	7,65	-	-
###	2026-03-28 10:00:00	0,39	24,56	4,84	0,47	23,53	26,05	7,65	-	-
###	2026-03-28 10:05:00	0,4	24,91	4,84	0,47	23,55	26,05	7,65	-	-
###	2026-03-28 10:10:00	0,4	24,53	4,84	0,47	23,54	26,08	7,66	-	-
###	2026-03-28 10:15:00	0,4	24,74	4,84	0,47	23,54	26,1	7,66	-	-
###	2026-03-28 10:20:00	0,4	24,5	4,84	0,47	23,39	26,1	7,66	-	-
###	2026-03-28 10:25:00	0,41	24,72	4,84	0,47	23,48	26,11	7,67	-	-
###	2026-03-28 10:30:00	0,4	24,53	4,84	0,47	23,6	26,1	7,67	-	-
###	2026-03-28 10:35:00	0,41	24,6	4,84	0,47	23,69	26,08	7,67	-	-
###	2026-03-28 10:40:00	0,4	24,37	4,84	0,47	23,37	26,06	7,67	-	-
###	2026-03-28 10:45:00	0,41	24,64	4,84	0,47	23,22	26,06	7,66	-	-
###	2026-03-28 10:50:00	0,41	24,39	4,84	0,47	23,57	26,06	7,67	-	-
###	2026-03-28 10:55:00	0,41	24,48	4,84	0,47	23,68	26,07	7,67	-	-
###	2026-03-28 11:00:00	0,41	24,38	4,84	0,47	23,51	26,08	7,67	-	-
###	2026-03-28 11:05:00	0,41	24,61	4,84	0,47	23,6	26,09	7,66	-	-
###	2026-03-28 11:10:00	0,4	24,43	4,84	0,47	23,25	26,1	7,67	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-28 11:15:00	0,41	24,48	4,84	0,47	23,24	26,1	7,67	-	-
###	2026-03-28 11:20:00	0,4	24,42	4,84	0,47	23,2	26,1	7,67	-	-
###	2026-03-28 11:25:00	0,41	25,28	4,84	0,47	23,83	26,14	7,68	-	-
###	2026-03-28 11:30:00	0,41	24,83	4,84	0,47	23,73	26,17	7,68	-	-
###	2026-03-28 11:35:00	0,41	25	4,84	0,47	23,87	26,2	7,68	-	-
###	2026-03-28 11:40:00	0,41	24,78	4,84	0,47	23,62	26,2	7,68	-	-
###	2026-03-28 11:45:00	0,41	24,72	4,84	0,47	23,45	26,2	7,64	-	-
###	2026-03-28 11:50:00	0,41	24,52	4,84	0,47	23,29	26,18	7,68	-	-
###	2026-03-28 11:55:00	0,42	24,75	4,84	0,47	23,16	26,14	7,51	-	-
###	2026-03-28 12:00:00	0,39	24,71	4,84	0,47	23,38	26,11	7,68	-	-
###	2026-03-28 12:05:00	0,39	24,68	4,84	0,47	23,27	26,09	7,58	-	-
###	2026-03-28 12:10:00	0,36	24,59	4,84	0,47	23,65	26,1	7,68	-	-
###	2026-03-28 12:15:00	0,37	24,65	4,84	0,47	23,37	26,07	7,56	-	-
###	2026-03-28 12:20:00	0,34	24,63	4,84	0,47	23,43	26,09	7,68	-	-
###	2026-03-28 12:25:00	0,36	24,65	4,84	0,47	23,35	26,06	7,55	-	-
###	2026-03-28 12:30:00	0,33	24,59	4,84	0,47	23,34	26,09	7,7	-	-
###	2026-03-28 12:35:00	0,37	24,63	4,84	0,47	23,22	26,05	7,59	-	-
###	2026-03-28 12:40:00	0,34	24,54	4,84	0,47	23,17	26,09	7,7	-	-
###	2026-03-28 12:45:00	0,36	24,59	4,84	0,47	23,15	26,06	7,56	-	-
###	2026-03-28 12:50:00	0,34	24,49	4,84	0,47	23,17	26,09	7,69	-	-
###	2026-03-28 12:55:00	0,36	24,61	4,84	0,47	23,11	26,06	7,59	-	-
###	2026-03-28 13:00:00	0,34	24,52	4,84	0,47	23,4	26,08	7,7	-	-
###	2026-03-28 13:05:00	0,36	24,49	4,84	0,47	23,32	26,05	7,57	-	-
###	2026-03-28 13:10:00	0,35	24,4	4,84	0,47	23,05	26,08	7,71	-	-
###	2026-03-28 13:15:00	0,36	24,54	4,84	0,47	23,01	26,05	7,6	-	-
###	2026-03-28 13:20:00	0,35	24,51	4,84	0,47	23,09	26,07	7,71	-	-
###	2026-03-28 13:25:00	0,37	24,44	4,84	0,47	23	26,05	7,66	-	-
###	2026-03-28 13:30:00	0,35	24,44	4,84	0,47	23,33	26,08	7,72	-	-
###	2026-03-28 13:35:00	0,37	24,4	4,84	0,47	23,27	26,08	7,69	-	-
###	2026-03-28 13:40:00	0,35	24,45	4,84	0,47	23,21	26,1	7,72	-	-
###	2026-03-28 13:45:00	0,37	24,46	4,84	0,47	23,07	26,1	7,54	-	-
###	2026-03-28 13:50:00	0,35	24,5	4,84	0,47	23,19	26,12	7,71	-	-
###	2026-03-28 13:55:00	0,37	24,52	4,84	0,47	23,08	26,1	7,54	-	-
###	2026-03-28 14:00:00	0,36	24,37	4,84	0,47	23,02	26,13	7,72	-	-
###	2026-03-28 14:05:00	0,37	24,45	4,84	0,47	22,85	26,1	7,69	-	-
###	2026-03-28 14:10:00	0,36	24,37	4,84	0,47	23,03	26,14	7,73	-	-
###	2026-03-28 14:15:00	0,39	24,42	4,84	0,47	22,93	26,13	7,56	-	-
###	2026-03-28 14:20:00	0,37	24,49	4,84	0,47	23,08	26,14	7,73	-	-
###	2026-03-28 14:25:00	0,39	24,4	4,84	0,47	22,97	26,13	7,56	-	-
###	2026-03-28 14:30:00	0,36	24,4	4,84	0,47	23,03	26,15	7,74	-	-
###	2026-03-28 14:35:00	0,39	24,4	4,84	0,47	22,93	26,14	7,71	-	-
###	2026-03-28 14:40:00	0,36	24,35	4,84	0,47	23,08	26,15	7,74	-	-
###	2026-03-28 14:45:00	0,37	24,47	4,84	0,47	22,97	26,14	7,65	-	-
###	2026-03-28 14:50:00	0,36	24,45	4,84	0,47	23,06	26,13	7,75	-	-
###	2026-03-28 14:55:00	0,38	24,42	4,84	0,47	22,98	26,1	7,66	-	-
###	2026-03-28 15:00:00	0,37	24,52	4,84	0,47	23,04	26,11	7,75	-	-
###	2026-03-28 15:05:00	0,38	24,52	4,84	0,47	22,95	26,1	7,64	-	-
###	2026-03-28 15:10:00	0,37	24,48	4,84	0,47	23,11	26,13	7,75	-	-
###	2026-03-28 15:15:00	0,38	24,34	4,84	0,47	23	26,11	7,61	-	-
###	2026-03-28 15:20:00	0,37	24,26	4,84	0,47	22,91	26,13	7,76	-	-
###	2026-03-28 15:25:00	0,38	24,35	4,84	0,47	22,82	26,1	7,68	-	-
###	2026-03-28 15:30:00	0,37	24,27	4,84	0,47	22,85	26,1	7,77	-	-
###	2026-03-28 15:35:00	0,38	24,35	4,84	0,47	22,79	26,1	7,67	-	-
###	2026-03-28 15:40:00	0,37	24,32	4,84	0,47	22,91	26,12	7,77	-	-
###	2026-03-28 15:45:00	0,39	24,27	4,84	0,47	22,81	26,11	7,65	-	-
###	2026-03-28 15:50:00	0,37	24,29	4,84	0,47	22,86	26,13	7,76	-	-
###	2026-03-28 15:55:00	0,38	24,36	4,84	0,47	22,82	26,12	7,68	-	-
###	2026-03-28 16:00:00	0,37	24,37	4,84	0,47	22,94	26,14	7,77	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-28 16:05:00	0,38	24,36	4,84	0,47	22,8	26,14	7,68	-	-
###	2026-03-28 16:10:00	0,37	24,35	4,84	0,47	22,86	26,15	7,78	-	-
###	2026-03-28 16:15:00	0,38	24,38	4,84	0,47	22,75	26,15	7,72	-	-
###	2026-03-28 16:20:00	0,37	24,31	4,84	0,47	23,03	26,15	7,78	-	-
###	2026-03-28 16:25:00	0,39	24,27	4,84	0,47	22,94	26,15	7,7	-	-
###	2026-03-28 16:30:00	0,37	24,37	4,84	0,47	22,94	26,15	7,78	-	-
###	2026-03-28 16:35:00	0,38	24,32	4,84	0,47	22,82	26,15	7,72	-	-
###	2026-03-28 16:40:00	0,37	24,25	4,84	0,47	22,93	26,16	7,79	-	-
###	2026-03-28 16:45:00	0,39	24,29	4,84	0,47	22,83	26,15	7,74	-	-
###	2026-03-28 16:50:00	0,37	24,35	4,84	0,47	22,8	26,16	7,79	-	-
###	2026-03-28 16:55:00	0,39	24,27	4,84	0,47	22,71	26,15	7,73	-	-
###	2026-03-28 17:00:00	0,37	24,2	4,84	0,47	22,87	26,16	7,79	-	-
###	2026-03-28 17:05:00	0,38	24,21	4,84	0,47	22,79	26,15	7,71	-	-
###	2026-03-28 17:10:00	0,37	24,32	4,84	0,47	22,87	26,16	7,8	-	-
###	2026-03-28 17:15:00	0,39	24,3	4,84	0,47	22,79	26,15	7,68	-	-
###	2026-03-28 17:20:00	0,38	24,29	4,84	0,47	22,93	26,18	7,8	-	-
###	2026-03-28 17:25:00	0,4	24,31	4,84	0,47	22,82	26,17	7,69	-	-
###	2026-03-28 17:30:00	0,38	24,25	4,84	0,47	22,83	26,19	7,8	-	-
###	2026-03-28 17:35:00	0,38	24,27	4,84	0,47	22,78	26,19	7,7	-	-
###	2026-03-28 17:40:00	0,37	24,33	4,84	0,47	22,76	26,2	7,81	-	-
###	2026-03-28 17:45:00	0,38	24,29	4,84	0,47	22,68	26,19	7,71	-	-
###	2026-03-28 17:50:00	0,37	24,17	4,84	0,47	22,76	26,2	7,81	-	-
###	2026-03-28 17:55:00	0,38	24,23	4,84	0,47	22,7	26,2	7,66	-	-
###	2026-03-28 18:00:00	0,38	24,29	4,84	0,47	22,77	26,2	7,81	-	-
###	2026-03-28 18:05:00	0,39	24,22	4,84	0,47	22,71	26,2	7,69	-	-
###	2026-03-28 18:10:00	0,37	24,23	4,84	0,47	22,81	26,2	7,81	-	-
###	2026-03-28 18:15:00	0,4	24,2	4,84	0,47	22,73	26,2	7,76	-	-
###	2026-03-28 18:20:00	0,38	24,17	4,84	0,47	22,9	26,2	7,81	-	-
###	2026-03-28 18:25:00	0,39	24,2	4,84	0,47	22,85	26,19	7,76	-	-
###	2026-03-28 18:30:00	0,38	24,17	4,84	0,47	22,74	26,19	7,82	-	-
###	2026-03-28 18:35:00	0,4	24,18	4,84	0,47	22,67	26,15	7,74	-	-
###	2026-03-28 18:40:00	0,38	24,21	4,84	0,47	22,77	26,2	7,82	-	-
###	2026-03-28 18:45:00	0,4	24,19	4,84	0,47	22,7	26,2	7,71	-	-
###	2026-03-28 18:50:00	0,38	24,15	4,84	0,47	22,68	26,2	7,82	-	-
###	2026-03-28 18:55:00	0,39	24,17	4,84	0,47	22,63	26,2	7,75	-	-
###	2026-03-28 19:00:00	0,38	24,2	4,84	0,47	22,77	26,21	7,83	-	-
###	2026-03-28 19:05:00	0,4	24,16	4,84	0,47	22,68	26,21	7,76	-	-
###	2026-03-28 19:10:00	0,38	24,17	4,84	0,47	22,67	26,22	7,83	-	-
###	2026-03-28 19:15:00	0,41	24,11	4,84	0,47	22,59	26,21	7,74	-	-
###	2026-03-28 19:20:00	0,38	24,08	4,84	0,47	22,67	26,23	7,83	-	-
###	2026-03-28 19:25:00	0,41	24,15	4,84	0,47	22,63	26,21	7,75	-	-
###	2026-03-28 19:30:00	0,38	24,17	4,84	0,47	22,65	26,23	7,84	-	-
###	2026-03-28 19:35:00	0,41	24,12	4,84	0,47	22,57	26,23	7,71	-	-
###	2026-03-28 19:40:00	0,39	24,19	4,84	0,47	22,69	26,24	7,84	-	-
###	2026-03-28 19:45:00	0,41	24,11	4,84	0,47	22,62	26,23	7,71	-	-
###	2026-03-28 19:50:00	0,38	24,18	4,84	0,47	22,65	26,25	7,84	-	-
###	2026-03-28 19:55:00	0,41	24,1	4,84	0,47	22,6	26,24	7,74	-	-
###	2026-03-28 20:00:00	0,39	24,15	4,84	0,47	22,67	26,25	7,84	-	-
###	2026-03-28 20:05:00	0,42	24,05	4,84	0,47	22,58	26,25	7,78	-	-
###	2026-03-28 20:10:00	0,38	24,05	4,84	0,47	22,63	26,25	7,85	-	-
###	2026-03-28 20:15:00	0,41	24,06	4,84	0,47	22,58	26,25	7,8	-	-
###	2026-03-28 20:20:00	0,39	24,08	4,84	0,47	22,72	26,25	7,85	-	-
###	2026-03-28 20:25:00	0,42	24,07	4,84	0,47	22,67	26,25	7,76	-	-
###	2026-03-28 20:30:00	0,38	24,07	4,84	0,47	22,63	26,25	7,85	-	-
###	2026-03-28 20:35:00	0,42	24,07	4,84	0,47	22,56	26,26	7,78	-	-
###	2026-03-28 20:40:00	0,39	24,15	4,84	0,47	22,59	26,26	7,85	-	-
###	2026-03-28 20:45:00	0,43	24,08	4,84	0,47	22,55	26,27	7,83	-	-
###	2026-03-28 20:50:00	0,38	24,12	4,84	0,47	22,59	26,28	7,86	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-28 20:55:00	0,42	24,12	4,84	0,47	22,53	26,28	7,78	-	-
###	2026-03-28 21:00:00	0,39	24,07	4,84	0,47	22,62	26,29	7,86	-	-
###	2026-03-28 21:05:00	0,43	23,93	4,84	0,47	22,57	26,29	7,77	-	-
###	2026-03-28 21:10:00	0,39	24,08	4,84	0,47	22,67	26,3	7,86	-	-
###	2026-03-28 21:15:00	0,42	23,94	4,84	0,47	22,61	26,3	7,75	-	-
###	2026-03-28 21:20:00	0,39	24	4,84	0,47	22,85	26,3	7,86	-	-
###	2026-03-28 21:25:00	0,44	24,05	4,84	0,47	22,77	26,3	7,77	-	-
###	2026-03-28 21:30:00	0,39	24,03	4,84	0,47	22,62	26,3	7,85	-	-
###	2026-03-28 21:35:00	0,44	24	4,84	0,47	22,55	26,3	7,75	-	-
###	2026-03-28 21:40:00	0,39	24,11	4,84	0,47	22,6	26,3	7,86	-	-
###	2026-03-28 21:45:00	0,42	24,01	4,84	0,47	22,53	26,3	7,76	-	-
###	2026-03-28 21:50:00	0,4	24,08	4,84	0,47	22,59	26,3	7,87	-	-
###	2026-03-28 21:55:00	0,4	24,02	4,84	0,47	22,52	26,29	7,77	-	-
###	2026-03-28 22:00:00	0,39	24,05	4,84	0,47	22,56	26,3	7,87	-	-
###	2026-03-28 22:05:00	0,41	24,02	4,84	0,47	22,5	26,29	7,83	-	-
###	2026-03-28 22:10:00	0,39	24,08	4,84	0,47	22,62	26,3	7,88	-	-
###	2026-03-28 22:15:00	0,42	23,99	4,84	0,47	22,55	26,29	7,78	-	-
###	2026-03-28 22:20:00	0,4	24,03	4,84	0,47	22,53	26,3	7,87	-	-
###	2026-03-28 22:25:00	0,41	24,02	4,84	0,47	22,48	26,3	7,75	-	-
###	2026-03-28 22:30:00	0,4	24,01	4,84	0,47	22,6	26,3	7,87	-	-
###	2026-03-28 22:35:00	0,42	24,01	4,84	0,47	22,55	26,3	7,72	-	-
###	2026-03-28 22:40:00	0,4	24,02	4,84	0,47	22,63	26,3	7,88	-	-
###	2026-03-28 22:45:00	0,41	24,02	4,84	0,47	22,54	26,3	7,78	-	-
###	2026-03-28 22:50:00	0,39	24	4,84	0,47	22,73	26,32	7,88	-	-
###	2026-03-28 22:55:00	0,43	24	4,84	0,47	22,64	26,31	7,8	-	-
###	2026-03-28 23:00:00	0,4	24,02	4,84	0,47	22,58	26,34	7,88	-	-
###	2026-03-28 23:05:00	0,42	23,96	4,84	0,47	22,54	26,33	7,75	-	-
###	2026-03-28 23:10:00	0,4	24,02	4,84	0,47	22,71	26,35	7,88	-	-
###	2026-03-28 23:15:00	0,41	24	4,84	0,47	22,62	26,33	7,75	-	-
###	2026-03-28 23:20:00	0,4	24,05	4,84	0,47	22,57	26,35	7,88	-	-
###	2026-03-28 23:25:00	0,4	24	4,84	0,47	22,52	26,33	7,76	-	-
###	2026-03-28 23:30:00	0,4	24,01	4,84	0,47	22,53	26,35	7,89	-	-
###	2026-03-28 23:35:00	0,41	23,95	4,84	0,47	22,48	26,34	7,73	-	-
###	2026-03-28 23:40:00	0,4	23,94	4,84	0,47	22,59	26,35	7,89	-	-
###	2026-03-28 23:45:00	0,42	23,91	4,84	0,47	22,51	26,35	7,79	-	-
###	2026-03-28 23:50:00	0,4	23,97	4,84	0,47	22,5	26,35	7,89	-	-
###	2026-03-28 23:55:00	0,43	23,9	4,84	0,47	22,45	26,35	7,74	-	-
###	2026-03-29 00:00:00	0,41	23,97	4,84	0,47	22,55	26,36	7,89	-	-
###	2026-03-29 00:05:00	0,4	23,99	4,84	0,47	22,54	26,37	7,9	-	-
###	2026-03-29 00:15:00	0,42	23,93	4,84	0,47	22,49	26,36	7,76	-	-
###	2026-03-29 00:20:00	0,4	23,95	4,84	0,47	22,49	26,38	7,89	-	-
###	2026-03-29 00:25:00	0,43	23,95	4,84	0,47	22,44	26,36	7,79	-	-
###	2026-03-29 00:30:00	0,4	23,97	4,84	0,47	22,56	26,39	7,89	-	-
###	2026-03-29 00:35:00	0,43	23,88	4,84	0,47	22,48	26,38	7,8	-	-
###	2026-03-29 00:40:00	0,4	23,98	4,84	0,47	22,49	26,4	7,9	-	-
###	2026-03-29 00:45:00	0,43	23,92	4,84	0,47	22,44	26,39	7,81	-	-
###	2026-03-29 00:50:00	0,41	23,96	4,84	0,47	22,49	26,4	7,89	-	-
###	2026-03-29 00:55:00	0,42	23,92	4,84	0,47	22,43	26,39	7,74	-	-
###	2026-03-29 01:00:00	0,4	23,97	4,84	0,47	22,5	26,4	7,9	-	-
###	2026-03-29 01:05:00	0,42	23,88	4,84	0,47	22,45	26,4	7,78	-	-
###	2026-03-29 01:10:00	0,4	24,01	4,84	0,47	22,6	26,4	7,9	-	-
###	2026-03-29 01:15:00	0,43	23,85	4,84	0,47	22,51	26,4	7,8	-	-
###	2026-03-29 01:20:00	0,4	23,99	4,84	0,47	22,51	26,4	7,9	-	-
###	2026-03-29 01:25:00	0,42	23,88	4,84	0,47	22,48	26,4	7,79	-	-
###	2026-03-29 01:30:00	0,4	23,96	4,84	0,47	22,55	26,4	7,91	-	-
###	2026-03-29 01:35:00	0,44	23,92	4,84	0,47	22,49	26,4	7,8	-	-
###	2026-03-29 01:40:00	0,4	23,93	4,84	0,47	22,47	26,4	7,91	-	-
###	2026-03-29 01:45:00	0,42	23,89	4,84	0,47	22,42	26,4	7,78	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-29 01:50:00	0,4	23,86	4,84	0,47	22,46	26,4	7,9	-	-
###	2026-03-29 01:55:00	0,43	23,83	4,84	0,47	22,42	26,4	7,78	-	-
###	2026-03-29 02:00:00	0,42	23,96	4,84	0,47	22,65	26,4	7,9	-	-
###	2026-03-29 02:05:00	0,44	23,93	4,84	0,47	22,56	26,4	7,75	-	-
###	2026-03-29 02:10:00	0,41	23,91	4,84	0,47	22,78	26,41	7,91	-	-
###	2026-03-29 02:15:00	0,43	23,84	4,84	0,47	22,73	26,4	7,85	-	-
###	2026-03-29 02:20:00	0,41	23,84	4,84	0,47	22,49	26,42	7,91	-	-
###	2026-03-29 02:25:00	0,42	23,81	4,84	0,47	22,43	26,4	7,76	-	-
###	2026-03-29 02:30:00	0,41	23,9	4,84	0,47	22,45	26,42	7,91	-	-
###	2026-03-29 02:35:00	0,44	23,87	4,84	0,47	22,42	26,41	7,82	-	-
###	2026-03-29 02:40:00	0,4	23,92	4,84	0,47	22,56	26,45	7,92	-	-
###	2026-03-29 02:45:00	0,42	23,84	4,84	0,47	22,49	26,44	7,84	-	-
###	2026-03-29 02:50:00	0,4	23,97	4,84	0,47	22,48	26,45	7,91	-	-
###	2026-03-29 02:55:00	0,42	23,84	4,84	0,47	22,45	26,45	7,8	-	-
###	2026-03-29 03:00:00	0,4	23,93	4,84	0,47	22,6	26,45	7,92	-	-
###	2026-03-29 03:05:00	0,43	23,89	4,84	0,47	22,5	26,45	7,74	-	-
###	2026-03-29 03:10:00	0,4	23,94	4,84	0,47	22,44	26,46	7,92	-	-
###	2026-03-29 03:15:00	0,42	23,9	4,84	0,47	22,39	26,45	7,74	-	-
###	2026-03-29 03:20:00	0,42	23,93	4,84	0,47	22,42	26,46	7,92	-	-
###	2026-03-29 03:25:00	0,42	23,9	4,84	0,47	22,38	26,45	7,79	-	-
###	2026-03-29 03:30:00	0,41	23,92	4,84	0,47	22,43	26,46	7,92	-	-
###	2026-03-29 03:35:00	0,42	23,92	4,84	0,47	22,39	26,46	7,82	-	-
###	2026-03-29 03:40:00	0,41	23,93	4,84	0,47	22,4	26,46	7,91	-	-
###	2026-03-29 03:45:00	0,43	23,92	4,84	0,47	22,35	26,45	7,8	-	-
###	2026-03-29 03:50:00	0,41	23,94	4,84	0,47	22,57	26,46	7,92	-	-
###	2026-03-29 03:55:00	0,41	23,88	4,84	0,47	22,41	26,45	7,83	-	-
###	2026-03-29 04:00:00	0,42	23,93	4,84	0,47	22,4	26,47	7,93	-	-
###	2026-03-29 04:05:00	0,43	23,87	4,84	0,47	22,35	26,45	7,73	-	-
###	2026-03-29 04:10:00	0,41	23,87	4,84	0,47	22,4	26,48	7,93	-	-
###	2026-03-29 04:15:00	0,42	23,88	4,84	0,47	22,35	26,47	7,87	-	-
###	2026-03-29 04:20:00	0,41	23,89	4,84	0,47	22,48	26,49	7,92	-	-
###	2026-03-29 04:25:00	0,43	23,83	4,84	0,47	22,41	26,47	7,81	-	-
###	2026-03-29 04:30:00	0,41	23,82	4,84	0,47	22,37	26,5	7,93	-	-
###	2026-03-29 04:35:00	0,43	23,77	4,84	0,47	22,32	26,5	7,8	-	-
###	2026-03-29 04:40:00	0,41	23,84	4,84	0,47	22,58	26,5	7,93	-	-
###	2026-03-29 04:45:00	0,42	23,81	4,84	0,47	22,53	26,5	7,82	-	-
###	2026-03-29 04:50:00	0,41	23,83	4,84	0,47	22,5	26,5	7,93	-	-
###	2026-03-29 04:55:00	0,46	23,82	4,84	0,47	22,56	26,5	7,77	-	-
###	2026-03-29 05:00:00	0,41	23,71	4,84	0,47	22,55	26,5	7,93	-	-
###	2026-03-29 05:05:00	0,42	23,84	4,84	0,47	22,49	26,5	7,82	-	-
###	2026-03-29 05:10:00	0,4	23,85	4,84	0,47	22,49	26,51	7,93	-	-
###	2026-03-29 05:15:00	0,44	23,79	4,84	0,47	22,42	26,5	7,84	-	-
###	2026-03-29 05:20:00	0,41	23,89	4,84	0,47	22,42	26,5	7,94	-	-
###	2026-03-29 05:25:00	0,43	23,78	4,84	0,47	22,37	26,5	7,87	-	-
###	2026-03-29 05:30:00	0,41	23,88	4,84	0,47	22,41	26,52	7,93	-	-
###	2026-03-29 05:35:00	0,44	23,8	4,84	0,47	22,35	26,51	7,84	-	-
###	2026-03-29 05:40:00	0,4	23,87	4,84	0,47	22,39	26,53	7,94	-	-
###	2026-03-29 05:45:00	0,43	23,8	4,84	0,47	22,36	26,53	7,82	-	-
###	2026-03-29 05:50:00	0,41	23,87	4,84	0,47	22,35	26,54	7,94	-	-
###	2026-03-29 05:55:00	0,42	23,75	4,84	0,47	22,33	26,54	7,78	-	-
###	2026-03-29 06:00:00	0,41	23,86	4,84	0,47	22,32	26,54	7,94	-	-
###	2026-03-29 06:05:00	0,45	23,74	4,84	0,47	22,3	26,54	7,78	-	-
###	2026-03-29 06:10:00	0,41	23,81	4,84	0,47	22,5	26,55	7,93	-	-
###	2026-03-29 06:15:00	0,43	23,75	4,84	0,47	22,45	26,55	7,77	-	-
###	2026-03-29 06:20:00	0,42	23,79	4,84	0,47	22,35	26,55	7,94	-	-
###	2026-03-29 06:25:00	0,44	23,75	4,84	0,47	22,3	26,53	7,84	-	-
###	2026-03-29 06:30:00	0,42	23,84	4,84	0,47	22,38	26,54	7,94	-	-
###	2026-03-29 06:35:00	0,43	23,73	4,84	0,47	22,34	26,51	7,87	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-29 06:40:00	0,43	23,73	4,84	0,47	22,34	26,53	7,94	-	-
###	2026-03-29 06:45:00	0,44	23,72	4,84	0,47	22,31	26,51	7,88	-	-
###	2026-03-29 06:50:00	0,43	23,68	4,84	0,47	22,32	26,53	7,95	-	-
###	2026-03-29 06:55:00	0,43	23,68	4,84	0,47	22,29	26,52	7,91	-	-
###	2026-03-29 07:00:00	0,43	23,78	4,84	0,47	22,37	26,53	7,95	-	-
###	2026-03-29 07:05:00	0,44	23,71	4,84	0,47	22,33	26,51	7,8	-	-
###	2026-03-29 07:10:00	0,43	23,8	4,84	0,47	22,36	26,53	7,95	-	-
###	2026-03-29 07:15:00	0,45	23,72	4,84	0,47	22,32	26,51	7,9	-	-
###	2026-03-29 07:20:00	0,43	23,65	4,84	0,47	22,32	26,52	7,95	-	-
###	2026-03-29 07:25:00	0,44	23,63	4,84	0,47	22,27	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-29 07:30:00	0,44	23,72	4,84	0,47	22,38	26,51	7,95	-	-
###	2026-03-29 07:35:00	0,45	23,75	4,84	0,47	22,34	26,5	7,86	-	-
###	2026-03-29 07:40:00	0,43	23,81	4,84	0,47	22,35	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-29 07:45:00	0,45	23,67	4,84	0,47	22,31	26,5	7,87	-	-
###	2026-03-29 07:50:00	0,42	23,7	4,84	0,47	22,33	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-29 07:55:00	0,45	23,66	4,84	0,47	22,28	26,49	7,86	-	-
###	2026-03-29 08:00:00	0,42	23,74	4,84	0,47	22,29	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-29 08:05:00	0,44	23,72	4,84	0,47	22,26	26,49	7,9	-	-
###	2026-03-29 08:10:00	0,42	23,71	4,84	0,47	22,39	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-29 08:15:00	0,45	23,72	4,84	0,47	22,34	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-29 08:20:00	0,42	23,85	4,84	0,47	22,29	26,51	7,95	-	-
###	2026-03-29 08:25:00	0,45	23,77	4,84	0,47	22,26	26,5	7,89	-	-
###	2026-03-29 08:30:00	0,42	23,8	4,84	0,47	22,31	26,51	7,95	-	-
###	2026-03-29 08:35:00	0,43	23,71	4,84	0,47	22,28	26,5	7,91	-	-
###	2026-03-29 08:40:00	0,42	23,79	4,84	0,47	22,6	26,51	7,95	-	-
###	2026-03-29 08:45:00	0,45	23,69	4,84	0,47	22,54	26,5	7,87	-	-
###	2026-03-29 08:50:00	0,43	23,74	4,84	0,47	22,35	26,51	7,95	-	-
###	2026-03-29 08:55:00	0,45	23,7	4,84	0,47	22,32	26,5	7,89	-	-
###	2026-03-29 09:00:00	0,43	23,76	4,84	0,47	22,29	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-29 09:05:00	0,45	23,7	4,84	0,47	22,25	26,5	7,89	-	-
###	2026-03-29 09:10:00	0,44	23,71	4,84	0,47	22,28	26,5	7,96	-	-
###	2026-03-29 09:15:00	0,45	23,72	4,84	0,47	22,25	26,5	7,91	-	-
###	2026-03-29 09:20:00	0,43	23,74	4,84	0,47	22,34	26,51	7,96	-	-
###	2026-03-29 09:25:00	0,44	23,72	4,84	0,47	22,29	26,5	7,84	-	-
###	2026-03-29 09:30:00	0,43	23,67	4,84	0,47	22,28	26,5	7,96	-	-
###	2026-03-29 09:35:00	0,45	23,72	4,84	0,47	22,24	26,5	7,82	-	-
###	2026-03-29 09:40:00	0,43	23,79	4,84	0,47	22,25	26,51	7,95	-	-
###	2026-03-29 09:45:00	0,47	23,7	4,84	0,47	22,23	26,5	7,79	-	-
###	2026-03-29 09:50:00	0,42	23,66	4,84	0,47	22,31	26,51	7,96	-	-
###	2026-03-29 09:55:00	0,45	23,71	4,84	0,47	22,27	26,5	7,81	-	-
###	2026-03-29 10:00:00	0,41	23,75	4,84	0,47	22,32	26,5	7,95	-	-
###	2026-03-29 10:05:00	0,44	23,71	4,84	0,47	22,28	26,5	7,85	-	-
###	2026-03-29 10:10:00	0,42	23,71	4,84	0,47	22,28	26,51	7,96	-	-
###	2026-03-29 10:15:00	0,45	23,72	4,84	0,47	22,24	26,5	7,78	-	-
###	2026-03-29 10:20:00	0,41	23,71	4,84	0,47	22,38	26,52	7,96	-	-
###	2026-03-29 10:25:00	0,44	23,7	4,84	0,47	22,34	26,51	7,89	-	-
###	2026-03-29 10:30:00	0,43	23,75	4,84	0,47	22,38	26,53	7,96	-	-
###	2026-03-29 10:35:00	0,46	23,75	4,84	0,47	22,32	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-29 10:40:00	0,42	23,62	4,84	0,47	22,26	26,52	7,96	-	-
###	2026-03-29 10:45:00	0,45	23,72	4,84	0,47	22,22	26,51	7,86	-	-
###	2026-03-29 10:50:00	0,47	23,81	4,84	0,47	22,34	26,54	7,96	-	-
###	2026-03-29 10:55:00	0,47	23,7	4,84	0,47	22,29	26,51	7,84	-	-
###	2026-03-29 11:00:00	0,44	23,74	4,84	0,47	22,28	26,54	7,96	-	-
###	2026-03-29 11:05:00	0,44	23,71	4,84	0,47	22,24	26,5	7,86	-	-
###	2026-03-29 11:10:00	0,44	23,7	4,84	0,47	22,33	26,51	7,96	-	-
###	2026-03-29 11:15:00	0,44	23,7	4,84	0,47	22,28	26,5	7,84	-	-
###	2026-03-29 11:20:00	0,43	23,76	4,84	0,47	22,36	26,51	7,96	-	-
###	2026-03-29 11:25:00	0,45	23,67	4,84	0,47	22,31	26,5	7,8	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-29 11:30:00	0,41	23,72	4,84	0,47	22,3	26,52	7,96	-	-
###	2026-03-29 11:35:00	0,44	23,67	4,84	0,47	22,29	26,5	7,81	-	-
###	2026-03-29 11:40:00	0,41	23,69	4,84	0,47	22,25	26,53	7,96	-	-
###	2026-03-29 11:45:00	0,43	23,69	4,84	0,47	22,21	26,5	7,86	-	-
###	2026-03-29 11:50:00	0,4	23,82	4,84	0,47	22,27	26,55	7,96	-	-
###	2026-03-29 11:55:00	0,39	23,91	4,84	0,47	22,55	26,54	7,85	-	-
###	2026-03-29 12:00:00	0,38	23,54	4,84	0,47	22,38	26,48	7,79	-	-
###	2026-03-29 12:05:00	0,4	23,52	4,84	0,47	22,36	26,44	7,71	-	-
###	2026-03-29 12:10:00	0,38	23,38	4,84	0,47	22,58	26,35	7,71	-	-
###	2026-03-29 12:15:00	0,4	23,32	4,84	0,47	22,51	26,27	7,68	-	-
###	2026-03-29 12:20:00	0,38	23,31	4,84	0,47	22,8	26,21	7,68	-	-
###	2026-03-29 12:25:00	0,4	23,26	4,84	0,47	22,84	26,19	7,67	-	-
###	2026-03-29 12:30:00	0,38	23,51	4,84	0,47	23,2	26,15	7,67	-	-
###	2026-03-29 12:35:00	0,4	23,56	4,84	0,47	23,05	26,14	7,65	-	-
###	2026-03-29 12:40:00	0,4	23,74	4,84	0,47	23,32	26,13	7,68	-	-
###	2026-03-29 12:45:00	0,42	23,61	4,84	0,47	23,39	26,12	7,67	-	-
###	2026-03-29 12:50:00	0,44	23,56	4,84	0,47	23,89	26,21	7,7	-	-
###	2026-03-29 12:55:00	0,45	24,02	4,84	0,47	23,68	26,32	7,69	-	-
###	2026-03-29 13:00:00	0,45	23,84	4,84	0,47	23,44	26,39	7,72	-	-
###	2026-03-29 13:05:00	0,46	24,05	4,84	0,47	23,27	26,44	7,71	-	-
###	2026-03-29 13:10:00	0,46	23,78	4,84	0,47	23,21	26,45	7,73	-	-
###	2026-03-29 13:15:00	0,47	23,81	4,84	0,47	23,16	26,49	7,72	-	-
###	2026-03-29 13:20:00	0,47	23,78	4,84	0,47	23,25	26,5	7,74	-	-
###	2026-03-29 13:25:00	0,47	24,04	4,84	0,47	23,33	26,5	7,73	-	-
###	2026-03-29 13:30:00	0,47	23,62	4,84	0,47	23,49	26,51	7,75	-	-
###	2026-03-29 13:35:00	0,47	23,9	4,84	0,47	23,65	26,55	7,73	-	-
###	2026-03-29 13:40:00	0,47	23,67	4,84	0,47	23,19	26,55	7,75	-	-
###	2026-03-29 13:45:00	0,48	23,79	4,84	0,47	23,26	26,55	7,72	-	-
###	2026-03-29 13:50:00	0,47	23,7	4,84	0,47	23,36	26,57	7,76	-	-
###	2026-03-29 13:55:00	0,48	23,88	4,84	0,47	23,38	26,59	7,73	-	-
###	2026-03-29 14:00:00	0,48	23,53	4,84	0,47	23,11	26,56	7,77	-	-
###	2026-03-29 14:05:00	0,48	23,57	4,84	0,47	23,02	26,5	7,75	-	-
###	2026-03-29 14:10:00	0,47	23,56	4,84	0,47	23,16	26,45	7,77	-	-
###	2026-03-29 14:15:00	0,47	23,54	4,84	0,47	23,11	26,45	7,76	-	-
###	2026-03-29 14:20:00	0,46	23,64	4,84	0,47	23,04	26,44	7,77	-	-
###	2026-03-29 14:25:00	0,47	23,68	4,84	0,47	23,02	26,41	7,75	-	-
###	2026-03-29 14:30:00	0,46	23,63	4,84	0,47	23,09	26,4	7,77	-	-
###	2026-03-29 14:35:00	0,46	23,68	4,84	0,47	22,95	26,4	7,76	-	-
###	2026-03-29 14:40:00	0,47	23,73	4,84	0,47	23,1	26,38	7,77	-	-
###	2026-03-29 14:45:00	0,48	23,71	4,84	0,47	23,01	26,38	7,76	-	-
###	2026-03-29 14:50:00	0,49	23,79	4,84	0,47	23,09	26,36	7,78	-	-
###	2026-03-29 14:55:00	0,49	24,89	4,84	0,47	23,9	26,42	7,76	-	-
###	2026-03-29 15:00:00	0,5	24,15	4,84	0,47	23,9	26,5	7,76	-	-
###	2026-03-29 15:05:00	0,51	24,36	4,84	0,47	23,78	26,58	7,76	-	-
###	2026-03-29 15:10:00	0,51	23,99	4,84	0,47	23,28	26,61	7,77	-	-
###	2026-03-29 15:15:00	0,51	24,18	4,84	0,47	23,17	26,65	7,75	-	-
###	2026-03-29 15:20:00	0,51	23,93	4,84	0,47	23,48	26,66	7,77	-	-
###	2026-03-29 15:25:00	0,51	24,05	4,84	0,47	23,54	26,66	7,74	-	-
###	2026-03-29 15:30:00	0,5	23,88	4,84	0,47	23,21	26,66	7,76	-	-
###	2026-03-29 15:35:00	0,51	23,92	4,84	0,47	23,19	26,55	7,7	-	-
###	2026-03-29 15:40:00	0,51	23,91	4,84	0,47	23,17	26,4	7,77	-	-
###	2026-03-29 15:45:00	0,51	23,93	4,84	0,47	23,21	26,3	7,65	-	-
###	2026-03-29 15:50:00	0,5	23,78	4,84	0,47	23,2	26,25	7,77	-	-
###	2026-03-29 15:55:00	0,51	23,84	4,84	0,47	23,18	26,18	7,72	-	-
###	2026-03-29 16:00:00	0,5	23,78	4,84	0,47	23,13	26,1	7,77	-	-
###	2026-03-29 16:05:00	0,51	23,85	4,84	0,47	23,07	26,01	7,7	-	-
###	2026-03-29 16:10:00	0,5	23,93	4,84	0,47	23,13	25,87	7,77	-	-
###	2026-03-29 16:15:00	0,5	23,78	4,84	0,47	23,1	25,79	7,71	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-29 16:20:00	0,49	23,76	4,84	0,47	23,04	25,73	7,78	-	-
###	2026-03-29 16:25:00	0,5	23,82	4,84	0,47	22,97	25,7	7,67	-	-
###	2026-03-29 16:30:00	0,5	23,88	4,84	0,47	23,02	25,71	7,78	-	-
###	2026-03-29 16:35:00	0,51	23,91	4,84	0,47	22,99	25,7	7,73	-	-
###	2026-03-29 16:40:00	0,52	23,85	4,84	0,47	23,03	25,74	7,78	-	-
###	2026-03-29 16:45:00	0,53	23,86	4,84	0,47	22,92	25,74	7,7	-	-
###	2026-03-29 16:50:00	0,52	23,74	4,84	0,47	23,18	25,75	7,79	-	-
###	2026-03-29 16:55:00	0,52	23,8	4,84	0,47	23,11	25,75	7,62	-	-
###	2026-03-29 17:00:00	0,52	23,64	4,84	0,47	23,04	25,78	7,79	-	-
###	2026-03-29 17:05:00	0,53	23,8	4,84	0,47	22,96	25,78	7,67	-	-
###	2026-03-29 17:10:00	0,53	23,75	4,84	0,47	23,12	25,8	7,78	-	-
###	2026-03-29 17:15:00	0,53	23,79	4,84	0,47	23,01	25,8	7,72	-	-
###	2026-03-29 17:20:00	0,54	23,8	4,84	0,47	22,93	25,84	7,78	-	-
###	2026-03-29 17:25:00	0,53	23,78	4,84	0,47	22,85	25,84	7,7	-	-
###	2026-03-29 17:30:00	0,54	23,68	4,84	0,47	22,87	25,85	7,78	-	-
###	2026-03-29 17:35:00	0,53	23,77	4,84	0,47	22,8	25,85	7,73	-	-
###	2026-03-29 17:40:00	0,54	23,74	4,84	0,47	22,93	25,87	7,78	-	-
###	2026-03-29 17:45:00	0,54	23,71	4,84	0,47	22,83	25,86	7,73	-	-
###	2026-03-29 17:50:00	0,53	23,74	4,84	0,47	22,87	25,89	7,79	-	-
###	2026-03-29 17:55:00	0,52	23,76	4,84	0,47	22,76	25,9	7,72	-	-
###	2026-03-29 18:00:00	0,53	23,78	4,84	0,47	22,83	25,91	7,8	-	-
###	2026-03-29 18:05:00	0,53	23,72	4,84	0,47	22,73	25,9	7,72	-	-
###	2026-03-29 18:10:00	0,53	23,68	4,84	0,47	22,84	25,91	7,8	-	-
###	2026-03-29 18:15:00	0,53	23,7	4,84	0,47	22,75	25,9	7,71	-	-
###	2026-03-29 18:20:00	0,55	23,78	4,84	0,47	22,87	25,91	7,8	-	-
###	2026-03-29 18:25:00	0,55	23,8	4,84	0,47	22,78	25,91	7,69	-	-
###	2026-03-29 18:30:00	0,55	23,63	4,84	0,47	23,1	25,92	7,8	-	-
###	2026-03-29 18:35:00	0,54	23,64	4,84	0,47	23	25,91	7,76	-	-
###	2026-03-29 18:40:00	0,55	23,56	4,84	0,47	22,86	25,95	7,8	-	-
###	2026-03-29 18:45:00	0,54	23,59	4,84	0,47	22,82	25,93	7,66	-	-
###	2026-03-29 18:50:00	0,55	23,7	4,84	0,47	22,98	25,97	7,8	-	-
###	2026-03-29 18:55:00	0,55	23,66	4,84	0,47	22,88	25,95	7,68	-	-
###	2026-03-29 19:00:00	0,56	23,68	4,84	0,47	22,83	25,98	7,81	-	-
###	2026-03-29 19:05:00	0,55	23,64	4,84	0,47	22,74	25,96	7,76	-	-
###	2026-03-29 19:10:00	0,56	23,66	4,84	0,47	22,86	25,99	7,81	-	-
###	2026-03-29 19:15:00	0,55	23,6	4,84	0,47	22,77	25,99	7,71	-	-
###	2026-03-29 19:20:00	0,55	23,66	4,84	0,47	22,96	26,01	7,81	-	-
###	2026-03-29 19:25:00	0,54	23,66	4,84	0,47	22,89	26,01	7,73	-	-
###	2026-03-29 19:30:00	0,56	23,57	4,84	0,47	23,14	26,03	7,81	-	-
###	2026-03-29 19:35:00	0,54	23,61	4,84	0,47	23,1	26,02	7,73	-	-
###	2026-03-29 19:40:00	0,55	23,69	4,84	0,47	22,84	26,03	7,81	-	-
###	2026-03-29 19:45:00	0,54	23,7	4,84	0,47	22,77	26,03	7,74	-	-
###	2026-03-29 19:50:00	0,55	23,62	4,84	0,47	22,87	26,05	7,81	-	-
###	2026-03-29 19:55:00	0,54	23,57	4,84	0,47	22,76	26,04	7,67	-	-
###	2026-03-29 20:00:00	0,56	23,55	4,84	0,47	22,69	26,05	7,82	-	-
###	2026-03-29 20:05:00	0,54	23,6	4,84	0,47	22,63	26,04	7,63	-	-
###	2026-03-29 20:10:00	0,55	23,65	4,84	0,47	22,92	26,05	7,81	-	-
###	2026-03-29 20:15:00	0,55	23,58	4,84	0,47	22,83	26,05	7,72	-	-
###	2026-03-29 20:20:00	0,56	23,6	4,84	0,47	22,67	26,05	7,82	-	-
###	2026-03-29 20:25:00	0,54	23,63	4,84	0,47	22,6	26,05	7,75	-	-
###	2026-03-29 20:30:00	0,55	23,65	4,84	0,47	22,77	26,05	7,83	-	-
###	2026-03-29 20:35:00	0,55	23,57	4,84	0,47	22,73	26,05	7,77	-	-
###	2026-03-29 20:40:00	0,56	23,58	4,84	0,47	23,08	26,09	7,83	-	-
###	2026-03-29 20:45:00	0,55	23,56	4,84	0,47	22,97	26,07	7,74	-	-
###	2026-03-29 20:50:00	0,56	23,49	4,84	0,47	22,75	26,09	7,83	-	-
###	2026-03-29 20:55:00	0,55	23,54	4,84	0,47	22,66	26,09	7,71	-	-
###	2026-03-29 21:00:00	0,55	23,58	4,84	0,47	22,8	26,1	7,83	-	-
###	2026-03-29 21:05:00	0,54	23,53	4,84	0,47	22,71	26,09	7,76	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-29 21:10:00	0,56	23,58	4,84	0,47	22,73	26,1	7,83	-	-
###	2026-03-29 21:15:00	0,55	23,57	4,84	0,47	22,66	26,1	7,78	-	-
###	2026-03-29 21:20:00	0,56	23,6	4,84	0,47	22,66	26,1	7,84	-	-
###	2026-03-29 21:25:00	0,55	23,52	4,84	0,47	22,6	26,1	7,76	-	-
###	2026-03-29 21:30:00	0,56	23,51	4,84	0,47	22,76	26,11	7,84	-	-
###	2026-03-29 21:35:00	0,55	23,52	4,84	0,47	22,69	26,1	7,77	-	-
###	2026-03-29 21:40:00	0,57	23,6	4,84	0,47	22,65	26,12	7,84	-	-
###	2026-03-29 21:45:00	0,56	23,54	4,84	0,47	22,58	26,11	7,78	-	-
###	2026-03-29 21:50:00	0,57	23,52	4,84	0,47	22,7	26,14	7,84	-	-
###	2026-03-29 21:55:00	0,56	23,5	4,84	0,47	22,62	26,13	7,78	-	-
###	2026-03-29 22:00:00	0,58	23,53	4,84	0,47	22,6	26,15	7,84	-	-
###	2026-03-29 22:05:00	0,57	23,49	4,84	0,47	22,53	26,14	7,72	-	-
###	2026-03-29 22:10:00	0,58	23,43	4,84	0,47	22,64	26,15	7,84	-	-
###	2026-03-29 22:15:00	0,56	23,47	4,84	0,47	22,57	26,15	7,77	-	-
###	2026-03-29 22:20:00	0,57	23,58	4,84	0,47	22,68	26,15	7,85	-	-
###	2026-03-29 22:25:00	0,56	23,43	4,84	0,47	22,59	26,15	7,79	-	-
###	2026-03-29 22:30:00	0,57	23,46	4,84	0,47	22,68	26,16	7,84	-	-
###	2026-03-29 22:35:00	0,57	23,49	4,84	0,47	22,62	26,15	7,74	-	-
###	2026-03-29 22:40:00	0,58	23,48	4,84	0,47	22,61	26,18	7,85	-	-
###	2026-03-29 22:45:00	0,56	23,48	4,84	0,47	22,54	26,18	7,75	-	-
###	2026-03-29 22:50:00	0,57	23,45	4,84	0,47	22,67	26,2	7,85	-	-
###	2026-03-29 22:55:00	0,56	23,49	4,84	0,47	22,6	26,2	7,76	-	-
###	2026-03-29 23:00:00	0,58	23,53	4,84	0,47	22,69	26,2	7,85	-	-
###	2026-03-29 23:05:00	0,57	23,45	4,84	0,47	22,63	26,2	7,78	-	-
###	2026-03-29 23:10:00	0,56	23,55	4,84	0,47	22,62	26,2	7,85	-	-
###	2026-03-29 23:15:00	0,56	23,53	4,84	0,47	22,56	26,2	7,78	-	-
###	2026-03-29 23:20:00	0,56	23,46	4,84	0,47	22,7	26,21	7,86	-	-
###	2026-03-29 23:25:00	0,55	23,49	4,84	0,47	22,63	26,21	7,79	-	-
###	2026-03-29 23:30:00	0,57	23,54	4,84	0,47	22,81	26,22	7,86	-	-
###	2026-03-29 23:35:00	0,56	23,36	4,84	0,47	22,73	26,21	7,81	-	-
###	2026-03-29 23:40:00	0,59	23,48	4,84	0,47	22,56	26,22	7,86	-	-
###	2026-03-29 23:45:00	0,57	23,42	4,84	0,47	22,5	26,21	7,76	-	-
###	2026-03-29 23:50:00	0,59	23,57	4,84	0,47	22,73	26,22	7,86	-	-
###	2026-03-29 23:55:00	0,57	23,45	4,84	0,47	22,63	26,21	7,77	-	-
###	2026-03-30 00:00:00	0,58	23,49	4,84	0,47	22,73	26,24	7,87	-	-
###	2026-03-30 00:05:00	0,58	23,47	4,84	0,47	22,67	26,24	7,87	-	-
###	2026-03-30 00:15:00	0,58	23,44	4,84	0,47	22,59	26,23	7,8	-	-
###	2026-03-30 00:20:00	0,58	23,46	4,84	0,47	22,55	26,24	7,86	-	-
###	2026-03-30 00:25:00	0,56	23,42	4,84	0,47	22,48	26,23	7,76	-	-
###	2026-03-30 00:30:00	0,58	23,46	4,84	0,47	22,74	26,25	7,86	-	-
###	2026-03-30 00:35:00	0,57	23,43	4,84	0,47	22,65	26,25	7,79	-	-
###	2026-03-30 00:40:00	0,58	23,44	4,84	0,47	22,49	26,26	7,87	-	-
###	2026-03-30 00:45:00	0,57	23,46	4,84	0,47	22,46	26,26	7,8	-	-
###	2026-03-30 00:50:00	0,58	23,42	4,84	0,47	22,57	26,27	7,87	-	-
###	2026-03-30 00:55:00	0,57	23,4	4,84	0,47	22,51	26,28	7,75	-	-
###	2026-03-30 01:00:00	0,58	23,44	4,84	0,47	22,64	26,3	7,87	-	-
###	2026-03-30 01:05:00	0,57	23,43	4,84	0,47	22,59	26,3	7,79	-	-
###	2026-03-30 01:10:00	0,58	23,53	4,84	0,47	22,59	26,34	7,87	-	-
###	2026-03-30 01:15:00	0,58	23,42	4,84	0,47	22,51	26,35	7,78	-	-
###	2026-03-30 01:20:00	0,59	23,44	4,84	0,47	22,57	26,35	7,87	-	-
###	2026-03-30 01:25:00	0,57	23,37	4,84	0,47	22,5	26,35	7,77	-	-
###	2026-03-30 01:30:00	0,59	23,39	4,84	0,47	22,53	26,35	7,87	-	-
###	2026-03-30 01:35:00	0,57	23,33	4,84	0,47	22,48	26,35	7,79	-	-
###	2026-03-30 01:40:00	0,59	23,4	4,84	0,47	22,59	26,35	7,87	-	-
###	2026-03-30 01:45:00	0,57	23,34	4,84	0,47	22,52	26,34	7,78	-	-
###	2026-03-30 01:50:00	0,58	23,37	4,84	0,47	22,53	26,34	7,88	-	-
###	2026-03-30 01:55:00	0,58	23,38	4,84	0,47	22,48	26,32	7,78	-	-
###	2026-03-30 02:00:00	0,58	23,43	4,84	0,47	22,52	26,31	7,88	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-30 02:05:00	0,57	23,36	4,84	0,47	22,49	26,3	7,77	-	-
###	2026-03-30 02:10:00	0,57	23,41	4,84	0,47	22,5	26,3	7,88	-	-
###	2026-03-30 02:15:00	0,57	23,37	4,84	0,47	22,46	26,3	7,8	-	-
###	2026-03-30 02:20:00	0,57	23,43	4,84	0,47	22,68	26,3	7,88	-	-
###	2026-03-30 02:25:00	0,57	23,34	4,84	0,47	22,64	26,3	7,76	-	-
###	2026-03-30 02:30:00	0,58	23,33	4,84	0,47	22,46	26,3	7,88	-	-
###	2026-03-30 02:35:00	0,57	23,33	4,84	0,47	22,42	26,3	7,81	-	-
###	2026-03-30 02:40:00	0,57	23,38	4,84	0,47	22,62	26,3	7,89	-	-
###	2026-03-30 02:45:00	0,56	23,37	4,84	0,47	22,54	26,3	7,81	-	-
###	2026-03-30 02:50:00	0,57	23,32	4,84	0,47	22,48	26,3	7,88	-	-
###	2026-03-30 02:55:00	0,57	23,31	4,84	0,47	22,42	26,3	7,8	-	-
###	2026-03-30 03:00:00	0,59	23,41	4,84	0,47	22,63	26,31	7,89	-	-
###	2026-03-30 03:05:00	0,58	23,39	4,84	0,47	22,57	26,3	7,79	-	-
###	2026-03-30 03:10:00	0,59	23,37	4,84	0,47	22,45	26,31	7,89	-	-
###	2026-03-30 03:15:00	0,58	23,34	4,84	0,47	22,4	26,31	7,8	-	-
###	2026-03-30 03:20:00	0,6	23,34	4,84	0,47	22,5	26,33	7,89	-	-
###	2026-03-30 03:25:00	0,59	23,34	4,84	0,47	22,43	26,32	7,81	-	-
###	2026-03-30 03:30:00	0,6	23,4	4,84	0,47	22,9	26,34	7,89	-	-
###	2026-03-30 03:35:00	0,58	23,3	4,84	0,47	22,95	26,35	7,82	-	-
###	2026-03-30 03:40:00	0,59	23,35	4,84	0,47	22,45	26,36	7,89	-	-
###	2026-03-30 03:45:00	0,58	23,28	4,84	0,47	22,39	26,36	7,8	-	-
###	2026-03-30 03:50:00	0,59	23,28	4,84	0,47	22,44	26,4	7,89	-	-
###	2026-03-30 03:55:00	0,58	23,28	4,84	0,47	22,39	26,4	7,81	-	-
###	2026-03-30 04:00:00	0,58	23,29	4,84	0,47	22,71	26,4	7,89	-	-
###	2026-03-30 04:05:00	0,58	23,31	4,84	0,47	22,63	26,41	7,8	-	-
###	2026-03-30 04:10:00	0,59	23,39	4,84	0,47	22,44	26,43	7,89	-	-
###	2026-03-30 04:15:00	0,57	23,26	4,84	0,47	22,39	26,43	7,82	-	-
###	2026-03-30 04:20:00	0,59	23,27	4,84	0,47	22,44	26,43	7,89	-	-
###	2026-03-30 04:25:00	0,57	23,33	4,84	0,47	22,39	26,44	7,78	-	-
###	2026-03-30 04:30:00	0,58	23,32	4,84	0,47	22,51	26,44	7,89	-	-
###	2026-03-30 04:35:00	0,57	23,32	4,84	0,47	22,44	26,44	7,79	-	-
###	2026-03-30 04:40:00	0,59	23,37	4,84	0,47	22,46	26,45	7,89	-	-
###	2026-03-30 04:45:00	0,59	23,35	4,84	0,47	22,41	26,45	7,81	-	-
###	2026-03-30 04:50:00	0,59	23,36	4,84	0,47	22,4	26,45	7,89	-	-
###	2026-03-30 04:55:00	0,58	23,32	4,84	0,47	22,36	26,45	7,81	-	-
###	2026-03-30 05:00:00	0,59	23,42	4,84	0,47	22,82	26,45	7,89	-	-
###	2026-03-30 05:05:00	0,58	23,29	4,84	0,47	22,75	26,45	7,8	-	-
###	2026-03-30 05:10:00	0,57	23,34	4,84	0,47	22,52	26,45	7,9	-	-
###	2026-03-30 05:15:00	0,56	23,29	4,84	0,47	22,45	26,45	7,81	-	-
###	2026-03-30 05:20:00	0,58	23,29	4,84	0,47	22,57	26,46	7,89	-	-
###	2026-03-30 05:25:00	0,58	23,35	4,84	0,47	22,48	26,46	7,8	-	-
###	2026-03-30 05:30:00	0,58	23,39	4,84	0,47	22,88	26,47	7,89	-	-
###	2026-03-30 05:35:00	0,59	23,27	4,84	0,47	22,78	26,47	7,81	-	-
###	2026-03-30 05:40:00	0,6	23,36	4,84	0,47	22,43	26,47	7,9	-	-
###	2026-03-30 05:45:00	0,59	23,29	4,84	0,47	22,39	26,47	7,83	-	-
###	2026-03-30 05:50:00	0,6	23,27	4,84	0,47	22,4	26,48	7,9	-	-
###	2026-03-30 05:55:00	0,58	23,31	4,84	0,47	22,36	26,48	7,81	-	-
###	2026-03-30 06:00:00	0,6	23,33	4,84	0,47	22,49	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 06:05:00	0,59	23,28	4,84	0,47	22,43	26,5	7,82	-	-
###	2026-03-30 06:10:00	0,59	23,33	4,84	0,47	22,58	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 06:15:00	0,58	23,28	4,84	0,47	22,53	26,5	7,82	-	-
###	2026-03-30 06:20:00	0,59	23,25	4,84	0,47	22,47	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 06:25:00	0,57	23,34	4,84	0,47	22,48	26,5	7,81	-	-
###	2026-03-30 06:30:00	0,57	23,37	4,84	0,47	22,4	26,5	7,89	-	-
###	2026-03-30 06:35:00	0,57	23,35	4,84	0,47	22,34	26,5	7,79	-	-
###	2026-03-30 06:40:00	0,58	23,4	4,84	0,47	22,54	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 06:45:00	0,57	23,35	4,84	0,47	22,47	26,5	7,82	-	-
###	2026-03-30 06:50:00	0,59	23,36	4,84	0,47	22,56	26,5	7,9	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-30 06:55:00	0,58	23,3	4,84	0,47	22,49	26,5	7,78	-	-
###	2026-03-30 07:00:00	0,58	23,37	4,84	0,47	22,34	26,51	7,9	-	-
###	2026-03-30 07:05:00	0,58	23,3	4,84	0,47	22,3	26,51	7,8	-	-
###	2026-03-30 07:10:00	0,58	23,3	4,84	0,47	22,34	26,52	7,9	-	-
###	2026-03-30 07:15:00	0,58	23,3	4,84	0,47	22,3	26,5	7,81	-	-
###	2026-03-30 07:20:00	0,58	23,33	4,84	0,47	22,36	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 07:25:00	0,59	23,26	4,84	0,47	22,31	26,5	7,8	-	-
###	2026-03-30 07:30:00	0,59	23,38	4,84	0,47	22,34	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 07:35:00	0,58	23,29	4,84	0,47	22,31	26,49	7,81	-	-
###	2026-03-30 07:40:00	0,59	23,36	4,84	0,47	22,34	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 07:45:00	0,57	23,3	4,84	0,47	22,28	26,5	7,79	-	-
###	2026-03-30 07:50:00	0,58	23,32	4,84	0,47	22,41	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 07:55:00	0,57	23,3	4,84	0,47	22,36	26,5	7,81	-	-
###	2026-03-30 08:00:00	0,56	23,33	4,84	0,47	22,32	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 08:05:00	0,56	23,21	4,84	0,47	22,27	26,5	7,81	-	-
###	2026-03-30 08:10:00	0,56	23,2	4,84	0,47	22,53	26,51	7,9	-	-
###	2026-03-30 08:15:00	0,56	23,26	4,84	0,47	22,44	26,51	7,79	-	-
###	2026-03-30 08:20:00	0,55	23,34	4,84	0,47	22,76	26,52	7,9	-	-
###	2026-03-30 08:25:00	0,55	23,32	4,84	0,47	22,37	26,51	7,8	-	-
###	2026-03-30 08:30:00	0,55	23,3	4,84	0,47	22,5	26,51	7,9	-	-
###	2026-03-30 08:35:00	0,55	23,25	4,84	0,47	22,44	26,51	7,77	-	-
###	2026-03-30 08:40:00	0,54	23,31	4,84	0,47	22,34	26,51	7,9	-	-
###	2026-03-30 08:45:00	0,56	23,3	4,84	0,47	22,3	26,5	7,8	-	-
###	2026-03-30 08:50:00	0,5	23,24	4,84	0,47	22,31	26,5	7,9	-	-
###	2026-03-30 08:55:00	0,56	23,26	4,84	0,47	22,27	26,5	7,79	-	-
###	2026-03-30 09:00:00	0,47	23,3	4,84	0,47	22,31	26,52	7,9	-	-
###	2026-03-30 09:05:00	0,56	23,28	4,84	0,47	22,28	26,51	7,8	-	-
###	2026-03-30 09:10:00	0,53	23,34	4,84	0,47	22,7	26,53	7,9	-	-
###	2026-03-30 09:15:00	0,58	23,3	4,84	0,47	22,63	26,54	7,8	-	-
###	2026-03-30 09:20:00	0,5	23,33	4,84	0,47	22,44	26,55	7,91	-	-
###	2026-03-30 09:25:00	0,57	23,23	4,84	0,47	22,38	26,55	7,81	-	-
###	2026-03-30 09:30:00	0,48	23,31	4,84	0,47	22,33	26,55	7,9	-	-
###	2026-03-30 09:35:00	0,57	23,3	4,84	0,47	22,28	26,55	7,81	-	-
###	2026-03-30 09:40:00	0,47	23,31	4,84	0,47	22,39	26,58	7,91	-	-
###	2026-03-30 09:45:00	0,58	23,27	4,84	0,47	22,35	26,56	7,82	-	-
###	2026-03-30 09:50:00	0,45	23,24	4,84	0,47	22,32	26,58	7,9	-	-
###	2026-03-30 09:55:00	0,57	23,26	4,84	0,47	22,29	26,58	7,75	-	-
###	2026-03-30 10:00:00	0,51	23,37	4,84	0,47	22,37	26,6	7,9	-	-
###	2026-03-30 10:05:00	0,58	23,28	4,84	0,47	22,26	26,6	7,77	-	-
###	2026-03-30 10:10:00	0,48	23,26	4,84	0,47	22,62	26,61	7,9	-	-
###	2026-03-30 10:15:00	0,56	23,25	4,84	0,47	22,55	26,61	7,82	-	-
###	2026-03-30 10:20:00	0,51	23,28	4,84	0,47	22,39	26,62	7,9	-	-
###	2026-03-30 10:25:00	0,59	23,27	4,84	0,47	22,32	26,63	7,79	-	-
###	2026-03-30 10:30:00	0,49	23,27	4,84	0,47	22,45	26,65	7,91	-	-
###	2026-03-30 10:35:00	0,58	23,28	4,84	0,47	22,36	26,65	7,79	-	-
###	2026-03-30 10:40:00	0,46	23,27	4,84	0,47	22,44	26,65	7,9	-	-
###	2026-03-30 10:45:00	0,57	23,27	4,84	0,47	22,38	26,66	7,79	-	-
###	2026-03-30 10:50:00	0,44	23,32	4,84	0,47	22,35	26,67	7,91	-	-
###	2026-03-30 10:55:00	0,55	23,25	4,84	0,47	22,31	26,69	7,79	-	-
###	2026-03-30 11:00:00	0,5	23,37	4,84	0,47	22,43	26,7	7,9	-	-
###	2026-03-30 11:05:00	0,59	23,29	4,84	0,47	22,39	26,7	7,81	-	-
###	2026-03-30 11:10:00	0,47	23,32	4,84	0,47	22,33	26,71	7,89	-	-
###	2026-03-30 11:15:00	0,58	23,29	4,84	0,47	22,28	26,7	7,76	-	-
###	2026-03-30 11:20:00	0,45	23,29	4,84	0,47	22,31	26,71	7,9	-	-
###	2026-03-30 11:25:00	0,57	23,27	4,84	0,47	22,27	26,71	7,81	-	-
###	2026-03-30 11:30:00	0,43	23,37	4,84	0,47	22,34	26,72	7,91	-	-
###	2026-03-30 11:35:00	0,59	23,27	4,84	0,47	22,29	26,7	7,79	-	-
###	2026-03-30 11:40:00	0,42	23,35	4,84	0,47	22,28	26,74	7,9	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-30 11:45:00	0,56	23,27	4,84	0,47	22,25	26,7	7,79	-	-
###	2026-03-30 11:50:00	0,46	23,34	4,84	0,47	22,3	26,62	7,9	-	-
###	2026-03-30 11:55:00	0,58	23,25	4,84	0,47	22,26	26,47	7,79	-	-
###	2026-03-30 12:00:00	0,46	23,31	4,84	0,47	22,34	26,4	7,91	-	-
###	2026-03-30 12:05:00	0,59	23,25	4,84	0,47	22,3	26,25	7,8	-	-
###	2026-03-30 12:10:00	0,44	23,29	4,84	0,47	22,33	26,19	7,92	-	-
###	2026-03-30 12:15:00	0,59	23,25	4,84	0,47	22,29	26,05	7,82	-	-
###	2026-03-30 12:20:00	0,44	23,23	4,84	0,47	22,28	25,96	7,92	-	-
###	2026-03-30 12:25:00	0,55	23,28	4,84	0,47	22,27	25,85	7,81	-	-
###	2026-03-30 12:30:00	0,48	23,27	4,84	0,47	22,58	25,8	7,92	-	-
###	2026-03-30 12:35:00	0,6	23,29	4,84	0,47	22,53	25,66	7,75	-	-
###	2026-03-30 12:40:00	0,46	23,28	4,84	0,47	22,37	25,65	7,93	-	-
###	2026-03-30 12:45:00	0,6	23,18	4,84	0,47	22,32	25,53	7,79	-	-
###	2026-03-30 12:50:00	0,45	23,3	4,84	0,47	22,32	25,5	7,92	-	-
###	2026-03-30 12:55:00	0,59	23,21	4,84	0,47	22,27	25,39	7,78	-	-
###	2026-03-30 13:00:00	0,45	23,29	4,84	0,47	22,29	25,37	7,93	-	-
###	2026-03-30 13:05:00	0,61	23,21	4,84	0,47	22,29	25,28	7,8	-	-
###	2026-03-30 13:10:00	0,44	23,2	4,84	0,47	22,25	25,27	7,93	-	-
###	2026-03-30 13:15:00	0,59	23,2	4,84	0,47	22,22	25,11	7,75	-	-
###	2026-03-30 13:20:00	0,45	23,27	4,84	0,47	22,27	25,07	7,94	-	-
###	2026-03-30 13:25:00	0,6	23,17	4,84	0,47	22,25	24,97	7,76	-	-
###	2026-03-30 13:30:00	0,46	23,23	4,84	0,47	22,34	24,98	7,94	-	-
###	2026-03-30 13:35:00	0,58	23,24	4,84	0,47	22,27	24,87	7,78	-	-
###	2026-03-30 13:40:00	0,47	23,22	4,84	0,47	22,24	24,87	7,94	-	-
###	2026-03-30 13:45:00	0,61	23,26	4,84	0,47	22,21	24,82	7,79	-	-
###	2026-03-30 13:50:00	0,46	23,29	4,84	0,47	22,41	24,82	7,94	-	-
###	2026-03-30 13:55:00	0,58	23,23	4,84	0,47	22,34	24,7	7,76	-	-
###	2026-03-30 14:00:00	0,48	23,17	4,84	0,47	22,23	24,71	7,95	-	-
###	2026-03-30 14:05:00	0,61	23,24	4,84	0,47	22,2	24,61	7,82	-	-
###	2026-03-30 14:10:00	0,47	23,15	4,84	0,47	22,26	24,58	7,94	-	-
###	2026-03-30 14:15:00	0,62	23,2	4,84	0,47	22,22	24,52	7,84	-	-
###	2026-03-30 14:20:00	0,46	23,16	4,84	0,47	22,29	24,48	7,95	-	-
###	2026-03-30 14:25:00	0,6	23,19	4,84	0,47	22,25	24,39	7,81	-	-
###	2026-03-30 14:30:00	0,46	23,21	4,84	0,47	22,22	24,39	7,95	-	-
###	2026-03-30 14:35:00	0,62	23,1	4,84	0,47	22,19	24,27	7,77	-	-
###	2026-03-30 14:40:00	0,44	23,16	4,84	0,47	22,49	24,28	7,95	-	-
###	2026-03-30 14:45:00	0,59	23,16	4,84	0,47	22,42	24,17	7,83	-	-
###	2026-03-30 14:50:00	0,44	23,17	4,84	0,47	22,25	24,17	7,96	-	-
###	2026-03-30 14:55:00	0,56	23,2	4,84	0,47	22,23	24,07	7,84	-	-
###	2026-03-30 15:00:00	0,48	23,24	4,84	0,47	22,21	24,07	7,96	-	-
###	2026-03-30 15:05:00	0,61	23,21	4,84	0,47	22,19	23,97	7,79	-	-
###	2026-03-30 15:10:00	0,47	23,06	4,84	0,47	22,33	23,97	7,97	-	-
###	2026-03-30 15:15:00	0,6	23,01	4,84	0,47	22,29	23,88	7,86	-	-
###	2026-03-30 15:20:00	0,45	23,13	4,84	0,47	22,25	23,87	7,96	-	-
###	2026-03-30 15:25:00	0,61	23,06	4,84	0,47	22,21	23,74	7,84	-	-
###	2026-03-30 15:30:00	0,44	23,19	4,84	0,47	22,4	23,78	7,97	-	-
###	2026-03-30 15:35:00	0,56	22,94	4,84	0,47	22,42	23,68	7,87	-	-
###	2026-03-30 15:40:00	0,47	23,03	4,84	0,47	22,35	23,68	7,97	-	-
###	2026-03-30 15:45:00	0,61	23,02	4,84	0,47	22,3	23,58	7,87	-	-
###	2026-03-30 15:50:00	0,46	23,12	4,84	0,47	22,31	23,59	7,97	-	-
###	2026-03-30 15:55:00	0,61	23,11	4,84	0,47	22,25	23,48	7,84	-	-
###	2026-03-30 16:00:00	0,45	23,09	4,84	0,47	22,33	23,48	7,98	-	-
###	2026-03-30 16:05:00	0,61	23,1	4,84	0,47	22,29	23,38	7,9	-	-
###	2026-03-30 16:10:00	0,45	23,04	4,84	0,47	22,4	23,44	7,98	-	-
###	2026-03-30 16:15:00	0,61	23,04	4,84	0,47	22,31	23,48	7,85	-	-
###	2026-03-30 16:20:00	0,44	23,07	4,84	0,47	22,19	23,63	7,98	-	-
###	2026-03-30 16:25:00	0,62	23,06	4,84	0,47	22,18	23,65	7,84	-	-
###	2026-03-30 16:30:00	0,45	23,13	4,84	0,47	22,23	23,78	7,97	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-30 16:35:00	0,62	23,09	4,84	0,47	22,18	23,8	7,88	-	-
###	2026-03-30 16:40:00	0,45	23,09	4,84	0,47	22,18	23,88	7,97	-	-
###	2026-03-30 16:45:00	0,64	23,08	4,84	0,47	22,16	23,91	7,84	-	-
###	2026-03-30 16:50:00	0,45	23,16	4,84	0,47	22,18	23,97	7,96	-	-
###	2026-03-30 16:55:00	0,66	23,08	4,84	0,47	22,15	23,99	7,85	-	-
###	2026-03-30 17:00:00	0,45	23,18	4,84	0,47	22,2	24,04	7,97	-	-
###	2026-03-30 17:05:00	0,66	23,04	4,84	0,47	22,17	24,07	7,88	-	-
###	2026-03-30 17:10:00	0,45	23,18	4,84	0,47	22,19	24,12	7,96	-	-
###	2026-03-30 17:15:00	0,68	23,08	4,84	0,47	22,17	24,12	7,87	-	-
###	2026-03-30 17:20:00	0,45	23,11	4,84	0,47	22,48	24,17	7,96	-	-
###	2026-03-30 17:25:00	0,67	23,05	4,84	0,47	22,4	24,2	7,87	-	-
###	2026-03-30 17:30:00	0,45	23,16	4,84	0,47	22,4	24,22	7,96	-	-
###	2026-03-30 17:35:00	0,65	23,11	4,84	0,47	22,35	24,25	7,84	-	-
###	2026-03-30 17:40:00	0,46	23,17	4,84	0,47	22,19	24,27	7,96	-	-
###	2026-03-30 17:45:00	0,62	23,14	4,84	0,47	22,16	24,29	7,86	-	-
###	2026-03-30 17:50:00	0,46	23,12	4,84	0,47	22,22	24,32	7,95	-	-
###	2026-03-30 17:55:00	0,64	23,09	4,84	0,47	22,18	24,34	7,88	-	-
###	2026-03-30 18:00:00	0,46	23,12	4,84	0,47	22,39	24,36	7,95	-	-
###	2026-03-30 18:05:00	0,64	23,11	4,84	0,47	22,32	24,38	7,85	-	-
###	2026-03-30 18:10:00	0,46	23,13	4,84	0,47	22,18	24,42	7,95	-	-
###	2026-03-30 18:15:00	0,66	23,11	4,84	0,47	22,14	24,43	7,88	-	-
###	2026-03-30 18:20:00	0,45	23,22	4,84	0,47	22,19	24,47	7,94	-	-
###	2026-03-30 18:25:00	0,64	23,07	4,84	0,47	22,16	24,49	7,84	-	-
###	2026-03-30 18:30:00	0,46	23,12	4,84	0,47	22,18	24,52	7,94	-	-
###	2026-03-30 18:35:00	0,63	23,06	4,84	0,47	22,16	24,57	7,84	-	-
###	2026-03-30 18:40:00	0,46	23,1	4,84	0,47	22,27	24,58	7,94	-	-
###	2026-03-30 18:45:00	0,61	23,1	4,84	0,47	22,21	24,59	7,83	-	-
###	2026-03-30 18:50:00	0,46	23,2	4,84	0,47	22,18	24,61	7,94	-	-
###	2026-03-30 18:55:00	0,64	23,11	4,84	0,47	22,14	24,66	7,83	-	-
###	2026-03-30 19:00:00	0,46	23,2	4,84	0,47	22,22	24,66	7,94	-	-
###	2026-03-30 19:05:00	0,63	23,13	4,84	0,47	22,17	24,69	7,85	-	-
###	2026-03-30 19:10:00	0,46	23,13	4,84	0,47	22,29	24,71	7,94	-	-
###	2026-03-30 19:15:00	0,66	23,15	4,84	0,47	22,25	24,72	7,85	-	-
###	2026-03-30 19:20:00	0,46	23,12	4,84	0,47	22,21	24,74	7,93	-	-
###	2026-03-30 19:25:00	0,64	23,12	4,84	0,47	22,18	24,77	7,85	-	-
###	2026-03-30 19:30:00	0,46	23,17	4,84	0,47	22,26	24,77	7,94	-	-
###	2026-03-30 19:35:00	0,64	23,13	4,84	0,47	22,21	24,82	7,85	-	-
###	2026-03-30 19:40:00	0,47	23,15	4,84	0,47	22,23	24,81	7,93	-	-
###	2026-03-30 19:45:00	0,64	23,11	4,84	0,47	22,2	24,86	7,86	-	-
###	2026-03-30 19:50:00	0,47	23,18	4,84	0,47	22,38	24,86	7,93	-	-
###	2026-03-30 19:55:00	0,64	23,1	4,84	0,47	22,31	24,87	7,84	-	-
###	2026-03-30 20:00:00	0,47	23,11	4,84	0,47	22,27	24,87	7,93	-	-
###	2026-03-30 20:05:00	0,65	23,11	4,84	0,47	22,23	24,92	7,84	-	-
###	2026-03-30 20:10:00	0,47	23,14	4,84	0,47	22,22	24,91	7,93	-	-
###	2026-03-30 20:15:00	0,64	23,03	4,84	0,47	22,18	24,94	7,83	-	-
###	2026-03-30 20:20:00	0,47	23,15	4,84	0,47	22,16	24,94	7,93	-	-
###	2026-03-30 20:25:00	0,64	23,14	4,84	0,47	22,13	24,97	7,84	-	-
###	2026-03-30 20:30:00	0,46	23,08	4,84	0,47	22,25	24,97	7,92	-	-
###	2026-03-30 20:35:00	0,62	23,14	4,84	0,47	22,2	25	7,83	-	-
###	2026-03-30 20:40:00	0,48	23,19	4,84	0,47	22,18	24,99	7,93	-	-
###	2026-03-30 20:45:00	0,63	23,16	4,84	0,47	22,15	25,02	7,85	-	-
###	2026-03-30 20:50:00	0,49	23,17	4,84	0,47	22,21	25,02	7,92	-	-
###	2026-03-30 20:55:00	0,63	23,08	4,84	0,47	22,17	25,06	7,85	-	-
###	2026-03-30 21:00:00	0,47	23,17	4,84	0,47	22,22	25,06	7,92	-	-
###	2026-03-30 21:05:00	0,64	23,15	4,84	0,47	22,2	25,07	7,83	-	-
###	2026-03-30 21:10:00	0,47	23,15	4,84	0,47	22,18	25,09	7,92	-	-
###	2026-03-30 21:15:00	0,63	23,15	4,84	0,47	22,17	25,12	7,84	-	-
###	2026-03-30 21:20:00	0,49	23,13	4,84	0,47	22,16	25,12	7,92	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-30 21:25:00	0,64	23,1	4,84	0,47	22,13	25,15	7,84	-	-
###	2026-03-30 21:30:00	0,48	23,13	4,84	0,47	22,21	25,15	7,93	-	-
###	2026-03-30 21:35:00	0,62	23,09	4,84	0,47	22,16	25,17	7,84	-	-
###	2026-03-30 21:40:00	0,47	23,25	4,84	0,47	22,44	25,18	7,93	-	-
###	2026-03-30 21:45:00	0,63	23,14	4,84	0,47	22,39	25,22	7,86	-	-
###	2026-03-30 21:50:00	0,49	23,17	4,84	0,47	22,28	25,22	7,92	-	-
###	2026-03-30 21:55:00	0,63	23,14	4,84	0,47	22,23	25,23	7,8	-	-
###	2026-03-30 22:00:00	0,5	23,22	4,84	0,47	22,17	25,25	7,92	-	-
###	2026-03-30 22:05:00	0,63	23,17	4,84	0,47	22,12	25,27	7,84	-	-
###	2026-03-30 22:10:00	0,49	23,17	4,84	0,47	22,39	25,28	7,92	-	-
###	2026-03-30 22:15:00	0,62	23,15	4,84	0,47	22,31	25,31	7,82	-	-
###	2026-03-30 22:20:00	0,5	23,15	4,84	0,47	22,15	25,32	7,92	-	-
###	2026-03-30 22:25:00	0,63	23,18	4,84	0,47	22,12	25,32	7,83	-	-
###	2026-03-30 22:30:00	0,5	23,19	4,84	0,47	22,12	25,32	7,92	-	-
###	2026-03-30 22:35:00	0,64	23,14	4,84	0,47	22,09	25,35	7,77	-	-
###	2026-03-30 22:40:00	0,49	23,1	4,84	0,47	22,15	25,35	7,92	-	-
###	2026-03-30 22:45:00	0,64	23,04	4,84	0,47	22,1	25,37	7,81	-	-
###	2026-03-30 22:50:00	0,48	23,19	4,84	0,47	22,11	25,37	7,91	-	-
###	2026-03-30 22:55:00	0,63	23,14	4,84	0,47	22,09	25,4	7,8	-	-
###	2026-03-30 23:00:00	0,51	23,21	4,84	0,47	22,19	25,4	7,92	-	-
###	2026-03-30 23:05:00	0,65	23,15	4,84	0,47	22,16	25,41	7,8	-	-
###	2026-03-30 23:10:00	0,5	23,12	4,84	0,47	22,33	25,41	7,92	-	-
###	2026-03-30 23:15:00	0,64	23,1	4,84	0,47	22,29	25,45	7,82	-	-
###	2026-03-30 23:20:00	0,5	23,11	4,84	0,47	22,39	25,45	7,92	-	-
###	2026-03-30 23:25:00	0,65	23,12	4,84	0,47	22,34	25,45	7,8	-	-
###	2026-03-30 23:30:00	0,5	23,2	4,84	0,47	22,2	25,46	7,93	-	-
###	2026-03-30 23:35:00	0,65	23,12	4,84	0,47	22,15	25,49	7,81	-	-
###	2026-03-30 23:40:00	0,51	23,18	4,84	0,47	22,22	25,5	7,91	-	-
###	2026-03-30 23:45:00	0,65	23,15	4,84	0,47	22,18	25,5	7,77	-	-
###	2026-03-30 23:50:00	0,5	23,2	4,84	0,47	22,15	25,52	7,92	-	-
###	2026-03-30 23:55:00	0,65	23,07	4,84	0,47	22,12	25,55	7,81	-	-
###	2026-03-31 00:00:00	0,5	23,16	4,84	0,47	22,15	25,55	7,92	-	-
###	2026-03-31 00:05:00	0,53	23,22	4,84	0,47	22,18	25,55	7,92	-	-
###	2026-03-31 00:15:00	0,64	23,18	4,84	0,47	22,15	25,55	7,79	-	-
###	2026-03-31 00:20:00	0,52	23,29	4,84	0,47	22,18	25,56	7,92	-	-
###	2026-03-31 00:25:00	0,65	23,15	4,84	0,47	22,15	25,59	7,81	-	-
###	2026-03-31 00:30:00	0,52	23,15	4,84	0,47	22,11	25,6	7,92	-	-
###	2026-03-31 00:35:00	0,65	23,17	4,84	0,47	22,08	25,6	7,81	-	-
###	2026-03-31 00:40:00	0,5	23,21	4,84	0,47	22,37	25,6	7,92	-	-
###	2026-03-31 00:45:00	0,63	23,18	4,84	0,47	22,33	25,6	7,76	-	-
###	2026-03-31 00:50:00	0,52	23,24	4,84	0,47	22,48	25,62	7,92	-	-
###	2026-03-31 00:55:00	0,66	23,17	4,84	0,47	22,42	25,64	7,79	-	-
###	2026-03-31 01:00:00	0,53	23,15	4,84	0,47	22,23	25,65	7,92	-	-
###	2026-03-31 01:05:00	0,66	23,17	4,84	0,47	22,2	25,65	7,81	-	-
###	2026-03-31 01:10:00	0,54	23,23	4,84	0,47	22,17	25,65	7,92	-	-
###	2026-03-31 01:15:00	0,66	23,13	4,84	0,47	22,12	25,66	7,77	-	-
###	2026-03-31 01:20:00	0,52	23,15	4,84	0,47	22,38	25,69	7,92	-	-
###	2026-03-31 01:25:00	0,66	23,12	4,84	0,47	22,34	25,7	7,78	-	-
###	2026-03-31 01:30:00	0,53	23,16	4,84	0,47	22,21	25,71	7,92	-	-
###	2026-03-31 01:35:00	0,65	23,08	4,84	0,47	22,16	25,73	7,82	-	-
###	2026-03-31 01:40:00	0,53	23,15	4,84	0,47	22,12	25,75	7,92	-	-
###	2026-03-31 01:45:00	0,65	23,14	4,84	0,47	22,09	25,78	7,8	-	-
###	2026-03-31 01:50:00	0,54	23,15	4,84	0,47	22,1	25,8	7,92	-	-
###	2026-03-31 01:55:00	0,65	23,12	4,84	0,47	22,09	25,8	7,76	-	-
###	2026-03-31 02:00:00	0,54	23,23	4,84	0,47	22,14	25,8	7,91	-	-
###	2026-03-31 02:05:00	0,65	23,17	4,84	0,47	22,11	25,82	7,8	-	-
###	2026-03-31 02:10:00	0,54	23,21	4,84	0,47	22,15	25,81	7,92	-	-
###	2026-03-31 02:15:00	0,65	23,1	4,84	0,47	22,12	25,84	7,79	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-31 02:20:00	0,55	23,25	4,84	0,47	22,23	25,85	7,92	-	-
###	2026-03-31 02:25:00	0,65	23,13	4,84	0,47	22,19	25,85	7,78	-	-
###	2026-03-31 02:30:00	0,5	23,17	4,84	0,47	22,17	25,86	7,91	-	-
###	2026-03-31 02:35:00	0,6	23,19	4,84	0,47	22,13	25,89	7,74	-	-
###	2026-03-31 02:40:00	0,55	23,21	4,84	0,47	22,11	25,9	7,91	-	-
###	2026-03-31 02:45:00	0,65	23,14	4,84	0,47	22,08	25,91	7,79	-	-
###	2026-03-31 02:50:00	0,56	23,19	4,84	0,47	22,22	25,91	7,91	-	-
###	2026-03-31 02:55:00	0,65	23,17	4,84	0,47	22,17	25,92	7,78	-	-
###	2026-03-31 03:00:00	0,55	23,19	4,84	0,47	22,17	25,93	7,91	-	-
###	2026-03-31 03:05:00	0,64	23,16	4,84	0,47	22,14	25,94	7,76	-	-
###	2026-03-31 03:10:00	0,56	23,22	4,84	0,47	22,15	25,96	7,91	-	-
###	2026-03-31 03:15:00	0,64	23,19	4,84	0,47	22,12	25,98	7,77	-	-
###	2026-03-31 03:20:00	0,55	23,22	4,84	0,47	22,1	26	7,92	-	-
###	2026-03-31 03:25:00	0,64	23,17	4,84	0,47	22,09	26,04	7,79	-	-
###	2026-03-31 03:30:00	0,55	23,18	4,84	0,47	22,22	26,04	7,92	-	-
###	2026-03-31 03:35:00	0,64	23,13	4,84	0,47	22,22	26,05	7,79	-	-
###	2026-03-31 03:40:00	0,55	23,19	4,84	0,47	22,77	26,05	7,92	-	-
###	2026-03-31 03:45:00	0,64	23,2	4,84	0,47	22,73	26,06	7,77	-	-
###	2026-03-31 03:50:00	0,56	23,24	4,84	0,47	22,17	26,08	7,91	-	-
###	2026-03-31 03:55:00	0,63	23,15	4,84	0,47	22,13	26,1	7,8	-	-
###	2026-03-31 04:00:00	0,55	23,23	4,84	0,47	22,24	26,1	7,91	-	-
###	2026-03-31 04:05:00	0,63	23,18	4,84	0,47	22,19	26,1	7,75	-	-
###	2026-03-31 04:10:00	0,57	23,26	4,84	0,47	22,08	26,1	7,9	-	-
###	2026-03-31 04:15:00	0,64	23,22	4,84	0,47	22,08	26,13	7,8	-	-
###	2026-03-31 04:20:00	0,56	23,21	4,84	0,47	22,11	26,14	7,91	-	-
###	2026-03-31 04:25:00	0,64	23,16	4,84	0,47	22,09	26,15	7,73	-	-
###	2026-03-31 04:30:00	0,56	23,13	4,84	0,47	22,18	26,15	7,9	-	-
###	2026-03-31 04:35:00	0,63	23,14	4,84	0,47	22,15	26,15	7,79	-	-
###	2026-03-31 04:40:00	0,56	23,2	4,84	0,47	22,05	26,15	7,91	-	-
###	2026-03-31 04:45:00	0,64	23,15	4,84	0,47	22,04	26,16	7,76	-	-
###	2026-03-31 04:50:00	0,56	23,17	4,84	0,47	22,05	26,17	7,91	-	-
###	2026-03-31 04:55:00	0,63	23,2	4,84	0,47	22,05	26,19	7,77	-	-
###	2026-03-31 05:00:00	0,56	23,25	4,84	0,47	22,08	26,18	7,91	-	-
###	2026-03-31 05:05:00	0,64	23,17	4,84	0,47	22,05	26,18	7,74	-	-
###	2026-03-31 05:10:00	0,56	23,15	4,84	0,47	22,17	26,2	7,91	-	-
###	2026-03-31 05:15:00	0,64	23,18	4,84	0,47	22,13	26,2	7,73	-	-
###	2026-03-31 05:20:00	0,56	23,22	4,84	0,47	22,4	26,2	7,91	-	-
###	2026-03-31 05:25:00	0,63	23,18	4,84	0,47	22,32	26,21	7,78	-	-
###	2026-03-31 05:30:00	0,57	23,21	4,84	0,47	22,12	26,21	7,9	-	-
###	2026-03-31 05:35:00	0,63	23,13	4,84	0,47	22,09	26,22	7,7	-	-
###	2026-03-31 05:40:00	0,57	23,23	4,84	0,47	22,06	26,22	7,9	-	-
###	2026-03-31 05:45:00	0,63	23,17	4,84	0,47	22,04	26,22	7,71	-	-
###	2026-03-31 05:50:00	0,56	23,21	4,84	0,47	22,11	26,24	7,91	-	-
###	2026-03-31 05:55:00	0,64	23,17	4,84	0,47	22,09	26,24	7,78	-	-
###	2026-03-31 06:00:00	0,57	23,25	4,84	0,47	22,18	26,25	7,9	-	-
###	2026-03-31 06:05:00	0,63	23,16	4,84	0,47	22,14	26,25	7,71	-	-
###	2026-03-31 06:10:00	0,57	23,23	4,84	0,47	22,07	26,25	7,9	-	-
###	2026-03-31 06:15:00	0,63	23,36	4,84	0,47	22,05	26,24	7,69	-	-
###	2026-03-31 06:20:00	0,56	23,19	4,84	0,47	22,13	26,25	7,9	-	-
###	2026-03-31 06:25:00	0,63	23,2	4,84	0,47	22,07	26,25	7,65	-	-
###	2026-03-31 06:30:00	0,56	23,19	4,84	0,47	22,21	26,26	7,9	-	-
###	2026-03-31 06:35:00	0,63	23,19	4,84	0,47	22,16	26,26	7,65	-	-
###	2026-03-31 06:40:00	0,57	23,15	4,84	0,47	22,13	26,28	7,9	-	-
###	2026-03-31 06:45:00	0,63	23,21	4,84	0,47	22,1	26,29	7,68	-	-
###	2026-03-31 06:50:00	0,57	23,24	4,84	0,47	22,1	26,3	7,9	-	-
###	2026-03-31 06:55:00	0,62	23,18	4,84	0,47	22,07	26,29	7,7	-	-
###	2026-03-31 07:00:00	0,57	23,24	4,84	0,47	22,06	26,3	7,89	-	-
###	2026-03-31 07:05:00	0,62	23,16	4,84	0,47	22,03	26,29	7,74	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-31 07:10:00	0,57	23,21	4,84	0,47	22,14	26,29	7,91	-	-
###	2026-03-31 07:15:00	0,62	23,16	4,84	0,47	22,1	26,29	7,7	-	-
###	2026-03-31 07:20:00	0,57	23,28	4,84	0,47	22,08	26,29	7,9	-	-
###	2026-03-31 07:25:00	0,62	23,2	4,84	0,47	22,04	26,28	7,69	-	-
###	2026-03-31 07:30:00	0,56	23,26	4,84	0,47	22,25	26,29	7,92	-	-
###	2026-03-31 07:35:00	0,62	23,19	4,84	0,47	22,22	26,26	7,65	-	-
###	2026-03-31 07:40:00	0,57	23,36	4,84	0,47	22,03	26,27	7,91	-	-
###	2026-03-31 07:45:00	0,62	23,25	4,84	0,47	22,01	26,25	7,63	-	-
###	2026-03-31 07:50:00	0,57	23,24	4,84	0,47	22,08	26,28	7,91	-	-
###	2026-03-31 07:55:00	0,62	23,27	4,84	0,47	22,05	26,26	7,78	-	-
###	2026-03-31 08:00:00	0,57	23,23	4,84	0,47	22,11	26,29	7,91	-	-
###	2026-03-31 08:05:00	0,64	23,24	4,84	0,47	22,07	26,29	7,64	-	-
###	2026-03-31 08:10:00	0,57	23,28	4,84	0,47	22,04	26,3	7,92	-	-
###	2026-03-31 08:15:00	0,62	23,21	4,84	0,47	22,02	26,29	7,72	-	-
###	2026-03-31 08:20:00	0,57	23,29	4,84	0,47	22,06	26,3	7,92	-	-
###	2026-03-31 08:25:00	0,63	23,22	4,84	0,47	22,04	26,32	7,64	-	-
###	2026-03-31 08:30:00	0,57	23,16	4,84	0,47	22,26	26,35	7,91	-	-
###	2026-03-31 08:35:00	0,63	23,23	4,84	0,47	22,19	26,35	7,67	-	-
###	2026-03-31 08:40:00	0,57	23,31	4,84	0,47	22,07	26,35	7,91	-	-
###	2026-03-31 08:45:00	0,62	23,23	4,84	0,47	22,03	26,38	7,68	-	-
###	2026-03-31 08:50:00	0,57	23,28	4,84	0,47	22,06	26,4	7,9	-	-
###	2026-03-31 08:55:00	0,62	23,25	4,84	0,47	22,04	26,41	7,69	-	-
###	2026-03-31 09:00:00	0,57	23,35	4,84	0,47	22,15	26,44	7,9	-	-
###	2026-03-31 09:05:00	0,62	23,26	4,84	0,47	22,11	26,46	7,73	-	-
###	2026-03-31 09:10:00	0,57	23,26	4,84	0,47	22,21	26,49	7,91	-	-
###	2026-03-31 09:15:00	0,63	23,22	4,84	0,47	22,17	26,5	7,71	-	-
###	2026-03-31 09:20:00	0,57	23,26	4,84	0,47	22,08	26,51	7,9	-	-
###	2026-03-31 09:25:00	0,63	23,25	4,84	0,47	22,05	26,54	7,68	-	-
###	2026-03-31 09:30:00	0,57	23,3	4,84	0,47	22,17	26,55	7,91	-	-
###	2026-03-31 09:35:00	0,62	23,2	4,84	0,47	22,12	26,56	7,76	-	-
###	2026-03-31 09:40:00	0,57	23,24	4,84	0,47	22,03	26,55	7,9	-	-
###	2026-03-31 09:45:00	0,62	23,22	4,84	0,47	22,01	26,57	7,74	-	-
###	2026-03-31 09:50:00	0,56	23,28	4,84	0,47	22,06	26,58	7,9	-	-
###	2026-03-31 09:55:00	0,62	23,25	4,84	0,47	22,02	26,6	7,74	-	-
###	2026-03-31 10:00:00	0,56	23,27	4,84	0,47	22,07	26,6	7,9	-	-
###	2026-03-31 10:05:00	0,62	23,24	4,84	0,47	22,03	26,6	7,73	-	-
###	2026-03-31 10:10:00	0,56	23,27	4,84	0,47	22,17	26,61	7,91	-	-
###	2026-03-31 10:15:00	0,62	23,3	4,84	0,47	22,1	26,63	7,75	-	-
###	2026-03-31 10:20:00	0,56	23,27	4,84	0,47	22,08	26,64	7,9	-	-
###	2026-03-31 10:25:00	0,61	23,25	4,84	0,47	22,04	26,65	7,75	-	-
###	2026-03-31 10:30:00	0,56	23,24	4,84	0,47	22,03	26,65	7,91	-	-
###	2026-03-31 10:35:00	0,61	23,25	4,84	0,47	22	26,66	7,78	-	-
###	2026-03-31 10:40:00	0,55	23,29	4,84	0,47	22,03	26,67	7,91	-	-
###	2026-03-31 10:45:00	0,56	23,2	4,84	0,47	22,09	26,73	7,65	-	-
###	2026-03-31 10:50:00	0,51	23,44	4,84	0,47	22,73	26,69	7,63	-	-
###	2026-03-31 10:55:00	0,52	23,57	4,84	0,47	22,75	26,64	7,54	-	-
###	2026-03-31 11:00:00	0,49	23,54	4,84	0,47	23,58	26,6	7,57	-	-
###	2026-03-31 11:05:00	0,52	23,54	4,84	0,47	23,6	26,58	7,52	-	-
###	2026-03-31 11:10:00	0,48	23,66	4,84	0,47	22,81	26,56	7,56	-	-
###	2026-03-31 11:15:00	0,52	23,7	4,84	0,47	22,81	26,56	7,51	-	-
###	2026-03-31 11:20:00	0,48	23,65	4,84	0,47	22,82	26,55	7,56	-	-
###	2026-03-31 11:25:00	0,5	24,69	4,84	0,47	25,58	26,6	7,58	-	-
###	2026-03-31 11:30:00	0,48	24,24	4,84	0,47	24,94	26,66	7,6	-	-
###	2026-03-31 11:35:00	0,51	24,48	4,84	0,47	24,9	26,71	7,59	-	-
###	2026-03-31 11:40:00	0,48	23,98	4,84	0,47	23,53	26,74	7,61	-	-
###	2026-03-31 11:45:00	0,51	24,16	4,84	0,47	23,71	26,76	7,59	-	-
###	2026-03-31 11:50:00	0,49	23,98	4,84	0,47	23,45	26,79	7,62	-	-
###	2026-03-31 11:55:00	0,51	24,11	4,84	0,47	23,59	26,81	7,61	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-31 12:00:00	0,48	23,99	4,84	0,47	23,91	26,84	7,63	-	-
###	2026-03-31 12:05:00	0,5	24,14	4,84	0,47	24,05	26,85	7,6	-	-
###	2026-03-31 12:10:00	0,48	23,94	4,84	0,47	23,07	26,86	7,62	-	-
###	2026-03-31 12:15:00	0,5	24,07	4,84	0,47	23,09	26,89	7,6	-	-
###	2026-03-31 12:20:00	0,5	23,85	4,84	0,47	23,13	26,84	7,6	-	-
###	2026-03-31 12:25:00	0,52	23,83	4,84	0,47	23,05	26,85	7,55	-	-
###	2026-03-31 12:30:00	0,47	23,77	4,84	0,47	22,92	26,88	7,59	-	-
###	2026-03-31 12:35:00	0,52	23,87	4,84	0,47	22,91	26,88	7,49	-	-
###	2026-03-31 12:40:00	0,47	23,77	4,84	0,47	23,76	26,79	7,6	-	-
###	2026-03-31 12:45:00	0,52	23,66	4,84	0,47	23,76	26,71	7,46	-	-
###	2026-03-31 12:50:00	0,46	23,78	4,84	0,47	23,07	26,66	7,59	-	-
###	2026-03-31 12:55:00	0,52	23,66	4,84	0,47	23,06	26,65	7,49	-	-
###	2026-03-31 13:00:00	0,46	23,85	4,84	0,47	22,82	26,63	7,6	-	-
###	2026-03-31 13:05:00	0,52	23,62	4,84	0,47	22,79	26,61	7,47	-	-
###	2026-03-31 13:10:00	0,46	23,79	4,84	0,47	23,11	26,63	7,62	-	-
###	2026-03-31 13:15:00	0,52	23,7	4,84	0,47	23,12	26,65	7,5	-	-
###	2026-03-31 13:20:00	0,46	23,77	4,84	0,47	23,06	26,67	7,61	-	-
###	2026-03-31 13:25:00	0,51	23,58	4,84	0,47	23,06	26,67	7,46	-	-
###	2026-03-31 13:30:00	0,46	23,8	4,84	0,47	24,36	26,7	7,61	-	-
###	2026-03-31 13:35:00	0,49	23,92	4,84	0,47	24,49	26,87	7,51	-	-
###	2026-03-31 13:40:00	0,46	23,82	4,84	0,47	23,31	26,99	7,61	-	-
###	2026-03-31 13:45:00	0,5	23,85	4,84	0,47	23,3	27,09	7,53	-	-
###	2026-03-31 13:50:00	0,45	23,82	4,84	0,47	23,01	27,14	7,6	-	-
###	2026-03-31 13:55:00	0,5	23,75	4,84	0,47	22,99	27,2	7,55	-	-
###	2026-03-31 14:00:00	0,46	23,79	4,84	0,47	23,13	27,21	7,59	-	-
###	2026-03-31 14:05:00	0,52	23,81	4,84	0,47	23,18	27,14	7,51	-	-
###	2026-03-31 14:10:00	0,46	23,79	4,84	0,47	22,85	26,91	7,62	-	-
###	2026-03-31 14:15:00	0,52	23,77	4,84	0,47	22,79	26,75	7,49	-	-
###	2026-03-31 14:20:00	0,46	23,77	4,84	0,47	22,9	26,64	7,63	-	-
###	2026-03-31 14:25:00	0,52	23,72	4,84	0,47	22,89	26,5	7,5	-	-
###	2026-03-31 14:30:00	0,45	23,81	4,84	0,47	22,88	26,4	7,64	-	-
###	2026-03-31 14:35:00	0,51	23,76	4,84	0,47	22,81	26,31	7,52	-	-
###	2026-03-31 14:40:00	0,46	23,72	4,84	0,47	23,04	26,24	7,65	-	-
###	2026-03-31 14:45:00	0,53	23,74	4,84	0,47	23,04	26,15	7,53	-	-
###	2026-03-31 14:50:00	0,45	23,67	4,84	0,47	22,83	26,05	7,64	-	-
###	2026-03-31 14:55:00	0,52	23,7	4,84	0,47	22,77	25,99	7,47	-	-
###	2026-03-31 15:00:00	0,46	23,61	4,84	0,47	22,78	25,89	7,66	-	-
###	2026-03-31 15:05:00	0,51	23,75	4,84	0,47	22,7	25,81	7,51	-	-
###	2026-03-31 15:10:00	0,46	23,7	4,84	0,47	22,82	25,72	7,66	-	-
###	2026-03-31 15:15:00	0,53	23,54	4,84	0,47	22,79	25,66	7,54	-	-
###	2026-03-31 15:20:00	0,46	23,59	4,84	0,47	22,98	25,6	7,68	-	-
###	2026-03-31 15:25:00	0,53	23,64	4,84	0,47	22,93	25,55	7,54	-	-
###	2026-03-31 15:30:00	0,46	23,54	4,84	0,47	22,85	25,54	7,68	-	-
###	2026-03-31 15:35:00	0,53	23,68	4,84	0,47	22,8	25,44	7,48	-	-
###	2026-03-31 15:40:00	0,45	23,69	4,84	0,47	22,73	25,4	7,69	-	-
###	2026-03-31 15:45:00	0,53	23,61	4,84	0,47	22,69	25,31	7,55	-	-
###	2026-03-31 15:50:00	0,47	23,62	4,84	0,47	22,81	25,28	7,68	-	-
###	2026-03-31 15:55:00	0,52	23,62	4,84	0,47	22,76	25,2	7,56	-	-
###	2026-03-31 16:00:00	0,47	23,69	4,84	0,47	22,78	25,12	7,7	-	-
###	2026-03-31 16:05:00	0,54	23,6	4,84	0,47	22,71	25,03	7,56	-	-
###	2026-03-31 16:10:00	0,46	23,61	4,84	0,47	23,03	24,97	7,71	-	-
###	2026-03-31 16:15:00	0,52	23,57	4,84	0,47	22,97	24,9	7,58	-	-
###	2026-03-31 16:20:00	0,46	23,52	4,84	0,47	22,86	24,83	7,71	-	-
###	2026-03-31 16:25:00	0,51	23,57	4,84	0,47	22,8	24,77	7,56	-	-
###	2026-03-31 16:30:00	0,47	23,66	4,84	0,47	22,8	24,72	7,72	-	-
###	2026-03-31 16:35:00	0,53	23,53	4,84	0,47	22,75	24,64	7,58	-	-
###	2026-03-31 16:40:00	0,46	23,6	4,84	0,47	22,69	24,59	7,72	-	-
###	2026-03-31 16:45:00	0,52	23,65	4,84	0,47	22,62	24,52	7,6	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-31 16:50:00	0,46	23,54	4,84	0,47	22,62	24,47	7,73	-	-
###	2026-03-31 16:55:00	0,52	23,51	4,84	0,47	22,6	24,39	7,56	-	-
###	2026-03-31 17:00:00	0,47	23,55	4,84	0,47	22,72	24,37	7,73	-	-
###	2026-03-31 17:05:00	0,53	23,54	4,84	0,47	22,67	24,29	7,63	-	-
###	2026-03-31 17:10:00	0,47	23,52	4,84	0,47	22,61	24,23	7,74	-	-
###	2026-03-31 17:15:00	0,53	23,5	4,84	0,47	22,57	24,17	7,58	-	-
###	2026-03-31 17:20:00	0,46	23,48	4,84	0,47	22,66	24,15	7,74	-	-
###	2026-03-31 17:25:00	0,52	23,5	4,84	0,47	22,62	24,07	7,61	-	-
###	2026-03-31 17:30:00	0,47	23,54	4,84	0,47	22,65	24,02	7,75	-	-
###	2026-03-31 17:35:00	0,53	23,51	4,84	0,47	22,58	23,95	7,61	-	-
###	2026-03-31 17:40:00	0,47	23,56	4,84	0,47	22,75	23,92	7,75	-	-
###	2026-03-31 17:45:00	0,53	23,53	4,84	0,47	22,68	23,87	7,6	-	-
###	2026-03-31 17:50:00	0,47	23,56	4,84	0,47	22,62	23,85	7,76	-	-
###	2026-03-31 17:55:00	0,52	23,48	4,84	0,47	22,58	23,82	7,64	-	-
###	2026-03-31 18:00:00	0,47	23,54	4,84	0,47	22,56	23,78	7,76	-	-
###	2026-03-31 18:05:00	0,52	23,49	4,84	0,47	22,67	23,73	7,62	-	-
###	2026-03-31 18:10:00	0,47	23,47	4,84	0,47	22,79	23,81	7,76	-	-
###	2026-03-31 18:15:00	0,53	23,38	4,84	0,47	22,71	23,87	7,54	-	-
###	2026-03-31 18:20:00	0,47	23,38	4,84	0,47	22,56	24,02	7,76	-	-
###	2026-03-31 18:25:00	0,53	23,42	4,84	0,47	22,48	24,07	7,61	-	-
###	2026-03-31 18:30:00	0,47	23,41	4,84	0,47	22,7	24,17	7,75	-	-
###	2026-03-31 18:35:00	0,53	23,44	4,84	0,47	22,6	24,22	7,59	-	-
###	2026-03-31 18:40:00	0,47	23,55	4,84	0,47	22,55	24,27	7,74	-	-
###	2026-03-31 18:45:00	0,53	23,41	4,84	0,47	22,48	24,32	7,59	-	-
###	2026-03-31 18:50:00	0,47	23,49	4,84	0,47	22,58	24,35	7,74	-	-
###	2026-03-31 18:55:00	0,53	23,39	4,84	0,47	22,49	24,38	7,64	-	-
###	2026-03-31 19:00:00	0,46	23,53	4,84	0,47	23,6	24,42	7,75	-	-
###	2026-03-31 19:05:00	0,53	23,36	4,84	0,47	23,5	24,44	7,62	-	-
###	2026-03-31 19:10:00	0,46	23,46	4,84	0,47	22,51	24,47	7,75	-	-
###	2026-03-31 19:15:00	0,53	23,39	4,84	0,47	22,48	24,48	7,61	-	-
###	2026-03-31 19:20:00	0,46	23,37	4,84	0,47	22,53	24,51	7,75	-	-
###	2026-03-31 19:25:00	0,53	23,4	4,84	0,47	22,46	24,52	7,62	-	-
###	2026-03-31 19:30:00	0,46	23,52	4,84	0,47	22,63	24,55	7,74	-	-
###	2026-03-31 19:35:00	0,53	23,47	4,84	0,47	22,54	24,58	7,63	-	-
###	2026-03-31 19:40:00	0,45	23,46	4,84	0,47	22,54	24,59	7,74	-	-
###	2026-03-31 19:45:00	0,52	23,32	4,84	0,47	22,48	24,61	7,64	-	-
###	2026-03-31 19:50:00	0,45	23,46	4,84	0,47	22,52	24,63	7,74	-	-
###	2026-03-31 19:55:00	0,51	23,37	4,84	0,47	22,48	24,66	7,58	-	-
###	2026-03-31 20:00:00	0,45	23,47	4,84	0,47	22,48	24,67	7,74	-	-
###	2026-03-31 20:05:00	0,52	23,42	4,84	0,47	22,43	24,71	7,61	-	-
###	2026-03-31 20:10:00	0,45	23,47	4,84	0,47	22,49	24,72	7,73	-	-
###	2026-03-31 20:15:00	0,53	23,35	4,84	0,47	22,44	24,75	7,59	-	-
###	2026-03-31 20:20:00	0,44	23,47	4,84	0,47	22,68	24,76	7,75	-	-
###	2026-03-31 20:25:00	0,52	23,41	4,84	0,47	22,58	24,79	7,59	-	-
###	2026-03-31 20:30:00	0,44	23,43	4,84	0,47	22,51	24,81	7,75	-	-
###	2026-03-31 20:35:00	0,51	23,35	4,84	0,47	22,42	24,82	7,63	-	-
###	2026-03-31 20:40:00	0,44	23,46	4,84	0,47	22,59	24,85	7,75	-	-
###	2026-03-31 20:45:00	0,5	23,4	4,84	0,47	22,53	24,87	7,63	-	-
###	2026-03-31 20:50:00	0,44	23,43	4,84	0,47	22,5	24,87	7,75	-	-
###	2026-03-31 20:55:00	0,5	23,34	4,84	0,47	22,43	24,91	7,61	-	-
###	2026-03-31 21:00:00	0,44	23,39	4,84	0,47	22,5	24,92	7,74	-	-
###	2026-03-31 21:05:00	0,5	23,35	4,84	0,47	22,42	24,94	7,62	-	-
###	2026-03-31 21:10:00	0,44	23,37	4,84	0,47	22,53	24,96	7,74	-	-
###	2026-03-31 21:15:00	0,5	23,34	4,84	0,47	22,47	24,98	7,64	-	-
###	2026-03-31 21:20:00	0,44	23,43	4,84	0,47	22,46	25	7,75	-	-
###	2026-03-31 21:25:00	0,5	23,32	4,84	0,47	22,39	25,02	7,64	-	-
###	2026-03-31 21:30:00	0,44	23,46	4,84	0,47	22,43	25,04	7,74	-	-
###	2026-03-31 21:35:00	0,5	23,36	4,84	0,47	22,4	25,06	7,61	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
###	2026-03-31 21:40:00	0,44	23,44	4,84	0,47	22,55	25,07	7,74	-	-
###	2026-03-31 21:45:00	0,49	23,4	4,84	0,47	22,48	25,1	7,59	-	-
###	2026-03-31 21:50:00	0,44	23,43	4,84	0,47	22,5	25,12	7,75	-	-
###	2026-03-31 21:55:00	0,51	23,27	4,84	0,47	22,43	25,12	7,63	-	-
###	2026-03-31 22:00:00	0,43	23,35	4,84	0,47	22,65	25,16	7,71	-	-
###	2026-03-31 22:05:00	0,5	23,33	4,84	0,47	22,6	25,18	7,65	-	-
###	2026-03-31 22:10:00	0,44	23,41	4,84	0,47	22,39	25,21	7,73	-	-
###	2026-03-31 22:15:00	0,5	23,33	4,84	0,47	22,34	25,22	7,64	-	-
###	2026-03-31 22:20:00	0,44	23,31	4,84	0,47	22,39	25,25	7,74	-	-
###	2026-03-31 22:25:00	0,51	23,31	4,84	0,47	22,35	25,27	7,57	-	-
###	2026-03-31 22:30:00	0,44	23,38	4,84	0,47	22,48	25,28	7,72	-	-
###	2026-03-31 22:35:00	0,49	23,31	4,84	0,47	22,42	25,32	7,64	-	-
###	2026-03-31 22:40:00	0,44	23,39	4,84	0,47	22,38	25,3	7,76	-	-
###	2026-03-31 22:45:00	0,5	23,31	4,84	0,47	22,35	25,31	7,67	-	-
###	2026-03-31 22:50:00	0,44	23,4	4,84	0,47	22,47	25,33	7,76	-	-
###	2026-03-31 22:55:00	0,49	23,33	4,84	0,47	22,46	25,35	7,65	-	-
###	2026-03-31 23:00:00	0,44	23,38	4,84	0,47	22,43	25,36	7,73	-	-
###	2026-03-31 23:05:00	0,49	23,36	4,84	0,47	22,38	25,37	7,66	-	-
###	2026-03-31 23:10:00	0,45	23,38	4,84	0,47	22,54	25,4	7,74	-	-
###	2026-03-31 23:15:00	0,5	23,27	4,84	0,47	22,46	25,41	7,69	-	-
###	2026-03-31 23:20:00	0,44	23,35	4,84	0,47	22,55	25,43	7,76	-	-
###	2026-03-31 23:25:00	0,5	23,29	4,84	0,47	22,48	25,45	7,65	-	-
###	2026-03-31 23:30:00	0,44	23,3	4,84	0,47	22,36	25,45	7,76	-	-
###	2026-03-31 23:35:00	0,51	23,24	4,84	0,47	22,32	25,46	7,65	-	-
###	2026-03-31 23:40:00	0,45	23,4	4,84	0,47	22,48	25,49	7,75	-	-
###	2026-03-31 23:45:00	0,49	23,33	4,84	0,47	22,43	25,5	7,65	-	-
###	2026-03-31 23:50:00	0,44	23,31	4,84	0,47	22,5	25,51	7,74	-	-
###	2026-03-31 23:55:00	0,5	23,33	4,84	0,47	22,43	25,54	7,62	-	-

Ninh Bình, ngày 01 tháng 04 năm 2026

TM. BQL CCN YÊN DƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Lực

Người tổng hợp



Phan Thị Hương