CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG

TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẬP TRUNG CCN YÊN DƯƠNG

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG HẠ TẦNG ĐẠI PHONG

BẢNG TỔNG HỢP DỮ LIỆU QUAN TRẮC NƯỚC THẢI TỰ ĐỘNG, LIÊN TỤC

Tháng 05/2026

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1	2026-05-01 00:00:00	0,53	31	4,84	0,47	21,24	28,52	7,32	-	-
2	2026-05-01 00:05:00	0,53	30,99	4,84	0,47	20,5	28,49	7,32	-	-
3	2026-05-01 00:15:00	0,53	31,24	4,84	0,47	20,5	28,48	7,32	-	-
4	2026-05-01 00:20:00	0,53	31,11	4,84	0,47	20,36	28,47	7,33	-	-
5	2026-05-01 00:25:00	0,53	31,27	4,84	0,47	20,19	28,47	7,33	-	-
6	2026-05-01 00:30:00	0,53	31,06	4,84	0,47	20,13	28,46	7,33	-	-
7	2026-05-01 00:35:00	0,54	31,04	4,84	0,47	19,86	28,41	7,33	-	-
8	2026-05-01 00:40:00	0,54	30,77	4,84	0,47	20,56	28,37	7,33	-	-
9	2026-05-01 00:45:00	0,54	31,1	4,84	0,47	20,42	28,36	7,33	-	-
10	2026-05-01 00:50:00	0,54	30,62	4,84	0,47	19,79	28,34	7,33	-	-
11	2026-05-01 00:55:00	0,54	30,9	4,84	0,47	19,88	28,32	7,32	-	-
12	2026-05-01 01:00:00	0,53	30,63	4,84	0,47	20,21	28,32	7,32	-	-
13	2026-05-01 01:05:00	0,53	30,82	4,84	0,47	20,11	28,31	7,32	-	-
14	2026-05-01 01:10:00	0,53	30,61	4,84	0,47	20,5	28,31	7,32	-	-
15	2026-05-01 01:15:00	0,53	30,77	4,84	0,47	20,48	28,31	7,32	-	-
16	2026-05-01 01:20:00	0,53	30,58	4,84	0,47	19,91	28,3	7,32	-	-
17	2026-05-01 01:25:00	0,53	33,28	4,84	0,47	21,53	28,3	7,33	-	-
18	2026-05-01 01:30:00	0,53	31,15	4,84	0,47	20,15	28,32	7,33	-	-
19	2026-05-01 01:35:00	0,53	31,4	4,84	0,47	20,19	28,32	7,33	-	-
20	2026-05-01 01:40:00	0,53	31,21	4,84	0,47	20,21	28,31	7,34	-	-
21	2026-05-01 01:45:00	0,53	31,47	4,84	0,47	19,94	28,31	7,34	-	-
22	2026-05-01 01:50:00	0,53	31,26	4,84	0,47	20,69	28,31	7,34	-	-
23	2026-05-01 01:55:00	0,54	31,42	4,84	0,47	20,81	28,3	7,34	-	-
24	2026-05-01 02:00:00	0,54	31,28	4,84	0,47	23,99	28,28	7,34	-	-
25	2026-05-01 02:05:00	0,54	31,5	4,84	0,47	20,92	28,26	7,35	-	-
26	2026-05-01 02:10:00	0,54	31,3	4,84	0,47	20,08	28,26	7,35	-	-
27	2026-05-01 02:15:00	0,54	31,55	4,84	0,47	20,18	28,26	7,35	-	-
28	2026-05-01 02:20:00	0,54	31,37	4,84	0,47	20,49	28,25	7,35	-	-
29	2026-05-01 02:25:00	0,54	31,57	4,84	0,47	20,73	28,24	7,35	-	-
30	2026-05-01 02:30:00	0,54	31,36	4,84	0,47	20,89	28,21	7,36	-	-
31	2026-05-01 02:35:00	0,54	31,62	4,84	0,47	20,87	28,21	7,36	-	-
32	2026-05-01 02:40:00	0,55	31,27	4,84	0,47	19,9	28,16	7,35	-	-
33	2026-05-01 02:45:00	0,55	31,26	4,84	0,47	19,71	28,14	7,35	-	-
34	2026-05-01 02:50:00	0,55	31,03	4,84	0,47	19,52	28,11	7,35	-	-
35	2026-05-01 02:55:00	0,54	31,12	4,84	0,47	19,43	28,11	7,35	-	-
36	2026-05-01 03:00:00	0,54	30,99	4,84	0,47	20,53	28,11	7,35	-	-
37	2026-05-01 03:05:00	0,54	31,07	4,84	0,47	20,43	28,1	7,35	-	-
38	2026-05-01 03:10:00	0,54	30,95	4,84	0,47	29,13	28,08	7,35	-	-
39	2026-05-01 03:15:00	0,54	31,16	4,84	0,47	28,78	28,08	7,35	-	-
40	2026-05-01 03:20:00	0,54	30,94	4,84	0,47	21,32	28,06	7,35	-	-
41	2026-05-01 03:25:00	0,54	31,1	4,84	0,47	20,3	28,06	7,35	-	-
42	2026-05-01 03:30:00	0,54	30,96	4,84	0,47	20,35	28,06	7,35	-	-
43	2026-05-01 03:35:00	0,53	32,12	4,84	0,47	20,08	28,07	7,35	-	-
44	2026-05-01 03:40:00	0,53	31,51	4,84	0,47	19,81	28,08	7,36	-	-
45	2026-05-01 03:45:00	0,54	31,72	4,84	0,47	19,81	28,07	7,36	-	-
46	2026-05-01 03:50:00	0,54	31,57	4,84	0,47	21,11	28,06	7,36	-	-
47	2026-05-01 03:55:00	0,54	31,78	4,84	0,47	19,88	28,06	7,36	-	-
48	2026-05-01 04:00:00	0,54	31,59	4,84	0,47	23,21	28,05	7,37	-	-
49	2026-05-01 04:05:00	0,54	31,79	4,84	0,47	22,01	28,05	7,37	-	-
50	2026-05-01 04:10:00	0,54	31,57	4,84	0,47	20,21	28,02	7,37	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
51	2026-05-01 04:15:00	0,54	31,8	4,84	0,47	20,23	28,02	7,37	-	-
52	2026-05-01 04:20:00	0,55	31,63	4,84	0,47	20,31	28,02	7,37	-	-
53	2026-05-01 04:25:00	0,55	31,83	4,84	0,47	20,21	28,01	7,37	-	-
54	2026-05-01 04:30:00	0,55	31,67	4,84	0,47	21,01	28	7,37	-	-
55	2026-05-01 04:35:00	0,55	31,83	4,84	0,47	20,34	27,97	7,37	-	-
56	2026-05-01 04:40:00	0,55	31,63	4,84	0,47	22,54	27,97	7,38	-	-
57	2026-05-01 04:45:00	0,56	31,8	4,84	0,47	21,34	27,96	7,37	-	-
58	2026-05-01 04:50:00	0,56	31,45	4,84	0,47	19,7	27,91	7,37	-	-
59	2026-05-01 04:55:00	0,55	31,49	4,84	0,47	19,51	27,87	7,37	-	-
60	2026-05-01 05:00:00	0,55	31,33	4,84	0,47	20,01	27,86	7,37	-	-
61	2026-05-01 05:05:00	0,56	31,43	4,84	0,47	19,92	27,86	7,37	-	-
62	2026-05-01 05:10:00	0,55	31,24	4,84	0,47	19,84	27,85	7,37	-	-
63	2026-05-01 05:15:00	0,55	31,4	4,84	0,47	19,53	27,85	7,37	-	-
64	2026-05-01 05:20:00	0,55	31,24	4,84	0,47	20,35	27,83	7,37	-	-
65	2026-05-01 05:25:00	0,55	31,38	4,84	0,47	20,28	27,82	7,37	-	-
66	2026-05-01 05:30:00	0,55	31,26	4,84	0,47	19,37	27,81	7,37	-	-
67	2026-05-01 05:35:00	0,55	31,35	4,84	0,47	19,28	27,81	7,37	-	-
68	2026-05-01 05:40:00	0,55	32,5	4,84	0,47	20,47	27,82	7,37	-	-
69	2026-05-01 05:45:00	0,54	31,9	4,84	0,47	19,87	27,86	7,37	-	-
70	2026-05-01 05:50:00	0,54	31,71	4,84	0,47	21,53	27,86	7,38	-	-
71	2026-05-01 05:55:00	0,54	31,97	4,84	0,47	20,47	27,86	7,38	-	-
72	2026-05-01 06:00:00	0,55	31,76	4,84	0,47	21,24	27,85	7,38	-	-
73	2026-05-01 06:05:00	0,55	31,94	4,84	0,47	20,08	27,84	7,38	-	-
74	2026-05-01 06:10:00	0,55	31,77	4,84	0,47	21,36	27,83	7,38	-	-
75	2026-05-01 06:15:00	0,55	31,96	4,84	0,47	22	27,82	7,38	-	-
76	2026-05-01 06:20:00	0,55	31,76	4,84	0,47	20,48	27,81	7,39	-	-
77	2026-05-01 06:25:00	0,55	31,93	4,84	0,47	20,11	27,81	7,39	-	-
78	2026-05-01 06:30:00	0,55	31,8	4,84	0,47	20,96	27,81	7,39	-	-
79	2026-05-01 06:35:00	0,55	32	4,84	0,47	20,7	27,8	7,39	-	-
80	2026-05-01 06:40:00	0,56	31,81	4,84	0,47	20,84	27,78	7,39	-	-
81	2026-05-01 06:45:00	0,55	32,06	4,84	0,47	20,09	27,77	7,39	-	-
82	2026-05-01 06:50:00	0,55	31,88	4,84	0,47	20,7	27,76	7,39	-	-
83	2026-05-01 06:55:00	0,57	31,88	4,84	0,47	20,46	27,72	7,39	-	-
84	2026-05-01 07:00:00	0,56	31,54	4,84	0,47	20,24	27,71	7,38	-	-
85	2026-05-01 07:05:00	0,56	31,62	4,84	0,47	19,98	27,7	7,39	-	-
86	2026-05-01 07:10:00	0,56	31,49	4,84	0,47	20	27,7	7,38	-	-
87	2026-05-01 07:15:00	0,56	31,57	4,84	0,47	19,87	27,69	7,38	-	-
88	2026-05-01 07:20:00	0,55	31,48	4,84	0,47	19,82	27,7	7,38	-	-
89	2026-05-01 07:25:00	0,56	31,63	4,84	0,47	19,75	27,7	7,38	-	-
90	2026-05-01 07:30:00	0,55	31,45	4,84	0,47	19,81	27,69	7,38	-	-
91	2026-05-01 07:35:00	0,55	31,55	4,84	0,47	19,75	27,7	7,38	-	-
92	2026-05-01 07:40:00	0,55	31,47	4,84	0,47	19,81	27,7	7,38	-	-
93	2026-05-01 07:45:00	0,55	32,82	4,84	0,47	20,19	27,7	7,38	-	-
94	2026-05-01 07:50:00	0,54	32,03	4,84	0,47	20,81	27,74	7,39	-	-
95	2026-05-01 07:55:00	0,55	32,09	4,84	0,47	20,7	27,76	7,39	-	-
96	2026-05-01 08:00:00	0,55	31,89	4,84	0,47	20,16	27,76	7,4	-	-
97	2026-05-01 08:05:00	0,55	32,15	4,84	0,47	20,03	27,76	7,4	-	-
98	2026-05-01 08:10:00	0,55	31,97	4,84	0,47	19,91	27,76	7,4	-	-
99	2026-05-01 08:15:00	0,55	32,18	4,84	0,47	19,67	27,77	7,4	-	-
100	2026-05-01 08:20:00	0,55	32,02	4,84	0,47	20,21	27,77	7,4	-	-
101	2026-05-01 08:25:00	0,55	32,19	4,84	0,47	20,19	27,77	7,41	-	-
102	2026-05-01 08:30:00	0,56	32,06	4,84	0,47	20,26	27,78	7,41	-	-
103	2026-05-01 08:35:00	0,56	32,25	4,84	0,47	19,79	27,79	7,41	-	-
104	2026-05-01 08:40:00	0,56	32,11	4,84	0,47	20,83	27,8	7,41	-	-
105	2026-05-01 08:45:00	0,55	32,27	4,84	0,47	21,18	27,8	7,41	-	-
106	2026-05-01 08:50:00	0,56	32,07	4,84	0,47	21,03	27,8	7,41	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
107	2026-05-01 08:55:00	0,56	32,19	4,84	0,47	19,76	27,81	7,42	-	-
108	2026-05-01 09:00:00	0,56	32,05	4,84	0,47	19,61	27,79	7,41	-	-
109	2026-05-01 09:05:00	0,56	31,95	4,84	0,47	19,52	27,76	7,41	-	-
110	2026-05-01 09:10:00	0,56	31,76	4,84	0,47	19,17	27,76	7,41	-	-
111	2026-05-01 09:15:00	0,56	31,86	4,84	0,47	19,1	27,77	7,41	-	-
112	2026-05-01 09:20:00	0,56	31,77	4,84	0,47	19,15	27,77	7,41	-	-
113	2026-05-01 09:25:00	0,56	31,85	4,84	0,47	19,08	27,79	7,41	-	-
114	2026-05-01 09:30:00	0,55	31,69	4,84	0,47	19,84	27,79	7,4	-	-
115	2026-05-01 09:35:00	0,55	31,88	4,84	0,47	20,03	27,8	7,41	-	-
116	2026-05-01 09:40:00	0,55	31,7	4,84	0,47	19,17	27,8	7,41	-	-
117	2026-05-01 09:45:00	0,55	31,82	4,84	0,47	19,76	27,81	7,4	-	-
118	2026-05-01 09:50:00	0,55	31,66	4,84	0,47	19,15	27,81	7,41	-	-
119	2026-05-01 09:55:00	0,54	32,7	4,84	0,47	19,88	27,81	7,41	-	-
120	2026-05-01 10:00:00	0,54	32,06	4,84	0,47	19,75	27,81	7,42	-	-
121	2026-05-01 10:05:00	0,54	32,25	4,84	0,47	19,72	27,82	7,42	-	-
122	2026-05-01 10:10:00	0,55	32,1	4,84	0,47	19,44	27,84	7,42	-	-
123	2026-05-01 10:15:00	0,55	32,26	4,84	0,47	19,66	27,84	7,42	-	-
124	2026-05-01 10:20:00	0,55	32,09	4,84	0,47	20,05	27,84	7,42	-	-
125	2026-05-01 10:25:00	0,55	32,23	4,84	0,47	20	27,85	7,43	-	-
126	2026-05-01 10:30:00	0,55	32,12	4,84	0,47	20,2	27,86	7,43	-	-
127	2026-05-01 10:35:00	0,55	32,27	4,84	0,47	20,28	27,86	7,43	-	-
128	2026-05-01 10:40:00	0,55	32,16	4,84	0,47	21,29	27,86	7,43	-	-
129	2026-05-01 10:45:00	0,55	32,29	4,84	0,47	20,55	27,86	7,43	-	-
130	2026-05-01 10:50:00	0,55	32,16	4,84	0,47	19,48	27,86	7,43	-	-
131	2026-05-01 10:55:00	0,55	32,28	4,84	0,47	20,08	27,86	7,43	-	-
132	2026-05-01 11:00:00	0,55	32,17	4,84	0,47	19,9	27,87	7,43	-	-
133	2026-05-01 11:05:00	0,56	32,33	4,84	0,47	19,88	27,87	7,43	-	-
134	2026-05-01 11:10:00	0,56	32	4,84	0,47	19,71	27,88	7,43	-	-
135	2026-05-01 11:15:00	0,56	32,09	4,84	0,47	19,25	27,89	7,43	-	-
136	2026-05-01 11:20:00	0,55	31,9	4,84	0,47	19,21	27,9	7,43	-	-
137	2026-05-01 11:25:00	0,56	31,99	4,84	0,47	19,06	27,91	7,43	-	-
138	2026-05-01 11:30:00	0,55	31,87	4,84	0,47	19,69	27,91	7,42	-	-
139	2026-05-01 11:35:00	0,55	32,01	4,84	0,47	19,68	27,91	7,43	-	-
140	2026-05-01 11:40:00	0,55	31,87	4,84	0,47	18,97	27,91	7,42	-	-
141	2026-05-01 11:45:00	0,55	31,94	4,84	0,47	18,91	27,92	7,42	-	-
142	2026-05-01 11:50:00	0,55	31,99	4,84	0,47	19,26	27,93	7,42	-	-
143	2026-05-01 11:55:00	0,54	31,99	4,84	0,47	19,26	27,92	7,42	-	-
144	2026-05-01 12:00:00	0,54	33,68	4,84	0,47	21,21	27,91	7,43	-	-
145	2026-05-01 12:05:00	0,54	32,46	4,84	0,47	20,05	27,91	7,43	-	-
146	2026-05-01 12:10:00	0,54	32,18	4,84	0,47	20,75	27,91	7,44	-	-
147	2026-05-01 12:15:00	0,54	32,36	4,84	0,47	21,25	27,91	7,44	-	-
148	2026-05-01 12:20:00	0,55	32,23	4,84	0,47	19,88	27,91	7,44	-	-
149	2026-05-01 12:25:00	0,55	32,35	4,84	0,47	19,56	27,91	7,45	-	-
150	2026-05-01 12:30:00	0,55	32,25	4,84	0,47	22,3	27,91	7,45	-	-
151	2026-05-01 12:35:00	0,55	32,38	4,84	0,47	21,17	27,91	7,45	-	-
152	2026-05-01 12:40:00	0,55	32,24	4,84	0,47	19,41	27,92	7,45	-	-
153	2026-05-01 12:45:00	0,55	32,36	4,84	0,47	19,45	27,92	7,45	-	-
154	2026-05-01 12:50:00	0,55	32,47	4,84	0,47	19,35	27,92	7,45	-	-
155	2026-05-01 12:55:00	0,55	32,47	4,84	0,47	19,68	27,93	7,45	-	-
156	2026-05-01 13:00:00	0,55	32,15	4,84	0,47	19,79	27,93	7,44	-	-
157	2026-05-01 13:05:00	0,55	32,37	4,84	0,47	19,19	27,95	7,44	-	-
158	2026-05-01 13:10:00	0,55	32,2	4,84	0,47	22,58	27,96	7,44	-	-
159	2026-05-01 13:15:00	0,56	32,2	4,84	0,47	21,46	27,94	7,44	-	-
160	2026-05-01 13:20:00	0,55	31,99	4,84	0,47	19,07	27,92	7,43	-	-
161	2026-05-01 13:25:00	0,55	32,02	4,84	0,47	18,95	27,92	7,43	-	-
162	2026-05-01 13:30:00	0,55	31,91	4,84	0,47	19,46	27,92	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
163	2026-05-01 13:35:00	0,55	31,99	4,84	0,47	19,45	27,92	7,43	-	-
164	2026-05-01 13:40:00	0,55	31,87	4,84	0,47	19,63	27,92	7,43	-	-
165	2026-05-01 13:45:00	0,56	31,98	4,84	0,47	19,52	27,94	7,43	-	-
166	2026-05-01 13:50:00	0,55	31,9	4,84	0,47	20,12	27,93	7,43	-	-
167	2026-05-01 13:55:00	0,56	31,92	4,84	0,47	20,1	27,94	7,42	-	-
168	2026-05-01 14:00:00	0,55	31,83	4,84	0,47	19,03	27,94	7,42	-	-
169	2026-05-01 14:05:00	0,56	31,89	4,84	0,47	18,98	27,95	7,42	-	-
170	2026-05-01 14:10:00	0,55	32,45	4,84	0,47	19,41	27,95	7,43	-	-
171	2026-05-01 14:15:00	0,55	32,31	4,84	0,47	19,11	27,98	7,43	-	-
172	2026-05-01 14:20:00	0,55	32,2	4,84	0,47	19,64	28,01	7,43	-	-
173	2026-05-01 14:25:00	0,55	32,34	4,84	0,47	20,2	28,02	7,43	-	-
174	2026-05-01 14:30:00	0,55	32,19	4,84	0,47	20,05	28,02	7,43	-	-
175	2026-05-01 14:35:00	0,55	32,3	4,84	0,47	19,88	28,02	7,43	-	-
176	2026-05-01 14:40:00	0,55	32,2	4,84	0,47	20,66	28,02	7,42	-	-
177	2026-05-01 14:45:00	0,55	32,32	4,84	0,47	20,48	28,05	7,42	-	-
178	2026-05-01 14:50:00	0,55	32,2	4,84	0,47	19,03	28,05	7,42	-	-
179	2026-05-01 14:55:00	0,55	32,31	4,84	0,47	19	28,06	7,42	-	-
180	2026-05-01 15:00:00	0,55	32,19	4,84	0,47	22,08	28,06	7,42	-	-
181	2026-05-01 15:05:00	0,55	32,35	4,84	0,47	19,97	28,06	7,42	-	-
182	2026-05-01 15:10:00	0,55	32,22	4,84	0,47	19,16	28,07	7,41	-	-
183	2026-05-01 15:15:00	0,55	32,28	4,84	0,47	19,23	28,09	7,41	-	-
184	2026-05-01 15:20:00	0,55	32,12	4,84	0,47	20,02	28,09	7,41	-	-
185	2026-05-01 15:25:00	0,56	32,14	4,84	0,47	19,91	28,08	7,41	-	-
186	2026-05-01 15:30:00	0,55	32	4,84	0,47	19,94	28,07	7,41	-	-
187	2026-05-01 15:35:00	0,55	32,03	4,84	0,47	19,9	28,08	7,4	-	-
188	2026-05-01 15:40:00	0,55	31,96	4,84	0,47	19,39	28,08	7,4	-	-
189	2026-05-01 15:45:00	0,55	32,08	4,84	0,47	19,34	28,1	7,4	-	-
190	2026-05-01 15:50:00	0,55	31,95	4,84	0,47	18,87	28,1	7,4	-	-
191	2026-05-01 15:55:00	0,55	32	4,84	0,47	18,8	28,11	7,4	-	-
192	2026-05-01 16:00:00	0,55	31,88	4,84	0,47	18,77	28,11	7,4	-	-
193	2026-05-01 16:05:00	0,55	32	4,84	0,47	18,73	28,12	7,4	-	-
194	2026-05-01 16:10:00	0,55	31,89	4,84	0,47	18,87	28,12	7,4	-	-
195	2026-05-01 16:15:00	0,55	33,13	4,84	0,47	19,72	28,11	7,41	-	-
196	2026-05-01 16:20:00	0,55	32,19	4,84	0,47	20,87	28,11	7,41	-	-
197	2026-05-01 16:25:00	0,55	32,34	4,84	0,47	20	28,14	7,41	-	-
198	2026-05-01 16:30:00	0,55	32,2	4,84	0,47	19,51	28,15	7,41	-	-
199	2026-05-01 16:35:00	0,55	32,38	4,84	0,47	18,97	28,16	7,42	-	-
200	2026-05-01 16:40:00	0,55	32,21	4,84	0,47	19,53	28,17	7,42	-	-
201	2026-05-01 16:45:00	0,55	32,37	4,84	0,47	19,53	28,19	7,42	-	-
202	2026-05-01 16:50:00	0,55	32,24	4,84	0,47	18,97	28,2	7,42	-	-
203	2026-05-01 16:55:00	0,55	32,37	4,84	0,47	19	28,21	7,42	-	-
204	2026-05-01 17:00:00	0,55	32,27	4,84	0,47	18,95	28,21	7,42	-	-
205	2026-05-01 17:05:00	0,55	32,38	4,84	0,47	19,21	28,21	7,42	-	-
206	2026-05-01 17:10:00	0,55	32,28	4,84	0,47	19,18	28,21	7,42	-	-
207	2026-05-01 17:15:00	0,55	32,4	4,84	0,47	19,53	28,21	7,42	-	-
208	2026-05-01 17:20:00	0,55	32,31	4,84	0,47	19,58	28,22	7,42	-	-
209	2026-05-01 17:25:00	0,55	32,41	4,84	0,47	19,4	28,22	7,42	-	-
210	2026-05-01 17:30:00	0,55	32,21	4,84	0,47	20,28	28,25	7,41	-	-
211	2026-05-01 17:35:00	0,56	32,19	4,84	0,47	20,17	28,26	7,41	-	-
212	2026-05-01 17:40:00	0,55	32,08	4,84	0,47	18,79	28,26	7,41	-	-
213	2026-05-01 17:45:00	0,55	32,14	4,84	0,47	18,74	28,26	7,41	-	-
214	2026-05-01 17:50:00	0,54	32,04	4,84	0,47	19,08	28,26	7,41	-	-
215	2026-05-01 17:55:00	0,54	32,1	4,84	0,47	19,07	28,26	7,41	-	-
216	2026-05-01 18:00:00	0,54	32,01	4,84	0,47	18,87	28,26	7,4	-	-
217	2026-05-01 18:05:00	0,54	32,06	4,84	0,47	19,01	28,25	7,4	-	-
218	2026-05-01 18:10:00	0,54	32,03	4,84	0,47	18,99	28,24	7,4	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
219	2026-05-01 18:15:00	0,54	32,07	4,84	0,47	18,71	28,24	7,4	-	-
220	2026-05-01 18:20:00	0,54	31,93	4,84	0,47	20,54	28,22	7,4	-	-
221	2026-05-01 18:25:00	0,53	32,57	4,84	0,47	20,17	28,2	7,41	-	-
222	2026-05-01 18:30:00	0,53	32,28	4,84	0,47	20,01	28,21	7,41	-	-
223	2026-05-01 18:35:00	0,53	32,41	4,84	0,47	22,73	28,21	7,41	-	-
224	2026-05-01 18:40:00	0,53	32,25	4,84	0,47	19,15	28,21	7,42	-	-
225	2026-05-01 18:45:00	0,53	32,37	4,84	0,47	19,13	28,21	7,42	-	-
226	2026-05-01 18:50:00	0,54	32,24	4,84	0,47	19,91	28,21	7,42	-	-
227	2026-05-01 18:55:00	0,54	32,4	4,84	0,47	19,17	28,21	7,42	-	-
228	2026-05-01 19:00:00	0,54	32,26	4,84	0,47	19,62	28,21	7,42	-	-
229	2026-05-01 19:05:00	0,54	32,4	4,84	0,47	19,69	28,21	7,42	-	-
230	2026-05-01 19:10:00	0,54	32,26	4,84	0,47	20,27	28,21	7,42	-	-
231	2026-05-01 19:15:00	0,54	32,43	4,84	0,47	19,87	28,21	7,42	-	-
232	2026-05-01 19:20:00	0,54	32,33	4,84	0,47	19,6	28,21	7,42	-	-
233	2026-05-01 19:25:00	0,54	32,45	4,84	0,47	20,21	28,21	7,42	-	-
234	2026-05-01 19:30:00	0,54	32,3	4,84	0,47	19,08	28,21	7,42	-	-
235	2026-05-01 19:35:00	0,55	32,37	4,84	0,47	19,06	28,21	7,42	-	-
236	2026-05-01 19:40:00	0,54	32,18	4,84	0,47	18,83	28,2	7,41	-	-
237	2026-05-01 19:45:00	0,54	32,15	4,84	0,47	18,74	28,2	7,42	-	-
238	2026-05-01 19:50:00	0,54	32,07	4,84	0,47	19,88	28,2	7,41	-	-
239	2026-05-01 19:55:00	0,54	32,13	4,84	0,47	19,79	28,2	7,41	-	-
240	2026-05-01 20:00:00	0,54	32,05	4,84	0,47	18,7	28,2	7,41	-	-
241	2026-05-01 20:05:00	0,54	32,11	4,84	0,47	18,66	28,2	7,41	-	-
242	2026-05-01 20:10:00	0,54	32,05	4,84	0,47	18,64	28,18	7,41	-	-
243	2026-05-01 20:15:00	0,54	32,1	4,84	0,47	18,74	28,19	7,41	-	-
244	2026-05-01 20:20:00	0,53	32,02	4,84	0,47	18,91	28,18	7,41	-	-
245	2026-05-01 20:25:00	0,54	32,13	4,84	0,47	18,82	28,18	7,41	-	-
246	2026-05-01 20:30:00	0,53	32,67	4,84	0,47	19,47	28,17	7,42	-	-
247	2026-05-01 20:35:00	0,52	32,41	4,84	0,47	19,06	28,19	7,42	-	-
248	2026-05-01 20:40:00	0,53	32,29	4,84	0,47	18,95	28,2	7,42	-	-
249	2026-05-01 20:45:00	0,53	32,43	4,84	0,47	19,38	28,2	7,42	-	-
250	2026-05-01 20:50:00	0,53	32,32	4,84	0,47	18,99	28,2	7,42	-	-
251	2026-05-01 20:55:00	0,53	32,41	4,84	0,47	18,97	28,2	7,42	-	-
252	2026-05-01 21:00:00	0,53	32,32	4,84	0,47	20,32	28,2	7,42	-	-
253	2026-05-01 21:05:00	0,54	32,41	4,84	0,47	20,3	28,19	7,42	-	-
254	2026-05-01 21:10:00	0,54	32,35	4,84	0,47	19	28,19	7,42	-	-
255	2026-05-01 21:15:00	0,54	32,44	4,84	0,47	18,96	28,19	7,42	-	-
256	2026-05-01 21:20:00	0,54	32,32	4,84	0,47	21,03	28,19	7,43	-	-
257	2026-05-01 21:25:00	0,54	32,5	4,84	0,47	21,49	28,19	7,43	-	-
258	2026-05-01 21:30:00	0,54	32,33	4,84	0,47	19,66	28,19	7,43	-	-
259	2026-05-01 21:35:00	0,54	32,41	4,84	0,47	19,42	28,19	7,43	-	-
260	2026-05-01 21:40:00	0,54	32,34	4,84	0,47	19,08	28,17	7,42	-	-
261	2026-05-01 21:45:00	0,55	32,34	4,84	0,47	18,95	28,16	7,42	-	-
262	2026-05-01 21:50:00	0,54	32,12	4,84	0,47	18,84	28,16	7,42	-	-
263	2026-05-01 21:55:00	0,54	32,21	4,84	0,47	18,76	28,15	7,42	-	-
264	2026-05-01 22:00:00	0,54	32,1	4,84	0,47	18,83	28,15	7,41	-	-
265	2026-05-01 22:05:00	0,54	32,22	4,84	0,47	18,72	28,15	7,42	-	-
266	2026-05-01 22:10:00	0,54	32,09	4,84	0,47	19,24	28,14	7,41	-	-
267	2026-05-01 22:15:00	0,54	32,13	4,84	0,47	19,13	28,14	7,42	-	-
268	2026-05-01 22:20:00	0,54	32,04	4,84	0,47	19,33	28,13	7,41	-	-
269	2026-05-01 22:25:00	0,54	32,12	4,84	0,47	19,3	28,12	7,42	-	-
270	2026-05-01 22:30:00	0,53	32,05	4,84	0,47	18,58	28,12	7,41	-	-
271	2026-05-01 22:35:00	0,53	33,55	4,84	0,47	19,59	28,12	7,42	-	-
272	2026-05-01 22:40:00	0,53	32,37	4,84	0,47	19,01	28,12	7,42	-	-
273	2026-05-01 22:45:00	0,53	32,43	4,84	0,47	18,97	28,15	7,42	-	-
274	2026-05-01 22:50:00	0,53	32,33	4,84	0,47	20,42	28,14	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
275	2026-05-01 22:55:00	0,53	32,43	4,84	0,47	20,45	28,14	7,42	-	-
276	2026-05-01 23:00:00	0,53	32,33	4,84	0,47	20,48	28,13	7,43	-	-
277	2026-05-01 23:05:00	0,54	32,38	4,84	0,47	20,78	28,13	7,43	-	-
278	2026-05-01 23:10:00	0,54	32,33	4,84	0,47	19,61	28,13	7,43	-	-
279	2026-05-01 23:15:00	0,54	32,43	4,84	0,47	19,55	28,12	7,43	-	-
280	2026-05-01 23:20:00	0,54	32,33	4,84	0,47	18,76	28,12	7,43	-	-
281	2026-05-01 23:25:00	0,54	32,42	4,84	0,47	18,83	28,11	7,43	-	-
282	2026-05-01 23:30:00	0,54	32,33	4,84	0,47	18,76	28,11	7,43	-	-
283	2026-05-01 23:35:00	0,54	32,38	4,84	0,47	18,63	28,11	7,43	-	-
284	2026-05-01 23:40:00	0,54	32,33	4,84	0,47	18,61	28,11	7,43	-	-
285	2026-05-01 23:45:00	0,54	32,46	4,84	0,47	20,16	28,11	7,43	-	-
286	2026-05-01 23:50:00	0,55	32,32	4,84	0,47	18,67	28,09	7,42	-	-
287	2026-05-01 23:55:00	0,55	32,34	4,84	0,47	18,66	28,07	7,42	-	-
288	2026-05-02 00:00:00	0,54	32,16	4,84	0,47	18,63	28,06	7,42	-	-
289	2026-05-02 00:05:00	0,54	32,17	4,84	0,47	18,59	28,06	7,42	-	-
290	2026-05-02 00:15:00	0,54	32,2	4,84	0,47	18,47	28,06	7,42	-	-
291	2026-05-02 00:20:00	0,54	32,1	4,84	0,47	18,48	28,05	7,42	-	-
292	2026-05-02 00:25:00	0,54	32,19	4,84	0,47	18,46	28,05	7,42	-	-
293	2026-05-02 00:30:00	0,54	32,11	4,84	0,47	18,6	28,04	7,42	-	-
294	2026-05-02 00:35:00	0,54	32,13	4,84	0,47	18,68	28,05	7,42	-	-
295	2026-05-02 00:40:00	0,53	32,11	4,84	0,47	18,65	28,05	7,41	-	-
296	2026-05-02 00:45:00	0,53	32,63	4,84	0,47	19,22	28,05	7,42	-	-
297	2026-05-02 00:50:00	0,53	32,3	4,84	0,47	18,84	28,06	7,43	-	-
298	2026-05-02 00:55:00	0,53	32,4	4,84	0,47	18,75	28,06	7,43	-	-
299	2026-05-02 01:00:00	0,53	32,31	4,84	0,47	18,89	28,06	7,43	-	-
300	2026-05-02 01:05:00	0,54	32,46	4,84	0,47	19,09	28,05	7,43	-	-
301	2026-05-02 01:10:00	0,54	32,34	4,84	0,47	18,99	28,05	7,43	-	-
302	2026-05-02 01:15:00	0,54	32,45	4,84	0,47	18,79	28,05	7,43	-	-
303	2026-05-02 01:20:00	0,54	32,35	4,84	0,47	19,73	28,04	7,43	-	-
304	2026-05-02 01:25:00	0,54	32,41	4,84	0,47	18,73	28,04	7,43	-	-
305	2026-05-02 01:30:00	0,54	32,3	4,84	0,47	20,84	28,03	7,43	-	-
306	2026-05-02 01:35:00	0,54	32,41	4,84	0,47	19,32	28,03	7,43	-	-
307	2026-05-02 01:40:00	0,54	32,34	4,84	0,47	18,64	28,03	7,43	-	-
308	2026-05-02 01:45:00	0,54	32,41	4,84	0,47	18,87	28,02	7,43	-	-
309	2026-05-02 01:50:00	0,54	32,29	4,84	0,47	19,49	28,02	7,43	-	-
310	2026-05-02 01:55:00	0,55	32,41	4,84	0,47	20,39	28,02	7,43	-	-
311	2026-05-02 02:00:00	0,55	32,16	4,84	0,47	18,9	27,99	7,42	-	-
312	2026-05-02 02:05:00	0,55	32,18	4,84	0,47	18,83	27,97	7,43	-	-
313	2026-05-02 02:10:00	0,55	32,15	4,84	0,47	18,64	27,97	7,42	-	-
314	2026-05-02 02:15:00	0,55	32,18	4,84	0,47	18,59	27,96	7,42	-	-
315	2026-05-02 02:20:00	0,54	32,11	4,84	0,47	18,93	27,96	7,42	-	-
316	2026-05-02 02:25:00	0,55	32,12	4,84	0,47	18,88	27,96	7,42	-	-
317	2026-05-02 02:30:00	0,54	32,07	4,84	0,47	19,16	27,96	7,42	-	-
318	2026-05-02 02:35:00	0,55	32,3	4,84	0,47	19,09	27,95	7,42	-	-
319	2026-05-02 02:40:00	0,54	32,09	4,84	0,47	18,6	27,94	7,42	-	-
320	2026-05-02 02:45:00	0,54	32,17	4,84	0,47	18,54	27,93	7,42	-	-
321	2026-05-02 02:50:00	0,54	32,86	4,84	0,47	19,23	27,94	7,42	-	-
322	2026-05-02 02:55:00	0,53	32,43	4,84	0,47	18,89	27,96	7,43	-	-
323	2026-05-02 03:00:00	0,53	32,3	4,84	0,47	19,68	27,96	7,43	-	-
324	2026-05-02 03:05:00	0,54	32,39	4,84	0,47	18,96	27,96	7,43	-	-
325	2026-05-02 03:10:00	0,54	32,29	4,84	0,47	18,83	27,96	7,43	-	-
326	2026-05-02 03:15:00	0,54	32,38	4,84	0,47	18,69	27,96	7,43	-	-
327	2026-05-02 03:20:00	0,54	32,31	4,84	0,47	19,09	27,96	7,43	-	-
328	2026-05-02 03:25:00	0,55	32,38	4,84	0,47	18,9	27,96	7,43	-	-
329	2026-05-02 03:30:00	0,55	32,29	4,84	0,47	19,67	27,95	7,43	-	-
330	2026-05-02 03:35:00	0,55	32,37	4,84	0,47	19,26	27,95	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
331	2026-05-02 03:40:00	0,55	32,27	4,84	0,47	19,24	27,94	7,43	-	-
332	2026-05-02 03:45:00	0,55	32,38	4,84	0,47	19,45	27,94	7,43	-	-
333	2026-05-02 03:50:00	0,55	32,23	4,84	0,47	18,57	27,93	7,43	-	-
334	2026-05-02 03:55:00	0,55	32,32	4,84	0,47	18,55	27,92	7,43	-	-
335	2026-05-02 04:00:00	0,55	32,27	4,84	0,47	20,39	27,91	7,43	-	-
336	2026-05-02 04:05:00	0,56	32,31	4,84	0,47	20,2	27,9	7,43	-	-
337	2026-05-02 04:10:00	0,55	32,14	4,84	0,47	18,99	27,87	7,42	-	-
338	2026-05-02 04:15:00	0,55	32,14	4,84	0,47	18,98	27,86	7,42	-	-
339	2026-05-02 04:20:00	0,55	32,07	4,84	0,47	18,52	27,86	7,42	-	-
340	2026-05-02 04:25:00	0,55	32,15	4,84	0,47	18,45	27,86	7,42	-	-
341	2026-05-02 04:30:00	0,54	32,04	4,84	0,47	18,99	27,86	7,42	-	-
342	2026-05-02 04:35:00	0,55	32,15	4,84	0,47	18,92	27,86	7,42	-	-
343	2026-05-02 04:40:00	0,55	32,04	4,84	0,47	18,86	27,86	7,42	-	-
344	2026-05-02 04:45:00	0,55	32,09	4,84	0,47	18,75	27,85	7,42	-	-
345	2026-05-02 04:50:00	0,54	32,04	4,84	0,47	18,36	27,84	7,41	-	-
346	2026-05-02 04:55:00	0,55	32,05	4,84	0,47	18,37	27,85	7,42	-	-
347	2026-05-02 05:00:00	0,54	32,31	4,84	0,47	19,2	27,86	7,43	-	-
348	2026-05-02 05:05:00	0,54	32,29	4,84	0,47	19,14	27,87	7,43	-	-
349	2026-05-02 05:10:00	0,54	32,22	4,84	0,47	18,62	27,86	7,43	-	-
350	2026-05-02 05:15:00	0,54	32,35	4,84	0,47	18,67	27,86	7,43	-	-
351	2026-05-02 05:20:00	0,54	32,26	4,84	0,47	18,82	27,86	7,43	-	-
352	2026-05-02 05:25:00	0,54	32,29	4,84	0,47	18,48	27,86	7,43	-	-
353	2026-05-02 05:30:00	0,55	32,24	4,84	0,47	19,24	27,86	7,43	-	-
354	2026-05-02 05:35:00	0,55	32,33	4,84	0,47	19	27,86	7,43	-	-
355	2026-05-02 05:40:00	0,55	32,24	4,84	0,47	19,04	27,84	7,43	-	-
356	2026-05-02 05:45:00	0,55	32,29	4,84	0,47	18,66	27,83	7,43	-	-
357	2026-05-02 05:50:00	0,55	32,22	4,84	0,47	19,43	27,83	7,43	-	-
358	2026-05-02 05:55:00	0,55	32,32	4,84	0,47	19,25	27,82	7,43	-	-
359	2026-05-02 06:00:00	0,55	32,21	4,84	0,47	18,81	27,81	7,43	-	-
360	2026-05-02 06:05:00	0,55	32,3	4,84	0,47	18,62	27,81	7,43	-	-
361	2026-05-02 06:10:00	0,56	32,18	4,84	0,47	20,86	27,8	7,43	-	-
362	2026-05-02 06:15:00	0,56	32,16	4,84	0,47	20,76	27,76	7,43	-	-
363	2026-05-02 06:20:00	0,56	32,08	4,84	0,47	19,88	27,75	7,42	-	-
364	2026-05-02 06:25:00	0,56	32,13	4,84	0,47	19,88	27,74	7,43	-	-
365	2026-05-02 06:30:00	0,55	32,02	4,84	0,47	18,5	27,73	7,42	-	-
366	2026-05-02 06:35:00	0,55	32,1	4,84	0,47	18,44	27,73	7,42	-	-
367	2026-05-02 06:40:00	0,55	32	4,84	0,47	18,41	27,72	7,42	-	-
368	2026-05-02 06:45:00	0,55	32,05	4,84	0,47	18,38	27,72	7,42	-	-
369	2026-05-02 06:50:00	0,55	32,02	4,84	0,47	18,48	27,71	7,42	-	-
370	2026-05-02 06:55:00	0,55	32,12	4,84	0,47	18,38	27,71	7,42	-	-
371	2026-05-02 07:00:00	0,55	31,98	4,84	0,47	19,44	27,71	7,42	-	-
372	2026-05-02 07:05:00	0,54	32,59	4,84	0,47	18,83	27,72	7,43	-	-
373	2026-05-02 07:10:00	0,54	32,15	4,84	0,47	18,47	27,74	7,43	-	-
374	2026-05-02 07:15:00	0,54	32,24	4,84	0,47	18,42	27,75	7,43	-	-
375	2026-05-02 07:20:00	0,54	32,18	4,84	0,47	19,52	27,74	7,43	-	-
376	2026-05-02 07:25:00	0,55	32,29	4,84	0,47	19,38	27,73	7,43	-	-
377	2026-05-02 07:30:00	0,55	32,22	4,84	0,47	19,07	27,73	7,43	-	-
378	2026-05-02 07:35:00	0,55	32,23	4,84	0,47	19,03	27,72	7,44	-	-
379	2026-05-02 07:40:00	0,55	32,17	4,84	0,47	20,56	27,72	7,44	-	-
380	2026-05-02 07:45:00	0,55	32,3	4,84	0,47	18,82	27,72	7,44	-	-
381	2026-05-02 07:50:00	0,55	32,16	4,84	0,47	21,04	27,72	7,44	-	-
382	2026-05-02 07:55:00	0,56	32,24	4,84	0,47	20,07	27,72	7,44	-	-
383	2026-05-02 08:00:00	0,56	32,13	4,84	0,47	18,85	27,72	7,44	-	-
384	2026-05-02 08:05:00	0,56	32,18	4,84	0,47	18,76	27,73	7,44	-	-
385	2026-05-02 08:10:00	0,56	32,17	4,84	0,47	19,96	27,74	7,44	-	-
386	2026-05-02 08:15:00	0,56	32,21	4,84	0,47	18,69	27,74	7,44	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
387	2026-05-02 08:20:00	0,56	32,09	4,84	0,47	18,62	27,71	7,43	-	-
388	2026-05-02 08:25:00	0,57	32,12	4,84	0,47	18,61	27,71	7,43	-	-
389	2026-05-02 08:30:00	0,56	32,04	4,84	0,47	18,39	27,71	7,43	-	-
390	2026-05-02 08:35:00	0,56	32,08	4,84	0,47	18,38	27,72	7,43	-	-
391	2026-05-02 08:40:00	0,55	32	4,84	0,47	18,34	27,74	7,43	-	-
392	2026-05-02 08:45:00	0,55	32,06	4,84	0,47	18,28	27,75	7,43	-	-
393	2026-05-02 08:50:00	0,55	31,96	4,84	0,47	18,28	27,76	7,42	-	-
394	2026-05-02 08:55:00	0,55	32,02	4,84	0,47	18,29	27,76	7,42	-	-
395	2026-05-02 09:00:00	0,55	31,95	4,84	0,47	18,26	27,77	7,43	-	-
396	2026-05-02 09:05:00	0,55	32,03	4,84	0,47	18,42	27,78	7,43	-	-
397	2026-05-02 09:10:00	0,55	33,07	4,84	0,47	19,29	27,8	7,43	-	-
398	2026-05-02 09:15:00	0,54	32,33	4,84	0,47	18,61	27,81	7,44	-	-
399	2026-05-02 09:20:00	0,54	32,1	4,84	0,47	19,08	27,82	7,44	-	-
400	2026-05-02 09:25:00	0,54	32,21	4,84	0,47	18,4	27,84	7,44	-	-
401	2026-05-02 09:30:00	0,55	32,3	4,84	0,47	18,6	27,86	7,45	-	-
402	2026-05-02 09:35:00	0,55	32,3	4,84	0,47	18,58	27,86	7,45	-	-
403	2026-05-02 09:40:00	0,55	32,14	4,84	0,47	18,57	27,86	7,45	-	-
404	2026-05-02 09:45:00	0,55	32,24	4,84	0,47	19,11	27,86	7,45	-	-
405	2026-05-02 09:50:00	0,55	32,12	4,84	0,47	18,79	27,87	7,45	-	-
406	2026-05-02 09:55:00	0,55	32,25	4,84	0,47	18,76	27,88	7,45	-	-
407	2026-05-02 10:00:00	0,55	32,16	4,84	0,47	18,69	27,88	7,45	-	-
408	2026-05-02 10:05:00	0,55	32,22	4,84	0,47	18,6	27,9	7,46	-	-
409	2026-05-02 10:10:00	0,55	32,15	4,84	0,47	20,96	27,91	7,46	-	-
410	2026-05-02 10:15:00	0,55	32,24	4,84	0,47	20,99	27,91	7,46	-	-
411	2026-05-02 10:20:00	0,55	32,13	4,84	0,47	19,32	27,91	7,46	-	-
412	2026-05-02 10:25:00	0,56	32,2	4,84	0,47	19,29	27,91	7,45	-	-
413	2026-05-02 10:30:00	0,56	32,02	4,84	0,47	18,31	27,92	7,44	-	-
414	2026-05-02 10:35:00	0,56	32,12	4,84	0,47	18,26	27,93	7,45	-	-
415	2026-05-02 10:40:00	0,55	31,98	4,84	0,47	19,71	27,96	7,44	-	-
416	2026-05-02 10:45:00	0,55	32,1	4,84	0,47	19,71	27,96	7,44	-	-
417	2026-05-02 10:50:00	0,55	31,98	4,84	0,47	18,68	27,97	7,44	-	-
418	2026-05-02 10:55:00	0,55	32,08	4,84	0,47	18,68	28	7,44	-	-
419	2026-05-02 11:00:00	0,55	31,97	4,84	0,47	18,41	28,01	7,44	-	-
420	2026-05-02 11:05:00	0,55	32,02	4,84	0,47	18,41	28,02	7,44	-	-
421	2026-05-02 11:10:00	0,54	31,95	4,84	0,47	18,49	28,02	7,44	-	-
422	2026-05-02 11:15:00	0,54	32	4,84	0,47	18,49	28,03	7,43	-	-
423	2026-05-02 11:20:00	0,54	32,26	4,84	0,47	19,3	28,02	7,45	-	-
424	2026-05-02 11:25:00	0,53	32,19	4,84	0,47	18,72	28,02	7,45	-	-
425	2026-05-02 11:30:00	0,54	32,05	4,84	0,47	18,38	28,03	7,45	-	-
426	2026-05-02 11:35:00	0,54	32,17	4,84	0,47	18,71	28,05	7,45	-	-
427	2026-05-02 11:40:00	0,54	32,04	4,84	0,47	19,02	28,06	7,46	-	-
428	2026-05-02 11:45:00	0,54	32,19	4,84	0,47	19,13	28,06	7,46	-	-
429	2026-05-02 11:50:00	0,54	32,08	4,84	0,47	18,81	28,09	7,46	-	-
430	2026-05-02 11:55:00	0,54	32,17	4,84	0,47	18,81	28,1	7,46	-	-
431	2026-05-02 12:00:00	0,54	32,08	4,84	0,47	18,72	28,11	7,46	-	-
432	2026-05-02 12:05:00	0,54	32,16	4,84	0,47	18,6	28,12	7,45	-	-
433	2026-05-02 12:10:00	0,54	32,11	4,84	0,47	18,35	28,13	7,46	-	-
434	2026-05-02 12:15:00	0,54	32,14	4,84	0,47	18,47	28,15	7,46	-	-
435	2026-05-02 12:20:00	0,54	32,11	4,84	0,47	18,81	28,15	7,46	-	-
436	2026-05-02 12:25:00	0,54	32,12	4,84	0,47	18,73	28,16	7,46	-	-
437	2026-05-02 12:30:00	0,54	32,11	4,84	0,47	18,66	28,16	7,46	-	-
438	2026-05-02 12:35:00	0,55	32,08	4,84	0,47	18,48	28,16	7,45	-	-
439	2026-05-02 12:40:00	0,54	32,12	4,84	0,47	18,72	28,17	7,44	-	-
440	2026-05-02 12:45:00	0,52	32,46	4,84	0,47	18,99	28,25	7,28	-	-
441	2026-05-02 12:50:00	0,5	32,28	4,84	0,47	20,34	28,3	7,09	-	-
442	2026-05-02 12:55:00	0,51	32,68	4,84	0,47	20,14	28,32	6,98	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
443	2026-05-02 13:00:00	0,51	32,3	4,84	0,47	20,54	28,38	6,92	-	-
444	2026-05-02 13:05:00	0,52	32,68	4,84	0,47	20,35	28,47	6,9	-	-
445	2026-05-02 13:10:00	0,52	32,32	4,84	0,47	19,75	28,55	6,88	-	-
446	2026-05-02 13:15:00	0,53	32,91	4,84	0,47	19,55	28,63	6,89	-	-
447	2026-05-02 13:20:00	0,52	32,56	4,84	0,47	19,65	28,71	6,89	-	-
448	2026-05-02 13:25:00	0,52	35,18	4,84	0,47	21,99	28,82	6,91	-	-
449	2026-05-02 13:30:00	0,51	33,66	4,84	0,47	21,73	28,97	6,92	-	-
450	2026-05-02 13:35:00	0,51	34,29	4,84	0,47	21,07	29,07	6,93	-	-
451	2026-05-02 13:40:00	0,52	34,04	4,84	0,47	20,93	29,12	6,94	-	-
452	2026-05-02 13:45:00	0,52	34,6	4,84	0,47	21,25	29,19	6,95	-	-
453	2026-05-02 13:50:00	0,52	34,3	4,84	0,47	21,33	29,25	6,96	-	-
454	2026-05-02 13:55:00	0,53	34,95	4,84	0,47	21,68	29,28	6,96	-	-
455	2026-05-02 14:00:00	0,52	34,5	4,84	0,47	21,43	29,28	6,97	-	-
456	2026-05-02 14:05:00	0,53	35,08	4,84	0,47	21,84	29,29	6,97	-	-
457	2026-05-02 14:10:00	0,53	34,7	4,84	0,47	22,31	29,3	6,97	-	-
458	2026-05-02 14:15:00	0,53	35,2	4,84	0,47	22,59	29,31	6,98	-	-
459	2026-05-02 14:20:00	0,53	34,88	4,84	0,47	21,34	29,31	6,98	-	-
460	2026-05-02 14:25:00	0,53	35,27	4,84	0,47	21,79	29,31	6,98	-	-
461	2026-05-02 14:30:00	0,53	34,88	4,84	0,47	22,19	29,32	6,98	-	-
462	2026-05-02 14:35:00	0,53	35,31	4,84	0,47	22,49	29,32	6,99	-	-
463	2026-05-02 14:40:00	0,54	34,67	4,84	0,47	22,74	29,32	6,98	-	-
464	2026-05-02 14:45:00	0,54	34,81	4,84	0,47	22,66	29,28	6,98	-	-
465	2026-05-02 14:50:00	0,53	34,42	4,84	0,47	21,03	29,27	6,98	-	-
466	2026-05-02 14:55:00	0,54	34,78	4,84	0,47	20,97	29,28	6,98	-	-
467	2026-05-02 15:00:00	0,53	34,42	4,84	0,47	20,8	29,27	6,98	-	-
468	2026-05-02 15:05:00	0,54	34,77	4,84	0,47	20,93	29,28	6,98	-	-
469	2026-05-02 15:10:00	0,53	34,42	4,84	0,47	20,65	29,28	6,98	-	-
470	2026-05-02 15:15:00	0,54	34,77	4,84	0,47	20,61	29,28	6,98	-	-
471	2026-05-02 15:20:00	0,53	34,5	4,84	0,47	20,61	29,28	6,99	-	-
472	2026-05-02 15:25:00	0,54	34,9	4,84	0,47	20,57	29,3	6,99	-	-
473	2026-05-02 15:30:00	0,53	34,51	4,84	0,47	20,59	29,31	6,99	-	-
474	2026-05-02 15:35:00	0,53	36,43	4,84	0,47	21,68	29,32	7	-	-
475	2026-05-02 15:40:00	0,53	35,45	4,84	0,47	21,54	29,36	7,01	-	-
476	2026-05-02 15:45:00	0,53	35,8	4,84	0,47	21,5	29,37	7,01	-	-
477	2026-05-02 15:50:00	0,53	35,35	4,84	0,47	21,9	29,37	7,02	-	-
478	2026-05-02 15:55:00	0,54	35,72	4,84	0,47	23,23	29,37	7,02	-	-
479	2026-05-02 16:00:00	0,54	35,4	4,84	0,47	21,29	29,37	7,02	-	-
480	2026-05-02 16:05:00	0,54	35,82	4,84	0,47	21,89	29,37	7,02	-	-
481	2026-05-02 16:10:00	0,54	35,46	4,84	0,47	21,78	29,36	7,02	-	-
482	2026-05-02 16:15:00	0,54	35,82	4,84	0,47	22,72	29,36	7,03	-	-
483	2026-05-02 16:20:00	0,54	35,46	4,84	0,47	21,99	29,36	7,03	-	-
484	2026-05-02 16:25:00	0,54	35,68	4,84	0,47	21,39	29,36	7,03	-	-
485	2026-05-02 16:30:00	0,54	35,52	4,84	0,47	21,12	29,35	7,03	-	-
486	2026-05-02 16:35:00	0,54	35,88	4,84	0,47	22,79	29,35	7,03	-	-
487	2026-05-02 16:40:00	0,54	35,64	4,84	0,47	20,95	29,35	7,03	-	-
488	2026-05-02 16:45:00	0,55	35,83	4,84	0,47	20,57	29,33	7,02	-	-
489	2026-05-02 16:50:00	0,55	35,17	4,84	0,47	21,02	29,29	7,02	-	-
490	2026-05-02 16:55:00	0,55	35,43	4,84	0,47	21,16	29,28	7,02	-	-
491	2026-05-02 17:00:00	0,54	35,07	4,84	0,47	20,47	29,26	7,01	-	-
492	2026-05-02 17:05:00	0,55	35,41	4,84	0,47	20,48	29,26	7,01	-	-
493	2026-05-02 17:10:00	0,54	35,29	4,84	0,47	21,31	29,24	7,01	-	-
494	2026-05-02 17:15:00	0,55	35,77	4,84	0,47	21,52	29,24	7	-	-
495	2026-05-02 17:20:00	0,54	35,63	4,84	0,47	21,06	29,22	7	-	-
496	2026-05-02 17:25:00	0,55	36,13	4,84	0,47	20,92	29,21	6,99	-	-
497	2026-05-02 17:30:00	0,55	35,6	4,84	0,47	20,86	29,16	6,98	-	-
498	2026-05-02 17:35:00	0,55	36,05	4,84	0,47	20,77	29,13	6,96	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
499	2026-05-02 17:40:00	0,54	38,05	4,84	0,47	23,85	29,12	6,95	-	-
500	2026-05-02 17:45:00	0,54	36,94	4,84	0,47	22,25	29,17	6,94	-	-
501	2026-05-02 17:50:00	0,54	36,2	4,84	0,47	21,48	29,2	6,93	-	-
502	2026-05-02 17:55:00	0,54	36,57	4,84	0,47	21,66	29,2	6,92	-	-
503	2026-05-02 18:00:00	0,54	36,09	4,84	0,47	21,99	29,18	6,92	-	-
504	2026-05-02 18:05:00	0,55	36,49	4,84	0,47	21,8	29,16	6,92	-	-
505	2026-05-02 18:10:00	0,55	36,11	4,84	0,47	21,95	29,14	6,91	-	-
506	2026-05-02 18:15:00	0,55	36,56	4,84	0,47	22,57	29,13	6,91	-	-
507	2026-05-02 18:20:00	0,55	36,07	4,84	0,47	22	29,13	6,9	-	-
508	2026-05-02 18:25:00	0,55	36,59	4,84	0,47	21,32	29,12	6,9	-	-
509	2026-05-02 18:30:00	0,55	36,17	4,84	0,47	21,98	29,12	6,89	-	-
510	2026-05-02 18:35:00	0,55	36,58	4,84	0,47	22,17	29,12	6,89	-	-
511	2026-05-02 18:40:00	0,55	36,23	4,84	0,47	21,05	29,1	6,88	-	-
512	2026-05-02 18:45:00	0,55	36,7	4,84	0,47	21,25	29,08	6,87	-	-
513	2026-05-02 18:50:00	0,55	36,33	4,84	0,47	21,28	29,08	6,87	-	-
514	2026-05-02 18:55:00	0,57	36,4	4,84	0,47	20,89	29,02	6,86	-	-
515	2026-05-02 19:00:00	0,56	35,69	4,84	0,47	20,56	28,97	6,85	-	-
516	2026-05-02 19:05:00	0,56	36,04	4,84	0,47	20,56	28,94	6,84	-	-
517	2026-05-02 19:10:00	0,56	35,59	4,84	0,47	20,51	28,92	6,84	-	-
518	2026-05-02 19:15:00	0,56	36,05	4,84	0,47	20,42	28,92	6,83	-	-
519	2026-05-02 19:20:00	0,56	35,58	4,84	0,47	21,12	28,9	6,82	-	-
520	2026-05-02 19:25:00	0,56	36,02	4,84	0,47	21,06	28,88	6,82	-	-
521	2026-05-02 19:30:00	0,56	35,59	4,84	0,47	21,98	28,87	6,81	-	-
522	2026-05-02 19:35:00	0,57	36,08	4,84	0,47	22,23	28,87	6,81	-	-
523	2026-05-02 19:40:00	0,56	35,58	4,84	0,47	20,78	28,87	6,8	-	-
524	2026-05-02 19:45:00	0,57	38,27	4,84	0,47	23,73	28,87	6,8	-	-
525	2026-05-02 19:50:00	0,56	36,61	4,84	0,47	22,28	28,92	6,8	-	-
526	2026-05-02 19:55:00	0,56	36,78	4,84	0,47	22,14	28,97	6,8	-	-
527	2026-05-02 20:00:00	0,56	36,3	4,84	0,47	21,08	28,98	6,79	-	-
528	2026-05-02 20:05:00	0,56	36,67	4,84	0,47	21,46	28,98	6,79	-	-
529	2026-05-02 20:10:00	0,56	36,28	4,84	0,47	20,91	28,98	6,78	-	-
530	2026-05-02 20:15:00	0,56	36,71	4,84	0,47	21,3	28,98	6,78	-	-
531	2026-05-02 20:20:00	0,56	36,34	4,84	0,47	20,87	28,97	6,77	-	-
532	2026-05-02 20:25:00	0,57	36,86	4,84	0,47	21,43	28,97	6,76	-	-
533	2026-05-02 20:30:00	0,56	36,57	4,84	0,47	22,19	28,97	6,75	-	-
534	2026-05-02 20:35:00	0,57	37,05	4,84	0,47	22,74	28,97	6,74	-	-
535	2026-05-02 20:40:00	0,57	36,68	4,84	0,47	21,56	28,97	6,73	-	-
536	2026-05-02 20:45:00	0,57	37,12	4,84	0,47	21,26	28,97	6,72	-	-
537	2026-05-02 20:50:00	0,57	36,62	4,84	0,47	21,67	28,97	6,72	-	-
538	2026-05-02 20:55:00	0,57	37,13	4,84	0,47	21,56	28,97	6,71	-	-
539	2026-05-02 21:00:00	0,57	36,42	4,84	0,47	21,83	28,93	6,7	-	-
540	2026-05-02 21:05:00	0,58	36,61	4,84	0,47	21,72	28,87	6,69	-	-
541	2026-05-02 21:10:00	0,58	35,93	4,84	0,47	21,53	28,82	6,68	-	-
542	2026-05-02 21:15:00	0,58	36,42	4,84	0,47	21,54	28,82	6,67	-	-
543	2026-05-02 21:20:00	0,57	35,89	4,84	0,47	20,73	28,81	6,66	-	-
544	2026-05-02 21:25:00	0,58	36,38	4,84	0,47	20,74	28,81	6,66	-	-
545	2026-05-02 21:30:00	0,58	35,91	4,84	0,47	20,43	28,8	6,65	-	-
546	2026-05-02 21:35:00	0,58	36,33	4,84	0,47	20,37	28,8	6,65	-	-
547	2026-05-02 21:40:00	0,58	35,88	4,84	0,47	23,39	28,8	6,64	-	-
548	2026-05-02 21:45:00	0,58	36,41	4,84	0,47	23,41	28,8	6,63	-	-
549	2026-05-02 21:50:00	0,58	35,96	4,84	0,47	20,58	28,8	6,63	-	-
550	2026-05-02 21:55:00	0,58	38,27	4,84	0,47	22,16	28,86	6,63	-	-
551	2026-05-02 22:00:00	0,57	36,61	4,84	0,47	21,47	28,92	6,62	-	-
552	2026-05-02 22:05:00	0,57	37,11	4,84	0,47	21,39	28,96	6,62	-	-
553	2026-05-02 22:10:00	0,58	36,61	4,84	0,47	21,34	28,97	6,62	-	-
554	2026-05-02 22:15:00	0,58	37,09	4,84	0,47	21,51	28,97	6,61	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
555	2026-05-02 22:20:00	0,58	36,58	4,84	0,47	20,94	28,97	6,61	-	-
556	2026-05-02 22:25:00	0,58	37,06	4,84	0,47	21,08	28,97	6,6	-	-
557	2026-05-02 22:30:00	0,58	36,61	4,84	0,47	21,09	28,97	6,6	-	-
558	2026-05-02 22:35:00	0,58	37,1	4,84	0,47	21,85	28,97	6,59	-	-
559	2026-05-02 22:40:00	0,58	36,71	4,84	0,47	20,91	28,97	6,59	-	-
560	2026-05-02 22:45:00	0,58	37,17	4,84	0,47	21,04	28,97	6,58	-	-
561	2026-05-02 22:50:00	0,58	36,71	4,84	0,47	21,65	28,96	6,58	-	-
562	2026-05-02 22:55:00	0,58	37,14	4,84	0,47	23,62	28,96	6,57	-	-
563	2026-05-02 23:00:00	0,58	36,68	4,84	0,47	21,41	28,96	6,57	-	-
564	2026-05-02 23:05:00	0,59	37,16	4,84	0,47	21,27	28,95	6,56	-	-
565	2026-05-02 23:10:00	0,59	36,44	4,84	0,47	20,54	28,86	6,56	-	-
566	2026-05-02 23:15:00	0,59	36,86	4,84	0,47	20,33	28,82	6,55	-	-
567	2026-05-02 23:20:00	0,59	36,17	4,84	0,47	20,45	28,78	6,55	-	-
568	2026-05-02 23:25:00	0,59	36,94	4,84	0,47	20,55	28,77	6,54	-	-
569	2026-05-02 23:30:00	0,59	36,12	4,84	0,47	20,38	28,76	6,54	-	-
570	2026-05-02 23:35:00	0,6	36,63	4,84	0,47	20,17	28,76	6,53	-	-
571	2026-05-02 23:40:00	0,59	36,11	4,84	0,47	20,6	28,76	6,53	-	-
572	2026-05-02 23:45:00	0,6	36,69	4,84	0,47	20,56	28,76	6,52	-	-
573	2026-05-02 23:50:00	0,6	36,15	4,84	0,47	20,35	28,75	6,52	-	-
574	2026-05-02 23:55:00	0,6	36,7	4,84	0,47	20,33	28,76	6,52	-	-
575	2026-05-03 00:00:00	0,6	39,79	4,84	0,47	23,98	28,76	6,51	-	-
576	2026-05-03 00:05:00	0,59	36,99	4,84	0,47	21,32	28,92	6,52	-	-
577	2026-05-03 00:15:00	0,59	37,45	4,84	0,47	21,13	28,92	6,51	-	-
578	2026-05-03 00:20:00	0,59	36,95	4,84	0,47	21,12	28,92	6,51	-	-
579	2026-05-03 00:25:00	0,6	37,4	4,84	0,47	21,3	28,93	6,51	-	-
580	2026-05-03 00:30:00	0,6	37,01	4,84	0,47	21,3	28,92	6,5	-	-
581	2026-05-03 00:35:00	0,6	37,53	4,84	0,47	23	28,92	6,5	-	-
582	2026-05-03 00:40:00	0,6	37,13	4,84	0,47	21,82	28,92	6,5	-	-
583	2026-05-03 00:45:00	0,6	37,6	4,84	0,47	21,07	28,92	6,49	-	-
584	2026-05-03 00:50:00	0,6	37,22	4,84	0,47	22,54	28,92	6,49	-	-
585	2026-05-03 00:55:00	0,6	37,7	4,84	0,47	22,92	28,92	6,49	-	-
586	2026-05-03 01:00:00	0,6	37,33	4,84	0,47	23,08	28,92	6,48	-	-
587	2026-05-03 01:05:00	0,6	37,97	4,84	0,47	21,8	28,92	6,48	-	-
588	2026-05-03 01:10:00	0,6	37,56	4,84	0,47	20,31	28,92	6,48	-	-
589	2026-05-03 01:15:00	0,61	37,96	4,84	0,47	20,11	28,87	6,47	-	-
590	2026-05-03 01:20:00	0,61	37,29	4,84	0,47	19,95	28,77	6,47	-	-
591	2026-05-03 01:25:00	0,61	37,73	4,84	0,47	19,81	28,76	6,46	-	-
592	2026-05-03 01:30:00	0,61	37,27	4,84	0,47	19,82	28,72	6,46	-	-
593	2026-05-03 01:35:00	0,61	37,69	4,84	0,47	19,63	28,71	6,46	-	-
594	2026-05-03 01:40:00	0,61	37,21	4,84	0,47	19,76	28,7	6,46	-	-
595	2026-05-03 01:45:00	0,61	37,74	4,84	0,47	19,71	28,71	6,46	-	-
596	2026-05-03 01:50:00	0,61	37,32	4,84	0,47	20,5	28,69	6,46	-	-
597	2026-05-03 01:55:00	0,61	37,81	4,84	0,47	20,48	28,69	6,46	-	-
598	2026-05-03 02:00:00	0,61	37,32	4,84	0,47	19,65	28,68	6,46	-	-
599	2026-05-03 02:05:00	0,62	37,95	4,84	0,47	19,63	28,67	6,47	-	-
600	2026-05-03 02:10:00	0,61	38,48	4,84	0,47	20,66	28,76	6,47	-	-
601	2026-05-03 02:15:00	0,61	38,57	4,84	0,47	20,27	28,82	6,48	-	-
602	2026-05-03 02:20:00	0,61	38,31	4,84	0,47	20,27	28,82	6,48	-	-
603	2026-05-03 02:25:00	0,61	38,78	4,84	0,47	20,94	28,82	6,49	-	-
604	2026-05-03 02:30:00	0,61	38,49	4,84	0,47	21,43	28,82	6,49	-	-
605	2026-05-03 02:35:00	0,61	38,95	4,84	0,47	20,28	28,82	6,5	-	-
606	2026-05-03 02:40:00	0,61	38,68	4,84	0,47	20,02	28,82	6,5	-	-
607	2026-05-03 02:45:00	0,61	39,21	4,84	0,47	20,4	28,81	6,51	-	-
608	2026-05-03 02:50:00	0,61	39,02	4,84	0,47	20,68	28,8	6,5	-	-
609	2026-05-03 02:55:00	0,61	39,42	4,84	0,47	20,52	28,78	6,51	-	-
610	2026-05-03 03:00:00	0,61	39,21	4,84	0,47	20,47	28,77	6,51	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
611	2026-05-03 03:05:00	0,61	39,59	4,84	0,47	20,36	28,76	6,51	-	-
612	2026-05-03 03:10:00	0,61	39,36	4,84	0,47	19,86	28,75	6,51	-	-
613	2026-05-03 03:15:00	0,61	39,78	4,84	0,47	19,8	28,73	6,52	-	-
614	2026-05-03 03:20:00	0,62	39,45	4,84	0,47	20,65	28,7	6,51	-	-
615	2026-05-03 03:25:00	0,63	39,75	4,84	0,47	20,52	28,62	6,51	-	-
616	2026-05-03 03:30:00	0,62	39,19	4,84	0,47	19,44	28,54	6,51	-	-
617	2026-05-03 03:35:00	0,63	39,52	4,84	0,47	19,36	28,52	6,51	-	-
618	2026-05-03 03:40:00	0,62	39,17	4,84	0,47	19,33	28,51	6,51	-	-
619	2026-05-03 03:45:00	0,63	39,67	4,84	0,47	19,41	28,5	6,51	-	-
620	2026-05-03 03:50:00	0,62	39,25	4,84	0,47	19,93	28,47	6,51	-	-
621	2026-05-03 03:55:00	0,63	39,67	4,84	0,47	19,84	28,47	6,51	-	-
622	2026-05-03 04:00:00	0,63	39,25	4,84	0,47	19,8	28,47	6,51	-	-
623	2026-05-03 04:05:00	0,63	39,61	4,84	0,47	19,2	28,46	6,51	-	-
624	2026-05-03 04:10:00	0,63	39,32	4,84	0,47	19,56	28,45	6,51	-	-
625	2026-05-03 04:15:00	0,62	41,48	4,84	0,47	21,25	28,49	6,52	-	-
626	2026-05-03 04:20:00	0,62	39,99	4,84	0,47	20,09	28,58	6,53	-	-
627	2026-05-03 04:25:00	0,62	40,3	4,84	0,47	20	28,62	6,53	-	-
628	2026-05-03 04:30:00	0,62	40,09	4,84	0,47	20,98	28,61	6,54	-	-
629	2026-05-03 04:35:00	0,62	40,43	4,84	0,47	20,89	28,61	6,54	-	-
630	2026-05-03 04:40:00	0,62	40,23	4,84	0,47	20,79	28,58	6,54	-	-
631	2026-05-03 04:45:00	0,62	40,63	4,84	0,47	21,07	28,58	6,55	-	-
632	2026-05-03 04:50:00	0,62	40,33	4,84	0,47	19,62	28,57	6,55	-	-
633	2026-05-03 04:55:00	0,62	40,72	4,84	0,47	19,83	28,56	6,55	-	-
634	2026-05-03 05:00:00	0,62	40,53	4,84	0,47	21,67	28,54	6,56	-	-
635	2026-05-03 05:05:00	0,63	40,87	4,84	0,47	21,77	28,53	6,56	-	-
636	2026-05-03 05:10:00	0,62	40,7	4,84	0,47	19,68	28,52	6,56	-	-
637	2026-05-03 05:15:00	0,63	40,96	4,84	0,47	20,29	28,52	6,57	-	-
638	2026-05-03 05:20:00	0,63	40,88	4,84	0,47	20,15	28,51	6,57	-	-
639	2026-05-03 05:25:00	0,63	41,17	4,84	0,47	21,11	28,49	6,57	-	-
640	2026-05-03 05:30:00	0,64	40,67	4,84	0,47	20,83	28,39	6,57	-	-
641	2026-05-03 05:35:00	0,64	40,98	4,84	0,47	19,21	28,31	6,57	-	-
642	2026-05-03 05:40:00	0,63	40,52	4,84	0,47	19,33	28,26	6,57	-	-
643	2026-05-03 05:45:00	0,63	40,81	4,84	0,47	19,28	28,26	6,56	-	-
644	2026-05-03 05:50:00	0,64	40,45	4,84	0,47	19,24	28,23	6,56	-	-
645	2026-05-03 05:55:00	0,64	40,8	4,84	0,47	19,19	28,22	6,56	-	-
646	2026-05-03 06:00:00	0,64	40,54	4,84	0,47	19,41	28,21	6,56	-	-
647	2026-05-03 06:05:00	0,64	40,91	4,84	0,47	19,32	28,21	6,56	-	-
648	2026-05-03 06:10:00	0,64	40,47	4,84	0,47	19,24	28,19	6,56	-	-
649	2026-05-03 06:15:00	0,64	40,99	4,84	0,47	19,05	28,19	6,56	-	-
650	2026-05-03 06:20:00	0,64	42,1	4,84	0,47	20,44	28,16	6,56	-	-
651	2026-05-03 06:25:00	0,63	41,7	4,84	0,47	19,98	28,28	6,57	-	-
652	2026-05-03 06:30:00	0,63	41,08	4,84	0,47	20,93	28,33	6,58	-	-
653	2026-05-03 06:35:00	0,63	41,47	4,84	0,47	20,91	28,36	6,58	-	-
654	2026-05-03 06:40:00	0,63	41,25	4,84	0,47	19,69	28,36	6,59	-	-
655	2026-05-03 06:45:00	0,63	41,58	4,84	0,47	19,48	28,37	6,59	-	-
656	2026-05-03 06:50:00	0,63	41,4	4,84	0,47	19,45	28,36	6,59	-	-
657	2026-05-03 06:55:00	0,63	41,78	4,84	0,47	19,44	28,36	6,59	-	-
658	2026-05-03 07:00:00	0,63	41,59	4,84	0,47	19,41	28,36	6,59	-	-
659	2026-05-03 07:05:00	0,63	41,95	4,84	0,47	19,55	28,35	6,59	-	-
660	2026-05-03 07:10:00	0,64	41,72	4,84	0,47	20,82	28,35	6,6	-	-
661	2026-05-03 07:15:00	0,63	42,05	4,84	0,47	20,4	28,33	6,6	-	-
662	2026-05-03 07:20:00	0,64	41,78	4,84	0,47	20,03	28,32	6,6	-	-
663	2026-05-03 07:25:00	0,64	42,12	4,84	0,47	19,95	28,32	6,61	-	-
664	2026-05-03 07:30:00	0,63	41,87	4,84	0,47	19,99	28,32	6,61	-	-
665	2026-05-03 07:35:00	0,65	42,17	4,84	0,47	19,86	28,31	6,61	-	-
666	2026-05-03 07:40:00	0,64	41,62	4,84	0,47	20,1	28,26	6,61	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
667	2026-05-03 07:45:00	0,64	42,02	4,84	0,47	19,91	28,25	6,6	-	-
668	2026-05-03 07:50:00	0,63	41,54	4,84	0,47	19,8	28,24	6,6	-	-
669	2026-05-03 07:55:00	0,63	41,83	4,84	0,47	19,69	28,25	6,59	-	-
670	2026-05-03 08:00:00	0,63	41,44	4,84	0,47	19,21	28,25	6,59	-	-
671	2026-05-03 08:05:00	0,64	41,99	4,84	0,47	19,19	28,25	6,59	-	-
672	2026-05-03 08:10:00	0,63	41,46	4,84	0,47	19,13	28,25	6,59	-	-
673	2026-05-03 08:15:00	0,63	41,86	4,84	0,47	19,09	28,25	6,59	-	-
674	2026-05-03 08:20:00	0,63	41,44	4,84	0,47	21,44	28,25	6,59	-	-
675	2026-05-03 08:25:00	0,63	41,73	4,84	0,47	21,33	28,25	6,59	-	-
676	2026-05-03 08:30:00	0,62	42,56	4,84	0,47	20,49	28,26	6,6	-	-
677	2026-05-03 08:35:00	0,62	42,24	4,84	0,47	19,98	28,29	6,61	-	-
678	2026-05-03 08:40:00	0,62	42,39	4,84	0,47	19,31	28,31	6,62	-	-
679	2026-05-03 08:45:00	0,62	42,39	4,84	0,47	19,26	28,31	6,62	-	-
680	2026-05-03 08:50:00	0,62	41,8	4,84	0,47	19,5	28,31	6,62	-	-
681	2026-05-03 08:55:00	0,62	42,19	4,84	0,47	19,73	28,31	6,63	-	-
682	2026-05-03 09:00:00	0,62	41,94	4,84	0,47	19,32	28,31	6,63	-	-
683	2026-05-03 09:05:00	0,62	42,21	4,84	0,47	19,32	28,31	6,63	-	-
684	2026-05-03 09:10:00	0,62	42,02	4,84	0,47	21,41	28,31	6,64	-	-
685	2026-05-03 09:15:00	0,62	42,22	4,84	0,47	19,49	28,31	6,64	-	-
686	2026-05-03 09:20:00	0,62	42,11	4,84	0,47	20,48	28,31	6,64	-	-
687	2026-05-03 09:25:00	0,62	42,33	4,84	0,47	20,54	28,31	6,65	-	-
688	2026-05-03 09:30:00	0,63	42,11	4,84	0,47	19,4	28,31	6,65	-	-
689	2026-05-03 09:35:00	0,63	42,43	4,84	0,47	19,54	28,31	6,65	-	-
690	2026-05-03 09:40:00	0,63	42,24	4,84	0,47	19,26	28,32	6,65	-	-
691	2026-05-03 09:45:00	0,63	42,31	4,84	0,47	19,1	28,31	6,65	-	-
692	2026-05-03 09:50:00	0,63	41,93	4,84	0,47	19,22	28,32	6,64	-	-
693	2026-05-03 09:55:00	0,63	42,22	4,84	0,47	19,04	28,32	6,63	-	-
694	2026-05-03 10:00:00	0,62	41,82	4,84	0,47	19,33	28,34	6,63	-	-
695	2026-05-03 10:05:00	0,62	42,23	4,84	0,47	19,17	28,35	6,63	-	-
696	2026-05-03 10:10:00	0,62	41,8	4,84	0,47	19,05	28,35	6,63	-	-
697	2026-05-03 10:15:00	0,62	42,19	4,84	0,47	19	28,36	6,62	-	-
698	2026-05-03 10:20:00	0,62	41,81	4,84	0,47	18,97	28,37	6,62	-	-
699	2026-05-03 10:25:00	0,62	42,15	4,84	0,47	18,98	28,37	6,62	-	-
700	2026-05-03 10:30:00	0,62	41,77	4,84	0,47	19	28,37	6,62	-	-
701	2026-05-03 10:35:00	0,61	44,54	4,84	0,47	20,74	28,37	6,63	-	-
702	2026-05-03 10:40:00	0,61	42,3	4,84	0,47	20,15	28,38	6,64	-	-
703	2026-05-03 10:45:00	0,61	42,44	4,84	0,47	19,97	28,4	6,65	-	-
704	2026-05-03 10:50:00	0,61	42,28	4,84	0,47	21,29	28,4	6,66	-	-
705	2026-05-03 10:55:00	0,61	42,61	4,84	0,47	20,12	28,4	6,66	-	-
706	2026-05-03 11:00:00	0,61	42,31	4,84	0,47	20,25	28,4	6,67	-	-
707	2026-05-03 11:05:00	0,61	42,6	4,84	0,47	20,3	28,41	6,67	-	-
708	2026-05-03 11:10:00	0,62	42,41	4,84	0,47	19,35	28,41	6,67	-	-
709	2026-05-03 11:15:00	0,62	42,67	4,84	0,47	19,36	28,42	6,67	-	-
710	2026-05-03 11:20:00	0,62	42,43	4,84	0,47	22,09	28,42	6,68	-	-
711	2026-05-03 11:25:00	0,62	42,69	4,84	0,47	19,83	28,42	6,68	-	-
712	2026-05-03 11:30:00	0,62	42,41	4,84	0,47	20,82	28,41	6,68	-	-
713	2026-05-03 11:35:00	0,62	42,7	4,84	0,47	19,92	28,42	6,68	-	-
714	2026-05-03 11:40:00	0,62	42,49	4,84	0,47	22,46	28,42	6,69	-	-
715	2026-05-03 11:45:00	0,62	42,73	4,84	0,47	21,01	28,43	6,69	-	-
716	2026-05-03 11:50:00	0,63	42,38	4,84	0,47	20,88	28,42	6,68	-	-
717	2026-05-03 11:55:00	0,63	42,63	4,84	0,47	20,78	28,41	6,68	-	-
718	2026-05-03 12:00:00	0,63	42,8	4,84	0,47	21,05	28,46	6,62	-	-
719	2026-05-03 12:05:00	0,62	42,96	4,84	0,47	20,93	28,42	6,66	-	-
720	2026-05-03 12:10:00	0,62	43,2	4,84	0,47	19,16	28,42	6,67	-	-
721	2026-05-03 12:15:00	0,62	43,2	4,84	0,47	19,07	28,42	6,66	-	-
722	2026-05-03 12:20:00	0,62	41,95	4,84	0,47	18,82	28,41	6,67	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
723	2026-05-03 12:25:00	0,62	42,43	4,84	0,47	18,77	28,39	6,67	-	-
724	2026-05-03 12:30:00	0,62	41,94	4,84	0,47	19,42	28,37	6,67	-	-
725	2026-05-03 12:35:00	0,62	42,81	4,84	0,47	19,3	28,36	6,67	-	-
726	2026-05-03 12:40:00	0,62	41,93	4,84	0,47	19,25	28,34	6,68	-	-
727	2026-05-03 12:45:00	0,61	42,99	4,84	0,47	19,49	28,37	6,7	-	-
728	2026-05-03 12:50:00	0,61	42,35	4,84	0,47	19,86	28,41	6,72	-	-
729	2026-05-03 12:55:00	0,61	42,6	4,84	0,47	20,21	28,43	6,72	-	-
730	2026-05-03 13:00:00	0,62	42,39	4,84	0,47	19,95	28,44	6,73	-	-
731	2026-05-03 13:05:00	0,62	42,62	4,84	0,47	19,67	28,44	6,73	-	-
732	2026-05-03 13:10:00	0,62	42,38	4,84	0,47	21,27	28,44	6,73	-	-
733	2026-05-03 13:15:00	0,62	42,6	4,84	0,47	20,51	28,45	6,73	-	-
734	2026-05-03 13:20:00	0,62	42,3	4,84	0,47	19,08	28,46	6,74	-	-
735	2026-05-03 13:25:00	0,62	42,55	4,84	0,47	19,23	28,46	6,73	-	-
736	2026-05-03 13:30:00	0,62	42,35	4,84	0,47	20,01	28,47	6,74	-	-
737	2026-05-03 13:35:00	0,62	42,57	4,84	0,47	19,88	28,47	6,74	-	-
738	2026-05-03 13:40:00	0,63	42,34	4,84	0,47	20,02	28,47	6,74	-	-
739	2026-05-03 13:45:00	0,63	42,68	4,84	0,47	19,76	28,48	6,74	-	-
740	2026-05-03 13:50:00	0,63	42,33	4,84	0,47	19,21	28,48	6,74	-	-
741	2026-05-03 13:55:00	0,64	42,63	4,84	0,47	19,67	28,48	6,73	-	-
742	2026-05-03 14:00:00	0,63	42,18	4,84	0,47	19,03	28,46	6,72	-	-
743	2026-05-03 14:05:00	0,64	42,5	4,84	0,47	18,9	28,44	6,71	-	-
744	2026-05-03 14:10:00	0,63	41,9	4,84	0,47	19,04	28,42	6,7	-	-
745	2026-05-03 14:15:00	0,64	42,27	4,84	0,47	19,02	28,43	6,7	-	-
746	2026-05-03 14:20:00	0,63	41,89	4,84	0,47	19,8	28,42	6,69	-	-
747	2026-05-03 14:25:00	0,64	42,29	4,84	0,47	19,67	28,45	6,69	-	-
748	2026-05-03 14:30:00	0,63	41,73	4,84	0,47	18,78	28,44	6,69	-	-
749	2026-05-03 14:35:00	0,64	42,02	4,84	0,47	18,78	28,46	6,69	-	-
750	2026-05-03 14:40:00	0,64	41,64	4,84	0,47	18,78	28,45	6,69	-	-
751	2026-05-03 14:45:00	0,64	41,95	4,84	0,47	18,72	28,46	6,69	-	-
752	2026-05-03 14:50:00	0,64	42,89	4,84	0,47	20,17	28,47	6,71	-	-
753	2026-05-03 14:55:00	0,63	42,27	4,84	0,47	19,24	28,47	6,6	-	-
754	2026-05-03 15:00:00	0,63	41,91	4,84	0,47	19,99	28,52	6,72	-	-
755	2026-05-03 15:05:00	0,64	42,11	4,84	0,47	19,8	28,61	6,68	-	-
756	2026-05-03 15:10:00	0,63	41,89	4,84	0,47	19,74	28,57	6,73	-	-
757	2026-05-03 15:15:00	0,64	42,07	4,84	0,47	19,64	28,57	6,72	-	-
758	2026-05-03 15:20:00	0,64	41,87	4,84	0,47	19,53	28,56	6,74	-	-
759	2026-05-03 15:25:00	0,64	42,11	4,84	0,47	19,15	28,57	6,75	-	-
760	2026-05-03 15:30:00	0,64	41,81	4,84	0,47	19,59	28,56	6,75	-	-
761	2026-05-03 15:35:00	0,64	42,06	4,84	0,47	19,53	28,57	6,75	-	-
762	2026-05-03 15:40:00	0,64	41,78	4,84	0,47	19,44	28,58	6,75	-	-
763	2026-05-03 15:45:00	0,64	42,06	4,84	0,47	19,38	28,6	6,75	-	-
764	2026-05-03 15:50:00	0,64	41,77	4,84	0,47	19,59	28,61	6,75	-	-
765	2026-05-03 15:55:00	0,64	41,99	4,84	0,47	19,74	28,61	6,75	-	-
766	2026-05-03 16:00:00	0,64	41,78	4,84	0,47	19,65	28,57	8,96	-	-
767	2026-05-03 16:05:00	0,65	42,64	4,84	0,47	18,91	28,58	6,93	-	-
768	2026-05-03 16:10:00	0,64	41,45	4,84	0,47	26,19	28,59	6,85	-	-
769	2026-05-03 16:15:00	0,64	41,76	4,84	0,47	25,95	28,61	6,8	-	-
770	2026-05-03 16:20:00	0,64	41,26	4,84	0,47	22,43	28,6	6,77	-	-
771	2026-05-03 16:25:00	0,64	41,44	4,84	0,47	23,57	28,6	6,75	-	-
772	2026-05-03 16:30:00	0,64	41,19	4,84	0,47	20,79	28,6	6,74	-	-
773	2026-05-03 16:35:00	0,64	41,44	4,84	0,47	20,88	28,6	6,73	-	-
774	2026-05-03 16:40:00	0,63	40,97	4,84	0,47	18,79	28,57	6,67	-	-
775	2026-05-03 16:45:00	0,63	41,41	4,84	0,47	18,75	28,59	6,72	-	-
776	2026-05-03 16:50:00	0,63	40,92	4,84	0,47	20,49	28,59	6,72	-	-
777	2026-05-03 16:55:00	0,63	41,27	4,84	0,47	20,63	28,59	6,9	-	-
778	2026-05-03 17:00:00	0,62	41,33	4,84	0,47	19,46	28,57	6,76	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
779	2026-05-03 17:05:00	0,63	41,5	4,84	0,47	19,63	28,57	6,76	-	-
780	2026-05-03 17:10:00	0,63	41,21	4,84	0,47	19,11	28,57	6,76	-	-
781	2026-05-03 17:15:00	0,63	41,48	4,84	0,47	19,09	28,57	6,76	-	-
782	2026-05-03 17:20:00	0,63	41,19	4,84	0,47	19,42	28,57	6,76	-	-
783	2026-05-03 17:25:00	0,63	41,47	4,84	0,47	19,45	28,57	6,76	-	-
784	2026-05-03 17:30:00	0,63	41,14	4,84	0,47	19,02	28,57	6,77	-	-
785	2026-05-03 17:35:00	0,63	41,35	4,84	0,47	19,06	28,57	6,77	-	-
786	2026-05-03 17:40:00	0,63	41,09	4,84	0,47	19,85	28,57	6,77	-	-
787	2026-05-03 17:45:00	0,63	41,29	4,84	0,47	19,56	28,57	6,77	-	-
788	2026-05-03 17:50:00	0,63	41,02	4,84	0,47	19,51	28,57	6,77	-	-
789	2026-05-03 17:55:00	0,63	41,27	4,84	0,47	19,54	28,57	6,77	-	-
790	2026-05-03 18:00:00	0,63	41,02	4,84	0,47	19,44	28,57	6,77	-	-
791	2026-05-03 18:05:00	0,63	41,29	4,84	0,47	18,88	28,57	6,77	-	-
792	2026-05-03 18:10:00	0,63	40,96	4,84	0,47	18,81	28,57	6,76	-	-
793	2026-05-03 18:15:00	0,64	41,2	4,84	0,47	18,97	28,56	6,74	-	-
794	2026-05-03 18:20:00	0,63	40,68	4,84	0,47	20,09	28,54	6,74	-	-
795	2026-05-03 18:25:00	0,64	40,94	4,84	0,47	20,06	28,54	6,73	-	-
796	2026-05-03 18:30:00	0,63	40,59	4,84	0,47	18,62	28,53	6,73	-	-
797	2026-05-03 18:35:00	0,63	40,86	4,84	0,47	18,65	28,53	6,72	-	-
798	2026-05-03 18:40:00	0,63	40,55	4,84	0,47	21,67	28,52	6,73	-	-
799	2026-05-03 18:45:00	0,63	40,89	4,84	0,47	21,07	28,52	6,72	-	-
800	2026-05-03 18:50:00	0,62	40,42	4,84	0,47	18,58	28,52	6,73	-	-
801	2026-05-03 18:55:00	0,63	40,75	4,84	0,47	19,63	28,52	6,72	-	-
802	2026-05-03 19:00:00	0,62	40,38	4,84	0,47	18,61	28,52	6,73	-	-
803	2026-05-03 19:05:00	0,62	41,51	4,84	0,47	19,51	28,52	6,76	-	-
804	2026-05-03 19:10:00	0,62	40,63	4,84	0,47	18,81	28,53	6,77	-	-
805	2026-05-03 19:15:00	0,62	40,91	4,84	0,47	18,79	28,53	6,77	-	-
806	2026-05-03 19:20:00	0,62	40,69	4,84	0,47	18,78	28,53	6,77	-	-
807	2026-05-03 19:25:00	0,62	41,01	4,84	0,47	19,2	28,52	6,77	-	-
808	2026-05-03 19:30:00	0,63	40,67	4,84	0,47	19,84	28,52	6,78	-	-
809	2026-05-03 19:35:00	0,63	40,9	4,84	0,47	19,3	28,52	6,77	-	-
810	2026-05-03 19:40:00	0,63	40,63	4,84	0,47	19,14	28,52	6,78	-	-
811	2026-05-03 19:45:00	0,63	40,88	4,84	0,47	19,12	28,52	6,77	-	-
812	2026-05-03 19:50:00	0,63	40,63	4,84	0,47	20,15	28,52	6,78	-	-
813	2026-05-03 19:55:00	0,63	40,85	4,84	0,47	19,13	28,52	6,77	-	-
814	2026-05-03 20:00:00	0,63	40,67	4,84	0,47	18,98	28,52	6,78	-	-
815	2026-05-03 20:05:00	0,63	40,83	4,84	0,47	18,84	28,52	6,78	-	-
816	2026-05-03 20:10:00	0,63	40,61	4,84	0,47	18,8	28,52	6,78	-	-
817	2026-05-03 20:15:00	0,64	40,97	4,84	0,47	18,81	28,51	6,77	-	-
818	2026-05-03 20:20:00	0,64	40,5	4,84	0,47	18,67	28,47	6,76	-	-
819	2026-05-03 20:25:00	0,64	40,64	4,84	0,47	18,58	28,47	6,74	-	-
820	2026-05-03 20:30:00	0,63	40,3	4,84	0,47	19,73	28,46	6,74	-	-
821	2026-05-03 20:35:00	0,64	40,56	4,84	0,47	18,63	28,46	6,73	-	-
822	2026-05-03 20:40:00	0,63	40,22	4,84	0,47	18,92	28,46	6,73	-	-
823	2026-05-03 20:45:00	0,63	40,54	4,84	0,47	18,89	28,46	6,72	-	-
824	2026-05-03 20:50:00	0,63	40,11	4,84	0,47	18,86	28,45	6,73	-	-
825	2026-05-03 20:55:00	0,63	40,38	4,84	0,47	20,89	28,45	6,72	-	-
826	2026-05-03 21:00:00	0,63	40,01	4,84	0,47	18,72	28,44	6,73	-	-
827	2026-05-03 21:05:00	0,63	40,33	4,84	0,47	18,5	28,43	6,72	-	-
828	2026-05-03 21:10:00	0,63	41,75	4,84	0,47	20,1	28,42	6,74	-	-
829	2026-05-03 21:15:00	0,62	40,66	4,84	0,47	19,05	28,46	6,76	-	-
830	2026-05-03 21:20:00	0,62	40,28	4,84	0,47	19,09	28,46	6,77	-	-
831	2026-05-03 21:25:00	0,63	40,45	4,84	0,47	18,82	28,46	6,77	-	-
832	2026-05-03 21:30:00	0,63	40,26	4,84	0,47	19,82	28,46	6,77	-	-
833	2026-05-03 21:35:00	0,63	40,52	4,84	0,47	19,17	28,46	6,77	-	-
834	2026-05-03 21:40:00	0,63	40,29	4,84	0,47	20,2	28,45	6,77	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
835	2026-05-03 21:45:00	0,63	40,52	4,84	0,47	19,86	28,43	6,77	-	-
836	2026-05-03 21:50:00	0,63	40,38	4,84	0,47	19,78	28,42	6,78	-	-
837	2026-05-03 21:55:00	0,64	40,53	4,84	0,47	18,72	28,41	6,77	-	-
838	2026-05-03 22:00:00	0,64	40,39	4,84	0,47	19,27	28,41	6,77	-	-
839	2026-05-03 22:05:00	0,64	40,58	4,84	0,47	19,22	28,39	6,77	-	-
840	2026-05-03 22:10:00	0,64	40,33	4,84	0,47	18,92	28,37	6,77	-	-
841	2026-05-03 22:15:00	0,64	40,48	4,84	0,47	19,04	28,36	6,77	-	-
842	2026-05-03 22:20:00	0,64	40,34	4,84	0,47	19,1	28,36	6,77	-	-
843	2026-05-03 22:25:00	0,65	40,54	4,84	0,47	19,01	28,32	6,75	-	-
844	2026-05-03 22:30:00	0,64	40,11	4,84	0,47	18,91	28,29	6,75	-	-
845	2026-05-03 22:35:00	0,64	40,39	4,84	0,47	18,51	28,26	6,73	-	-
846	2026-05-03 22:40:00	0,64	39,93	4,84	0,47	18,57	28,26	6,74	-	-
847	2026-05-03 22:45:00	0,64	40,2	4,84	0,47	18,54	28,26	6,73	-	-
848	2026-05-03 22:50:00	0,64	39,91	4,84	0,47	19,16	28,25	6,73	-	-
849	2026-05-03 22:55:00	0,64	40,31	4,84	0,47	19,1	28,25	6,72	-	-
850	2026-05-03 23:00:00	0,64	39,89	4,84	0,47	19,92	28,22	6,73	-	-
851	2026-05-03 23:05:00	0,64	40,16	4,84	0,47	20,54	28,21	6,72	-	-
852	2026-05-03 23:10:00	0,64	39,87	4,84	0,47	19,76	28,21	6,73	-	-
853	2026-05-03 23:15:00	0,64	40,11	4,84	0,47	20,68	28,21	6,72	-	-
854	2026-05-03 23:20:00	0,63	40,37	4,84	0,47	21,29	28,22	6,75	-	-
855	2026-05-03 23:25:00	0,63	40,33	4,84	0,47	21,06	28,24	6,76	-	-
856	2026-05-03 23:30:00	0,64	40,16	4,84	0,47	19,9	28,24	6,77	-	-
857	2026-05-03 23:35:00	0,64	40,39	4,84	0,47	19,95	28,21	6,76	-	-
858	2026-05-03 23:40:00	0,64	40,24	4,84	0,47	18,64	28,21	6,77	-	-
859	2026-05-03 23:45:00	0,64	40,43	4,84	0,47	18,63	28,2	6,76	-	-
860	2026-05-03 23:50:00	0,64	40,23	4,84	0,47	19,45	28,17	6,77	-	-
861	2026-05-03 23:55:00	0,65	40,43	4,84	0,47	18,79	28,16	6,76	-	-
862	2026-05-04 00:00:00	0,65	40,29	4,84	0,47	18,65	28,15	6,76	-	-
863	2026-05-04 00:05:00	0,65	40,25	4,84	0,47	18,75	28,11	6,77	-	-
864	2026-05-04 00:15:00	0,65	40,44	4,84	0,47	18,92	28,1	6,76	-	-
865	2026-05-04 00:20:00	0,65	40,31	4,84	0,47	20,97	28,08	6,77	-	-
866	2026-05-04 00:25:00	0,66	40,52	4,84	0,47	20,83	28,06	6,76	-	-
867	2026-05-04 00:30:00	0,66	40,78	4,84	0,47	21,62	28,05	6,76	-	-
868	2026-05-04 00:35:00	0,66	40,78	4,84	0,47	22,27	28	6,74	-	-
869	2026-05-04 00:40:00	0,65	40	4,84	0,47	18,49	27,97	6,74	-	-
870	2026-05-04 00:45:00	0,66	40,32	4,84	0,47	18,5	27,95	6,73	-	-
871	2026-05-04 00:50:00	0,65	39,96	4,84	0,47	18,47	27,93	6,73	-	-
872	2026-05-04 00:55:00	0,66	40,16	4,84	0,47	18,43	27,91	6,72	-	-
873	2026-05-04 01:00:00	0,65	39,88	4,84	0,47	20,36	27,91	6,72	-	-
874	2026-05-04 01:05:00	0,66	40,05	4,84	0,47	20,28	27,89	6,72	-	-
875	2026-05-04 01:10:00	0,65	39,89	4,84	0,47	19,42	27,86	6,72	-	-
876	2026-05-04 01:15:00	0,65	40,15	4,84	0,47	19,35	27,86	6,72	-	-
877	2026-05-04 01:20:00	0,65	39,87	4,84	0,47	18,43	27,84	6,72	-	-
878	2026-05-04 01:25:00	0,65	41,18	4,84	0,47	19,33	27,82	6,74	-	-
879	2026-05-04 01:30:00	0,65	40,19	4,84	0,47	18,83	27,86	6,76	-	-
880	2026-05-04 01:35:00	0,65	40,4	4,84	0,47	18,75	27,86	6,76	-	-
881	2026-05-04 01:40:00	0,66	40,25	4,84	0,47	20,05	27,85	6,76	-	-
882	2026-05-04 01:45:00	0,66	40,46	4,84	0,47	19,28	27,82	6,76	-	-
883	2026-05-04 01:50:00	0,66	40,3	4,84	0,47	21,1	27,81	6,76	-	-
884	2026-05-04 01:55:00	0,66	40,56	4,84	0,47	20,68	27,8	6,76	-	-
885	2026-05-04 02:00:00	0,67	40,38	4,84	0,47	18,75	27,76	6,76	-	-
886	2026-05-04 02:05:00	0,67	40,59	4,84	0,47	18,73	27,76	6,76	-	-
887	2026-05-04 02:10:00	0,67	40,42	4,84	0,47	19,69	27,75	6,76	-	-
888	2026-05-04 02:15:00	0,67	40,64	4,84	0,47	19,18	27,72	6,75	-	-
889	2026-05-04 02:20:00	0,67	40,43	4,84	0,47	22,23	27,71	6,76	-	-
890	2026-05-04 02:25:00	0,67	40,65	4,84	0,47	21,8	27,7	6,76	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
891	2026-05-04 02:30:00	0,68	40,47	4,84	0,47	19,55	27,67	6,76	-	-
892	2026-05-04 02:35:00	0,68	40,74	4,84	0,47	18,76	27,66	6,76	-	-
893	2026-05-04 02:40:00	0,68	40,46	4,84	0,47	18,99	27,61	6,74	-	-
894	2026-05-04 02:45:00	0,68	40,55	4,84	0,47	19,75	27,56	6,73	-	-
895	2026-05-04 02:50:00	0,67	40,31	4,84	0,47	18,46	27,54	6,73	-	-
896	2026-05-04 02:55:00	0,67	40,62	4,84	0,47	18,43	27,51	6,72	-	-
897	2026-05-04 03:00:00	0,67	40,3	4,84	0,47	19,16	27,5	6,72	-	-
898	2026-05-04 03:05:00	0,67	40,5	4,84	0,47	19,41	27,5	6,71	-	-
899	2026-05-04 03:10:00	0,67	40,27	4,84	0,47	19,36	27,48	6,72	-	-
900	2026-05-04 03:15:00	0,67	40,6	4,84	0,47	20,41	27,46	6,71	-	-
901	2026-05-04 03:20:00	0,67	40,24	4,84	0,47	18,39	27,45	6,72	-	-
902	2026-05-04 03:25:00	0,67	40,54	4,84	0,47	18,38	27,43	6,71	-	-
903	2026-05-04 03:30:00	0,67	40,18	4,84	0,47	20,48	27,4	6,72	-	-
904	2026-05-04 03:35:00	0,67	40,76	4,84	0,47	18,8	27,45	6,74	-	-
905	2026-05-04 03:40:00	0,67	40,48	4,84	0,47	18,99	27,45	6,75	-	-
906	2026-05-04 03:45:00	0,67	40,74	4,84	0,47	19,01	27,45	6,75	-	-
907	2026-05-04 03:50:00	0,68	40,61	4,84	0,47	19,8	27,42	6,75	-	-
908	2026-05-04 03:55:00	0,68	40,83	4,84	0,47	19,77	27,4	6,75	-	-
909	2026-05-04 04:00:00	0,68	40,69	4,84	0,47	19,84	27,39	6,75	-	-
910	2026-05-04 04:05:00	0,68	40,85	4,84	0,47	18,92	27,36	6,75	-	-
911	2026-05-04 04:10:00	0,68	40,69	4,84	0,47	18,72	27,35	6,75	-	-
912	2026-05-04 04:15:00	0,69	40,89	4,84	0,47	18,69	27,32	6,75	-	-
913	2026-05-04 04:20:00	0,69	40,74	4,84	0,47	18,64	27,31	6,75	-	-
914	2026-05-04 04:25:00	0,69	40,95	4,84	0,47	18,81	27,3	6,75	-	-
915	2026-05-04 04:30:00	0,69	40,78	4,84	0,47	19,07	27,29	6,75	-	-
916	2026-05-04 04:35:00	0,69	40,96	4,84	0,47	18,99	27,26	6,74	-	-
917	2026-05-04 04:40:00	0,69	40,83	4,84	0,47	19,16	27,25	6,74	-	-
918	2026-05-04 04:45:00	0,7	41,1	4,84	0,47	18,61	27,21	6,73	-	-
919	2026-05-04 04:50:00	0,69	40,65	4,84	0,47	19,05	27,16	6,73	-	-
920	2026-05-04 04:55:00	0,69	40,98	4,84	0,47	19,62	27,14	6,72	-	-
921	2026-05-04 05:00:00	0,69	40,58	4,84	0,47	18,44	27,1	6,72	-	-
922	2026-05-04 05:05:00	0,69	40,93	4,84	0,47	18,42	27,1	6,71	-	-
923	2026-05-04 05:10:00	0,69	40,58	4,84	0,47	18,39	27,08	6,71	-	-
924	2026-05-04 05:15:00	0,69	40,83	4,84	0,47	18,44	27,06	6,7	-	-
925	2026-05-04 05:20:00	0,69	40,48	4,84	0,47	18,78	27,05	6,71	-	-
926	2026-05-04 05:25:00	0,69	40,84	4,84	0,47	18,73	27,02	6,7	-	-
927	2026-05-04 05:30:00	0,69	40,42	4,84	0,47	19,98	27	6,71	-	-
928	2026-05-04 05:35:00	0,69	40,72	4,84	0,47	20,97	26,98	6,7	-	-
929	2026-05-04 05:40:00	0,68	41,02	4,84	0,47	21,94	26,99	6,73	-	-
930	2026-05-04 05:45:00	0,69	40,94	4,84	0,47	21,65	27	6,74	-	-
931	2026-05-04 05:50:00	0,69	40,81	4,84	0,47	18,53	27,01	6,74	-	-
932	2026-05-04 05:55:00	0,69	41,01	4,84	0,47	18,51	26,99	6,74	-	-
933	2026-05-04 06:00:00	0,7	40,89	4,84	0,47	19	26,96	6,75	-	-
934	2026-05-04 06:05:00	0,69	41,04	4,84	0,47	18,88	26,94	6,74	-	-
935	2026-05-04 06:10:00	0,7	40,91	4,84	0,47	19,04	26,91	6,75	-	-
936	2026-05-04 06:15:00	0,7	41,13	4,84	0,47	19,11	26,89	6,74	-	-
937	2026-05-04 06:20:00	0,71	40,98	4,84	0,47	19,61	26,86	6,74	-	-
938	2026-05-04 06:25:00	0,71	41,16	4,84	0,47	18,95	26,85	6,74	-	-
939	2026-05-04 06:30:00	0,71	40,98	4,84	0,47	19,01	26,82	6,74	-	-
940	2026-05-04 06:35:00	0,71	41,14	4,84	0,47	18,78	26,8	6,74	-	-
941	2026-05-04 06:40:00	0,71	41,05	4,84	0,47	18,76	26,77	6,74	-	-
942	2026-05-04 06:45:00	0,71	41,25	4,84	0,47	18,67	26,74	6,73	-	-
943	2026-05-04 06:50:00	0,71	41,11	4,84	0,47	20,52	26,71	6,74	-	-
944	2026-05-04 06:55:00	0,71	41,21	4,84	0,47	20,47	26,66	6,72	-	-
945	2026-05-04 07:00:00	0,71	40,9	4,84	0,47	19,19	26,6	6,72	-	-
946	2026-05-04 07:05:00	0,7	41,11	4,84	0,47	19,35	26,56	6,71	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
947	2026-05-04 07:10:00	0,7	40,82	4,84	0,47	18,7	26,55	6,71	-	-
948	2026-05-04 07:15:00	0,7	41,04	4,84	0,47	18,65	26,55	6,7	-	-
949	2026-05-04 07:20:00	0,7	40,85	4,84	0,47	18,63	26,52	6,64	-	-
950	2026-05-04 07:25:00	0,7	41,14	4,84	0,47	19,14	26,7	6,69	-	-
951	2026-05-04 07:30:00	0,7	40,82	4,84	0,47	20,25	26,58	6,71	-	-
952	2026-05-04 07:35:00	0,7	41,16	4,84	0,47	20,13	26,49	6,73	-	-
953	2026-05-04 07:40:00	0,71	40,79	4,84	0,47	18,99	26,45	6,74	-	-
954	2026-05-04 07:45:00	0,71	41,28	4,84	0,47	20,06	26,45	6,74	-	-
955	2026-05-04 07:50:00	0,71	41,07	4,84	0,47	18,64	26,55	6,72	-	-
956	2026-05-04 07:55:00	0,71	41,17	4,84	0,47	18,66	26,53	6,76	-	-
957	2026-05-04 08:00:00	0,71	41,09	4,84	0,47	18,8	26,52	6,77	-	-
958	2026-05-04 08:05:00	0,71	41,25	4,84	0,47	18,92	26,51	6,76	-	-
959	2026-05-04 08:10:00	0,72	41,13	4,84	0,47	19,13	26,5	6,77	-	-
960	2026-05-04 08:15:00	0,72	41,24	4,84	0,47	19,26	26,49	6,76	-	-
961	2026-05-04 08:20:00	0,72	41,16	4,84	0,47	19,6	26,46	6,76	-	-
962	2026-05-04 08:25:00	0,72	41,32	4,84	0,47	18,77	26,46	6,76	-	-
963	2026-05-04 08:30:00	0,72	41,17	4,84	0,47	18,81	26,45	6,76	-	-
964	2026-05-04 08:35:00	0,72	41,33	4,84	0,47	18,56	26,45	6,75	-	-
965	2026-05-04 08:40:00	0,72	41,21	4,84	0,47	20,19	26,42	6,75	-	-
966	2026-05-04 08:45:00	0,72	41,34	4,84	0,47	19,44	26,41	6,74	-	-
967	2026-05-04 08:50:00	0,73	41,26	4,84	0,47	18,54	26,4	6,75	-	-
968	2026-05-04 08:55:00	0,73	41,41	4,84	0,47	18,51	26,4	6,75	-	-
969	2026-05-04 09:00:00	0,72	41,21	4,84	0,47	18,67	26,35	6,75	-	-
970	2026-05-04 09:05:00	0,72	41,4	4,84	0,47	18,65	26,3	6,72	-	-
971	2026-05-04 09:10:00	0,71	41,08	4,84	0,47	18,45	26,28	6,73	-	-
972	2026-05-04 09:15:00	0,71	41,3	4,84	0,47	18,44	26,27	6,71	-	-
973	2026-05-04 09:20:00	0,71	41,02	4,84	0,47	21,82	26,27	6,72	-	-
974	2026-05-04 09:25:00	0,71	41,19	4,84	0,47	21,93	26,25	6,7	-	-
975	2026-05-04 09:30:00	0,71	40,94	4,84	0,47	19,3	26,25	6,71	-	-
976	2026-05-04 09:35:00	0,71	41,22	4,84	0,47	19,25	26,25	6,7	-	-
977	2026-05-04 09:40:00	0,71	40,95	4,84	0,47	22,77	26,25	6,7	-	-
978	2026-05-04 09:45:00	0,71	40,98	4,84	0,47	22,72	26,25	6,7	-	-
979	2026-05-04 09:50:00	0,71	40,98	4,84	0,47	22,72	26,25	6,7	-	-
980	2026-05-04 09:55:00	0,71	40,98	4,84	0,47	22,72	26,25	6,7	-	-
981	2026-05-04 10:00:00	0,71	40,98	4,84	0,47	22,72	26,25	6,7	-	-
982	2026-05-04 10:05:00	0,71	40,98	4,84	0,47	22,72	26,25	6,7	-	-
983	2026-05-04 10:10:00	0,71	40,98	4,84	0,47	22,72	26,25	6,7	-	-
984	2026-05-04 10:15:00	0,71	40,98	4,84	0,47	22,72	26,25	6,7	-	-
985	2026-05-04 10:20:00	0,71	40,98	4,84	0,47	22,72	26,25	6,7	-	-
986	2026-05-04 10:25:00	0,71	43,08	4,84	0,47	18,89	26,29	6,64	-	-
987	2026-05-04 10:30:00	0,7	42,52	4,84	0,47	20,03	26,63	6,55	-	-
988	2026-05-04 10:35:00	0,69	42,86	4,84	0,47	20,45	27,01	6,49	-	-
989	2026-05-04 10:40:00	0,69	42,64	4,84	0,47	19,7	27,26	6,45	-	-
990	2026-05-04 10:45:00	0,69	42,92	4,84	0,47	19,76	27,45	6,42	-	-
991	2026-05-04 10:50:00	0,69	42,53	4,84	0,47	20,89	27,58	6,41	-	-
992	2026-05-04 10:55:00	0,68	42,8	4,84	0,47	20,55	27,64	6,46	-	-
993	2026-05-04 11:00:00	0,68	42,32	4,84	0,47	20,05	27,74	6,41	-	-
994	2026-05-04 11:05:00	0,68	42,71	4,84	0,47	19,96	27,79	6,39	-	-
995	2026-05-04 11:10:00	0,68	41,82	4,84	0,47	21,74	27,71	6,38	-	-
996	2026-05-04 11:15:00	0,68	42,1	4,84	0,47	21,65	27,71	6,36	-	-
997	2026-05-04 11:20:00	0,67	41,5	4,84	0,47	19,47	27,71	6,36	-	-
998	2026-05-04 11:25:00	0,67	41,96	4,84	0,47	19,47	27,72	6,34	-	-
999	2026-05-04 11:30:00	0,67	41,36	4,84	0,47	20,92	27,76	6,34	-	-
1000	2026-05-04 11:35:00	0,67	41,85	4,84	0,47	21,36	27,77	6,33	-	-
1001	2026-05-04 11:40:00	0,66	42,12	4,84	0,47	20,46	27,81	6,33	-	-
1002	2026-05-04 11:45:00	0,66	42,12	4,84	0,47	20,54	27,83	6,32	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1003	2026-05-04 11:50:00	0,66	41,1	4,84	0,47	20,39	27,85	6,33	-	-
1004	2026-05-04 11:55:00	0,66	41,69	4,84	0,47	20,29	27,86	6,32	-	-
1005	2026-05-04 12:00:00	0,66	43,73	4,84	0,47	24,04	27,91	6,33	-	-
1006	2026-05-04 12:05:00	0,66	42,31	4,84	0,47	22,31	28,02	6,35	-	-
1007	2026-05-04 12:10:00	0,66	41,42	4,84	0,47	20,4	28,06	6,36	-	-
1008	2026-05-04 12:15:00	0,66	41,76	4,84	0,47	20,58	28,08	6,35	-	-
1009	2026-05-04 12:20:00	0,66	41,25	4,84	0,47	21,19	28,1	6,36	-	-
1010	2026-05-04 12:25:00	0,67	41,56	4,84	0,47	21,57	28,11	6,34	-	-
1011	2026-05-04 12:30:00	0,67	41,09	4,84	0,47	21,58	28,11	6,35	-	-
1012	2026-05-04 12:35:00	0,67	41,39	4,84	0,47	20,61	28,11	6,34	-	-
1013	2026-05-04 12:40:00	0,67	40,96	4,84	0,47	20,56	28,11	6,34	-	-
1014	2026-05-04 12:45:00	0,67	41,31	4,84	0,47	21,85	28,13	6,33	-	-
1015	2026-05-04 12:50:00	0,67	40,85	4,84	0,47	20,93	28,14	6,34	-	-
1016	2026-05-04 12:55:00	0,67	41,31	4,84	0,47	21	28,15	6,33	-	-
1017	2026-05-04 13:00:00	0,67	40,65	4,84	0,47	20,74	28,15	6,33	-	-
1018	2026-05-04 13:05:00	0,67	41,13	4,84	0,47	21,37	28,16	6,33	-	-
1019	2026-05-04 13:10:00	0,67	40,65	4,84	0,47	22,83	28,16	6,33	-	-
1020	2026-05-04 13:15:00	0,67	40,88	4,84	0,47	22,55	28,11	6,31	-	-
1021	2026-05-04 13:20:00	0,66	40,06	4,84	0,47	19,81	28,04	6,32	-	-
1022	2026-05-04 13:25:00	0,66	40,53	4,84	0,47	19,68	28,02	6,3	-	-
1023	2026-05-04 13:30:00	0,66	39,86	4,84	0,47	21,56	28,01	6,31	-	-
1024	2026-05-04 13:35:00	0,66	40,39	4,84	0,47	22,33	27,91	6,63	-	-
1025	2026-05-04 13:40:00	0,66	39,79	4,84	0,47	21,41	27,95	6,39	-	-
1026	2026-05-04 13:45:00	0,66	40,29	4,84	0,47	21,4	27,99	6,4	-	-
1027	2026-05-04 13:50:00	0,66	39,68	4,84	0,47	21,68	28,01	6,39	-	-
1028	2026-05-04 13:55:00	0,66	40,14	4,84	0,47	21,94	28,01	6,38	-	-
1029	2026-05-04 14:00:00	0,66	39,58	4,84	0,47	20,91	27,92	6,43	-	-
1030	2026-05-04 14:05:00	0,66	40,03	4,84	0,47	20,85	28,02	6,39	-	-
1031	2026-05-04 14:10:00	0,65	40,47	4,84	0,47	21,56	28,11	6,4	-	-
1032	2026-05-04 14:15:00	0,66	40,68	4,84	0,47	21,32	28,17	6,4	-	-
1033	2026-05-04 14:20:00	0,66	40,14	4,84	0,47	21,28	28,21	6,4	-	-
1034	2026-05-04 14:25:00	0,66	40,9	4,84	0,47	21,52	28,21	6,39	-	-
1035	2026-05-04 14:30:00	0,66	40,63	4,84	0,47	21,5	28,23	6,39	-	-
1036	2026-05-04 14:35:00	0,66	41,27	4,84	0,47	21,77	28,24	6,37	-	-
1037	2026-05-04 14:40:00	0,66	40,5	4,84	0,47	21,11	28,25	6,37	-	-
1038	2026-05-04 14:45:00	0,66	40,91	4,84	0,47	21,17	28,25	6,36	-	-
1039	2026-05-04 14:50:00	0,66	41,27	4,84	0,47	21,34	28,25	6,36	-	-
1040	2026-05-04 14:55:00	0,67	41,27	4,84	0,47	21,57	28,25	6,36	-	-
1041	2026-05-04 15:00:00	0,67	39,88	4,84	0,47	21,35	28,25	6,36	-	-
1042	2026-05-04 15:05:00	0,67	40,39	4,84	0,47	21,27	28,26	6,35	-	-
1043	2026-05-04 15:10:00	0,67	39,84	4,84	0,47	21,5	28,26	6,36	-	-
1044	2026-05-04 15:15:00	0,67	40,31	4,84	0,47	20,51	28,26	6,35	-	-
1045	2026-05-04 15:20:00	0,67	39,71	4,84	0,47	21,68	28,25	6,35	-	-
1046	2026-05-04 15:25:00	0,66	40,09	4,84	0,47	21,57	28,16	6,33	-	-
1047	2026-05-04 15:30:00	0,66	39,48	4,84	0,47	19,93	28,13	6,33	-	-
1048	2026-05-04 15:35:00	0,66	39,98	4,84	0,47	19,9	28,11	6,32	-	-
1049	2026-05-04 15:40:00	0,66	39,48	4,84	0,47	21,11	28,11	6,33	-	-
1050	2026-05-04 15:45:00	0,66	40,04	4,84	0,47	22,11	28,11	6,32	-	-
1051	2026-05-04 15:50:00	0,65	39,47	4,84	0,47	20,14	28,11	6,33	-	-
1052	2026-05-04 15:55:00	0,66	40,09	4,84	0,47	20,14	28,11	6,32	-	-
1053	2026-05-04 16:00:00	0,65	39,49	4,84	0,47	21,52	28,11	6,33	-	-
1054	2026-05-04 16:05:00	0,65	40,12	4,84	0,47	21,58	28,11	6,32	-	-
1055	2026-05-04 16:10:00	0,65	39,52	4,84	0,47	20,81	28,05	6,47	-	-
1056	2026-05-04 16:15:00	0,65	42,27	4,84	0,47	23,06	27,9	6,68	-	-
1057	2026-05-04 16:20:00	0,65	40,43	4,84	0,47	20,72	28,21	6,5	-	-
1058	2026-05-04 16:25:00	0,66	41,16	4,84	0,47	20,83	28,26	6,45	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1059	2026-05-04 16:30:00	0,66	40,69	4,84	0,47	21,59	28,27	6,43	-	-
1060	2026-05-04 16:35:00	0,66	41,49	4,84	0,47	21,55	28,16	6,45	-	-
1061	2026-05-04 16:40:00	0,66	40,83	4,84	0,47	21,69	28,22	6,47	-	-
1062	2026-05-04 16:45:00	0,66	41,32	4,84	0,47	21,7	28,27	6,44	-	-
1063	2026-05-04 16:50:00	0,66	40,69	4,84	0,47	21,61	28,29	6,42	-	-
1064	2026-05-04 16:55:00	0,66	41,23	4,84	0,47	21,14	28,29	6,4	-	-
1065	2026-05-04 17:00:00	0,66	40,63	4,84	0,47	21,02	28,29	6,4	-	-
1066	2026-05-04 17:05:00	0,67	41,17	4,84	0,47	21,01	28,29	6,39	-	-
1067	2026-05-04 17:10:00	0,67	40,58	4,84	0,47	21,01	28,28	6,39	-	-
1068	2026-05-04 17:15:00	0,67	41,09	4,84	0,47	20,99	28,28	6,38	-	-
1069	2026-05-04 17:20:00	0,67	40,57	4,84	0,47	21,04	28,28	6,38	-	-
1070	2026-05-04 17:25:00	0,67	41,18	4,84	0,47	20,47	28,27	6,37	-	-
1071	2026-05-04 17:30:00	0,67	40,28	4,84	0,47	20,22	28,21	6,36	-	-
1072	2026-05-04 17:35:00	0,66	40,72	4,84	0,47	20,97	28,16	6,35	-	-
1073	2026-05-04 17:40:00	0,66	40,13	4,84	0,47	22,81	28,15	6,35	-	-
1074	2026-05-04 17:45:00	0,66	40,61	4,84	0,47	23,28	28,12	6,34	-	-
1075	2026-05-04 17:50:00	0,65	40,19	4,84	0,47	23,38	28,11	6,35	-	-
1076	2026-05-04 17:55:00	0,66	40,83	4,84	0,47	20,34	28,11	6,34	-	-
1077	2026-05-04 18:00:00	0,65	40,3	4,84	0,47	20,05	28,11	6,35	-	-
1078	2026-05-04 18:05:00	0,66	40,95	4,84	0,47	20,11	28,11	6,34	-	-
1079	2026-05-04 18:10:00	0,65	40,53	4,84	0,47	20,1	28,11	6,34	-	-
1080	2026-05-04 18:15:00	0,66	41,09	4,84	0,47	20,29	28,1	6,34	-	-
1081	2026-05-04 18:20:00	0,65	41,53	4,84	0,47	22,98	28,07	6,34	-	-
1082	2026-05-04 18:25:00	0,65	42,11	4,84	0,47	21,24	28,15	6,37	-	-
1083	2026-05-04 18:30:00	0,66	41,28	4,84	0,47	21,05	28,17	6,37	-	-
1084	2026-05-04 18:35:00	0,66	41,78	4,84	0,47	21,05	28,16	6,38	-	-
1085	2026-05-04 18:40:00	0,66	41,33	4,84	0,47	20,78	28,16	6,38	-	-
1086	2026-05-04 18:45:00	0,66	41,91	4,84	0,47	20,79	28,15	6,38	-	-
1087	2026-05-04 18:50:00	0,66	41,43	4,84	0,47	22,01	28,11	6,38	-	-
1088	2026-05-04 18:55:00	0,67	41,92	4,84	0,47	22,14	28,11	6,38	-	-
1089	2026-05-04 19:00:00	0,67	41,49	4,84	0,47	21,07	28,09	6,38	-	-
1090	2026-05-04 19:05:00	0,67	41,99	4,84	0,47	21,21	28,07	6,38	-	-
1091	2026-05-04 19:10:00	0,67	41,53	4,84	0,47	21,15	28,06	6,38	-	-
1092	2026-05-04 19:15:00	0,67	42,11	4,84	0,47	21,07	28,05	6,37	-	-
1093	2026-05-04 19:20:00	0,68	41,68	4,84	0,47	20,59	28,04	6,38	-	-
1094	2026-05-04 19:25:00	0,68	42,14	4,84	0,47	20,62	28,02	6,38	-	-
1095	2026-05-04 19:30:00	0,68	41,71	4,84	0,47	21,46	28,02	6,38	-	-
1096	2026-05-04 19:35:00	0,68	42,08	4,84	0,47	21,31	27,97	6,36	-	-
1097	2026-05-04 19:40:00	0,67	41,39	4,84	0,47	21,68	27,9	6,37	-	-
1098	2026-05-04 19:45:00	0,67	41,81	4,84	0,47	21,99	27,86	6,35	-	-
1099	2026-05-04 19:50:00	0,67	41,32	4,84	0,47	21,87	27,84	6,36	-	-
1100	2026-05-04 19:55:00	0,67	41,85	4,84	0,47	22,29	27,81	6,35	-	-
1101	2026-05-04 20:00:00	0,67	41,43	4,84	0,47	20,52	27,81	6,36	-	-
1102	2026-05-04 20:05:00	0,67	41,89	4,84	0,47	20,55	27,8	6,34	-	-
1103	2026-05-04 20:10:00	0,67	41,43	4,84	0,47	20,2	27,77	6,35	-	-
1104	2026-05-04 20:15:00	0,67	42,07	4,84	0,47	20,11	27,76	6,34	-	-
1105	2026-05-04 20:20:00	0,67	41,55	4,84	0,47	19,75	27,75	6,35	-	-
1106	2026-05-04 20:25:00	0,67	42,1	4,84	0,47	20,02	27,72	6,34	-	-
1107	2026-05-04 20:30:00	0,67	43,08	4,84	0,47	21,84	27,76	6,37	-	-
1108	2026-05-04 20:35:00	0,67	42,86	4,84	0,47	21,14	27,81	6,39	-	-
1109	2026-05-04 20:40:00	0,67	42,4	4,84	0,47	22,54	27,82	6,4	-	-
1110	2026-05-04 20:45:00	0,68	42,89	4,84	0,47	20,55	27,81	6,4	-	-
1111	2026-05-04 20:50:00	0,68	42,58	4,84	0,47	20,96	27,8	6,4	-	-
1112	2026-05-04 20:55:00	0,68	42,99	4,84	0,47	20,79	27,78	6,39	-	-
1113	2026-05-04 21:00:00	0,68	42,73	4,84	0,47	21,11	27,76	6,4	-	-
1114	2026-05-04 21:05:00	0,68	43,2	4,84	0,47	20,65	27,76	6,39	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1115	2026-05-04 21:10:00	0,68	42,81	4,84	0,47	21,21	27,74	6,4	-	-
1116	2026-05-04 21:15:00	0,69	43,3	4,84	0,47	21,13	27,72	6,39	-	-
1117	2026-05-04 21:20:00	0,69	42,92	4,84	0,47	20,48	27,71	6,39	-	-
1118	2026-05-04 21:25:00	0,69	43,37	4,84	0,47	20,34	27,7	6,39	-	-
1119	2026-05-04 21:30:00	0,69	43,04	4,84	0,47	22,05	27,68	6,39	-	-
1120	2026-05-04 21:35:00	0,69	43,53	4,84	0,47	20,56	27,66	6,39	-	-
1121	2026-05-04 21:40:00	0,69	43,2	4,84	0,47	21,47	27,66	6,4	-	-
1122	2026-05-04 21:45:00	0,69	43,43	4,84	0,47	22,1	27,57	6,37	-	-
1123	2026-05-04 21:50:00	0,69	42,8	4,84	0,47	21,11	27,52	6,38	-	-
1124	2026-05-04 21:55:00	0,69	43,34	4,84	0,47	21,7	27,5	6,36	-	-
1125	2026-05-04 22:00:00	0,69	42,87	4,84	0,47	19,62	27,49	6,37	-	-
1126	2026-05-04 22:05:00	0,69	43,3	4,84	0,47	20,33	27,47	6,36	-	-
1127	2026-05-04 22:10:00	0,68	42,94	4,84	0,47	19,63	27,45	6,36	-	-
1128	2026-05-04 22:15:00	0,68	43,37	4,84	0,47	19,76	27,45	6,35	-	-
1129	2026-05-04 22:20:00	0,69	43,03	4,84	0,47	21,86	27,44	6,36	-	-
1130	2026-05-04 22:25:00	0,69	43,62	4,84	0,47	21,74	27,42	6,35	-	-
1131	2026-05-04 22:30:00	0,69	43,18	4,84	0,47	20,67	27,41	6,36	-	-
1132	2026-05-04 22:35:00	0,69	46,59	4,84	0,47	22,12	27,4	6,36	-	-
1133	2026-05-04 22:40:00	0,69	43,87	4,84	0,47	21,26	27,47	6,39	-	-
1134	2026-05-04 22:45:00	0,69	44,23	4,84	0,47	21,03	27,5	6,4	-	-
1135	2026-05-04 22:50:00	0,7	44	4,84	0,47	20,52	27,5	6,41	-	-
1136	2026-05-04 22:55:00	0,7	44,49	4,84	0,47	20,36	27,47	6,4	-	-
1137	2026-05-04 23:00:00	0,7	44,17	4,84	0,47	21,04	27,46	6,41	-	-
1138	2026-05-04 23:05:00	0,7	44,59	4,84	0,47	21,08	27,45	6,4	-	-
1139	2026-05-04 23:10:00	0,7	44,3	4,84	0,47	20,35	27,45	6,4	-	-
1140	2026-05-04 23:15:00	0,7	44,68	4,84	0,47	20,25	27,43	6,4	-	-
1141	2026-05-04 23:20:00	0,7	44,39	4,84	0,47	20,9	27,42	6,4	-	-
1142	2026-05-04 23:25:00	0,71	44,78	4,84	0,47	20,62	27,4	6,4	-	-
1143	2026-05-04 23:30:00	0,71	44,51	4,84	0,47	20,37	27,4	6,4	-	-
1144	2026-05-04 23:35:00	0,71	44,93	4,84	0,47	20,25	27,4	6,39	-	-
1145	2026-05-04 23:40:00	0,71	44,67	4,84	0,47	20,37	27,38	6,4	-	-
1146	2026-05-04 23:45:00	0,71	45,03	4,84	0,47	20,25	27,36	6,39	-	-
1147	2026-05-04 23:50:00	0,71	44,59	4,84	0,47	19,68	27,32	6,39	-	-
1148	2026-05-04 23:55:00	0,71	44,83	4,84	0,47	19,99	27,26	6,37	-	-
1149	2026-05-05 00:00:00	0,7	44,3	4,84	0,47	19,84	27,24	6,38	-	-
1150	2026-05-05 00:05:00	0,7	44,38	4,84	0,47	19,46	27,2	6,37	-	-
1151	2026-05-05 00:15:00	0,7	44,84	4,84	0,47	20,44	27,2	6,36	-	-
1152	2026-05-05 00:20:00	0,7	44,47	4,84	0,47	19,88	27,2	6,37	-	-
1153	2026-05-05 00:25:00	0,7	44,9	4,84	0,47	19,84	27,19	6,35	-	-
1154	2026-05-05 00:30:00	0,7	44,52	4,84	0,47	19,87	27,16	6,36	-	-
1155	2026-05-05 00:35:00	0,7	44,94	4,84	0,47	19,81	27,16	6,35	-	-
1156	2026-05-05 00:40:00	0,7	44,57	4,84	0,47	23,75	27,15	6,36	-	-
1157	2026-05-05 00:45:00	0,7	45,93	4,84	0,47	20,16	27,2	6,38	-	-
1158	2026-05-05 00:50:00	0,7	45,25	4,84	0,47	20,41	27,25	6,4	-	-
1159	2026-05-05 00:55:00	0,71	45,61	4,84	0,47	20,14	27,25	6,4	-	-
1160	2026-05-05 01:00:00	0,71	45,42	4,84	0,47	20,09	27,25	6,41	-	-
1161	2026-05-05 01:05:00	0,71	45,84	4,84	0,47	20,07	27,23	6,4	-	-
1162	2026-05-05 01:10:00	0,71	45,55	4,84	0,47	20,99	27,21	6,41	-	-
1163	2026-05-05 01:15:00	0,71	45,9	4,84	0,47	20,86	27,2	6,4	-	-
1164	2026-05-05 01:20:00	0,71	45,69	4,84	0,47	20,75	27,2	6,4	-	-
1165	2026-05-05 01:25:00	0,72	46,04	4,84	0,47	20,58	27,2	6,4	-	-
1166	2026-05-05 01:30:00	0,72	45,83	4,84	0,47	20,13	27,18	6,4	-	-
1167	2026-05-05 01:35:00	0,72	46,15	4,84	0,47	20,06	27,16	6,39	-	-
1168	2026-05-05 01:40:00	0,72	45,89	4,84	0,47	22,32	27,15	6,4	-	-
1169	2026-05-05 01:45:00	0,72	46,25	4,84	0,47	19,79	27,15	6,39	-	-
1170	2026-05-05 01:50:00	0,72	45,98	4,84	0,47	19,97	27,15	6,4	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1171	2026-05-05 01:55:00	0,72	46,32	4,84	0,47	19,95	27,14	6,39	-	-
1172	2026-05-05 02:00:00	0,72	45,74	4,84	0,47	19,46	27,07	6,39	-	-
1173	2026-05-05 02:05:00	0,71	46,18	4,84	0,47	19,37	27,04	6,37	-	-
1174	2026-05-05 02:10:00	0,71	45,69	4,84	0,47	21,96	27,01	6,38	-	-
1175	2026-05-05 02:15:00	0,71	46	4,84	0,47	21,71	27,01	6,36	-	-
1176	2026-05-05 02:20:00	0,71	45,61	4,84	0,47	20,06	27	6,37	-	-
1177	2026-05-05 02:25:00	0,71	46,07	4,84	0,47	20,15	27	6,36	-	-
1178	2026-05-05 02:30:00	0,72	45,72	4,84	0,47	19,36	26,99	6,37	-	-
1179	2026-05-05 02:35:00	0,72	46,07	4,84	0,47	21,15	26,98	6,36	-	-
1180	2026-05-05 02:40:00	0,71	45,73	4,84	0,47	21,75	26,97	6,36	-	-
1181	2026-05-05 02:45:00	0,71	46,13	4,84	0,47	21,65	26,96	6,35	-	-
1182	2026-05-05 02:50:00	0,71	47,54	4,84	0,47	21,22	26,98	6,38	-	-
1183	2026-05-05 02:55:00	0,72	46,8	4,84	0,47	20,07	27,03	6,39	-	-
1184	2026-05-05 03:00:00	0,72	46,49	4,84	0,47	20,63	27,05	6,4	-	-
1185	2026-05-05 03:05:00	0,72	46,86	4,84	0,47	20,51	27,05	6,4	-	-
1186	2026-05-05 03:10:00	0,72	46,6	4,84	0,47	19,68	27,04	6,41	-	-
1187	2026-05-05 03:15:00	0,73	46,95	4,84	0,47	19,7	27,03	6,41	-	-
1188	2026-05-05 03:20:00	0,72	46,71	4,84	0,47	20,33	27,02	6,41	-	-
1189	2026-05-05 03:25:00	0,73	47	4,84	0,47	20,2	27,01	6,4	-	-
1190	2026-05-05 03:30:00	0,73	46,75	4,84	0,47	19,89	27	6,41	-	-
1191	2026-05-05 03:35:00	0,73	47,07	4,84	0,47	19,82	27	6,4	-	-
1192	2026-05-05 03:40:00	0,73	46,82	4,84	0,47	19,71	27	6,4	-	-
1193	2026-05-05 03:45:00	0,73	47,12	4,84	0,47	19,63	26,99	6,4	-	-
1194	2026-05-05 03:50:00	0,73	47,39	4,84	0,47	20,24	26,99	6,4	-	-
1195	2026-05-05 03:55:00	0,73	47,39	4,84	0,47	19,68	26,97	6,4	-	-
1196	2026-05-05 04:00:00	0,73	46,76	4,84	0,47	19,58	26,96	6,4	-	-
1197	2026-05-05 04:05:00	0,73	47,03	4,84	0,47	19,35	26,92	6,38	-	-
1198	2026-05-05 04:10:00	0,72	46,44	4,84	0,47	20,38	26,88	6,38	-	-
1199	2026-05-05 04:15:00	0,72	46,89	4,84	0,47	20,28	26,85	6,36	-	-
1200	2026-05-05 04:20:00	0,72	46,39	4,84	0,47	20,25	26,85	6,37	-	-
1201	2026-05-05 04:25:00	0,72	46,79	4,84	0,47	20,18	26,85	6,36	-	-
1202	2026-05-05 04:30:00	0,71	46,38	4,84	0,47	20,61	26,84	6,36	-	-
1203	2026-05-05 04:35:00	0,72	46,72	4,84	0,47	19,48	26,83	6,35	-	-
1204	2026-05-05 04:40:00	0,71	46,43	4,84	0,47	19,51	26,82	6,36	-	-
1205	2026-05-05 04:45:00	0,72	46,75	4,84	0,47	19,44	26,8	6,35	-	-
1206	2026-05-05 04:50:00	0,71	46,47	4,84	0,47	19,13	26,8	6,36	-	-
1207	2026-05-05 04:55:00	0,72	46,73	4,84	0,47	19,57	26,8	6,35	-	-
1208	2026-05-05 05:00:00	0,72	47,13	4,84	0,47	20,21	26,85	6,38	-	-
1209	2026-05-05 05:05:00	0,72	47,28	4,84	0,47	19,99	26,89	6,39	-	-
1210	2026-05-05 05:10:00	0,72	47,03	4,84	0,47	19,65	26,89	6,4	-	-
1211	2026-05-05 05:15:00	0,73	47,38	4,84	0,47	19,63	26,89	6,39	-	-
1212	2026-05-05 05:20:00	0,73	47,09	4,84	0,47	19,54	26,87	6,41	-	-
1213	2026-05-05 05:25:00	0,73	47,36	4,84	0,47	19,43	26,86	6,39	-	-
1214	2026-05-05 05:30:00	0,73	47,17	4,84	0,47	19,38	26,86	6,4	-	-
1215	2026-05-05 05:35:00	0,73	47,42	4,84	0,47	20,37	26,85	6,39	-	-
1216	2026-05-05 05:40:00	0,73	47,15	4,84	0,47	19,68	26,85	6,4	-	-
1217	2026-05-05 05:45:00	0,73	47,46	4,84	0,47	19,88	26,85	6,38	-	-
1218	2026-05-05 05:50:00	0,74	47,21	4,84	0,47	19,79	26,84	6,39	-	-
1219	2026-05-05 05:55:00	0,74	47,52	4,84	0,47	19,92	26,84	6,38	-	-
1220	2026-05-05 06:00:00	0,74	47,2	4,84	0,47	19,79	26,83	6,39	-	-
1221	2026-05-05 06:05:00	0,74	47,5	4,84	0,47	19,59	26,81	6,38	-	-
1222	2026-05-05 06:10:00	0,74	47,13	4,84	0,47	19,31	26,79	6,39	-	-
1223	2026-05-05 06:15:00	0,73	47,36	4,84	0,47	19,78	26,73	6,36	-	-
1224	2026-05-05 06:20:00	0,73	46,87	4,84	0,47	19,1	26,71	6,37	-	-
1225	2026-05-05 06:25:00	0,72	47,19	4,84	0,47	19,06	26,7	6,35	-	-
1226	2026-05-05 06:30:00	0,72	46,74	4,84	0,47	19,3	26,7	6,36	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1227	2026-05-05 06:35:00	0,72	47,1	4,84	0,47	19,47	26,7	6,35	-	-
1228	2026-05-05 06:40:00	0,72	46,83	4,84	0,47	19,53	26,7	6,36	-	-
1229	2026-05-05 06:45:00	0,72	47,22	4,84	0,47	19,48	26,69	6,34	-	-
1230	2026-05-05 06:50:00	0,72	46,82	4,84	0,47	19,45	26,68	6,36	-	-
1231	2026-05-05 06:55:00	0,72	47,13	4,84	0,47	20,35	26,67	6,34	-	-
1232	2026-05-05 07:00:00	0,72	46,76	4,84	0,47	19,71	26,67	6,35	-	-
1233	2026-05-05 07:05:00	0,72	48,18	4,84	0,47	20,54	26,7	6,36	-	-
1234	2026-05-05 07:10:00	0,72	47,17	4,84	0,47	19,53	26,72	6,39	-	-
1235	2026-05-05 07:15:00	0,73	47,51	4,84	0,47	19,36	26,74	6,39	-	-
1236	2026-05-05 07:20:00	0,73	47,24	4,84	0,47	20,3	26,74	6,39	-	-
1237	2026-05-05 07:25:00	0,73	47,62	4,84	0,47	20,09	26,74	6,39	-	-
1238	2026-05-05 07:30:00	0,73	47,3	4,84	0,47	20	26,74	6,39	-	-
1239	2026-05-05 07:35:00	0,73	47,63	4,84	0,47	20,38	26,74	6,39	-	-
1240	2026-05-05 07:40:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1241	2026-05-05 07:45:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1242	2026-05-05 07:50:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1243	2026-05-05 07:55:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1244	2026-05-05 08:00:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1245	2026-05-05 08:05:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1246	2026-05-05 08:10:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1247	2026-05-05 08:15:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1248	2026-05-05 08:20:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1249	2026-05-05 08:25:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1250	2026-05-05 08:30:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1251	2026-05-05 08:35:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1252	2026-05-05 08:40:00	0,74	47,63	4,84	0,47	20,34	26,75	6,39	-	-
1253	2026-05-05 08:45:00	1,06	15,48	4,84	0,47	18,59	26,83	6,42	-	-
1254	2026-05-05 08:50:00	1	15,03	4,84	0,47	18,81	26,9	6,54	-	-
1255	2026-05-05 08:55:00	0,95	16,31	4,84	0,47	19,46	27,1	6,59	-	-
1256	2026-05-05 09:00:00	0,92	16,17	4,84	0,47	19,55	27,29	6,6	-	-
1257	2026-05-05 09:05:00	0,9	16,78	4,84	0,47	19,4	27,43	6,59	-	-
1258	2026-05-05 09:10:00	0,88	19,11	4,84	0,47	22,53	27,54	6,57	-	-
1259	2026-05-05 09:15:00	0,86	17,6	4,84	0,47	20,12	27,66	6,56	-	-
1260	2026-05-05 09:20:00	0,85	17,45	4,84	0,47	20,48	27,7	6,55	-	-
1261	2026-05-05 09:25:00	0,84	17,84	4,84	0,47	20,14	27,72	6,55	-	-
1262	2026-05-05 09:30:00	0,83	17,87	4,84	0,47	20,44	27,77	6,54	-	-
1263	2026-05-05 09:35:00	0,82	18,34	4,84	0,47	20,51	27,81	6,53	-	-
1264	2026-05-05 09:40:00	0,82	18,32	4,84	0,47	20,5	27,84	6,52	-	-
1265	2026-05-05 09:45:00	0,81	18,85	4,84	0,47	20,24	27,86	6,52	-	-
1266	2026-05-05 09:50:00	0,8	18,76	4,84	0,47	20,33	27,9	6,51	-	-
1267	2026-05-05 09:55:00	0,8	19,31	4,84	0,47	20,81	27,92	6,51	-	-
1268	2026-05-05 10:00:00	0,79	19,3	4,84	0,47	20,2	27,96	6,51	-	-
1269	2026-05-05 10:05:00	0,79	19,76	4,84	0,47	20,22	27,97	6,51	-	-
1270	2026-05-05 10:10:00	0,78	19,72	4,84	0,47	20,74	28,01	6,5	-	-
1271	2026-05-05 10:15:00	0,78	20,13	4,84	0,47	20,56	28,02	6,5	-	-
1272	2026-05-05 10:20:00	0,77	20,19	4,84	0,47	20,45	28,04	6,5	-	-
1273	2026-05-05 10:25:00	0,77	20,56	4,84	0,47	20,54	28,04	6,5	-	-
1274	2026-05-05 10:30:00	0,77	20,19	4,84	0,47	19,97	28,04	6,5	-	-
1275	2026-05-05 10:35:00	0,77	20,8	4,84	0,47	19,92	28,06	6,5	-	-
1276	2026-05-05 10:40:00	0,76	20,59	4,84	0,47	19,93	28,07	6,5	-	-
1277	2026-05-05 10:45:00	0,76	21,16	4,84	0,47	19,94	28,11	6,5	-	-
1278	2026-05-05 10:50:00	0,76	21	4,84	0,47	19,91	28,12	6,49	-	-
1279	2026-05-05 10:55:00	0,76	21,64	4,84	0,47	19,9	28,16	6,5	-	-
1280	2026-05-05 11:00:00	0,76	21,38	4,84	0,47	20,3	28,17	6,49	-	-
1281	2026-05-05 11:05:00	0,76	22,11	4,84	0,47	20,3	28,21	6,49	-	-
1282	2026-05-05 11:10:00	0,76	22,73	4,84	0,47	20,04	28,24	6,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1283	2026-05-05 11:15:00	0,75	22,73	4,84	0,47	19,98	28,26	6,48	-	-
1284	2026-05-05 11:20:00	0,75	22,97	4,84	0,47	21,6	28,31	6,48	-	-
1285	2026-05-05 11:25:00	0,75	23	4,84	0,47	21,33	28,36	6,49	-	-
1286	2026-05-05 11:30:00	0,75	22,93	4,84	0,47	20,71	28,39	6,48	-	-
1287	2026-05-05 11:35:00	0,75	23,4	4,84	0,47	20,84	28,42	6,49	-	-
1288	2026-05-05 11:40:00	0,75	23,3	4,84	0,47	20,82	28,46	6,48	-	-
1289	2026-05-05 11:45:00	0,75	23,79	4,84	0,47	20,65	28,47	6,48	-	-
1290	2026-05-05 11:50:00	0,75	23,58	4,84	0,47	20,62	28,49	6,48	-	-
1291	2026-05-05 11:55:00	0,75	24,1	4,84	0,47	20,56	28,52	6,48	-	-
1292	2026-05-05 12:00:00	0,75	23,89	4,84	0,47	20,75	28,52	6,48	-	-
1293	2026-05-05 12:05:00	0,75	24,39	4,84	0,47	20,78	28,54	6,48	-	-
1294	2026-05-05 12:10:00	0,74	24,25	4,84	0,47	20,81	28,57	6,48	-	-
1295	2026-05-05 12:15:00	0,74	24,67	4,84	0,47	20,75	28,59	6,48	-	-
1296	2026-05-05 12:20:00	0,74	24,56	4,84	0,47	20,53	28,62	6,48	-	-
1297	2026-05-05 12:25:00	0,74	24,93	4,84	0,47	20,38	28,63	6,48	-	-
1298	2026-05-05 12:30:00	0,74	24,9	4,84	0,47	20,31	28,64	6,48	-	-
1299	2026-05-05 12:35:00	0,74	25,1	4,84	0,47	20,01	28,63	6,48	-	-
1300	2026-05-05 12:40:00	0,74	24,77	4,84	0,47	20,24	28,62	6,47	-	-
1301	2026-05-05 12:45:00	0,74	25,26	4,84	0,47	20,22	28,62	6,47	-	-
1302	2026-05-05 12:50:00	0,74	25,09	4,84	0,47	19,94	28,62	6,47	-	-
1303	2026-05-05 12:55:00	0,74	25,62	4,84	0,47	19,95	28,62	6,47	-	-
1304	2026-05-05 13:00:00	0,74	25,43	4,84	0,47	19,93	28,62	6,47	-	-
1305	2026-05-05 13:05:00	0,74	26,02	4,84	0,47	19,83	28,62	6,47	-	-
1306	2026-05-05 13:10:00	0,73	25,78	4,84	0,47	19,93	28,61	6,47	-	-
1307	2026-05-05 13:15:00	0,73	26,33	4,84	0,47	19,87	28,61	6,47	-	-
1308	2026-05-05 13:20:00	0,74	26,16	4,84	0,47	19,9	28,6	6,47	-	-
1309	2026-05-05 13:25:00	0,74	29,03	4,84	0,47	22,06	28,62	6,47	-	-
1310	2026-05-05 13:30:00	0,74	27,14	4,84	0,47	20,75	28,68	6,47	-	-
1311	2026-05-05 13:35:00	0,74	27,5	4,84	0,47	20,62	28,71	6,48	-	-
1312	2026-05-05 13:40:00	0,74	27,33	4,84	0,47	21,73	28,71	6,48	-	-
1313	2026-05-05 13:45:00	0,74	27,69	4,84	0,47	20,92	28,71	6,48	-	-
1314	2026-05-05 13:50:00	0,74	27,65	4,84	0,47	20,38	28,71	6,48	-	-
1315	2026-05-05 13:55:00	0,74	28,09	4,84	0,47	20,46	28,71	6,48	-	-
1316	2026-05-05 14:00:00	0,74	27,92	4,84	0,47	20,18	28,71	6,48	-	-
1317	2026-05-05 14:05:00	0,74	28,36	4,84	0,47	20,34	28,71	6,48	-	-
1318	2026-05-05 14:10:00	0,73	28,23	4,84	0,47	21	28,71	6,48	-	-
1319	2026-05-05 14:15:00	0,74	28,69	4,84	0,47	20,48	28,71	6,48	-	-
1320	2026-05-05 14:20:00	0,74	28,55	4,84	0,47	20,23	28,7	6,48	-	-
1321	2026-05-05 14:25:00	0,74	29,04	4,84	0,47	20,27	28,7	6,48	-	-
1322	2026-05-05 14:30:00	0,74	28,98	4,84	0,47	21,25	28,71	6,48	-	-
1323	2026-05-05 14:35:00	0,74	29,36	4,84	0,47	21,31	28,71	6,48	-	-
1324	2026-05-05 14:40:00	0,74	29,06	4,84	0,47	20,26	28,69	6,47	-	-
1325	2026-05-05 14:45:00	0,74	29,33	4,84	0,47	20,18	28,64	6,47	-	-
1326	2026-05-05 14:50:00	0,74	29,18	4,84	0,47	20,27	28,67	6,46	-	-
1327	2026-05-05 14:55:00	0,75	29,69	4,84	0,47	20,29	28,68	6,46	-	-
1328	2026-05-05 15:00:00	0,75	29,48	4,84	0,47	19,87	28,69	6,46	-	-
1329	2026-05-05 15:05:00	0,75	30,05	4,84	0,47	20,01	28,7	6,46	-	-
1330	2026-05-05 15:10:00	0,75	29,87	4,84	0,47	20	28,71	6,46	-	-
1331	2026-05-05 15:15:00	0,75	30,41	4,84	0,47	19,97	28,71	6,46	-	-
1332	2026-05-05 15:20:00	0,75	30,24	4,84	0,47	19,99	28,71	6,46	-	-
1333	2026-05-05 15:25:00	0,75	30,88	4,84	0,47	20,09	28,71	6,46	-	-
1334	2026-05-05 15:30:00	0,75	30,71	4,84	0,47	19,96	28,71	6,46	-	-
1335	2026-05-05 15:35:00	0,75	32,07	4,84	0,47	21,43	28,68	6,46	-	-
1336	2026-05-05 15:40:00	0,75	31,68	4,84	0,47	20,69	28,69	6,46	-	-
1337	2026-05-05 15:45:00	0,75	32,19	4,84	0,47	20,92	28,71	6,46	-	-
1338	2026-05-05 15:50:00	0,75	32,06	4,84	0,47	20,58	28,71	6,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1339	2026-05-05 15:55:00	0,75	32,56	4,84	0,47	20,59	28,71	6,46	-	-
1340	2026-05-05 16:00:00	0,75	32,48	4,84	0,47	20,89	28,71	6,46	-	-
1341	2026-05-05 16:05:00	0,75	33,02	4,84	0,47	20,77	28,68	6,52	-	-
1342	2026-05-05 16:10:00	0,75	32,84	4,84	0,47	21	28,7	6,48	-	-
1343	2026-05-05 16:15:00	0,75	33,36	4,84	0,47	21,02	28,7	6,47	-	-
1344	2026-05-05 16:20:00	0,75	33,08	4,84	0,47	20,81	28,67	6,46	-	-
1345	2026-05-05 16:25:00	0,75	33,54	4,84	0,47	20,74	28,68	6,46	-	-
1346	2026-05-05 16:30:00	0,75	33,29	4,84	0,47	20,75	28,69	6,46	-	-
1347	2026-05-05 16:35:00	0,75	33,75	4,84	0,47	20,75	28,69	6,46	-	-
1348	2026-05-05 16:40:00	0,75	33,55	4,84	0,47	20,63	28,68	6,46	-	-
1349	2026-05-05 16:45:00	0,75	33,93	4,84	0,47	20,41	28,68	6,46	-	-
1350	2026-05-05 16:50:00	0,74	33,38	4,84	0,47	21,37	28,67	6,46	-	-
1351	2026-05-05 16:55:00	0,74	33,9	4,84	0,47	21,3	28,67	6,46	-	-
1352	2026-05-05 17:00:00	0,74	33,55	4,84	0,47	20,52	28,67	6,46	-	-
1353	2026-05-05 17:05:00	0,75	34,12	4,84	0,47	20,61	28,67	6,46	-	-
1354	2026-05-05 17:10:00	0,75	33,82	4,84	0,47	20,08	28,67	6,46	-	-
1355	2026-05-05 17:15:00	0,75	34,36	4,84	0,47	20,03	28,67	6,46	-	-
1356	2026-05-05 17:20:00	0,75	34,79	4,84	0,47	20,03	28,67	6,46	-	-
1357	2026-05-05 17:25:00	0,75	34,79	4,84	0,47	19,97	28,67	6,46	-	-
1358	2026-05-05 17:30:00	0,75	34,01	4,84	0,47	20,22	28,67	6,47	-	-
1359	2026-05-05 17:35:00	0,75	34,59	4,84	0,47	20,17	28,67	6,47	-	-
1360	2026-05-05 17:40:00	0,75	35,93	4,84	0,47	21,68	28,66	6,47	-	-
1361	2026-05-05 17:45:00	0,75	35,39	4,84	0,47	20,86	28,65	6,48	-	-
1362	2026-05-05 17:50:00	0,75	35,11	4,84	0,47	20,57	28,66	6,48	-	-
1363	2026-05-05 17:55:00	0,75	35,59	4,84	0,47	20,49	28,64	6,48	-	-
1364	2026-05-05 18:00:00	0,75	35,4	4,84	0,47	20,86	28,62	6,49	-	-
1365	2026-05-05 18:05:00	0,75	35,89	4,84	0,47	20,71	28,63	6,49	-	-
1366	2026-05-05 18:10:00	0,75	35,64	4,84	0,47	20,45	28,63	6,5	-	-
1367	2026-05-05 18:15:00	0,75	35,98	4,84	0,47	20,37	28,62	6,5	-	-
1368	2026-05-05 18:20:00	0,74	35,85	4,84	0,47	20,51	28,62	6,51	-	-
1369	2026-05-05 18:25:00	0,75	36,33	4,84	0,47	20,48	28,62	6,51	-	-
1370	2026-05-05 18:30:00	0,75	36,09	4,84	0,47	20,66	28,62	6,52	-	-
1371	2026-05-05 18:35:00	0,75	36,51	4,84	0,47	20,47	28,61	6,52	-	-
1372	2026-05-05 18:40:00	0,75	36,29	4,84	0,47	20,46	28,6	6,53	-	-
1373	2026-05-05 18:45:00	0,75	36,71	4,84	0,47	20,48	28,6	6,53	-	-
1374	2026-05-05 18:50:00	0,75	36,59	4,84	0,47	20,34	28,58	6,54	-	-
1375	2026-05-05 18:55:00	0,75	36,73	4,84	0,47	19,99	28,57	6,54	-	-
1376	2026-05-05 19:00:00	0,74	36,27	4,84	0,47	20,26	28,54	6,54	-	-
1377	2026-05-05 19:05:00	0,75	36,71	4,84	0,47	20,17	28,54	6,54	-	-
1378	2026-05-05 19:10:00	0,75	36,47	4,84	0,47	20,42	28,52	6,54	-	-
1379	2026-05-05 19:15:00	0,75	36,97	4,84	0,47	20,39	28,53	6,54	-	-
1380	2026-05-05 19:20:00	0,75	36,7	4,84	0,47	19,95	28,52	6,54	-	-
1381	2026-05-05 19:25:00	0,76	37,24	4,84	0,47	19,86	28,52	6,54	-	-
1382	2026-05-05 19:30:00	0,76	36,89	4,84	0,47	19,87	28,52	6,54	-	-
1383	2026-05-05 19:35:00	0,76	37,43	4,84	0,47	19,81	28,52	6,54	-	-
1384	2026-05-05 19:40:00	0,76	37,18	4,84	0,47	19,78	28,52	6,54	-	-
1385	2026-05-05 19:45:00	0,76	41,74	4,84	0,47	23,57	28,51	6,55	-	-
1386	2026-05-05 19:50:00	0,76	38,15	4,84	0,47	20,48	28,52	6,55	-	-
1387	2026-05-05 19:55:00	0,76	38,42	4,84	0,47	20,25	28,52	6,56	-	-
1388	2026-05-05 20:00:00	0,76	38,31	4,84	0,47	20,95	28,51	6,56	-	-
1389	2026-05-05 20:05:00	0,76	38,72	4,84	0,47	20,92	28,49	6,56	-	-
1390	2026-05-05 20:10:00	0,76	38,55	4,84	0,47	20,5	28,48	6,56	-	-
1391	2026-05-05 20:15:00	0,76	39	4,84	0,47	20,35	28,47	6,57	-	-
1392	2026-05-05 20:20:00	0,75	38,78	4,84	0,47	20,3	28,47	6,57	-	-
1393	2026-05-05 20:25:00	0,76	39,24	4,84	0,47	20,23	28,47	6,58	-	-
1394	2026-05-05 20:30:00	0,76	39	4,84	0,47	21,05	28,46	6,58	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1395	2026-05-05 20:35:00	0,75	39,39	4,84	0,47	20,45	28,46	6,58	-	-
1396	2026-05-05 20:40:00	0,75	39,2	4,84	0,47	20,37	28,45	6,58	-	-
1397	2026-05-05 20:45:00	0,76	39,6	4,84	0,47	20,18	28,44	6,59	-	-
1398	2026-05-05 20:50:00	0,76	39,35	4,84	0,47	21,57	28,43	6,59	-	-
1399	2026-05-05 20:55:00	0,76	39,73	4,84	0,47	20,22	28,42	6,59	-	-
1400	2026-05-05 21:00:00	0,76	39,41	4,84	0,47	23,85	28,39	6,59	-	-
1401	2026-05-05 21:05:00	0,76	39,57	4,84	0,47	23,52	28,36	6,59	-	-
1402	2026-05-05 21:10:00	0,76	39,29	4,84	0,47	23,41	28,36	6,59	-	-
1403	2026-05-05 21:15:00	0,76	39,7	4,84	0,47	19,65	28,35	6,59	-	-
1404	2026-05-05 21:20:00	0,75	39,39	4,84	0,47	19,7	28,34	6,59	-	-
1405	2026-05-05 21:25:00	0,76	39,88	4,84	0,47	19,62	28,32	6,59	-	-
1406	2026-05-05 21:30:00	0,75	39,66	4,84	0,47	19,6	28,32	6,59	-	-
1407	2026-05-05 21:35:00	0,76	40,16	4,84	0,47	19,59	28,31	6,59	-	-
1408	2026-05-05 21:40:00	0,77	39,92	4,84	0,47	19,57	28,31	6,59	-	-
1409	2026-05-05 21:45:00	0,77	40,32	4,84	0,47	19,57	28,31	6,59	-	-
1410	2026-05-05 21:50:00	0,77	40,14	4,84	0,47	19,61	28,31	6,59	-	-
1411	2026-05-05 21:55:00	0,77	41,76	4,84	0,47	20,37	28,31	6,6	-	-
1412	2026-05-05 22:00:00	0,77	41,02	4,84	0,47	19,99	28,32	6,6	-	-
1413	2026-05-05 22:05:00	0,77	41,39	4,84	0,47	20,01	28,32	6,61	-	-
1414	2026-05-05 22:10:00	0,76	41,22	4,84	0,47	20,78	28,31	6,61	-	-
1415	2026-05-05 22:15:00	0,76	41,66	4,84	0,47	20,15	28,31	6,61	-	-
1416	2026-05-05 22:20:00	0,76	41,48	4,84	0,47	20,28	28,31	6,61	-	-
1417	2026-05-05 22:25:00	0,76	41,85	4,84	0,47	20,02	28,31	6,62	-	-
1418	2026-05-05 22:30:00	0,76	41,68	4,84	0,47	20,13	28,3	6,62	-	-
1419	2026-05-05 22:35:00	0,76	42,01	4,84	0,47	20,03	28,29	6,62	-	-
1420	2026-05-05 22:40:00	0,76	41,89	4,84	0,47	20,32	28,28	6,63	-	-
1421	2026-05-05 22:45:00	0,76	42,25	4,84	0,47	20,06	28,27	6,63	-	-
1422	2026-05-05 22:50:00	0,76	42,01	4,84	0,47	20,01	28,27	6,63	-	-
1423	2026-05-05 22:55:00	0,76	42,33	4,84	0,47	19,96	28,26	6,64	-	-
1424	2026-05-05 23:00:00	0,76	42,16	4,84	0,47	20,75	28,26	6,64	-	-
1425	2026-05-05 23:05:00	0,76	42,53	4,84	0,47	19,98	28,26	6,64	-	-
1426	2026-05-05 23:10:00	0,76	41,97	4,84	0,47	20,24	28,22	6,64	-	-
1427	2026-05-05 23:15:00	0,77	42,35	4,84	0,47	20,13	28,21	6,64	-	-
1428	2026-05-05 23:20:00	0,77	42,02	4,84	0,47	23,02	28,21	6,64	-	-
1429	2026-05-05 23:25:00	0,77	42,47	4,84	0,47	23,01	28,21	6,64	-	-
1430	2026-05-05 23:30:00	0,77	42,21	4,84	0,47	20,95	28,21	6,64	-	-
1431	2026-05-05 23:35:00	0,77	42,68	4,84	0,47	20,27	28,21	6,64	-	-
1432	2026-05-05 23:40:00	0,77	42,35	4,84	0,47	19,61	28,21	6,64	-	-
1433	2026-05-05 23:45:00	0,77	42,8	4,84	0,47	19,57	28,21	6,64	-	-
1434	2026-05-05 23:50:00	0,77	42,54	4,84	0,47	19,56	28,2	6,64	-	-
1435	2026-05-05 23:55:00	0,77	42,96	4,84	0,47	19,6	28,2	6,64	-	-
1436	2026-05-06 00:00:00	0,77	45,19	4,84	0,47	22,43	28,19	6,64	-	-
1437	2026-05-06 00:05:00	0,77	43,45	4,84	0,47	20,18	28,21	6,65	-	-
1438	2026-05-06 00:15:00	0,77	43,79	4,84	0,47	20,04	28,21	6,65	-	-
1439	2026-05-06 00:20:00	0,77	43,67	4,84	0,47	20,23	28,21	6,66	-	-
1440	2026-05-06 00:25:00	0,76	44	4,84	0,47	19,94	28,19	6,66	-	-
1441	2026-05-06 00:30:00	0,76	43,83	4,84	0,47	20,47	28,18	6,66	-	-
1442	2026-05-06 00:35:00	0,76	44,15	4,84	0,47	20,31	28,17	6,66	-	-
1443	2026-05-06 00:40:00	0,76	43,95	4,84	0,47	20,03	28,17	6,66	-	-
1444	2026-05-06 00:45:00	0,76	44,28	4,84	0,47	20,19	28,16	6,67	-	-
1445	2026-05-06 00:50:00	0,76	44,07	4,84	0,47	20,1	28,16	6,67	-	-
1446	2026-05-06 00:55:00	0,76	44,41	4,84	0,47	19,96	28,16	6,67	-	-
1447	2026-05-06 01:00:00	0,76	44,22	4,84	0,47	19,9	28,15	6,67	-	-
1448	2026-05-06 01:05:00	0,76	44,57	4,84	0,47	19,93	28,15	6,67	-	-
1449	2026-05-06 01:10:00	0,76	44,32	4,84	0,47	19,85	28,14	6,68	-	-
1450	2026-05-06 01:15:00	0,76	44,56	4,84	0,47	19,67	28,11	6,68	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1451	2026-05-06 01:20:00	0,76	44,09	4,84	0,47	19,56	28,08	6,67	-	-
1452	2026-05-06 01:25:00	0,76	44,44	4,84	0,47	19,5	28,07	6,67	-	-
1453	2026-05-06 01:30:00	0,76	44,19	4,84	0,47	19,5	28,07	6,67	-	-
1454	2026-05-06 01:35:00	0,77	44,53	4,84	0,47	19,56	28,06	6,67	-	-
1455	2026-05-06 01:40:00	0,76	44,34	4,84	0,47	20,63	28,06	6,67	-	-
1456	2026-05-06 01:45:00	0,77	44,68	4,84	0,47	19,43	28,06	6,67	-	-
1457	2026-05-06 01:50:00	0,77	44,46	4,84	0,47	20,22	28,06	6,67	-	-
1458	2026-05-06 01:55:00	0,77	44,86	4,84	0,47	19,71	28,06	6,67	-	-
1459	2026-05-06 02:00:00	0,77	44,58	4,84	0,47	19,67	28,06	6,67	-	-
1460	2026-05-06 02:05:00	0,77	45,03	4,84	0,47	19,42	28,05	6,67	-	-
1461	2026-05-06 02:10:00	0,76	45,53	4,84	0,47	19,98	28,06	6,68	-	-
1462	2026-05-06 02:15:00	0,77	45,54	4,84	0,47	19,74	28,07	6,68	-	-
1463	2026-05-06 02:20:00	0,76	45,36	4,84	0,47	19,74	28,07	6,68	-	-
1464	2026-05-06 02:25:00	0,76	45,79	4,84	0,47	19,84	28,06	6,68	-	-
1465	2026-05-06 02:30:00	0,76	45,62	4,84	0,47	20,21	28,06	6,69	-	-
1466	2026-05-06 02:35:00	0,76	45,88	4,84	0,47	19,77	28,06	6,69	-	-
1467	2026-05-06 02:40:00	0,76	45,71	4,84	0,47	19,75	28,06	6,69	-	-
1468	2026-05-06 02:45:00	0,76	45,99	4,84	0,47	19,7	28,05	6,69	-	-
1469	2026-05-06 02:50:00	0,76	45,84	4,84	0,47	19,99	28,04	6,69	-	-
1470	2026-05-06 02:55:00	0,76	46,17	4,84	0,47	19,9	28,04	6,7	-	-
1471	2026-05-06 03:00:00	0,76	45,92	4,84	0,47	19,84	28,03	6,7	-	-
1472	2026-05-06 03:05:00	0,76	46,26	4,84	0,47	19,69	28,02	6,7	-	-
1473	2026-05-06 03:10:00	0,75	46,03	4,84	0,47	20,1	28,02	6,7	-	-
1474	2026-05-06 03:15:00	0,76	46,23	4,84	0,47	19,86	28,02	6,7	-	-
1475	2026-05-06 03:20:00	0,75	46,01	4,84	0,47	19,63	28,01	6,7	-	-
1476	2026-05-06 03:25:00	0,76	46,2	4,84	0,47	19,45	27,97	6,7	-	-
1477	2026-05-06 03:30:00	0,76	45,83	4,84	0,47	19,58	27,96	6,7	-	-
1478	2026-05-06 03:35:00	0,76	46,16	4,84	0,47	19,51	27,96	6,7	-	-
1479	2026-05-06 03:40:00	0,76	45,9	4,84	0,47	19,7	27,96	6,7	-	-
1480	2026-05-06 03:45:00	0,75	46,26	4,84	0,47	19,79	27,95	6,7	-	-
1481	2026-05-06 03:50:00	0,76	46,06	4,84	0,47	19,72	27,94	6,7	-	-
1482	2026-05-06 03:55:00	0,76	46,33	4,84	0,47	19,68	27,94	6,7	-	-
1483	2026-05-06 04:00:00	0,76	46,11	4,84	0,47	19,37	27,93	6,7	-	-
1484	2026-05-06 04:05:00	0,76	46,54	4,84	0,47	19,41	27,92	6,7	-	-
1485	2026-05-06 04:10:00	0,76	46,22	4,84	0,47	19,37	27,92	6,7	-	-
1486	2026-05-06 04:15:00	0,76	48,35	4,84	0,47	20,46	27,93	6,7	-	-
1487	2026-05-06 04:20:00	0,76	46,84	4,84	0,47	19,84	27,96	6,7	-	-
1488	2026-05-06 04:25:00	0,76	47,17	4,84	0,47	19,65	27,96	6,71	-	-
1489	2026-05-06 04:30:00	0,76	46,99	4,84	0,47	19,88	27,96	6,71	-	-
1490	2026-05-06 04:35:00	0,76	47,3	4,84	0,47	19,68	27,94	6,71	-	-
1491	2026-05-06 04:40:00	0,75	47,09	4,84	0,47	19,85	27,93	6,71	-	-
1492	2026-05-06 04:45:00	0,75	47,4	4,84	0,47	19,73	27,92	6,71	-	-
1493	2026-05-06 04:50:00	0,75	47,19	4,84	0,47	20,49	27,92	6,72	-	-
1494	2026-05-06 04:55:00	0,75	47,52	4,84	0,47	19,85	27,92	6,72	-	-
1495	2026-05-06 05:00:00	0,75	47,31	4,84	0,47	19,74	27,91	6,72	-	-
1496	2026-05-06 05:05:00	0,75	47,62	4,84	0,47	19,78	27,91	6,72	-	-
1497	2026-05-06 05:10:00	0,75	47,38	4,84	0,47	19,6	27,91	6,72	-	-
1498	2026-05-06 05:15:00	0,75	47,67	4,84	0,47	19,55	27,9	6,72	-	-
1499	2026-05-06 05:20:00	0,75	47,42	4,84	0,47	20,23	27,89	6,73	-	-
1500	2026-05-06 05:25:00	0,75	47,78	4,84	0,47	19,74	27,88	6,73	-	-
1501	2026-05-06 05:30:00	0,75	47,31	4,84	0,47	19,38	27,86	6,72	-	-
1502	2026-05-06 05:35:00	0,75	47,56	4,84	0,47	19,29	27,83	6,72	-	-
1503	2026-05-06 05:40:00	0,75	47,34	4,84	0,47	20,02	27,82	6,72	-	-
1504	2026-05-06 05:45:00	0,75	47,7	4,84	0,47	20	27,82	6,72	-	-
1505	2026-05-06 05:50:00	0,75	47,32	4,84	0,47	21,22	27,81	6,72	-	-
1506	2026-05-06 05:55:00	0,75	47,69	4,84	0,47	20,89	27,81	6,72	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1507	2026-05-06 06:00:00	0,75	47,42	4,84	0,47	19,36	27,81	6,72	-	-
1508	2026-05-06 06:05:00	0,75	47,78	4,84	0,47	19,68	27,81	6,72	-	-
1509	2026-05-06 06:10:00	0,75	47,45	4,84	0,47	19,24	27,81	6,72	-	-
1510	2026-05-06 06:15:00	0,75	47,81	4,84	0,47	19,21	27,81	6,72	-	-
1511	2026-05-06 06:20:00	0,75	48,19	4,84	0,47	20,34	27,8	6,72	-	-
1512	2026-05-06 06:25:00	0,75	48,52	4,84	0,47	19,58	27,82	6,72	-	-
1513	2026-05-06 06:30:00	0,75	48,08	4,84	0,47	19,76	27,84	6,72	-	-
1514	2026-05-06 06:35:00	0,75	48,37	4,84	0,47	19,61	27,82	6,73	-	-
1515	2026-05-06 06:40:00	0,75	48,2	4,84	0,47	19,72	27,81	6,73	-	-
1516	2026-05-06 06:45:00	0,75	48,49	4,84	0,47	19,52	27,81	6,73	-	-
1517	2026-05-06 06:50:00	0,74	48,33	4,84	0,47	19,51	27,81	6,73	-	-
1518	2026-05-06 06:55:00	0,75	48,56	4,84	0,47	19,48	27,81	6,73	-	-
1519	2026-05-06 07:00:00	0,74	48,36	4,84	0,47	19,48	27,81	6,73	-	-
1520	2026-05-06 07:05:00	0,74	48,58	4,84	0,47	19,46	27,82	6,74	-	-
1521	2026-05-06 07:10:00	0,74	48,89	4,84	0,47	19,43	27,82	6,74	-	-
1522	2026-05-06 07:15:00	0,74	48,89	4,84	0,47	19,45	27,82	6,74	-	-
1523	2026-05-06 07:20:00	0,74	48,89	4,84	0,47	19,44	27,83	6,74	-	-
1524	2026-05-06 07:25:00	0,73	16,89	4,84	0,47	20,17	27,85	6,68	-	-
1525	2026-05-06 07:30:00	0,74	16,88	4,84	0,47	20,18	27,86	6,73	-	-
1526	2026-05-06 07:35:00	0,74	17,25	4,84	0,47	20,15	27,84	6,73	-	-
1527	2026-05-06 07:40:00	0,74	17,05	4,84	0,47	20,02	27,82	6,73	-	-
1528	2026-05-06 07:45:00	0,74	17,5	4,84	0,47	19,92	27,82	6,73	-	-
1529	2026-05-06 07:50:00	0,74	17,43	4,84	0,47	19,91	27,85	6,73	-	-
1530	2026-05-06 07:55:00	0,74	17,97	4,84	0,47	20,02	27,86	6,73	-	-
1531	2026-05-06 08:00:00	0,74	17,91	4,84	0,47	19,93	27,86	6,73	-	-
1532	2026-05-06 08:05:00	0,74	18,33	4,84	0,47	19,88	27,87	6,73	-	-
1533	2026-05-06 08:10:00	0,74	18,68	4,84	0,47	20,12	27,87	6,72	-	-
1534	2026-05-06 08:15:00	0,73	20,04	4,84	0,47	22,11	27,87	6,66	-	-
1535	2026-05-06 08:20:00	0,73	20,12	4,84	0,47	22,45	27,93	6,6	-	-
1536	2026-05-06 08:25:00	0,73	20,87	4,84	0,47	21,31	27,97	6,56	-	-
1537	2026-05-06 08:30:00	0,72	21,45	4,84	0,47	22,61	28,02	6,54	-	-
1538	2026-05-06 08:35:00	0,72	21,25	4,84	0,47	21,41	28,06	6,52	-	-
1539	2026-05-06 08:40:00	0,72	20,91	4,84	0,47	21,77	28,08	6,51	-	-
1540	2026-05-06 08:45:00	0,72	21,31	4,84	0,47	20,99	28,11	6,51	-	-
1541	2026-05-06 08:50:00	0,72	21,97	4,84	0,47	22,28	28,11	6,51	-	-
1542	2026-05-06 08:55:00	0,72	23,33	4,84	0,47	23,17	28,15	6,5	-	-
1543	2026-05-06 09:00:00	0,71	22,94	4,84	0,47	23,01	28,17	6,5	-	-
1544	2026-05-06 09:05:00	0,71	23,34	4,84	0,47	22,74	28,21	6,5	-	-
1545	2026-05-06 09:10:00	0,71	23,09	4,84	0,47	22,44	28,25	6,5	-	-
1546	2026-05-06 09:15:00	0,71	23,69	4,84	0,47	22,3	28,26	6,5	-	-
1547	2026-05-06 09:20:00	0,71	23,36	4,84	0,47	22,59	28,28	6,51	-	-
1548	2026-05-06 09:25:00	0,71	23,96	4,84	0,47	22,22	28,3	6,51	-	-
1549	2026-05-06 09:30:00	0,71	23,73	4,84	0,47	22,2	28,31	6,51	-	-
1550	2026-05-06 09:35:00	0,71	24,29	4,84	0,47	22,17	28,31	6,51	-	-
1551	2026-05-06 09:40:00	0,7	24,05	4,84	0,47	22,18	28,33	6,51	-	-
1552	2026-05-06 09:45:00	0,7	24,53	4,84	0,47	21,75	28,31	6,51	-	-
1553	2026-05-06 09:50:00	0,7	23,77	4,84	0,47	21,55	28,31	6,51	-	-
1554	2026-05-06 09:55:00	0,7	24,53	4,84	0,47	21,59	28,31	6,51	-	-
1555	2026-05-06 10:00:00	0,7	24,09	4,84	0,47	21,56	28,3	6,78	-	-
1556	2026-05-06 10:05:00	0,7	24,87	4,84	0,47	21,48	28,32	6,59	-	-
1557	2026-05-06 10:10:00	0,71	24,42	4,84	0,47	21,69	28,36	6,53	-	-
1558	2026-05-06 10:15:00	0,71	25,32	4,84	0,47	21,72	28,37	6,51	-	-
1559	2026-05-06 10:20:00	0,71	24,9	4,84	0,47	21,63	28,39	6,5	-	-
1560	2026-05-06 10:25:00	0,71	25,7	4,84	0,47	21,56	28,41	6,5	-	-
1561	2026-05-06 10:30:00	0,71	25,33	4,84	0,47	21,57	28,43	6,5	-	-
1562	2026-05-06 10:35:00	0,71	30,51	4,84	0,47	25,64	28,46	6,5	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1563	2026-05-06 10:40:00	0,7	26,58	4,84	0,47	23,08	28,47	6,5	-	-
1564	2026-05-06 10:45:00	0,7	27,03	4,84	0,47	22,38	28,48	6,5	-	-
1565	2026-05-06 10:50:00	0,7	26,75	4,84	0,47	22,64	28,51	6,51	-	-
1566	2026-05-06 10:55:00	0,7	27,21	4,84	0,47	22,17	28,52	6,51	-	-
1567	2026-05-06 11:00:00	0,7	26,99	4,84	0,47	22,17	28,52	6,51	-	-
1568	2026-05-06 11:05:00	0,7	27,47	4,84	0,47	22,09	28,54	6,51	-	-
1569	2026-05-06 11:10:00	0,7	27,3	4,84	0,47	22,04	28,56	6,51	-	-
1570	2026-05-06 11:15:00	0,7	27,82	4,84	0,47	21,97	28,57	6,51	-	-
1571	2026-05-06 11:20:00	0,7	27,58	4,84	0,47	22,02	28,58	6,51	-	-
1572	2026-05-06 11:25:00	0,7	28,08	4,84	0,47	21,98	28,61	6,51	-	-
1573	2026-05-06 11:30:00	0,7	27,83	4,84	0,47	22	28,62	6,51	-	-
1574	2026-05-06 11:35:00	0,7	28,32	4,84	0,47	22,01	28,63	6,51	-	-
1575	2026-05-06 11:40:00	0,7	28,08	4,84	0,47	22,27	28,64	6,51	-	-
1576	2026-05-06 11:45:00	0,7	28,56	4,84	0,47	22,14	28,67	6,51	-	-
1577	2026-05-06 11:50:00	0,69	28,06	4,84	0,47	22,45	28,67	6,51	-	-
1578	2026-05-06 11:55:00	0,69	28,54	4,84	0,47	22,27	28,67	6,51	-	-
1579	2026-05-06 12:00:00	0,7	28,05	4,84	0,47	21,43	28,67	6,5	-	-
1580	2026-05-06 12:05:00	0,7	28,64	4,84	0,47	21,34	28,68	6,5	-	-
1581	2026-05-06 12:10:00	0,7	28,25	4,84	0,47	21,39	28,69	6,5	-	-
1582	2026-05-06 12:15:00	0,7	28,93	4,84	0,47	21,29	28,71	6,5	-	-
1583	2026-05-06 12:20:00	0,69	28,49	4,84	0,47	21,29	28,72	6,5	-	-
1584	2026-05-06 12:25:00	0,7	29,25	4,84	0,47	21,26	28,75	6,5	-	-
1585	2026-05-06 12:30:00	0,7	28,81	4,84	0,47	21,65	28,76	6,51	-	-
1586	2026-05-06 12:35:00	0,71	29,54	4,84	0,47	21,71	28,78	6,51	-	-
1587	2026-05-06 12:40:00	0,71	29,18	4,84	0,47	21,58	28,81	6,51	-	-
1588	2026-05-06 12:45:00	0,71	30,96	4,84	0,47	22,35	28,85	6,51	-	-
1589	2026-05-06 12:50:00	0,71	30,11	4,84	0,47	21,85	28,91	6,52	-	-
1590	2026-05-06 12:55:00	0,71	30,54	4,84	0,47	21,65	28,94	6,52	-	-
1591	2026-05-06 13:00:00	0,71	30,2	4,84	0,47	21,59	28,97	6,52	-	-
1592	2026-05-06 13:05:00	0,71	30,6	4,84	0,47	21,67	28,98	6,52	-	-
1593	2026-05-06 13:10:00	0,71	30,35	4,84	0,47	21,48	29,01	6,52	-	-
1594	2026-05-06 13:15:00	0,71	30,81	4,84	0,47	21,5	29,02	6,52	-	-
1595	2026-05-06 13:20:00	0,71	30,54	4,84	0,47	21,87	29,04	6,52	-	-
1596	2026-05-06 13:25:00	0,71	30,98	4,84	0,47	21,4	29,07	6,52	-	-
1597	2026-05-06 13:30:00	0,7	30,69	4,84	0,47	21,4	29,07	6,52	-	-
1598	2026-05-06 13:35:00	0,7	31,03	4,84	0,47	21,34	29,08	6,52	-	-
1599	2026-05-06 13:40:00	0,7	30,88	4,84	0,47	21,33	29,09	6,52	-	-
1600	2026-05-06 13:45:00	0,71	31,24	4,84	0,47	21,37	29,12	6,52	-	-
1601	2026-05-06 13:50:00	0,71	31	4,84	0,47	21,6	29,12	6,53	-	-
1602	2026-05-06 13:55:00	0,7	31,38	4,84	0,47	21,62	29,13	6,52	-	-
1603	2026-05-06 14:00:00	0,7	30,72	4,84	0,47	21,07	29,12	6,52	-	-
1604	2026-05-06 14:05:00	0,7	30,68	4,84	0,47	20,82	29,09	6,39	-	-
1605	2026-05-06 14:10:00	0,71	24,11	4,84	0,47	20,79	29,12	6,43	-	-
1606	2026-05-06 14:15:00	0,71	24,7	4,84	0,47	20,81	29,07	6,59	-	-
1607	2026-05-06 14:20:00	0,71	24,48	4,84	0,47	20,78	29,14	6,52	-	-
1608	2026-05-06 14:25:00	0,71	25,02	4,84	0,47	20,72	29,19	6,51	-	-
1609	2026-05-06 14:30:00	0,71	24,85	4,84	0,47	20,87	29,21	6,51	-	-
1610	2026-05-06 14:35:00	0,71	25,43	4,84	0,47	20,83	29,2	6,52	-	-
1611	2026-05-06 14:40:00	0,71	25,24	4,84	0,47	20,74	29,18	6,52	-	-
1612	2026-05-06 14:45:00	0,71	25,83	4,84	0,47	20,66	29,17	6,52	-	-
1613	2026-05-06 14:50:00	0,72	27,99	4,84	0,47	23,23	29,14	6,52	-	-
1614	2026-05-06 14:55:00	0,71	26,89	4,84	0,47	21,43	29,17	6,53	-	-
1615	2026-05-06 15:00:00	0,71	26,54	4,84	0,47	21,3	29,2	6,53	-	-
1616	2026-05-06 15:05:00	0,71	27,06	4,84	0,47	21,37	29,23	6,53	-	-
1617	2026-05-06 15:10:00	0,71	26,83	4,84	0,47	21,3	29,23	6,53	-	-
1618	2026-05-06 15:15:00	0,71	27,41	4,84	0,47	21,13	29,24	6,53	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1619	2026-05-06 15:20:00	0,71	27,2	4,84	0,47	21,17	29,24	6,53	-	-
1620	2026-05-06 15:25:00	0,71	27,78	4,84	0,47	21,26	29,22	6,54	-	-
1621	2026-05-06 15:30:00	0,71	27,51	4,84	0,47	21,3	29,21	6,54	-	-
1622	2026-05-06 15:35:00	0,71	28,06	4,84	0,47	21,1	29,21	6,54	-	-
1623	2026-05-06 15:40:00	0,71	28	4,84	0,47	21,31	29,19	6,54	-	-
1624	2026-05-06 15:45:00	0,71	28,6	4,84	0,47	21,31	29,18	6,54	-	-
1625	2026-05-06 15:50:00	0,71	28,52	4,84	0,47	21,59	29,15	6,54	-	-
1626	2026-05-06 15:55:00	0,71	29,17	4,84	0,47	21,53	29,14	6,55	-	-
1627	2026-05-06 16:00:00	0,71	28,98	4,84	0,47	21,55	29,13	6,55	-	-
1628	2026-05-06 16:05:00	0,71	29,33	4,84	0,47	21,25	29,13	6,55	-	-
1629	2026-05-06 16:10:00	0,71	28,74	4,84	0,47	21,39	29,12	6,55	-	-
1630	2026-05-06 16:15:00	0,71	29,28	4,84	0,47	21,34	29,09	6,55	-	-
1631	2026-05-06 16:20:00	0,71	28,91	4,84	0,47	20,99	29,08	6,55	-	-
1632	2026-05-06 16:25:00	0,71	29,53	4,84	0,47	20,98	29,08	6,55	-	-
1633	2026-05-06 16:30:00	0,72	29,3	4,84	0,47	20,98	29,07	6,55	-	-
1634	2026-05-06 16:35:00	0,72	29,87	4,84	0,47	21,2	29,07	6,55	-	-
1635	2026-05-06 16:40:00	0,72	29,62	4,84	0,47	20,91	29,05	6,55	-	-
1636	2026-05-06 16:45:00	0,72	30,23	4,84	0,47	20,89	29,05	6,55	-	-
1637	2026-05-06 16:50:00	0,73	30	4,84	0,47	21,22	29,03	6,55	-	-
1638	2026-05-06 16:55:00	0,72	30,65	4,84	0,47	21,28	29,02	6,55	-	-
1639	2026-05-06 17:00:00	0,73	29,56	4,84	0,47	21,93	29,01	6,56	-	-
1640	2026-05-06 17:05:00	0,73	29,03	4,84	0,47	21,4	29,02	6,56	-	-
1641	2026-05-06 17:10:00	0,73	29,11	4,84	0,47	21,53	29,02	6,56	-	-
1642	2026-05-06 17:15:00	0,72	29,63	4,84	0,47	21,5	29,02	6,56	-	-
1643	2026-05-06 17:20:00	0,72	29,28	4,84	0,47	21,44	29	6,57	-	-
1644	2026-05-06 17:25:00	0,72	29,73	4,84	0,47	21,54	29,01	6,57	-	-
1645	2026-05-06 17:30:00	0,72	29,5	4,84	0,47	21,37	29,01	6,57	-	-
1646	2026-05-06 17:35:00	0,72	29,99	4,84	0,47	21,31	29,02	6,58	-	-
1647	2026-05-06 17:40:00	0,72	29,86	4,84	0,47	21,34	29,01	6,58	-	-
1648	2026-05-06 17:45:00	0,72	30,32	4,84	0,47	21,3	29,01	6,59	-	-
1649	2026-05-06 17:50:00	0,72	30,17	4,84	0,47	21,34	29,01	6,59	-	-
1650	2026-05-06 17:55:00	0,72	15,3	4,84	0,47	21,26	29,02	6,6	-	-
1651	2026-05-06 18:00:00	0,72	15,38	4,84	0,47	21,26	29,02	6,6	-	-
1652	2026-05-06 18:05:00	0,72	15,68	4,84	0,47	21,24	29,02	6,6	-	-
1653	2026-05-06 18:10:00	0,72	15,58	4,84	0,47	21,12	29,02	6,6	-	-
1654	2026-05-06 18:15:00	0,72	16,06	4,84	0,47	20,89	29,02	6,6	-	-
1655	2026-05-06 18:20:00	0,72	15,75	4,84	0,47	21,31	29,02	6,6	-	-
1656	2026-05-06 18:25:00	0,72	16,36	4,84	0,47	21,2	29,02	6,61	-	-
1657	2026-05-06 18:30:00	0,73	16,09	4,84	0,47	20,88	29,02	6,61	-	-
1658	2026-05-06 18:35:00	0,72	16,75	4,84	0,47	20,83	29,02	6,61	-	-
1659	2026-05-06 18:40:00	0,73	16,59	4,84	0,47	21,53	29,02	6,61	-	-
1660	2026-05-06 18:45:00	0,73	17,2	4,84	0,47	21,46	29,03	6,61	-	-
1661	2026-05-06 18:50:00	0,73	17,03	4,84	0,47	20,77	29,03	6,61	-	-
1662	2026-05-06 18:55:00	0,73	17,65	4,84	0,47	20,72	29,03	6,61	-	-
1663	2026-05-06 19:00:00	0,73	17,48	4,84	0,47	20,83	29,02	6,61	-	-
1664	2026-05-06 19:05:00	0,73	19,32	4,84	0,47	21,96	29,02	6,61	-	-
1665	2026-05-06 19:10:00	0,73	18,47	4,84	0,47	21,33	29,03	6,61	-	-
1666	2026-05-06 19:15:00	0,72	18,85	4,84	0,47	21,17	29,03	6,62	-	-
1667	2026-05-06 19:20:00	0,72	18,88	4,84	0,47	21,16	29,02	6,62	-	-
1668	2026-05-06 19:25:00	0,72	19,27	4,84	0,47	21,15	29,02	6,62	-	-
1669	2026-05-06 19:30:00	0,72	19,28	4,84	0,47	21,13	29,02	6,63	-	-
1670	2026-05-06 19:35:00	0,71	19,72	4,84	0,47	21,13	29,02	6,63	-	-
1671	2026-05-06 19:40:00	0,72	19,74	4,84	0,47	21,13	29,03	6,63	-	-
1672	2026-05-06 19:45:00	0,71	20,18	4,84	0,47	21,18	29,03	6,64	-	-
1673	2026-05-06 19:50:00	0,71	20,13	4,84	0,47	21,24	29,02	6,64	-	-
1674	2026-05-06 19:55:00	0,71	20,51	4,84	0,47	21,04	29,02	6,64	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1675	2026-05-06 20:00:00	0,71	20,53	4,84	0,47	21,36	29,02	6,65	-	-
1676	2026-05-06 20:05:00	0,71	20,92	4,84	0,47	21,06	29,02	6,65	-	-
1677	2026-05-06 20:10:00	0,71	20,89	4,84	0,47	21,1	29,02	6,66	-	-
1678	2026-05-06 20:15:00	0,7	21,31	4,84	0,47	21,13	29,02	6,66	-	-
1679	2026-05-06 20:20:00	0,7	21,03	4,84	0,47	20,84	29,02	6,66	-	-
1680	2026-05-06 20:25:00	0,7	21,53	4,84	0,47	20,67	29,02	6,66	-	-
1681	2026-05-06 20:30:00	0,7	21,21	4,84	0,47	21,1	29,02	6,66	-	-
1682	2026-05-06 20:35:00	0,7	21,83	4,84	0,47	21,01	29,02	6,66	-	-
1683	2026-05-06 20:40:00	0,7	21,63	4,84	0,47	20,87	29,01	6,66	-	-
1684	2026-05-06 20:45:00	0,7	22,16	4,84	0,47	20,78	29,01	6,66	-	-
1685	2026-05-06 20:50:00	0,7	22,06	4,84	0,47	20,58	29,01	6,66	-	-
1686	2026-05-06 20:55:00	0,7	22,54	4,84	0,47	20,54	29	6,66	-	-
1687	2026-05-06 21:00:00	0,7	22,39	4,84	0,47	20,72	29	6,66	-	-
1688	2026-05-06 21:05:00	0,7	22,97	4,84	0,47	20,6	29	6,66	-	-
1689	2026-05-06 21:10:00	0,7	26,43	4,84	0,47	23,9	29	6,66	-	-
1690	2026-05-06 21:15:00	0,7	23,82	4,84	0,47	21,05	29	6,67	-	-
1691	2026-05-06 21:20:00	0,7	23,72	4,84	0,47	21,02	29	6,67	-	-
1692	2026-05-06 21:25:00	0,7	24,04	4,84	0,47	21	29	6,67	-	-
1693	2026-05-06 21:30:00	0,7	24,06	4,84	0,47	20,99	28,99	6,67	-	-
1694	2026-05-06 21:35:00	0,7	24,47	4,84	0,47	20,88	28,98	6,68	-	-
1695	2026-05-06 21:40:00	0,7	24,35	4,84	0,47	21,25	28,97	6,68	-	-
1696	2026-05-06 21:45:00	0,7	24,71	4,84	0,47	20,87	28,97	6,69	-	-
1697	2026-05-06 21:50:00	0,7	24,66	4,84	0,47	21	28,97	6,69	-	-
1698	2026-05-06 21:55:00	0,7	25,04	4,84	0,47	20,91	28,97	6,69	-	-
1699	2026-05-06 22:00:00	0,7	24,96	4,84	0,47	20,9	28,97	6,7	-	-
1700	2026-05-06 22:05:00	0,7	25,28	4,84	0,47	20,84	28,97	6,7	-	-
1701	2026-05-06 22:10:00	0,7	25,19	4,84	0,47	20,86	28,97	6,7	-	-
1702	2026-05-06 22:15:00	0,7	25,54	4,84	0,47	20,82	28,97	6,7	-	-
1703	2026-05-06 22:20:00	0,7	25,51	4,84	0,47	20,84	28,97	6,71	-	-
1704	2026-05-06 22:25:00	0,7	25,8	4,84	0,47	20,69	28,95	6,71	-	-
1705	2026-05-06 22:30:00	0,7	25,45	4,84	0,47	21,03	28,93	6,71	-	-
1706	2026-05-06 22:35:00	0,7	25,83	4,84	0,47	20,91	28,92	6,71	-	-
1707	2026-05-06 22:40:00	0,7	25,67	4,84	0,47	20,52	28,92	6,7	-	-
1708	2026-05-06 22:45:00	0,7	26,18	4,84	0,47	20,34	28,92	6,7	-	-
1709	2026-05-06 22:50:00	0,7	25,98	4,84	0,47	20,86	28,92	6,7	-	-
1710	2026-05-06 22:55:00	0,7	26,42	4,84	0,47	20,89	28,92	6,7	-	-
1711	2026-05-06 23:00:00	0,7	26,29	4,84	0,47	20,84	28,92	6,7	-	-
1712	2026-05-06 23:05:00	0,7	26,77	4,84	0,47	20,82	28,92	6,7	-	-
1713	2026-05-06 23:10:00	0,7	26,67	4,84	0,47	20,48	28,92	6,7	-	-
1714	2026-05-06 23:15:00	0,7	27,08	4,84	0,47	20,44	28,92	6,7	-	-
1715	2026-05-06 23:20:00	0,7	27,96	4,84	0,47	21,22	28,92	6,71	-	-
1716	2026-05-06 23:25:00	0,7	27,82	4,84	0,47	20,75	28,92	6,71	-	-
1717	2026-05-06 23:30:00	0,7	27,72	4,84	0,47	20,77	28,92	6,72	-	-
1718	2026-05-06 23:35:00	0,7	28,1	4,84	0,47	20,78	28,92	6,72	-	-
1719	2026-05-06 23:40:00	0,7	27,96	4,84	0,47	20,76	28,92	6,72	-	-
1720	2026-05-06 23:45:00	0,7	28,32	4,84	0,47	20,72	28,92	6,72	-	-
1721	2026-05-06 23:50:00	0,7	28,23	4,84	0,47	20,73	28,91	6,73	-	-
1722	2026-05-06 23:55:00	0,7	28,51	4,84	0,47	20,68	28,91	6,73	-	-
1723	2026-05-07 00:00:00	0,7	28,44	4,84	0,47	20,72	28,9	6,73	-	-
1724	2026-05-07 00:05:00	0,7	28,69	4,84	0,47	20,8	28,88	6,73	-	-
1725	2026-05-07 00:15:00	0,7	29,02	4,84	0,47	20,68	28,87	6,74	-	-
1726	2026-05-07 00:20:00	0,7	28,91	4,84	0,47	21,03	28,87	6,74	-	-
1727	2026-05-07 00:25:00	0,7	29,24	4,84	0,47	20,92	28,87	6,74	-	-
1728	2026-05-07 00:30:00	0,7	29,06	4,84	0,47	20,62	28,87	6,74	-	-
1729	2026-05-07 00:35:00	0,7	29,24	4,84	0,47	20,4	28,86	6,74	-	-
1730	2026-05-07 00:40:00	0,7	29	4,84	0,47	20,37	28,85	6,74	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1731	2026-05-07 00:45:00	0,7	29,35	4,84	0,47	20,27	28,84	6,74	-	-
1732	2026-05-07 00:50:00	0,7	29,14	4,84	0,47	20,28	28,83	6,74	-	-
1733	2026-05-07 00:55:00	0,7	29,56	4,84	0,47	20,24	28,82	6,74	-	-
1734	2026-05-07 01:00:00	0,7	29,33	4,84	0,47	20,27	28,82	6,74	-	-
1735	2026-05-07 01:05:00	0,7	29,74	4,84	0,47	20,33	28,82	6,73	-	-
1736	2026-05-07 01:10:00	0,7	29,64	4,84	0,47	20,27	28,82	6,73	-	-
1737	2026-05-07 01:15:00	0,7	30,07	4,84	0,47	20,2	28,82	6,73	-	-
1738	2026-05-07 01:20:00	0,7	29,84	4,84	0,47	20,22	28,82	6,73	-	-
1739	2026-05-07 01:25:00	0,7	32,7	4,84	0,47	22,03	28,82	6,74	-	-
1740	2026-05-07 01:30:00	0,7	30,7	4,84	0,47	20,84	28,83	6,74	-	-
1741	2026-05-07 01:35:00	0,7	31,07	4,84	0,47	20,66	28,83	6,74	-	-
1742	2026-05-07 01:40:00	0,7	30,95	4,84	0,47	20,89	28,82	6,75	-	-
1743	2026-05-07 01:45:00	0,7	31,31	4,84	0,47	20,58	28,82	6,75	-	-
1744	2026-05-07 01:50:00	0,7	31,11	4,84	0,47	20,84	28,82	6,75	-	-
1745	2026-05-07 01:55:00	0,7	31,46	4,84	0,47	20,62	28,81	6,75	-	-
1746	2026-05-07 02:00:00	0,7	31,36	4,84	0,47	20,58	28,81	6,76	-	-
1747	2026-05-07 02:05:00	0,7	31,66	4,84	0,47	20,54	28,81	6,76	-	-
1748	2026-05-07 02:10:00	0,7	31,51	4,84	0,47	20,55	28,8	6,76	-	-
1749	2026-05-07 02:15:00	0,7	31,88	4,84	0,47	20,54	28,78	6,76	-	-
1750	2026-05-07 02:20:00	0,7	31,7	4,84	0,47	20,57	28,78	6,76	-	-
1751	2026-05-07 02:25:00	0,7	32,04	4,84	0,47	20,51	28,77	6,77	-	-
1752	2026-05-07 02:30:00	0,7	31,86	4,84	0,47	20,54	28,77	6,77	-	-
1753	2026-05-07 02:35:00	0,7	32,19	4,84	0,47	20,56	28,77	6,77	-	-
1754	2026-05-07 02:40:00	0,7	31,83	4,84	0,47	20,82	28,76	6,77	-	-
1755	2026-05-07 02:45:00	0,7	32,1	4,84	0,47	20,65	28,73	6,76	-	-
1756	2026-05-07 02:50:00	0,7	31,85	4,84	0,47	20,65	28,72	6,77	-	-
1757	2026-05-07 02:55:00	0,7	32,19	4,84	0,47	20,18	28,73	6,76	-	-
1758	2026-05-07 03:00:00	0,7	31,99	4,84	0,47	20,18	28,72	6,76	-	-
1759	2026-05-07 03:05:00	0,7	32,41	4,84	0,47	20,14	28,72	6,76	-	-
1760	2026-05-07 03:10:00	0,7	32,21	4,84	0,47	20,3	28,72	6,76	-	-
1761	2026-05-07 03:15:00	0,7	32,62	4,84	0,47	20,24	28,72	6,76	-	-
1762	2026-05-07 03:20:00	0,7	32,42	4,84	0,47	20,35	28,72	6,76	-	-
1763	2026-05-07 03:25:00	0,7	32,82	4,84	0,47	20,27	28,72	6,76	-	-
1764	2026-05-07 03:30:00	0,7	32,62	4,84	0,47	20,38	28,71	6,76	-	-
1765	2026-05-07 03:35:00	0,7	33,79	4,84	0,47	20,6	28,72	6,77	-	-
1766	2026-05-07 03:40:00	0,7	33,29	4,84	0,47	20,44	28,73	6,77	-	-
1767	2026-05-07 03:45:00	0,7	33,63	4,84	0,47	20,41	28,72	6,77	-	-
1768	2026-05-07 03:50:00	0,7	33,53	4,84	0,47	20,63	28,72	6,77	-	-
1769	2026-05-07 03:55:00	0,7	33,78	4,84	0,47	20,53	28,71	6,77	-	-
1770	2026-05-07 04:00:00	0,7	33,68	4,84	0,47	20,48	28,71	6,78	-	-
1771	2026-05-07 04:05:00	0,7	33,95	4,84	0,47	20,41	28,71	6,78	-	-
1772	2026-05-07 04:10:00	0,7	33,8	4,84	0,47	20,52	28,71	6,78	-	-
1773	2026-05-07 04:15:00	0,7	34,04	4,84	0,47	20,53	28,69	6,78	-	-
1774	2026-05-07 04:20:00	0,7	33,99	4,84	0,47	20,6	28,68	6,78	-	-
1775	2026-05-07 04:25:00	0,7	34,25	4,84	0,47	20,38	28,69	6,79	-	-
1776	2026-05-07 04:30:00	0,7	34,09	4,84	0,47	20,39	28,68	6,79	-	-
1777	2026-05-07 04:35:00	0,7	34,41	4,84	0,47	20,36	28,68	6,79	-	-
1778	2026-05-07 04:40:00	0,7	34,22	4,84	0,47	20,4	28,67	6,79	-	-
1779	2026-05-07 04:45:00	0,7	34,49	4,84	0,47	20,31	28,67	6,79	-	-
1780	2026-05-07 04:50:00	0,7	34,06	4,84	0,47	21,53	28,63	6,79	-	-
1781	2026-05-07 04:55:00	0,7	34,31	4,84	0,47	21,1	28,62	6,79	-	-
1782	2026-05-07 05:00:00	0,7	34,1	4,84	0,47	20,22	28,62	6,79	-	-
1783	2026-05-07 05:05:00	0,7	34,43	4,84	0,47	20,26	28,62	6,78	-	-
1784	2026-05-07 05:10:00	0,7	34,32	4,84	0,47	20,22	28,62	6,78	-	-
1785	2026-05-07 05:15:00	0,7	34,6	4,84	0,47	20,2	28,62	6,78	-	-
1786	2026-05-07 05:20:00	0,7	34,39	4,84	0,47	20,17	28,62	6,78	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1787	2026-05-07 05:25:00	0,7	34,77	4,84	0,47	20,12	28,62	6,78	-	-
1788	2026-05-07 05:30:00	0,7	34,54	4,84	0,47	20,07	28,61	6,78	-	-
1789	2026-05-07 05:35:00	0,7	34,93	4,84	0,47	19,98	28,61	6,78	-	-
1790	2026-05-07 05:40:00	0,71	36,16	4,84	0,47	21,3	28,62	6,78	-	-
1791	2026-05-07 05:45:00	0,7	35,52	4,84	0,47	20,31	28,62	6,79	-	-
1792	2026-05-07 05:50:00	0,7	35,37	4,84	0,47	20,72	28,63	6,79	-	-
1793	2026-05-07 05:55:00	0,7	35,66	4,84	0,47	20,3	28,62	6,79	-	-
1794	2026-05-07 06:00:00	0,7	35,54	4,84	0,47	20,44	28,62	6,79	-	-
1795	2026-05-07 06:05:00	0,7	35,8	4,84	0,47	20,33	28,62	6,8	-	-
1796	2026-05-07 06:10:00	0,7	35,67	4,84	0,47	20,38	28,62	6,8	-	-
1797	2026-05-07 06:15:00	0,7	35,94	4,84	0,47	20,31	28,61	6,8	-	-
1798	2026-05-07 06:20:00	0,7	35,79	4,84	0,47	20,3	28,6	6,8	-	-
1799	2026-05-07 06:25:00	0,7	36,04	4,84	0,47	20,25	28,6	6,8	-	-
1800	2026-05-07 06:30:00	0,7	35,91	4,84	0,47	20,26	28,59	6,8	-	-
1801	2026-05-07 06:35:00	0,7	36,11	4,84	0,47	20,25	28,59	6,81	-	-
1802	2026-05-07 06:40:00	0,7	35,99	4,84	0,47	20,26	28,58	6,81	-	-
1803	2026-05-07 06:45:00	0,7	36,27	4,84	0,47	20,23	28,58	6,81	-	-
1804	2026-05-07 06:50:00	0,7	36,14	4,84	0,47	20,33	28,57	6,81	-	-
1805	2026-05-07 06:55:00	0,7	36,22	4,84	0,47	20,14	28,56	6,81	-	-
1806	2026-05-07 07:00:00	0,7	35,86	4,84	0,47	20,1	28,54	6,8	-	-
1807	2026-05-07 07:05:00	0,7	36,18	4,84	0,47	20,04	28,54	6,8	-	-
1808	2026-05-07 07:10:00	0,7	35,92	4,84	0,47	19,99	28,53	6,8	-	-
1809	2026-05-07 07:15:00	0,7	32,06	4,84	0,47	19,98	28,54	6,8	-	-
1810	2026-05-07 07:20:00	0,7	29,11	4,84	0,47	20,03	28,54	6,8	-	-
1811	2026-05-07 07:25:00	0,7	28,47	4,84	0,47	19,92	28,55	6,81	-	-
1812	2026-05-07 07:30:00	0,71	28,43	4,84	0,47	20,08	28,54	6,81	-	-
1813	2026-05-07 07:35:00	0,71	28,86	4,84	0,47	20,04	28,54	6,81	-	-
1814	2026-05-07 07:40:00	0	0	4,84	0,47	0	0	0	-	-
1815	2026-05-07 07:45:00	0,71	28,61	4,84	0,47	19,39	28,54	6,81	-	-
1816	2026-05-07 07:50:00	0,71	28,61	4,84	0,47	19,39	28,54	6,81	-	-
1817	2026-05-07 07:55:00	0,71	28,61	4,84	0,47	19,39	28,54	6,81	-	-
1818	2026-05-07 08:00:00	0,71	28,61	4,84	0,47	19,39	28,54	6,81	-	-
1819	2026-05-07 08:05:00	0,71	28,61	4,84	0,47	19,39	28,54	6,81	-	-
1820	2026-05-07 08:10:00	0,71	28,61	4,84	0,47	19,39	28,54	6,81	-	-
1821	2026-05-07 08:15:00	0,71	28,61	4,84	0,47	19,39	28,54	6,81	-	-
1822	2026-05-07 08:20:00	0,7	33,62	4,84	0,47	23,15	28,42	6,61	-	-
1823	2026-05-07 08:25:00	0,7	32,37	4,84	0,47	22,11	28,52	6,58	-	-
1824	2026-05-07 08:30:00	0,7	31,07	4,84	0,47	21,8	28,57	6,56	-	-
1825	2026-05-07 08:35:00	0,69	31,4	4,84	0,47	21,66	28,55	6,63	-	-
1826	2026-05-07 08:40:00	0,69	31,95	4,84	0,47	21,6	28,56	6,76	-	-
1827	2026-05-07 08:45:00	0,69	31,58	4,84	0,47	21,7	28,59	6,59	-	-
1828	2026-05-07 08:50:00	0,69	32,14	4,84	0,47	21,65	28,61	6,56	-	-
1829	2026-05-07 08:55:00	0,69	31,58	4,84	0,47	22,37	28,59	6,56	-	-
1830	2026-05-07 09:00:00	0,69	31,88	4,84	0,47	22,27	28,56	6,56	-	-
1831	2026-05-07 09:05:00	0,69	31,26	4,84	0,47	21,03	28,53	6,56	-	-
1832	2026-05-07 09:10:00	0,69	31,5	4,84	0,47	20,84	28,55	6,56	-	-
1833	2026-05-07 09:40:00	0,7	32,02	4,84	0,47	20,82	28,56	6,56	-	-
1834	2026-05-07 09:45:00	0,7	31,63	4,84	0,47	20,96	28,56	6,56	-	-
1835	2026-05-07 09:50:00	0,7	32,62	4,84	0,47	22,29	28,56	6,56	-	-
1836	2026-05-07 09:55:00	0,7	33,61	4,84	0,47	22,11	28,6	6,57	-	-
1837	2026-05-07 10:00:00	0,69	33,29	4,84	0,47	21,35	28,62	6,57	-	-
1838	2026-05-07 10:05:00	0,69	32,6	4,84	0,47	21,24	28,64	6,57	-	-
1839	2026-05-07 10:10:00	0,69	33,16	4,84	0,47	21,18	28,65	6,57	-	-
1840	2026-05-07 10:15:00	0,69	32,72	4,84	0,47	21,2	28,58	6,59	-	-
1841	2026-05-07 10:20:00	0,69	33,12	4,84	0,47	21,16	28,66	6,57	-	-
1842	2026-05-07 10:25:00	0,69	32,95	4,84	0,47	21,12	28,67	6,57	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1843	2026-05-07 10:30:00	0,69	33,47	4,84	0,47	21,09	28,67	6,57	-	-
1844	2026-05-07 10:35:00	0,69	33,1	4,84	0,47	21,16	28,67	6,57	-	-
1845	2026-05-07 10:40:00	0,69	33,61	4,84	0,47	21,13	28,68	6,57	-	-
1846	2026-05-07 10:45:00	0,69	33,26	4,84	0,47	21,08	28,69	6,57	-	-
1847	2026-05-07 10:50:00	0,69	33,75	4,84	0,47	21,05	28,69	6,58	-	-
1848	2026-05-07 10:55:00	0,69	32,66	4,84	0,47	20,75	28,7	6,58	-	-
1849	2026-05-07 11:00:00	0,69	33,1	4,84	0,47	20,64	28,71	6,58	-	-
1850	2026-05-07 11:05:00	0,69	32,57	4,84	0,47	20,48	28,7	6,58	-	-
1851	2026-05-07 11:10:00	0,69	32,96	4,84	0,47	20,31	28,67	6,58	-	-
1852	2026-05-07 11:15:00	0,69	32,46	4,84	0,47	20,38	28,67	6,58	-	-
1853	2026-05-07 11:20:00	0,69	32,89	4,84	0,47	20,33	28,67	6,58	-	-
1854	2026-05-07 11:25:00	0,69	32,49	4,84	0,47	20,6	28,67	6,59	-	-
1855	2026-05-07 11:30:00	0,69	32,99	4,84	0,47	20,59	28,68	6,59	-	-
1856	2026-05-07 11:35:00	0,69	32,71	4,84	0,47	20,05	28,68	6,59	-	-
1857	2026-05-07 11:40:00	0,69	33,13	4,84	0,47	20,07	28,69	6,59	-	-
1858	2026-05-07 11:45:00	0,69	32,89	4,84	0,47	19,99	28,71	6,59	-	-
1859	2026-05-07 11:50:00	0,69	33,29	4,84	0,47	20,02	28,71	6,59	-	-
1860	2026-05-07 11:55:00	0,69	33,1	4,84	0,47	20,26	28,72	6,59	-	-
1861	2026-05-07 12:00:00	0,69	36,11	4,84	0,47	22,19	28,72	6,59	-	-
1862	2026-05-07 12:05:00	0,69	26,93	4,84	0,47	21,27	28,76	6,59	-	-
1863	2026-05-07 12:10:00	0,69	27,2	4,84	0,47	21,01	28,77	6,59	-	-
1864	2026-05-07 12:15:00	0,69	26,76	4,84	0,47	20,89	28,78	6,59	-	-
1865	2026-05-07 12:20:00	0,69	27,26	4,84	0,47	20,84	28,79	6,6	-	-
1866	2026-05-07 12:25:00	0,69	27,07	4,84	0,47	20,83	28,81	6,6	-	-
1867	2026-05-07 12:30:00	0,69	27,55	4,84	0,47	20,81	28,82	6,6	-	-
1868	2026-05-07 12:35:00	0,69	27,23	4,84	0,47	20,74	28,82	6,6	-	-
1869	2026-05-07 12:40:00	0,69	27,71	4,84	0,47	20,7	28,82	6,6	-	-
1870	2026-05-07 12:45:00	0,69	27,49	4,84	0,47	20,69	28,82	6,6	-	-
1871	2026-05-07 12:50:00	0,69	28,03	4,84	0,47	20,67	28,82	6,6	-	-
1872	2026-05-07 12:55:00	0,69	27,75	4,84	0,47	20,76	28,84	6,6	-	-
1873	2026-05-07 13:00:00	0,69	28,21	4,84	0,47	20,71	28,85	6,6	-	-
1874	2026-05-07 13:05:00	0,69	28,04	4,84	0,47	20,69	28,87	6,61	-	-
1875	2026-05-07 13:10:00	0,69	28,54	4,84	0,47	20,63	28,87	6,61	-	-
1876	2026-05-07 13:15:00	0,68	28,22	4,84	0,47	20,43	28,88	6,61	-	-
1877	2026-05-07 13:20:00	0,68	28,6	4,84	0,47	20,35	28,9	6,61	-	-
1878	2026-05-07 13:25:00	0,69	28,35	4,84	0,47	21,17	28,92	6,61	-	-
1879	2026-05-07 13:30:00	0,69	28,78	4,84	0,47	21,11	28,92	6,61	-	-
1880	2026-05-07 13:35:00	0,69	28,57	4,84	0,47	20,47	28,95	6,61	-	-
1881	2026-05-07 13:40:00	0,68	29,09	4,84	0,47	20,51	28,97	6,61	-	-
1882	2026-05-07 13:45:00	0,69	29,06	4,84	0,47	20,43	29,02	6,6	-	-
1883	2026-05-07 13:50:00	0,68	29,79	4,84	0,47	20,67	29,05	6,59	-	-
1884	2026-05-07 13:55:00	0,68	29,9	4,84	0,47	20,77	29,07	6,58	-	-
1885	2026-05-07 14:00:00	0,68	30,54	4,84	0,47	20,93	29,09	6,57	-	-
1886	2026-05-07 14:05:00	0,68	33,8	4,84	0,47	23,73	29,11	6,56	-	-
1887	2026-05-07 14:10:00	0,68	32,71	4,84	0,47	22,2	29,11	6,55	-	-
1888	2026-05-07 14:15:00	0,68	31,47	4,84	0,47	21,84	29,12	6,55	-	-
1889	2026-05-07 14:20:00	0,68	31,92	4,84	0,47	21,4	29,19	6,54	-	-
1890	2026-05-07 14:25:00	0,68	31,38	4,84	0,47	21,42	29,28	6,54	-	-
1891	2026-05-07 14:30:00	0,68	31,84	4,84	0,47	21,33	29,31	6,54	-	-
1892	2026-05-07 14:35:00	0,68	31,49	4,84	0,47	21,22	29,32	6,53	-	-
1893	2026-05-07 14:40:00	0,68	31,98	4,84	0,47	21,18	29,34	6,53	-	-
1894	2026-05-07 14:45:00	0,68	31,62	4,84	0,47	21,06	29,36	6,53	-	-
1895	2026-05-07 14:50:00	0,68	32,2	4,84	0,47	21,1	29,03	6,55	-	-
1896	2026-05-07 14:55:00	0,68	31,86	4,84	0,47	21,21	29,33	6,55	-	-
1897	2026-05-07 15:00:00	0,68	32,38	4,84	0,47	21,27	29,36	6,55	-	-
1898	2026-05-07 15:05:00	0,68	32,13	4,84	0,47	21,03	29,37	6,55	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1899	2026-05-07 15:10:00	0,68	32,59	4,84	0,47	20,97	29,37	6,55	-	-
1900	2026-05-07 15:15:00	0,68	32,28	4,84	0,47	21,08	29,37	6,55	-	-
1901	2026-05-07 15:20:00	0,67	32,83	4,84	0,47	21,04	29,37	6,55	-	-
1902	2026-05-07 15:25:00	0,67	32,65	4,84	0,47	20,93	29,36	6,55	-	-
1903	2026-05-07 15:30:00	0,67	33,19	4,84	0,47	20,62	29,35	6,55	-	-
1904	2026-05-07 15:35:00	0,68	32,8	4,84	0,47	21,15	29,34	6,55	-	-
1905	2026-05-07 15:40:00	0,67	33,18	4,84	0,47	21,04	29,35	6,55	-	-
1906	2026-05-07 15:45:00	0,68	33,11	4,84	0,47	20,82	29,35	6,55	-	-
1907	2026-05-07 15:50:00	0,68	33,85	4,84	0,47	20,9	29,34	6,55	-	-
1908	2026-05-07 15:55:00	0,68	33,44	4,84	0,47	20,92	29,59	7,11	-	-
1909	2026-05-07 16:00:00	0,68	34,16	4,84	0,47	21,25	29,36	6,61	-	-
1910	2026-05-07 16:05:00	0,68	33,93	4,84	0,47	21,41	29,32	6,58	-	-
1911	2026-05-07 16:10:00	0,68	34,57	4,84	0,47	21,2	29,31	6,57	-	-
1912	2026-05-07 16:15:00	0,68	36,17	4,84	0,47	23,06	29,3	6,57	-	-
1913	2026-05-07 16:20:00	0,68	35,85	4,84	0,47	22,35	29,3	6,57	-	-
1914	2026-05-07 16:25:00	0,68	34,23	4,84	0,47	21,88	29,31	6,57	-	-
1915	2026-05-07 16:30:00	0,68	34,65	4,84	0,47	21,57	29,31	6,57	-	-
1916	2026-05-07 16:35:00	0,68	34,24	4,84	0,47	21,43	29,36	6,57	-	-
1917	2026-05-07 16:40:00	0,68	34,72	4,84	0,47	21,55	29,37	6,58	-	-
1918	2026-05-07 16:45:00	0,68	34,24	4,84	0,47	21,31	29,41	6,57	-	-
1919	2026-05-07 16:50:00	0,68	34,76	4,84	0,47	21,48	29,41	6,58	-	-
1920	2026-05-07 16:55:00	0,68	34,47	4,84	0,47	21,27	29,43	6,58	-	-
1921	2026-05-07 17:00:00	0,68	35	4,84	0,47	21,27	29,42	6,58	-	-
1922	2026-05-07 17:05:00	0,68	34,75	4,84	0,47	21,35	29,44	6,58	-	-
1923	2026-05-07 17:10:00	0,68	35,34	4,84	0,47	21,63	29,43	6,58	-	-
1924	2026-05-07 17:15:00	0,68	35,05	4,84	0,47	21,19	29,44	6,58	-	-
1925	2026-05-07 17:20:00	0,68	35,67	4,84	0,47	21,31	29,42	6,59	-	-
1926	2026-05-07 17:25:00	0,68	35,2	4,84	0,47	21,4	29,42	6,58	-	-
1927	2026-05-07 17:30:00	0,68	18,74	4,84	0,47	21,26	29,4	6,58	-	-
1928	2026-05-07 17:35:00	0,68	29,11	4,84	0,47	21,26	29,38	6,59	-	-
1929	2026-05-07 17:40:00	0,68	29,82	4,84	0,47	21,21	29,36	6,58	-	-
1930	2026-05-07 17:45:00	0,69	25,39	4,84	0,47	21,2	29,33	6,58	-	-
1931	2026-05-07 17:50:00	0,68	26	4,84	0,47	21,23	29,31	6,58	-	-
1932	2026-05-07 17:55:00	0,69	25,65	4,84	0,47	21,51	29,31	6,58	-	-
1933	2026-05-07 18:00:00	0,69	26,19	4,84	0,47	21,6	29,3	6,59	-	-
1934	2026-05-07 18:05:00	0,69	25,91	4,84	0,47	21,42	29,28	6,58	-	-
1935	2026-05-07 18:10:00	0,69	26,54	4,84	0,47	21,26	29,28	6,58	-	-
1936	2026-05-07 18:15:00	0,69	26,19	4,84	0,47	21,3	29,28	6,59	-	-
1937	2026-05-07 18:20:00	0,69	27,6	4,84	0,47	21,52	29,27	6,59	-	-
1938	2026-05-07 18:25:00	0,69	28,85	4,84	0,47	22,61	29,28	6,59	-	-
1939	2026-05-07 18:30:00	0,69	28,96	4,84	0,47	22,58	29,29	6,6	-	-
1940	2026-05-07 18:35:00	0,69	27,8	4,84	0,47	21,7	29,31	6,6	-	-
1941	2026-05-07 18:40:00	0,69	28,21	4,84	0,47	21,82	29,32	6,6	-	-
1942	2026-05-07 18:45:00	0,69	27,65	4,84	0,47	21,63	29,32	6,6	-	-
1943	2026-05-07 18:50:00	0,69	28,06	4,84	0,47	21,5	29,32	6,6	-	-
1944	2026-05-07 18:55:00	0,69	27,68	4,84	0,47	21,41	29,34	6,6	-	-
1945	2026-05-07 19:00:00	0,69	28,28	4,84	0,47	21,18	29,33	6,6	-	-
1946	2026-05-07 19:05:00	0,69	27,98	4,84	0,47	21,24	29,34	6,6	-	-
1947	2026-05-07 19:10:00	0,69	28,6	4,84	0,47	21,01	29,32	6,61	-	-
1948	2026-05-07 19:15:00	0,69	28,24	4,84	0,47	21,2	29,33	6,6	-	-
1949	2026-05-07 19:20:00	0,69	28,85	4,84	0,47	21,25	29,32	6,61	-	-
1950	2026-05-07 19:25:00	0,69	28,57	4,84	0,47	21,11	29,32	6,6	-	-
1951	2026-05-07 19:30:00	0,69	29,11	4,84	0,47	21,16	29,32	6,61	-	-
1952	2026-05-07 19:35:00	0,69	28,73	4,84	0,47	21,26	29,32	6,61	-	-
1953	2026-05-07 19:40:00	0,69	29,4	4,84	0,47	20,89	29,31	6,6	-	-
1954	2026-05-07 19:45:00	0,69	29,19	4,84	0,47	21,18	29,28	6,6	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
1955	2026-05-07 19:50:00	0,69	29,67	4,84	0,47	20,84	29,25	6,61	-	-
1956	2026-05-07 19:55:00	0,69	29,44	4,84	0,47	21,21	29,23	6,6	-	-
1957	2026-05-07 20:00:00	0,69	29,97	4,84	0,47	21,09	29,2	6,6	-	-
1958	2026-05-07 20:05:00	0,7	29,69	4,84	0,47	21,02	29,18	6,6	-	-
1959	2026-05-07 20:10:00	0,7	30,4	4,84	0,47	20,59	29,15	6,6	-	-
1960	2026-05-07 20:15:00	0,7	30,05	4,84	0,47	21,09	29,14	6,6	-	-
1961	2026-05-07 20:20:00	0,69	30,75	4,84	0,47	20,77	29,13	6,6	-	-
1962	2026-05-07 20:25:00	0,7	30,3	4,84	0,47	21,07	29,13	6,6	-	-
1963	2026-05-07 20:30:00	0,7	34,57	4,84	0,47	23,75	29,13	6,61	-	-
1964	2026-05-07 20:35:00	0,7	32,99	4,84	0,47	23,04	29,18	6,61	-	-
1965	2026-05-07 20:40:00	0,7	33,09	4,84	0,47	22,37	29,24	6,61	-	-
1966	2026-05-07 20:45:00	0,7	31,94	4,84	0,47	21,77	29,28	6,61	-	-
1967	2026-05-07 20:50:00	0,7	32,23	4,84	0,47	21,55	29,28	6,62	-	-
1968	2026-05-07 20:55:00	0,7	31,65	4,84	0,47	21,26	29,28	6,62	-	-
1969	2026-05-07 21:00:00	0,7	32,09	4,84	0,47	21,15	29,28	6,62	-	-
1970	2026-05-07 21:05:00	0,7	31,77	4,84	0,47	20,91	29,28	6,62	-	-
1971	2026-05-07 21:10:00	0,7	32,3	4,84	0,47	20,97	29,28	6,62	-	-
1972	2026-05-07 21:15:00	0,7	32,02	4,84	0,47	20,91	29,28	6,62	-	-
1973	2026-05-07 21:20:00	0,7	32,49	4,84	0,47	20,9	29,28	6,62	-	-
1974	2026-05-07 21:25:00	0,7	32,32	4,84	0,47	21,18	29,28	6,62	-	-
1975	2026-05-07 21:30:00	0,7	32,82	4,84	0,47	21,14	29,28	6,62	-	-
1976	2026-05-07 21:35:00	0,7	26,77	4,84	0,47	21,1	29,28	6,62	-	-
1977	2026-05-07 21:40:00	0,7	27,11	4,84	0,47	20,96	29,28	6,62	-	-
1978	2026-05-07 21:45:00	0,7	26,76	4,84	0,47	21,13	29,2	6,62	-	-
1979	2026-05-07 21:50:00	0,7	27,39	4,84	0,47	21,03	29,1	6,61	-	-
1980	2026-05-07 21:55:00	0,7	27,21	4,84	0,47	20,94	29,02	6,6	-	-
1981	2026-05-07 22:00:00	0,7	27,74	4,84	0,47	20,87	28,96	6,6	-	-
1982	2026-05-07 22:05:00	0,7	27,3	4,84	0,47	20,99	28,9	6,61	-	-
1983	2026-05-07 22:10:00	0,7	27,98	4,84	0,47	20,85	28,84	6,61	-	-
1984	2026-05-07 22:15:00	0,7	27,65	4,84	0,47	20,9	28,8	6,61	-	-
1985	2026-05-07 22:20:00	0,7	28,22	4,84	0,47	20,87	28,72	6,63	-	-
1986	2026-05-07 22:25:00	0,71	27,84	4,84	0,47	20,93	28,69	6,63	-	-
1987	2026-05-07 22:30:00	0,71	28,54	4,84	0,47	20,78	28,65	6,64	-	-
1988	2026-05-07 22:35:00	0,71	31,12	4,84	0,47	22,11	28,62	6,64	-	-
1989	2026-05-07 22:40:00	0,71	31,42	4,84	0,47	22,8	28,68	6,65	-	-
1990	2026-05-07 22:45:00	0,72	30,05	4,84	0,47	21,36	28,76	6,65	-	-
1991	2026-05-07 22:50:00	0,72	30,18	4,84	0,47	21,51	28,8	6,65	-	-
1992	2026-05-07 22:55:00	0,72	29,39	4,84	0,47	21,73	28,82	6,65	-	-
1993	2026-05-07 23:00:00	0,72	29,94	4,84	0,47	21,47	28,83	6,65	-	-
1994	2026-05-07 23:05:00	0,72	29,4	4,84	0,47	20,82	28,85	6,65	-	-
1995	2026-05-07 23:10:00	0,72	29,96	4,84	0,47	20,98	28,83	6,66	-	-
1996	2026-05-07 23:15:00	0,72	29,58	4,84	0,47	20,89	28,84	6,66	-	-
1997	2026-05-07 23:20:00	0,72	30,06	4,84	0,47	20,88	28,82	6,66	-	-
1998	2026-05-07 23:25:00	0,72	29,86	4,84	0,47	20,8	28,82	6,66	-	-
1999	2026-05-07 23:30:00	0,72	30,34	4,84	0,47	20,81	28,8	6,66	-	-
2000	2026-05-07 23:35:00	0,72	30,09	4,84	0,47	21,12	28,81	6,66	-	-
2001	2026-05-07 23:40:00	0,73	30,65	4,84	0,47	21,13	28,78	6,66	-	-
2002	2026-05-07 23:45:00	0,73	30,48	4,84	0,47	20,86	28,79	6,66	-	-
2003	2026-05-07 23:50:00	0,73	30,88	4,84	0,47	20,85	28,68	6,67	-	-
2004	2026-05-07 23:55:00	0,73	30,73	4,84	0,47	20,77	28,61	6,66	-	-
2005	2026-05-08 00:00:00	0,73	31,31	4,84	0,47	20,81	28,51	6,66	-	-
2006	2026-05-08 00:05:00	0,74	31,67	4,84	0,47	20,89	28,39	6,67	-	-
2007	2026-05-08 00:15:00	0,74	31,38	4,84	0,47	20,78	28,33	6,67	-	-
2008	2026-05-08 00:20:00	0,73	31,86	4,84	0,47	20,72	28,28	6,67	-	-
2009	2026-05-08 00:25:00	0,74	31,63	4,84	0,47	20,73	28,26	6,67	-	-
2010	2026-05-08 00:30:00	0,74	32,22	4,84	0,47	20,65	28,21	6,67	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2011	2026-05-08 00:35:00	0,74	32	4,84	0,47	20,76	28,2	6,67	-	-
2012	2026-05-08 00:40:00	0,74	32,54	4,84	0,47	20,46	28,17	6,67	-	-
2013	2026-05-08 00:45:00	0,74	34,7	4,84	0,47	22,52	28,3	6,68	-	-
2014	2026-05-08 00:50:00	0,74	34,62	4,84	0,47	21,98	28,45	6,68	-	-
2015	2026-05-08 00:55:00	0,74	33,56	4,84	0,47	21,47	28,53	6,68	-	-
2016	2026-05-08 01:00:00	0,74	33,72	4,84	0,47	20,89	28,6	6,68	-	-
2017	2026-05-08 01:05:00	0,74	33,29	4,84	0,47	21,02	28,65	6,68	-	-
2018	2026-05-08 01:10:00	0,74	33,73	4,84	0,47	20,86	28,66	6,68	-	-
2019	2026-05-08 01:15:00	0,74	33,39	4,84	0,47	20,77	28,67	6,68	-	-
2020	2026-05-08 01:20:00	0,74	33,83	4,84	0,47	20,73	28,67	6,68	-	-
2021	2026-05-08 01:25:00	0,74	33,65	4,84	0,47	20,71	28,68	6,68	-	-
2022	2026-05-08 01:30:00	0,74	34,05	4,84	0,47	20,64	28,67	6,68	-	-
2023	2026-05-08 01:35:00	0,74	33,81	4,84	0,47	20,69	28,68	6,68	-	-
2024	2026-05-08 01:40:00	0,74	34,34	4,84	0,47	20,64	28,67	6,68	-	-
2025	2026-05-08 01:45:00	0,74	34,16	4,84	0,47	20,52	28,67	6,68	-	-
2026	2026-05-08 01:50:00	0,74	34,57	4,84	0,47	20,65	28,65	6,69	-	-
2027	2026-05-08 01:55:00	0,74	34,37	4,84	0,47	20,57	28,62	6,69	-	-
2028	2026-05-08 02:00:00	0,74	34,91	4,84	0,47	20,54	28,49	6,68	-	-
2029	2026-05-08 02:05:00	0,74	34,71	4,84	0,47	20,81	28,37	6,68	-	-
2030	2026-05-08 02:10:00	0,74	35,07	4,84	0,47	20,71	28,26	6,68	-	-
2031	2026-05-08 02:15:00	0,74	35	4,84	0,47	21,03	28,21	6,68	-	-
2032	2026-05-08 02:20:00	0,75	35,49	4,84	0,47	20,91	28,15	6,69	-	-
2033	2026-05-08 02:25:00	0,75	35,3	4,84	0,47	20,79	28,13	6,68	-	-
2034	2026-05-08 02:30:00	0,75	35,76	4,84	0,47	20,62	28,1	6,69	-	-
2035	2026-05-08 02:35:00	0,75	35,51	4,84	0,47	20,61	28,06	6,68	-	-
2036	2026-05-08 02:40:00	0,75	35,96	4,84	0,47	20,49	28,03	6,69	-	-
2037	2026-05-08 02:45:00	0,74	35,7	4,84	0,47	22,19	28,02	6,69	-	-
2038	2026-05-08 02:50:00	0,74	39,5	4,84	0,47	24,31	28,06	6,69	-	-
2039	2026-05-08 02:55:00	0,75	37,91	4,84	0,47	21,43	28,21	6,69	-	-
2040	2026-05-08 03:00:00	0,74	37,87	4,84	0,47	21,48	28,31	6,69	-	-
2041	2026-05-08 03:05:00	0,74	37,03	4,84	0,47	21,19	28,41	6,69	-	-
2042	2026-05-08 03:10:00	0,74	37,21	4,84	0,47	20,92	28,47	6,69	-	-
2043	2026-05-08 03:15:00	0,74	36,8	4,84	0,47	20,75	28,5	6,7	-	-
2044	2026-05-08 03:20:00	0,74	37,19	4,84	0,47	20,58	28,5	6,7	-	-
2045	2026-05-08 03:25:00	0,74	36,94	4,84	0,47	21,05	28,52	6,7	-	-
2046	2026-05-08 03:30:00	0,74	37,32	4,84	0,47	20,89	28,51	6,7	-	-
2047	2026-05-08 03:35:00	0,74	37,13	4,84	0,47	20,84	28,51	6,7	-	-
2048	2026-05-08 03:40:00	0,74	37,54	4,84	0,47	20,68	28,49	6,7	-	-
2049	2026-05-08 03:45:00	0,74	37,36	4,84	0,47	20,5	28,48	6,7	-	-
2050	2026-05-08 03:50:00	0,74	37,76	4,84	0,47	20,47	28,46	6,7	-	-
2051	2026-05-08 03:55:00	0,74	37,56	4,84	0,47	20,47	28,46	6,7	-	-
2052	2026-05-08 04:00:00	0,74	37,96	4,84	0,47	20,33	28,42	6,7	-	-
2053	2026-05-08 04:05:00	0,74	37,74	4,84	0,47	20,44	28,31	6,7	-	-
2054	2026-05-08 04:10:00	0,74	38,35	4,84	0,47	20,4	28,17	6,7	-	-
2055	2026-05-08 04:15:00	0,74	38,08	4,84	0,47	20,5	28,09	6,7	-	-
2056	2026-05-08 04:20:00	0,74	38,56	4,84	0,47	20,5	27,99	6,7	-	-
2057	2026-05-08 04:25:00	0,75	38,24	4,84	0,47	20,55	27,94	6,69	-	-
2058	2026-05-08 04:30:00	0,75	38,78	4,84	0,47	20,49	27,86	6,7	-	-
2059	2026-05-08 04:35:00	0,75	38,51	4,84	0,47	20,51	27,81	6,7	-	-
2060	2026-05-08 04:40:00	0,75	38,97	4,84	0,47	20,49	27,76	6,7	-	-
2061	2026-05-08 04:45:00	0,75	38,83	4,84	0,47	20,51	27,71	6,7	-	-
2062	2026-05-08 04:50:00	0,75	39,21	4,84	0,47	20,45	27,66	6,71	-	-
2063	2026-05-08 04:55:00	0,75	39,52	4,84	0,47	20,71	27,66	6,71	-	-
2064	2026-05-08 05:00:00	0,75	41,5	4,84	0,47	21,84	27,8	6,71	-	-
2065	2026-05-08 05:05:00	0,75	40,44	4,84	0,47	21,44	27,94	6,71	-	-
2066	2026-05-08 05:10:00	0,75	40,6	4,84	0,47	20,88	28,02	6,71	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2067	2026-05-08 05:15:00	0,75	39,98	4,84	0,47	20,7	28,06	6,71	-	-
2068	2026-05-08 05:20:00	0,74	40,26	4,84	0,47	20,19	28,1	6,71	-	-
2069	2026-05-08 05:25:00	0,75	39,88	4,84	0,47	20,32	28,11	6,71	-	-
2070	2026-05-08 05:30:00	0,75	40,2	4,84	0,47	20,49	28,11	6,72	-	-
2071	2026-05-08 05:35:00	0,75	40,02	4,84	0,47	20,29	28,11	6,71	-	-
2072	2026-05-08 05:40:00	0,75	40,39	4,84	0,47	20,39	28,11	6,72	-	-
2073	2026-05-08 05:45:00	0,75	40,2	4,84	0,47	20,45	28,1	6,72	-	-
2074	2026-05-08 05:50:00	0,75	40,57	4,84	0,47	20,37	28,1	6,72	-	-
2075	2026-05-08 05:55:00	0,75	40,4	4,84	0,47	20,43	28,09	6,72	-	-
2076	2026-05-08 06:00:00	0,74	40,74	4,84	0,47	20,41	28,06	6,72	-	-
2077	2026-05-08 06:05:00	0,75	40,68	4,84	0,47	20,42	28,05	6,72	-	-
2078	2026-05-08 06:10:00	0,74	40,98	4,84	0,47	20,38	27,97	6,72	-	-
2079	2026-05-08 06:15:00	0,75	40,76	4,84	0,47	20,67	27,86	6,72	-	-
2080	2026-05-08 06:20:00	0,75	41,32	4,84	0,47	20,59	27,72	6,72	-	-
2081	2026-05-08 06:25:00	0,75	41,05	4,84	0,47	20,43	27,64	6,71	-	-
2082	2026-05-08 06:30:00	0,75	41,6	4,84	0,47	20,38	27,54	6,72	-	-
2083	2026-05-08 06:35:00	0,75	41,35	4,84	0,47	20,36	27,49	6,72	-	-
2084	2026-05-08 06:40:00	0,75	41,75	4,84	0,47	20,35	27,4	6,72	-	-
2085	2026-05-08 06:45:00	0,75	41,45	4,84	0,47	20,6	27,38	6,72	-	-
2086	2026-05-08 06:50:00	0,75	41,92	4,84	0,47	20,55	27,33	6,72	-	-
2087	2026-05-08 06:55:00	0,75	41,76	4,84	0,47	20,37	27,3	6,72	-	-
2088	2026-05-08 07:00:00	0,75	42,13	4,84	0,47	20,34	27,26	6,72	-	-
2089	2026-05-08 07:05:00	0,75	44,13	4,84	0,47	21,92	27,35	6,72	-	-
2090	2026-05-08 07:10:00	0,75	43,87	4,84	0,47	20,99	27,5	6,72	-	-
2091	2026-05-08 07:15:00	0,75	43,92	4,84	0,47	21,2	27,58	6,72	-	-
2092	2026-05-08 07:20:00	0,75	43,92	4,84	0,47	21,2	27,58	6,72	-	-
2093	2026-05-08 07:25:00	0,75	43,92	4,84	0,47	21,2	27,58	6,72	-	-
2094	2026-05-08 07:30:00	0,75	16,8	4,84	0,47	21,15	28,09	6,59	-	-
2095	2026-05-08 07:35:00	0,75	16,38	4,84	0,47	21,19	28,1	6,64	-	-
2096	2026-05-08 07:40:00	0,75	16,85	4,84	0,47	21,13	28,09	6,67	-	-
2097	2026-05-08 07:45:00	0,74	16,76	4,84	0,47	21,17	28,08	6,68	-	-
2098	2026-05-08 07:50:00	0,74	17,21	4,84	0,47	21,1	28,07	6,69	-	-
2099	2026-05-08 07:55:00	0,74	17,15	4,84	0,47	21,07	28,06	6,7	-	-
2100	2026-05-08 08:00:00	0,74	17,68	4,84	0,47	21,01	28,06	6,7	-	-
2101	2026-05-08 08:05:00	0,74	17,54	4,84	0,47	21	28,06	6,71	-	-
2102	2026-05-08 08:10:00	0,73	18	4,84	0,47	20,97	28,05	6,71	-	-
2103	2026-05-08 08:15:00	0,73	17,95	4,84	0,47	20,87	28,04	6,71	-	-
2104	2026-05-08 08:20:00	0,73	18,31	4,84	0,47	20,58	27,96	6,71	-	-
2105	2026-05-08 08:25:00	0,73	17,94	4,84	0,47	21,49	27,92	6,71	-	-
2106	2026-05-08 08:30:00	0,73	18,4	4,84	0,47	21,34	27,91	6,71	-	-
2107	2026-05-08 08:35:00	0,73	18,28	4,84	0,47	20,39	27,89	6,71	-	-
2108	2026-05-08 08:40:00	0,73	18,77	4,84	0,47	20,36	27,88	6,71	-	-
2109	2026-05-08 08:45:00	0,73	18,68	4,84	0,47	20,44	27,89	6,71	-	-
2110	2026-05-08 08:50:00	0,73	19,11	4,84	0,47	20,42	27,88	6,71	-	-
2111	2026-05-08 08:55:00	0,73	19,03	4,84	0,47	20,41	27,87	6,72	-	-
2112	2026-05-08 09:00:00	0,73	19,52	4,84	0,47	20,39	27,87	6,72	-	-
2113	2026-05-08 09:05:00	0,73	19,41	4,84	0,47	21,23	27,86	6,72	-	-
2114	2026-05-08 09:10:00	0,73	22,73	4,84	0,47	23,01	27,91	6,72	-	-
2115	2026-05-08 09:15:00	0,73	20,68	4,84	0,47	21,03	27,96	6,72	-	-
2116	2026-05-08 09:20:00	0,73	21,11	4,84	0,47	20,82	27,97	6,72	-	-
2117	2026-05-08 09:25:00	0,73	20,89	4,84	0,47	20,79	27,98	6,72	-	-
2118	2026-05-08 09:30:00	0,72	21,45	4,84	0,47	20,77	27,97	6,72	-	-
2119	2026-05-08 09:35:00	0,72	21,33	4,84	0,47	20,76	27,97	6,72	-	-
2120	2026-05-08 09:40:00	0,72	21,88	4,84	0,47	20,7	27,97	6,72	-	-
2121	2026-05-08 09:45:00	0,72	21,68	4,84	0,47	20,71	27,96	6,72	-	-
2122	2026-05-08 09:50:00	0,72	22,27	4,84	0,47	20,68	27,96	6,72	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2123	2026-05-08 09:55:00	0,72	22,08	4,84	0,47	20,69	27,96	6,72	-	-
2124	2026-05-08 10:00:00	0,72	22,64	4,84	0,47	20,67	27,96	6,72	-	-
2125	2026-05-08 10:05:00	0,72	22,43	4,84	0,47	20,65	27,96	6,72	-	-
2126	2026-05-08 10:10:00	0,72	22,97	4,84	0,47	20,62	27,96	6,72	-	-
2127	2026-05-08 10:15:00	0,72	22,77	4,84	0,47	20,62	27,96	6,72	-	-
2128	2026-05-08 10:20:00	0,72	23,36	4,84	0,47	20,58	27,96	6,72	-	-
2129	2026-05-08 10:25:00	0,72	22,85	4,84	0,47	20,37	27,91	6,72	-	-
2130	2026-05-08 10:30:00	0,72	23,26	4,84	0,47	20,2	27,88	6,72	-	-
2131	2026-05-08 10:35:00	0,72	23,06	4,84	0,47	20,25	27,86	6,72	-	-
2132	2026-05-08 10:40:00	0,72	23,45	4,84	0,47	20,16	27,86	6,72	-	-
2133	2026-05-08 10:45:00	0,72	23,36	4,84	0,47	20,11	27,86	6,72	-	-
2134	2026-05-08 10:50:00	0,72	23,76	4,84	0,47	20,09	27,86	6,72	-	-
2135	2026-05-08 10:55:00	0,72	23,68	4,84	0,47	20,03	27,86	6,73	-	-
2136	2026-05-08 11:00:00	0,72	24,03	4,84	0,47	20,05	27,86	6,73	-	-
2137	2026-05-08 11:05:00	0,72	23,99	4,84	0,47	20,27	27,86	6,73	-	-
2138	2026-05-08 11:10:00	0,72	24,44	4,84	0,47	20,24	27,86	6,73	-	-
2139	2026-05-08 11:15:00	0,72	24,89	4,84	0,47	21,47	27,86	6,73	-	-
2140	2026-05-08 11:20:00	0,72	26,09	4,84	0,47	20,95	27,91	6,73	-	-
2141	2026-05-08 11:25:00	0,72	25,33	4,84	0,47	20,56	27,95	6,73	-	-
2142	2026-05-08 11:30:00	0,72	25,85	4,84	0,47	20,49	27,96	6,73	-	-
2143	2026-05-08 11:35:00	0,71	25,62	4,84	0,47	20,49	27,96	6,73	-	-
2144	2026-05-08 11:40:00	0,71	26,14	4,84	0,47	20,46	27,96	6,73	-	-
2145	2026-05-08 11:45:00	0,71	25,98	4,84	0,47	20,55	27,96	6,73	-	-
2146	2026-05-08 11:50:00	0,71	26,5	4,84	0,47	20,5	27,96	6,73	-	-
2147	2026-05-08 11:55:00	0,71	26,27	4,84	0,47	20,9	27,96	6,73	-	-
2148	2026-05-08 12:00:00	0,71	14,89	4,84	0,47	21,5	27,97	6,73	-	-
2149	2026-05-08 12:05:00	0,71	15,01	4,84	0,47	21,61	27,98	6,73	-	-
2150	2026-05-08 12:10:00	0,71	15,37	4,84	0,47	21,56	27,98	6,74	-	-
2151	2026-05-08 12:15:00	0,71	15,37	4,84	0,47	21,07	28	6,74	-	-
2152	2026-05-08 12:20:00	0,71	15,7	4,84	0,47	21,03	28	6,74	-	-
2153	2026-05-08 12:25:00	0,71	15,7	4,84	0,47	20,92	28	6,74	-	-
2154	2026-05-08 12:30:00	0,71	16,15	4,84	0,47	20,79	27,98	6,74	-	-
2155	2026-05-08 12:35:00	0,71	15,88	4,84	0,47	20,64	27,96	6,74	-	-
2156	2026-05-08 12:40:00	0,71	16,32	4,84	0,47	20,55	27,95	6,74	-	-
2157	2026-05-08 12:45:00	0,71	16,18	4,84	0,47	20,51	27,93	6,74	-	-
2158	2026-05-08 12:50:00	0,71	16,64	4,84	0,47	20,53	27,93	6,74	-	-
2159	2026-05-08 12:55:00	0,71	16,47	4,84	0,47	20,49	27,93	6,74	-	-
2160	2026-05-08 13:00:00	0,71	16,98	4,84	0,47	20,43	27,94	6,74	-	-
2161	2026-05-08 13:05:00	0,71	16,89	4,84	0,47	20,45	27,95	6,74	-	-
2162	2026-05-08 13:10:00	0,71	17,42	4,84	0,47	20,44	27,95	6,74	-	-
2163	2026-05-08 13:15:00	0,71	17,27	4,84	0,47	20,45	27,96	6,74	-	-
2164	2026-05-08 13:20:00	0,71	17,7	4,84	0,47	20,4	27,96	6,74	-	-
2165	2026-05-08 13:25:00	0,71	19,29	4,84	0,47	21,69	27,99	6,74	-	-
2166	2026-05-08 13:30:00	0,71	18,92	4,84	0,47	20,94	28,02	6,74	-	-
2167	2026-05-08 13:35:00	0,71	18,57	4,84	0,47	20,95	28,04	6,75	-	-
2168	2026-05-08 13:40:00	0,71	19,1	4,84	0,47	20,9	28,05	6,75	-	-
2169	2026-05-08 13:45:00	0,71	18,99	4,84	0,47	21,06	28,06	6,75	-	-
2170	2026-05-08 13:50:00	0,71	19,49	4,84	0,47	21	28,06	6,75	-	-
2171	2026-05-08 13:55:00	0,71	19,41	4,84	0,47	20,78	28,07	6,75	-	-
2172	2026-05-08 14:00:00	0,71	19,96	4,84	0,47	20,75	28,09	6,75	-	-
2173	2026-05-08 14:05:00	0,71	19,86	4,84	0,47	20,75	28,11	6,75	-	-
2174	2026-05-08 14:10:00	0,71	20,42	4,84	0,47	20,74	28,11	6,75	-	-
2175	2026-05-08 14:15:00	0,71	20,24	4,84	0,47	20,85	28,11	6,75	-	-
2176	2026-05-08 14:20:00	0,71	20,75	4,84	0,47	20,8	28,14	6,75	-	-
2177	2026-05-08 14:25:00	0,71	20,63	4,84	0,47	20,78	28,15	6,75	-	-
2178	2026-05-08 14:30:00	0,71	21,11	4,84	0,47	20,74	28,16	6,75	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2179	2026-05-08 14:35:00	0,7	21,04	4,84	0,47	20,7	28,16	6,75	-	-
2180	2026-05-08 14:40:00	0,7	21,24	4,84	0,47	20,5	28,16	6,75	-	-
2181	2026-05-08 14:45:00	0,7	21,01	4,84	0,47	20,46	28,16	6,75	-	-
2182	2026-05-08 14:50:00	0,7	21,38	4,84	0,47	20,38	28,16	6,75	-	-
2183	2026-05-08 14:55:00	0,71	21,26	4,84	0,47	20,34	28,17	6,75	-	-
2184	2026-05-08 15:00:00	0,7	21,66	4,84	0,47	20,29	28,19	6,75	-	-
2185	2026-05-08 15:05:00	0,71	21,6	4,84	0,47	20,32	28,21	6,75	-	-
2186	2026-05-08 15:10:00	0,71	22,08	4,84	0,47	20,31	28,21	6,75	-	-
2187	2026-05-08 15:15:00	0,71	21,9	4,84	0,47	20,5	28,24	6,75	-	-
2188	2026-05-08 15:20:00	0,7	22,38	4,84	0,47	20,45	28,26	6,75	-	-
2189	2026-05-08 15:25:00	0,71	22,27	4,84	0,47	20,28	28,26	6,75	-	-
2190	2026-05-08 15:30:00	0,71	25,33	4,84	0,47	22,33	28,26	6,75	-	-
2191	2026-05-08 15:35:00	0,71	23,42	4,84	0,47	20,89	28,26	6,75	-	-
2192	2026-05-08 15:40:00	0,71	23,65	4,84	0,47	20,65	28,26	6,75	-	-
2193	2026-05-08 15:45:00	0,7	23,48	4,84	0,47	20,62	28,28	6,75	-	-
2194	2026-05-08 15:50:00	0,7	23,99	4,84	0,47	20,6	28,3	6,75	-	-
2195	2026-05-08 15:55:00	0,7	23,86	4,84	0,47	20,63	28,31	6,75	-	-
2196	2026-05-08 16:00:00	0,7	24,33	4,84	0,47	20,61	28,31	6,75	-	-
2197	2026-05-08 16:05:00	0,7	24,2	4,84	0,47	20,59	28,32	6,75	-	-
2198	2026-05-08 16:10:00	0,7	24,64	4,84	0,47	20,57	28,33	6,75	-	-
2199	2026-05-08 16:15:00	0,7	24,52	4,84	0,47	20,57	28,35	6,75	-	-
2200	2026-05-08 16:20:00	0,7	24,9	4,84	0,47	20,55	28,37	6,75	-	-
2201	2026-05-08 16:25:00	0,7	24,77	4,84	0,47	20,58	28,38	6,75	-	-
2202	2026-05-08 16:30:00	0,7	25,19	4,84	0,47	20,54	28,39	6,76	-	-
2203	2026-05-08 16:35:00	0,7	25,03	4,84	0,47	20,63	28,41	6,76	-	-
2204	2026-05-08 16:40:00	0,7	25,49	4,84	0,47	20,55	28,41	6,76	-	-
2205	2026-05-08 16:45:00	0,7	25,18	4,84	0,47	20,6	28,42	6,76	-	-
2206	2026-05-08 16:50:00	0,7	25,39	4,84	0,47	20,46	28,43	6,76	-	-
2207	2026-05-08 16:55:00	0,7	25,26	4,84	0,47	21,63	28,43	6,76	-	-
2208	2026-05-08 17:00:00	0,7	25,55	4,84	0,47	21,54	28,45	6,76	-	-
2209	2026-05-08 17:05:00	0,7	25,35	4,84	0,47	21,17	28,46	6,76	-	-
2210	2026-05-08 17:10:00	0,7	25,69	4,84	0,47	21,13	28,46	6,76	-	-
2211	2026-05-08 17:15:00	0,7	25,65	4,84	0,47	20,16	28,47	6,75	-	-
2212	2026-05-08 17:20:00	0,7	26,04	4,84	0,47	20,14	28,47	6,75	-	-
2213	2026-05-08 17:25:00	0,7	25,96	4,84	0,47	20,91	28,47	6,75	-	-
2214	2026-05-08 17:30:00	0,7	26,33	4,84	0,47	20,86	28,48	6,75	-	-
2215	2026-05-08 17:35:00	0,7	26,27	4,84	0,47	20,1	28,48	6,76	-	-
2216	2026-05-08 17:40:00	0,7	27,94	4,84	0,47	20,96	28,47	6,76	-	-
2217	2026-05-08 17:45:00	0,7	27,11	4,84	0,47	20,61	28,48	6,76	-	-
2218	2026-05-08 17:50:00	0,7	27,45	4,84	0,47	20,51	28,49	6,76	-	-
2219	2026-05-08 17:55:00	0,7	27,31	4,84	0,47	20,47	28,5	6,76	-	-
2220	2026-05-08 18:00:00	0,7	27,7	4,84	0,47	20,43	28,51	6,76	-	-
2221	2026-05-08 18:05:00	0,7	27,57	4,84	0,47	20,49	28,51	6,76	-	-
2222	2026-05-08 18:10:00	0,7	27,94	4,84	0,47	20,4	28,51	6,76	-	-
2223	2026-05-08 18:15:00	0,7	27,79	4,84	0,47	20,42	28,51	6,76	-	-
2224	2026-05-08 18:20:00	0,7	28,14	4,84	0,47	20,4	28,51	6,76	-	-
2225	2026-05-08 18:25:00	0,7	27,98	4,84	0,47	20,87	28,52	6,76	-	-
2226	2026-05-08 18:30:00	0,7	28,36	4,84	0,47	20,84	28,52	6,76	-	-
2227	2026-05-08 18:35:00	0,7	28,18	4,84	0,47	20,42	28,51	6,76	-	-
2228	2026-05-08 18:40:00	0,7	28,56	4,84	0,47	20,39	28,51	6,77	-	-
2229	2026-05-08 18:45:00	0,7	28,38	4,84	0,47	20,44	28,52	6,77	-	-
2230	2026-05-08 18:50:00	0,69	28,74	4,84	0,47	20,35	28,52	6,77	-	-
2231	2026-05-08 18:55:00	0,69	28,3	4,84	0,47	20,18	28,48	6,77	-	-
2232	2026-05-08 19:00:00	0,69	28,61	4,84	0,47	20,11	28,47	6,77	-	-
2233	2026-05-08 19:05:00	0,7	28,41	4,84	0,47	20,1	28,47	6,77	-	-
2234	2026-05-08 19:10:00	0,69	28,63	4,84	0,47	20,06	28,47	6,77	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2235	2026-05-08 19:15:00	0,7	28,53	4,84	0,47	20,09	28,47	6,77	-	-
2236	2026-05-08 19:20:00	0,7	28,83	4,84	0,47	20,06	28,47	6,77	-	-
2237	2026-05-08 19:25:00	0,7	28,76	4,84	0,47	20,85	28,47	6,77	-	-
2238	2026-05-08 19:30:00	0,7	29,09	4,84	0,47	20,81	28,47	6,77	-	-
2239	2026-05-08 19:35:00	0,7	28,96	4,84	0,47	19,99	28,47	6,77	-	-
2240	2026-05-08 19:40:00	0,7	29,26	4,84	0,47	19,97	28,46	6,77	-	-
2241	2026-05-08 19:45:00	0,7	31,25	4,84	0,47	21,48	28,47	6,77	-	-
2242	2026-05-08 19:50:00	0,7	30,46	4,84	0,47	20,51	28,48	6,77	-	-
2243	2026-05-08 19:55:00	0,7	29,94	4,84	0,47	20,34	28,49	6,77	-	-
2244	2026-05-08 20:00:00	0,7	30,27	4,84	0,47	20,3	28,5	6,77	-	-
2245	2026-05-08 20:05:00	0,7	30,16	4,84	0,47	20,3	28,5	6,77	-	-
2246	2026-05-08 20:10:00	0,7	30,5	4,84	0,47	20,28	28,5	6,77	-	-
2247	2026-05-08 20:15:00	0,7	30,33	4,84	0,47	20,52	28,49	6,78	-	-
2248	2026-05-08 20:20:00	0,7	30,69	4,84	0,47	20,45	28,48	6,78	-	-
2249	2026-05-08 20:25:00	0,7	30,49	4,84	0,47	20,26	28,48	6,78	-	-
2250	2026-05-08 20:30:00	0,7	30,84	4,84	0,47	20,24	28,48	6,78	-	-
2251	2026-05-08 20:35:00	0,7	30,66	4,84	0,47	20,41	28,48	6,78	-	-
2252	2026-05-08 20:40:00	0,7	31,01	4,84	0,47	20,26	28,48	6,78	-	-
2253	2026-05-08 20:45:00	0,7	30,84	4,84	0,47	20,24	28,48	6,78	-	-
2254	2026-05-08 20:50:00	0,7	31,18	4,84	0,47	20,22	28,47	6,78	-	-
2255	2026-05-08 20:55:00	0,7	30,99	4,84	0,47	20,23	28,47	6,78	-	-
2256	2026-05-08 21:00:00	0,69	31,18	4,84	0,47	20,07	28,44	6,78	-	-
2257	2026-05-08 21:05:00	0,7	30,9	4,84	0,47	20,04	28,41	6,78	-	-
2258	2026-05-08 21:10:00	0,7	31,07	4,84	0,47	20	28,4	6,78	-	-
2259	2026-05-08 21:15:00	0,7	31,01	4,84	0,47	21,09	28,39	6,78	-	-
2260	2026-05-08 21:20:00	0,7	31,25	4,84	0,47	21,01	28,4	6,78	-	-
2261	2026-05-08 21:25:00	0,7	31,12	4,84	0,47	20,35	28,39	6,78	-	-
2262	2026-05-08 21:30:00	0,7	31,43	4,84	0,47	20,28	28,38	6,78	-	-
2263	2026-05-08 21:35:00	0,7	31,34	4,84	0,47	20,31	28,38	6,78	-	-
2264	2026-05-08 21:40:00	0,7	31,63	4,84	0,47	20,28	28,38	6,78	-	-
2265	2026-05-08 21:45:00	0,7	31,48	4,84	0,47	19,86	28,38	6,78	-	-
2266	2026-05-08 21:50:00	0,7	31,77	4,84	0,47	19,84	28,38	6,78	-	-
2267	2026-05-08 21:55:00	0,7	33,69	4,84	0,47	20,55	28,41	6,78	-	-
2268	2026-05-08 22:00:00	0,7	33,69	4,84	0,47	20,21	28,44	6,78	-	-
2269	2026-05-08 22:05:00	0,7	32,18	4,84	0,47	20,48	28,44	6,78	-	-
2270	2026-05-08 22:10:00	0,7	32,51	4,84	0,47	20,41	28,45	6,78	-	-
2271	2026-05-08 22:15:00	0,7	32,31	4,84	0,47	20,17	28,44	6,78	-	-
2272	2026-05-08 22:20:00	0,7	32,59	4,84	0,47	20,15	28,44	6,78	-	-
2273	2026-05-08 22:25:00	0,7	32,44	4,84	0,47	20,16	28,44	6,79	-	-
2274	2026-05-08 22:30:00	0,7	32,71	4,84	0,47	20,13	28,44	6,79	-	-
2275	2026-05-08 22:35:00	0,7	32,58	4,84	0,47	20,27	28,44	6,79	-	-
2276	2026-05-08 22:40:00	0,7	32,84	4,84	0,47	20,25	28,44	6,79	-	-
2277	2026-05-08 22:45:00	0,7	32,82	4,84	0,47	20,21	28,43	6,79	-	-
2278	2026-05-08 22:50:00	0,7	33,08	4,84	0,47	20,15	28,43	6,79	-	-
2279	2026-05-08 22:55:00	0,7	32,91	4,84	0,47	20,13	28,43	6,79	-	-
2280	2026-05-08 23:00:00	0,7	33,18	4,84	0,47	20,12	28,42	6,79	-	-
2281	2026-05-08 23:05:00	0,7	33,01	4,84	0,47	20,07	28,41	6,79	-	-
2282	2026-05-08 23:10:00	0,7	33,13	4,84	0,47	19,94	28,36	6,79	-	-
2283	2026-05-08 23:15:00	0,7	32,87	4,84	0,47	20,32	28,35	6,79	-	-
2284	2026-05-08 23:20:00	0,7	33,05	4,84	0,47	20,29	28,33	6,79	-	-
2285	2026-05-08 23:25:00	0,7	32,95	4,84	0,47	21,84	28,33	6,79	-	-
2286	2026-05-08 23:30:00	0,7	33,22	4,84	0,47	21,79	28,32	6,79	-	-
2287	2026-05-08 23:35:00	0,7	33,07	4,84	0,47	20,88	28,32	6,79	-	-
2288	2026-05-08 23:40:00	0,7	33,35	4,84	0,47	20,82	28,32	6,79	-	-
2289	2026-05-08 23:45:00	0,7	33,18	4,84	0,47	19,82	28,32	6,79	-	-
2290	2026-05-08 23:50:00	0,7	33,48	4,84	0,47	19,8	28,32	6,79	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2291	2026-05-08 23:55:00	0,7	33,36	4,84	0,47	20,18	28,32	6,79	-	-
2292	2026-05-09 00:00:00	0,7	35,11	4,84	0,47	21,02	28,35	6,79	-	-
2293	2026-05-09 00:05:00	0,7	34,29	4,84	0,47	20,1	28,4	6,79	-	-
2294	2026-05-09 00:15:00	0,7	34,18	4,84	0,47	20,16	28,4	6,79	-	-
2295	2026-05-09 00:20:00	0,7	34,43	4,84	0,47	20,11	28,4	6,79	-	-
2296	2026-05-09 00:25:00	0,7	34,32	4,84	0,47	20,08	28,4	6,79	-	-
2297	2026-05-09 00:30:00	0,7	34,58	4,84	0,47	20,05	28,4	6,79	-	-
2298	2026-05-09 00:35:00	0,7	34,42	4,84	0,47	20,06	28,4	6,79	-	-
2299	2026-05-09 00:40:00	0,7	34,7	4,84	0,47	20,04	28,4	6,79	-	-
2300	2026-05-09 00:45:00	0,7	34,54	4,84	0,47	20,03	28,39	6,79	-	-
2301	2026-05-09 00:50:00	0,7	34,87	4,84	0,47	20,02	28,39	6,79	-	-
2302	2026-05-09 00:55:00	0,7	34,71	4,84	0,47	20,03	28,39	6,8	-	-
2303	2026-05-09 01:00:00	0,7	34,99	4,84	0,47	20,01	28,38	6,8	-	-
2304	2026-05-09 01:05:00	0,7	34,78	4,84	0,47	20,03	28,39	6,8	-	-
2305	2026-05-09 01:10:00	0,69	35,1	4,84	0,47	20,01	28,39	6,8	-	-
2306	2026-05-09 01:15:00	0,7	34,76	4,84	0,47	19,89	28,35	6,8	-	-
2307	2026-05-09 01:20:00	0,7	34,94	4,84	0,47	19,81	28,32	6,8	-	-
2308	2026-05-09 01:25:00	0,7	34,7	4,84	0,47	19,8	28,31	6,8	-	-
2309	2026-05-09 01:30:00	0,7	34,83	4,84	0,47	19,76	28,31	6,8	-	-
2310	2026-05-09 01:35:00	0,7	34,7	4,84	0,47	19,86	28,31	6,8	-	-
2311	2026-05-09 01:40:00	0,7	35,07	4,84	0,47	19,85	28,31	6,8	-	-
2312	2026-05-09 01:45:00	0,7	34,89	4,84	0,47	19,78	28,31	6,8	-	-
2313	2026-05-09 01:50:00	0,7	35,12	4,84	0,47	19,75	28,31	6,8	-	-
2314	2026-05-09 01:55:00	0,7	34,96	4,84	0,47	19,7	28,31	6,8	-	-
2315	2026-05-09 02:00:00	0,7	35,16	4,84	0,47	19,7	28,31	6,8	-	-
2316	2026-05-09 02:05:00	0,7	36,81	4,84	0,47	21,39	28,31	6,79	-	-
2317	2026-05-09 02:10:00	0,7	36,13	4,84	0,47	20,2	28,34	6,79	-	-
2318	2026-05-09 02:15:00	0,7	35,71	4,84	0,47	20	28,36	6,8	-	-
2319	2026-05-09 02:20:00	0,7	35,96	4,84	0,47	19,96	28,36	6,8	-	-
2320	2026-05-09 02:25:00	0,7	35,83	4,84	0,47	19,95	28,36	6,8	-	-
2321	2026-05-09 02:30:00	0,7	36,08	4,84	0,47	19,95	28,36	6,8	-	-
2322	2026-05-09 02:35:00	0,7	35,92	4,84	0,47	20,03	28,36	6,8	-	-
2323	2026-05-09 02:40:00	0,7	36,16	4,84	0,47	20	28,36	6,8	-	-
2324	2026-05-09 02:45:00	0,7	36,07	4,84	0,47	19,96	28,35	6,8	-	-
2325	2026-05-09 02:50:00	0,7	36,3	4,84	0,47	19,94	28,35	6,8	-	-
2326	2026-05-09 02:55:00	0,7	36,17	4,84	0,47	19,94	28,33	6,8	-	-
2327	2026-05-09 03:00:00	0,7	36,4	4,84	0,47	19,92	28,33	6,8	-	-
2328	2026-05-09 03:05:00	0,7	36,29	4,84	0,47	19,91	28,32	6,8	-	-
2329	2026-05-09 03:10:00	0,7	36,49	4,84	0,47	19,9	28,32	6,8	-	-
2330	2026-05-09 03:15:00	0,7	36,35	4,84	0,47	20	28,31	6,8	-	-
2331	2026-05-09 03:20:00	0,7	36,7	4,84	0,47	19,91	28,31	6,8	-	-
2332	2026-05-09 03:25:00	0,7	36,23	4,84	0,47	19,75	28,26	6,8	-	-
2333	2026-05-09 03:30:00	0,7	36,46	4,84	0,47	19,7	28,25	6,8	-	-
2334	2026-05-09 03:35:00	0,7	36,18	4,84	0,47	19,67	28,23	6,8	-	-
2335	2026-05-09 03:40:00	0,7	36,43	4,84	0,47	19,67	28,22	6,8	-	-
2336	2026-05-09 03:45:00	0,7	36,22	4,84	0,47	19,7	28,22	6,8	-	-
2337	2026-05-09 03:50:00	0,7	36,38	4,84	0,47	19,68	28,21	6,8	-	-
2338	2026-05-09 03:55:00	0,7	36,31	4,84	0,47	19,68	28,21	6,8	-	-
2339	2026-05-09 04:00:00	0,7	36,55	4,84	0,47	19,66	28,21	6,8	-	-
2340	2026-05-09 04:05:00	0,7	36,33	4,84	0,47	19,67	28,21	6,8	-	-
2341	2026-05-09 04:10:00	0,7	36,59	4,84	0,47	19,65	28,21	6,8	-	-
2342	2026-05-09 04:15:00	0,7	37,48	4,84	0,47	20,33	28,22	6,8	-	-
2343	2026-05-09 04:20:00	0,7	37,24	4,84	0,47	19,92	28,26	6,8	-	-
2344	2026-05-09 04:25:00	0,7	36,91	4,84	0,47	20,01	28,26	6,8	-	-
2345	2026-05-09 04:30:00	0,7	37,16	4,84	0,47	19,97	28,26	6,8	-	-
2346	2026-05-09 04:35:00	0,7	37,03	4,84	0,47	19,86	28,26	6,81	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2347	2026-05-09 04:40:00	0,7	37,26	4,84	0,47	19,84	28,25	6,81	-	-
2348	2026-05-09 04:45:00	0,7	37,11	4,84	0,47	19,86	28,24	6,81	-	-
2349	2026-05-09 04:50:00	0,7	37,32	4,84	0,47	19,84	28,23	6,81	-	-
2350	2026-05-09 04:55:00	0,7	37,2	4,84	0,47	20,41	28,22	6,81	-	-
2351	2026-05-09 05:00:00	0,7	37,45	4,84	0,47	20,36	28,21	6,81	-	-
2352	2026-05-09 05:05:00	0,7	37,28	4,84	0,47	19,83	28,21	6,81	-	-
2353	2026-05-09 05:10:00	0,7	37,47	4,84	0,47	19,82	28,21	6,81	-	-
2354	2026-05-09 05:15:00	0,7	37,36	4,84	0,47	19,98	28,21	6,81	-	-
2355	2026-05-09 05:20:00	0,7	37,6	4,84	0,47	19,95	28,21	6,81	-	-
2356	2026-05-09 05:25:00	0,7	37,43	4,84	0,47	19,8	28,2	6,81	-	-
2357	2026-05-09 05:30:00	0,7	37,52	4,84	0,47	19,69	28,16	6,81	-	-
2358	2026-05-09 05:35:00	0,7	37,17	4,84	0,47	19,66	28,11	6,81	-	-
2359	2026-05-09 05:40:00	0,7	37,4	4,84	0,47	19,63	28,11	6,81	-	-
2360	2026-05-09 05:45:00	0,7	37,07	4,84	0,47	19,57	28,11	6,81	-	-
2361	2026-05-09 05:50:00	0,7	37,31	4,84	0,47	19,57	28,11	6,81	-	-
2362	2026-05-09 05:55:00	0,7	37,23	4,84	0,47	19,56	28,1	6,81	-	-
2363	2026-05-09 06:00:00	0,7	37,37	4,84	0,47	19,55	28,1	6,81	-	-
2364	2026-05-09 06:05:00	0,7	37,13	4,84	0,47	19,56	28,09	6,81	-	-
2365	2026-05-09 06:10:00	0,7	37,39	4,84	0,47	19,54	28,08	6,81	-	-
2366	2026-05-09 06:15:00	0,7	37,2	4,84	0,47	19,52	28,07	6,81	-	-
2367	2026-05-09 06:20:00	0,71	39,11	4,84	0,47	20,67	28,06	6,81	-	-
2368	2026-05-09 06:25:00	0,71	37,9	4,84	0,47	20,84	28,11	6,81	-	-
2369	2026-05-09 06:30:00	0,7	37,96	4,84	0,47	20,66	28,12	6,81	-	-
2370	2026-05-09 06:35:00	0,7	37,77	4,84	0,47	19,83	28,12	6,82	-	-
2371	2026-05-09 06:40:00	0,7	38	4,84	0,47	19,81	28,12	6,82	-	-
2372	2026-05-09 06:45:00	0,7	37,87	4,84	0,47	19,76	28,11	6,82	-	-
2373	2026-05-09 06:50:00	0,7	38,11	4,84	0,47	19,74	28,11	6,82	-	-
2374	2026-05-09 06:55:00	0,71	37,95	4,84	0,47	19,78	28,11	6,82	-	-
2375	2026-05-09 07:00:00	0,71	38,18	4,84	0,47	19,76	28,11	6,82	-	-
2376	2026-05-09 07:05:00	0,71	37,99	4,84	0,47	19,74	28,1	6,82	-	-
2377	2026-05-09 07:10:00	0,71	38,21	4,84	0,47	19,73	28,09	6,82	-	-
2378	2026-05-09 07:15:00	0,71	38,03	4,84	0,47	19,86	28,08	6,82	-	-
2379	2026-05-09 07:20:00	0,71	13,08	4,84	0,47	19,65	28,06	6,79	-	-
2380	2026-05-09 07:25:00	0,71	13,22	4,84	0,47	19,61	28,06	6,81	-	-
2381	2026-05-09 07:30:00	0,71	13,51	4,84	0,47	19,65	28,06	6,81	-	-
2382	2026-05-09 07:35:00	0,71	13,62	4,84	0,47	19,56	28,02	6,82	-	-
2383	2026-05-09 07:40:00	0,71	13,83	4,84	0,47	19,47	27,97	6,82	-	-
2384	2026-05-09 07:45:00	0,71	13,85	4,84	0,47	19,44	27,92	6,77	-	-
2385	2026-05-09 07:50:00	0,71	14,16	4,84	0,47	19,39	27,92	6,8	-	-
2386	2026-05-09 07:55:00	0,71	14,21	4,84	0,47	19,53	27,91	6,81	-	-
2387	2026-05-09 08:00:00	0,71	14,56	4,84	0,47	19,51	27,91	6,82	-	-
2388	2026-05-09 08:05:00	0,71	14,65	4,84	0,47	19,6	27,91	6,82	-	-
2389	2026-05-09 08:10:00	0,71	14,9	4,84	0,47	19,56	27,91	6,82	-	-
2390	2026-05-09 08:15:00	0,71	15,04	4,84	0,47	25,18	27,86	6,95	-	-
2391	2026-05-09 08:20:00	0,71	15,27	4,84	0,47	23,34	27,9	6,88	-	-
2392	2026-05-09 08:25:00	0,72	15,49	4,84	0,47	19,41	27,9	6,85	-	-
2393	2026-05-09 08:30:00	0,72	16,49	4,84	0,47	19,97	27,96	6,83	-	-
2394	2026-05-09 08:35:00	0,71	16,19	4,84	0,47	19,61	27,97	6,83	-	-
2395	2026-05-09 08:40:00	0,71	16,55	4,84	0,47	19,57	27,98	6,83	-	-
2396	2026-05-09 08:45:00	0,71	16,61	4,84	0,47	19,62	27,98	6,83	-	-
2397	2026-05-09 08:50:00	0,71	16,99	4,84	0,47	19,61	27,97	6,83	-	-
2398	2026-05-09 08:55:00	0,72	17,07	4,84	0,47	19,76	27,97	6,83	-	-
2399	2026-05-09 09:00:00	0,72	17,43	4,84	0,47	19,72	27,97	6,83	-	-
2400	2026-05-09 09:05:00	0,71	17,51	4,84	0,47	19,54	27,96	6,83	-	-
2401	2026-05-09 09:10:00	0,71	17,88	4,84	0,47	19,53	27,97	6,83	-	-
2402	2026-05-09 09:15:00	0,72	17,92	4,84	0,47	19,53	27,96	6,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2403	2026-05-09 09:20:00	0,72	18,28	4,84	0,47	19,52	27,96	6,83	-	-
2404	2026-05-09 09:25:00	0,72	18,36	4,84	0,47	19,53	27,96	6,83	-	-
2405	2026-05-09 09:30:00	0,72	18,68	4,84	0,47	19,52	27,96	6,83	-	-
2406	2026-05-09 09:35:00	0,71	18,72	4,84	0,47	19,53	27,95	6,83	-	-
2407	2026-05-09 09:40:00	0,71	19,11	4,84	0,47	19,48	27,32	6,89	-	-
2408	2026-05-09 09:45:00	0,72	18,98	4,84	0,47	21,06	27,84	6,82	-	-
2409	2026-05-09 09:50:00	0,71	19,27	4,84	0,47	20,9	27,84	6,82	-	-
2410	2026-05-09 09:55:00	0,72	19,37	4,84	0,47	19,34	27,81	6,83	-	-
2411	2026-05-09 10:00:00	0,72	19,63	4,84	0,47	19,3	27,81	6,83	-	-
2412	2026-05-09 10:05:00	0,72	19,63	4,84	0,47	19,29	27,81	6,83	-	-
2413	2026-05-09 10:10:00	0,72	19,95	4,84	0,47	19,28	27,81	6,83	-	-
2414	2026-05-09 10:15:00	0,72	20,03	4,84	0,47	19,91	27,81	6,83	-	-
2415	2026-05-09 10:20:00	0,72	20,25	4,84	0,47	19,86	27,81	6,83	-	-
2416	2026-05-09 10:25:00	0,72	20,4	4,84	0,47	19,27	27,82	6,82	-	-
2417	2026-05-09 10:30:00	0,72	20,69	4,84	0,47	19,26	27,82	6,83	-	-
2418	2026-05-09 10:35:00	0,72	21,8	4,84	0,47	20,11	27,86	6,83	-	-
2419	2026-05-09 10:40:00	0,72	21,52	4,84	0,47	19,59	27,91	6,83	-	-
2420	2026-05-09 10:45:00	0,72	21,45	4,84	0,47	19,52	27,91	6,83	-	-
2421	2026-05-09 10:50:00	0,72	21,75	4,84	0,47	19,49	27,91	6,83	-	-
2422	2026-05-09 10:55:00	0,72	21,77	4,84	0,47	19,63	27,91	6,83	-	-
2423	2026-05-09 11:00:00	0,72	22,07	4,84	0,47	19,57	27,91	6,84	-	-
2424	2026-05-09 11:05:00	0,72	22,09	4,84	0,47	19,8	27,91	6,84	-	-
2425	2026-05-09 11:10:00	0,72	22,4	4,84	0,47	19,76	27,91	6,84	-	-
2426	2026-05-09 11:15:00	0,72	22,4	4,84	0,47	19,5	27,92	6,84	-	-
2427	2026-05-09 11:20:00	0,72	22,7	4,84	0,47	19,45	27,92	6,84	-	-
2428	2026-05-09 11:25:00	0,72	22,67	4,84	0,47	19,46	27,92	6,84	-	-
2429	2026-05-09 11:30:00	0,72	22,95	4,84	0,47	19,44	27,92	6,84	-	-
2430	2026-05-09 11:35:00	0,72	22,93	4,84	0,47	19,44	27,92	6,84	-	-
2431	2026-05-09 11:40:00	0,72	23,25	4,84	0,47	19,43	27,92	6,84	-	-
2432	2026-05-09 11:45:00	0,71	13,16	4,84	0,47	19,61	27,92	6,84	-	-
2433	2026-05-09 11:50:00	0,71	13,42	4,84	0,47	19,52	27,9	6,84	-	-
2434	2026-05-09 11:55:00	0,71	13,45	4,84	0,47	20,1	27,86	6,84	-	-
2435	2026-05-09 12:00:00	0,72	13,7	4,84	0,47	20,06	27,86	6,83	-	-
2436	2026-05-09 12:05:00	0,72	13,66	4,84	0,47	19,9	27,86	6,84	-	-
2437	2026-05-09 12:10:00	0,72	14,07	4,84	0,47	19,87	27,86	6,83	-	-
2438	2026-05-09 12:15:00	0,72	14,14	4,84	0,47	19,51	27,86	6,84	-	-
2439	2026-05-09 12:20:00	0,72	14,39	4,84	0,47	19,5	27,86	6,83	-	-
2440	2026-05-09 12:25:00	0,72	14,55	4,84	0,47	20,04	27,86	6,83	-	-
2441	2026-05-09 12:30:00	0,72	14,85	4,84	0,47	19,99	27,86	6,83	-	-
2442	2026-05-09 12:35:00	0,72	14,99	4,84	0,47	19,37	27,86	6,83	-	-
2443	2026-05-09 12:40:00	0,72	15,4	4,84	0,47	19,79	27,86	6,83	-	-
2444	2026-05-09 12:45:00	0,72	15,79	4,84	0,47	19,8	27,91	6,84	-	-
2445	2026-05-09 12:50:00	0,72	16	4,84	0,47	19,61	27,92	6,84	-	-
2446	2026-05-09 12:55:00	0,72	16,02	4,84	0,47	19,56	27,92	6,84	-	-
2447	2026-05-09 13:00:00	0,72	16,41	4,84	0,47	19,54	27,92	6,84	-	-
2448	2026-05-09 13:05:00	0,72	16,47	4,84	0,47	19,55	27,93	6,84	-	-
2449	2026-05-09 13:10:00	0,72	16,81	4,84	0,47	19,53	27,93	6,84	-	-
2450	2026-05-09 13:15:00	0,71	16,91	4,84	0,47	19,56	27,94	6,84	-	-
2451	2026-05-09 13:20:00	0,71	17,26	4,84	0,47	19,55	27,95	6,84	-	-
2452	2026-05-09 13:25:00	0,71	17,33	4,84	0,47	19,62	27,96	6,84	-	-
2453	2026-05-09 13:30:00	0,71	17,7	4,84	0,47	19,54	27,96	6,84	-	-
2454	2026-05-09 13:35:00	0,71	17,72	4,84	0,47	19,51	27,96	6,84	-	-
2455	2026-05-09 13:40:00	0,71	18,11	4,84	0,47	19,49	27,96	6,84	-	-
2456	2026-05-09 13:45:00	0,71	18,14	4,84	0,47	19,64	27,96	6,84	-	-
2457	2026-05-09 13:50:00	0,71	18,45	4,84	0,47	19,59	27,96	6,84	-	-
2458	2026-05-09 13:55:00	0,71	18,62	4,84	0,47	19,45	27,96	6,84	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2459	2026-05-09 14:00:00	0,71	18,72	4,84	0,47	19,38	27,93	6,84	-	-
2460	2026-05-09 14:05:00	0,71	18,82	4,84	0,47	19,53	27,93	6,84	-	-
2461	2026-05-09 14:10:00	0,71	19,07	4,84	0,47	19,49	27,93	6,84	-	-
2462	2026-05-09 14:15:00	0,71	19,05	4,84	0,47	20,01	27,94	6,84	-	-
2463	2026-05-09 14:20:00	0,71	19,35	4,84	0,47	19,99	27,94	6,84	-	-
2464	2026-05-09 14:25:00	0,71	19,52	4,84	0,47	20,98	27,95	6,84	-	-
2465	2026-05-09 14:30:00	0,71	19,77	4,84	0,47	20,91	27,96	6,83	-	-
2466	2026-05-09 14:35:00	0,71	19,89	4,84	0,47	19,34	27,96	6,83	-	-
2467	2026-05-09 14:40:00	0,71	20,09	4,84	0,47	19,32	27,96	6,84	-	-
2468	2026-05-09 14:45:00	0,71	20,21	4,84	0,47	19,49	27,96	6,84	-	-
2469	2026-05-09 14:50:00	0,71	21,33	4,84	0,47	20,07	27,96	6,84	-	-
2470	2026-05-09 14:55:00	0,71	20,9	4,84	0,47	19,62	27,98	6,84	-	-
2471	2026-05-09 15:00:00	0,71	21,21	4,84	0,47	19,47	28	6,84	-	-
2472	2026-05-09 15:05:00	0,71	21,25	4,84	0,47	19,46	28,01	6,84	-	-
2473	2026-05-09 15:10:00	0,71	21,55	4,84	0,47	19,44	28,01	6,84	-	-
2474	2026-05-09 15:15:00	0,71	21,63	4,84	0,47	19,46	28,01	6,85	-	-
2475	2026-05-09 15:20:00	0,71	21,92	4,84	0,47	19,45	28	6,84	-	-
2476	2026-05-09 15:25:00	0,71	21,97	4,84	0,47	19,45	28	6,85	-	-
2477	2026-05-09 15:30:00	0,71	22,22	4,84	0,47	19,44	27,99	6,85	-	-
2478	2026-05-09 15:35:00	0,71	22,27	4,84	0,47	19,44	27,99	6,85	-	-
2479	2026-05-09 15:40:00	0,71	22,55	4,84	0,47	19,43	27,99	6,85	-	-
2480	2026-05-09 15:45:00	0,71	22,6	4,84	0,47	19,44	27,99	6,85	-	-
2481	2026-05-09 15:50:00	0,71	22,86	4,84	0,47	19,43	27,99	6,85	-	-
2482	2026-05-09 15:55:00	0,71	22,93	4,84	0,47	19,64	27,99	6,85	-	-
2483	2026-05-09 16:00:00	0,71	23,23	4,84	0,47	19,61	27,99	6,85	-	-
2484	2026-05-09 16:05:00	0,71	23,2	4,84	0,47	19,5	27,96	6,85	-	-
2485	2026-05-09 16:10:00	0,71	23,35	4,84	0,47	19,44	27,95	6,84	-	-
2486	2026-05-09 16:15:00	0,71	23,34	4,84	0,47	19,69	27,94	6,84	-	-
2487	2026-05-09 16:20:00	0,71	23,45	4,84	0,47	19,66	27,94	6,84	-	-
2488	2026-05-09 16:25:00	0,71	23,53	4,84	0,47	19,33	27,93	6,84	-	-
2489	2026-05-09 16:30:00	0,71	23,75	4,84	0,47	19,32	27,94	6,84	-	-
2490	2026-05-09 16:35:00	0,71	23,9	4,84	0,47	19,91	27,94	6,84	-	-
2491	2026-05-09 16:40:00	0,71	24,06	4,84	0,47	19,85	27,93	6,84	-	-
2492	2026-05-09 16:45:00	0,71	24,12	4,84	0,47	19,34	27,93	6,84	-	-
2493	2026-05-09 16:50:00	0,71	24,4	4,84	0,47	19,32	27,94	6,84	-	-
2494	2026-05-09 16:55:00	0,71	25,82	4,84	0,47	20,27	27,96	6,84	-	-
2495	2026-05-09 17:00:00	0,71	25,31	4,84	0,47	19,69	27,97	6,84	-	-
2496	2026-05-09 17:05:00	0,71	11,59	4,84	0,47	19,6	28,01	6,85	-	-
2497	2026-05-09 17:10:00	0,71	16,7	4,84	0,47	19,58	28,01	6,85	-	-
2498	2026-05-09 17:15:00	0,71	16,91	4,84	0,47	19,49	28,02	6,85	-	-
2499	2026-05-09 17:20:00	0,71	17,24	4,84	0,47	19,48	28,02	6,85	-	-
2500	2026-05-09 17:25:00	0,71	17,38	4,84	0,47	19,48	28,02	6,85	-	-
2501	2026-05-09 17:30:00	0,71	17,74	4,84	0,47	19,47	28,02	6,85	-	-
2502	2026-05-09 17:35:00	0,71	17,88	4,84	0,47	19,65	28,02	6,85	-	-
2503	2026-05-09 17:40:00	0,71	18,26	4,84	0,47	19,47	28,01	6,85	-	-
2504	2026-05-09 17:45:00	0,71	18,39	4,84	0,47	19,47	28,01	6,85	-	-
2505	2026-05-09 17:50:00	0,71	18,76	4,84	0,47	19,45	28,01	6,85	-	-
2506	2026-05-09 17:55:00	0,71	18,89	4,84	0,47	19,55	28,01	6,85	-	-
2507	2026-05-09 18:00:00	0,71	19,24	4,84	0,47	19,53	27,95	6,81	-	-
2508	2026-05-09 18:05:00	0,71	19,39	4,84	0,47	19,55	27,99	6,85	-	-
2509	2026-05-09 18:10:00	0,7	19,78	4,84	0,47	19,46	27,97	6,85	-	-
2510	2026-05-09 18:15:00	0,71	19,78	4,84	0,47	19,49	27,93	6,85	-	-
2511	2026-05-09 18:20:00	0,71	19,95	4,84	0,47	19,44	27,91	6,85	-	-
2512	2026-05-09 18:25:00	0,71	20,15	4,84	0,47	20,35	27,91	6,85	-	-
2513	2026-05-09 18:30:00	0,71	20,52	4,84	0,47	20,3	27,91	6,84	-	-
2514	2026-05-09 18:35:00	0,71	20,62	4,84	0,47	19,68	27,91	6,85	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2515	2026-05-09 18:40:00	0,71	20,95	4,84	0,47	19,64	27,91	6,85	-	-
2516	2026-05-09 18:45:00	0,71	21,1	4,84	0,47	19,48	27,91	6,85	-	-
2517	2026-05-09 18:50:00	0,71	21,35	4,84	0,47	19,43	27,91	6,84	-	-
2518	2026-05-09 18:55:00	0,71	21,6	4,84	0,47	19,28	27,91	6,85	-	-
2519	2026-05-09 19:00:00	0,71	21,9	4,84	0,47	19,26	27,91	6,85	-	-
2520	2026-05-09 19:05:00	0,71	22,72	4,84	0,47	19,8	27,91	6,86	-	-
2521	2026-05-09 19:10:00	0,71	22,74	4,84	0,47	19,52	27,96	6,86	-	-
2522	2026-05-09 19:15:00	0,71	22,76	4,84	0,47	19,48	27,96	6,86	-	-
2523	2026-05-09 19:20:00	0,71	23,1	4,84	0,47	19,45	27,97	6,86	-	-
2524	2026-05-09 19:25:00	0,71	23,21	4,84	0,47	19,59	27,96	6,86	-	-
2525	2026-05-09 19:30:00	0,71	23,58	4,84	0,47	19,48	27,96	6,86	-	-
2526	2026-05-09 19:35:00	0,71	23,64	4,84	0,47	19,44	27,96	6,86	-	-
2527	2026-05-09 19:40:00	0,71	23,93	4,84	0,47	19,43	27,96	6,86	-	-
2528	2026-05-09 19:45:00	0,71	24,05	4,84	0,47	19,44	27,96	6,86	-	-
2529	2026-05-09 19:50:00	0,71	24,32	4,84	0,47	19,43	27,96	6,87	-	-
2530	2026-05-09 19:55:00	0,71	24,37	4,84	0,47	19,45	27,95	6,87	-	-
2531	2026-05-09 20:00:00	0,71	24,64	4,84	0,47	19,44	27,95	6,87	-	-
2532	2026-05-09 20:05:00	0,71	24,66	4,84	0,47	19,45	27,94	6,87	-	-
2533	2026-05-09 20:10:00	0,71	24,92	4,84	0,47	19,43	27,93	6,87	-	-
2534	2026-05-09 20:15:00	0,71	25,02	4,84	0,47	20,48	27,92	6,87	-	-
2535	2026-05-09 20:20:00	0,71	25,1	4,84	0,47	20,32	27,86	6,86	-	-
2536	2026-05-09 20:25:00	0,71	25,14	4,84	0,47	19,54	27,86	6,86	-	-
2537	2026-05-09 20:30:00	0,71	25,27	4,84	0,47	19,5	27,84	6,86	-	-
2538	2026-05-09 20:35:00	0,71	25,36	4,84	0,47	19,42	27,83	6,86	-	-
2539	2026-05-09 20:40:00	0,71	25,5	4,84	0,47	19,39	27,82	6,86	-	-
2540	2026-05-09 20:45:00	0,71	25,59	4,84	0,47	19,25	27,82	6,86	-	-
2541	2026-05-09 20:50:00	0,71	25,87	4,84	0,47	19,23	27,82	6,85	-	-
2542	2026-05-09 20:55:00	0,71	25,91	4,84	0,47	19,66	27,82	6,86	-	-
2543	2026-05-09 21:00:00	0,71	26,14	4,84	0,47	19,64	27,82	6,86	-	-
2544	2026-05-09 21:05:00	0,71	26,19	4,84	0,47	19,28	27,82	6,85	-	-
2545	2026-05-09 21:10:00	0,71	27,65	4,84	0,47	20,1	27,84	6,86	-	-
2546	2026-05-09 21:15:00	0,71	26,93	4,84	0,47	19,52	27,87	6,87	-	-
2547	2026-05-09 21:20:00	0,71	27,13	4,84	0,47	19,42	27,89	6,87	-	-
2548	2026-05-09 21:25:00	0,71	27,12	4,84	0,47	19,41	27,89	6,87	-	-
2549	2026-05-09 21:30:00	0,71	27,34	4,84	0,47	19,4	27,88	6,87	-	-
2550	2026-05-09 21:35:00	0,71	27,41	4,84	0,47	19,51	27,88	6,87	-	-
2551	2026-05-09 21:40:00	0,71	27,55	4,84	0,47	19,46	27,88	6,87	-	-
2552	2026-05-09 21:45:00	0,71	27,59	4,84	0,47	19,59	27,88	6,87	-	-
2553	2026-05-09 21:50:00	0,71	27,79	4,84	0,47	19,55	27,87	6,87	-	-
2554	2026-05-09 21:55:00	0,71	27,82	4,84	0,47	19,42	27,87	6,87	-	-
2555	2026-05-09 22:00:00	0,71	28,04	4,84	0,47	19,4	27,87	6,87	-	-
2556	2026-05-09 22:05:00	0,71	28,01	4,84	0,47	19,56	27,86	6,87	-	-
2557	2026-05-09 22:10:00	0,71	28,24	4,84	0,47	19,52	27,86	6,87	-	-
2558	2026-05-09 22:15:00	0,71	28,24	4,84	0,47	19,38	27,86	6,87	-	-
2559	2026-05-09 22:20:00	0,71	28,42	4,84	0,47	19,37	27,86	6,87	-	-
2560	2026-05-09 22:25:00	0,71	28,36	4,84	0,47	19,31	27,82	6,87	-	-
2561	2026-05-09 22:30:00	0,71	28,41	4,84	0,47	19,25	27,81	6,86	-	-
2562	2026-05-09 22:35:00	0,71	28,44	4,84	0,47	19,24	27,79	6,86	-	-
2563	2026-05-09 22:40:00	0,71	28,62	4,84	0,47	19,22	27,78	6,86	-	-
2564	2026-05-09 22:45:00	0,71	28,58	4,84	0,47	19,21	27,77	6,86	-	-
2565	2026-05-09 22:50:00	0,71	28,7	4,84	0,47	19,2	27,78	6,86	-	-
2566	2026-05-09 22:55:00	0,71	28,67	4,84	0,47	20	27,78	6,86	-	-
2567	2026-05-09 23:00:00	0,71	28,91	4,84	0,47	19,95	27,78	6,85	-	-
2568	2026-05-09 23:05:00	0,71	28,93	4,84	0,47	19,19	27,78	6,86	-	-
2569	2026-05-09 23:10:00	0,71	13,79	4,84	0,47	19,2	27,77	6,85	-	-
2570	2026-05-09 23:15:00	0,71	14	4,84	0,47	19,69	27,76	6,86	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2571	2026-05-09 23:20:00	0,71	14,75	4,84	0,47	19,55	27,8	6,87	-	-
2572	2026-05-09 23:25:00	0,71	14,65	4,84	0,47	19,39	27,81	6,87	-	-
2573	2026-05-09 23:30:00	0,71	14,94	4,84	0,47	19,36	27,81	6,87	-	-
2574	2026-05-09 23:35:00	0,71	15,04	4,84	0,47	19,37	27,81	6,88	-	-
2575	2026-05-09 23:40:00	0,71	15,42	4,84	0,47	19,35	27,8	6,88	-	-
2576	2026-05-09 23:45:00	0,71	15,58	4,84	0,47	19,35	27,8	6,88	-	-
2577	2026-05-09 23:50:00	0,71	15,89	4,84	0,47	19,35	27,79	6,88	-	-
2578	2026-05-09 23:55:00	0,71	16,01	4,84	0,47	19,34	27,77	6,88	-	-
2579	2026-05-10 00:00:00	0,71	16,36	4,84	0,47	19,33	27,76	6,88	-	-
2580	2026-05-10 00:05:00	0,71	16,84	4,84	0,47	19,33	27,76	6,89	-	-
2581	2026-05-10 00:15:00	0,71	16,98	4,84	0,47	19,34	27,75	6,89	-	-
2582	2026-05-10 00:20:00	0,71	17,32	4,84	0,47	19,32	27,75	6,89	-	-
2583	2026-05-10 00:25:00	0,71	17,47	4,84	0,47	19,52	27,74	6,89	-	-
2584	2026-05-10 00:30:00	0,71	17,81	4,84	0,47	19,45	27,71	6,89	-	-
2585	2026-05-10 00:35:00	0,71	17,84	4,84	0,47	19,97	27,61	6,88	-	-
2586	2026-05-10 00:40:00	0,72	18,12	4,84	0,47	19,9	27,56	6,87	-	-
2587	2026-05-10 00:45:00	0,72	18,23	4,84	0,47	19,18	27,55	6,87	-	-
2588	2026-05-10 00:50:00	0,72	18,59	4,84	0,47	19,17	27,54	6,87	-	-
2589	2026-05-10 00:55:00	0,72	18,74	4,84	0,47	19,19	27,52	6,87	-	-
2590	2026-05-10 01:00:00	0,72	19,05	4,84	0,47	19,17	27,52	6,87	-	-
2591	2026-05-10 01:05:00	0,73	19,25	4,84	0,47	19,15	27,51	6,87	-	-
2592	2026-05-10 01:10:00	0,73	19,52	4,84	0,47	19,15	27,5	6,87	-	-
2593	2026-05-10 01:15:00	0,73	19,75	4,84	0,47	19,39	27,5	6,87	-	-
2594	2026-05-10 01:20:00	0,73	20,01	4,84	0,47	19,37	27,5	6,87	-	-
2595	2026-05-10 01:25:00	0,73	21,06	4,84	0,47	19,81	27,54	6,88	-	-
2596	2026-05-10 01:30:00	0,73	20,93	4,84	0,47	19,43	27,61	6,88	-	-
2597	2026-05-10 01:35:00	0,73	20,95	4,84	0,47	19,33	27,64	6,88	-	-
2598	2026-05-10 01:40:00	0,73	21,26	4,84	0,47	19,32	27,65	6,88	-	-
2599	2026-05-10 01:45:00	0,73	21,34	4,84	0,47	19,3	27,64	6,88	-	-
2600	2026-05-10 01:50:00	0,73	21,68	4,84	0,47	19,29	27,63	6,88	-	-
2601	2026-05-10 01:55:00	0,73	21,78	4,84	0,47	19,29	27,62	6,88	-	-
2602	2026-05-10 02:00:00	0,73	22,07	4,84	0,47	19,29	27,61	6,88	-	-
2603	2026-05-10 02:05:00	0,73	22,14	4,84	0,47	19,29	27,61	6,88	-	-
2604	2026-05-10 02:10:00	0,73	22,44	4,84	0,47	19,28	27,61	6,88	-	-
2605	2026-05-10 02:15:00	0,73	22,53	4,84	0,47	19,32	27,6	6,88	-	-
2606	2026-05-10 02:20:00	0,73	22,83	4,84	0,47	19,29	27,6	6,88	-	-
2607	2026-05-10 02:25:00	0,73	22,87	4,84	0,47	19,28	27,58	6,88	-	-
2608	2026-05-10 02:30:00	0,73	23,16	4,84	0,47	19,26	27,58	6,88	-	-
2609	2026-05-10 02:35:00	0,73	23,2	4,84	0,47	19,37	27,57	6,88	-	-
2610	2026-05-10 02:40:00	0,73	23,41	4,84	0,47	19,27	27,48	6,87	-	-
2611	2026-05-10 02:45:00	0,73	23,42	4,84	0,47	19,18	27,4	6,87	-	-
2612	2026-05-10 02:50:00	0,73	23,64	4,84	0,47	19,15	27,4	6,87	-	-
2613	2026-05-10 02:55:00	0,73	23,69	4,84	0,47	19,78	27,37	6,87	-	-
2614	2026-05-10 03:00:00	0,73	23,89	4,84	0,47	19,73	27,37	6,86	-	-
2615	2026-05-10 03:05:00	0,73	24	4,84	0,47	19,33	27,36	6,86	-	-
2616	2026-05-10 03:10:00	0,74	24,24	4,84	0,47	19,3	27,36	6,86	-	-
2617	2026-05-10 03:15:00	0,73	24,39	4,84	0,47	19,21	27,35	6,86	-	-
2618	2026-05-10 03:20:00	0,74	24,58	4,84	0,47	19,19	27,35	6,86	-	-
2619	2026-05-10 03:25:00	0,74	24,68	4,84	0,47	19,1	27,35	6,86	-	-
2620	2026-05-10 03:30:00	0,74	26,09	4,84	0,47	20,13	27,35	6,86	-	-
2621	2026-05-10 03:35:00	0,74	25,41	4,84	0,47	19,39	27,45	6,87	-	-
2622	2026-05-10 03:40:00	0,73	25,56	4,84	0,47	19,26	27,5	6,87	-	-
2623	2026-05-10 03:45:00	0,73	25,58	4,84	0,47	19,26	27,5	6,87	-	-
2624	2026-05-10 03:50:00	0,73	25,81	4,84	0,47	19,24	27,5	6,87	-	-
2625	2026-05-10 03:55:00	0,73	25,88	4,84	0,47	19,25	27,5	6,87	-	-
2626	2026-05-10 04:00:00	0,73	26,09	4,84	0,47	19,26	27,49	6,87	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2627	2026-05-10 04:05:00	0,73	26,09	4,84	0,47	19,27	27,48	6,87	-	-
2628	2026-05-10 04:10:00	0,73	26,33	4,84	0,47	19,25	27,47	6,87	-	-
2629	2026-05-10 04:15:00	0,73	26,33	4,84	0,47	19,22	27,46	6,87	-	-
2630	2026-05-10 04:20:00	0,73	26,54	4,84	0,47	19,19	27,45	6,87	-	-
2631	2026-05-10 04:25:00	0,73	26,58	4,84	0,47	19,19	27,45	6,87	-	-
2632	2026-05-10 04:30:00	0,73	26,74	4,84	0,47	19,18	27,43	6,87	-	-
2633	2026-05-10 04:35:00	0,73	26,79	4,84	0,47	19,18	27,41	6,87	-	-
2634	2026-05-10 04:40:00	0,73	26,98	4,84	0,47	19,17	27,41	6,87	-	-
2635	2026-05-10 04:45:00	0,73	26,96	4,84	0,47	19,6	27,35	6,87	-	-
2636	2026-05-10 04:50:00	0,73	27,14	4,84	0,47	19,52	27,25	6,86	-	-
2637	2026-05-10 04:55:00	0,73	27,16	4,84	0,47	19,39	27,2	6,85	-	-
2638	2026-05-10 05:00:00	0,73	27,33	4,84	0,47	19,33	27,17	6,85	-	-
2639	2026-05-10 05:05:00	0,74	27,37	4,84	0,47	19,08	27,15	6,85	-	-
2640	2026-05-10 05:10:00	0,73	27,55	4,84	0,47	19,07	27,15	6,84	-	-
2641	2026-05-10 05:15:00	0,74	27,61	4,84	0,47	19,2	27,14	6,84	-	-
2642	2026-05-10 05:20:00	0,74	27,79	4,84	0,47	19,18	27,14	6,84	-	-
2643	2026-05-10 05:25:00	0,74	27,87	4,84	0,47	19,16	27,11	6,84	-	-
2644	2026-05-10 05:30:00	0,74	28,02	4,84	0,47	19,14	27,12	6,84	-	-
2645	2026-05-10 05:35:00	0,74	28,11	4,84	0,47	19,05	27,1	6,84	-	-
2646	2026-05-10 05:40:00	0,74	28,88	4,84	0,47	19,4	27,2	6,85	-	-
2647	2026-05-10 05:45:00	0,74	28,61	4,84	0,47	19,27	27,27	6,86	-	-
2648	2026-05-10 05:50:00	0,73	28,82	4,84	0,47	19,19	27,3	6,86	-	-
2649	2026-05-10 05:55:00	0,73	28,87	4,84	0,47	19,26	27,29	6,86	-	-
2650	2026-05-10 06:00:00	0,73	29,04	4,84	0,47	19,23	27,28	6,86	-	-
2651	2026-05-10 06:05:00	0,73	29,05	4,84	0,47	19,31	27,26	6,87	-	-
2652	2026-05-10 06:10:00	0,73	29,22	4,84	0,47	19,22	27,25	6,86	-	-
2653	2026-05-10 06:15:00	0,73	29,23	4,84	0,47	19,2	27,25	6,86	-	-
2654	2026-05-10 06:20:00	0,73	29,41	4,84	0,47	19,15	27,25	6,86	-	-
2655	2026-05-10 06:25:00	0,73	29,43	4,84	0,47	19,15	27,25	6,86	-	-
2656	2026-05-10 06:30:00	0,73	29,62	4,84	0,47	19,13	27,24	6,86	-	-
2657	2026-05-10 06:35:00	0,73	29,62	4,84	0,47	19,13	27,22	6,86	-	-
2658	2026-05-10 06:40:00	0,73	29,75	4,84	0,47	19,12	27,21	6,86	-	-
2659	2026-05-10 06:45:00	0,73	29,81	4,84	0,47	19,12	27,2	6,86	-	-
2660	2026-05-10 06:50:00	0,73	29,92	4,84	0,47	19,1	27,19	6,86	-	-
2661	2026-05-10 06:55:00	0,73	29,88	4,84	0,47	19,35	27,08	6,85	-	-
2662	2026-05-10 07:00:00	0,73	30,03	4,84	0,47	19,31	27,01	6,84	-	-
2663	2026-05-10 07:05:00	0,74	30,09	4,84	0,47	19,49	26,99	6,84	-	-
2664	2026-05-10 07:10:00	0,74	30,17	4,84	0,47	19,45	26,97	6,83	-	-
2665	2026-05-10 07:15:00	0,74	30,2	4,84	0,47	19	26,95	6,83	-	-
2666	2026-05-10 07:20:00	0,74	30,33	4,84	0,47	19	26,95	6,83	-	-
2667	2026-05-10 07:25:00	0,74	30,39	4,84	0,47	18,99	26,95	6,83	-	-
2668	2026-05-10 07:30:00	0,74	11,5	4,84	0,47	19	26,96	6,84	-	-
2669	2026-05-10 07:35:00	0,74	11,68	4,84	0,47	19,61	27	6,83	-	-
2670	2026-05-10 07:40:00	0,74	11,87	4,84	0,47	19,55	27,04	6,83	-	-
2671	2026-05-10 07:45:00	0,74	12,62	4,84	0,47	19,54	27,09	6,83	-	-
2672	2026-05-10 07:50:00	0,74	12,51	4,84	0,47	19,17	27,15	6,85	-	-
2673	2026-05-10 07:55:00	0,74	12,57	4,84	0,47	19,13	27,19	6,85	-	-
2674	2026-05-10 08:00:00	0,73	12,86	4,84	0,47	19,11	27,2	6,85	-	-
2675	2026-05-10 08:05:00	0,73	13	4,84	0,47	19,22	27,2	6,85	-	-
2676	2026-05-10 08:10:00	0,73	13,32	4,84	0,47	19,15	27,19	6,85	-	-
2677	2026-05-10 08:15:00	0,73	13,47	4,84	0,47	19,08	27,2	6,85	-	-
2678	2026-05-10 08:30:05	0,73	15,4	4,84	0,47	20,72	27,06	6,83	-	-
2679	2026-05-10 08:50:00	0,72	15,05	4,84	0,47	19,81	27,14	6,85	-	-
2680	2026-05-10 08:55:00	0,72	15,37	4,84	0,47	19,95	27,15	6,85	-	-
2681	2026-05-10 09:00:00	0,72	15,85	4,84	0,47	20,03	27,15	6,85	-	-
2682	2026-05-10 09:05:00	0,72	15,96	4,84	0,47	20,04	27,15	6,86	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2683	2026-05-10 09:10:00	0,72	16,28	4,84	0,47	20,02	27,15	6,86	-	-
2684	2026-05-10 09:15:00	0,72	16,38	4,84	0,47	20,04	27,15	6,86	-	-
2685	2026-05-10 09:20:00	0,72	16,73	4,84	0,47	20,02	27,16	6,87	-	-
2686	2026-05-10 09:25:00	0,72	16,82	4,84	0,47	20,02	27,17	6,87	-	-
2687	2026-05-10 09:30:00	0,72	17,18	4,84	0,47	20,01	27,17	6,87	-	-
2688	2026-05-10 09:35:00	0,72	17,31	4,84	0,47	20,05	27,17	6,87	-	-
2689	2026-05-10 09:40:00	0,72	17,67	4,84	0,47	20,02	27,18	6,87	-	-
2690	2026-05-10 09:45:00	0,72	17,72	4,84	0,47	20,01	27,19	6,88	-	-
2691	2026-05-10 09:50:00	0,72	18,06	4,84	0,47	19,97	27,2	6,87	-	-
2692	2026-05-10 09:55:00	0,71	18,08	4,84	0,47	19,89	27,19	6,87	-	-
2693	2026-05-10 10:00:00	0,71	18,32	4,84	0,47	19,76	27,16	6,87	-	-
2694	2026-05-10 10:05:00	0,71	18,25	4,84	0,47	19,81	27,16	6,86	-	-
2695	2026-05-10 10:10:00	0,71	18,67	4,84	0,47	19,77	27,16	6,86	-	-
2696	2026-05-10 10:15:00	0,71	18,74	4,84	0,47	19,77	27,17	6,86	-	-
2697	2026-05-10 10:20:00	0,71	19,14	4,84	0,47	19,74	27,17	6,86	-	-
2698	2026-05-10 10:25:00	0,71	19,2	4,84	0,47	19,72	27,18	6,86	-	-
2699	2026-05-10 10:30:00	0,71	19,58	4,84	0,47	19,7	27,19	6,85	-	-
2700	2026-05-10 10:35:00	0,71	19,66	4,84	0,47	19,68	27,19	6,85	-	-
2701	2026-05-10 10:40:00	0,71	20,03	4,84	0,47	19,65	27,2	6,85	-	-
2702	2026-05-10 10:45:00	0,7	20,11	4,84	0,47	20,51	27,2	6,85	-	-
2703	2026-05-10 10:50:00	0,71	21,83	4,84	0,47	20,55	27,2	6,86	-	-
2704	2026-05-10 10:55:00	0,7	21,01	4,84	0,47	19,89	27,21	6,87	-	-
2705	2026-05-10 11:00:00	0,71	21,38	4,84	0,47	19,88	27,23	6,87	-	-
2706	2026-05-10 11:05:00	0,7	14,46	4,84	0,47	19,91	27,24	6,87	-	-
2707	2026-05-10 11:10:00	0,7	14,67	4,84	0,47	19,9	27,25	6,88	-	-
2708	2026-05-10 11:15:00	0,71	14,85	4,84	0,47	19,9	27,25	6,88	-	-
2709	2026-05-10 11:20:00	0,71	15,09	4,84	0,47	19,89	27,25	6,88	-	-
2710	2026-05-10 11:25:00	0,71	15,28	4,84	0,47	19,88	27,25	6,88	-	-
2711	2026-05-10 11:30:00	0,71	15,6	4,84	0,47	19,87	27,25	6,89	-	-
2712	2026-05-10 11:35:00	0,71	15,79	4,84	0,47	19,88	27,25	6,89	-	-
2713	2026-05-10 11:40:00	0,71	16,16	4,84	0,47	19,86	27,25	6,89	-	-
2714	2026-05-10 11:45:00	0,71	16,29	4,84	0,47	19,86	27,26	6,89	-	-
2715	2026-05-10 11:50:00	0,7	16,67	4,84	0,47	19,85	27,27	6,89	-	-
2716	2026-05-10 11:55:00	0,7	16,85	4,84	0,47	19,85	27,27	6,9	-	-
2717	2026-05-10 12:00:00	0,7	17,26	4,84	0,47	19,84	27,29	6,89	-	-
2718	2026-05-10 12:05:00	0,7	17,2	4,84	0,47	19,95	27,28	6,89	-	-
2719	2026-05-10 12:10:00	0,7	17,5	4,84	0,47	19,85	27,28	6,88	-	-
2720	2026-05-10 12:15:00	0,7	17,57	4,84	0,47	19,68	27,29	6,88	-	-
2721	2026-05-10 12:20:00	0,7	17,92	4,84	0,47	19,64	27,3	6,87	-	-
2722	2026-05-10 12:25:00	0,7	18,05	4,84	0,47	19,91	27,3	6,87	-	-
2723	2026-05-10 12:30:00	0,7	18,48	4,84	0,47	19,88	27,31	6,87	-	-
2724	2026-05-10 12:35:00	0,7	18,59	4,84	0,47	19,79	27,32	6,87	-	-
2725	2026-05-10 12:40:00	0,7	18,96	4,84	0,47	19,76	27,33	6,86	-	-
2726	2026-05-10 12:45:00	0,7	19,09	4,84	0,47	19,53	27,35	6,86	-	-
2727	2026-05-10 12:50:00	0,7	19,44	4,84	0,47	19,51	27,35	6,86	-	-
2728	2026-05-10 12:55:00	0,7	20,93	4,84	0,47	21,65	27,35	6,86	-	-
2729	2026-05-10 13:00:00	0,7	20,51	4,84	0,47	19,88	27,35	6,88	-	-
2730	2026-05-10 13:05:00	0,7	20,47	4,84	0,47	19,76	27,35	6,88	-	-
2731	2026-05-10 13:10:00	0,7	20,85	4,84	0,47	19,77	27,36	6,89	-	-
2732	2026-05-10 13:15:00	0,7	20,98	4,84	0,47	19,78	27,36	6,89	-	-
2733	2026-05-10 13:20:00	0,7	21,35	4,84	0,47	19,77	27,38	6,89	-	-
2734	2026-05-10 13:25:00	0,7	21,43	4,84	0,47	19,8	27,39	6,89	-	-
2735	2026-05-10 13:30:00	0,7	21,75	4,84	0,47	19,78	27,4	6,89	-	-
2736	2026-05-10 13:35:00	0,7	21,81	4,84	0,47	19,79	27,4	6,9	-	-
2737	2026-05-10 13:40:00	0,7	22,13	4,84	0,47	19,77	27,4	6,9	-	-
2738	2026-05-10 13:45:00	0,7	22,15	4,84	0,47	19,75	27,65	6,87	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2739	2026-05-10 13:50:00	0,7	22,46	4,84	0,47	19,75	27,45	6,9	-	-
2740	2026-05-10 13:55:00	0,7	22,5	4,84	0,47	19,77	27,45	6,9	-	-
2741	2026-05-10 14:00:00	0,7	22,77	4,84	0,47	19,76	27,45	6,9	-	-
2742	2026-05-10 14:05:00	0,7	22,82	4,84	0,47	19,74	27,45	6,9	-	-
2743	2026-05-10 14:10:00	0,7	23,02	4,84	0,47	19,65	27,45	6,9	-	-
2744	2026-05-10 14:15:00	0,7	22,87	4,84	0,47	20,56	27,46	6,89	-	-
2745	2026-05-10 14:20:00	0,69	23,19	4,84	0,47	20,45	27,55	7,05	-	-
2746	2026-05-10 14:25:00	0,69	12,87	4,84	0,47	19,54	27,5	6,95	-	-
2747	2026-05-10 14:30:00	0,69	13,17	4,84	0,47	19,52	27,5	6,9	-	-
2748	2026-05-10 14:35:00	0,69	13,28	4,84	0,47	20,02	27,5	6,89	-	-
2749	2026-05-10 14:40:00	0,69	13,61	4,84	0,47	19,78	27,51	6,88	-	-
2750	2026-05-10 14:45:00	0,69	13,69	4,84	0,47	19,63	27,52	6,88	-	-
2751	2026-05-10 14:50:00	0,69	14,05	4,84	0,47	19,48	27,53	6,87	-	-
2752	2026-05-10 14:55:00	0,69	14,15	4,84	0,47	19,93	27,54	6,87	-	-
2753	2026-05-10 15:00:00	0,69	14,5	4,84	0,47	19,8	27,54	6,86	-	-
2754	2026-05-10 15:05:00	0,69	15,4	4,84	0,47	20,08	27,52	6,88	-	-
2755	2026-05-10 15:10:00	0,7	15,27	4,84	0,47	19,68	27,52	6,89	-	-
2756	2026-05-10 15:15:00	0,69	15,4	4,84	0,47	19,68	27,54	6,89	-	-
2757	2026-05-10 15:20:00	0,69	15,77	4,84	0,47	19,68	27,55	6,89	-	-
2758	2026-05-10 15:25:00	0,69	15,88	4,84	0,47	19,69	27,55	6,9	-	-
2759	2026-05-10 15:30:00	0,69	16,26	4,84	0,47	19,68	27,56	6,9	-	-
2760	2026-05-10 15:35:00	0,69	16,4	4,84	0,47	19,69	27,56	6,9	-	-
2761	2026-05-10 15:40:00	0,69	16,74	4,84	0,47	19,68	27,57	6,9	-	-
2762	2026-05-10 15:45:00	0,69	16,86	4,84	0,47	19,69	27,58	6,9	-	-
2763	2026-05-10 15:50:00	0,69	17,22	4,84	0,47	19,67	27,6	6,9	-	-
2764	2026-05-10 15:55:00	0,69	17,32	4,84	0,47	19,76	27,6	6,91	-	-
2765	2026-05-10 16:00:00	0,69	17,66	4,84	0,47	19,71	27,6	6,9	-	-
2766	2026-05-10 16:05:00	0,69	17,75	4,84	0,47	19,65	27,64	6,9	-	-
2767	2026-05-10 16:10:00	0,69	18,07	4,84	0,47	19,64	27,62	6,9	-	-
2768	2026-05-10 16:15:00	0,69	18,21	4,84	0,47	19,63	27,63	6,9	-	-
2769	2026-05-10 16:20:00	0,69	18,42	4,84	0,47	19,5	27,65	6,89	-	-
2770	2026-05-10 16:25:00	0,69	18,42	4,84	0,47	19,81	27,66	6,88	-	-
2771	2026-05-10 16:30:00	0,69	18,71	4,84	0,47	19,77	27,66	6,87	-	-
2772	2026-05-10 16:35:00	0,69	18,8	4,84	0,47	20,45	27,67	6,87	-	-
2773	2026-05-10 16:40:00	0,69	19,27	4,84	0,47	20,42	27,68	6,86	-	-
2774	2026-05-10 16:45:00	0,68	19,27	4,84	0,47	19,84	27,69	6,86	-	-
2775	2026-05-10 16:50:00	0,68	19,63	4,84	0,47	19,81	27,69	6,86	-	-
2776	2026-05-10 16:55:00	0,68	19,72	4,84	0,47	19,38	27,7	6,85	-	-
2777	2026-05-10 17:00:00	0,68	20,04	4,84	0,47	19,38	27,7	6,85	-	-
2778	2026-05-10 17:05:00	0,68	20,2	4,84	0,47	20,4	27,71	6,85	-	-
2779	2026-05-10 17:10:00	0,68	22,3	4,84	0,47	20,7	27,7	6,86	-	-
2780	2026-05-10 17:15:00	0,68	21,01	4,84	0,47	19,64	27,68	6,88	-	-
2781	2026-05-10 17:20:00	0,68	21,28	4,84	0,47	19,59	27,68	6,88	-	-
2782	2026-05-10 17:25:00	0,68	21,36	4,84	0,47	19,59	27,7	6,89	-	-
2783	2026-05-10 17:30:00	0,69	21,75	4,84	0,47	19,59	27,7	6,89	-	-
2784	2026-05-10 17:35:00	0,69	21,74	4,84	0,47	19,6	27,71	6,89	-	-
2785	2026-05-10 17:40:00	0,69	22,07	4,84	0,47	19,58	27,71	6,89	-	-
2786	2026-05-10 17:45:00	0,69	22,08	4,84	0,47	19,58	27,71	6,9	-	-
2787	2026-05-10 17:50:00	0,69	22,4	4,84	0,47	19,58	27,71	6,89	-	-
2788	2026-05-10 17:55:00	0,69	22,42	4,84	0,47	19,57	27,71	6,9	-	-
2789	2026-05-10 18:00:00	0,69	22,71	4,84	0,47	19,57	27,72	6,9	-	-
2790	2026-05-10 18:05:00	0,69	22,74	4,84	0,47	19,56	27,73	6,9	-	-
2791	2026-05-10 18:10:00	0,69	23,04	4,84	0,47	19,56	27,73	6,9	-	-
2792	2026-05-10 18:15:00	0,69	23,07	4,84	0,47	19,58	27,74	6,9	-	-
2793	2026-05-10 18:20:00	0,69	23,36	4,84	0,47	19,56	27,74	6,9	-	-
2794	2026-05-10 18:25:00	0,68	23,26	4,84	0,47	19,49	27,74	6,89	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2795	2026-05-10 18:30:00	0,69	23,43	4,84	0,47	19,41	27,75	6,87	-	-
2796	2026-05-10 18:35:00	0,68	23,42	4,84	0,47	19,86	27,75	6,86	-	-
2797	2026-05-10 18:40:00	0,68	23,67	4,84	0,47	19,83	27,76	6,85	-	-
2798	2026-05-10 18:45:00	0,68	23,73	4,84	0,47	19,52	27,76	6,85	-	-
2799	2026-05-10 18:50:00	0,68	23,97	4,84	0,47	19,49	27,76	6,85	-	-
2800	2026-05-10 18:55:00	0,68	24,1	4,84	0,47	19,42	27,76	6,84	-	-
2801	2026-05-10 19:00:00	0,68	24,27	4,84	0,47	19,4	27,76	6,84	-	-
2802	2026-05-10 19:05:00	0,68	24,34	4,84	0,47	19,78	27,76	6,84	-	-
2803	2026-05-10 19:10:00	0,68	24,66	4,84	0,47	19,74	27,76	6,83	-	-
2804	2026-05-10 19:15:00	0,68	24,69	4,84	0,47	19,3	27,76	6,83	-	-
2805	2026-05-10 19:20:00	0,68	25,57	4,84	0,47	19,72	27,76	6,86	-	-
2806	2026-05-10 19:25:00	0,68	25,3	4,84	0,47	19,54	27,76	6,87	-	-
2807	2026-05-10 19:30:00	0,68	25,6	4,84	0,47	19,54	27,76	6,87	-	-
2808	2026-05-10 19:35:00	0,68	25,64	4,84	0,47	19,53	27,77	6,88	-	-
2809	2026-05-10 19:40:00	0,69	25,88	4,84	0,47	19,51	27,76	6,88	-	-
2810	2026-05-10 19:45:00	0,69	25,9	4,84	0,47	19,5	27,77	6,88	-	-
2811	2026-05-10 19:50:00	0,69	26,11	4,84	0,47	19,5	27,76	6,88	-	-
2812	2026-05-10 19:55:00	0,69	26,11	4,84	0,47	19,5	27,76	6,88	-	-
2813	2026-05-10 20:00:00	0,69	26,39	4,84	0,47	19,52	27,76	6,88	-	-
2814	2026-05-10 20:05:00	0,69	26,38	4,84	0,47	19,61	27,76	6,89	-	-
2815	2026-05-10 20:10:00	0,69	26,61	4,84	0,47	19,56	27,77	6,88	-	-
2816	2026-05-10 20:15:00	0,69	26,62	4,84	0,47	19,52	27,77	6,88	-	-
2817	2026-05-10 20:20:00	0,69	26,85	4,84	0,47	19,51	27,77	6,88	-	-
2818	2026-05-10 20:25:00	0,69	26,86	4,84	0,47	19,48	27,76	6,89	-	-
2819	2026-05-10 20:30:00	0,68	27,04	4,84	0,47	19,45	27,76	6,88	-	-
2820	2026-05-10 20:35:00	0,68	26,95	4,84	0,47	19,51	27,76	6,87	-	-
2821	2026-05-10 20:40:00	0,68	27,06	4,84	0,47	19,44	27,75	6,85	-	-
2822	2026-05-10 20:45:00	0,69	27,1	4,84	0,47	19,34	27,76	6,85	-	-
2823	2026-05-10 20:50:00	0,68	27,29	4,84	0,47	19,32	27,76	6,84	-	-
2824	2026-05-10 20:55:00	0,68	27,31	4,84	0,47	19,35	27,76	6,84	-	-
2825	2026-05-10 21:00:00	0,68	27,49	4,84	0,47	19,33	27,76	6,83	-	-
2826	2026-05-10 21:05:00	0,68	27,55	4,84	0,47	19,26	27,76	6,83	-	-
2827	2026-05-10 21:10:00	0,68	27,8	4,84	0,47	19,25	27,76	6,82	-	-
2828	2026-05-10 21:15:00	0,68	27,8	4,84	0,47	19,86	27,76	6,82	-	-
2829	2026-05-10 21:20:00	0,68	28,05	4,84	0,47	19,84	27,76	6,81	-	-
2830	2026-05-10 21:25:00	0,68	29,2	4,84	0,47	20,06	27,76	6,83	-	-
2831	2026-05-10 21:30:00	0,68	28,66	4,84	0,47	19,44	27,76	6,85	-	-
2832	2026-05-10 21:35:00	0,69	28,62	4,84	0,47	19,46	27,76	6,86	-	-
2833	2026-05-10 21:40:00	0,69	28,83	4,84	0,47	19,46	27,76	6,86	-	-
2834	2026-05-10 21:45:00	0,69	28,88	4,84	0,47	19,48	27,76	6,87	-	-
2835	2026-05-10 21:50:00	0,69	29,08	4,84	0,47	19,46	27,76	6,87	-	-
2836	2026-05-10 21:55:00	0,69	29,07	4,84	0,47	19,43	27,75	6,87	-	-
2837	2026-05-10 22:00:00	0,69	26,31	4,84	0,47	19,47	27,75	6,85	-	-
2838	2026-05-10 22:05:00	0,69	13,68	4,84	0,47	19,49	27,76	6,88	-	-
2839	2026-05-10 22:10:00	0,69	13,94	4,84	0,47	19,47	27,76	6,9	-	-
2840	2026-05-10 22:15:00	0,69	14,12	4,84	0,47	19,47	27,76	6,91	-	-
2841	2026-05-10 22:20:00	0,69	14,44	4,84	0,47	19,46	27,76	6,91	-	-
2842	2026-05-10 22:25:00	0,69	14,6	4,84	0,47	19,45	27,76	6,91	-	-
2843	2026-05-10 22:30:00	0,69	14,95	4,84	0,47	19,44	27,76	6,91	-	-
2844	2026-05-10 22:35:00	0,69	15,12	4,84	0,47	19,47	27,76	6,91	-	-
2845	2026-05-10 22:40:00	0,69	15,4	4,84	0,47	19,38	27,74	6,9	-	-
2846	2026-05-10 22:45:00	0,69	15,48	4,84	0,47	19,32	27,73	6,89	-	-
2847	2026-05-10 22:50:00	0,69	15,85	4,84	0,47	19,3	27,74	6,89	-	-
2848	2026-05-10 22:55:00	0,69	15,99	4,84	0,47	19,37	27,75	6,88	-	-
2849	2026-05-10 23:00:00	0,68	16,34	4,84	0,47	19,34	27,75	6,88	-	-
2850	2026-05-10 23:05:00	0,68	16,49	4,84	0,47	19,26	27,75	6,88	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2851	2026-05-10 23:10:00	0,68	16,88	4,84	0,47	19,25	27,75	6,88	-	-
2852	2026-05-10 23:15:00	0,68	17,07	4,84	0,47	19,25	27,75	6,87	-	-
2853	2026-05-10 23:20:00	0,68	17,41	4,84	0,47	19,24	27,75	6,87	-	-
2854	2026-05-10 23:25:00	0,68	17,56	4,84	0,47	19,32	27,75	6,87	-	-
2855	2026-05-10 23:30:00	0,68	17,95	4,84	0,47	19,29	27,75	6,87	-	-
2856	2026-05-10 23:35:00	0,68	18,49	4,84	0,47	19,5	27,76	6,89	-	-
2857	2026-05-10 23:40:00	0,68	18,75	4,84	0,47	19,41	27,76	6,9	-	-
2858	2026-05-10 23:45:00	0,69	18,88	4,84	0,47	19,47	27,76	6,9	-	-
2859	2026-05-10 23:50:00	0,69	19,25	4,84	0,47	19,47	27,76	6,91	-	-
2860	2026-05-10 23:55:00	0,69	19,36	4,84	0,47	19,48	27,76	6,91	-	-
2861	2026-05-11 00:00:00	0,69	19,74	4,84	0,47	19,47	27,76	6,91	-	-
2862	2026-05-11 00:05:00	0,69	20,11	4,84	0,47	19,41	27,76	6,91	-	-
2863	2026-05-11 00:15:00	0,69	20,25	4,84	0,47	19,42	27,76	6,91	-	-
2864	2026-05-11 00:20:00	0,69	20,53	4,84	0,47	19,41	27,76	6,92	-	-
2865	2026-05-11 00:25:00	0,69	20,6	4,84	0,47	19,4	27,76	6,91	-	-
2866	2026-05-11 00:30:00	0,69	20,92	4,84	0,47	19,4	27,76	6,92	-	-
2867	2026-05-11 00:35:00	0,69	20,98	4,84	0,47	19,41	27,76	6,92	-	-
2868	2026-05-11 00:40:00	0,69	21,25	4,84	0,47	19,4	27,76	6,92	-	-
2869	2026-05-11 00:45:00	0,69	21,35	4,84	0,47	19,38	27,75	6,91	-	-
2870	2026-05-11 00:50:00	0,69	21,47	4,84	0,47	19,3	27,72	6,9	-	-
2871	2026-05-11 00:55:00	0,69	21,52	4,84	0,47	19,41	27,72	6,89	-	-
2872	2026-05-11 01:00:00	0,69	21,8	4,84	0,47	19,37	27,72	6,89	-	-
2873	2026-05-11 01:05:00	0,69	21,87	4,84	0,47	19,24	27,73	6,88	-	-
2874	2026-05-11 01:10:00	0,69	22,15	4,84	0,47	19,23	27,73	6,88	-	-
2875	2026-05-11 01:15:00	0,68	22,26	4,84	0,47	19,67	27,73	6,88	-	-
2876	2026-05-11 01:20:00	0,69	22,5	4,84	0,47	19,63	27,74	6,87	-	-
2877	2026-05-11 01:25:00	0,68	22,6	4,84	0,47	19,21	27,74	6,87	-	-
2878	2026-05-11 01:30:00	0,68	22,92	4,84	0,47	19,2	27,74	6,87	-	-
2879	2026-05-11 01:35:00	0,68	22,97	4,84	0,47	19,21	27,74	6,87	-	-
2880	2026-05-11 01:40:00	0,69	24,04	4,84	0,47	19,75	27,75	6,88	-	-
2881	2026-05-11 01:45:00	0,69	23,63	4,84	0,47	19,36	27,76	6,89	-	-
2882	2026-05-11 01:50:00	0,69	23,91	4,84	0,47	19,35	27,76	6,9	-	-
2883	2026-05-11 01:55:00	0,69	23,97	4,84	0,47	19,37	27,75	6,9	-	-
2884	2026-05-11 02:00:00	0,69	24,25	4,84	0,47	19,37	27,75	6,9	-	-
2885	2026-05-11 02:05:00	0,69	24,28	4,84	0,47	19,37	27,75	6,9	-	-
2886	2026-05-11 02:10:00	0,69	24,54	4,84	0,47	19,36	27,75	6,91	-	-
2887	2026-05-11 02:15:00	0,69	24,56	4,84	0,47	19,44	27,75	6,9	-	-
2888	2026-05-11 02:20:00	0,69	24,81	4,84	0,47	19,42	27,75	6,91	-	-
2889	2026-05-11 02:25:00	0,7	24,85	4,84	0,47	19,34	27,75	6,91	-	-
2890	2026-05-11 02:30:00	0,69	25,09	4,84	0,47	19,34	27,75	6,91	-	-
2891	2026-05-11 02:35:00	0,69	25,12	4,84	0,47	19,38	27,74	6,91	-	-
2892	2026-05-11 02:40:00	0,69	25,37	4,84	0,47	19,37	27,74	6,91	-	-
2893	2026-05-11 02:45:00	0,69	25,41	4,84	0,47	19,36	27,74	6,91	-	-
2894	2026-05-11 02:50:00	0,69	25,63	4,84	0,47	19,35	27,75	6,91	-	-
2895	2026-05-11 02:55:00	0,69	25,54	4,84	0,47	19,29	27,71	6,9	-	-
2896	2026-05-11 03:00:00	0,69	25,72	4,84	0,47	19,24	27,71	6,89	-	-
2897	2026-05-11 03:05:00	0,69	25,73	4,84	0,47	19,27	27,71	6,88	-	-
2898	2026-05-11 03:10:00	0,69	25,96	4,84	0,47	19,24	27,71	6,88	-	-
2899	2026-05-11 03:15:00	0,69	26,01	4,84	0,47	19,19	27,71	6,87	-	-
2900	2026-05-11 03:20:00	0,69	26,21	4,84	0,47	19,18	27,71	6,87	-	-
2901	2026-05-11 03:25:00	0,69	26,3	4,84	0,47	19,32	27,71	6,87	-	-
2902	2026-05-11 03:30:00	0,69	26,49	4,84	0,47	19,3	27,71	6,86	-	-
2903	2026-05-11 03:35:00	0,69	26,6	4,84	0,47	19,34	27,71	6,86	-	-
2904	2026-05-11 03:40:00	0,69	26,79	4,84	0,47	19,32	27,71	6,86	-	-
2905	2026-05-11 03:45:00	0,69	28,68	4,84	0,47	20,49	27,71	6,86	-	-
2906	2026-05-11 03:50:00	0,69	27,49	4,84	0,47	19,4	27,71	6,88	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2907	2026-05-11 03:55:00	0,69	27,43	4,84	0,47	19,31	27,71	6,89	-	-
2908	2026-05-11 04:00:00	0,69	27,67	4,84	0,47	19,31	27,71	6,89	-	-
2909	2026-05-11 04:05:00	0,69	27,76	4,84	0,47	19,31	27,71	6,89	-	-
2910	2026-05-11 04:10:00	0,7	27,96	4,84	0,47	19,3	27,71	6,9	-	-
2911	2026-05-11 04:15:00	0,7	27,95	4,84	0,47	19,33	27,71	6,9	-	-
2912	2026-05-11 04:20:00	0,7	28,19	4,84	0,47	19,32	27,71	6,9	-	-
2913	2026-05-11 04:25:00	0,7	28,2	4,84	0,47	19,3	27,71	6,9	-	-
2914	2026-05-11 04:30:00	0,7	28,41	4,84	0,47	19,29	27,71	6,9	-	-
2915	2026-05-11 04:35:00	0,7	28,41	4,84	0,47	19,3	27,71	6,89	-	-
2916	2026-05-11 04:40:00	0,7	28,63	4,84	0,47	19,29	27,71	6,9	-	-
2917	2026-05-11 04:45:00	0,7	28,66	4,84	0,47	19,29	27,71	6,9	-	-
2918	2026-05-11 04:50:00	0,7	28,86	4,84	0,47	19,29	27,71	6,89	-	-
2919	2026-05-11 04:55:00	0,7	28,85	4,84	0,47	19,33	27,71	6,89	-	-
2920	2026-05-11 05:00:00	0,7	28,99	4,84	0,47	19,26	27,68	6,88	-	-
2921	2026-05-11 05:05:00	0,69	28,89	4,84	0,47	19,18	27,66	6,88	-	-
2922	2026-05-11 05:10:00	0,69	29,04	4,84	0,47	19,15	27,66	6,87	-	-
2923	2026-05-11 05:15:00	0,69	29,04	4,84	0,47	19,16	27,66	6,86	-	-
2924	2026-05-11 05:20:00	0,69	29,23	4,84	0,47	19,14	27,66	6,86	-	-
2925	2026-05-11 05:25:00	0,69	29,31	4,84	0,47	20	27,66	6,85	-	-
2926	2026-05-11 05:30:00	0,69	29,51	4,84	0,47	19,95	27,66	6,85	-	-
2927	2026-05-11 05:35:00	0,69	29,51	4,84	0,47	19,26	27,66	6,85	-	-
2928	2026-05-11 05:40:00	0,69	29,68	4,84	0,47	19,23	27,66	6,84	-	-
2929	2026-05-11 05:45:00	0,69	29,72	4,84	0,47	19,44	27,66	6,84	-	-
2930	2026-05-11 05:50:00	0,69	29,91	4,84	0,47	19,42	27,66	6,84	-	-
2931	2026-05-11 05:55:00	0,69	30,57	4,84	0,47	19,51	27,66	6,86	-	-
2932	2026-05-11 06:00:00	0,69	30,51	4,84	0,47	19,28	27,67	6,87	-	-
2933	2026-05-11 06:05:00	0,69	30,52	4,84	0,47	19,25	27,67	6,88	-	-
2934	2026-05-11 06:10:00	0,7	30,7	4,84	0,47	19,25	27,67	6,88	-	-
2935	2026-05-11 06:15:00	0,7	30,73	4,84	0,47	19,26	27,66	6,88	-	-
2936	2026-05-11 06:20:00	0,7	30,93	4,84	0,47	19,25	27,66	6,88	-	-
2937	2026-05-11 06:25:00	0,7	30,93	4,84	0,47	19,25	27,66	6,88	-	-
2938	2026-05-11 06:30:00	0,7	31,09	4,84	0,47	19,24	27,66	6,88	-	-
2939	2026-05-11 06:35:00	0,7	31,1	4,84	0,47	19,26	27,66	6,88	-	-
2940	2026-05-11 06:40:00	0,7	31,26	4,84	0,47	19,24	27,66	6,89	-	-
2941	2026-05-11 06:45:00	0,7	31,26	4,84	0,47	19,24	27,66	6,88	-	-
2942	2026-05-11 06:50:00	0,7	31,43	4,84	0,47	19,23	27,66	6,88	-	-
2943	2026-05-11 06:55:00	0,7	31,43	4,84	0,47	19,23	27,66	6,88	-	-
2944	2026-05-11 07:00:00	0,7	31,61	4,84	0,47	19,23	27,66	6,88	-	-
2945	2026-05-11 07:05:00	0,7	31,6	4,84	0,47	19,24	27,66	6,88	-	-
2946	2026-05-11 07:10:00	0,7	31,61	4,84	0,47	19,16	27,63	6,87	-	-
2947	2026-05-11 07:15:00	0,7	31,6	4,84	0,47	19,52	27,63	6,86	-	-
2948	2026-05-11 07:20:00	0,7	31,66	4,84	0,47	19,48	27,63	6,85	-	-
2949	2026-05-11 07:25:00	0,7	31,75	4,84	0,47	19,12	27,64	6,85	-	-
2950	2026-05-11 07:30:00	0,69	31,84	4,84	0,47	19,1	27,64	6,85	-	-
2951	2026-05-11 07:35:00	0,69	31,84	4,84	0,47	19,3	27,64	6,84	-	-
2952	2026-05-11 07:40:00	0,69	32,05	4,84	0,47	19,27	27,64	6,84	-	-
2953	2026-05-11 07:45:00	0,69	32,03	4,84	0,47	19,07	27,64	6,84	-	-
2954	2026-05-11 07:50:00	0,69	11,97	4,84	0,47	19,07	27,65	6,83	-	-
2955	2026-05-11 07:55:00	0,69	12,19	4,84	0,47	19,06	27,65	6,83	-	-
2956	2026-05-11 08:00:00	0,7	13,31	4,84	0,47	19,81	27,65	6,84	-	-
2957	2026-05-11 08:05:00	0,7	12,69	4,84	0,47	19,22	27,66	6,86	-	-
2958	2026-05-11 08:10:00	0,7	12,97	4,84	0,47	19,19	27,66	6,87	-	-
2959	2026-05-11 08:15:00	0,7	13,16	4,84	0,47	19,21	27,66	6,87	-	-
2960	2026-05-11 08:20:00	0,7	13,44	4,84	0,47	19,21	27,66	6,87	-	-
2961	2026-05-11 08:25:00	0,7	13,66	4,84	0,47	19,2	27,67	6,87	-	-
2962	2026-05-11 08:30:00	0,7	13,97	4,84	0,47	19,19	27,68	6,87	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
2963	2026-05-11 08:35:00	0,7	14,17	4,84	0,47	19,25	27,69	6,88	-	-
2964	2026-05-11 08:40:00	0,71	14,48	4,84	0,47	19,23	27,71	6,88	-	-
2965	2026-05-11 08:45:00	0,7	14,69	4,84	0,47	19,19	27,71	6,88	-	-
2966	2026-05-11 08:50:00	0,7	15,03	4,84	0,47	19,19	27,71	6,88	-	-
2967	2026-05-11 08:55:00	0,7	15,21	4,84	0,47	19,18	27,73	6,88	-	-
2968	2026-05-11 09:00:00	0,7	15,58	4,84	0,47	19,17	27,75	6,88	-	-
2969	2026-05-11 09:05:00	0,7	15,73	4,84	0,47	19,22	27,76	6,88	-	-
2970	2026-05-11 09:10:00	0,7	16,07	4,84	0,47	19,17	27,76	6,89	-	-
2971	2026-05-11 09:15:00	0,7	16,28	4,84	0,47	19,23	27,76	6,87	-	-
2972	2026-05-11 09:20:00	0,7	16,55	4,84	0,47	19,18	27,77	6,86	-	-
2973	2026-05-11 09:25:00	0,7	16,68	4,84	0,47	19,08	27,79	6,85	-	-
2974	2026-05-11 09:30:00	0,69	16,99	4,84	0,47	19,06	27,81	6,85	-	-
2975	2026-05-11 09:35:00	0,69	17,21	4,84	0,47	19,44	27,81	6,85	-	-
2976	2026-05-11 09:40:00	0,69	17,52	4,84	0,47	19,42	27,82	6,84	-	-
2977	2026-05-11 09:45:00	0,69	17,76	4,84	0,47	19,05	27,84	6,83	-	-
2978	2026-05-11 09:50:00	0,69	18,03	4,84	0,47	19,03	27,86	6,83	-	-
2979	2026-05-11 09:55:00	0,69	18,23	4,84	0,47	19,02	27,86	6,83	-	-
2980	2026-05-11 10:00:00	0,69	18,56	4,84	0,47	19,01	27,86	6,83	-	-
2981	2026-05-11 10:05:00	0,69	18,75	4,84	0,47	19,03	27,87	6,83	-	-
2982	2026-05-11 10:10:00	0,69	19,41	4,84	0,47	19,25	27,88	6,84	-	-
2983	2026-05-11 10:15:00	0,69	19,43	4,84	0,47	19,15	27,89	6,86	-	-
2984	2026-05-11 10:20:00	0,69	19,78	4,84	0,47	19,14	27,91	6,86	-	-
2985	2026-05-11 10:25:00	0,7	19,95	4,84	0,47	19,16	27,91	6,86	-	-
2986	2026-05-11 10:30:00	0,7	20,2	4,84	0,47	19,15	27,91	6,87	-	-
2987	2026-05-11 10:35:00	0,7	20,34	4,84	0,47	19,14	27,92	6,87	-	-
2988	2026-05-11 10:40:00	0,7	20,65	4,84	0,47	19,13	27,95	6,87	-	-
2989	2026-05-11 10:45:00	0,7	20,78	4,84	0,47	19,15	27,96	6,87	-	-
2990	2026-05-11 10:50:00	0,7	21,03	4,84	0,47	19,14	27,96	6,87	-	-
2991	2026-05-11 10:55:00	0,7	21,13	4,84	0,47	19,2	27,97	6,87	-	-
2992	2026-05-11 11:00:00	0,7	13,37	4,84	0,47	19,17	27,97	6,87	-	-
2993	2026-05-11 11:05:00	0,7	13,59	4,84	0,47	19,14	27,98	6,87	-	-
2994	2026-05-11 11:10:00	0,7	13,87	4,84	0,47	19,11	27,99	6,87	-	-
2995	2026-05-11 11:15:00	0,7	14,05	4,84	0,47	19,15	28	6,88	-	-
2996	2026-05-11 11:20:00	0,69	14,46	4,84	0,47	19,13	28,01	6,86	-	-
2997	2026-05-11 11:25:00	0,69	14,59	4,84	0,47	19,46	28,02	6,85	-	-
2998	2026-05-11 11:30:00	0,69	14,92	4,84	0,47	19,41	28,03	6,84	-	-
2999	2026-05-11 11:35:00	0,69	15,04	4,84	0,47	19,01	28,04	6,83	-	-
3000	2026-05-11 11:40:00	0,68	15,34	4,84	0,47	18,99	28,05	6,83	-	-
3001	2026-05-11 11:45:00	0,68	15,55	4,84	0,47	19,6	28,06	6,82	-	-
3002	2026-05-11 11:50:00	0,68	15,86	4,84	0,47	19,56	28,06	6,82	-	-
3003	2026-05-11 11:55:00	0,68	16,11	4,84	0,47	19,09	28,07	6,82	-	-
3004	2026-05-11 12:00:00	0,68	16,46	4,84	0,47	19,08	28,08	6,81	-	-
3005	2026-05-11 12:05:00	0,68	16,65	4,84	0,47	19	28,1	6,81	-	-
3006	2026-05-11 12:10:00	0,68	17	4,84	0,47	18,98	28,11	6,81	-	-
3007	2026-05-11 12:15:00	0,68	17,82	4,84	0,47	19,45	28,11	6,83	-	-
3008	2026-05-11 12:20:00	0,68	17,74	4,84	0,47	19,09	28,11	6,84	-	-
3009	2026-05-11 12:25:00	0,69	17,88	4,84	0,47	19,11	28,11	6,85	-	-
3010	2026-05-11 12:30:00	0,69	18,27	4,84	0,47	19,11	28,12	6,85	-	-
3011	2026-05-11 12:35:00	0,69	18,46	4,84	0,47	19,39	28,14	6,86	-	-
3012	2026-05-11 12:40:00	0,69	18,76	4,84	0,47	19,35	28,15	6,85	-	-
3013	2026-05-11 12:45:00	0,69	18,97	4,84	0,47	19,1	28,16	6,86	-	-
3014	2026-05-11 12:50:00	0,69	19,27	4,84	0,47	19,09	28,16	6,86	-	-
3015	2026-05-11 12:55:00	0,69	19,38	4,84	0,47	19,08	28,16	6,87	-	-
3016	2026-05-11 13:00:00	0,69	19,63	4,84	0,47	19,06	28,17	6,87	-	-
3017	2026-05-11 13:05:00	0,69	19,79	4,84	0,47	19,08	28,17	6,87	-	-
3018	2026-05-11 13:10:00	0,69	20,08	4,84	0,47	19,06	28,2	6,87	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3019	2026-05-11 13:15:00	0,69	20,23	4,84	0,47	19,05	28,2	6,87	-	-
3020	2026-05-11 13:20:00	0,69	20,43	4,84	0,47	19,04	28,21	6,87	-	-
3021	2026-05-11 13:25:00	0,69	20,58	4,84	0,47	19,07	28,21	6,87	-	-
3022	2026-05-11 13:30:00	0,69	20,75	4,84	0,47	19	28,21	6,85	-	-
3023	2026-05-11 13:35:00	0,69	20,88	4,84	0,47	19,11	28,21	6,84	-	-
3024	2026-05-11 13:40:00	0,69	21,02	4,84	0,47	19,06	28,22	6,83	-	-
3025	2026-05-11 13:45:00	0,68	21,15	4,84	0,47	19,31	28,23	6,83	-	-
3026	2026-05-11 13:50:00	0,68	21,37	4,84	0,47	19,28	28,25	6,82	-	-
3027	2026-05-11 13:55:00	0,68	21,58	4,84	0,47	19,2	28,26	6,82	-	-
3028	2026-05-11 14:00:00	0,68	21,81	4,84	0,47	19,17	28,26	6,81	-	-
3029	2026-05-11 14:05:00	0,68	21,95	4,84	0,47	19,07	28,26	6,81	-	-
3030	2026-05-11 14:10:00	0,69	22,08	4,84	0,47	19,06	28,27	6,8	-	-
3031	2026-05-11 14:15:00	0,69	22,34	4,84	0,47	19,01	28,28	6,81	-	-
3032	2026-05-11 14:20:00	0,69	22,44	4,84	0,47	19	28,29	6,8	-	-
3033	2026-05-11 14:25:00	0,69	22,44	4,84	0,47	19	28,29	6,8	-	-
3034	2026-05-11 14:30:00	0,69	22,44	4,84	0,47	19	28,29	6,8	-	-
3035	2026-05-11 14:35:00	0,69	22,44	4,84	0,47	19	28,29	6,8	-	-
3036	2026-05-11 14:40:00	0,69	22,44	4,84	0,47	19	28,29	6,8	-	-
3037	2026-05-11 14:45:00	0,69	22,44	4,84	0,47	19	28,29	6,8	-	-
3038	2026-05-11 14:50:00	0,68	23,69	4,84	0,47	18,99	27,56	6,56	-	-
3039	2026-05-11 14:55:00	0,68	23,57	4,84	0,47	18,93	27,5	6,62	-	-
3040	2026-05-11 15:00:00	0,69	23,79	4,84	0,47	18,91	27,42	6,59	-	-
3041	2026-05-11 15:05:00	0,69	24,01	4,84	0,47	18,92	27,35	6,63	-	-
3042	2026-05-11 15:10:00	0,69	24,13	4,84	0,47	18,9	27,25	6,62	-	-
3043	2026-05-11 15:15:00	0,69	27,3	4,84	0,47	21,82	27,4	6,69	-	-
3044	2026-05-11 15:20:00	0,64	32,25	4,84	0,47	24,49	28,58	6,77	-	-
3045	2026-05-11 15:25:00	0,64	32,49	4,84	0,47	24,19	28,81	6,83	-	-
3046	2026-05-11 15:30:00	0,64	18,87	4,84	0,47	23,85	28,83	6,88	-	-
3047	2026-05-11 15:35:00	0,63	19,05	4,84	0,47	23,73	28,82	6,88	-	-
3048	2026-05-11 15:40:00	0,63	19,46	4,84	0,47	23,45	28,81	6,88	-	-
3049	2026-05-11 15:45:00	0,62	18,89	4,84	0,47	23,35	28,8	6,89	-	-
3050	2026-05-11 15:50:00	0,62	19,6	4,84	0,47	22,97	28,8	6,88	-	-
3051	2026-05-11 15:55:00	0,62	19,08	4,84	0,47	22,78	28,81	6,89	-	-
3052	2026-05-11 16:00:00	0,62	19,7	4,84	0,47	22,75	28,81	6,88	-	-
3053	2026-05-11 16:05:00	0,62	19,15	4,84	0,47	22,77	28,81	6,89	-	-
3054	2026-05-11 16:10:00	0,62	19,89	4,84	0,47	22,78	28,81	6,88	-	-
3055	2026-05-11 16:15:00	0,62	19,39	4,84	0,47	22,98	28,81	6,89	-	-
3056	2026-05-11 16:20:00	0,62	20,05	4,84	0,47	23,08	28,81	6,89	-	-
3057	2026-05-11 16:25:00	0,62	19,66	4,84	0,47	23,1	28,8	6,89	-	-
3058	2026-05-11 16:30:00	0,62	21,18	4,84	0,47	24,16	28,77	6,91	-	-
3059	2026-05-11 16:35:00	0,62	20,25	4,84	0,47	23,26	28,79	6,92	-	-
3060	2026-05-11 16:40:00	0,63	20,48	4,84	0,47	23,15	28,81	6,93	-	-
3061	2026-05-11 16:45:00	0,63	20,34	4,84	0,47	23,14	28,81	6,93	-	-
3062	2026-05-11 16:50:00	0,63	20,66	4,84	0,47	23,09	28,81	6,94	-	-
3063	2026-05-11 16:55:00	0,63	20,57	4,84	0,47	23,01	28,81	6,94	-	-
3064	2026-05-11 17:00:00	0,63	20,88	4,84	0,47	22,97	28,81	6,94	-	-
3065	2026-05-11 17:05:00	0,63	20,67	4,84	0,47	22,98	28,81	6,94	-	-
3066	2026-05-11 17:10:00	0,63	20,92	4,84	0,47	22,96	28,8	6,94	-	-
3067	2026-05-11 17:15:00	0,63	18,6	4,84	0,47	22,94	28,79	6,94	-	-
3068	2026-05-11 17:20:00	0,63	18,84	4,84	0,47	22,9	28,79	6,94	-	-
3069	2026-05-11 17:25:00	0,63	18,83	4,84	0,47	22,87	28,79	6,95	-	-
3070	2026-05-11 17:30:00	0,63	19,06	4,84	0,47	22,84	28,81	6,95	-	-
3071	2026-05-11 17:35:00	0,63	19,05	4,84	0,47	22,85	28,81	6,96	-	-
3072	2026-05-11 17:40:00	0,63	19,37	4,84	0,47	22,77	28,81	6,95	-	-
3073	2026-05-11 17:45:00	0,63	19,12	4,84	0,47	23,5	28,77	6,94	-	-
3074	2026-05-11 17:50:00	0,62	19,63	4,84	0,47	23,46	28,76	6,93	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3075	2026-05-11 17:55:00	0,62	19,18	4,84	0,47	22,84	28,78	6,93	-	-
3076	2026-05-11 18:00:00	0,62	19,77	4,84	0,47	22,85	28,81	6,92	-	-
3077	2026-05-11 18:05:00	0,62	19,45	4,84	0,47	22,29	28,82	6,92	-	-
3078	2026-05-11 18:10:00	0,62	19,94	4,84	0,47	22,27	28,84	6,91	-	-
3079	2026-05-11 18:15:00	0,62	20,01	4,84	0,47	22,81	28,86	6,92	-	-
3080	2026-05-11 18:20:00	0,62	20,01	4,84	0,47	22,79	28,86	6,91	-	-
3081	2026-05-11 18:25:00	0,62	19,64	4,84	0,47	23,07	28,87	6,91	-	-
3082	2026-05-11 18:30:00	0,63	20,24	4,84	0,47	23,07	28,87	6,9	-	-
3083	2026-05-11 18:35:00	0,63	23,33	4,84	0,47	24,95	28,87	6,92	-	-
3084	2026-05-11 18:40:00	0,63	20,62	4,84	0,47	22,7	28,87	6,93	-	-
3085	2026-05-11 18:45:00	0,63	20,39	4,84	0,47	22,56	28,87	6,94	-	-
3086	2026-05-11 18:50:00	0,64	20,71	4,84	0,47	22,59	28,87	6,95	-	-
3087	2026-05-11 18:55:00	0,63	20,65	4,84	0,47	22,71	28,87	6,96	-	-
3088	2026-05-11 19:00:00	0,64	20,86	4,84	0,47	22,68	28,88	6,96	-	-
3089	2026-05-11 19:05:00	0,64	20,8	4,84	0,47	22,58	28,88	6,96	-	-
3090	2026-05-11 19:10:00	0,64	21,07	4,84	0,47	22,56	28,89	6,97	-	-
3091	2026-05-11 19:15:00	0,64	21,02	4,84	0,47	22,63	28,89	6,97	-	-
3092	2026-05-11 19:20:00	0,64	21,28	4,84	0,47	22,6	28,9	6,97	-	-
3093	2026-05-11 19:25:00	0,64	21,15	4,84	0,47	22,51	28,9	6,98	-	-
3094	2026-05-11 19:30:00	0,64	21,48	4,84	0,47	22,5	28,91	6,98	-	-
3095	2026-05-11 19:35:00	0,64	21,43	4,84	0,47	22,51	28,91	6,98	-	-
3096	2026-05-11 19:40:00	0,64	21,64	4,84	0,47	22,48	28,92	6,99	-	-
3097	2026-05-11 19:45:00	0,64	21,53	4,84	0,47	22,47	28,92	6,99	-	-
3098	2026-05-11 19:50:00	0,64	21,71	4,84	0,47	22,23	28,91	6,97	-	-
3099	2026-05-11 19:55:00	0,64	21,48	4,84	0,47	22,1	28,91	6,96	-	-
3100	2026-05-11 20:00:00	0,63	21,96	4,84	0,47	22,03	28,91	6,95	-	-
3101	2026-05-11 20:05:00	0,63	21,55	4,84	0,47	22,86	28,92	6,96	-	-
3102	2026-05-11 20:10:00	0,63	22,1	4,84	0,47	22,8	28,92	6,94	-	-
3103	2026-05-11 20:15:00	0,63	21,8	4,84	0,47	22,02	28,92	6,95	-	-
3104	2026-05-11 20:20:00	0,63	22,25	4,84	0,47	21,97	28,92	6,94	-	-
3105	2026-05-11 20:25:00	0,63	21,9	4,84	0,47	21,99	28,92	6,94	-	-
3106	2026-05-11 20:30:00	0,63	22,47	4,84	0,47	21,96	28,92	6,93	-	-
3107	2026-05-11 20:35:00	0,62	22,1	4,84	0,47	21,95	28,92	6,94	-	-
3108	2026-05-11 20:40:00	0,63	22,52	4,84	0,47	21,93	28,92	6,93	-	-
3109	2026-05-11 20:45:00	0,63	23,15	4,84	0,47	22,77	28,91	6,96	-	-
3110	2026-05-11 20:50:00	0,63	22,97	4,84	0,47	22,28	28,92	6,97	-	-
3111	2026-05-11 20:55:00	0,63	22,84	4,84	0,47	22,29	28,92	6,98	-	-
3112	2026-05-11 21:00:00	0,64	23,15	4,84	0,47	22,28	28,92	6,98	-	-
3113	2026-05-11 21:05:00	0,64	22,99	4,84	0,47	22,29	28,92	6,99	-	-
3114	2026-05-11 21:10:00	0,64	23,25	4,84	0,47	22,28	28,91	6,99	-	-
3115	2026-05-11 21:15:00	0,64	23,16	4,84	0,47	22,26	28,92	6,99	-	-
3116	2026-05-11 21:20:00	0,64	23,44	4,84	0,47	22,24	28,92	7	-	-
3117	2026-05-11 21:25:00	0,64	23,25	4,84	0,47	22,24	28,92	7	-	-
3118	2026-05-11 21:30:00	0,64	23,53	4,84	0,47	22,22	28,91	7	-	-
3119	2026-05-11 21:35:00	0,64	23,44	4,84	0,47	22,21	28,91	7,01	-	-
3120	2026-05-11 21:40:00	0,64	23,7	4,84	0,47	22,19	28,91	7	-	-
3121	2026-05-11 21:45:00	0,64	23,46	4,84	0,47	22,19	28,91	7,01	-	-
3122	2026-05-11 21:50:00	0,64	23,73	4,84	0,47	22,18	28,91	7,01	-	-
3123	2026-05-11 21:55:00	0,64	23,63	4,84	0,47	22,07	28,9	7	-	-
3124	2026-05-11 22:00:00	0,64	23,88	4,84	0,47	21,83	28,88	6,99	-	-
3125	2026-05-11 22:05:00	0,64	23,39	4,84	0,47	21,93	28,87	6,98	-	-
3126	2026-05-11 22:10:00	0,64	23,85	4,84	0,47	21,87	28,87	6,97	-	-
3127	2026-05-11 22:15:00	0,63	23,59	4,84	0,47	22,42	28,87	6,97	-	-
3128	2026-05-11 22:20:00	0,63	24,03	4,84	0,47	22,37	28,87	6,96	-	-
3129	2026-05-11 22:25:00	0,63	23,64	4,84	0,47	21,67	28,87	6,96	-	-
3130	2026-05-11 22:30:00	0,63	24,13	4,84	0,47	21,65	28,87	6,95	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3131	2026-05-11 22:35:00	0,63	23,75	4,84	0,47	21,61	28,87	6,95	-	-
3132	2026-05-11 22:40:00	0,63	24,19	4,84	0,47	21,58	28,87	6,95	-	-
3133	2026-05-11 22:45:00	0,63	23,97	4,84	0,47	21,76	28,87	6,95	-	-
3134	2026-05-11 22:50:00	0,63	26,79	4,84	0,47	23,67	28,87	6,96	-	-
3135	2026-05-11 22:55:00	0,63	24,6	4,84	0,47	22,06	28,87	6,98	-	-
3136	2026-05-11 23:00:00	0,64	24,92	4,84	0,47	22,01	28,87	6,99	-	-
3137	2026-05-11 23:05:00	0,64	24,68	4,84	0,47	22,04	28,87	6,99	-	-
3138	2026-05-11 23:10:00	0,64	25	4,84	0,47	22,02	28,87	7	-	-
3139	2026-05-11 23:15:00	0,65	24,77	4,84	0,47	22,02	28,87	7,01	-	-
3140	2026-05-11 23:20:00	0,65	25,14	4,84	0,47	22	28,87	7,01	-	-
3141	2026-05-11 23:25:00	0,65	24,94	4,84	0,47	21,99	28,87	7,01	-	-
3142	2026-05-11 23:30:00	0,65	25,22	4,84	0,47	21,98	28,87	7,02	-	-
3143	2026-05-11 23:35:00	0,65	25,03	4,84	0,47	21,97	28,86	7,02	-	-
3144	2026-05-11 23:40:00	0,65	25,38	4,84	0,47	21,96	28,86	7,02	-	-
3145	2026-05-11 23:45:00	0,65	25,1	4,84	0,47	21,96	28,86	7,02	-	-
3146	2026-05-11 23:50:00	0,65	25,46	4,84	0,47	21,93	28,85	7,03	-	-
3147	2026-05-11 23:55:00	0,65	25,21	4,84	0,47	21,93	28,85	7,03	-	-
3148	2026-05-12 00:00:00	0,65	25,51	4,84	0,47	21,93	28,85	7,03	-	-
3149	2026-05-12 00:05:00	0,65	25,36	4,84	0,47	21,53	28,82	7	-	-
3150	2026-05-12 00:15:00	0,64	24,97	4,84	0,47	21,47	28,81	6,99	-	-
3151	2026-05-12 00:20:00	0,64	25,4	4,84	0,47	21,45	28,81	6,98	-	-
3152	2026-05-12 00:25:00	0,64	25,05	4,84	0,47	21,42	28,81	6,98	-	-
3153	2026-05-12 00:30:00	0,64	25,54	4,84	0,47	21,43	28,81	6,97	-	-
3154	2026-05-12 00:35:00	0,64	25,29	4,84	0,47	21,42	28,81	6,97	-	-
3155	2026-05-12 00:40:00	0,64	25,62	4,84	0,47	21,4	28,81	6,96	-	-
3156	2026-05-12 00:45:00	0,64	25,36	4,84	0,47	21,8	28,8	6,97	-	-
3157	2026-05-12 00:50:00	0,65	25,75	4,84	0,47	21,74	28,79	6,96	-	-
3158	2026-05-12 00:55:00	0,65	25,45	4,84	0,47	21,44	28,78	6,96	-	-
3159	2026-05-12 01:00:00	0,65	26,6	4,84	0,47	22,07	28,81	6,99	-	-
3160	2026-05-12 01:05:00	0,65	26,09	4,84	0,47	21,81	28,81	7	-	-
3161	2026-05-12 01:10:00	0,65	26,38	4,84	0,47	21,79	28,81	7,01	-	-
3162	2026-05-12 01:15:00	0,65	26,19	4,84	0,47	21,79	28,81	7,01	-	-
3163	2026-05-12 01:20:00	0,65	26,44	4,84	0,47	21,79	28,8	7,02	-	-
3164	2026-05-12 01:25:00	0,65	26,29	4,84	0,47	21,79	28,8	7,02	-	-
3165	2026-05-12 01:30:00	0,65	26,59	4,84	0,47	21,78	28,79	7,02	-	-
3166	2026-05-12 01:35:00	0,65	26,36	4,84	0,47	21,77	28,78	7,03	-	-
3167	2026-05-12 01:40:00	0,65	26,69	4,84	0,47	21,76	28,77	7,03	-	-
3168	2026-05-12 01:45:00	0,65	26,45	4,84	0,47	21,76	28,77	7,03	-	-
3169	2026-05-12 01:50:00	0,65	26,68	4,84	0,47	21,74	28,77	7,04	-	-
3170	2026-05-12 01:55:00	0,65	26,43	4,84	0,47	21,74	28,77	7,04	-	-
3171	2026-05-12 02:00:00	0,65	26,78	4,84	0,47	21,72	28,76	7,04	-	-
3172	2026-05-12 02:05:00	0,65	26,54	4,84	0,47	21,72	28,76	7,04	-	-
3173	2026-05-12 02:10:00	0,65	26,75	4,84	0,47	21,57	28,76	7,03	-	-
3174	2026-05-12 02:15:00	0,65	26,35	4,84	0,47	22,12	28,72	7,02	-	-
3175	2026-05-12 02:20:00	0,65	26,56	4,84	0,47	21,98	28,72	7	-	-
3176	2026-05-12 02:25:00	0,65	26,24	4,84	0,47	21,77	28,71	7	-	-
3177	2026-05-12 02:30:00	0,65	26,64	4,84	0,47	21,74	28,71	6,99	-	-
3178	2026-05-12 02:35:00	0,64	26,38	4,84	0,47	21,41	28,71	6,99	-	-
3179	2026-05-12 02:40:00	0,64	26,79	4,84	0,47	21,37	28,71	6,98	-	-
3180	2026-05-12 02:45:00	0,64	26,45	4,84	0,47	21,36	28,71	6,98	-	-
3181	2026-05-12 02:50:00	0,65	26,89	4,84	0,47	21,32	28,71	6,97	-	-
3182	2026-05-12 02:55:00	0,65	26,6	4,84	0,47	22,19	28,71	6,98	-	-
3183	2026-05-12 03:00:00	0,65	26,98	4,84	0,47	22,12	28,71	6,97	-	-
3184	2026-05-12 03:05:00	0,65	28,32	4,84	0,47	22,49	28,71	7	-	-
3185	2026-05-12 03:10:00	0,65	27,62	4,84	0,47	21,61	28,72	7,01	-	-
3186	2026-05-12 03:15:00	0,65	27,28	4,84	0,47	21,59	28,72	7,02	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3187	2026-05-12 03:20:00	0,66	27,59	4,84	0,47	21,59	28,71	7,02	-	-
3188	2026-05-12 03:25:00	0,66	27,36	4,84	0,47	21,6	28,71	7,03	-	-
3189	2026-05-12 03:30:00	0,66	27,72	4,84	0,47	21,59	28,71	7,03	-	-
3190	2026-05-12 03:35:00	0,66	27,48	4,84	0,47	21,58	28,71	7,03	-	-
3191	2026-05-12 03:40:00	0,66	27,74	4,84	0,47	21,58	28,7	7,03	-	-
3192	2026-05-12 03:45:00	0,66	27,55	4,84	0,47	21,57	28,7	7,04	-	-
3193	2026-05-12 03:50:00	0,66	27,83	4,84	0,47	21,56	28,68	7,04	-	-
3194	2026-05-12 03:55:00	0,66	27,52	4,84	0,47	21,55	28,69	7,04	-	-
3195	2026-05-12 04:00:00	0,66	27,84	4,84	0,47	21,54	28,68	7,04	-	-
3196	2026-05-12 04:05:00	0,66	27,6	4,84	0,47	21,54	28,68	7,04	-	-
3197	2026-05-12 04:10:00	0,66	27,87	4,84	0,47	21,52	28,68	7,04	-	-
3198	2026-05-12 04:15:00	0,66	27,67	4,84	0,47	21,53	28,68	7,04	-	-
3199	2026-05-12 04:20:00	0,66	27,75	4,84	0,47	21,24	28,66	7,02	-	-
3200	2026-05-12 04:25:00	0,66	27,37	4,84	0,47	21,55	28,63	7,01	-	-
3201	2026-05-12 04:30:00	0,65	27,68	4,84	0,47	21,49	28,62	7	-	-
3202	2026-05-12 04:35:00	0,65	27,36	4,84	0,47	21,2	28,62	7	-	-
3203	2026-05-12 04:40:00	0,65	27,68	4,84	0,47	21,19	28,62	6,99	-	-
3204	2026-05-12 04:45:00	0,65	27,44	4,84	0,47	21,41	28,62	6,99	-	-
3205	2026-05-12 04:50:00	0,65	27,8	4,84	0,47	21,37	28,62	6,98	-	-
3206	2026-05-12 04:55:00	0,65	27,5	4,84	0,47	21,08	28,62	6,98	-	-
3207	2026-05-12 05:00:00	0,65	27,94	4,84	0,47	21,07	28,62	6,97	-	-
3208	2026-05-12 05:05:00	0,65	27,63	4,84	0,47	21,12	28,62	6,97	-	-
3209	2026-05-12 05:10:00	0,65	32,47	4,84	0,47	24,15	28,62	6,98	-	-
3210	2026-05-12 05:15:00	0,65	28,47	4,84	0,47	21,59	28,62	7	-	-
3211	2026-05-12 05:20:00	0,65	28,61	4,84	0,47	21,43	28,63	7,01	-	-
3212	2026-05-12 05:25:00	0,66	28,38	4,84	0,47	21,44	28,63	7,03	-	-
3213	2026-05-12 05:30:00	0,66	28,66	4,84	0,47	21,43	28,62	7,03	-	-
3214	2026-05-12 05:35:00	0,66	28,51	4,84	0,47	21,42	28,62	7,03	-	-
3215	2026-05-12 05:40:00	0,66	28,77	4,84	0,47	21,4	28,62	7,03	-	-
3216	2026-05-12 05:45:00	0,66	28,49	4,84	0,47	21,44	28,62	7,03	-	-
3217	2026-05-12 05:50:00	0,66	28,78	4,84	0,47	21,42	28,62	7,04	-	-
3218	2026-05-12 05:55:00	0,66	28,53	4,84	0,47	21,39	28,62	7,04	-	-
3219	2026-05-12 06:00:00	0,66	28,81	4,84	0,47	21,38	28,61	7,04	-	-
3220	2026-05-12 06:05:00	0,66	28,56	4,84	0,47	21,38	28,6	7,05	-	-
3221	2026-05-12 06:10:00	0,67	28,85	4,84	0,47	21,36	28,6	7,05	-	-
3222	2026-05-12 06:15:00	0,67	28,61	4,84	0,47	21,4	28,59	7,05	-	-
3223	2026-05-12 06:20:00	0,67	28,88	4,84	0,47	21,37	28,58	7,05	-	-
3224	2026-05-12 06:25:00	0,66	28,48	4,84	0,47	21,19	28,57	7,03	-	-
3225	2026-05-12 06:30:00	0,66	28,63	4,84	0,47	21,03	28,56	7,01	-	-
3226	2026-05-12 06:35:00	0,66	28,33	4,84	0,47	21,59	28,53	7,01	-	-
3227	2026-05-12 06:40:00	0,65	28,59	4,84	0,47	21,54	28,53	7	-	-
3228	2026-05-12 06:45:00	0,65	28,37	4,84	0,47	21,05	28,54	7	-	-
3229	2026-05-12 06:50:00	0,65	28,66	4,84	0,47	21,02	28,55	6,99	-	-
3230	2026-05-12 06:55:00	0,65	28,46	4,84	0,47	21,08	28,55	6,98	-	-
3231	2026-05-12 07:00:00	0,65	28,73	4,84	0,47	21,05	28,56	6,98	-	-
3232	2026-05-12 07:05:00	0,65	28,76	4,84	0,47	21,09	28,56	6,98	-	-
3233	2026-05-12 07:10:00	0,65	28,76	4,84	0,47	21,08	28,56	6,97	-	-
3234	2026-05-12 07:15:00	0,65	28,45	4,84	0,47	20,95	28,57	6,97	-	-
3235	2026-05-12 07:20:00	2,36	16,97	4,84	0,47	21	28,58	6,71	-	-
3236	2026-05-12 07:25:00	1,43	16,46	4,84	0,47	20,42	28,61	7,07	-	-
3237	2026-05-12 07:30:00	1,08	16,74	4,84	0,47	20,39	28,61	7,16	-	-
3238	2026-05-12 07:35:00	0,93	16,76	4,84	0,47	20,4	28,62	7,19	-	-
3239	2026-05-12 07:40:00	0,83	17,03	4,84	0,47	20,38	28,62	7,21	-	-
3240	2026-05-12 07:45:00	0,78	17,04	4,84	0,47	20,39	28,62	7,22	-	-
3241	2026-05-12 07:50:00	0,76	17,35	4,84	0,47	20,37	28,62	7,22	-	-
3242	2026-05-12 07:55:00	0,75	17,34	4,84	0,47	20,38	28,62	7,23	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3243	2026-05-12 08:00:00	0,74	17,59	4,84	0,47	20,37	28,63	7,23	-	-
3244	2026-05-12 08:05:00	0,74	17,61	4,84	0,47	20,36	28,63	7,23	-	-
3245	2026-05-12 08:10:00	0,73	17,87	4,84	0,47	20,34	28,64	7,24	-	-
3246	2026-05-12 08:15:00	0,73	17,88	4,84	0,47	20,35	28,65	7,23	-	-
3247	2026-05-12 08:20:00	0,72	18,2	4,84	0,47	20,33	28,66	7,24	-	-
3248	2026-05-12 08:25:00	0,72	18,18	4,84	0,47	20,35	28,66	7,24	-	-
3249	2026-05-12 08:30:00	0,71	18,55	4,84	0,47	20,29	28,67	7,25	-	-
3250	2026-05-12 08:35:00	0,71	18,27	4,84	0,47	20,29	28,66	7,25	-	-
3251	2026-05-12 08:40:00	0,7	18,61	4,84	0,47	20,17	28,62	7,17	-	-
3252	2026-05-12 08:45:00	0,7	18,25	4,84	0,47	19,97	28,65	7,2	-	-
3253	2026-05-12 08:50:00	0,7	18,25	4,84	0,47	19,97	28,65	7,2	-	-
3254	2026-05-12 08:55:00	0,68	19,23	4,84	0,47	19,78	28,57	7,17	-	-
3255	2026-05-12 09:00:00	0,68	19,59	4,84	0,47	19,81	28,55	7,15	-	-
3256	2026-05-12 09:05:00	0,68	18,88	4,84	0,47	19,89	28,56	7,2	-	-
3257	2026-05-12 09:10:00	0,68	19,33	4,84	0,47	19,82	28,53	7,17	-	-
3258	2026-05-12 09:15:00	0,68	19,06	4,84	0,47	19,96	28,54	7,2	-	-
3259	2026-05-12 09:20:00	0,68	19,47	4,84	0,47	19,94	28,53	7,18	-	-
3260	2026-05-12 09:25:00	0,69	19,26	4,84	0,47	19,8	28,54	7,2	-	-
3261	2026-05-12 09:30:00	0,68	19,63	4,84	0,47	19,79	28,54	7,16	-	-
3262	2026-05-12 09:35:00	0,69	19,53	4,84	0,47	19,78	28,55	7,2	-	-
3263	2026-05-12 09:40:00	0,68	19,87	4,84	0,47	19,85	28,54	7,16	-	-
3264	2026-05-12 09:45:00	0,69	19,65	4,84	0,47	19,81	28,57	7,21	-	-
3265	2026-05-12 09:50:00	0,68	20,04	4,84	0,47	19,79	28,57	7,18	-	-
3266	2026-05-12 09:55:00	0,67	21,33	4,84	0,47	21,14	28,57	7,13	-	-
3267	2026-05-12 10:00:00	0,67	21,13	4,84	0,47	20,61	28,52	7,03	-	-
3268	2026-05-12 10:05:00	0,67	16,85	4,84	0,47	20,52	28,52	7	-	-
3269	2026-05-12 10:10:00	0,67	16,94	4,84	0,47	20,44	28,52	6,98	-	-
3270	2026-05-12 10:15:00	0,67	16,96	4,84	0,47	20,69	28,54	6,97	-	-
3271	2026-05-12 10:20:00	0,67	17,09	4,84	0,47	20,73	28,57	6,97	-	-
3272	2026-05-12 10:25:00	0,67	17,05	4,84	0,47	20,33	28,57	6,96	-	-
3273	2026-05-12 10:30:00	0,67	17,23	4,84	0,47	20,3	28,61	6,97	-	-
3274	2026-05-12 10:35:00	0,67	17,19	4,84	0,47	20,32	28,62	6,97	-	-
3275	2026-05-12 10:40:00	0,67	17,46	4,84	0,47	20,28	28,65	6,97	-	-
3276	2026-05-12 10:45:00	0,66	17,25	4,84	0,47	20,07	28,67	6,97	-	-
3277	2026-05-12 10:50:00	0,66	17,52	4,84	0,47	20,01	28,69	6,97	-	-
3278	2026-05-12 10:55:00	0,66	17,35	4,84	0,47	20,17	28,71	6,97	-	-
3279	2026-05-12 11:00:00	0,66	17,71	4,84	0,47	20,24	28,75	6,98	-	-
3280	2026-05-12 11:05:00	0,66	17,58	4,84	0,47	20,05	28,76	6,98	-	-
3281	2026-05-12 11:10:00	0,66	17,94	4,84	0,47	20,09	28,78	6,98	-	-
3282	2026-05-12 11:15:00	0,66	17,82	4,84	0,47	19,95	28,81	6,98	-	-
3283	2026-05-12 11:20:00	0,66	18,15	4,84	0,47	19,96	28,82	6,98	-	-
3284	2026-05-12 11:25:00	0,66	18,03	4,84	0,47	19,95	28,84	6,99	-	-
3285	2026-05-12 11:30:00	0,66	18,42	4,84	0,47	19,96	28,87	6,99	-	-
3286	2026-05-12 11:35:00	0,66	19,01	4,84	0,47	20,59	28,85	6,99	-	-
3287	2026-05-12 11:40:00	0,66	19,08	4,84	0,47	20,39	28,87	7	-	-
3288	2026-05-12 11:45:00	0,66	18,86	4,84	0,47	20,3	28,88	7	-	-
3289	2026-05-12 11:50:00	0,66	19,1	4,84	0,47	20,3	28,91	7	-	-
3290	2026-05-12 11:55:00	0,66	19,11	4,84	0,47	20,5	28,92	7	-	-
3291	2026-05-12 12:00:00	0,65	19,36	4,84	0,47	20,55	28,92	7	-	-
3292	2026-05-12 12:05:00	0,65	19,31	4,84	0,47	20,42	28,96	7,01	-	-
3293	2026-05-12 12:10:00	0,65	19,56	4,84	0,47	20,47	28,97	7,01	-	-
3294	2026-05-12 12:15:00	0,64	19,53	4,84	0,47	20,36	28,98	7,01	-	-
3295	2026-05-12 12:20:00	0,65	19,78	4,84	0,47	20,38	29,01	7,01	-	-
3296	2026-05-12 12:25:00	0,65	19,77	4,84	0,47	20,58	29,03	7,01	-	-
3297	2026-05-12 12:30:00	0,65	20,07	4,84	0,47	20,64	29,05	7,01	-	-
3298	2026-05-12 12:35:00	0,65	20,04	4,84	0,47	20,46	29,07	7,01	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3299	2026-05-12 12:40:00	0,65	20,27	4,84	0,47	20,49	29,08	7,01	-	-
3300	2026-05-12 12:45:00	0,65	20,17	4,84	0,47	20,51	29,11	7,02	-	-
3301	2026-05-12 12:50:00	0,65	20,44	4,84	0,47	20,36	29,12	7,02	-	-
3302	2026-05-12 12:55:00	0,64	20,21	4,84	0,47	20,22	29,13	7,02	-	-
3303	2026-05-12 13:00:00	0,64	20,57	4,84	0,47	20,22	29,16	7,02	-	-
3304	2026-05-12 13:05:00	0,64	20,44	4,84	0,47	20,27	29,19	7,02	-	-
3305	2026-05-12 13:10:00	0,64	20,9	4,84	0,47	20,28	29,21	7,02	-	-
3306	2026-05-12 13:15:00	0,64	20,72	4,84	0,47	20,69	29,23	7,03	-	-
3307	2026-05-12 13:20:00	0,65	21,09	4,84	0,47	20,74	29,27	7,03	-	-
3308	2026-05-12 13:25:00	0,65	20,98	4,84	0,47	20,4	29,28	7,03	-	-
3309	2026-05-12 13:30:00	0,65	21,4	4,84	0,47	20,46	29,29	7,03	-	-
3310	2026-05-12 13:35:00	0,65	21,24	4,84	0,47	20,5	29,3	7,03	-	-
3311	2026-05-12 13:40:00	0,65	23,1	4,84	0,47	21,94	29,29	7,03	-	-
3312	2026-05-12 13:45:00	0,66	21,95	4,84	0,47	20,96	29,31	7,04	-	-
3313	2026-05-12 13:50:00	0,66	22,29	4,84	0,47	20,93	29,32	7,04	-	-
3314	2026-05-12 13:55:00	0,66	22,09	4,84	0,47	20,97	29,36	7,04	-	-
3315	2026-05-12 14:00:00	0,66	22,37	4,84	0,47	21	29,36	7,04	-	-
3316	2026-05-12 14:05:00	0,66	22,33	4,84	0,47	20,92	29,37	7,04	-	-
3317	2026-05-12 14:10:00	0,66	17,03	4,84	0,47	20,95	29,39	7,04	-	-
3318	2026-05-12 14:15:00	0,66	17,2	4,84	0,47	21,12	29,4	7,05	-	-
3319	2026-05-12 14:20:00	0,66	17,4	4,84	0,47	21,18	29,41	7,05	-	-
3320	2026-05-12 14:25:00	0,66	17,49	4,84	0,47	21,03	29,37	7,04	-	-
3321	2026-05-12 14:30:00	0,66	17,73	4,84	0,47	21,05	29,41	7,05	-	-
3322	2026-05-12 14:35:00	0,66	17,78	4,84	0,47	21,08	29,42	7,05	-	-
3323	2026-05-12 14:40:00	0,66	17,98	4,84	0,47	21,1	29,42	7,05	-	-
3324	2026-05-12 14:45:00	0,66	18,05	4,84	0,47	21,2	29,42	7,05	-	-
3325	2026-05-12 14:50:00	0,66	18,32	4,84	0,47	21,18	29,42	7,05	-	-
3326	2026-05-12 14:55:00	0,65	18,2	4,84	0,47	20,99	29,42	7,05	-	-
3327	2026-05-12 15:00:00	0,65	18,59	4,84	0,47	20,93	29,4	7,05	-	-
3328	2026-05-12 15:05:00	0,65	18,26	4,84	0,47	20,79	29,4	7,06	-	-
3329	2026-05-12 15:10:00	0,65	18,71	4,84	0,47	20,82	29,39	7,06	-	-
3330	2026-05-12 15:15:00	0,65	18,57	4,84	0,47	21,02	29,38	7,06	-	-
3331	2026-05-12 15:20:00	0,65	19,01	4,84	0,47	21,1	29,37	7,06	-	-
3332	2026-05-12 15:25:00	0,65	18,84	4,84	0,47	20,96	29,37	7,06	-	-
3333	2026-05-12 15:30:00	0,65	19,41	4,84	0,47	21	29,37	7,06	-	-
3334	2026-05-12 15:35:00	0,66	19,16	4,84	0,47	21,12	29,37	7,07	-	-
3335	2026-05-12 15:40:00	0,66	19,64	4,84	0,47	21,2	29,36	7,07	-	-
3336	2026-05-12 15:45:00	0,66	19,74	4,84	0,47	21,2	29,36	7,07	-	-
3337	2026-05-12 15:50:00	0,65	19,71	4,84	0,47	21,76	29,2	6,97	-	-
3338	2026-05-12 15:55:00	0,67	19,54	4,84	0,47	21,62	29,35	7,05	-	-
3339	2026-05-12 16:00:00	0,69	19,74	4,84	0,47	21,61	29,37	7,06	-	-
3340	2026-05-12 16:05:00	0,69	19,64	4,84	0,47	21,62	29,38	7,07	-	-
3341	2026-05-12 16:10:00	0,69	19,92	4,84	0,47	21,64	29,38	7,07	-	-
3342	2026-05-12 16:15:00	0,69	19,88	4,84	0,47	21,68	29,38	7,07	-	-
3343	2026-05-12 16:20:00	0,69	20,28	4,84	0,47	21,73	29,37	7,07	-	-
3344	2026-05-12 16:25:00	0,69	20,18	4,84	0,47	21,76	29,37	7,08	-	-
3345	2026-05-12 16:30:00	0,69	20,48	4,84	0,47	21,81	29,36	7,08	-	-
3346	2026-05-12 16:35:00	0,69	20,39	4,84	0,47	21,85	29,36	7,08	-	-
3347	2026-05-12 16:40:00	0,68	20,7	4,84	0,47	21,89	29,33	7,08	-	-
3348	2026-05-12 16:45:00	0,68	20,62	4,84	0,47	21,96	29,32	7,08	-	-
3349	2026-05-12 16:50:00	0,68	21,02	4,84	0,47	22,01	29,31	7,09	-	-
3350	2026-05-12 16:55:00	0,68	20,97	4,84	0,47	22,11	29,31	7,09	-	-
3351	2026-05-12 17:00:00	0,68	21,34	4,84	0,47	21,92	29,28	7,09	-	-
3352	2026-05-12 17:05:00	0,67	21,14	4,84	0,47	21,8	29,25	7,09	-	-
3353	2026-05-12 17:10:00	0,67	18,13	4,84	0,47	21,8	29,21	7,09	-	-
3354	2026-05-12 17:15:00	0,68	18,31	4,84	0,47	21,85	29,19	7,09	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3355	2026-05-12 17:20:00	0,68	18,88	4,84	0,47	21,85	29,17	7,09	-	-
3356	2026-05-12 17:25:00	0,68	18,57	4,84	0,47	21,85	29,16	7,09	-	-
3357	2026-05-12 17:30:00	0,68	19,1	4,84	0,47	21,85	29,17	7,09	-	-
3358	2026-05-12 17:35:00	0,69	18,77	4,84	0,47	21,82	29,17	7,09	-	-
3359	2026-05-12 17:40:00	0,69	19,33	4,84	0,47	21,77	29,18	7,09	-	-
3360	2026-05-12 17:45:00	0,69	18,98	4,84	0,47	21,73	29,19	7,1	-	-
3361	2026-05-12 17:50:00	0,69	19,57	4,84	0,47	21,75	29,19	7,1	-	-
3362	2026-05-12 17:55:00	0,7	20,3	4,84	0,47	22,9	29,22	7,1	-	-
3363	2026-05-12 18:00:00	0,7	19,81	4,84	0,47	22,13	29,28	7,1	-	-
3364	2026-05-12 18:05:00	0,7	19,61	4,84	0,47	22,14	29,28	7,1	-	-
3365	2026-05-12 18:10:00	0,7	20,01	4,84	0,47	22,15	29,28	7,1	-	-
3366	2026-05-12 18:15:00	0,7	19,87	4,84	0,47	22,13	29,28	7,11	-	-
3367	2026-05-12 18:20:00	0,7	20,24	4,84	0,47	22,11	29,29	7,11	-	-
3368	2026-05-12 18:25:00	0,7	20,03	4,84	0,47	22,1	29,28	7,12	-	-
3369	2026-05-12 18:30:00	0,7	20,43	4,84	0,47	22,09	29,29	7,12	-	-
3370	2026-05-12 18:35:00	0,69	20,15	4,84	0,47	22,08	29,28	7,13	-	-
3371	2026-05-12 18:40:00	0,69	20,55	4,84	0,47	22,07	29,29	7,13	-	-
3372	2026-05-12 18:45:00	0,69	20,44	4,84	0,47	22,07	29,28	7,14	-	-
3373	2026-05-12 18:50:00	0,69	20,71	4,84	0,47	22,04	29,28	7,14	-	-
3374	2026-05-12 18:55:00	0,69	20,5	4,84	0,47	22,1	29,28	7,15	-	-
3375	2026-05-12 19:00:00	0,69	20,85	4,84	0,47	22,07	29,29	7,15	-	-
3376	2026-05-12 19:05:00	0,69	20,75	4,84	0,47	21,97	29,28	7,15	-	-
3377	2026-05-12 19:10:00	0,68	21,01	4,84	0,47	21,68	29,22	7,15	-	-
3378	2026-05-12 19:15:00	0,69	20,64	4,84	0,47	21,59	29,16	7,16	-	-
3379	2026-05-12 19:20:00	0,69	21,13	4,84	0,47	21,55	29,13	7,16	-	-
3380	2026-05-12 19:25:00	0,69	20,79	4,84	0,47	21,59	29,13	7,16	-	-
3381	2026-05-12 19:30:00	0,69	21,34	4,84	0,47	21,51	29,12	7,16	-	-
3382	2026-05-12 19:35:00	0,7	20,91	4,84	0,47	21,56	29,12	7,16	-	-
3383	2026-05-12 19:40:00	0,7	21,53	4,84	0,47	21,52	29,12	7,16	-	-
3384	2026-05-12 19:45:00	0,7	21,61	4,84	0,47	21,5	29,12	7,17	-	-
3385	2026-05-12 19:50:00	0,7	21,61	4,84	0,47	21,47	29,12	7,17	-	-
3386	2026-05-12 19:55:00	0,71	21,16	4,84	0,47	21,46	29,12	7,16	-	-
3387	2026-05-12 20:00:00	0,71	25,27	4,84	0,47	24,37	29,12	7,17	-	-
3388	2026-05-12 20:05:00	0,71	21,87	4,84	0,47	21,96	29,24	7,17	-	-
3389	2026-05-12 20:10:00	0,71	22,23	4,84	0,47	21,86	29,27	7,17	-	-
3390	2026-05-12 20:15:00	0,7	21,94	4,84	0,47	21,87	29,28	7,17	-	-
3391	2026-05-12 20:20:00	0,7	22,42	4,84	0,47	21,86	29,28	7,17	-	-
3392	2026-05-12 20:25:00	0,71	22,09	4,84	0,47	21,85	29,27	7,18	-	-
3393	2026-05-12 20:30:00	0,71	22,5	4,84	0,47	21,83	29,28	7,18	-	-
3394	2026-05-12 20:35:00	0,71	22,15	4,84	0,47	21,85	29,27	7,19	-	-
3395	2026-05-12 20:40:00	0,71	22,6	4,84	0,47	21,83	29,27	7,19	-	-
3396	2026-05-12 20:45:00	0,71	22,33	4,84	0,47	21,82	29,27	7,19	-	-
3397	2026-05-12 20:50:00	0,7	22,79	4,84	0,47	21,8	29,26	7,2	-	-
3398	2026-05-12 20:55:00	0,7	22,53	4,84	0,47	21,8	29,25	7,2	-	-
3399	2026-05-12 21:00:00	0,7	22,83	4,84	0,47	21,79	29,25	7,2	-	-
3400	2026-05-12 21:05:00	0,7	22,59	4,84	0,47	21,78	29,24	7,21	-	-
3401	2026-05-12 21:10:00	0,7	23,04	4,84	0,47	21,77	29,24	7,21	-	-
3402	2026-05-12 21:15:00	0,69	22,62	4,84	0,47	21,56	29,14	7,21	-	-
3403	2026-05-12 21:20:00	0,69	22,98	4,84	0,47	21,38	29,09	7,21	-	-
3404	2026-05-12 21:25:00	0,7	22,56	4,84	0,47	21,32	29,07	7,22	-	-
3405	2026-05-12 21:30:00	0,7	23	4,84	0,47	21,3	29,06	7,22	-	-
3406	2026-05-12 21:35:00	0,7	22,62	4,84	0,47	21,29	29,05	7,22	-	-
3407	2026-05-12 21:40:00	0,7	23,11	4,84	0,47	21,26	29,04	7,22	-	-
3408	2026-05-12 21:45:00	0,7	22,78	4,84	0,47	21,28	29,04	7,22	-	-
3409	2026-05-12 21:50:00	0,71	23,29	4,84	0,47	21,28	29,03	7,22	-	-
3410	2026-05-12 21:55:00	0,71	22,99	4,84	0,47	21,28	29,03	7,22	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3411	2026-05-12 22:00:00	0,71	23,56	4,84	0,47	21,27	29,03	7,22	-	-
3412	2026-05-12 22:05:00	0,71	23,11	4,84	0,47	21,21	29,03	7,22	-	-
3413	2026-05-12 22:10:00	0,71	24,75	4,84	0,47	22,04	29,1	7,22	-	-
3414	2026-05-12 22:15:00	0,71	23,74	4,84	0,47	21,6	29,14	7,22	-	-
3415	2026-05-12 22:20:00	0,71	24,24	4,84	0,47	21,61	29,14	7,22	-	-
3416	2026-05-12 22:25:00	0,71	23,85	4,84	0,47	21,62	29,13	7,23	-	-
3417	2026-05-12 22:30:00	0,71	24,32	4,84	0,47	21,61	29,13	7,23	-	-
3418	2026-05-12 22:35:00	0,71	24,02	4,84	0,47	21,61	29,13	7,23	-	-
3419	2026-05-12 22:40:00	0,71	24,41	4,84	0,47	21,6	29,13	7,23	-	-
3420	2026-05-12 22:45:00	0,71	24,16	4,84	0,47	21,6	29,13	7,24	-	-
3421	2026-05-12 22:50:00	0,71	24,56	4,84	0,47	21,59	29,13	7,24	-	-
3422	2026-05-12 22:55:00	0,71	24,15	4,84	0,47	21,58	29,12	7,24	-	-
3423	2026-05-12 23:00:00	0,7	24,58	4,84	0,47	21,56	29,12	7,24	-	-
3424	2026-05-12 23:05:00	0,7	24,25	4,84	0,47	21,56	29,12	7,25	-	-
3425	2026-05-12 23:10:00	0,7	24,62	4,84	0,47	21,54	29,12	7,25	-	-
3426	2026-05-12 23:15:00	0,7	24,38	4,84	0,47	21,55	29,11	7,25	-	-
3427	2026-05-12 23:20:00	0,7	24,73	4,84	0,47	21,44	29,08	7,25	-	-
3428	2026-05-12 23:25:00	0,69	24,15	4,84	0,47	21,21	29,02	7,26	-	-
3429	2026-05-12 23:30:00	0,69	24,53	4,84	0,47	21,11	28,97	7,26	-	-
3430	2026-05-12 23:35:00	0,7	24,09	4,84	0,47	21,1	28,97	7,26	-	-
3431	2026-05-12 23:40:00	0,7	24,55	4,84	0,47	21,06	28,96	7,26	-	-
3432	2026-05-12 23:45:00	0,7	24,2	4,84	0,47	21,07	28,95	7,26	-	-
3433	2026-05-12 23:50:00	0,7	24,67	4,84	0,47	21,07	28,94	7,26	-	-
3434	2026-05-12 23:55:00	0,7	24,42	4,84	0,47	21,04	28,93	7,26	-	-
3435	2026-05-13 00:00:00	0,7	24,79	4,84	0,47	21	28,92	7,26	-	-
3436	2026-05-13 00:05:00	0,71	24,92	4,84	0,47	20,98	28,92	7,26	-	-
3437	2026-05-13 00:15:00	0,71	27,05	4,84	0,47	22,84	28,95	7,26	-	-
3438	2026-05-13 00:20:00	0,72	25,68	4,84	0,47	21,43	29,02	7,26	-	-
3439	2026-05-13 00:25:00	0,71	25,26	4,84	0,47	21,41	29,03	7,26	-	-
3440	2026-05-13 00:30:00	0,71	25,7	4,84	0,47	21,42	29,03	7,26	-	-
3441	2026-05-13 00:35:00	0,71	25,38	4,84	0,47	21,41	29,02	7,27	-	-
3442	2026-05-13 00:40:00	0,71	25,74	4,84	0,47	21,4	29,03	7,27	-	-
3443	2026-05-13 00:45:00	0,71	25,42	4,84	0,47	21,39	29,03	7,27	-	-
3444	2026-05-13 00:50:00	0,71	25,87	4,84	0,47	21,38	29,03	7,27	-	-
3445	2026-05-13 00:55:00	0,7	25,52	4,84	0,47	21,39	29,03	7,27	-	-
3446	2026-05-13 01:00:00	0,7	25,91	4,84	0,47	21,37	29,03	7,27	-	-
3447	2026-05-13 01:05:00	0,7	25,63	4,84	0,47	21,35	29,02	7,28	-	-
3448	2026-05-13 01:10:00	0,7	25,89	4,84	0,47	21,34	29,02	7,28	-	-
3449	2026-05-13 01:15:00	0,7	25,62	4,84	0,47	21,34	29,02	7,28	-	-
3450	2026-05-13 01:20:00	0,7	26,04	4,84	0,47	21,32	29,02	7,28	-	-
3451	2026-05-13 01:25:00	0,7	25,73	4,84	0,47	21,32	29,02	7,28	-	-
3452	2026-05-13 01:30:00	0,69	25,86	4,84	0,47	21,05	28,97	7,28	-	-
3453	2026-05-13 01:35:00	0,69	25,37	4,84	0,47	20,98	28,95	7,28	-	-
3454	2026-05-13 01:40:00	0,69	25,73	4,84	0,47	20,93	28,93	7,28	-	-
3455	2026-05-13 01:45:00	0,69	25,36	4,84	0,47	20,87	28,92	7,28	-	-
3456	2026-05-13 01:50:00	0,69	25,85	4,84	0,47	20,85	28,92	7,28	-	-
3457	2026-05-13 01:55:00	0,69	25,52	4,84	0,47	20,84	28,92	7,28	-	-
3458	2026-05-13 02:00:00	0,69	25,92	4,84	0,47	20,83	28,92	7,28	-	-
3459	2026-05-13 02:05:00	0,69	25,68	4,84	0,47	20,82	28,92	7,28	-	-
3460	2026-05-13 02:10:00	0,69	26,09	4,84	0,47	20,8	28,92	7,28	-	-
3461	2026-05-13 02:15:00	0,69	25,79	4,84	0,47	20,81	28,92	7,27	-	-
3462	2026-05-13 02:20:00	0,69	26,25	4,84	0,47	20,77	28,92	7,27	-	-
3463	2026-05-13 02:25:00	0,69	26,73	4,84	0,47	21,42	28,97	7,28	-	-
3464	2026-05-13 02:30:00	0,69	26,95	4,84	0,47	21,2	28,97	7,28	-	-
3465	2026-05-13 02:35:00	0,69	26,51	4,84	0,47	21,21	28,97	7,28	-	-
3466	2026-05-13 02:40:00	0,69	26,92	4,84	0,47	21,2	28,97	7,28	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3467	2026-05-13 02:45:00	0,69	26,63	4,84	0,47	21,22	28,97	7,28	-	-
3468	2026-05-13 02:50:00	0,69	26,97	4,84	0,47	21,2	28,97	7,28	-	-
3469	2026-05-13 02:55:00	0,69	26,72	4,84	0,47	21,21	28,97	7,29	-	-
3470	2026-05-13 03:00:00	0,69	27,08	4,84	0,47	21,21	28,97	7,29	-	-
3471	2026-05-13 03:05:00	0,69	26,72	4,84	0,47	21,2	28,96	7,29	-	-
3472	2026-05-13 03:10:00	0,69	27,08	4,84	0,47	21,19	28,96	7,29	-	-
3473	2026-05-13 03:15:00	0,68	26,78	4,84	0,47	21,18	28,96	7,29	-	-
3474	2026-05-13 03:20:00	0,68	27,15	4,84	0,47	21,16	28,96	7,29	-	-
3475	2026-05-13 03:25:00	0,68	26,86	4,84	0,47	21,17	28,96	7,29	-	-
3476	2026-05-13 03:30:00	0,68	27,2	4,84	0,47	21,15	28,95	7,3	-	-
3477	2026-05-13 03:35:00	0,68	26,75	4,84	0,47	21	28,92	7,3	-	-
3478	2026-05-13 03:40:00	0,68	26,93	4,84	0,47	20,8	28,9	7,3	-	-
3479	2026-05-13 03:45:00	0,68	26,54	4,84	0,47	20,74	28,88	7,3	-	-
3480	2026-05-13 03:50:00	0,67	26,9	4,84	0,47	20,71	28,87	7,3	-	-
3481	2026-05-13 03:55:00	0,67	26,56	4,84	0,47	20,71	28,87	7,29	-	-
3482	2026-05-13 04:00:00	0,67	26,93	4,84	0,47	20,7	28,87	7,29	-	-
3483	2026-05-13 04:05:00	0,67	26,67	4,84	0,47	20,67	28,87	7,29	-	-
3484	2026-05-13 04:10:00	0,67	27,02	4,84	0,47	20,67	28,87	7,29	-	-
3485	2026-05-13 04:15:00	0,67	26,77	4,84	0,47	20,67	28,87	7,29	-	-
3486	2026-05-13 04:20:00	0,67	27,23	4,84	0,47	20,64	28,87	7,29	-	-
3487	2026-05-13 04:25:00	0,67	26,8	4,84	0,47	20,65	28,87	7,29	-	-
3488	2026-05-13 04:30:00	0,67	28,85	4,84	0,47	21,82	28,88	7,29	-	-
3489	2026-05-13 04:35:00	0,68	27,47	4,84	0,47	21,02	28,92	7,29	-	-
3490	2026-05-13 04:40:00	0,68	27,84	4,84	0,47	21,03	28,92	7,3	-	-
3491	2026-05-13 04:45:00	0,68	27,62	4,84	0,47	21,05	28,91	7,3	-	-
3492	2026-05-13 04:50:00	0,68	27,97	4,84	0,47	21,03	28,9	7,3	-	-
3493	2026-05-13 04:55:00	0,68	27,62	4,84	0,47	21,03	28,9	7,3	-	-
3494	2026-05-13 05:00:00	0,68	27,93	4,84	0,47	21,03	28,89	7,3	-	-
3495	2026-05-13 05:05:00	0,68	27,65	4,84	0,47	21,07	28,89	7,3	-	-
3496	2026-05-13 05:10:00	0,68	28,03	4,84	0,47	21,06	28,88	7,3	-	-
3497	2026-05-13 05:15:00	0,68	27,64	4,84	0,47	21	28,87	7,31	-	-
3498	2026-05-13 05:20:00	0,68	27,91	4,84	0,47	20,98	28,87	7,31	-	-
3499	2026-05-13 05:25:00	0,68	27,69	4,84	0,47	21,01	28,87	7,31	-	-
3500	2026-05-13 05:30:00	0,68	28,04	4,84	0,47	20,99	28,87	7,31	-	-
3501	2026-05-13 05:35:00	0,68	27,73	4,84	0,47	20,98	28,87	7,31	-	-
3502	2026-05-13 05:40:00	0,67	28,02	4,84	0,47	20,95	28,87	7,31	-	-
3503	2026-05-13 05:45:00	0,67	27,52	4,84	0,47	20,75	28,82	7,31	-	-
3504	2026-05-13 05:50:00	0,67	27,76	4,84	0,47	20,6	28,81	7,31	-	-
3505	2026-05-13 05:55:00	0,67	27,33	4,84	0,47	20,58	28,81	7,31	-	-
3506	2026-05-13 06:00:00	0,67	27,66	4,84	0,47	20,55	28,81	7,31	-	-
3507	2026-05-13 06:05:00	0,67	27,42	4,84	0,47	20,58	28,8	7,31	-	-
3508	2026-05-13 06:10:00	0,67	27,72	4,84	0,47	20,56	28,8	7,31	-	-
3509	2026-05-13 06:15:00	0,67	27,46	4,84	0,47	20,51	28,8	7,31	-	-
3510	2026-05-13 06:20:00	0,67	27,82	4,84	0,47	20,49	28,79	7,31	-	-
3511	2026-05-13 06:25:00	0,67	27,53	4,84	0,47	20,48	28,79	7,31	-	-
3512	2026-05-13 06:30:00	0,67	27,9	4,84	0,47	20,44	28,78	7,31	-	-
3513	2026-05-13 06:35:00	0,67	31,55	4,84	0,47	23,39	28,78	7,31	-	-
3514	2026-05-13 06:40:00	0,67	28,76	4,84	0,47	20,94	28,82	7,31	-	-
3515	2026-05-13 06:45:00	0,67	28,24	4,84	0,47	20,84	28,82	7,31	-	-
3516	2026-05-13 06:50:00	0,67	28,54	4,84	0,47	20,85	28,82	7,31	-	-
3517	2026-05-13 06:55:00	0,67	28,28	4,84	0,47	20,87	28,82	7,31	-	-
3518	2026-05-13 07:00:00	0,67	28,62	4,84	0,47	20,87	28,81	7,31	-	-
3519	2026-05-13 07:05:00	0,67	16,84	4,84	0,47	21,36	28,81	7,3	-	-
3520	2026-05-13 07:10:00	0,68	17,06	4,84	0,47	21,06	28,81	7,31	-	-
3521	2026-05-13 07:15:00	0,68	17,31	4,84	0,47	21,55	28,81	7,31	-	-
3522	2026-05-13 07:20:00	0,68	17,71	4,84	0,47	21,57	28,81	7,31	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3523	2026-05-13 07:25:00	0,67	17,62	4,84	0,47	21,37	28,81	7,31	-	-
3524	2026-05-13 07:30:00	0,68	17,97	4,84	0,47	21,35	28,81	7,3	-	-
3525	2026-05-13 07:35:00	0,68	17,84	4,84	0,47	21,32	28,81	7,31	-	-
3526	2026-05-13 07:40:00	0,68	18,31	4,84	0,47	21,3	28,81	7,32	-	-
3527	2026-05-13 07:45:00	0,68	18,13	4,84	0,47	21,31	28,81	7,32	-	-
3528	2026-05-13 07:50:00	0,67	18,48	4,84	0,47	21,03	28,8	7,32	-	-
3529	2026-05-13 07:55:00	0,67	18,21	4,84	0,47	20,91	28,78	7,32	-	-
3530	2026-05-13 08:00:00	0,67	18,64	4,84	0,47	20,83	28,77	7,32	-	-
3531	2026-05-13 08:05:00	0,67	18,36	4,84	0,47	20,82	28,77	7,32	-	-
3532	2026-05-13 08:10:00	0,67	18,9	4,84	0,47	20,81	28,79	7,32	-	-
3533	2026-05-13 08:15:00	0,67	18,71	4,84	0,47	20,82	28,79	7,31	-	-
3534	2026-05-13 08:20:00	0,67	19,23	4,84	0,47	20,81	28,8	7,31	-	-
3535	2026-05-13 08:25:00	0,67	19,05	4,84	0,47	20,83	28,8	7,32	-	-
3536	2026-05-13 08:30:00	0,67	19,49	4,84	0,47	20,79	28,81	7,32	-	-
3537	2026-05-13 08:35:00	0,67	19,36	4,84	0,47	20,77	28,82	7,32	-	-
3538	2026-05-13 08:40:00	0,67	19,8	4,84	0,47	20,77	28,82	7,31	-	-
3539	2026-05-13 08:45:00	0,67	20,8	4,84	0,47	21,64	28,66	7,26	-	-
3540	2026-05-13 08:50:00	0,67	20,65	4,84	0,47	21,14	28,84	7,31	-	-
3541	2026-05-13 08:55:00	0,67	20,75	4,84	0,47	21,15	28,86	7,32	-	-
3542	2026-05-13 09:00:00	0,67	20,75	4,84	0,47	21,16	28,87	7,32	-	-
3543	2026-05-13 09:05:00	0,67	20,24	4,84	0,47	21,16	28,87	7,32	-	-
3544	2026-05-13 09:10:00	0,67	20,63	4,84	0,47	21,15	28,89	7,32	-	-
3545	2026-05-13 09:15:00	0,67	20,44	4,84	0,47	21,15	28,9	7,33	-	-
3546	2026-05-13 09:20:00	0,67	20,88	4,84	0,47	21,13	28,91	7,33	-	-
3547	2026-05-13 09:25:00	0,67	20,63	4,84	0,47	21,12	28,92	7,33	-	-
3548	2026-05-13 09:30:00	0,67	21,07	4,84	0,47	21,1	28,92	7,33	-	-
3549	2026-05-13 09:35:00	0,67	20,84	4,84	0,47	21,1	28,92	7,33	-	-
3550	2026-05-13 09:40:00	0,67	21,2	4,84	0,47	21,09	28,93	7,33	-	-
3551	2026-05-13 09:45:00	0,67	20,96	4,84	0,47	21,09	28,93	7,33	-	-
3552	2026-05-13 09:50:00	0,67	21,4	4,84	0,47	21,06	28,95	7,33	-	-
3553	2026-05-13 09:55:00	0,67	21,14	4,84	0,47	21,04	28,97	7,34	-	-
3554	2026-05-13 10:00:00	0,67	21,3	4,84	0,47	20,76	28,97	7,33	-	-
3555	2026-05-13 10:05:00	0,67	20,99	4,84	0,47	20,75	28,97	7,33	-	-
3556	2026-05-13 10:10:00	0,67	21,41	4,84	0,47	20,69	28,99	7,33	-	-
3557	2026-05-13 10:15:00	0,66	21,21	4,84	0,47	20,65	29,01	7,33	-	-
3558	2026-05-13 10:20:00	0,66	21,68	4,84	0,47	20,64	29,02	7,33	-	-
3559	2026-05-13 10:25:00	0,66	21,49	4,84	0,47	20,65	29,02	7,33	-	-
3560	2026-05-13 10:30:00	0,66	21,93	4,84	0,47	20,62	29,03	7,33	-	-
3561	2026-05-13 10:35:00	0,66	21,69	4,84	0,47	20,58	29,05	7,33	-	-
3562	2026-05-13 10:40:00	0,66	22,07	4,84	0,47	20,56	29,07	7,33	-	-
3563	2026-05-13 10:45:00	0,66	21,88	4,84	0,47	20,59	29,07	7,33	-	-
3564	2026-05-13 10:50:00	0,67	25,12	4,84	0,47	22,79	29,07	7,33	-	-
3565	2026-05-13 10:55:00	0,67	22,75	4,84	0,47	21,01	29,07	7,33	-	-
3566	2026-05-13 11:00:00	0,67	23,05	4,84	0,47	20,92	29,08	7,33	-	-
3567	2026-05-13 11:05:00	0,67	22,8	4,84	0,47	20,96	29,09	7,33	-	-
3568	2026-05-13 11:10:00	0,67	23,18	4,84	0,47	20,95	29,1	7,34	-	-
3569	2026-05-13 11:15:00	0,67	22,93	4,84	0,47	20,95	29,12	7,34	-	-
3570	2026-05-13 11:20:00	0,67	23,32	4,84	0,47	20,94	29,12	7,34	-	-
3571	2026-05-13 11:25:00	0,67	23,07	4,84	0,47	20,96	29,13	7,34	-	-
3572	2026-05-13 11:30:00	0,67	23,49	4,84	0,47	20,94	29,13	7,34	-	-
3573	2026-05-13 11:35:00	0,67	23,16	4,84	0,47	20,93	29,15	7,35	-	-
3574	2026-05-13 11:40:00	0,67	23,51	4,84	0,47	20,9	29,16	7,35	-	-
3575	2026-05-13 11:45:00	0,67	23,26	4,84	0,47	20,89	29,18	7,35	-	-
3576	2026-05-13 11:50:00	0,67	10,44	4,84	0,47	20,92	29,2	7,35	-	-
3577	2026-05-13 11:55:00	0,67	16,64	4,84	0,47	20,95	29,23	7,35	-	-
3578	2026-05-13 12:00:00	0,67	16,87	4,84	0,47	20,94	29,25	7,35	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3579	2026-05-13 12:05:00	0,66	16,81	4,84	0,47	20,85	29,25	7,35	-	-
3580	2026-05-13 12:10:00	0,66	17,08	4,84	0,47	20,68	29,25	7,35	-	-
3581	2026-05-13 12:15:00	0,66	16,86	4,84	0,47	20,61	29,26	7,35	-	-
3582	2026-05-13 12:20:00	0,66	17,29	4,84	0,47	20,57	29,28	7,35	-	-
3583	2026-05-13 12:25:00	0,67	17,2	4,84	0,47	20,58	29,28	7,35	-	-
3584	2026-05-13 12:30:00	0,67	17,55	4,84	0,47	20,55	29,29	7,35	-	-
3585	2026-05-13 12:35:00	0,67	17,46	4,84	0,47	20,51	29,32	7,35	-	-
3586	2026-05-13 12:40:00	0,68	17,9	4,84	0,47	20,48	29,31	7,35	-	-
3587	2026-05-13 12:45:00	0,68	17,76	4,84	0,47	20,56	29,32	7,35	-	-
3588	2026-05-13 12:50:00	0,68	18,22	4,84	0,47	20,53	29,34	7,34	-	-
3589	2026-05-13 12:55:00	0,68	18,13	4,84	0,47	20,45	29,36	7,35	-	-
3590	2026-05-13 13:00:00	0,68	19,32	4,84	0,47	21,13	29,35	7,35	-	-
3591	2026-05-13 13:05:00	0,68	18,78	4,84	0,47	20,84	29,37	7,35	-	-
3592	2026-05-13 13:10:00	0,68	19,24	4,84	0,47	20,86	29,41	7,35	-	-
3593	2026-05-13 13:15:00	0,68	19,07	4,84	0,47	20,83	29,42	7,35	-	-
3594	2026-05-13 13:20:00	0,68	19,47	4,84	0,47	20,82	29,44	7,35	-	-
3595	2026-05-13 13:25:00	0,67	19,27	4,84	0,47	20,82	29,46	7,35	-	-
3596	2026-05-13 13:30:00	0,67	19,69	4,84	0,47	20,8	29,47	7,35	-	-
3597	2026-05-13 13:35:00	0,67	19,52	4,84	0,47	20,8	29,48	7,34	-	-
3598	2026-05-13 13:40:00	0,67	19,94	4,84	0,47	20,79	29,51	7,34	-	-
3599	2026-05-13 13:45:00	0,67	19,74	4,84	0,47	20,78	29,52	7,34	-	-
3600	2026-05-13 13:50:00	0,67	20,18	4,84	0,47	20,76	29,53	7,34	-	-
3601	2026-05-13 13:55:00	0,67	20	4,84	0,47	20,76	29,56	7,33	-	-
3602	2026-05-13 14:00:00	0,67	20,41	4,84	0,47	20,75	29,57	7,33	-	-
3603	2026-05-13 14:05:00	0,67	20,13	4,84	0,47	20,74	29,58	7,33	-	-
3604	2026-05-13 14:10:00	0,66	20,48	4,84	0,47	20,65	29,61	7,33	-	-
3605	2026-05-13 14:15:00	0,66	20,04	4,84	0,47	20,48	29,61	7,32	-	-
3606	2026-05-13 14:20:00	0,66	20,4	4,84	0,47	20,37	29,62	7,32	-	-
3607	2026-05-13 14:25:00	0,66	20,27	4,84	0,47	20,37	29,62	7,32	-	-
3608	2026-05-13 14:30:00	0,66	20,68	4,84	0,47	20,33	29,63	7,32	-	-
3609	2026-05-13 14:35:00	0,66	20,56	4,84	0,47	20,32	29,66	7,32	-	-
3610	2026-05-13 14:40:00	0,66	20,91	4,84	0,47	20,32	29,67	7,31	-	-
3611	2026-05-13 14:45:00	0,67	20,75	4,84	0,47	20,52	29,67	7,31	-	-
3612	2026-05-13 14:50:00	0,67	21,17	4,84	0,47	20,49	29,69	7,31	-	-
3613	2026-05-13 14:55:00	0,67	21,02	4,84	0,47	20,34	29,68	7,29	-	-
3614	2026-05-13 15:00:00	0,67	21,38	4,84	0,47	20,31	29,72	7,3	-	-
3615	2026-05-13 15:05:00	0,68	22,92	4,84	0,47	21,65	29,72	7,31	-	-
3616	2026-05-13 15:10:00	0,68	22,27	4,84	0,47	20,64	29,74	7,32	-	-
3617	2026-05-13 15:15:00	0,68	21,87	4,84	0,47	20,69	29,78	7,31	-	-
3618	2026-05-13 15:20:00	0,68	22,25	4,84	0,47	20,69	29,82	7,31	-	-
3619	2026-05-13 15:25:00	0,67	22,09	4,84	0,47	20,66	29,83	7,31	-	-
3620	2026-05-13 15:30:00	0,67	22,37	4,84	0,47	20,65	29,85	7,31	-	-
3621	2026-05-13 15:35:00	0,67	22,18	4,84	0,47	20,63	29,88	7,31	-	-
3622	2026-05-13 15:40:00	0,67	22,5	4,84	0,47	20,61	29,9	7,31	-	-
3623	2026-05-13 15:45:00	0,67	22,31	4,84	0,47	20,62	29,93	7,31	-	-
3624	2026-05-13 15:50:00	0,67	22,62	4,84	0,47	20,6	29,95	7,3	-	-
3625	2026-05-13 15:55:00	0,67	22,42	4,84	0,47	20,6	29,98	7,3	-	-
3626	2026-05-13 16:00:00	0,67	22,78	4,84	0,47	20,59	29,99	7,3	-	-
3627	2026-05-13 16:05:00	0,67	22,52	4,84	0,47	20,61	30,03	7,3	-	-
3628	2026-05-13 16:10:00	0,66	22,84	4,84	0,47	20,59	30,04	7,3	-	-
3629	2026-05-13 16:15:00	0,66	22,68	4,84	0,47	20,59	30,05	7,3	-	-
3630	2026-05-13 16:20:00	0,66	22,82	4,84	0,47	20,37	30,09	7,3	-	-
3631	2026-05-13 16:25:00	0,66	22,44	4,84	0,47	20,25	30,13	7,29	-	-
3632	2026-05-13 16:30:00	0,66	22,78	4,84	0,47	20,2	30,14	7,29	-	-
3633	2026-05-13 16:35:00	0,65	22,58	4,84	0,47	20,21	30,14	7,29	-	-
3634	2026-05-13 16:40:00	0,65	22,9	4,84	0,47	20,19	30,16	7,29	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3635	2026-05-13 16:45:00	0,65	22,72	4,84	0,47	20,19	30,17	7,29	-	-
3636	2026-05-13 16:50:00	0,65	23,09	4,84	0,47	20,16	30,18	7,29	-	-
3637	2026-05-13 16:55:00	0,65	23,14	4,84	0,47	20,14	30,19	7,29	-	-
3638	2026-05-13 17:00:00	0,65	23,14	4,84	0,47	20,13	30,19	7,29	-	-
3639	2026-05-13 17:05:00	0,66	22,86	4,84	0,47	20,13	30,22	7,28	-	-
3640	2026-05-13 17:10:00	0,66	17,85	4,84	0,47	22,98	30,24	7,28	-	-
3641	2026-05-13 17:15:00	0,66	16,14	4,84	0,47	20,66	30,19	7,29	-	-
3642	2026-05-13 17:20:00	0,66	16,21	4,84	0,47	20,5	30,19	7,29	-	-
3643	2026-05-13 17:25:00	0,66	16,31	4,84	0,47	20,51	30,21	7,29	-	-
3644	2026-05-13 17:30:00	0,66	16,58	4,84	0,47	20,49	30,24	7,29	-	-
3645	2026-05-13 17:35:00	0,66	16,58	4,84	0,47	20,49	30,24	7,29	-	-
3646	2026-05-13 17:40:00	0,66	16,87	4,84	0,47	20,48	30,25	7,29	-	-
3647	2026-05-13 17:45:00	0,66	16,88	4,84	0,47	20,47	30,27	7,29	-	-
3648	2026-05-13 17:50:00	0,66	17,16	4,84	0,47	20,46	30,29	7,29	-	-
3649	2026-05-13 17:55:00	0,66	17,16	4,84	0,47	20,46	30,3	7,29	-	-
3650	2026-05-13 18:00:00	0,66	17,5	4,84	0,47	20,44	30,3	7,3	-	-
3651	2026-05-13 18:05:00	0,66	17,44	4,84	0,47	20,45	30,3	7,3	-	-
3652	2026-05-13 18:10:00	0,66	17,72	4,84	0,47	20,43	30,31	7,3	-	-
3653	2026-05-13 18:15:00	0,66	17,72	4,84	0,47	20,44	30,32	7,3	-	-
3654	2026-05-13 18:20:00	0,66	18,02	4,84	0,47	20,43	30,33	7,3	-	-
3655	2026-05-13 18:25:00	0,66	17,94	4,84	0,47	20,33	30,35	7,3	-	-
3656	2026-05-13 18:30:00	0,66	18,21	4,84	0,47	20,17	30,35	7,3	-	-
3657	2026-05-13 18:35:00	0,65	18,01	4,84	0,47	20,14	30,36	7,3	-	-
3658	2026-05-13 18:40:00	0,65	18,42	4,84	0,47	20,11	30,37	7,3	-	-
3659	2026-05-13 18:45:00	0,65	18,29	4,84	0,47	20,1	30,37	7,3	-	-
3660	2026-05-13 18:50:00	0,65	18,67	4,84	0,47	20,08	30,37	7,3	-	-
3661	2026-05-13 18:55:00	0,65	18,59	4,84	0,47	20,02	30,38	7,3	-	-
3662	2026-05-13 19:00:00	0,65	18,99	4,84	0,47	20	30,39	7,3	-	-
3663	2026-05-13 19:05:00	0,65	18,92	4,84	0,47	20,01	30,39	7,29	-	-
3664	2026-05-13 19:10:00	0,65	19,32	4,84	0,47	19,99	30,39	7,29	-	-
3665	2026-05-13 19:15:00	0,65	19,17	4,84	0,47	20,03	30,39	7,29	-	-
3666	2026-05-13 19:20:00	0,65	20,69	4,84	0,47	20,83	30,35	7,3	-	-
3667	2026-05-13 19:25:00	0,66	19,87	4,84	0,47	20,33	30,35	7,3	-	-
3668	2026-05-13 19:30:00	0,66	20,22	4,84	0,47	20,33	30,35	7,3	-	-
3669	2026-05-13 19:35:00	0,66	20,08	4,84	0,47	20,36	30,35	7,3	-	-
3670	2026-05-13 19:40:00	0,66	20,41	4,84	0,47	20,35	30,35	7,3	-	-
3671	2026-05-13 19:45:00	0,66	20,31	4,84	0,47	20,34	30,35	7,31	-	-
3672	2026-05-13 19:50:00	0,66	20,6	4,84	0,47	20,32	30,35	7,31	-	-
3673	2026-05-13 19:55:00	0,66	20,48	4,84	0,47	20,34	30,35	7,31	-	-
3674	2026-05-13 20:00:00	0,66	20,76	4,84	0,47	20,3	30,35	7,31	-	-
3675	2026-05-13 20:05:00	0,66	20,6	4,84	0,47	20,33	30,35	7,31	-	-
3676	2026-05-13 20:10:00	0,66	20,87	4,84	0,47	20,29	30,35	7,31	-	-
3677	2026-05-13 20:15:00	0,66	20,81	4,84	0,47	20,32	30,35	7,32	-	-
3678	2026-05-13 20:20:00	0,66	21,11	4,84	0,47	20,28	30,36	7,32	-	-
3679	2026-05-13 20:25:00	0,66	20,95	4,84	0,47	20,28	30,36	7,32	-	-
3680	2026-05-13 20:30:00	0,66	21,28	4,84	0,47	20,26	30,36	7,32	-	-
3681	2026-05-13 20:35:00	0,66	20,93	4,84	0,47	20,11	30,35	7,32	-	-
3682	2026-05-13 20:40:00	0,66	21,18	4,84	0,47	20,01	30,36	7,32	-	-
3683	2026-05-13 20:45:00	0,66	21,06	4,84	0,47	20,03	30,37	7,32	-	-
3684	2026-05-13 20:50:00	0,65	21,35	4,84	0,47	20	30,36	7,32	-	-
3685	2026-05-13 20:55:00	0,65	21,27	4,84	0,47	19,91	30,37	7,31	-	-
3686	2026-05-13 21:00:00	0,65	21,56	4,84	0,47	19,91	30,36	7,31	-	-
3687	2026-05-13 21:05:00	0,65	21,49	4,84	0,47	19,94	30,36	7,32	-	-
3688	2026-05-13 21:10:00	0,65	21,81	4,84	0,47	19,91	30,36	7,32	-	-
3689	2026-05-13 21:15:00	0,65	21,68	4,84	0,47	19,88	30,35	7,31	-	-
3690	2026-05-13 21:20:00	0,66	22	4,84	0,47	19,86	30,35	7,32	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3691	2026-05-13 21:25:00	0,66	24,53	4,84	0,47	21,9	30,35	7,32	-	-
3692	2026-05-13 21:30:00	0,66	22,76	4,84	0,47	20,26	30,35	7,32	-	-
3693	2026-05-13 21:35:00	0,66	22,43	4,84	0,47	20,19	30,35	7,32	-	-
3694	2026-05-13 21:40:00	0,66	22,78	4,84	0,47	20,21	30,34	7,32	-	-
3695	2026-05-13 21:45:00	0,66	22,65	4,84	0,47	20,19	30,34	7,32	-	-
3696	2026-05-13 21:50:00	0,66	22,94	4,84	0,47	20,18	30,35	7,32	-	-
3697	2026-05-13 21:55:00	0,67	22,77	4,84	0,47	20,18	30,34	7,32	-	-
3698	2026-05-13 22:00:00	0,67	23,02	4,84	0,47	20,17	30,34	7,32	-	-
3699	2026-05-13 22:05:00	0,67	22,87	4,84	0,47	20,19	30,34	7,33	-	-
3700	2026-05-13 22:10:00	0,67	23,15	4,84	0,47	20,16	30,33	7,33	-	-
3701	2026-05-13 22:15:00	0,67	23,03	4,84	0,47	20,15	30,33	7,33	-	-
3702	2026-05-13 22:20:00	0,67	23,3	4,84	0,47	20,14	30,33	7,33	-	-
3703	2026-05-13 22:25:00	0,67	23,1	4,84	0,47	20,24	30,32	7,33	-	-
3704	2026-05-13 22:30:00	0,67	23,4	4,84	0,47	20,17	30,32	7,33	-	-
3705	2026-05-13 22:35:00	0,67	23,22	4,84	0,47	20,16	30,31	7,33	-	-
3706	2026-05-13 22:40:00	0,66	23,38	4,84	0,47	20,02	30,3	7,33	-	-
3707	2026-05-13 22:45:00	0,66	23,09	4,84	0,47	19,93	30,3	7,33	-	-
3708	2026-05-13 22:50:00	0,66	23,33	4,84	0,47	19,88	30,3	7,33	-	-
3709	2026-05-13 22:55:00	0,66	23,18	4,84	0,47	19,87	30,3	7,33	-	-
3710	2026-05-13 23:00:00	0,66	23,46	4,84	0,47	19,82	30,3	7,33	-	-
3711	2026-05-13 23:05:00	0,66	23,32	4,84	0,47	19,86	30,3	7,33	-	-
3712	2026-05-13 23:10:00	0,66	23,62	4,84	0,47	19,84	30,3	7,32	-	-
3713	2026-05-13 23:15:00	0,66	23,55	4,84	0,47	20,01	30,29	7,32	-	-
3714	2026-05-13 23:20:00	0,66	23,84	4,84	0,47	19,96	30,29	7,32	-	-
3715	2026-05-13 23:25:00	0,66	23,74	4,84	0,47	20,09	30,29	7,32	-	-
3716	2026-05-13 23:30:00	0,66	24	4,84	0,47	20,07	30,29	7,32	-	-
3717	2026-05-13 23:35:00	0,67	24,71	4,84	0,47	20,37	30,29	7,32	-	-
3718	2026-05-13 23:40:00	0,67	24,61	4,84	0,47	20,04	30,29	7,33	-	-
3719	2026-05-13 23:45:00	0,67	24,38	4,84	0,47	20,05	30,29	7,33	-	-
3720	2026-05-13 23:50:00	0,67	24,65	4,84	0,47	20,05	30,29	7,33	-	-
3721	2026-05-13 23:55:00	0,67	24,49	4,84	0,47	20,06	30,27	7,33	-	-
3722	2026-05-14 00:00:00	0,67	24,76	4,84	0,47	20,05	30,28	7,33	-	-
3723	2026-05-14 00:05:00	0,67	24,83	4,84	0,47	20,04	30,27	7,33	-	-
3724	2026-05-14 00:15:00	0,67	24,65	4,84	0,47	20,04	30,26	7,33	-	-
3725	2026-05-14 00:20:00	0,67	24,89	4,84	0,47	20,04	30,26	7,33	-	-
3726	2026-05-14 00:25:00	0,67	24,73	4,84	0,47	20,01	30,25	7,33	-	-
3727	2026-05-14 00:30:00	0,67	24,96	4,84	0,47	20,01	30,24	7,34	-	-
3728	2026-05-14 00:35:00	0,67	24,82	4,84	0,47	20	30,24	7,34	-	-
3729	2026-05-14 00:40:00	0,67	24,97	4,84	0,47	19,99	30,24	7,34	-	-
3730	2026-05-14 00:45:00	0,67	24,9	4,84	0,47	19,94	30,24	7,34	-	-
3731	2026-05-14 00:50:00	0,67	24,93	4,84	0,47	19,78	30,22	7,34	-	-
3732	2026-05-14 00:55:00	0,67	24,72	4,84	0,47	19,81	30,2	7,34	-	-
3733	2026-05-14 01:00:00	0,67	24,94	4,84	0,47	19,76	30,2	7,33	-	-
3734	2026-05-14 01:05:00	0,67	24,84	4,84	0,47	19,74	30,19	7,33	-	-
3735	2026-05-14 01:10:00	0,66	25,11	4,84	0,47	19,72	30,2	7,33	-	-
3736	2026-05-14 01:15:00	0,66	24,99	4,84	0,47	19,65	30,19	7,33	-	-
3737	2026-05-14 01:20:00	0,66	25,2	4,84	0,47	19,64	30,19	7,33	-	-
3738	2026-05-14 01:25:00	0,67	25,09	4,84	0,47	19,66	30,19	7,33	-	-
3739	2026-05-14 01:30:00	0,67	25,29	4,84	0,47	19,65	30,19	7,33	-	-
3740	2026-05-14 01:35:00	0,67	25,23	4,84	0,47	19,74	30,19	7,33	-	-
3741	2026-05-14 01:40:00	0,67	27,22	4,84	0,47	20,95	30,19	7,33	-	-
3742	2026-05-14 01:45:00	0,67	25,76	4,84	0,47	19,97	30,19	7,33	-	-
3743	2026-05-14 01:50:00	0,68	25,96	4,84	0,47	19,92	30,19	7,33	-	-
3744	2026-05-14 01:55:00	0,68	25,77	4,84	0,47	19,93	30,19	7,34	-	-
3745	2026-05-14 02:00:00	0,68	26,02	4,84	0,47	19,93	30,19	7,34	-	-
3746	2026-05-14 02:05:00	0,68	25,87	4,84	0,47	19,94	30,19	7,34	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3747	2026-05-14 02:10:00	0,68	26,03	4,84	0,47	19,92	30,19	7,34	-	-
3748	2026-05-14 02:15:00	0,68	25,96	4,84	0,47	19,91	30,18	7,34	-	-
3749	2026-05-14 02:20:00	0,68	26,12	4,84	0,47	19,9	30,17	7,34	-	-
3750	2026-05-14 02:25:00	0,68	25,97	4,84	0,47	19,91	30,17	7,34	-	-
3751	2026-05-14 02:30:00	0,68	26,15	4,84	0,47	19,9	30,17	7,34	-	-
3752	2026-05-14 02:35:00	0,68	26,04	4,84	0,47	19,91	30,16	7,34	-	-
3753	2026-05-14 02:40:00	0,68	26,24	4,84	0,47	19,89	30,15	7,34	-	-
3754	2026-05-14 02:45:00	0,68	26,05	4,84	0,47	19,89	30,15	7,34	-	-
3755	2026-05-14 02:50:00	0,68	26,28	4,84	0,47	19,88	30,14	7,34	-	-
3756	2026-05-14 02:55:00	0,67	26	4,84	0,47	19,78	30,14	7,34	-	-
3757	2026-05-14 03:00:00	0,67	26,13	4,84	0,47	19,66	30,12	7,34	-	-
3758	2026-05-14 03:05:00	0,67	25,94	4,84	0,47	19,6	30,11	7,34	-	-
3759	2026-05-14 03:10:00	0,67	26,14	4,84	0,47	19,57	30,1	7,33	-	-
3760	2026-05-14 03:15:00	0,67	26,08	4,84	0,47	19,56	30,1	7,33	-	-
3761	2026-05-14 03:20:00	0,67	26,32	4,84	0,47	19,56	30,1	7,33	-	-
3762	2026-05-14 03:25:00	0,67	26,15	4,84	0,47	19,63	30,1	7,33	-	-
3763	2026-05-14 03:30:00	0,67	26,44	4,84	0,47	19,61	30,09	7,33	-	-
3764	2026-05-14 03:35:00	0,67	26,32	4,84	0,47	19,53	30,09	7,33	-	-
3765	2026-05-14 03:40:00	0,67	26,53	4,84	0,47	19,53	30,09	7,33	-	-
3766	2026-05-14 03:45:00	0,67	26,43	4,84	0,47	19,56	30,09	7,33	-	-
3767	2026-05-14 03:50:00	0,68	27,33	4,84	0,47	19,98	30,11	7,34	-	-
3768	2026-05-14 03:55:00	0,68	26,87	4,84	0,47	19,81	30,11	7,34	-	-
3769	2026-05-14 04:00:00	0,68	27,1	4,84	0,47	19,82	30,1	7,34	-	-
3770	2026-05-14 04:05:00	0,68	26,97	4,84	0,47	19,82	30,1	7,34	-	-
3771	2026-05-14 04:10:00	0,68	27,14	4,84	0,47	19,81	30,09	7,34	-	-
3772	2026-05-14 04:15:00	0,68	27,02	4,84	0,47	19,79	30,09	7,34	-	-
3773	2026-05-14 04:20:00	0,68	27,21	4,84	0,47	19,78	30,09	7,34	-	-
3774	2026-05-14 04:25:00	0,68	27,07	4,84	0,47	19,81	30,09	7,34	-	-
3775	2026-05-14 04:30:00	0,68	27,23	4,84	0,47	19,79	30,09	7,35	-	-
3776	2026-05-14 04:35:00	0,68	27,11	4,84	0,47	19,8	30,09	7,35	-	-
3777	2026-05-14 04:40:00	0,68	27,28	4,84	0,47	19,77	30,09	7,35	-	-
3778	2026-05-14 04:45:00	0,68	27,17	4,84	0,47	19,75	30,08	7,35	-	-
3779	2026-05-14 04:50:00	0,68	27,33	4,84	0,47	19,74	30,08	7,35	-	-
3780	2026-05-14 04:55:00	0,68	27,19	4,84	0,47	19,76	30,08	7,35	-	-
3781	2026-05-14 05:00:00	0,68	27,31	4,84	0,47	19,68	30,05	7,35	-	-
3782	2026-05-14 05:05:00	0,68	27,03	4,84	0,47	19,69	30,02	7,34	-	-
3783	2026-05-14 05:10:00	0,68	27,21	4,84	0,47	19,61	30,01	7,34	-	-
3784	2026-05-14 05:15:00	0,68	27,03	4,84	0,47	19,49	30	7,34	-	-
3785	2026-05-14 05:20:00	0,68	27,23	4,84	0,47	19,46	29,99	7,34	-	-
3786	2026-05-14 05:25:00	0,67	27,16	4,84	0,47	19,45	29,99	7,34	-	-
3787	2026-05-14 05:30:00	0,67	27,36	4,84	0,47	19,42	29,99	7,34	-	-
3788	2026-05-14 05:35:00	0,68	27,25	4,84	0,47	19,74	29,98	7,34	-	-
3789	2026-05-14 05:40:00	0,67	27,47	4,84	0,47	19,7	29,98	7,34	-	-
3790	2026-05-14 05:45:00	0,68	27,33	4,84	0,47	19,43	29,98	7,33	-	-
3791	2026-05-14 05:50:00	0,68	27,53	4,84	0,47	19,41	29,98	7,33	-	-
3792	2026-05-14 05:55:00	0,68	28,5	4,84	0,47	20,3	29,99	7,34	-	-
3793	2026-05-14 06:00:00	0,68	28,03	4,84	0,47	19,67	30,01	7,34	-	-
3794	2026-05-14 06:05:00	0,68	27,84	4,84	0,47	19,68	30	7,34	-	-
3795	2026-05-14 06:10:00	0,69	28,04	4,84	0,47	19,68	29,99	7,35	-	-
3796	2026-05-14 06:15:00	0,69	27,92	4,84	0,47	19,68	29,99	7,35	-	-
3797	2026-05-14 06:20:00	0,69	28,09	4,84	0,47	19,67	29,99	7,35	-	-
3798	2026-05-14 06:25:00	0,69	27,97	4,84	0,47	19,67	29,99	7,35	-	-
3799	2026-05-14 06:30:00	0,69	28,14	4,84	0,47	19,66	29,98	7,35	-	-
3800	2026-05-14 06:35:00	0,69	28,03	4,84	0,47	19,68	29,99	7,35	-	-
3801	2026-05-14 06:40:00	0,69	28,22	4,84	0,47	19,65	29,99	7,35	-	-
3802	2026-05-14 06:45:00	0,69	28,08	4,84	0,47	19,68	29,99	7,35	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3803	2026-05-14 06:50:00	0,69	28,23	4,84	0,47	19,66	29,99	7,35	-	-
3804	2026-05-14 06:55:00	0,69	28,1	4,84	0,47	19,65	29,99	7,35	-	-
3805	2026-05-14 07:00:00	0,69	28,26	4,84	0,47	19,63	29,99	7,35	-	-
3806	2026-05-14 07:05:00	0,69	28,15	4,84	0,47	19,63	30	7,35	-	-
3807	2026-05-14 07:10:00	0,69	28,2	4,84	0,47	19,47	29,98	7,35	-	-
3808	2026-05-14 07:15:00	0,69	27,92	4,84	0,47	19,43	29,98	7,35	-	-
3809	2026-05-14 07:20:00	0,68	28,11	4,84	0,47	19,38	29,99	7,35	-	-
3810	2026-05-14 07:25:00	0,68	27,98	4,84	0,47	19,61	30	7,35	-	-
3811	2026-05-14 07:30:00	0,68	28,19	4,84	0,47	19,58	30,02	7,34	-	-
3812	2026-05-14 07:35:00	0,68	28,09	4,84	0,47	19,36	30,03	7,35	-	-
3813	2026-05-14 07:40:00	0,68	28,31	4,84	0,47	19,35	30,05	7,35	-	-
3814	2026-05-14 07:45:00	0,68	14,4	4,84	0,47	19,35	30,07	7,35	-	-
3815	2026-05-14 07:50:00	0,68	14,61	4,84	0,47	19,33	30,08	7,35	-	-
3816	2026-05-14 07:55:00	0,68	14,64	4,84	0,47	19,4	30,09	7,35	-	-
3817	2026-05-14 08:00:00	0,68	17,22	4,84	0,47	21,44	30,09	7,35	-	-
3818	2026-05-14 08:05:00	0,69	15,35	4,84	0,47	19,67	30,1	7,36	-	-
3819	2026-05-14 08:10:00	0,69	15,52	4,84	0,47	19,54	30,1	7,37	-	-
3820	2026-05-14 08:15:00	0,69	15,59	4,84	0,47	19,59	30,1	7,37	-	-
3821	2026-05-14 08:20:00	0,69	15,89	4,84	0,47	19,58	30,1	7,37	-	-
3822	2026-05-14 08:25:00	0,69	15,98	4,84	0,47	19,58	30,12	7,38	-	-
3823	2026-05-14 08:30:00	0,7	16,26	4,84	0,47	19,57	30,13	7,38	-	-
3824	2026-05-14 08:35:00	0,7	16,35	4,84	0,47	19,66	30,14	7,38	-	-
3825	2026-05-14 08:40:00	0,7	16,63	4,84	0,47	19,58	30,14	7,39	-	-
3826	2026-05-14 08:45:00	0,7	16,68	4,84	0,47	19,56	30,14	7,39	-	-
3827	2026-05-14 08:50:00	0,7	16,99	4,84	0,47	19,56	30,14	7,39	-	-
3828	2026-05-14 08:55:00	0,7	17,04	4,84	0,47	19,56	30,14	7,4	-	-
3829	2026-05-14 09:00:00	0,7	17,31	4,84	0,47	19,55	30,15	7,4	-	-
3830	2026-05-14 09:05:00	0,7	17,34	4,84	0,47	19,54	30,15	7,4	-	-
3831	2026-05-14 09:10:00	0,7	17,64	4,84	0,47	19,54	30,15	7,4	-	-
3832	2026-05-14 09:15:00	0,69	17,59	4,84	0,47	19,49	30,14	7,4	-	-
3833	2026-05-14 09:20:00	0,69	17,76	4,84	0,47	19,38	30,1	7,4	-	-
3834	2026-05-14 09:25:00	0,69	17,76	4,84	0,47	19,42	30,09	7,4	-	-
3835	2026-05-14 09:30:00	0,69	18,08	4,84	0,47	19,37	30,09	7,4	-	-
3836	2026-05-14 09:35:00	0,69	18,12	4,84	0,47	19,34	30,09	7,4	-	-
3837	2026-05-14 09:40:00	0,69	18,4	4,84	0,47	19,34	30,09	7,39	-	-
3838	2026-05-14 09:45:00	0,69	18,42	4,84	0,47	19,45	30,09	7,4	-	-
3839	2026-05-14 09:50:00	0,7	18,67	4,84	0,47	19,44	30,09	7,4	-	-
3840	2026-05-14 09:55:00	0,7	18,66	4,84	0,47	19,37	30,09	7,4	-	-
3841	2026-05-14 10:00:00	0,7	18,95	4,84	0,47	19,34	30,09	7,39	-	-
3842	2026-05-14 10:05:00	0,7	19	4,84	0,47	19,47	30,1	7,39	-	-
3843	2026-05-14 10:10:00	0,71	20,02	4,84	0,47	19,83	30,12	7,41	-	-
3844	2026-05-14 10:15:00	0,71	19,6	4,84	0,47	19,5	30,14	7,41	-	-
3845	2026-05-14 10:20:00	0,71	19,91	4,84	0,47	19,49	30,14	7,35	-	-
3846	2026-05-14 10:25:00	0,71	19,9	4,84	0,47	19,53	23,68	8,12	-	-
3847	2026-05-14 10:30:00	0,71	20,18	4,84	0,47	19,52	30,08	7,41	-	-
3848	2026-05-14 10:35:00	0,71	20,1	4,84	0,47	19,5	30,17	7,41	-	-
3849	2026-05-14 10:40:00	0,71	20,41	4,84	0,47	19,48	30,19	7,41	-	-
3850	2026-05-14 10:45:00	0,71	20,35	4,84	0,47	19,5	30,19	7,42	-	-
3851	2026-05-14 10:50:00	0,71	20,6	4,84	0,47	19,48	30,19	7,42	-	-
3852	2026-05-14 10:55:00	0,71	20,6	4,84	0,47	19,47	30,2	7,42	-	-
3853	2026-05-14 11:00:00	0,71	20,83	4,84	0,47	19,46	30,21	7,42	-	-
3854	2026-05-14 11:05:00	0,71	20,8	4,84	0,47	19,47	30,22	7,42	-	-
3855	2026-05-14 11:10:00	0,71	21,06	4,84	0,47	19,46	30,23	7,42	-	-
3856	2026-05-14 11:15:00	0,71	20,99	4,84	0,47	19,47	30,24	7,42	-	-
3857	2026-05-14 11:20:00	0,71	21,27	4,84	0,47	19,44	30,24	7,42	-	-
3858	2026-05-14 11:25:00	0,71	21,11	4,84	0,47	19,32	30,23	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3859	2026-05-14 11:30:00	0,71	21,32	4,84	0,47	19,25	30,21	7,41	-	-
3860	2026-05-14 11:35:00	0,71	21,23	4,84	0,47	19,24	30,22	7,41	-	-
3861	2026-05-14 11:40:00	0,71	21,5	4,84	0,47	19,23	30,23	7,4	-	-
3862	2026-05-14 11:45:00	0,71	21,45	4,84	0,47	19,28	30,24	7,4	-	-
3863	2026-05-14 11:50:00	0,71	21,66	4,84	0,47	19,26	30,24	7,4	-	-
3864	2026-05-14 11:55:00	0,71	21,64	4,84	0,47	19,29	30,24	7,4	-	-
3865	2026-05-14 12:00:00	0,71	21,93	4,84	0,47	19,26	30,24	7,4	-	-
3866	2026-05-14 12:05:00	0,71	21,91	4,84	0,47	19,21	30,24	7,4	-	-
3867	2026-05-14 12:10:00	0,72	22,12	4,84	0,47	19,18	30,24	7,4	-	-
3868	2026-05-14 12:15:00	0,72	23,81	4,84	0,47	20,43	30,24	7,42	-	-
3869	2026-05-14 12:20:00	0,72	22,86	4,84	0,47	19,45	30,26	7,42	-	-
3870	2026-05-14 12:25:00	0,72	22,72	4,84	0,47	19,38	30,29	7,42	-	-
3871	2026-05-14 12:30:00	0,72	22,99	4,84	0,47	19,4	30,3	7,43	-	-
3872	2026-05-14 12:35:00	0,72	22,93	4,84	0,47	19,4	30,3	7,43	-	-
3873	2026-05-14 12:40:00	0,72	23,11	4,84	0,47	19,39	30,3	7,43	-	-
3874	2026-05-14 12:45:00	0,72	23,08	4,84	0,47	19,38	30,31	7,43	-	-
3875	2026-05-14 12:50:00	0,72	23,33	4,84	0,47	19,41	30,33	7,43	-	-
3876	2026-05-14 12:55:00	0,72	23,28	4,84	0,47	19,43	30,34	7,43	-	-
3877	2026-05-14 13:00:00	0,72	23,48	4,84	0,47	19,42	30,35	7,43	-	-
3878	2026-05-14 13:05:00	0,72	23,47	4,84	0,47	19,4	30,35	7,43	-	-
3879	2026-05-14 13:10:00	0,72	23,7	4,84	0,47	19,4	30,36	7,43	-	-
3880	2026-05-14 13:15:00	0,72	23,61	4,84	0,47	19,42	30,37	7,43	-	-
3881	2026-05-14 13:20:00	0,72	23,9	4,84	0,47	19,4	30,38	7,43	-	-
3882	2026-05-14 13:25:00	0,72	23,77	4,84	0,47	19,41	30,39	7,43	-	-
3883	2026-05-14 13:30:00	0,71	23,89	4,84	0,47	19,3	30,4	7,42	-	-
3884	2026-05-14 13:35:00	0,71	23,75	4,84	0,47	19,23	30,4	7,42	-	-
3885	2026-05-14 13:40:00	0,71	23,95	4,84	0,47	19,21	30,4	7,42	-	-
3886	2026-05-14 13:45:00	0,71	23,93	4,84	0,47	19,2	30,41	7,42	-	-
3887	2026-05-14 13:50:00	0,71	24,18	4,84	0,47	19,19	30,41	7,42	-	-
3888	2026-05-14 13:55:00	0,71	24,1	4,84	0,47	19,25	30,43	7,42	-	-
3889	2026-05-14 14:00:00	0,71	24,32	4,84	0,47	19,24	30,45	7,41	-	-
3890	2026-05-14 14:05:00	0,71	24,33	4,84	0,47	19,2	30,45	7,41	-	-
3891	2026-05-14 14:10:00	0,71	24,52	4,84	0,47	19,16	30,46	7,41	-	-
3892	2026-05-14 14:15:00	0,71	24,35	4,84	0,47	19,14	30,46	7,41	-	-
3893	2026-05-14 14:20:00	0,71	24,35	4,84	0,47	19,14	30,46	7,41	-	-
3894	2026-05-14 14:25:00	0,71	24,35	4,84	0,47	19,14	30,46	7,41	-	-
3895	2026-05-14 14:30:00	0,71	24,35	4,84	0,47	19,14	30,46	7,41	-	-
3896	2026-05-14 14:35:00	0,71	24,35	4,84	0,47	19,14	30,46	7,41	-	-
3897	2026-05-14 14:40:00	0,72	15,34	4,84	0,47	19,33	30,55	7,35	-	-
3898	2026-05-14 14:45:00	0,72	15,13	4,84	0,47	19,33	30,55	7,37	-	-
3899	2026-05-14 14:50:00	0,72	15,48	4,84	0,47	19,32	30,55	7,38	-	-
3900	2026-05-14 14:55:00	0,72	15,5	4,84	0,47	19,33	30,58	7,39	-	-
3901	2026-05-14 15:00:00	0,72	15,79	4,84	0,47	19,32	30,59	7,39	-	-
3902	2026-05-14 15:05:00	0,72	15,89	4,84	0,47	19,32	30,6	7,4	-	-
3903	2026-05-14 15:10:00	0,72	16,18	4,84	0,47	19,3	30,61	7,4	-	-
3904	2026-05-14 15:15:00	0,72	16,24	4,84	0,47	19,3	30,64	7,4	-	-
3905	2026-05-14 15:20:00	0,71	16,57	4,84	0,47	19,29	30,65	7,41	-	-
3906	2026-05-14 15:25:00	0,71	16,62	4,84	0,47	19,29	30,66	7,41	-	-
3907	2026-05-14 15:30:00	0,71	16,94	4,84	0,47	19,28	30,69	7,41	-	-
3908	2026-05-14 15:35:00	0,71	16,92	4,84	0,47	19,24	30,7	7,41	-	-
3909	2026-05-14 15:40:00	0,71	17,14	4,84	0,47	19,13	30,73	7,41	-	-
3910	2026-05-14 15:45:00	0,71	17,16	4,84	0,47	19,24	30,74	7,41	-	-
3911	2026-05-14 15:50:00	0,71	17,48	4,84	0,47	19,2	30,75	7,41	-	-
3912	2026-05-14 15:55:00	0,71	17,53	4,84	0,47	19,14	30,75	7,41	-	-
3913	2026-05-14 16:00:00	0,71	17,8	4,84	0,47	19,12	30,77	7,41	-	-
3914	2026-05-14 16:05:00	0,71	17,88	4,84	0,47	19,05	30,8	7,41	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3915	2026-05-14 16:10:00	0,71	18,13	4,84	0,47	19,05	30,81	7,41	-	-
3916	2026-05-14 16:15:00	0,71	18,19	4,84	0,47	19,1	30,84	7,41	-	-
3917	2026-05-14 16:20:00	0,72	18,45	4,84	0,47	19,07	30,85	7,42	-	-
3918	2026-05-14 16:25:00	0,72	18,52	4,84	0,47	19,12	30,86	7,42	-	-
3919	2026-05-14 16:30:00	0,72	19,78	4,84	0,47	19,8	30,84	7,42	-	-
3920	2026-05-14 16:35:00	0,73	19,09	4,84	0,47	19,24	30,85	7,42	-	-
3921	2026-05-14 16:40:00	0,73	19,39	4,84	0,47	19,24	30,9	7,42	-	-
3922	2026-05-14 16:45:00	0,73	19,43	4,84	0,47	19,24	30,92	7,42	-	-
3923	2026-05-14 16:50:00	0,73	19,67	4,84	0,47	19,23	30,95	7,42	-	-
3924	2026-05-14 16:55:00	0,73	19,67	4,84	0,47	19,23	30,96	7,42	-	-
3925	2026-05-14 17:00:00	0,73	19,94	4,84	0,47	19,23	30,99	7,42	-	-
3926	2026-05-14 17:05:00	0,73	19,95	4,84	0,47	19,22	31,01	7,42	-	-
3927	2026-05-14 17:10:00	0,73	20,2	4,84	0,47	19,22	31,02	7,42	-	-
3928	2026-05-14 17:15:00	0,72	20,17	4,84	0,47	19,22	31,05	7,42	-	-
3929	2026-05-14 17:20:00	0,72	20,44	4,84	0,47	19,21	31,06	7,42	-	-
3930	2026-05-14 17:25:00	0,72	20,43	4,84	0,47	19,21	31,06	7,42	-	-
3931	2026-05-14 17:30:00	0,72	20,67	4,84	0,47	19,2	31,07	7,42	-	-
3932	2026-05-14 17:35:00	0,72	20,66	4,84	0,47	19,25	31,08	7,42	-	-
3933	2026-05-14 17:40:00	0,72	20,91	4,84	0,47	19,24	31,11	7,43	-	-
3934	2026-05-14 17:45:00	0,71	20,78	4,84	0,47	19,09	31,11	7,42	-	-
3935	2026-05-14 17:50:00	0,71	20,95	4,84	0,47	19,03	31,11	7,43	-	-
3936	2026-05-14 17:55:00	0,71	21	4,84	0,47	19,07	31,11	7,43	-	-
3937	2026-05-14 18:00:00	0,71	21,19	4,84	0,47	19,05	31,1	7,43	-	-
3938	2026-05-14 18:05:00	0,71	21,17	4,84	0,47	19,03	31,1	7,43	-	-
3939	2026-05-14 18:10:00	0,71	21,37	4,84	0,47	19,03	31,1	7,43	-	-
3940	2026-05-14 18:15:00	0,71	21,43	4,84	0,47	18,97	31,09	7,43	-	-
3941	2026-05-14 18:20:00	0,71	21,6	4,84	0,47	18,95	31,09	7,43	-	-
3942	2026-05-14 18:25:00	0,71	21,69	4,84	0,47	19	31,08	7,43	-	-
3943	2026-05-14 18:30:00	0,71	21,81	4,84	0,47	18,97	31,08	7,43	-	-
3944	2026-05-14 18:35:00	0,72	22,3	4,84	0,47	20,19	31,08	7,43	-	-
3945	2026-05-14 18:40:00	0,72	22,56	4,84	0,47	19,25	31,1	7,43	-	-
3946	2026-05-14 18:45:00	0,72	22,42	4,84	0,47	19,14	31,11	7,43	-	-
3947	2026-05-14 18:50:00	0,73	22,63	4,84	0,47	19,15	31,12	7,43	-	-
3948	2026-05-14 18:55:00	0,73	22,59	4,84	0,47	19,15	31,14	7,43	-	-
3949	2026-05-14 19:00:00	0,73	22,83	4,84	0,47	19,15	31,15	7,43	-	-
3950	2026-05-14 19:05:00	0,73	22,82	4,84	0,47	19,16	31,16	7,43	-	-
3951	2026-05-14 19:10:00	0,73	23,05	4,84	0,47	19,15	31,16	7,43	-	-
3952	2026-05-14 19:15:00	0,73	22,97	4,84	0,47	19,14	31,16	7,43	-	-
3953	2026-05-14 19:20:00	0,73	23,21	4,84	0,47	19,13	31,16	7,43	-	-
3954	2026-05-14 19:25:00	0,73	23,17	4,84	0,47	19,13	31,16	7,43	-	-
3955	2026-05-14 19:30:00	0,72	23,37	4,84	0,47	19,12	31,16	7,43	-	-
3956	2026-05-14 19:35:00	0,72	23,38	4,84	0,47	19,12	31,16	7,43	-	-
3957	2026-05-14 19:40:00	0,72	23,53	4,84	0,47	19,13	31,16	7,43	-	-
3958	2026-05-14 19:45:00	0,72	23,51	4,84	0,47	19,11	31,16	7,43	-	-
3959	2026-05-14 19:50:00	0,72	23,69	4,84	0,47	19,05	31,14	7,43	-	-
3960	2026-05-14 19:55:00	0,72	23,55	4,84	0,47	19,01	31,11	7,43	-	-
3961	2026-05-14 20:00:00	0,71	23,69	4,84	0,47	18,97	31,07	7,44	-	-
3962	2026-05-14 20:05:00	0,71	23,63	4,84	0,47	18,93	31,06	7,44	-	-
3963	2026-05-14 20:10:00	0,71	23,8	4,84	0,47	18,93	31,06	7,43	-	-
3964	2026-05-14 20:15:00	0,72	23,82	4,84	0,47	18,93	31,06	7,44	-	-
3965	2026-05-14 20:20:00	0,72	24	4,84	0,47	18,92	31,05	7,44	-	-
3966	2026-05-14 20:25:00	0,72	24,06	4,84	0,47	19,1	31,04	7,43	-	-
3967	2026-05-14 20:30:00	0,72	24,23	4,84	0,47	19,07	31,02	7,44	-	-
3968	2026-05-14 20:35:00	0,72	24,18	4,84	0,47	18,94	31,02	7,43	-	-
3969	2026-05-14 20:40:00	0,73	24,42	4,84	0,47	18,93	31,01	7,43	-	-
3970	2026-05-14 20:45:00	0,73	25,05	4,84	0,47	19,43	31,06	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
3971	2026-05-14 20:50:00	0,74	24,98	4,84	0,47	19,11	31,11	7,43	-	-
3972	2026-05-14 20:55:00	0,74	25,03	4,84	0,47	19,14	31,12	7,43	-	-
3973	2026-05-14 21:00:00	0,74	25,03	4,84	0,47	19,14	31,14	7,43	-	-
3974	2026-05-14 21:05:00	0,74	24,92	4,84	0,47	19,14	31,15	7,43	-	-
3975	2026-05-14 21:10:00	0,74	25,1	4,84	0,47	19,14	31,15	7,43	-	-
3976	2026-05-14 21:15:00	0,74	25,08	4,84	0,47	19,14	31,14	7,43	-	-
3977	2026-05-14 21:20:00	0,74	25,3	4,84	0,47	19,13	31,14	7,43	-	-
3978	2026-05-14 21:25:00	0,74	25,21	4,84	0,47	19,14	31,13	7,43	-	-
3979	2026-05-14 21:30:00	0,73	25,36	4,84	0,47	19,13	31,12	7,43	-	-
3980	2026-05-14 21:35:00	0,73	25,36	4,84	0,47	19,14	31,12	7,43	-	-
3981	2026-05-14 21:40:00	0,73	25,53	4,84	0,47	19,13	31,12	7,43	-	-
3982	2026-05-14 21:45:00	0,73	25,47	4,84	0,47	19,13	31,11	7,43	-	-
3983	2026-05-14 21:50:00	0,73	25,68	4,84	0,47	19,12	31,11	7,43	-	-
3984	2026-05-14 21:55:00	0,72	25,62	4,84	0,47	19,11	31,11	7,43	-	-
3985	2026-05-14 22:00:00	0,72	25,68	4,84	0,47	19,02	31,05	7,43	-	-
3986	2026-05-14 22:05:00	0,72	25,58	4,84	0,47	19,04	31,01	7,43	-	-
3987	2026-05-14 22:10:00	0,72	25,75	4,84	0,47	19,01	31	7,43	-	-
3988	2026-05-14 22:15:00	0,71	25,7	4,84	0,47	18,98	30,99	7,43	-	-
3989	2026-05-14 22:20:00	0,72	25,85	4,84	0,47	18,96	30,97	7,43	-	-
3990	2026-05-14 22:25:00	0,72	25,83	4,84	0,47	18,96	30,96	7,43	-	-
3991	2026-05-14 22:30:00	0,72	25,99	4,84	0,47	18,94	30,96	7,43	-	-
3992	2026-05-14 22:35:00	0,72	26,02	4,84	0,47	18,92	30,95	7,43	-	-
3993	2026-05-14 22:40:00	0,72	26,2	4,84	0,47	18,91	30,95	7,43	-	-
3994	2026-05-14 22:45:00	0,73	26,18	4,84	0,47	18,91	30,95	7,43	-	-
3995	2026-05-14 22:50:00	0,73	27,71	4,84	0,47	20,05	30,95	7,43	-	-
3996	2026-05-14 22:55:00	0,74	26,61	4,84	0,47	19,12	31	7,43	-	-
3997	2026-05-14 23:00:00	0,74	26,79	4,84	0,47	19,08	31,01	7,43	-	-
3998	2026-05-14 23:05:00	0,74	26,73	4,84	0,47	19,09	31,01	7,43	-	-
3999	2026-05-14 23:10:00	0,74	26,92	4,84	0,47	19,09	31,01	7,43	-	-
4000	2026-05-14 23:15:00	0,74	26,88	4,84	0,47	19,1	31,01	7,43	-	-
4001	2026-05-14 23:20:00	0,74	27,07	4,84	0,47	19,09	31	7,43	-	-
4002	2026-05-14 23:25:00	0,73	27	4,84	0,47	19,11	31	7,42	-	-
4003	2026-05-14 23:30:00	0,73	27,18	4,84	0,47	19,09	30,98	7,42	-	-
4004	2026-05-14 23:35:00	0,73	27,12	4,84	0,47	19,09	30,98	7,42	-	-
4005	2026-05-14 23:40:00	0,73	27,26	4,84	0,47	19,09	30,97	7,42	-	-
4006	2026-05-14 23:45:00	0,73	27,21	4,84	0,47	19,08	30,96	7,42	-	-
4007	2026-05-14 23:50:00	0,73	27,38	4,84	0,47	19,07	30,96	7,42	-	-
4008	2026-05-14 23:55:00	0,73	27,36	4,84	0,47	19,08	30,96	7,42	-	-
4009	2026-05-15 00:00:00	0,72	27,5	4,84	0,47	19,07	30,95	7,41	-	-
4010	2026-05-15 00:05:00	0,72	27,52	4,84	0,47	18,97	30,86	7,42	-	-
4011	2026-05-15 00:15:00	0,72	27,4	4,84	0,47	18,99	30,84	7,41	-	-
4012	2026-05-15 00:20:00	0,72	27,6	4,84	0,47	18,97	30,82	7,41	-	-
4013	2026-05-15 00:25:00	0,72	27,6	4,84	0,47	18,92	30,81	7,41	-	-
4014	2026-05-15 00:30:00	0,72	27,69	4,84	0,47	18,91	30,8	7,41	-	-
4015	2026-05-15 00:35:00	0,72	27,72	4,84	0,47	19,03	30,8	7,41	-	-
4016	2026-05-15 00:40:00	0,72	27,84	4,84	0,47	19	30,8	7,41	-	-
4017	2026-05-15 00:45:00	0,73	27,82	4,84	0,47	18,88	30,8	7,41	-	-
4018	2026-05-15 00:50:00	0,73	27,95	4,84	0,47	18,87	30,78	7,41	-	-
4019	2026-05-15 00:55:00	0,73	27,99	4,84	0,47	19,03	30,77	7,41	-	-
4020	2026-05-15 01:00:00	0,74	28,61	4,84	0,47	19,2	30,85	7,41	-	-
4021	2026-05-15 01:05:00	0,74	28,37	4,84	0,47	19,02	30,87	7,41	-	-
4022	2026-05-15 01:10:00	0,74	28,56	4,84	0,47	19,03	30,88	7,41	-	-
4023	2026-05-15 01:15:00	0,74	28,46	4,84	0,47	19,08	30,88	7,41	-	-
4024	2026-05-15 01:20:00	0,74	28,61	4,84	0,47	19,08	30,86	7,4	-	-
4025	2026-05-15 01:25:00	0,74	28,56	4,84	0,47	19,03	30,86	7,4	-	-
4026	2026-05-15 01:30:00	0,74	28,74	4,84	0,47	19,03	30,86	7,4	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4027	2026-05-15 01:35:00	0,73	28,66	4,84	0,47	19,03	30,86	7,4	-	-
4028	2026-05-15 01:40:00	0,73	28,84	4,84	0,47	19,02	30,85	7,4	-	-
4029	2026-05-15 01:45:00	0,73	28,78	4,84	0,47	19,06	30,85	7,39	-	-
4030	2026-05-15 01:50:00	0,73	28,97	4,84	0,47	19,03	30,85	7,39	-	-
4031	2026-05-15 01:55:00	0,73	28,91	4,84	0,47	19,05	30,84	7,39	-	-
4032	2026-05-15 02:00:00	0,72	29,03	4,84	0,47	19,03	30,82	7,39	-	-
4033	2026-05-15 02:05:00	0,72	28,93	4,84	0,47	19,03	30,82	7,39	-	-
4034	2026-05-15 02:10:00	0,72	29,12	4,84	0,47	18,99	30,8	7,39	-	-
4035	2026-05-15 02:15:00	0,72	28,97	4,84	0,47	19,06	30,73	7,39	-	-
4036	2026-05-15 02:20:00	0,71	29,1	4,84	0,47	19,02	30,69	7,39	-	-
4037	2026-05-15 02:25:00	0,72	29,03	4,84	0,47	18,94	30,67	7,39	-	-
4038	2026-05-15 02:30:00	0,72	29,2	4,84	0,47	18,92	30,66	7,39	-	-
4039	2026-05-15 02:35:00	0,72	29,15	4,84	0,47	18,89	30,65	7,39	-	-
4040	2026-05-15 02:40:00	0,72	29,3	4,84	0,47	18,87	30,65	7,39	-	-
4041	2026-05-15 02:45:00	0,72	29,29	4,84	0,47	18,87	30,65	7,39	-	-
4042	2026-05-15 02:50:00	0,72	29,44	4,84	0,47	18,86	30,64	7,39	-	-
4043	2026-05-15 02:55:00	0,72	29,38	4,84	0,47	18,83	30,64	7,38	-	-
4044	2026-05-15 03:00:00	0,73	29,56	4,84	0,47	18,83	30,62	7,39	-	-
4045	2026-05-15 03:05:00	0,73	30,38	4,84	0,47	19,48	30,65	7,38	-	-
4046	2026-05-15 03:10:00	0,73	30	4,84	0,47	19,01	30,72	7,38	-	-
4047	2026-05-15 03:15:00	0,73	29,87	4,84	0,47	18,99	30,74	7,38	-	-
4048	2026-05-15 03:20:00	0,74	30,03	4,84	0,47	18,99	30,73	7,38	-	-
4049	2026-05-15 03:25:00	0,74	29,95	4,84	0,47	19,05	30,72	7,38	-	-
4050	2026-05-15 03:30:00	0,73	30,15	4,84	0,47	18,99	30,71	7,38	-	-
4051	2026-05-15 03:35:00	0,73	30,08	4,84	0,47	19,04	30,7	7,37	-	-
4052	2026-05-15 03:40:00	0,73	30,23	4,84	0,47	19,03	30,7	7,37	-	-
4053	2026-05-15 03:45:00	0,73	30,18	4,84	0,47	18,99	30,7	7,37	-	-
4054	2026-05-15 03:50:00	0,73	30,31	4,84	0,47	18,98	30,7	7,37	-	-
4055	2026-05-15 03:55:00	0,73	30,25	4,84	0,47	19,03	30,7	7,37	-	-
4056	2026-05-15 04:00:00	0,72	30,37	4,84	0,47	19,02	30,7	7,36	-	-
4057	2026-05-15 04:05:00	0,72	30,34	4,84	0,47	18,97	30,69	7,36	-	-
4058	2026-05-15 04:10:00	0,72	30,42	4,84	0,47	18,97	30,69	7,36	-	-
4059	2026-05-15 04:15:00	0,72	30,34	4,84	0,47	18,97	30,67	7,36	-	-
4060	2026-05-15 04:20:00	0,72	30,46	4,84	0,47	18,9	30,6	7,36	-	-
4061	2026-05-15 04:25:00	0,71	30,35	4,84	0,47	18,86	30,55	7,36	-	-
4062	2026-05-15 04:30:00	0,71	30,45	4,84	0,47	18,84	30,54	7,36	-	-
4063	2026-05-15 04:35:00	0,71	30,42	4,84	0,47	18,88	30,52	7,36	-	-
4064	2026-05-15 04:40:00	0,71	30,57	4,84	0,47	18,86	30,52	7,36	-	-
4065	2026-05-15 04:45:00	0,72	30,51	4,84	0,47	18,88	30,51	7,36	-	-
4066	2026-05-15 04:50:00	0,72	30,67	4,84	0,47	18,88	30,51	7,36	-	-
4067	2026-05-15 04:55:00	0,72	30,66	4,84	0,47	18,81	30,51	7,36	-	-
4068	2026-05-15 05:00:00	0,72	30,78	4,84	0,47	18,8	30,5	7,36	-	-
4069	2026-05-15 05:05:00	0,72	30,71	4,84	0,47	18,8	30,5	7,36	-	-
4070	2026-05-15 05:10:00	0,73	30,86	4,84	0,47	18,79	30,5	7,36	-	-
4071	2026-05-15 05:15:00	0,73	31,15	4,84	0,47	19,03	30,56	7,36	-	-
4072	2026-05-15 05:20:00	0,73	31,22	4,84	0,47	18,94	30,6	7,36	-	-
4073	2026-05-15 05:25:00	0,73	31,17	4,84	0,47	18,94	30,6	7,36	-	-
4074	2026-05-15 05:30:00	0,73	31,35	4,84	0,47	18,94	30,6	7,36	-	-
4075	2026-05-15 05:35:00	0,73	31,27	4,84	0,47	18,94	30,59	7,35	-	-
4076	2026-05-15 05:40:00	0,73	31,37	4,84	0,47	18,94	30,58	7,35	-	-
4077	2026-05-15 05:45:00	0,73	31,32	4,84	0,47	18,94	30,57	7,35	-	-
4078	2026-05-15 05:50:00	0,73	31,44	4,84	0,47	18,93	30,56	7,35	-	-
4079	2026-05-15 05:55:00	0,73	31,36	4,84	0,47	18,93	30,55	7,35	-	-
4080	2026-05-15 06:00:00	0,72	31,53	4,84	0,47	18,93	30,55	7,35	-	-
4081	2026-05-15 06:05:00	0,72	31,51	4,84	0,47	18,92	30,55	7,35	-	-
4082	2026-05-15 06:10:00	0,72	31,61	4,84	0,47	18,92	30,55	7,34	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4083	2026-05-15 06:15:00	0,72	31,52	4,84	0,47	18,93	30,55	7,34	-	-
4084	2026-05-15 06:20:00	0,72	31,69	4,84	0,47	18,92	30,54	7,34	-	-
4085	2026-05-15 06:25:00	0,71	31,6	4,84	0,47	18,9	30,5	7,34	-	-
4086	2026-05-15 06:30:00	0,71	31,6	4,84	0,47	18,83	30,44	7,34	-	-
4087	2026-05-15 06:35:00	0,71	31,62	4,84	0,47	18,82	30,44	7,34	-	-
4088	2026-05-15 06:40:00	0,71	31,68	4,84	0,47	18,81	30,45	7,34	-	-
4089	2026-05-15 06:45:00	0,71	31,66	4,84	0,47	18,78	30,49	7,34	-	-
4090	2026-05-15 06:50:00	0,71	31,77	4,84	0,47	18,77	30,51	7,33	-	-
4091	2026-05-15 06:55:00	0,71	31,78	4,84	0,47	18,78	30,51	7,33	-	-
4092	2026-05-15 07:00:00	0,71	31,82	4,84	0,47	18,77	30,52	7,33	-	-
4093	2026-05-15 07:05:00	0,71	31,83	4,84	0,47	18,75	30,53	7,33	-	-
4094	2026-05-15 07:10:00	0,72	31,98	4,84	0,47	18,74	30,52	7,33	-	-
4095	2026-05-15 07:15:00	0,72	31,94	4,84	0,47	18,76	30,54	7,33	-	-
4096	2026-05-15 07:20:00	0,72	32,65	4,84	0,47	19,16	30,55	7,33	-	-
4097	2026-05-15 07:25:00	0,72	32,55	4,84	0,47	18,87	30,56	7,33	-	-
4098	2026-05-15 07:30:00	0,72	32,55	4,84	0,47	18,88	30,57	7,33	-	-
4099	2026-05-15 07:35:00	0,72	32,24	4,84	0,47	18,88	30,59	7,34	-	-
4100	2026-05-15 07:40:00	0,72	32,36	4,84	0,47	18,88	30,6	7,34	-	-
4101	2026-05-15 07:45:00	0,72	32,36	4,84	0,47	18,89	30,6	7,35	-	-
4102	2026-05-15 07:50:00	0,72	32,49	4,84	0,47	18,88	30,61	7,35	-	-
4103	2026-05-15 07:55:00	0,72	32,43	4,84	0,47	18,91	30,64	7,36	-	-
4104	2026-05-15 08:00:00	0,72	32,58	4,84	0,47	18,9	30,65	7,36	-	-
4105	2026-05-15 08:05:00	0,72	32,52	4,84	0,47	18,92	30,66	7,36	-	-
4106	2026-05-15 08:10:00	0,72	32,62	4,84	0,47	18,91	30,68	7,37	-	-
4107	2026-05-15 08:15:00	0,72	32,59	4,84	0,47	18,88	30,69	7,37	-	-
4108	2026-05-15 08:20:00	0,72	32,74	4,84	0,47	18,88	30,7	7,38	-	-
4109	2026-05-15 08:25:00	0,72	32,7	4,84	0,47	18,88	30,7	7,38	-	-
4110	2026-05-15 08:30:00	0,72	32,84	4,84	0,47	18,86	30,7	7,39	-	-
4111	2026-05-15 08:35:00	0,72	32,7	4,84	0,47	18,81	30,7	7,39	-	-
4112	2026-05-15 08:40:00	0,72	32,14	4,84	0,47	18,76	30,71	7,39	-	-
4113	2026-05-15 08:45:00	0,71	13,84	4,84	0,47	18,77	30,73	7,39	-	-
4114	2026-05-15 08:50:00	0,71	14,03	4,84	0,47	18,75	30,75	7,39	-	-
4115	2026-05-15 08:55:00	0,71	14,07	4,84	0,47	18,74	30,76	7,39	-	-
4116	2026-05-15 09:00:00	0,71	14,07	4,84	0,47	18,74	30,79	7,39	-	-
4117	2026-05-15 09:05:00	0,71	14,06	4,84	0,47	18,72	30,8	7,39	-	-
4118	2026-05-15 09:10:00	0,71	14,35	4,84	0,47	18,71	30,81	7,4	-	-
4119	2026-05-15 09:15:00	0,71	14,44	4,84	0,47	18,79	30,83	7,4	-	-
4120	2026-05-15 09:20:00	0,71	14,67	4,84	0,47	18,78	30,85	7,4	-	-
4121	2026-05-15 09:25:00	0,71	15,93	4,84	0,47	19,97	30,85	7,4	-	-
4122	2026-05-15 09:30:00	0,72	15,27	4,84	0,47	19,2	30,83	7,41	-	-
4123	2026-05-15 09:35:00	0,72	15,28	4,84	0,47	18,83	30,83	7,41	-	-
4124	2026-05-15 09:40:00	0,72	15,57	4,84	0,47	18,84	30,84	7,41	-	-
4125	2026-05-15 09:45:00	0,72	15,65	4,84	0,47	18,85	30,85	7,41	-	-
4126	2026-05-15 09:50:00	0,73	15,92	4,84	0,47	18,84	30,85	7,41	-	-
4127	2026-05-15 09:55:00	0,73	16,01	4,84	0,47	18,91	30,85	7,42	-	-
4128	2026-05-15 10:00:00	0,73	16,28	4,84	0,47	18,88	30,85	7,42	-	-
4129	2026-05-15 10:05:00	0,73	16,36	4,84	0,47	18,84	30,86	7,42	-	-
4130	2026-05-15 10:10:00	0,73	16,63	4,84	0,47	18,83	30,86	7,42	-	-
4131	2026-05-15 10:15:00	0,73	16,68	4,84	0,47	18,83	30,87	7,42	-	-
4132	2026-05-15 10:20:00	0,73	16,98	4,84	0,47	18,82	30,88	7,42	-	-
4133	2026-05-15 10:25:00	0,73	17,08	4,84	0,47	18,82	30,89	7,42	-	-
4134	2026-05-15 10:30:00	0,72	17,29	4,84	0,47	18,82	30,9	7,43	-	-
4135	2026-05-15 10:35:00	0,72	17,33	4,84	0,47	18,84	30,9	7,43	-	-
4136	2026-05-15 10:40:00	0,72	17,58	4,84	0,47	18,79	30,91	7,42	-	-
4137	2026-05-15 10:45:00	0,72	17,61	4,84	0,47	18,74	30,95	7,42	-	-
4138	2026-05-15 10:50:00	0,71	17,82	4,84	0,47	18,71	30,96	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4139	2026-05-15 10:55:00	0,71	17,91	4,84	0,47	18,73	30,99	7,42	-	-
4140	2026-05-15 11:00:00	0,71	18,15	4,84	0,47	18,71	31	7,42	-	-
4141	2026-05-15 11:05:00	0,71	18,24	4,84	0,47	18,81	31,01	7,42	-	-
4142	2026-05-15 11:10:00	0,71	18,51	4,84	0,47	18,79	31,01	7,42	-	-
4143	2026-05-15 11:15:00	0,71	18,61	4,84	0,47	18,67	31,02	7,42	-	-
4144	2026-05-15 11:20:00	0,71	18,82	4,84	0,47	18,66	31,04	7,42	-	-
4145	2026-05-15 11:25:00	0,71	18,92	4,84	0,47	18,83	31,05	7,42	-	-
4146	2026-05-15 11:30:00	0,71	19,14	4,84	0,47	18,82	31,06	7,43	-	-
4147	2026-05-15 11:35:00	0,72	19,62	4,84	0,47	18,93	30,99	7,43	-	-
4148	2026-05-15 11:40:00	0,72	19,68	4,84	0,47	18,79	30,97	7,43	-	-
4149	2026-05-15 11:45:00	0,72	19,67	4,84	0,47	18,79	30,99	7,43	-	-
4150	2026-05-15 11:50:00	0,73	19,88	4,84	0,47	18,79	30,99	7,43	-	-
4151	2026-05-15 11:55:00	0,73	19,92	4,84	0,47	18,8	31,01	7,44	-	-
4152	2026-05-15 12:00:00	0,73	20,14	4,84	0,47	18,79	31,01	7,44	-	-
4153	2026-05-15 12:05:00	0,73	20,18	4,84	0,47	18,83	31,01	7,44	-	-
4154	2026-05-15 12:10:00	0,73	20,39	4,84	0,47	18,82	31,02	7,44	-	-
4155	2026-05-15 12:15:00	0,73	20,41	4,84	0,47	18,79	31,04	7,44	-	-
4156	2026-05-15 12:20:00	0,73	20,61	4,84	0,47	18,78	31,04	7,45	-	-
4157	2026-05-15 12:25:00	0,73	20,64	4,84	0,47	18,78	31,05	7,45	-	-
4158	2026-05-15 12:30:00	0,73	20,85	4,84	0,47	18,78	31,06	7,45	-	-
4159	2026-05-15 12:35:00	0,73	20,85	4,84	0,47	18,77	31,06	7,45	-	-
4160	2026-05-15 12:40:00	0,73	21,05	4,84	0,47	18,77	31,06	7,46	-	-
4161	2026-05-15 12:45:00	0,73	21,1	4,84	0,47	18,77	31,06	7,46	-	-
4162	2026-05-15 12:50:00	0,73	21,24	4,84	0,47	18,7	31,06	7,46	-	-
4163	2026-05-15 12:55:00	0,72	21,23	4,84	0,47	18,68	31,05	7,46	-	-
4164	2026-05-15 13:00:00	0,72	21,45	4,84	0,47	18,66	31,05	7,46	-	-
4165	2026-05-15 13:05:00	0,72	21,47	4,84	0,47	18,64	31,05	7,47	-	-
4166	2026-05-15 13:10:00	0,72	21,66	4,84	0,47	18,64	31,05	7,47	-	-
4167	2026-05-15 13:15:00	0,72	21,74	4,84	0,47	18,77	31,06	7,47	-	-
4168	2026-05-15 13:20:00	0,73	21,89	4,84	0,47	18,76	31,06	7,47	-	-
4169	2026-05-15 13:25:00	0,73	21,94	4,84	0,47	18,68	31,07	7,47	-	-
4170	2026-05-15 13:30:00	0,73	22,16	4,84	0,47	18,67	31,08	7,47	-	-
4171	2026-05-15 13:35:00	0,74	22,2	4,84	0,47	18,66	31,1	7,47	-	-
4172	2026-05-15 13:40:00	0,74	23,13	4,84	0,47	19,22	31,09	7,48	-	-
4173	2026-05-15 13:45:00	0,75	22,64	4,84	0,47	18,78	31,11	7,48	-	-
4174	2026-05-15 13:50:00	0,75	13,61	4,84	0,47	18,77	31,11	7,48	-	-
4175	2026-05-15 13:55:00	0,75	13,77	4,84	0,47	18,79	31,16	7,48	-	-
4176	2026-05-15 14:00:00	0,75	14	4,84	0,47	18,79	31,16	7,48	-	-
4177	2026-05-15 14:05:00	0,75	14,14	4,84	0,47	18,77	31,17	7,48	-	-
4178	2026-05-15 14:10:00	0,75	14,33	4,84	0,47	18,76	31,2	7,48	-	-
4179	2026-05-15 14:15:00	0,75	14,51	4,84	0,47	18,77	31,21	7,48	-	-
4180	2026-05-15 14:20:00	0,75	14,79	4,84	0,47	18,76	31,22	7,48	-	-
4181	2026-05-15 14:25:00	0,75	14,92	4,84	0,47	18,76	31,23	7,48	-	-
4182	2026-05-15 14:30:00	0,75	15,19	4,84	0,47	18,75	31,25	7,48	-	-
4183	2026-05-15 14:35:00	0,75	15,3	4,84	0,47	18,76	31,27	7,48	-	-
4184	2026-05-15 14:40:00	0,75	15,57	4,84	0,47	18,75	31,27	7,48	-	-
4185	2026-05-15 14:45:00	0,75	15,65	4,84	0,47	18,75	31,3	7,48	-	-
4186	2026-05-15 14:50:00	0,75	15,93	4,84	0,47	18,75	31,32	7,48	-	-
4187	2026-05-15 14:55:00	0,74	16,07	4,84	0,47	18,72	31,32	7,48	-	-
4188	2026-05-15 15:00:00	0,74	16,29	4,84	0,47	18,66	31,32	7,48	-	-
4189	2026-05-15 15:05:00	0,74	16,39	4,84	0,47	18,64	31,34	7,48	-	-
4190	2026-05-15 15:10:00	0,74	16,64	4,84	0,47	18,63	31,37	7,48	-	-
4191	2026-05-15 15:15:00	0,74	16,8	4,84	0,47	18,75	31,37	7,48	-	-
4192	2026-05-15 15:20:00	0,74	17,13	4,84	0,47	18,73	31,38	7,48	-	-
4193	2026-05-15 15:25:00	0,74	17,19	4,84	0,47	18,62	31,39	7,48	-	-
4194	2026-05-15 15:30:00	0,74	17,47	4,84	0,47	18,62	31,42	7,48	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4195	2026-05-15 15:35:00	0,74	17,63	4,84	0,47	18,62	31,42	7,48	-	-
4196	2026-05-15 15:40:00	0,74	17,84	4,84	0,47	18,62	31,44	7,48	-	-
4197	2026-05-15 15:45:00	0,75	18,03	4,84	0,47	18,63	31,47	7,48	-	-
4198	2026-05-15 15:50:00	0,75	18,51	4,84	0,47	18,82	31,43	7,48	-	-
4199	2026-05-15 15:55:00	0,76	18,48	4,84	0,47	18,72	31,47	7,48	-	-
4200	2026-05-15 16:00:00	0,76	18,71	4,84	0,47	18,72	31,5	7,48	-	-
4201	2026-05-15 16:05:00	0,76	18,82	4,84	0,47	18,74	31,53	7,48	-	-
4202	2026-05-15 16:10:00	0,76	19,01	4,84	0,47	18,73	31,53	7,48	-	-
4203	2026-05-15 16:15:00	0,76	19,09	4,84	0,47	18,72	31,55	7,48	-	-
4204	2026-05-15 16:20:00	0,76	19,35	4,84	0,47	18,72	31,58	7,48	-	-
4205	2026-05-15 16:25:00	0,76	19,36	4,84	0,47	18,77	31,58	7,48	-	-
4206	2026-05-15 16:30:00	0,76	19,52	4,84	0,47	18,76	31,59	7,48	-	-
4207	2026-05-15 16:35:00	0,76	19,63	4,84	0,47	18,71	31,59	7,48	-	-
4208	2026-05-15 16:40:00	0,76	19,82	4,84	0,47	18,71	31,62	7,48	-	-
4209	2026-05-15 16:45:00	0,76	19,86	4,84	0,47	18,7	31,63	7,48	-	-
4210	2026-05-15 16:50:00	0,76	20	4,84	0,47	18,7	31,64	7,48	-	-
4211	2026-05-15 16:55:00	0,75	20,1	4,84	0,47	18,7	31,67	7,48	-	-
4212	2026-05-15 17:00:00	0,75	20,29	4,84	0,47	18,68	31,68	7,48	-	-
4213	2026-05-15 17:05:00	0,75	20,25	4,84	0,47	18,66	31,68	7,48	-	-
4214	2026-05-15 17:10:00	0,75	20,44	4,84	0,47	18,63	31,68	7,48	-	-
4215	2026-05-15 17:15:00	0,74	20,51	4,84	0,47	18,62	31,69	7,48	-	-
4216	2026-05-15 17:20:00	0,74	20,74	4,84	0,47	18,61	31,68	7,48	-	-
4217	2026-05-15 17:25:00	0,74	20,75	4,84	0,47	18,59	31,69	7,48	-	-
4218	2026-05-15 17:30:00	0,74	20,96	4,84	0,47	18,58	31,69	7,48	-	-
4219	2026-05-15 17:35:00	0,74	21,07	4,84	0,47	18,57	31,69	7,48	-	-
4220	2026-05-15 17:40:00	0,75	21,2	4,84	0,47	18,56	31,69	7,48	-	-
4221	2026-05-15 17:45:00	0,75	21,27	4,84	0,47	18,59	31,69	7,48	-	-
4222	2026-05-15 17:50:00	0,75	21,48	4,84	0,47	18,58	31,69	7,48	-	-
4223	2026-05-15 17:55:00	0,76	22	4,84	0,47	18,95	31,68	7,49	-	-
4224	2026-05-15 18:00:00	0,76	21,95	4,84	0,47	18,68	31,7	7,49	-	-
4225	2026-05-15 18:05:00	0,76	21,93	4,84	0,47	18,68	31,72	7,48	-	-
4226	2026-05-15 18:10:00	0,77	22,12	4,84	0,47	18,68	31,73	7,48	-	-
4227	2026-05-15 18:15:00	0,77	22,15	4,84	0,47	18,69	31,73	7,48	-	-
4228	2026-05-15 18:20:00	0,77	22,3	4,84	0,47	18,68	31,73	7,48	-	-
4229	2026-05-15 18:25:00	0,77	22,34	4,84	0,47	18,67	31,73	7,48	-	-
4230	2026-05-15 18:30:00	0,77	22,47	4,84	0,47	18,67	31,73	7,48	-	-
4231	2026-05-15 18:35:00	0,76	22,5	4,84	0,47	18,67	31,73	7,48	-	-
4232	2026-05-15 18:40:00	0,76	22,62	4,84	0,47	18,68	31,72	7,48	-	-
4233	2026-05-15 18:45:00	0,76	22,82	4,84	0,47	19,02	31,69	7,48	-	-
4234	2026-05-15 18:50:00	0,76	22,93	4,84	0,47	18,9	31,67	7,48	-	-
4235	2026-05-15 18:55:00	0,76	22,9	4,84	0,47	18,83	31,66	7,47	-	-
4236	2026-05-15 19:00:00	0,76	23,02	4,84	0,47	18,8	31,64	7,47	-	-
4237	2026-05-15 19:05:00	0,76	23,08	4,84	0,47	18,79	31,63	7,47	-	-
4238	2026-05-15 19:10:00	0,75	23,17	4,84	0,47	18,74	31,62	7,47	-	-
4239	2026-05-15 19:15:00	0,75	23,15	4,84	0,47	18,76	31,61	7,47	-	-
4240	2026-05-15 19:20:00	0,75	23,35	4,84	0,47	18,73	31,59	7,47	-	-
4241	2026-05-15 19:25:00	0,75	23,32	4,84	0,47	18,68	31,59	7,46	-	-
4242	2026-05-15 19:30:00	0,75	23,5	4,84	0,47	18,67	31,58	7,46	-	-
4243	2026-05-15 19:35:00	0,75	23,55	4,84	0,47	18,66	31,58	7,46	-	-
4244	2026-05-15 19:40:00	0,75	23,71	4,84	0,47	18,66	31,58	7,46	-	-
4245	2026-05-15 19:45:00	0,74	23,78	4,84	0,47	18,63	31,58	7,46	-	-
4246	2026-05-15 19:50:00	0,74	23,93	4,84	0,47	18,62	31,57	7,46	-	-
4247	2026-05-15 19:55:00	0,74	23,95	4,84	0,47	18,79	31,57	7,46	-	-
4248	2026-05-15 20:00:00	0,74	24,76	4,84	0,47	19,53	31,56	7,46	-	-
4249	2026-05-15 20:05:00	0,74	24,35	4,84	0,47	18,82	31,54	7,46	-	-
4250	2026-05-15 20:10:00	0,75	24,47	4,84	0,47	18,75	31,54	7,46	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4251	2026-05-15 20:15:00	0,75	24,45	4,84	0,47	18,78	31,53	7,46	-	-
4252	2026-05-15 20:20:00	0,75	24,62	4,84	0,47	18,77	31,53	7,46	-	-
4253	2026-05-15 20:25:00	0,75	24,63	4,84	0,47	18,77	31,53	7,45	-	-
4254	2026-05-15 20:30:00	0,75	24,77	4,84	0,47	18,76	31,53	7,45	-	-
4255	2026-05-15 20:35:00	0,75	24,78	4,84	0,47	18,75	31,53	7,45	-	-
4256	2026-05-15 20:40:00	0,75	24,93	4,84	0,47	18,75	31,53	7,45	-	-
4257	2026-05-15 20:45:00	0,74	24,92	4,84	0,47	18,74	31,53	7,45	-	-
4258	2026-05-15 20:50:00	0,74	25,07	4,84	0,47	18,74	31,53	7,45	-	-
4259	2026-05-15 20:55:00	0,74	25,08	4,84	0,47	18,74	31,53	7,45	-	-
4260	2026-05-15 21:00:00	0,74	25,19	4,84	0,47	18,73	31,52	7,45	-	-
4261	2026-05-15 21:05:00	0,74	25,19	4,84	0,47	18,74	31,51	7,45	-	-
4262	2026-05-15 21:10:00	0,74	25,29	4,84	0,47	18,73	31,5	7,45	-	-
4263	2026-05-15 21:15:00	0,74	25,3	4,84	0,47	18,7	31,49	7,44	-	-
4264	2026-05-15 21:20:00	0,73	25,43	4,84	0,47	18,66	31,48	7,44	-	-
4265	2026-05-15 21:25:00	0,73	25,34	4,84	0,47	18,66	31,48	7,44	-	-
4266	2026-05-15 21:30:00	0,73	25,48	4,84	0,47	18,64	31,47	7,44	-	-
4267	2026-05-15 21:35:00	0,73	25,5	4,84	0,47	18,64	31,46	7,44	-	-
4268	2026-05-15 21:40:00	0,72	25,68	4,84	0,47	18,63	31,45	7,44	-	-
4269	2026-05-15 21:45:00	0,73	25,72	4,84	0,47	18,61	31,44	7,44	-	-
4270	2026-05-15 21:50:00	0,73	25,87	4,84	0,47	18,59	31,43	7,44	-	-
4271	2026-05-15 21:55:00	0,73	25,88	4,84	0,47	18,65	31,43	7,44	-	-
4272	2026-05-15 22:00:00	0,73	26,1	4,84	0,47	18,64	31,43	7,44	-	-
4273	2026-05-15 22:05:00	0,72	26,1	4,84	0,47	18,59	31,43	7,44	-	-
4274	2026-05-15 22:10:00	0,73	26,5	4,84	0,47	18,86	31,42	7,44	-	-
4275	2026-05-15 22:15:00	0,73	26,39	4,84	0,47	18,7	31,43	7,44	-	-
4276	2026-05-15 22:20:00	0,73	26,55	4,84	0,47	18,69	31,43	7,44	-	-
4277	2026-05-15 22:25:00	0,74	26,56	4,84	0,47	18,7	31,43	7,44	-	-
4278	2026-05-15 22:30:00	0,74	26,68	4,84	0,47	18,69	31,43	7,44	-	-
4279	2026-05-15 22:35:00	0,74	26,69	4,84	0,47	18,69	31,42	7,44	-	-
4280	2026-05-15 22:40:00	0,74	26,79	4,84	0,47	18,69	31,42	7,44	-	-
4281	2026-05-15 22:45:00	0,74	26,77	4,84	0,47	18,69	31,42	7,43	-	-
4282	2026-05-15 22:50:00	0,74	26,9	4,84	0,47	18,68	31,41	7,43	-	-
4283	2026-05-15 22:55:00	0,74	26,93	4,84	0,47	18,74	31,41	7,43	-	-
4284	2026-05-15 23:00:00	0,74	27,06	4,84	0,47	18,68	31,39	7,43	-	-
4285	2026-05-15 23:05:00	0,74	27,02	4,84	0,47	18,68	31,39	7,43	-	-
4286	2026-05-15 23:10:00	0,74	27,14	4,84	0,47	18,67	31,38	7,43	-	-
4287	2026-05-15 23:15:00	0,74	27,14	4,84	0,47	18,68	31,38	7,43	-	-
4288	2026-05-15 23:20:00	0,74	27,26	4,84	0,47	18,67	31,37	7,43	-	-
4289	2026-05-15 23:25:00	0,74	27,26	4,84	0,47	18,63	31,35	7,43	-	-
4290	2026-05-15 23:30:00	0,73	27,31	4,84	0,47	18,6	31,33	7,43	-	-
4291	2026-05-15 23:35:00	0,73	27,3	4,84	0,47	18,61	31,32	7,43	-	-
4292	2026-05-15 23:40:00	0,73	27,41	4,84	0,47	18,59	31,32	7,43	-	-
4293	2026-05-15 23:45:00	0,72	27,45	4,84	0,47	18,6	31,32	7,43	-	-
4294	2026-05-15 23:50:00	0,72	27,58	4,84	0,47	18,58	31,32	7,43	-	-
4295	2026-05-15 23:55:00	0,72	27,66	4,84	0,47	18,66	31,32	7,43	-	-
4296	2026-05-16 00:00:00	0,72	27,75	4,84	0,47	18,64	31,32	7,43	-	-
4297	2026-05-16 00:05:00	0,72	27,91	4,84	0,47	18,56	31,31	7,43	-	-
4298	2026-05-16 00:15:00	0,72	28,52	4,84	0,47	19,06	31,3	7,42	-	-
4299	2026-05-16 00:20:00	0,73	28,26	4,84	0,47	18,68	31,32	7,43	-	-
4300	2026-05-16 00:25:00	0,73	28,23	4,84	0,47	18,64	31,32	7,43	-	-
4301	2026-05-16 00:30:00	0,74	28,37	4,84	0,47	18,64	31,32	7,43	-	-
4302	2026-05-16 00:35:00	0,74	28,37	4,84	0,47	18,65	31,31	7,43	-	-
4303	2026-05-16 00:40:00	0,74	28,47	4,84	0,47	18,64	31,3	7,43	-	-
4304	2026-05-16 00:45:00	0,74	28,47	4,84	0,47	18,64	31,29	7,43	-	-
4305	2026-05-16 00:50:00	0,74	28,54	4,84	0,47	18,63	31,28	7,43	-	-
4306	2026-05-16 00:55:00	0,74	28,55	4,84	0,47	18,64	31,28	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4307	2026-05-16 01:00:00	0,74	28,65	4,84	0,47	18,64	31,27	7,43	-	-
4308	2026-05-16 01:05:00	0,74	28,65	4,84	0,47	18,63	31,27	7,43	-	-
4309	2026-05-16 01:10:00	0,74	28,73	4,84	0,47	18,62	31,27	7,42	-	-
4310	2026-05-16 01:15:00	0,74	28,72	4,84	0,47	18,62	31,27	7,42	-	-
4311	2026-05-16 01:20:00	0,74	28,94	4,84	0,47	18,69	31,27	7,42	-	-
4312	2026-05-16 01:25:00	0,74	28,85	4,84	0,47	18,66	31,25	7,42	-	-
4313	2026-05-16 01:30:00	0,73	28,95	4,84	0,47	18,61	31,22	7,42	-	-
4314	2026-05-16 01:35:00	0,73	28,92	4,84	0,47	18,63	31,21	7,42	-	-
4315	2026-05-16 01:40:00	0,73	29	4,84	0,47	18,61	31,19	7,42	-	-
4316	2026-05-16 01:45:00	0,72	28,95	4,84	0,47	18,8	31,19	7,42	-	-
4317	2026-05-16 01:50:00	0,72	29,07	4,84	0,47	18,79	31,18	7,42	-	-
4318	2026-05-16 01:55:00	0,72	29,08	4,84	0,47	18,61	31,18	7,42	-	-
4319	2026-05-16 02:00:00	0,72	29,24	4,84	0,47	18,61	31,18	7,42	-	-
4320	2026-05-16 02:05:00	0,72	29,24	4,84	0,47	18,52	31,19	7,42	-	-
4321	2026-05-16 02:10:00	0,72	29,39	4,84	0,47	18,52	31,18	7,42	-	-
4322	2026-05-16 02:15:00	0,72	29,37	4,84	0,47	18,54	31,17	7,42	-	-
4323	2026-05-16 02:20:00	0,73	29,48	4,84	0,47	18,53	31,17	7,42	-	-
4324	2026-05-16 02:25:00	0,73	29,74	4,84	0,47	18,69	31,19	7,42	-	-
4325	2026-05-16 02:30:00	0,73	29,79	4,84	0,47	18,6	31,2	7,42	-	-
4326	2026-05-16 02:35:00	0,73	29,78	4,84	0,47	18,63	31,18	7,42	-	-
4327	2026-05-16 02:40:00	0,74	29,87	4,84	0,47	18,62	31,17	7,42	-	-
4328	2026-05-16 02:45:00	0,74	29,89	4,84	0,47	18,6	31,16	7,42	-	-
4329	2026-05-16 02:50:00	0,74	29,99	4,84	0,47	18,6	31,16	7,42	-	-
4330	2026-05-16 02:55:00	0,74	29,96	4,84	0,47	18,61	31,16	7,42	-	-
4331	2026-05-16 03:00:00	0,74	30,04	4,84	0,47	18,6	31,16	7,42	-	-
4332	2026-05-16 03:05:00	0,74	30,03	4,84	0,47	18,59	31,16	7,42	-	-
4333	2026-05-16 03:10:00	0,74	30,17	4,84	0,47	18,59	31,15	7,42	-	-
4334	2026-05-16 03:15:00	0,74	30,16	4,84	0,47	18,59	31,14	7,42	-	-
4335	2026-05-16 03:20:00	0,74	30,25	4,84	0,47	18,59	31,14	7,42	-	-
4336	2026-05-16 03:25:00	0,74	30,22	4,84	0,47	18,58	31,12	7,42	-	-
4337	2026-05-16 03:30:00	0,74	30,33	4,84	0,47	18,58	31,12	7,42	-	-
4338	2026-05-16 03:35:00	0,73	30,34	4,84	0,47	18,58	31,11	7,42	-	-
4339	2026-05-16 03:40:00	0,73	30,43	4,84	0,47	18,53	31,08	7,42	-	-
4340	2026-05-16 03:45:00	0,73	30,36	4,84	0,47	18,52	31,06	7,42	-	-
4341	2026-05-16 03:50:00	0,73	30,48	4,84	0,47	18,51	31,06	7,42	-	-
4342	2026-05-16 03:55:00	0,72	30,5	4,84	0,47	18,61	31,06	7,42	-	-
4343	2026-05-16 04:00:00	0,72	30,57	4,84	0,47	18,56	31,06	7,42	-	-
4344	2026-05-16 04:05:00	0,72	30,6	4,84	0,47	18,56	31,06	7,42	-	-
4345	2026-05-16 04:10:00	0,72	30,7	4,84	0,47	18,56	31,06	7,42	-	-
4346	2026-05-16 04:15:00	0,72	30,74	4,84	0,47	18,57	31,05	7,42	-	-
4347	2026-05-16 04:20:00	0,72	30,89	4,84	0,47	18,56	31,05	7,42	-	-
4348	2026-05-16 04:25:00	0,72	30,95	4,84	0,47	18,47	31,05	7,42	-	-
4349	2026-05-16 04:30:00	0,72	31,43	4,84	0,47	18,79	31,05	7,42	-	-
4350	2026-05-16 04:35:00	0,73	31,23	4,84	0,47	18,58	31,06	7,42	-	-
4351	2026-05-16 04:40:00	0,73	31,28	4,84	0,47	18,56	31,06	7,42	-	-
4352	2026-05-16 04:45:00	0,73	31,28	4,84	0,47	18,56	31,06	7,42	-	-
4353	2026-05-16 04:50:00	0,74	31,38	4,84	0,47	18,56	31,05	7,42	-	-
4354	2026-05-16 04:55:00	0,74	31,38	4,84	0,47	18,56	31,05	7,42	-	-
4355	2026-05-16 05:00:00	0,74	31,45	4,84	0,47	18,56	31,04	7,42	-	-
4356	2026-05-16 05:05:00	0,74	31,49	4,84	0,47	18,55	31,02	7,42	-	-
4357	2026-05-16 05:10:00	0,74	31,57	4,84	0,47	18,55	31,01	7,42	-	-
4358	2026-05-16 05:15:00	0,74	31,53	4,84	0,47	18,55	31,01	7,42	-	-
4359	2026-05-16 05:20:00	0,74	31,59	4,84	0,47	18,55	31,01	7,42	-	-
4360	2026-05-16 05:25:00	0,74	31,69	4,84	0,47	18,56	31,01	7,42	-	-
4361	2026-05-16 05:30:00	0,74	31,74	4,84	0,47	18,55	31,01	7,42	-	-
4362	2026-05-16 05:35:00	0,74	31,76	4,84	0,47	18,55	31	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4363	2026-05-16 05:40:00	0,74	31,81	4,84	0,47	18,54	30,99	7,42	-	-
4364	2026-05-16 05:45:00	0,74	31,81	4,84	0,47	18,54	30,96	7,42	-	-
4365	2026-05-16 05:50:00	0,73	31,78	4,84	0,47	18,51	30,95	7,42	-	-
4366	2026-05-16 05:55:00	0,73	31,81	4,84	0,47	18,49	30,93	7,42	-	-
4367	2026-05-16 06:00:00	0,73	31,88	4,84	0,47	18,49	30,92	7,42	-	-
4368	2026-05-16 06:05:00	0,73	31,97	4,84	0,47	18,48	30,92	7,42	-	-
4369	2026-05-16 06:10:00	0,72	32,03	4,84	0,47	18,47	30,91	7,41	-	-
4370	2026-05-16 06:15:00	0,72	31,98	4,84	0,47	18,46	30,91	7,41	-	-
4371	2026-05-16 06:20:00	0,72	32,1	4,84	0,47	18,46	30,91	7,41	-	-
4372	2026-05-16 06:25:00	0,72	32,15	4,84	0,47	18,51	30,91	7,41	-	-
4373	2026-05-16 06:30:00	0,72	32,25	4,84	0,47	18,49	30,91	7,41	-	-
4374	2026-05-16 06:35:00	0,72	32,26	4,84	0,47	18,61	30,91	7,41	-	-
4375	2026-05-16 06:40:00	0,73	32,51	4,84	0,47	18,71	30,94	7,42	-	-
4376	2026-05-16 06:45:00	0,73	32,48	4,84	0,47	18,51	30,95	7,42	-	-
4377	2026-05-16 06:50:00	0,74	32,54	4,84	0,47	18,51	30,94	7,42	-	-
4378	2026-05-16 06:55:00	0,74	32,54	4,84	0,47	18,52	30,94	7,42	-	-
4379	2026-05-16 07:00:00	0,7	13,09	4,84	0,47	18,61	30,93	7,31	-	-
4380	2026-05-16 07:05:00	0,74	13,18	4,84	0,47	18,51	30,93	7,4	-	-
4381	2026-05-16 07:10:00	0,74	13,33	4,84	0,47	18,51	30,94	7,41	-	-
4382	2026-05-16 07:15:00	0,74	13,45	4,84	0,47	18,54	30,95	7,42	-	-
4383	2026-05-16 07:20:00	0,75	13,71	4,84	0,47	18,53	30,95	7,42	-	-
4384	2026-05-16 07:25:00	0,75	13,84	4,84	0,47	18,51	30,95	7,42	-	-
4385	2026-05-16 07:30:00	0,75	14,06	4,84	0,47	18,51	30,95	7,43	-	-
4386	2026-05-16 07:35:00	0,75	14,2	4,84	0,47	18,51	30,96	7,43	-	-
4387	2026-05-16 07:40:00	0,75	14,41	4,84	0,47	18,51	30,96	7,44	-	-
4388	2026-05-16 07:45:00	0,75	14,55	4,84	0,47	18,53	30,97	7,44	-	-
4389	2026-05-16 07:50:00	0,75	14,82	4,84	0,47	18,51	30,98	7,45	-	-
4390	2026-05-16 07:55:00	0,75	14,96	4,84	0,47	18,49	30,96	7,45	-	-
4391	2026-05-16 08:00:00	0,75	15,21	4,84	0,47	18,47	30,98	7,45	-	-
4392	2026-05-16 08:05:00	0,75	15,37	4,84	0,47	18,46	31	7,46	-	-
4393	2026-05-16 08:10:00	0,75	15,58	4,84	0,47	18,45	31,01	7,46	-	-
4394	2026-05-16 08:15:00	0,74	15,72	4,84	0,47	18,44	31,01	7,46	-	-
4395	2026-05-16 08:20:00	0,75	15,97	4,84	0,47	18,43	31,03	7,47	-	-
4396	2026-05-16 08:25:00	0,75	16,12	4,84	0,47	18,43	31,05	7,47	-	-
4397	2026-05-16 08:30:00	0,75	16,37	4,84	0,47	18,43	31,06	7,48	-	-
4398	2026-05-16 08:35:00	0,75	16,55	4,84	0,47	18,45	31,06	7,48	-	-
4399	2026-05-16 08:40:00	0,75	16,67	4,84	0,47	18,43	31,09	7,49	-	-
4400	2026-05-16 08:45:00	0,76	17,08	4,84	0,47	18,65	31,11	7,5	-	-
4401	2026-05-16 08:50:00	0,77	17,14	4,84	0,47	18,51	31,11	7,51	-	-
4402	2026-05-16 08:55:00	0,77	17,21	4,84	0,47	18,51	31,11	7,51	-	-
4403	2026-05-16 09:00:00	0,78	17,43	4,84	0,47	18,51	31,12	7,51	-	-
4404	2026-05-16 09:05:00	0,78	17,49	4,84	0,47	18,52	31,14	7,51	-	-
4405	2026-05-16 09:10:00	0,78	17,65	4,84	0,47	18,51	31,15	7,51	-	-
4406	2026-05-16 09:15:00	0,78	17,81	4,84	0,47	18,52	31,15	7,51	-	-
4407	2026-05-16 09:20:00	0,78	17,94	4,84	0,47	18,51	31,16	7,51	-	-
4408	2026-05-16 09:25:00	0,78	18,05	4,84	0,47	18,51	31,16	7,51	-	-
4409	2026-05-16 09:30:00	0,78	18,19	4,84	0,47	18,5	31,16	7,51	-	-
4410	2026-05-16 09:35:00	0,78	18,26	4,84	0,47	18,51	31,16	7,51	-	-
4411	2026-05-16 09:40:00	0,77	18,43	4,84	0,47	18,5	31,16	7,51	-	-
4412	2026-05-16 09:45:00	0,77	18,51	4,84	0,47	18,5	31,16	7,51	-	-
4413	2026-05-16 09:50:00	0,77	18,64	4,84	0,47	18,5	31,16	7,51	-	-
4414	2026-05-16 09:55:00	0,77	18,77	4,84	0,47	18,5	31,16	7,51	-	-
4415	2026-05-16 10:00:00	0,76	18,93	4,84	0,47	18,46	31,17	7,51	-	-
4416	2026-05-16 10:05:00	0,76	19,08	4,84	0,47	18,5	31,21	7,5	-	-
4417	2026-05-16 10:10:00	0,76	19,21	4,84	0,47	18,48	31,22	7,5	-	-
4418	2026-05-16 10:15:00	0,75	19,22	4,84	0,47	18,62	31,23	7,5	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4419	2026-05-16 10:20:00	0,75	19,39	4,84	0,47	18,59	31,26	7,5	-	-
4420	2026-05-16 10:25:00	0,75	19,48	4,84	0,47	18,43	31,27	7,5	-	-
4421	2026-05-16 10:30:00	0,75	19,66	4,84	0,47	18,42	31,27	7,5	-	-
4422	2026-05-16 10:35:00	0,75	19,77	4,84	0,47	18,48	31,3	7,5	-	-
4423	2026-05-16 10:40:00	0,75	19,97	4,84	0,47	18,47	31,32	7,5	-	-
4424	2026-05-16 10:45:00	0,75	20,19	4,84	0,47	18,42	31,32	7,5	-	-
4425	2026-05-16 10:50:00	0,75	20,71	4,84	0,47	18,89	31,32	7,51	-	-
4426	2026-05-16 10:55:00	0,76	20,42	4,84	0,47	18,52	31,26	7,51	-	-
4427	2026-05-16 11:00:00	0,76	20,52	4,84	0,47	18,48	31,25	7,52	-	-
4428	2026-05-16 11:05:00	0,77	20,61	4,84	0,47	18,5	31,26	7,51	-	-
4429	2026-05-16 11:10:00	0,77	20,72	4,84	0,47	18,49	31,27	7,51	-	-
4430	2026-05-16 11:15:00	0,77	20,83	4,84	0,47	18,48	31,27	7,52	-	-
4431	2026-05-16 11:20:00	0,77	20,96	4,84	0,47	18,48	31,27	7,52	-	-
4432	2026-05-16 11:25:00	0,77	20,93	4,84	0,47	18,48	31,27	7,52	-	-
4433	2026-05-16 11:30:00	0,77	21,07	4,84	0,47	18,47	31,27	7,52	-	-
4434	2026-05-16 11:35:00	0,77	21,1	4,84	0,47	18,48	31,27	7,52	-	-
4435	2026-05-16 11:40:00	0,77	21,22	4,84	0,47	18,47	31,27	7,52	-	-
4436	2026-05-16 11:45:00	0,77	21,25	4,84	0,47	18,47	31,27	7,52	-	-
4437	2026-05-16 11:50:00	0,77	21,37	4,84	0,47	18,47	31,3	7,52	-	-
4438	2026-05-16 11:55:00	0,77	21,36	4,84	0,47	18,47	31,29	7,52	-	-
4439	2026-05-16 12:00:00	0,77	21,49	4,84	0,47	18,47	31,29	7,52	-	-
4440	2026-05-16 12:05:00	0,77	21,57	4,84	0,47	18,5	31,31	7,52	-	-
4441	2026-05-16 12:10:00	0,76	21,69	4,84	0,47	18,46	31,32	7,52	-	-
4442	2026-05-16 12:15:00	0,76	21,72	4,84	0,47	18,48	31,32	7,52	-	-
4443	2026-05-16 12:20:00	0,76	21,8	4,84	0,47	18,47	31,32	7,52	-	-
4444	2026-05-16 12:25:00	0,76	21,88	4,84	0,47	18,41	31,32	7,52	-	-
4445	2026-05-16 12:30:00	0,76	22,02	4,84	0,47	18,41	31,32	7,52	-	-
4446	2026-05-16 12:35:00	0,76	22,02	4,84	0,47	18,42	31,33	7,52	-	-
4447	2026-05-16 12:40:00	0,76	22,17	4,84	0,47	18,41	31,32	7,52	-	-
4448	2026-05-16 12:45:00	0,77	22,19	4,84	0,47	18,56	31,32	7,52	-	-
4449	2026-05-16 12:50:00	0,77	22,35	4,84	0,47	18,54	31,32	7,52	-	-
4450	2026-05-16 12:55:00	0,77	22,4	4,84	0,47	18,42	31,32	7,52	-	-
4451	2026-05-16 13:00:00	0,78	22,71	4,84	0,47	18,55	31,3	7,53	-	-
4452	2026-05-16 13:05:00	0,78	22,64	4,84	0,47	18,45	31,32	7,53	-	-
4453	2026-05-16 13:10:00	0,78	22,7	4,84	0,47	18,45	31,32	7,53	-	-
4454	2026-05-16 13:15:00	0,78	22,81	4,84	0,47	18,46	31,33	7,53	-	-
4455	2026-05-16 13:20:00	0,78	22,89	4,84	0,47	18,46	31,34	7,53	-	-
4456	2026-05-16 13:25:00	0,78	22,9	4,84	0,47	18,46	31,35	7,52	-	-
4457	2026-05-16 13:30:00	0,78	22,98	4,84	0,47	18,45	31,36	7,52	-	-
4458	2026-05-16 13:35:00	0,78	22,99	4,84	0,47	18,45	31,37	7,52	-	-
4459	2026-05-16 13:40:00	0,78	23,09	4,84	0,47	18,45	31,37	7,52	-	-
4460	2026-05-16 13:45:00	0,78	23,05	4,84	0,47	18,45	31,37	7,51	-	-
4461	2026-05-16 13:50:00	0,78	23,17	4,84	0,47	18,45	31,37	7,51	-	-
4462	2026-05-16 13:55:00	0,77	23,18	4,84	0,47	18,45	31,38	7,51	-	-
4463	2026-05-16 14:00:00	0,77	23,25	4,84	0,47	18,44	31,39	7,51	-	-
4464	2026-05-16 14:05:00	0,77	23,29	4,84	0,47	18,44	31,4	7,5	-	-
4465	2026-05-16 14:10:00	0,77	23,37	4,84	0,47	18,44	31,41	7,5	-	-
4466	2026-05-16 14:15:00	0,76	23,36	4,84	0,47	18,42	31,41	7,5	-	-
4467	2026-05-16 14:20:00	0,76	23,49	4,84	0,47	18,41	31,41	7,5	-	-
4468	2026-05-16 14:25:00	0,76	23,53	4,84	0,47	18,38	31,42	7,5	-	-
4469	2026-05-16 14:30:00	0,76	23,59	4,84	0,47	18,38	31,42	7,5	-	-
4470	2026-05-16 14:35:00	0,76	23,65	4,84	0,47	18,4	31,42	7,49	-	-
4471	2026-05-16 14:40:00	0,76	23,75	4,84	0,47	18,39	31,42	7,5	-	-
4472	2026-05-16 14:45:00	0,76	23,87	4,84	0,47	18,51	31,42	7,49	-	-
4473	2026-05-16 14:50:00	0,76	23,91	4,84	0,47	18,52	31,42	7,49	-	-
4474	2026-05-16 14:55:00	0,76	24,01	4,84	0,47	18,39	31,42	7,49	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4475	2026-05-16 15:00:00	0,76	24,11	4,84	0,47	18,38	31,42	7,5	-	-
4476	2026-05-16 15:05:00	0,77	24,51	4,84	0,47	18,67	31,38	7,5	-	-
4477	2026-05-16 15:10:00	0,77	12,85	4,84	0,47	18,44	31,38	7,5	-	-
4478	2026-05-16 15:15:00	0,77	13	4,84	0,47	18,44	31,39	7,5	-	-
4479	2026-05-16 15:20:00	0,77	13,24	4,84	0,47	18,43	31,41	7,49	-	-
4480	2026-05-16 15:25:00	0,77	13,37	4,84	0,47	18,43	31,41	7,49	-	-
4481	2026-05-16 15:30:00	0,77	13,57	4,84	0,47	18,43	31,41	7,49	-	-
4482	2026-05-16 15:35:00	0,77	13,72	4,84	0,47	18,44	31,41	7,49	-	-
4483	2026-05-16 15:40:00	0,77	13,97	4,84	0,47	18,44	31,41	7,49	-	-
4484	2026-05-16 15:45:00	0,77	14,13	4,84	0,47	18,43	31,4	7,48	-	-
4485	2026-05-16 15:50:00	0,77	14,37	4,84	0,47	18,43	31,4	7,48	-	-
4486	2026-05-16 15:55:00	0,77	14,51	4,84	0,47	18,43	31,4	7,48	-	-
4487	2026-05-16 16:00:00	0,76	14,78	4,84	0,47	18,43	31,41	7,48	-	-
4488	2026-05-16 16:05:00	0,76	14,95	4,84	0,47	18,43	31,4	7,48	-	-
4489	2026-05-16 16:10:00	0,76	15,22	4,84	0,47	18,43	31,4	7,48	-	-
4490	2026-05-16 16:15:00	0,76	15,37	4,84	0,47	18,43	31,4	7,48	-	-
4491	2026-05-16 16:20:00	0,76	15,59	4,84	0,47	18,41	31,37	7,48	-	-
4492	2026-05-16 16:25:00	0,76	15,77	4,84	0,47	18,56	31,32	7,48	-	-
4493	2026-05-16 16:30:00	0,76	15,94	4,84	0,47	18,54	31,32	7,48	-	-
4494	2026-05-16 16:35:00	0,76	16,14	4,84	0,47	18,4	31,32	7,48	-	-
4495	2026-05-16 16:40:00	0,76	16,33	4,84	0,47	18,39	31,3	7,48	-	-
4496	2026-05-16 16:45:00	0,76	16,52	4,84	0,47	18,37	31,29	7,48	-	-
4497	2026-05-16 16:50:00	0,76	16,71	4,84	0,47	18,36	31,27	7,48	-	-
4498	2026-05-16 16:55:00	0,77	17,01	4,84	0,47	18,51	31,32	7,48	-	-
4499	2026-05-16 17:00:00	0,77	17,14	4,84	0,47	18,43	31,35	7,48	-	-
4500	2026-05-16 17:05:00	0,77	17,26	4,84	0,47	18,44	31,34	7,47	-	-
4501	2026-05-16 17:10:00	0,77	17,46	4,84	0,47	18,46	31,33	7,47	-	-
4502	2026-05-16 17:15:00	0,77	17,52	4,84	0,47	18,44	31,33	7,47	-	-
4503	2026-05-16 17:20:00	0,77	17,72	4,84	0,47	18,43	31,32	7,47	-	-
4504	2026-05-16 17:25:00	0,77	17,83	4,84	0,47	18,46	31,32	7,47	-	-
4505	2026-05-16 17:30:00	0,77	17,98	4,84	0,47	18,44	31,31	7,47	-	-
4506	2026-05-16 17:35:00	0,77	18,11	4,84	0,47	18,43	31,28	7,47	-	-
4507	2026-05-16 17:40:00	0,77	18,3	4,84	0,47	18,43	31,28	7,47	-	-
4508	2026-05-16 17:45:00	0,77	18,34	4,84	0,47	18,43	31,27	7,47	-	-
4509	2026-05-16 17:50:00	0,77	18,55	4,84	0,47	18,42	31,27	7,47	-	-
4510	2026-05-16 17:55:00	0,77	18,67	4,84	0,47	18,43	31,27	7,47	-	-
4511	2026-05-16 18:00:00	0,76	18,88	4,84	0,47	18,42	31,26	7,47	-	-
4512	2026-05-16 18:05:00	0,76	19,04	4,84	0,47	18,42	31,22	7,47	-	-
4513	2026-05-16 18:10:00	0,76	19,16	4,84	0,47	18,39	31,16	7,47	-	-
4514	2026-05-16 18:15:00	0,76	19,34	4,84	0,47	18,37	31,12	7,47	-	-
4515	2026-05-16 18:20:00	0,76	19,48	4,84	0,47	18,36	31,11	7,47	-	-
4516	2026-05-16 18:25:00	0,76	19,57	4,84	0,47	18,49	31,09	7,47	-	-
4517	2026-05-16 18:30:00	0,76	19,75	4,84	0,47	18,48	31,06	7,47	-	-
4518	2026-05-16 18:35:00	0,77	19,86	4,84	0,47	18,43	31,06	7,47	-	-
4519	2026-05-16 18:40:00	0,77	20,07	4,84	0,47	18,42	31,07	7,47	-	-
4520	2026-05-16 18:45:00	0,77	20,19	4,84	0,47	18,63	31,08	7,47	-	-
4521	2026-05-16 18:50:00	0,78	20,37	4,84	0,47	18,6	31,08	7,47	-	-
4522	2026-05-16 18:55:00	0,78	20,45	4,84	0,47	18,43	31,07	7,47	-	-
4523	2026-05-16 19:00:00	0,78	20,92	4,84	0,47	18,58	31,1	7,47	-	-
4524	2026-05-16 19:05:00	0,78	20,85	4,84	0,47	18,45	31,15	7,47	-	-
4525	2026-05-16 19:10:00	0,78	20,98	4,84	0,47	18,42	31,16	7,47	-	-
4526	2026-05-16 19:15:00	0,78	21,07	4,84	0,47	18,43	31,16	7,47	-	-
4527	2026-05-16 19:20:00	0,78	21,22	4,84	0,47	18,43	31,15	7,47	-	-
4528	2026-05-16 19:25:00	0,78	21,28	4,84	0,47	18,43	31,14	7,47	-	-
4529	2026-05-16 19:30:00	0,78	21,41	4,84	0,47	18,43	31,14	7,47	-	-
4530	2026-05-16 19:35:00	0,77	21,46	4,84	0,47	18,43	31,12	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4531	2026-05-16 19:40:00	0,77	21,6	4,84	0,47	18,43	31,12	7,47	-	-
4532	2026-05-16 19:45:00	0,77	21,65	4,84	0,47	18,43	31,11	7,47	-	-
4533	2026-05-16 19:50:00	0,77	21,8	4,84	0,47	18,43	31,11	7,47	-	-
4534	2026-05-16 19:55:00	0,77	21,87	4,84	0,47	18,44	31,1	7,47	-	-
4535	2026-05-16 20:00:00	0,77	22	4,84	0,47	18,43	31,1	7,47	-	-
4536	2026-05-16 20:05:00	0,77	22,04	4,84	0,47	18,43	31,08	7,47	-	-
4537	2026-05-16 20:10:00	0,76	22,21	4,84	0,47	18,43	31,07	7,47	-	-
4538	2026-05-16 20:15:00	0,76	22,28	4,84	0,47	18,41	31	7,47	-	-
4539	2026-05-16 20:20:00	0,76	22,36	4,84	0,47	18,39	30,95	7,47	-	-
4540	2026-05-16 20:25:00	0,76	22,44	4,84	0,47	18,37	30,92	7,47	-	-
4541	2026-05-16 20:30:00	0,76	22,64	4,84	0,47	18,37	30,9	7,47	-	-
4542	2026-05-16 20:35:00	0,76	22,68	4,84	0,47	18,37	30,9	7,47	-	-
4543	2026-05-16 20:40:00	0,76	22,86	4,84	0,47	18,37	30,9	7,47	-	-
4544	2026-05-16 20:45:00	0,77	22,98	4,84	0,47	18,53	30,89	7,47	-	-
4545	2026-05-16 20:50:00	0,77	23,06	4,84	0,47	18,5	30,87	7,47	-	-
4546	2026-05-16 20:55:00	0,77	23,18	4,84	0,47	18,42	30,86	7,47	-	-
4547	2026-05-16 21:00:00	0,77	23,32	4,84	0,47	18,41	30,86	7,47	-	-
4548	2026-05-16 21:05:00	0,77	23,43	4,84	0,47	18,4	30,85	7,47	-	-
4549	2026-05-16 21:10:00	0,78	23,73	4,84	0,47	18,47	30,93	7,47	-	-
4550	2026-05-16 21:15:00	0,78	23,78	4,84	0,47	18,43	30,95	7,46	-	-
4551	2026-05-16 21:20:00	0,78	23,83	4,84	0,47	18,43	30,95	7,46	-	-
4552	2026-05-16 21:25:00	0,78	23,89	4,84	0,47	18,43	30,93	7,47	-	-
4553	2026-05-16 21:30:00	0,78	24,05	4,84	0,47	18,43	30,91	7,47	-	-
4554	2026-05-16 21:35:00	0,78	24,02	4,84	0,47	18,43	30,9	7,46	-	-
4555	2026-05-16 21:40:00	0,78	24,19	4,84	0,47	18,43	30,9	7,46	-	-
4556	2026-05-16 21:45:00	0,78	24,23	4,84	0,47	18,43	30,9	7,46	-	-
4557	2026-05-16 21:50:00	0,78	24,34	4,84	0,47	18,43	30,88	7,47	-	-
4558	2026-05-16 21:55:00	0,78	24,38	4,84	0,47	18,43	30,87	7,47	-	-
4559	2026-05-16 22:00:00	0,77	24,49	4,84	0,47	18,42	30,86	7,46	-	-
4560	2026-05-16 22:05:00	0,77	24,5	4,84	0,47	18,43	30,86	7,46	-	-
4561	2026-05-16 22:10:00	0,77	24,65	4,84	0,47	18,43	30,85	7,46	-	-
4562	2026-05-16 22:15:00	0,77	24,65	4,84	0,47	18,44	30,85	7,46	-	-
4563	2026-05-16 22:20:00	0,77	24,76	4,84	0,47	18,41	30,8	7,46	-	-
4564	2026-05-16 22:25:00	0,76	24,81	4,84	0,47	18,42	30,74	7,47	-	-
4565	2026-05-16 22:30:00	0,76	24,95	4,84	0,47	18,4	30,7	7,47	-	-
4566	2026-05-16 22:35:00	0,76	24,99	4,84	0,47	18,43	30,69	7,46	-	-
4567	2026-05-16 22:40:00	0,76	25,12	4,84	0,47	18,41	30,68	7,47	-	-
4568	2026-05-16 22:45:00	0,76	25,2	4,84	0,47	18,39	30,66	7,47	-	-
4569	2026-05-16 22:50:00	0,76	25,28	4,84	0,47	18,37	30,65	7,47	-	-
4570	2026-05-16 22:55:00	0,77	25,4	4,84	0,47	18,38	30,65	7,47	-	-
4571	2026-05-16 23:00:00	0,77	25,52	4,84	0,47	18,37	30,65	7,46	-	-
4572	2026-05-16 23:05:00	0,77	25,59	4,84	0,47	18,37	30,64	7,46	-	-
4573	2026-05-16 23:10:00	0,77	25,72	4,84	0,47	18,35	30,64	7,46	-	-
4574	2026-05-16 23:15:00	0,77	26,07	4,84	0,47	18,55	30,7	7,46	-	-
4575	2026-05-16 23:20:00	0,78	26,05	4,84	0,47	18,42	30,73	7,46	-	-
4576	2026-05-16 23:25:00	0,78	26,05	4,84	0,47	18,42	30,73	7,46	-	-
4577	2026-05-16 23:30:00	0,78	26,15	4,84	0,47	18,41	30,73	7,46	-	-
4578	2026-05-16 23:35:00	0,78	26,18	4,84	0,47	18,42	30,72	7,45	-	-
4579	2026-05-16 23:40:00	0,78	26,31	4,84	0,47	18,41	30,7	7,45	-	-
4580	2026-05-16 23:45:00	0,77	26,36	4,84	0,47	18,41	30,7	7,45	-	-
4581	2026-05-16 23:50:00	0,77	26,47	4,84	0,47	18,41	30,7	7,45	-	-
4582	2026-05-16 23:55:00	0,77	26,49	4,84	0,47	18,41	30,7	7,45	-	-
4583	2026-05-17 00:00:00	0,77	26,6	4,84	0,47	18,41	30,69	7,44	-	-
4584	2026-05-17 00:05:00	0,76	26,69	4,84	0,47	18,42	30,67	7,44	-	-
4585	2026-05-17 00:15:00	0,76	26,69	4,84	0,47	18,41	30,66	7,44	-	-
4586	2026-05-17 00:20:00	0,76	26,79	4,84	0,47	18,41	30,65	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4587	2026-05-17 00:25:00	0,76	26,83	4,84	0,47	18,41	30,65	7,43	-	-
4588	2026-05-17 00:30:00	0,76	26,91	4,84	0,47	18,37	30,55	7,43	-	-
4589	2026-05-17 00:35:00	0,76	27	4,84	0,47	18,37	30,52	7,43	-	-
4590	2026-05-17 00:40:00	0,76	27,04	4,84	0,47	18,36	30,51	7,43	-	-
4591	2026-05-17 00:45:00	0,76	27,12	4,84	0,47	18,44	30,5	7,43	-	-
4592	2026-05-17 00:50:00	0,76	27,22	4,84	0,47	18,35	30,5	7,43	-	-
4593	2026-05-17 00:55:00	0,76	27,27	4,84	0,47	18,34	30,5	7,43	-	-
4594	2026-05-17 01:00:00	0,76	27,38	4,84	0,47	18,34	30,48	7,43	-	-
4595	2026-05-17 01:05:00	0,76	27,42	4,84	0,47	18,33	30,47	7,43	-	-
4596	2026-05-17 01:10:00	0,76	27,53	4,84	0,47	18,33	30,46	7,43	-	-
4597	2026-05-17 01:15:00	0,76	27,52	4,84	0,47	18,33	30,45	7,43	-	-
4598	2026-05-17 01:20:00	0,76	28,14	4,84	0,47	18,75	30,46	7,43	-	-
4599	2026-05-17 01:25:00	0,76	27,81	4,84	0,47	18,41	30,55	7,43	-	-
4600	2026-05-17 01:30:00	0,77	27,89	4,84	0,47	18,39	30,55	7,42	-	-
4601	2026-05-17 01:35:00	0,77	27,9	4,84	0,47	18,4	30,55	7,42	-	-
4602	2026-05-17 01:40:00	0,77	28	4,84	0,47	18,4	30,55	7,42	-	-
4603	2026-05-17 01:45:00	0,77	28,05	4,84	0,47	18,39	30,53	7,42	-	-
4604	2026-05-17 01:50:00	0,77	28,16	4,84	0,47	18,39	30,51	7,42	-	-
4605	2026-05-17 01:55:00	0,76	28,16	4,84	0,47	18,39	30,51	7,41	-	-
4606	2026-05-17 02:00:00	0,76	28,25	4,84	0,47	18,39	30,5	7,41	-	-
4607	2026-05-17 02:05:00	0,76	28,21	4,84	0,47	18,39	30,5	7,41	-	-
4608	2026-05-17 02:10:00	0,76	28,33	4,84	0,47	18,39	30,48	7,41	-	-
4609	2026-05-17 02:15:00	0,76	28,35	4,84	0,47	18,39	30,45	7,41	-	-
4610	2026-05-17 02:20:00	0,76	28,4	4,84	0,47	18,38	30,45	7,41	-	-
4611	2026-05-17 02:25:00	0,76	28,4	4,84	0,47	18,39	30,42	7,41	-	-
4612	2026-05-17 02:30:00	0,76	28,53	4,84	0,47	18,38	30,41	7,41	-	-
4613	2026-05-17 02:35:00	0,75	28,51	4,84	0,47	18,38	30,35	7,41	-	-
4614	2026-05-17 02:40:00	0,75	28,61	4,84	0,47	18,36	30,27	7,41	-	-
4615	2026-05-17 02:45:00	0,75	28,62	4,84	0,47	18,45	30,24	7,41	-	-
4616	2026-05-17 02:50:00	0,75	28,71	4,84	0,47	18,43	30,22	7,41	-	-
4617	2026-05-17 02:55:00	0,75	28,79	4,84	0,47	18,4	30,2	7,41	-	-
4618	2026-05-17 03:00:00	0,75	28,87	4,84	0,47	18,39	30,19	7,41	-	-
4619	2026-05-17 03:05:00	0,75	28,95	4,84	0,47	18,33	30,18	7,41	-	-
4620	2026-05-17 03:10:00	0,75	29,06	4,84	0,47	18,32	30,15	7,41	-	-
4621	2026-05-17 03:15:00	0,75	29,1	4,84	0,47	18,34	30,14	7,41	-	-
4622	2026-05-17 03:20:00	0,75	29,22	4,84	0,47	18,33	30,14	7,41	-	-
4623	2026-05-17 03:25:00	0,75	29,28	4,84	0,47	18,41	30,13	7,41	-	-
4624	2026-05-17 03:30:00	0,76	29,5	4,84	0,47	18,44	30,2	7,41	-	-
4625	2026-05-17 03:35:00	0,76	29,47	4,84	0,47	18,37	30,24	7,4	-	-
4626	2026-05-17 03:40:00	0,76	29,6	4,84	0,47	18,37	30,25	7,4	-	-
4627	2026-05-17 03:45:00	0,76	29,59	4,84	0,47	18,37	30,24	7,4	-	-
4628	2026-05-17 03:50:00	0,76	29,67	4,84	0,47	18,37	30,23	7,4	-	-
4629	2026-05-17 03:55:00	0,76	29,66	4,84	0,47	18,37	30,21	7,4	-	-
4630	2026-05-17 04:00:00	0,76	29,72	4,84	0,47	18,36	30,19	7,4	-	-
4631	2026-05-17 04:05:00	0,76	29,72	4,84	0,47	18,37	30,19	7,4	-	-
4632	2026-05-17 04:10:00	0,76	29,83	4,84	0,47	18,36	30,19	7,4	-	-
4633	2026-05-17 04:15:00	0,76	29,75	4,84	0,47	18,36	30,18	7,4	-	-
4634	2026-05-17 04:20:00	0,76	29,88	4,84	0,47	18,36	30,16	7,4	-	-
4635	2026-05-17 04:25:00	0,76	29,87	4,84	0,47	18,37	30,15	7,39	-	-
4636	2026-05-17 04:30:00	0,75	29,97	4,84	0,47	18,36	30,14	7,39	-	-
4637	2026-05-17 04:35:00	0,75	29,99	4,84	0,47	18,36	30,14	7,39	-	-
4638	2026-05-17 04:40:00	0,75	29,99	4,84	0,47	18,35	30,1	7,39	-	-
4639	2026-05-17 04:45:00	0,75	29,99	4,84	0,47	18,32	30,01	7,39	-	-
4640	2026-05-17 04:50:00	0,75	30,02	4,84	0,47	18,31	29,94	7,4	-	-
4641	2026-05-17 04:55:00	0,75	30,06	4,84	0,47	18,32	29,93	7,4	-	-
4642	2026-05-17 05:00:00	0,75	30,16	4,84	0,47	18,31	29,92	7,4	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4643	2026-05-17 05:05:00	0,75	30,17	4,84	0,47	18,32	29,91	7,4	-	-
4644	2026-05-17 05:10:00	0,74	30,26	4,84	0,47	18,31	29,89	7,4	-	-
4645	2026-05-17 05:20:00	0,75	30,42	4,84	0,47	18,31	29,88	7,4	-	-
4646	2026-05-17 05:25:00	0,75	30,42	4,84	0,47	18,35	29,88	7,4	-	-
4647	2026-05-17 05:30:00	0,75	30,54	4,84	0,47	18,34	29,88	7,39	-	-
4648	2026-05-17 05:35:00	0,75	30,79	4,84	0,47	18,57	29,92	7,39	-	-
4649	2026-05-17 05:40:00	0,76	30,69	4,84	0,47	18,35	30	7,39	-	-
4650	2026-05-17 05:45:00	0,76	30,67	4,84	0,47	18,34	30	7,39	-	-
4651	2026-05-17 05:50:00	0,76	30,79	4,84	0,47	18,34	30	7,39	-	-
4652	2026-05-17 05:55:00	0,76	30,79	4,84	0,47	18,35	29,99	7,39	-	-
4653	2026-05-17 06:00:00	0,76	30,8	4,84	0,47	18,33	29,98	7,39	-	-
4654	2026-05-17 06:05:00	0,76	30,81	4,84	0,47	18,34	29,97	7,38	-	-
4655	2026-05-17 06:10:00	0,76	30,87	4,84	0,47	18,33	29,94	7,38	-	-
4656	2026-05-17 06:15:00	0,75	30,9	4,84	0,47	18,33	29,94	7,38	-	-
4657	2026-05-17 06:20:00	0,75	30,95	4,84	0,47	18,33	29,93	7,38	-	-
4658	2026-05-17 06:25:00	0,75	30,93	4,84	0,47	18,33	29,93	7,38	-	-
4659	2026-05-17 06:30:00	0,75	30,98	4,84	0,47	18,32	29,92	7,38	-	-
4660	2026-05-17 06:35:00	0,75	30,98	4,84	0,47	18,34	29,91	7,38	-	-
4661	2026-05-17 06:40:00	0,75	31,08	4,84	0,47	18,32	29,89	7,38	-	-
4662	2026-05-17 06:45:00	0,75	31,06	4,84	0,47	18,33	29,88	7,38	-	-
4663	2026-05-17 06:50:00	0,74	31,13	4,84	0,47	18,3	29,82	7,38	-	-
4664	2026-05-17 06:55:00	0,74	31,15	4,84	0,47	18,34	29,75	7,38	-	-
4665	2026-05-17 07:00:00	0,74	31,21	4,84	0,47	18,32	29,76	7,38	-	-
4666	2026-05-17 07:05:00	0,74	31,2	4,84	0,47	18,28	29,78	7,37	-	-
4667	2026-05-17 07:10:00	0,74	31,2	4,84	0,47	18,27	29,79	7,37	-	-
4668	2026-05-17 07:15:00	0,74	31,18	4,84	0,47	18,27	29,82	7,37	-	-
4669	2026-05-17 07:20:00	0,74	31,29	4,84	0,47	18,26	29,82	7,37	-	-
4670	2026-05-17 07:25:00	0,7	13,06	4,84	0,47	18,28	29,82	7,26	-	-
4671	2026-05-17 07:30:00	0,72	13,25	4,84	0,47	18,26	29,82	7,31	-	-
4672	2026-05-17 07:35:00	0,73	13,32	4,84	0,47	18,31	29,82	7,34	-	-
4673	2026-05-17 07:40:00	0,73	13,45	4,84	0,47	18,29	29,83	7,35	-	-
4674	2026-05-17 07:45:00	0,74	13,72	4,84	0,47	18,37	29,87	7,36	-	-
4675	2026-05-17 07:50:00	0,74	13,85	4,84	0,47	18,3	29,88	7,35	-	-
4676	2026-05-17 07:55:00	0,74	13,99	4,84	0,47	18,33	29,87	7,36	-	-
4677	2026-05-17 08:00:00	0,74	14,15	4,84	0,47	18,31	29,87	7,36	-	-
4678	2026-05-17 08:05:00	0,74	14,32	4,84	0,47	18,3	29,86	7,36	-	-
4679	2026-05-17 08:10:00	0,74	14,47	4,84	0,47	18,3	29,85	7,36	-	-
4680	2026-05-17 08:15:00	0,74	14,63	4,84	0,47	18,31	29,85	7,36	-	-
4681	2026-05-17 08:20:00	0,74	14,83	4,84	0,47	18,3	29,85	7,36	-	-
4682	2026-05-17 08:25:00	0,74	14,93	4,84	0,47	18,3	29,84	7,37	-	-
4683	2026-05-17 08:30:00	0,74	15,14	4,84	0,47	18,3	29,83	7,37	-	-
4684	2026-05-17 08:35:00	0,74	15,24	4,84	0,47	18,3	29,83	7,37	-	-
4685	2026-05-17 08:40:00	0,74	15,47	4,84	0,47	18,3	29,84	7,37	-	-
4686	2026-05-17 08:45:00	0,74	15,47	4,84	0,47	18,3	29,84	7,37	-	-
4687	2026-05-17 08:50:00	0,74	15,47	4,84	0,47	18,29	29,83	7,38	-	-
4688	2026-05-17 08:55:00	0,74	15,55	4,84	0,47	18,41	29,83	7,38	-	-
4689	2026-05-17 09:00:00	0,74	15,79	4,84	0,47	18,36	29,8	7,38	-	-
4690	2026-05-17 09:05:00	0,73	15,9	4,84	0,47	18,33	29,8	7,38	-	-
4691	2026-05-17 09:10:00	0,73	16,13	4,84	0,47	18,32	29,81	7,38	-	-
4692	2026-05-17 09:15:00	0,73	16,29	4,84	0,47	18,25	29,82	7,38	-	-
4693	2026-05-17 09:20:00	0,73	16,48	4,84	0,47	18,24	29,83	7,38	-	-
4694	2026-05-17 09:25:00	0,72	16,61	4,84	0,47	18,24	29,83	7,38	-	-
4695	2026-05-17 09:30:00	0,72	16,81	4,84	0,47	18,24	29,83	7,38	-	-
4696	2026-05-17 09:35:00	0,72	16,96	4,84	0,47	18,29	29,83	7,39	-	-
4697	2026-05-17 09:40:00	0,72	17,13	4,84	0,47	18,28	29,83	7,38	-	-
4698	2026-05-17 09:45:00	0,72	17,3	4,84	0,47	18,26	29,84	7,39	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4699	2026-05-17 09:50:00	0,73	17,64	4,84	0,47	18,4	29,88	7,39	-	-
4700	2026-05-17 09:55:00	0,73	17,63	4,84	0,47	18,29	29,88	7,39	-	-
4701	2026-05-17 10:00:00	0,73	17,76	4,84	0,47	18,29	29,89	7,39	-	-
4702	2026-05-17 10:05:00	0,73	17,86	4,84	0,47	18,29	29,89	7,39	-	-
4703	2026-05-17 10:10:00	0,74	17,97	4,84	0,47	18,29	29,91	7,39	-	-
4704	2026-05-17 10:15:00	0,74	18,05	4,84	0,47	18,29	29,92	7,4	-	-
4705	2026-05-17 10:20:00	0,74	18,23	4,84	0,47	18,28	29,92	7,4	-	-
4706	2026-05-17 10:25:00	0,74	18,29	4,84	0,47	18,29	29,93	7,4	-	-
4707	2026-05-17 10:30:00	0,74	18,46	4,84	0,47	18,28	29,93	7,4	-	-
4708	2026-05-17 10:35:00	0,74	18,53	4,84	0,47	18,29	29,93	7,4	-	-
4709	2026-05-17 10:40:00	0,74	18,65	4,84	0,47	18,29	29,93	7,41	-	-
4710	2026-05-17 10:45:00	0,74	18,75	4,84	0,47	18,3	29,94	7,41	-	-
4711	2026-05-17 10:50:00	0,74	18,91	4,84	0,47	18,28	29,94	7,41	-	-
4712	2026-05-17 10:55:00	0	0	4,84	0,47	0	29,59	7,38	-	-
4713	2026-05-17 15:45:00	0,72	21,16	4,84	0,47	18,58	29,74	7,41	-	-
4714	2026-05-17 15:50:00	0,72	21,24	4,84	0,47	18,34	29,83	7,42	-	-
4715	2026-05-17 15:55:00	0,73	21,28	4,84	0,47	18,37	29,85	7,42	-	-
4716	2026-05-17 16:00:00	0,74	21,42	4,84	0,47	18,37	29,84	7,42	-	-
4717	2026-05-17 16:05:00	0,74	21,52	4,84	0,47	18,37	29,83	7,42	-	-
4718	2026-05-17 16:10:00	0,74	21,63	4,84	0,47	18,37	29,83	7,42	-	-
4719	2026-05-17 16:15:00	0,74	21,71	4,84	0,47	18,37	29,83	7,42	-	-
4720	2026-05-17 16:20:00	0,74	21,85	4,84	0,47	18,37	29,83	7,42	-	-
4721	2026-05-17 16:25:00	0,74	21,93	4,84	0,47	18,37	29,83	7,42	-	-
4722	2026-05-17 16:30:00	0,74	22,09	4,84	0,47	18,36	29,83	7,42	-	-
4723	2026-05-17 16:35:00	0,74	22,1	4,84	0,47	18,36	29,82	7,43	-	-
4724	2026-05-17 16:40:00	0,74	22,27	4,84	0,47	18,36	29,81	7,43	-	-
4725	2026-05-17 16:45:00	0,74	22,35	4,84	0,47	18,38	29,79	7,43	-	-
4726	2026-05-17 16:50:00	0,74	22,51	4,84	0,47	18,37	29,78	7,43	-	-
4727	2026-05-17 16:55:00	0,74	22,53	4,84	0,47	18,34	29,77	7,43	-	-
4728	2026-05-17 17:00:00	0,74	22,65	4,84	0,47	18,31	29,73	7,43	-	-
4729	2026-05-17 17:05:00	0,74	22,76	4,84	0,47	18,41	29,73	7,43	-	-
4730	2026-05-17 17:10:00	0,73	22,9	4,84	0,47	18,39	29,72	7,43	-	-
4731	2026-05-17 17:15:00	0,73	22,98	4,84	0,47	18,32	29,72	7,43	-	-
4732	2026-05-17 17:20:00	0,73	23,14	4,84	0,47	18,32	29,72	7,43	-	-
4733	2026-05-17 17:25:00	0,73	23,23	4,84	0,47	18,28	29,72	7,43	-	-
4734	2026-05-17 17:30:00	0,73	23,37	4,84	0,47	18,28	29,72	7,43	-	-
4735	2026-05-17 17:35:00	0,73	23,44	4,84	0,47	18,31	29,72	7,43	-	-
4736	2026-05-17 17:40:00	0,73	23,63	4,84	0,47	18,31	29,72	7,43	-	-
4737	2026-05-17 17:45:00	0,73	23,74	4,84	0,47	18,29	29,72	7,43	-	-
4738	2026-05-17 17:50:00	0,73	24,08	4,84	0,47	18,48	29,73	7,43	-	-
4739	2026-05-17 17:55:00	0,73	24,01	4,84	0,47	18,34	29,77	7,43	-	-
4740	2026-05-17 18:00:00	0,74	24,13	4,84	0,47	18,34	29,76	7,43	-	-
4741	2026-05-17 18:05:00	0,74	24,16	4,84	0,47	18,36	29,75	7,43	-	-
4742	2026-05-17 18:10:00	0,74	24,33	4,84	0,47	18,35	29,74	7,43	-	-
4743	2026-05-17 18:15:00	0,74	24,34	4,84	0,47	18,36	29,73	7,43	-	-
4744	2026-05-17 18:20:00	0,74	24,44	4,84	0,47	18,34	29,73	7,44	-	-
4745	2026-05-17 18:25:00	0,74	24,5	4,84	0,47	18,34	29,73	7,44	-	-
4746	2026-05-17 18:30:00	0,74	24,65	4,84	0,47	18,34	29,73	7,44	-	-
4747	2026-05-17 18:35:00	0,74	24,65	4,84	0,47	18,34	29,73	7,43	-	-
4748	2026-05-17 18:40:00	0,74	24,73	4,84	0,47	18,34	29,72	7,44	-	-
4749	2026-05-17 18:45:00	0,74	24,82	4,84	0,47	18,34	29,72	7,44	-	-
4750	2026-05-17 18:50:00	0,74	24,9	4,84	0,47	18,34	29,72	7,43	-	-
4751	2026-05-17 18:55:00	0,74	24,95	4,84	0,47	18,34	29,72	7,44	-	-
4752	2026-05-17 19:00:00	0,74	25,09	4,84	0,47	18,34	29,71	7,44	-	-
4753	2026-05-17 19:05:00	0,74	19,92	4,84	0,47	18,37	29,67	7,42	-	-
4754	2026-05-17 19:10:00	0,73	20,11	4,84	0,47	18,31	29,66	7,42	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4755	2026-05-17 19:15:00	0,73	20,27	4,84	0,47	18,3	29,65	7,43	-	-
4756	2026-05-17 19:20:00	0,73	20,42	4,84	0,47	18,31	29,66	7,43	-	-
4757	2026-05-17 19:25:00	0,73	20,66	4,84	0,47	18,43	29,65	7,43	-	-
4758	2026-05-17 19:30:00	0,73	20,79	4,84	0,47	18,42	29,65	7,43	-	-
4759	2026-05-17 19:35:00	0,72	20,97	4,84	0,47	18,44	29,65	7,43	-	-
4760	2026-05-17 19:40:00	0,72	21,15	4,84	0,47	18,43	29,65	7,43	-	-
4761	2026-05-17 19:45:00	0,72	21,23	4,84	0,47	18,34	29,64	7,43	-	-
4762	2026-05-17 19:50:00	0,72	21,42	4,84	0,47	18,32	29,63	7,43	-	-
4763	2026-05-17 19:55:00	0,73	22,02	4,84	0,47	18,78	29,63	7,43	-	-
4764	2026-05-17 20:00:00	0,73	21,78	4,84	0,47	18,41	29,67	7,43	-	-
4765	2026-05-17 20:05:00	0,73	21,85	4,84	0,47	18,38	29,67	7,43	-	-
4766	2026-05-17 20:10:00	0,73	22	4,84	0,47	18,38	29,67	7,43	-	-
4767	2026-05-17 20:15:00	0,74	22,09	4,84	0,47	18,38	29,67	7,43	-	-
4768	2026-05-17 20:20:00	0,74	22,23	4,84	0,47	18,38	29,67	7,43	-	-
4769	2026-05-17 20:25:00	0,74	22,28	4,84	0,47	18,38	29,66	7,43	-	-
4770	2026-05-17 20:30:00	0,74	22,44	4,84	0,47	18,38	29,66	7,43	-	-
4771	2026-05-17 20:35:00	0,74	22,49	4,84	0,47	18,37	29,65	7,43	-	-
4772	2026-05-17 20:40:00	0,74	22,61	4,84	0,47	18,37	29,65	7,43	-	-
4773	2026-05-17 20:45:00	0,74	22,66	4,84	0,47	18,37	29,63	7,43	-	-
4774	2026-05-17 20:50:00	0,74	22,83	4,84	0,47	18,37	29,63	7,43	-	-
4775	2026-05-17 20:55:00	0,74	22,9	4,84	0,47	18,37	29,63	7,43	-	-
4776	2026-05-17 21:00:00	0,74	23,02	4,84	0,47	18,37	29,63	7,43	-	-
4777	2026-05-17 21:05:00	0,74	23,05	4,84	0,47	18,36	29,63	7,43	-	-
4778	2026-05-17 21:10:00	0,74	23,23	4,84	0,47	18,35	29,62	7,43	-	-
4779	2026-05-17 21:15:00	0,74	23,26	4,84	0,47	18,34	29,58	7,43	-	-
4780	2026-05-17 21:20:00	0,73	23,39	4,84	0,47	18,34	29,57	7,43	-	-
4781	2026-05-17 21:25:00	0,73	23,51	4,84	0,47	18,33	29,57	7,43	-	-
4782	2026-05-17 21:30:00	0,73	23,67	4,84	0,47	18,32	29,57	7,43	-	-
4783	2026-05-17 21:35:00	0,73	23,74	4,84	0,47	18,34	29,57	7,43	-	-
4784	2026-05-17 21:40:00	0,72	23,84	4,84	0,47	18,32	29,57	7,43	-	-
4785	2026-05-17 21:45:00	0,72	23,95	4,84	0,47	18,35	29,57	7,43	-	-
4786	2026-05-17 21:50:00	0,72	24,09	4,84	0,47	18,34	29,57	7,43	-	-
4787	2026-05-17 21:55:00	0,73	24,12	4,84	0,47	18,3	29,57	7,43	-	-
4788	2026-05-17 22:00:00	0,73	24,34	4,84	0,47	18,29	29,57	7,43	-	-
4789	2026-05-17 22:05:00	0,73	24,57	4,84	0,47	18,44	29,59	7,43	-	-
4790	2026-05-17 22:10:00	0,73	24,61	4,84	0,47	18,35	29,61	7,43	-	-
4791	2026-05-17 22:15:00	0,74	24,69	4,84	0,47	18,37	29,6	7,43	-	-
4792	2026-05-17 22:20:00	0,74	24,8	4,84	0,47	18,36	29,59	7,43	-	-
4793	2026-05-17 22:25:00	0,74	24,98	4,84	0,47	18,49	29,58	7,43	-	-
4794	2026-05-17 22:30:00	0,74	25,32	4,84	0,47	18,73	29,58	7,43	-	-
4795	2026-05-17 22:35:00	0,74	25,45	4,84	0,47	18,82	29,57	7,43	-	-
4796	2026-05-17 22:40:00	0,74	25,66	4,84	0,47	18,83	29,57	7,43	-	-
4797	2026-05-17 22:45:00	0,74	25,63	4,84	0,47	18,84	29,57	7,43	-	-
4798	2026-05-17 22:50:00	0,74	25,85	4,84	0,47	18,82	29,57	7,43	-	-
4799	2026-05-17 22:55:00	0,74	25,77	4,84	0,47	18,81	29,57	7,43	-	-
4800	2026-05-17 23:00:00	0,74	25,96	4,84	0,47	18,79	29,56	7,43	-	-
4801	2026-05-17 23:05:00	0,74	25,9	4,84	0,47	18,78	29,55	7,43	-	-
4802	2026-05-17 23:10:00	0,74	26,06	4,84	0,47	18,77	29,54	7,43	-	-
4803	2026-05-17 23:15:00	0,74	26,02	4,84	0,47	18,76	29,52	7,43	-	-
4804	2026-05-17 23:20:00	0,74	26,17	4,84	0,47	18,69	29,5	7,43	-	-
4805	2026-05-17 23:25:00	0,73	26,18	4,84	0,47	18,72	29,47	7,43	-	-
4806	2026-05-17 23:30:00	0,73	26,32	4,84	0,47	18,67	29,47	7,43	-	-
4807	2026-05-17 23:35:00	0,73	26,34	4,84	0,47	18,63	29,47	7,43	-	-
4808	2026-05-17 23:40:00	0,72	26,45	4,84	0,47	18,62	29,46	7,43	-	-
4809	2026-05-17 23:45:00	0,72	26,51	4,84	0,47	18,61	29,46	7,43	-	-
4810	2026-05-17 23:50:00	0,72	26,63	4,84	0,47	18,61	29,46	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4811	2026-05-17 23:55:00	0,72	26,67	4,84	0,47	18,58	29,45	7,43	-	-
4812	2026-05-18 00:00:00	0,72	26,84	4,84	0,47	18,57	29,44	7,43	-	-
4813	2026-05-18 00:05:00	0,72	27,77	4,84	0,47	19,31	29,45	7,43	-	-
4814	2026-05-18 00:15:00	0,73	27,22	4,84	0,47	18,74	29,48	7,43	-	-
4815	2026-05-18 00:20:00	0,73	27,33	4,84	0,47	18,71	29,48	7,43	-	-
4816	2026-05-18 00:25:00	0,73	27,34	4,84	0,47	18,71	29,47	7,43	-	-
4817	2026-05-18 00:30:00	0,73	27,46	4,84	0,47	18,71	29,47	7,43	-	-
4818	2026-05-18 00:35:00	0,74	27,42	4,84	0,47	18,71	29,47	7,43	-	-
4819	2026-05-18 00:40:00	0,74	27,58	4,84	0,47	18,71	29,47	7,43	-	-
4820	2026-05-18 00:45:00	0,74	27,55	4,84	0,47	18,71	29,46	7,43	-	-
4821	2026-05-18 00:50:00	0,74	27,71	4,84	0,47	18,7	29,47	7,43	-	-
4822	2026-05-18 00:55:00	0,74	27,71	4,84	0,47	18,7	29,46	7,43	-	-
4823	2026-05-18 01:00:00	0,74	27,82	4,84	0,47	18,7	29,46	7,43	-	-
4824	2026-05-18 01:05:00	0,74	27,8	4,84	0,47	18,71	29,45	7,43	-	-
4825	2026-05-18 01:10:00	0,74	27,95	4,84	0,47	18,7	29,45	7,43	-	-
4826	2026-05-18 01:15:00	0,74	27,94	4,84	0,47	18,69	29,45	7,43	-	-
4827	2026-05-18 01:20:00	0,74	28,06	4,84	0,47	18,68	29,44	7,43	-	-
4828	2026-05-18 01:25:00	0,74	28,01	4,84	0,47	18,63	29,41	7,43	-	-
4829	2026-05-18 01:30:00	0,73	28,07	4,84	0,47	18,6	29,37	7,43	-	-
4830	2026-05-18 01:35:00	0,73	28,09	4,84	0,47	18,58	29,37	7,43	-	-
4831	2026-05-18 01:40:00	0,73	28,22	4,84	0,47	18,57	29,37	7,43	-	-
4832	2026-05-18 01:45:00	0,73	28,23	4,84	0,47	18,6	29,37	7,43	-	-
4833	2026-05-18 01:50:00	0,73	28,36	4,84	0,47	18,59	29,37	7,43	-	-
4834	2026-05-18 01:55:00	0,73	28,39	4,84	0,47	18,78	29,37	7,43	-	-
4835	2026-05-18 02:00:00	0,73	28,52	4,84	0,47	18,75	29,37	7,43	-	-
4836	2026-05-18 02:05:00	0,73	28,57	4,84	0,47	18,57	29,36	7,43	-	-
4837	2026-05-18 02:10:00	0,72	28,73	4,84	0,47	18,56	29,36	7,43	-	-
4838	2026-05-18 02:15:00	0,72	28,77	4,84	0,47	18,53	29,36	7,43	-	-
4839	2026-05-18 02:20:00	0,73	29,21	4,84	0,47	18,75	29,4	7,43	-	-
4840	2026-05-18 02:25:00	0,73	29,08	4,84	0,47	18,64	29,41	7,43	-	-
4841	2026-05-18 02:30:00	0,73	29,24	4,84	0,47	18,65	29,41	7,43	-	-
4842	2026-05-18 02:35:00	0,73	29,21	4,84	0,47	18,66	29,4	7,43	-	-
4843	2026-05-18 02:40:00	0,74	29,32	4,84	0,47	18,65	29,39	7,43	-	-
4844	2026-05-18 02:45:00	0,74	29,32	4,84	0,47	18,65	29,39	7,43	-	-
4845	2026-05-18 02:50:00	0,74	29,44	4,84	0,47	18,65	29,38	7,43	-	-
4846	2026-05-18 02:55:00	0,74	29,42	4,84	0,47	18,65	29,38	7,43	-	-
4847	2026-05-18 03:00:00	0,74	29,52	4,84	0,47	18,64	29,38	7,43	-	-
4848	2026-05-18 03:05:00	0,74	29,53	4,84	0,47	18,64	29,37	7,43	-	-
4849	2026-05-18 03:10:00	0,74	29,65	4,84	0,47	18,64	29,37	7,43	-	-
4850	2026-05-18 03:15:00	0,74	29,56	4,84	0,47	18,64	29,37	7,43	-	-
4851	2026-05-18 03:20:00	0,74	29,67	4,84	0,47	18,63	29,36	7,43	-	-
4852	2026-05-18 03:25:00	0,74	29,68	4,84	0,47	18,64	29,36	7,43	-	-
4853	2026-05-18 03:30:00	0,74	29,8	4,84	0,47	18,62	29,35	7,43	-	-
4854	2026-05-18 03:35:00	0,74	29,75	4,84	0,47	18,61	29,31	7,43	-	-
4855	2026-05-18 03:40:00	0,73	29,9	4,84	0,47	18,58	29,31	7,43	-	-
4856	2026-05-18 03:45:00	0,73	29,84	4,84	0,47	18,58	29,3	7,43	-	-
4857	2026-05-18 03:50:00	0,73	30,03	4,84	0,47	18,56	29,3	7,43	-	-
4858	2026-05-18 03:55:00	0,73	30,02	4,84	0,47	18,62	29,31	7,43	-	-
4859	2026-05-18 04:00:00	0,72	30,15	4,84	0,47	18,6	29,3	7,43	-	-
4860	2026-05-18 04:05:00	0,72	30,19	4,84	0,47	18,66	29,3	7,43	-	-
4861	2026-05-18 04:10:00	0,72	30,3	4,84	0,47	18,64	29,32	7,43	-	-
4862	2026-05-18 04:15:00	0,73	30,31	4,84	0,47	18,52	29,31	7,43	-	-
4863	2026-05-18 04:20:00	0,73	30,51	4,84	0,47	18,51	29,31	7,43	-	-
4864	2026-05-18 04:25:00	0,73	30,92	4,84	0,47	18,89	29,31	7,43	-	-
4865	2026-05-18 04:30:00	0,73	30,8	4,84	0,47	18,63	29,32	7,43	-	-
4866	2026-05-18 04:35:00	0,73	30,73	4,84	0,47	18,63	29,32	7,43	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4867	2026-05-18 04:40:00	0,73	30,84	4,84	0,47	18,63	29,32	7,43	-	-
4868	2026-05-18 04:45:00	0,74	30,87	4,84	0,47	18,65	29,32	7,43	-	-
4869	2026-05-18 04:50:00	0,74	30,97	4,84	0,47	18,63	29,32	7,43	-	-
4870	2026-05-18 04:55:00	0,74	30,91	4,84	0,47	18,63	29,32	7,43	-	-
4871	2026-05-18 05:00:00	0,74	31,03	4,84	0,47	18,62	29,31	7,43	-	-
4872	2026-05-18 05:05:00	0,74	30,98	4,84	0,47	18,62	29,31	7,43	-	-
4873	2026-05-18 05:10:00	0,74	31,08	4,84	0,47	18,61	29,31	7,43	-	-
4874	2026-05-18 05:15:00	0,74	31,1	4,84	0,47	18,62	29,31	7,43	-	-
4875	2026-05-18 05:20:00	0,74	31,2	4,84	0,47	18,61	29,31	7,43	-	-
4876	2026-05-18 05:25:00	0,74	31,17	4,84	0,47	18,61	29,31	7,43	-	-
4877	2026-05-18 05:30:00	0,74	31,3	4,84	0,47	18,61	29,31	7,43	-	-
4878	2026-05-18 05:35:00	0,74	31,28	4,84	0,47	18,61	29,31	7,43	-	-
4879	2026-05-18 05:40:00	0,74	31,32	4,84	0,47	18,55	29,28	7,43	-	-
4880	2026-05-18 05:45:00	0,73	31,27	4,84	0,47	18,54	29,26	7,43	-	-
4881	2026-05-18 05:50:00	0,73	31,36	4,84	0,47	18,53	29,25	7,43	-	-
4882	2026-05-18 05:55:00	0,73	31,4	4,84	0,47	18,55	29,26	7,43	-	-
4883	2026-05-18 06:00:00	0,73	31,5	4,84	0,47	18,53	29,26	7,43	-	-
4884	2026-05-18 06:05:00	0,72	31,51	4,84	0,47	18,56	29,26	7,43	-	-
4885	2026-05-18 06:10:00	0,72	31,51	4,84	0,47	18,56	29,26	7,43	-	-
4886	2026-05-18 06:15:00	0,72	31,51	4,84	0,47	18,56	29,26	7,43	-	-
4887	2026-05-18 06:20:00	0,72	31,51	4,84	0,47	18,56	29,26	7,43	-	-
4888	2026-05-18 06:25:00	0,76	14,43	4,84	0,47	18,46	29,25	7,26	-	-
4889	2026-05-18 06:30:00	0,76	14,88	4,84	0,47	18,96	29,25	7,31	-	-
4890	2026-05-18 06:35:00	0,76	14,74	4,84	0,47	18,62	29,29	7,35	-	-
4891	2026-05-18 06:40:00	0,76	14,91	4,84	0,47	18,56	29,29	7,37	-	-
4892	2026-05-18 06:45:00	0,76	14,91	4,84	0,47	18,57	29,28	7,38	-	-
4893	2026-05-18 06:50:00	0,76	15,12	4,84	0,47	18,57	29,28	7,39	-	-
4894	2026-05-18 06:55:00	0,77	15,22	4,84	0,47	18,57	29,28	7,39	-	-
4895	2026-05-18 07:00:00	0,77	15,45	4,84	0,47	18,57	29,28	7,39	-	-
4896	2026-05-18 07:05:00	0,77	15,53	4,84	0,47	18,56	29,28	7,4	-	-
4897	2026-05-18 07:10:00	0,77	15,7	4,84	0,47	18,56	29,28	7,4	-	-
4898	2026-05-18 07:15:00	0,77	15,79	4,84	0,47	18,55	29,28	7,4	-	-
4899	2026-05-18 07:20:00	0,77	15,98	4,84	0,47	18,55	29,28	7,41	-	-
4900	2026-05-18 07:25:00	0,77	16,08	4,84	0,47	18,55	29,28	7,41	-	-
4901	2026-05-18 07:30:00	0,77	16,24	4,84	0,47	18,55	29,42	7,32	-	-
4902	2026-05-18 07:35:00	0,77	16,36	4,84	0,47	18,55	29,28	7,39	-	-
4903	2026-05-18 07:40:00	0,77	16,53	4,84	0,47	18,54	29,28	7,41	-	-
4904	2026-05-18 07:45:00	0,76	16,67	4,84	0,47	18,52	29,27	7,41	-	-
4905	2026-05-18 07:50:00	0,76	16,92	4,84	0,47	18,48	29,19	7,36	-	-
4906	2026-05-18 07:55:00	0,76	17,01	4,84	0,47	18,55	29,24	7,39	-	-
4907	2026-05-18 08:00:00	0,76	17,24	4,84	0,47	18,53	29,25	7,4	-	-
4908	2026-05-18 08:05:00	0,75	17,35	4,84	0,47	18,51	29,26	7,41	-	-
4909	2026-05-18 08:10:00	0,75	17,58	4,84	0,47	18,49	29,27	7,41	-	-
4910	2026-05-18 08:15:00	0,75	17,7	4,84	0,47	18,52	29,28	7,41	-	-
4911	2026-05-18 08:20:00	0,75	17,92	4,84	0,47	18,51	29,28	7,42	-	-
4912	2026-05-18 08:25:00	0,75	18,02	4,84	0,47	18,54	29,28	7,42	-	-
4913	2026-05-18 08:30:00	0,75	18,26	4,84	0,47	18,52	29,29	7,42	-	-
4914	2026-05-18 08:35:00	0,75	18,35	4,84	0,47	18,43	29,3	7,43	-	-
4915	2026-05-18 08:40:00	0,76	18,87	4,84	0,47	18,67	29,31	7,44	-	-
4916	2026-05-18 08:45:00	0,76	18,73	4,84	0,47	18,56	29,32	7,44	-	-
4917	2026-05-18 08:50:00	0,76	18,91	4,84	0,47	18,56	29,32	7,45	-	-
4918	2026-05-18 08:55:00	0,77	18,99	4,84	0,47	18,54	29,34	7,45	-	-
4919	2026-05-18 09:00:00	0,77	19,16	4,84	0,47	18,54	29,34	7,46	-	-
4920	2026-05-18 09:05:00	0,77	19,23	4,84	0,47	18,55	29,35	7,46	-	-
4921	2026-05-18 09:10:00	0,77	19,36	4,84	0,47	18,54	29,36	7,46	-	-
4922	2026-05-18 09:15:00	0,78	19,39	4,84	0,47	18,54	29,36	7,47	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4923	2026-05-18 09:20:00	0,78	19,59	4,84	0,47	18,54	29,36	7,47	-	-
4924	2026-05-18 09:25:00	0,78	19,61	4,84	0,47	18,54	29,37	7,48	-	-
4925	2026-05-18 09:30:00	0,78	19,77	4,84	0,47	18,53	29,37	7,48	-	-
4926	2026-05-18 09:35:00	0,78	19,84	4,84	0,47	18,53	29,37	7,48	-	-
4927	2026-05-18 09:40:00	0,78	19,99	4,84	0,47	18,53	29,4	7,48	-	-
4928	2026-05-18 09:45:00	0,77	20,06	4,84	0,47	18,62	29,41	7,48	-	-
4929	2026-05-18 09:50:00	0,77	20,3	4,84	0,47	18,62	29,41	7,48	-	-
4930	2026-05-18 09:55:00	0,76	20,42	4,84	0,47	18,53	29,36	7,46	-	-
4931	2026-05-18 10:00:00	0,75	20,5	4,84	0,47	18,54	29,32	7,43	-	-
4932	2026-05-18 10:05:00	0,75	20,59	4,84	0,47	18,56	29,32	7,45	-	-
4933	2026-05-18 10:10:00	0,73	20,66	4,84	0,47	18,54	29,31	7,41	-	-
4934	2026-05-18 10:15:00	0,73	20,73	4,84	0,47	18,6	29,31	7,43	-	-
4935	2026-05-18 10:20:00	0,72	20,85	4,84	0,47	18,58	29,3	7,38	-	-
4936	2026-05-18 10:25:00	0,73	20,89	4,84	0,47	18,58	29,3	7,42	-	-
4937	2026-05-18 10:30:00	0,72	20,98	4,84	0,47	18,6	29,3	7,37	-	-
4938	2026-05-18 10:35:00	0,72	21,07	4,84	0,47	18,58	29,31	7,4	-	-
4939	2026-05-18 10:40:00	0,72	21,17	4,84	0,47	18,56	29,31	7,4	-	-
4940	2026-05-18 10:45:00	0,75	21,62	4,84	0,47	30,6	29,31	7,42	-	-
4941	2026-05-18 10:50:00	0,65	25,57	4,84	0,47	21,13	29,42	7,29	-	-
4942	2026-05-18 10:55:00	0,64	25,79	4,84	0,47	21,15	29,49	7,24	-	-
4943	2026-05-18 11:00:00	0,64	14,98	4,84	0,47	21,18	29,53	7,22	-	-
4944	2026-05-18 11:05:00	0,64	17,35	4,84	0,47	21,19	29,57	7,2	-	-
4945	2026-05-18 11:10:00	0,64	17,68	4,84	0,47	21,23	29,62	7,19	-	-
4946	2026-05-18 11:15:00	0,63	17,82	4,84	0,47	21,29	29,65	7,18	-	-
4947	2026-05-18 11:20:00	0,63	18,22	4,84	0,47	21,36	29,68	7,17	-	-
4948	2026-05-18 11:25:00	0,63	18,33	4,84	0,47	21,42	29,72	7,16	-	-
4949	2026-05-18 11:30:00	0,62	18,71	4,84	0,47	21,49	29,74	7,15	-	-
4950	2026-05-18 11:35:00	0,57	23,79	4,84	0,47	23,14	30,4	7,09	-	-
4951	2026-05-18 14:30:00	0,57	24,06	4,84	0,47	22,76	30,55	7,1	-	-
4952	2026-05-18 14:35:00	0,57	24,16	4,84	0,47	23,16	30,62	7,1	-	-
4953	2026-05-18 14:40:00	0,58	24,94	4,84	0,47	23,36	30,66	7,1	-	-
4954	2026-05-18 14:45:00	0,59	24,53	4,84	0,47	23,29	30,69	7,1	-	-
4955	2026-05-18 14:50:00	0,59	24,66	4,84	0,47	23,11	30,7	7,1	-	-
4956	2026-05-18 14:55:00	0,59	24,16	4,84	0,47	22,92	30,7	7,1	-	-
4957	2026-05-18 15:00:00	0,59	24,5	4,84	0,47	22,72	30,7	7,09	-	-
4958	2026-05-18 15:05:00	0,59	24,12	4,84	0,47	22,64	30,72	7,09	-	-
4959	2026-05-18 15:10:00	0,59	24,47	4,84	0,47	22,55	30,73	7,09	-	-
4960	2026-05-18 15:15:00	0,59	24,09	4,84	0,47	22,53	30,75	7,09	-	-
4961	2026-05-18 15:20:00	0,59	24,57	4,84	0,47	22,47	30,75	7,09	-	-
4962	2026-05-18 15:25:00	0,59	24,31	4,84	0,47	22,49	30,75	7,09	-	-
4963	2026-05-18 15:30:00	0,59	24,67	4,84	0,47	22,45	30,77	7,09	-	-
4964	2026-05-18 15:35:00	0,59	24,48	4,84	0,47	22,45	30,78	7,09	-	-
4965	2026-05-18 15:40:00	0,59	24,74	4,84	0,47	22,23	30,78	7,1	-	-
4966	2026-05-18 15:45:00	0,58	24,24	4,84	0,47	22,21	30,8	7,08	-	-
4967	2026-05-18 15:50:00	0,58	24,68	4,84	0,47	22,15	30,8	7,08	-	-
4968	2026-05-18 15:55:00	0,58	24,29	4,84	0,47	22,07	30,81	7,07	-	-
4969	2026-05-18 16:00:00	0,57	24,75	4,84	0,47	22,05	30,81	7,07	-	-
4970	2026-05-18 16:05:00	0,61	19,66	4,84	0,47	21,72	30,05	7,01	-	-
4971	2026-05-19 07:35:00	0,64	19,36	4,84	0,47	21,04	30,1	7,2	-	-
4972	2026-05-19 07:40:00	0,65	19,44	4,84	0,47	21,08	30,13	7,27	-	-
4973	2026-05-19 07:50:00	0,66	19,41	4,84	0,47	21,1	30,14	7,28	-	-
4974	2026-05-19 07:55:00	0,66	19,69	4,84	0,47	21,08	30,14	7,29	-	-
4975	2026-05-19 08:00:00	0,66	19,72	4,84	0,47	21,08	30,14	7,29	-	-
4976	2026-05-19 08:05:00	0,66	20,02	4,84	0,47	21,05	30,14	7,3	-	-
4977	2026-05-19 08:10:00	0,66	19,99	4,84	0,47	21,04	30,13	7,3	-	-
4978	2026-05-19 08:15:00	0,66	20,27	4,84	0,47	21,03	30,13	7,3	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
4979	2026-05-19 08:20:00	0,65	20,21	4,84	0,47	20,97	30,11	7,3	-	-
4980	2026-05-19 08:25:00	0,64	20,58	4,84	0,47	20,94	30,08	7,28	-	-
4981	2026-05-19 08:30:00	0,64	20,31	4,84	0,47	20,94	30,05	7,28	-	-
4982	2026-05-19 08:35:00	0,63	20,64	4,84	0,47	20,96	30,03	7,23	-	-
4983	2026-05-19 08:40:00	0,62	20,49	4,84	0,47	21	30,03	7,26	-	-
4984	2026-05-19 08:45:00	0,62	20,84	4,84	0,47	20,92	30,01	7,23	-	-
4985	2026-05-19 08:50:00	0,61	20,57	4,84	0,47	21	30,01	7,25	-	-
4986	2026-05-19 08:55:00	0,61	20,88	4,84	0,47	20,92	29,95	7,19	-	-
4987	2026-05-19 09:00:00	0,6	20,71	4,84	0,47	20,99	29,96	7,24	-	-
4988	2026-05-19 09:05:00	0,58	21,18	4,84	0,47	20,93	29,99	7,15	-	-
4989	2026-05-19 09:10:00	0,57	21,12	4,84	0,47	21,12	30,04	7,07	-	-
4990	2026-05-19 09:15:00	0,58	21,51	4,84	0,47	21,19	30,09	7,01	-	-
4991	2026-05-19 09:20:00	0,58	21,47	4,84	0,47	21,29	30,11	6,97	-	-
4992	2026-05-19 09:25:00	0,58	21,97	4,84	0,47	21,44	30,14	6,94	-	-
4993	2026-05-19 09:30:00	0,58	21,96	4,84	0,47	21,56	30,14	6,91	-	-
4994	2026-05-19 09:35:00	0,59	23,74	4,84	0,47	22,7	30,16	6,88	-	-
4995	2026-05-19 09:40:00	0,59	22,86	4,84	0,47	22,22	30,19	6,86	-	-
4996	2026-05-19 09:45:00	0,6	23,24	4,84	0,47	22,18	30,24	6,85	-	-
4997	2026-05-19 09:50:00	0,6	22,89	4,84	0,47	22,17	30,22	6,87	-	-
4998	2026-05-19 09:55:00	0,6	23,31	4,84	0,47	22,15	30,26	6,85	-	-
4999	2026-05-19 10:00:00	0,6	22,99	4,84	0,47	22,17	30,29	6,84	-	-
5000	2026-05-19 10:05:00	0,6	23,53	4,84	0,47	22,16	30,3	6,84	-	-
5001	2026-05-19 10:10:00	0,61	19,58	4,84	0,47	22,18	30,31	6,84	-	-
5002	2026-05-19 10:15:00	0,61	19,72	4,84	0,47	22,19	30,34	6,84	-	-
5003	2026-05-19 10:20:00	0,6	19,76	4,84	0,47	22,22	30,35	6,84	-	-
5004	2026-05-19 10:25:00	0,6	19,99	4,84	0,47	22,23	30,37	6,84	-	-
5005	2026-05-19 10:30:00	0,6	19,87	4,84	0,47	22,25	30,4	6,84	-	-
5006	2026-05-19 10:35:00	0,6	20,18	4,84	0,47	22,26	30,41	6,84	-	-
5007	2026-05-19 10:40:00	0,6	20,19	4,84	0,47	22,28	30,44	6,84	-	-
5008	2026-05-19 10:45:00	0,6	20,49	4,84	0,47	22,29	30,45	6,84	-	-
5009	2026-05-19 10:50:00	0,6	20,37	4,84	0,47	22,04	30,47	6,84	-	-
5010	2026-05-19 10:55:00	0,6	20,83	4,84	0,47	21,89	30,5	6,84	-	-
5011	2026-05-19 11:00:00	0,6	20,42	4,84	0,47	21,82	30,51	6,83	-	-
5012	2026-05-19 11:05:00	0,59	20,96	4,84	0,47	21,83	30,52	6,84	-	-
5013	2026-05-19 11:10:00	0,59	20,63	4,84	0,47	21,92	30,55	6,84	-	-
5014	2026-05-19 11:15:00	0,59	21,21	4,84	0,47	21,82	30,56	6,84	-	-
5015	2026-05-19 11:20:00	0,59	20,87	4,84	0,47	21,81	30,6	6,84	-	-
5016	2026-05-19 11:25:00	0,59	21,44	4,84	0,47	21,83	30,61	6,84	-	-
5017	2026-05-19 11:30:00	0,59	21,18	4,84	0,47	21,9	30,65	6,84	-	-
5018	2026-05-19 11:35:00	0,59	21,7	4,84	0,47	21,9	30,66	6,84	-	-
5019	2026-05-19 11:40:00	0,59	22,31	4,84	0,47	22,94	30,7	6,84	-	-
5020	2026-05-19 11:45:00	0,6	22,1	4,84	0,47	22,27	30,7	6,85	-	-
5021	2026-05-19 11:50:00	0,6	21,81	4,84	0,47	22,11	30,74	6,86	-	-
5022	2026-05-19 11:55:00	0,6	22,08	4,84	0,47	22,07	30,76	6,86	-	-
5023	2026-05-19 12:00:00	0,61	21,89	4,84	0,47	22,04	30,8	6,87	-	-
5024	2026-05-19 12:05:00	0,61	22,21	4,84	0,47	22,02	30,83	6,87	-	-
5025	2026-05-19 12:10:00	0,61	22,09	4,84	0,47	22	30,86	6,88	-	-
5026	2026-05-19 12:15:00	0,61	22,41	4,84	0,47	21,99	30,9	6,88	-	-
5027	2026-05-19 12:20:00	0,61	19,12	4,84	0,47	21,97	30,92	6,88	-	-
5028	2026-05-19 12:25:00	0,61	19,34	4,84	0,47	21,97	30,95	6,89	-	-
5029	2026-05-19 12:30:00	0,61	19,32	4,84	0,47	21,95	30,96	6,89	-	-
5030	2026-05-19 12:35:00	0,61	19,53	4,84	0,47	21,94	30,99	6,9	-	-
5031	2026-05-19 12:40:00	0,61	19,51	4,84	0,47	21,92	31,01	6,9	-	-
5032	2026-05-19 12:45:00	0,61	19,51	4,84	0,47	21,9	31,02	6,91	-	-
5033	2026-05-19 12:50:00	0,61	19,46	4,84	0,47	21,88	31,06	6,91	-	-
5034	2026-05-19 12:55:00	0,6	19,77	4,84	0,47	21,67	31,07	6,91	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5035	2026-05-19 13:00:00	0,6	19,59	4,84	0,47	21,66	31,08	6,92	-	-
5036	2026-05-19 13:05:00	0,6	20,04	4,84	0,47	21,64	31,1	6,92	-	-
5037	2026-05-19 13:10:00	0,6	19,74	4,84	0,47	21,56	31,11	6,92	-	-
5038	2026-05-19 13:15:00	0,6	20,32	4,84	0,47	21,55	31,12	6,93	-	-
5039	2026-05-19 13:20:00	0,6	20,04	4,84	0,47	21,51	31,15	6,93	-	-
5040	2026-05-19 13:25:00	0,6	20,58	4,84	0,47	21,5	31,16	6,93	-	-
5041	2026-05-19 13:30:00	0,6	20,32	4,84	0,47	21,53	31,17	6,94	-	-
5042	2026-05-19 13:35:00	0,6	20,87	4,84	0,47	21,51	31,19	6,94	-	-
5043	2026-05-19 13:40:00	0,6	20,57	4,84	0,47	21,48	31,21	6,95	-	-
5044	2026-05-19 13:45:00	0,6	21,13	4,84	0,47	21,42	31,22	6,95	-	-
5045	2026-05-19 13:50:00	0,61	21,77	4,84	0,47	22,24	31,24	6,96	-	-
5046	2026-05-19 13:55:00	0,61	21,59	4,84	0,47	21,79	31,28	6,97	-	-
5047	2026-05-19 14:00:00	0,62	21,39	4,84	0,47	21,75	31,32	6,98	-	-
5048	2026-05-19 14:05:00	0,62	21,71	4,84	0,47	21,71	31,32	6,98	-	-
5049	2026-05-19 14:10:00	0,62	21,62	4,84	0,47	21,7	31,33	6,99	-	-
5050	2026-05-19 14:15:00	0,62	21,94	4,84	0,47	21,67	31,34	6,99	-	-
5051	2026-05-19 14:20:00	0,62	21,79	4,84	0,47	21,66	31,35	6,99	-	-
5052	2026-05-19 14:25:00	0,62	22,1	4,84	0,47	21,65	31,37	6,99	-	-
5053	2026-05-19 14:30:00	0,62	22,06	4,84	0,47	21,65	31,37	7	-	-
5054	2026-05-19 14:35:00	0,62	18,71	4,84	0,47	21,65	31,38	6,99	-	-
5055	2026-05-19 14:40:00	0,62	18,86	4,84	0,47	21,68	31,38	7	-	-
5056	2026-05-19 14:45:00	0,62	19,16	4,84	0,47	21,72	31,39	7	-	-
5057	2026-05-19 14:50:00	0,62	19,16	4,84	0,47	21,73	31,4	7	-	-
5058	2026-05-19 14:55:00	0,62	19,46	4,84	0,47	21,73	31,39	7	-	-
5059	2026-05-19 15:00:00	0,62	19,52	4,84	0,47	21,74	31,39	7	-	-
5060	2026-05-19 15:05:00	0,62	19,91	4,84	0,47	21,56	31,37	6,99	-	-
5061	2026-05-19 15:10:00	0,62	19,72	4,84	0,47	21,61	31,37	6,99	-	-
5062	2026-05-19 15:15:00	0,61	20,24	4,84	0,47	21,65	31,36	6,98	-	-
5063	2026-05-19 15:20:00	0,61	20	4,84	0,47	21,58	31,34	6,98	-	-
5064	2026-05-19 15:25:00	0,61	20,5	4,84	0,47	21,59	31,33	6,98	-	-
5065	2026-05-19 15:30:00	0,61	20,25	4,84	0,47	21,61	31,32	6,98	-	-
5066	2026-05-19 15:35:00	0,61	20,79	4,84	0,47	21,51	31,32	6,97	-	-
5067	2026-05-19 15:40:00	0,61	20,48	4,84	0,47	21,51	31,32	6,97	-	-
5068	2026-05-19 15:45:00	0,62	21,02	4,84	0,47	21,5	31,32	6,97	-	-
5069	2026-05-19 15:50:00	0,62	20,83	4,84	0,47	21,55	31,3	6,96	-	-
5070	2026-05-19 15:55:00	0,62	23,8	4,84	0,47	23,6	31,29	6,96	-	-
5071	2026-05-19 16:00:00	0,62	21,64	4,84	0,47	21,95	31,3	6,96	-	-
5072	2026-05-19 16:05:00	0,63	21,96	4,84	0,47	21,86	31,32	6,96	-	-
5073	2026-05-19 16:10:00	0,63	21,64	4,84	0,47	21,84	31,32	6,96	-	-
5074	2026-05-19 16:15:00	0,63	21,7	4,84	0,47	21,58	31,31	6,95	-	-
5075	2026-05-19 16:20:00	0,63	21,89	4,84	0,47	21,82	31,3	6,95	-	-
5076	2026-05-19 16:25:00	0,63	22,36	4,84	0,47	21,85	31,27	6,94	-	-
5077	2026-05-19 16:30:00	0,63	22,05	4,84	0,47	21,77	31,27	6,94	-	-
5078	2026-05-19 16:35:00	0,63	22,46	4,84	0,47	21,76	31,26	6,93	-	-
5079	2026-05-19 16:40:00	0,63	22,28	4,84	0,47	21,75	31,24	6,93	-	-
5080	2026-05-19 16:45:00	0,63	22,7	4,84	0,47	21,74	31,22	6,93	-	-
5081	2026-05-19 16:50:00	0,63	22,47	4,84	0,47	21,74	31,22	6,92	-	-
5082	2026-05-19 16:55:00	0,63	22,93	4,84	0,47	21,73	31,21	6,92	-	-
5083	2026-05-19 17:00:00	0,63	22,7	4,84	0,47	21,73	31,21	6,92	-	-
5084	2026-05-19 17:05:00	0,63	23,12	4,84	0,47	21,72	31,21	6,92	-	-
5085	2026-05-19 17:10:00	0,63	22,92	4,84	0,47	21,56	31,2	6,92	-	-
5086	2026-05-19 17:15:00	0,62	23,27	4,84	0,47	21,38	31,18	6,92	-	-
5087	2026-05-19 17:20:00	0,62	22,86	4,84	0,47	21,41	31,18	6,92	-	-
5088	2026-05-19 17:25:00	0,62	23,39	4,84	0,47	21,38	31,17	6,92	-	-
5089	2026-05-19 17:30:00	0,62	18,19	4,84	0,47	21,35	31,17	6,92	-	-
5090	2026-05-19 17:35:00	0,62	18,64	4,84	0,47	21,34	31,17	6,92	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5091	2026-05-19 17:40:00	0,62	18,5	4,84	0,47	21,34	31,17	6,92	-	-
5092	2026-05-19 17:45:00	0,62	18,98	4,84	0,47	21,36	31,16	6,92	-	-
5093	2026-05-19 17:50:00	0,62	18,74	4,84	0,47	21,34	31,16	6,92	-	-
5094	2026-05-19 17:55:00	0,62	19,19	4,84	0,47	21,29	31,16	6,92	-	-
5095	2026-05-19 18:00:00	0,62	18,96	4,84	0,47	21,26	31,15	6,92	-	-
5096	2026-05-19 18:05:00	0,63	19,99	4,84	0,47	21,9	31,16	6,92	-	-
5097	2026-05-19 18:10:00	0,63	19,53	4,84	0,47	21,6	31,17	6,92	-	-
5098	2026-05-19 18:15:00	0,64	19,87	4,84	0,47	21,59	31,19	6,92	-	-
5099	2026-05-19 18:20:00	0,64	19,8	4,84	0,47	21,6	31,19	6,93	-	-
5100	2026-05-19 18:25:00	0,64	20,22	4,84	0,47	21,59	31,19	6,93	-	-
5101	2026-05-19 18:30:00	0,64	20,15	4,84	0,47	21,58	31,19	6,93	-	-
5102	2026-05-19 18:35:00	0,64	20,46	4,84	0,47	21,56	31,18	6,93	-	-
5103	2026-05-19 18:40:00	0,64	20,36	4,84	0,47	21,56	31,17	6,93	-	-
5104	2026-05-19 18:45:00	0,64	20,8	4,84	0,47	21,54	31,17	6,94	-	-
5105	2026-05-19 18:50:00	0,64	20,61	4,84	0,47	21,54	31,17	6,94	-	-
5106	2026-05-19 18:55:00	0,64	21,05	4,84	0,47	21,53	31,16	6,94	-	-
5107	2026-05-19 19:00:00	0,64	20,95	4,84	0,47	21,52	31,16	6,94	-	-
5108	2026-05-19 19:05:00	0,64	21,35	4,84	0,47	21,52	31,16	6,94	-	-
5109	2026-05-19 19:10:00	0,64	21,21	4,84	0,47	21,51	31,16	6,95	-	-
5110	2026-05-19 19:15:00	0,64	21,64	4,84	0,47	21,41	31,12	6,95	-	-
5111	2026-05-19 19:20:00	0,64	21,22	4,84	0,47	21,26	31,07	6,95	-	-
5112	2026-05-19 19:25:00	0,63	21,72	4,84	0,47	21,21	31,04	6,95	-	-
5113	2026-05-19 19:30:00	0,63	21,43	4,84	0,47	21,18	31,01	6,95	-	-
5114	2026-05-19 19:35:00	0,64	21,91	4,84	0,47	21,15	31	6,95	-	-
5115	2026-05-19 19:40:00	0,64	21,68	4,84	0,47	21,16	30,99	6,95	-	-
5116	2026-05-19 19:45:00	0,64	22,2	4,84	0,47	21,14	30,97	6,95	-	-
5117	2026-05-19 19:50:00	0,64	22,01	4,84	0,47	21,1	30,97	6,95	-	-
5118	2026-05-19 19:55:00	0,64	22,47	4,84	0,47	21,11	31	6,95	-	-
5119	2026-05-19 20:00:00	0,64	22,23	4,84	0,47	21,14	31,01	6,95	-	-
5120	2026-05-19 20:05:00	0,64	22,76	4,84	0,47	21,12	31,02	6,95	-	-
5121	2026-05-19 20:10:00	0,65	24,28	4,84	0,47	22,37	31,06	6,95	-	-
5122	2026-05-19 20:15:00	0,65	23,53	4,84	0,47	21,41	31,11	6,95	-	-
5123	2026-05-19 20:20:00	0,65	23,14	4,84	0,47	21,38	31,11	6,95	-	-
5124	2026-05-19 20:25:00	0,66	23,61	4,84	0,47	21,37	31,11	6,95	-	-
5125	2026-05-19 20:30:00	0,66	23,37	4,84	0,47	21,38	31,11	6,95	-	-
5126	2026-05-19 20:35:00	0,65	23,77	4,84	0,47	21,37	31,11	6,95	-	-
5127	2026-05-19 20:40:00	0,65	23,63	4,84	0,47	21,37	31,11	6,96	-	-
5128	2026-05-19 20:45:00	0,65	24,05	4,84	0,47	21,35	31,11	6,96	-	-
5129	2026-05-19 20:50:00	0,65	23,85	4,84	0,47	21,34	31,09	6,96	-	-
5130	2026-05-19 20:55:00	0,65	24,28	4,84	0,47	21,33	31,09	6,96	-	-
5131	2026-05-19 21:00:00	0,65	24,03	4,84	0,47	21,33	31,07	6,97	-	-
5132	2026-05-19 21:05:00	0,65	24,47	4,84	0,47	21,32	31,06	6,97	-	-
5133	2026-05-19 21:10:00	0,65	24,22	4,84	0,47	21,31	31,06	6,97	-	-
5134	2026-05-19 21:15:00	0,65	24,59	4,84	0,47	21,3	31,06	6,97	-	-
5135	2026-05-19 21:20:00	0,64	24,37	4,84	0,47	21,3	31,05	6,97	-	-
5136	2026-05-19 21:25:00	0,64	24,72	4,84	0,47	21,13	30,96	6,98	-	-
5137	2026-05-19 21:30:00	0,64	24,3	4,84	0,47	21,03	30,91	6,98	-	-
5138	2026-05-19 21:35:00	0,64	24,71	4,84	0,47	21,03	30,89	6,98	-	-
5139	2026-05-19 21:40:00	0,64	24,44	4,84	0,47	21,05	30,86	6,98	-	-
5140	2026-05-19 21:45:00	0,64	24,92	4,84	0,47	21,04	30,86	6,98	-	-
5141	2026-05-19 21:50:00	0,64	24,6	4,84	0,47	20,96	30,85	6,98	-	-
5142	2026-05-19 21:55:00	0,65	25,16	4,84	0,47	20,97	30,85	6,98	-	-
5143	2026-05-19 22:00:00	0,65	24,89	4,84	0,47	20,96	30,84	6,98	-	-
5144	2026-05-19 22:05:00	0,65	25,3	4,84	0,47	20,92	30,81	6,98	-	-
5145	2026-05-19 22:10:00	0,65	25,04	4,84	0,47	20,97	30,81	6,98	-	-
5146	2026-05-19 22:15:00	0,65	25,47	4,84	0,47	20,88	30,8	6,98	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5147	2026-05-19 22:20:00	0,66	25,92	4,84	0,47	21,36	30,9	6,98	-	-
5148	2026-05-19 22:25:00	0,66	26,24	4,84	0,47	21,19	30,94	6,98	-	-
5149	2026-05-19 22:30:00	0,66	25,89	4,84	0,47	21,2	30,95	6,98	-	-
5150	2026-05-19 22:35:00	0,67	26,32	4,84	0,47	21,19	30,93	6,98	-	-
5151	2026-05-19 22:40:00	0,67	26	4,84	0,47	21,19	30,92	6,98	-	-
5152	2026-05-19 22:45:00	0,67	26,4	4,84	0,47	21,18	30,92	6,98	-	-
5153	2026-05-19 22:50:00	0,66	26,12	4,84	0,47	21,18	30,91	6,98	-	-
5154	2026-05-19 22:55:00	0,66	26,52	4,84	0,47	21,16	30,9	6,98	-	-
5155	2026-05-19 23:00:00	0,66	26,33	4,84	0,47	21,18	30,9	6,98	-	-
5156	2026-05-19 23:05:00	0,66	26,67	4,84	0,47	21,16	30,9	6,98	-	-
5157	2026-05-19 23:10:00	0,66	26,36	4,84	0,47	21,15	30,9	6,98	-	-
5158	2026-05-19 23:15:00	0,66	26,76	4,84	0,47	21,14	30,89	6,98	-	-
5159	2026-05-19 23:20:00	0,66	26,52	4,84	0,47	21,13	30,87	6,98	-	-
5160	2026-05-19 23:25:00	0,66	26,93	4,84	0,47	21,12	30,87	6,98	-	-
5161	2026-05-19 23:30:00	0,66	26,59	4,84	0,47	20,99	30,83	6,99	-	-
5162	2026-05-19 23:35:00	0,65	26,83	4,84	0,47	20,9	30,75	6,99	-	-
5163	2026-05-19 23:40:00	0,65	26,53	4,84	0,47	20,87	30,7	6,99	-	-
5164	2026-05-19 23:45:00	0,65	26,87	4,84	0,47	20,87	30,69	6,99	-	-
5165	2026-05-19 23:50:00	0,65	26,57	4,84	0,47	20,85	30,66	6,99	-	-
5166	2026-05-19 23:55:00	0,66	26,95	4,84	0,47	20,8	30,65	6,99	-	-
5167	2026-05-20 00:00:00	0,66	26,77	4,84	0,47	20,78	30,65	6,99	-	-
5168	2026-05-20 00:05:00	0,66	26,89	4,84	0,47	20,78	30,64	6,99	-	-
5169	2026-05-20 00:15:00	0,66	27,26	4,84	0,47	20,73	30,63	6,99	-	-
5170	2026-05-20 00:20:00	0,67	27,05	4,84	0,47	20,79	30,6	6,99	-	-
5171	2026-05-20 00:25:00	0,67	28,49	4,84	0,47	21,61	30,65	6,99	-	-
5172	2026-05-20 00:30:00	0,67	27,62	4,84	0,47	21,08	30,7	6,99	-	-
5173	2026-05-20 00:35:00	0,68	28	4,84	0,47	21,06	30,7	6,99	-	-
5174	2026-05-20 00:40:00	0,68	27,67	4,84	0,47	21,06	30,66	6,99	-	-
5175	2026-05-20 00:45:00	0,68	28,08	4,84	0,47	21,05	30,63	6,99	-	-
5176	2026-05-20 00:50:00	0,68	27,88	4,84	0,47	21,05	30,6	6,99	-	-
5177	2026-05-20 00:55:00	0,68	28,23	4,84	0,47	21,04	30,57	6,99	-	-
5178	2026-05-20 01:00:00	0,68	27,92	4,84	0,47	21,05	30,55	6,99	-	-
5179	2026-05-20 01:05:00	0,68	28,28	4,84	0,47	21,04	30,55	6,99	-	-
5180	2026-05-20 01:10:00	0,67	28,06	4,84	0,47	21,03	30,55	6,99	-	-
5181	2026-05-20 01:15:00	0,67	28,43	4,84	0,47	21,02	30,53	6,99	-	-
5182	2026-05-20 01:20:00	0,67	28,13	4,84	0,47	21,02	30,51	6,99	-	-
5183	2026-05-20 01:25:00	0,67	28,53	4,84	0,47	21,01	30,51	6,99	-	-
5184	2026-05-20 01:30:00	0,67	28,24	4,84	0,47	21,01	30,5	6,99	-	-
5185	2026-05-20 01:35:00	0,67	28,61	4,84	0,47	21,01	30,46	7	-	-
5186	2026-05-20 01:40:00	0,67	28,13	4,84	0,47	20,9	30,35	7	-	-
5187	2026-05-20 01:45:00	0,67	28,41	4,84	0,47	20,82	30,29	7	-	-
5188	2026-05-20 01:50:00	0,66	28,11	4,84	0,47	20,8	30,24	7	-	-
5189	2026-05-20 01:55:00	0,67	28,41	4,84	0,47	20,79	30,22	7	-	-
5190	2026-05-20 02:00:00	0,67	28,22	4,84	0,47	20,71	30,19	7	-	-
5191	2026-05-20 02:05:00	0,67	28,53	4,84	0,47	20,69	30,19	7	-	-
5192	2026-05-20 02:10:00	0,67	28,34	4,84	0,47	20,76	30,17	7	-	-
5193	2026-05-20 02:15:00	0,67	28,68	4,84	0,47	20,72	30,14	7	-	-
5194	2026-05-20 02:20:00	0,67	28,42	4,84	0,47	20,64	30,14	7	-	-
5195	2026-05-20 02:25:00	0,67	28,8	4,84	0,47	20,66	30,12	7	-	-
5196	2026-05-20 02:30:00	0,68	30,84	4,84	0,47	22,51	30,13	7	-	-
5197	2026-05-20 02:35:00	0,68	29,5	4,84	0,47	20,98	30,26	7	-	-
5198	2026-05-20 02:40:00	0,68	29,07	4,84	0,47	20,9	30,29	7	-	-
5199	2026-05-20 02:45:00	0,68	29,4	4,84	0,47	20,9	30,29	7	-	-
5200	2026-05-20 02:50:00	0,69	29,13	4,84	0,47	20,91	30,27	7	-	-
5201	2026-05-20 02:55:00	0,68	29,45	4,84	0,47	20,9	30,25	7	-	-
5202	2026-05-20 03:00:00	0,68	29,2	4,84	0,47	20,89	30,24	7	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5203	2026-05-20 03:05:00	0,68	29,56	4,84	0,47	20,88	30,23	7	-	-
5204	2026-05-20 03:10:00	0,68	29,3	4,84	0,47	20,88	30,21	7	-	-
5205	2026-05-20 03:15:00	0,68	29,65	4,84	0,47	20,88	30,19	7	-	-
5206	2026-05-20 03:20:00	0,68	29,38	4,84	0,47	20,86	30,19	7	-	-
5207	2026-05-20 03:25:00	0,68	29,75	4,84	0,47	20,85	30,19	7	-	-
5208	2026-05-20 03:30:00	0,68	29,45	4,84	0,47	20,85	30,17	7	-	-
5209	2026-05-20 03:35:00	0,68	29,75	4,84	0,47	20,83	30,16	7	-	-
5210	2026-05-20 03:40:00	0,67	29,51	4,84	0,47	20,83	30,14	7	-	-
5211	2026-05-20 03:45:00	0,67	29,75	4,84	0,47	20,71	30,09	7	-	-
5212	2026-05-20 03:50:00	0,67	29,3	4,84	0,47	20,67	29,96	7,01	-	-
5213	2026-05-20 03:55:00	0,67	29,61	4,84	0,47	20,63	29,92	7,01	-	-
5214	2026-05-20 04:00:00	0,67	29,4	4,84	0,47	20,61	29,88	7,01	-	-
5215	2026-05-20 04:05:00	0,67	29,72	4,84	0,47	20,59	29,88	7,01	-	-
5216	2026-05-20 04:10:00	0,67	29,48	4,84	0,47	20,59	29,88	7,01	-	-
5217	2026-05-20 04:15:00	0,67	29,83	4,84	0,47	20,59	29,87	7,01	-	-
5218	2026-05-20 04:20:00	0,67	29,58	4,84	0,47	20,6	29,85	7,01	-	-
5219	2026-05-20 04:25:00	0,67	29,93	4,84	0,47	20,6	29,84	7,01	-	-
5220	2026-05-20 04:30:00	0,68	29,75	4,84	0,47	20,53	29,83	7	-	-
5221	2026-05-20 04:35:00	0,68	29,99	4,84	0,47	20,51	29,83	7,01	-	-
5222	2026-05-20 04:40:00	0,68	30,51	4,84	0,47	20,99	29,93	7	-	-
5223	2026-05-20 04:45:00	0,68	30,58	4,84	0,47	20,75	30,02	7	-	-
5224	2026-05-20 04:50:00	0,69	30,23	4,84	0,47	20,75	30,03	7	-	-
5225	2026-05-20 04:55:00	0,69	30,52	4,84	0,47	20,75	30,03	7	-	-
5226	2026-05-20 05:00:00	0,69	30,29	4,84	0,47	20,75	30	7	-	-
5227	2026-05-20 05:05:00	0,69	30,62	4,84	0,47	20,74	29,99	7	-	-
5228	2026-05-20 05:10:00	0,69	30,33	4,84	0,47	20,73	29,98	7	-	-
5229	2026-05-20 05:15:00	0,68	30,62	4,84	0,47	20,72	29,98	6,99	-	-
5230	2026-05-20 05:20:00	0,68	30,38	4,84	0,47	20,72	29,97	6,99	-	-
5231	2026-05-20 05:25:00	0,68	30,74	4,84	0,47	20,7	29,95	6,99	-	-
5232	2026-05-20 05:30:00	0,68	30,48	4,84	0,47	20,7	29,94	6,99	-	-
5233	2026-05-20 05:35:00	0,68	30,8	4,84	0,47	20,7	29,93	6,99	-	-
5234	2026-05-20 05:40:00	0,68	30,85	4,84	0,47	20,68	29,93	6,99	-	-
5235	2026-05-20 05:45:00	0,68	30,85	4,84	0,47	20,68	29,92	6,99	-	-
5236	2026-05-20 05:50:00	0,68	30,48	4,84	0,47	20,64	29,88	7	-	-
5237	2026-05-20 05:55:00	0,68	30,69	4,84	0,47	20,5	29,77	7	-	-
5238	2026-05-20 06:00:00	0,67	30,22	4,84	0,47	20,48	29,72	7	-	-
5239	2026-05-20 06:05:00	0,67	30,51	4,84	0,47	20,43	29,67	7	-	-
5240	2026-05-20 06:10:00	0,67	30,31	4,84	0,47	20,44	29,67	7	-	-
5241	2026-05-20 06:15:00	0,67	30,6	4,84	0,47	20,44	29,69	7	-	-
5242	2026-05-20 06:20:00	0,67	30,39	4,84	0,47	20,43	29,72	7	-	-
5243	2026-05-20 06:25:00	0,67	30,67	4,84	0,47	20,41	29,71	7	-	-
5244	2026-05-20 06:30:00	0,67	30,45	4,84	0,47	20,46	29,68	7	-	-
5245	2026-05-20 06:35:00	0,67	30,71	4,84	0,47	20,42	29,67	7	-	-
5246	2026-05-20 06:40:00	0,67	30,54	4,84	0,47	20,29	29,65	7	-	-
5247	2026-05-20 06:45:00	0,68	32,36	4,84	0,47	21,4	29,71	6,99	-	-
5248	2026-05-20 06:50:00	0,68	31,03	4,84	0,47	20,62	29,82	6,99	-	-
5249	2026-05-20 06:55:00	0,68	31,37	4,84	0,47	20,59	29,84	6,99	-	-
5250	2026-05-20 07:00:00	0,69	31,13	4,84	0,47	20,59	29,84	6,99	-	-
5251	2026-05-20 07:05:00	0,69	31,38	4,84	0,47	20,58	29,84	6,99	-	-
5252	2026-05-20 07:10:00	0,69	31,14	4,84	0,47	20,58	29,83	6,99	-	-
5253	2026-05-20 07:15:00	0,69	31,46	4,84	0,47	20,57	29,83	7	-	-
5254	2026-05-20 07:20:00	0,69	31,14	4,84	0,47	20,57	29,83	7	-	-
5255	2026-05-20 07:25:00	0,69	31,14	4,84	0,47	20,57	29,83	7	-	-
5256	2026-05-20 07:30:00	0,69	31,14	4,84	0,47	20,57	29,83	7	-	-
5257	2026-05-20 07:35:00	0,69	31,14	4,84	0,47	20,57	29,83	7	-	-
5258	2026-05-20 07:40:00	0,69	31,14	4,84	0,47	20,57	29,83	7	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5259	2026-05-20 07:45:00	0,68	21,56	4,84	0,47	20,5	29,79	6,94	-	-
5260	2026-05-20 07:50:00	0,68	21,13	4,84	0,47	20,54	29,79	6,96	-	-
5261	2026-05-20 07:55:00	0,68	21,39	4,84	0,47	20,51	29,78	6,97	-	-
5262	2026-05-20 08:00:00	0,67	21,4	4,84	0,47	20,42	29,74	6,97	-	-
5263	2026-05-20 08:05:00	0,67	21,7	4,84	0,47	20,33	29,72	6,97	-	-
5264	2026-05-20 08:10:00	0,66	21,47	4,84	0,47	20,35	29,67	6,98	-	-
5265	2026-05-20 08:15:00	0,66	21,82	4,84	0,47	20,32	29,62	6,92	-	-
5266	2026-05-20 08:20:00	0,65	21,71	4,84	0,47	20,34	29,56	6,94	-	-
5267	2026-05-20 08:25:00	0,64	22,03	4,84	0,47	20,28	29,52	6,92	-	-
5268	2026-05-20 08:30:00	0,64	21,88	4,84	0,47	20,41	29,51	6,93	-	-
5269	2026-05-20 08:35:00	0,63	22,25	4,84	0,47	20,34	29,47	6,89	-	-
5270	2026-05-20 08:40:00	0,63	22,05	4,84	0,47	20,31	29,47	6,92	-	-
5271	2026-05-20 08:45:00	0,63	22,37	4,84	0,47	20,3	29,46	6,91	-	-
5272	2026-05-20 08:50:00	0,62	22,2	4,84	0,47	20,25	29,44	6,91	-	-
5273	2026-05-20 08:55:00	0,63	22,5	4,84	0,47	20,25	29,42	6,89	-	-
5274	2026-05-20 09:00:00	0,6	23,47	4,84	0,47	21,54	29,78	6,88	-	-
5275	2026-05-20 09:05:00	0,62	23,5	4,84	0,47	21,1	30,14	6,84	-	-
5276	2026-05-20 09:10:00	0,63	23,32	4,84	0,47	21,07	30,04	7,06	-	-
5277	2026-05-20 09:15:00	0,63	23,61	4,84	0,47	21,02	30,24	6,86	-	-
5278	2026-05-20 09:20:00	0,63	23,44	4,84	0,47	21,16	30,27	6,79	-	-
5279	2026-05-20 09:25:00	0,63	23,98	4,84	0,47	21,34	30,3	6,74	-	-
5280	2026-05-20 09:30:00	0,63	23,88	4,84	0,47	21,51	30,31	6,68	-	-
5281	2026-05-20 09:35:00	0,63	24,41	4,84	0,47	21,69	30,34	6,61	-	-
5282	2026-05-20 09:40:00	0,63	24,06	4,84	0,47	21,77	30,35	6,54	-	-
5283	2026-05-20 09:45:00	0,63	24,56	4,84	0,47	21,84	30,37	6,49	-	-
5284	2026-05-20 09:50:00	0,63	24,11	4,84	0,47	21,87	30,39	6,44	-	-
5285	2026-05-20 09:55:00	0,63	24,56	4,84	0,47	22,01	30,4	6,38	-	-
5286	2026-05-20 10:00:00	0,63	24,4	4,84	0,47	22,13	30,42	6,34	-	-
5287	2026-05-20 10:05:00	0,63	24,97	4,84	0,47	21,98	30,39	6,39	-	-
5288	2026-05-20 10:10:00	0,63	24,32	4,84	0,47	21,93	30,37	6,31	-	-
5289	2026-05-20 10:15:00	0,63	24,58	4,84	0,47	21,81	30,38	6,27	-	-
5290	2026-05-20 10:20:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5291	2026-05-20 10:25:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5292	2026-05-20 10:30:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5293	2026-05-20 10:35:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5294	2026-05-20 10:40:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5295	2026-05-20 10:45:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5296	2026-05-20 10:50:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5297	2026-05-20 10:55:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5298	2026-05-20 11:00:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5299	2026-05-20 11:05:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5300	2026-05-20 11:10:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5301	2026-05-20 11:15:00	0,63	23,96	4,84	0,47	21,6	30,39	6,25	-	-
5302	2026-05-20 11:20:00	0,74	21,87	4,84	0,47	22,24	30,39	6,18	-	-
5303	2026-05-20 11:25:00	0,77	22,5	4,84	0,47	22,22	30,45	6,19	-	-
5304	2026-05-20 11:30:00	0,76	20,79	4,84	0,47	17,65	30,45	6,2	-	-
5305	2026-05-20 11:35:00	0,73	21,25	4,84	0,47	54,95	30,45	6,21	-	-
5306	2026-05-20 11:40:00	0,72	20,85	4,84	0,47	29,68	30,45	6,21	-	-
5307	2026-05-20 11:45:00	0,71	21,32	4,84	0,47	134,07	30,45	6,22	-	-
5308	2026-05-20 11:50:00	0,7	20,94	4,84	0,47	22,11	30,45	6,22	-	-
5309	2026-05-20 11:55:00	0,7	21,38	4,84	0,47	22,08	30,45	6,23	-	-
5310	2026-05-20 12:00:00	0,69	21,07	4,84	0,47	22,08	30,45	6,23	-	-
5311	2026-05-20 12:05:00	0,69	21,57	4,84	0,47	22,17	30,46	6,23	-	-
5312	2026-05-20 12:10:00	0,69	21,48	4,84	0,47	22,42	30,54	6,27	-	-
5313	2026-05-20 12:15:00	0,68	21,73	4,84	0,47	22,12	30,51	6,3	-	-
5314	2026-05-20 12:20:00	0,69	21,22	4,84	0,47	22,03	30,5	6,34	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5315	2026-05-20 12:25:00	0,69	21,88	4,84	0,47	22,04	30,51	6,39	-	-
5316	2026-05-20 12:30:00	0,7	21,54	4,84	0,47	21,84	30,54	6,42	-	-
5317	2026-05-20 12:35:00	0,7	22,08	4,84	0,47	21,82	30,55	6,45	-	-
5318	2026-05-20 12:40:00	0,71	21,6	4,84	0,47	21,77	30,56	6,48	-	-
5319	2026-05-20 12:45:00	0,7	22,27	4,84	0,47	21,75	30,58	6,5	-	-
5320	2026-05-20 12:50:00	0,71	21,79	4,84	0,47	22,04	30,59	6,52	-	-
5321	2026-05-20 12:55:00	0,71	22,38	4,84	0,47	21,76	30,6	6,53	-	-
5322	2026-05-20 13:00:00	0,71	21,95	4,84	0,47	21,66	30,61	6,54	-	-
5323	2026-05-20 13:05:00	0,72	25,85	4,84	0,47	26,55	30,64	6,54	-	-
5324	2026-05-20 13:10:00	0,73	22,89	4,84	0,47	22,36	30,79	6,55	-	-
5325	2026-05-20 13:15:00	0,72	23,15	4,84	0,47	22,13	30,85	6,55	-	-
5326	2026-05-20 13:20:00	0,71	22,65	4,84	0,47	22,17	30,88	6,54	-	-
5327	2026-05-20 13:25:00	0,71	23,05	4,84	0,47	22,15	30,9	6,53	-	-
5328	2026-05-20 13:30:00	0,7	22,72	4,84	0,47	21,95	30,91	6,52	-	-
5329	2026-05-20 13:35:00	0,7	23,09	4,84	0,47	21,91	30,95	6,51	-	-
5330	2026-05-20 13:40:00	0,7	22,67	4,84	0,47	21,9	30,96	6,5	-	-
5331	2026-05-20 13:45:00	0,69	23,01	4,84	0,47	21,88	30,97	6,49	-	-
5332	2026-05-20 13:50:00	0,69	22,67	4,84	0,47	22,05	31	6,48	-	-
5333	2026-05-20 13:55:00	0,7	23,02	4,84	0,47	22,13	31,01	6,47	-	-
5334	2026-05-20 14:00:00	0,7	22,62	4,84	0,47	21,73	31,01	6,46	-	-
5335	2026-05-20 14:05:00	0,7	23,02	4,84	0,47	21,75	31,03	6,45	-	-
5336	2026-05-20 14:10:00	0,7	22,58	4,84	0,47	21,73	31,06	6,44	-	-
5337	2026-05-20 14:15:00	0,71	22,96	4,84	0,47	21,75	31,06	6,43	-	-
5338	2026-05-20 14:20:00	0,71	22,55	4,84	0,47	21,44	31,03	6,43	-	-
5339	2026-05-20 14:25:00	0,71	22,8	4,84	0,47	21,21	30,96	6,43	-	-
5340	2026-05-20 14:30:00	0,7	22,25	4,84	0,47	21,08	30,96	6,43	-	-
5341	2026-05-20 14:35:00	0,71	22,52	4,84	0,47	21,05	30,95	6,42	-	-
5342	2026-05-20 14:40:00	0,7	22,33	4,84	0,47	21,09	30,96	6,42	-	-
5343	2026-05-20 14:45:00	0,7	22,77	4,84	0,47	21,12	30,96	6,42	-	-
5344	2026-05-20 14:50:00	0,71	22,54	4,84	0,47	21,05	30,97	6,41	-	-
5345	2026-05-20 14:55:00	0,71	23,11	4,84	0,47	21,23	30,99	6,44	-	-
5346	2026-05-20 15:00:00	0,71	22,91	4,84	0,47	21,29	31	6,48	-	-
5347	2026-05-20 15:05:00	0,72	23,56	4,84	0,47	21,32	31,01	6,51	-	-
5348	2026-05-20 15:10:00	0,72	23,08	4,84	0,47	21,32	31,01	6,59	-	-
5349	2026-05-20 15:15:00	0,72	25,42	4,84	0,47	23,76	31,11	6,58	-	-
5350	2026-05-20 15:20:00	0,72	24,09	4,84	0,47	21,94	31,17	6,54	-	-
5351	2026-05-20 15:25:00	0,71	24,49	4,84	0,47	21,84	31,21	6,51	-	-
5352	2026-05-20 15:30:00	0,71	23,98	4,84	0,47	21,72	31,22	6,5	-	-
5353	2026-05-20 15:35:00	0,71	24,44	4,84	0,47	21,66	31,23	6,5	-	-
5354	2026-05-20 15:40:00	0,72	24,04	4,84	0,47	21,6	31,25	6,51	-	-
5355	2026-05-20 15:45:00	0,71	24,53	4,84	0,47	21,6	31,24	6,52	-	-
5356	2026-05-20 15:50:00	0,72	24,18	4,84	0,47	21,54	31,24	6,53	-	-
5357	2026-05-20 15:55:00	0,72	24,48	4,84	0,47	21,48	31,24	6,54	-	-
5358	2026-05-20 16:00:00	0,72	24,14	4,84	0,47	21,44	31,23	6,56	-	-
5359	2026-05-20 16:05:00	0,72	24,5	4,84	0,47	21,42	31,23	6,57	-	-
5360	2026-05-20 16:10:00	0,72	24,32	4,84	0,47	21,64	31,22	6,59	-	-
5361	2026-05-20 16:15:00	0,73	24,67	4,84	0,47	21,81	31,22	6,6	-	-
5362	2026-05-20 16:20:00	0,72	24,41	4,84	0,47	21,55	31,22	6,61	-	-
5363	2026-05-20 16:25:00	0,72	24,76	4,84	0,47	21,54	31,21	6,61	-	-
5364	2026-05-20 16:30:00	0,71	24,3	4,84	0,47	20,98	31,11	6,61	-	-
5365	2026-05-20 16:35:00	0,71	24,58	4,84	0,47	20,91	31,06	6,61	-	-
5366	2026-05-20 16:40:00	0,71	24,2	4,84	0,47	20,81	31,05	6,61	-	-
5367	2026-05-20 16:45:00	0,72	24,58	4,84	0,47	20,81	31,01	6,6	-	-
5368	2026-05-20 16:50:00	0,72	24,39	4,84	0,47	20,8	31,01	6,61	-	-
5369	2026-05-20 16:55:00	0,72	16,53	4,84	0,47	20,89	31	6,6	-	-
5370	2026-05-20 17:00:00	0,72	16,69	4,84	0,47	20,87	30,98	6,6	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5371	2026-05-20 17:05:00	0,72	17,04	4,84	0,47	20,85	30,97	6,6	-	-
5372	2026-05-20 17:10:00	0,72	16,8	4,84	0,47	20,91	30,96	6,59	-	-
5373	2026-05-20 17:15:00	0,72	17,3	4,84	0,47	20,93	30,95	6,59	-	-
5374	2026-05-20 17:20:00	0,73	19,48	4,84	0,47	22,92	30,99	6,58	-	-
5375	2026-05-20 17:25:00	0,73	17,79	4,84	0,47	21,36	31,1	6,58	-	-
5376	2026-05-20 17:30:00	0,73	17,53	4,84	0,47	21,28	31,12	6,58	-	-
5377	2026-05-20 17:35:00	0,73	17,78	4,84	0,47	21,3	31,12	6,58	-	-
5378	2026-05-20 17:40:00	0,73	17,72	4,84	0,47	21,28	31,11	6,58	-	-
5379	2026-05-20 17:45:00	0,73	17,97	4,84	0,47	21,27	31,11	6,59	-	-
5380	2026-05-20 17:50:00	0,71	17,93	4,84	0,47	21,27	31,11	6,59	-	-
5381	2026-05-20 17:55:00	0,71	18,2	4,84	0,47	21,26	31,11	6,59	-	-
5382	2026-05-20 18:00:00	0,71	18,15	4,84	0,47	22,04	31,1	6,6	-	-
5383	2026-05-20 18:05:00	0,71	18,41	4,84	0,47	22,07	31,08	6,6	-	-
5384	2026-05-20 18:10:00	0,71	18,32	4,84	0,47	21,25	31,07	6,61	-	-
5385	2026-05-20 18:15:00	0,7	18,6	4,84	0,47	21,23	31,06	6,61	-	-
5386	2026-05-20 18:20:00	0,7	18,51	4,84	0,47	21,27	31,06	6,62	-	-
5387	2026-05-20 18:25:00	0,7	18,8	4,84	0,47	21,26	31,05	6,62	-	-
5388	2026-05-20 18:30:00	0,7	18,72	4,84	0,47	21,22	31,05	6,62	-	-
5389	2026-05-20 18:35:00	0,7	19	4,84	0,47	21,01	30,96	6,62	-	-
5390	2026-05-20 18:40:00	0,7	18,71	4,84	0,47	20,99	30,9	6,63	-	-
5391	2026-05-20 18:45:00	0,7	19,17	4,84	0,47	20,94	30,86	6,63	-	-
5392	2026-05-20 18:50:00	0,71	18,94	4,84	0,47	20,86	30,85	6,63	-	-
5393	2026-05-20 18:55:00	0,71	19,47	4,84	0,47	20,86	30,83	6,63	-	-
5394	2026-05-20 19:00:00	0,71	19,13	4,84	0,47	20,86	30,82	6,64	-	-
5395	2026-05-20 19:05:00	0,71	19,57	4,84	0,47	20,84	30,81	6,64	-	-
5396	2026-05-20 19:10:00	0,72	19,41	4,84	0,47	20,83	30,8	6,64	-	-
5397	2026-05-20 19:15:00	0,72	19,85	4,84	0,47	20,8	30,78	6,64	-	-
5398	2026-05-20 19:20:00	0,73	19,61	4,84	0,47	20,82	30,76	6,64	-	-
5399	2026-05-20 19:25:00	0,73	20,1	4,84	0,47	20,82	30,75	6,64	-	-
5400	2026-05-20 19:30:00	0,73	20,61	4,84	0,47	21,44	30,87	6,64	-	-
5401	2026-05-20 19:35:00	0,73	20,72	4,84	0,47	21,13	30,94	6,64	-	-
5402	2026-05-20 19:40:00	0,73	20,5	4,84	0,47	21,14	30,95	6,64	-	-
5403	2026-05-20 19:45:00	0,73	20,84	4,84	0,47	21,12	30,95	6,65	-	-
5404	2026-05-20 19:50:00	0,72	20,67	4,84	0,47	21,15	30,94	6,65	-	-
5405	2026-05-20 19:55:00	0,72	21,03	4,84	0,47	21,12	30,92	6,65	-	-
5406	2026-05-20 20:00:00	0,72	20,89	4,84	0,47	21,21	30,92	6,65	-	-
5407	2026-05-20 20:05:00	0,72	21,24	4,84	0,47	21,16	30,91	6,66	-	-
5408	2026-05-20 20:10:00	0,71	21,16	4,84	0,47	21,19	30,91	6,66	-	-
5409	2026-05-20 20:15:00	0,71	21,46	4,84	0,47	21,15	30,91	6,66	-	-
5410	2026-05-20 20:20:00	0,71	21,27	4,84	0,47	21,09	30,9	6,67	-	-
5411	2026-05-20 20:25:00	0,71	21,65	4,84	0,47	21,08	30,9	6,67	-	-
5412	2026-05-20 20:30:00	0,71	21,42	4,84	0,47	21,09	30,9	6,67	-	-
5413	2026-05-20 20:35:00	0,71	21,79	4,84	0,47	21,07	30,9	6,67	-	-
5414	2026-05-20 20:40:00	0,7	21,79	4,84	0,47	21,71	30,86	6,68	-	-
5415	2026-05-20 20:45:00	0,7	21,79	4,84	0,47	21,47	30,81	6,68	-	-
5416	2026-05-20 20:50:00	0,7	21,34	4,84	0,47	20,76	30,78	6,68	-	-
5417	2026-05-20 20:55:00	0,7	21,65	4,84	0,47	20,74	30,76	6,68	-	-
5418	2026-05-20 21:00:00	0,7	21,49	4,84	0,47	20,75	30,76	6,68	-	-
5419	2026-05-20 21:05:00	0,7	21,99	4,84	0,47	20,72	30,75	6,68	-	-
5420	2026-05-20 21:10:00	0,7	21,74	4,84	0,47	20,74	30,76	6,68	-	-
5421	2026-05-20 21:15:00	0,7	22,2	4,84	0,47	20,73	30,76	6,68	-	-
5422	2026-05-20 21:20:00	0,7	21,96	4,84	0,47	20,73	30,75	6,68	-	-
5423	2026-05-20 21:25:00	0,7	22,43	4,84	0,47	20,71	30,75	6,68	-	-
5424	2026-05-20 21:30:00	0,7	22,2	4,84	0,47	20,74	30,75	6,68	-	-
5425	2026-05-20 21:35:00	0,7	24,18	4,84	0,47	21,87	30,77	6,68	-	-
5426	2026-05-20 21:40:00	0,7	22,82	4,84	0,47	21,11	30,82	6,68	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5427	2026-05-20 21:45:00	0,7	23,17	4,84	0,47	21,06	30,82	6,68	-	-
5428	2026-05-20 21:50:00	0,7	23,01	4,84	0,47	21,04	30,82	6,68	-	-
5429	2026-05-20 21:55:00	0,7	23,4	4,84	0,47	21,01	30,81	6,69	-	-
5430	2026-05-20 22:00:00	0,69	23,17	4,84	0,47	20,99	30,81	6,69	-	-
5431	2026-05-20 22:05:00	0,69	23,61	4,84	0,47	20,97	30,8	6,69	-	-
5432	2026-05-20 22:10:00	0,69	23,43	4,84	0,47	21	30,8	6,69	-	-
5433	2026-05-20 22:15:00	0,69	23,75	4,84	0,47	20,97	30,8	6,69	-	-
5434	2026-05-20 22:20:00	0,69	23,57	4,84	0,47	20,97	30,8	6,7	-	-
5435	2026-05-20 22:25:00	0,69	23,86	4,84	0,47	20,96	30,79	6,7	-	-
5436	2026-05-20 22:30:00	0,69	23,77	4,84	0,47	21,96	30,79	6,7	-	-
5437	2026-05-20 22:35:00	0,69	24,11	4,84	0,47	21,87	30,79	6,7	-	-
5438	2026-05-20 22:40:00	0,69	23,89	4,84	0,47	21,03	30,78	6,7	-	-
5439	2026-05-20 22:45:00	0,69	24,27	4,84	0,47	20,99	30,77	6,71	-	-
5440	2026-05-20 22:50:00	0,68	24,01	4,84	0,47	20,77	30,74	6,7	-	-
5441	2026-05-20 22:55:00	0,68	24,34	4,84	0,47	20,67	30,7	6,7	-	-
5442	2026-05-20 23:00:00	0,68	24	4,84	0,47	20,66	30,7	6,7	-	-
5443	2026-05-20 23:05:00	0,68	24,4	4,84	0,47	20,66	30,7	6,7	-	-
5444	2026-05-20 23:10:00	0,69	24,2	4,84	0,47	20,66	30,69	6,7	-	-
5445	2026-05-20 23:15:00	0,69	24,64	4,84	0,47	20,64	30,69	6,7	-	-
5446	2026-05-20 23:20:00	0,69	24,4	4,84	0,47	20,63	30,69	6,7	-	-
5447	2026-05-20 23:25:00	0,69	24,85	4,84	0,47	20,61	30,69	6,7	-	-
5448	2026-05-20 23:30:00	0,69	24,67	4,84	0,47	20,61	30,69	6,7	-	-
5449	2026-05-20 23:35:00	0,69	25,06	4,84	0,47	20,61	30,68	6,71	-	-
5450	2026-05-20 23:40:00	0,69	24,99	4,84	0,47	21,51	30,68	6,7	-	-
5451	2026-05-20 23:45:00	0,69	25,98	4,84	0,47	20,95	30,73	6,71	-	-
5452	2026-05-20 23:50:00	0,69	25,49	4,84	0,47	20,86	30,74	6,71	-	-
5453	2026-05-20 23:55:00	0,69	25,88	4,84	0,47	20,87	30,73	6,71	-	-
5454	2026-05-21 00:00:00	0,69	25,73	4,84	0,47	20,86	30,73	6,71	-	-
5455	2026-05-21 00:05:00	0,68	25,83	4,84	0,47	20,86	30,71	6,72	-	-
5456	2026-05-21 00:15:00	0,68	26,18	4,84	0,47	20,84	30,71	6,72	-	-
5457	2026-05-21 00:20:00	0,68	25,99	4,84	0,47	20,84	30,71	6,72	-	-
5458	2026-05-21 00:25:00	0,68	26,29	4,84	0,47	20,83	30,7	6,72	-	-
5459	2026-05-21 00:30:00	0,68	26,07	4,84	0,47	20,84	30,7	6,73	-	-
5460	2026-05-21 00:35:00	0,68	26,38	4,84	0,47	20,83	30,7	6,73	-	-
5461	2026-05-21 00:40:00	0,68	26,14	4,84	0,47	20,82	30,7	6,73	-	-
5462	2026-05-21 00:45:00	0,68	26,49	4,84	0,47	20,81	30,7	6,73	-	-
5463	2026-05-21 00:50:00	0,68	26,25	4,84	0,47	21,48	30,7	6,73	-	-
5464	2026-05-21 00:55:00	0,68	26,55	4,84	0,47	21,31	30,67	6,73	-	-
5465	2026-05-21 01:00:00	0,68	26,18	4,84	0,47	20,61	30,64	6,73	-	-
5466	2026-05-21 01:05:00	0,68	26,53	4,84	0,47	20,56	30,61	6,73	-	-
5467	2026-05-21 01:10:00	0,68	26,35	4,84	0,47	20,57	30,6	6,73	-	-
5468	2026-05-21 01:15:00	0,68	26,68	4,84	0,47	20,55	30,6	6,73	-	-
5469	2026-05-21 01:20:00	0,68	26,57	4,84	0,47	20,54	30,6	6,73	-	-
5470	2026-05-21 01:25:00	0,68	26,96	4,84	0,47	20,54	30,6	6,73	-	-
5471	2026-05-21 01:30:00	0,68	26,77	4,84	0,47	20,54	30,6	6,73	-	-
5472	2026-05-21 01:35:00	0,68	27,18	4,84	0,47	20,53	30,6	6,73	-	-
5473	2026-05-21 01:40:00	0,68	26,99	4,84	0,47	20,53	30,6	6,73	-	-
5474	2026-05-21 01:45:00	0,68	27,42	4,84	0,47	20,5	30,6	6,73	-	-
5475	2026-05-21 01:50:00	0,68	28,14	4,84	0,47	21,17	30,63	6,74	-	-
5476	2026-05-21 01:55:00	0,68	27,98	4,84	0,47	20,76	30,65	6,74	-	-
5477	2026-05-21 02:00:00	0,68	27,66	4,84	0,47	20,75	30,65	6,74	-	-
5478	2026-05-21 02:05:00	0,68	28,01	4,84	0,47	20,74	30,65	6,74	-	-
5479	2026-05-21 02:10:00	0,68	27,8	4,84	0,47	20,79	30,62	6,74	-	-
5480	2026-05-21 02:15:00	0,68	28,15	4,84	0,47	20,76	30,6	6,75	-	-
5481	2026-05-21 02:20:00	0,68	27,96	4,84	0,47	21,03	30,55	6,75	-	-
5482	2026-05-21 02:25:00	0,68	28,25	4,84	0,47	20,96	30,55	6,75	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5483	2026-05-21 02:30:00	0,68	27,99	4,84	0,47	20,75	30,54	6,75	-	-
5484	2026-05-21 02:35:00	0,68	28,31	4,84	0,47	20,74	30,52	6,76	-	-
5485	2026-05-21 02:40:00	0,68	28,17	4,84	0,47	20,82	30,52	6,76	-	-
5486	2026-05-21 02:45:00	0,68	28,41	4,84	0,47	20,78	30,51	6,76	-	-
5487	2026-05-21 02:50:00	0,68	28,24	4,84	0,47	20,78	30,51	6,76	-	-
5488	2026-05-21 02:55:00	0,68	28,52	4,84	0,47	20,76	30,51	6,76	-	-
5489	2026-05-21 03:00:00	0,68	28,39	4,84	0,47	20,88	30,5	6,77	-	-
5490	2026-05-21 03:05:00	0,68	28,5	4,84	0,47	20,7	30,45	6,76	-	-
5491	2026-05-21 03:10:00	0,68	28,31	4,84	0,47	20,56	30,41	6,76	-	-
5492	2026-05-21 03:15:00	0,68	28,72	4,84	0,47	20,54	30,41	6,76	-	-
5493	2026-05-21 03:20:00	0,67	28,5	4,84	0,47	20,55	30,4	6,76	-	-
5494	2026-05-21 03:25:00	0,68	28,86	4,84	0,47	20,54	30,4	6,76	-	-
5495	2026-05-21 03:30:00	0,68	28,71	4,84	0,47	20,56	30,4	6,76	-	-
5496	2026-05-21 03:35:00	0,68	29,1	4,84	0,47	20,54	30,4	6,76	-	-
5497	2026-05-21 03:40:00	0,68	28,9	4,84	0,47	20,53	30,4	6,77	-	-
5498	2026-05-21 03:45:00	0,68	29,31	4,84	0,47	20,53	30,4	6,77	-	-
5499	2026-05-21 03:50:00	0,68	29,08	4,84	0,47	20,53	30,39	6,77	-	-
5500	2026-05-21 03:55:00	0,68	31,6	4,84	0,47	21,94	30,39	6,77	-	-
5501	2026-05-21 04:00:00	0,68	29,57	4,84	0,47	20,93	30,43	6,77	-	-
5502	2026-05-21 04:05:00	0,69	29,82	4,84	0,47	20,84	30,43	6,77	-	-
5503	2026-05-21 04:10:00	0,68	29,62	4,84	0,47	20,72	30,41	6,78	-	-
5504	2026-05-21 04:15:00	0,68	29,96	4,84	0,47	20,72	30,4	6,78	-	-
5505	2026-05-21 04:20:00	0,68	29,73	4,84	0,47	23,97	30,4	6,78	-	-
5506	2026-05-21 04:25:00	0,68	30,04	4,84	0,47	23,76	30,4	6,78	-	-
5507	2026-05-21 04:30:00	0,68	29,83	4,84	0,47	20,72	30,4	6,79	-	-
5508	2026-05-21 04:35:00	0,68	30,14	4,84	0,47	20,7	30,39	6,79	-	-
5509	2026-05-21 04:40:00	0,68	29,89	4,84	0,47	20,76	30,38	6,79	-	-
5510	2026-05-21 04:45:00	0,68	30,16	4,84	0,47	20,72	30,37	6,79	-	-
5511	2026-05-21 04:50:00	0,68	29,94	4,84	0,47	20,7	30,35	6,79	-	-
5512	2026-05-21 04:55:00	0,68	30,23	4,84	0,47	20,68	30,35	6,79	-	-
5513	2026-05-21 05:00:00	0,68	30,04	4,84	0,47	20,69	30,35	6,79	-	-
5514	2026-05-21 05:05:00	0,68	30,35	4,84	0,47	20,67	30,34	6,79	-	-
5515	2026-05-21 05:10:00	0,68	30,02	4,84	0,47	20,98	30,3	6,79	-	-
5516	2026-05-21 05:15:00	0,68	30,33	4,84	0,47	20,89	30,26	6,79	-	-
5517	2026-05-21 05:20:00	0,68	30,12	4,84	0,47	20,49	30,25	6,79	-	-
5518	2026-05-21 05:25:00	0,68	30,39	4,84	0,47	20,48	30,24	6,79	-	-
5519	2026-05-21 05:30:00	0,68	30,27	4,84	0,47	20,49	30,24	6,79	-	-
5520	2026-05-21 05:35:00	0,68	30,58	4,84	0,47	20,47	30,24	6,79	-	-
5521	2026-05-21 05:40:00	0,68	30,45	4,84	0,47	20,46	30,24	6,8	-	-
5522	2026-05-21 05:45:00	0,68	30,75	4,84	0,47	20,45	30,23	6,79	-	-
5523	2026-05-21 05:50:00	0,68	30,55	4,84	0,47	20,47	30,23	6,8	-	-
5524	2026-05-21 05:55:00	0,68	30,92	4,84	0,47	20,45	30,21	6,8	-	-
5525	2026-05-21 06:00:00	0,68	30,77	4,84	0,47	20,46	30,2	6,8	-	-
5526	2026-05-21 06:05:00	0,68	31,68	4,84	0,47	20,81	30,24	6,8	-	-
5527	2026-05-21 06:10:00	0,67	19,92	4,84	0,47	25,18	30,25	6,68	-	-
5528	2026-05-21 06:15:00	0,68	20,17	4,84	0,47	24,85	30,24	6,76	-	-
5529	2026-05-21 06:20:00	0,68	20,15	4,84	0,47	20,84	30,24	6,79	-	-
5530	2026-05-21 06:25:00	0,68	20,4	4,84	0,47	20,79	30,24	6,79	-	-
5531	2026-05-21 06:30:00	0,68	20,47	4,84	0,47	20,74	30,22	6,79	-	-
5532	2026-05-21 06:35:00	0,68	20,71	4,84	0,47	20,73	30,21	6,8	-	-
5533	2026-05-21 06:40:00	0,68	20,69	4,84	0,47	20,97	30,2	6,8	-	-
5534	2026-05-21 06:45:00	0,68	21,02	4,84	0,47	20,94	30,2	6,8	-	-
5535	2026-05-21 06:50:00	0,68	20,99	4,84	0,47	20,68	30,19	6,8	-	-
5536	2026-05-21 06:55:00	0,68	21,31	4,84	0,47	20,67	30,19	6,8	-	-
5537	2026-05-21 07:00:00	0,68	21,31	4,84	0,47	20,7	30,19	6,8	-	-
5538	2026-05-21 07:05:00	0,68	21,61	4,84	0,47	20,68	30,19	6,81	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5539	2026-05-21 07:10:00	0,68	21,55	4,84	0,47	20,67	30,18	6,81	-	-
5540	2026-05-21 07:15:00	0,68	21,92	4,84	0,47	20,61	30,15	6,81	-	-
5541	2026-05-21 07:20:00	0,68	21,82	4,84	0,47	20,72	30,11	6,81	-	-
5542	2026-05-21 07:25:00	0,68	22,28	4,84	0,47	20,65	30,09	6,8	-	-
5543	2026-05-21 07:30:00	0,68	22,1	4,84	0,47	20,46	30,09	6,8	-	-
5544	2026-05-21 07:35:00	0,68	22,55	4,84	0,47	20,46	30,09	6,8	-	-
5545	2026-05-21 07:40:00	0,68	22,44	4,84	0,47	20,46	30,09	6,8	-	-
5546	2026-05-21 07:45:00	0,68	22,84	4,84	0,47	20,44	30,09	6,8	-	-
5547	2026-05-21 07:50:00	0,68	22,72	4,84	0,47	20,45	30,09	6,8	-	-
5548	2026-05-21 07:55:00	0,68	23,13	4,84	0,47	20,43	30,09	6,8	-	-
5549	2026-05-21 08:00:00	0,67	23,06	4,84	0,47	20,37	30,06	6,8	-	-
5550	2026-05-21 08:05:00	0,68	23,42	4,84	0,47	20,45	29,99	6,68	-	-
5551	2026-05-21 08:10:00	0,68	23,15	4,84	0,47	20,37	29,98	6,73	-	-
5552	2026-05-21 08:15:00	0,68	23,53	4,84	0,47	20,39	29,93	6,69	-	-
5553	2026-05-21 08:20:00	0,68	23,37	4,84	0,47	20,39	29,93	6,75	-	-
5554	2026-05-21 08:25:00	0,68	23,73	4,84	0,47	20,41	29,9	6,68	-	-
5555	2026-05-21 08:30:00	0,68	23,59	4,84	0,47	20,35	29,91	6,74	-	-
5556	2026-05-21 08:35:00	0,69	23,96	4,84	0,47	20,37	29,89	6,67	-	-
5557	2026-05-21 08:40:00	0,69	25,91	4,84	0,47	25,9	30	6,5	-	-
5558	2026-05-21 08:45:00	0,68	25,8	4,84	0,47	21,49	30,05	6,6	-	-
5559	2026-05-21 08:50:00	0,68	25,71	4,84	0,47	21,86	30,2	6,51	-	-
5560	2026-05-21 08:55:00	0,68	26,07	4,84	0,47	21,7	30,3	6,48	-	-
5561	2026-05-21 09:00:00	0,67	25,4	4,84	0,47	21,45	30,38	6,46	-	-
5562	2026-05-21 09:05:00	0,67	25,85	4,84	0,47	21,43	30,4	6,44	-	-
5563	2026-05-21 09:10:00	0,67	25,57	4,84	0,47	21,79	30,43	6,44	-	-
5564	2026-05-21 09:15:00	0,66	26,3	4,84	0,47	22,04	30,45	6,43	-	-
5565	2026-05-21 09:20:00	0,66	17,29	4,84	0,47	23,23	30,45	6,43	-	-
5566	2026-05-21 09:25:00	0,66	17,65	4,84	0,47	23,07	30,41	6,43	-	-
5567	2026-05-21 09:30:00	0,66	17,57	4,84	0,47	22,25	30,4	6,44	-	-
5568	2026-05-21 09:35:00	0,66	18,14	4,84	0,47	22,26	30,4	6,46	-	-
5569	2026-05-21 09:40:00	0,67	17,57	4,84	0,47	21,97	30,41	6,58	-	-
5570	2026-05-21 09:45:00	0,66	18,33	4,84	0,47	22,04	30,43	6,63	-	-
5571	2026-05-21 09:50:00	0,66	18,09	4,84	0,47	22,11	30,45	6,61	-	-
5572	2026-05-21 09:55:00	0,66	18,92	4,84	0,47	22,16	30,46	6,56	-	-
5573	2026-05-21 10:00:00	0,66	18,56	4,84	0,47	22,25	30,48	6,53	-	-
5574	2026-05-21 10:05:00	0,66	19,28	4,84	0,47	22,27	30,5	6,51	-	-
5575	2026-05-21 10:10:00	0,66	18,9	4,84	0,47	22,16	30,51	6,49	-	-
5576	2026-05-21 10:15:00	0,66	19,57	4,84	0,47	22,18	30,52	6,48	-	-
5577	2026-05-21 10:20:00	0,66	19,62	4,84	0,47	23,01	30,58	6,47	-	-
5578	2026-05-21 10:25:00	0,66	19,71	4,84	0,47	22,73	30,61	6,47	-	-
5579	2026-05-21 10:30:00	0,66	19,47	4,84	0,47	22,55	30,65	6,47	-	-
5580	2026-05-21 10:35:00	0,66	19,76	4,84	0,47	22,5	30,65	6,47	-	-
5581	2026-05-21 10:40:00	0,66	19,62	4,84	0,47	22,46	30,67	6,47	-	-
5582	2026-05-21 10:45:00	0,66	19,89	4,84	0,47	22,43	30,69	6,47	-	-
5583	2026-05-21 10:50:00	0,66	19,69	4,84	0,47	22,4	30,7	6,48	-	-
5584	2026-05-21 10:55:00	0,66	20,05	4,84	0,47	22,37	30,7	6,48	-	-
5585	2026-05-21 11:00:00	0,66	19,91	4,84	0,47	22,43	30,72	6,48	-	-
5586	2026-05-21 11:05:00	0,66	20,17	4,84	0,47	22,44	30,73	6,48	-	-
5587	2026-05-21 11:10:00	0,66	20,02	4,84	0,47	22,26	30,75	6,49	-	-
5588	2026-05-21 11:15:00	0,66	20,27	4,84	0,47	22,25	30,75	6,49	-	-
5589	2026-05-21 11:20:00	0,66	20,21	4,84	0,47	22,44	30,75	6,49	-	-
5590	2026-05-21 11:25:00	0,66	20,51	4,84	0,47	22,47	30,77	6,5	-	-
5591	2026-05-21 11:30:00	0,65	20,43	4,84	0,47	22,08	30,77	6,5	-	-
5592	2026-05-21 11:35:00	0,65	20,89	4,84	0,47	21,94	30,76	6,5	-	-
5593	2026-05-21 11:40:00	0,65	20,48	4,84	0,47	21,82	30,76	6,5	-	-
5594	2026-05-21 11:45:00	0,66	21,09	4,84	0,47	21,78	30,78	6,5	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5595	2026-05-21 11:50:00	0,65	20,63	4,84	0,47	21,7	30,8	6,5	-	-
5596	2026-05-21 11:55:00	0,66	21,23	4,84	0,47	21,67	30,8	6,51	-	-
5597	2026-05-21 12:00:00	0,65	20,92	4,84	0,47	21,65	30,81	6,51	-	-
5598	2026-05-21 12:05:00	0,66	21,47	4,84	0,47	21,62	30,84	6,52	-	-
5599	2026-05-21 12:10:00	0,66	21,15	4,84	0,47	21,65	30,85	6,52	-	-
5600	2026-05-21 12:15:00	0,65	21,69	4,84	0,47	21,62	30,85	6,53	-	-
5601	2026-05-21 12:20:00	0,64	21,33	4,84	0,47	21,56	30,85	6,54	-	-
5602	2026-05-21 12:25:00	0,65	22,63	4,84	0,47	22,52	30,88	6,56	-	-
5603	2026-05-21 12:30:00	0,66	21,79	4,84	0,47	21,89	30,94	6,57	-	-
5604	2026-05-21 12:35:00	0,66	21,99	4,84	0,47	21,82	30,97	6,58	-	-
5605	2026-05-21 12:40:00	0,66	21,86	4,84	0,47	21,79	31,01	6,6	-	-
5606	2026-05-21 12:45:00	0,66	22,15	4,84	0,47	21,79	31,04	6,6	-	-
5607	2026-05-21 12:50:00	0,66	22,06	4,84	0,47	21,74	31,06	6,62	-	-
5608	2026-05-21 12:55:00	0,66	22,31	4,84	0,47	21,76	31,07	6,63	-	-
5609	2026-05-21 13:00:00	0,66	22,2	4,84	0,47	21,68	31,1	6,64	-	-
5610	2026-05-21 13:05:00	0,66	22,51	4,84	0,47	21,7	31,11	6,64	-	-
5611	2026-05-21 13:10:00	0,66	22,36	4,84	0,47	21,78	31,14	6,65	-	-
5612	2026-05-21 13:15:00	0,66	22,67	4,84	0,47	21,84	31,16	6,66	-	-
5613	2026-05-21 13:20:00	0,66	22,54	4,84	0,47	21,63	31,18	6,67	-	-
5614	2026-05-21 13:25:00	0,66	22,85	4,84	0,47	21,62	31,21	6,68	-	-
5615	2026-05-21 13:30:00	0,66	22,68	4,84	0,47	21,6	31,22	6,69	-	-
5616	2026-05-21 13:35:00	0,66	23,02	4,84	0,47	21,59	31,25	6,7	-	-
5617	2026-05-21 13:40:00	0,66	22,86	4,84	0,47	21,32	31,22	6,69	-	-
5618	2026-05-21 13:45:00	0,66	23,34	4,84	0,47	21,24	31,21	6,69	-	-
5619	2026-05-21 13:50:00	0,66	22,97	4,84	0,47	21,2	31,21	6,69	-	-
5620	2026-05-21 13:55:00	0,66	23,41	4,84	0,47	21,23	31,21	6,69	-	-
5621	2026-05-21 14:00:00	0,67	23,24	4,84	0,47	21,27	31,22	6,69	-	-
5622	2026-05-21 14:05:00	0,67	23,68	4,84	0,47	21,27	31,23	6,7	-	-
5623	2026-05-21 14:10:00	0,67	23,44	4,84	0,47	21,15	31,26	6,7	-	-
5624	2026-05-21 14:15:00	0,67	23,93	4,84	0,47	21,13	31,27	6,7	-	-
5625	2026-05-21 14:20:00	0,67	23,74	4,84	0,47	21,2	31,29	6,71	-	-
5626	2026-05-21 14:25:00	0,68	24,31	4,84	0,47	21,21	31,3	6,71	-	-
5627	2026-05-21 14:30:00	0,68	25,91	4,84	0,47	23,48	31,32	6,72	-	-
5628	2026-05-21 14:35:00	0,68	24,94	4,84	0,47	21,64	31,38	6,75	-	-
5629	2026-05-21 14:40:00	0,68	24,51	4,84	0,47	21,9	31,43	6,75	-	-
5630	2026-05-21 14:45:00	0,68	24,93	4,84	0,47	22,07	31,45	6,76	-	-
5631	2026-05-21 14:50:00	0,68	24,75	4,84	0,47	21,19	31,35	6,83	-	-
5632	2026-05-21 14:55:00	0,68	25,06	4,84	0,47	21,29	31,45	6,79	-	-
5633	2026-05-21 15:00:00	0,68	24,9	4,84	0,47	21,09	31,47	6,78	-	-
5634	2026-05-21 15:05:00	0,67	25,18	4,84	0,47	21,16	31,48	6,78	-	-
5635	2026-05-21 15:10:00	0,67	25,02	4,84	0,47	21,2	31,48	6,78	-	-
5636	2026-05-21 15:15:00	0,67	25,36	4,84	0,47	21,34	31,48	6,78	-	-
5637	2026-05-21 15:20:00	0,67	25,21	4,84	0,47	21,31	31,48	6,78	-	-
5638	2026-05-21 15:25:00	0,67	25,52	4,84	0,47	21,4	31,48	6,78	-	-
5639	2026-05-21 15:30:00	0,67	25,4	4,84	0,47	21	31,48	6,78	-	-
5640	2026-05-21 15:35:00	0,67	25,73	4,84	0,47	21,03	31,48	6,79	-	-
5641	2026-05-21 15:40:00	0,67	25,57	4,84	0,47	20,99	31,47	6,79	-	-
5642	2026-05-21 15:45:00	0,67	25,86	4,84	0,47	20,89	31,43	6,78	-	-
5643	2026-05-21 15:50:00	0,67	25,65	4,84	0,47	20,78	31,37	6,77	-	-
5644	2026-05-21 15:55:00	0,67	26,08	4,84	0,47	20,76	31,32	6,76	-	-
5645	2026-05-21 16:00:00	0,68	25,77	4,84	0,47	20,71	31,32	6,77	-	-
5646	2026-05-21 16:05:00	0,68	26,23	4,84	0,47	20,7	31,31	6,77	-	-
5647	2026-05-21 16:10:00	0,68	25,98	4,84	0,47	20,67	31,29	6,77	-	-
5648	2026-05-21 16:15:00	0,69	26,42	4,84	0,47	20,68	31,28	6,77	-	-
5649	2026-05-21 16:20:00	0,69	26,24	4,84	0,47	20,68	31,27	6,76	-	-
5650	2026-05-21 16:25:00	0,69	26,69	4,84	0,47	20,71	31,27	6,76	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5651	2026-05-21 16:30:00	0,7	26,52	4,84	0,47	20,79	31,26	6,77	-	-
5652	2026-05-21 16:35:00	0,7	27	4,84	0,47	20,91	31,24	6,77	-	-
5653	2026-05-21 16:40:00	0,7	27,41	4,84	0,47	21,27	31,28	6,8	-	-
5654	2026-05-21 16:45:00	0,7	27,42	4,84	0,47	20,93	31,33	6,81	-	-
5655	2026-05-21 16:50:00	0,7	27,11	4,84	0,47	20,94	31,34	6,82	-	-
5656	2026-05-21 16:55:00	0,7	27,46	4,84	0,47	20,94	31,33	6,82	-	-
5657	2026-05-21 17:00:00	0,69	27,27	4,84	0,47	20,99	31,32	6,82	-	-
5658	2026-05-21 17:05:00	0,69	16,41	4,84	0,47	21,07	31,32	6,81	-	-
5659	2026-05-21 17:10:00	0,69	16,6	4,84	0,47	21,23	31,32	6,81	-	-
5660	2026-05-21 17:15:00	0,69	16,78	4,84	0,47	21,4	31,31	6,81	-	-
5661	2026-05-21 17:20:00	0,69	16,84	4,84	0,47	20,95	31,29	6,81	-	-
5662	2026-05-21 17:25:00	0,69	17,12	4,84	0,47	20,99	31,27	6,81	-	-
5663	2026-05-21 17:30:00	0,69	17,15	4,84	0,47	20,82	31,27	6,81	-	-
5664	2026-05-21 17:35:00	0,69	17,46	4,84	0,47	20,83	31,27	6,81	-	-
5665	2026-05-21 17:40:00	0,68	17,49	4,84	0,47	21,27	31,27	6,8	-	-
5666	2026-05-21 17:45:00	0,68	17,7	4,84	0,47	21,29	31,27	6,8	-	-
5667	2026-05-21 17:50:00	0,68	17,95	4,84	0,47	20,75	31,25	6,8	-	-
5668	2026-05-21 17:55:00	0,68	18,2	4,84	0,47	20,58	31,16	6,78	-	-
5669	2026-05-21 18:00:00	0,68	18,1	4,84	0,47	20,53	31,11	6,77	-	-
5670	2026-05-21 18:05:00	0,69	18,55	4,84	0,47	20,52	31,08	6,77	-	-
5671	2026-05-21 18:10:00	0,69	18,33	4,84	0,47	20,5	31,06	6,76	-	-
5672	2026-05-21 18:15:00	0,69	18,83	4,84	0,47	20,5	31,06	6,76	-	-
5673	2026-05-21 18:20:00	0,7	18,7	4,84	0,47	20,52	31,06	6,76	-	-
5674	2026-05-21 18:25:00	0,7	19,19	4,84	0,47	20,48	31,04	6,76	-	-
5675	2026-05-21 18:30:00	0,7	19	4,84	0,47	20,51	31,03	6,75	-	-
5676	2026-05-21 18:35:00	0,7	19,49	4,84	0,47	20,48	31,02	6,75	-	-
5677	2026-05-21 18:40:00	0,7	19,37	4,84	0,47	20,45	31,01	6,75	-	-
5678	2026-05-21 18:45:00	0,71	21,3	4,84	0,47	21,71	31,03	6,75	-	-
5679	2026-05-21 18:50:00	0,71	19,98	4,84	0,47	20,79	31,14	6,77	-	-
5680	2026-05-21 18:55:00	0,7	20,31	4,84	0,47	20,76	31,16	6,77	-	-
5681	2026-05-21 19:00:00	0,7	20,4	4,84	0,47	20,92	31,16	6,77	-	-
5682	2026-05-21 19:05:00	0,7	20,79	4,84	0,47	20,91	31,16	6,77	-	-
5683	2026-05-21 19:10:00	0,7	20,7	4,84	0,47	20,7	31,14	6,76	-	-
5684	2026-05-21 19:15:00	0,7	20,99	4,84	0,47	20,69	31,14	6,76	-	-
5685	2026-05-21 19:20:00	0,7	21,03	4,84	0,47	20,74	31,13	6,76	-	-
5686	2026-05-21 19:25:00	0,69	21,41	4,84	0,47	20,71	31,12	6,76	-	-
5687	2026-05-21 19:30:00	0,69	21,32	4,84	0,47	20,67	31,11	6,76	-	-
5688	2026-05-21 19:35:00	0,69	21,63	4,84	0,47	20,65	31,11	6,76	-	-
5689	2026-05-21 19:40:00	0,69	21,6	4,84	0,47	21,47	31,11	6,75	-	-
5690	2026-05-21 19:45:00	0,69	21,91	4,84	0,47	21,42	31,09	6,75	-	-
5691	2026-05-21 19:50:00	0,69	21,84	4,84	0,47	20,65	31,07	6,75	-	-
5692	2026-05-21 19:55:00	0,69	22,21	4,84	0,47	20,64	31,06	6,75	-	-
5693	2026-05-21 20:00:00	0,68	22,1	4,84	0,47	20,55	31	6,74	-	-
5694	2026-05-21 20:05:00	0,69	22,45	4,84	0,47	20,45	30,91	6,73	-	-
5695	2026-05-21 20:10:00	0,69	22,25	4,84	0,47	20,4	30,87	6,73	-	-
5696	2026-05-21 20:15:00	0,69	22,64	4,84	0,47	20,39	30,86	6,72	-	-
5697	2026-05-21 20:20:00	0,7	22,5	4,84	0,47	20,4	30,85	6,72	-	-
5698	2026-05-21 20:25:00	0,7	22,9	4,84	0,47	20,38	30,82	6,72	-	-
5699	2026-05-21 20:30:00	0,7	22,73	4,84	0,47	20,36	30,81	6,72	-	-
5700	2026-05-21 20:35:00	0,7	23,15	4,84	0,47	20,35	30,8	6,72	-	-
5701	2026-05-21 20:40:00	0,7	22,97	4,84	0,47	20,39	30,8	6,71	-	-
5702	2026-05-21 20:45:00	0,71	23,47	4,84	0,47	20,37	30,79	6,71	-	-
5703	2026-05-21 20:50:00	0,71	23,31	4,84	0,47	20,34	30,78	6,72	-	-
5704	2026-05-21 20:55:00	0,71	24,18	4,84	0,47	20,83	30,91	6,73	-	-
5705	2026-05-21 21:00:00	0,71	23,89	4,84	0,47	20,58	30,97	6,73	-	-
5706	2026-05-21 21:05:00	0,71	24,23	4,84	0,47	20,58	30,99	6,73	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5707	2026-05-21 21:10:00	0,7	24,23	4,84	0,47	20,64	30,99	6,73	-	-
5708	2026-05-21 21:15:00	0,7	24,48	4,84	0,47	20,61	30,99	6,73	-	-
5709	2026-05-21 21:20:00	0,7	24,5	4,84	0,47	20,59	30,98	6,73	-	-
5710	2026-05-21 21:25:00	0,7	24,75	4,84	0,47	20,57	30,97	6,73	-	-
5711	2026-05-21 21:30:00	0,69	24,72	4,84	0,47	20,63	30,97	6,73	-	-
5712	2026-05-21 21:35:00	0,69	25,06	4,84	0,47	20,6	30,96	6,73	-	-
5713	2026-05-21 21:40:00	0,69	24,97	4,84	0,47	20,55	30,96	6,73	-	-
5714	2026-05-21 21:45:00	0,69	25,26	4,84	0,47	20,54	30,96	6,73	-	-
5715	2026-05-21 21:50:00	0,69	25,15	4,84	0,47	20,58	30,96	6,73	-	-
5716	2026-05-21 21:55:00	0,69	25,49	4,84	0,47	20,57	30,95	6,73	-	-
5717	2026-05-21 22:00:00	0,68	25,42	4,84	0,47	20,57	30,95	6,73	-	-
5718	2026-05-21 22:05:00	0,68	25,68	4,84	0,47	20,47	30,95	6,72	-	-
5719	2026-05-21 22:10:00	0,68	25,52	4,84	0,47	20,36	30,89	6,71	-	-
5720	2026-05-21 22:15:00	0,68	25,87	4,84	0,47	20,31	30,86	6,71	-	-
5721	2026-05-21 22:20:00	0,68	25,6	4,84	0,47	20,36	30,85	6,71	-	-
5722	2026-05-21 22:25:00	0,68	26,02	4,84	0,47	20,31	30,85	6,7	-	-
5723	2026-05-21 22:30:00	0,68	25,9	4,84	0,47	20,29	30,85	6,7	-	-
5724	2026-05-21 22:35:00	0,68	26,25	4,84	0,47	20,27	30,85	6,7	-	-
5725	2026-05-21 22:40:00	0,68	26,13	4,84	0,47	20,26	30,85	6,7	-	-
5726	2026-05-21 22:45:00	0,68	26,53	4,84	0,47	20,25	30,85	6,7	-	-
5727	2026-05-21 22:50:00	0,68	26,35	4,84	0,47	20,26	30,84	6,7	-	-
5728	2026-05-21 22:55:00	0,68	26,75	4,84	0,47	20,24	30,84	6,7	-	-
5729	2026-05-21 23:00:00	0,68	27,49	4,84	0,47	21,03	30,86	6,71	-	-
5730	2026-05-21 23:05:00	0,68	27,24	4,84	0,47	20,47	30,9	6,71	-	-
5731	2026-05-21 23:10:00	0,68	27,09	4,84	0,47	20,53	30,91	6,71	-	-
5732	2026-05-21 23:15:00	0,68	27,35	4,84	0,47	20,51	30,91	6,71	-	-
5733	2026-05-21 23:20:00	0,67	27,3	4,84	0,47	21,14	30,9	6,71	-	-
5734	2026-05-21 23:25:00	0,68	27,64	4,84	0,47	21,06	30,9	6,71	-	-
5735	2026-05-21 23:30:00	0,67	27,5	4,84	0,47	20,48	30,9	6,71	-	-
5736	2026-05-21 23:35:00	0,67	27,79	4,84	0,47	20,46	30,9	6,71	-	-
5737	2026-05-21 23:40:00	0,67	27,69	4,84	0,47	21,12	30,9	6,71	-	-
5738	2026-05-21 23:45:00	0,67	27,98	4,84	0,47	21,06	30,9	6,71	-	-
5739	2026-05-21 23:50:00	0,67	27,84	4,84	0,47	20,43	30,9	6,71	-	-
5740	2026-05-21 23:55:00	0,67	28,07	4,84	0,47	20,41	30,89	6,71	-	-
5741	2026-05-22 00:00:00	0,67	27,97	4,84	0,47	20,58	30,88	6,71	-	-
5742	2026-05-22 00:05:00	0,67	28,12	4,84	0,47	20,43	30,87	6,71	-	-
5743	2026-05-22 00:15:00	0,67	28,36	4,84	0,47	20,29	30,84	6,7	-	-
5744	2026-05-22 00:20:00	0,66	28,11	4,84	0,47	20,23	30,8	6,7	-	-
5745	2026-05-22 00:25:00	0,66	28,37	4,84	0,47	20,2	30,8	6,7	-	-
5746	2026-05-22 00:30:00	0,66	28,29	4,84	0,47	20,2	30,79	6,69	-	-
5747	2026-05-22 00:35:00	0,67	28,66	4,84	0,47	20,18	30,78	6,69	-	-
5748	2026-05-22 00:40:00	0,67	28,51	4,84	0,47	20,18	30,79	6,69	-	-
5749	2026-05-22 00:45:00	0,66	28,79	4,84	0,47	20,17	30,79	6,69	-	-
5750	2026-05-22 00:50:00	0,67	28,61	4,84	0,47	20,18	30,78	6,69	-	-
5751	2026-05-22 00:55:00	0,67	28,99	4,84	0,47	20,17	30,77	6,69	-	-
5752	2026-05-22 01:00:00	0,67	28,84	4,84	0,47	20,16	30,77	6,68	-	-
5753	2026-05-22 01:05:00	0,67	29,35	4,84	0,47	20,75	30,76	6,68	-	-
5754	2026-05-22 01:10:00	0,67	29,4	4,84	0,47	20,48	30,82	6,7	-	-
5755	2026-05-22 01:15:00	0,67	29,67	4,84	0,47	20,39	30,84	6,7	-	-
5756	2026-05-22 01:20:00	0,67	29,49	4,84	0,47	20,48	30,84	6,7	-	-
5757	2026-05-22 01:25:00	0,66	29,74	4,84	0,47	20,45	30,84	6,7	-	-
5758	2026-05-22 01:30:00	0,66	29,65	4,84	0,47	20,44	30,84	6,7	-	-
5759	2026-05-22 01:35:00	0,66	29,93	4,84	0,47	20,41	30,83	6,7	-	-
5760	2026-05-22 01:40:00	0,66	29,84	4,84	0,47	20,43	30,82	6,7	-	-
5761	2026-05-22 01:45:00	0,66	30,1	4,84	0,47	20,41	30,82	6,7	-	-
5762	2026-05-22 01:50:00	0,66	30,01	4,84	0,47	20,4	30,81	6,7	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5763	2026-05-22 01:55:00	0,66	30,27	4,84	0,47	20,39	30,81	6,7	-	-
5764	2026-05-22 02:00:00	0,66	30,29	4,84	0,47	20,39	30,81	6,7	-	-
5765	2026-05-22 02:05:00	0,66	30,29	4,84	0,47	20,37	30,8	6,7	-	-
5766	2026-05-22 02:10:00	0,66	30,17	4,84	0,47	20,37	30,8	6,7	-	-
5767	2026-05-22 02:15:00	0,66	30,39	4,84	0,47	20,36	30,8	6,7	-	-
5768	2026-05-22 02:20:00	0,66	30,26	4,84	0,47	20,3	30,77	6,7	-	-
5769	2026-05-22 02:25:00	0,66	30,46	4,84	0,47	20,21	30,75	6,7	-	-
5770	2026-05-22 02:30:00	0,66	30,27	4,84	0,47	20,2	30,74	6,7	-	-
5771	2026-05-22 02:35:00	0,66	30,58	4,84	0,47	20,18	30,74	6,7	-	-
5772	2026-05-22 02:40:00	0,66	30,35	4,84	0,47	20,18	30,74	6,7	-	-
5773	2026-05-22 02:45:00	0,66	30,71	4,84	0,47	20,17	30,74	6,69	-	-
5774	2026-05-22 02:50:00	0,66	30,5	4,84	0,47	20,17	30,73	6,69	-	-
5775	2026-05-22 02:55:00	0,66	30,88	4,84	0,47	20,15	30,73	6,69	-	-
5776	2026-05-22 03:00:00	0,66	30,66	4,84	0,47	20,15	30,73	6,69	-	-
5777	2026-05-22 03:05:00	0,66	30,9	4,84	0,47	20,11	30,71	6,68	-	-
5778	2026-05-22 03:10:00	0,66	30,73	4,84	0,47	20,09	30,7	6,68	-	-
5779	2026-05-22 03:15:00	0,66	31,81	4,84	0,47	20,6	30,73	6,7	-	-
5780	2026-05-22 03:20:00	0,66	31,15	4,84	0,47	20,33	30,75	6,7	-	-
5781	2026-05-22 03:25:00	0,66	31,39	4,84	0,47	20,32	30,75	6,7	-	-
5782	2026-05-22 03:30:00	0,66	31,28	4,84	0,47	20,28	30,75	6,7	-	-
5783	2026-05-22 03:35:00	0,66	31,51	4,84	0,47	20,28	30,74	6,7	-	-
5784	2026-05-22 03:40:00	0,66	31,37	4,84	0,47	20,82	30,73	6,7	-	-
5785	2026-05-22 03:45:00	0,66	31,58	4,84	0,47	20,77	30,72	6,7	-	-
5786	2026-05-22 03:50:00	0,66	31,5	4,84	0,47	20,29	30,72	6,71	-	-
5787	2026-05-22 03:55:00	0,66	31,77	4,84	0,47	20,27	30,71	6,71	-	-
5788	2026-05-22 04:00:00	0,66	31,63	4,84	0,47	20,27	30,7	6,71	-	-
5789	2026-05-22 04:05:00	0,66	31,9	4,84	0,47	20,25	30,7	6,71	-	-
5790	2026-05-22 04:10:00	0,66	31,7	4,84	0,47	20,3	30,7	6,71	-	-
5791	2026-05-22 04:15:00	0,66	31,95	4,84	0,47	20,27	30,7	6,71	-	-
5792	2026-05-22 04:20:00	0,66	31,81	4,84	0,47	20,31	30,7	6,71	-	-
5793	2026-05-22 04:25:00	0,66	32,06	4,84	0,47	20,26	30,7	6,71	-	-
5794	2026-05-22 04:30:00	0,66	31,8	4,84	0,47	20,11	30,65	6,7	-	-
5795	2026-05-22 04:35:00	0,66	32,06	4,84	0,47	20,05	30,64	6,7	-	-
5796	2026-05-22 04:40:00	0,66	31,85	4,84	0,47	20,04	30,62	6,7	-	-
5797	2026-05-22 04:45:00	0,66	32,16	4,84	0,47	20,03	30,62	6,69	-	-
5798	2026-05-22 04:50:00	0,66	31,96	4,84	0,47	20,03	30,61	6,69	-	-
5799	2026-05-22 04:55:00	0,66	32,22	4,84	0,47	20,02	30,61	6,69	-	-
5800	2026-05-22 05:00:00	0,66	32,04	4,84	0,47	20,03	30,61	6,69	-	-
5801	2026-05-22 05:05:00	0,66	32,37	4,84	0,47	20,01	30,6	6,69	-	-
5802	2026-05-22 05:10:00	0,66	32,18	4,84	0,47	20	30,6	6,69	-	-
5803	2026-05-22 05:15:00	0,66	32,49	4,84	0,47	19,98	30,6	6,69	-	-
5804	2026-05-22 05:20:00	0,66	34,08	4,84	0,47	21,2	30,6	6,69	-	-
5805	2026-05-22 05:25:00	0,66	32,95	4,84	0,47	20,21	30,65	6,7	-	-
5806	2026-05-22 05:30:00	0,66	32,73	4,84	0,47	20,25	30,65	6,7	-	-
5807	2026-05-22 05:35:00	0,66	32,97	4,84	0,47	20,24	30,65	6,71	-	-
5808	2026-05-22 05:40:00	0,66	32,84	4,84	0,47	20,58	30,65	6,71	-	-
5809	2026-05-22 05:45:00	0,66	33,06	4,84	0,47	20,51	30,65	6,71	-	-
5810	2026-05-22 05:50:00	0,66	32,97	4,84	0,47	20,16	30,65	6,71	-	-
5811	2026-05-22 05:55:00	0,66	33,15	4,84	0,47	20,14	30,64	6,71	-	-
5812	2026-05-22 06:00:00	0,66	33,03	4,84	0,47	20,15	30,64	6,71	-	-
5813	2026-05-22 06:05:00	0,66	33,28	4,84	0,47	20,14	30,64	6,71	-	-
5814	2026-05-22 06:10:00	0,66	33,1	4,84	0,47	20,19	30,64	6,71	-	-
5815	2026-05-22 06:15:00	0,66	33,31	4,84	0,47	20,16	30,63	6,71	-	-
5816	2026-05-22 06:20:00	0,66	33,24	4,84	0,47	20,21	30,62	6,71	-	-
5817	2026-05-22 06:25:00	0,66	33,44	4,84	0,47	20,18	30,63	6,71	-	-
5818	2026-05-22 06:30:00	0,66	33,33	4,84	0,47	20,15	30,62	6,71	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5819	2026-05-22 06:35:00	0,66	33,48	4,84	0,47	20,05	30,6	6,71	-	-
5820	2026-05-22 06:40:00	0,66	33,33	4,84	0,47	19,96	30,58	6,7	-	-
5821	2026-05-22 06:45:00	0,66	33,52	4,84	0,47	19,93	30,56	6,7	-	-
5822	2026-05-22 06:50:00	0,66	33,36	4,84	0,47	19,93	30,56	6,69	-	-
5823	2026-05-22 06:55:00	0,66	33,59	4,84	0,47	19,91	30,56	6,69	-	-
5824	2026-05-22 07:00:00	0,66	33,42	4,84	0,47	19,9	30,56	6,69	-	-
5825	2026-05-22 07:05:00	0,66	33,68	4,84	0,47	19,89	30,56	6,7	-	-
5826	2026-05-22 07:10:00	0,66	33,55	4,84	0,47	19,89	30,56	6,69	-	-
5827	2026-05-22 07:15:00	0,66	33,79	4,84	0,47	19,87	30,56	6,69	-	-
5828	2026-05-22 07:20:00	0,66	33,55	4,84	0,47	19,88	30,56	6,69	-	-
5829	2026-05-22 07:25:00	0,66	23,92	4,84	0,47	19,91	30,55	6,64	-	-
5830	2026-05-22 07:30:00	0,66	24,31	4,84	0,47	20,3	30,6	6,68	-	-
5831	2026-05-22 07:35:00	0,66	24,43	4,84	0,47	20,09	30,6	6,7	-	-
5832	2026-05-22 07:40:00	0,66	24,5	4,84	0,47	20,1	30,6	6,71	-	-
5833	2026-05-22 07:45:00	0,66	24,81	4,84	0,47	20,09	30,6	6,71	-	-
5834	2026-05-22 07:50:00	0,66	24,9	4,84	0,47	20,18	30,6	6,72	-	-
5835	2026-05-22 07:55:00	0,66	25,2	4,84	0,47	20,13	30,6	6,72	-	-
5836	2026-05-22 08:00:00	0,66	25,32	4,84	0,47	20,09	30,6	6,72	-	-
5837	2026-05-22 08:05:00	0,65	25,54	4,84	0,47	20,05	30,59	6,71	-	-
5838	2026-05-22 08:10:00	0,65	25,73	4,84	0,47	20,16	30,56	6,7	-	-
5839	2026-05-22 08:15:00	0,65	26,17	4,84	0,47	20,06	30,54	6,65	-	-
5840	2026-05-22 08:20:00	0,66	26,04	4,84	0,47	20,12	30,53	6,64	-	-
5841	2026-05-22 08:25:00	0,66	26,4	4,84	0,47	20,1	30,51	6,57	-	-
5842	2026-05-22 08:30:00	0,67	16,23	4,84	0,47	30,4	30,49	6,62	-	-
5843	2026-05-22 08:35:00	0,66	16,46	4,84	0,47	20,66	30,51	6,52	-	-
5844	2026-05-22 08:40:00	0,66	16,66	4,84	0,47	20,66	30,44	6,85	-	-
5845	2026-05-22 08:45:00	0,66	17	4,84	0,47	20,65	30,55	6,53	-	-
5846	2026-05-22 08:50:00	0,66	16,88	4,84	0,47	20,67	30,56	6,42	-	-
5847	2026-05-22 08:55:00	0,66	17,38	4,84	0,47	20,71	30,59	6,36	-	-
5848	2026-05-22 09:00:00	0,66	17,22	4,84	0,47	20,74	30,6	6,34	-	-
5849	2026-05-22 09:05:00	0,66	17,71	4,84	0,47	20,79	30,61	6,31	-	-
5850	2026-05-22 09:10:00	0,66	17,5	4,84	0,47	20,82	30,63	6,3	-	-
5851	2026-05-22 09:15:00	0,66	18,02	4,84	0,47	20,83	30,65	6,28	-	-
5852	2026-05-22 09:20:00	0,66	17,78	4,84	0,47	20,89	30,65	6,27	-	-
5853	2026-05-22 09:25:00	0,66	18,26	4,84	0,47	20,88	30,67	6,26	-	-
5854	2026-05-22 09:30:00	0,66	17,96	4,84	0,47	20,91	30,69	6,25	-	-
5855	2026-05-22 09:35:00	0,67	19,56	4,84	0,47	22,15	30,7	6,39	-	-
5856	2026-05-22 09:40:00	0,69	18,41	4,84	0,47	21,27	30,72	6,73	-	-
5857	2026-05-22 09:45:00	0,68	18,94	4,84	0,47	21,2	30,75	6,72	-	-
5858	2026-05-22 09:50:00	0,67	18,75	4,84	0,47	21,34	30,75	6,61	-	-
5859	2026-05-22 09:55:00	0,66	19,12	4,84	0,47	21,36	30,77	6,49	-	-
5860	2026-05-22 10:00:00	0,66	18,9	4,84	0,47	21,3	30,8	6,4	-	-
5861	2026-05-22 10:05:00	0,66	19,19	4,84	0,47	21,31	30,8	6,33	-	-
5862	2026-05-22 10:10:00	0,66	19,05	4,84	0,47	21,21	30,82	6,28	-	-
5863	2026-05-22 10:15:00	0,66	19,3	4,84	0,47	21,19	30,84	6,25	-	-
5864	2026-05-22 10:20:00	0,66	19,12	4,84	0,47	21,33	30,85	6,23	-	-
5865	2026-05-22 10:25:00	0,66	19,36	4,84	0,47	21,32	30,86	6,22	-	-
5866	2026-05-22 10:30:00	0,66	19,12	4,84	0,47	21,12	30,88	6,21	-	-
5867	2026-05-22 10:35:00	0,66	19,32	4,84	0,47	21,09	30,9	6,2	-	-
5868	2026-05-22 10:40:00	0,66	19,07	4,84	0,47	21	30,9	6,19	-	-
5869	2026-05-22 10:45:00	0,66	19,28	4,84	0,47	20,97	30,91	6,19	-	-
5870	2026-05-22 10:50:00	0,65	19,23	4,84	0,47	20,86	30,9	6,18	-	-
5871	2026-05-22 10:55:00	0,66	19,39	4,84	0,47	20,66	30,87	6,28	-	-
5872	2026-05-22 11:00:00	0,68	18,82	4,84	0,47	20,53	30,86	6,49	-	-
5873	2026-05-22 11:05:00	0,71	19,32	4,84	0,47	20,69	30,86	6,74	-	-
5874	2026-05-22 11:10:00	0,71	19,69	4,84	0,47	20,88	30,86	6,88	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5875	2026-05-22 11:15:00	0,71	21,63	4,84	0,47	20,91	30,86	6,94	-	-
5876	2026-05-22 11:20:00	0,71	20,18	4,84	0,47	20,9	30,87	6,97	-	-
5877	2026-05-22 11:25:00	0,7	21,81	4,84	0,47	20,73	30,88	6,95	-	-
5878	2026-05-22 11:30:00	0,69	20,31	4,84	0,47	20,76	30,9	6,91	-	-
5879	2026-05-22 11:35:00	0,68	21,14	4,84	0,47	20,7	30,9	6,84	-	-
5880	2026-05-22 11:40:00	0,67	20,6	4,84	0,47	20,59	30,91	6,76	-	-
5881	2026-05-22 11:45:00	0,67	21,5	4,84	0,47	21,04	30,96	6,62	-	-
5882	2026-05-22 11:50:00	0,67	21	4,84	0,47	20,83	31,03	6,51	-	-
5883	2026-05-22 11:55:00	0,67	21,22	4,84	0,47	20,8	31,06	6,42	-	-
5884	2026-05-22 12:00:00	0,66	20,96	4,84	0,47	20,76	31,08	6,36	-	-
5885	2026-05-22 12:05:00	0,66	21,24	4,84	0,47	20,77	31,11	6,31	-	-
5886	2026-05-22 12:10:00	0,66	21,03	4,84	0,47	20,68	31,11	6,29	-	-
5887	2026-05-22 12:15:00	0,66	21,18	4,84	0,47	20,67	31,12	6,27	-	-
5888	2026-05-22 12:20:00	0,66	20,92	4,84	0,47	20,65	31,13	6,26	-	-
5889	2026-05-22 12:25:00	0,66	21,08	4,84	0,47	20,64	31,15	6,25	-	-
5890	2026-05-22 12:30:00	0,66	20,9	4,84	0,47	20,63	31,16	6,24	-	-
5891	2026-05-22 12:35:00	0,66	21,14	4,84	0,47	20,63	31,16	6,24	-	-
5892	2026-05-22 12:40:00	0,66	20,88	4,84	0,47	20,74	31,16	6,23	-	-
5893	2026-05-22 12:45:00	0,66	21,16	4,84	0,47	20,79	31,17	6,23	-	-
5894	2026-05-22 12:50:00	0,66	20,88	4,84	0,47	20,68	31,2	6,23	-	-
5895	2026-05-22 12:55:00	0,66	21,11	4,84	0,47	20,64	31,18	6,22	-	-
5896	2026-05-22 13:00:00	0,66	20,86	4,84	0,47	20,34	31,14	6,21	-	-
5897	2026-05-22 13:05:00	0,66	21,15	4,84	0,47	20,29	31,11	6,21	-	-
5898	2026-05-22 13:10:00	0,67	20,83	4,84	0,47	20,27	31,11	6,21	-	-
5899	2026-05-22 13:15:00	0,67	21,09	4,84	0,47	20,26	31,11	6,2	-	-
5900	2026-05-22 13:20:00	0,67	20,84	4,84	0,47	20,22	31,12	6,2	-	-
5901	2026-05-22 13:25:00	0,68	21,09	4,84	0,47	20,2	31,13	6,2	-	-
5902	2026-05-22 13:30:00	0,68	20,86	4,84	0,47	20,2	31,15	6,2	-	-
5903	2026-05-22 13:35:00	0,68	21,13	4,84	0,47	20,19	31,16	6,2	-	-
5904	2026-05-22 13:40:00	0,68	20,94	4,84	0,47	20,25	31,17	6,2	-	-
5905	2026-05-22 13:45:00	0,68	21,22	4,84	0,47	20,26	31,18	6,2	-	-
5906	2026-05-22 13:50:00	0,69	21,73	4,84	0,47	20,85	31,22	6,23	-	-
5907	2026-05-22 13:55:00	0,69	21,47	4,84	0,47	20,5	31,28	6,24	-	-
5908	2026-05-22 14:00:00	0,69	21,2	4,84	0,47	20,55	31,32	6,24	-	-
5909	2026-05-22 14:05:00	0,68	21,46	4,84	0,47	20,59	31,33	6,24	-	-
5910	2026-05-22 14:10:00	0,68	21,24	4,84	0,47	20,49	31,35	6,24	-	-
5911	2026-05-22 14:15:00	0,68	21,43	4,84	0,47	20,54	31,37	6,24	-	-
5912	2026-05-22 14:20:00	0,68	21,23	4,84	0,47	20,36	31,37	6,24	-	-
5913	2026-05-22 14:25:00	0,68	21,45	4,84	0,47	20,35	31,37	6,24	-	-
5914	2026-05-22 14:30:00	0,68	21,28	4,84	0,47	20,52	31,37	6,25	-	-
5915	2026-05-22 14:35:00	0,73	22,1	4,84	0,47	21,08	31,38	6,74	-	-
5916	2026-05-22 14:40:00	0,72	22,01	4,84	0,47	20,87	31,38	6,91	-	-
5917	2026-05-22 14:45:00	0,72	16,04	4,84	0,47	21	31,39	6,96	-	-
5918	2026-05-22 14:50:00	0,73	16,64	4,84	0,47	21,44	31,41	7,03	-	-
5919	2026-05-22 14:55:00	0,72	16,81	4,84	0,47	21,24	31,42	7,03	-	-
5920	2026-05-22 15:00:00	0,71	16,83	4,84	0,47	20,69	31,37	7,04	-	-
5921	2026-05-22 15:05:00	0,71	17,05	4,84	0,47	20,21	31,38	7,02	-	-
5922	2026-05-22 15:10:00	0,7	16,75	4,84	0,47	20,16	31,37	6,99	-	-
5923	2026-05-22 15:15:00	0,7	17,34	4,84	0,47	20,14	31,37	6,95	-	-
5924	2026-05-22 15:20:00	0,69	17,2	4,84	0,47	20,2	31,37	6,9	-	-
5925	2026-05-22 15:25:00	0,68	17,8	4,84	0,47	20,26	31,37	6,85	-	-
5926	2026-05-22 15:30:00	0,68	17,71	4,84	0,47	20,11	31,36	6,79	-	-
5927	2026-05-22 15:35:00	0,68	18,21	4,84	0,47	20,12	31,36	6,73	-	-
5928	2026-05-22 15:40:00	0,68	18,09	4,84	0,47	20,17	31,37	6,67	-	-
5929	2026-05-22 15:45:00	0,69	18,58	4,84	0,47	20,2	31,37	6,62	-	-
5930	2026-05-22 15:50:00	0,69	18,42	4,84	0,47	20,19	31,37	6,57	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5931	2026-05-22 15:55:00	0,69	21,74	4,84	0,47	22,49	31,37	6,53	-	-
5932	2026-05-22 16:00:00	0,69	19,05	4,84	0,47	20,51	31,41	6,5	-	-
5933	2026-05-22 16:05:00	0,69	19,17	4,84	0,47	20,39	31,43	6,46	-	-
5934	2026-05-22 16:10:00	0,69	19,04	4,84	0,47	21,59	31,46	6,43	-	-
5935	2026-05-22 16:15:00	0,68	19,28	4,84	0,47	21,89	31,47	6,4	-	-
5936	2026-05-22 16:20:00	0,7	19,15	4,84	0,47	20,49	31,47	6,47	-	-
5937	2026-05-22 16:25:00	0,73	19,85	4,84	0,47	20,97	31,46	6,88	-	-
5938	2026-05-22 16:30:00	0,72	19,73	4,84	0,47	20,81	31,45	6,94	-	-
5939	2026-05-22 16:35:00	0,74	20,84	4,84	0,47	21,28	31,43	7	-	-
5940	2026-05-22 16:40:00	0,75	21,56	4,84	0,47	21,93	31,43	7,11	-	-
5941	2026-05-22 16:45:00	0,73	21,55	4,84	0,47	21,49	31,43	7,07	-	-
5942	2026-05-22 16:50:00	0,72	21,16	4,84	0,47	21,12	31,42	7,04	-	-
5943	2026-05-22 16:55:00	0,72	21,42	4,84	0,47	20,91	31,42	7,03	-	-
5944	2026-05-22 17:00:00	0,72	21,31	4,84	0,47	20,83	31,42	7,02	-	-
5945	2026-05-22 17:05:00	0,72	16,11	4,84	0,47	20,87	31,42	7,02	-	-
5946	2026-05-22 17:10:00	0,71	16,28	4,84	0,47	20,71	31,37	7,01	-	-
5947	2026-05-22 17:15:00	0,72	16,82	4,84	0,47	20,48	31,33	7,01	-	-
5948	2026-05-22 17:20:00	0,72	16,34	4,84	0,47	20,28	31,32	7,01	-	-
5949	2026-05-22 17:25:00	0,72	17,2	4,84	0,47	20,28	31,31	7,01	-	-
5950	2026-05-22 17:30:00	0,72	16,89	4,84	0,47	20,34	31,3	7,01	-	-
5951	2026-05-22 17:35:00	0,73	17,85	4,84	0,47	20,34	31,29	7	-	-
5952	2026-05-22 17:40:00	0,73	17,56	4,84	0,47	20,39	31,28	7	-	-
5953	2026-05-22 17:45:00	0,73	18,59	4,84	0,47	20,42	31,27	6,99	-	-
5954	2026-05-22 17:50:00	0,73	18,17	4,84	0,47	20,41	31,27	6,99	-	-
5955	2026-05-22 17:55:00	0,73	19,15	4,84	0,47	20,37	31,27	6,98	-	-
5956	2026-05-22 18:00:00	0,74	18,55	4,84	0,47	20,29	31,27	6,98	-	-
5957	2026-05-22 18:05:00	0,74	19,68	4,84	0,47	21,09	31,3	6,99	-	-
5958	2026-05-22 18:10:00	0,74	19,36	4,84	0,47	20,62	31,35	7	-	-
5959	2026-05-22 18:15:00	0,74	19,82	4,84	0,47	20,63	31,36	7	-	-
5960	2026-05-22 18:20:00	0,73	19,88	4,84	0,47	20,6	31,36	7	-	-
5961	2026-05-22 18:25:00	0,73	20,35	4,84	0,47	20,59	31,34	7	-	-
5962	2026-05-22 18:30:00	0,73	20,27	4,84	0,47	20,71	31,33	6,99	-	-
5963	2026-05-22 18:35:00	0,73	20,77	4,84	0,47	20,68	31,34	6,99	-	-
5964	2026-05-22 18:40:00	0,73	20,69	4,84	0,47	20,56	31,33	6,99	-	-
5965	2026-05-22 18:45:00	0,73	21,25	4,84	0,47	20,55	31,32	6,99	-	-
5966	2026-05-22 18:50:00	0,72	21,17	4,84	0,47	20,54	31,32	6,99	-	-
5967	2026-05-22 18:55:00	0,72	21,62	4,84	0,47	20,52	31,32	6,99	-	-
5968	2026-05-22 19:00:00	0,72	21,67	4,84	0,47	20,56	31,32	6,98	-	-
5969	2026-05-22 19:05:00	0,72	22,09	4,84	0,47	20,52	31,32	6,98	-	-
5970	2026-05-22 19:10:00	0,72	22	4,84	0,47	20,51	31,32	6,98	-	-
5971	2026-05-22 19:15:00	0,72	22,57	4,84	0,47	20,41	31,3	6,98	-	-
5972	2026-05-22 19:20:00	0,72	22,15	4,84	0,47	20,13	31,22	6,97	-	-
5973	2026-05-22 19:25:00	0,72	22,6	4,84	0,47	20	31,17	6,97	-	-
5974	2026-05-22 19:30:00	0,72	22,46	4,84	0,47	19,98	31,15	6,97	-	-
5975	2026-05-22 19:35:00	0,73	23,09	4,84	0,47	20	31,14	6,96	-	-
5976	2026-05-22 19:40:00	0,73	22,98	4,84	0,47	20,07	31,13	6,96	-	-
5977	2026-05-22 19:45:00	0,73	23,75	4,84	0,47	20,04	31,11	6,96	-	-
5978	2026-05-22 19:50:00	0,73	23,61	4,84	0,47	20,12	31,11	6,96	-	-
5979	2026-05-22 19:55:00	0,74	24,32	4,84	0,47	20,1	31,11	6,95	-	-
5980	2026-05-22 20:00:00	0,74	24,16	4,84	0,47	20,1	31,11	6,95	-	-
5981	2026-05-22 20:05:00	0,74	25,02	4,84	0,47	20,08	31,11	6,95	-	-
5982	2026-05-22 20:10:00	0,74	27,28	4,84	0,47	21,94	31,11	6,95	-	-
5983	2026-05-22 20:15:00	0,74	25,76	4,84	0,47	20,4	31,21	6,96	-	-
5984	2026-05-22 20:20:00	0,74	25,6	4,84	0,47	20,37	31,23	6,96	-	-
5985	2026-05-22 20:25:00	0,74	26,04	4,84	0,47	20,38	31,22	6,96	-	-
5986	2026-05-22 20:30:00	0,74	25,91	4,84	0,47	20,45	31,22	6,95	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
5987	2026-05-22 20:35:00	0,73	26,3	4,84	0,47	20,43	31,22	6,95	-	-
5988	2026-05-22 20:40:00	0,73	26,22	4,84	0,47	20,49	31,21	6,95	-	-
5989	2026-05-22 20:45:00	0,73	26,58	4,84	0,47	20,45	31,21	6,94	-	-
5990	2026-05-22 20:50:00	0,73	26,49	4,84	0,47	20,5	31,21	6,94	-	-
5991	2026-05-22 20:55:00	0,73	26,88	4,84	0,47	20,47	31,2	6,94	-	-
5992	2026-05-22 21:00:00	0,72	26,76	4,84	0,47	20,34	31,19	6,93	-	-
5993	2026-05-22 21:05:00	0,72	27,16	4,84	0,47	20,33	31,19	6,93	-	-
5994	2026-05-22 21:10:00	0,72	27,07	4,84	0,47	20,35	31,18	6,93	-	-
5995	2026-05-22 21:15:00	0,72	27,43	4,84	0,47	20,33	31,17	6,92	-	-
5996	2026-05-22 21:20:00	0,72	27,27	4,84	0,47	20,56	31,17	6,92	-	-
5997	2026-05-22 21:25:00	0,72	27,4	4,84	0,47	20,29	31,11	6,92	-	-
5998	2026-05-22 21:30:00	0,72	27,2	4,84	0,47	20,1	31,04	6,91	-	-
5999	2026-05-22 21:35:00	0,72	27,49	4,84	0,47	20	31	6,91	-	-
6000	2026-05-22 21:40:00	0,72	27,39	4,84	0,47	19,91	30,98	6,91	-	-
6001	2026-05-22 21:45:00	0,73	27,84	4,84	0,47	19,88	30,97	6,9	-	-
6002	2026-05-22 21:50:00	0,73	27,74	4,84	0,47	19,91	30,96	6,9	-	-
6003	2026-05-22 21:55:00	0,73	28,23	4,84	0,47	19,91	30,96	6,9	-	-
6004	2026-05-22 22:00:00	0,73	28,17	4,84	0,47	19,91	30,95	6,89	-	-
6005	2026-05-22 22:05:00	0,73	28,62	4,84	0,47	19,91	30,95	6,89	-	-
6006	2026-05-22 22:10:00	0,73	28,54	4,84	0,47	19,92	30,95	6,88	-	-
6007	2026-05-22 22:15:00	0,74	29,05	4,84	0,47	19,91	30,94	6,88	-	-
6008	2026-05-22 22:20:00	0,74	29,68	4,84	0,47	20,46	31,03	6,89	-	-
6009	2026-05-22 22:25:00	0,74	29,86	4,84	0,47	20,21	31,09	6,89	-	-
6010	2026-05-22 22:30:00	0,73	29,65	4,84	0,47	20,23	31,1	6,89	-	-
6011	2026-05-22 22:35:00	0,73	30,04	4,84	0,47	20,23	31,09	6,89	-	-
6012	2026-05-22 22:40:00	0,73	29,87	4,84	0,47	20,23	31,08	6,88	-	-
6013	2026-05-22 22:45:00	0,72	30,2	4,84	0,47	20,22	31,07	6,88	-	-
6014	2026-05-22 22:50:00	0,72	30,07	4,84	0,47	20,22	31,06	6,87	-	-
6015	2026-05-22 22:55:00	0,72	30,4	4,84	0,47	20,21	31,06	6,86	-	-
6016	2026-05-22 23:00:00	0,72	30,32	4,84	0,47	20,21	31,06	6,86	-	-
6017	2026-05-22 23:05:00	0,71	30,59	4,84	0,47	20,2	31,05	6,85	-	-
6018	2026-05-22 23:10:00	0,71	30,44	4,84	0,47	20,23	31,04	6,84	-	-
6019	2026-05-22 23:15:00	0,71	30,73	4,84	0,47	20,21	31,04	6,84	-	-
6020	2026-05-22 23:20:00	0,71	30,73	4,84	0,47	20,26	31,01	6,83	-	-
6021	2026-05-22 23:25:00	0,71	31,03	4,84	0,47	20,25	31,02	6,82	-	-
6022	2026-05-22 23:30:00	0,7	30,85	4,84	0,47	20,17	31	6,81	-	-
6023	2026-05-22 23:35:00	0,7	30,95	4,84	0,47	20,01	30,93	6,81	-	-
6024	2026-05-22 23:40:00	0,7	30,72	4,84	0,47	19,96	30,9	6,8	-	-
6025	2026-05-22 23:45:00	0,71	31,03	4,84	0,47	19,93	30,88	6,79	-	-
6026	2026-05-22 23:50:00	0,71	30,99	4,84	0,47	19,92	30,87	6,79	-	-
6027	2026-05-22 23:55:00	0,71	31,29	4,84	0,47	19,92	30,86	6,78	-	-
6028	2026-05-23 00:00:00	0,71	31,1	4,84	0,47	20,01	30,86	6,78	-	-
6029	2026-05-23 00:05:00	0,71	31,38	4,84	0,47	19,91	30,85	6,77	-	-
6030	2026-05-23 00:15:00	0,72	31,8	4,84	0,47	19,9	30,85	6,76	-	-
6031	2026-05-23 00:20:00	0,72	31,69	4,84	0,47	19,9	30,85	6,76	-	-
6032	2026-05-23 00:25:00	0,72	33,44	4,84	0,47	20,7	30,87	6,76	-	-
6033	2026-05-23 00:30:00	0,72	32,28	4,84	0,47	20,12	30,95	6,77	-	-
6034	2026-05-23 00:35:00	0,72	32,6	4,84	0,47	20,12	30,95	6,77	-	-
6035	2026-05-23 00:40:00	0,71	32,54	4,84	0,47	20,16	30,95	6,76	-	-
6036	2026-05-23 00:45:00	0,71	32,76	4,84	0,47	20,13	30,95	6,76	-	-
6037	2026-05-23 00:50:00	0,71	32,67	4,84	0,47	20,33	30,95	6,75	-	-
6038	2026-05-23 00:55:00	0,71	32,91	4,84	0,47	20,27	30,93	6,75	-	-
6039	2026-05-23 01:00:00	0,71	32,76	4,84	0,47	20,21	30,92	6,74	-	-
6040	2026-05-23 01:05:00	0,7	33,01	4,84	0,47	20,17	30,91	6,74	-	-
6041	2026-05-23 01:10:00	0,7	32,85	4,84	0,47	20,09	30,91	6,73	-	-
6042	2026-05-23 01:15:00	0,7	33,19	4,84	0,47	20,08	30,91	6,73	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6043	2026-05-23 01:20:00	0,7	32,98	4,84	0,47	20,42	30,9	6,72	-	-
6044	2026-05-23 01:25:00	0,7	33,18	4,84	0,47	20,35	30,9	6,72	-	-
6045	2026-05-23 01:30:00	0,7	32,99	4,84	0,47	20,1	30,9	6,72	-	-
6046	2026-05-23 01:35:00	0,7	33,32	4,84	0,47	20,06	30,9	6,71	-	-
6047	2026-05-23 01:40:00	0,69	33,04	4,84	0,47	19,95	30,81	6,71	-	-
6048	2026-05-23 01:45:00	0,7	33,25	4,84	0,47	19,85	30,76	6,7	-	-
6049	2026-05-23 01:50:00	0,7	33,03	4,84	0,47	19,83	30,75	6,7	-	-
6050	2026-05-23 01:55:00	0,7	33,26	4,84	0,47	19,8	30,74	6,7	-	-
6051	2026-05-23 02:00:00	0,7	33,15	4,84	0,47	19,82	30,73	6,69	-	-
6052	2026-05-23 02:05:00	0,7	33,45	4,84	0,47	19,79	30,72	6,69	-	-
6053	2026-05-23 02:10:00	0,71	33,36	4,84	0,47	19,79	30,72	6,69	-	-
6054	2026-05-23 02:15:00	0,71	33,63	4,84	0,47	19,76	30,72	6,69	-	-
6055	2026-05-23 02:20:00	0,71	33,45	4,84	0,47	19,75	30,71	6,69	-	-
6056	2026-05-23 02:25:00	0,71	33,85	4,84	0,47	19,75	30,7	6,68	-	-
6057	2026-05-23 02:30:00	0,71	36,16	4,84	0,47	21,8	30,7	6,68	-	-
6058	2026-05-23 02:35:00	0,71	34,51	4,84	0,47	20,02	30,8	6,69	-	-
6059	2026-05-23 02:40:00	0,71	34,21	4,84	0,47	20,04	30,82	6,69	-	-
6060	2026-05-23 02:45:00	0,71	34,49	4,84	0,47	20,01	30,83	6,69	-	-
6061	2026-05-23 02:50:00	0,71	34,32	4,84	0,47	19,97	30,82	6,69	-	-
6062	2026-05-23 02:55:00	0,71	34,55	4,84	0,47	19,95	30,81	6,68	-	-
6063	2026-05-23 03:00:00	0,7	34,4	4,84	0,47	20,15	30,81	6,68	-	-
6064	2026-05-23 03:05:00	0,7	34,65	4,84	0,47	20,11	30,81	6,67	-	-
6065	2026-05-23 03:10:00	0,7	34,49	4,84	0,47	19,94	30,8	6,67	-	-
6066	2026-05-23 03:15:00	0,7	34,71	4,84	0,47	19,93	30,8	6,66	-	-
6067	2026-05-23 03:20:00	0,7	34,59	4,84	0,47	19,93	30,8	6,66	-	-
6068	2026-05-23 03:25:00	0,69	34,88	4,84	0,47	19,91	30,79	6,66	-	-
6069	2026-05-23 03:30:00	0,69	34,76	4,84	0,47	19,95	30,79	6,66	-	-
6070	2026-05-23 03:35:00	0,69	34,92	4,84	0,47	19,92	30,78	6,65	-	-
6071	2026-05-23 03:40:00	0,69	34,8	4,84	0,47	19,98	30,77	6,65	-	-
6072	2026-05-23 03:45:00	0,69	34,89	4,84	0,47	19,87	30,73	6,64	-	-
6073	2026-05-23 03:50:00	0,69	34,93	4,84	0,47	19,73	30,66	6,64	-	-
6074	2026-05-23 03:55:00	0,69	34,93	4,84	0,47	19,68	30,64	6,63	-	-
6075	2026-05-23 04:00:00	0,69	34,53	4,84	0,47	19,67	30,61	6,63	-	-
6076	2026-05-23 04:05:00	0,7	34,78	4,84	0,47	19,65	30,61	6,63	-	-
6077	2026-05-23 04:10:00	0,7	34,57	4,84	0,47	19,65	30,6	6,63	-	-
6078	2026-05-23 04:15:00	0,7	34,82	4,84	0,47	19,63	30,6	6,62	-	-
6079	2026-05-23 04:20:00	0,7	34,72	4,84	0,47	19,64	30,6	6,62	-	-
6080	2026-05-23 04:25:00	0,7	35,04	4,84	0,47	19,62	30,6	6,62	-	-
6081	2026-05-23 04:30:00	0,71	34,79	4,84	0,47	19,63	30,6	6,62	-	-
6082	2026-05-23 04:35:00	0,71	35,07	4,84	0,47	19,6	30,59	6,61	-	-
6083	2026-05-23 04:40:00	0,71	35,77	4,84	0,47	20,07	30,65	6,62	-	-
6084	2026-05-23 04:45:00	0,71	35,59	4,84	0,47	19,79	30,7	6,63	-	-
6085	2026-05-23 04:50:00	0,71	35,43	4,84	0,47	19,82	30,7	6,63	-	-
6086	2026-05-23 04:55:00	0,71	35,67	4,84	0,47	19,82	30,7	6,63	-	-
6087	2026-05-23 05:00:00	0,7	35,5	4,84	0,47	19,93	30,7	6,63	-	-
6088	2026-05-23 05:05:00	0,7	35,69	4,84	0,47	19,91	30,7	6,62	-	-
6089	2026-05-23 05:10:00	0,7	35,56	4,84	0,47	19,81	30,69	6,62	-	-
6090	2026-05-23 05:15:00	0,7	35,85	4,84	0,47	19,8	30,69	6,61	-	-
6091	2026-05-23 05:20:00	0,7	35,61	4,84	0,47	19,86	30,67	6,61	-	-
6092	2026-05-23 05:25:00	0,69	35,87	4,84	0,47	19,84	30,66	6,61	-	-
6093	2026-05-23 05:30:00	0,69	35,73	4,84	0,47	19,84	30,65	6,6	-	-
6094	2026-05-23 05:35:00	0,69	35,96	4,84	0,47	19,81	30,65	6,6	-	-
6095	2026-05-23 05:40:00	0,69	35,73	4,84	0,47	20,02	30,65	6,59	-	-
6096	2026-05-23 05:45:00	0,69	35,94	4,84	0,47	19,97	30,65	6,59	-	-
6097	2026-05-23 05:50:00	0,69	35,83	4,84	0,47	19,74	30,63	6,59	-	-
6098	2026-05-23 05:55:00	0,69	35,81	4,84	0,47	19,61	30,55	6,58	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6099	2026-05-23 06:00:00	0,69	35,68	4,84	0,47	19,58	30,51	6,58	-	-
6100	2026-05-23 06:05:00	0,69	35,78	4,84	0,47	19,54	30,5	6,57	-	-
6101	2026-05-23 06:10:00	0,69	35,69	4,84	0,47	19,53	30,5	6,57	-	-
6102	2026-05-23 06:15:00	0,7	35,92	4,84	0,47	19,52	30,5	6,57	-	-
6103	2026-05-23 06:20:00	0,7	35,73	4,84	0,47	19,57	30,5	6,57	-	-
6104	2026-05-23 06:25:00	0,7	35,95	4,84	0,47	19,53	30,53	6,56	-	-
6105	2026-05-23 06:30:00	0,7	35,87	4,84	0,47	19,51	30,55	6,56	-	-
6106	2026-05-23 06:35:00	0,7	36,11	4,84	0,47	19,49	30,59	6,55	-	-
6107	2026-05-23 06:40:00	0,7	36,06	4,84	0,47	19,49	30,6	6,55	-	-
6108	2026-05-23 06:45:00	0,7	38,24	4,84	0,47	20,73	30,6	6,56	-	-
6109	2026-05-23 06:50:00	0,7	36,44	4,84	0,47	19,7	30,65	6,57	-	-
6110	2026-05-23 06:55:00	0,7	36,63	4,84	0,47	19,68	30,65	6,57	-	-
6111	2026-05-23 07:00:00	0,7	36,59	4,84	0,47	19,69	30,65	6,57	-	-
6112	2026-05-23 07:05:00	0,7	36,76	4,84	0,47	19,68	30,65	6,57	-	-
6113	2026-05-23 07:10:00	0,69	36,67	4,84	0,47	19,69	30,65	6,57	-	-
6114	2026-05-23 07:15:00	0,69	36,86	4,84	0,47	19,68	30,65	6,57	-	-
6115	2026-05-23 07:20:00	0,69	15,02	4,84	0,47	19,72	30,65	6,56	-	-
6116	2026-05-23 07:25:00	0,69	15,17	4,84	0,47	19,69	30,65	6,56	-	-
6117	2026-05-23 07:30:00	0,68	15,34	4,84	0,47	19,68	30,65	6,55	-	-
6118	2026-05-23 07:35:00	0,68	15,58	4,84	0,47	19,66	30,65	6,55	-	-
6119	2026-05-23 07:40:00	0,68	15,75	4,84	0,47	19,69	30,65	6,55	-	-
6120	2026-05-23 07:45:00	0,68	15,97	4,84	0,47	19,66	30,65	6,55	-	-
6121	2026-05-23 07:50:00	0,68	16,13	4,84	0,47	19,71	30,65	6,55	-	-
6122	2026-05-23 07:55:00	0,68	16,43	4,84	0,47	19,67	30,65	6,55	-	-
6123	2026-05-23 08:00:00	0,68	16,57	4,84	0,47	19,58	30,64	6,54	-	-
6124	2026-05-23 08:05:00	0,67	16,95	4,84	0,47	19,49	30,61	6,53	-	-
6125	2026-05-23 08:10:00	0,67	16,94	4,84	0,47	19,46	30,63	6,46	-	-
6126	2026-05-23 08:15:00	0,67	17,39	4,84	0,47	19,44	30,62	6,51	-	-
6127	2026-05-23 08:20:00	0,67	17,43	4,84	0,47	19,42	30,52	6,84	-	-
6128	2026-05-23 08:25:00	0,67	17,88	4,84	0,47	19,4	30,6	6,71	-	-
6129	2026-05-23 08:30:00	0,67	17,91	4,84	0,47	19,41	30,63	6,64	-	-
6130	2026-05-23 08:35:00	0,67	18,4	4,84	0,47	19,39	30,64	6,61	-	-
6131	2026-05-23 08:40:00	0,67	18,38	4,84	0,47	19,37	30,65	6,58	-	-
6132	2026-05-23 08:45:00	0,67	19,19	4,84	0,47	19,65	30,65	6,57	-	-
6133	2026-05-23 08:50:00	0,67	19,46	4,84	0,47	19,75	30,65	6,53	-	-
6134	2026-05-23 08:55:00	0,67	20,9	4,84	0,47	20,52	30,73	6,45	-	-
6135	2026-05-23 09:00:00	0,66	20,75	4,84	0,47	20,44	30,8	6,39	-	-
6136	2026-05-23 09:05:00	0,66	21,15	4,84	0,47	20,45	30,84	6,34	-	-
6137	2026-05-23 09:10:00	0,66	21,14	4,84	0,47	20,62	30,85	6,28	-	-
6138	2026-05-23 09:15:00	0,66	21,14	4,84	0,47	21,09	30,85	6,23	-	-
6139	2026-05-23 09:20:00	0,66	22,26	4,84	0,47	21,39	30,86	6,19	-	-
6140	2026-05-23 09:25:00	0,66	22,98	4,84	0,47	21,67	30,87	6,15	-	-
6141	2026-05-23 09:30:00	0,66	22,31	4,84	0,47	21,83	30,9	6,12	-	-
6142	2026-05-23 09:35:00	0,66	22,71	4,84	0,47	21,87	30,9	6,1	-	-
6143	2026-05-23 09:40:00	0,66	22,28	4,84	0,47	22,16	30,91	6,07	-	-
6144	2026-05-23 09:45:00	0,66	22,67	4,84	0,47	22,15	30,94	6,06	-	-
6145	2026-05-23 09:50:00	0,66	22,17	4,84	0,47	21,7	30,95	6,05	-	-
6146	2026-05-23 09:55:00	0,66	22,57	4,84	0,47	21,67	30,96	6,03	-	-
6147	2026-05-23 10:00:00	0,66	22,15	4,84	0,47	21,75	30,98	6,02	-	-
6148	2026-05-23 10:05:00	0,66	22,7	4,84	0,47	21,68	31	6,01	-	-
6149	2026-05-23 10:10:00	0,66	21,99	4,84	0,47	21,36	31,01	6	-	-
6150	2026-05-23 10:15:00	0,66	22,45	4,84	0,47	21,23	31,01	5,99	-	-
6151	2026-05-23 10:20:00	0,66	21,82	4,84	0,47	21,15	31,04	5,98	-	-
6152	2026-05-23 10:25:00	0,66	22,31	4,84	0,47	21,07	31,06	5,97	-	-
6153	2026-05-23 10:30:00	0,66	21,72	4,84	0,47	21,01	31,07	5,97	-	-
6154	2026-05-23 10:35:00	0,66	22,13	4,84	0,47	20,95	31,11	5,97	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6155	2026-05-23 10:40:00	0,66	21,57	4,84	0,47	20,91	31,11	5,95	-	-
6156	2026-05-23 10:45:00	0,66	22,01	4,84	0,47	20,85	31,11	6,67	-	-
6157	2026-05-23 10:50:00	0,66	21,22	4,84	0,47	20,73	31,16	6,36	-	-
6158	2026-05-23 10:55:00	0,68	21,6	4,84	0,47	20,7	31,19	6,46	-	-
6159	2026-05-23 11:00:00	0,68	22,56	4,84	0,47	21,98	31,21	6,5	-	-
6160	2026-05-23 11:05:00	0,68	22,17	4,84	0,47	21,27	31,22	6,51	-	-
6161	2026-05-23 11:10:00	0,69	21,81	4,84	0,47	21,23	31,27	6,64	-	-
6162	2026-05-23 11:15:00	0,68	22,38	4,84	0,47	21,11	31,28	6,63	-	-
6163	2026-05-23 11:20:00	0,67	22,08	4,84	0,47	20,84	31,31	6,56	-	-
6164	2026-05-23 11:25:00	0,66	22,4	4,84	0,47	20,75	31,32	6,46	-	-
6165	2026-05-23 11:30:00	0,65	22,16	4,84	0,47	20,78	31,34	6,36	-	-
6166	2026-05-23 11:35:00	0,65	22,46	4,84	0,47	20,75	31,37	6,28	-	-
6167	2026-05-23 11:40:00	0,65	22,13	4,84	0,47	20,64	31,37	6,21	-	-
6168	2026-05-23 11:45:00	0,65	22,36	4,84	0,47	20,62	31,39	6,15	-	-
6169	2026-05-23 11:50:00	0,65	22,12	4,84	0,47	20,52	31,42	6,1	-	-
6170	2026-05-23 11:55:00	0,65	22,31	4,84	0,47	20,48	31,42	6,07	-	-
6171	2026-05-23 12:00:00	0,65	21,99	4,84	0,47	20,47	31,43	6,04	-	-
6172	2026-05-23 12:05:00	0,65	22,26	4,84	0,47	20,45	31,45	6,02	-	-
6173	2026-05-23 12:10:00	0,65	21,96	4,84	0,47	20,42	31,47	6,01	-	-
6174	2026-05-23 12:15:00	0,65	22,17	4,84	0,47	20,33	31,46	6	-	-
6175	2026-05-23 12:20:00	0,65	21,76	4,84	0,47	20,2	31,44	5,99	-	-
6176	2026-05-23 12:25:00	0,68	21,98	4,84	0,47	20,23	31,44	6,15	-	-
6177	2026-05-23 12:30:00	0,69	22,18	4,84	0,47	20,38	31,46	6,34	-	-
6178	2026-05-23 12:35:00	0,69	23,44	4,84	0,47	20,26	31,47	6,4	-	-
6179	2026-05-23 12:40:00	0,69	22,31	4,84	0,47	20,2	31,48	6,43	-	-
6180	2026-05-23 12:45:00	0,68	23	4,84	0,47	20,17	31,48	6,41	-	-
6181	2026-05-23 12:50:00	0,67	22,17	4,84	0,47	20,08	31,48	6,37	-	-
6182	2026-05-23 12:55:00	0,67	22,59	4,84	0,47	20,05	31,43	7,44	-	-
6183	2026-05-23 13:00:00	0,69	16,88	4,84	0,47	20,18	31,42	6,8	-	-
6184	2026-05-23 13:05:00	0,7	17,83	4,84	0,47	21,43	31,5	6,74	-	-
6185	2026-05-23 13:10:00	0,69	17,7	4,84	0,47	20,55	31,54	6,67	-	-
6186	2026-05-23 13:15:00	0,68	17,93	4,84	0,47	20,39	31,58	6,59	-	-
6187	2026-05-23 13:20:00	0,67	17,82	4,84	0,47	20,3	31,62	6,5	-	-
6188	2026-05-23 13:25:00	0,67	18,07	4,84	0,47	20,31	31,64	6,43	-	-
6189	2026-05-23 13:30:00	0,67	18,09	4,84	0,47	20,17	31,66	6,36	-	-
6190	2026-05-23 13:35:00	0,67	18,28	4,84	0,47	20,15	31,68	6,31	-	-
6191	2026-05-23 13:40:00	0,66	18,23	4,84	0,47	20,19	32,09	6,25	-	-
6192	2026-05-23 13:45:00	0,66	18,36	4,84	0,47	20,19	31,73	6,21	-	-
6193	2026-05-23 13:50:00	0,69	18,45	4,84	0,47	20,28	31,73	6,48	-	-
6194	2026-05-23 13:55:00	0,71	19,15	4,84	0,47	20,58	31,75	6,65	-	-
6195	2026-05-23 14:00:00	0,72	19,37	4,84	0,47	20,72	31,77	6,74	-	-
6196	2026-05-23 14:05:00	0,72	19,97	4,84	0,47	20,95	31,78	6,77	-	-
6197	2026-05-23 14:10:00	0,71	20,09	4,84	0,47	20,91	31,79	6,76	-	-
6198	2026-05-23 14:15:00	0,71	20,45	4,84	0,47	20,85	31,8	6,75	-	-
6199	2026-05-23 14:20:00	0,71	20,97	4,84	0,47	20,64	31,8	6,75	-	-
6200	2026-05-23 14:25:00	0,71	21,29	4,84	0,47	20,48	31,78	6,75	-	-
6201	2026-05-23 14:30:00	0,71	21,58	4,84	0,47	20,52	31,78	6,73	-	-
6202	2026-05-23 14:35:00	0,71	21,68	4,84	0,47	20,44	31,78	6,72	-	-
6203	2026-05-23 14:40:00	0,71	21,93	4,84	0,47	20,59	31,79	6,7	-	-
6204	2026-05-23 14:45:00	0,71	22,55	4,84	0,47	20,59	31,79	6,69	-	-
6205	2026-05-23 14:50:00	0,71	22,6	4,84	0,47	20,59	31,81	6,68	-	-
6206	2026-05-23 14:55:00	0,71	23,25	4,84	0,47	20,58	31,83	6,67	-	-
6207	2026-05-23 15:00:00	0,71	23,23	4,84	0,47	20,42	31,83	6,66	-	-
6208	2026-05-23 15:05:00	0,71	23,96	4,84	0,47	20,33	31,83	6,65	-	-
6209	2026-05-23 15:10:00	0,71	23,39	4,84	0,47	20,26	31,96	6,62	-	-
6210	2026-05-23 15:15:00	0,71	24,82	4,84	0,47	21,23	31,84	6,6	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6211	2026-05-23 15:20:00	0,7	24,07	4,84	0,47	20,88	31,86	6,56	-	-
6212	2026-05-23 15:25:00	0,69	24,22	4,84	0,47	20,89	31,89	6,52	-	-
6213	2026-05-23 15:30:00	0,69	24,11	4,84	0,47	20,29	31,89	6,47	-	-
6214	2026-05-23 15:35:00	0,68	24,31	4,84	0,47	20,24	31,84	6,42	-	-
6215	2026-05-23 15:40:00	0,68	24,12	4,84	0,47	20,25	31,89	6,37	-	-
6216	2026-05-23 15:45:00	0,68	24,29	4,84	0,47	20,25	31,89	6,33	-	-
6217	2026-05-23 15:50:00	0,67	24,16	4,84	0,47	20,13	31,89	6,29	-	-
6218	2026-05-23 15:55:00	0,67	24,34	4,84	0,47	20,12	31,9	6,26	-	-
6219	2026-05-23 16:00:00	0,69	24,16	4,84	0,47	20,15	31,91	6,38	-	-
6220	2026-05-23 16:05:00	0,71	24,83	4,84	0,47	20,5	31,93	6,57	-	-
6221	2026-05-23 16:10:00	0,71	24,84	4,84	0,47	20,62	31,93	6,62	-	-
6222	2026-05-23 16:15:00	0,71	25,37	4,84	0,47	20,7	31,93	6,64	-	-
6223	2026-05-23 16:20:00	0,71	25,38	4,84	0,47	20,85	31,92	6,67	-	-
6224	2026-05-23 16:25:00	0,71	25,82	4,84	0,47	20,79	31,92	6,66	-	-
6225	2026-05-23 16:30:00	0,71	25,8	4,84	0,47	20,28	31,89	6,65	-	-
6226	2026-05-23 16:35:00	0,71	26,52	4,84	0,47	20,08	31,89	6,65	-	-
6227	2026-05-23 16:40:00	0,71	25,55	4,84	0,47	19,99	31,88	6,63	-	-
6228	2026-05-23 16:45:00	0,71	26,35	4,84	0,47	19,95	31,87	6,62	-	-
6229	2026-05-23 16:50:00	0,71	25,89	4,84	0,47	19,95	31,48	6,89	-	-
6230	2026-05-23 16:55:00	0,7	26,36	4,84	0,47	19,93	31,66	5,46	-	-
6231	2026-05-23 17:00:00	0,7	26,28	4,84	0,47	19,93	31,78	6,46	-	-
6232	2026-05-23 17:05:00	0,7	26,77	4,84	0,47	19,91	31,84	6,5	-	-
6233	2026-05-23 17:10:00	0,7	9,25	4,84	0,47	19,85	31,84	6,5	-	-
6234	2026-05-23 17:15:00	0,7	15,69	4,84	0,47	19,9	31,85	6,49	-	-
6235	2026-05-23 17:20:00	0,7	18,59	4,84	0,47	22,33	31,84	6,5	-	-
6236	2026-05-23 17:25:00	0,7	16,36	4,84	0,47	20,24	31,85	6,52	-	-
6237	2026-05-23 17:30:00	0,69	16,33	4,84	0,47	20,2	31,88	6,5	-	-
6238	2026-05-23 17:35:00	0,69	16,55	4,84	0,47	20,21	31,89	6,48	-	-
6239	2026-05-23 17:40:00	0,69	16,61	4,84	0,47	20,22	31,89	6,48	-	-
6240	2026-05-23 17:45:00	0,69	16,79	4,84	0,47	20,22	31,9	6,47	-	-
6241	2026-05-23 17:50:00	0,68	16,8	4,84	0,47	20,48	31,9	6,46	-	-
6242	2026-05-23 17:55:00	0,68	17,03	4,84	0,47	20,58	31,9	6,45	-	-
6243	2026-05-23 18:00:00	0,68	17,05	4,84	0,47	20,15	31,9	6,45	-	-
6244	2026-05-23 18:05:00	0,68	17,27	4,84	0,47	20,14	31,91	6,44	-	-
6245	2026-05-23 18:10:00	0,68	17,34	4,84	0,47	20,26	31,91	6,44	-	-
6246	2026-05-23 18:15:00	0,68	17,49	4,84	0,47	20,24	31,91	6,43	-	-
6247	2026-05-23 18:20:00	0,68	17,54	4,84	0,47	20,11	31,9	6,43	-	-
6248	2026-05-23 18:25:00	0,68	17,77	4,84	0,47	20,09	31,9	6,42	-	-
6249	2026-05-23 18:30:00	0,68	17,84	4,84	0,47	20,09	31,9	6,42	-	-
6250	2026-05-23 18:35:00	0,67	18,06	4,84	0,47	19,99	31,88	6,41	-	-
6251	2026-05-23 18:40:00	0,67	18,02	4,84	0,47	19,93	31,84	6,4	-	-
6252	2026-05-23 18:45:00	0,68	18,36	4,84	0,47	19,89	31,83	6,4	-	-
6253	2026-05-23 18:50:00	0,68	18,21	4,84	0,47	19,88	31,83	6,4	-	-
6254	2026-05-23 18:55:00	0,68	18,61	4,84	0,47	19,87	31,82	6,39	-	-
6255	2026-05-23 19:00:00	0,68	18,51	4,84	0,47	19,86	31,79	6,39	-	-
6256	2026-05-23 19:05:00	0,68	18,87	4,84	0,47	19,85	31,79	6,38	-	-
6257	2026-05-23 19:10:00	0,69	18,8	4,84	0,47	19,85	31,78	6,38	-	-
6258	2026-05-23 19:15:00	0,69	19,23	4,84	0,47	19,84	31,78	6,38	-	-
6259	2026-05-23 19:20:00	0,69	19,14	4,84	0,47	19,83	31,78	6,38	-	-
6260	2026-05-23 19:25:00	0,69	19,55	4,84	0,47	19,82	31,78	6,38	-	-
6261	2026-05-23 19:30:00	0,69	19,85	4,84	0,47	20,21	31,82	6,39	-	-
6262	2026-05-23 19:35:00	0,69	19,91	4,84	0,47	20,02	31,84	6,39	-	-
6263	2026-05-23 19:40:00	0,69	19,95	4,84	0,47	20,22	31,84	6,38	-	-
6264	2026-05-23 19:45:00	0,69	20,18	4,84	0,47	20,19	31,84	6,38	-	-
6265	2026-05-23 19:50:00	0,69	20,17	4,84	0,47	20,03	31,84	6,38	-	-
6266	2026-05-23 19:55:00	0,69	20,43	4,84	0,47	20,02	31,83	6,38	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6267	2026-05-23 20:00:00	0,68	20,42	4,84	0,47	20,19	31,83	6,37	-	-
6268	2026-05-23 20:05:00	0,68	20,67	4,84	0,47	20,14	31,83	6,37	-	-
6269	2026-05-23 20:10:00	0,68	20,69	4,84	0,47	20,01	31,83	6,37	-	-
6270	2026-05-23 20:15:00	0,68	20,94	4,84	0,47	20	31,83	6,37	-	-
6271	2026-05-23 20:20:00	0,68	20,93	4,84	0,47	20,03	31,81	6,36	-	-
6272	2026-05-23 20:25:00	0,68	21,17	4,84	0,47	20,01	31,8	6,36	-	-
6273	2026-05-23 20:30:00	0,68	21,15	4,84	0,47	20,02	31,79	6,36	-	-
6274	2026-05-23 20:35:00	0,68	21,36	4,84	0,47	19,99	31,78	6,36	-	-
6275	2026-05-23 20:40:00	0,68	21,41	4,84	0,47	19,98	31,78	6,35	-	-
6276	2026-05-23 20:45:00	0,68	21,62	4,84	0,47	19,89	31,72	6,35	-	-
6277	2026-05-23 20:50:00	0,68	21,51	4,84	0,47	19,86	31,69	6,34	-	-
6278	2026-05-23 20:55:00	0,68	21,82	4,84	0,47	19,83	31,66	6,34	-	-
6279	2026-05-23 21:00:00	0,68	21,68	4,84	0,47	19,85	31,66	6,34	-	-
6280	2026-05-23 21:05:00	0,69	22,07	4,84	0,47	19,83	31,64	6,33	-	-
6281	2026-05-23 21:10:00	0,69	21,94	4,84	0,47	19,82	31,64	6,33	-	-
6282	2026-05-23 21:15:00	0,69	22,34	4,84	0,47	19,81	31,63	6,33	-	-
6283	2026-05-23 21:20:00	0,69	22,26	4,84	0,47	19,82	31,62	6,33	-	-
6284	2026-05-23 21:25:00	0,69	22,55	4,84	0,47	19,79	31,62	6,33	-	-
6285	2026-05-23 21:30:00	0,7	22,4	4,84	0,47	19,78	31,59	6,33	-	-
6286	2026-05-23 21:35:00	0,7	23,61	4,84	0,47	20,43	31,62	6,33	-	-
6287	2026-05-23 21:40:00	0,7	22,91	4,84	0,47	20,06	31,69	6,34	-	-
6288	2026-05-23 21:45:00	0,7	23,15	4,84	0,47	20,03	31,69	6,34	-	-
6289	2026-05-23 21:50:00	0,69	23,1	4,84	0,47	19,92	31,68	6,34	-	-
6290	2026-05-23 21:55:00	0,69	23,37	4,84	0,47	19,92	31,69	6,34	-	-
6291	2026-05-23 22:00:00	0,69	23,34	4,84	0,47	19,92	31,68	6,34	-	-
6292	2026-05-23 22:05:00	0,69	23,62	4,84	0,47	19,91	31,67	6,33	-	-
6293	2026-05-23 22:10:00	0,69	23,56	4,84	0,47	19,92	31,66	6,33	-	-
6294	2026-05-23 22:15:00	0,69	23,7	4,84	0,47	19,91	31,65	6,33	-	-
6295	2026-05-23 22:20:00	0,69	23,76	4,84	0,47	19,9	31,64	6,33	-	-
6296	2026-05-23 22:25:00	0,69	23,94	4,84	0,47	19,89	31,63	6,33	-	-
6297	2026-05-23 22:30:00	0,69	23,92	4,84	0,47	19,89	31,63	6,33	-	-
6298	2026-05-23 22:35:00	0,69	24,09	4,84	0,47	19,88	31,61	6,33	-	-
6299	2026-05-23 22:40:00	0,68	24,13	4,84	0,47	19,9	31,6	6,32	-	-
6300	2026-05-23 22:45:00	0,68	24,31	4,84	0,47	19,88	31,6	6,32	-	-
6301	2026-05-23 22:50:00	0,68	24,26	4,84	0,47	19,81	31,53	6,32	-	-
6302	2026-05-23 22:55:00	0,68	24,57	4,84	0,47	19,76	31,47	6,31	-	-
6303	2026-05-23 23:00:00	0,69	24,43	4,84	0,47	19,74	31,43	6,31	-	-
6304	2026-05-23 23:05:00	0,69	24,66	4,84	0,47	19,72	31,42	6,3	-	-
6305	2026-05-23 23:10:00	0,7	24,53	4,84	0,47	19,71	31,41	6,3	-	-
6306	2026-05-23 23:15:00	0,7	24,86	4,84	0,47	19,7	31,4	6,3	-	-
6307	2026-05-23 23:20:00	0,7	24,73	4,84	0,47	19,7	31,39	6,3	-	-
6308	2026-05-23 23:25:00	0,7	25,03	4,84	0,47	19,69	31,38	6,29	-	-
6309	2026-05-23 23:30:00	0,7	24,91	4,84	0,47	19,68	31,38	6,29	-	-
6310	2026-05-23 23:35:00	0,71	25,24	4,84	0,47	19,67	31,37	6,29	-	-
6311	2026-05-23 23:40:00	0,71	25,09	4,84	0,47	19,67	31,37	6,29	-	-
6312	2026-05-23 23:45:00	0,71	25,64	4,84	0,47	19,89	31,47	6,31	-	-
6313	2026-05-23 23:50:00	0,71	25,41	4,84	0,47	19,82	31,5	6,31	-	-
6314	2026-05-23 23:55:00	0,71	25,67	4,84	0,47	19,81	31,51	6,31	-	-
6315	2026-05-24 00:00:00	0,7	25,63	4,84	0,47	19,81	31,49	6,31	-	-
6316	2026-05-24 00:05:00	0,7	25,69	4,84	0,47	19,92	31,48	6,3	-	-
6317	2026-05-24 00:15:00	0,7	25,94	4,84	0,47	19,87	31,48	6,3	-	-
6318	2026-05-24 00:20:00	0,7	25,89	4,84	0,47	19,81	31,47	6,3	-	-
6319	2026-05-24 00:25:00	0,7	26,05	4,84	0,47	19,79	31,46	6,3	-	-
6320	2026-05-24 00:30:00	0,69	26,03	4,84	0,47	19,79	31,45	6,3	-	-
6321	2026-05-24 00:35:00	0,69	26,18	4,84	0,47	19,78	31,44	6,3	-	-
6322	2026-05-24 00:40:00	0,69	26,13	4,84	0,47	19,76	31,43	6,3	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6323	2026-05-24 00:45:00	0,69	26,32	4,84	0,47	19,75	31,43	6,29	-	-
6324	2026-05-24 00:50:00	0,69	26,26	4,84	0,47	19,98	31,42	6,29	-	-
6325	2026-05-24 00:55:00	0,69	26,39	4,84	0,47	19,92	31,37	6,29	-	-
6326	2026-05-24 01:00:00	0,69	26,29	4,84	0,47	19,66	31,3	6,28	-	-
6327	2026-05-24 01:05:00	0,69	26,54	4,84	0,47	19,63	31,26	6,28	-	-
6328	2026-05-24 01:10:00	0,7	26,35	4,84	0,47	19,62	31,23	6,27	-	-
6329	2026-05-24 01:15:00	0,7	26,57	4,84	0,47	19,6	31,22	6,27	-	-
6330	2026-05-24 01:20:00	0,7	26,47	4,84	0,47	19,92	31,21	6,27	-	-
6331	2026-05-24 01:25:00	0,7	26,7	4,84	0,47	19,86	31,21	6,27	-	-
6332	2026-05-24 01:30:00	0,71	26,63	4,84	0,47	19,58	31,21	6,27	-	-
6333	2026-05-24 01:35:00	0,71	26,84	4,84	0,47	19,58	31,2	6,27	-	-
6334	2026-05-24 01:40:00	0,71	26,72	4,84	0,47	19,56	31,19	6,27	-	-
6335	2026-05-24 01:45:00	0,71	26,95	4,84	0,47	19,56	31,18	6,27	-	-
6336	2026-05-24 01:50:00	0,71	27,38	4,84	0,47	19,97	31,25	6,28	-	-
6337	2026-05-24 01:55:00	0,71	27,25	4,84	0,47	19,69	31,32	6,28	-	-
6338	2026-05-24 02:00:00	0,71	27,17	4,84	0,47	19,71	31,32	6,28	-	-
6339	2026-05-24 02:05:00	0,71	27,4	4,84	0,47	19,7	31,32	6,28	-	-
6340	2026-05-24 02:10:00	0,71	27,37	4,84	0,47	19,69	31,31	6,28	-	-
6341	2026-05-24 02:15:00	0,7	27,43	4,84	0,47	19,69	31,29	6,28	-	-
6342	2026-05-24 02:20:00	0,7	27,4	4,84	0,47	19,69	31,28	6,28	-	-
6343	2026-05-24 02:25:00	0,7	27,54	4,84	0,47	19,68	31,27	6,28	-	-
6344	2026-05-24 02:30:00	0,7	27,5	4,84	0,47	19,75	31,27	6,28	-	-
6345	2026-05-24 02:35:00	0,7	27,74	4,84	0,47	19,7	31,26	6,28	-	-
6346	2026-05-24 02:40:00	0,7	27,55	4,84	0,47	19,68	31,25	6,28	-	-
6347	2026-05-24 02:45:00	0,7	27,73	4,84	0,47	19,67	31,23	6,28	-	-
6348	2026-05-24 02:50:00	0,7	27,67	4,84	0,47	19,75	31,22	6,28	-	-
6349	2026-05-24 02:55:00	0,7	27,79	4,84	0,47	19,72	31,21	6,28	-	-
6350	2026-05-24 03:00:00	0,69	27,77	4,84	0,47	19,67	31,2	6,28	-	-
6351	2026-05-24 03:05:00	0,69	27,9	4,84	0,47	19,58	31,11	6,26	-	-
6352	2026-05-24 03:10:00	0,69	27,71	4,84	0,47	19,55	31,06	6,26	-	-
6353	2026-05-24 03:15:00	0,7	27,87	4,84	0,47	19,52	31,02	6,26	-	-
6354	2026-05-24 03:20:00	0,7	27,73	4,84	0,47	19,5	31,01	6,26	-	-
6355	2026-05-24 03:25:00	0,7	28,03	4,84	0,47	19,5	31	6,26	-	-
6356	2026-05-24 03:30:00	0,71	27,86	4,84	0,47	19,5	30,98	6,26	-	-
6357	2026-05-24 03:35:00	0,71	28,11	4,84	0,47	19,48	30,96	6,25	-	-
6358	2026-05-24 03:40:00	0,71	28	4,84	0,47	19,48	30,96	6,26	-	-
6359	2026-05-24 03:45:00	0,71	28,21	4,84	0,47	19,47	30,95	6,26	-	-
6360	2026-05-24 03:50:00	0,71	28,07	4,84	0,47	19,47	30,95	6,26	-	-
6361	2026-05-24 03:55:00	0,72	29,79	4,84	0,47	20,51	30,96	6,26	-	-
6362	2026-05-24 04:00:00	0,72	28,4	4,84	0,47	19,65	31,06	6,27	-	-
6363	2026-05-24 04:05:00	0,71	28,59	4,84	0,47	19,6	31,08	6,27	-	-
6364	2026-05-24 04:10:00	0,71	28,47	4,84	0,47	19,6	31,07	6,27	-	-
6365	2026-05-24 04:15:00	0,71	28,68	4,84	0,47	19,59	31,06	6,27	-	-
6366	2026-05-24 04:20:00	0,71	28,6	4,84	0,47	19,68	31,06	6,27	-	-
6367	2026-05-24 04:25:00	0,7	28,74	4,84	0,47	19,64	31,06	6,27	-	-
6368	2026-05-24 04:30:00	0,7	28,69	4,84	0,47	19,59	31,04	6,27	-	-
6369	2026-05-24 04:35:00	0,7	28,79	4,84	0,47	19,58	31,02	6,27	-	-
6370	2026-05-24 04:40:00	0,7	28,78	4,84	0,47	19,58	31,01	6,27	-	-
6371	2026-05-24 04:45:00	0,7	28,86	4,84	0,47	19,57	31,01	6,27	-	-
6372	2026-05-24 04:50:00	0,7	28,83	4,84	0,47	19,57	31,01	6,27	-	-
6373	2026-05-24 04:55:00	0,7	28,98	4,84	0,47	19,56	31	6,27	-	-
6374	2026-05-24 05:00:00	0,7	28,87	4,84	0,47	19,57	30,98	6,27	-	-
6375	2026-05-24 05:05:00	0,7	28,97	4,84	0,47	19,56	30,96	6,27	-	-
6376	2026-05-24 05:10:00	0,69	28,96	4,84	0,47	19,56	30,91	6,27	-	-
6377	2026-05-24 05:15:00	0,69	29,06	4,84	0,47	19,49	30,84	6,26	-	-
6378	2026-05-24 05:20:00	0,7	28,85	4,84	0,47	19,45	30,8	6,26	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6379	2026-05-24 05:25:00	0,7	29,03	4,84	0,47	19,42	30,79	6,25	-	-
6380	2026-05-24 05:30:00	0,7	28,87	4,84	0,47	19,4	30,77	6,26	-	-
6381	2026-05-24 05:35:00	0,7	29,11	4,84	0,47	19,39	30,76	6,25	-	-
6382	2026-05-24 05:40:00	0,71	28,97	4,84	0,47	19,39	30,75	6,25	-	-
6383	2026-05-24 05:45:00	0,71	29,28	4,84	0,47	19,38	30,75	6,25	-	-
6384	2026-05-24 05:50:00	0,71	29,1	4,84	0,47	19,37	30,75	6,25	-	-
6385	2026-05-24 05:55:00	0,71	29,35	4,84	0,47	19,36	30,74	6,25	-	-
6386	2026-05-24 06:00:00	0,71	29,23	4,84	0,47	19,37	30,73	6,25	-	-
6387	2026-05-24 06:05:00	0,71	29,83	4,84	0,47	19,67	30,81	6,26	-	-
6388	2026-05-24 06:10:00	0,71	29,56	4,84	0,47	19,49	30,88	6,26	-	-
6389	2026-05-24 06:15:00	0,71	29,72	4,84	0,47	19,48	30,88	6,27	-	-
6390	2026-05-24 06:20:00	0,71	29,62	4,84	0,47	19,49	30,87	6,27	-	-
6391	2026-05-24 06:25:00	0,71	29,78	4,84	0,47	19,48	30,86	6,27	-	-
6392	2026-05-24 06:30:00	0,71	29,72	4,84	0,47	19,48	30,86	6,27	-	-
6393	2026-05-24 06:35:00	0,7	29,85	4,84	0,47	19,48	30,86	6,27	-	-
6394	2026-05-24 06:40:00	0,7	29,77	4,84	0,47	19,48	30,85	6,27	-	-
6395	2026-05-24 06:45:00	0,7	29,86	4,84	0,47	19,47	30,85	6,27	-	-
6396	2026-05-24 06:50:00	0,7	29,83	4,84	0,47	19,46	30,85	6,27	-	-
6397	2026-05-24 06:55:00	0,7	29,94	4,84	0,47	19,46	30,84	6,28	-	-
6398	2026-05-24 07:00:00	0,7	29,9	4,84	0,47	19,68	30,83	6,28	-	-
6399	2026-05-24 07:05:00	0,7	30,03	4,84	0,47	19,64	30,83	6,28	-	-
6400	2026-05-24 07:10:00	0,7	29,94	4,84	0,47	19,49	30,82	6,29	-	-
6401	2026-05-24 07:15:00	0,69	30,06	4,84	0,47	19,46	30,81	6,29	-	-
6402	2026-05-24 07:20:00	0,69	29,99	4,84	0,47	19,36	30,74	6,29	-	-
6403	2026-05-24 07:25:00	0,7	30,08	4,84	0,47	19,32	30,7	6,29	-	-
6404	2026-05-24 07:30:00	0,7	29,95	4,84	0,47	19,32	30,7	6,29	-	-
6405	2026-05-24 07:35:00	0,7	30,18	4,84	0,47	19,31	30,7	6,3	-	-
6406	2026-05-24 07:40:00	0,7	14,71	4,84	0,47	19,31	30,7	6,29	-	-
6407	2026-05-24 07:45:00	0,7	15	4,84	0,47	19,29	30,7	6,29	-	-
6408	2026-05-24 07:50:00	0,71	14,97	4,84	0,47	19,28	30,7	6,3	-	-
6409	2026-05-24 07:55:00	0,71	15,18	4,84	0,47	19,27	30,7	6,31	-	-
6410	2026-05-24 08:00:00	0,71	15,14	4,84	0,47	19,27	29,83	8,03	-	-
6411	2026-05-24 08:05:00	0,71	15,43	4,84	0,47	19,26	30,53	6,5	-	-
6412	2026-05-24 08:10:00	0,72	16,13	4,84	0,47	19,84	30,65	6,42	-	-
6413	2026-05-24 08:15:00	0,72	15,75	4,84	0,47	19,42	30,83	6,42	-	-
6414	2026-05-24 08:20:00	0,71	15,79	4,84	0,47	19,47	30,88	6,43	-	-
6415	2026-05-24 08:25:00	0,71	16	4,84	0,47	19,45	30,9	6,44	-	-
6416	2026-05-24 08:30:00	0,71	16,08	4,84	0,47	19,42	30,91	6,45	-	-
6417	2026-05-24 08:35:00	0,71	16,31	4,84	0,47	19,41	30,92	6,46	-	-
6418	2026-05-24 08:40:00	0,71	16,43	4,84	0,47	19,43	30,94	6,47	-	-
6419	2026-05-24 08:45:00	0,71	16,57	4,84	0,47	19,43	30,95	6,47	-	-
6420	2026-05-24 08:50:00	0,7	16,82	4,84	0,47	19,54	31	6,47	-	-
6421	2026-05-24 08:55:00	0,7	17	4,84	0,47	19,54	31	6,37	-	-
6422	2026-05-24 09:00:00	0,71	18,41	4,84	0,47	20,87	31,05	6,64	-	-
6423	2026-05-24 09:05:00	0,72	19,46	4,84	0,47	21,48	31,07	6,82	-	-
6424	2026-05-24 09:10:00	0,71	19,21	4,84	0,47	21,11	31,11	6,8	-	-
6425	2026-05-24 09:15:00	0,7	19,31	4,84	0,47	20,72	31,09	6,64	-	-
6426	2026-05-24 09:20:00	0,69	19,04	4,84	0,47	20,45	31,11	6,5	-	-
6427	2026-05-24 09:25:00	0,69	19,23	4,84	0,47	20,24	31,06	6,42	-	-
6428	2026-05-24 09:30:00	0,68	19,1	4,84	0,47	20,25	31,01	6,32	-	-
6429	2026-05-24 09:35:00	0,68	19,63	4,84	0,47	20,23	31	6,22	-	-
6430	2026-05-24 09:40:00	0,69	19,28	4,84	0,47	20,28	31	6,15	-	-
6431	2026-05-24 09:45:00	0,69	19,54	4,84	0,47	20,29	31,01	6,11	-	-
6432	2026-05-24 09:50:00	0,69	20,19	4,84	0,47	20,31	31,02	6,02	-	-
6433	2026-05-24 09:55:00	0,69	20,24	4,84	0,47	20,32	31,03	6,02	-	-
6434	2026-05-24 10:00:00	0,68	21,76	4,84	0,47	21,07	30,72	6,18	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6435	2026-05-24 10:05:00	0,7	22,16	4,84	0,47	21,31	31,03	6,58	-	-
6436	2026-05-24 10:10:00	0,72	20,62	4,84	0,47	21,03	31,11	6,77	-	-
6437	2026-05-24 10:15:00	0,72	20,67	4,84	0,47	20,67	31,14	6,81	-	-
6438	2026-05-24 10:20:00	0,7	20,68	4,84	0,47	20,94	31,21	6,69	-	-
6439	2026-05-24 10:25:00	0,69	20,89	4,84	0,47	20,75	31,27	6,52	-	-
6440	2026-05-24 10:30:00	0,69	20,62	4,84	0,47	20,65	31,31	6,34	-	-
6441	2026-05-24 10:35:00	0,69	20,8	4,84	0,47	20,61	31,32	6,19	-	-
6442	2026-05-24 10:40:00	0,68	20,62	4,84	0,47	20,47	31,36	6,1	-	-
6443	2026-05-24 10:45:00	0,68	20,81	4,84	0,47	20,43	31,37	6,02	-	-
6444	2026-05-24 10:50:00	0,68	20,91	4,84	0,47	20,4	31,39	5,97	-	-
6445	2026-05-24 10:55:00	0,68	20,91	4,84	0,47	20,38	31,43	5,94	-	-
6446	2026-05-24 11:00:00	0,68	20,55	4,84	0,47	20,32	31,46	5,92	-	-
6447	2026-05-24 11:05:00	0,68	20,71	4,84	0,47	20,3	31,48	5,9	-	-
6448	2026-05-24 11:10:00	0,7	20,67	4,84	0,47	20,78	31,5	6,48	-	-
6449	2026-05-24 11:15:00	0,72	21,06	4,84	0,47	20,76	31,53	6,9	-	-
6450	2026-05-24 11:20:00	0,7	20,84	4,84	0,47	20,58	31,55	6,86	-	-
6451	2026-05-24 11:25:00	0,68	21,14	4,84	0,47	20,47	31,59	6,68	-	-
6452	2026-05-24 11:30:00	0,67	20,61	4,84	0,47	20,09	31,64	6,64	-	-
6453	2026-05-24 11:35:00	0,69	20,88	4,84	0,47	20,01	31,65	6,85	-	-
6454	2026-05-24 11:40:00	0,7	21,01	4,84	0,47	20,35	31,67	6,99	-	-
6455	2026-05-24 11:45:00	0,71	21,31	4,84	0,47	20,56	31,69	7,07	-	-
6456	2026-05-24 11:50:00	0,72	28,62	4,84	0,47	20,8	31,68	7,1	-	-
6457	2026-05-24 11:55:00	0,72	23,32	4,84	0,47	20,81	31,7	7,13	-	-
6458	2026-05-24 12:00:00	0,73	24,06	4,84	0,47	21,05	31,73	7,15	-	-
6459	2026-05-24 12:05:00	0,73	22,7	4,84	0,47	19,76	31,74	7,16	-	-
6460	2026-05-24 12:10:00	0,74	23,61	4,84	0,47	21,15	31,77	7,17	-	-
6461	2026-05-24 12:15:00	0,74	25,91	4,84	0,47	21,29	31,78	7,18	-	-
6462	2026-05-24 12:20:00	0,74	24,99	4,84	0,47	21,14	31,81	7,18	-	-
6463	2026-05-24 12:25:00	0,75	25,64	4,84	0,47	21,94	31,84	7,19	-	-
6464	2026-05-24 12:30:00	0,75	25,36	4,84	0,47	21,24	31,91	7,2	-	-
6465	2026-05-24 12:35:00	0,75	25,88	4,84	0,47	21,38	31,95	7,21	-	-
6466	2026-05-24 12:40:00	0,74	25,67	4,84	0,47	20,92	31,98	7,21	-	-
6467	2026-05-24 12:45:00	0,74	26,01	4,84	0,47	20,85	31,99	7,21	-	-
6468	2026-05-24 12:50:00	0,74	26,19	4,84	0,47	20,74	32	7,21	-	-
6469	2026-05-24 12:55:00	0,74	26,74	4,84	0,47	20,77	32,04	7,22	-	-
6470	2026-05-24 13:00:00	0,74	26,94	4,84	0,47	20,78	32,08	7,22	-	-
6471	2026-05-24 13:05:00	0,74	27,38	4,84	0,47	20,9	32,09	7,22	-	-
6472	2026-05-24 13:10:00	0,74	27,49	4,84	0,47	20,65	32,14	7,22	-	-
6473	2026-05-24 13:15:00	0,73	28,05	4,84	0,47	20,73	32,15	7,22	-	-
6474	2026-05-24 13:20:00	0,73	28,19	4,84	0,47	20,76	32,16	7,22	-	-
6475	2026-05-24 13:25:00	0,73	28,62	4,84	0,47	20,7	32,18	7,22	-	-
6476	2026-05-24 13:30:00	0,73	28,63	4,84	0,47	20,55	32,2	7,22	-	-
6477	2026-05-24 13:35:00	0,73	29,16	4,84	0,47	20,39	32,2	7,22	-	-
6478	2026-05-24 13:40:00	0,73	29,45	4,84	0,47	20,55	32,2	7,21	-	-
6479	2026-05-24 13:45:00	0,73	36,39	4,84	0,47	20,96	32,18	7,22	-	-
6480	2026-05-24 13:50:00	0,73	34,12	4,84	0,47	21,21	32,18	7,21	-	-
6481	2026-05-24 13:55:00	0,73	32,89	4,84	0,47	20,85	32,2	7,21	-	-
6482	2026-05-24 14:00:00	0,73	31,32	4,84	0,47	21,07	32,21	7,21	-	-
6483	2026-05-24 14:05:00	0,74	33,13	4,84	0,47	21,14	32,23	7,21	-	-
6484	2026-05-24 14:10:00	0,74	32,19	4,84	0,47	21,03	32,25	7,21	-	-
6485	2026-05-24 14:15:00	0,74	32,09	4,84	0,47	20,72	32,25	7,21	-	-
6486	2026-05-24 14:20:00	0,74	17,72	4,84	0,47	20,45	32,25	7,2	-	-
6487	2026-05-24 14:25:00	0,74	16,77	4,84	0,47	20,89	32,27	7,21	-	-
6488	2026-05-24 14:30:00	0,75	18,19	4,84	0,47	22,69	32,3	7,21	-	-
6489	2026-05-24 14:35:00	0,75	16,49	4,84	0,47	20,94	32,3	7,21	-	-
6490	2026-05-24 14:40:00	0,75	16,46	4,84	0,47	20,56	32,34	7,21	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6491	2026-05-24 14:45:00	0,74	16	4,84	0,47	20,11	32,36	7,21	-	-
6492	2026-05-24 14:50:00	0,74	15,72	4,84	0,47	19,38	32,36	7,21	-	-
6493	2026-05-24 14:55:00	0,74	15,64	4,84	0,47	18,98	32,36	7,21	-	-
6494	2026-05-24 15:00:00	0,74	15,94	4,84	0,47	18,88	32,4	7,2	-	-
6495	2026-05-24 15:05:00	0,73	16,28	4,84	0,47	18,77	32,41	7,2	-	-
6496	2026-05-24 15:10:00	0,73	16,53	4,84	0,47	18,68	32,41	7,2	-	-
6497	2026-05-24 15:15:00	0,73	17,09	4,84	0,47	18,65	32,43	7,19	-	-
6498	2026-05-24 15:20:00	0,73	17,33	4,84	0,47	18,65	32,47	7,19	-	-
6499	2026-05-24 15:25:00	0,73	17,94	4,84	0,47	18,62	32,5	7,19	-	-
6500	2026-05-24 15:30:00	0,73	18,2	4,84	0,47	18,58	32,54	7,19	-	-
6501	2026-05-24 15:35:00	0,73	18,72	4,84	0,47	18,56	32,55	7,18	-	-
6502	2026-05-24 15:40:00	0,72	19,02	4,84	0,47	18,55	32,56	7,18	-	-
6503	2026-05-24 15:45:00	0,72	19,79	4,84	0,47	18,57	32,57	7,18	-	-
6504	2026-05-24 15:50:00	0,72	20,16	4,84	0,47	18,61	32,56	7,18	-	-
6505	2026-05-24 15:55:00	0,72	21,27	4,84	0,47	18,61	32,57	7,18	-	-
6506	2026-05-24 16:00:00	0,72	21,05	4,84	0,47	18,56	32,57	7,18	-	-
6507	2026-05-24 16:05:00	0,73	21,8	4,84	0,47	18,56	32,58	7,18	-	-
6508	2026-05-24 16:10:00	0,73	21,84	4,84	0,47	18,55	32,59	7,18	-	-
6509	2026-05-24 16:15:00	0,73	22,11	4,84	0,47	18,53	32,61	7,17	-	-
6510	2026-05-24 16:20:00	0,73	22,41	4,84	0,47	18,53	32,61	7,17	-	-
6511	2026-05-24 16:25:00	0,73	23,2	4,84	0,47	18,5	32,61	7,17	-	-
6512	2026-05-24 16:30:00	0,73	23,11	4,84	0,47	18,5	32,61	7,17	-	-
6513	2026-05-24 16:35:00	0,74	23,82	4,84	0,47	18,47	32,63	7,17	-	-
6514	2026-05-24 16:40:00	0,74	24,05	4,84	0,47	18,77	32,61	7,17	-	-
6515	2026-05-24 16:45:00	0,74	24,27	4,84	0,47	18,56	32,64	7,17	-	-
6516	2026-05-24 16:50:00	0,73	24,53	4,84	0,47	18,58	32,66	7,17	-	-
6517	2026-05-24 16:55:00	0,73	24,85	4,84	0,47	18,57	32,68	7,17	-	-
6518	2026-05-24 17:00:00	0,73	25,06	4,84	0,47	18,62	32,7	7,16	-	-
6519	2026-05-24 17:05:00	0,73	25,35	4,84	0,47	18,6	32,71	7,16	-	-
6520	2026-05-24 17:10:00	0,73	25,57	4,84	0,47	18,55	32,71	7,16	-	-
6521	2026-05-24 17:15:00	0,72	25,84	4,84	0,47	18,54	32,72	7,16	-	-
6522	2026-05-24 17:20:00	0,72	25,99	4,84	0,47	18,53	32,73	7,16	-	-
6523	2026-05-24 17:25:00	0,72	26,29	4,84	0,47	18,52	32,73	7,16	-	-
6524	2026-05-24 17:30:00	0,72	26,4	4,84	0,47	18,54	32,73	7,16	-	-
6525	2026-05-24 17:35:00	0,72	26,69	4,84	0,47	18,52	32,73	7,16	-	-
6526	2026-05-24 17:40:00	0,72	26,8	4,84	0,47	18,54	32,74	7,16	-	-
6527	2026-05-24 17:45:00	0,72	27,1	4,84	0,47	18,52	32,73	7,16	-	-
6528	2026-05-24 17:50:00	0,72	27,27	4,84	0,47	18,47	32,73	7,16	-	-
6529	2026-05-24 17:55:00	0,72	27,45	4,84	0,47	18,37	32,71	7,15	-	-
6530	2026-05-24 18:00:00	0,72	27,51	4,84	0,47	18,37	32,68	7,15	-	-
6531	2026-05-24 18:05:00	0,72	27,99	4,84	0,47	18,37	32,66	7,16	-	-
6532	2026-05-24 18:10:00	0,72	28,1	4,84	0,47	18,4	32,66	7,15	-	-
6533	2026-05-24 18:15:00	0,72	28,59	4,84	0,47	18,4	32,66	7,15	-	-
6534	2026-05-24 18:20:00	0,73	28,64	4,84	0,47	18,41	32,64	7,15	-	-
6535	2026-05-24 18:25:00	0,73	29,32	4,84	0,47	18,41	32,63	7,15	-	-
6536	2026-05-24 18:30:00	0,73	29,07	4,84	0,47	18,44	32,61	7,15	-	-
6537	2026-05-24 18:35:00	0,73	29,65	4,84	0,47	18,42	32,61	7,15	-	-
6538	2026-05-24 18:40:00	0,73	29,43	4,84	0,47	18,4	32,61	7,15	-	-
6539	2026-05-24 18:45:00	0,74	30,51	4,84	0,47	18,92	32,61	7,15	-	-
6540	2026-05-24 18:50:00	0,74	29,93	4,84	0,47	18,49	32,66	7,15	-	-
6541	2026-05-24 18:55:00	0,74	30,23	4,84	0,47	18,46	32,66	7,15	-	-
6542	2026-05-24 19:00:00	0,73	30,41	4,84	0,47	18,48	32,68	7,15	-	-
6543	2026-05-24 19:05:00	0,73	30,61	4,84	0,47	18,48	32,68	7,15	-	-
6544	2026-05-24 19:10:00	0,73	30,77	4,84	0,47	18,47	32,68	7,15	-	-
6545	2026-05-24 19:15:00	0,73	31,01	4,84	0,47	18,46	32,66	7,15	-	-
6546	2026-05-24 19:20:00	0,73	31,11	4,84	0,47	18,47	32,66	7,15	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6547	2026-05-24 19:25:00	0,73	31,29	4,84	0,47	18,46	32,66	7,15	-	-
6548	2026-05-24 19:30:00	0,72	31,39	4,84	0,47	18,45	32,66	7,15	-	-
6549	2026-05-24 19:35:00	0,72	31,64	4,84	0,47	18,44	32,66	7,15	-	-
6550	2026-05-24 19:40:00	0,72	31,72	4,84	0,47	18,44	32,66	7,14	-	-
6551	2026-05-24 19:45:00	0,72	31,99	4,84	0,47	18,43	32,65	7,14	-	-
6552	2026-05-24 19:50:00	0,72	32,04	4,84	0,47	18,45	32,65	7,14	-	-
6553	2026-05-24 19:55:00	0,72	32,31	4,84	0,47	18,44	32,63	7,14	-	-
6554	2026-05-24 20:00:00	0,72	32,28	4,84	0,47	18,35	32,58	7,15	-	-
6555	2026-05-24 20:05:00	0,72	32,44	4,84	0,47	18,28	32,52	7,15	-	-
6556	2026-05-24 20:10:00	0,72	32,48	4,84	0,47	18,29	32,45	7,15	-	-
6557	2026-05-24 20:15:00	0,73	32,82	4,84	0,47	18,29	32,41	7,15	-	-
6558	2026-05-24 20:20:00	0,73	32,83	4,84	0,47	18,3	32,41	7,15	-	-
6559	2026-05-24 20:25:00	0,73	33,31	4,84	0,47	18,35	32,41	7,15	-	-
6560	2026-05-24 20:30:00	0,74	33,39	4,84	0,47	18,36	32,41	7,15	-	-
6561	2026-05-24 20:35:00	0,74	33,8	4,84	0,47	18,31	32,41	7,15	-	-
6562	2026-05-24 20:40:00	0,74	33,54	4,84	0,47	18,31	32,4	7,15	-	-
6563	2026-05-24 20:45:00	0,74	34,01	4,84	0,47	18,31	32,38	7,15	-	-
6564	2026-05-24 20:50:00	0,74	33,94	4,84	0,47	18,31	32,36	7,14	-	-
6565	2026-05-24 20:55:00	0,74	34,48	4,84	0,47	18,51	32,46	7,14	-	-
6566	2026-05-24 21:00:00	0,74	34,56	4,84	0,47	18,4	32,52	7,14	-	-
6567	2026-05-24 21:05:00	0,74	34,79	4,84	0,47	18,4	32,52	7,14	-	-
6568	2026-05-24 21:10:00	0,74	34,86	4,84	0,47	18,42	32,5	7,14	-	-
6569	2026-05-24 21:15:00	0,74	35,06	4,84	0,47	18,4	32,5	7,14	-	-
6570	2026-05-24 21:20:00	0,73	35,15	4,84	0,47	18,43	32,49	7,14	-	-
6571	2026-05-24 21:25:00	0,73	35,36	4,84	0,47	18,41	32,48	7,14	-	-
6572	2026-05-24 21:30:00	0,73	35,5	4,84	0,47	18,4	32,47	7,14	-	-
6573	2026-05-24 21:35:00	0,73	35,62	4,84	0,47	18,39	32,45	7,14	-	-
6574	2026-05-24 21:40:00	0,73	35,71	4,84	0,47	18,38	32,45	7,14	-	-
6575	2026-05-24 21:45:00	0,73	35,93	4,84	0,47	18,37	32,43	7,14	-	-
6576	2026-05-24 21:50:00	0,73	35,99	4,84	0,47	18,4	32,41	7,14	-	-
6577	2026-05-24 21:55:00	0,73	36,23	4,84	0,47	18,38	32,41	7,14	-	-
6578	2026-05-24 22:00:00	0,72	36,29	4,84	0,47	18,37	32,41	7,14	-	-
6579	2026-05-24 22:05:00	0,72	36,45	4,84	0,47	18,33	32,36	7,14	-	-
6580	2026-05-24 22:10:00	0,72	36,3	4,84	0,47	18,26	32,3	7,14	-	-
6581	2026-05-24 22:15:00	0,73	36,53	4,84	0,47	18,24	32,25	7,14	-	-
6582	2026-05-24 22:20:00	0,73	36,62	4,84	0,47	18,24	32,25	7,14	-	-
6583	2026-05-24 22:25:00	0,73	36,84	4,84	0,47	18,25	32,23	7,14	-	-
6584	2026-05-24 22:30:00	0,73	36,86	4,84	0,47	18,26	32,22	7,14	-	-
6585	2026-05-24 22:35:00	0,74	37,2	4,84	0,47	18,27	32,2	7,14	-	-
6586	2026-05-24 22:40:00	0,74	37,19	4,84	0,47	18,28	32,2	7,14	-	-
6587	2026-05-24 22:45:00	0,74	37,49	4,84	0,47	18,26	32,2	7,14	-	-
6588	2026-05-24 22:50:00	0,74	37,58	4,84	0,47	18,27	32,2	7,14	-	-
6589	2026-05-24 22:55:00	0,74	37,91	4,84	0,47	18,26	32,18	7,14	-	-
6590	2026-05-24 23:00:00	0,74	38,46	4,84	0,47	18,62	32,22	7,14	-	-
6591	2026-05-24 23:05:00	0,74	38,26	4,84	0,47	18,35	32,29	7,14	-	-
6592	2026-05-24 23:10:00	0,74	38,32	4,84	0,47	18,33	32,3	7,14	-	-
6593	2026-05-24 23:15:00	0,74	38,53	4,84	0,47	18,34	32,3	7,14	-	-
6594	2026-05-24 23:20:00	0,74	38,64	4,84	0,47	18,34	32,3	7,14	-	-
6595	2026-05-24 23:25:00	0,73	38,81	4,84	0,47	18,33	32,29	7,14	-	-
6596	2026-05-24 23:30:00	0,73	38,84	4,84	0,47	18,33	32,27	7,14	-	-
6597	2026-05-24 23:35:00	0,73	38,99	4,84	0,47	18,32	32,25	7,14	-	-
6598	2026-05-24 23:40:00	0,73	39,04	4,84	0,47	18,35	32,25	7,13	-	-
6599	2026-05-24 23:45:00	0,73	39,26	4,84	0,47	18,33	32,25	7,13	-	-
6600	2026-05-24 23:50:00	0,73	39,33	4,84	0,47	18,32	32,25	7,14	-	-
6601	2026-05-24 23:55:00	0,72	39,56	4,84	0,47	18,32	32,24	7,13	-	-
6602	2026-05-25 00:00:00	0,72	39,55	4,84	0,47	18,32	32,23	7,13	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6603	2026-05-25 00:05:00	0,72	39,79	4,84	0,47	18,32	32,21	7,13	-	-
6604	2026-05-25 00:15:00	0,72	39,9	4,84	0,47	18,24	32,14	7,13	-	-
6605	2026-05-25 00:20:00	0,72	39,87	4,84	0,47	18,2	32,08	7,13	-	-
6606	2026-05-25 00:25:00	0,72	39,91	4,84	0,47	18,19	32,04	7,13	-	-
6607	2026-05-25 00:30:00	0,73	39,91	4,84	0,47	18,21	32,04	7,13	-	-
6608	2026-05-25 00:35:00	0,73	40,2	4,84	0,47	18,21	32,02	7,13	-	-
6609	2026-05-25 00:40:00	0,73	40,19	4,84	0,47	18,22	32,02	7,13	-	-
6610	2026-05-25 00:45:00	0,74	40,46	4,84	0,47	18,21	31,99	7,13	-	-
6611	2026-05-25 00:50:00	0,74	40,55	4,84	0,47	18,23	31,99	7,13	-	-
6612	2026-05-25 00:55:00	0,74	40,79	4,84	0,47	18,21	31,99	7,13	-	-
6613	2026-05-25 01:00:00	0,74	40,71	4,84	0,47	18,22	31,99	7,13	-	-
6614	2026-05-25 01:05:00	0,74	42,55	4,84	0,47	19	31,99	7,13	-	-
6615	2026-05-25 01:10:00	0,74	41,28	4,84	0,47	18,33	32,08	7,13	-	-
6616	2026-05-25 01:15:00	0,74	41,48	4,84	0,47	18,28	32,09	7,13	-	-
6617	2026-05-25 01:20:00	0,74	41,5	4,84	0,47	18,28	32,09	7,13	-	-
6618	2026-05-25 01:25:00	0,73	41,66	4,84	0,47	18,28	32,09	7,13	-	-
6619	2026-05-25 01:30:00	0,73	41,7	4,84	0,47	18,32	32,09	7,13	-	-
6620	2026-05-25 01:35:00	0,73	41,92	4,84	0,47	18,3	32,09	7,13	-	-
6621	2026-05-25 01:40:00	0,73	41,98	4,84	0,47	18,3	32,08	7,13	-	-
6622	2026-05-25 01:45:00	0,73	42,14	4,84	0,47	18,28	32,06	7,13	-	-
6623	2026-05-25 01:50:00	0,73	42,1	4,84	0,47	18,27	32,05	7,13	-	-
6624	2026-05-25 01:55:00	0,72	42,3	4,84	0,47	18,26	32,04	7,13	-	-
6625	2026-05-25 02:00:00	0,72	42,36	4,84	0,47	18,29	32,04	7,13	-	-
6626	2026-05-25 02:05:00	0,72	42,63	4,84	0,47	18,26	32,02	7,13	-	-
6627	2026-05-25 02:10:00	0,72	42,59	4,84	0,47	18,26	32,02	7,13	-	-
6628	2026-05-25 02:15:00	0,72	42,75	4,84	0,47	18,25	32	7,13	-	-
6629	2026-05-25 02:20:00	0,72	42,69	4,84	0,47	18,23	31,94	7,13	-	-
6630	2026-05-25 02:25:00	0,72	42,71	4,84	0,47	18,16	31,87	7,13	-	-
6631	2026-05-25 02:30:00	0,72	42,71	4,84	0,47	18,15	31,83	7,13	-	-
6632	2026-05-25 02:35:00	0,73	42,89	4,84	0,47	18,14	31,81	7,13	-	-
6633	2026-05-25 02:40:00	0,73	42,91	4,84	0,47	18,15	31,79	7,13	-	-
6634	2026-05-25 02:45:00	0,73	43	4,84	0,47	18,15	31,78	7,13	-	-
6635	2026-05-25 02:50:00	0,73	43,07	4,84	0,47	18,15	31,78	7,12	-	-
6636	2026-05-25 02:55:00	0,74	43,31	4,84	0,47	18,15	31,78	7,12	-	-
6637	2026-05-25 03:00:00	0,74	43,34	4,84	0,47	18,16	31,77	7,12	-	-
6638	2026-05-25 03:05:00	0,74	43,49	4,84	0,47	18,16	31,74	7,13	-	-
6639	2026-05-25 03:10:00	0,74	43,51	4,84	0,47	18,17	31,73	7,12	-	-
6640	2026-05-25 03:15:00	0,74	44,17	4,84	0,47	18,36	31,83	7,13	-	-
6641	2026-05-25 03:20:00	0,74	44,12	4,84	0,47	18,23	31,88	7,13	-	-
6642	2026-05-25 03:25:00	0,74	44,12	4,84	0,47	18,23	31,88	7,13	-	-
6643	2026-05-25 03:30:00	0,74	43,94	4,84	0,47	18,23	31,88	7,13	-	-
6644	2026-05-25 03:35:00	0,73	44,14	4,84	0,47	18,23	31,85	7,13	-	-
6645	2026-05-25 03:40:00	0,73	44,14	4,84	0,47	18,23	31,84	7,12	-	-
6646	2026-05-25 03:45:00	0,73	44,25	4,84	0,47	18,22	31,84	7,12	-	-
6647	2026-05-25 03:50:00	0,73	44,35	4,84	0,47	18,22	31,83	7,12	-	-
6648	2026-05-25 03:55:00	0,72	44,54	4,84	0,47	18,22	31,82	7,12	-	-
6649	2026-05-25 04:00:00	0,72	44,53	4,84	0,47	18,22	31,8	7,12	-	-
6650	2026-05-25 04:05:00	0,72	44,61	4,84	0,47	18,22	31,79	7,12	-	-
6651	2026-05-25 04:10:00	0,72	44,67	4,84	0,47	18,21	31,78	7,12	-	-
6652	2026-05-25 04:15:00	0,72	44,82	4,84	0,47	18,2	31,78	7,12	-	-
6653	2026-05-25 04:20:00	0,72	44,92	4,84	0,47	18,21	31,77	7,12	-	-
6654	2026-05-25 04:25:00	0,72	45,08	4,84	0,47	18,2	31,74	7,12	-	-
6655	2026-05-25 04:30:00	0,72	44,95	4,84	0,47	18,14	31,63	7,12	-	-
6656	2026-05-25 04:35:00	0,72	44,95	4,84	0,47	18,11	31,58	7,12	-	-
6657	2026-05-25 04:40:00	0,72	44,93	4,84	0,47	18,1	31,53	7,12	-	-
6658	2026-05-25 04:45:00	0,72	45,05	4,84	0,47	18,09	31,53	7,12	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6659	2026-05-25 04:50:00	0,73	45,06	4,84	0,47	18,1	31,52	7,12	-	-
6660	2026-05-25 04:55:00	0,73	45,17	4,84	0,47	18,1	31,5	7,12	-	-
6661	2026-05-25 05:00:00	0,73	45,25	4,84	0,47	18,1	31,49	7,12	-	-
6662	2026-05-25 05:05:00	0,73	45,39	4,84	0,47	18,1	31,48	7,11	-	-
6663	2026-05-25 05:10:00	0,74	45,38	4,84	0,47	18,11	31,48	7,11	-	-
6664	2026-05-25 05:15:00	0,74	45,78	4,84	0,47	18,1	31,47	7,11	-	-
6665	2026-05-25 05:20:00	0,74	46,54	4,84	0,47	18,55	31,5	7,12	-	-
6666	2026-05-25 05:25:00	0,74	45,99	4,84	0,47	18,19	31,59	7,12	-	-
6667	2026-05-25 05:30:00	0,74	45,97	4,84	0,47	18,17	31,62	7,12	-	-
6668	2026-05-25 05:35:00	0,73	46,17	4,84	0,47	18,17	31,6	7,12	-	-
6669	2026-05-25 05:40:00	0,73	46,26	4,84	0,47	18,17	31,59	7,12	-	-
6670	2026-05-25 05:45:00	0,73	46,34	4,84	0,47	18,17	31,58	7,12	-	-
6671	2026-05-25 05:50:00	0,73	46,38	4,84	0,47	18,16	31,58	7,11	-	-
6672	2026-05-25 05:55:00	0,73	46,51	4,84	0,47	18,16	31,57	7,11	-	-
6673	2026-05-25 06:00:00	0,72	46,53	4,84	0,47	18,19	31,54	7,11	-	-
6674	2026-05-25 06:05:00	0,72	46,61	4,84	0,47	18,17	31,54	7,11	-	-
6675	2026-05-25 06:10:00	0,72	46,66	4,84	0,47	18,15	31,53	7,11	-	-
6676	2026-05-25 06:15:00	0,72	46,82	4,84	0,47	18,15	31,53	7,11	-	-
6677	2026-05-25 06:20:00	0,72	46,76	4,84	0,47	18,16	31,52	7,11	-	-
6678	2026-05-25 06:25:00	0,72	46,89	4,84	0,47	18,15	31,51	7,11	-	-
6679	2026-05-25 06:30:00	0,72	46,93	4,84	0,47	18,14	31,5	7,11	-	-
6680	2026-05-25 06:35:00	0,72	47	4,84	0,47	18,1	31,42	7,11	-	-
6681	2026-05-25 06:40:00	0,72	46,85	4,84	0,47	18,07	31,35	7,11	-	-
6682	2026-05-25 06:45:00	0,72	46,89	4,84	0,47	18,05	31,32	7,11	-	-
6683	2026-05-25 06:50:00	0,72	46,95	4,84	0,47	18,09	31,32	7,11	-	-
6684	2026-05-25 06:55:00	0,72	47,07	4,84	0,47	18,07	31,32	7,11	-	-
6685	2026-05-25 07:00:00	0,73	47,03	4,84	0,47	18,06	31,33	7,11	-	-
6686	2026-05-25 07:05:00	0,72	26,74	4,84	0,47	18,1	31,34	7,05	-	-
6687	2026-05-25 07:10:00	0,72	27,01	4,84	0,47	18,11	31,36	7,07	-	-
6688	2026-05-25 07:15:00	0,73	27,55	4,84	0,47	18,11	31,36	7,09	-	-
6689	2026-05-25 07:20:00	0,73	27,69	4,84	0,47	18,12	31,36	7,1	-	-
6690	2026-05-25 07:25:00	0,73	28,24	4,84	0,47	18,12	31,36	7,1	-	-
6691	2026-05-25 07:30:00	0,73	6,7	4,84	0,47	18,22	31,44	7,11	-	-
6692	2026-05-25 07:35:00	0,73	12,36	4,84	0,47	18,17	31,49	7,11	-	-
6693	2026-05-25 07:40:00	0,73	12,6	4,84	0,47	18,22	31,52	7,12	-	-
6694	2026-05-25 07:45:00	0,73	12,99	4,84	0,47	18,21	31,53	7,12	-	-
6695	2026-05-25 07:50:00	0,73	13,33	4,84	0,47	18,19	31,53	7,12	-	-
6696	2026-05-25 07:55:00	0,72	13,77	4,84	0,47	18,19	31,53	7,12	-	-
6697	2026-05-25 08:00:00	0,72	14,11	4,84	0,47	18,19	31,54	7,12	-	-
6698	2026-05-25 08:05:00	0,72	14,55	4,84	0,47	18,19	31,55	7,13	-	-
6699	2026-05-25 08:10:00	0,72	14,88	4,84	0,47	18,19	31,16	7,01	-	-
6700	2026-05-25 08:15:00	0,72	15,4	4,84	0,47	18,19	31,06	7,3	-	-
6701	2026-05-25 08:20:00	0,72	15,78	4,84	0,47	18,22	31,5	7,16	-	-
6702	2026-05-25 08:25:00	0,72	16,26	4,84	0,47	18,21	31,57	7,14	-	-
6703	2026-05-25 08:30:00	0,72	16,61	4,84	0,47	19,02	31,58	7,13	-	-
6704	2026-05-25 08:35:00	0,72	17,01	4,84	0,47	18,93	31,58	7,13	-	-
6705	2026-05-25 08:40:00	0,71	17,38	4,84	0,47	18,18	31,58	7,13	-	-
6706	2026-05-25 08:45:00	0,71	17,71	4,84	0,47	18,12	31,52	7,12	-	-
6707	2026-05-25 08:50:00	0,71	18,05	4,84	0,47	18,13	31,48	7,11	-	-
6708	2026-05-25 08:55:00	0,72	18,51	4,84	0,47	18,11	31,48	7,11	-	-
6709	2026-05-25 09:00:00	0,72	18,85	4,84	0,47	18,13	31,5	7,11	-	-
6710	2026-05-25 09:05:00	0,72	19,28	4,84	0,47	18,11	31,51	7,11	-	-
6711	2026-05-25 09:10:00	0,72	19,55	4,84	0,47	18,12	31,53	7,11	-	-
6712	2026-05-25 09:15:00	0,72	20,03	4,84	0,47	18,11	31,53	7,1	-	-
6713	2026-05-25 09:20:00	0,73	20,41	4,84	0,47	18,12	31,53	7,1	-	-
6714	2026-05-25 09:25:00	0,73	20,82	4,84	0,47	18,13	31,54	7,1	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6715	2026-05-25 09:30:00	0,73	21,08	4,84	0,47	18,13	31,55	7,1	-	-
6716	2026-05-25 09:35:00	0,73	22,08	4,84	0,47	18,4	31,59	7,11	-	-
6717	2026-05-25 09:40:00	0,73	22,08	4,84	0,47	18,19	31,67	7,12	-	-
6718	2026-05-25 09:45:00	0,73	22,61	4,84	0,47	18,19	31,69	7,12	-	-
6719	2026-05-25 09:50:00	0,72	22,99	4,84	0,47	18,26	31,68	7,12	-	-
6720	2026-05-25 09:55:00	0,72	23,33	4,84	0,47	18,25	31,68	7,11	-	-
6721	2026-05-25 10:00:00	0,72	23,59	4,84	0,47	18,19	31,7	7,11	-	-
6722	2026-05-25 10:05:00	0,72	23,91	4,84	0,47	18,18	31,71	7,1	-	-
6723	2026-05-25 10:10:00	0,71	24,04	4,84	0,47	18,18	31,71	7,1	-	-
6724	2026-05-25 10:15:00	0,71	24,47	4,84	0,47	18,18	31,72	7,09	-	-
6725	2026-05-25 10:20:00	0,71	24,63	4,84	0,47	18,2	31,73	7,09	-	-
6726	2026-05-25 10:25:00	0,71	24,89	4,84	0,47	18,18	31,73	7,09	-	-
6727	2026-05-25 10:30:00	0,71	25,09	4,84	0,47	18,19	31,73	7,08	-	-
6728	2026-05-25 10:35:00	0,71	25,42	4,84	0,47	18,18	31,73	7,08	-	-
6729	2026-05-25 10:40:00	0,7	25,63	4,84	0,47	18,17	31,75	7,08	-	-
6730	2026-05-25 10:45:00	0,7	12,36	4,84	0,47	18,16	31,74	7,08	-	-
6731	2026-05-25 10:50:00	0,7	12,54	4,84	0,47	18,15	31,73	7,07	-	-
6732	2026-05-25 10:55:00	0,7	12,83	4,84	0,47	18,11	31,73	7,06	-	-
6733	2026-05-25 11:00:00	0,7	12,98	4,84	0,47	18,13	31,73	7,06	-	-
6734	2026-05-25 11:05:00	0,71	13,41	4,84	0,47	18,11	31,73	7,06	-	-
6735	2026-05-25 11:10:00	0,71	13,63	4,84	0,47	18,17	31,73	7,06	-	-
6736	2026-05-25 11:15:00	0,71	13,9	4,84	0,47	18,14	31,73	7,06	-	-
6737	2026-05-25 11:20:00	0,71	14,17	4,84	0,47	18,1	31,74	7,06	-	-
6738	2026-05-25 11:25:00	0,71	14,55	4,84	0,47	18,1	31,74	7,05	-	-
6739	2026-05-25 11:30:00	0,72	14,8	4,84	0,47	18,1	31,75	7,05	-	-
6740	2026-05-25 11:35:00	0,72	15,21	4,84	0,47	18,1	31,75	7,05	-	-
6741	2026-05-25 11:40:00	0,72	16,73	4,84	0,47	18,76	31,77	7,06	-	-
6742	2026-05-25 11:45:00	0,72	16,12	4,84	0,47	18,22	31,77	7,07	-	-
6743	2026-05-25 11:50:00	0,72	16,4	4,84	0,47	18,22	31,78	7,07	-	-
6744	2026-05-25 11:55:00	0,72	16,88	4,84	0,47	18,2	31,81	7,07	-	-
6745	2026-05-25 12:00:00	0,71	17,23	4,84	0,47	18,27	31,82	7,07	-	-
6746	2026-05-25 12:05:00	0,71	17,68	4,84	0,47	18,25	31,83	7,07	-	-
6747	2026-05-25 12:10:00	0,71	17,99	4,84	0,47	18,18	31,83	7,06	-	-
6748	2026-05-25 12:15:00	0,71	18,34	4,84	0,47	18,17	31,84	7,06	-	-
6749	2026-05-25 12:20:00	0,71	18,61	4,84	0,47	18,17	31,85	7,06	-	-
6750	2026-05-25 12:25:00	0,7	19,04	4,84	0,47	18,16	31,87	7,06	-	-
6751	2026-05-25 12:30:00	0,7	19,3	4,84	0,47	18,17	31,87	7,05	-	-
6752	2026-05-25 12:35:00	0,7	19,66	4,84	0,47	18,16	31,88	7,05	-	-
6753	2026-05-25 12:40:00	0,7	19,94	4,84	0,47	18,17	31,88	7,05	-	-
6754	2026-05-25 12:45:00	0,7	20,34	4,84	0,47	18,16	31,89	7,05	-	-
6755	2026-05-25 12:50:00	0,7	20,57	4,84	0,47	18,16	31,89	7,05	-	-
6756	2026-05-25 12:55:00	0,7	20,92	4,84	0,47	18,13	31,9	7,04	-	-
6757	2026-05-25 13:00:00	0,7	21,03	4,84	0,47	18,12	31,92	7,03	-	-
6758	2026-05-25 13:05:00	0,7	21,23	4,84	0,47	18,08	31,92	7,03	-	-
6759	2026-05-25 13:10:00	0,7	21,41	4,84	0,47	18,08	31,93	7,02	-	-
6760	2026-05-25 13:15:00	0,7	21,73	4,84	0,47	18,07	31,93	7,02	-	-
6761	2026-05-25 13:20:00	0,7	22,02	4,84	0,47	18,06	31,94	7,02	-	-
6762	2026-05-25 13:25:00	0,7	22,34	4,84	0,47	18,06	31,94	7,01	-	-
6763	2026-05-25 13:30:00	0,71	22,53	4,84	0,47	18,07	31,94	7,01	-	-
6764	2026-05-25 13:35:00	0,71	22,88	4,84	0,47	18,06	31,95	7,01	-	-
6765	2026-05-25 13:40:00	0,71	23,08	4,84	0,47	18,08	31,95	7	-	-
6766	2026-05-25 13:45:00	0,71	23,41	4,84	0,47	18,07	31,95	7	-	-
6767	2026-05-25 13:50:00	0,71	24,12	4,84	0,47	18,27	31,94	7,02	-	-
6768	2026-05-25 13:55:00	0,71	24,32	4,84	0,47	18,14	31,94	7,02	-	-
6769	2026-05-25 14:00:00	0,71	24,57	4,84	0,47	18,16	31,99	7,02	-	-
6770	2026-05-25 14:05:00	0,71	24,9	4,84	0,47	18,15	32	7,02	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6771	2026-05-25 14:10:00	0,7	25,1	4,84	0,47	18,15	32,02	7,01	-	-
6772	2026-05-25 14:15:00	0,7	25,48	4,84	0,47	18,14	32,04	7,01	-	-
6773	2026-05-25 14:20:00	0,7	25,63	4,84	0,47	18,15	32,07	7	-	-
6774	2026-05-25 14:25:00	0,7	25,93	4,84	0,47	18,14	32,09	7	-	-
6775	2026-05-25 14:30:00	0,69	26,03	4,84	0,47	18,17	32,11	7	-	-
6776	2026-05-25 14:35:00	0,69	12,09	4,84	0,47	18,13	32,13	6,99	-	-
6777	2026-05-25 14:40:00	0,69	12,31	4,84	0,47	18,12	32,2	6,94	-	-
6778	2026-05-25 14:45:00	0,69	12,63	4,84	0,47	18,12	32,16	6,97	-	-
6779	2026-05-25 14:50:00	0,69	12,91	4,84	0,47	18,12	32,18	6,98	-	-
6780	2026-05-25 14:55:00	0,69	13,3	4,84	0,47	18,11	32,2	6,98	-	-
6781	2026-05-25 15:00:00	0,69	13,62	4,84	0,47	18,12	32,22	6,97	-	-
6782	2026-05-25 15:05:00	0,69	14,04	4,84	0,47	18,07	32,25	6,95	-	-
6783	2026-05-25 15:10:00	0,68	14,25	4,84	0,47	18,06	32,25	6,95	-	-
6784	2026-05-25 15:15:00	0,69	14,52	4,84	0,47	18,04	32,29	6,94	-	-
6785	2026-05-25 15:20:00	0,69	14,77	4,84	0,47	18,03	32,3	6,93	-	-
6786	2026-05-25 15:25:00	0,69	15,11	4,84	0,47	18,02	32,31	6,93	-	-
6787	2026-05-25 15:30:00	0,69	15,37	4,84	0,47	18,03	32,34	6,93	-	-
6788	2026-05-25 15:35:00	0,69	15,85	4,84	0,47	18,03	32,36	6,92	-	-
6789	2026-05-25 15:40:00	0,69	16,05	4,84	0,47	18,04	32,38	6,92	-	-
6790	2026-05-25 15:45:00	0,69	16,51	4,84	0,47	18,03	32,4	6,92	-	-
6791	2026-05-25 15:50:00	0,7	16,83	4,84	0,47	18,03	32,41	6,92	-	-
6792	2026-05-25 15:55:00	0,7	17,96	4,84	0,47	18,51	32,41	6,93	-	-
6793	2026-05-25 16:00:00	0,7	17,71	4,84	0,47	18,14	32,4	6,95	-	-
6794	2026-05-25 16:05:00	0,7	18,19	4,84	0,47	18,11	32,41	6,95	-	-
6795	2026-05-25 16:10:00	0,69	18,58	4,84	0,47	18,14	32,49	6,95	-	-
6796	2026-05-25 16:15:00	0,69	19,01	4,84	0,47	18,13	32,55	6,95	-	-
6797	2026-05-25 16:20:00	0,69	19,37	4,84	0,47	18,42	32,56	6,95	-	-
6798	2026-05-25 16:25:00	0,69	19,83	4,84	0,47	18,4	32,57	6,95	-	-
6799	2026-05-25 16:30:00	0,69	20,14	4,84	0,47	18,11	32,61	6,95	-	-
6800	2026-05-25 16:35:00	0,68	20,55	4,84	0,47	18,11	32,61	6,94	-	-
6801	2026-05-25 16:40:00	0,68	20,82	4,84	0,47	18,11	32,63	6,94	-	-
6802	2026-05-25 16:45:00	0,68	21,21	4,84	0,47	18,11	32,65	6,94	-	-
6803	2026-05-25 16:50:00	0,68	21,5	4,84	0,47	18,14	32,66	6,94	-	-
6804	2026-05-25 16:55:00	0,68	21,82	4,84	0,47	18,13	32,68	6,94	-	-
6805	2026-05-25 17:00:00	0,68	22,09	4,84	0,47	18,12	32,68	6,93	-	-
6806	2026-05-25 17:05:00	0,68	12,14	4,84	0,47	18,09	32,72	6,93	-	-
6807	2026-05-25 17:10:00	0,68	12,25	4,84	0,47	18,08	32,72	6,91	-	-
6808	2026-05-25 17:15:00	0,68	12,45	4,84	0,47	18,06	32,73	6,91	-	-
6809	2026-05-25 17:20:00	0,68	12,63	4,84	0,47	18,08	33,04	8	-	-
6810	2026-05-25 17:25:00	0,68	12,96	4,84	0,47	18,07	32,78	6,61	-	-
6811	2026-05-25 17:30:00	0,68	13,13	4,84	0,47	18,05	32,68	6,82	-	-
6812	2026-05-25 17:35:00	0,68	13,52	4,84	0,47	18,04	32,73	6,87	-	-
6813	2026-05-25 17:40:00	0,68	13,82	4,84	0,47	18,04	32,77	6,88	-	-
6814	2026-05-25 17:45:00	0,68	14,14	4,84	0,47	18,03	32,77	6,89	-	-
6815	2026-05-25 17:50:00	0,69	14,29	4,84	0,47	18,01	32,78	6,88	-	-
6816	2026-05-25 17:55:00	0,69	14,67	4,84	0,47	18,01	32,77	6,88	-	-
6817	2026-05-25 18:00:00	0,69	14,88	4,84	0,47	18,02	32,75	6,88	-	-
6818	2026-05-25 18:05:00	0,69	15,56	4,84	0,47	18,2	32,73	6,91	-	-
6819	2026-05-25 18:10:00	0,69	15,82	4,84	0,47	18,11	32,77	6,92	-	-
6820	2026-05-25 18:15:00	0,69	16,23	4,84	0,47	18,11	32,78	6,92	-	-
6821	2026-05-25 18:20:00	0,69	16,57	4,84	0,47	18,13	32,78	6,92	-	-
6822	2026-05-25 18:25:00	0,69	17,01	4,84	0,47	18,13	32,79	6,92	-	-
6823	2026-05-25 18:30:00	0,68	17,35	4,84	0,47	18,12	32,79	6,91	-	-
6824	2026-05-25 18:35:00	0,68	17,76	4,84	0,47	18,11	32,79	6,91	-	-
6825	2026-05-25 18:40:00	0,68	18,13	4,84	0,47	18,11	32,8	6,91	-	-
6826	2026-05-25 18:45:00	0,68	18,54	4,84	0,47	18,11	32,79	6,91	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6827	2026-05-25 18:50:00	0,68	18,79	4,84	0,47	18,12	32,79	6,9	-	-
6828	2026-05-25 18:55:00	0,68	19,23	4,84	0,47	18,11	32,79	6,9	-	-
6829	2026-05-25 19:00:00	0,68	19,46	4,84	0,47	18,61	32,79	6,9	-	-
6830	2026-05-25 19:05:00	0,68	19,82	4,84	0,47	18,57	32,79	6,9	-	-
6831	2026-05-25 19:10:00	0,68	20,13	4,84	0,47	18,11	32,78	6,9	-	-
6832	2026-05-25 19:15:00	0,68	20,51	4,84	0,47	18,1	32,78	6,88	-	-
6833	2026-05-25 19:20:00	0,68	20,64	4,84	0,47	18,07	32,73	6,86	-	-
6834	2026-05-25 19:25:00	0,68	20,85	4,84	0,47	18,05	32,72	6,85	-	-
6835	2026-05-25 19:30:00	0,68	21,06	4,84	0,47	18,05	32,7	6,85	-	-
6836	2026-05-25 19:35:00	0,68	21,39	4,84	0,47	18,04	32,68	6,84	-	-
6837	2026-05-25 19:40:00	0,69	21,53	4,84	0,47	18,03	32,68	6,84	-	-
6838	2026-05-25 19:45:00	0,69	21,83	4,84	0,47	18,03	32,66	6,84	-	-
6839	2026-05-25 19:50:00	0,69	22,06	4,84	0,47	18,02	32,66	6,84	-	-
6840	2026-05-25 19:55:00	0,69	22,39	4,84	0,47	18,02	32,66	6,84	-	-
6841	2026-05-25 20:00:00	0,7	22,63	4,84	0,47	18,02	32,65	6,84	-	-
6842	2026-05-25 20:05:00	0,7	22,88	4,84	0,47	18,02	32,64	6,83	-	-
6843	2026-05-25 20:10:00	0,7	23,6	4,84	0,47	18,36	32,66	6,85	-	-
6844	2026-05-25 20:15:00	0,7	23,62	4,84	0,47	18,15	32,71	6,87	-	-
6845	2026-05-25 20:20:00	0,7	23,92	4,84	0,47	18,13	32,73	6,87	-	-
6846	2026-05-25 20:25:00	0,7	24,26	4,84	0,47	18,13	32,73	6,87	-	-
6847	2026-05-25 20:30:00	0,69	24,58	4,84	0,47	18,1	32,73	6,87	-	-
6848	2026-05-25 20:35:00	0,69	24,92	4,84	0,47	18,1	32,73	6,87	-	-
6849	2026-05-25 20:40:00	0,69	25,14	4,84	0,47	18,1	32,72	6,87	-	-
6850	2026-05-25 20:45:00	0,69	25,45	4,84	0,47	18,1	32,72	6,86	-	-
6851	2026-05-25 20:50:00	0,69	25,7	4,84	0,47	18,1	32,72	6,86	-	-
6852	2026-05-25 20:55:00	0,69	25,96	4,84	0,47	18,1	32,72	6,86	-	-
6853	2026-05-25 21:00:00	0,69	26,21	4,84	0,47	18,12	32,71	6,86	-	-
6854	2026-05-25 21:05:00	0,69	26,48	4,84	0,47	18,11	32,7	6,86	-	-
6855	2026-05-25 21:10:00	0,69	26,66	4,84	0,47	18,17	32,68	6,86	-	-
6856	2026-05-25 21:15:00	0,68	26,99	4,84	0,47	18,14	32,68	6,86	-	-
6857	2026-05-25 21:20:00	0,68	27,11	4,84	0,47	18,09	32,68	6,86	-	-
6858	2026-05-25 21:25:00	0,68	27,27	4,84	0,47	18,07	32,61	6,84	-	-
6859	2026-05-25 21:30:00	0,68	27,48	4,84	0,47	18,09	32,57	6,83	-	-
6860	2026-05-25 21:35:00	0,69	27,61	4,84	0,47	18,06	32,55	6,82	-	-
6861	2026-05-25 21:40:00	0,69	27,65	4,84	0,47	18,03	32,52	6,81	-	-
6862	2026-05-25 21:45:00	0,69	27,96	4,84	0,47	18,02	32,5	6,81	-	-
6863	2026-05-25 21:50:00	0,69	28,08	4,84	0,47	18,02	32,49	6,81	-	-
6864	2026-05-25 21:55:00	0,7	28,28	4,84	0,47	18,01	32,48	6,81	-	-
6865	2026-05-25 22:00:00	0,7	28,47	4,84	0,47	18,03	32,47	6,81	-	-
6866	2026-05-25 22:05:00	0,7	28,68	4,84	0,47	18,01	32,43	6,8	-	-
6867	2026-05-25 22:10:00	0,7	28,8	4,84	0,47	18,01	32,43	6,8	-	-
6868	2026-05-25 22:15:00	0,7	29,97	4,84	0,47	18,59	32,43	6,81	-	-
6869	2026-05-25 22:20:00	0,7	29,47	4,84	0,47	18,14	32,56	6,83	-	-
6870	2026-05-25 22:25:00	0,7	29,7	4,84	0,47	18,08	32,59	6,84	-	-
6871	2026-05-25 22:30:00	0,7	29,87	4,84	0,47	18,09	32,59	6,84	-	-
6872	2026-05-25 22:35:00	0,7	30,12	4,84	0,47	18,08	32,59	6,84	-	-
6873	2026-05-25 22:40:00	0,7	30,43	4,84	0,47	18,13	32,59	6,84	-	-
6874	2026-05-25 22:45:00	0,69	30,57	4,84	0,47	18,11	32,59	6,84	-	-
6875	2026-05-25 22:50:00	0,69	30,74	4,84	0,47	18,09	32,59	6,84	-	-
6876	2026-05-25 22:55:00	0,69	31	4,84	0,47	18,09	32,59	6,83	-	-
6877	2026-05-25 23:00:00	0,69	31,09	4,84	0,47	18,1	32,58	6,83	-	-
6878	2026-05-25 23:05:00	0,69	31,33	4,84	0,47	18,09	32,57	6,83	-	-
6879	2026-05-25 23:10:00	0,69	31,5	4,84	0,47	18,09	32,57	6,83	-	-
6880	2026-05-25 23:15:00	0,69	31,7	4,84	0,47	18,09	32,57	6,83	-	-
6881	2026-05-25 23:20:00	0,69	31,84	4,84	0,47	18,16	32,56	6,83	-	-
6882	2026-05-25 23:25:00	0,68	32,03	4,84	0,47	18,14	32,56	6,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6883	2026-05-25 23:30:00	0,68	32,17	4,84	0,47	18,09	32,49	6,82	-	-
6884	2026-05-25 23:35:00	0,68	32,27	4,84	0,47	18,05	32,41	6,81	-	-
6885	2026-05-25 23:40:00	0,68	32,28	4,84	0,47	18,05	32,38	6,81	-	-
6886	2026-05-25 23:45:00	0,69	32,47	4,84	0,47	18,03	32,36	6,8	-	-
6887	2026-05-25 23:50:00	0,69	32,58	4,84	0,47	18,03	32,36	6,8	-	-
6888	2026-05-25 23:55:00	0,69	32,82	4,84	0,47	18,02	32,34	6,8	-	-
6889	2026-05-26 00:00:00	0,69	32,89	4,84	0,47	18,03	32,34	6,79	-	-
6890	2026-05-26 00:05:00	0,7	33,24	4,84	0,47	18,02	32,34	6,79	-	-
6891	2026-05-26 00:15:00	0,7	33,42	4,84	0,47	18,02	32,34	6,79	-	-
6892	2026-05-26 00:20:00	0,7	33,56	4,84	0,47	18,02	32,33	6,79	-	-
6893	2026-05-26 00:25:00	0,7	34,16	4,84	0,47	18,17	32,36	6,81	-	-
6894	2026-05-26 00:30:00	0,7	34,1	4,84	0,47	18,08	32,41	6,82	-	-
6895	2026-05-26 00:35:00	0,7	34,32	4,84	0,47	18,08	32,43	6,82	-	-
6896	2026-05-26 00:40:00	0,7	34,51	4,84	0,47	18,09	32,43	6,82	-	-
6897	2026-05-26 00:45:00	0,69	34,69	4,84	0,47	18,09	32,43	6,82	-	-
6898	2026-05-26 00:50:00	0,69	34,86	4,84	0,47	18,17	32,41	6,82	-	-
6899	2026-05-26 00:55:00	0,69	35,04	4,84	0,47	18,15	32,41	6,82	-	-
6900	2026-05-26 01:00:00	0,69	35,17	4,84	0,47	18,1	32,41	6,82	-	-
6901	2026-05-26 01:05:00	0,69	35,36	4,84	0,47	18,09	32,41	6,82	-	-
6902	2026-05-26 01:10:00	0,69	35,45	4,84	0,47	18,08	32,4	6,82	-	-
6903	2026-05-26 01:15:00	0,69	35,64	4,84	0,47	18,08	32,4	6,81	-	-
6904	2026-05-26 01:20:00	0,69	35,72	4,84	0,47	18,09	32,38	6,81	-	-
6905	2026-05-26 01:25:00	0,68	35,96	4,84	0,47	18,08	32,36	6,81	-	-
6906	2026-05-26 01:30:00	0,68	36	4,84	0,47	18,1	32,36	6,81	-	-
6907	2026-05-26 01:35:00	0,68	36,19	4,84	0,47	18,09	32,34	6,81	-	-
6908	2026-05-26 01:40:00	0,68	36,2	4,84	0,47	18,05	32,27	6,79	-	-
6909	2026-05-26 01:45:00	0,68	36,31	4,84	0,47	18,03	32,24	6,79	-	-
6910	2026-05-26 01:50:00	0,69	36,39	4,84	0,47	18,03	32,2	6,78	-	-
6911	2026-05-26 01:55:00	0,69	36,57	4,84	0,47	18,02	32,2	6,78	-	-
6912	2026-05-26 02:00:00	0,69	36,69	4,84	0,47	18,02	32,2	6,78	-	-
6913	2026-05-26 02:05:00	0,69	36,88	4,84	0,47	18,02	32,18	6,78	-	-
6914	2026-05-26 02:10:00	0,69	36,93	4,84	0,47	18,03	32,18	6,77	-	-
6915	2026-05-26 02:15:00	0,7	37,06	4,84	0,47	18,02	32,16	6,77	-	-
6916	2026-05-26 02:20:00	0,7	37,15	4,84	0,47	18,01	32,16	6,77	-	-
6917	2026-05-26 02:25:00	0,7	37,39	4,84	0,47	18,01	32,15	6,77	-	-
6918	2026-05-26 02:30:00	0,7	38,24	4,84	0,47	18,35	32,16	6,78	-	-
6919	2026-05-26 02:35:00	0,7	37,9	4,84	0,47	18,08	32,24	6,79	-	-
6920	2026-05-26 02:40:00	0,7	37,94	4,84	0,47	18,07	32,25	6,8	-	-
6921	2026-05-26 02:45:00	0,7	38,19	4,84	0,47	18,07	32,25	6,8	-	-
6922	2026-05-26 02:50:00	0,7	38,25	4,84	0,47	18,07	32,25	6,8	-	-
6923	2026-05-26 02:55:00	0,69	38,44	4,84	0,47	18,07	32,24	6,8	-	-
6924	2026-05-26 03:00:00	0,69	38,55	4,84	0,47	18,07	32,22	6,8	-	-
6925	2026-05-26 03:05:00	0,69	38,74	4,84	0,47	18,07	32,21	6,8	-	-
6926	2026-05-26 03:10:00	0,69	38,85	4,84	0,47	18,08	32,2	6,8	-	-
6927	2026-05-26 03:15:00	0,69	38,99	4,84	0,47	18,07	32,2	6,8	-	-
6928	2026-05-26 03:20:00	0,69	39,06	4,84	0,47	18,07	32,18	6,8	-	-
6929	2026-05-26 03:25:00	0,69	39,28	4,84	0,47	18,06	32,18	6,8	-	-
6930	2026-05-26 03:30:00	0,68	39,36	4,84	0,47	18,07	32,16	6,8	-	-
6931	2026-05-26 03:35:00	0,68	39,48	4,84	0,47	18,06	32,15	6,8	-	-
6932	2026-05-26 03:40:00	0,68	39,53	4,84	0,47	18,07	32,15	6,8	-	-
6933	2026-05-26 03:45:00	0,68	39,66	4,84	0,47	18,05	32,09	6,78	-	-
6934	2026-05-26 03:50:00	0,68	39,67	4,84	0,47	18,03	32,04	6,77	-	-
6935	2026-05-26 03:55:00	0,68	39,8	4,84	0,47	18,02	31,99	6,76	-	-
6936	2026-05-26 04:00:00	0,69	39,89	4,84	0,47	18,02	31,99	6,76	-	-
6937	2026-05-26 04:05:00	0,69	40,06	4,84	0,47	18,01	31,98	6,76	-	-
6938	2026-05-26 04:10:00	0,69	40,13	4,84	0,47	18,01	31,94	6,75	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6939	2026-05-26 04:15:00	0,69	40,27	4,84	0,47	18	31,93	6,75	-	-
6940	2026-05-26 04:20:00	0,7	40,32	4,84	0,47	17,99	31,91	6,75	-	-
6941	2026-05-26 04:25:00	0,7	40,46	4,84	0,47	17,99	31,89	6,75	-	-
6942	2026-05-26 04:30:00	0,7	40,59	4,84	0,47	17,99	31,89	6,74	-	-
6943	2026-05-26 04:35:00	0,7	40,73	4,84	0,47	17,99	31,88	6,74	-	-
6944	2026-05-26 04:40:00	0,7	41,06	4,84	0,47	18,12	31,96	6,77	-	-
6945	2026-05-26 04:45:00	0,7	41,19	4,84	0,47	18,05	32	6,78	-	-
6946	2026-05-26 04:50:00	0,7	41,34	4,84	0,47	18,06	32	6,78	-	-
6947	2026-05-26 04:55:00	0,7	41,46	4,84	0,47	18,06	32	6,78	-	-
6948	2026-05-26 05:00:00	0,7	41,6	4,84	0,47	18,05	31,99	6,78	-	-
6949	2026-05-26 05:05:00	0,69	41,76	4,84	0,47	18,04	31,99	6,78	-	-
6950	2026-05-26 05:10:00	0,69	41,81	4,84	0,47	18,05	31,99	6,78	-	-
6951	2026-05-26 05:15:00	0,69	41,99	4,84	0,47	18,04	31,97	6,78	-	-
6952	2026-05-26 05:20:00	0,69	42,1	4,84	0,47	18,04	31,95	6,78	-	-
6953	2026-05-26 05:25:00	0,69	42,16	4,84	0,47	18,04	31,94	6,78	-	-
6954	2026-05-26 05:30:00	0,69	42,31	4,84	0,47	18,14	31,94	6,78	-	-
6955	2026-05-26 05:35:00	0,69	42,42	4,84	0,47	18,08	31,94	6,78	-	-
6956	2026-05-26 05:40:00	0,69	42,49	4,84	0,47	18,04	31,92	6,78	-	-
6957	2026-05-26 05:45:00	0,69	42,62	4,84	0,47	18,03	31,9	6,78	-	-
6958	2026-05-26 05:50:00	0,69	42,73	4,84	0,47	18,05	31,87	6,77	-	-
6959	2026-05-26 05:55:00	0,69	42,76	4,84	0,47	18,02	31,78	6,75	-	-
6960	2026-05-26 06:00:00	0,68	42,71	4,84	0,47	18,01	31,73	6,74	-	-
6961	2026-05-26 06:05:00	0,69	42,82	4,84	0,47	17,99	31,7	6,73	-	-
6962	2026-05-26 06:10:00	0,69	42,93	4,84	0,47	17,99	31,68	6,73	-	-
6963	2026-05-26 06:15:00	0,69	43,08	4,84	0,47	17,97	31,68	6,72	-	-
6964	2026-05-26 06:20:00	0,7	43,11	4,84	0,47	17,97	31,67	6,73	-	-
6965	2026-05-26 06:25:00	0,7	43,22	4,84	0,47	17,97	31,65	6,73	-	-
6966	2026-05-26 06:30:00	0,7	43,32	4,84	0,47	17,97	31,64	6,72	-	-
6967	2026-05-26 06:35:00	0,7	43,53	4,84	0,47	17,96	31,63	6,72	-	-
6968	2026-05-26 06:40:00	0,7	43,57	4,84	0,47	17,96	31,63	6,73	-	-
6969	2026-05-26 06:45:00	0,7	44,15	4,84	0,47	18,17	31,68	6,74	-	-
6970	2026-05-26 06:50:00	0,71	43,95	4,84	0,47	18,02	31,78	6,76	-	-
6971	2026-05-26 06:55:00	0,7	44,12	4,84	0,47	18,01	31,79	6,77	-	-
6972	2026-05-26 07:00:00	0,7	44,2	4,84	0,47	18,02	31,79	6,77	-	-
6973	2026-05-26 07:05:00	0,7	44,38	4,84	0,47	18,02	31,78	6,77	-	-
6974	2026-05-26 07:10:00	0,7	44,48	4,84	0,47	18,05	31,78	6,77	-	-
6975	2026-05-26 07:15:00	0,7	44,6	4,84	0,47	18,03	31,77	6,78	-	-
6976	2026-05-26 07:20:00	0,7	12,85	4,84	0,47	18,06	31,77	6,78	-	-
6977	2026-05-26 07:25:00	0,7	12,99	4,84	0,47	18,04	31,78	6,79	-	-
6978	2026-05-26 07:30:00	0,69	13,23	4,84	0,47	18,01	31,78	6,8	-	-
6979	2026-05-26 07:35:00	0,69	13,47	4,84	0,47	18,01	31,43	6,86	-	-
6980	2026-05-26 07:40:00	0,7	13,71	4,84	0,47	18,02	31,44	7,02	-	-
6981	2026-05-26 07:45:00	0,69	14,05	4,84	0,47	18,02	31,59	6,69	-	-
6982	2026-05-26 07:50:00	0,69	14,31	4,84	0,47	18,02	31,6	6,69	-	-
6983	2026-05-26 07:55:00	0,69	14,75	4,84	0,47	18,02	31,77	6,81	-	-
6984	2026-05-26 08:00:00	0,69	14,99	4,84	0,47	18,01	31,73	6,81	-	-
6985	2026-05-26 08:05:00	0,7	15,39	4,84	0,47	17,99	31,7	6,81	-	-
6986	2026-05-26 08:10:00	0,7	15,63	4,84	0,47	17,99	31,68	6,81	-	-
6987	2026-05-26 08:15:00	0,7	15,94	4,84	0,47	17,98	31,69	6,81	-	-
6988	2026-05-26 08:20:00	0,7	16,2	4,84	0,47	17,98	31,69	6,82	-	-
6989	2026-05-26 08:25:00	0,71	16,62	4,84	0,47	17,98	31,69	6,83	-	-
6990	2026-05-26 08:30:00	0,71	16,95	4,84	0,47	17,98	31,71	6,83	-	-
6991	2026-05-26 08:35:00	0,71	17,23	4,84	0,47	17,97	31,72	6,84	-	-
6992	2026-05-26 08:40:00	0,71	17,58	4,84	0,47	17,98	31,71	6,85	-	-
6993	2026-05-26 08:45:00	0,72	17,91	4,84	0,47	17,97	31,38	6,85	-	-
6994	2026-05-26 08:50:00	0,71	18,42	4,84	0,47	18,05	31,11	6,83	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
6995	2026-05-26 08:55:00	0,71	18,76	4,84	0,47	18,06	30,87	6,79	-	-
6996	2026-05-26 09:00:00	0,72	18,8	4,84	0,47	18,06	30,7	6,81	-	-
6997	2026-05-26 09:05:00	0,72	19,29	4,84	0,47	18,04	30,53	6,7	-	-
6998	2026-05-26 09:10:00	0,72	19,4	4,84	0,47	18,07	30,4	6,76	-	-
6999	2026-05-26 09:15:00	0,72	20,42	4,84	0,47	25,38	30,44	6,75	-	-
7000	2026-05-26 09:20:00	0,72	25,89	4,84	0,47	22,77	31,33	6,77	-	-
7001	2026-05-26 09:25:00	0,71	25,14	4,84	0,47	21,23	31,64	6,69	-	-
7002	2026-05-26 09:30:00	0,7	23,79	4,84	0,47	20,28	31,73	6,55	-	-
7003	2026-05-26 09:35:00	0,69	23,83	4,84	0,47	19,96	31,73	6,39	-	-
7004	2026-05-26 09:40:00	0,68	23,54	4,84	0,47	19,89	31,73	6,26	-	-
7005	2026-05-26 09:45:00	0,68	23,77	4,84	0,47	19,89	31,75	6,16	-	-
7006	2026-05-26 09:50:00	0,68	23,63	4,84	0,47	19,9	31,78	6,1	-	-
7007	2026-05-26 09:55:00	0,74	26,72	4,84	0,47	21,92	31,78	6,95	-	-
7008	2026-05-26 10:00:00	0,76	27,72	4,84	0,47	22,71	31,81	7,23	-	-
7009	2026-05-26 10:05:00	0,75	26,29	4,84	0,47	21,94	31,81	7,2	-	-
7010	2026-05-26 10:10:00	0,73	27,51	4,84	0,47	21,76	31,79	7,17	-	-
7011	2026-05-26 10:15:00	0,73	28,5	4,84	0,47	21,33	31,78	7,12	-	-
7012	2026-05-26 10:20:00	0,72	31,23	4,84	0,47	19,33	31,77	7,12	-	-
7013	2026-05-26 10:25:00	0,73	34,48	4,84	0,47	19,44	31,43	7,11	-	-
7014	2026-05-26 10:30:00	0,72	27,62	4,84	0,47	19,21	31,16	7,12	-	-
7015	2026-05-26 10:35:00	0,73	31,24	4,84	0,47	18,77	30,95	7,09	-	-
7016	2026-05-26 10:40:00	0,73	27,1	4,84	0,47	18,83	30,78	7,11	-	-
7017	2026-05-26 10:45:00	0,74	28,98	4,84	0,47	18,61	30,6	7,06	-	-
7018	2026-05-26 10:50:00	0,74	26,62	4,84	0,47	18,72	30,51	7,1	-	-
7019	2026-05-26 10:55:00	0,74	27,74	4,84	0,47	18,66	30,35	7,05	-	-
7020	2026-05-26 11:00:00	0,74	26,51	4,84	0,47	18,75	30,23	7,07	-	-
7021	2026-05-26 11:05:00	0,74	28,22	4,84	0,47	18,83	30,07	7,02	-	-
7022	2026-05-26 11:10:00	0,74	26,7	4,84	0,47	18,69	29,94	7,05	-	-
7023	2026-05-26 11:15:00	0,7	29,74	4,84	0,47	21,32	30,92	6,84	-	-
7024	2026-05-26 11:20:00	0,69	28,87	4,84	0,47	20,17	31,87	6,45	-	-
7025	2026-05-26 11:25:00	0,69	29,06	4,84	0,47	20,12	32,09	6,19	-	-
7026	2026-05-26 11:30:00	0,69	29,06	4,84	0,47	20,12	32,09	6,19	-	-
7027	2026-05-26 11:35:00	0,68	26	4,84	0,47	19,97	32,21	5,94	-	-
7028	2026-05-26 11:40:00	0,68	25,76	4,84	0,47	19,93	32,24	6,14	-	-
7029	2026-05-26 11:45:00	0,7	26,01	4,84	0,47	19,99	32,25	6,54	-	-
7030	2026-05-26 11:50:00	0,74	28,17	4,84	0,47	21,33	32,3	7	-	-
7031	2026-05-26 11:55:00	0,76	28,4	4,84	0,47	21,45	32,32	7,21	-	-
7032	2026-05-26 12:00:00	0,75	27,91	4,84	0,47	21,02	32,34	7,23	-	-
7033	2026-05-26 12:05:00	0,73	27,55	4,84	0,47	20,48	32,39	7,21	-	-
7034	2026-05-26 12:10:00	0,73	27,67	4,84	0,47	20	32,41	7,2	-	-
7035	2026-05-26 12:15:00	0,72	29,3	4,84	0,47	20,05	32,41	7,18	-	-
7036	2026-05-26 12:20:00	0,72	27,6	4,84	0,47	20	32,45	7,17	-	-
7037	2026-05-26 12:25:00	0,71	28,34	4,84	0,47	19,9	32,5	7,15	-	-
7038	2026-05-26 12:30:00	0,71	29,43	4,84	0,47	19,8	32,56	7,15	-	-
7039	2026-05-26 12:35:00	0,71	19,82	4,84	0,47	19,7	32,58	7,14	-	-
7040	2026-05-26 12:40:00	0,71	16,97	4,84	0,47	19,78	32,61	7,13	-	-
7041	2026-05-26 12:45:00	0,71	18,14	4,84	0,47	19,58	32,63	7,13	-	-
7042	2026-05-26 12:50:00	0,71	17,32	4,84	0,47	19,53	32,66	7,12	-	-
7043	2026-05-26 12:55:00	0,72	35,03	4,84	0,47	19,5	32,72	7,12	-	-
7044	2026-05-26 13:00:00	0,72	21,96	4,84	0,47	19,53	32,73	7,12	-	-
7045	2026-05-26 13:05:00	0,72	18,36	4,84	0,47	20,05	32,77	7,11	-	-
7046	2026-05-26 13:10:00	0,72	17,63	4,84	0,47	19,44	32,8	7,11	-	-
7047	2026-05-26 13:15:00	0,72	17,96	4,84	0,47	19,41	32,85	7,11	-	-
7048	2026-05-26 13:20:00	0,72	18,04	4,84	0,47	19,1	32,88	7,11	-	-
7049	2026-05-26 13:25:00	0,72	18,26	4,84	0,47	19,02	32,93	7,11	-	-
7050	2026-05-26 13:30:00	0,72	18,33	4,84	0,47	18,98	32,94	7,11	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7051	2026-05-26 13:35:00	0,72	18,33	4,84	0,47	19	32,98	7,11	-	-
7052	2026-05-26 13:40:00	0,72	18,26	4,84	0,47	18,89	32,98	7,11	-	-
7053	2026-05-26 13:45:00	0,72	18,62	4,84	0,47	18,8	33,02	7,11	-	-
7054	2026-05-26 13:50:00	0,71	18,95	4,84	0,47	18,74	33,03	7,11	-	-
7055	2026-05-26 13:55:00	0,71	19,37	4,84	0,47	18,76	33,04	7,11	-	-
7056	2026-05-26 14:00:00	0,71	19,61	4,84	0,47	18,72	33,08	7,11	-	-
7057	2026-05-26 14:05:00	0,71	20,19	4,84	0,47	18,71	33,09	7,11	-	-
7058	2026-05-26 14:10:00	0,71	20,42	4,84	0,47	18,71	33,12	7,11	-	-
7059	2026-05-26 14:15:00	0,71	20,85	4,84	0,47	18,72	33,13	7,11	-	-
7060	2026-05-26 14:20:00	0,71	22,19	4,84	0,47	18,82	33,14	7,11	-	-
7061	2026-05-26 14:25:00	0,71	22,38	4,84	0,47	18,96	33,13	7,11	-	-
7062	2026-05-26 14:30:00	0,71	24,14	4,84	0,47	19,09	33,14	7,11	-	-
7063	2026-05-26 14:35:00	0,71	24,8	4,84	0,47	19,09	33,16	7,11	-	-
7064	2026-05-26 14:40:00	0,71	24,25	4,84	0,47	19,2	33,18	7,1	-	-
7065	2026-05-26 14:45:00	0,71	24,31	4,84	0,47	19,59	33,19	7,09	-	-
7066	2026-05-26 14:50:00	0,71	28,67	4,84	0,47	20,04	33,2	7,07	-	-
7067	2026-05-26 14:55:00	0,71	29,86	4,84	0,47	21,43	33,23	7,05	-	-
7068	2026-05-26 15:00:00	0,71	32,22	4,84	0,47	22,31	33,23	7,04	-	-
7069	2026-05-26 15:05:00	0,71	32,96	4,84	0,47	23,45	33,24	7,03	-	-
7070	2026-05-26 15:10:00	0,71	56,16	4,84	0,47	24,29	33,25	7,02	-	-
7071	2026-05-26 15:15:00	0,71	25,46	4,84	0,47	21,27	33,24	7	-	-
7072	2026-05-26 15:20:00	0,72	24,23	4,84	0,47	20,17	33,26	7	-	-
7073	2026-05-26 15:25:00	0,71	24,63	4,84	0,47	20,23	33,3	7	-	-
7074	2026-05-26 15:30:00	0,71	24,57	4,84	0,47	20,02	33,34	7	-	-
7075	2026-05-26 15:35:00	0,71	24,84	4,84	0,47	19,87	33,35	6,99	-	-
7076	2026-05-26 15:40:00	0,71	24,88	4,84	0,47	19,77	33,35	6,99	-	-
7077	2026-05-26 15:45:00	0,71	25,29	4,84	0,47	19,71	33,36	6,99	-	-
7078	2026-05-26 15:50:00	0,71	25,46	4,84	0,47	19,65	33,37	6,99	-	-
7079	2026-05-26 15:55:00	0,71	25,78	4,84	0,47	19,42	33,45	6,99	-	-
7080	2026-05-26 16:00:00	0,71	25,97	4,84	0,47	19,36	33,45	6,99	-	-
7081	2026-05-26 16:05:00	0,71	26,6	4,84	0,47	19,32	33,46	6,99	-	-
7082	2026-05-26 16:10:00	0,71	26,6	4,84	0,47	19,26	33,49	6,99	-	-
7083	2026-05-26 16:15:00	0,71	27,13	4,84	0,47	19,2	33,5	6,99	-	-
7084	2026-05-26 16:20:00	0,71	27,26	4,84	0,47	19,17	33,5	6,98	-	-
7085	2026-05-26 16:25:00	0,71	27,81	4,84	0,47	19,11	33,49	6,99	-	-
7086	2026-05-26 16:30:00	0,71	27,98	4,84	0,47	19,05	33,46	6,98	-	-
7087	2026-05-26 16:35:00	0,71	28,5	4,84	0,47	19	33,45	6,98	-	-
7088	2026-05-26 16:40:00	0,71	28,35	4,84	0,47	18,98	33,45	6,98	-	-
7089	2026-05-26 16:45:00	0,71	29	4,84	0,47	18,98	33,46	6,98	-	-
7090	2026-05-26 16:50:00	0,71	29,07	4,84	0,47	18,98	33,49	6,98	-	-
7091	2026-05-26 16:55:00	0,64	29,77	4,84	0,47	18,99	33,49	6,97	-	-
7092	2026-05-26 17:00:00	0,69	22,25	4,84	0,47	18,95	33,5	6,95	-	-
7093	2026-05-26 17:05:00	0,7	22,76	4,84	0,47	18,92	33,48	6,96	-	-
7094	2026-05-26 17:10:00	0,71	13,33	4,84	0,47	18,93	33,48	6,95	-	-
7095	2026-05-26 17:15:00	0,72	13,86	4,84	0,47	18,91	33,49	6,96	-	-
7096	2026-05-26 17:20:00	0,72	15,48	4,84	0,47	19,84	33,5	6,96	-	-
7097	2026-05-26 17:25:00	0,72	14,93	4,84	0,47	19,17	33,51	6,97	-	-
7098	2026-05-26 17:30:00	0,72	14,69	4,84	0,47	19,05	33,52	6,96	-	-
7099	2026-05-26 17:35:00	0,72	15,19	4,84	0,47	19,01	33,52	6,96	-	-
7100	2026-05-26 17:40:00	0,72	15,39	4,84	0,47	19,01	33,53	6,96	-	-
7101	2026-05-26 17:45:00	0,72	15,93	4,84	0,47	19	33,53	6,96	-	-
7102	2026-05-26 17:50:00	0,71	16,17	4,84	0,47	18,99	33,52	6,96	-	-
7103	2026-05-26 17:55:00	0,71	16,65	4,84	0,47	18,96	33,52	6,96	-	-
7104	2026-05-26 18:00:00	0,71	16,9	4,84	0,47	18,96	33,52	6,96	-	-
7105	2026-05-26 18:05:00	0,71	17,47	4,84	0,47	18,94	33,51	6,96	-	-
7106	2026-05-26 18:10:00	0,71	17,7	4,84	0,47	18,94	33,51	6,96	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7107	2026-05-26 18:15:00	0,71	18,27	4,84	0,47	18,92	33,51	6,96	-	-
7108	2026-05-26 18:20:00	0,71	18,51	4,84	0,47	18,91	33,51	6,96	-	-
7109	2026-05-26 18:25:00	0,71	19,02	4,84	0,47	18,89	33,51	6,96	-	-
7110	2026-05-26 18:30:00	0,71	19,33	4,84	0,47	18,89	33,5	6,96	-	-
7111	2026-05-26 18:35:00	0,71	19,64	4,84	0,47	18,77	33,43	6,96	-	-
7112	2026-05-26 18:40:00	0,71	19,77	4,84	0,47	18,71	33,39	6,96	-	-
7113	2026-05-26 18:45:00	0,71	20,32	4,84	0,47	18,69	33,35	6,96	-	-
7114	2026-05-26 18:50:00	0,71	20,49	4,84	0,47	18,69	33,34	6,96	-	-
7115	2026-05-26 18:55:00	0,71	21,02	4,84	0,47	18,69	33,32	6,96	-	-
7116	2026-05-26 19:00:00	0,71	21,27	4,84	0,47	18,72	33,3	6,96	-	-
7117	2026-05-26 19:05:00	0,71	21,92	4,84	0,47	18,74	33,29	6,96	-	-
7118	2026-05-26 19:10:00	0,71	22,09	4,84	0,47	18,73	33,29	6,96	-	-
7119	2026-05-26 19:15:00	0,72	22,58	4,84	0,47	18,73	33,28	6,96	-	-
7120	2026-05-26 19:20:00	0,72	22,8	4,84	0,47	18,73	33,26	6,96	-	-
7121	2026-05-26 19:25:00	0,72	23,6	4,84	0,47	19,2	33,25	6,96	-	-
7122	2026-05-26 19:30:00	0,72	24,3	4,84	0,47	19,13	33,34	6,95	-	-
7123	2026-05-26 19:35:00	0,72	24,45	4,84	0,47	18,86	33,38	6,95	-	-
7124	2026-05-26 19:40:00	0,72	24,52	4,84	0,47	18,82	33,39	6,95	-	-
7125	2026-05-26 19:45:00	0,72	25,01	4,84	0,47	18,82	33,37	6,95	-	-
7126	2026-05-26 19:50:00	0,71	25,28	4,84	0,47	18,81	33,35	6,95	-	-
7127	2026-05-26 19:55:00	0,71	25,75	4,84	0,47	18,81	33,35	6,95	-	-
7128	2026-05-26 20:00:00	0,71	26,06	4,84	0,47	18,81	33,34	6,95	-	-
7129	2026-05-26 20:05:00	0,71	26,56	4,84	0,47	18,81	33,33	6,95	-	-
7130	2026-05-26 20:10:00	0,71	26,72	4,84	0,47	18,81	33,32	6,95	-	-
7131	2026-05-26 20:15:00	0,71	27,1	4,84	0,47	18,79	33,31	6,95	-	-
7132	2026-05-26 20:20:00	0,71	27,38	4,84	0,47	18,79	33,3	6,95	-	-
7133	2026-05-26 20:25:00	0,71	27,78	4,84	0,47	18,78	33,29	6,95	-	-
7134	2026-05-26 20:30:00	0,71	28,03	4,84	0,47	18,78	33,28	6,95	-	-
7135	2026-05-26 20:35:00	0,71	28,44	4,84	0,47	18,76	33,28	6,95	-	-
7136	2026-05-26 20:40:00	0,71	28,56	4,84	0,47	18,72	33,23	6,95	-	-
7137	2026-05-26 20:45:00	0,71	28,81	4,84	0,47	18,62	33,14	6,95	-	-
7138	2026-05-26 20:50:00	0,71	28,89	4,84	0,47	18,59	33,1	6,95	-	-
7139	2026-05-26 20:55:00	0,72	29,24	4,84	0,47	18,58	33,08	6,95	-	-
7140	2026-05-26 21:00:00	0,72	29,4	4,84	0,47	18,58	33,07	6,95	-	-
7141	2026-05-26 21:05:00	0,72	29,8	4,84	0,47	18,6	33,06	6,95	-	-
7142	2026-05-26 21:10:00	0,72	29,93	4,84	0,47	18,6	33,05	6,95	-	-
7143	2026-05-26 21:15:00	0,72	30,28	4,84	0,47	18,6	33,03	6,95	-	-
7144	2026-05-26 21:20:00	0,72	30,48	4,84	0,47	18,62	33,03	6,95	-	-
7145	2026-05-26 21:25:00	0,72	30,88	4,84	0,47	18,6	33,03	6,95	-	-
7146	2026-05-26 21:30:00	0,72	30,99	4,84	0,47	18,61	33,02	6,95	-	-
7147	2026-05-26 21:35:00	0,72	32,7	4,84	0,47	19,23	33,06	6,95	-	-
7148	2026-05-26 21:40:00	0,72	31,97	4,84	0,47	18,82	33,13	6,95	-	-
7149	2026-05-26 21:45:00	0,72	32,31	4,84	0,47	18,73	33,14	6,95	-	-
7150	2026-05-26 21:50:00	0,72	32,32	4,84	0,47	18,71	33,14	6,95	-	-
7151	2026-05-26 21:55:00	0,72	32,69	4,84	0,47	18,71	33,13	6,95	-	-
7152	2026-05-26 22:00:00	0,72	32,85	4,84	0,47	18,71	33,12	6,95	-	-
7153	2026-05-26 22:05:00	0,72	33,23	4,84	0,47	18,71	33,09	6,95	-	-
7154	2026-05-26 22:10:00	0,72	33,4	4,84	0,47	18,72	33,1	6,95	-	-
7155	2026-05-26 22:15:00	0,72	33,71	4,84	0,47	18,7	33,08	6,95	-	-
7156	2026-05-26 22:20:00	0,72	33,87	4,84	0,47	18,7	33,08	6,95	-	-
7157	2026-05-26 22:25:00	0,71	34,24	4,84	0,47	18,7	33,08	6,95	-	-
7158	2026-05-26 22:30:00	0,71	34,4	4,84	0,47	18,69	33,07	6,95	-	-
7159	2026-05-26 22:35:00	0,71	34,68	4,84	0,47	18,68	33,05	6,95	-	-
7160	2026-05-26 22:40:00	0,71	34,85	4,84	0,47	18,69	33,03	6,95	-	-
7161	2026-05-26 22:45:00	0,71	35,21	4,84	0,47	18,67	33,02	6,95	-	-
7162	2026-05-26 22:50:00	0,71	35,12	4,84	0,47	18,59	32,94	6,95	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7163	2026-05-26 22:55:00	0,71	35,32	4,84	0,47	18,53	32,87	6,95	-	-
7164	2026-05-26 23:00:00	0,72	35,31	4,84	0,47	18,52	32,85	6,95	-	-
7165	2026-05-26 23:05:00	0,72	35,6	4,84	0,47	18,52	32,83	6,95	-	-
7166	2026-05-26 23:10:00	0,72	35,67	4,84	0,47	18,52	32,82	6,95	-	-
7167	2026-05-26 23:15:00	0,72	36,02	4,84	0,47	18,52	32,82	6,95	-	-
7168	2026-05-26 23:20:00	0,72	36,11	4,84	0,47	18,53	32,82	6,95	-	-
7169	2026-05-26 23:25:00	0,72	36,43	4,84	0,47	18,53	32,8	6,95	-	-
7170	2026-05-26 23:30:00	0,72	36,54	4,84	0,47	18,54	32,79	6,94	-	-
7171	2026-05-26 23:35:00	0,72	36,87	4,84	0,47	18,53	32,78	6,95	-	-
7172	2026-05-26 23:40:00	0,72	38,98	4,84	0,47	19,44	32,79	6,94	-	-
7173	2026-05-26 23:45:00	0,72	37,81	4,84	0,47	18,84	32,88	6,94	-	-
7174	2026-05-26 23:50:00	0,72	37,61	4,84	0,47	18,65	32,93	6,94	-	-
7175	2026-05-26 23:55:00	0,72	37,9	4,84	0,47	18,63	32,93	6,94	-	-
7176	2026-05-27 00:00:00	0,72	37,97	4,84	0,47	18,63	32,92	6,94	-	-
7177	2026-05-27 00:05:00	0,72	38,4	4,84	0,47	18,63	32,9	6,94	-	-
7178	2026-05-27 00:15:00	0,72	38,73	4,84	0,47	18,63	32,88	6,94	-	-
7179	2026-05-27 00:20:00	0,72	38,83	4,84	0,47	18,63	32,88	6,94	-	-
7180	2026-05-27 00:25:00	0,71	39,09	4,84	0,47	18,62	32,87	6,94	-	-
7181	2026-05-27 00:30:00	0,71	39,2	4,84	0,47	18,63	32,87	6,94	-	-
7182	2026-05-27 00:35:00	0,71	39,51	4,84	0,47	18,62	32,87	6,95	-	-
7183	2026-05-27 00:40:00	0,71	39,55	4,84	0,47	18,62	32,87	6,95	-	-
7184	2026-05-27 00:45:00	0,71	39,85	4,84	0,47	18,61	32,86	6,95	-	-
7185	2026-05-27 00:50:00	0,71	39,91	4,84	0,47	18,61	32,85	6,94	-	-
7186	2026-05-27 00:55:00	0,71	40,14	4,84	0,47	18,55	32,79	6,95	-	-
7187	2026-05-27 01:00:00	0,71	40,07	4,84	0,47	18,5	32,72	6,95	-	-
7188	2026-05-27 01:05:00	0,71	40,25	4,84	0,47	18,46	32,66	6,94	-	-
7189	2026-05-27 01:10:00	0,71	40,27	4,84	0,47	18,46	32,64	6,94	-	-
7190	2026-05-27 01:15:00	0,72	40,51	4,84	0,47	18,46	32,61	6,94	-	-
7191	2026-05-27 01:20:00	0,72	40,57	4,84	0,47	18,45	32,61	6,94	-	-
7192	2026-05-27 01:25:00	0,72	40,82	4,84	0,47	18,46	32,61	6,94	-	-
7193	2026-05-27 01:30:00	0,72	40,91	4,84	0,47	18,46	32,59	6,94	-	-
7194	2026-05-27 01:35:00	0,72	41,21	4,84	0,47	18,47	32,59	6,94	-	-
7195	2026-05-27 01:40:00	0,72	41,28	4,84	0,47	18,48	32,58	6,94	-	-
7196	2026-05-27 01:45:00	0,72	41,6	4,84	0,47	18,47	32,57	6,94	-	-
7197	2026-05-27 01:50:00	0,72	42,54	4,84	0,47	18,91	32,66	6,94	-	-
7198	2026-05-27 01:55:00	0,72	42,31	4,84	0,47	18,61	32,75	6,94	-	-
7199	2026-05-27 02:00:00	0,72	42,21	4,84	0,47	18,57	32,77	6,94	-	-
7200	2026-05-27 02:05:00	0,72	42,47	4,84	0,47	18,56	32,75	6,94	-	-
7201	2026-05-27 02:10:00	0,72	42,58	4,84	0,47	18,65	32,75	6,94	-	-
7202	2026-05-27 02:15:00	0,72	42,85	4,84	0,47	18,63	32,74	6,94	-	-
7203	2026-05-27 02:20:00	0,72	42,96	4,84	0,47	18,56	32,73	6,94	-	-
7204	2026-05-27 02:25:00	0,72	43,21	4,84	0,47	18,56	32,73	6,94	-	-
7205	2026-05-27 02:30:00	0,71	43,28	4,84	0,47	18,57	32,72	6,94	-	-
7206	2026-05-27 02:35:00	0,71	43,56	4,84	0,47	18,56	32,71	6,94	-	-
7207	2026-05-27 02:40:00	0,71	43,59	4,84	0,47	18,55	32,7	6,94	-	-
7208	2026-05-27 02:45:00	0,71	43,81	4,84	0,47	18,55	32,68	6,94	-	-
7209	2026-05-27 02:50:00	0,71	43,93	4,84	0,47	18,56	32,66	6,94	-	-
7210	2026-05-27 02:55:00	0,71	44,13	4,84	0,47	18,54	32,66	6,94	-	-
7211	2026-05-27 03:00:00	0,71	44,3	4,84	0,47	18,52	32,63	6,94	-	-
7212	2026-05-27 03:05:00	0,71	44,31	4,84	0,47	18,46	32,54	6,94	-	-
7213	2026-05-27 03:10:00	0,71	44,23	4,84	0,47	18,42	32,41	6,94	-	-
7214	2026-05-27 03:15:00	0,71	44,45	4,84	0,47	18,4	32,39	6,94	-	-
7215	2026-05-27 03:20:00	0,72	44,44	4,84	0,47	18,4	32,36	6,94	-	-
7216	2026-05-27 03:25:00	0,72	44,65	4,84	0,47	18,4	32,36	6,94	-	-
7217	2026-05-27 03:30:00	0,72	44,81	4,84	0,47	18,43	32,34	6,94	-	-
7218	2026-05-27 03:35:00	0,72	45	4,84	0,47	18,42	32,34	6,94	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7219	2026-05-27 03:40:00	0,72	45,05	4,84	0,47	18,41	32,34	6,94	-	-
7220	2026-05-27 03:45:00	0,72	45,33	4,84	0,47	18,41	32,32	6,94	-	-
7221	2026-05-27 03:50:00	0,72	45,37	4,84	0,47	18,41	32,32	6,94	-	-
7222	2026-05-27 03:55:00	0,72	47,13	4,84	0,47	19,1	32,36	6,94	-	-
7223	2026-05-27 04:00:00	0,72	46,17	4,84	0,47	18,62	32,5	6,94	-	-
7224	2026-05-27 04:05:00	0,72	46,26	4,84	0,47	18,5	32,56	6,94	-	-
7225	2026-05-27 04:10:00	0,72	46,24	4,84	0,47	18,49	32,56	6,94	-	-
7226	2026-05-27 04:15:00	0,72	46,48	4,84	0,47	18,49	32,55	6,94	-	-
7227	2026-05-27 04:20:00	0,72	46,61	4,84	0,47	18,5	32,54	6,94	-	-
7228	2026-05-27 04:25:00	0,72	46,85	4,84	0,47	18,49	32,52	6,94	-	-
7229	2026-05-27 04:30:00	0,71	46,9	4,84	0,47	18,5	32,49	6,94	-	-
7230	2026-05-27 04:35:00	0,71	47,15	4,84	0,47	18,5	32,47	6,94	-	-
7231	2026-05-27 04:40:00	0,71	47,18	4,84	0,47	18,49	32,46	6,94	-	-
7232	2026-05-27 04:45:00	0,71	47,39	4,84	0,47	18,48	32,45	6,94	-	-
7233	2026-05-27 04:50:00	0,71	47,45	4,84	0,47	18,48	32,43	6,94	-	-
7234	2026-05-27 04:55:00	0,71	47,7	4,84	0,47	18,48	32,41	6,94	-	-
7235	2026-05-27 05:00:00	0,71	47,75	4,84	0,47	18,48	32,41	6,94	-	-
7236	2026-05-27 05:05:00	0,71	47,92	4,84	0,47	18,47	32,41	6,94	-	-
7237	2026-05-27 05:10:00	0,71	47,93	4,84	0,47	18,43	32,3	6,94	-	-
7238	2026-05-27 05:15:00	0,71	48	4,84	0,47	18,38	32,21	6,94	-	-
7239	2026-05-27 05:20:00	0,71	47,96	4,84	0,47	18,37	32,18	6,94	-	-
7240	2026-05-27 05:25:00	0,71	48,13	4,84	0,47	18,35	32,15	6,94	-	-
7241	2026-05-27 05:30:00	0,72	48,18	4,84	0,47	18,35	32,14	6,94	-	-
7242	2026-05-27 05:35:00	0,72	48,4	4,84	0,47	18,35	32,14	6,94	-	-
7243	2026-05-27 05:40:00	0,72	48,39	4,84	0,47	18,35	32,11	6,94	-	-
7244	2026-05-27 05:45:00	0,72	48,61	4,84	0,47	18,35	32,09	6,94	-	-
7245	2026-05-27 05:50:00	0,72	48,71	4,84	0,47	18,35	32,09	6,94	-	-
7246	2026-05-27 05:55:00	0,72	48,91	4,84	0,47	18,35	32,09	6,94	-	-
7247	2026-05-27 06:00:00	0,72	49	4,84	0,47	18,36	32,09	6,94	-	-
7248	2026-05-27 06:05:00	0,72	49,84	4,84	0,47	18,65	32,2	6,94	-	-
7249	2026-05-27 06:10:00	0,72	49,54	4,84	0,47	18,46	32,25	6,94	-	-
7250	2026-05-27 06:15:00	0,72	49,71	4,84	0,47	18,42	32,25	6,94	-	-
7251	2026-05-27 06:20:00	0,72	49,79	4,84	0,47	18,42	32,25	6,94	-	-
7252	2026-05-27 06:25:00	0,72	49,98	4,84	0,47	18,42	32,25	6,94	-	-
7253	2026-05-27 06:30:00	0,72	50,07	4,84	0,47	18,42	32,25	6,94	-	-
7254	2026-05-27 06:35:00	0,71	50,29	4,84	0,47	18,42	32,25	6,94	-	-
7255	2026-05-27 06:40:00	0,71	50,32	4,84	0,47	18,42	32,24	6,94	-	-
7256	2026-05-27 06:45:00	0,71	50,5	4,84	0,47	18,41	32,25	6,94	-	-
7257	2026-05-27 06:50:00	0,71	50,59	4,84	0,47	18,41	32,24	6,94	-	-
7258	2026-05-27 06:55:00	0,71	50,77	4,84	0,47	18,4	32,23	6,95	-	-
7259	2026-05-27 07:00:00	0,71	50,84	4,84	0,47	18,4	32,23	6,95	-	-
7260	2026-05-27 07:05:00	0,71	51,03	4,84	0,47	18,4	32,23	6,95	-	-
7261	2026-05-27 07:10:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7262	2026-05-27 07:15:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7263	2026-05-27 07:20:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7264	2026-05-27 07:25:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7265	2026-05-27 07:30:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7266	2026-05-27 07:35:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7267	2026-05-27 07:40:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7268	2026-05-27 07:45:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7269	2026-05-27 07:50:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7270	2026-05-27 07:55:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7271	2026-05-27 08:00:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7272	2026-05-27 08:05:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7273	2026-05-27 08:10:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7274	2026-05-27 08:15:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7275	2026-05-27 08:20:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7276	2026-05-27 08:25:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7277	2026-05-27 08:30:00	0,71	51,02	4,84	0,47	18,41	32,22	6,95	-	-
7278	2026-05-27 08:35:00	0,85	21,41	4,84	0,47	18,51	31,71	6,91	-	-
7279	2026-05-27 08:40:00	0,86	20,44	4,84	0,47	18,53	31,58	6,92	-	-
7280	2026-05-27 08:45:00	0,86	20,64	4,84	0,47	18,51	31,48	6,89	-	-
7281	2026-05-27 08:50:00	0,85	20,77	4,84	0,47	18,53	31,38	6,91	-	-
7282	2026-05-27 08:55:00	0,85	21,17	4,84	0,47	18,51	31,27	6,87	-	-
7283	2026-05-27 09:00:00	0,84	21,41	4,84	0,47	18,51	31,17	6,89	-	-
7284	2026-05-27 09:05:00	0,84	21,69	4,84	0,47	18,51	31,08	6,85	-	-
7285	2026-05-27 09:10:00	0,83	21,96	4,84	0,47	18,52	31,01	6,88	-	-
7286	2026-05-27 09:15:00	0,8	26,81	4,84	0,47	25,33	31,61	6,82	-	-
7287	2026-05-27 09:20:00	0,8	28,02	4,84	0,47	22,32	32,18	6,79	-	-
7288	2026-05-27 09:25:00	0,8	28,04	4,84	0,47	21,87	32,3	6,79	-	-
7289	2026-05-27 09:30:00	0,79	28,25	4,84	0,47	21,07	32,32	6,77	-	-
7290	2026-05-27 09:35:00	0,79	28,6	4,84	0,47	20,65	32,34	6,75	-	-
7291	2026-05-27 09:40:00	0,77	26,92	4,84	0,47	20,35	32,34	6,69	-	-
7292	2026-05-27 09:45:00	0,77	27,88	4,84	0,47	20,14	32,34	6,62	-	-
7293	2026-05-27 09:50:00	0,73	26,65	4,84	0,47	20,04	32,33	6,54	-	-
7294	2026-05-27 09:55:00	0,73	26,93	4,84	0,47	19,98	32,32	6,45	-	-
7295	2026-05-27 10:00:00	0,73	26,58	4,84	0,47	20,02	32,33	6,35	-	-
7296	2026-05-27 10:05:00	0,73	27,15	4,84	0,47	20,05	32,33	6,25	-	-
7297	2026-05-27 10:10:00	0,73	26,92	4,84	0,47	20,1	32,34	6,15	-	-
7298	2026-05-27 10:15:00	0,73	30,83	4,84	0,47	25,13	32,34	6,04	-	-
7299	2026-05-27 10:20:00	0,73	28,1	4,84	0,47	21,08	32,34	5,98	-	-
7300	2026-05-27 10:25:00	0,76	28,48	4,84	0,47	20,8	32,4	6,65	-	-
7301	2026-05-27 10:30:00	0,74	28,14	4,84	0,47	20,66	32,4	6,7	-	-
7302	2026-05-27 10:35:00	0,73	28,7	4,84	0,47	20,59	32,4	6,63	-	-
7303	2026-05-27 10:40:00	0,72	28,43	4,84	0,47	20,63	32,4	6,55	-	-
7304	2026-05-27 10:45:00	0,72	28,71	4,84	0,47	20,63	32,4	6,5	-	-
7305	2026-05-27 10:50:00	0,71	28,6	4,84	0,47	20,56	32,4	6,48	-	-
7306	2026-05-27 10:55:00	0,71	28,9	4,84	0,47	20,54	32,4	6,47	-	-
7307	2026-05-27 11:00:00	0,71	28,77	4,84	0,47	20,54	32,4	6,46	-	-
7308	2026-05-27 11:05:00	0,71	29,13	4,84	0,47	20,52	32,4	6,45	-	-
7309	2026-05-27 11:10:00	0,7	28,89	4,84	0,47	20,51	32,4	6,45	-	-
7310	2026-05-27 11:15:00	0,7	29,18	4,84	0,47	20,49	32,4	6,44	-	-
7311	2026-05-27 11:20:00	0,7	29,07	4,84	0,47	20,5	32,4	6,44	-	-
7312	2026-05-27 11:25:00	0,7	29,39	4,84	0,47	20,48	32,41	6,43	-	-
7313	2026-05-27 11:30:00	0,7	28,99	4,84	0,47	20,33	32,41	6,43	-	-
7314	2026-05-27 11:35:00	0,7	29,22	4,84	0,47	20,12	32,41	6,42	-	-
7315	2026-05-27 11:40:00	0,68	28,72	4,84	0,47	20,06	32,43	6,41	-	-
7316	2026-05-27 11:45:00	0,68	29,09	4,84	0,47	20,05	32,43	6,41	-	-
7317	2026-05-27 11:50:00	0,68	29,2	4,84	0,47	20,06	32,43	6,4	-	-
7318	2026-05-27 11:55:00	0,68	29,2	4,84	0,47	20,53	32,45	6,4	-	-
7319	2026-05-27 12:00:00	0,68	29,27	4,84	0,47	20,36	32,49	6,4	-	-
7320	2026-05-27 12:05:00	0,69	17,7	4,84	0,47	20,25	32,52	6,43	-	-
7321	2026-05-27 12:10:00	0,72	18,93	4,84	0,47	20,96	32,55	6,74	-	-
7322	2026-05-27 12:15:00	0,72	20,39	4,84	0,47	20,93	32,57	6,86	-	-
7323	2026-05-27 12:20:00	0,71	19,73	4,84	0,47	20,85	32,57	6,89	-	-
7324	2026-05-27 12:25:00	0,71	20,07	4,84	0,47	21,35	32,54	6,91	-	-
7325	2026-05-27 12:30:00	0,71	19,97	4,84	0,47	20,95	32,56	6,92	-	-
7326	2026-05-27 12:35:00	0,71	20,65	4,84	0,47	20,89	32,57	6,92	-	-
7327	2026-05-27 12:40:00	0,71	20,61	4,84	0,47	20,9	32,57	6,92	-	-
7328	2026-05-27 12:45:00	0,71	21,21	4,84	0,47	20,86	32,58	6,92	-	-
7329	2026-05-27 12:50:00	0,71	21,41	4,84	0,47	20,89	32,59	6,92	-	-
7330	2026-05-27 12:55:00	0,71	21,98	4,84	0,47	20,87	32,61	6,92	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7331	2026-05-27 13:00:00	0,7	22,1	4,84	0,47	21,09	32,63	6,92	-	-
7332	2026-05-27 13:05:00	0,7	22,74	4,84	0,47	21,06	32,65	6,92	-	-
7333	2026-05-27 13:10:00	0,7	22,87	4,84	0,47	20,76	32,66	6,92	-	-
7334	2026-05-27 13:15:00	0,7	23,52	4,84	0,47	20,73	32,66	6,91	-	-
7335	2026-05-27 13:20:00	0,7	23,59	4,84	0,47	20,73	32,7	6,91	-	-
7336	2026-05-27 13:25:00	0,7	24,2	4,84	0,47	20,68	32,72	6,91	-	-
7337	2026-05-27 13:30:00	0,7	24,33	4,84	0,47	20,7	32,73	6,91	-	-
7338	2026-05-27 13:35:00	0,7	24,87	4,84	0,47	20,53	32,74	6,91	-	-
7339	2026-05-27 13:40:00	0,69	24,68	4,84	0,47	20,24	32,77	6,91	-	-
7340	2026-05-27 13:45:00	0,69	25,36	4,84	0,47	20,22	32,78	6,9	-	-
7341	2026-05-27 13:50:00	0,69	25,37	4,84	0,47	20,28	32,78	6,9	-	-
7342	2026-05-27 13:55:00	0,69	26,23	4,84	0,47	20,33	32,8	6,9	-	-
7343	2026-05-27 14:00:00	0,69	26,19	4,84	0,47	20,34	32,81	6,9	-	-
7344	2026-05-27 14:05:00	0,69	27,02	4,84	0,47	20,31	32,82	6,9	-	-
7345	2026-05-27 14:10:00	0,69	27,05	4,84	0,47	20,35	32,82	6,89	-	-
7346	2026-05-27 14:15:00	0,69	27,55	4,84	0,47	20,32	32,83	6,89	-	-
7347	2026-05-27 14:20:00	0,69	27,44	4,84	0,47	20,3	32,85	6,89	-	-
7348	2026-05-27 14:25:00	0,69	24,38	4,84	0,47	20,33	33,08	6,79	-	-
7349	2026-05-27 14:30:00	0,69	26,29	4,84	0,47	21,58	32,87	6,85	-	-
7350	2026-05-27 14:35:00	0,69	25,44	4,84	0,47	20,47	32,87	6,87	-	-
7351	2026-05-27 14:40:00	0,69	25,72	4,84	0,47	20,44	32,89	6,88	-	-
7352	2026-05-27 14:45:00	0,69	26,22	4,84	0,47	20,46	32,91	6,88	-	-
7353	2026-05-27 14:50:00	0,69	26,46	4,84	0,47	20,53	32,9	6,89	-	-
7354	2026-05-27 14:55:00	0,69	26,91	4,84	0,47	20,5	32,93	6,88	-	-
7355	2026-05-27 15:00:00	0,68	27,1	4,84	0,47	20,45	32,96	6,88	-	-
7356	2026-05-27 15:05:00	0,68	27,91	4,84	0,47	20,63	33,06	6,86	-	-
7357	2026-05-27 15:10:00	0,68	27,67	4,84	0,47	20,57	33,19	6,85	-	-
7358	2026-05-27 15:15:00	0,68	28,12	4,84	0,47	20,6	33,19	6,91	-	-
7359	2026-05-27 15:20:00	0,69	28,08	4,84	0,47	20,29	33,19	6,96	-	-
7360	2026-05-27 15:25:00	0,69	28,37	4,84	0,47	20,14	33,19	7,02	-	-
7361	2026-05-27 15:30:00	0,69	28,67	4,84	0,47	20,15	33,19	7,08	-	-
7362	2026-05-27 15:35:00	0,7	29,16	4,84	0,47	20,18	33,23	7,11	-	-
7363	2026-05-27 15:40:00	0,7	29,23	4,84	0,47	20,12	33,24	7,14	-	-
7364	2026-05-27 15:45:00	0,7	29,85	4,84	0,47	19,88	33,26	7,14	-	-
7365	2026-05-27 15:50:00	0,69	29,7	4,84	0,47	19,87	33,33	6,95	-	-
7366	2026-05-27 15:55:00	0,7	30,91	4,84	0,47	19,89	33,3	7,1	-	-
7367	2026-05-27 16:00:00	0,69	22,23	4,84	0,47	19,88	33,36	7,13	-	-
7368	2026-05-27 16:05:00	0,7	24,64	4,84	0,47	19,81	33,4	7,12	-	-
7369	2026-05-27 16:10:00	0,7	23,82	4,84	0,47	19,71	33,43	7,14	-	-
7370	2026-05-27 16:15:00	0,7	26,78	4,84	0,47	19,55	33,45	7,16	-	-
7371	2026-05-27 16:20:00	0,7	23,72	4,84	0,47	19,41	33,48	7,16	-	-
7372	2026-05-27 16:25:00	0,7	23,99	4,84	0,47	19,31	33,51	7,11	-	-
7373	2026-05-27 16:30:00	0,7	24,11	4,84	0,47	19,28	33,56	7,14	-	-
7374	2026-05-27 16:35:00	0,7	26,11	4,84	0,47	19,13	33,56	7,15	-	-
7375	2026-05-27 16:40:00	0,7	24,01	4,84	0,47	19,18	33,56	7,15	-	-
7376	2026-05-27 16:45:00	0,7	24,53	4,84	0,47	19,01	33,57	7,16	-	-
7377	2026-05-27 16:50:00	0,69	25,25	4,84	0,47	19,53	33,61	7,15	-	-
7378	2026-05-27 16:55:00	0,69	27,54	4,84	0,47	20,58	33,63	6,91	-	-
7379	2026-05-27 17:00:00	0,69	18,43	4,84	0,47	20,17	33,62	7,08	-	-
7380	2026-05-27 17:05:00	0,69	18,34	4,84	0,47	19,64	33,66	7,09	-	-
7381	2026-05-27 17:10:00	0,69	17,85	4,84	0,47	19,29	33,66	7,09	-	-
7382	2026-05-27 17:15:00	0,69	18,3	4,84	0,47	19,11	33,64	7,09	-	-
7383	2026-05-27 17:20:00	0,69	18,28	4,84	0,47	19,04	33,64	7,1	-	-
7384	2026-05-27 17:25:00	0,69	18,88	4,84	0,47	19	33,64	7,1	-	-
7385	2026-05-27 17:30:00	0,68	18,92	4,84	0,47	19,06	33,62	7,1	-	-
7386	2026-05-27 17:35:00	0,68	19,52	4,84	0,47	19,06	33,62	7,09	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7387	2026-05-27 17:40:00	0,68	19,6	4,84	0,47	19	33,62	7,09	-	-
7388	2026-05-27 17:45:00	0,68	20,19	4,84	0,47	18,98	33,61	7,09	-	-
7389	2026-05-27 17:50:00	0,68	20,4	4,84	0,47	18,82	33,61	7,09	-	-
7390	2026-05-27 17:55:00	0,68	20,9	4,84	0,47	18,74	33,56	7,09	-	-
7391	2026-05-27 18:00:00	0,68	21,02	4,84	0,47	18,77	33,55	7,09	-	-
7392	2026-05-27 18:05:00	0,68	21,7	4,84	0,47	18,76	33,53	7,09	-	-
7393	2026-05-27 18:10:00	0,68	21,88	4,84	0,47	18,78	33,52	7,09	-	-
7394	2026-05-27 18:15:00	0,68	22,68	4,84	0,47	18,78	33,51	7,09	-	-
7395	2026-05-27 18:20:00	0,68	22,71	4,84	0,47	18,81	33,51	7,09	-	-
7396	2026-05-27 18:25:00	0,68	23,57	4,84	0,47	18,79	33,49	7,09	-	-
7397	2026-05-27 18:30:00	0,67	23,49	4,84	0,47	18,77	33,48	7,09	-	-
7398	2026-05-27 18:35:00	0,68	24,28	4,84	0,47	18,75	33,46	7,09	-	-
7399	2026-05-27 18:40:00	0,68	24,28	4,84	0,47	18,77	33,46	7,09	-	-
7400	2026-05-27 18:45:00	0,68	25,35	4,84	0,47	19,18	33,46	7,09	-	-
7401	2026-05-27 18:50:00	0,68	25,1	4,84	0,47	18,9	33,5	7,09	-	-
7402	2026-05-27 18:55:00	0,68	25,78	4,84	0,47	18,9	33,5	7,09	-	-
7403	2026-05-27 19:00:00	0,68	25,97	4,84	0,47	18,89	33,49	7,09	-	-
7404	2026-05-27 19:05:00	0,68	26,47	4,84	0,47	18,87	33,5	7,09	-	-
7405	2026-05-27 19:10:00	0,68	26,64	4,84	0,47	18,86	33,5	7,08	-	-
7406	2026-05-27 19:15:00	0,68	27,08	4,84	0,47	18,85	33,47	7,08	-	-
7407	2026-05-27 19:20:00	0,67	27,21	4,84	0,47	18,85	33,46	7,08	-	-
7408	2026-05-27 19:25:00	0,67	27,64	4,84	0,47	18,84	33,46	7,08	-	-
7409	2026-05-27 19:30:00	0,67	27,7	4,84	0,47	18,9	33,45	7,08	-	-
7410	2026-05-27 19:35:00	0,67	28,14	4,84	0,47	18,89	33,45	7,08	-	-
7411	2026-05-27 19:40:00	0,67	28,24	4,84	0,47	18,83	33,45	7,08	-	-
7412	2026-05-27 19:45:00	0,67	28,6	4,84	0,47	18,83	33,45	7,08	-	-
7413	2026-05-27 19:50:00	0,67	28,7	4,84	0,47	18,82	33,43	7,08	-	-
7414	2026-05-27 19:55:00	0,67	29,2	4,84	0,47	18,8	33,41	7,08	-	-
7415	2026-05-27 20:00:00	0,67	28,98	4,84	0,47	18,68	33,37	7,08	-	-
7416	2026-05-27 20:05:00	0,67	29,35	4,84	0,47	18,64	33,34	7,08	-	-
7417	2026-05-27 20:10:00	0,67	29,45	4,84	0,47	18,66	33,31	7,08	-	-
7418	2026-05-27 20:15:00	0,67	29,92	4,84	0,47	18,67	33,3	7,08	-	-
7419	2026-05-27 20:20:00	0,67	30,13	4,84	0,47	18,69	33,29	7,08	-	-
7420	2026-05-27 20:25:00	0,68	30,55	4,84	0,47	18,69	33,28	7,08	-	-
7421	2026-05-27 20:30:00	0,67	30,72	4,84	0,47	18,71	33,27	7,08	-	-
7422	2026-05-27 20:35:00	0,68	31,14	4,84	0,47	18,62	33,25	7,08	-	-
7423	2026-05-27 20:40:00	0,68	31,06	4,84	0,47	18,59	33,24	7,08	-	-
7424	2026-05-27 20:45:00	0,68	31,52	4,84	0,47	18,59	33,22	7,08	-	-
7425	2026-05-27 20:50:00	0,68	34,29	4,84	0,47	19,93	33,22	7,08	-	-
7426	2026-05-27 20:55:00	0,68	32,55	4,84	0,47	18,84	33,26	7,08	-	-
7427	2026-05-27 21:00:00	0,68	32,59	4,84	0,47	18,79	33,28	7,08	-	-
7428	2026-05-27 21:05:00	0,68	33,03	4,84	0,47	18,79	33,27	7,08	-	-
7429	2026-05-27 21:10:00	0,68	33,19	4,84	0,47	18,76	33,26	7,08	-	-
7430	2026-05-27 21:15:00	0,68	33,54	4,84	0,47	18,76	33,25	7,08	-	-
7431	2026-05-27 21:20:00	0,68	33,67	4,84	0,47	18,79	33,24	7,08	-	-
7432	2026-05-27 21:25:00	0,68	33,99	4,84	0,47	18,77	33,24	7,08	-	-
7433	2026-05-27 21:30:00	0,68	34,05	4,84	0,47	18,75	33,24	7,08	-	-
7434	2026-05-27 21:35:00	0,68	34,44	4,84	0,47	18,74	33,24	7,08	-	-
7435	2026-05-27 21:40:00	0,68	34,49	4,84	0,47	18,74	33,23	7,07	-	-
7436	2026-05-27 21:45:00	0,68	34,81	4,84	0,47	18,73	33,21	7,08	-	-
7437	2026-05-27 21:50:00	0,68	34,93	4,84	0,47	18,74	33,19	7,07	-	-
7438	2026-05-27 21:55:00	0,67	35,22	4,84	0,47	18,73	33,19	7,07	-	-
7439	2026-05-27 22:00:00	0,68	35,3	4,84	0,47	18,72	33,19	7,07	-	-
7440	2026-05-27 22:05:00	0,68	35,41	4,84	0,47	18,63	33,14	7,07	-	-
7441	2026-05-27 22:10:00	0,67	35,39	4,84	0,47	18,56	33,08	7,07	-	-
7442	2026-05-27 22:15:00	0,68	35,61	4,84	0,47	18,54	33,07	7,07	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7443	2026-05-27 22:20:00	0,68	35,83	4,84	0,47	18,53	33,05	7,07	-	-
7444	2026-05-27 22:25:00	0,68	36,09	4,84	0,47	18,54	33,04	7,07	-	-
7445	2026-05-27 22:30:00	0,68	36,3	4,84	0,47	18,56	33,03	7,07	-	-
7446	2026-05-27 22:35:00	0,68	36,75	4,84	0,47	18,57	33,03	7,07	-	-
7447	2026-05-27 22:40:00	0,68	36,81	4,84	0,47	18,58	33,02	7,07	-	-
7448	2026-05-27 22:45:00	0,68	37,23	4,84	0,47	18,57	32,99	7,07	-	-
7449	2026-05-27 22:50:00	0,69	37,26	4,84	0,47	18,61	32,98	7,07	-	-
7450	2026-05-27 22:55:00	0,69	37,7	4,84	0,47	18,59	32,96	7,07	-	-
7451	2026-05-27 23:00:00	0,69	38,37	4,84	0,47	18,86	32,97	7,07	-	-
7452	2026-05-27 23:05:00	0,69	38,44	4,84	0,47	18,68	32,98	7,07	-	-
7453	2026-05-27 23:10:00	0,69	38,51	4,84	0,47	18,7	32,96	7,07	-	-
7454	2026-05-27 23:15:00	0,69	38,87	4,84	0,47	18,69	32,93	7,07	-	-
7455	2026-05-27 23:20:00	0,68	38,97	4,84	0,47	18,7	32,89	7,07	-	-
7456	2026-05-27 23:25:00	0,68	39,28	4,84	0,47	18,69	32,87	7,07	-	-
7457	2026-05-27 23:30:00	0,68	39,34	4,84	0,47	18,69	32,84	7,07	-	-
7458	2026-05-27 23:35:00	0,68	39,63	4,84	0,47	18,68	32,82	7,07	-	-
7459	2026-05-27 23:40:00	0,68	39,72	4,84	0,47	18,71	32,8	7,07	-	-
7460	2026-05-27 23:45:00	0,68	39,99	4,84	0,47	18,69	32,78	7,07	-	-
7461	2026-05-27 23:50:00	0,68	40,06	4,84	0,47	18,67	32,77	7,07	-	-
7462	2026-05-27 23:55:00	0,68	40,33	4,84	0,47	18,67	32,74	7,07	-	-
7463	2026-05-28 00:00:00	0,68	40,41	4,84	0,47	18,66	32,72	7,07	-	-
7464	2026-05-28 00:05:00	0,68	40,74	4,84	0,47	18,64	32,66	7,07	-	-
7465	2026-05-28 00:15:00	0,68	40,78	4,84	0,47	18,52	32,58	7,07	-	-
7466	2026-05-28 00:20:00	0,68	40,77	4,84	0,47	18,48	32,52	7,07	-	-
7467	2026-05-28 00:25:00	0,68	41	4,84	0,47	18,48	32,47	7,07	-	-
7468	2026-05-28 00:30:00	0,68	41,05	4,84	0,47	18,49	32,43	7,07	-	-
7469	2026-05-28 00:35:00	0,68	41,4	4,84	0,47	18,5	32,41	7,06	-	-
7470	2026-05-28 00:40:00	0,68	41,54	4,84	0,47	18,6	32,41	7,07	-	-
7471	2026-05-28 00:45:00	0,68	41,84	4,84	0,47	18,57	32,38	7,06	-	-
7472	2026-05-28 00:50:00	0,68	41,96	4,84	0,47	18,52	32,36	7,07	-	-
7473	2026-05-28 00:55:00	0,69	42,31	4,84	0,47	18,51	32,34	7,07	-	-
7474	2026-05-28 01:00:00	0,69	42,43	4,84	0,47	18,51	32,34	7,07	-	-
7475	2026-05-28 01:05:00	0,69	44,02	4,84	0,47	19,18	32,34	7,06	-	-
7476	2026-05-28 01:10:00	0,69	43,11	4,84	0,47	21,68	32,41	7,07	-	-
7477	2026-05-28 01:15:00	0,69	43,47	4,84	0,47	21,39	32,41	7,07	-	-
7478	2026-05-28 01:20:00	0,69	43,5	4,84	0,47	18,62	32,39	7,06	-	-
7479	2026-05-28 01:25:00	0,69	43,81	4,84	0,47	18,61	32,36	7,06	-	-
7480	2026-05-28 01:30:00	0,68	43,87	4,84	0,47	18,65	32,32	7,06	-	-
7481	2026-05-28 01:35:00	0,68	44,14	4,84	0,47	18,63	32,3	7,06	-	-
7482	2026-05-28 01:40:00	0,68	44,21	4,84	0,47	18,61	32,29	7,06	-	-
7483	2026-05-28 01:45:00	0,68	44,44	4,84	0,47	18,6	32,25	7,06	-	-
7484	2026-05-28 01:50:00	0,68	44,53	4,84	0,47	18,6	32,25	7,06	-	-
7485	2026-05-28 01:55:00	0,68	44,73	4,84	0,47	18,59	32,24	7,06	-	-
7486	2026-05-28 02:00:00	0,68	44,77	4,84	0,47	18,98	32,21	7,06	-	-
7487	2026-05-28 02:05:00	0,68	45,06	4,84	0,47	18,89	32,2	7,06	-	-
7488	2026-05-28 02:10:00	0,68	45,08	4,84	0,47	18,58	32,2	7,06	-	-
7489	2026-05-28 02:15:00	0,68	45,35	4,84	0,47	18,57	32,18	7,06	-	-
7490	2026-05-28 02:20:00	0,68	45,25	4,84	0,47	18,5	32,09	7,06	-	-
7491	2026-05-28 02:25:00	0,68	45,33	4,84	0,47	18,43	32,04	7,06	-	-
7492	2026-05-28 02:30:00	0,68	45,29	4,84	0,47	18,43	32	7,06	-	-
7493	2026-05-28 02:35:00	0,68	45,56	4,84	0,47	18,42	31,99	7,06	-	-
7494	2026-05-28 02:40:00	0,68	45,62	4,84	0,47	18,42	31,98	7,06	-	-
7495	2026-05-28 02:45:00	0,68	45,97	4,84	0,47	18,43	31,96	7,06	-	-
7496	2026-05-28 02:50:00	0,68	46	4,84	0,47	18,44	31,94	7,05	-	-
7497	2026-05-28 02:55:00	0,68	46,24	4,84	0,47	18,44	31,94	7,05	-	-
7498	2026-05-28 03:00:00	0,68	46,35	4,84	0,47	18,44	31,93	7,05	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7499	2026-05-28 03:05:00	0,68	46,61	4,84	0,47	18,44	31,91	7,05	-	-
7500	2026-05-28 03:10:00	0,69	46,68	4,84	0,47	18,44	31,89	7,05	-	-
7501	2026-05-28 03:15:00	0,69	47,38	4,84	0,47	18,66	31,98	7,05	-	-
7502	2026-05-28 03:20:00	0,69	47,35	4,84	0,47	18,54	31,99	7,05	-	-
7503	2026-05-28 03:25:00	0,69	47,64	4,84	0,47	18,54	31,99	7,05	-	-
7504	2026-05-28 03:30:00	0,69	47,7	4,84	0,47	18,54	31,97	7,05	-	-
7505	2026-05-28 03:35:00	0,68	47,98	4,84	0,47	18,53	31,94	7,05	-	-
7506	2026-05-28 03:40:00	0,68	48,05	4,84	0,47	18,54	31,94	7,05	-	-
7507	2026-05-28 03:45:00	0,68	48,25	4,84	0,47	18,53	31,94	7,05	-	-
7508	2026-05-28 03:50:00	0,68	48,36	4,84	0,47	18,52	31,92	7,05	-	-
7509	2026-05-28 03:55:00	0,68	48,59	4,84	0,47	18,52	31,9	7,05	-	-
7510	2026-05-28 04:00:00	0,68	48,68	4,84	0,47	18,53	31,89	7,05	-	-
7511	2026-05-28 04:05:00	0,68	48,85	4,84	0,47	18,52	31,88	7,04	-	-
7512	2026-05-28 04:10:00	0,68	48,92	4,84	0,47	18,53	31,87	7,04	-	-
7513	2026-05-28 04:15:00	0,68	49,11	4,84	0,47	18,52	31,84	7,04	-	-
7514	2026-05-28 04:20:00	0,68	49,19	4,84	0,47	18,51	31,83	7,04	-	-
7515	2026-05-28 04:25:00	0,68	49,35	4,84	0,47	18,47	31,78	7,05	-	-
7516	2026-05-28 04:30:00	0,68	49,28	4,84	0,47	18,39	31,71	7,04	-	-
7517	2026-05-28 04:35:00	0,68	49,36	4,84	0,47	18,35	31,65	7,04	-	-
7518	2026-05-28 04:40:00	0,68	49,23	4,84	0,47	18,35	31,64	7,04	-	-
7519	2026-05-28 04:45:00	0,68	49,5	4,84	0,47	18,35	31,61	7,04	-	-
7520	2026-05-28 04:50:00	0,68	49,56	4,84	0,47	18,36	31,6	7,04	-	-
7521	2026-05-28 04:55:00	0,68	49,84	4,84	0,47	18,36	31,59	7,03	-	-
7522	2026-05-28 05:00:00	0,68	49,86	4,84	0,47	18,39	31,58	7,03	-	-
7523	2026-05-28 05:05:00	0,68	50,07	4,84	0,47	18,38	31,58	7,03	-	-
7524	2026-05-28 05:10:00	0,68	50,14	4,84	0,47	18,37	31,57	7,03	-	-
7525	2026-05-28 05:15:00	0,68	50,34	4,84	0,47	18,37	31,56	7,03	-	-
7526	2026-05-28 05:20:00	0,68	51,31	4,84	0,47	18,75	31,61	7,03	-	-
7527	2026-05-28 05:25:00	0,68	51,03	4,84	0,47	18,46	31,69	7,03	-	-
7528	2026-05-28 05:30:00	0,68	51,09	4,84	0,47	18,48	31,69	7,03	-	-
7529	2026-05-28 05:35:00	0,68	51,35	4,84	0,47	18,47	31,67	7,03	-	-
7530	2026-05-28 05:40:00	0,68	51,41	4,84	0,47	18,46	31,65	7,03	-	-
7531	2026-05-28 05:45:00	0,68	51,58	4,84	0,47	18,46	31,64	7,03	-	-
7532	2026-05-28 05:50:00	0,68	51,66	4,84	0,47	18,46	31,63	7,03	-	-
7533	2026-05-28 05:55:00	0,68	51,92	4,84	0,47	18,45	31,6	7,03	-	-
7534	2026-05-28 06:00:00	0,68	51,99	4,84	0,47	18,46	31,59	7,03	-	-
7535	2026-05-28 06:05:00	0,68	52,16	4,84	0,47	18,45	31,58	7,03	-	-
7536	2026-05-28 06:10:00	0,68	52,22	4,84	0,47	18,45	31,58	7,02	-	-
7537	2026-05-28 06:15:00	0,67	52,38	4,84	0,47	18,44	31,57	7,02	-	-
7538	2026-05-28 06:20:00	0,67	52,46	4,84	0,47	18,44	31,55	7,02	-	-
7539	2026-05-28 06:25:00	0,67	52,66	4,84	0,47	18,43	31,54	7,02	-	-
7540	2026-05-28 06:30:00	0,67	52,73	4,84	0,47	18,43	31,53	7,02	-	-
7541	2026-05-28 06:35:00	0,67	52,72	4,84	0,47	18,34	31,43	7,01	-	-
7542	2026-05-28 06:40:00	0,67	52,66	4,84	0,47	18,31	31,38	7,01	-	-
7543	2026-05-28 06:45:00	0,67	52,73	4,84	0,47	18,28	31,36	7,01	-	-
7544	2026-05-28 06:50:00	0,67	52,75	4,84	0,47	18,28	31,34	7	-	-
7545	2026-05-28 06:55:00	0,66	13,59	4,84	0,47	18,18	31,32	6,93	-	-
7546	2026-05-28 07:00:00	0,67	13,84	4,84	0,47	18,18	31,32	6,93	-	-
7547	2026-05-28 07:05:00	0,67	14,11	4,84	0,47	18,21	31,32	6,96	-	-
7548	2026-05-28 07:10:00	0,67	14,26	4,84	0,47	18,21	31,34	6,97	-	-
7549	2026-05-28 07:15:00	0,67	14,67	4,84	0,47	18,2	31,36	6,97	-	-
7550	2026-05-28 07:20:00	0,67	14,78	4,84	0,47	18,21	30,38	6,8	-	-
7551	2026-05-28 07:25:00	0,68	16,24	4,84	0,47	19,08	31,25	6,83	-	-
7552	2026-05-28 07:30:00	0,68	15,59	4,84	0,47	18,37	31,48	7,15	-	-
7553	2026-05-28 07:35:00	0,68	15,98	4,84	0,47	18,3	31,45	7,04	-	-
7554	2026-05-28 07:40:00	0,68	16,29	4,84	0,47	18,31	31,44	7	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7555	2026-05-28 07:45:00	0,67	16,78	4,84	0,47	18,3	31,44	6,99	-	-
7556	2026-05-28 07:50:00	0,67	17,13	4,84	0,47	18,3	31,43	6,99	-	-
7557	2026-05-28 07:55:00	0,67	17,63	4,84	0,47	18,3	31,44	6,99	-	-
7558	2026-05-28 08:00:00	0,67	18	4,84	0,47	18,31	31,44	6,99	-	-
7559	2026-05-28 08:05:00	0,67	18,51	4,84	0,47	18,3	31,45	6,99	-	-
7560	2026-05-28 08:10:00	0,67	18,9	4,84	0,47	18,3	31,45	6,99	-	-
7561	2026-05-28 08:15:00	0,67	19,44	4,84	0,47	18,3	31,46	7	-	-
7562	2026-05-28 08:20:00	0,67	19,82	4,84	0,47	18,3	31,47	7	-	-
7563	2026-05-28 08:25:00	0,67	20,32	4,84	0,47	18,3	31,47	7,01	-	-
7564	2026-05-28 08:30:00	0,67	20,76	4,84	0,47	18,3	31,52	6,95	-	-
7565	2026-05-28 08:35:00	0,67	21,26	4,84	0,47	18,3	31,48	7	-	-
7566	2026-05-28 08:40:00	0,67	21,71	4,84	0,47	18,43	31,44	7	-	-
7567	2026-05-28 08:45:00	0,67	21,93	4,84	0,47	18,36	31,16	7,06	-	-
7568	2026-05-28 08:50:00	0,67	22,25	4,84	0,47	18,34	31,37	7,02	-	-
7569	2026-05-28 08:55:00	0,67	23,37	4,84	0,47	18,65	31,45	7	-	-
7570	2026-05-28 09:00:00	0,66	24,09	4,84	0,47	18,88	31,58	6,97	-	-
7571	2026-05-28 09:05:00	0,67	24,97	4,84	0,47	18,87	31,53	6,97	-	-
7572	2026-05-28 09:10:00	0,67	24,91	4,84	0,47	18,9	31,28	6,98	-	-
7573	2026-05-28 09:15:00	0,68	25,59	4,84	0,47	19,24	31,1	6,97	-	-
7574	2026-05-28 09:20:00	0,66	26,59	4,84	0,47	19,36	31,58	6,89	-	-
7575	2026-05-28 09:25:00	0,66	27,3	4,84	0,47	19,21	31,89	6,82	-	-
7576	2026-05-28 09:30:00	0,65	26,71	4,84	0,47	19,18	31,95	6,72	-	-
7577	2026-05-28 09:35:00	0,65	28,04	4,84	0,47	19,75	32,14	6,64	-	-
7578	2026-05-28 09:40:00	0,65	27,71	4,84	0,47	19,53	32,21	6,59	-	-
7579	2026-05-28 09:45:00	0,65	28,11	4,84	0,47	19,52	32,25	6,56	-	-
7580	2026-05-28 09:50:00	0,65	28,13	4,84	0,47	19,55	32,25	6,53	-	-
7581	2026-05-28 09:55:00	0,64	28,54	4,84	0,47	19,58	32,25	6,5	-	-
7582	2026-05-28 10:00:00	0,64	28,55	4,84	0,47	19,58	32,2	6,49	-	-
7583	2026-05-28 10:05:00	0,64	28,88	4,84	0,47	19,59	31,96	6,49	-	-
7584	2026-05-28 10:10:00	0,64	28,83	4,84	0,47	19,57	31,78	6,48	-	-
7585	2026-05-28 10:15:00	0,64	29,12	4,84	0,47	19,54	31,59	6,45	-	-
7586	2026-05-28 10:20:00	0,64	29,01	4,84	0,47	19,62	31,47	6,45	-	-
7587	2026-05-28 10:25:00	0,64	29,4	4,84	0,47	19,52	31,36	6,44	-	-
7588	2026-05-28 10:30:00	0,65	29,32	4,84	0,47	19,59	31,24	6,42	-	-
7589	2026-05-28 10:35:00	0,65	29,67	4,84	0,47	19,58	31,14	6,4	-	-
7590	2026-05-28 10:40:00	0,65	29,48	4,84	0,47	19,49	31,06	6,41	-	-
7591	2026-05-28 10:45:00	0,65	29,88	4,84	0,47	19,51	30,93	6,39	-	-
7592	2026-05-28 10:50:00	0,65	29,76	4,84	0,47	19,53	30,85	6,39	-	-
7593	2026-05-28 10:55:00	0,66	30,09	4,84	0,47	19,46	30,74	6,33	-	-
7594	2026-05-28 11:00:00	0,66	29,99	4,84	0,47	19,48	30,66	6,37	-	-
7595	2026-05-28 11:05:00	0,66	30,33	4,84	0,47	19,48	30,59	6,36	-	-
7596	2026-05-28 11:10:00	0,66	30,32	4,84	0,47	19,49	30,54	6,38	-	-
7597	2026-05-28 11:15:00	0,66	30,64	4,84	0,47	19,46	30,45	6,35	-	-
7598	2026-05-28 11:20:00	0,66	31,48	4,84	0,47	20,14	31,46	6,42	-	-
7599	2026-05-28 11:25:00	0,67	32,7	4,84	0,47	20,52	32,06	6,5	-	-
7600	2026-05-28 11:30:00	0,67	32,84	4,84	0,47	20,67	32,34	6,56	-	-
7601	2026-05-28 11:35:00	0,67	33,74	4,84	0,47	20,75	32,48	6,59	-	-
7602	2026-05-28 11:40:00	0,67	33,83	4,84	0,47	20,75	32,5	6,6	-	-
7603	2026-05-28 11:45:00	0,67	33,83	4,84	0,47	20,75	32,5	6,6	-	-
7604	2026-05-28 11:50:00	0,66	19,93	4,84	0,47	21,97	32,7	6,49	-	-
7605	2026-05-28 11:55:00	0,66	19,93	4,84	0,47	21,97	32,7	6,49	-	-
7606	2026-05-28 12:00:00	0,66	19,93	4,84	0,47	21,97	32,7	6,49	-	-
7607	2026-05-28 12:05:00	0,66	19,93	4,84	0,47	21,97	32,7	6,49	-	-
7608	2026-05-28 12:10:00	0,66	19,93	4,84	0,47	21,97	32,7	6,49	-	-
7609	2026-05-28 12:15:00	0,66	19,93	4,84	0,47	21,97	32,7	6,49	-	-
7610	2026-05-28 12:20:00	0,65	22,19	4,84	0,47	24,09	32,82	6,59	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7611	2026-05-28 12:25:00	0,65	18,85	4,84	0,47	24,45	32,82	6,59	-	-
7612	2026-05-28 12:30:00	0,65	19,17	4,84	0,47	25,48	32,82	6,58	-	-
7613	2026-05-28 12:35:00	0,64	19,46	4,84	0,47	25,53	32,82	6,58	-	-
7614	2026-05-28 12:40:00	0,64	19,47	4,84	0,47	21	32,82	6,58	-	-
7615	2026-05-28 12:45:00	0,64	19,74	4,84	0,47	20,96	32,83	6,57	-	-
7616	2026-05-28 12:50:00	0,64	19,83	4,84	0,47	20,93	32,83	6,57	-	-
7617	2026-05-28 12:55:00	0,64	20,23	4,84	0,47	20,69	32,82	6,56	-	-
7618	2026-05-28 13:00:00	0,64	19,98	4,84	0,47	20,56	32,8	6,55	-	-
7619	2026-05-28 13:05:00	0,64	20,54	4,84	0,47	20,47	32,8	6,54	-	-
7620	2026-05-28 13:10:00	0,64	20,33	4,84	0,47	20,81	32,8	6,54	-	-
7621	2026-05-28 13:15:00	0,64	20,96	4,84	0,47	20,79	32,79	6,53	-	-
7622	2026-05-28 13:20:00	0,64	20,8	4,84	0,47	20,52	32,79	6,53	-	-
7623	2026-05-28 13:25:00	0,64	21,42	4,84	0,47	20,48	32,81	6,53	-	-
7624	2026-05-28 13:30:00	0,64	21,14	4,84	0,47	20,49	32,81	6,53	-	-
7625	2026-05-28 13:35:00	0,64	21,89	4,84	0,47	20,47	32,8	6,52	-	-
7626	2026-05-28 13:40:00	0,64	21,67	4,84	0,47	21,15	32,81	6,52	-	-
7627	2026-05-28 13:45:00	0,64	22,36	4,84	0,47	21,13	32,82	6,52	-	-
7628	2026-05-28 13:50:00	0,64	22,81	4,84	0,47	21,09	32,82	6,53	-	-
7629	2026-05-28 13:55:00	0,64	22,94	4,84	0,47	20,77	32,81	6,54	-	-
7630	2026-05-28 14:00:00	0,64	23,08	4,84	0,47	20,78	32,85	6,54	-	-
7631	2026-05-28 14:05:00	0,64	23,46	4,84	0,47	20,77	32,87	6,53	-	-
7632	2026-05-28 14:10:00	0,64	23,57	4,84	0,47	20,76	32,87	6,53	-	-
7633	2026-05-28 14:15:00	0,64	23,9	4,84	0,47	20,74	32,88	6,52	-	-
7634	2026-05-28 14:20:00	0,64	24,08	4,84	0,47	34,55	32,88	6,52	-	-
7635	2026-05-28 14:25:00	0,64	24,4	4,84	0,47	34,19	32,89	6,52	-	-
7636	2026-05-28 14:30:00	0,64	24,48	4,84	0,47	20,74	32,85	6,52	-	-
7637	2026-05-28 14:35:00	0,63	24,99	4,84	0,47	20,54	32,61	6,51	-	-
7638	2026-05-28 14:40:00	0,63	24,94	4,84	0,47	21,55	32,34	6,48	-	-
7639	2026-05-28 14:45:00	0,64	25,53	4,84	0,47	21,48	32,2	6,48	-	-
7640	2026-05-28 14:50:00	0,64	25,12	4,84	0,47	20,67	32,09	6,48	-	-
7641	2026-05-28 14:55:00	0,64	25,69	4,84	0,47	20,62	31,98	6,44	-	-
7642	2026-05-28 15:00:00	0,64	25,4	4,84	0,47	20,61	31,89	6,42	-	-
7643	2026-05-28 15:05:00	0,65	26,06	4,84	0,47	20,59	31,79	6,38	-	-
7644	2026-05-28 15:10:00	0,65	25,79	4,84	0,47	21,65	31,72	6,4	-	-
7645	2026-05-28 15:15:00	0,65	26,33	4,84	0,47	21,47	31,63	6,39	-	-
7646	2026-05-28 15:20:00	0,65	26,19	4,84	0,47	21,49	31,56	6,41	-	-
7647	2026-05-28 15:25:00	0,65	26,69	4,84	0,47	21,35	31,48	6,39	-	-
7648	2026-05-28 15:30:00	0,66	26,58	4,84	0,47	20,47	31,42	6,41	-	-
7649	2026-05-28 15:35:00	0,65	27,12	4,84	0,47	20,46	32,15	6,39	-	-
7650	2026-05-28 15:40:00	0,65	26,77	4,84	0,47	20,45	32,85	6,37	-	-
7651	2026-05-28 15:45:00	0,65	27,37	4,84	0,47	20,36	33,1	6,34	-	-
7652	2026-05-28 15:50:00	0,65	27	4,84	0,47	20,27	33,21	6,33	-	-
7653	2026-05-28 15:55:00	0,65	28,35	4,84	0,47	22,58	33,28	6,31	-	-
7654	2026-05-28 16:00:00	0,65	27,48	4,84	0,47	20,53	33,35	6,29	-	-
7655	2026-05-28 16:05:00	0,65	27,77	4,84	0,47	20,51	33,4	6,27	-	-
7656	2026-05-28 16:10:00	0,64	27,75	4,84	0,47	20,38	33,44	6,25	-	-
7657	2026-05-28 16:15:00	0,64	28,08	4,84	0,47	20,41	33,45	6,23	-	-
7658	2026-05-28 16:20:00	0,64	27,95	4,84	0,47	20,28	33,45	6,22	-	-
7659	2026-05-28 16:25:00	0,64	28,3	4,84	0,47	20,3	33,45	6,21	-	-
7660	2026-05-28 16:30:00	0,64	28,13	4,84	0,47	20,21	33,45	6,21	-	-
7661	2026-05-28 16:35:00	0,64	28,38	4,84	0,47	20,2	33,44	6,2	-	-
7662	2026-05-28 16:40:00	0,64	28,32	4,84	0,47	20,22	33,44	6,2	-	-
7663	2026-05-28 16:45:00	0,63	28,44	4,84	0,47	20,21	33,42	6,2	-	-
7664	2026-05-28 16:50:00	0,63	15,72	4,84	0,47	20,18	33,41	6,19	-	-
7665	2026-05-28 16:55:00	0,64	15,89	4,84	0,47	20,18	33,4	6,34	-	-
7666	2026-05-28 17:00:00	0,67	16,44	4,84	0,47	20,83	33,4	6,76	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7667	2026-05-28 17:05:00	0,67	17,04	4,84	0,47	20,97	33,4	6,85	-	-
7668	2026-05-28 17:10:00	0,67	16,7	4,84	0,47	20,14	33,35	6,87	-	-
7669	2026-05-28 17:15:00	0,66	17,27	4,84	0,47	20	33,3	6,89	-	-
7670	2026-05-28 17:20:00	0,66	17,2	4,84	0,47	19,98	33,29	6,89	-	-
7671	2026-05-28 17:25:00	0,66	18,15	4,84	0,47	20,09	33,26	6,9	-	-
7672	2026-05-28 17:30:00	0,66	18,05	4,84	0,47	21,11	33,24	6,9	-	-
7673	2026-05-28 17:35:00	0,66	18,77	4,84	0,47	21,08	33,24	6,9	-	-
7674	2026-05-28 17:40:00	0,66	18,9	4,84	0,47	20,51	33,23	6,9	-	-
7675	2026-05-28 17:45:00	0,66	19,47	4,84	0,47	20,51	33,21	6,9	-	-
7676	2026-05-28 17:50:00	0,66	19,74	4,84	0,47	20,65	33,19	6,9	-	-
7677	2026-05-28 17:55:00	0,66	20,48	4,84	0,47	20,81	33,19	6,9	-	-
7678	2026-05-28 18:00:00	0,66	22,82	4,84	0,47	22,66	33,19	6,9	-	-
7679	2026-05-28 18:05:00	0,67	21,7	4,84	0,47	20,67	33,23	6,91	-	-
7680	2026-05-28 18:10:00	0,67	21,9	4,84	0,47	20,52	33,24	6,91	-	-
7681	2026-05-28 18:15:00	0,67	22,4	4,84	0,47	20,51	33,24	6,91	-	-
7682	2026-05-28 18:20:00	0,66	22,59	4,84	0,47	20,7	33,23	6,91	-	-
7683	2026-05-28 18:25:00	0,66	23,09	4,84	0,47	20,65	33,23	6,91	-	-
7684	2026-05-28 18:30:00	0,66	23,39	4,84	0,47	20,49	33,21	6,91	-	-
7685	2026-05-28 18:35:00	0,66	23,8	4,84	0,47	20,47	33,21	6,91	-	-
7686	2026-05-28 18:40:00	0,66	24,1	4,84	0,47	20,73	33,19	6,91	-	-
7687	2026-05-28 18:45:00	0,66	24,55	4,84	0,47	20,67	33,19	6,91	-	-
7688	2026-05-28 18:50:00	0,66	24,77	4,84	0,47	21,07	33,19	6,91	-	-
7689	2026-05-28 18:55:00	0,66	25,16	4,84	0,47	20,99	33,18	6,91	-	-
7690	2026-05-28 19:00:00	0,66	25,32	4,84	0,47	20,4	33,18	6,91	-	-
7691	2026-05-28 19:05:00	0,66	25,78	4,84	0,47	20,38	33,17	6,9	-	-
7692	2026-05-28 19:10:00	0,66	26,11	4,84	0,47	20,47	33,15	6,9	-	-
7693	2026-05-28 19:15:00	0,66	26,16	4,84	0,47	20,2	33,13	6,9	-	-
7694	2026-05-28 19:20:00	0,66	26,22	4,84	0,47	20,04	33,08	6,9	-	-
7695	2026-05-28 19:25:00	0,66	26,77	4,84	0,47	20,03	33,07	6,9	-	-
7696	2026-05-28 19:30:00	0,66	26,85	4,84	0,47	20,07	33,04	6,89	-	-
7697	2026-05-28 19:35:00	0,66	27,41	4,84	0,47	20,09	33,03	6,89	-	-
7698	2026-05-28 19:40:00	0,66	27,56	4,84	0,47	20,15	33,03	6,89	-	-
7699	2026-05-28 19:45:00	0,66	28,11	4,84	0,47	20,15	33,03	6,89	-	-
7700	2026-05-28 19:50:00	0,66	28,4	4,84	0,47	20,16	33,03	6,88	-	-
7701	2026-05-28 19:55:00	0,66	28,76	4,84	0,47	20,14	33,02	6,88	-	-
7702	2026-05-28 20:00:00	0,66	28,93	4,84	0,47	20,17	33,01	6,88	-	-
7703	2026-05-28 20:05:00	0,66	29,43	4,84	0,47	20,15	33	6,88	-	-
7704	2026-05-28 20:10:00	0,66	30,39	4,84	0,47	20,81	33,04	6,87	-	-
7705	2026-05-28 20:15:00	0,67	30,2	4,84	0,47	20,29	33,08	6,87	-	-
7706	2026-05-28 20:20:00	0,66	30,4	4,84	0,47	20,32	33,08	6,87	-	-
7707	2026-05-28 20:25:00	0,67	30,86	4,84	0,47	20,32	33,08	6,87	-	-
7708	2026-05-28 20:30:00	0,66	30,96	4,84	0,47	20,32	33,08	6,87	-	-
7709	2026-05-28 20:35:00	0,66	31,39	4,84	0,47	20,31	33,08	6,86	-	-
7710	2026-05-28 20:40:00	0,66	31,4	4,84	0,47	20,79	33,04	6,86	-	-
7711	2026-05-28 20:45:00	0,66	31,77	4,84	0,47	20,74	33,04	6,86	-	-
7712	2026-05-28 20:50:00	0,66	32	4,84	0,47	20,93	33,03	6,85	-	-
7713	2026-05-28 20:55:00	0,66	32,34	4,84	0,47	20,85	33,03	6,85	-	-
7714	2026-05-28 21:00:00	0,66	32,41	4,84	0,47	20,62	33,03	6,84	-	-
7715	2026-05-28 21:05:00	0,66	32,74	4,84	0,47	20,56	33,01	6,84	-	-
7716	2026-05-28 21:10:00	0,66	32,85	4,84	0,47	20,3	33	6,83	-	-
7717	2026-05-28 21:15:00	0,65	33,24	4,84	0,47	20,25	32,99	6,82	-	-
7718	2026-05-28 21:20:00	0,65	33,34	4,84	0,47	20,23	32,98	6,82	-	-
7719	2026-05-28 21:25:00	0,65	33,4	4,84	0,47	19,96	32,9	6,8	-	-
7720	2026-05-28 21:30:00	0,65	33,17	4,84	0,47	19,86	32,86	6,79	-	-
7721	2026-05-28 21:35:00	0,65	33,72	4,84	0,47	19,81	32,82	6,78	-	-
7722	2026-05-28 21:40:00	0,65	33,71	4,84	0,47	19,88	32,8	6,78	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7723	2026-05-28 21:45:00	0,66	34,26	4,84	0,47	19,9	32,78	6,77	-	-
7724	2026-05-28 21:50:00	0,66	34,22	4,84	0,47	19,93	32,78	6,76	-	-
7725	2026-05-28 21:55:00	0,66	34,78	4,84	0,47	19,97	32,75	6,76	-	-
7726	2026-05-28 22:00:00	0,66	34,83	4,84	0,47	20,03	32,73	6,76	-	-
7727	2026-05-28 22:05:00	0,66	35,31	4,84	0,47	20,03	32,72	6,75	-	-
7728	2026-05-28 22:10:00	0,66	35,28	4,84	0,47	20	32,71	6,75	-	-
7729	2026-05-28 22:15:00	0,66	37,61	4,84	0,47	21,44	32,71	6,75	-	-
7730	2026-05-28 22:20:00	0,67	35,91	4,84	0,47	20,18	32,78	6,75	-	-
7731	2026-05-28 22:25:00	0,66	36,24	4,84	0,47	20,13	32,78	6,75	-	-
7732	2026-05-28 22:30:00	0,66	36,31	4,84	0,47	20,15	32,75	6,75	-	-
7733	2026-05-28 22:35:00	0,66	36,61	4,84	0,47	20,14	32,73	6,75	-	-
7734	2026-05-28 22:40:00	0,66	36,72	4,84	0,47	20,16	32,72	6,74	-	-
7735	2026-05-28 22:45:00	0,66	37,15	4,84	0,47	20,14	32,68	6,73	-	-
7736	2026-05-28 22:50:00	0,66	37,12	4,84	0,47	20,13	32,68	6,73	-	-
7737	2026-05-28 22:55:00	0,66	37,45	4,84	0,47	20,11	32,66	6,72	-	-
7738	2026-05-28 23:00:00	0,66	37,41	4,84	0,47	20,1	32,65	6,72	-	-
7739	2026-05-28 23:05:00	0,66	37,7	4,84	0,47	20,09	32,63	6,71	-	-
7740	2026-05-28 23:10:00	0,66	37,84	4,84	0,47	20,1	32,61	6,71	-	-
7741	2026-05-28 23:15:00	0,66	38,15	4,84	0,47	20,08	32,61	6,7	-	-
7742	2026-05-28 23:20:00	0,65	38,05	4,84	0,47	20,09	32,59	6,7	-	-
7743	2026-05-28 23:25:00	0,66	38,23	4,84	0,47	20,07	32,57	6,7	-	-
7744	2026-05-28 23:30:00	0,65	38,22	4,84	0,47	19,94	32,48	6,69	-	-
7745	2026-05-28 23:35:00	0,65	38,39	4,84	0,47	19,77	32,4	6,68	-	-
7746	2026-05-28 23:40:00	0,65	38,25	4,84	0,47	19,74	32,36	6,67	-	-
7747	2026-05-28 23:45:00	0,65	38,66	4,84	0,47	19,73	32,34	6,67	-	-
7748	2026-05-28 23:50:00	0,66	38,62	4,84	0,47	19,73	32,32	6,67	-	-
7749	2026-05-28 23:55:00	0,66	39,08	4,84	0,47	19,76	32,31	6,67	-	-
7750	2026-05-29 00:00:00	0,66	38,97	4,84	0,47	19,82	32,3	6,66	-	-
7751	2026-05-29 00:05:00	0,66	39,37	4,84	0,47	19,79	32,27	6,66	-	-
7752	2026-05-29 00:15:00	0,66	39,89	4,84	0,47	19,8	32,25	6,65	-	-
7753	2026-05-29 00:20:00	0,66	39,74	4,84	0,47	19,78	32,25	6,65	-	-
7754	2026-05-29 00:25:00	0,67	40,61	4,84	0,47	20,22	32,32	6,65	-	-
7755	2026-05-29 00:30:00	0,67	40,26	4,84	0,47	19,98	32,34	6,66	-	-
7756	2026-05-29 00:35:00	0,66	40,58	4,84	0,47	19,98	32,34	6,66	-	-
7757	2026-05-29 00:40:00	0,66	40,74	4,84	0,47	19,99	32,33	6,66	-	-
7758	2026-05-29 00:45:00	0,66	40,95	4,84	0,47	19,98	32,31	6,65	-	-
7759	2026-05-29 00:50:00	0,66	41	4,84	0,47	19,97	32,3	6,65	-	-
7760	2026-05-29 00:55:00	0,66	41,14	4,84	0,47	19,97	32,25	6,65	-	-
7761	2026-05-29 01:00:00	0,66	41,25	4,84	0,47	19,99	32,25	6,65	-	-
7762	2026-05-29 01:05:00	0,66	41,41	4,84	0,47	19,96	32,25	6,64	-	-
7763	2026-05-29 01:10:00	0,66	41,45	4,84	0,47	20,15	32,24	6,64	-	-
7764	2026-05-29 01:15:00	0,66	41,68	4,84	0,47	20,12	32,22	6,64	-	-
7765	2026-05-29 01:20:00	0,66	41,66	4,84	0,47	19,99	32,2	6,64	-	-
7766	2026-05-29 01:25:00	0,66	41,98	4,84	0,47	19,97	32,2	6,63	-	-
7767	2026-05-29 01:30:00	0,66	41,83	4,84	0,47	19,93	32,18	6,63	-	-
7768	2026-05-29 01:35:00	0,65	42	4,84	0,47	19,86	32,14	6,63	-	-
7769	2026-05-29 01:40:00	0,65	41,84	4,84	0,47	19,72	32,08	6,62	-	-
7770	2026-05-29 01:45:00	0,66	42,12	4,84	0,47	19,63	32,02	6,61	-	-
7771	2026-05-29 01:50:00	0,66	41,95	4,84	0,47	19,62	32	6,61	-	-
7772	2026-05-29 01:55:00	0,66	42,34	4,84	0,47	19,61	31,99	6,61	-	-
7773	2026-05-29 02:00:00	0,66	42,24	4,84	0,47	19,68	31,98	6,61	-	-
7774	2026-05-29 02:05:00	0,66	42,66	4,84	0,47	19,68	31,96	6,6	-	-
7775	2026-05-29 02:10:00	0,66	42,52	4,84	0,47	19,7	31,95	6,6	-	-
7776	2026-05-29 02:15:00	0,66	43,06	4,84	0,47	19,67	31,94	6,6	-	-
7777	2026-05-29 02:20:00	0,66	42,9	4,84	0,47	20,95	31,94	6,59	-	-
7778	2026-05-29 02:25:00	0,66	43,23	4,84	0,47	20,87	31,93	6,6	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7779	2026-05-29 02:30:00	0,66	44,63	4,84	0,47	20,62	31,95	6,6	-	-
7780	2026-05-29 02:35:00	0,67	43,78	4,84	0,47	19,86	32,02	6,6	-	-
7781	2026-05-29 02:40:00	0,67	43,64	4,84	0,47	19,87	32,02	6,61	-	-
7782	2026-05-29 02:45:00	0,66	43,87	4,84	0,47	19,86	32	6,61	-	-
7783	2026-05-29 02:50:00	0,66	43,97	4,84	0,47	19,87	32	6,6	-	-
7784	2026-05-29 02:55:00	0,66	44,17	4,84	0,47	19,85	31,99	6,6	-	-
7785	2026-05-29 03:00:00	0,66	44,16	4,84	0,47	19,84	31,99	6,6	-	-
7786	2026-05-29 03:05:00	0,66	44,41	4,84	0,47	19,83	31,96	6,6	-	-
7787	2026-05-29 03:10:00	0,66	44,4	4,84	0,47	19,92	31,95	6,6	-	-
7788	2026-05-29 03:15:00	0,66	44,69	4,84	0,47	19,87	31,94	6,6	-	-
7789	2026-05-29 03:20:00	0,66	44,58	4,84	0,47	19,82	31,94	6,59	-	-
7790	2026-05-29 03:25:00	0,66	44,86	4,84	0,47	19,81	31,93	6,59	-	-
7791	2026-05-29 03:30:00	0,66	44,84	4,84	0,47	19,82	31,91	6,59	-	-
7792	2026-05-29 03:35:00	0,66	45,12	4,84	0,47	19,81	31,9	6,59	-	-
7793	2026-05-29 03:40:00	0,66	45,08	4,84	0,47	19,8	31,89	6,59	-	-
7794	2026-05-29 03:45:00	0,65	45,11	4,84	0,47	19,64	31,82	6,58	-	-
7795	2026-05-29 03:50:00	0,65	44,92	4,84	0,47	19,57	31,76	6,57	-	-
7796	2026-05-29 03:55:00	0,65	45,16	4,84	0,47	19,51	31,73	6,57	-	-
7797	2026-05-29 04:00:00	0,66	45,11	4,84	0,47	19,68	31,73	6,56	-	-
7798	2026-05-29 04:05:00	0,66	45,42	4,84	0,47	19,65	31,72	6,56	-	-
7799	2026-05-29 04:10:00	0,66	45,28	4,84	0,47	19,54	31,7	6,56	-	-
7800	2026-05-29 04:15:00	0,66	45,72	4,84	0,47	19,54	31,68	6,56	-	-
7801	2026-05-29 04:20:00	0,66	45,73	4,84	0,47	19,53	31,69	6,56	-	-
7802	2026-05-29 04:25:00	0,66	45,73	4,84	0,47	19,53	31,67	6,55	-	-
7803	2026-05-29 04:30:00	0,66	45,61	4,84	0,47	19,53	31,66	6,55	-	-
7804	2026-05-29 04:35:00	0,66	46,23	4,84	0,47	19,56	31,64	6,55	-	-
7805	2026-05-29 04:40:00	0,66	46,17	4,84	0,47	19,86	31,73	6,56	-	-
7806	2026-05-29 04:45:00	0,66	46,16	4,84	0,47	19,71	31,77	6,57	-	-
7807	2026-05-29 04:50:00	0,66	46,26	4,84	0,47	19,73	31,76	6,57	-	-
7808	2026-05-29 04:55:00	0,66	46,5	4,84	0,47	19,73	31,74	6,57	-	-
7809	2026-05-29 05:00:00	0,66	46,45	4,84	0,47	19,74	31,73	6,57	-	-
7810	2026-05-29 05:05:00	0,66	46,71	4,84	0,47	19,72	31,73	6,57	-	-
7811	2026-05-29 05:10:00	0,66	46,69	4,84	0,47	19,75	31,73	6,57	-	-
7812	2026-05-29 05:15:00	0,66	46,87	4,84	0,47	19,72	31,72	6,56	-	-
7813	2026-05-29 05:20:00	0,66	46,72	4,84	0,47	19,71	31,7	6,56	-	-
7814	2026-05-29 05:25:00	0,66	47,02	4,84	0,47	19,69	31,69	6,56	-	-
7815	2026-05-29 05:30:00	0,66	47,05	4,84	0,47	19,7	31,68	6,56	-	-
7816	2026-05-29 05:35:00	0,66	47,15	4,84	0,47	19,68	31,69	6,56	-	-
7817	2026-05-29 05:40:00	0,65	47,11	4,84	0,47	19,68	31,68	6,56	-	-
7818	2026-05-29 05:45:00	0,65	47,32	4,84	0,47	19,67	31,66	6,56	-	-
7819	2026-05-29 05:50:00	0,65	47,2	4,84	0,47	19,65	31,59	6,55	-	-
7820	2026-05-29 05:55:00	0,65	47,3	4,84	0,47	19,51	31,53	6,54	-	-
7821	2026-05-29 06:00:00	0,65	47,11	4,84	0,47	19,41	31,49	6,54	-	-
7822	2026-05-29 06:05:00	0,65	47,42	4,84	0,47	19,4	31,48	6,53	-	-
7823	2026-05-29 06:10:00	0,66	47,25	4,84	0,47	19,4	31,48	6,53	-	-
7824	2026-05-29 06:15:00	0,66	47,62	4,84	0,47	19,39	31,45	6,53	-	-
7825	2026-05-29 06:20:00	0,66	47,48	4,84	0,47	19,39	31,45	6,53	-	-
7826	2026-05-29 06:25:00	0,66	47,83	4,84	0,47	19,39	31,43	6,52	-	-
7827	2026-05-29 06:30:00	0,66	47,74	4,84	0,47	19,48	31,42	6,53	-	-
7828	2026-05-29 06:35:00	0,66	27,83	4,84	0,47	19,55	31,42	6,52	-	-
7829	2026-05-29 06:40:00	0,66	27,97	4,84	0,47	19,47	31,42	6,52	-	-
7830	2026-05-29 06:45:00	0,66	29,15	4,84	0,47	20,06	31,48	6,53	-	-
7831	2026-05-29 06:50:00	0,66	28,65	4,84	0,47	19,63	31,53	6,54	-	-
7832	2026-05-29 06:55:00	0,66	28,92	4,84	0,47	19,62	31,53	6,54	-	-
7833	2026-05-29 07:00:00	0,66	29,22	4,84	0,47	19,66	31,53	6,54	-	-
7834	2026-05-29 07:05:00	0,66	29,72	4,84	0,47	19,69	31,53	6,54	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7835	2026-05-29 07:10:00	0,66	29,78	4,84	0,47	19,81	31,53	6,54	-	-
7836	2026-05-29 07:15:00	0,66	30,15	4,84	0,47	19,75	31,52	6,54	-	-
7837	2026-05-29 07:20:00	0,66	30,32	4,84	0,47	19,7	31,52	6,54	-	-
7838	2026-05-29 07:25:00	0,66	30,7	4,84	0,47	19,66	31,5	6,54	-	-
7839	2026-05-29 07:30:00	0,66	30,83	4,84	0,47	19,66	31,49	6,54	-	-
7840	2026-05-29 07:35:00	0,66	31,21	4,84	0,47	19,64	31,48	6,54	-	-
7841	2026-05-29 07:40:00	0,65	22,05	4,84	0,47	20,39	31,48	6,46	-	-
7842	2026-05-29 07:45:00	0,65	22,24	4,84	0,47	20,33	31,48	6,49	-	-
7843	2026-05-29 07:50:00	0,65	22,24	4,84	0,47	20,33	31,48	6,49	-	-
7844	2026-05-29 07:55:00	0,65	22,91	4,84	0,47	20,12	31,45	6,58	-	-
7845	2026-05-29 08:00:00	0,65	22,87	4,84	0,47	19,45	31,38	6,54	-	-
7846	2026-05-29 08:05:00	0,65	23,22	4,84	0,47	19,39	31,36	6,53	-	-
7847	2026-05-29 08:10:00	0,65	23,28	4,84	0,47	19,37	31,34	6,52	-	-
7848	2026-05-29 08:15:00	0,65	23,72	4,84	0,47	19,38	31,33	6,51	-	-
7849	2026-05-29 08:20:00	0,65	23,81	4,84	0,47	19,39	31,33	6,51	-	-
7850	2026-05-29 08:25:00	0,65	24,42	4,84	0,47	19,41	31,33	6,51	-	-
7851	2026-05-29 08:30:00	0,65	24,48	4,84	0,47	19,4	31,32	6,51	-	-
7852	2026-05-29 08:35:00	0,66	24,91	4,84	0,47	19,4	31,32	6,51	-	-
7853	2026-05-29 08:40:00	0,66	25,04	4,84	0,47	19,52	31,32	6,51	-	-
7854	2026-05-29 08:45:00	0,66	25,58	4,84	0,47	19,5	31,32	6,51	-	-
7855	2026-05-29 08:50:00	0,66	27,46	4,84	0,47	20,61	31,32	6,51	-	-
7856	2026-05-29 08:55:00	0,66	26,22	4,84	0,47	19,57	31,39	6,52	-	-
7857	2026-05-29 09:00:00	0,66	26,5	4,84	0,47	19,55	31,41	6,52	-	-
7858	2026-05-29 09:05:00	0,66	26,9	4,84	0,47	19,55	31,41	6,52	-	-
7859	2026-05-29 09:10:00	0,66	27,1	4,84	0,47	19,55	31,42	6,47	-	-
7860	2026-05-29 09:15:00	0,66	27,56	4,84	0,47	19,55	31,4	6,51	-	-
7861	2026-05-29 09:20:00	0,66	27,79	4,84	0,47	19,55	31,38	6,52	-	-
7862	2026-05-29 09:25:00	0,65	28,23	4,84	0,47	19,55	31,38	6,52	-	-
7863	2026-05-29 09:30:00	0,65	28,5	4,84	0,47	19,59	31,37	6,53	-	-
7864	2026-05-29 09:35:00	0,65	28,88	4,84	0,47	19,57	31,37	6,53	-	-
7865	2026-05-29 09:40:00	0,65	29,14	4,84	0,47	19,59	31,37	6,53	-	-
7866	2026-05-29 09:45:00	0,65	29,48	4,84	0,47	19,58	31,37	6,53	-	-
7867	2026-05-29 09:50:00	0,65	29,78	4,84	0,47	19,54	31,35	6,53	-	-
7868	2026-05-29 09:55:00	0,65	30,18	4,84	0,47	19,53	31,35	6,53	-	-
7869	2026-05-29 10:00:00	0,65	30,43	4,84	0,47	19,54	31,34	6,53	-	-
7870	2026-05-29 10:05:00	0,65	30,73	4,84	0,47	19,43	31,28	6,52	-	-
7871	2026-05-29 10:10:00	0,65	30,82	4,84	0,47	19,52	31,24	6,51	-	-
7872	2026-05-29 10:15:00	0,65	31,26	4,84	0,47	19,47	31,21	6,51	-	-
7873	2026-05-29 10:20:00	0,65	31,37	4,84	0,47	19,32	31,21	6,5	-	-
7874	2026-05-29 10:25:00	0,65	31,89	4,84	0,47	19,32	31,2	6,5	-	-
7875	2026-05-29 10:30:00	0,65	32,03	4,84	0,47	19,49	31,19	6,5	-	-
7876	2026-05-29 10:35:00	0,65	32,5	4,84	0,47	19,48	31,17	6,5	-	-
7877	2026-05-29 10:40:00	0,66	32,68	4,84	0,47	19,34	31,17	6,5	-	-
7878	2026-05-29 10:45:00	0,66	33,23	4,84	0,47	19,35	31,17	6,5	-	-
7879	2026-05-29 10:50:00	0,66	33,31	4,84	0,47	19,35	31,13	6,42	-	-
7880	2026-05-29 10:55:00	0,66	33,7	4,84	0,47	19,35	31,16	6,47	-	-
7881	2026-05-29 11:00:00	0,66	34,22	4,84	0,47	19,66	31,21	6,5	-	-
7882	2026-05-29 11:05:00	0,66	34,45	4,84	0,47	19,46	31,26	6,52	-	-
7883	2026-05-29 11:10:00	0,66	34,67	4,84	0,47	19,48	31,25	6,52	-	-
7884	2026-05-29 11:15:00	0,66	35,05	4,84	0,47	19,47	31,24	6,52	-	-
7885	2026-05-29 11:20:00	0,66	35,32	4,84	0,47	19,47	31,22	6,53	-	-
7886	2026-05-29 11:25:00	0,66	35,72	4,84	0,47	19,46	31,22	6,53	-	-
7887	2026-05-29 11:30:00	0,66	35,92	4,84	0,47	20,58	31,21	6,53	-	-
7888	2026-05-29 11:35:00	0,66	36,36	4,84	0,47	20,51	31,21	6,54	-	-
7889	2026-05-29 11:40:00	0,65	36,45	4,84	0,47	25,16	31,21	6,54	-	-
7890	2026-05-29 11:45:00	0,66	36,93	4,84	0,47	25,05	31,21	6,54	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7891	2026-05-29 11:50:00	0,65	36,96	4,84	0,47	19,47	31,53	6,29	-	-
7892	2026-05-29 11:55:00	0,65	36,96	4,84	0,47	19,47	31,53	6,29	-	-
7893	2026-05-29 12:00:00	0,65	36,96	4,84	0,47	19,47	31,53	6,29	-	-
7894	2026-05-29 12:05:00	0,65	17,26	4,84	0,47	19,44	31,22	6,42	-	-
7895	2026-05-29 12:10:00	0,65	17,38	4,84	0,47	19,44	31,21	6,45	-	-
7896	2026-05-29 12:15:00	0,65	17,5	4,84	0,47	19,32	31,16	6,46	-	-
7897	2026-05-29 12:20:00	0,65	17,61	4,84	0,47	19,24	31,12	6,47	-	-
7898	2026-05-29 12:25:00	0,65	17,93	4,84	0,47	19,22	31,11	6,48	-	-
7899	2026-05-29 12:30:00	0,65	17,98	4,84	0,47	20,22	31,11	6,48	-	-
7900	2026-05-29 12:35:00	0,65	18,4	4,84	0,47	20,19	31,11	6,49	-	-
7901	2026-05-29 12:40:00	0,65	18,47	4,84	0,47	19,39	31,12	6,49	-	-
7902	2026-05-29 12:45:00	0,66	19,01	4,84	0,47	19,37	31,12	6,5	-	-
7903	2026-05-29 12:50:00	0,66	19,2	4,84	0,47	19,28	31,13	6,5	-	-
7904	2026-05-29 12:55:00	0,66	19,67	4,84	0,47	19,26	31,16	6,5	-	-
7905	2026-05-29 13:00:00	0,66	19,68	4,84	0,47	19,24	31,16	6,5	-	-
7906	2026-05-29 13:05:00	0,66	21,35	4,84	0,47	20	31,17	6,51	-	-
7907	2026-05-29 13:10:00	0,66	20,55	4,84	0,47	19,49	31,24	6,53	-	-
7908	2026-05-29 13:15:00	0,66	20,94	4,84	0,47	19,47	31,27	6,53	-	-
7909	2026-05-29 13:20:00	0,66	21,21	4,84	0,47	19,44	31,28	6,54	-	-
7910	2026-05-29 13:25:00	0,66	21,6	4,84	0,47	19,42	31,29	6,54	-	-
7911	2026-05-29 13:30:00	0,66	21,84	4,84	0,47	19,41	31,31	6,54	-	-
7912	2026-05-29 13:35:00	0,65	22,2	4,84	0,47	19,4	31,32	6,54	-	-
7913	2026-05-29 13:40:00	0,65	22,53	4,84	0,47	19,43	31,32	6,54	-	-
7914	2026-05-29 13:45:00	0,65	24,11	4,84	0,47	20,78	31,4	6,49	-	-
7915	2026-05-29 13:50:00	0,65	26,26	4,84	0,47	22,58	32,14	6,45	-	-
7916	2026-05-29 13:55:00	0,64	27,66	4,84	0,47	23,3	32,41	6,46	-	-
7917	2026-05-29 14:00:00	0,64	27,51	4,84	0,47	22,96	32,66	6,48	-	-
7918	2026-05-29 14:05:00	0,64	28,21	4,84	0,47	22,84	32,78	6,5	-	-
7919	2026-05-29 14:10:00	0,64	27,89	4,84	0,47	22,74	32,25	6,31	-	-
7920	2026-05-29 14:15:00	0,64	28,36	4,84	0,47	22,66	32,81	6,5	-	-
7921	2026-05-29 14:20:00	0,64	28,14	4,84	0,47	22,22	32,77	6,54	-	-
7922	2026-05-29 14:25:00	0,64	28,81	4,84	0,47	22,03	32,72	6,56	-	-
7923	2026-05-29 14:30:00	0,64	28,19	4,84	0,47	21,89	32,72	6,59	-	-
7924	2026-05-29 14:35:00	0,64	29,02	4,84	0,47	21,8	32,72	6,61	-	-
7925	2026-05-29 14:40:00	0,64	28,35	4,84	0,47	21,72	32,72	6,63	-	-
7926	2026-05-29 14:45:00	0,64	28,85	4,84	0,47	21,59	32,66	6,52	-	-
7927	2026-05-29 14:50:00	0,64	28,61	4,84	0,47	21,57	32,73	6,66	-	-
7928	2026-05-29 14:55:00	0,65	29,67	4,84	0,47	21,73	32,74	6,74	-	-
7929	2026-05-29 15:00:00	0,66	29,41	4,84	0,47	22	32,75	6,81	-	-
7930	2026-05-29 15:05:00	0,66	30,11	4,84	0,47	21,86	32,78	6,86	-	-
7931	2026-05-29 15:10:00	0,66	29,48	4,84	0,47	21,75	32,79	6,91	-	-
7932	2026-05-29 15:15:00	0,67	29,87	4,84	0,47	21,76	32,87	6,99	-	-
7933	2026-05-29 15:20:00	0,67	29,56	4,84	0,47	21,41	32,82	6,96	-	-
7934	2026-05-29 15:25:00	0,67	30,11	4,84	0,47	21,17	32,87	6,97	-	-
7935	2026-05-29 15:30:00	0,67	29,85	4,84	0,47	21,05	32,93	7,05	-	-
7936	2026-05-29 15:35:00	0,67	30,26	4,84	0,47	20,98	32,93	7,09	-	-
7937	2026-05-29 15:40:00	0,67	30,32	4,84	0,47	20,72	32,93	7,11	-	-
7938	2026-05-29 15:45:00	0,67	17,86	4,84	0,47	20,61	32,94	7,1	-	-
7939	2026-05-29 15:50:00	0,67	18,34	4,84	0,47	20,72	32,94	7,13	-	-
7940	2026-05-29 15:55:00	0,67	18,77	4,84	0,47	20,62	32,95	7,14	-	-
7941	2026-05-29 16:00:00	0,67	18,67	4,84	0,47	20,28	32,96	7,15	-	-
7942	2026-05-29 16:05:00	0,67	19,59	4,84	0,47	20,24	32,94	7,16	-	-
7943	2026-05-29 16:10:00	0,67	19,25	4,84	0,47	20,06	32,93	7,16	-	-
7944	2026-05-29 16:15:00	0,67	19,81	4,84	0,47	19,96	32,93	7,16	-	-
7945	2026-05-29 16:20:00	0,67	19,99	4,84	0,47	21,47	32,93	7,17	-	-
7946	2026-05-29 16:25:00	0,67	21,29	4,84	0,47	21,57	32,89	7,17	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
7947	2026-05-29 16:30:00	0,67	21,4	4,84	0,47	19,99	32,83	7,17	-	-
7948	2026-05-29 16:35:00	0,67	21,8	4,84	0,47	19,95	32,81	7,17	-	-
7949	2026-05-29 16:40:00	0,67	21,73	4,84	0,47	19,52	32,78	7,17	-	-
7950	2026-05-29 16:45:00	0,67	22,08	4,84	0,47	19,52	32,78	7,17	-	-
7951	2026-05-29 16:50:00	0,67	23,35	4,84	0,47	19,2	32,78	7,17	-	-
7952	2026-05-29 16:55:00	0,67	22,44	4,84	0,47	18,99	32,75	7,17	-	-
7953	2026-05-29 17:00:00	0,67	22,26	4,84	0,47	19,22	32,73	7,17	-	-
7954	2026-05-29 17:05:00	0,68	24,22	4,84	0,47	19,06	32,73	7,16	-	-
7955	2026-05-29 17:10:00	0,68	23,37	4,84	0,47	19,06	32,73	7,16	-	-
7956	2026-05-29 17:15:00	0,68	23,83	4,84	0,47	18,98	32,72	7,16	-	-
7957	2026-05-29 17:20:00	0,68	24,19	4,84	0,47	19,33	32,73	7,16	-	-
7958	2026-05-29 17:25:00	0,68	24,41	4,84	0,47	18,91	32,78	7,16	-	-
7959	2026-05-29 17:30:00	0,68	24,46	4,84	0,47	18,72	32,78	7,16	-	-
7960	2026-05-29 17:35:00	0,68	25,05	4,84	0,47	18,69	32,78	7,16	-	-
7961	2026-05-29 17:40:00	0,68	25,25	4,84	0,47	18,67	32,78	7,15	-	-
7962	2026-05-29 17:45:00	0,67	25,81	4,84	0,47	18,64	32,75	7,15	-	-
7963	2026-05-29 17:50:00	0,67	25,99	4,84	0,47	18,81	32,75	7,15	-	-
7964	2026-05-29 17:55:00	0,67	26,56	4,84	0,47	18,81	32,75	7,15	-	-
7965	2026-05-29 18:00:00	0,67	26,67	4,84	0,47	18,59	32,73	7,15	-	-
7966	2026-05-29 18:05:00	0,67	27,05	4,84	0,47	18,58	32,73	7,15	-	-
7967	2026-05-29 18:10:00	0,67	27,36	4,84	0,47	18,57	32,73	7,15	-	-
7968	2026-05-29 18:15:00	0,67	27,7	4,84	0,47	18,56	32,72	7,14	-	-
7969	2026-05-29 18:20:00	0,67	27,85	4,84	0,47	18,56	32,7	7,14	-	-
7970	2026-05-29 18:25:00	0,67	28,21	4,84	0,47	18,55	32,7	7,14	-	-
7971	2026-05-29 18:30:00	0,67	28,49	4,84	0,47	18,59	32,68	7,14	-	-
7972	2026-05-29 18:35:00	0,67	28,7	4,84	0,47	18,47	32,61	7,14	-	-
7973	2026-05-29 18:40:00	0,67	28,88	4,84	0,47	18,38	32,57	7,14	-	-
7974	2026-05-29 18:45:00	0,67	29,39	4,84	0,47	18,39	32,56	7,14	-	-
7975	2026-05-29 18:50:00	0,67	29,48	4,84	0,47	18,4	32,52	7,14	-	-
7976	2026-05-29 18:55:00	0,67	30,1	4,84	0,47	18,42	32,52	7,15	-	-
7977	2026-05-29 19:00:00	0,67	29,99	4,84	0,47	18,44	32,5	7,15	-	-
7978	2026-05-29 19:05:00	0,67	30,35	4,84	0,47	18,44	32,46	7,14	-	-
7979	2026-05-29 19:10:00	0,68	30,64	4,84	0,47	18,43	32,45	7,15	-	-
7980	2026-05-29 19:15:00	0,68	31,13	4,84	0,47	18,43	32,43	7,15	-	-
7981	2026-05-29 19:20:00	0,68	31,07	4,84	0,47	18,74	32,41	7,15	-	-
7982	2026-05-29 19:25:00	0,68	32,72	4,84	0,47	19,45	32,43	7,14	-	-
7983	2026-05-29 19:30:00	0,68	31,78	4,84	0,47	18,73	32,57	7,14	-	-
7984	2026-05-29 19:35:00	0,68	32,17	4,84	0,47	18,63	32,58	7,14	-	-
7985	2026-05-29 19:40:00	0,68	32,47	4,84	0,47	18,51	32,58	7,14	-	-
7986	2026-05-29 19:45:00	0,68	32,85	4,84	0,47	18,5	32,57	7,14	-	-
7987	2026-05-29 19:50:00	0,68	33,04	4,84	0,47	18,52	32,57	7,14	-	-
7988	2026-05-29 19:55:00	0,67	33,39	4,84	0,47	18,51	32,57	7,14	-	-
7989	2026-05-29 20:00:00	0,67	33,46	4,84	0,47	18,49	32,56	7,13	-	-
7990	2026-05-29 20:05:00	0,67	33,81	4,84	0,47	18,48	32,55	7,13	-	-
7991	2026-05-29 20:10:00	0,67	33,93	4,84	0,47	18,48	32,54	7,13	-	-
7992	2026-05-29 20:15:00	0,67	34,25	4,84	0,47	18,47	32,52	7,13	-	-
7993	2026-05-29 20:20:00	0,67	34,37	4,84	0,47	18,47	32,5	7,13	-	-
7994	2026-05-29 20:25:00	0,67	34,7	4,84	0,47	18,47	32,49	7,13	-	-
7995	2026-05-29 20:30:00	0,67	34,79	4,84	0,47	18,46	32,47	7,13	-	-
7996	2026-05-29 20:35:00	0,67	35,03	4,84	0,47	18,46	32,47	7,13	-	-
7997	2026-05-29 20:40:00	0,67	35,18	4,84	0,47	18,38	32,4	7,13	-	-
7998	2026-05-29 20:45:00	0,67	35,34	4,84	0,47	18,29	32,32	7,13	-	-
7999	2026-05-29 20:50:00	0,67	35,38	4,84	0,47	18,27	32,3	7,13	-	-
8000	2026-05-29 20:55:00	0,67	35,76	4,84	0,47	18,28	32,27	7,13	-	-
8001	2026-05-29 21:00:00	0,67	35,87	4,84	0,47	18,32	32,25	7,14	-	-
8002	2026-05-29 21:05:00	0,67	36,28	4,84	0,47	18,33	32,25	7,14	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8003	2026-05-29 21:10:00	0,68	36,42	4,84	0,47	18,34	32,25	7,14	-	-
8004	2026-05-29 21:15:00	0,68	36,93	4,84	0,47	18,36	32,25	7,14	-	-
8005	2026-05-29 21:20:00	0,68	36,87	4,84	0,47	18,34	32,25	7,14	-	-
8006	2026-05-29 21:25:00	0,68	37,21	4,84	0,47	18,34	32,25	7,14	-	-
8007	2026-05-29 21:30:00	0,68	37,27	4,84	0,47	19,26	32,24	7,14	-	-
8008	2026-05-29 21:35:00	0,68	37,88	4,84	0,47	19,21	32,31	7,14	-	-
8009	2026-05-29 21:40:00	0,68	37,87	4,84	0,47	18,64	32,36	7,13	-	-
8010	2026-05-29 21:45:00	0,68	38,24	4,84	0,47	18,6	32,34	7,13	-	-
8011	2026-05-29 21:50:00	0,68	38,41	4,84	0,47	18,43	32,34	7,13	-	-
8012	2026-05-29 21:55:00	0,68	38,74	4,84	0,47	18,42	32,34	7,13	-	-
8013	2026-05-29 22:00:00	0,68	38,75	4,84	0,47	18,42	32,34	7,13	-	-
8014	2026-05-29 22:05:00	0,68	39,15	4,84	0,47	18,45	32,34	7,13	-	-
8015	2026-05-29 22:10:00	0,68	39,2	4,84	0,47	18,51	32,34	7,13	-	-
8016	2026-05-29 22:15:00	0,67	39,48	4,84	0,47	18,5	32,34	7,12	-	-
8017	2026-05-29 22:20:00	0,67	39,58	4,84	0,47	18,41	32,32	7,12	-	-
8018	2026-05-29 22:25:00	0,67	39,86	4,84	0,47	18,41	32,32	7,12	-	-
8019	2026-05-29 22:30:00	0,67	39,9	4,84	0,47	18,41	32,31	7,12	-	-
8020	2026-05-29 22:35:00	0,67	40,16	4,84	0,47	18,4	32,31	7,12	-	-
8021	2026-05-29 22:40:00	0,67	40,21	4,84	0,47	18,48	32,3	7,12	-	-
8022	2026-05-29 22:45:00	0,67	40,42	4,84	0,47	18,44	32,27	7,12	-	-
8023	2026-05-29 22:50:00	0,67	40,34	4,84	0,47	18,29	32,2	7,12	-	-
8024	2026-05-29 22:55:00	0,67	40,54	4,84	0,47	18,25	32,16	7,12	-	-
8025	2026-05-29 23:00:00	0,67	40,67	4,84	0,47	18,26	32,15	7,12	-	-
8026	2026-05-29 23:05:00	0,67	40,9	4,84	0,47	18,27	32,15	7,13	-	-
8027	2026-05-29 23:10:00	0,67	41,04	4,84	0,47	18,29	32,15	7,13	-	-
8028	2026-05-29 23:15:00	0,67	41,32	4,84	0,47	18,29	32,14	7,13	-	-
8029	2026-05-29 23:20:00	0,68	41,35	4,84	0,47	18,29	32,14	7,13	-	-
8030	2026-05-29 23:25:00	0,68	41,72	4,84	0,47	18,3	32,14	7,13	-	-
8031	2026-05-29 23:30:00	0,68	41,81	4,84	0,47	18,5	32,13	7,13	-	-
8032	2026-05-29 23:35:00	0,68	42,15	4,84	0,47	18,48	32,13	7,13	-	-
8033	2026-05-29 23:40:00	0,68	42,99	4,84	0,47	18,88	32,15	7,13	-	-
8034	2026-05-29 23:45:00	0,68	42,56	4,84	0,47	18,39	32,22	7,13	-	-
8035	2026-05-29 23:50:00	0,68	42,74	4,84	0,47	18,37	32,22	7,13	-	-
8036	2026-05-29 23:55:00	0,68	43	4,84	0,47	18,37	32,21	7,13	-	-
8037	2026-05-30 00:00:00	0,68	43,1	4,84	0,47	18,43	32,21	7,12	-	-
8038	2026-05-30 00:05:00	0,67	43,39	4,84	0,47	18,38	32,2	7,12	-	-
8039	2026-05-30 00:15:00	0,67	43,58	4,84	0,47	18,37	32,2	7,12	-	-
8040	2026-05-30 00:20:00	0,67	43,68	4,84	0,47	18,37	32,2	7,12	-	-
8041	2026-05-30 00:25:00	0,67	43,9	4,84	0,47	18,36	32,18	7,12	-	-
8042	2026-05-30 00:30:00	0,67	43,93	4,84	0,47	18,45	32,18	7,12	-	-
8043	2026-05-30 00:35:00	0,67	44,21	4,84	0,47	18,41	32,18	7,12	-	-
8044	2026-05-30 00:40:00	0,67	44,23	4,84	0,47	18,38	32,18	7,12	-	-
8045	2026-05-30 00:45:00	0,67	44,46	4,84	0,47	18,37	32,16	7,12	-	-
8046	2026-05-30 00:50:00	0,67	44,47	4,84	0,47	18,35	32,15	7,12	-	-
8047	2026-05-30 00:55:00	0,66	44,55	4,84	0,47	18,27	32,09	7,12	-	-
8048	2026-05-30 01:00:00	0,67	44,52	4,84	0,47	18,94	32,04	7,12	-	-
8049	2026-05-30 01:05:00	0,67	44,63	4,84	0,47	18,89	32,02	7,12	-	-
8050	2026-05-30 01:10:00	0,67	44,68	4,84	0,47	18,57	32,02	7,12	-	-
8051	2026-05-30 01:15:00	0,67	45,01	4,84	0,47	18,56	32,02	7,12	-	-
8052	2026-05-30 01:20:00	0,67	45,06	4,84	0,47	18,24	32	7,12	-	-
8053	2026-05-30 01:25:00	0,67	45,35	4,84	0,47	18,23	32	7,12	-	-
8054	2026-05-30 01:30:00	0,68	45,37	4,84	0,47	18,22	31,99	7,12	-	-
8055	2026-05-30 01:35:00	0,68	45,42	4,84	0,47	18,15	31,98	7,12	-	-
8056	2026-05-30 01:40:00	0,68	45,43	4,84	0,47	18,15	31,96	7,13	-	-
8057	2026-05-30 01:45:00	0,68	45,77	4,84	0,47	18,17	31,94	7,13	-	-
8058	2026-05-30 01:50:00	0,68	46,21	4,84	0,47	18,44	32,04	7,12	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8059	2026-05-30 01:55:00	0,68	46,28	4,84	0,47	18,31	32,06	7,12	-	-
8060	2026-05-30 02:00:00	0,68	46,42	4,84	0,47	18,32	32,05	7,12	-	-
8061	2026-05-30 02:05:00	0,68	46,66	4,84	0,47	18,31	32,04	7,12	-	-
8062	2026-05-30 02:10:00	0,68	46,71	4,84	0,47	18,36	32,04	7,12	-	-
8063	2026-05-30 02:15:00	0,68	46,96	4,84	0,47	18,36	32,04	7,12	-	-
8064	2026-05-30 02:20:00	0,67	46,96	4,84	0,47	18,31	32,04	7,12	-	-
8065	2026-05-30 02:25:00	0,67	47,17	4,84	0,47	18,3	32,02	7,12	-	-
8066	2026-05-30 02:30:00	0,67	47,24	4,84	0,47	18,3	32,02	7,12	-	-
8067	2026-05-30 02:35:00	0,67	47,44	4,84	0,47	18,3	32	7,11	-	-
8068	2026-05-30 02:40:00	0,67	47,46	4,84	0,47	18,3	32	7,11	-	-
8069	2026-05-30 02:45:00	0,67	47,66	4,84	0,47	18,29	31,99	7,11	-	-
8070	2026-05-30 02:50:00	0,67	47,73	4,84	0,47	18,3	31,99	7,11	-	-
8071	2026-05-30 02:55:00	0,67	47,84	4,84	0,47	18,3	31,98	7,11	-	-
8072	2026-05-30 03:00:00	0,67	47,85	4,84	0,47	18,27	31,94	7,11	-	-
8073	2026-05-30 03:05:00	0,67	47,9	4,84	0,47	18,19	31,85	7,11	-	-
8074	2026-05-30 03:10:00	0,67	47,87	4,84	0,47	18,16	31,82	7,11	-	-
8075	2026-05-30 03:15:00	0,67	47,98	4,84	0,47	18,14	31,79	7,12	-	-
8076	2026-05-30 03:20:00	0,67	48	4,84	0,47	18,13	31,78	7,12	-	-
8077	2026-05-30 03:25:00	0,68	48,18	4,84	0,47	18,13	31,78	7,12	-	-
8078	2026-05-30 03:30:00	0,68	48,23	4,84	0,47	18,17	31,78	7,12	-	-
8079	2026-05-30 03:35:00	0,68	48,47	4,84	0,47	18,17	31,77	7,12	-	-
8080	2026-05-30 03:40:00	0,68	48,48	4,84	0,47	18,16	31,77	7,12	-	-
8081	2026-05-30 03:45:00	0,68	48,66	4,84	0,47	18,17	31,76	7,12	-	-
8082	2026-05-30 03:50:00	0,68	48,7	4,84	0,47	18,17	31,74	7,12	-	-
8083	2026-05-30 03:55:00	0,68	49,5	4,84	0,47	18,54	31,81	7,12	-	-
8084	2026-05-30 04:00:00	0,68	49,15	4,84	0,47	18,63	31,88	7,12	-	-
8085	2026-05-30 04:05:00	0,68	49,44	4,84	0,47	18,59	31,89	7,12	-	-
8086	2026-05-30 04:10:00	0,68	49,46	4,84	0,47	18,27	31,88	7,12	-	-
8087	2026-05-30 04:15:00	0,68	49,72	4,84	0,47	18,26	31,87	7,12	-	-
8088	2026-05-30 04:20:00	0,68	49,76	4,84	0,47	18,29	31,86	7,12	-	-
8089	2026-05-30 04:25:00	0,68	49,95	4,84	0,47	18,28	31,84	7,12	-	-
8090	2026-05-30 04:30:00	0,68	49,94	4,84	0,47	18,34	31,84	7,11	-	-
8091	2026-05-30 04:35:00	0,67	50,16	4,84	0,47	18,32	31,84	7,11	-	-
8092	2026-05-30 04:40:00	0,67	50,19	4,84	0,47	18,26	31,83	7,11	-	-
8093	2026-05-30 04:45:00	0,67	50,35	4,84	0,47	18,25	31,83	7,11	-	-
8094	2026-05-30 04:50:00	0,67	50,38	4,84	0,47	18,25	31,82	7,11	-	-
8095	2026-05-30 04:55:00	0,67	50,48	4,84	0,47	18,24	31,8	7,11	-	-
8096	2026-05-30 05:00:00	0,67	50,52	4,84	0,47	18,38	31,79	7,11	-	-
8097	2026-05-30 05:05:00	0,67	50,72	4,84	0,47	18,36	31,78	7,11	-	-
8098	2026-05-30 05:10:00	0,67	50,57	4,84	0,47	18,45	31,7	7,11	-	-
8099	2026-05-30 05:15:00	0,67	50,61	4,84	0,47	18,39	31,63	7,11	-	-
8100	2026-05-30 05:20:00	0,67	50,49	4,84	0,47	18,1	31,59	7,11	-	-
8101	2026-05-30 05:25:00	0,67	50,64	4,84	0,47	18,09	31,59	7,11	-	-
8102	2026-05-30 05:30:00	0,67	50,61	4,84	0,47	18,57	31,58	7,11	-	-
8103	2026-05-30 05:35:00	0,68	50,7	4,84	0,47	18,55	31,58	7,11	-	-
8104	2026-05-30 05:40:00	0,68	50,71	4,84	0,47	18,09	31,58	7,11	-	-
8105	2026-05-30 05:45:00	0,68	50,95	4,84	0,47	18,09	31,57	7,11	-	-
8106	2026-05-30 05:50:00	0,68	50,97	4,84	0,47	18,1	31,55	7,11	-	-
8107	2026-05-30 05:55:00	0,68	51,17	4,84	0,47	18,1	31,54	7,11	-	-
8108	2026-05-30 06:00:00	0,68	52,78	4,84	0,47	19,04	31,56	7,11	-	-
8109	2026-05-30 06:05:00	0,68	51,69	4,84	0,47	18,3	31,69	7,11	-	-
8110	2026-05-30 06:10:00	0,68	51,6	4,84	0,47	19,05	31,72	7,11	-	-
8111	2026-05-30 06:15:00	0,68	51,81	4,84	0,47	18,98	31,72	7,11	-	-
8112	2026-05-30 06:20:00	0,68	51,83	4,84	0,47	18,22	31,71	7,11	-	-
8113	2026-05-30 06:25:00	0,68	51,99	4,84	0,47	18,21	31,7	7,11	-	-
8114	2026-05-30 06:30:00	0,67	51,99	4,84	0,47	18,32	31,69	7,1	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8115	2026-05-30 06:35:00	0,67	52,22	4,84	0,47	18,3	31,68	7,1	-	-
8116	2026-05-30 06:40:00	0,67	52,2	4,84	0,47	18,2	31,69	7,1	-	-
8117	2026-05-30 06:45:00	0,67	52,37	4,84	0,47	18,2	31,68	7,1	-	-
8118	2026-05-30 06:50:00	0,67	52,34	4,84	0,47	18,23	31,67	7,1	-	-
8119	2026-05-30 06:55:00	0,67	52,5	4,84	0,47	18,22	31,66	7,1	-	-
8120	2026-05-30 07:00:00	0,67	52,46	4,84	0,47	18,2	31,64	7,1	-	-
8121	2026-05-30 07:05:00	0,67	52,59	4,84	0,47	18,19	31,64	7,1	-	-
8122	2026-05-30 07:10:00	0,66	52,63	4,84	0,47	18,3	31,64	7,1	-	-
8123	2026-05-30 07:15:00	0,66	52,7	4,84	0,47	18,25	31,58	7,1	-	-
8124	2026-05-30 07:20:00	0,66	52,6	4,84	0,47	18,19	31,53	7,1	-	-
8125	2026-05-30 07:25:00	0,66	52,64	4,84	0,47	18,16	31,5	7,1	-	-
8126	2026-05-30 07:30:00	0,67	13,7	4,84	0,47	18,08	31,5	7,1	-	-
8127	2026-05-30 07:35:00	0,67	14,02	4,84	0,47	18,07	31,49	7,11	-	-
8128	2026-05-30 07:40:00	0,67	14,3	4,84	0,47	18,07	31,49	7,11	-	-
8129	2026-05-30 07:45:00	0,67	14,69	4,84	0,47	18,07	31,38	6,95	-	-
8130	2026-05-30 07:50:00	0,67	14,98	4,84	0,47	18,3	31,26	7,16	-	-
8131	2026-05-30 07:55:00	0,67	15,44	4,84	0,47	18,26	31,45	7,13	-	-
8132	2026-05-30 08:00:00	0,68	15,82	4,84	0,47	18,67	31,27	6,98	-	-
8133	2026-05-30 08:05:00	0,68	16,34	4,84	0,47	18,09	31,47	7,08	-	-
8134	2026-05-30 08:10:00	0,68	16,97	4,84	0,47	18,34	31,55	7,11	-	-
8135	2026-05-30 08:15:00	0,68	17,29	4,84	0,47	18,15	31,59	7,13	-	-
8136	2026-05-30 08:20:00	0,68	17,69	4,84	0,47	18,17	31,6	7,13	-	-
8137	2026-05-30 08:25:00	0,68	18,24	4,84	0,47	18,17	31,6	7,14	-	-
8138	2026-05-30 08:30:00	0,68	18,65	4,84	0,47	18,34	31,59	7,14	-	-
8139	2026-05-30 08:35:00	0,67	19,12	4,84	0,47	18,35	31,6	7,14	-	-
8140	2026-05-30 08:40:00	0,67	19,53	4,84	0,47	18,17	31,61	7,14	-	-
8141	2026-05-30 08:45:00	0,67	20,02	4,84	0,47	18,16	31,61	7,14	-	-
8142	2026-05-30 08:50:00	0,67	20,38	4,84	0,47	18,18	31,53	7,24	-	-
8143	2026-05-30 08:55:00	0,67	20,88	4,84	0,47	18,18	31,6	7,19	-	-
8144	2026-05-30 09:00:00	0,67	21,25	4,84	0,47	18,64	31,62	7,17	-	-
8145	2026-05-30 09:05:00	0,67	21,74	4,84	0,47	18,6	31,63	7,17	-	-
8146	2026-05-30 09:10:00	0,67	22,13	4,84	0,47	18,22	31,63	7,16	-	-
8147	2026-05-30 09:15:00	0,67	22,56	4,84	0,47	18,19	31,64	7,16	-	-
8148	2026-05-30 09:20:00	0,67	22,87	4,84	0,47	18,26	31,63	7,16	-	-
8149	2026-05-30 09:25:00	0,67	23,22	4,84	0,47	18,2	31,58	7,16	-	-
8150	2026-05-30 09:30:00	0,67	23,53	4,84	0,47	18,06	31,57	7,16	-	-
8151	2026-05-30 09:35:00	0,67	23,94	4,84	0,47	18,05	31,55	7,16	-	-
8152	2026-05-30 09:40:00	0,67	24,21	4,84	0,47	18,09	31,56	7,15	-	-
8153	2026-05-30 09:45:00	0,67	24,68	4,84	0,47	18,09	31,58	7,16	-	-
8154	2026-05-30 09:50:00	0,67	25,03	4,84	0,47	18,05	31,58	7,16	-	-
8155	2026-05-30 09:55:00	0,67	25,51	4,84	0,47	18,05	31,58	7,16	-	-
8156	2026-05-30 10:00:00	0,67	25,87	4,84	0,47	18,05	31,58	7,16	-	-
8157	2026-05-30 10:05:00	0,68	26,31	4,84	0,47	18,04	31,59	7,16	-	-
8158	2026-05-30 10:10:00	0,68	26,64	4,84	0,47	18,05	31,58	7,16	-	-
8159	2026-05-30 10:15:00	0,68	27,83	4,84	0,47	18,58	31,61	7,17	-	-
8160	2026-05-30 10:20:00	0,68	27,59	4,84	0,47	18,16	31,67	7,17	-	-
8161	2026-05-30 10:25:00	0,68	27,97	4,84	0,47	18,13	31,68	7,17	-	-
8162	2026-05-30 10:30:00	0,68	28,3	4,84	0,47	18,15	31,69	7,17	-	-
8163	2026-05-30 10:35:00	0,67	28,71	4,84	0,47	18,15	31,68	7,17	-	-
8164	2026-05-30 10:40:00	0,67	29	4,84	0,47	18,19	31,68	7,16	-	-
8165	2026-05-30 10:45:00	0,67	29,26	4,84	0,47	18,18	31,69	7,15	-	-
8166	2026-05-30 10:50:00	0,67	29,54	4,84	0,47	18,16	31,7	7,15	-	-
8167	2026-05-30 10:55:00	0,67	29,88	4,84	0,47	18,15	31,7	7,15	-	-
8168	2026-05-30 11:00:00	0,67	30,16	4,84	0,47	18,24	31,72	7,15	-	-
8169	2026-05-30 11:05:00	0,66	30,88	4,84	0,47	18,56	31,8	7,14	-	-
8170	2026-05-30 11:10:00	0,65	31,69	4,84	0,47	18,84	31,92	7,08	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8171	2026-05-30 11:15:00	0,64	32,88	4,84	0,47	19,46	31,99	7,02	-	-
8172	2026-05-30 11:20:00	0,64	33,85	4,84	0,47	20,04	32,04	6,99	-	-
8173	2026-05-30 11:25:00	0,63	34,65	4,84	0,47	20,26	32,08	6,97	-	-
8174	2026-05-30 11:30:00	0,64	34,67	4,84	0,47	20,2	32,05	6,97	-	-
8175	2026-05-30 11:35:00	0,63	35,17	4,84	0,47	20,11	32,04	6,97	-	-
8176	2026-05-30 11:40:00	0,63	35,02	4,84	0,47	20,59	32,04	6,96	-	-
8177	2026-05-30 11:45:00	0,63	35,76	4,84	0,47	20,72	32,08	6,95	-	-
8178	2026-05-30 11:50:00	0,63	25,18	4,84	0,47	20,42	32,09	6,94	-	-
8179	2026-05-30 11:55:00	0,63	26,07	4,84	0,47	20,48	32,13	6,93	-	-
8180	2026-05-30 12:00:00	0,63	26,05	4,84	0,47	20,41	32,14	6,92	-	-
8181	2026-05-30 12:05:00	0,64	26,87	4,84	0,47	20,44	32,18	6,91	-	-
8182	2026-05-30 12:10:00	0,64	26,9	4,84	0,47	20,49	32,2	6,91	-	-
8183	2026-05-30 12:15:00	0,64	27,79	4,84	0,47	20,55	32,23	6,9	-	-
8184	2026-05-30 12:20:00	0,64	27,84	4,84	0,47	20,66	32,25	6,9	-	-
8185	2026-05-30 12:25:00	0,64	29,29	4,84	0,47	21,46	32,34	6,9	-	-
8186	2026-05-30 12:30:00	0,64	29,19	4,84	0,47	21,3	32,41	6,89	-	-
8187	2026-05-30 12:35:00	0,64	29,8	4,84	0,47	21,35	32,49	6,89	-	-
8188	2026-05-30 12:40:00	0,63	29,86	4,84	0,47	21,2	32,54	6,89	-	-
8189	2026-05-30 12:45:00	0,63	30,44	4,84	0,47	21,22	32,57	6,89	-	-
8190	2026-05-30 12:50:00	0,63	30,48	4,84	0,47	21,26	32,59	6,9	-	-
8191	2026-05-30 12:55:00	0,63	30,48	4,84	0,47	21,29	32,61	6,9	-	-
8192	2026-05-30 13:00:00	0,63	30,77	4,84	0,47	21,32	32,61	6,9	-	-
8193	2026-05-30 13:05:00	0,63	31,31	4,84	0,47	21,33	32,61	6,9	-	-
8194	2026-05-30 13:10:00	0,63	31,4	4,84	0,47	21,35	32,61	6,91	-	-
8195	2026-05-30 13:15:00	0,63	31,99	4,84	0,47	21,39	32,61	6,91	-	-
8196	2026-05-30 13:20:00	0,63	20,08	4,84	0,47	21,4	32,64	6,91	-	-
8197	2026-05-30 13:25:00	0,63	20,41	4,84	0,47	21,4	32,66	6,91	-	-
8198	2026-05-30 13:30:00	0,63	20,52	4,84	0,47	21,4	32,66	6,91	-	-
8199	2026-05-30 13:35:00	0,63	21,02	4,84	0,47	21,34	32,66	6,91	-	-
8200	2026-05-30 13:40:00	0,63	21,09	4,84	0,47	21,29	32,61	6,91	-	-
8201	2026-05-30 13:45:00	0,63	21,65	4,84	0,47	21,25	32,61	6,91	-	-
8202	2026-05-30 13:50:00	0,63	21,66	4,84	0,47	21,19	32,61	6,92	-	-
8203	2026-05-30 13:55:00	0,63	22,38	4,84	0,47	21,24	32,59	6,92	-	-
8204	2026-05-30 14:00:00	0,63	22,47	4,84	0,47	21,23	32,59	6,92	-	-
8205	2026-05-30 14:05:00	0,63	23,03	4,84	0,47	21,23	32,57	6,92	-	-
8206	2026-05-30 14:10:00	0,63	23,06	4,84	0,47	21,24	32,57	6,93	-	-
8207	2026-05-30 14:15:00	0,63	23,82	4,84	0,47	21,31	32,56	6,93	-	-
8208	2026-05-30 14:20:00	0,63	24,05	4,84	0,47	21,46	32,55	6,93	-	-
8209	2026-05-30 14:25:00	0,64	25,14	4,84	0,47	21,74	32,55	6,93	-	-
8210	2026-05-30 14:30:00	0,64	26,16	4,84	0,47	22,79	32,57	6,94	-	-
8211	2026-05-30 14:35:00	0,64	25,72	4,84	0,47	22,12	32,61	6,94	-	-
8212	2026-05-30 14:40:00	0,64	25,63	4,84	0,47	21,94	32,61	6,94	-	-
8213	2026-05-30 14:45:00	0,64	25,97	4,84	0,47	21,81	32,61	6,94	-	-
8214	2026-05-30 14:50:00	0,63	26	4,84	0,47	21,98	32,61	6,93	-	-
8215	2026-05-30 14:55:00	0,63	26,39	4,84	0,47	21,99	32,59	6,93	-	-
8216	2026-05-30 15:00:00	0,63	26,52	4,84	0,47	21,63	32,58	6,93	-	-
8217	2026-05-30 15:05:00	0,63	26,94	4,84	0,47	21,64	32,57	6,93	-	-
8218	2026-05-30 15:10:00	0,63	27,05	4,84	0,47	21,6	32,57	6,93	-	-
8219	2026-05-30 15:15:00	0,63	27,47	4,84	0,47	21,62	32,56	6,93	-	-
8220	2026-05-30 15:20:00	0,63	27,56	4,84	0,47	21,64	32,54	6,93	-	-
8221	2026-05-30 15:25:00	0,63	28,06	4,84	0,47	21,64	32,52	6,93	-	-
8222	2026-05-30 15:30:00	0,63	28,05	4,84	0,47	21,78	32,48	6,93	-	-
8223	2026-05-30 15:35:00	0,63	28,47	4,84	0,47	21,77	32,45	6,92	-	-
8224	2026-05-30 15:40:00	0,63	28,44	4,84	0,47	21,5	32,41	6,92	-	-
8225	2026-05-30 15:45:00	0,63	28,87	4,84	0,47	21,35	32,33	6,92	-	-
8226	2026-05-30 15:50:00	0,62	28,77	4,84	0,47	21,37	32,27	6,92	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8227	2026-05-30 15:55:00	0,62	29,32	4,84	0,47	21,33	32,25	6,91	-	-
8228	2026-05-30 16:00:00	0,62	29,18	4,84	0,47	21,22	32,22	6,91	-	-
8229	2026-05-30 16:05:00	0,62	29,78	4,84	0,47	21,25	32,2	6,9	-	-
8230	2026-05-30 16:10:00	0,62	29,76	4,84	0,47	21,37	32,2	6,89	-	-
8231	2026-05-30 16:15:00	0,63	30,46	4,84	0,47	21,45	32,2	6,88	-	-
8232	2026-05-30 16:20:00	0,63	30,4	4,84	0,47	22,05	32,18	6,87	-	-
8233	2026-05-30 16:25:00	0,63	31,28	4,84	0,47	21,53	32,18	6,86	-	-
8234	2026-05-30 16:30:00	0,63	31,13	4,84	0,47	21,64	32,18	6,85	-	-
8235	2026-05-30 16:35:00	0,63	33,69	4,84	0,47	23,68	32,18	6,84	-	-
8236	2026-05-30 16:40:00	0,63	32,28	4,84	0,47	22,23	32,25	6,81	-	-
8237	2026-05-30 16:45:00	0,63	32,68	4,84	0,47	22,23	32,29	6,8	-	-
8238	2026-05-30 16:50:00	0,62	32,74	4,84	0,47	22,77	32,3	6,79	-	-
8239	2026-05-30 16:55:00	0,62	33,17	4,84	0,47	22,9	32,3	6,78	-	-
8240	2026-05-30 17:00:00	0,62	32,97	4,84	0,47	22,34	32,3	6,77	-	-
8241	2026-05-30 17:05:00	0,62	33,16	4,84	0,47	22,33	32,27	6,77	-	-
8242	2026-05-30 17:10:00	0,62	18,96	4,84	0,47	22,4	32,25	6,77	-	-
8243	2026-05-30 17:15:00	0,62	19,13	4,84	0,47	22,31	32,25	6,77	-	-
8244	2026-05-30 17:20:00	0,62	19,39	4,84	0,47	22,3	32,25	6,77	-	-
8245	2026-05-30 17:25:00	0,62	19,7	4,84	0,47	22,28	32,25	6,77	-	-
8246	2026-05-30 17:30:00	0,62	19,79	4,84	0,47	22,34	32,24	6,77	-	-
8247	2026-05-30 17:35:00	0,62	20,12	4,84	0,47	22,31	32,23	6,77	-	-
8248	2026-05-30 17:40:00	0,62	20,31	4,84	0,47	22,23	32,2	6,77	-	-
8249	2026-05-30 17:45:00	0,62	20,61	4,84	0,47	22,2	32,2	6,78	-	-
8250	2026-05-30 17:50:00	0,62	21,05	4,84	0,47	22,25	32,15	6,78	-	-
8251	2026-05-30 17:55:00	0,62	21,7	4,84	0,47	22,13	32,09	6,77	-	-
8252	2026-05-30 18:00:00	0,62	21,48	4,84	0,47	21,96	32,05	6,78	-	-
8253	2026-05-30 18:05:00	0,62	22,24	4,84	0,47	21,96	32,05	6,77	-	-
8254	2026-05-30 18:10:00	0,62	22,05	4,84	0,47	21,94	32,04	6,77	-	-
8255	2026-05-30 18:15:00	0,62	22,91	4,84	0,47	21,92	32,05	6,77	-	-
8256	2026-05-30 18:20:00	0,63	22,65	4,84	0,47	21,91	32,04	6,77	-	-
8257	2026-05-30 18:25:00	0,63	23,47	4,84	0,47	21,87	32,04	6,77	-	-
8258	2026-05-30 18:30:00	0,63	23,28	4,84	0,47	22,44	32,02	6,77	-	-
8259	2026-05-30 18:35:00	0,63	24,09	4,84	0,47	22,42	32	6,77	-	-
8260	2026-05-30 18:40:00	0,63	23,85	4,84	0,47	21,86	31,99	6,77	-	-
8261	2026-05-30 18:45:00	0,63	24,99	4,84	0,47	22,44	32,05	6,77	-	-
8262	2026-05-30 18:50:00	0,63	24,66	4,84	0,47	22,11	32,09	6,77	-	-
8263	2026-05-30 18:55:00	0,63	25,27	4,84	0,47	22,08	32,09	6,77	-	-
8264	2026-05-30 19:00:00	0,63	25,24	4,84	0,47	22,07	32,09	6,77	-	-
8265	2026-05-30 19:05:00	0,63	25,8	4,84	0,47	22,06	32,07	6,78	-	-
8266	2026-05-30 19:10:00	0,63	25,74	4,84	0,47	22,05	32,05	6,78	-	-
8267	2026-05-30 19:15:00	0,63	26,26	4,84	0,47	22,03	32,04	6,78	-	-
8268	2026-05-30 19:20:00	0,63	26,22	4,84	0,47	22,07	32,04	6,78	-	-
8269	2026-05-30 19:25:00	0,63	26,72	4,84	0,47	22,05	32,04	6,78	-	-
8270	2026-05-30 19:30:00	0,63	26,7	4,84	0,47	22,08	32,02	6,78	-	-
8271	2026-05-30 19:35:00	0,62	27,04	4,84	0,47	22,05	32	6,78	-	-
8272	2026-05-30 19:40:00	0,62	27,29	4,84	0,47	21,98	32	6,78	-	-
8273	2026-05-30 19:45:00	0,62	27,83	4,84	0,47	21,96	31,99	6,78	-	-
8274	2026-05-30 19:50:00	0,62	27,82	4,84	0,47	22,03	31,99	6,78	-	-
8275	2026-05-30 19:55:00	0,62	28,36	4,84	0,47	21,99	31,98	6,78	-	-
8276	2026-05-30 20:00:00	0,62	28,38	4,84	0,47	22,61	31,89	6,78	-	-
8277	2026-05-30 20:05:00	0,62	29,06	4,84	0,47	22,55	31,83	6,78	-	-
8278	2026-05-30 20:10:00	0,63	28,78	4,84	0,47	21,72	31,81	6,78	-	-
8279	2026-05-30 20:15:00	0,63	29,5	4,84	0,47	21,7	31,79	6,78	-	-
8280	2026-05-30 20:20:00	0,63	29,33	4,84	0,47	21,7	31,78	6,78	-	-
8281	2026-05-30 20:25:00	0,63	30,03	4,84	0,47	21,68	31,78	6,77	-	-
8282	2026-05-30 20:30:00	0,63	29,83	4,84	0,47	21,79	31,78	6,78	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8283	2026-05-30 20:35:00	0,64	30,62	4,84	0,47	21,79	31,77	6,77	-	-
8284	2026-05-30 20:40:00	0,64	30,37	4,84	0,47	21,64	31,76	6,78	-	-
8285	2026-05-30 20:45:00	0,64	31,1	4,84	0,47	21,6	31,75	6,77	-	-
8286	2026-05-30 20:50:00	0,64	32,42	4,84	0,47	22,91	31,78	6,78	-	-
8287	2026-05-30 20:55:00	0,64	31,63	4,84	0,47	21,88	31,86	6,78	-	-
8288	2026-05-30 21:00:00	0,64	31,48	4,84	0,47	21,84	31,88	6,78	-	-
8289	2026-05-30 21:05:00	0,64	31,98	4,84	0,47	21,83	31,87	6,78	-	-
8290	2026-05-30 21:10:00	0,64	32,03	4,84	0,47	21,85	31,84	6,78	-	-
8291	2026-05-30 21:15:00	0,63	32,32	4,84	0,47	21,82	31,84	6,78	-	-
8292	2026-05-30 21:20:00	0,63	32,46	4,84	0,47	22	31,84	6,78	-	-
8293	2026-05-30 21:25:00	0,63	33,02	4,84	0,47	21,96	31,83	6,78	-	-
8294	2026-05-30 21:30:00	0,63	32,89	4,84	0,47	21,84	31,83	6,78	-	-
8295	2026-05-30 21:35:00	0,63	33,46	4,84	0,47	21,79	31,82	6,78	-	-
8296	2026-05-30 21:40:00	0,63	33,19	4,84	0,47	21,76	31,79	6,78	-	-
8297	2026-05-30 21:45:00	0,63	33,67	4,84	0,47	21,76	31,79	6,78	-	-
8298	2026-05-30 21:50:00	0,63	33,6	4,84	0,47	21,75	31,78	6,78	-	-
8299	2026-05-30 21:55:00	0,63	33,83	4,84	0,47	21,74	31,78	6,78	-	-
8300	2026-05-30 22:00:00	0,63	34,11	4,84	0,47	21,83	31,78	6,79	-	-
8301	2026-05-30 22:05:00	0,63	34,6	4,84	0,47	21,71	31,7	6,78	-	-
8302	2026-05-30 22:10:00	0,63	34,38	4,84	0,47	21,57	31,63	6,78	-	-
8303	2026-05-30 22:15:00	0,63	34,96	4,84	0,47	21,51	31,58	6,78	-	-
8304	2026-05-30 22:20:00	0,63	34,72	4,84	0,47	21,48	31,57	6,78	-	-
8305	2026-05-30 22:25:00	0,63	35,37	4,84	0,47	21,47	31,54	6,78	-	-
8306	2026-05-30 22:30:00	0,64	35,18	4,84	0,47	21,46	31,54	6,78	-	-
8307	2026-05-30 22:35:00	0,64	35,91	4,84	0,47	21,46	31,53	6,78	-	-
8308	2026-05-30 22:40:00	0,64	35,64	4,84	0,47	21,43	31,53	6,78	-	-
8309	2026-05-30 22:45:00	0,64	36,32	4,84	0,47	21,4	31,53	6,78	-	-
8310	2026-05-30 22:50:00	0,64	36	4,84	0,47	21,4	31,53	6,78	-	-
8311	2026-05-30 22:55:00	0,64	36,66	4,84	0,47	21,42	31,52	6,78	-	-
8312	2026-05-30 23:00:00	0,64	36,65	4,84	0,47	21,83	31,6	6,78	-	-
8313	2026-05-30 23:05:00	0,64	36,75	4,84	0,47	21,62	31,67	6,78	-	-
8314	2026-05-30 23:10:00	0,64	36,83	4,84	0,47	21,62	31,66	6,78	-	-
8315	2026-05-30 23:15:00	0,64	37,04	4,84	0,47	21,62	31,65	6,79	-	-
8316	2026-05-30 23:20:00	0,64	37,27	4,84	0,47	21,61	31,64	6,79	-	-
8317	2026-05-30 23:25:00	0,64	37,83	4,84	0,47	21,6	31,64	6,79	-	-
8318	2026-05-30 23:30:00	0,64	37,6	4,84	0,47	21,6	31,63	6,79	-	-
8319	2026-05-30 23:35:00	0,64	38	4,84	0,47	21,57	31,62	6,79	-	-
8320	2026-05-30 23:40:00	0,63	37,98	4,84	0,47	21,59	31,61	6,79	-	-
8321	2026-05-30 23:45:00	0,63	38,44	4,84	0,47	21,58	31,59	6,79	-	-
8322	2026-05-30 23:50:00	0,63	38,2	4,84	0,47	21,56	31,58	6,79	-	-
8323	2026-05-30 23:55:00	0,63	38,67	4,84	0,47	21,56	31,58	6,79	-	-
8324	2026-05-31 00:00:00	0,63	38,47	4,84	0,47	21,55	31,58	6,79	-	-
8325	2026-05-31 00:05:00	0,63	38,84	4,84	0,47	21,51	31,53	6,79	-	-
8326	2026-05-31 00:15:00	0,63	39,37	4,84	0,47	21,4	31,44	6,79	-	-
8327	2026-05-31 00:20:00	0,63	39,11	4,84	0,47	21,36	31,41	6,79	-	-
8328	2026-05-31 00:25:00	0,63	39,68	4,84	0,47	21,32	31,38	6,79	-	-
8329	2026-05-31 00:30:00	0,63	39,39	4,84	0,47	21,36	31,37	6,79	-	-
8330	2026-05-31 00:35:00	0,64	39,96	4,84	0,47	21,34	31,37	6,79	-	-
8331	2026-05-31 00:40:00	0,64	39,7	4,84	0,47	21,28	31,36	6,79	-	-
8332	2026-05-31 00:45:00	0,64	40,26	4,84	0,47	21,28	31,36	6,78	-	-
8333	2026-05-31 00:50:00	0,64	40,04	4,84	0,47	21,31	31,34	6,78	-	-
8334	2026-05-31 00:55:00	0,64	40,54	4,84	0,47	21,29	31,34	6,79	-	-
8335	2026-05-31 01:00:00	0,64	40,36	4,84	0,47	21,23	31,33	6,78	-	-
8336	2026-05-31 01:05:00	0,64	42,05	4,84	0,47	22,06	31,37	6,79	-	-
8337	2026-05-31 01:10:00	0,64	40,77	4,84	0,47	21,47	31,45	6,79	-	-
8338	2026-05-31 01:15:00	0,64	41,07	4,84	0,47	21,44	31,47	6,79	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8339	2026-05-31 01:20:00	0,64	41,13	4,84	0,47	21,44	31,47	6,79	-	-
8340	2026-05-31 01:25:00	0,64	41,53	4,84	0,47	21,43	31,45	6,79	-	-
8341	2026-05-31 01:30:00	0,64	41,51	4,84	0,47	21,55	31,44	6,79	-	-
8342	2026-05-31 01:35:00	0,64	41,99	4,84	0,47	21,49	31,43	6,79	-	-
8343	2026-05-31 01:40:00	0,64	41,75	4,84	0,47	21,46	31,43	6,79	-	-
8344	2026-05-31 01:45:00	0,63	42,19	4,84	0,47	21,43	31,42	6,79	-	-
8345	2026-05-31 01:50:00	0,63	42,04	4,84	0,47	21,4	31,42	6,79	-	-
8346	2026-05-31 01:55:00	0,63	42,36	4,84	0,47	21,38	31,41	6,8	-	-
8347	2026-05-31 02:00:00	0,63	42,27	4,84	0,47	21,41	31,4	6,8	-	-
8348	2026-05-31 02:05:00	0,63	42,51	4,84	0,47	21,41	31,38	6,8	-	-
8349	2026-05-31 02:10:00	0,63	42,56	4,84	0,47	21,44	31,38	6,8	-	-
8350	2026-05-31 02:15:00	0,63	43,07	4,84	0,47	21,41	31,37	6,8	-	-
8351	2026-05-31 02:20:00	0,63	42,83	4,84	0,47	21,25	31,29	6,79	-	-
8352	2026-05-31 02:25:00	0,63	43,3	4,84	0,47	21,18	31,22	6,79	-	-
8353	2026-05-31 02:30:00	0,63	42,95	4,84	0,47	21,16	31,21	6,79	-	-
8354	2026-05-31 02:35:00	0,63	43,49	4,84	0,47	21,13	31,2	6,79	-	-
8355	2026-05-31 02:40:00	0,64	43,22	4,84	0,47	21,15	31,19	6,79	-	-
8356	2026-05-31 02:45:00	0,64	43,8	4,84	0,47	21,12	31,17	6,79	-	-
8357	2026-05-31 02:50:00	0,64	43,51	4,84	0,47	21,37	31,17	6,79	-	-
8358	2026-05-31 02:55:00	0,64	43,97	4,84	0,47	21,31	31,17	6,79	-	-
8359	2026-05-31 03:00:00	0,64	43,63	4,84	0,47	21,09	31,16	6,79	-	-
8360	2026-05-31 03:05:00	0,64	44,22	4,84	0,47	21,08	31,16	6,79	-	-
8361	2026-05-31 03:10:00	0,64	44,84	4,84	0,47	22,5	31,16	6,79	-	-
8362	2026-05-31 03:15:00	0,64	44,73	4,84	0,47	21,37	31,27	6,79	-	-
8363	2026-05-31 03:20:00	0,64	44,32	4,84	0,47	21,31	31,28	6,79	-	-
8364	2026-05-31 03:25:00	0,64	44,68	4,84	0,47	21,29	31,28	6,8	-	-
8365	2026-05-31 03:30:00	0,64	44,66	4,84	0,47	21,27	31,27	6,8	-	-
8366	2026-05-31 03:35:00	0,64	45,05	4,84	0,47	21,26	31,27	6,8	-	-
8367	2026-05-31 03:40:00	0,64	44,84	4,84	0,47	21,26	31,26	6,8	-	-
8368	2026-05-31 03:45:00	0,64	45,32	4,84	0,47	21,25	31,26	6,8	-	-
8369	2026-05-31 03:50:00	0,64	45,11	4,84	0,47	21,29	31,25	6,8	-	-
8370	2026-05-31 03:55:00	0,63	45,49	4,84	0,47	21,26	31,24	6,8	-	-
8371	2026-05-31 04:00:00	0,63	45,22	4,84	0,47	21,23	31,22	6,8	-	-
8372	2026-05-31 04:05:00	0,63	45,65	4,84	0,47	21,22	31,22	6,8	-	-
8373	2026-05-31 04:10:00	0,63	45,67	4,84	0,47	21,22	31,22	6,8	-	-
8374	2026-05-31 04:15:00	0,63	46,05	4,84	0,47	21,2	31,21	6,8	-	-
8375	2026-05-31 04:20:00	0,63	45,66	4,84	0,47	21,2	31,2	6,8	-	-
8376	2026-05-31 04:25:00	0,63	45,96	4,84	0,47	21,13	31,16	6,8	-	-
8377	2026-05-31 04:30:00	0,63	45,96	4,84	0,47	21,39	31,08	6,8	-	-
8378	2026-05-31 04:35:00	0,63	46,43	4,84	0,47	21,33	31,05	6,79	-	-
8379	2026-05-31 04:40:00	0,63	46,15	4,84	0,47	21,31	31,02	6,8	-	-
8380	2026-05-31 04:45:00	0,63	46,56	4,84	0,47	21,29	31,01	6,79	-	-
8381	2026-05-31 04:50:00	0,64	46,31	4,84	0,47	21	31,01	6,8	-	-
8382	2026-05-31 04:55:00	0,64	46,88	4,84	0,47	20,94	31,01	6,79	-	-
8383	2026-05-31 05:00:00	0,64	46,57	4,84	0,47	20,94	31	6,79	-	-
8384	2026-05-31 05:05:00	0,64	47,05	4,84	0,47	20,94	31	6,79	-	-
8385	2026-05-31 05:10:00	0,64	46,76	4,84	0,47	21,07	30,99	6,79	-	-
8386	2026-05-31 05:15:00	0,64	47,24	4,84	0,47	21,05	30,97	6,79	-	-
8387	2026-05-31 05:20:00	0,64	47,77	4,84	0,47	21,58	31,06	6,8	-	-
8388	2026-05-31 05:25:00	0,64	47,78	4,84	0,47	21,23	31,11	6,8	-	-
8389	2026-05-31 05:30:00	0,64	47,29	4,84	0,47	21,11	31,11	6,8	-	-
8390	2026-05-31 05:35:00	0,64	47,7	4,84	0,47	21,1	31,11	6,8	-	-
8391	2026-05-31 05:40:00	0,64	47,6	4,84	0,47	21,12	31,09	6,8	-	-
8392	2026-05-31 05:45:00	0,64	47,97	4,84	0,47	21,1	31,07	6,8	-	-
8393	2026-05-31 05:50:00	0,64	47,69	4,84	0,47	21,12	31,06	6,8	-	-
8394	2026-05-31 05:55:00	0,63	47,86	4,84	0,47	21,1	31,06	6,8	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8395	2026-05-31 06:00:00	0,63	48,02	4,84	0,47	21,09	31,06	6,8	-	-
8396	2026-05-31 06:05:00	0,63	48,46	4,84	0,47	21,08	31,06	6,8	-	-
8397	2026-05-31 06:10:00	0,63	48,03	4,84	0,47	21,07	31,05	6,8	-	-
8398	2026-05-31 06:15:00	0,63	48,41	4,84	0,47	21,05	31,05	6,8	-	-
8399	2026-05-31 16:50:05	0,61	23,43	4,84	0,47	21,49	30,35	7,13	-	-
8400	2026-05-31 18:00:00	0,61	23,25	4,84	0,47	20,76	31,02	7,13	-	-
8401	2026-05-31 18:05:00	0,61	23,43	4,84	0,47	28,24	31,16	7,13	-	-
8402	2026-05-31 18:10:00	0,61	24,05	4,84	0,47	28,18	31,16	7,13	-	-
8403	2026-05-31 18:15:00	0,61	24,21	4,84	0,47	20,64	31,19	7,13	-	-
8404	2026-05-31 18:20:00	0,62	24,87	4,84	0,47	20,62	31,2	7,12	-	-
8405	2026-05-31 18:25:00	0,62	25,05	4,84	0,47	20,58	31,21	7,12	-	-
8406	2026-05-31 18:30:00	0,62	25,62	4,84	0,47	20,56	31,21	7,12	-	-
8407	2026-05-31 18:35:00	0,63	25,81	4,84	0,47	20,57	31,21	7,11	-	-
8408	2026-05-31 18:40:00	0,63	26,46	4,84	0,47	20,55	31,21	7,11	-	-
8409	2026-05-31 18:45:00	0,64	26,56	4,84	0,47	20,54	31,22	7,11	-	-
8410	2026-05-31 18:50:00	0,65	27,18	4,84	0,47	20,53	31,22	7,1	-	-
8411	2026-05-31 18:55:00	0,65	27,34	4,84	0,47	20,53	31,22	7,1	-	-
8412	2026-05-31 19:00:00	0,64	27,92	4,84	0,47	20,51	31,22	7,1	-	-
8413	2026-05-31 19:05:00	0,64	28,14	4,84	0,47	20,54	31,23	7,09	-	-
8414	2026-05-31 19:10:00	0,64	28,53	4,84	0,47	20,45	31,22	7,08	-	-
8415	2026-05-31 19:15:00	0,65	28,45	4,84	0,47	20,37	31,22	7,07	-	-
8416	2026-05-31 19:20:00	0,65	28,97	4,84	0,47	20,32	31,22	7,07	-	-
8417	2026-05-31 19:25:00	0,65	29	4,84	0,47	20,31	31,22	7,06	-	-
8418	2026-05-31 19:30:00	0,66	29,55	4,84	0,47	20,27	31,22	7,06	-	-
8419	2026-05-31 19:35:00	0,66	29,55	4,84	0,47	20,45	31,22	7,05	-	-
8420	2026-05-31 19:40:00	0,67	30,07	4,84	0,47	20,43	31,22	7,05	-	-
8421	2026-05-31 19:45:00	0,67	30,18	4,84	0,47	20,26	31,22	7,04	-	-
8422	2026-05-31 19:50:00	0,67	30,72	4,84	0,47	20,27	31,23	7,05	-	-
8423	2026-05-31 19:55:00	0,68	30,81	4,84	0,47	20,25	31,22	7,04	-	-
8424	2026-05-31 20:00:00	0,65	21,23	4,84	0,47	22,61	31,22	6,93	-	-
8425	2026-05-31 20:05:00	0,67	19,5	4,84	0,47	20,58	31,26	6,99	-	-
8426	2026-05-31 20:10:00	0,65	19,85	4,84	0,47	20,46	31,27	7,03	-	-
8427	2026-05-31 20:15:00	0,65	20,02	4,84	0,47	20,46	31,27	7,04	-	-
8428	2026-05-31 20:20:00	0,65	20,56	4,84	0,47	20,46	31,27	7,04	-	-
8429	2026-05-31 20:25:00	0,66	20,75	4,84	0,47	20,54	31,28	7,04	-	-
8430	2026-05-31 20:30:00	0,66	21,37	4,84	0,47	20,51	31,29	7,03	-	-
8431	2026-05-31 20:35:00	0,65	21,54	4,84	0,47	20,51	31,29	7,03	-	-
8432	2026-05-31 20:40:00	0,66	22,14	4,84	0,47	20,47	31,3	7,03	-	-
8433	2026-05-31 20:45:00	0,65	22,32	4,84	0,47	20,43	31,3	7,03	-	-
8434	2026-05-31 20:50:00	0,66	22,91	4,84	0,47	20,42	31,31	7,02	-	-
8435	2026-05-31 20:55:00	0,66	23,18	4,84	0,47	20,45	31,31	7,02	-	-
8436	2026-05-31 21:00:00	0,64	23,77	4,84	0,47	20,42	31,31	7,02	-	-
8437	2026-05-31 21:05:00	0,64	24,02	4,84	0,47	20,44	31,31	7,02	-	-
8438	2026-05-31 21:10:00	0,64	24,58	4,84	0,47	20,41	31,31	7,02	-	-
8439	2026-05-31 21:15:00	0,64	24,66	4,84	0,47	20,34	31,27	7	-	-
8440	2026-05-31 21:20:00	0,63	25,2	4,84	0,47	20,24	31,24	7	-	-
8441	2026-05-31 21:25:00	0,63	25,24	4,84	0,47	20,21	31,22	7	-	-
8442	2026-05-31 21:30:00	0,64	25,72	4,84	0,47	20,2	31,22	7	-	-
8443	2026-05-31 21:35:00	0,64	25,86	4,84	0,47	20,24	31,21	6,99	-	-
8444	2026-05-31 21:40:00	0,63	26,37	4,84	0,47	20,21	31,21	6,99	-	-
8445	2026-05-31 21:45:00	0,63	26,52	4,84	0,47	20,16	31,21	6,98	-	-
8446	2026-05-31 21:50:00	0,63	27,02	4,84	0,47	20,14	31,21	6,98	-	-
8447	2026-05-31 21:55:00	0,63	27,23	4,84	0,47	20,13	31,21	6,98	-	-
8448	2026-05-31 22:00:00	0,64	27,76	4,84	0,47	20,13	31,21	6,98	-	-
8449	2026-05-31 22:05:00	0,64	27,83	4,84	0,47	20,12	31,21	6,98	-	-
8450	2026-05-31 22:10:00	0,63	29,22	4,84	0,47	20,61	31,25	6,99	-	-

TT	THỜI GIAN ĐO	Amoni (mg/L) Cmax: 4.5	COD (mg/L) Cmax: 67.5	TN (mg/L) Cmax: 18	TP (mg/L) Cmax: 3.6	TSS (mg/L) Cmax: 45	Temp (oC) Cmax: 40	pH Cmin: 6 Cmax: 9	FlowIn (m3/h)	FlowOut (m3/h)
8451	2026-05-31 22:15:00	0,63	28,89	4,84	0,47	20,35	31,28	7	-	-
8452	2026-05-31 22:20:00	0,63	29,46	4,84	0,47	20,34	31,3	7	-	-
8453	2026-05-31 22:25:00	0,63	29,65	4,84	0,47	20,34	31,29	7	-	-
8454	2026-05-31 22:30:00	0,63	30,25	4,84	0,47	20,33	31,3	7	-	-
8455	2026-05-31 22:35:00	0,63	30,43	4,84	0,47	20,34	31,29	6,99	-	-
8456	2026-05-31 22:40:00	0,63	30,98	4,84	0,47	20,32	31,3	6,99	-	-
8457	2026-05-31 22:45:00	0,62	31,08	4,84	0,47	20,32	31,29	6,99	-	-
8458	2026-05-31 22:50:00	0,62	31,61	4,84	0,47	20,31	31,29	6,99	-	-
8459	2026-05-31 22:55:00	0,62	31,66	4,84	0,47	20,32	31,28	6,99	-	-
8460	2026-05-31 23:00:00	0,62	32,19	4,84	0,47	20,3	31,28	6,99	-	-
8461	2026-05-31 23:05:00	0,62	32,28	4,84	0,47	20,32	31,28	6,98	-	-
8462	2026-05-31 23:10:00	0,62	32,7	4,84	0,47	20,29	31,28	6,98	-	-
8463	2026-05-31 23:15:00	0,62	32,83	4,84	0,47	20,29	31,27	6,98	-	-
8464	2026-05-31 23:20:00	0,62	33,26	4,84	0,47	20,24	31,27	6,98	-	-
8465	2026-05-31 23:25:00	0,62	33,14	4,84	0,47	20,17	31,21	6,96	-	-
8466	2026-05-31 23:30:00	0,63	33,47	4,84	0,47	20,13	31,17	6,95	-	-
8467	2026-05-31 23:35:00	0,62	33,51	4,84	0,47	20,12	31,16	6,94	-	-
8468	2026-05-31 23:40:00	0,63	33,92	4,84	0,47	20,1	31,16	6,95	-	-
8469	2026-05-31 23:45:00	0,62	33,93	4,84	0,47	20,07	31,16	6,95	-	-
8470	2026-05-31 23:50:00	0,63	34,33	4,84	0,47	20,06	31,16	6,95	-	-
8471	2026-05-31 23:55:00	0,63	34,31	4,84	0,47	20,05	31,16	6,95	-	-

Ninh Bình, ngày 01 tháng 06 năm 2026

TM. BQL CCN YÊN DƯƠNG
PHÓ TRƯỞNG BAN



Phạm Ngọc Lực

Người tổng hợp



Phan Thị Hương